

Leander van Berkel

Aan: Leander van Berkel
Onderwerp: 157001 2017-04-07 watertoets Kon Wilhelminaweg 259 Groenekan

Beste Leander,

Je interpretatie is niet juist.
Voor de bestaande verharding hoef je niet te compenseren. Dit kunnen we niet meer eisen.
De nieuwe verharding is minder dan 1000 m2 en dus ook niet verplicht te compenseren.
Het idee om toch extra oppervlakte water te realiseren, vinden we erg positief en juichen we dat toe.
Hoe meer water oppervlak hoe beter.
Wanneer er extra water wordt aangelegd op de zuidelijker gelegen percelen kan daarbij mogelijk een natuurvriendelijke oever aangelegd worden.

We rekenen met 15% nieuw wateroppervlak voor de toegenomen verharding. Dus voor een toename van 250m2 moet 37,5 m2 nieuw wateroppervlak gerealiseerd worden.
De verharding die in 2006 is aangebracht is volgens mij ongeveer 2000m2. Hiervoor zou dus 300 m2 wateroppervlak aangebracht moeten worden.

Ik hoor graag wat jullie ideeën / plannen zijn, want dat heb ik nog niet helemaal goed voor ogen volgens mij.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Ane Sybesma
Adviseur Watertoetsproces



Tel: (030)634 58 65
Fax: (030) 634 59 98
E-mail: sybesma.a@hdsr.nl

Bezoekadres:
Poldermolen 2, 3994 DD Houten
Postadres:
Postbus 550. 3990 GJ Houten
Website: www.destichtserijnlanden.nl

denk aan duurzaamheid:
is printen van deze mail nodig?

Van: Leander van Berkel [<mailto:leander.v.berkel@pouderoyen.nl>]

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 11:23

Aan: _Watertoetsproces_HDSR <watertoets@hdsr.nl>

CC: 'Wijnand | Veldhuizen BV' <wijnand@veldhuizen.nl>; 'info@stead.nl' <info@stead.nl>

Onderwerp: 157001 2017-04-07 watertoets Kon Wilhelminaweg 259 Groenekan

Beste Ane,

Dank voor onderstaande. Interpreteer ik jouw bericht als volgt juist:

- De bestaande verharding is akkoord en behoeft niet gecompenseerd te worden;
- De strook van $5 * 50 = 250 \text{ m}^2$ toe te voegen verharding dient gecompenseerd te worden, liefst in de vorm van een natuurvriendelijke oever.

Ik stel voor deze compensatie te doen in de bestaande sloot die langs de terreinverharding ligt, door deze aan deze zijde te verbreden/oever te verflauwen. Kan je aangeven welk oppervlak ik daarbij aan open water moet realiseren?

Met vriendelijke groet,

ir. Leander van Berkel bnt

Senior adviseur

leander.v.berkel@pouderoyen.nl



[Mijn profiel weergeven](#)



[Disclaimer](#) - St. Stevenskerkhof 2 - 6511 VZ Nijmegen - Tel: 024 3 22 45 79 - www.pouderoyen.nl -  

Van: Ane Sybesma [<mailto:ane.sybesma@hdsr.nl>] **Namens** _Watertoetsproces_HDSR

Verzonden: vrijdag 7 april 2017 11:04

Aan: Leander van Berkel <leander.v.berkel@pouderoyen.nl>

Onderwerp: RE: 157001 2017-03-06 watertoets Kon Wilhelminaweg 259 Groenekan

Beste Leander,

OP 6 maart heb je ons een email gestuurd over het plan voor Koningin Wilhelminaweg 259 te Groenekan. Je vraagt ons om een reactie. In deze email geven wij onze reactie.

Aangezien het plan voornamelijk gaat over het planologisch legaliseren van de bestaande situatie. Daarnaast is er een beperkte toename van verhard oppervlakte, maar wordt er tevens extra oppervlakte water gecreëerd. Ten aanzien van extra realiseren van oppervlaktewater adviseren wij, indien dit mogelijk is, een natuurvriendelijke oever aan te brengen om zo ook de waterkwaliteit te verbeteren.

Wanneer u nog vragen heeft over het bovenstaande, kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Ane Sybesma

Adviseur Watertoetsproces



Tel: (030)634 58 65
Fax: (030) 634 59 98
E-mail: sybesma.a@hdsr.nl

Bezoekadres:
Poldermolen 2, 3994 DD Houten
Postadres:
Postbus 550. 3990 GJ Houten
Website: www.destichtserijinlanden.nl

🌱 denk aan duurzaamheid:
is printen van deze mail nodig?