

## **Bijlage IX**

### **Advies veiligheidsregio**



Datum

11-12-2019

Gemeente Leusden  
De heer M. Sengers  
Postbus 150  
3830AD Leusden

**Contactpersoon**

Jelle Mulder  
Afdeling Advies  
Directie Risicobeheersing

088-8783906  
J.Mulder@VRU.NL

Ons kenmerk  
66863

Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Advies Omgevingsvergunning

Geachte heer M. Sengers,

Op 18 november 2019 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een omgevingsvergunning aanvraag conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Betv) en Besluit externe veiligheid buisleidingen in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. De aanvraag omgevingsvergunning is voor wijzigingen op het Pon Bedrijventerrein te Leusden. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

### Beschouwing risico's

De wijzigingen op het Pon Bedrijventerrein ligt binnen het invloedsgebied van de gemeentelijke route gevaarlijke stoffen en de buisleiding met het kenmerk W-520-06 waarover en waardoor transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

De argumentaties in de verantwoording waarom kan worden volstaan met enkel een beperkte verantwoording kunnen wij ondersteunen. Hierin zijn met name de zeer geringe wijziging van populatie in het invloedsgebied en de verdere ongewijzigde planologische toewijzingen van functies van belang.

De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp die het Pon Bedrijventerrein bedreigen zijn wat betreft de bereikbaarheid van de hulpdiensten voldoende gewaarborgd. De bluswatervoorziening voor de nieuwe bebouwing op het terrein is niet aangegeven.

**Veiligheidsregio Utrecht**

Postbus 3154  
3502 GD Utrecht  
088 878 1000  
info@vru.nl  
www.vru.nl  
www.vrubrandweer.nl

 veiligheidsregioutrecht  
 @vrutrecht

**Iban**

NL18 BNGH 0285 1331 79

**kvk**

51817330



In mijn advies ga ik in op de bluswatervoorziening en mogelijkheden tot zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording van het groepsrisico.

## Advies

Ik adviseer u om:

1. In de omgevingsvergunning activiteit bouw als voorschrift op te nemen dat:
  - a. Er voor de bluswatervoorziening van de nieuwe bouwwerken adequate bluswatervoorziening aanwezig moet zijn.  
Door de nieuwe bouwwerken kunnen mogelijk bestaande bluswatervoorzieningen niet meer toegankelijk of bruikbaar zijn. Ook zal positie van de bestaande bluswatervoorzieningen t.o.v. de nieuwe gebouwen moeten worden getoetst. Hierdoor kan een uitbreiding of verplaatsing van bluswatervoorziening op het terrein mogelijk noodzakelijk zijn.
  - b. De nieuwe bouwwerken, of delen ervan, beschikken over een afsluitbaar ventilatiesysteem. Dit is niet noodzakelijk indien men in pandig kan vluchten naar andere gebouwen die deze voorziening hebben.  
Door deze maatregel kunnen personen die verblijven in dit object zich tijdelijk onttrekken aan een toxische wolk en veilig schuilen.
2. De aanvrager kenbaar te maken dat in de voor het beoogde gebruik noodzakelijke omgevingsvergunning gebruikseisen gesteld kunnen worden ten aanzien van de brandveiligheid in relatie tot de omgeving.  
Hierbij valt te denken aan:
  - a. De interne organisatie van het bedrijfsverzamelgebouw middels een instructie/noodplan op de hoogte is van de positie van de ventilatieschakelaar en zij weten hoe deze uitgeschakeld dient te worden.
  - b. Het meenemen van de scenario's van een fakkelbrand bij de buisleiding, (dreigende) explosie van een LPG-tankwagen op de route gevaarlijke stoffen of het vrijkomen van toxische stoffen bij een ongeval op de A28 in het bedrijfsnoodplan waarbij de handelingsperspectieven beschreven worden.

### Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Jelle Mulder, te bereiken via mail [J.Mulder@VRU.NL](mailto:J.Mulder@VRU.NL) of op telefoonnummer 088-8783906.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Geerlof Bijsterbosch.

Geerlof Bijsterbosch  
Teammanager Advies

i.a.a: Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.