



d.d. 7 september 2021 nr. WABO-2021-102

publikatie-exemplaar ter visie
van 2 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021

- a. De constructie (onderdelen) met bewattingen en/of verankeringen c.a. moeten worden uitgevoerd volgens
 - berekenningsuitgangspunten van de verantwoordelijke hoofdconstructeur die op de hand van duidelijke werktekeningen;
 - De Oplegvoorschriften;
 - Het besluit 2012 en de Gemeentelijke Ruwvoorziening
- b. Door of namens de (hoofd)constructeur dient toezicht te worden gehouden op een juiste en zorgvuldige uitvoering van de betreffende constructies.
- c. Eventueel geplaatste opmerkingen (behorend bij het Besluit) in berekeningen) en/of op tekening(en) dan wel aanwijzingen op het werk moeten nagekomen.
- d. De vergoedingsouder dan wel zijn adviseur(s) en/of bouwer zijn verantwoordelijk voor het juiste nakomen van verleende opmerkingen en/of aanwijzingen van de Gemeente in niet verantwoordelijke.

ALGEMENE GEGEVENS & AANDACHTSPUNTEN			
GEBOUW Ontwerp: toetsstudieklasse 3 Ontwerp: toetsstudie 50 jaar Gebruikscategorie: CCI MATERIAALGEGEVENS CLT (Stora Enso), C24 BELASTINGEN Eigen gewicht van de houten onderdelen Permanente belastingen (incl. CLT): - Gwells: G_k 0,20 kN/m² - Binnenvloerbelasting CLT: G_k 0,20 kN/m² - Vloer- en wandbelasting: G_k 1,67 kN/m² - Daklast incl. P-constructie: G_k 0,48 kN/m² - Platen: G_k 1,20 kN/m² - Tappelen: G_k 1,20 kN/m² Onderwijs voorbelasting (Klasse Aankomst): Q_k 1,70 kN/m² Ontwerp voorbelasting (Klasse II): Q_k 1,40 kN/m² Sneeuwbelasting dak: s_k (q) = 0,81 kN/m² 0,70 kN/m² Extreme windsnel: v_k (a) (windricht: N. Noord) 1,01 kN/m² Windbelasting: $P_k = q_k$ (a) c_{pe}/c_{pe} 0,85 BEASTINGSGEGEVENES BC2: 2,2C3 + 0,5A2 BC3: 1,0B3 + 1,3C2 BC12: 1,0B3 + 0,5A2 + 1,3C2_{max} BC13: 1,0B3 + 0,5A2 + 1,3C2_{max} AANDACHTSPUNTEN Lijnen aangegeven op tekening en tabel betreffen lasten van de constructie boven de begane grondvloer. Betreft alleen de verticale belastingen van en op de begane grondvloer, behalve de hoekconstructie, die niet meegerekend is in de berekening van CLT, dat geldt bovendien voor hellendrijvende CLT worden op de begane grondvloer en puur). Verticale stabiliserende druklasten worden aangegeven met +. Verticale stabiliserende lasten worden aangegeven met -. De in tabel vermeldde waarden zijn de reactiekrachten. Aangegeven lasten zijn verticaal gelijk X_1, X_2, X_3 en Y_1. Horizontale lasten op de begane grondvloer + fundering dienen te worden gecombineerd met verticale lasten conform de tekening. Locatie van de stabiliserende puntlasten aangegeven op tekening zijn indicatief.			
peil = 0 is [??] meter +NAP			
MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLLEREN			
 Solid Timber BV office: Kollwegweg 18 3541 RH Utrecht The Netherlands website: www.solidtimber.nl email: info@solidtimber.nl Locatie gegevens gemeente: Loosdrecht adres: Harnveldsweg 82-84 ...			
Tekeningnummer DO.1100 Orderwerp Gewichtsberekening - deel 1 Verticale lijn- en puntlasten			
Prijcnummer 2010-2 School 150 Formaat A4 (841 x 594)	Orderaaggever Element Buildings BV Prijcnaam Woonruim - Harnveldsweg Vertice ...	Datum 08-04-2021 Fase Definitief Ontwerp Status DEFINITEF	
Vertice A	Vertice B	Vertice C	Vertice D
...	...	...	...