

BEREKENING DAGLICHTTOETREDING VOLGENS BOUWBESLUIT art. 3.31

Project : 21637
Datum : 3-10-2022
Conform Bouwbesluit : woonfunctie 10% van het vloeroppervlakte met een 0,5 m2 als minimum eis.
Alleen glasoppervlakte vanaf 0,6 m boven vloer.
Hoogte oppervlakte 2,6m + vloer.

Begane grond

Appartement 1 begane grond links

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten	voldoende
Woonkamer-keuken	38,60 m2	3,96 m2	0,79 3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42 0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	14,50 m2	2,45 m2	0,79 1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	19,05 m2	2,45 m2	0,79 1,94 m2	ja

Appartement 2 begane grond rechts

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten	voldoende
Woonkamer-keuken	36,05 m2	4,90 m2	0,79 3,87 m2	ja
		2,12 m2	0,42 0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	14,63 m2	1,85 m2	0,79 1,46 m2	ja
Slaapkamer 2	7,84 m2	0,88 m2	0,79 0,70 m2	nee
Slaapkamer 2*	7,00 m2	0,88 m2	0,79 0,70 m2	ja

Appartement 3 1^e verdieping links

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten	voldoende
Woonkamer-keuken	38,60 m2	3,96 m2	0,79 3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42 0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	13,33 m2	2,45 m2	0,79 1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	10,08 m2	2,10 m2	0,79 1,66 m2	ja

Appartement 4 1^e verdieping midden

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten	voldoende
Woonkamer-keuken	37,78 m2	3,96 m2	0,79 3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42 0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	13,80 m2	2,45 m2	0,79 1,94 m2	ja

Appartement 5 1^e verdieping rechts

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,90 m ²	3,96 m ²	0,79	3,13 m ²	ja
		2,12 m ²	0,42	0,89 m ²	ja
Slaapkamer 1	15,81 m ²	2,45 m ²	0,79	1,94 m ²	ja
Slaapkamer 2	9,92 m ²	2,10 m ²	0,79	1,66 m ²	ja

Appartement 6 2^e verdieping links

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	38,60 m ²	3,96 m ²	0,79	3,13 m ²	ja
		2,12 m ²	0,42	0,89 m ²	ja
Slaapkamer 1	13,33 m ²	2,45 m ²	0,79	1,94 m ²	ja
Slaapkamer 2	10,08 m ²	2,10 m ²	0,796	1,66 m ²	ja

Appartement 7 2^e verdieping midden

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,78 m ²	3,96 m ²	0,79	3,13 m ²	ja
		2,12 m ²	0,42	0,89 m ²	ja
Slaapkamer 1	13,80 m ²	2,45 m ²	0,79	1,94 m ²	ja

Appartement 8 2^e verdieping rechts

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,90 m ²	3,96 m ²	0,79	3,13 m ²	ja
		2,12 m ²	0,42	0,89 m ²	ja
Slaapkamer 1	15,81 m ²	2,45 m ²	0,79	1,94 m ²	ja
Slaapkamer 2	9,92 m ²	2,10 m ²	0,79	1,66 m ²	ja

Appartement 9 3^e verdieping links

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	41,34 m ²	5,25 m ²	0,79	4,15 m ²	ja
Slaapkamer 1	13,33 m ²	1,96 m ²	0,79	1,55 m ²	ja
Slaapkamer 2	10,08 m ²	1,96 m ²	0,79	1,55 m ²	ja

Appartement 10 3^e verdieping rechts

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	59,22 m ²	5,25 m ²	0,79	4,15 m ²	nee

Woonkamer-keuken*	41,50 m2	5,25 m2	0,79	4,15 m2	ja
Slaapkamer 1	15,68 m2	1,96 m2	0,79	1,55 m2	ja
Slaapkamer 2	13,75 m2	1,96 m2	0,79	1,55 m2	ja

* Krijtstreepmethode toegepast.

B. van der Graaf