

1

BEREKENING DAGLICHTTOETREDING VOLGENS BOUWBESLUIT art. 3.31

a.De constructie (onderdelen) met bevestigingen en/of verankeringen c.a. moeten worden uitgevoerd volgens -berekeningsuitgangspunten van de verantwoordelijke hoofdconstructeur aan de hand van duidelijke tekeningen.

-De Omgevingsvergunning.

-Bouwbesluit 2012 en de Gemeentelijke Bouwverordening.

b.Door of namens de (hoofd)constructeur dient toezicht te worden gehouden op een juist en zorgvuldig uitvoering van de betreffende constructies.

c.Eventueel geplaatste opmerkingen (behorend bij het Besluit) in berekening(en) en/of tekening(en) dan wel aanwijzingen op het werk moeten worden nagekomen.

d.De begane grond en 1^e verdieping van het gebouw en/of bouwer zijn verantwoordelijk voor het juist nakomen van de voorwaarden omgevingsvergunning.

De Gemeente is niet verantwoordelijk

nieuwbouw appartementencomplex Biezenkamp 2 te Leusden.

21637

3-10-2022

woonfunctie 10% van het vloeroppervlakte met een 0,5 m2 als minimum eis.

Alleen glasoppervlakte vanaf 0,6 m boven vloer.

Hoogte oppervlakte 2,6m + vloer

Begane grond

Appartement 1 begane grond links

zie voorwaarden omgevingsvergunning

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	38,60 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	14,50 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	19,05 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja

Appartement 2 begane grond rechts

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	36,05 m2	4,90 m2	0,79	3,87 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	14,63 m2	1,85 m2	0,79	1,46 m2	ja
Slaapkamer 2	7,84 m2	0,88 m2	0,79	0,70 m2	nee
Slaapkamer 2*	7,00 m2	0,88 m2	0,79	0,70 m2	ja

Appartement 3 1^e verdieping links

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	38,60 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	13,33 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	10,08 m2	2,10 m2	0,79	1,66 m2	ja

Appartement 4 1^e verdieping midden

Ruimten	vloeropper.	Glasopper-vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,78 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	13,80 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja

Appartement 5 1^e verdieping rechts

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,90 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	15,81 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	9,92 m2	2,10 m2	0,79	1,66 m2	ja

Appartement 6 2^e verdieping links

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	38,60 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	13,33 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	10,08 m2	2,10 m2	0,796	1,66 m2	ja

Appartement 7 2^e verdieping midden

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,78 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	13,80 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja

Appartement 8 2^e verdieping rechts

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	37,90 m2	3,96 m2	0,79	3,13 m2	ja
		2,12 m2	0,42	0,89 m2	ja
Slaapkamer 1	15,81 m2	2,45 m2	0,79	1,94 m2	ja
Slaapkamer 2	9,92 m2	2,10 m2	0,79	1,66 m2	ja

Appartement 9 3^e verdieping links

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	41,34 m2	5,25 m2	0,79	4,15 m2	ja
Slaapkamer 1	13,33 m2	1,96 m2	0,79	1,55 m2	ja
Slaapkamer 2	10,08 m2	1,96 m2	0,79	1,55 m2	ja

Appartement 10 3^e verdieping rechts

<u>Ruimten</u>	vloeropp.	Glasopper- vlakte	Equivalenten		voldoende
			Cb	glasopper.	
Woonkamer-keuken	59,22 m2	5,25 m2	0,79	4,15 m2	nee

Woonkamer-keuken*	41,50 m2	5,25 m2	0,79	4,15 m2	ja
Slaapkamer 1	15,68 m2	1,96 m2	0,79	1,55 m2	ja
Slaapkamer 2	13,75 m2	1,96 m2	0,79	1,55 m2	ja

* Krijtstreepmethode toegepast.

