

zie voorwaarden
omgevingsvergunning



Ventilatieberekening bouwbesluit / NEN 1087

datum; 19-3-2024
kenmerk 22-054.VEN.001.19-03
betreft; Landgoed Den Treek-Henschoten, verplaatsen schaapskooi Heetvelderweg Den Treek

nr	ruimte	functie	vloer.opp.m2	basis.opp.2600	eis dm3/s/m2	eis min.	vent.eis per ruimte	toevoer		afvoer		concl.
0.1	entree***	verkeersruimte	9,6	9,6				14	vanuit hal./entree	14	naar buiten**	voldoet
0.2	meterkast	meterruimte	0,3	0,3	2.0	2.0	2.0	2	vanuit hal/entree	2	naar hal/entree	voldoet
0.3	bijkeuken	bergruimte/technische ruimte	7,1					14	vanuit hal/entree	24,2	naar buiten**	voldoet
								10,2	vanuit slaapkamer			
0.4	badkamer	bad-toiletruimte	7,1			14	14	14	vanuit hal/entree	14	naar buiten**	voldoet
0.5	living	verblijfsruimte	8,4	68	0,9	21	61,2	61,2	van buiten*	51	naar buiten**	
									vanuit slaapkamer	10,2	naar entree	voldoet
0.6	slaapkamer	verblijfsruimte	12,3	8,8	0,9	7	11,07	11,07	van buiten*	11,07	naar berging	voldoet
0.7	slaapkamer verdieping	onbenoemde ruimte	20	..	0,9	..	18	18	vanuit living	12	naar entree	
										6	naar badkamer	voldoet
0.8	slaapkamer verdieping	onbenoemde ruimte	15,1	..	0,9	..	13,58	13,58	vanuit slaapkamer	13,58	naar entree	voldoet
0.9												
0.10								158,05			158,05	

* mechanische toevoer De definitieve untit en praktijkberekening verbonden aan de unitkeus wordt bepaald iom met de installateur, Deze gegevens worden nog verstrekt aan de gemeente.

** mechanische afvoer

*** overstroomruimte