



Datum

13 november 2017

College van Burgemeester en Wethouders  
Gemeente Rhenen  
t.a.v. dhr. M. van Dee  
Postbus 201  
3910 AE Rhenen

Onderwerp

Voorontwerpbestemmingsplan Brandweerkazerne, Elst (Ut.).

Geachte heer Van Dee,

Op 10 oktober jl. heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van een vooroverleg, art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan Brandweerkazerne, Elst (Ut.). Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

### Omgevingsveiligheid

Na bestudering van het voorontwerpbestemmingsplan concludeer ik dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied ligt van een transportroute van gevaarlijke stoffen per weg, spoor of water, dan wel van objecten die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het plangebied valt wel binnen het invloedsgebied van een hogedruk aardgastransportleiding (kenmerk W-526-06). Het zogenaamde invloedsgebied (1% letaliteitsgrens) van deze aardgastransportleiding bedraagt 70 meter, waardoor deze contour (gedeeltelijk) over het plangebied valt. Conform artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Ik adviseer u om de verantwoording van dit groepsrisico op te nemen in paragraaf 4.4. van het voorontwerpbestemmingsplan.

Een aandachtspunt vormt het risico op overstroming. Tijdens het hoge water van 1995 (waterhoogte bij Lobith; 16.55m) lag de waterlijn dichtbij het plangebied. De maximale waterhoogte bij Lobith bedraagt 17.65 meter, en hoewel dit niet hoeft te betekenen dat het water bij Elst mogelijk ook een meter hoger kan komen, is het voor mij onduidelijk of bij deze hoge waterstand het plangebied kan overstromen. Ik adviseer u om eventuele overstromingsrisico's in overleg met het Waterschap in kaart te brengen.

**Contactpersoon**

G.F. ten Haken  
Afdeling Beleid en Expertise  
Directie Risicobeheersing

Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht

088 878 3706  
f.ten.haken@vru.nl

Ons kenmerk  
17.0012637

Uw kenmerk

Bijlagen

**Veiligheidsregio Utrecht**

Postbus 3154  
3502 GD Utrecht  
088 878 1000  
info@vru.nl  
www.vru.nl  
www.vrubrandweer.nl  
 veiligheidsregioutrecht  
 @vrutrecht

**Iban**

NL18 BNGH 0285 1331 79

**kvk**

51817330

### Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Naast de externe veiligheid heb ik ook gekeken naar de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Het plangebied is goed bereikbaar en is in voldoende mate voorzien van bluswatervoorzieningen. Ten aanzien van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening is het dan ook niet noodzakelijk om u te adviseren om aanvullende maatregelen te treffen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer G.F. ten Haken, afdeling Beleid en Expertise, [f.ten.haken@vru.nl](mailto:f.ten.haken@vru.nl) of telefonisch op 088-8783706.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Booijs', is positioned below the closing text.

H. Booijs  
Afdelingshoofd Beleid & Expertise  
Directie Risicobeheersing

i.a.a:

- VRU, Afdeling Preventie 3, team Vergunningen & Advisering.
- Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.