

Bodemweerstand-certificaat BRL-K903 tankinstallaties (REIT)

Afgegeven door ondervermeld installateur

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2230 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 41 44 400
Telefax 070 - 41 44 420
Internet: www.kiwa.nl



Opdrachtgever

Technisch Bureau W.Janssen BV
Columbusstraat 183
2561 AG Den Haag

Wenken voor de afnemer

Indien de installateur niet volgens de voorschriften heeft gehandeld of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met:
a. de installateur en zonodig met b. Kiwa.

Datum melding

Datum uitvoering

06-05-2004 02-06-2004

Plaats van de installatie (adres)

KPN gebouw

v.Esveldstraat 31

Utrecht

De meting is bepaald met behulp van grondmonsters.

Tank(s) in te graven: ☒ BRL-K903 ☐ BRL-K901

Maximale diepte van de tankbodem onder het maaiveld

2,25 meter

Meetresultaten

Bodemweerstand in ohm/m	Diepte onder maaiveld in m	Bodemweerstand in ohm/m	Diepte onder maaiveld in m	Aantal liter	Inhoud liter
	A		B	A	B
49	1,0	30	1,0	1	4.000
42	1,5	25	1,5		
30	2,0	17	2,0		
25	2,5	13	2,5		
	3,0		3,0		
	3,5		3,5		
	4,0		4,0		
	4,5		4,5		
	5,0		5,0		

Overeenkomstig de richtlijn van de Commissie Preventie van Ruis van de Nederlandse Organisatie (NEN) wordt uit bovenstaande meetresultaten de volgende conclusies getrokken:

Kathodische bescherming van de tanks en de bijbehorende leidingen is:

☒ wel nodig

☐ niet nodig

Opmerkingen

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, wordt het door de installateur uitgevoerde installatiecontroles geacht te voldoen aan de bij Kiwa te raadplegen richtlijn BRL-K903 (REIT).

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiecontroles zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903 (REIT).

De installateur aanvaardt de aansprakelijkheid.

Uitgevoerd door (bedrijfsnaam en adres installateur)

Handtekening en ondertekening

Technisch Bureau W.Janssen BV
Columbusstraat 183

2561 AG Den Haag

R. Oostdorp

Handtekening

Datum

13-08-2004

Registratie Kiwa

Registratienummer

Datum

Unit tankinstallatie
en bodemkwaliteit

Exemplaar bestemd voor

Eigenaar

Provincie

Gemeente

Installateur

Kiwa N.V.

TQ04804 30 AUG. 2004

Kiwa N.V.

Installatie-certificaat BRL-K903 tankinstallaties (REIT)

Afgegeven door ondervermeld installateur

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet: www.kiwa.nl



Opdrachtgever

Technisch Bureau W.Janssen BV
Columbusstraat 183
2561 AG Den Haag

Wenken voor de afnemer

Indien de installateur niet volgens de voorschriften heeft geïnstalleerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met:
a. de installateur; en zonodig met b. Kiwa.

Datum melding Datum uitvoering

06-05-2004 02-06-2004

Plaats van de installatie (adres)

KPN Gebpuw
van Esveldstraat 31
3572 KK Utrecht.

Installatie

☒ compleet ☐ deel ☐ groot ☒ klein

Tank	Product	Inhoud m ³	Diameter in m	Totale lengte in m	Producent tank/bak	Nr. tank/bak	OVb-nr.
1	Gasolie	4	1,27	3,42	AJD	4128	80862
2							
3							
4							
5							
6							

Nadere omschrijving van de installatie¹

Tanksituatie	☒ ondergronds	bovengronds	tank opvangbak bovengronds
Tankwand	☒ enkelwandig	dubbelwandig	
Tankmateriaal	☒ staal	RVS	GVK
Tankcoating uitwendig	bitumen	☒ epoxy	PUF
Leidingsituatie	☒ ondergronds	bovengronds	
Leidingwand	☒ enkelwandig	dubbelwandig	flexibel
Leidingmateriaal	☒ staal	RVS	koper
Leidingcoating/deklaag	☒ PE	gegalvaniseerd	GVK
Parsleiding(en)	ja	☒ nee	thermostaat
Manteibuis	ja	☒ nee	geen
Kathodische bescherming	☒ ja	nee	

¹ De uitvoering van de installatie is conform de geldende BRL-K903.

² De controles van de installatie zijn conform de geldende BRL-K903.

De afwijkingen van de installatie zijn vermeld onder de afwijkingen, bijvoorbeeld: ^{1/3 deel} tankcoating inwendig verf.

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, verklaren wij dat de installateur in overeenstemming met de voorschriften van de BRL-K903 (REIT) heeft geïnstalleerd.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de voorschriften van de BRL-K903 (REIT).

Uitgevoerd door: Naam, naam en adres installateur

Naam van de verantwoordelijke uitvoerder

Technisch Bureau W.Janssen BV
Columbusstraat 183
2561 AG Den Haag

R. Osendarp
Handtekening Datum
13-08-2004

Registratie Kiwa

Exemplaar bestemd voor

Registratienummer Datum Unit tankinstallatie en bodemkwaliteit

Eigenaar Provincie
Gemeente Installateur
Kiwa N.V.

15-08-2004 20 AUG 2004

Bak-/Tankcertificaat¹

Betreffende metalen opvangbak of stalen tank voor drukloze opslag van vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten

Opdrachtgever

Grovo B.V.
Postbus 64
2770 AB BOSKOOP

Plaats van inrichting / bak/tank¹ is verzonden aan

.....
.....
.....

kiwa



Partner for progress

Kiwa N.V.

Certificatie en Keuringen

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 41 44 400

Telefax 070 41 44 420

Internet www.kiwa.nl

E-mail certif@kiwa.nl

Exemplaar certificaat

blauw
geel
groen
rose
wit

Bestemd voor

gemeente
eigenaar
opdrachtgever
fabrikant
Kiwa N.V.

Datum

verzonden op

24

Registratie

nummer van certificaat

Gegevens van de bak/tank¹

☐ ondergronds
☐ horizontaal

☐ bovengronds
☐ vertikaal

☐ enkelwandig
☐ compartiment

☐ dubbelwandig

bak/tank¹:

☐ staal

☐ roestvaststaal

☐ BRL-K

bak/tankbekleding¹

uitwendig:

☐ epoxy

☐ bitumen

inwendig:

☐ epoxy

nominale
inhoud in liters

uitwendige
breedte/dia¹ in mm

lengte in mm

hoogte in mm

nummer
van de bak/tank¹

4.000

3.420

4128/04070261

Opmerkingen

Wenken voor de
de afnemer
op achterzijde
certificaat

Verklaring van Kiwa

Hierbij verklaart Kiwa N.V., gevestigd te Rijswijk, ten dezen vertegenwoordigd door haar directeur Certificatie en Keuringen, de heer ing. B. Meekma, dat het met ingang van
1 maart 1983

aan

A.J. Dijkman B.V.

Rijswijk,

gevestigd te

Handelskade 15

Postbus 67, 4200 AB Gorinchem

Telefoon 0183 62 24 77, Fax 0183 62 17 67

E-mail info@ajdijkman.nl

Kiwa N.V.

(ing. B. Meekma)

door het aangaan van een certificatie-overeenkomst met voornoemd bedrijf tot wederopzegging het recht heeft verleend om in Nederland metalen opvangbakken en stalen tanks voor ondergrondse en bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen onder Kiwa-keur te leveren.

Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Handelsregister