

Ko van Schaik

Van: Lely - Nieuwenhuis, Nynke <nlely@wve.nl>
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2012 15:15
Aan: Ko van Schaik
Onderwerp: RE: vraag

Geachte meneer van Schaik,

Via mijn collega Evert Jansen kreeg ik u aanvraag voor de beoordeling van de uitbreidingsplannen aan de Zeisterweg 53 in Woudenberg. Aangezien de uitbreiding van het verhard oppervlak kleiner is dan 1 ha hoeft er geen watervergunning bij het waterschap aangevraagd te worden. Wel zien wij graag dat de hemelwaterafvoer van de daken niet aan aangesloten wordt op de riolering maar afgekoppeld wordt naar het oppervlaktewater. De watergangen op in het plangebied zijn primaire watergangen van het waterschap, welke voor onderhoud bereikbaar dienen te blijven. Wat ik opmaak uit de tekeningen wordt aan deze randvoorwaarde voldaan.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn,

Met vriendelijke groet,

Nynke Lely-Nieuwenhuis

Adviseur / Beleidsontwikkelaar Water en Ruimtelijke Ontwikkeling
Waterschap Vallei en Veluwe

Doorkiesnummer : 033-4346164

Waterschap Vallei & Eem is verhuisd. Vanaf maart 2012 is samen met Waterschap Veluwe ons nieuwe adres:

Waterschap Vallei & Eem

Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn

Van: Ko van Schaik [<mailto:k.vanschaik@ar-bedrijfsontwikkeling.nl>]

Verzonden: maandag 22 oktober 2012 8:23

Aan: Jansen, Evert

Onderwerp: RE: vraag

Goede morgen,

Bijgaand situatieschetsen . In rood is de nieuwbouw aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Ko van Schaik

Adviseur Bedrijfsontwikkeling

Bedrijfsontwikkeling



Adviesdienst Bedrijfsontwikkeling B.V.
Van Zuijlen Van Nieveltlaan 75 Barneveld
Postbus 610, 6700 AP Wageningen
T 0317-499599

M 06-55851253
F 0342-404865
E k.vanschaik@ar-bedrijfsontwikkeling.nl
I www.ar-bedrijfsontwikkeling.nl

Van: Jansen, Evert [<mailto:EJansen@wve.nl>]

Verzonden: vrijdag 19 oktober 2012 12:44

Aan: Ko van Schaik

Onderwerp: RE: vraag

Geachte heer van Schaik,

Graag inzicht waar de vergroting van het bouwvlak gesitueerd is.

Graag inzicht in de bouwplannen en de toename van het verhard oppervlak als de stal is gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,

Evert Jansen

Beleidsmedewerker planvorming / Accountmanager Utrechtse Heuvelrug

Waterschap Vallei en Veluwe i.o.

Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn

Doorkiesnummer : 033-4346335

Van: Ko van Schaik [<mailto:k.vanschaik@ar-bedrijfsontwikkeling.nl>]

Verzonden: woensdag 17 oktober 2012 11:26

Aan: Info WVE

Onderwerp: vraag

Cliënt R. van de Lagemaat, Zeisterweg 53, 3931 ME Woudenberg heeft bij de gemeente Woudenberg een vergroting van het bouwblok aangevraagd.

De gemeente stelt als eis dat het waterschap positief moet adviseren inzake dat er geen onevenredige aantasting van de waterhuishouding en waterkwaliteit mag zijn. Wat moeten we aanleveren of komt er iemand van uw organisatie langs om dit te bespreken?

Graag even contact hierover.

Met vriendelijke groet,

Ko van Schaik

Adviseur Bedrijfsontwikkeling

Bedrijfsontwikkeling



Adviesdienst Bedrijfsontwikkeling B.V.

Van Zuijlen Van Nieveltlaan 75 Barneveld

Postbus 610, 6700 AP Wageningen

T 0317-499599

M 06-55851253

F 0342-404865

E k.vanschaik@ar-bedrijfsontwikkeling.nl

I www.ar-bedrijfsontwikkeling.nl