

Sterk in akoestiek en ruimte

- Verkeerslawaaï
- Industrielawaai
- Bouwakoestiek
- Planologische akoestiek

Opdrachtgever:

Bot Bouw Initiatief

K.P.C. de Bazelweg 2

1703 DJ Heerhugowaard

Contactpersoon:

Dhr. ing. P. I. Adema

T 072-5752767

Behandel door:

J. Vos

Datum 18 februari 2019

Wijziging 28 januari 2020

Adviesbureau VOBRU.

Middeldijk 12

7711 CB NIEUWLEUSEN

Tel : 0529 - 483858

Mob : 06 - 51497528

Rapport 307/16012019-v3

Akoestisch onderzoek

De Kooimeer

Gemeente Alkmaar

	Inhoud	Pag.
1	Inleiding	3
1.1	Leeswijzer	5
2	Wettelijk kader wegverkeerslawaa	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Grenswaarden verkeerslawaa	7
2.3	Bron- overdrachtmaatregelen	7
2.4	Voorwaarden voor ontheffing	7
2.5	Dove gevel	8
2.6	Binnenwaarden	9
2.7	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	9
2.8	Akoestisch relevant jaar	10
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	11
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Wegverkeerslawaa	11
3.3	Omgevingsparameters	13
3.4	Rekenmodel	13
4	Resultaten en toetsing	14
4.1	Wegverkeerslawaa	14
4.2	Afweging bron- overdrachtmaatregelen	17
4.3	Hogere grenswaarden	17
4.4	Cumulatieve geluidbelasting	18
4.5	Toetsing	18
5	Conclusie	19

Bijlage 1: Figuren

- Figuur 1: Overzicht plangebied
- Figuur 2: Rekenpunten woongebouw Noord
- Figuur 3: Rekenpunten woongebouw midden.
- Figuur 4: Rekenpunten woongebouw Zuid
- Figuur 5: Overzicht objectnummers
- Figuur 5a: Model verkeerswegen
- Figuur 6: Per verdieping weergave hoogte balkonscherm.
- Figuur 7: hogere waarde per verkeersweg, per gevel

Bijlage 2: Invoergegevens wegverkeerslawaa

Bijlage 3: Rekenresultaten per wegvak L_{den} excl. balkon afscherming incl. aftrek artikel 110g

Bijlage 4: Rekenresultaten cumulatief L_{den} excl. balkon afscherming excl. aftrek artikel 110g

Bijlage 5: Rekenresultaten per wegvak L_{den} incl. balkonafscherming incl. aftrek artikel 110g

Bijlage 6: Rekenresultaten ter plaatse van de balkons, per rekenpunt en rekenhoogte

Bijlage 7: Verkeersgegevens gemeente Alkmaar

1 Inleiding

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bot Bouw te Heerhugowaard. Het onderzoek omvat vervangende nieuwbouw van het huidige verpleeghuis De Kooimeer door een appartementengebouw (huur en koopappartementen), gelegen aan de Vondelstraat te Alkmaar.

In kader van de bestemmingsplanwijziging is het voorliggend onderzoek uitgevoerd voor het inzichtelijk maken van de geluidbelasting ten gevolge van de verkeerswegen op de gevels van het toekomstig appartementen gebouw. Het bouwplan is omsloten door de navolgende verkeerswegen:

- Vondelstraat.
- Heilooër Tolweg.
- Smaragdweg.
- Op-afrit A9.
- Kooimeer rotonde.
- N242 Ommering.

De in de directe omgeving gelegen 30 km/uur verkeerswegen,

- Albertine Agnesstraat.
- Arcadialaan.


zijn in kader van een goede ruimtelijke ordening in het onderzoek opgenomen.

Het bouwplan is te typeren als vervangende nieuwbouw in een binnenstedelijke situatie. Ten opzichte van de A9/N242 (autosnelweg) betreft het een buitenstedelijke situatie. De betreffende planlocatie is in afbeelding 1 weergegeven en een impressie van de nieuwbouw in afbeelding 2.


Afbeelding 1 planlocatie De Kooimeer



Afbeelding 2 impressie nieuwbouw



Zuidoost gevel. Bron: GeO architecten



Noordwest gevel. Bron: GeO architecten

Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï op de gevels (per wegvak en per verdieping) van het woongebouw.

De vastgestelde geluidsbelasting wordt voor de geluidsgevoelige objecten vervolgens getoetst aan het geldende wettelijke kader Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijk geluidbeleid 2016. Een overzicht van de planlocatie is opgenomen in figuur 1, bijlage 1.

Wanneer voor de geluidsgevoelige objecten de in de Wgh gestelde grenswaarden voor wegverkeerslawaai wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar kan worden vastgesteld.

In het voorliggend rapport is de werkwijze en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van het wegverkeerslawaai beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3.

De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 sluit de rapportage af met een conclusie van de rekenresultaten.

De figuren zijn opgenomen in bijlage 1 en de invoergegevens in bijlage 2. In bijlage 3 t/m 5 zijn de rekengegevens (L_{den}) opgenomen. In bijlage 6 zijn de bepaalde rekenresultaten opgenomen per balkon en het betreffende rekenpunt. De door de gemeente Alkmaar aangeleverde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 7.

2 Wettelijk kader wegverkeerslawaaï

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is afhankelijk van het aantal rijstroken van de verkeersweg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Het plangebied is gelegen in een binnenstedelijke situatie en t.o.v. de A9/N242 (autosnelweg) in een buitenstedelijke situatie.

In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- *buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;*
- *binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.*

De betreffende zonebreedte van de verkeerswegen is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Binnenstedelijk gebied ¹	Buitenstedelijk gebied ²
1 of 2	200	250
3 Of 4	350	400
5 of meer	--	600

¹ Artikel 74 lid 1, sub a.

² Artikel 74 lid 1, sub b.

De in de directe omgeving van het plangebied gelegen 30 km/uur verkeerswegen vallen buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder, maar in kader van een goede ruimtelijke ordening is het effect van deze wegen in het onderzoek nader beschouwd.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} waarde in dB bepaald.

De L_{den} waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;

- het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting wordt getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder en het beleid van de gemeente Alkmaar. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, dient een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar te worden vastgesteld.

2.2 Grenswaarden verkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder, artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties binnen zones. In artikel 83 lid 5 en 7 is de maximale grenswaarde voor vervangende nieuwbouw in een binnen- en buitenstedelijke situatie vermeld. De planvorming van De Kooimeer betreft vervangende nieuwbouw in binnenstedelijk gebied, met een maximale toelaatbare grenswaarde van 68 dB. Ten opzichte van de A9/N242 (autosnelweg) betreft de planvorming een buitenstedelijke situatie. In tabel 2.2 zijn de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor vervangende nieuwbouw langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing
		[dB]
Vervangende nieuwbouw	48	68 ¹
Vervangende nieuwbouw	48	58 ²

¹ Wgh: artikel 83 lid 5, binnenstedelijk gebied;

² Wgh: artikel 83 lid 7; buitenstedelijk gebied.

2.3 Bron- overdrachtmaatregelen

In kader van de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt in bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te verminderen.

- Bronmaatregelen: bijvoorbeeld toepassing geluidreducerend wegdek.
- Overdrachtsmaatregelen: bijvoorbeeld geluidschermen en/of afschermdende bebouwing.
- Ontvangermaatregelen: bijvoorbeeld afscherming balkon/loggia. Indeling van de woning.

De ontheffingsvoorwaarden en ontvanger maatregelen worden nader gedefinieerd in de notitie 2016, beleid hogere waarden Wet geluidhinder' van de gemeente Alkmaar.

2.4 Voorwaarden voor ontheffing

In de notitie 2016 'beleid hogere waarden Wet geluidhinder' van de gemeente Alkmaar is in hoofdstuk 3.2 een overzicht gegeven van de ontheffingsgronden om een hogere geluidbelasting toe te staan dan de voorkeurswaarde.

Het project Kooimeer betreft vervanging van bestaande geluidgevoelige bebouwing en voldoet daarmee aan de ontheffingsgrond paragraaf 3.2.1 sub 4.

Voor het verlenen van een hogere waarde zijn de in hoofdstuk 3.2.3 aangegeven randvoorwaarden van toepassing. De randvoorwaarden zijn:

1. de woning heeft ten minste één gevel met een geluidsniveau dat gelijk aan of lager is aan de voorkeurswaarde per bron en per zone uit de Wgh.
2. De verblijfsruimten van de woning dienen voor tenminste 30% van het vloeroppervlakte aan de geluidluwe zijde te zijn geprojecteerd.
3. indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Indien de buitenruimte aan de geluidbelaste zijde is gesitueerd, dan mag het gecumuleerde geluidniveau ter plaatse van de buitenruimte niet meer zijn dan de betreffende voorkeurswaarde + 5 dB.

Eis m.b.t. cumulatie van geluidbelasting

4. Bij de beoordeling omtrent gecumuleerde geluidbelasting wordt een gecumuleerde geluidbelasting die de maximale toelaatbare geluidbelasting van de betreffende bron niet overstijgt, zonder meer toelaatbaar geacht.

Bijzondere omstandigheden

5. Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen, zogenaamde inherente afwijkingsbevoegdheid.

2.5 Dove gevel

Toetsing aan de grenswaarden voor verkeerslawaai dient uitgevoerd te worden ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In afwijking van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van de Wet niet verstaan:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Indien een gevel voldoet aan de bovenstaande beschrijving is sprake van een zogenaamde 'dove' gevel. Omdat een 'dove' gevel volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden bij dit type gevel achterwege blijven.

Voor het project Kooimeer is de hoogste geluidbelasting lager dan de maximale grenswaarde, zodat een geluiddove gevel niet van toepassing is.

2.6 Binnenwaarden

Wanneer een hogere waarde wordt vastgesteld gelden de normen voor het binnenniveau in de geluidgevoelige ruimtes van de woning zoals opgenomen artikel 111 lid 2 van de Wet geluidhinder.

Voor het plan Kooimeer geldt een binnenwaarde van L_{den} 33 dB. Bij wijziging van de geluidproductieplafonds (rijksweg) geldt het kader zoals omschreven in paragraaf 11.3.3.3 Wet milieubeheer. Onder geluidgevoelige ruimten worden verstaan: slaap-, woon- en eetkamers, alsmede keukens met een vloeroppervlak van minstens 11 m².

2.7 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidshinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de Minister bepaald.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' staatscourant 2012 nr. 11810, d.d. 27 juni 2012. Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift gewijzigd (Staatscourant 2014, nr. 10330). De wijziging betreft de aftrek van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1).

Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer, een aftrek van 2 dB tot maximaal 4 dB worden toegepast en voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB.

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110 g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting;
- 0 dB bij bepaling van de geluidwering van de gevel (toepassing art. 3.2 en 3.3 Bouwbesluit 2012 en art. 111b Wgh).

De snelheid op de verkeerswegen bedraagt

- Vondelstraat: 50 km/u;
- Heilooër Tolweg: 50/70 km/u;
- Smaragdweg: 50/80 km/u;
- Op-afrit A9: 50/70/100 km/u;
- N242 Ommering: 80 km/u;
- Rtonde Kooimeer: 50 km/u;
- Albertine Agnesstraat: 30 km/u;
- Arcadialaan: 30 km/u.

Op de verkeerswegen Smaragdweg en de op-afrit A9 wijzigt de snelheid op een afstand van respectievelijk 210 meter en 240 meter van het woongebouw naar 50 km/uur. Deze afstand is groter dan de zone van de desbetreffende verkeerswegen, derhalve is een aftrek gehanteerd van 5 dB. De wettelijk snelheid op de Heilooër Tolweg wijzigt op een afstand van circa 135 meter van het woongebouw van 50 km/u naar 70 km/u, derhalve is per wegvak een aftrek gehanteerd van respectievelijk

5 en 2 dB. Voor de N242 Ommering/afrit zuid is een aftrek gehanteerd van 2 dB. Voor de verkeerswegen met een snelheidsregiem van 30 km/uur is een aftrek van 5 dB gehanteerd.

2.8 Akoestisch relevant jaar

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de geprognoseerde verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante jaar.

Tenzij de geplande ontwikkelingen aanleiding geven tot een duidelijk maatgevend jaar, wordt uitgegaan van de situatie (tenminste) 10 jaar na plandatum. Op deze wijze wordt bij de berekeningen rekenschap gehouden met de autonome groei van het verkeer.

De verkeerscijfers peiljaar 2028 zijn aangeleverd door de gemeente Alkmaar. Voor het akoestisch relevante jaar 2029 is een autonome groei gehanteerd van 1 %. Een overzicht van de gehanteerde verkeersintensiteiten, inclusief een verdeling over de verschillende voertuigcategorieën, voor het peiljaar 2029 is opgenomen in tabel 3.1.

Voor de op- en afrit A9, verkeersplein Kooimeer en Heilooër Tolweg is gebruik gemaakt van de verkeersgegevens uit het geluidregister¹ van Rijkswaterstaat. De betreffende wegvakken zijn weergegeven in tabel 3.1.

Een gedetailleerde weergave van de verkeersintensiteiten, wegdektype en snelheid is weergegeven in bijlage 6.

¹ Download geluidregister februari 2019.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het betreft hier vervangende nieuwbouw van voormalig verpleegtehuis De Kooimeer door een nieuw appartementengebouw te Alkmaar. Voor een overzicht van het plangebied en de directe omgeving hiervan wordt verwezen naar bijlage 1, figuur 1 t/m 4.

3.2 Wegverkeerslawaaï

In het kader van dit akoestisch onderzoek is voor de effectbeschrijving van de aanwezige verkeerswegen op basis van etmaalintensiteiten akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per wegvak op het woongebouw, per verdieping.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 ex hfst. 3. art. 3.2, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen ingebracht in een grafisch computermodel Geomilieu V5.21, dat rekent conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III volgens Standaardrekenmethode II.

Voor de wegdekverharding is gerekend met de relevante correctiefactoren volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III.

De voor de berekening van de geluidsbelasting gehanteerde wegverkeerintensiteit is weergegeven in tabel 3.1. Een gedetailleerd overzicht van de invoer van de verkeersgegevens en wegdektype wordt gegeven in bijlage 2.

Tabel 3.1 Verkeersgegevens van de verkeerswegen (peiljaar 2029)

Weg	Etmaal intensiteit	Periode		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid
				Qlv	Qmv	Qzv	
Vondelstraat (richting noord)	11659	D	6,50	97,0	1,50	1,50	50 km/u
		A	2,90	97,0	1,50	1,50	
		N	1,40	97,0	1,50	1,50	
Vondelstraat (richting Zuid)	8513	D	6,50	97,0	1,50	1,50	50 km/u
		A	2,90	97,0	1,50	1,50	
		N	1,40	97,0	1,50	1,50	
Smaragdweg (richting west)	7705	D	6,50	92,0	4,00	4,00	80 km/u
		A	2,80	92,0	4,00	4,00	
		N	1,40	92,0	4,00	4,00	
Smaragdweg (richting oost)	7034	D	6,50	92,0	4,00	4,00	80 km/u
		A	2,80	92,0	4,00	4,00	
		N	1,40	92,0	4,00	4,00	
N9 Heilooër Tolweg (richting west)	26126	D	6,42	93,87	3,64	2,49	50/70 km/u
		A	3,55	96,25	1,60	2,15	
		N	1,1	91,74	3,37	4,89	
N9 Heilooër Tolweg (richting oost)	27022	D	6,24	93,45	3,66	2,89	70/50 km/u
		A	3,05	95,84	1,71	2,45	
		N	1,61	93,53	3,49	2,98	
N242 Ommering (richting zuid)	24208	D	6,56	90,43	6,54	3,02	80 km/u
		A	3,76	95,39	2,96	1,65	
		N	0,77	85,56	6,42	8,02	
N242 Ommering (richting noord)	24096	D	6,56	90,89	6,26	2,85	80 km/u
		A	3,76	95,60	2,86	1,54	
		N	0,77	86,02	6,45	7,53	
N242 (Afrit zuid)	6431	D	6,50	95,0	95,0	95,0	80 km/u
		A	2,80	2,50	2,50	2,50	
		N	1,40	2,50	2,50	2,50	
A9 Oprit	29096	D	6,27	92,99	4,82	2,19	50/70 km/u
		A	3,00	96,91	2,06	1,03	
		N	1,59	93,09	4,97	1,94	
A9 Afrit	25108	D	6,44	92,08	4,76	3,15	70/50 km/u
		A	3,70	96,34	1,94	1,72	
		N	0,99	88,35	3,61	8,03	
Albertine Agnesstraat	2733	D	6,55	99,0	0,50	0,50	30 km/u
		A	3,61	99,0	0,50	0,50	
		N	0,86	99,0	0,50	0,50	
Arcadialaan	2981	D	6,55	99,0	0,50	0,50	30 km/u
		A	3,61	99,0	0,50	0,50	
		N	0,86	99,0	0,50	0,50	
Kooimeer Verkeersplein (Wegvak 30880)	10626	D	6,34	93,43	3,08	3,49	50 km/u
		A	3,35	92,74	2,92	4,34	
		N	1,32	94,53	1,86	3,61	
Kooimeer Verkeersplein (Wegvak 21907)	23245	D	6,38	95,87	3,05	1,08	50 km/u
		A	3,62	98,74	0,73	0,53	
		N	1,12	93,52	3,12	3,36	

Kooimeer Verkeersplein (Wegvak 4944)	22708	D	6,41	93,14	4,09	2,76	50 km/u
		A	3,56	95,91	1,75	2,34	
		N	1,10	90,65	3,83	5,52	
Kooimeer Verkeersplein (Wegvak 31262)	5178	D	6,05	97,36	1,19	1,44	50 km/u
		A	3,08	98,45	0,43	1,12	
		N	1,89	97,03	1,46	1,51	

D: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit dagperiode (07.00-19.00 uur);
A: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit avondperiode (19.00-23.00 uur);
N: Gemiddelde uurintensiteit in procenten van etmaalintensiteit nachtperiode (19.00-23.00 uur);
Qlv: Gemiddelde uurintensiteit lichte motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
Qmv: Gemiddelde uurintensiteit middelzware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode;
Qzv: Gemiddelde uurintensiteit zware motorvoertuigen in procenten voor betreffende periode.

3.3 Omgevingsparameters

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN). De verkeerswegen zijn als akoestisch hard ($B_f=0,0$) in de berekeningen meegenomen en het omliggende gebied voor 50% hard.

De diverse gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Met behulp van het berekeningsmodel zijn per wegvak, per verdieping voor het wegverkeer berekeningen uitgevoerd.

De geluidbelasting op het woongebouw is per gevel en per verdieping berekend op een hoogte van 1,50 m tot maximaal 42,5 m, met een onderling hoogteverschil van 3,0 meter per rekenpunt.

3.4 Rekenmodel

Voor de modellering van het rekenmodel is uitgegaan van het VO tekeninglijst d.d. 11 januari 2019, T-100, Kooimeer 2017010. De geluidbelasting inclusief aftrek art. 110g Wgh is per wegvak bepaald voor elke verdieping van het appartementengebouw. Hierbij is in eerste instantie geen rekening gehouden met afscherming ter plaatse van de balkons en loggia's.

Voor bepaling van een geluidluwe gevel (achterliggende gevel van het balkon) is een scherm (U vorm) gemodelleerd en telkens per verdieping verhoogd en afgestemd op de rekenhoogte van 1,5 meter t.o.v. de balkonvloer. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.

De massa van het scherm dient minimaal 10 kg/m^2 te zijn (bijvoorbeeld veiligheidsglas) en aan te sluiten op de balkonvloer. De rekenresultaten exclusief en inclusief afscherming en de schermhoogte is weergegeven in bijlage 5.

4 Resultaten en toetsing

4.1 Wegverkeerslawaaï

Resultaten

Voor het woongebouw De Kooimeer is in tabel 4.1 en 4.2 per verkeersweg en verdieping de berekende geluidsbelasting ter plaatse van de achterliggende balkons/loggia's gevel weergegeven (inclusief aftrek art. 110g). Met de aangegeven afschermdende maatregelen wordt ter plaatse van de achterliggende balkons/loggia's gevel voldaan aan de voorkeurswaarde.

Tabel 4.1 Geluidbelasting inclusief artikel 110g in L_{den} dB (exclusief en inclusief afscherming) ter plaatse van de balkons/loggia's voor de verkeerswegen Vondelstraat en Op/afrit N242.

Geluidbelasting inclusief aftrek art 110g, inclusief maatregelen							
			Vondelstr. Excl. Scherm	Scherm zijde Vondelstraat	Vondelstr. incl. Scherm	Op/afrit N242/A9 excl. Scherm	Op/afrit N242/A9 incl. scherm
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden			Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	47	Gevel voorkeurswaarde	46	47	47
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	49	1 m t.o.v. vloer balkon	46	48	47
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	49	1 m t.o.v. vloer balkon	46	48	47
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	49	1 m t.o.v. vloer balkon	44	48	47
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	49	1 m t.o.v. vloer balkon	43	48	47
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	49	1 m t.o.v. vloer balkon	41	49	48
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	48	1 m t.o.v. vloer balkon	40	49	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	48	1 m t.o.v. vloer balkon	39	49	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	48	1 m t.o.v. vloer balkon	38	49	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	48	1 m t.o.v. vloer balkon	37	49	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	47	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	47	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	47	1 m t.o.v. vloer balkon	35	50	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	47	1 m t.o.v. vloer balkon	34	50	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	49	1 m t.o.v. vloer balkon	48	48	47
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	51	1 m t.o.v. vloer balkon	48	48	48
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	51	1 m t.o.v. vloer balkon	45	48	46
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	51	1 m t.o.v. vloer balkon	45	48	47
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	51	1 m t.o.v. vloer balkon	44	49	47
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	51	1 m t.o.v. vloer balkon	43	49	48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	50	1 m t.o.v. vloer balkon	41	49	48
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	50	1 m t.o.v. vloer balkon	40	49	48
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	50	1 m t.o.v. vloer balkon	39	50	48
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	50	1 m t.o.v. vloer balkon	38	50	48
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	50	1 m t.o.v. vloer balkon	38	50	48
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	50	1 m t.o.v. vloer balkon	37	50	48
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	49	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	48
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	49	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	48
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	49	45
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	46	49	45
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	49	46
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	46	49	46

Geluidbelasting inclusief aftrek art 110g, inclusief maatregelen							
			Vondelstr. Excl. Scherm	Schermbelasting Scherm zijde Vondelstraat	Vondelstr. incl. Scherm	Op/afrt N242/A9 excl. Scherm	Op/afrt N242/A9 incl. scherm
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	46	48	44
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	49	45
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	49	45
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	47	44
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	49	45
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	47	44
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	43
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	43
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	43
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	58	1,3 m t.o.v. vloer Logia	48	49	30
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	58	1,3 m t.o.v. vloer Logia	47	49	31
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	57	1,2 m t.o.v. vloer Logia	47	48	35
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	47	42
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	48	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	42
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	42
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	42
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	42
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	48	43
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	48	43
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2	49	1,2 m t.o.v. vloer balkon	47	26	30
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5	51	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48	26	30
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8	52	1,2 m t.o.v. vloer balkon	47	26	30
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11	52	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47	26	29
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14	52	1,0 m t.o.v. vloer balkon	47	26	31
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	47	27	31
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	47	32	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23	52	0,7 m t.o.v. vloer balkon	47	33	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26	52	0,6 m t.o.v. vloer balkon	47	36	33
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29	52	0,6 m t.o.v. vloer balkon	46	--	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38	49	0,8 m t.o.v. vloer balkon	43	--	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41	50	0,8 m t.o.v. vloer balkon	44	--	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23	36		36	30	
019_B	Terras appartement zuidoost	26	46		45	37	
019_C	Terras appartement zuidoost	29	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	47	42	
019_D	Terras appartement zuidoost	32	53	0,8 m t.o.v. vloer balkon	46	43	
019_E	Terras appartement zuidoost	35	53	0,8 m t.o.v. vloer balkon	46	--	
019_F	Terras appartement zuidoost	38	53	0,8 m t.o.v. vloer balkon	45	--	
019A_A	Terras appartement zuidwest	41	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	45	--	
020_A	Terras appartement noordoost	23	34		34	27	
020_B	Terras appartement noordoost	26	42		42	37	
020_C	Terras appartement noordoost	29	50	0,8 m t.o.v. vloer balkon	43	39	

Tabel 4.2 Geluidbelasting inclusief artikel 110g in L_{den} dB (exclusief en inclusief afscherming) ter plaatse van de balkons/loggia's voor de verkeerswegen Kooimeer Rotonde en Heilooër Tolweg.

Geluidbelasting inclusief aftrek art 110g, inclusief maatregelen							
			Kooimeer, rotonde excl. Scherm	Kooimeer, rotonde incl. scherm	H.Tolweg excl. Scherm		H.Tolweg incl. scherm
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden		Lden		
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	48	48	43		
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	50	48	47		
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	51	48	49	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	51	48	50	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	51	48	51	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	51	48	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	51	47	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	51	46	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	51	45	53	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	51	44	53	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	51	44	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	51	43	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	50	42	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	50	42	53	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	49	48	44		
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	50	48	47		
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	51	48	49	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	51	48	50	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	51	48	51	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	51	48	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	51	47	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	51	46	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	51	46	52	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	51	45	52	1,2 m t.o.v. vloer balkon	47
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	51	44	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	51	44	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	51	43	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	51	42	53	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	49	42	38		
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	50	42	41		
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	50	42	41		
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	50	41	40		
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	50	42	40		
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	50	41	41		
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	49	41	40		
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	49	41	40		
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	49	42	41		
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	49	42	41		
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	49	42	41		
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	49	42	42		
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	6		50	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	--		49	1,0 m t.o.v. vloer balkon	47
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--		50	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	29		49	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	--		49	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	--		50	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	--		51	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	41		49	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	41		50	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	41		51	1,2 m t.o.v. vloer balkon + zij scherm hoogte 2.0 m	48
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	41		51	1,2 m t.o.v. vloer balkon + zij scherm hoogte 2 m	48
021_C	Terras appartement noordwest	29	24		49	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48

¹ In kader van de Wet geluidhinder art. 110g gehanteerde aftrek is opgenomen in hoofdstuk 2.7.

4.2 Afweging bron- overdrachtmaatregelen

De stedenbouwkundige situatie van het woongebouw 'De Kooimeer', m.b.t. situering, indeling, bouwhoogte is zodanig dat afscherming (geluidscherm) niet tot de mogelijkheden behoort. Verkeerskundige maatregelen, zoals verlagen verkeersintensiteit en toepassing geluidreducerend asfalt is gezien de kruisende wegen technisch niet mogelijk en derhalve niet doeltreffend.

Opgemerkt wordt dat in de directe omgeving een aantal wegen voorzien is van geluidreducerend asfalt, zoals ZOAB en dunne deklaag en geluidschermen. Op de rotonde Kooimeer bestaat om technische redenen het wegdek uit DAB (referentiewegdek). Deze bron- en overdrachtsmaatregelen geven onvoldoende effect, derhalve zijn afschermende maatregelen bij de ontvanger gedimensioneerd.

Het bouwplan voorziet in maatregelen (geluidschermen) bij de ontvanger ter plaatse van de balkons/loggia's waarbij sprake is van een achterliggende geluidluwe gevel en voldaan wordt aan het criterium van het geluidbeleid hoofdstuk 3.2.3. punt 13. Ten gevolge van deze geluidluwe gevel is de woningindeling zodanig dat tenminste 30% van de vloeroppervlakte aan de geluidluwe zijde is gelegen.

Het bouwplan voldoet aan het gemeentelijk geluidbeleid, zodat hogere grenswaarden door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar kan worden vastgesteld.

4.3 Hogere grenswaarden

In tabel 4.3 zijn de vast te stellen hogere grenswaarden weergegeven voor die geveldelen welke buiten de balkons/loggia's zijn gelegen. De hogere grenswaarde is gebaseerd op de hoogst berekende geluidbelasting per gevel. In figuur 7 is de hogere waarde visueel weergegeven.

Tabel 4.3 hogere grenswaarde per gevel

Verkeersweg	Gevel	Hogere waarde
Vondelstraat	Zuidoost gevel	58 dB
Vondelstraat	Noordoost gevel	52 dB
Vondelstraat	Zuidwest gevel	51 dB
Vondelstraat	Noordoost gevel (zuidblok)	53 dB
Vondelstraat	Zuidwest gevel (noordblok)	50 dB
Op/afrit N242	Zuidwest gevel	50 dB
Op/afrit N242	Zuidoost gevel	50 dB
Kooimeer Rtonde	Zuidwest gevel	51 dB
Kooimeer Rtonde	Zuidoost gevel	50 dB
Heilooër Tolweg	Zuidwest gevel	52 dB
Heilooër Tolweg	Noordwest gevel	53 dB

4.4 Cumulatieve geluidbelasting

In tabel 4.4 is voor het woongebouw 'De Kooimeer' de hoogst optredende cumulatieve geluidbelasting, exclusief artikel 110g weergegeven.

Tabel 4.4 cumulatief hoogst optredende geluidbelasting per rekenpunt.

Rekenpunt	Cumulatief
001 t/m 002	62
003 t/m 009	64
010	58
011 t/m 015	54
016 t/m 017	57
018 t/m 019	58
020 t/m 021	58

4.5 Toetsing

Uit tabel 4.1 en 4.2 blijkt dat met afscherming op de balkons/loggia's de benodigde geluidreductie wordt behaald, waarmee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde L_{den} 48 dB op de achterliggende geluidluwe balkongevel. Door aanwezigheid van een geluidluwe gevel per appartement wordt voldaan aan het criterium woningindeling waarbij tenminste 30 % van het vloeroppervlak aan de geluidluwe zijde is gelegen.

Voor de overige geveldelen is vaststelling noodzakelijk van een hogere grenswaarde zoals weergegeven in tabel 4.3. Voor bepaling van de gevelwering is het uitgangspunt de in tabel 4.4 weergegeven cumulatief berekende geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

5 Conclusie

In het voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting vanwege wegverkeer op het appartementengebouw 'De Kooimeer' ter plaatse van de gevels berekend. Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd.

In tabel 4.1 is de geluidbelasting t.g.v. de verkeerswegen inclusief aftrek artikel 110g weergegeven. De per verkeersweg berekende geluidbelasting is hoger dan de voorkeursgrenswaarde L_{den} 48 dB maar lager dan de maximale grenswaarde van L_{den} 68 dB voor vervangende nieuwbouw in een binnenstedelijke situatie respectievelijk 58 dB in een buitenstedelijke situatie.

Ter plaatse van de balkons/loggia's zijn schermen gedimensioneerd waarmee op de achterliggende gevel wordt voldaan aan de voorkeurswaarde L_{den} 48 dB en wordt voldaan aan het criterium geluidluwe buitenruimte. De hoogte van het scherm en de berekende geluidbelasting inclusief balkon/loggia scherm is in tabel 4.1 en 4.2 weergegeven. De massa van het scherm dient minimaal 10 kg/m^2 te zijn (bijvoorbeeld veiligheidsglas) en aan te sluiten op de balkonvloer. In figuur 6 is per gevel en verdieping de vereiste afschermende voorziening weergegeven.

Bron- overdrachtmaatregelen

De stedenbouwkundige situatie van het woongebouw 'De Kooimeer' m.b.t. situering en bouwhoogte is zodanig dat afscherming (geluidscherm) niet tot de mogelijkheden behoort. Verkeerskundige maatregelen, zoals verlagen verkeersintensiteit en toepassing geluidreducerend asfalt is gezien de kruisende wegen technisch niet mogelijk en derhalve niet doeltreffend. In de directe omgeving zijn een aantal wegen voorzien van geluidreducerend asfalt, zoals ZOAB en dunne deklaag en geluidschermen. Op de rotonde Kooimeer bestaat om technische redenen het wegdek uit DAB (referentiewegdek).

Het bouwplan betreft vervangende nieuwbouw in een binnenstedelijke situatie en t.o.v. de A9/N242 een buitenstedelijke situatie. Het bouwplan voldoet aan het gemeentelijk geluidbeleid, hoofdstuk 3.2.1. punt 4 en 3.2.3 geluidluwe buitenruimte en woningindeling. De in tabel 4.3 weergegeven hogere grenswaarde per gevel kan worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar.

Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaaï

De cumulatief optredende geluidbelasting is weergegeven in tabel 4.4 en bedraagt maximaal L_{den} 64 dB, hiermee wordt de maximale grenswaarde niet overschreden, zodat sprake is van een aanvaardbare kwaliteit.

In kader van het bouwbesluit is de cumulatief optredende geluidbelasting maatgevend ter bepaling van de karakteristieke gevelwering ten opzichte van de wettelijk gestelde binnenwaarde. Op basis van de hoogste berekende cumulatieve geluidbelasting, exclusief aftrek art. 110g, van L_{den} 64 dB is derhalve een $GA_{v,k}$ vereist van 31 dB.

Wegverkeerslawaaï 30 km/u wegen

De verkeerswegen Arcadialaan en Albertine Agnesstraat vallen i.v.m. het snelheidsregime buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder. Uit de berekening blijkt dat de geluidbelasting van deze 30 km/u verkeerswegen lager is dan de voorkeurswaarde L_{den} 48 dB.

In kader van de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid is er geen belemmering voor realisatie van het bouwplan, met in acht name van de afschermende voorzieningen ter plaatse van de balkons/loggia's.

Nieuwleusen, 18 februari 2019

Wijziging 28 januari 2020

J. Vos



Bijlage 1

Figuren

Figuur 1: Overzicht plangebied

Figuur 2: Rekenpunten woongebouw Noord

Figuur 3: Rekenpunten woongebouw midden.


Figuur 4: Rekenpunten woongebouw Zuid

Figuur 5: Overzicht objectnummers


Figuur 5a: Model verkeerswegen

Figuur 6: Per verdieping weergave hoogte balkonscherm.


Figuur 7: hogere waarde per verkeersweg, per gevel





Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Gebied - Model HGW 12-02-2019 Lden model] , Geomilieu V4.50




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Gebied - Model HGW 12-02-2019 Lden model] , Geomilieu V4.50









Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Gebied - Model HGW 12-02-2019 Lden model] , Geomilieu V4.50

ZUIDWEST GEVEL

Hoogte balkonschermen zuidwestgevel

Level	Height
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.0 m	1.0 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.1 m	1.1 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.1m	1.1 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.1m	1.1 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.2m	1.2 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.2m	1.2 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.25m	1.25 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.25m	1.25 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.25m	1.25 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.25m	1.25 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.2 m	1.2 m
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.2m	1.2 m

NOORDOOST GEVEL


Level	Height
Scheren t.o.v. balkonvloer 0.50 cm	0.50 cm
Scheren t.o.v. balkonvloer 0.70 cm	0.70 cm
Scheren t.o.v. balkonvloer 0.80 cm	0.80 cm
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.0 meter	1.0 meter
Scheren t.o.v. balkonvloer 1.1 meter	1.1 meter
Scheren 1.2 meter t.o.v. balkonvloer	1.2 meter


Project Information

Projectnaam	Projectnummer	Adres
Koolmeester	2017010	...


GeO architecten

Figuur 6 per verdieping weergave minimale hoogte balkonafscherming






Figuur 6 per verdieping weergave minimale hoogte balkonafscherming



Figuur 7 Hogere waarde per wegvak, per gevel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 28-01-2020 Lden model

Model eigenschap

Omschrijving	28-01-2020 Lden model
Verantwoordelijke	Vobru
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Vobru op 23-3-2016
Laatst ingezien door	vobru op 2-2-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: 28-01-2020 Lden model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Albertine Agnesstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Arcadialaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Heilooertolweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
70 km/u	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kooimeer (rotonde)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N242 Ommenring	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
N242 afrit zuid	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
Op-afrit (N242/A9)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Smaragdweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vondelstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Toetspunten

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	19	0	17:36, 16 feb 2019	-408	6	001	Rekenpunt (kopgevel zuid)	Punt
--	20	0	17:36, 16 feb 2019	-43	6	001A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	Punt
--	21	0	17:36, 16 feb 2019	-49	2	001B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	Punt
--	22	0	09:44, 6 feb 2019	-414	6	003	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	23	0	20:24, 5 feb 2019	-61	6	003A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	24	0	20:24, 5 feb 2019	-67	2	003B	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	25	0	09:44, 6 feb 2019	-73	6	006	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	26	0	18:34, 5 feb 2019	-79	1	006A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	27	0	16:42, 16 feb 2019	-85	6	009	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	28	0	16:42, 16 feb 2019	-91	4	009A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	29	0	16:16, 8 feb 2019	-456	6	010	Rekenpunt (kopgevel noord)	Punt
--	30	0	11:24, 8 feb 2019	-462	4	010A	Rekenpunt (kopgevel noord)	Punt
--	31	0	09:44, 6 feb 2019	-109	6	011	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	32	0	18:33, 5 feb 2019	-115	4	011A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	33	0	09:44, 6 feb 2019	-121	6	013	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	35	0	09:44, 6 feb 2019	-420	6	017	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	36	0	20:21, 5 feb 2019	-139	6	017A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	37	0	20:22, 5 feb 2019	-145	2	017B	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	38	0	10:32, 6 feb 2019	-151	3	021	Terras appartement noordwest	Punt
--	39	0	10:32, 6 feb 2019	-157	3	020	Terras appartement noordoost	Punt
--	40	0	10:31, 6 feb 2019	-163	6	019	Terras appartement zuidoost	Punt
--	41	0	19:20, 16 feb 2019	-169	6	018	Terras appartement zuidwest	Punt
--	251878	0	16:59, 16 feb 2019	-486	6	002	Rekenpunt (kopgevel zuid)	Punt
--	251879	0	16:59, 16 feb 2019	-474	6	002A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	Punt
--	251880	0	16:58, 16 feb 2019	-468	2	002B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	Punt
--	251881	0	09:44, 6 feb 2019	-230	6	012	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251882	0	18:33, 5 feb 2019	-236	4	012A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251934	0	09:44, 6 feb 2019	-256	6	015	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251935	0	19:27, 6 feb 2019	-262	1	015A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251936	0	16:40, 16 feb 2019	-268	6	007	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251937	0	16:40, 16 feb 2019	-274	4	007A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251938	0	16:41, 16 feb 2019	-280	6	008	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251939	0	16:41, 16 feb 2019	-286	4	008A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251941	0	16:22, 6 feb 2019	-432	6	004	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251942	0	16:09, 8 feb 2019	-299	6	004A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251943	0	20:25, 5 feb 2019	-305	2	004B	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251944	0	09:44, 6 feb 2019	-311	6	005	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251945	0	18:34, 5 feb 2019	-317	1	005A	Rekenpunt (zijgevel oost)	Punt
--	251946	0	09:44, 6 feb 2019	-323	6	014	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251947	0	18:34, 5 feb 2019	-329	1	014A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251951	0	19:25, 16 feb 2019	-438	6	016	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251952	0	20:14, 5 feb 2019	-354	6	016A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251953	0	20:15, 5 feb 2019	-360	2	016B	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251955	0	18:33, 5 feb 2019	-366	4	013A	Rekenpunt (zijgevel west)	Punt
--	251956	0	10:31, 6 feb 2019	-444	1	018A	Terras appartement zuidwest	Punt
--	251957	0	10:32, 6 feb 2019	-450	1	019A	Terras appartement zuidwest	Punt

Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Toetspunten

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
--	111239,32	514469,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111239,41	514469,04	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00
--	111239,52	514468,98	0,00	Relatief	38,00	41,00	--	--	--
--	111255,55	514469,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111255,70	514469,76	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00
--	111255,84	514470,02	0,00	Relatief	38,00	41,00	--	--	--
--	111268,24	514491,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111268,31	514491,76	0,00	Relatief	20,00	--	--	--	--
--	111283,40	514517,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111283,40	514517,79	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111274,21	514531,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111274,26	514531,02	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111267,21	514527,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111267,29	514527,29	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111256,44	514508,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111237,55	514475,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111237,57	514475,03	0,00	Relatief	19,00	23,00	26,00	29,00	32,00
--	111237,59	514475,07	0,00	Relatief	38,00	41,00	--	--	--
--	111260,68	514507,13	0,00	Relatief	23,00	26,00	29,00	--	--
--	111269,46	514502,10	0,00	Relatief	23,00	26,00	29,00	--	--
--	111258,74	514483,44	0,00	Relatief	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
--	111249,99	514488,47	0,00	Relatief	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
--	111248,09	514463,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111248,15	514463,96	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00
--	111248,21	514463,94	0,00	Relatief	38,00	41,00	--	--	--
--	111261,81	514517,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111261,91	514518,04	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111248,33	514494,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111248,36	514494,14	0,00	Relatief	20,00	--	--	--	--
--	111272,68	514499,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111272,71	514499,26	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111277,92	514508,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111277,96	514508,34	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111258,26	514474,09	0,00	Eigen waarde	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111258,41	514474,35	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00
--	111258,55	514474,60	0,00	Relatief	38,00	41,00	--	--	--
--	111264,59	514485,11	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111264,67	514485,35	0,00	Relatief	20,00	--	--	--	--
--	111252,23	514500,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111252,29	514501,04	0,00	Relatief	20,00	--	--	--	--
--	111242,31	514483,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
--	111242,34	514483,59	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00
--	111242,41	514483,69	0,00	Relatief	38,00	41,00	--	--	--
--	111256,57	514508,47	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	--
--	111250,08	514488,40	0,00	Relatief	41,00	--	--	--	--
--	111258,89	514483,37	0,00	Relatief	41,00	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	35,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	--	38,00/41,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	35,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	--	38,00/41,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00/23,00/26,00/29,00	Ja
--	17,00	1,50/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00/23,00/26,00/29,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00/23,00/26,00/29,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	35,00	19,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	--	38,00/41,00	Ja
--	--	23,00/26,00/29,00	Ja
--	--	23,00/26,00/29,00	Ja
--	38,00	23,00/26,00/29,00/32,00/35,00/38,00	Ja
--	38,00	23,00/26,00/29,00/32,00/35,00/38,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	35,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	--	38,00/41,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00/23,00/26,00/29,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00/23,00/26,00/29,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	35,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	--	38,00/41,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	--	20,00	Ja
--	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	35,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
--	--	38,00/41,00	Ja
--	--	20,00/23,00/26,00/29,00	Ja
--	--	41,00	Ja
--	--	41,00	Ja

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
001	Scherf/Loggia	0,00	21,50	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
002	Scherf	2,50	0,00	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
002	Scherf/Loggia	0,00	21,50	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
003	B.K. Windscherf	24,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
004	Geluidscherm	3,50	--	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
004	B.K. Windscherf	24,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
005	Scherf Loggia	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
005	Geluidscherm	3,50	3,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
006	Scherf Loggia	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
007	Scherf Loggia	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
008	Scherf balkon west	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
009	Scherf balkon west	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
010	Scherf balkon west	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
011	Scherf balkon west	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
012	Scherf balkon west	0,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
013	Scherf balkon oost	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
014	Scherf balkon oost	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
015	Scherf balkon oost	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
016	Scherf balkon oost	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
017	Scherf balkon oost	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80
014	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80
017	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
001	Verkeerslichten Kooimeer	1

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
001		0,00	0,00	Relatief
004		0,00	0,00	Relatief
005		0,00	0,00	Relatief
006		0,00	0,00	Relatief
007		0,00	0,00	Relatief
008		0,00	0,00	Relatief
009		0,00	0,00	Relatief
010		0,00	0,00	Relatief
011		0,00	0,00	Relatief
002		0,00	0,00	Relatief

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
--	155	0	12:35, 23 mrt 2016	H001	Brug	Polylijn	111790,59	514176,55
--	156	0	12:35, 23 mrt 2016	H002	Brug	Polylijn	111519,83	514005,11
--	157	0	12:35, 23 mrt 2016	H003	Hoogtelijn	Polylijn	111789,02	514176,68
--	158	0	12:35, 23 mrt 2016	H004	Hoogtelijn	Polylijn	111804,85	514151,15

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
--	111493,03	514021,66	0,00	0,00	--	0,00	4,00	3	335,46
--	111804,78	514152,12	0,00	0,00	--	0,00	4,00	3	320,65
--	111493,58	514023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	332,67
--	111522,80	514004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	317,91

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	335,62	63,83	271,63
--	320,84	49,54	271,12
--	332,67	332,67	332,67
--	317,91	317,91	317,91

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	60	0	12:35, 23 mrt 2016	076	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111358,34
--	61	0	12:35, 23 mrt 2016	077	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111361,54
--	62	0	12:35, 23 mrt 2016	078	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111453,42
--	63	0	12:35, 23 mrt 2016	079	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111438,64
--	64	0	12:35, 23 mrt 2016	080	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111491,63
--	65	0	12:35, 23 mrt 2016	081	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111536,45
--	66	0	12:35, 23 mrt 2016	082	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111539,35
--	67	0	12:35, 23 mrt 2016	083	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111584,22
--	68	0	12:35, 23 mrt 2016	084	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111425,02
--	69	0	12:35, 23 mrt 2016	085	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111450,75
--	70	0	12:35, 23 mrt 2016	086	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111467,26
--	71	0	12:35, 23 mrt 2016	087	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111476,68
--	72	0	12:35, 23 mrt 2016	088	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111503,87
--	73	0	12:35, 23 mrt 2016	089	Omliggende bebouwing	Polygoon	111524,14
--	74	0	12:35, 23 mrt 2016	090	Omliggende bebouwing	Rechthoek	111119,37
--	75	0	12:35, 23 mrt 2016	091	Omliggende bebouwing	Polygoon	111295,23
--	76	0	12:35, 23 mrt 2016	001	Woning	Polygoon	110922,39
--	77	0	12:35, 23 mrt 2016	094	Woning	Polygoon	110953,40
--	78	0	12:35, 23 mrt 2016	003	Woning	Polygoon	110966,40
--	79	0	12:35, 23 mrt 2016	096	Woning	Polygoon	110982,98
--	80	0	12:35, 23 mrt 2016	097	Woning	Polygoon	111008,36
--	81	0	12:35, 23 mrt 2016	098	Woning	Polygoon	111028,51
--	82	0	12:35, 23 mrt 2016	007	Woning	Polygoon	111044,93
--	83	0	18:28, 5 feb 2019	109	Woning	Polygoon	111064,51
--	84	0	12:35, 23 mrt 2016	009	Woning	Polygoon	111083,58
--	85	0	12:35, 23 mrt 2016	010	Woning	Polygoon	111102,73
--	86	0	12:35, 23 mrt 2016	011	Woning	Polygoon	111123,55
--	87	0	12:35, 23 mrt 2016	012	Woning	Polygoon	111141,48
--	88	0	12:35, 23 mrt 2016	013	Woning	Polygoon	111168,64
--	89	0	12:35, 23 mrt 2016	014	Woning	Polygoon	110970,93
--	90	0	12:35, 23 mrt 2016	015	Woning	Polygoon	110967,82
--	91	0	12:35, 23 mrt 2016	016	Woning	Polygoon	110992,04
--	92	0	12:35, 23 mrt 2016	017	Woning	Polygoon	111032,34
--	93	0	12:35, 23 mrt 2016	018	Woning	Polygoon	111045,38
--	94	0	12:35, 23 mrt 2016	019	Woning	Polygoon	111034,46
--	95	0	12:35, 23 mrt 2016	020	Woning	Polygoon	111053,14
--	96	0	12:35, 23 mrt 2016	021	Woning	Polygoon	111032,03
--	97	0	12:35, 23 mrt 2016	022	Woning	Polygoon	111118,27
--	98	0	12:35, 23 mrt 2016	023	Woning	Polygoon	111097,69
--	99	0	12:35, 23 mrt 2016	024	Woning	Polygoon	111077,78
--	100	0	12:35, 23 mrt 2016	025	Woning	Polygoon	111115,03
--	101	0	12:35, 23 mrt 2016	026	Woning	Polygoon	111196,61
--	102	0	12:35, 23 mrt 2016	027	Woning	Polygoon	111194,77
--	103	0	12:35, 23 mrt 2016	028	Woning	Polygoon	111187,57
--	104	0	12:35, 23 mrt 2016	029	Woning	Polygoon	111163,46
--	105	0	12:35, 23 mrt 2016	030	Woning	Polygoon	111156,10
--	106	0	12:35, 23 mrt 2016	031	Woning	Polygoon	111128,53
--	107	0	12:35, 23 mrt 2016	032	Woning	Polygoon	111168,47
--	108	0	12:35, 23 mrt 2016	033	Woning	Polygoon	111179,10
--	109	0	12:35, 23 mrt 2016	034	Woning	Polygoon	111245,95
--	110	0	12:35, 23 mrt 2016	035	Gebouw	Polygoon	111344,72
--	111	0	12:35, 23 mrt 2016	037	gebouw	Polygoon	111386,05
--	112	0	12:35, 23 mrt 2016	038	gebouw	Polygoon	111403,74
--	113	0	12:35, 23 mrt 2016	038	Gebouw	Polygoon	111423,63
--	114	0	12:35, 23 mrt 2016	039	Gebouw	Polygoon	111441,05
--	115	0	12:35, 23 mrt 2016	040	Gebouw	Polygoon	111458,43
--	116	0	12:35, 23 mrt 2016	041	Gebouw	Polygoon	111476,70
--	117	0	12:35, 23 mrt 2016	042	Gebouw	Polygoon	111494,76
--	118	0	12:35, 23 mrt 2016	043	Gebouw	Polygoon	111520,09
--	119	0	12:35, 23 mrt 2016	044	Gebouw	Polygoon	111418,97
--	120	0	12:35, 23 mrt 2016	045	Gebouw	Polygoon	111413,21
--	121	0	12:35, 23 mrt 2016	046	Gebouw	Polygoon	111430,25
--	122	0	12:35, 23 mrt 2016	047	Gebouw	Polygoon	111475,24
--	123	0	12:35, 23 mrt 2016	048	Gebouw	Polygoon	111517,72

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	514390,83	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	97,95	526,94
--	514525,03	15,00	15,00	0,00	Relatief	4	276,72	1285,46
--	514517,96	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	102,98	393,11
--	514480,72	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	75,59	222,68
--	514498,80	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	98,43	304,19
--	514432,14	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	133,16	477,74
--	514422,25	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	73,32	213,78
--	514397,37	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	96,79	299,42
--	514399,47	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	84,37	375,19
--	514402,20	12,00	12,00	0,00	Relatief	4	53,80	177,75
--	514432,34	12,00	12,00	0,00	Relatief	4	74,75	303,85
--	514423,06	12,00	12,00	0,00	Relatief	4	63,84	236,52
--	514407,59	12,00	12,00	0,00	Relatief	4	108,15	459,59
--	514344,61	12,00	12,00	0,00	Relatief	19	339,53	2673,84
--	514335,29	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	66,52	269,35
--	514200,19	28,00	28,00	0,00	Relatief	36	1068,06	11787,46
--	514586,62	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	72,29	254,44
--	514580,89	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	53,52	174,61
--	514561,21	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	70,94	250,56
--	514547,87	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	60,90	179,25
--	514550,05	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	55,38	165,71
--	514538,58	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	56,74	163,10
--	514528,02	6,00	6,00	0,00	Relatief	10	60,05	206,58
--	514517,87	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	55,82	176,61
--	514504,97	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	56,02	178,99
--	514495,14	6,00	6,00	0,00	Relatief	12	54,60	140,51
--	514484,17	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	49,56	153,37
--	514472,49	6,00	6,00	0,00	Relatief	12	62,13	192,23
--	514458,24	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	100,67	472,70
--	514606,09	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	112,96	394,31
--	514656,68	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	112,84	387,67
--	514642,83	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	113,04	395,44
--	514615,97	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	102,63	272,77
--	514608,19	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	55,44	132,76
--	514588,71	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	56,01	131,95
--	514607,88	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	118,83	407,45
--	514571,10	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	118,73	408,55
--	514568,35	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	113,34	399,65
--	514579,92	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	24,16	36,47
--	514545,11	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	24,57	37,61
--	514514,41	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	113,11	395,82
--	514555,43	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	113,05	399,20
--	514568,57	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	24,08	36,22
--	514564,09	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	30,57	38,95
--	514513,85	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	24,16	36,47
--	514581,92	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	124,97	435,34
--	514533,72	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	24,30	36,89
--	514603,55	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	113,15	396,63
--	514626,33	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	113,32	399,79
--	514588,18	25,00	25,00	0,00	Relatief	4	153,51	790,43
--	514499,08	5,00	5,00	0,00	Relatief	40	156,40	1089,46
--	514326,11	6,00	6,00	0,00	Relatief	17	60,71	177,51
--	514315,92	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	54,17	162,57
--	514304,60	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	55,92	152,41
--	514294,70	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	60,96	162,60
--	514284,77	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	48,59	126,68
--	514274,40	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	51,19	156,91
--	514263,53	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	51,49	150,00
--	514249,65	6,00	6,00	0,00	Relatief	10	58,25	141,83
--	514332,50	6,00	6,00	0,00	Relatief	54	404,14	1110,78
--	514380,82	6,00	6,00	0,00	Relatief	12	117,03	427,24
--	514371,15	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	126,13	430,34
--	514344,26	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	125,69	426,24
--	514321,18	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	92,86	317,01

Kooimeer, Alkmaar
Invoergegevens

Gebouwen

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
--	15,96	33,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,02	128,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,32	42,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,30	30,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,25	41,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,18	58,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,27	29,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,28	41,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,74	29,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,67	15,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,95	25,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,69	20,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,56	43,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,09	74,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,94	19,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,54	115,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,46	19,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,53	14,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,45	16,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,52	12,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,66	15,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,74	14,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,75	13,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,96	15,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,81	13,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,82	9,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,99	12,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,15	11,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,47	37,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,09	48,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,00	48,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,10	48,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,86	43,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,91	20,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,90	21,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,33	51,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,06	51,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,25	48,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,98	6,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,34	6,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,16	48,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,27	48,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,99	6,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,05	11,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,97	6,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,23	54,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,02	6,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,13	48,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,23	48,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,21	64,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,21	8,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,24	11,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,30	13,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,98	11,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,98	11,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,30	10,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,86	14,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,42	15,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,95	9,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,91	15,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,95	36,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,00	38,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,13	38,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,26	38,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Model: Model AGW 12
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--				
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	124	0	12:35, 23 mrt 2016	049	Gebouw	Polygoon	111559,97
--	125	0	12:35, 23 mrt 2016	050	gebouw	Polygoon	111470,55
--	126	0	12:35, 23 mrt 2016	055	Gebouwen	Polygoon	111318,66
--	127	0	12:35, 23 mrt 2016	055	Gebouwen	Polygoon	111329,17
--	128	0	12:35, 23 mrt 2016	056	Gebouwen	Polygoon	111309,79
--	129	0	12:35, 23 mrt 2016	069	Gebouwen	Polygoon	111368,06
--	130	0	12:35, 23 mrt 2016	070	Gebouwen	Polygoon	111246,06
--	131	0	12:35, 23 mrt 2016	071	Gebouwen	Polygoon	111372,57
--	132	0	12:35, 23 mrt 2016	072	Gebouwen	Polygoon	111503,86
--	133	0	12:35, 23 mrt 2016	073	Gebouwen	Polygoon	111441,23
--	134	0	12:35, 23 mrt 2016	074	Gebouwen	Polygoon	111451,90
--	135	0	12:35, 23 mrt 2016	065	Gebouwen	Polygoon	111334,72
--	136	0	10:31, 6 feb 2019	064	Gebouw	Polygoon	111270,76
--	137	0	12:35, 23 mrt 2016	063	Gebouw	Polygoon	111231,73
--	138	0	17:22, 5 feb 2019	066	Gebouw	Polygoon	111247,54
--	139	0	17:22, 5 feb 2019	067	Gebouw	Polygoon	111257,47
--	140	0	12:35, 23 mrt 2016	068	Gebouw	Polygoon	111344,75
--	141	0	12:35, 23 mrt 2016	092	Gebouwen	Polygoon	111772,50
--	142	0	12:35, 23 mrt 2016	093	Gebouwen	Polygoon	111872,00
--	143	0	12:35, 23 mrt 2016	002	Gebouwen	Polygoon	111997,70
--	144	0	12:35, 23 mrt 2016	095	Gebouwen	Polygoon	112050,51
--	145	0	12:35, 23 mrt 2016	004	Gebouwen	Polygoon	111722,21
--	146	0	12:35, 23 mrt 2016	005	Gebouwen	Polygoon	111707,38
--	147	0	12:35, 23 mrt 2016	006	Gebouwen	Polygoon	111691,82
--	148	0	12:35, 23 mrt 2016	099	Gebouwen	Polygoon	111695,23
--	149	0	12:35, 23 mrt 2016	008	Gebouwen	Polygoon	111804,21
--	251893	0	17:23, 5 feb 2019			Polygoon	111242,14
--	251894	0	18:28, 5 feb 2019	105		Polygoon	111236,05
--	251897	0	17:23, 5 feb 2019			Polygoon	111244,40
--	251898	0	17:23, 5 feb 2019			Polygoon	111250,88
--	251918	0	18:28, 5 feb 2019	104		Polygoon	111254,66
--	251919	0	18:28, 5 feb 2019	103		Polygoon	111256,98
--	251923	0	18:28, 5 feb 2019	106		Polygoon	111266,69
--	251924	0	18:28, 5 feb 2019	108		Polygoon	111264,42
--	251926	0	18:28, 5 feb 2019	107		Polygoon	111272,39
--	251927	0	18:28, 5 feb 2019	102		Polygoon	111279,25
--	251928	0	18:27, 5 feb 2019	100		Polygoon	111281,40
--	251929	0	18:27, 5 feb 2019	101		Polygoon	111287,87

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	514297,05	6,00	6,00	0,00	Relatief	12	118,47	306,40
--	514401,38	12,00	12,00	0,00	Relatief	8	58,68	171,99
--	514452,25	35,00	35,00	0,00	Relatief	4	96,67	580,44
--	514412,97	35,00	35,00	0,00	Relatief	4	90,68	513,62
--	514431,76	8,00	8,00	0,00	Relatief	52	258,43	2291,82
--	514340,74	22,00	22,00	0,00	Relatief	18	119,14	717,93
--	514545,88	24,00	24,00	0,00	Relatief	16	197,43	1151,58
--	514644,84	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	216,26	2325,21
--	514492,53	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	238,48	800,89
--	514581,26	8,00	8,00	0,00	Relatief	20	207,53	821,77
--	514515,60	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	43,99	102,04
--	514614,09	25,00	25,00	0,00	Relatief	8	148,47	716,93
--	514532,99	21,50	21,50	0,00	Relatief	4	134,89	900,37
--	514509,98	4,00	4,00	0,00	Relatief	24	97,27	435,42
--	514492,71	43,00	43,00	0,00	Relatief	8	90,66	404,85
--	514509,08	31,00	31,00	0,00	Relatief	8	101,47	505,40
--	514498,97	20,00	20,00	0,00	Relatief	4	133,09	994,33
--	514227,91	20,00	20,00	0,00	Relatief	8	253,47	1125,85
--	514270,08	20,00	20,00	0,00	Relatief	10	259,00	1119,31
--	514384,61	20,00	20,00	0,00	Relatief	10	257,43	1102,67
--	514373,43	20,00	20,00	0,00	Relatief	10	259,08	1103,77
--	514348,81	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	165,83	563,79
--	514323,02	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	164,92	544,21
--	514295,51	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	164,70	551,83
--	514420,75	33,00	33,00	0,00	Relatief	6	174,55	996,93
--	514484,49	33,00	33,00	0,00	Relatief	12	313,00	1896,59
--	514467,63	43,00	43,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,42
--	514471,22	43,00	43,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514466,32	43,00	43,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,42
--	514462,56	43,00	43,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,42
--	514488,60	43,00	43,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514487,24	43,00	43,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514503,85	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514505,23	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514534,93	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514530,95	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514529,72	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33
--	514526,03	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	6,18	1,33

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min. lengte	Max. lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
--	2,99	34,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,81	14,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,96	26,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,14	23,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,90	35,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,72	33,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,64	46,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,19	43,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,77	95,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,11	42,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,53	15,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,87	56,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,29	49,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,89	15,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	24,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,45	29,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,65	43,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,93	73,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,29	72,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,99	72,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,92	72,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,32	75,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,24	75,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,22	75,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,22	73,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,14	130,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,56	2,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,56	2,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,56	2,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	2,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam
--	159	0	13:05, 23 mrt 2016	002
--	160	0	13:05, 23 mrt 2016	004
--	161	0	13:05, 23 mrt 2016	007
--	162	0	13:05, 23 mrt 2016	008
--	163	0	13:05, 23 mrt 2016	010
--	164	0	13:05, 23 mrt 2016	011
--	165	0	13:05, 23 mrt 2016	003
--	166	0	13:05, 23 mrt 2016	005
--	167	0	13:05, 23 mrt 2016	006
--	168	0	13:05, 23 mrt 2016	009
--	170	0	13:05, 23 mrt 2016	001
--	171	0	13:05, 23 mrt 2016	012
Arcadialaan	46	1	12:35, 23 mrt 2016	W208
Vondelstraat	44	2	12:35, 23 mrt 2016	W201
Vondelstraat	45	2	12:35, 23 mrt 2016	W201
Heilooertolweg	42	3	12:35, 23 mrt 2016	W202
Heilooertolweg	43	3	12:35, 23 mrt 2016	W202
Kooimeer (rotonde)	49	4	12:35, 23 mrt 2016	W204
Kooimeer (rotonde)	50	4	12:35, 23 mrt 2016	W205
Kooimeer (rotonde)	51	4	12:35, 23 mrt 2016	W206
Op-afrit (N242/A9)	52	5	12:35, 23 mrt 2016	W207
Op-afrit (N242/A9)	53	5	12:35, 23 mrt 2016	W207
Smaragdweg	47	6	12:35, 23 mrt 2016	W203
Smaragdweg	48	6	12:35, 23 mrt 2016	W203
Smaragdweg	58	6	12:35, 23 mrt 2016	W211
Smaragdweg	59	6	12:35, 23 mrt 2016	W212
N242 Ommenring	55	7	12:35, 23 mrt 2016	W208
N242 Ommenring	56	7	12:35, 23 mrt 2016	W208
N242 afrit zuid	57	9	15:49, 29 mrt 2016	W20001
Albertine Agnesstraat	54	8	12:35, 23 mrt 2016	W20000

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
--	Zachte bodem	Polygoon	111183,60	514360,50
--	Zachte bodem	Polygoon	111237,92	514397,09
--	Zachte bodem	Polygoon	111333,85	514538,36
--	Zachte bodem	Polygoon	111366,39	514596,02
--	Zachte bodem	Polygoon	111187,28	514385,25
--	Zachte bodem	Polygoon	111263,07	514293,24
--	Zachte bodem	Polygoon	111180,51	514297,93
--	Zachte bodem	Polygoon	110603,42	514740,08
--	Zachte bodem	Polygoon	111264,38	514434,77
--	Zachte bodem	Polygoon	111032,13	514462,03
--	Zachte bodem	Polygoon	111282,34	514415,05
--	Zachte bodem	Polygoon	111278,51	514380,85
Arcadialaan	Arcadialaan	Polygoon	111340,86	514529,79
Vondelstraat	Vondelstraat	Polygoon	111269,90	514375,87
Vondelstraat	Vondelstraat	Polygoon	111216,84	514398,41
Heilooertolweg	N9 Heilooertolweg	Polygoon	110852,33	514590,64
Heilooertolweg	N9 Heilooertolweg	Polygoon	110843,01	514580,59
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer tussen Smaragdweg en Vondelstraat	Polygoon	111234,12	514293,70
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer tussen Vondelstraat en Heilooertolweg	Polygoon	111250,41	514377,95
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer tussen Heilooertolweg en A9	Polygoon	111184,04	514363,45
Op-afrit (N242/A9)	Op- en afrit A9	Polygoon	111236,46	514280,18
Op-afrit (N242/A9)	Op- en afrit A9	Polygoon	111179,79	514302,42
Smaragdweg	Smaragdweg	Polygoon	111518,22	514096,79
Smaragdweg	Smaragdweg	Polygoon	111527,97	514100,55
Smaragdweg	Smaragdweg Ri westen (2)	Polygoon	111548,21	514067,67
Smaragdweg	Smaragdweg Ri oosten (2)	Polygoon	111543,06	514049,97
N242 Ommenring	Ommenweg	Polygoon	111093,20	513809,00
N242 Ommenring	Ommenweg	Polygoon	111084,48	513826,08
N242 afrit zuid		Polygoon	111711,54	514132,67
Albertine Agnesstraat	Albertine Agnesstraat	Polygoon	111230,13	514585,63

Invoergegevens

Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
--	34	285,00	6431,54	3,04	12,89	1,00
--	23	342,39	1120,84	3,52	87,57	1,00
--	6	145,60	456,27	5,62	66,55	1,00
--	15	225,53	647,10	4,97	27,29	1,00
--	25	683,90	2721,51	3,29	61,73	1,00
--	19	403,07	1095,60	2,71	42,43	1,00
--	17	288,20	1017,46	5,07	30,23	1,00
--	14	2967,81	559611,67	15,95	800,72	1,00
--	14	80,51	179,20	1,61	12,85	1,00
--	22	435,17	1600,34	0,42	100,99	1,00
--	13	63,06	133,71	1,19	11,59	1,00
--	16	224,19	1283,97	5,08	30,57	1,00
Arcadialaan	17	714,32	2905,75	2,90	119,52	0,00
Vondelstraat	28	726,95	1729,55	4,50	99,75	0,00
Vondelstraat	36	741,06	2037,48	1,02	99,62	0,00
Heilooertolweg	24	827,20	3124,18	8,00	146,17	0,00
Heilooertolweg	21	868,32	3651,91	8,00	144,78	0,00
Kooimeer (rotonde)	24	272,87	1530,04	7,46	17,82	0,00
Kooimeer (rotonde)	14	194,49	1002,80	8,49	23,03	0,00
Kooimeer (rotonde)	28	270,26	1394,72	5,85	21,25	0,00
Op-afrit (N242/A9)	29	941,26	5517,69	11,00	116,38	0,00
Op-afrit (N242/A9)	16	1294,72	6958,06	11,00	417,29	0,00
Smaragdweg	32	725,72	2651,73	7,50	63,71	0,00
Smaragdweg	32	721,95	2691,27	7,51	36,37	0,00
Smaragdweg	4	35,96	55,99	4,01	13,98	0,00
Smaragdweg	4	35,29	54,55	4,00	13,64	0,00
N242 Ommenring	20	2565,53	13163,15	10,41	562,33	0,00
N242 Ommenring	18	2556,51	11960,38	11,07	558,48	0,00
N242 afrit zuid	17	322,55	1131,90	4,36	30,46	0,00
Albertine Agnesstraat	6	239,31	714,86	6,40	100,91	0,00

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
Arcadialaan	8	1	19:39, 5 feb 2019	-15	2	W208
Vondelstraat	1	2	19:39, 5 feb 2019	-1	2	W201z
Vondelstraat	11	2	19:39, 5 feb 2019	-21	2	W201n
50 km/u	174	10	14:56, 27 okt 2020	-492	2	W202w
50 km/u	175	10	14:56, 27 okt 2020	-494	2	W202o
70 km/u	2	11	14:56, 27 okt 2020	-496	2	W202w
70 km/u	10	11	14:56, 27 okt 2020	-498	2	W202o
Kooimeer (rotonde)	4	4	14:56, 27 okt 2020	-7	2	W204
Kooimeer (rotonde)	5	4	14:56, 27 okt 2020	-9	2	W205
Kooimeer (rotonde)	6	4	14:56, 27 okt 2020	-11	2	W206
Kooimeer (rotonde)	180	4	14:56, 27 okt 2020	-210	2	W206
Op-afrit (N242/A9)	7	5	14:56, 27 okt 2020	-13	2	W207o
Op-afrit (N242/A9)	13	5	14:56, 27 okt 2020	-25	2	W207a
Op-afrit (N242/A9)	176	5	14:56, 27 okt 2020	-204	2	W207o
Op-afrit (N242/A9)	177	5	14:56, 27 okt 2020	-206	2	W207a
Op-afrit (N242/A9)	178	5	14:56, 27 okt 2020	-208	2	W207a
Smaragdweg	3	6	19:39, 5 feb 2019	-5	2	W203o
Smaragdweg	12	6	19:39, 5 feb 2019	-23	2	W203w
Smaragdweg	172	6	19:39, 5 feb 2019	-196	2	W203w
Smaragdweg	173	6	19:39, 5 feb 2019	-198	2	W203o
N242 Ommenring	9	7	19:39, 5 feb 2019	-17	2	W208z
N242 Ommenring	15	7	19:39, 5 feb 2019	-29	2	W208n
N242 afrit zuid	16	9	19:39, 5 feb 2019	-31	2	W210
Albertine Agnesstraat	14	8	19:39, 5 feb 2019	-27	2	W209

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Arcadialaan	Arcadialaan	Polylijn	111337,52	514519,74
Vondelstraat	Vondelstraat Ri zuid	Polylijn	111228,66	514398,04
Vondelstraat	Vondelstraat Ri noord	Polylijn	111274,40	514371,37
50 km/u	N9 Heilooertolweg ri westen	Polylijn	111127,01	514403,73
50 km/u	N9 Heilooertolweg ri oosten	Polylijn	111120,63	514385,05
70 km/u	N9 Heilooertolweg ri westen	Polylijn	110849,77	514587,56
70 km/u	N9 Heilooertolweg ri oosten	Polylijn	110840,49	514577,67
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer Smaragdweg en Vondelstr. (21907)	Polylijn	111235,14	514285,97
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer tussen Vondelstr en Heilooer (4944)	Polylijn	111275,95	514352,12
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer tussen Heilooertolweg en A9 (31262)	Polylijn	111214,23	514390,90
Kooimeer (rotonde)	Kooimeer tussen Heilooertolweg en A9 (30880)	Polylijn	111178,18	514316,24
Op-afrit (N242/A9)	Oprit A9	Polylijn	111173,71	514310,89
Op-afrit (N242/A9)	Afrit A9	Polylijn	111221,48	514280,13
Op-afrit (N242/A9)	Oprit A9	Polylijn	111159,99	514245,91
Op-afrit (N242/A9)	Afrit A9	Polylijn	111119,42	514107,26
Op-afrit (N242/A9)	Afrit A9	Polylijn	111138,47	514165,62
Smaragdweg	Smaragdweg Ri oosten (1)	Polylijn	111521,50	514098,61
Smaragdweg	Smaragdweg Ri westen (1)	Polylijn	111531,22	514102,44
Smaragdweg	Smaragdweg Ri westen (1)	Polylijn	111343,84	514276,93
Smaragdweg	Smaragdweg Ri oosten (1)	Polylijn	111337,37	514266,09
N242 Ommenring	N242 Ommering Ri zuid	Polylijn	111086,29	513821,72
N242 Ommenring	N242 Ommering Ri noord	Polylijn	111096,11	513804,64
N242 afrit zuid	N242 afrit zuid	Polylijn	111710,64	514134,52
Albertine Agnesstraat	Albertine Agnesstraat	Polylijn	111228,56	514582,84

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Arcadialaan	111630,64	514352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondelstraat	111431,58	514685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vondelstraat	111437,15	514675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/u	111193,36	514389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/u	111165,30	514343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 km/u	111127,01	514403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 km/u	111120,63	514385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kooimeer (rotonde)	111277,14	514347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kooimeer (rotonde)	111216,44	514391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kooimeer (rotonde)	111177,16	514319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kooimeer (rotonde)	111230,38	514285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op-afrit (N242/A9)	111159,99	514245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op-afrit (N242/A9)	111138,47	514165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op-afrit (N242/A9)	110880,56	513759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op-afrit (N242/A9)	111075,72	513864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op-afrit (N242/A9)	111119,42	514107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smaragdweg	111337,37	514266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smaragdweg	111343,84	514276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smaragdweg	111284,44	514336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smaragdweg	111255,52	514288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N242 Ommenring	112205,95	514412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N242 Ommenring	112219,85	514395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N242 afrit zuid	111561,82	514100,41	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
Albertine Agnesstraat	111320,97	514530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Arcadialaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	337,48
Vondelstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	355,95
Vondelstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	14	350,60
50 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	68,75
50 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	62,01
70 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	333,56
70 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	340,96
Kooimeer (rotonde)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	81,03
Kooimeer (rotonde)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	77,48
Kooimeer (rotonde)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	9	92,05
Kooimeer (rotonde)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	64,05
Op-afrit (N242/A9)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	67,03
Op-afrit (N242/A9)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	143,77
Op-afrit (N242/A9)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	560,72
Op-afrit (N242/A9)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	246,92
Op-afrit (N242/A9)	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	61,42
Smaragdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	254,00
Smaragdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	12	261,13
Smaragdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	85,70
Smaragdweg	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	86,36
N242 Ommenring	0,00	0,00	3,40	--	Relatief	9	1266,97
N242 Ommenring	0,00	0,00	3,36	--	Relatief	10	1270,53
N242 afrit zuid	0,00	0,00	0,00	--	Relatief	7	153,26
Albertine Agnesstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	106,23

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type	Cpl	Cpl_w	Hbron
Arcadialaan	337,48	7,11	118,95	Verdeling	False	1,5	0,75
Vondelstraat	355,95	8,60	99,57	Verdeling	False	1,5	0,75
Vondelstraat	350,60	8,33	99,56	Verdeling	False	1,5	0,75
50 km/u	68,75	5,05	19,24	Intensiteit	True	1,5	0,75
50 km/u	62,01	6,41	16,55	Intensiteit	True	1,5	0,75
70 km/u	333,56	30,84	141,01	Intensiteit	True	1,5	0,75
70 km/u	340,96	33,85	137,77	Intensiteit	True	1,5	0,75
Kooimeer (rotonde)	81,03	9,23	16,16	Intensiteit	True	1,5	0,75
Kooimeer (rotonde)	77,48	6,29	18,20	Intensiteit	True	1,5	0,75
Kooimeer (rotonde)	92,05	8,27	15,71	Intensiteit	True	1,5	0,75
Kooimeer (rotonde)	64,05	7,00	11,41	Intensiteit	True	1,5	0,75
Op-afrit (N242/A9)	67,03	4,00	23,69	Intensiteit	True	1,5	0,75
Op-afrit (N242/A9)	143,77	4,30	57,64	Intensiteit	True	1,5	0,75
Op-afrit (N242/A9)	560,72	24,99	417,26	Intensiteit	True	1,5	0,75
Op-afrit (N242/A9)	246,92	25,67	115,55	Intensiteit	True	1,5	0,75
Op-afrit (N242/A9)	61,42	8,92	26,66	Intensiteit	True	1,5	0,75
Smaragdweg	254,00	10,91	63,66	Verdeling	False	1,5	0,75
Smaragdweg	261,13	15,21	36,37	Verdeling	False	1,5	0,75
Smaragdweg	85,70	1,74	27,71	Verdeling	False	1,5	0,75
Smaragdweg	86,36	13,24	20,97	Verdeling	False	1,5	0,75
N242 Ommenring	1267,00	30,03	558,61	Verdeling	False	1,5	0,75
N242 Ommenring	1270,56	29,75	561,41	Verdeling	False	1,5	0,75
N242 afrit zuid	153,30	20,22	32,73	Verdeling	False	1,5	0,75
Albertine Agnesstraat	106,23	106,23	106,23	Verdeling	False	1,5	0,75

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
Arcadialaan	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	30	30
Vondelstraat	0	W4b	SMA-NL8	--	--	--	50	50
Vondelstraat	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50	50
50 km/u	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	70	50
50 km/u	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	70	50
70 km/u	0	W11	Dunne deklagen A	--	--	--	70	70
70 km/u	0	W4a	SMA-NL5	--	--	--	70	70
Kooimeer (rotonde)	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50	50
Kooimeer (rotonde)	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50	50
Kooimeer (rotonde)	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50	50
Kooimeer (rotonde)	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50	50
Kooimeer (rotonde)	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	50	50
Op-afrit (N242/A9)	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	100	50
Op-afrit (N242/A9)	0	W4b	SMA-NL8	--	--	--	100	50
Op-afrit (N242/A9)	0	W1	1-laags ZOAB	--	--	--	100	70
Op-afrit (N242/A9)	0	W4b	SMA-NL8	--	--	--	100	100
Op-afrit (N242/A9)	0	W4b	SMA-NL8	--	--	--	100	70
Smaragdweg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	80	80
Smaragdweg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	80	80
Smaragdweg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	80	50
Smaragdweg	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	80	50
N242 Ommenring	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	80	80
N242 Ommenring	0	W2	2-laags ZOAB	--	--	--	80	80
N242 afrit zuid	0	W4b	SMA-NL8	--	--	--	--	80
Albertine Agnesstraat	0	W0	Referentiewegdek	--	--	--	--	30

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Arcadialaan	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vondelstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Vondelstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50 km/u	50	50	70	50	50	50	70	50	50
50 km/u	50	50	70	50	50	50	70	50	50
70 km/u	70	70	70	70	70	70	70	70	70
70 km/u	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Kooimeer (rotonde)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kooimeer (rotonde)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kooimeer (rotonde)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kooimeer (rotonde)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kooimeer (rotonde)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Op-afrit (N242/A9)	50	50	100	50	50	50	80	50	50
Op-afrit (N242/A9)	50	50	100	50	50	50	80	50	50
Op-afrit (N242/A9)	70	70	100	70	70	70	80	70	70
Op-afrit (N242/A9)	100	100	100	80	80	80	80	80	80
Op-afrit (N242/A9)	70	70	100	70	70	70	80	70	70
Smaragdweg	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Smaragdweg	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Smaragdweg	50	50	80	50	50	50	80	50	50
Smaragdweg	50	50	80	50	50	50	80	50	50
N242 Ommenring	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N242 Ommenring	80	80	80	80	80	80	80	80	80
N242 afrit zuid	80	80	--	80	80	80	--	80	80
Albertine Agnesstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Arcadialaan	30	30	True	2981,00	6,55	3,61	0,86	--	--
Vondelstraat	50	50	False	8513,00	6,50	2,90	1,40	--	--
Vondelstraat	50	50	False	11659,00	6,50	2,90	1,40	--	--
50 km/u	50	70	False	26126,44	6,42	3,55	1,10	--	--
50 km/u	50	70	False	27022,28	6,24	3,05	1,61	--	--
70 km/u	70	70	False	26126,44	6,42	3,55	1,10	--	--
70 km/u	70	70	False	27022,28	6,24	3,05	1,61	--	--
Kooimeer (rotonde)	50	50	False	23245,60	6,38	3,62	1,12	--	--
Kooimeer (rotonde)	50	50	False	22708,44	6,41	3,56	1,10	--	--
Kooimeer (rotonde)	50	50	False	5178,20	6,05	3,08	1,89	--	--
Kooimeer (rotonde)	50	50	False	10626,52	6,34	3,35	1,32	--	--
Op-afrit (N242/A9)	50	80	False	29096,00	6,27	3,00	1,59	--	--
Op-afrit (N242/A9)	50	80	False	25108,00	6,44	3,70	0,99	--	--
Op-afrit (N242/A9)	70	80	False	29096,00	6,27	3,00	1,59	--	--
Op-afrit (N242/A9)	80	80	False	25108,00	6,44	3,70	0,99	--	--
Op-afrit (N242/A9)	70	80	False	25108,00	6,44	3,70	0,99	--	--
Smaragdweg	80	80	False	7034,00	6,50	2,80	1,40	--	--
Smaragdweg	80	80	False	7705,00	6,50	2,80	1,40	--	--
Smaragdweg	50	80	False	7705,00	6,50	2,80	1,40	--	--
Smaragdweg	50	80	False	7034,00	6,50	2,80	1,40	--	--
N242 Ommenring	80	80	False	24208,00	6,56	3,76	0,77	--	--
N242 Ommenring	80	80	False	24096,00	6,56	3,77	0,77	--	--
N242 afrit zuid	80	--	False	6431,00	6,50	2,80	1,40	--	--
Albertine Agnesstraat	30	--	True	2733,00	6,55	3,61	0,86	--	--

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
Arcadialaan	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50	--
Vondelstraat	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	1,50	1,50	1,50	--
Vondelstraat	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	1,50	1,50	1,50	--
50 km/u	--	--	--	93,87	96,25	91,74	--	3,64	1,60	3,37	--
50 km/u	--	--	--	93,45	95,84	93,53	--	3,66	1,71	3,49	--
70 km/u	--	--	--	93,87	96,25	91,74	--	3,64	1,60	3,37	--
70 km/u	--	--	--	93,45	95,84	93,53	--	3,66	1,71	3,49	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	95,87	98,74	93,52	--	3,05	0,73	3,12	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	93,14	95,91	90,65	--	4,09	1,75	3,83	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	97,36	98,45	97,03	--	1,19	0,43	1,46	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	93,43	92,74	94,53	--	3,08	2,92	1,86	--
Op-afrit (N242/A9)	--	--	--	92,99	96,91	93,09	--	4,82	2,06	4,97	--
Op-afrit (N242/A9)	--	--	--	92,08	96,34	88,35	--	4,76	1,94	3,61	--
Op-afrit (N242/A9)	--	--	--	92,99	96,91	93,09	--	4,82	2,06	4,97	--
Op-afrit (N242/A9)	--	--	--	92,08	96,34	88,35	--	4,76	1,94	3,61	--
Op-afrit (N242/A9)	--	--	--	92,08	96,34	88,35	--	4,76	1,94	3,61	--
Smaragdweg	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	4,00	4,00	4,00	--
Smaragdweg	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	4,00	4,00	4,00	--
Smaragdweg	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	4,00	4,00	4,00	--
Smaragdweg	--	--	--	92,00	92,00	92,00	--	4,00	4,00	4,00	--
N242 Ommenring	--	--	--	90,43	95,39	85,56	--	6,54	2,96	6,42	--
N242 Ommenring	--	--	--	90,89	95,60	86,02	--	6,26	2,86	6,45	--
N242 afrit zuid	--	--	--	95,00	95,00	95,00	--	2,50	2,50	2,50	--
Albertine Agnesstraat	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50	--

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Arcadialaan	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	193,30	106,54
Vondelstraat	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	536,74	239,47
Vondelstraat	1,50	1,50	1,50	--	--	--	--	--	735,10	327,97
50 km/u	2,49	2,15	4,89	--	--	--	--	--	1573,37	891,58
50 km/u	2,89	2,45	2,98	--	--	--	--	--	1576,15	789,27
70 km/u	2,49	2,15	4,89	--	--	--	--	--	1573,37	891,58
70 km/u	2,89	2,45	2,98	--	--	--	--	--	1576,15	789,27
Kooimeer (rotonde)	1,08	0,53	3,36	--	--	--	--	--	1421,87	830,73
Kooimeer (rotonde)	2,76	2,34	5,52	--	--	--	--	--	1356,54	775,50
Kooimeer (rotonde)	1,44	1,12	1,51	--	--	--	--	--	305,00	157,00
Kooimeer (rotonde)	3,49	4,34	3,61	--	--	--	--	--	629,26	329,88
Op-afrit (N242/A9)	2,19	1,03	1,94	--	--	--	--	--	1697,00	846,00
Op-afrit (N242/A9)	3,15	1,72	8,03	--	--	--	--	--	1489,00	894,00
Op-afrit (N242/A9)	2,19	1,03	1,94	--	--	--	--	--	1697,00	846,00
Op-afrit (N242/A9)	3,15	1,72	8,03	--	--	--	--	--	1489,00	894,00
Op-afrit (N242/A9)	3,15	1,72	8,03	--	--	--	--	--	1489,00	894,00
Smaragdweg	4,00	4,00	4,00	--	--	--	--	--	420,63	181,20
Smaragdweg	4,00	4,00	4,00	--	--	--	--	--	460,76	198,48
Smaragdweg	4,00	4,00	4,00	--	--	--	--	--	460,76	198,48
Smaragdweg	4,00	4,00	4,00	--	--	--	--	--	420,63	181,20
N242 Ommenring	3,02	1,65	8,02	--	--	--	--	--	1436,07	868,26
N242 Ommenring	2,85	1,54	7,53	--	--	--	--	--	1436,70	868,45
N242 afrit zuid	2,50	2,50	2,50	--	--	--	--	--	397,11	171,06
Albertine Agnesstraat	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	177,22	97,67

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Arcadialaan	25,38	--	0,98	0,54	0,13	--	0,98	0,54	0,13
Vondelstraat	115,61	--	8,30	3,70	1,79	--	8,30	3,70	1,79
Vondelstraat	158,33	--	11,37	5,07	2,45	--	11,37	5,07	2,45
50 km/u	264,67	--	61,02	14,83	9,71	--	41,72	19,87	14,12
50 km/u	407,96	--	61,72	14,09	15,21	--	48,69	20,21	12,99
70 km/u	264,67	--	61,02	14,83	9,71	--	41,72	19,87	14,12
70 km/u	407,96	--	61,72	14,09	15,21	--	48,69	20,21	12,99
Kooimeer (rotonde)	243,46	--	45,20	6,13	8,13	--	16,05	4,50	8,75
Kooimeer (rotonde)	226,32	--	59,61	14,14	9,56	--	40,24	18,96	13,79
Kooimeer (rotonde)	94,75	--	3,74	0,69	1,43	--	4,52	1,78	1,47
Kooimeer (rotonde)	132,53	--	20,72	10,38	2,61	--	23,53	15,44	5,06
Op-afrit (N242/A9)	431,00	--	88,00	18,00	23,00	--	40,00	9,00	9,00
Op-afrit (N242/A9)	220,00	--	77,00	18,00	9,00	--	51,00	16,00	20,00
Op-afrit (N242/A9)	431,00	--	88,00	18,00	23,00	--	40,00	9,00	9,00
Op-afrit (N242/A9)	220,00	--	77,00	18,00	9,00	--	51,00	16,00	20,00
Op-afrit (N242/A9)	220,00	--	77,00	18,00	9,00	--	51,00	16,00	20,00
Smaragdweg	90,60	--	18,29	7,88	3,94	--	18,29	7,88	3,94
Smaragdweg	99,24	--	20,03	8,63	4,31	--	20,03	8,63	4,31
Smaragdweg	99,24	--	20,03	8,63	4,31	--	20,03	8,63	4,31
Smaragdweg	90,60	--	18,29	7,88	3,94	--	18,29	7,88	3,94
N242 Ommenring	159,49	--	103,86	26,94	11,97	--	47,96	15,02	14,95
N242 Ommenring	159,60	--	98,95	25,98	11,97	--	45,05	13,99	13,97
N242 afrit zuid	85,53	--	10,45	4,50	2,25	--	10,45	4,50	2,25
Albertine Agnesstraat	23,27	--	0,90	0,49	0,12	--	0,90	0,49	0,12

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Arcadialaan	--	102,0	76,63	80,23	86,92	92,67	98,17	94,99
Vondelstraat	--	111,3	82,28	88,92	94,97	101,12	107,00	103,00
Vondelstraat	--	113,1	83,29	90,16	96,25	102,41	108,81	105,33
50 km/u	--	116,2	90,80	97,35	103,63	107,41	111,54	106,75
50 km/u	--	118,0	90,15	96,27	103,43	109,22	112,76	108,80
70 km/u	--	116,2	88,36	96,60	101,64	107,31	112,06	106,85
70 km/u	--	118,3	87,84	95,52	101,68	109,21	113,38	108,98
Kooimeer (rotonde)	--	117,5	87,90	95,00	101,37	106,84	113,23	109,80
Kooimeer (rotonde)	--	117,8	88,83	96,04	102,80	107,63	113,45	110,06
Kooimeer (rotonde)	--	111,7	80,84	87,65	93,63	100,00	106,45	102,96
Kooimeer (rotonde)	--	114,7	85,57	92,67	99,38	104,45	110,16	106,74
Op-afrit (N242/A9)	--	119,2	91,12	100,08	106,18	111,67	113,81	108,41
Op-afrit (N242/A9)	--	117,9	89,82	96,92	103,76	108,37	113,60	109,83
Op-afrit (N242/A9)	--	119,9	89,27	100,17	105,28	112,00	114,89	109,21
Op-afrit (N242/A9)	--	120,6	87,26	97,55	102,91	109,94	116,97	112,53
Op-afrit (N242/A9)	--	118,2	87,44	96,21	101,82	108,38	114,25	110,07
Smaragdweg	--	113,1	80,42	89,80	95,09	102,45	108,97	105,14
Smaragdweg	--	113,5	80,81	90,19	95,49	102,85	109,36	105,53
Smaragdweg	--	112,0	83,16	90,35	97,20	101,95	107,48	104,10
Smaragdweg	--	111,6	82,76	89,95	96,81	101,55	107,08	103,70
N242 Ommenring	--	114,3	87,27	98,04	101,68	104,88	110,88	105,30
N242 Ommenring	--	114,2	87,15	97,94	101,57	104,80	110,86	105,26
N242 afrit zuid	--	111,8	79,38	88,62	93,87	101,25	107,81	103,46
Albertine Agnesstraat	--	101,6	76,26	79,86	86,55	92,30	97,79	94,62

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Arcadialaan	88,32	79,63	101,13	74,05	77,65	84,34	90,09
Vondelstraat	96,67	86,83	109,65	78,78	85,42	91,47	97,62
Vondelstraat	98,55	88,61	111,49	79,79	86,65	92,74	98,90
50 km/u	101,46	93,93	114,64	87,60	93,81	99,63	104,41
50 km/u	102,58	94,17	115,98	86,53	92,20	99,11	105,81
70 km/u	101,43	92,51	114,75	85,25	93,15	98,01	104,25
70 km/u	102,69	92,70	116,23	84,31	91,58	97,75	105,77
Kooimeer (rotonde)	103,03	93,31	115,95	84,45	91,12	96,59	103,74
Kooimeer (rotonde)	103,33	94,18	116,32	85,57	92,49	98,82	104,62
Kooimeer (rotonde)	96,18	86,14	109,11	77,50	84,14	89,73	96,79
Kooimeer (rotonde)	100,02	90,84	113,03	83,10	90,18	96,95	101,98
Op-afrit (N242/A9)	102,66	95,66	117,26	86,88	95,95	101,14	108,21
Op-afrit (N242/A9)	103,47	94,65	116,52	86,24	92,97	99,18	105,03
Op-afrit (N242/A9)	103,35	95,39	117,93	84,99	96,14	100,80	108,44
Op-afrit (N242/A9)	106,05	94,77	119,27	83,82	94,22	99,58	106,76
Op-afrit (N242/A9)	103,64	93,13	116,83	83,98	92,53	97,92	105,01
Smaragdweg	98,26	87,23	111,48	76,76	86,14	91,44	98,80
Smaragdweg	98,65	87,63	111,87	77,16	86,54	91,83	99,19
Smaragdweg	97,39	88,44	110,42	79,50	86,69	93,54	98,29
Smaragdweg	96,99	88,04	110,02	79,10	86,29	93,15	97,90
N242 Ommenring	99,95	91,39	113,42	83,71	94,72	98,08	101,79
N242 Ommenring	99,91	91,34	113,38	83,62	94,67	98,01	101,74
N242 afrit zuid	97,01	85,90	110,19	75,72	84,97	90,21	97,59
Albertine Agnesstraat	87,95	79,25	100,76	73,67	77,27	83,96	89,71

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Arcadialaan	95,58	92,41	85,74	77,04	98,55	67,82	71,42	78,11
Vondelstraat	103,49	99,50	93,16	83,32	106,14	75,62	82,26	88,31
Vondelstraat	105,30	101,82	95,05	85,10	107,98	76,62	83,49	89,58
50 km/u	108,79	103,81	98,48	90,58	111,69	84,03	90,61	97,08
50 km/u	109,40	105,28	99,09	90,25	112,51	84,28	90,37	97,52
70 km/u	109,35	104,02	98,57	89,54	111,90	81,70	89,66	94,86
70 km/u	110,09	105,60	99,34	89,18	112,86	81,98	89,63	95,79
Kooimeer (rotonde)	110,57	107,05	100,26	89,79	113,14	81,40	88,50	95,20
Kooimeer (rotonde)	110,73	107,26	100,51	90,84	113,48	82,13	89,30	96,24
Kooimeer (rotonde)	103,43	99,91	93,11	82,78	106,03	75,89	82,75	88,83
Kooimeer (rotonde)	107,49	104,08	97,37	88,32	110,41	78,55	85,51	92,06
Op-afrit (N242/A9)	110,63	105,03	99,19	91,78	113,82	85,10	94,08	100,17
Op-afrit (N242/A9)	110,81	106,84	100,51	90,84	113,50	83,01	90,04	97,07
Op-afrit (N242/A9)	111,72	105,90	99,98	91,91	114,55	83,22	94,19	99,28
Op-afrit (N242/A9)	114,47	109,99	103,53	92,07	116,66	80,67	90,09	95,55
Op-afrit (N242/A9)	111,57	107,32	100,91	90,04	113,99	80,79	89,02	94,81
Smaragdweg	105,31	101,48	94,60	83,57	107,82	73,75	83,13	88,43
Smaragdweg	105,71	101,87	94,99	83,97	108,22	74,15	83,53	88,82
Smaragdweg	103,82	100,44	93,73	84,78	106,76	76,49	83,68	90,53
Smaragdweg	103,43	100,05	93,33	84,39	106,37	76,09	83,28	90,14
N242 Ommenring	108,42	102,67	97,30	88,72	110,75	79,66	89,47	93,39
N242 Ommenring	108,41	102,66	97,28	88,70	110,73	79,50	89,39	93,29
N242 afrit zuid	104,15	99,80	93,36	82,25	106,53	72,71	81,96	87,20
Albertine Agnesstraat	95,21	92,03	85,36	76,66	98,17	67,44	71,04	77,73

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Arcadialaan	83,86	89,35	86,17	79,51	70,81	92,32	--
Vondelstraat	94,45	100,33	96,33	90,00	80,16	102,98	--
Vondelstraat	95,74	102,14	98,66	91,89	81,94	104,82	--
50 km/u	100,68	104,28	99,63	94,37	87,12	107,59	--
50 km/u	103,37	106,89	102,92	96,70	88,29	110,11	--
70 km/u	100,60	104,71	99,58	94,15	85,33	107,58	--
70 km/u	103,35	107,51	103,11	96,82	86,82	110,36	--
Kooimeer (rotonde)	100,28	106,01	102,60	95,87	86,68	108,88	--
Kooimeer (rotonde)	100,93	106,15	102,78	96,08	87,35	109,16	--
Kooimeer (rotonde)	95,01	101,41	97,93	91,15	81,20	104,09	--
Kooimeer (rotonde)	97,55	103,30	99,86	93,12	83,77	106,14	--
Op-afrit (N242/A9)	105,68	107,84	102,44	96,68	89,67	111,28	--
Op-afrit (N242/A9)	101,68	106,13	102,42	96,06	87,79	109,25	--
Op-afrit (N242/A9)	106,00	108,93	103,24	97,38	89,42	111,95	--
Op-afrit (N242/A9)	102,98	109,08	104,63	98,11	86,99	111,51	--
Op-afrit (N242/A9)	101,65	106,60	102,42	95,93	85,71	109,35	--
Smaragdweg	95,79	102,30	98,47	91,59	80,56	104,81	--
Smaragdweg	96,18	102,70	98,86	91,98	80,96	105,21	--
Smaragdweg	95,28	100,81	97,43	90,72	81,77	103,75	--
Smaragdweg	94,89	100,42	97,03	90,32	81,38	103,35	--
N242 Ommenring	96,67	101,78	96,31	90,97	82,42	104,56	--
N242 Ommenring	96,56	101,74	96,26	90,92	82,37	104,50	--
N242 afrit zuid	94,58	101,14	96,79	90,35	79,24	103,52	--
Albertine Agnesstraat	83,48	88,98	85,80	79,13	70,43	91,94	--

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Arcadialaan	--	--	--	--	--	--	--
Vondelstraat	--	--	--	--	--	--	--
Vondelstraat	--	--	--	--	--	--	--
50 km/u	--	--	--	--	--	--	--
50 km/u	--	--	--	--	--	--	--
70 km/u	--	--	--	--	--	--	--
70 km/u	--	--	--	--	--	--	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	--	--	--	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	--	--	--	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	--	--	--	--
Kooimeer (rotonde)	--	--	--	--	--	--	--
Op-afrít (N242/A9)	--	--	--	--	--	--	--
Op-afrít (N242/A9)	--	--	--	--	--	--	--
Op-afrít (N242/A9)	--	--	--	--	--	--	--
Op-afrít (N242/A9)	--	--	--	--	--	--	--
Op-afrít (N242/A9)	--	--	--	--	--	--	--
Op-afrít (N242/A9)	--	--	--	--	--	--	--
Smaragdweg	--	--	--	--	--	--	--
Smaragdweg	--	--	--	--	--	--	--
Smaragdweg	--	--	--	--	--	--	--
Smaragdweg	--	--	--	--	--	--	--
N242 Ommenring	--	--	--	--	--	--	--
N242 Ommenring	--	--	--	--	--	--	--
N242 afrít zuid	--	--	--	--	--	--	--
Albertine Agnesstraat	--	--	--	--	--	--	--

De Kooimeer, Alkmaar

Invoergegevens

Verkeerswegen

Model: Model 28-01-2020 Lden model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) Totaal
Arcadialaan	--
Vondelstraat	--
Vondelstraat	--
50 km/u	--
50 km/u	--
70 km/u	--
70 km/u	--
Kooimeer (rotonde)	--
Kooimeer (rotonde)	--
Kooimeer (rotonde)	--
Kooimeer (rotonde)	--
Op-afrit (N242/A9)	--
Op-afrit (N242/A9)	--
Op-afrit (N242/A9)	--
Op-afrit (N242/A9)	--
Op-afrit (N242/A9)	--
Op-afrit (N242/A9)	--
Smaragdweg	--
Smaragdweg	--
Smaragdweg	--
Smaragdweg	--
N242 Ommenring	--
N242 Ommenring	--
N242 afrit zuid	--
Albertine Agnesstraat	--

Bijlage 3: Rekenresultaten per wegvak L_{den} excl. balkon afscherming incl. aftrek artikel 110g
Wgh

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat
Incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	47
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	49
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	49
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	49
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	49
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	51
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	50
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat
Incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	49
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	51
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	52
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	52
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	52
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	52
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	52
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat
Incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	35
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	36
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	37
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	37
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	35
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	35
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	35
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat
Incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	33
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	38
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	41
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	44
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	47
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	49
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	50
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	36
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	46
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	52
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	53
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	53
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	53
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	52
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	34
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	42
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	50
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Smaragdweg

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smaragdweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	42
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	42
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	42
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	43
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	43
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	44
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	43
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	43
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	43
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	44
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	44
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	44
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	43
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	43
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	42
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	42
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	43
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	43
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	44
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	44
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	44
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	44
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	44
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	44
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	45
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	45
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	44
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	44
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	41
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	42
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	42
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	43
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	44
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	44
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	44
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	45
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	45
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	45
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	45
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	45
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	41
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	41
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	42
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	43
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	43
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	44
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	44
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	44
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	45
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	45
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	45
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	45
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	40
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	40
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Smaragdweg

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smaragdweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	41
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	42
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	43
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	40
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	40
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	40
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	41
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	42
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	42
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	39
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	39
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	40
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	40
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	41
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	42
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	42
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	42
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	38
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	39
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	39
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	40
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	40
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	41
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	41
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	41
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	37
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	37
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	38
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	38
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	39
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	39
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	40
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	40
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	40
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2,00	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	29
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	29
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	29
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	30
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	31
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	31
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	32
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	32
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	30
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	20
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	24
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	17
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Smaragdweg

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smaragdweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	16
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	7
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	20
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	24
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	17
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	18
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	20
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	26
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	16
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	14
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	14
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	16
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	27
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	22
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	12
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	12
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	13
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	13
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	20
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	9
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	10
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	10
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,50	11
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	28
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	--
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	40
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	31
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	19
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	20
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	21
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan Rekenresultaten Smaragdweg

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smaragdweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	14
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	18
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	25
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	14
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	15
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	--
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	--
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	--
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	27
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	42
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	42
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	28
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	38
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Op/afrit n242/A9

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	47
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	48
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	48
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	48
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	48
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	48
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	49
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Op/afrit n242/A9

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	47
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	47
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	47
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	47
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2,00	26
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	26
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	26
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	26
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	26
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	27
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	36
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Op/afrit n242/A9

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	32
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	31
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	31
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	32
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	23
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	28
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,50	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	45
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	45
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	45
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	46
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan
Rekenresultaten Op/afrit n242/A9

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	23
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	25
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	26
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	24
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	30
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	37
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	42
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	43
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	--
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	27
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	37
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	39
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Ommenring

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N242 Ommenring
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	38
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	38
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	39
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	38
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	38
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	39
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	38
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	38
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	38
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	39
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	39
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	39
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	39
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	39
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	37
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	38
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	38
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	38
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	38
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	38
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	38
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	38
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	39
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	39
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	39
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	39
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	39
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	40
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	37
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	38
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	39
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	39
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	39
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	39
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	38
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	39
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	40
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	40
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	40
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	41
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	41
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	42
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	37
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	38
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	39
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	38
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	39
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	39
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	38
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	39
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	39
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	40
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	40
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	40
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	41
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	42
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	36
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	36
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Ommenring

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N242 Ommenring
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	37
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	37
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	37
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	37
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	36
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	36
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	37
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	37
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	37
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	37
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	37
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	35
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	36
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	37
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	36
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	36
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	37
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	37
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	34
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	35
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	36
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	36
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	36
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	36
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	37
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	32
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	33
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	33
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	33
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	35
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	36
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	36
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2,00	27
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	27
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	27
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	27
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	27
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	27
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	27
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	27
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	27
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	21
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	25
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	27
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	23
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan Rekenresultaten Ommenring

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N242 Ommenring
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	25
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	30
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	19
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	19
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	21
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	21
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	22
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	25
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	21
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	23
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	30
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	17
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	21
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	23
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	15
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	16
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	17
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,50	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	31
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	31
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	31
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	19
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	35
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	26
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	26
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	26
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	26
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	26
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	26
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan Rekenresultaten Ommenring

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N242 Ommenring
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	22
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	21
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	21
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	21
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	19
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	21
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	21
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	23
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	23
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	20
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	20
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	22
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	26
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	29
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	36
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	37
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	29
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Kooimeer (Ronde)

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (ronde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	48
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	50
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	49
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	50
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	49
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	49
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	47
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Kooimeer (Ronde)

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (ronde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	46
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	47
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	46
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	47
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	46
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2,00	38
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	38
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	38
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	38
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	38
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	39
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	39
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	40
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	40
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	40
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Kooimeer (Ronde)

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (ronde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,50	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	43
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Kooimeer (Ronde)

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (ronde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	29
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	36
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	40
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	40
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	22
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	28
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	36
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	38
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	38
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	31
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	44
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	47
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Heilooer Tolweg
Exclusief afscherming, inclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	2,00	43
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	5,00	47
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	8,00	49
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	11,00	50
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	14,00	51
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	17,00	52
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	52
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	52
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	53
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	53
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	53
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	53
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	38,00	53
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	41,00	53
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	2,00	44
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	5,00	47
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	8,00	49
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	11,00	50
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	17,00	52
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	52
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	52
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	52
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	52
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	53
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	53
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	38,00	53
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	41,00	53
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	2,00	34
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	5,00	35
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	8,00	38
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	11,00	38
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	14,00	39
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	17,00	39
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	20,00	39
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	23,00	39
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	26,00	40
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	29,00	40
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	32,00	41
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	35,00	41
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,84	514470,02	38,00	41
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,84	514470,02	41,00	42
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	2,00	37
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	5,00	38
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	8,00	41
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	11,00	41
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	14,00	40
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	17,00	40
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	20,00	41
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	26,00	42
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	29,00	42
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	32,00	42
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	35,00	42
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,55	514474,60	38,00	43
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,55	514474,60	41,00	43
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	2,00	35
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	5,00	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Heilooer Tolweg
Exclusief afscherming, inclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	8,00	40
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	11,00	40
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	14,00	40
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	17,00	41
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,67	514485,35	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	2,00	39
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	5,00	40
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	8,00	41
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	11,00	42
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	14,00	42
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	17,00	43
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,31	514491,76	20,00	43
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	2,00	38
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	5,00	40
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	8,00	40
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	11,00	41
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	14,00	41
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	17,00	41
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	23,00	42
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	26,00	43
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	29,00	43
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	2,00	39
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	5,00	40
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	8,00	40
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	11,00	40
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	14,00	41
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	17,00	41
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	20,00	41
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	23,00	42
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	26,00	42
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	29,00	43
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	2,00	38
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	5,00	39
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	8,00	40
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	11,00	40
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	14,00	40
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	17,00	41
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	20,00	41
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	26,00	42
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	29,00	42
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	1,50	31
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	5,00	33
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	8,00	34
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	11,00	36
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	14,00	37
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	17,00	38
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	20,00	39
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	23,00	40
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	26,00	40
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	29,00	31
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	5,00	40
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	11,00	43
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	14,00	44
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	17,00	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Heilooer Tolweg
Exclusief afscherming, inclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	20,00	45
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	23,00	46
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	26,00	47
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	29,00	49
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	5,00	40
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	8,00	43
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	11,00	44
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	14,00	45
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	17,00	46
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	20,00	46
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	23,00	47
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	26,00	48
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	29,00	50
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	2,00	36
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	5,00	41
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	8,00	44
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	11,00	46
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	14,00	46
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	17,00	47
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	20,00	48
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	23,00	48
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	26,00	49
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	29,00	50
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	5,00	43
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	8,00	46
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	11,00	47
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	14,00	48
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	17,00	49
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,29	514501,04	20,00	50
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	2,00	36
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	5,00	44
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	8,00	47
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	11,00	49
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	14,00	49
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	17,00	50
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,36	514494,14	20,00	51
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	5,00	45
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	8,00	48
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	11,00	49
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	14,00	50
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	17,00	51
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	20,00	51
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	23,00	52
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	26,00	52
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	29,00	52
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	32,00	52
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	35,00	52
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,41	514483,69	38,00	52
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,41	514483,69	41,00	52
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	2,00	44
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	5,00	46
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	8,00	49
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	11,00	50
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	14,00	51
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	17,00	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	19,00	52
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	23,00	52
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	26,00	52
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	29,00	52
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	32,00	53
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	35,00	53
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,59	514475,07	38,00	53
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,59	514475,07	41,00	53
018_A	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	23,00	29
018_B	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	26,00	33
018_C	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	29,00	38
018_D	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	32,00	38
018_E	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	35,00	30
018_F	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	111250,08	514488,40	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	23,00	29
019_B	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	26,00	34
019_C	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	29,00	41
019_D	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	32,00	42
019_E	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	35,00	37
019_F	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	111258,89	514483,37	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	111269,46	514502,10	23,00	36
020_B	Terras appartement noordoost	111269,46	514502,10	26,00	44
020_C	Terras appartement noordoost	111269,46	514502,10	29,00	47
021_A	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	23,00	36
021_B	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	26,00	47
021_C	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	29,00	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Albertine Agnesstraat

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albertine Agnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	-17
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	-16
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	-16
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	-16
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	-16
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	-16
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	-16
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	-16
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	-16
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	-16
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	-16
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	-16
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	-15
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	-15
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	-13
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	-13
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	-13
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	-13
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	-13
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	-13
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	-13
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	-13
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	-13
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	-13
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	-13
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	-12
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	-12
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	-12
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	30
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	33
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	33
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	33
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	33
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	33
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	33
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	33
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	33
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	33
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	32
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	32
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	31
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	31
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	33
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	33
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	33
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	33
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	33
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	33
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	32
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	32
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	32
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Albertine Agnesstraat

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albertine Agnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	35
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	35
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	35
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	35
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	36
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	37
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	37
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	37
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	37
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	37
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	36
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	36
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	36
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	37
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	38
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	38
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	38
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	38
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	38
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	38
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	38
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	37
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	37
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	39
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	40
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	40
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	40
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	40
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	39
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	39
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	39
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	39
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	38
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2,00	46
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	47
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	47
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	46
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	46
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	46
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	45
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	45
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	45
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	44
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	41
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	42
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	42
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	42
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Albertine Agnesstraat

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albertine Agnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	39
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	39
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	38
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	38
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	38
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	37
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	37
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	37
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	34
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	35
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	35
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	35
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	35
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,50	35
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	31
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	33
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	33
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	33
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	33
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	33
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	12
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	28
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	31
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	32
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	32
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	32
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan Rekenresultaten Albertine Agnesstraat

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Albertine Agnesstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	32
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	32
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	32
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	32
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	32
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	18
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	26
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	31
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	32
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	32
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	32
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	17
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	23
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	28
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	30
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	30
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	30
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	31
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	10
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	10
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	12
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	10
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	10
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Arcadialaan

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arcadialaan
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	-11	
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	-10	
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	-8	
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	-8	
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	-8	
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	-9	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	-10	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	-9	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	-9	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	-9	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	-9	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	-8	
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	-8	
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	-8	
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	-2	
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	-1	
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	0	
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	1	
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	1	
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	3	
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	6	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	7	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	8	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	8	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	9	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	9	
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	9	
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	9	
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	29	
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	30	
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	31	
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	31	
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	31	
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	31	
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	31	
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	31	
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	31	
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	32	
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	32	
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	33	
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	33	
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	33	
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	29	
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	30	
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	31	
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	32	
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	32	
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32	
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32	
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	32	
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	32	
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	33	
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	33	
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	33	
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	33	
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	33	
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	30	
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	31	
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Arcadialaan

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arcadialaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	33
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	33
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	33
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	33
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	31
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	33
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	33
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	33
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	33
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	33
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	32
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	33
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	34
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	35
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	35
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	35
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	35
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	35
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	36
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	36
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	36
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	36
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	34
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	36
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	37
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	37
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	37
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	37
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	37
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	37
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	37
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2,00	30
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	32
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	32
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	32
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	32
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	32
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	32
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	8
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	7
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	7
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	7
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	8
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	9
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	10
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan

Rekenresultaten Arcadialaan

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arcadialaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	15
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	18
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	7
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	6
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	6
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	7
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	7
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	8
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	9
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	9
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	10
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	5
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	7
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	7
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	5
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	6
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	6
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	7
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	8
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	9
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	5
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	7
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	7
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	6
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	5
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	6
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	7
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	7
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	6
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	6
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	5
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	5
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	5
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	6
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,50	7
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	4
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	2
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	-4
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	-3
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	-3
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	-3
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	-3
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	-3
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	-5
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	5
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	5
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	1
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	--
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	--
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bouwplan Rekenresultaten Arcadialaan

Exclusief afscherming,
Inclusief artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arcadialaan
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	17
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	20
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	32
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	32
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	18
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	28
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	31
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	32
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	32
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	0
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	1
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	6
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	-3
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	-1
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: Rekenresultaten cumulatief L_{den} excl. balkon afscherming excl. aftrek artikel 110g
Wgh

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten cumulatief excl. balkonafscherming
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	2,00	58
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	5,00	59
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	8,00	60
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	11,00	61
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	14,00	61
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	17,00	61
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	61
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	61
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	61
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	61
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	61
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	61
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	38,00	61
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	41,00	61
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	2,00	59
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	5,00	60
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	8,00	61
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	11,00	61
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	14,00	61
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	17,00	62
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	62
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	62
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	62
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	62
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	62
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	62
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	38,00	62
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	41,00	62
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	2,00	63
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	5,00	64
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	8,00	64
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	11,00	64
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	14,00	64
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,55	514469,51	17,00	64
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	20,00	64
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	23,00	64
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	26,00	64
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	29,00	64
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	32,00	64
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,70	514469,76	35,00	64
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,84	514470,02	38,00	63
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111255,84	514470,02	41,00	63
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	2,00	63
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	5,00	64
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	8,00	64
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	11,00	64
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	14,00	64
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,26	514474,09	17,00	64
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	20,00	64
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	23,00	64
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	26,00	64
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	29,00	64
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	32,00	64
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,41	514474,35	35,00	63
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,55	514474,60	38,00	63
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111258,55	514474,60	41,00	63
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	2,00	63
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	5,00	64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten cumulatief excl. balkonafscherming
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	8,00	64
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	11,00	64
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	14,00	64
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,59	514485,11	17,00	64
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111264,67	514485,35	20,00	64
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	2,00	63
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	5,00	64
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	8,00	64
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	11,00	64
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	14,00	64
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,24	514491,52	17,00	64
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111268,31	514491,76	20,00	64
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	2,00	63
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	5,00	64
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	8,00	64
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	11,00	64
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	14,00	64
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,68	514499,22	17,00	64
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	20,00	64
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	23,00	64
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	26,00	64
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111272,71	514499,26	29,00	64
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	2,00	63
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	5,00	64
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	8,00	64
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	11,00	64
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	14,00	64
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,92	514508,20	17,00	64
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	20,00	64
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	23,00	64
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	26,00	64
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111277,96	514508,34	29,00	64
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	2,00	63
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	5,00	64
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	8,00	64
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	11,00	64
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	14,00	64
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,59	17,00	64
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	20,00	64
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	23,00	64
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	26,00	64
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	111283,40	514517,79	29,00	63
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	1,50	56
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	5,00	58
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	8,00	58
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	11,00	58
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	14,00	58
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,21	514531,05	17,00	58
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	20,00	58
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	23,00	58
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	26,00	58
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	111274,26	514531,02	29,00	58
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	2,00	48
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	5,00	51
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	8,00	51
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	11,00	51
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	14,00	51
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,21	514527,05	17,00	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten cumulatief excl. balkonafscherming
exclusief aftrek art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	20,00	52
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	23,00	52
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	26,00	52
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111267,29	514527,29	29,00	53
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	2,00	47
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	5,00	50
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	8,00	51
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	11,00	51
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	14,00	51
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,81	514517,77	17,00	52
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	20,00	52
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	23,00	52
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	26,00	52
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	29,00	54
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	2,00	47
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	5,00	51
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	8,00	52
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	11,00	52
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	14,00	52
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,44	514508,20	17,00	52
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	20,00	53
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	23,00	53
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	26,00	54
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	29,00	54
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	2,00	46
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	5,00	50
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	8,00	52
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	11,00	52
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	14,00	53
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,23	514500,94	17,00	53
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111252,29	514501,04	20,00	54
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	2,00	44
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	5,00	51
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	8,00	53
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	11,00	53
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	14,00	53
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	17,00	54
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,36	514494,14	20,00	54
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	5,00	54
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	8,00	55
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	11,00	55
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	14,00	56
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	17,00	56
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	20,00	57
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	23,00	57
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	26,00	56
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	29,00	55
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	32,00	55
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	35,00	55
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,41	514483,69	38,00	55
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,41	514483,69	41,00	55
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	2,00	52
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	5,00	54
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	8,00	55
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	11,00	54
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	14,00	55
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,55	514475,00	17,00	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Model HGW 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	19,00	56
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	23,00	56
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	26,00	56
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	29,00	56
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	32,00	56
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,57	514475,03	35,00	56
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,59	514475,07	38,00	56
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111237,59	514475,07	41,00	56
018_A	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	23,00	40
018_B	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	26,00	45
018_C	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	29,00	49
018_D	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	32,00	51
018_E	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	35,00	53
018_F	Terras appartement zuidwest	111249,99	514488,47	38,00	54
018A_A	Terras appartement zuidwest	111250,08	514488,40	41,00	55
019_A	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	23,00	42
019_B	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	26,00	51
019_C	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	29,00	58
019_D	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	32,00	58
019_E	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	35,00	58
019_F	Terras appartement zuidoost	111258,74	514483,44	38,00	58
019A_A	Terras appartement zuidwest	111258,89	514483,37	41,00	57
020_A	Terras appartement noordoost	111269,46	514502,10	23,00	43
020_B	Terras appartement noordoost	111269,46	514502,10	26,00	54
020_C	Terras appartement noordoost	111269,46	514502,10	29,00	58
021_A	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	23,00	43
021_B	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	26,00	51
021_C	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	29,00	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5: Rekenresultaten per wegvak L_{den} incl. balkonafscherming incl. aftrek artikel 110g Wgh

Geluidbelasting inclusief aftrek art 110g, inclusief maatregelen

			Vondelstr. Excl. Scherm	ScherM zijde Vondelstraat	Vondelstr. incl. Scherm	Op/afrit N242/A9 excl. Scherm	Op/afrit N242/A9 incl. scherm
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden			Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	47	Gevel voorkeurswaarde	46	47	47
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	49	1 m t.o.v. vloer balkon	46	48	47
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	49	1 m t.o.v. vloer balkon	46	48	47
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	49	1 m t.o.v. vloer balkon	44	48	47
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	49	1 m t.o.v. vloer balkon	43	48	47
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	49	1 m t.o.v. vloer balkon	41	49	48
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	48	1 m t.o.v. vloer balkon	40	49	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	48	1 m t.o.v. vloer balkon	39	49	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	48	1 m t.o.v. vloer balkon	38	49	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	48	1 m t.o.v. vloer balkon	37	49	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	47	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	47	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	47	1 m t.o.v. vloer balkon	35	50	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	47	1 m t.o.v. vloer balkon	34	50	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	49	1 m t.o.v. vloer balkon	48	48	47
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	51	1 m t.o.v. vloer balkon	48	48	48
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	51	1 m t.o.v. vloer balkon	45	48	46
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	51	1 m t.o.v. vloer balkon	45	48	47
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	51	1 m t.o.v. vloer balkon	44	49	47
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	51	1 m t.o.v. vloer balkon	43	49	48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	50	1 m t.o.v. vloer balkon	41	49	48
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	50	1 m t.o.v. vloer balkon	40	49	48
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	50	1 m t.o.v. vloer balkon	39	50	48
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	50	1 m t.o.v. vloer balkon	38	50	48
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	50	1 m t.o.v. vloer balkon	38	50	48
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	50	1 m t.o.v. vloer balkon	37	50	48
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	49	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	48

002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	49	1 m t.o.v. vloer balkon	36	50	48
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	Gevel voorkeurswaarde		48	
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	Gevel voorkeurswaarde		48	
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38	56	Gevel hogere grenswaarde		50	
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41	56	Gevel hogere grenswaarde		50	
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	49	45
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	46	49	45
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	49	46
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	46	49	46
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	57	Gevel hogere grenswaarde		49	
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35	57	Gevel hogere grenswaarde		50	
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38	56	Gevel hogere grenswaarde		50	
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41	56	Gevel hogere grenswaarde		50	
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44

005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	46	48	44
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	49	45
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	49	45
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	Gevel voorkeurswaarde		47	
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	Gevel voorkeurswaarde		48	
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	Gevel voorkeurswaarde		48	
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	Gevel hogere grenswaarde		48	
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	Gevel hogere grenswaarde		48	
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	Gevel hogere grenswaarde		48	
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	47	44
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	49	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	57	Gevel hogere grenswaarde		49	
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	47	44
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	44
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	43
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	43
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	43
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	48	45
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	48	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	58	1,3 m t.o.v. vloer Logia	48	49	30
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	58	1,3 m t.o.v. vloer Logia	47	49	31
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	57	1,2 m t.o.v. vloer Logia	47	48	35
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	57	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	47	42
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	48	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	42
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	48	48	42

009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	42
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	58	1,8 m t.o.v. vloer balkon	47	48	42
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	48	48	43
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	58	1,6 m t.o.v. vloer balkon	47	48	43
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	58	Gevel hogere grenswaarde		49	
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	57	Gevel voorkeurswaarde		48	
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2	49	1,2 m t.o.v. vloer balkon	47	26	30
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5	51	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48	26	30
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8	52	1,2 m t.o.v. vloer balkon	47	26	30
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11	52	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47	26	29
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14	52	1,0 m t.o.v. vloer balkon	47	26	31
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	47	27	31
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	47	32	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23	52	0,7 m t.o.v. vloer balkon	47	33	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26	52	0,6 m t.o.v. vloer balkon	47	36	33
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29	52	0,6 m t.o.v. vloer balkon	46	--	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	24			36	
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	25			42	
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	24			41	
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	24			39	
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	24			39	
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	24			39	
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	24			40	
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	24			40	
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	24			37	
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	24			--	
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	36			31	
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	37			39	
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	37			39	
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	38			30	
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	38			29	
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	38			30	

012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	37			--	
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	37			--	
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	37			--	
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	37			--	
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	38			31	
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	38			40	
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	39			40	
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	39			32	
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	40			31	
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	40			--	
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	40			--	
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	40			--	
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	40			--	
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	40			--	
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	37			28	
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	37			37	
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	38			38	
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	38			31	
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	39			32	
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	39			--	
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	39			--	
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	35			23	
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	35			35	
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	36			36	
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	36			28	
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	37			29	
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	37			--	
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	37			--	
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	--			--	
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	35			44	
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	37			45	
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	34			45	
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	35			45	

016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	35			46	
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	35			46	
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	35			46	
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	35			38	
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	35			--	
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32	31			--	
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35	14			--	
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38	14			--	
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41	13			--	
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	38			32	
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	39			34	
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	39			34	
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	34			33	
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	34			34	
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	34			31	
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19	34			32	
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	34			32	
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	34			32	
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	35			--	
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32	27			--	
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35	13			--	
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38	13			--	
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41	13			--	
018_A	Terras appartement zuidwest	23	33		23	23	
018_B	Terras appartement zuidwest	26	38		37	25	
018_C	Terras appartement zuidwest	29	41		40	26	
018_D	Terras appartement zuidwest	32	44		42	24	
018_E	Terras appartement zuidwest	35	47		42	--	
018_F	Terras appartement zuidwest	38	49	0,8 m t.o.v. vloer balkon	43	--	
018A_A	Terras appartement zuidwest	41	50	0,8 m t.o.v. vloer balkon	44	--	
019_A	Terras appartement zuidoost	23	36		36	30	
019_B	Terras appartement zuidoost	26	46		45	37	
019_C	Terras appartement zuidoost	29	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	47	42	

019_D	Terras appartement zuidoost	32	53	0,8 m t.o.v. vloer balkon	46	43	
019_E	Terras appartement zuidoost	35	53	0,8 m t.o.v. vloer balkon	46	--	
019_F	Terras appartement zuidoost	38	53	0,8 m t.o.v. vloer balkon	45	--	
019A_A	Terras appartement zuidwest	41	52	0,8 m t.o.v. vloer balkon	45	--	
020_A	Terras appartement noordoost	23	34		34	27	
020_B	Terras appartement noordoost	26	42		42	37	
020_C	Terras appartement noordoost	29	50	0,8 m t.o.v. vloer balkon	43	39	
021_A	Terras appartement noordwest	23	32			24	
021_B	Terras appartement noordwest	26	34			24	
021_C	Terras appartement noordwest	29	37			24	

			Kooimeer, rotonde excl. Scherm	Kooimeer, rotonde incl. scherm	H.Tolweg excl. Scherm		H.Tolweg incl. scherm
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden		Lden		
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	48	48	43		
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	50	48	47		
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	51	48	49	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	51	48	50	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	51	48	51	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	51	48	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	51	47	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	51	46	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	51	45	53	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	51	44	53	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	51	44	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	51	43	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	50	42	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	50	42	53	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	49	48	44		
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	50	48	47		
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	51	48	49	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	51	48	50	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	51	48	51	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	51	48	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	51	47	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	51	46	52	1,25 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	51	46	52	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	51	45	52	1,2 m t.o.v. vloer balkon	47
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	51	44	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	51	44	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	51	43	53	1,1 m t.o.v. vloer balkon	47
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	51	42	53	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48

012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	17		47		
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	17		48		
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	6		50	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	26		36		
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	35		41		
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	36		44		
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	29		46		
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	22		46		
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	--		47		
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	--		48		
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	--		48		
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	--		49	1,0 m t.o.v. vloer balkon	47
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--		50	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	26		37		
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	36		43		
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	38		46		
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	29		47		
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	--		48		
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	--		49	Gevel hogere grenswaarde	
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	--		50	Gevel hogere grenswaarde	
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	26		36		
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	38		44		
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	40		47		
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	29		49	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	--		49	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	--		50	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	--		51	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	--		--		
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	43		45		
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	44		48		
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	41		49	1,1 m t.o.v. vloer balkon	48
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	41		50	1,2 m t.o.v. vloer balkon	48

016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	41		51	1,2 m t.o.v. vloer balkon + zijscherm hoogte 2.0 m	48
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	41		51	1,2 m t.o.v. vloer balkon + zijscherm hoogte 2 m	48
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	41		52	Gevel hogere grenswaarde	
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	41		52	Gevel hogere grenswaarde	
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--		52	Gevel hogere grenswaarde	
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32	--		52	Gevel hogere grenswaarde	
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35	--		52	Gevel hogere grenswaarde	
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38	--		52	Gevel hogere grenswaarde	
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41	--		52	Gevel hogere grenswaarde	
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	42		44		
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	44		46		
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	44		49	Gevel hogere grenswaarde	
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	41		50	Gevel hogere grenswaarde	
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	41		51	Gevel hogere grenswaarde	
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	41		51	Gevel hogere grenswaarde	
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19	41		52	Gevel hogere grenswaarde	
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	41		52	Gevel hogere grenswaarde	
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	41		52	Gevel hogere grenswaarde	
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	40		52	Gevel hogere grenswaarde	
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32	--		53	Gevel hogere grenswaarde	
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35	--		53	Gevel hogere grenswaarde	
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38	--		53	Gevel hogere grenswaarde	
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41	--		53	Gevel hogere grenswaarde	
018_A	Terras appartement zuidwest	23	25		29		
018_B	Terras appartement zuidwest	26	29		33		
018_C	Terras appartement zuidwest	29	36		38		
018_D	Terras appartement zuidwest	32	40		38		
018_E	Terras appartement zuidwest	35	40		30		
018_F	Terras appartement zuidwest	38	--		--		
018A_A	Terras appartement zuidwest	41	--		--		
019_A	Terras appartement zuidoost	23	22		29		

019_B	Terras appartement zuidoost	26	28		34		
019_C	Terras appartement zuidoost	29	36		41		
019_D	Terras appartement zuidoost	32	38		42		
019_E	Terras appartement zuidoost	35	38		37		
019_F	Terras appartement zuidoost	38	--		--		
019A_A	Terras appartement zuidwest	41	--		--		
020_A	Terras appartement noordoost	23	31		36		
020_B	Terras appartement noordoost	26	44		44		
020_C	Terras appartement noordoost	29	47		47		
021_A	Terras appartement noordwest	23	26		36		
021_B	Terras appartement noordwest	26	25		47		
021_C	Terras appartement noordwest	29	24		49	1,0 m t.o.v. vloer balkon	48

	Geluidbelasting inclusief aftrek art 110g					
			N242 Ommenring	Smaragdweg	Arcadialaan	Albertinde A.str.
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Lden	Lden	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	38	42	-11	-17
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	38	42	-10	-16
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	39	42	-8	-16
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	38	43	-8	-16
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	38	43	-8	-16
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	39	44	-9	-16
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	38	43	-10	-16
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	38	43	-9	-16
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	38	43	-9	-16
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	39	44	-9	-16
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	39	44	-9	-16
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	39	44	-8	-16
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	39	43	-8	-15
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	39	43	-8	-15
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2	37	42	-2	-13
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5	38	42	-1	-13
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8	38	43	0	-13
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11	38	43	1	-13
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14	38	44	1	-13
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17	38	44	3	-13
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20	38	44	6	-13
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23	38	44	7	-13
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26	39	44	8	-13
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29	39	44	8	-13
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32	39	45	9	-13
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35	39	45	9	-12
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38	39	44	9	-12

002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41	40	44	9	-12
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	37	41	29	30
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	38	42	30	32
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	39	42	31	33
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	39	43	31	33
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	39	44	31	33
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	39	44	31	33
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	38	44	31	33
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	39	44	31	33
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	40	44	31	33
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	40	45	32	33
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32	40	45	32	33
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35	41	45	33	32
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38	41	45	33	32
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41	42	45	33	31
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	37	41	29	31
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	38	41	30	32
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	39	42	31	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	38	43	32	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	39	43	32	33
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	39	44	32	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	38	44	32	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	39	44	32	33
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	39	44	32	33
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	40	44	33	33
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32	40	45	33	33
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35	40	45	33	33
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38	41	45	33	32
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41	42	45	33	32
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	36	40	30	32
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	36	40	31	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	37	41	33	35
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	37	41	33	35

005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	37	42	33	35
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	37	43	33	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	37	43	33	35
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	36	40	31	33
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	36	40	32	35
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	37	40	33	36
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	37	41	33	36
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	37	42	33	35
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	37	42	33	35
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	37	43	33	35
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	35	39	32	35
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	35	39	33	36
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	36	40	34	37
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	36	40	34	37
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	36	41	34	37
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	37	42	34	37
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	36	42	34	37
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	36	42	34	36
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	37	42	35	36
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	37	42	35	36
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	34	38	33	37
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	35	39	34	38
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	36	39	35	38
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	36	40	35	38
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	36	40	35	38
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	35	41	35	38
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	36	41	36	38
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	36	41	36	38
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	36	41	36	37
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	37	41	36	37
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2	32	37	34	39
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5	32	37	36	40
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8	33	38	36	40

009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11	33	38	37	40
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14	33	39	37	40
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17	34	39	37	39
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20	35	40	37	39
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23	35	40	37	39
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26	36	40	37	39
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29	36	40	37	38
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	2	27	29	30	46
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5	27	29	31	47
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8	27	29	32	47
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11	27	29	32	46
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14	27	30	32	46
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17	27	31	32	46
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20	27	31	32	45
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23	27	32	32	45
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26	27	32	32	45
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29	21	30	32	44
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	25	20	8	41
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	27	24	7	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	23	17	7	42
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	23	15	7	42
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	23	15	8	42
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	23	15	9	41
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	24	15	10	41
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	24	16	12	41
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	--	16	15	41
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--	7	18	40
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	25	20	7	38
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	30	24	6	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	19	17	6	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	19	15	7	39
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	20	15	7	39
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	21	16	8	39

012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	21	16	9	39
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	22	17	9	39
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	--	18	10	39
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--	--	5	38
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	25	20	7	36
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	32	26	7	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	18	16	5	38
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	18	14	6	38
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	19	14	6	38
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	20	15	7	38
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	21	15	8	38
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	23	16	8	38
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	--	17	9	38
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--	--	5	37
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	24	19	7	36
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	30	27	7	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	17	22	6	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	17	12	5	37
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	18	12	6	37
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	19	13	7	37
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	21	13	7	37
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	23	19	6	34
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	32	32	6	34
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	15	20	5	35
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	16	9	5	35
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	17	10	5	35
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	19	10	6	35
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	19	11	7	35
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	--	--	--	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	36	37	4	31
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	31	28	2	33
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	31	--	-4	34
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	31	--	-3	34

016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	31	--	-3	34
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20	31	--	-3	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	31	--	-3	34
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	19	--	-3	34
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--	--	-5	33
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32	--	--	--	33
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35	--	--	--	33
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38	--	--	--	33
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41	--	--	--	33
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2	35	40	5	12
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5	37	40	5	28
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8	26	31	1	31
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11	26	19	--	32
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14	26	20	--	32
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17	26	20	--	32
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19	26	20	--	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23	26	21	--	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26	18	21	--	32
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29	--	--	--	32
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32	--	--	--	32
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35	--	--	--	32
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38	--	--	--	32
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41	--	--	--	32
018_A	Terras appartement zuidwest	23	22	14	17	18
018_B	Terras appartement zuidwest	26	21	18	20	26
018_C	Terras appartement zuidwest	29	21	25	27	31
018_D	Terras appartement zuidwest	32	21	26	31	32
018_E	Terras appartement zuidwest	35	19	--	32	32
018_F	Terras appartement zuidwest	38	21	--	32	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41	24	--	32	32
019_A	Terras appartement zuidoost	23	21	14	18	17
019_B	Terras appartement zuidoost	26	23	15	28	23
019_C	Terras appartement zuidoost	29	23	--	31	28

019_D	Terras appartement zuidoost	32	20	--	32	30
019_E	Terras appartement zuidoost	35	20	--	32	30
019_F	Terras appartement zuidoost	38	22	--	32	30
019A_A	Terras appartement zuidwest	41	26	--	32	31
020_A	Terras appartement noordoost	23	29	27	0	10
020_B	Terras appartement noordoost	26	36	42	1	10
020_C	Terras appartement noordoost	29	37	42	6	12
021_A	Terras appartement noordwest	23	29	28	-3	10
021_B	Terras appartement noordwest	26	34	38	-1	10
021_C	Terras appartement noordwest	29	35	41	4	12

Bijlage 6: Rekenresultaten ter plaatse van de balkons, per rekenpunt en rekenhoogte

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,20

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	2,00	<-->	
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	5,00	<-->	
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	8,00	48	
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	11,00	<-->	
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	14,00	<-->	
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	17,00	<-->	
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	2,00	<-->	
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	5,00	<-->	
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	8,00	48	
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	11,00	<-->	
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	14,00	<-->	
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	17,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,20

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	2,00	<-->	
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	5,00	<-->	
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	8,00	<-->	
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	11,00	48	
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	14,00	<-->	
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	17,00	<-->	
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	2,00	<-->	
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	5,00	<-->	
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	8,00	<-->	
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	11,00	48	
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	14,00	<-->	
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	17,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,25

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	2,00	<-->	
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	5,00	<-->	
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	8,00	<-->	
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	11,00	<-->	
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	14,00	48	
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	17,00	<-->	
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	2,00	<-->	
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	5,00	<-->	
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	8,00	<-->	
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	11,00	<-->	
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	14,00	48	
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	17,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,25

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	2,00	<-->	
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	5,00	<-->	
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	8,00	<-->	
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	11,00	<-->	
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	14,00	<-->	
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,32	514469,09	17,00	48	
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	2,00	<-->	
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	5,00	<-->	
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	8,00	<-->	
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	11,00	<-->	
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	14,00	<-->	
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,09	514463,94	17,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,25

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	<-->
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	<-->
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	<-->
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	<-->
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	<-->
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	48
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	<-->
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	<-->
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	<-->
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	<-->
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,25

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	<-->	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	48	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	<-->	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	<-->	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	<-->	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	<-->	
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	<-->	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	48	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	<-->	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	<-->	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	<-->	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (hoogte afscherming 1,2)

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	<-->	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	<-->	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	48	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	<-->	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	<-->	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	<-->	
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	<-->	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	<-->	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	48	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	<-->	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	<-->	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (hoogte afscherming 1,2)

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	<-->	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	<-->	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	<-->	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	48	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	<-->	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	<-->	
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	<-->	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	<-->	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	<-->	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	47	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	<-->	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (hoogte afscherming 1,1)

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	<-->	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	<-->	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	<-->	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	<-->	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	48	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00	<-->	
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	<-->	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	<-->	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	<-->	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	<-->	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	48	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (hoogte afscherming 1,1)

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	20,00	<-->	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	23,00	<-->	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	26,00	<-->	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	29,00	<-->	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	32,00	<-->	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,41	514469,04	35,00		48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	20,00	<-->	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	23,00	<-->	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	26,00	<-->	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	29,00	<-->	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	32,00	<-->	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,15	514463,96	35,00		47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (hoogte afscherming 1,1)

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	38,00	47	
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	41,00	<-->	
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	38,00	47	
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	41,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (hoogte afscherming 1,0)

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	38,00	<-->	
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111239,52	514468,98	41,00	48	
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	38,00	<-->	
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	111248,21	514463,94	41,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,0

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	20,00	<-->	
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	23,00	<-->	
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	26,00	<-->	
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111261,91	514518,04	29,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,0

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	20,00	<-->	
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	23,00	<-->	
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	26,00	47	
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	29,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,0

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	20,00	<-->	
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	23,00	<-->	
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	26,00	<-->	
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111256,57	514508,47	29,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,1

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,36	514494,14	20,00	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,0

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	2,00	<-->
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	5,00	<-->
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	8,00	<-->
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	11,00	48
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	14,00	<-->
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	17,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,1

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	2,00	<-->	
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	5,00	<-->	
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	8,00	<-->	
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	11,00	<-->	
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	14,00	48	
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	17,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,1

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	2,00	<-->	
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	5,00	<-->	
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	8,00	<-->	
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	11,00	<-->	
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	14,00	<-->	
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111248,33	514494,06	17,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,3

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	20,00	48	
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	23,00	<-->	
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	26,00	<-->	
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	29,00	<-->	
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	32,00	<-->	
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,34	514483,59	35,00	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,2

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	2,00	<-->
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	5,00	<-->
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	8,00	<-->
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	11,00	48
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	14,00	<-->
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	17,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,2

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	2,00	<-->
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	5,00	<-->
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	8,00	<-->
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	11,00	<-->
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	14,00	48
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	17,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,3

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	2,00	<-->	
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	5,00	<-->	
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	8,00	<-->	
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	11,00	<-->	
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	14,00	<-->	
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	111242,31	514483,53	17,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer
Alkmaar

Rekenresultaten Lden Heilooer Tolweg
incl art 110g Wgh incl. afscherming (Hoogte afscherming 1,0

Rapport: Resultatentabel
Model: 28-01-2020 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heilooertolweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden	
021_A	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	23,00	<-->	
021_B	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	26,00	<-->	
021_C	Terras appartement noordwest	111260,68	514507,13	29,00	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer (rotonde) scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	48
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	50
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	48
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	50
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	49
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	42
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	49
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	41
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer (rotonde) scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	46
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	47
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	41
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	47
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	40
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	38
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	46
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	35
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	37
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	37
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	37
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	38
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	38
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer (rotonde) scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	43
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer (rotonde) scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	30
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	36
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	40
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	40
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	22
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	28
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	36
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	38
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	38
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	31
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	44
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	47
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	48
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	48
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	29
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	42
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	41
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	47
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	41
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	39
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	38
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	46
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	46
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	22
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	35
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	37
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	37
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	38
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	38
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	43
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	34
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	39
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	40
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	40
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	29
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	36
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	38
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	38
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	28
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	44
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	47
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	26
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	48
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	26
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	48
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	29
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	42
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	29
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	41
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	40
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	38
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	46
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	22
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	35
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	37
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	38
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	38
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	43
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	29
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	41
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	43
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	39
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	35
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	38
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	38
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	25
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	27
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	26
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	27
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	30
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	42
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	50
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	41
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	29
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	41
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	40
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	39
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	22
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	35
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	38
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	38
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	43
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	29
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	41
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	39
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	36
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	38
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	25
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	26
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	28
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	48
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	30
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	41
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	50
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	30
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	41
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	29
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	41
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	40
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	39
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	23
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	37
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	38
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	--
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	25
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	26
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	8
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	23
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	28
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	38
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	24
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	26
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	35
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	25
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	48
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	51
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	30
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	42
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	50
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	30
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	42
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	30
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	42
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	26
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	41
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	40
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	23
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	37
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	8
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	27
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	26
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	22
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	24
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	25
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	23
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	25
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25	
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26	
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26	
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26	
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27	
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	29	
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	47	
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51	
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51	
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51	
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51	
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51	
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51	
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50	
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25	
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26	
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27	
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27	
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27	
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30	
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	47	
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	51	
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51	
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51	
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51	
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51	
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51	
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51	
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50	
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51	
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52	
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52	
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52	
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52	
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52	
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50	
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50	
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50	
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50	
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50	
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50	
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50	
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25	
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26	
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27	
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28	
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28	
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30	
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41	
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50	
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50	
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50	
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50	
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50	
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50	
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50	
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25	
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25	
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	39
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	47
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	27
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	29
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	46
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	27
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	46
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	51
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	27
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	29
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	45
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	27
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	27
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	29
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	46
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	51
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	27
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	29
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	44
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	27
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	27
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	27
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	29
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	45
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	51
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer Rotonde scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	29
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	44
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	27
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	27
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	27
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	27
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	29
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	44
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	51
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	28
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	43
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	27
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	27
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	29
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	44
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	51
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	26
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	28
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	42
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	27
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	28
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	43
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	51
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	26
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	26
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	26
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	26
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	26
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	28
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	42
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	26
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	27
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	27
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	27
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	26
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	26
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	27
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	28
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	42
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	52
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	52
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	52
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	30
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	41
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	41
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	46
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	42
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	24
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	24
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	28
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	40
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	48
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	23
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	23
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	24
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	24
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	25
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	25
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	28
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	42
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	47
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	47
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	21
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	21
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	21
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	22
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	22
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	24
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	38
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	39
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	39
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	39
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	31
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	11
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	32
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	33
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	16
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	16
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	16
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	17
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	17
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	6
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	3
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	3
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	26
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	15
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	15
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	21
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	20
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	20
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	8
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	23
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	23
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	22
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	23
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	23
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	41
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	42
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	44
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	41
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	41
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	41
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	41
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	41
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Kooimeer rotonde scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	25
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	25
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	24
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	24
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	25
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	25
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	25
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	24
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	25
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	26
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	28
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	44
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	26
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	25
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Kooimeer rotonde Logia verdieping 7
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,3 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009A_A - Loggia verdp 7
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	40
W204	Kooimeer Smaragdweg en Vondelstr. (21907)	0,00	38
W205	Kooimeer tussen Vondelstr en Heilooer (4944)	0,00	36
W206	Kooimeer tussen Heilooertolweg en A9 (30880)	0,00	22
W206	Kooimeer tussen Heilooertolweg en A9 (31262)	0,00	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Kooimeer rotonde Logia verdieping 8
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,3 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	<->
009A_B	Loggia verdp 7	26,00	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Kooimeer rotonde Logia verdieping 9
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,2 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kooimeer (rotonde)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	<- ->	
009A_B	Loggia verdp 7	26,00	<- ->	
009A_C	Loggia verdp 7	29,00	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	28
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	47
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	48
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	48
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	48
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	51
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	49
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	32
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	44
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	45
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	47
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	32
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	44
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	32
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	44
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	30
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	42
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	48
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	30
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	31
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	32
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	32
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	31
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	31
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	32
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	23
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	28
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	45
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	45
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	45
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	46
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	27
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	26
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	26
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	24
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	28
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	38
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	42
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	43
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	--
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	24
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	37
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	39
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	28
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	47
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	25
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	28
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	46
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	48
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	51
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	30
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	33
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	49
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrit N242 scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	47
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	44
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	32
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	43
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	30
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	42
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	48
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	30
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	31
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	32
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	32
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	31
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	31
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	32
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	23
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	28
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	45
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	45
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	45
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	46
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrt N242 scherm 1,8 hp 8 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrt (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	28
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	24
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	27
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	29
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	39
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	42
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	--
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrt n242 scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrt (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	24
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	24
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	28
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	47
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	48
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	24
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	25
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	28
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	47
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	51
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	29
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	33
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	49
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrt n242 scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrt (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	44
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	32
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	44
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	31
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	43
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	30
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	42
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	48
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	29
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	31
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	32
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrt n242 scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrt (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	32
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	31
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	31
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	32
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	23
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	28
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	44
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	45
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	45
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	45
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	46
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrt n242 scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrt (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	28
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	24
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	27
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	29
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	42
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	--
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

OP/afrit N242 scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	24
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	25
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	29
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	47
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	24
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	24
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	25
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	29
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	47
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	51
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	29
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	33
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

OP/afrit N242 scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	32
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	44
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	49
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	32
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	44
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	31
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	43
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	30
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	42
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	25
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	31
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	32
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

OP/afrit N242 scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	32
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	31
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	31
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	32
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	23
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	19
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	26
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	--
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	22
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	25
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	45
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	46
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

OP/afrit N242 scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	--
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	27
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	27
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	28
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	--
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit N242 scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	24
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	25
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	29
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	48
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	24
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	24
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	25
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	29
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	48
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	52
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	30
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	46
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	32
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	49
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	32
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	32
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	31
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	43
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	31
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	28
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	19
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	20
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	15
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	17
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	25
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	45
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	26
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	--
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	27
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	26
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	--
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	25
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	29
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	24
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	24
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	25
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	29
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	48
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	49
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	52
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	30
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	46
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrit scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	48
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	27
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	31
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	48
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrít scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	25
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	29
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	24
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	25
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	29
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit N242 scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	23
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	25
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	29
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	24
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	25
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	26
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	30
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrit N242 scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	23
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	25
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	29
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	24
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	25
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	26
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	30
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afriot N242t scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	23
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	24
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	25
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	29
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	25
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	25
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	26
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	30
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afriot N242t scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afriot N242t scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afriot N242t scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit N242 scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	23
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	24
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	25
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	25
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	30
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	25
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	25
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	25
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	26
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	30
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	50
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	23
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	24
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	24
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	25
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	25
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	26
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	30
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	25
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	25
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	25
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	25
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	26
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	30
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	48
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	50
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	23
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	24
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	24
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	25
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	25
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	25
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	26
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	30
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	23
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	23
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	23
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	24
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	24
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	24
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	24
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	25
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	25
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	25
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	26
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	26
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	30
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	48
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	50
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	50
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	50
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	50
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	51
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	51
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	51
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	52
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	28
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	28
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	28
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	28
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	29
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	30
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	34
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	44
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	50
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	50
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	50
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	50
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	50
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	50
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	43
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	44
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	45
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	45
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	45
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	45
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	45
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	27
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	27
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	27
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	45
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	49
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	26
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	26
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	26
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	27
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	28
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	32
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	44
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	50
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	25
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	25
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	25
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	25
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	26
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	27
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	32
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	49
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	48
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	25
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	25
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	25
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	24
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	25
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	26
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	32
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	33
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	37
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	--
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	42
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	41
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrif N242 scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrif (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	30
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	--
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	31
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	40
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	40
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	27
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	27
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	14
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	14
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	--
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	--
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	27
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	36
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	18
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	19
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	19
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	15
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	19
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	19
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	18
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	17
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	18
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	18
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	19
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	21
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	21
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	21
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	22
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	25
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	46
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	46
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	38
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	32
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	34
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	34
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	33
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	31
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	32
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	32
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrít N242 scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrít (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	--
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	--
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	--
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	--
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	--
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	26
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	27
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	27
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	25
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	23
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	25
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	26
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	26
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	26
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	25
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	24
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	25
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	--
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	23
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	25
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	38
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	24
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	24
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit N242 Logia verdieping 7
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,3 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009A_A - Loggia verdp 7
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	30
W207a	Afrit A9	0,00	26
W207a	Afrit A9	0,00	18
W207a	Afrit A9	0,00	14
W207o	Oprit A9	0,00	24
W207o	Oprit A9	0,00	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit N242 Logia verdieping 8
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,3 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	<->
009A_B	Loggia verdp 7	26,00	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Op/afrit N242 Logia verdieping 9
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,2 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Op-afrit (N242/A9)
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	<- ->
009A_B	Loggia verdp 7	26,00	<- ->
009A_C	Loggia verdp 7	29,00	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	46
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	49
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	49
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	49
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	48
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	51
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	50
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	48
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	47
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	51
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	52
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	52
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	52
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	52
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	52
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	35
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	36
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	37
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	37
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	35
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	35
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	35
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 2 m
incl. art 110g Wgh, exclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	33
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	38
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	41
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	44
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	47
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	49
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	50
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	36
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	46
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	52
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	53
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	53
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	53
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	52
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	34
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	42
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	50
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	33
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	46
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	49
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	49
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	33
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	48
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	51
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	51
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	51
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	50
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	50
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	35
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	48
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	31
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	48
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	52
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	52
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	52
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	52
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	52
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	35
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	36
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	37
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	37
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	35
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	35
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	35
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 5 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	33
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	37
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	42
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	44
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	47
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	49
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	50
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	34
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	45
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	52
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	53
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	53
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	53
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	52
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	34
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	42
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	50
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	33
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	35
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	44
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	49
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	33
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	45
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	51
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	50
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	50
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	36
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	47
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	33
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	47
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	52
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	52
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	52
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	35
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	36
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	37
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	37
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	35
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	35
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	35
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 11 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	33
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	42
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	47
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	49
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	50
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	34
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	46
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	52
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	53
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	52
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	33
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	31
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	43
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	49
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	49
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	33
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	44
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	50
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	50
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	46
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	46
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	36
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	47
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	33
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	47
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	52
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	52
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	35
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	35
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	36
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	36
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	37
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	37
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	35
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	35
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 14 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	33
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	42
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	49
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	50
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	33
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	46
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	52
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	52
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	33
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	31
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	41
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	48
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	33
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	43
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	50
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	36
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	36
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	47
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	35
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	36
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	35
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	36
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	35
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	48
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	32
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	33
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	47
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	52
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	30
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	36
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	35
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,8 hp 17 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	32
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	32
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	43
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	49
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	33
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	45
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	52
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	33
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	31
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	40
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	48
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	33
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	41
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	50
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	50
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	36
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	46
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 20 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	31
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	39
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	48
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	40
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	49
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	50
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 23 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	31
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	38
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	48
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	48
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	32
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	39
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	49
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	50
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 26 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	30
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	30
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	37
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	47
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	31
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	32
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	38
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	49
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	49
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 29 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	30
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	30
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	30
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	36
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	47
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	47
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	31
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	31
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	32
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	38
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	48
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	49
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	49
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 32 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	30
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	30
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	30
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	30
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	36
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	46
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	31
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	31
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	31
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	31
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	37
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	48
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	48
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 35 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	30
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	30
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	30
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	30
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	30
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	35
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	45
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	31
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	31
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	31
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	31
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	31
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	36
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	47
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 38 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	29
001_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	30
001_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	30
001_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	30
001_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	30
001_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	30
001A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	30
001A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	30
001A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	30
001A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	30
001A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	30
001A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	30
001B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	30
001B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	34
002_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	2,00	31
002_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	5,00	32
002_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	8,00	32
002_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	11,00	32
002_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	14,00	32
002_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	17,00	32
002A_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	20,00	32
002A_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	23,00	31
002A_C	Rekenpunt (kopgevel zuid)	26,00	31
002A_D	Rekenpunt (kopgevel zuid)	29,00	31
002A_E	Rekenpunt (kopgevel zuid)	32,00	31
002A_F	Rekenpunt (kopgevel zuid)	35,00	31
002B_A	Rekenpunt (kopgevel zuid)	38,00	31
002B_B	Rekenpunt (kopgevel zuid)	41,00	36
003_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	56
003_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	57
003_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
003_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
003_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	57
003_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	57
003A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	57
003A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	57
003A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
003A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
003A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
003A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
003B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
003B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
004_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
004_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
004_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
004_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
004_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
004_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
004A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
004A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	45
004A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	57
004A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
004A_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	32,00	57
004A_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	35,00	57
004B_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	38,00	56
004B_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	41,00	56
005_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
005_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
005_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
005_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
005_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
005_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
005A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
006_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	57
006_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	58
006_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	58
006_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	58
006_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	58
006_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	58
006A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	58
007_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
007_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
007_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
007_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
007_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
007_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
007A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
007A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
007A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
007A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
008_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
008_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
008_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
008_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
008_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
008_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	35
008A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	47
008A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	58
008A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
008A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
009_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	2,00	33
009_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	5,00	34
009_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	8,00	34
009_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	11,00	34
009_E	Rekenpunt (zijgevel oost)	14,00	34
009_F	Rekenpunt (zijgevel oost)	17,00	34
009A_A	Rekenpunt (zijgevel oost)	20,00	35
009A_B	Rekenpunt (zijgevel oost)	23,00	49
009A_C	Rekenpunt (zijgevel oost)	26,00	58
009A_D	Rekenpunt (zijgevel oost)	29,00	57
010_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	1,50	29
010_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	5,00	31
010_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	8,00	31
010_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	11,00	31
010_E	Rekenpunt (kopgevel noord)	14,00	32
010_F	Rekenpunt (kopgevel noord)	17,00	33
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	47
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	52
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	52
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	52
011_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	24
011_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	25
011_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	24
011_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	24
011_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	24
011_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	24
011A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	24
011A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar

Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
011A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	24
011A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	24
012_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	36
012_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
012_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	37
012_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
012_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	38
012_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	38
012A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	37
012A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	37
012A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	37
012A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	37
013_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
013_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	38
013_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
013_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	39
013_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	40
013_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	40
013A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	40
013A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	40
013A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	40
013A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	40
014_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	37
014_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	37
014_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	38
014_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	38
014_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	39
014_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	39
014A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	39
015_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	28
015_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
015_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	30
015_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
015_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
015_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	30
015A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	36
016_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	--
016_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	29
016_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	29
016_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	29
016_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	29
016_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	29
016A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	20,00	34
016A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	35
016A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	35
016A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
016A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	31
016A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	14
016B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	14
016B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
017_A	Rekenpunt (zijgevel west)	2,00	38
017_B	Rekenpunt (zijgevel west)	5,00	39
017_C	Rekenpunt (zijgevel west)	8,00	39
017_D	Rekenpunt (zijgevel west)	11,00	34
017_E	Rekenpunt (zijgevel west)	14,00	34
017_F	Rekenpunt (zijgevel west)	17,00	34
017A_A	Rekenpunt (zijgevel west)	19,00	34
017A_B	Rekenpunt (zijgevel west)	23,00	34
017A_C	Rekenpunt (zijgevel west)	26,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 41 m
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
017A_D	Rekenpunt (zijgevel west)	29,00	35
017A_E	Rekenpunt (zijgevel west)	32,00	27
017A_F	Rekenpunt (zijgevel west)	35,00	13
017B_A	Rekenpunt (zijgevel west)	38,00	13
017B_B	Rekenpunt (zijgevel west)	41,00	13
018_A	Terras appartement zuidwest	23,00	32
018_B	Terras appartement zuidwest	26,00	32
018_C	Terras appartement zuidwest	29,00	32
018_D	Terras appartement zuidwest	32,00	31
018_E	Terras appartement zuidwest	35,00	31
018_F	Terras appartement zuidwest	38,00	32
018A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	44
019_A	Terras appartement zuidoost	23,00	33
019_B	Terras appartement zuidoost	26,00	33
019_C	Terras appartement zuidoost	29,00	33
019_D	Terras appartement zuidoost	32,00	32
019_E	Terras appartement zuidoost	35,00	32
019_F	Terras appartement zuidoost	38,00	33
019A_A	Terras appartement zuidwest	41,00	45
020_A	Terras appartement noordoost	23,00	33
020_B	Terras appartement noordoost	26,00	34
020_C	Terras appartement noordoost	29,00	43
021_A	Terras appartement noordwest	23,00	32
021_B	Terras appartement noordwest	26,00	34
021_C	Terras appartement noordwest	29,00	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 23 m Arcadia zijde
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	<-->
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	47
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	<-->
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 26 m Arcadia zijde
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	<-->
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	<-->
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	47
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat scherm 1,6 hp 29 m Arcadia zijde
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming

Rapport: Resultatentabel
Model: 12-02-2019 Lden model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
010A_A	Rekenpunt (kopgevel noord)	20,00	<-->	
010A_B	Rekenpunt (kopgevel noord)	23,00	<-->	
010A_C	Rekenpunt (kopgevel noord)	26,00	<-->	
010A_D	Rekenpunt (kopgevel noord)	29,00	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat Logia verdieping 7
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,3 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009A_A - Loggia verdp 7
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	48
W201n	Vondelstraat Ri noord	0,00	46
W201z	Vondelstraat Ri zuid	0,00	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,3 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	<->
009A_B	Loggia verdp 7	26,00	47

Kooimeer, Alkmaar
Rekenresultaten

Vondelstraat Logia verdieping 9
incl. art 110g Wgh, inclusief afscherming 1,2 m

Rapport: Resultatentabel
Model: 13-02-2019 Lden model (loggias berekening verdieping 7 Vondelstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vondelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden	
009A_A	Loggia verdp 7	23,00	<- ->	
009A_B	Loggia verdp 7	26,00	<- ->	
009A_C	Loggia verdp 7	29,00	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7: Verkeersgegevens gemeente Alkmaar

[illegible][illegible]