



Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel West

T.a.v. de heer D. de Jager

Postbus 57239

1040 BC AMSTERDAM



Onderwerp

Besluit over het aanbrengen van de Singelgrachtgarage Marnix onder waterbodem

Geachte heer De Jager,

Op 30 januari 2012 heeft u het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) verzocht af te wijken van het beleid van de Keur AGV 2011 voor het aanbrengen van constructies onder de waterbodem, te weten de Singelgrachtgarage Marnix.

Op basis van het huidige beleid dient u een constructie tenminste drie meter onder de vaste waterbodem van wateren aan te brengen. In de praktijk is gebleken dat de nieuwe beleidsregel voor bouwwerken onder de waterbodem strenger uitpakt dan noodzakelijk is. Dit is ook in lijn met onze eerder uitgebrachte adviezen. We stemmen daarom in met uw verzoek. Wij zullen dan ook bij de beoordeling van de vergunningaanvraag voor het aanbrengen van de Singelgrachtgarage Marnix onder de waterbodem, in overeenstemming met het hierover eerder uitgebrachte advies, maar in afwijking van het geldende beleid van de Keur AGV 2011 handelen.

U dient daarom bij de verdere uitwerking van het plan te voldoen aan onderstaande uitgangspunten:

1. Het leggerprofiel blijft na aanleg van het (bouw)werk in stand.
2. De bovenkant van het (bouw)werk wordt tenminste onder NAP -3,40 m aangelegd.
3. Het (bouw)werk wordt afdoende beschermd tegen mogelijke aantasting van buitenaf, omdat na baggeren er een gronddekking overblijft van 0,5 meter.

Deze uitgangspunten zullen in afwijking van de eerste twee voorwaarden uit beleidsregel 2: Bouwwerken onder de waterbodem worden gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Datum

8 mei 2012

Ons kenmerk

12.020899

Contactpersoon

V. Dijkdrenth

Doorkiesnummer

020 608 53 52

Fax afdeling

020 608 39 00

E-mail

vincent.dijkdrenth@waternet.nl

Korte Ouderkerkerdijk 7

Amsterdam

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T 0900 93 94 (lokaal tarief)

F 020 608 39 00

KvK 41216593

www.agv.nl

Voor het overige zullen de voorwaarden uit de beleidsregel van de Keur AGV 2011 bij de beoordeling uitgangspunt zijn, te weten:

1. de vaarfunctie mag niet worden gehinderd **en**
2. de toegang tot het ondergrondse (bouw)werk ligt buiten de beschermingszone van wateren **en**
3. indien de toegang tot het (bouw)werk binnen de beschermingszone ligt dan gelden onderstaande aanvullende voorwaarden:
 - de aanvrager toont het maatschappelijk belang aan **en**
 - de aanvrager overlegt een plan waarin alle negatieve gevolgen voor het onderhoud aan de wateren zijn gecompenseerd.

Datum

8 mei 2012

Ons kenmerk

12.020899


Wij wensen u veel succes met de verdere uitwerking van het plan. De vergunningaanvraag voor het plan wordt op basis van het bovenstaande beoordeeld.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
het Dagelijks bestuur van AGV,



drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur



J. de Bondt
dijkgraaf

c.c.

Stadsdeel Centrum, t.a.v. B. Oranje, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam