



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Amsterdam
Directie Ruimte en Duurzaamheid
t.a.v. de heer R. Visser
Weesperplein 8
1018 AX Amsterdam

**Inspectie Leefomgeving en
Transport**
ILT/Toezicht Publieke
Instellingen
Team Instituties
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Contactpersoon
R.L. Breed
Senior Inspecteur
M +31(0)6-11388887
robert.breed@ILenT.nl

Ons kenmerk
548661

Datum 23 december 2021
Betreft verklaring van geen bezwaar art. 8.9 Wet luchtvaart

Geachte heer Visser,

Op 18 november 2021 ontving ik van u een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ex artikel 8.9 Wet luchtvaart in verband met de aanpassing/uitbreiding van het bestaande onderstation aan de Anderlechtlaan 250 in Amsterdam.

Ik heb besloten de gevraagde vvgb af te geven en heb daarbij het volgende overwogen.

Formele aspecten

In artikel 8.9, eerste lid van de Wet luchtvaart is bepaald dat bij de verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van, of 2.12, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het geldende bestemmingsplan wordt afgeweken en bij de toepassing van artikel 3.3, derde lid, van die wet het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) in acht wordt genomen. In het derde lid van het voornoemde artikel 8.9 is bepaald dat bij de toepassing van de bedoelde artikelen van de Wabo van het LIB kan worden afgeweken, indien van de bevoegde ministers een verklaring is ontvangen, dat tegen de afwijking geen bezwaar bestaat.

Inhoudelijke aspecten

Het betreft hier een aanvraag in verband met het mogen afwijken van artikel 2.2.2 van het LIB. De verklaring van geen bezwaar wordt aangevraagd vanwege de doorsnijding van een aantal LIB toets vlakken. Het bouwwerk krijgt na de aanpassing een maximale hoogte van 22 m NAP.

De aangeboden plannen zijn in verband met de doorsnijding van hoogtebeperkingsvlakken van elektronische navigatie-, communicatie en landingshulpmiddelen ter advies aangeboden aan de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De LVNL heeft de plannen getoetst aan de correcte werking van de communicatie-, navigatie- en surveillanceapparatuur (CNS apparatuur) in beheer van de LVNL, indien deze plannen worden gerealiseerd. De beoordelingen vinden plaats aan de hand van internationale burgerluchtvaartcriteria in het bijzonder Annex 10 van ICAO.

De LVNL heeft schriftelijk te kennen gegeven, in de brief van 23 december 2021 (kenmerk PRO/BS/A2021/096), op basis van de beoordelingen geen bezwaar te hebben tegen het aangevraagde bouwplan voor aanpassing van het onderstation.

ILT
Toezicht publieke instellingen
Institutes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (de ILT) toetst daarnaast of de te realiseren objecten gevolgen hebben voor de veiligheid van de burgerluchtvaart. De ILT heeft daarbij, op grond van het LIB, geconstateerd dat de aanpassing van het onderstation aan de Anderlechtlaan 250, te Amsterdam, met een maximum hoogte van 22 m NAP, geen gevolgen hebben voor de vertrek- en naderings-procedures van de luchthaven Schiphol.

Datum
23 december 2021

Conclusie en beslissing

Gezien de bovenstaande beoordeling en gezien het gestelde in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart, heb ik besloten de door u gevraagde verklaring van geen bezwaar te verlenen.

Slotbepalingen

Voor zover bovengenoemd verzoek is ingediend in het kader van een projectbesluitprocedure ingevolge de Wro, dan wel een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo, houdt deze verklaring niet in dat de ILT in het kader van die procedure de aanvraag ook op overige ruimtelijke gronden heeft beoordeeld. Voor de mogelijkheden van beroep ingevolge hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht worden de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, derde lid van de Wet luchtvaart en het besluit waarop de verklaring betrekking heeft, als één besluit aangemerkt. Belanghebbenden kunnen tegen dit laatstgenoemde besluit bezwaar indienen. De gemeente maakt bekend wanneer dat kan.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/TOEZICHT PUBLIEKE INSTELLINGEN



R.L. Breed