

VAN DEN OEVER-ZAAIJER & P

ARCHITECTEN

INGEKOMEN 23 MRT 2010

T 0 1 / 1 2 8 9 2009

Projectnr. : 10-986RU
Project : Fitness 365 te Amsterdam
Onderwerp : Oppervlakte berekening

Gebouwonderdeel : Fitness 365

Nuldatum : 18-3-2010
Datum :

Fase : Technisch ontwerp - Bouwaanvraag
Status : definitief

Accoord : 

planetarium kromwijkdreef 11 1108 JA postbus 22565 1100 DB amsterdam zuidoost
t 31(0)20 69 19 115 f 31(0)20 69 65 349 e-mail info@oz-p.nl website www.oz-p.nl



Projectgegevens

versie: 2.1.2

projectnr. : 10-986RU
project : Fitness 365 te Amsterdam
gebouwonderdeel : Fitness 365

fase : Technisch ontwerp - Bouwaanvraag

datum : 18-03-2010

opdrachtgever : Fit & health B.V.

projectverantwoordelijke : Koos Zwitser
ontwerper :
projectleider : Koos Zwitser
meting door : J.Laan

tekeningen : ba-00
datum : 18-3-2010
schaal : 1:100

Renvooi

VG : Verblijfsgebied
GO : Gebruiksoppervlak
OV : Overige verblijfsruimte
NS : Niet statisch
BB : Buiten beschouwing

Totalen

	bvo (m2)	vvo (m2)	vvo (%)
parkeren	0	0	
oppervlak	2.395	2.053	85,7%
totaal	2.395	2.053	85,7%

[illegible]

Integraal toegankelijk (art. 4.23)

Van toepassing (ja/nee)	ja
Norm: 40% verblijfsgebied	727 m2
Integraal toegankelijke oppervlakte:	1.697 m2

verblijfsgebied t.o.v. gebruiksoppervlak

Norm: 55% gebruiksoppervlakte	1.148 m2
Oppervlakte verblijfsgebied:	1.818 m2
	Voldoet

Daglichttoetreding

Norm: 2,5% verblijfsgebied	0 m2
Daglichtoppervlakte	0 m2
	Voldoet

Projectnummer: 0
 Projectnaam + plaats: Fitness 365 te Amsterdam
 Gebouwonderdeel: Fitness 365
 Opdrachtgever: 0
 Datum meting: 0-1-1900

Architect: Koos Zwitser
 Projectleider: Koos Zwitser
 Tekeningnr.: ba-00
 Tekening d.d.: 18-3-2010
 Schaal: 1:100

Gebruiksfunctie		B1 GO	B1 VG	B2 GO	B2 VG	B3 GO	B3 VG	B4 GO	B4 VG	B5 GO	B5 VG	Totaal GO
a	Woonfunctie van een woonwagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Andere woonfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Bijeenkomstfunctie	0	0	0	0	190	160	0	0	0	0	190
d	Celfunctie dag / nacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Celfunctie andere ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Gezondheidszorgfunctie, bed gebonden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Gezondheidszorgfunctie, andere ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Industriefunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i	Kantoorfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Logiesfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Onderwijsfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Sportfunctie	0	0	110	110	233	233	1.555	1.315	0	0	1.898
m	Winkelfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Overige gebruiksfunctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Bouwwerk geen gebouw zijnde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal per bezettingsgraad:		0	0	110	110	423	393	1.555	1.315	0	0	2.087

Projectnummer: 0
 Project: Fitness 365 te Amsterdam
 Gebouwoonderdeel: Fitness 365
 Opdrachtgever: 0
 Datum meting: 18-mrt-10

Projectverantw.: Koos Zwitser
 Projectleider: Koos Zwitser
 Tekeningnrs.: ba-00
 Tekening d.d.: 18-3-2010
 Schaal: 1:100

Bouwlaag	(Alles)
----------	---------

			Gegevens				
Brandcompartiment	Bezettingsgraad	Omschrijving	VG.	OV.	BB.	NS.	GO.
0	0		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	
	Totaal 0		0	0	0	0	0
A	B4	Sportfunctie	1.170	91	0	0	1.262
	Totaal B4		1.170	91	0	0	1.262
	B3	Sportfunctie	11	0	0	0	11
		Bijeenkomstfunctie	160	0	0	0	160
	Totaal B3		171	0	0	0	171
	B2	Sportfunctie	110	0	0	0	110
Totaal B2		110	0	0	0	110	
B	B4	Sportfunctie	145	148	0	0	293
	Totaal B4		145	148	0	0	293
	B3	Sportfunctie	222	0	0	0	222
		Bijeenkomstfunctie	0	30	0	0	30
	Totaal B3		222	30	0	0	252
Eindtotaal			1.818	269	0	0	2.087

Projectnummer: 0
 Projectnaam + plaats: Fitness 365 te Amsterdam
 Gebouwonderdeel: Fitness 365
 Opdrachtgever: 0
 Datum meting: 18-mrt-10

Projectverantw.: Koos Zwitser
 Projectleider: Koos Zwitser
 Tekeningnrs.: ba-00
 Tekening d.d.: 18-mrt-10
 Schaal: 1:100

Gebruiksfunctie	ondergrens	minimaal aanwezig	Aantal benodigde toiletten volgens bouwbesluit				
			B1	B2	B3	B4	B5
B1zwaarste eis / B5 lichtste eis							
Bijeenkomstfunctie, overig	B3	2	-	-	-	-	-
Kantoorfunctie	B4	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Logiesfunctie, in logiesgebouw	B4	1	-	-	-	-	-
Onderwijsfunctie	B3	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Sportfunctie	B5	-	0,0	1,8	1,6	4,3	0,0
Totaal:		2,00	0	2	2	4	0

Aantal benodigde toiletten: 10
 Aantal aanwezige toiletten: 10
 Aantal benodigde integraal toegankelijk toilette 0,969955556
 Aantal aanwezige integraal toegankelijk toilette 1

Conclusie:

Aantal aanwezige toiletten is gelijk aan aantal vereist in het bouwbesluit dus - voldoet aan het bouwbesluit

