



Locatiecode 2NA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

**Aangetekend**

De Directeur van Ruimte en Duurzaamheid  
Postbus 2758  
1000 CT  
Amsterdam

**Contactpersoon**

Tessa Verkaart  
tessa.verkaart@qirion.nl

**Betreft**

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Bijlmermuseum'

**Bezoekadres**

Dijkgraaf 4  
6921 RL Duiven

**Postadres**

Locatiecode 2NA8122  
Postbus 50  
6920 AB Duiven  
Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl

www.liander.nl

**Datum**

14 januari 2019

**Ons kenmerk**

RLO-2280/20180066

Geachte heer/mevrouw,

Liander Infra N.V. maakt een zienswijze kenbaar op het ontwerpbestemmingsplan 'Bijlmermuseum' van de gemeente Amsterdam (hierna: het ontwerp) zoals dat met ingang van 6 december 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt.

Liander Infra N.V. is o.a. de eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend.

**Gasdrukmeet- en regelstations**


Het gasdrukmeet- en regelstation nabij Gooioord 93 is een type B inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing.

In het ontwerp is aan de grond waarop de gasdrukmeet- en regelstations is gevestigd, de bestemming 'bedrijf' toegekend (zie ook afbeeldingen 1a en 1b). In de planregels van deze bestemming is aangegeven dat een nutsvoorziening is toegestaan.

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemd station, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een vrijstaand gebouw, willen wij u vragen het gasdrukmeet- en regelstation nabij Gooioord 93 te koppelen aan de daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van een gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

**Gasdrukmeet- en regelstation nabij Gooioord 93 Amsterdam**

- bestemming: 'bedrijf'
- Vrijstaand gebouw (>15 m<sup>3</sup>)
- Nummer behuizing '8 000 893'
- Coördinaten: 126.600,215 481.438,769



**Afbeelding 1a: Uitsnede ontwerp met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (rode punt).**



**Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).**

**Conclusie**

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar [ro.loket@liander.nl](mailto:ro.loket@liander.nl). Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,  
Liander N.V.

  
Tessa Verkaart  
Consultant Ruimte & Recht



PostNL  
Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



VAK 2

Post op rekening

R NL  Aangetekend G-A-1

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas 

3SRRC07085088