


## Digitale watertoets

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

### Op basis van de check is onderstaande nodig

1. korte procedure
2. Advies verharding en compenserende maatregelen 0-800
3. Waterkwaliteit en riolering (gemengd stelsel/geen oppervlaktewater)
4. Geen verontreiniging

### Op basis van onderstaande locatie



## Vragen en antwoorden uit de check

|                                                                                                                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging betreft van bestaande bebouwing zonder dat de bebouwing wordt uitgebreid?                                                | nee                     |
| Primaire waterlopen                                                                                                                                                                           | nee                     |
| Regionale waterkeringen                                                                                                                                                                       | nee                     |
| Primaire waterkeringen                                                                                                                                                                        | nee                     |
| Geurcontouren RWZI                                                                                                                                                                            | nee                     |
| Met hoeveel neemt het verhard oppervlak door uw plan toe?                                                                                                                                     | minder dan 800 m2       |
| Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?                                                                                                          | nee                     |
| Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?                                                                                              | nee                     |
| Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast (vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord niet weet)                                                        | nee                     |
| Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan, tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie? | nee                     |
| Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?                                                                                                                            | nee                     |
| Hoe worden in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?                                                                                                                            | via een gemengd stelsel |
| Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater mogelijk belast wordt?                                            | nee                     |
| Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen een zone van 5 meter van een waterloop?                                 | nee                     |
| Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?                                                                                                            | nee                     |
| zonering_afvalwatertransport                                                                                                                                                                  | nee                     |
| geurcontouren_rioolgemalen                                                                                                                                                                    | nee                     |
| windcirkel_molens                                                                                                                                                                             | nee                     |

## Details

### 1. korte procedure

#### Wat moet ik doen?

Uw plan heeft een beperkte invloed op het watersysteem en/of afvalwaterketen welke ondervangen kan worden met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt u in de gegeven deeladviezen die u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (<https://www.hhnk.nl/watertoets/>) U kunt ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Gebruik alstublieft de knop **""DIRECT AANVRAGEN""** om uw aanvraag voor een digitale watertoets daadwerkelijk naar het hoogheemraadschap te versturen. Hiervoor is een eenmalige registratie benodigd.

### 2. Advies verharding en compenserende maatregelen 0-800

Wat moet ik doen?

Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen getroffen te worden

### 3. Waterkwaliteit en riolering (gemengd stelsel/geen oppervlaktewater)

Wat moet ik doen?

Samen met de gemeenten heeft het hoogheemraadschap de ambitie het hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Wij willen u daarom adviseren de mogelijkheden te onderzoeken het hemelwater op eigen terrein te verwerken en alleen het afvalwater aan te sluiten op de gemengde riolering. Indien er geen mogelijkheden bestaan het hemelwater op eigen terrein te verwerken (of op oppervlaktewater te lozen), raden wij u aan het hemelwater en afvalwater in ieder geval gescheiden aan te bieden op de perceelgrens.

## 4. Geen verontreiniging

Wat moet ik doen?

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.