

Gemeente Castricum
De heer R. van den Haak
Postbus 1301
1900 BH CASTRICUM

Barcode: *IN10/01829*

INGEKOMEN

Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord

12 FEB 2010

AED BWB

ONTVANGST

DE 12 FEB 2010

HAAR

Datum	11 februari 2010	Telefoon	072 - 567 5082
Onze referentie	U2010 / 65	E-mail	araaff@veiligheidsregio-nhn.nl
Uw referentie	10/00319	Bijlagen	-
Uw brief van	12 januari 2009	Onderwerp	Bestemmingsplan 't Geitenweitje, Oude Haarlemmerweg 46, Castricum

Geachte heer Van den Haak,

Op 12 januari 2010 heeft het Bureau Pro-actie en Preventie van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VrNHN) van u een verzoek om advies ontvangen. Dit verzoek om advies heeft betrekking op het Bestemmingsplan 't Geitenweitje, Oude Haarlemmerweg 46 te Castricum. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een twaalf appartementen en vier bouwkavels mogelijk.

De regionale brandweer (een onderdeel van de VrNHN) heeft, conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 13, lid 3, een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan.

Risicovolle inrichtingen

Aardgasontvangstation

In de nabijheid van het plangebied ligt het aardgasontvangstation van de Gasunie. Deze inrichting heeft een plaatsgebonden risico van 25 meter. De ontwikkeling ligt buiten deze contour. Uit de documenten wordt niet duidelijk of de inrichting betrokken is bij de berekening van het groepsrisico.

DSM Agro

Het plangebied valt binnen het invloedsgebied van DSM Agro te Velsen (invloedsgebied van 12,8 kilometer, vanwege de opslag van ammoniak). Aangezien het plangebied aan de rand van het zeer grote invloedsgebied is gelegen en het aantal personen in het plangebied niet groot is zal het effect van het bestemmingsplan op het groepsrisico van DSM verwaarloosbaar klein zijn. Een verantwoording van het groepsrisico (m.b.t. DSM Agro) is hierdoor niet vereist.

Hogedruk aardgastransportleiding

Langs het plangebied loopt de hogedruk aardgastransportleiding W-571-02-KR-005, deze leiding wordt verplaatst. De nieuwe afstand van het plangebied tot de nieuwe buisleiding is nog niet exact bekend. Door de Gasunie zijn berekeningen uitgevoerd

Samen hulpvaardig



Pagina 2 van 3
Onderwerp Bestemmingsplan 't Geitenweitje, Oude Haarlemmerweg 46, Castricum
Datum 11 februari 2010

voor het plaatsgebonden risico (kenmerk DET 2006.M.0119, datum 7 februari 2006) en voor het plaatsgebonden en groepsrisico (kenmerk DEI 2009.M.0153, datum 10 februari 2009). Opvallend is de afwijking van leidingparameters in de beide berekeningen. Met betrekking tot het laatste rapport is het niet duidelijk of de 'nieuwe situatie' betrekking heeft op alleen de ruimtelijke ontwikkeling of zowel de ruimtelijke ontwikkeling en de verplaatsing van de leiding. Dit laatste kan de verandering van leidingparameters verklaren, maar levert de vraag op waarom een nieuwe leiding met minder gronddekking gerealiseerd wordt.

Uit de berekeningen blijkt dat het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft, maar wel toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. De wijziging moet verantwoord worden.

Zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid

Volgens de gegevens op de risicokaart bedraagt de letaliteiteffectafstand 75 meter. De ontwikkelingen liggen binnen dit gebied. De kans op een incident is klein, maar de effecten zijn mogelijk groot. Het is aan te bevelen invulling te geven aan de risicocommunicatie. Inwoners van het gebied moet de mogelijkheid geboden worden van de buisleiding af te kunnen vluchten. Gezien de verplichte lage erfafscheiding grenzend aan de Oude Haarlemmerweg kan hier eenvoudig invulling aan gegeven worden.

Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid

Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen is de NVBR-Handleiding 'Bluswatervoorziening en bereikbaarheid' van september 2003.

De woningen liggen aan een doodlopende weg. Dit is in beginsel niet wenselijk. Gezien de realisatie van een beperkt aantal woningen, rekening houdend met de lengte van de weg, kan toch sprake zijn van een goede bereikbaarheid indien aan het einde van de weg een keermogelijk gerealiseerd wordt. Dit dient afgestemd te worden met de lokale brandweer.

Met betrekking tot de bluswatervoorziening dient er binnen een afstand van 40 meter van de woning een primaire bluswatervoorziening aanwezig te zijn met een capaciteit van tenminste 30 m³/uur. Ik adviseer u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het PWN en de lokale brandweer over de uitvoering van de bluswatervoorziening. Door de toepassing van kleinere waterleidingdiameters zijn ondergrondse brandkranen niet meer vanzelfsprekend mogelijk. Indien aan de orde moet voorzien worden in een alternatieve bluswatervoorziening.



Veiligheidsregio

Noord-Holland Noord

Pagina 3 van 3
Onderwerp Bestemmingsplan 't Geitenweitje, Oude Haarlemmerweg 46, Castricum
Datum 11 februari 2010

Opkomsttijden brandweer

De berekende opkomsttijd van de brandweer naar de locatie bedraagt:

- binnen werktijd 7,6 minuten voor de 1^e tankautospuut;
- buiten werktijd 7,0 minuten voor de 1^e tankautospuut.

De norm voor de opkomsttijd voor brandbestrijding bedraagt volgens de Leidraad Repressieve Basisbrandweezorg voor vrijstaande nieuwbouwwoningen tien minuten voor de eerste tankautospuut. Deze norm wordt binnen werktijd en buiten werktijd gehaald.

De VrNHN vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Auke Raaff

Senior beleidsmedewerker pro-actie & preventie

Gezien: 11 februari 2010
Naam: J. Water

Paraaf: