

Renvooi Bouwkundig omgevingsvergunning, activiteit bouwen

	prefab beton	mk	meterkast
	in het werk gestort	wk	werkkast
	metselwerk baksteen	kk	plaatsingsruimte koelkast
	metselwerk kalkzandsteen	kt	plaatsingsruimte kooktoestel
	isolatie	wm	plaatsingsruimte wasmachine
	lichte scheidingswand	wd	plaatsingsruimte wasdroger
	lichte scheidingswand, gibo zwaar	cv	centrale verwarming
32dB	DnT, A, K ≥32dB weerstand, van toepassing op zowel wand als deurconstructie	mv	mechanische ventilatie
	wandtegelwerk	wtw	warmteterugwin installatie
	vloertegelwerk	wp	warmtepomp
	schacht	cvz	centrale voorzieningskast
		hwa	hemelwaterafvoer
		st.l	standleiding
		#	beglazing isolerend, doorvalveilig
		vd	vrijloopdranger

| Elektrische installatie volgens NPR 5310

- Bereikbare gevelelementen, van niet gemeenschappelijke ruimten, van de woonfunctie hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2 volgens art. 2.130 van het bouwbesluit.
 - Het karakteristieke geluidsniveau in de woning, veroorzaakt door installaties in de woning, in een aangrenzende woning of in gemeenschappelijke ruimte, is volgens afdeling 3.2 ten hoogste 30dB.
 - Vrije doorgang zoals gesteld in bouwbesluit art. 4.22 is groter dan 2300x850mm.
 - Voorziening voor elektriciteit voldoet aan NEN1010.
 - Bruto afmetingen van toiletruimten is groter dan 1,2x0,9m als gesteld in bouwbesluit art. 4.11.
- De netto afmeting van toiletruimte (i.v.m.) hangtoilet voldoet aan de minimale maat van 1,05m volgens gelijkwaardigheid 2.7 opgesteld door 'Werkgroep Gelijkwaardigheid' dd. 20-05-2003.

Renvooi Brandveiligheid omgevingsvergunning, activiteit bouwen

	30min brandwerende scheiding		brandwerende scheiding, 2-zijdig, .. minuten WBDBO
	60min brandwerende scheiding		brandwerende scheiding, 1-zijdig, .. minuten WBDBO
	zelfsluitende deur		rookmelder volgens NEN 2555
	zonder sleutel van binnenuit te openen		sleutelbuis/kluis
	entree		brandweerlift
			aansluitpunt droge blusleiding
			glas/invulling pui minimaal 30min brandwerend van binnen naar buiten.
			glas/invulling pui minimaal 60min brandwerend van binnen naar buiten.
			draagbaar blustoestel

Zie voor uitgangspunten en berekeningen bijgaande rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen