

**Omgevingsvergunning
Reguliere procedure
Zaaknummer 20160212**

Motivering

Bij ons besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor bovengenoemde activiteiten hebben wij overwogen dat:

- gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- gelet op de bepalingen van het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Diemen”;
- gelet op het Bouwbesluit en de Bouwverordening;
- gelet op de Welstandsnota;

Activiteit bouwen

- de aanvraag in strijd is met het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Diemen” omdat de gronden met de bestemming “Bedrijventerrein” (artikel 4) met aanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 3.1' en 'detailhandel perifeer' en de gebiedsaanduiding “gezoneerd industrieterreinen” zijn bestemd voor bedrijf tot en met categorie 3.1 voor zover bedrijven zijn genoemd in Staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen in de bijlage; en met de aanduiding 'detailhandel perifeer' tevens zijn bestemd voor detailhandel in branches bouwmarkten, woninginrichting, keukens, sanitair, kampeer- en zwervsport en tuinentra;
- een kinderspeelparadijs niet behoort tot de genoemde, toegestane bedrijfsactiviteiten;
- voor de overwegingen om af te wijken van het bestemmingsplan wordt verwezen naar de motivering onder het kopje “Activiteit afwijken bestemmingsplan”;
- de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst is aan artikel 2.1, eerste lid onder a en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel aannemelijk maken dat het bouwen van het bouwwerk m.u.v. de brandcompartimentering waarop de aanvraag betrekking heeft zal voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit;
- vanwege strijd met artikel 2.83 van het Bouwbesluit 2012 (brandcompartiment >1000 m²) een beroep is gedaan op de gelijkwaardigheidsbepaling zoals bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012;
- wij van oordeel zijn dat met de voorgestelde gelijkwaardige oplossing dezelfde mate van verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook wordt geboden als is beoogd met voornoemde voorschriften. De motivering treft u onder het kopje Gelijkwaardigheidsbepaling Bouwbesluit;
- de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel aannemelijk maken dat het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft zal voldoen aan de voorschriften van de Bouwverordening;
- de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aan ons heeft geadviseerd dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
- de Adviescommissie is van mening dat de verhoging van het gebouw niet is afgestemd op de architectuur van het gebouw en dat de dakrand behouden dient te worden;
- dat dit advies niet op goede gronden is gegeven omdat het volgens de gemeentelijke welstandsnota een regulier welstands regime is waarbij de architectonische uitwerking van de gebouwen, maat en schaal, detaillering, patroon en voor -en achterkant dienen te worden beoordeeld;
- derhalve wordt afgeweken van het welstandsadvies;

- dat de aanvraag getoetst is en voldoet aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht;
- dit besluit is voorbereid conform § 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Activiteit afwijken bestemmingsplan

- de aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat:
- de aanvraag betrekking heeft op een kinderspeelparadijs voor verschillende leeftijdscategorieën met daarbij behorende, ondergeschikte, horeca;
- de totale oppervlakte 2500 m² bedraagt, verdeeld over 2 verdiepingen;
- de begane grond wordt ingericht voor de jongere doelgroep en dagelijks open is tot 18.00 uur;
- de bovenverdieping bestemd is voor de oudere doelgroep en om 20.00 uur sluit en in het weekend om 22.00 uur;
- het betreffende pand onderdeel is van de PDV- locatie Sniep, die in het vigerende bestemmingsplan specifiek voor de functie 'perifere detailhandel' is aangeduid;
- een kinderspeelparadijs niet behoort tot de branches die daar ingevolge het bestemmingsplan zijn toegestaan;
- de aanvraag derhalve in strijd is met het bestemmingsplan;
- op grond van artikel 2.12, eerste lid aanhef, onderdeel a, onder 2 van de Wabo, juncto artikel 4 aanhef en onderdeel 9 van Bijlage II behorende bij het Bor, de mogelijkheid bestaat om af te wijken van het bestemmingsplan indien geen sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening;
- het vigerende bestemmingsplan in 2011 is vastgesteld en daarin het toenmalige PDV beleid is vastgelegd;
- het pand al geruime tijd leeg staat en invulling in de vorm van een toegestane perifere detailhandelsvestiging moeilijk te realiseren blijkt;
- in de nota 'Herijking van het detailhandelsbeleid Stadsregio Amsterdam' uit 2015 is aangegeven dat functiemenging met recreatieve elementen op PDV locaties in beginsel positief te noemen is omdat dergelijke functiemenging leidt tot clustering van bezoeken en -momenten, dit de aantrekkingskracht van de locatie kan vergroten en daarmee ook de perspectieven voor het voortbestaan van PDV vestigingen kan verbeteren;
- de PDV locatie Sniep reeds een specifieke, publiekgerichte functie heeft met daarop toegesneden ontsluiting en parkeergelegenheid;
- op basis van de verwachte bezoekersaantallen en de spreiding van de bezoektijden, in relatie tot recente parkeertellingen aangenomen kan worden dat er op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
- op basis van de verwachte bezoekersaantallen en de spreiding van de bezoektijden, in relatie tot recente parkeertellingen aangenomen kan worden dat er op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
- er gelet op de gespreide aankomst- en vertrektijden en de recente herinrichting van de Muiderstraatweg ook verkeerskundig geen knelpunten worden verwacht;
- de vestiging van het gevraagde kinderspeelparadijs op Sniep 26, gelet op het bovenstaande en gelezen de ruimtelijke onderbouwing die hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd, positief is vanwege uitbreiding en versterking van het voorzieningenaanbod en ook niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Gelijkwaardigheidsbepaling Bouwbesluit 2012

- omdat niet aan de gestelde eis in artikel 2.83 uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan is in de aanvraag een beroep gedaan op de gelijkwaardigheidsbepaling als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012;
- artikel 2.83 van het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat het doel van brandcompartimentering is de ongehinderde uitbreiding van een brand te beperken tot een gedeelte van het gebouw. Dit artikel stelt eisen aan de maximale omvang van een brandcompartiment, zodat een eventuele brand beheersbaar blijft. Wanneer de brand binnen het brandcompartiment blijft, draagt dit bij aan de veiligheid van personen in andere gedeeltes van het gebouw. Een brandcompartiment mag om zijn functie van brandbegrenzer goed te kunnen vervullen niet te groot zijn.
- om aan te tonen dat sprake is van een zelfde mate van veiligheid als gesteld in artikel 2.83 uit het Bouwbesluit is een Vuurbelastingrapportage, gemerkt FEB/2017/ BvB/ MTDIEMEN, datum 07-02-2016grenzen, ingediend conform de NEN 6060 (vh Beheersbaarheid van Brand);
- er advies is gevraagd aan de Brandweer Amsterdam Amstelland;
- de Brandweer Amsterdam Amstelland op 31 maart 2017 een positief advies heeft uitgebracht mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan;
- wij dit advies van de Brandweer Amsterdam Amstelland overnemen;

BESLUITEN

- met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingplan "Bedrijventerreinen Diemen";
- een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening voor het veranderen van de bestemming en het gedeeltelijk verhogen van het dak van een bestaand gebouw op het perceel Sniep 26 te Diemen te verlenen aan:

Visser Vastgoed Beleggingen B.V.

Postbus 9

9610 AA SAPPEMEER

zoals aangegeven op de hieronder vermelde "deel uitmakende documenten" en onder de gestelde voorschriften:

- omdat de sprinklerinstallatie uit het pand Sniep 26 is verwijderd, die overeenkomstig de oorspronkelijk verleende bouwvergunning dienst deed als sprinklerinstallatie voor Sniep 26 en 28, is de sprinklerinstallatie van Sniep 28 niet meer voorzien van een geldig CCV inspectiecertificaat. **U dient uiterlijk voor 25 mei 2017 de uitgangspunten aan te leveren** middels een e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl) **van de sprinklerinstallatie van het pand Sniep 28**;
- tenminste twee weken voor aanvang en gelijktijdig met het gereedkomen van de werkzaamheden dient hiervan per e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl kennis gegeven te worden aan het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Diemen;
- minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen, in verband met de toetsing aan de constructieve veiligheid, onderstaande gegevens en bescheiden te worden aangeleverd (middels een e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl) en akkoord te zijn bevonden alvorens gestart kan worden met de werkzaamheden. Uit de gegevens dient te blijken dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot;
 - a. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;

- b. uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.
- minimaal drie weken voor het bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 per e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl bij het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid te zijn ingediend en akkoord te zijn bevonden alvorens gestart kan worden met de werkzaamheden;
-bij het bouwveiligheidsplan moeten de berekeningen en tekeningen van de constructieve veiligheid van hulpconstructies, zoals bouwputten, kranen, grond- en waterkeringen e.d., worden verstrekt en goedgekeurd alvorens met de desbetreffende bouwwerkzaamheden, inclusief grondwerkzaamheden, wordt begonnen;
 - tenminste drie weken voor aanvang werkzaamheden dienen de onderstaande gegevens ter controle bij het bevoegd gezag zijn ingediend en akkoord zijn bevonden;
 - de tekeningen van de noodverlichting en vluchtwegaanduiding;
 - tenminste drie weken voor de in gebruikname van het gebouw dienen de onderstaande gegevens ter controle bij het bevoegd gezag te zijn ingediend en akkoord zijn bevonden:
 - een berekening van de vuurbelasting van de uiteindelijke inrichting met o.a. daarin opgenomen alle speeltoestellen, de in de inrichting gebruikte materialen waarin wordt voldaan aan het gestelde in de vuurlastberekening;
 - productrapportages, certificaten en attesten van de inrichting waaruit blijkt wat de bijdrage is ten aanzien van de vuurbelasting en rookproductie;
 - twee weken voor in gebruikname dient bij bouwtoezicht@diemen.nl de productrapportages, certificaten en attesten van de inrichting overhandigd te kunnen worden;
 - voor in gebruikname van het gebouw dient een inspectierapport van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met ja-conclusie van type A geaccrediteerde inspectieinstelling te worden ingediend bij bouwtoezicht@diemen.nl;
 - binnen één maand na de in gebruikname van het gebouw dienen de onderstaande gegevens ter beoordeling bij het bevoegd gezag op het email adres bouwtoezicht@diemen.nl te zijn ingediend en akkoord zijn bevonden:
 - het CCV inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie;
 - het CCV inspectiecertificaat van de ontruimingsinstallatie;
 - het bedrijfsnoodplan en/of ontruimingsplan;

Deel uitmakende documenten

01	Documentnummer	EB16.07638	;
	Naam	8360_V2000-15-12-2016_PDF	
	Omschrijving	bestektekeningen bestaande en nieuwe toestand, datum 15-12-2016;	
02	Documentnummer	EB16.07639	;
	Naam	8360_V7000-15-12-2016_PDF	
	Omschrijving	details V7001 t/m V7003, datum 15-12-2016;	
03	Documentnummer	EB16.07640	;
	Naam	8360_V9000-15-12-2016_PDF	
	Omschrijving	foto gevels 1 t/m 6, datum 15-12-2016;	
04	Documentnummer	EB16.07643	
	Naam	Ventilatie-ber-09-12-2016_pdf	
	Omschrijving	ventilatie berekening, datum 9-12-2016;	

05	Documentnummer	EB16.07644
	Naam	GRO_Sniep-Diemen-00-12-2016_.pdf
	Omschrijving	Ruimtelijke onderbouwing;
06	Documentnummer	EB16.07645
	Naam	20164310_BA-301_2016-12-16_.pdf
	Omschrijving	1e Verdiepingsvloer, gemerkt BA-301, datum 16-12-2016;
07	Documentnummer	EB16.07646
	Naam	20164310_BA-302_2016-12-16_.pdf
	Omschrijving	bestaand dak, gemerkt BA-302, datum 16-12-2016;
08	Documentnummer	EB16.07647
	Naam	20164310_BA-303_2016-12-16_.pdf
	Omschrijving	nieuw (verhoogd) dak, gemerkt BA-303, datum 16-12-2016;
09	Documentnummer	EB16.07648
	Naam	20164310_BA-901_2016-12-16_.pdf
	Omschrijving	3D overzichten, gemerkt BA-901, datum 16-12-2016;
10	Documentnummer	EB16.07650
	Naam	statische-ber-15-12-20161_.pdf
	Omschrijving	statische berekening, gemerkt 20164310, datum 15-12-2016;
11	Documentnummer	EB16.07651
	Naam	20164310_BA-601_2016-12-16_.pdf
	Omschrijving	staalaanzichten, gemerkt BA-601, datum 16-12-2016;
12	Documentnummer	2016.02326
	Naam	aanvraag vergunning wijzigen en verhogen perceel Sniep 26
	Omschrijving	aanvraagformulier omgevingsvergunning;
13	Documentnummer	EB17.02980
	Naam	8360V7003-07-02-2017_.PDF
	Omschrijving	detail V7003, datum 07-02-2017;
14	Documentnummer	EB17.02982
	Naam	8360V7002-07-02-2017_.PDF
	Omschrijving	detail V7002, datum 07-02-2017;
15	Documentnummer	EB17.01856
	Naam	8360V5001-07-02-2017_.PDF
	Omschrijving	gevels nieuw, datum 07-02-2017;
16	Documentnummer	EB17.02986
	Naam	8360V4002-07-02-2017_.PDF
	Omschrijving	verdieping nieuw datum 07-02-2017;
17	Documentnummer	EB17.01751
	Naam	8360V4001-15-03-2017_.PDF
	Omschrijving	plattegrond begane grond nieuw, gebruiksoppervlak, datum 15-03-2017;

18	Documentnummer	EB17.01752
	Naam	BVB-MonkeyTown-Diemen-07-02-2017_.pdf
	Omschrijving	Vuurbelastingrapportage, gemerkt FEB/2017/BvB/MTDIEMEN, datum 07-02-2017
19	Documentnummer	EB17.01753
	Naam	8360V4003-15-03-2017_.PDF
	Omschrijving	dakaanzicht nieuw, datum 15-03-2017;
20	Documentnummer	EB17.01754
	Naam	GRO_Sniep-Diemen-00-03-2017_.pdf
	Omschrijving	Ruimtelijke onderbouwing datum maart 2017;
21	Documentnummer	EB17.01755
	Naam	8360V4002-15-03-2017_.PDF
	Omschrijving	plattegrond verdieping nieuw, en gebruiksfunctie, datum 15-03-2017;
22	Documentnummer	EB17.01756
	Naam	8360V5002-15-03-2017_.PDF
	Omschrijving	doorsneden nieuw, datum 15-03-2017;
23	Documentnummer	EB17.01757
	Naam	8360V9001-15-03-2017_.PDF
	Omschrijving	begane grond, gebruiksfuncties en oppervlakte, datum 07-02-2017;
24	Documentnummer	EB17.01758
	Naam	8360V9002-15-03-2017_.PDF
	Omschrijving	plattegrond verdieping, gebruiksfunctie en oppervlakte, datum 15-03-2017;
25	Documentnummer	EB17.02987
	Naam	16-74-Diemen-21-03-2017-verd_.pdf
	Omschrijving	brandveiligheid 1e verdieping , en loopafstanden gemerkt 16-74, datum 21-03-2017;
26	Documentnummer	EB17.02139
	Naam	Ontruimingsconcept-MT-22-03-2017_.pdf
	Omschrijving	ontruimingsconcept, datum 22 maart 2017;
27	Documentnummer	EB17.02988
	Naam	16-74-Diemen-21-03-2017-beggr_.pdf
	Omschrijving	brandveiligheid begane grond en loopafstanden, gemerkt 16-74, datum 21-03-2017;
28	Documentnummer	EB17.02970
	Naam	2017-04-12 Sniep 22-28 Diemen onderdeel brandkranen prn.
	Omschrijving	overzicht brandkranen
29	Documentnummer	EB17.02972
	Naam	16-74 Diemen - 21032017 - 1 - begane grond
	Omschrijving	brandveiligheid en loopafstanden begane grond, gemerkt 16-74, datum 21-03-2017;

30 Documentnummer EB17.02973
Naam 16-74 Diemen - 21032017 - 2 - 1e verdieping
Omschrijving brandveiligheid en loopafstanden 1e verdieping, gemerkt 16-74, datum 21-03-2017;

31 Documentnummer EB17.02974
Naam 160210 Monkey Town Diemen Notitie 22-4-2016
Omschrijving notitie brandcompartimentering en loopafstand, gemerkt 160210, datum 20 oktober 2016;

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,
Namens dezen,

R.P. (Richard) Bosman
Coördinator Team Vergunningen
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Diemen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Wanneer het besluit tot één of meer belanghebbenden is gericht, dan gaat de zes-weketermijn in op de dag na bekendmaking (= verzending) van het besluit aan die belanghebbende(n). Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Wanneer schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, dan dient het bezwaarschrift gestuurd te worden naar postadres: Postbus 191, 1110 AD Diemen. Verder dient het te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

- de dagtekening,
- naam en adres van de indiener,
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en
- de gronden van het bezwaar.

Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden.

Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website (www.diemen.nl) beschikbaar gestelde elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD.

De belanghebbende die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Overige benodigde vergunningen en meldingen

Gebruiksmelding

Tenminste vier weken vóór de opening dient er een volledige gebruiksmelding te worden ingediend voor het brandveilig gebruik van het gebouw.

Horecaverunningen

Voor de in gebruik name van het gebouw dient er:

- een Drank- en Horecaverunning (als er alcoholhoudende drank wordt verstrekt)
- een horeca exploitatievergunning
- mogelijk een terrasvergunning als er sprake is van een terras.

Aanwijzingen behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Deze aanwijzingen zijn ter nadere informering van de vergunninghouder in dit document opgenomen. Uit de aanwijzingen zelf vloeien geen wettelijke verplichtingen voort. Wel kan het zijn dat de aanwijzingen de vergunninghouder attenderen op een bestaande wettelijke verplichting.

1. Burenrecht

Aan deze vergunning kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van zaken welke in het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld, zoals:

- het bouwen boven, op of in andermans grond;
- het inkassen, opleggen of verankeren in, op of aan andermans eigendommen;
- het aanbrengen van vensters binnen twee meter van de erfgrans;
- het lozen van regenwater op andermans erf;
- erfdienstbaarheden e.d..

Voor zover van toepassing, dient u deze zaken zelf, tijdig met uw burens en/of eigenaren van het naburig perceel te regelen.

2. Wijzigingen in het vergunde bouwplan

Als u het bouwplan wilt wijzigen, is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning geldt immers precies voor het bouwplan dat er nu ligt. Als de situatie zich voordoet dat u een wijziging moet aanbrengen, raden wij u aan tijdig contact op te nemen met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen, Postbus 191, 1110 AD Diemen te Diemen. Het is niet toegestaan om in afwijking van de verleende vergunning te bouwen.

3. Overdraagbare vergunning

Het is mogelijk uw vergunning over te laten schrijven op naam van iemand anders. Als u dat wilt, kunt u daarvoor een verzoek sturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen.

4. Intrekken vergunning

Het college van burgemeester en wethouders kan deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken zoals genoemd in de artikelen 2.33, tweede lid onder a en 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als:

- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige informatie;
- u niet overeenkomstig de vergunning heeft gehandeld;
- u niet hebt voldaan aan één of meer voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn;
- de voor de houder van de vergunning als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden nageleefd.

5. Verbod tot ingebruikneming

Het is op grond van artikel 1.25, derde lid van het Bouwbesluit 2012 verboden om een bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, als dit niet gereed is gemeld bij de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid en/of er niet gebouwd is overeenkomstig de vergunning. Als op grond van artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning voor brandveilig gebruik noodzakelijk is, is het op grond van artikel 2.3, verboden het bouwwerk in gebruik te hebben of te houden zonder deze vergunning.

Vrijstelling of schriftelijke melding voor het opslaan roerende zaken

Indien het voor de uitvoering van de gevraagde activiteit nodig is de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (dit is bijvoorbeeld het geval als u een kraan, container o.i.d. plaatst), dan dient u een vrijstelling aan te vragen of een schriftelijke melding in te dienen. Zowel op de website als in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening kunt u informatie vinden over wanneer een vrijstelling of een melding noodzakelijk is.