

## Anita Wijnholds

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 23 oktober 2023 11:47  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: bodemsanering Kwadijk 16 te Kwadijk  
**Bijlagen:** [REDACTED]

Ha Anita,

De onderstaande mail van PWN mag je bijvoegen bij het plan, waarbij ze akkoord gaan met het verhogen met een zandlaag, met uitzondering van het deel ten westen van de bestaande bebouwing (tuin van één van de vrijstaande woningen).

Met vriendelijke groet,  
Bob Blom

architect bna

T. 0299 39 75 16

M. [REDACTED]

E. [REDACTED]



ARCHITECTENBUREAU  
**RUBEN WENNEKERS**

Raadhuisstraat 22 | 1474HG Oosthuizen | [www.rubenwennekers.nl](http://www.rubenwennekers.nl)

*Op al onze opdrachten is de DNR 2011 van toepassing. De rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, gedeponeerde ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.*

---

**Van:** Nico Jonk | Jonk b.v. [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 13 oktober 2023 14:36  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: bodemsanering Kwadijk 16 te Kwadijk

Allen,  
Hieronder de mailwisseling met de PWN.  
Met vriendelijke groet,  
Nico Jonk  
Jonk Infra

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 12 september 2023 10:18  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: bodemsanering Kwadijk 16 te Kwadijk

Geachte heer Jonk, beste Nico,

Gisteren heeft u de voorgenomen plannen voor perceel Kwadijk nr 16 toegelicht, zoals in bijgaande Verbeelding is weergegeven.

Een drinkwatertransportleiding 500 mm kruist het plan gebied. PWN heeft niettemin geen bezwaar tegen voorgenomen plannen onder de volgende voorwaarden:

- Een strook grond van 10 m met de leiding in het hart wordt vrijgehouden zoals in het zakelijke recht contract wordt bedoeld;
- Op deze strook ten westen van de gevellijn van de meeste westelijk gelegen bebouwing, wordt niets ondernomen dat kan leiden tot grondzettingen;
- Voor het overige gedeelte van de strook is wel een sanering met een zandlaag acceptabel, omdat de leiding daar voldoende robuust is uitgevoerd;
- U geeft medewerking om het zakelijk recht weer ingeschreven te krijgen bij het kadaster;
- De eventuele nieuwe eigenaar van de grond neemt kennis van dit recht en accepteert deze.
- Uitvoering van werkzaamheden in overleg met PWN (KLIC)

Met vriendelijke groet



Ton Bennen  
Manager Transportleidingen



[www.pwn.nl](http://www.pwn.nl)



Denk groen! Is het echt nodig om deze e-mail te printen?

---

**Van:** Nico Jonk | Jonk b.v. [Redacted]  
**Verzonden:** maandag 4 september 2023 06:33  
**Aan:** Beers, PJ (Piet) <[piet.beers@pwn.nl](mailto:piet.beers@pwn.nl)>  
**CC:** Goossens, SJ (Stef) <[Stef.Goossens@PWN.NL](mailto:Stef.Goossens@PWN.NL)>  
**Onderwerp:** bodemsanering Kwadijk 16 te Kwadijk

Sommige personen die dit bericht hebben ontvangen, ontvangen niet vaak e-mail van [Redacted] [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

**Waarschuwing:** Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Wees extra voorzichtig met linkjes en bijlagen, zeker als je de afzender niet herkent.

Geachte heren,

Aan de Kwadijk 16 te Kwadijk zijn wij voornemens woningen te gaan bouwen.  
Hiervoor zouden wij bodemsanering moeten uitvoeren.  
Nu loopt er een hoofdtransportleiding onder onze werf en gebouwen door die onderheid en gerelined is.  
Wij willen de bodemsanering willen uitvoeren door middel van een zandophoging van 100 cm.  
Graag zou ik met u hierover in gesprek willen gaan.

Graag hoor ik wanneer u hier gelegenheid voor hebt.  
Ik ben eventueel telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer tel. [Redacted]

Met vriendelijke groet,

Nico Jonk