

Marco van Kampen

Van: Bruin-Baerts, Karel [K.Bruin@hhnk.nl]

Verzonden: woensdag 6 oktober 2010 9:51

Aan: Ietsen Bakker

Onderwerp: RE: Uitbreiding bedrijfsruimte Mosselman Holland BV te Enkhuizen; watertoets

Beste Ietsen,

Ter bevestiging van ons telefoongesprek stuur ik je dit bericht.

Op dit moment wordt niet uit gegaan van eventuele toekomstige uitbreiding. De verhardingstoename waar op dit moment van wordt uitgegaan is daarom 2.927 m². De benodigde compensatie, in overeenstemming met eerder afgegeven advies, is 13% van de verhardingstoename. Er dient daarom 381 m² extra waterberging te worden gerealiseerd. De compensatie door het verbreden van de Zandsloot is akkoord.

De waterloop die op basis van de luchtfoto's lijkt te worden gedempt is in de praktijk al verlegd. Bedankt voor het aanleveren van de foto's hiervoor.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke groet,

De heer K.S. (Karel) Bruin-Baerts
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Regioadviseur West-Friesland

Bezoekadres: Lingerzijde 41, Edam

Postadres: Postbus 130
1135 ZK Edam

Tel.: (0299)391415

Fax: (0299)663333

e-mail: k.bruin@hhnk.nl

Van: Ietsen Bakker [mailto:ietsen.bakker@ALT-M.nl]

Verzonden: dinsdag 28 september 2010 9:18

Aan: Bruin-Baerts, Karel

CC: inkoop@mosselmanholland.nl

Onderwerp: Uitbreiding bedrijfsruimte Mosselman Holland BV te Enkhuizen; watertoets



DE FACTORIJ
1689 AK = ZWF
TEL 0229-2124
FAX 0229-2141
INFO@ALT-M.
WWW.ALT-M.

Geachte heer Bruin,

Naar aanleiding van u schrijven van 8 juni 2010 registratienr. 10.19107 dienen wij t.b.v de aanvraag voor de watertoets de volgende gegevens in.

- tekeningen Alt-M tek. no. C-010 en C-011 d.d. 27-09-2010 in pdf.
- luchtfoto van de huidige situatie verplaatste sloot.
- foto van de huidige situatie verplaatste sloot.

Op de tekening C-011 staat de plaats aangegeven voor de extra waterberging ter compensatie van de uitbreiding bedrijfsruimte en terreinverharding.

Op deze tekening staat de bestaande terreinverharding aangegeven min het deel van de nieuwe uitbreiding incl. de nieuwe terreinverharding wat de oppervlakte aangeeft voor de compensatie.
 $2927\text{m}^2 \times 13\% = 381\text{ m}^2$.

Tevens staat op deze tekening aangegeven waar de compensatie voor de extra waterberging gesitueerd gaat worden.

Op de foto en luchtfoto is te zien dat de sloot al verplaatst is in tegenstelling van u schrijven om de bestaande waterloop te dempen en 1 op 1 te compenseren. Dit is niet meer aan de orde.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
 Ietsen Bakker

Projectleider
 Alt-M Architecten BNA

Tel 0229-212600
 Fax 0229-214149
ietsen.bakker@alt-m.nl
www.alt-m.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN DIGITALE BESTANDEN

1. De digitale bestanden zijn gemaakt voor gebruik door Alt-M Architecten BNA. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze bestanden mag worden veeleelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Alt-M Architecten BNA.
2. Alt-M Architecten BNA kan nooit aansprakelijk worden gesteld door externe gebruikers voor verschillen in "getekende" maten en "gemaatvoerde" maten, alsmede fouten in de tekst en/of gebruikte symbolen. Ook kan Alt-M Architecten BNA niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de eigen bestanden die van invloed zijn op de reeds verstrekte bestanden. De bewaking en controle hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers.
3. Alt-M Architecten BNA controleert bestanden op virussen en verklaart dat deze vrij zijn van de voor ons bekende virussen. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij Alt-M Architecten BNA hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
4. De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Alt-M Architecten BNA en onder de zelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld. Eventuele beschadigingen kunnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.



Steun de waterschappen. Kijk op www.waterbestendig.nl

Disclaimer:

Indien dit bericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het originele bericht te vernietigen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit bericht. Aan de inhoud van e-mail berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een officiële beslissing van het hoogheemraadschap wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (bijvoorbeeld een vergunning of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een schriftelijke, ondertekende brief verzoeken.

If you are not the intended recipient of this message, we urgently request that you notify the sender and that you delete this e-mail and any copies from your system. It is forbidden to distribute the information any further. We expressly point out that there are risks associated with the use of e-mail. This organisation called, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, shall not accept any liability whatsoever for damage resulting from the use of e-mail. Legally binding obligations/decisions (as a permission or a contract) can only arise for this organisation by means of a written letter, signed by an authorized representative. You can ask us for such a letter.
