

Aan het college van de Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Datum 25 juli 2022
Aanvraagnummer 20163462
Contactpersoon M. Rutte
Mailadres Risicobeheersing@vrk.nl
Telefoonnummer 023-5674043
Volgnummer brief 20205785
Bijlage(n) -
Onderwerp Advies Bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46, Stephensonstraat 38-46 Haarlem

Geacht college,

Op 21 juli 2022 verzocht de heer Brink mij om te adviseren op het voorontwerp bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46, te Haarlem.

Op basis van artikel 13, lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en artikel 7 van het Besluit externe veiligheid transport (Bevt), en artikel 12, lid 2 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) bied ik u hierbij mijn reactie aan. Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van het door de gemeente aangereikte plan en kaart (13-07-2022) en de EV-signaleringskaart.

Onderhavig bestemmingsplan maakt een gewijzigde ontwikkeling mogelijk van de bouw van sociale koopwoningen als onderdeel van het project voormalig Remiseterrein. Het plangebied is gelegen aan de Stephensonstraat 38-46 en grenst aan de achterzijde aan de Haltestraat.

Een systematische beoordeling van de aangereikte gegevens toont dat er aan het onderhavige plan geen externe veiligheidsaspecten zijn verbonden.

Risicobronnen

De gemaakte inventarisatie in het bestemmingsplan is niet geheel volledig. Aan de Leidsevaart op een afstand van ca.140 meter bevindt zich een Shell tankstation. De effecten van een mogelijke calamiteit (plasbrand, maximale effectafstand ca.75 m) tijdens het bevoorraden van het tankstation rijken echter niet tot het plangebied. Daarmee is deze risicobron ook niet relevant voor de ontwikkeling in het plangebied.

Advies

In de huidige situatie zijn er in of in de nabijheid van het plangebied geen risicobronnen gesitueerd. Het is dan ook niet noodzakelijk om maatregelen te treffen om de risico's te beperken en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en hulpverlening te vergroten.



Verzenddatum: 25 juli 2022
Volgnummer brief: 20205785
Pagina: Pagina 2 van 2

Opgemerkt dient te worden dat ik mij met betrekking tot het uitbrengen van dit advies heb beperkt tot de zaken die betrekking hebben op c.q. gerelateerd zijn aan (externe) veiligheid. Graag verneem ik uw besluit met betrekking tot dit advies. Daarnaast adviseer ik u gaarne in de verdere procedure(s) tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor nadere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de opsteller van dit advies.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Namens deze,

Ing. M. Rensen
Teammanager Regie