

Josette Polman

Onderwerp:

RE: bestemmingsplan Bos en Vaartschool verwerking zienswijzen

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Hans de Vries [<mailto:jedeVries@brandweerkennemerland.nl>]

Verzonden: vrijdag 3 mei 2013 11:14

Aan: Josette Polman

Onderwerp: RE: bestemmingsplan Bos en Vaartschool verwerking zienswijzen

Beste mevrouw Polman,

Navolgend het standpunt van de brandweer Kennemerland inzake het ontwerpbestemmingsplan Bos en Vaartschool aan het Florapark te Haarlem.

In de huidige situatie lijkt er sprake van een extra mogelijkheid voor de brandweer Kennemerland om het bouwwerk te bereiken via de Wagenweg. Deze aanneme is onjuist. Zowel de toegang (vanaf de Wagenweg door een toegangshek) als de "wegen" op het terrein voldoet niet aan de vereisten om een brandweervoertuig in te kunnen zetten.

Zo is de toegang van onvoldoende breedte, zijn de "wegen" op het terrein niet bestand tegen de belasting van een brandweervoertuig en zijn deze over onvoldoende breedte verhard. Verder is er geen onbelemmerde doorgang door de vele struiken en bomen op het terrein.

Door de beoogde uitbreiding verandert er niets aan deze eerder geschetste situatie. Daarnaast ziet de brandweer Kennemerland geen noodzaak om met de uitbreiding ook een extra toegang te verkrijgen. Dat is gelegen in het feit dat de uitbreiding dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012, waardoor een eventuele brand beperkt is. Verder zijn de gebruikers van het bouwwerk zelfredzaam, het geen de inzet van een redvoertuig niet noodzakelijk maakt.

Tot slot; het bouwwerk inclusief de uitbreiding staat vrij in zijn omgeving, waardoor brandoverslag naar belendingen niet aannemelijk is.

Met vriendelijke groet
Hans de Vries.

J.E. de Vries

Senior Adviseur Risicobeheersing Coördinator afd. Proactie & preventie, Brandweer Kennemerland

e-mail: jedeVries@brandweerkennemerland.nl

tel: 023 5674043

Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Bezoekadres: Adrianahoeve 2, 2131 MN Hoofddorp www.brandweerkennemerland.nl P Denk aan het milieu, voordat u deze mail print