

Ymere
t.a.v. R. Leusink
Jollemanhof 18
1019GW Amsterdam

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster	Veiligheid
Contactpersoon	Team Vergunningen
Telefoon	0900 1852
Uw brief	22 augustus 2017
Bijlage(n)	diversen
Zaaknummer	2488639
Onderwerp	Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure -

Hoofddorp

Geachte heer Leusink,

Op 22 augustus 2017 hebben wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 20 wooneenheden, op de locatie Hoofdweg tussen huisnummers 602 en 616 te Hoofddorp (kadastraal bekend AK 2788 (gedeeltelijk)). Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 2488639. Over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag delen wij u het volgende mede.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 en 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 20 wooneenheden, op de locatie Hoofdweg 606A t/m 606E, 608A t/m 608E, 610A t/m 610E en 612A t/m 612E (tussen huisnummers 602 en 616). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2488639.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en voorschriften deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- (ver)bouwen van een bouwwerk;
- planologisch strijdig gebruik.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo (uitgebreide procedure). De uitgebreide procedure is van toepassing, omdat één of meerdere van bovenstaande activiteiten genoemd worden in artikel 3.10 Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

2488639

Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- het op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo verboden is zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen;
- wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' op grond van artikel 2.10, tweede lid tevens aanmerken als aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'planologisch strijdig gebruik', omdat uw aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan;
- het bouwplan niet voldoet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Hoofddorp Oost', gelegen op gronden met de bestemming Gemengd - 3;
- het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, gezien het advies van de welstandscommissie d.d. 29 november 2017;
- aannemelijk is gemaakt dat voldaan wordt aan het Bouwbesluit met in achtname van onderstaande:
Het bouwplan voldoet niet aan een van de prestatie-eisen in afdeling 6.11, wij stemmen op grond van artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling Bouwbesluit 2012 in met de voorgestelde maatregelen en voorzieningen in de Notitie onderbouwing gelijkwaardigheid 20161690.001/8988 d.d. 20 juli 2017;
- aannemelijk is gemaakt dat voldaan wordt aan de Bouwverordening van de gemeente Haarlemmermeer;
- er geen weigeringsgrond is als genoemd in artikel 2.10 Wabo, eerste lid, onder sub a, b, d en e en tweede lid;

Planologisch strijdig gebruik (met goede ruimtelijke onderbouwing)

- het op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo verboden is zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan;
- het bouwplan niet voldoet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Hoofddorp Oost', gelegen op gronden met de bestemming Gemengd - 3;
- in het bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen om hiervan af te wijken;
- het project geen planologisch kruimelgeval is als genoemd in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
- er sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3;
- een omgevingsvergunning slechts kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- de ruimtelijke onderbouwing als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit;
- wij van mening zijn dat het project ruimtelijk aanvaardbaar is, gezien de hiernavolgende ruimtelijke afweging:

Inhoud aanvraag omgevingsvergunning

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 20 woningen aan Hoofdweg tussen 602 en 616 in Hoofddorp.

Het betreft goedkope sociale huurwoningen met een oppervlakte van 30 m2 tot 40 m2, bedoeld voor 1- 2 persoonshuishoudens.

De aanvraag omvat de bouw van twee blokken van ieder tien woningen die gestapeld worden gebouwd in twee bouwlagen. Om vergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. De aanvraag is daarom onverwijld naar de gemeenteraad gestuurd.

Bestemmingsplantoets

De betreffende gronden zijn bestemd in het bestemmingsplan 'Hoofddorp Oost' uit 2013. Daarin heeft het de bestemming 'Gemengd - 3', waarop maatschappelijke voorzieningen en/of kantoor is toegestaan. Er geldt een bebouwingspercentage van maximaal 30% en de toegestane bouwhoogte is maximaal 13 meter. De gevraagde woonfunctie is daarmee in strijd. Het past wel binnen de bouwregels.

Beleidstoets

Besluit ruimtelijke ordening

In het 'Besluit ruimtelijke ordening' is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen. Deze is van toepassing op stedelijke ontwikkelingen. Daarbij dient de noodzaak voor de woningbouw te worden onderbouwd aan de hand van gegevens over woningbehoefte. De provincie analyseert jaarlijks de feitelijke woningbouwproductie en de woningbehoefte met de Monitor Woningbehoefte. Deze geeft aan dat er met bestaande plannen nog steeds onvoldoende capaciteit is om in de woningbehoefte te voorzien. De ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag gaat hier nader op in en geeft aan dat het bouwplan bijdraagt bij aan voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte. Het bouwplan voldoet aan de voorkeur van de Ladder om binnenstedelijk te bouwen.

Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030

In de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 uit 2012 wordt aangegeven dat de woningbouwbehoefte in Haarlemmermeer onverminderd groot blijft. Daarmee samenhangend is er een grote binnenstedelijke woningbouwopgave voor Hoofddorp. Het beleid van Rijk en Provincie is er vanwege duurzame verstedelijking ook op gericht om vooral binnenstedelijk te ontwikkelen. De deelstructuurvisie geeft richtinggevende uitspraken over mogelijkheden voor extra woningen binnen Hoofddorp. Dit kan worden ingevuld door transformatie van verouderd stedelijk gebied en door bebouwing van beschikbare gebieden.

Ruimtelijke beoordeling

De beoogde locatie ligt aan de Hoofdweg Oostzijde. Het is gesitueerd tussen een bestaande eengezinswoning en een kantoorpand. Aan de achterzijde van het perceel ligt een sportcomplex met hockeyvelden.

Op deze locatie heeft de tijdelijke woonvoorziening voor maatschappelijke opvang gestaan.

De volgende te beoordelen aspecten zijn op deze locatie aan de orde:

Stedenbouwkundige inpassing

De aanvraag voorziet in twee achter elkaar gelegen blokken van ieder tien kleine appartementen. Er wordt gebouwd in twee bouwlagen. Het voorste gebouw heeft dezelfde rooilijn als het naastgelegen kantoorgebouw Hoofdweg 616, waarvoor een aanvraag is ingediend voor transformatie naar kleine appartementen. Wat betreft rooilijn, bouwvorm en gebruik sluit het aan op de bestaande omgeving. Er wordt gebouwd tot 2,8 meter van de perceelgrens met Hoofdweg 602. De woning op dat perceel staat zelf met 12 meter op ruimte afstand van die perceelsgrens. Aangezien in twee bouwlagen wordt gebouwd en daarbij twee zijkanten van de woningblokjes naar die zijdelingse perceelgrens staan gericht, is het effect op de privacy op het buurperceel gering.

Van oudsher is dit een perceel met een groene setting met enkele bomen en een enigszins afschermende strook groen bij de sportvelden. Twee bomen zullen verwijderd moeten worden om ruimte te maken voor de toegang tot het perceel en het parkeren.

Flora & fauna

Van de aanwezige gemeentelijke bomen dienen er twee te worden verwijderd vanwege de aan te leggen parkeerplaatsen. In de Quickscan Flora en Fauna (d.d. 11 juli 2016) is geconstateerd dat het gebied jachtgebied is van vleermuizen. Vleermuizen zijn op grond van de Wet Natuurbescherming (Wnb) beschermd. Of de twee bomen onderdak bieden aan de vleermuizen of in gebruik zijn als baltsboom zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Een onderzoek hiernaar dient gedurende een seizoen, van maart tot en met oktober, plaats te vinden. Dat onderzoek is nu gaande.

Voor het kappen van de twee bomen is een omgevingsvergunning 'vellen van een houtopstand', een zogenaamde kapvergunning, noodzakelijk. Mocht uit het vleermuizenonderzoek blijken dat een ontheffing van de soortenbeschermingsbepalingen op grond van de Wnb vereist is, zal 'Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten' bij een aanvraag omgevingsvergunning kap aanhaken. Bij Gedeputeerde Staten zal ontheffing gevraagd moeten worden. Een passende maatregel daarbij kan zijn om vervangend verblijf te bieden voor de vleermuizen door in de directe omgeving vleermuizenkasten op te hangen. De verwachting is dat daarmee in voorkomend geval de ontheffing verleend zal worden.

Parkeren

Voor dit plan is sprake van een specifieke doelgroep laag in het sociale segment. In het beleid is hiervoor geen specifieke categorie en parkeernorm opgenomen. Daarom moet worden getoetst aan de categorie 'huur etage midden/goedkoop'. Gezien de ligging van de locatie in sterk stedelijk gebied is daarbij conform het beleid de norm van 1,7 parkeerplaats per woning van toepassing. Hiermee wordt voldaan aan het amendement bij het raadsbesluit 'Strategisch parkeerbeleid' (d.d. 16 maart 2017, nummer 2017.0005871) waarin is aangegeven dat bij nieuwbouw de parkeernormen uit het Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer, leidend zijn. De parkeerbehoefte voor de 20 appartementen is daarmee 34 parkeerplaatsen. Het plan voorziet hierin op eigen terrein.

Geluid

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege wegverkeer, wordt overschreden ten gevolge van het wegverkeer over de Hoofdweg tot een waarde van 59 dB en ten gevolge van het wegverkeer over de Wieger Bruinlaan tot een waarde van 54 dB. Er kan ontheffing worden verleend tot maximaal 63 dB.

Voor deze locatie zal een ontwerpbesluit Hoge waarde worden genomen, welke tegelijk met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage dient te worden gelegd. De gemiddelde geluidbelasting op de woningen als gevolg van de sportactiviteiten op de sportvelden voldoet zowel in de dagperiode als in de avondperiode aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Stemgeluid wordt hierbij niet meegerekend.

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing dient stemgeluid wel te worden beschouwd, omdat deze geluiden feitelijk aanwezig zijn. Op trainingsdagen is er met een daggemiddelde van maximaal 47 dB een overschrijding van de norm van 45 dB in de avonduren. Op wedstrijddagen en toernooidagen is er met een daggemiddelde van maximaal 55 dB een overschrijding van de norm van 50 dB in de dagperiode.

Voor het piekniveau dat maximaal wordt toegelaten, worden conform het Activiteitenbesluit de geluiden die gerelateerd zijn aan de buitensport buiten beschouwing gelaten. Echter voor een goede ruimtelijke beoordeling dienen deze wel te worden beschouwd.

De fluit van de scheidsrechter en de inslag van de ballen tegen de doelplank zijn hier bepalend voor het piekniveau. Deze kent met 75 dB een overschrijding van de grenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode en een overschrijding van de grenswaarde van 65 dB(A) in de avondperiode.

Met bovenstaande geluidbelastingen vanwege verkeer en vanwege de nabijgelegen sportvelden, heeft het perceel aan twee zijden een hoge geluidbelasting. Door de ligging van de twee woonblokken achter elkaar heeft elk woonblok wel een geluidluwe zijde. Er is hier dan ook voldoende sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wel is het aan te bevelen om de doelplanken van materiaal te laten voorzien wat geluiddempend werkt waardoor het piekniveau kan worden beperkt.

Voor de overschrijding van de grenswaarde vanwege wegverkeer kan een Hogere waarde te worden verleend.

Water

Bij nieuwe ontwikkelingen dient bij toename van verharding van meer dan 500 m² watercompensatie plaats te vinden van 15% van de toename van het verhard oppervlak.

Wanneer minder dan tien jaar geleden bebouwing en verharding aanwezig is geweest, wordt dit meegeteld als bestaande verharding. In overleg met het Hoogheemraadschap is geconstateerd op deze locatie in de afgelopen vijf jaar bebouwing en verharding aanwezig is geweest en daarom hier geen watercompensatie nodig is.

Licht

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient lichthinder te worden beschouwd. Op deze locatie kan hiervan sprake zijn vanwege de lichtmasten naast de sportvelden. Voor de beoordeling van lichthinder wordt de landelijke 'Richtlijn lichthinder' (2014) toegepast.

Van belang voor deze aanvraag is de situatie van velden 2, 3 en 4. Er is lichtonderzoek gedaan, waarin is meegenomen dat voor veld 2 op korte termijn bestaande halogeenarmaturen worden vervangen door LED-armaturen.

Conclusie van het rapport is dat voldaan wordt aan de grenswaarde van genoemde richtlijn.

In eerste instantie was in de ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag uitgegaan van een beoordeling op lichthinder in de situatie van de bestaande armaturen. De ruimtelijke onderbouwing is hierop aangepast.

Participatie

Met belanghebbenden uit de directe omgeving zijn en gaan wij in gesprek over deze plannen en met name de inrichting van de locatie.

Conclusie ruimtelijke beoordeling

Op grond van de voorgaande wordt het verzoek voor de bouw van 20 woningen aan Hoofdweg tussen 602 en 616 positief beoordeeld, onder de voorwaarde dat indien uit het nadere onderzoek blijkt dat er vleermuizenverblijven in de twee genoemde bomen aanwezig zijn, de woningen niet in gebruik worden genomen voordat ontheffing in het kader van de Wet Natuurbeheer is verleend en na kap van de bomen de parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.

- de geluidsbelasting, ten gevolge van het wegverkeer van de Hoofdweg en de Wieger Bruinlaan op de gevels van de te realiseren woningen resp. maximaal 59 dB(A) en 54 dB(A) bedraagt. Dit is een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï.
Voor het bouwplan worden hogere grenswaarden vastgesteld (Wet geluidhinder). Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend;
- de gewenste activiteit niet valt onder de categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 21 oktober 2010 heeft besloten dat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad benodigd is zoals genoemd in artikel 6.5 Bor;

- op 8 maart 2018 de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen voor dit project heeft afgegeven;
- de verklaring van geen bedenkingen als bijlage deel uitmaakt van dit besluit;

Gelet op voorgaande zijn wij van oordeel dat de gevraagde omgevingsvergunning voor beide onderdelen verleend kan worden.

Nader in te dienen constructieve gegevens

De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorbehoud van het goedkeuren van reeds aangeleverde constructieve gegevens en nader in te dienen gegevens welke uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten worden ingediend (artikel 2.7 Mor):

- constructieve berekeningen, tekeningen en rapporten met betrekking tot de sterkte, stabiliteit en uiterste grenstoestand van het bouwwerk;

Er mag pas met de werkzaamheden worden gestart wanneer deze gegevens door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, namens de gemeente Haarlemmermeer zijn goedgekeurd.

Terinzagelegging en bekendmaking

Een omgevingsvergunning waar de uitgebreide procedure voor moet worden gevolgd, wordt voorbereid volgens de Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (Uov) van afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht.

Vanaf 13 december 2017 tot en met 24 januari 2018 heeft het ontwerp van het besluit, alsmede een ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Er zijn geen wijzigingen in dit besluit aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Dit besluit wordt op 15 maart 2018 bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl.

Burgerlijk wetboek

In titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Voorschriften omgevingsvergunning

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de teammanager Vergunningen,



L. van Elk

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. U kunt – met DigiD – ook digitaal beroep indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Voorschriften

Het (ver)bouwen van een bouwwerk:

- Op het bouwterrein moet de omgevingsvergunning aanwezig zijn. Indien van toepassing dienen eveneens aanwezig te zijn, de andere toestemmingen en het bouwveiligheidsplan. Op verzoek moeten deze stukken aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven (Bouwbesluit 1.23);
- Met de uitvoering van het bouwen mag niet worden gestart alvorens de nader in te dienen gegevens zijn goedgekeurd (zie onder '**Nader in te dienen constructieve gegevens**'). Bij constructieve vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Omgevingsdienst Noorseekanaalgebied, algemeen telefoonnummer: 023 5678899;
- Ten minste twee werkdagen van te voren stelt u de cluster Veiligheid in kennis van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden alsmede aanvang van het storten van beton. Stuurt u hiervoor het formulier melding aanvang bouwwerkzaamheden op naar cluster Veiligheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp of per mail aan info@haarlemmermeer.nl;
- Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen alvorens wij het straatpeil hebben aangegeven en de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. Hiertoe dient u tijdig contact op te nemen met de cluster Veiligheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp, tel 0900 1852 (Bouwbesluit 1.24);
- Voor het bouwen moeten de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen ten behoeve van de weg, de weggebruikers en naburige bouwwerken en hun gebruikers (Bouwbesluit 8.2);
- Het bouwwerk mag pas in gebruik worden genomen of gegeven nadat cluster Veiligheid schriftelijk van de beëindiging van de werkzaamheden in kennis is gesteld. Gebruikt u hiervoor bijgevoegd formulier gereedmelding bouwwerkzaamheden (Bouwbesluit 1.25 tweede en derde lid);
- Als er monumentale bomen, waardevolle toekomstbomen of gemeentelijke bomen aanwezig zijn op de bouw/slooplocatie moet u rekening houden met de bescherming van deze bomen. Daarbij moet u denken aan maatregelen tegen het verdichten of afgraven van de grond bij de wortels, het afschermen van de stam en/of kroon van de boom. Indien u monumentale bomen, waardevolle toekomstbomen of gemeentelijke bomen beschadigt zullen wij de herstellkosten op u verhalen conform de bomenverordening (2010) van de gemeente Haarlemmermeer. Bij vragen kunt u contact opnemen met cluster Beheer en Onderhoud (0900 1852).
- Overige voorschriften **Bouwbesluit 2012**:
artikel 6.21: de rookmelders dienen te voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

Overige toestemmingen, meldingen en voorzieningen:

- Deze omgevingsvergunning is slechts verleend voor de activiteiten die genoemd zijn in het besluit. Mogelijk heeft u nog andere toestemmingen nodig voordat u start met uw project. Denkt u daarbij aan het volgende:
- Voor het aanleggen of aanpassen van een uitrit naar een (openbare) weg heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'maken van een uitweg';

- Voor het kappen van bomen heeft u op grond van Afdeling 3 Algemene Plaatselijke Verordening Haarlemmermeer (APV) een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’;
- Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen of weg te nemen. Beschermde dieren mogen ook niet worden verstoord, alleen vogels mogen worden verjaagd op plekken waar geen nesten zijn en als het een heel algemene vogelsoort betreft. Houdt u hier rekening mee bij de uitvoering van uw project;
- Nutsbedrijven: Voordat met de bouw begonnen wordt, dient contact opgenomen te worden met de nutsbedrijven voor het invoeren van en/of bouwen op of over kabels en leidingen zoals gas, water, elektra, radio/televisie en telecommunicatie. Nadere inlichtingen: www.klic.nl en www.mijnaansluiting.nl;
- Deze omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert waarop deze betrekking heeft. De vergunninghouder moet ons ten minste een maand van te voren melden dat een andere persoon het vergunde project zal gaan uitvoeren. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig;
 - o Naam en adres van de vergunninghouder;
 - o Nummer van deze omgevingsvergunning;
 - o Naam en adres bedrijf en naam contactpersoon en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning gaat gelden;
 - o Beoogd tijdstip dat de omgevingsvergunning geldt voor bovengenoemd persoon. (artikel 2.25 Wabo en artikel 4.8 Bor);