

Erik Mosterman

Van: Kos, Dennis [D.Kos@hhnk.nl]
Verzonden: donderdag 5 juli 2012 11:53
Aan: Erik Mosterman
Onderwerp: Plan Brede School Harenkarspel

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkerd

Categorieën: Belangrijk

Geachte heer Mosterman,

Afgelopen maand heeft u via de digitale watertoets het plan voor de brede school in Warmenhuizen aangemeld. In de reactie van de digitale watertoets is aangegeven dat wij contact met u op zullen nemen. Helaas is het niet gelukt om binnen 3 weken contact met u op te nemen.

Volgens de opgegeven gegevens heeft het plan een substantiële verhardingstoename van meer dan 2000 m2 tot gevolg. Voor verhardingstoename van meer dan 2000 m2 leiden wij een compensatiepercentage af dat afhankelijk is van gebiedspecifieke parameters als: bodemsoort, drooglegging, toegestane peilstijging en afvoercapaciteit. Voor dit gebied is het compensatiepercentage bepaald op 12 %.

Het plangebied is omringd door secundaire watergangen. Door de bouwplannen zullen de watergangen waarschijnlijk aangepast worden. Aan de inrichting van de watergangen stellen wij eisen in verband met de onderhoudbaarheid van het water. Wij verwijzen hierbij naar de Beleidsregels Keurontheffingen. Meer specifiek paragraaf 4.2.2 artikel 10, 11, 12 en 13.

http://www.hhnk.nl/item_99397/wet-regelgeving/wet-regelgeving/regelgeving/water_dijken_en/keur

Uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen is een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. Niet verontreinigde oppervlakken kunnen direct worden afgekoppeld naar het nabijgelegen oppervlaktewater. In verband met de kwaliteit van het afstromend hemelwater vragen om terughoudend om te gaan met uitlogbare materialen als koper, lood en zink.

Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan open water, waterkeringen en wegen in het beheer van het hoogheemraadschap en het aanleggen van ≥ 800 m2 verharding is een watervergunning van het hoogheemraadschap nodig. De Watervergunning is in werking getreden met het van kracht worden van de Waterwet op 22 december 2009. Meer informatie over de Waterwet kunt u vinden op onze website, www.hhnk.nl. Tevens kunt u hier het formulier voor het aanvragen van de Watervergunning downloaden. Voor een voorspoedige afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Voor vragen betreffende het indienen van een aanvraag Watervergunning kan contact worden opgenomen worden met de afdeling 'Vergunningen en Handhaving' van HHNK. Wij adviseren u om ruim voordat u van plan bent met de werkzaamheden te beginnen contact met hen op te nemen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen ben ik bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Dennis Kos

Adviseur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Afdeling Planvorming

Bezoekadres:
Bevelandseweg 1, 1703 AZ, Heerhugowaard

Postadres
Postbus 250, 1700 AG, Heerhugowaard

T: 072-582 72 21
e: d.kos@hhnk.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Proclaimer:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.
