

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wijziging van het gebruik Zeverijnstraat 6

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

overwegende,

dat op 26 mei 2011 een aanvraag is ingediend, voor wijziging van het gebruik van het bedrijfsgebouw op het perceel Zeverijnstraat 6, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie 0, nummers 789;

dat uit het akoestisch onderzoek van het adviesbureau Oranjewoud, d.d. 26 april 2012, blijkt dat het bedrijfsgebouw een geluidsbelasting van 52 dB zal ondervinden afkomstig van de Zeverijnstraat. Dat dit hoger is dan de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaaï van 48 dB en lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB, (zie bijgevoegd akoestisch rapport);

dat uit het akoestisch onderzoek van het adviesbureau Oranjewoud, d.d. 26 april 2012, blijkt dat het bedrijfsgebouw een geluidsbelasting van 38 dB zal ondervinden afkomstig van de Vreelandseweg. Dat de voorkeursgrenswaarde van 48dB hiermee niet wordt overschreden;

dat wij voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde afkomstig van de Zeverijnstraat een hogere grenswaarde kunnen verlenen;

dat wij hiertoe bereid zijn onder de voorwaarde dat:

binnen de school voldaan wordt aan de volgende geluidsniveaus:

-28dB in theorielokalen

-33dB in theorievaklokalen

dat het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken 6 weken ter inzage hebben gelegen (ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) en er **wel/geen** zienswijzen zijn ingekomen;

Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

b e s l u i t e n

Een hogere waarde van 52 dB vast te stellen voor de geluidsbelasting voor het bedrijfsgebouw (overeenkomstig het akoestisch rapport voornoemd) aan de Zeverijnstraat 6.

Hilversum, 2012

burgemeester en wethouders voornoemd

de secretaris

de burgemeester

I.C. de Vries

P.I. Broertjes