

Gemeente Hoorn
[REDACTED]
Postbus 603
1620 AR HOORN NH

Datum	30 augustus 2024	Telefoon	[REDACTED]
Onze referentie	UIT-2024-30533	E-mail	[REDACTED]
Uw referentie	8324635	Bijlagen	-
Uw bericht van	28 augustus 2024	Onderwerp	herontwikkeling naar kinderdagverblijf van de boerderij aan de Westerblokker 159 te Blokker

Geachte heer Appelman,

Hierbij ontvangt u onze reactie op de aanvraag omgevingsvergunning voor de herontwikkeling naar kinderdagverblijf van de boerderij aan de Westerblokker 159 te Blokker, bekend als "Hoeve Buitenrust". Op de aanvraag hebben wij ook al eerder geadviseerd, zie onze adviezen met referenties UIT-2024-29482 van 24 januari 2024, UIT-2024-30033 van 10 mei 2024, UIT-2024-30059 van 20 mei 2024 en UIT-2024-30306 van 16 juli 2024.

Ons advies

Wij adviseren u de brandveiligheidsaspecten van de aanvraag goed te keuren. De berekening effectief ontruimen en de aanvullende informatie maakt het aannemelijk dat het plan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving.

Ten minste vier weken voor ingebruikname van het bouwwerk moet er een gebruiksmelding ingediend zijn. Wij adviseren na ingebruikname op korte termijn een ontruimingsoefening te organiseren.

Beoordelingskader

We hebben de aanvraag beoordeeld aan de hand van de relevante brandveiligheidsvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daarbij zijn we uitgegaan van de informatie die u heeft aangeleverd. Naast de wettelijke kaders gebruiken we ook een aantal regionale en landelijke documenten:

- Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid VRNHN 2021.
- Basisprincipes van brandbestrijding 2020 van het NIPV.
- Handboek brandbeveiligingsinstallaties 2012 van Brandweer Nederland.

Afschrift vergunning

Als u de omgevingsvergunning verleent, ontvangen wij graag een afschrift van de vergunning en de bijbehorende tekeningen. Deze kunt u sturen naar risicobeheersing@vrnhn.nl.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over ons advies? Neem dan contact op met [REDACTED] van wie de contactgegevens bovenaan deze brief staan of met de casehouder van uw gemeente.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

[REDACTED]

Operationeel manager Risicobeheersing

Vanwege de digitale afhandeling staat er geen handtekening op deze brief.