

Gemeente Medemblik
M Driesen
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Datum	23 september 2022	Telefoon	06 52 56 23 39
Onze referentie	UIT-2022-26263	E-mail	ldoornbos@vrnbn.nl
Uw referentie	e-mail	Bijlagen	-
Uw bericht van	25 augustus 2022	Onderwerp	Voorontwerp bestemmingsplan Wervershoof-Woningbouw Slotlaan

Geachte heer Driesen,

Op 25 augustus 2022 heeft u Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid tot het geven van advies over het voorontwerp bestemmingsplan Wervershoof-Woningbouw Slotlaan.

Adviezen

Ons advies richt zich op de bestrijdbaarheid door hulpdiensten van brand, ramp en crisis en de zelfredzaamheid van burgers.

- 1 Draag zorg voor toereikende bluswatervoorziening in verband met diverse brand-scenario's.
- 2 Overweeg klimaatbestendig inrichten van het plan en bouw van woningen.

Toelichting


- Ad 1. Ons toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen is de 'Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid VRNHN 2021'. Wij adviseren het toepassen van deze handreiking voor het plangebied. Momenteel is de bluswatervoorziening in het gebied beperkt (de meest nabije brandkraan ligt ter hoogte van Slotlaan 10). Het toevoegen van een brandkraan, ter hoogte van slotlaan 30, verbetert de bluswatervoorziening voor het plan substantieel.
- Ad 2. Divers onderzoek toont aan dat klimaatbestendig ontwikkelen noodzaak is voor nu, bijvoorbeeld in relatie tot hittestress en clusterbuien en voor de iets langere termijn. Geringe klimaatadaptatie nu via de planinrichting en het bouwplan draagt bij aan het beperken van de omvang van crisis of ramp in de toekomst.

Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of een afschrift van uw besluit.

Hebt u vragen?

Als u nadere toelichting wenst over dit advies, kunt u altijd contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan vermeld in het briefhoofd.

Met vriendelijke groet,



Leo Doornbos
Expert risico's en veiligheid