



Postbus 2113 • 1990 AC Velserbroek • www.pwn.nl

Burgemeester en wethouders van Medemblik
T.a.v. Michel Driessen,
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM

Hoofdkantoor

Bezoekadres:
Rijksweg 501
1991 AS Velserbroek

T 023 541 33 33
F 023 525 61 05
E pwn@pwn.nl
🐦 @pwnwaternatuur

Bijlage(n)

1

Datum
29-08-2022

Ons kenmerk
Uhzv-2-6512

Uw kenmerk

Telefoonnr.
06-53978378

Onderwerp

Voorontwerp-bestemmingsplan Wervershoof-Woningbouw Slotlaan

Geacht college,

Het in het kader van vooroverleg toegezonden voorontwerp-bestemmingsplan Wervershoof-Woningbouw Slotlaan geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen van voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van bomen en stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te allen tijde goed bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding 'open' te zijn. Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag e.d.. In dit kader willen wij u wellicht ten overvloede wijzen op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeel hiervan vormt een standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied.

Wij zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt met ons bedrijf onder telefoonnummer 06-53978378.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een alternatieve bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in een zeer vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt kunnen worden.



Legenda

Profiel schets

Revisieschets punt

- Clips
- Overgangskoppeling
- Spiekoppeling
- Dienstkraan
- Eindkap
- Afsluiter
- Brandkraan
- Afsluitbare Koppeling Hawle
- Afsluitbare Koppeling Renopoint
- Blaaszadel
- Overig
- Vrije Tekst

Revisieschets lijn

- Leiding
- Maatvoeringaanhaallijn
- Maatvoeringlijn
- Mantelbuis
- Pijl

Storings

- Nieuw
- Actief - Actief - uitloop
- Werkzaamheden
- Gerepareerd

Storings trace

- Nieuw
- Actief - Actief - uitloop
- Werkzaamheden
- Gerepareerd

Werkzaamheden trace

- Gepland
- Actief - Actief - uitloop
- Werkzaamheden
- Gerepareerd

Smart Probe

- Drukmeetpunt
- Afwijkende situatie
- Kaartfeedback

Afsluiter

- Open
- Dicht
- Zingend
- Vlinderklep Open
- Vlinderklep Dicht
- Vlinderklep Zingend
- Keerklap

Brandkraan

- Beveiligd
- Niet beveiligd

Koppelpunt

- Aanjager
- Reservoir
- Zuiveringsinstallatie
- Productielocatie
- Afsluiterplateau
- Eindkap
- Leidingcomponent
- Mantelbuis
- Ontluchting
- Overgang
- Pompput
- Reparatiestuk
- Spuidienstkraan
- Verloop
- Watertappunt
- Winterstand
- Zomerstand
- Afsluiter



1: 750

Opmerkingen