

Wateradvies Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Graag had ik u even via de telefoon gesproken om e.e.a. toe te lichten en bovenal ook excuses te maken voor de late reactie op uw adviesvraag over de Pontweg 123/127 via de watertoets. Om de zaak echter niet langer te laten duren, hierbij de schriftelijke afhandeling van uw adviesvraag over de Pontweg 123/127. Uw plan betreft de verplaatsing van een bestaande constructie van Pontweg 127 naar Pontweg 123. Hierbij zal het totale verharde oppervlak niet toenemen. Tevens wordt voldoende afstand gehouden tot de waterloop (minimaal 5m) waardoor onderhoud mogelijk blijft. De waterloop wordt niet geraakt of gewijzigd bij nog de verwijdering van de bestaande constructie, nog het opbouwen van deze constructie op het nieuwe adres. In uw watertoets geeft u verder aan geen tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing te zullen doen en geen verandering in oppervlaktewaterpeil na te streven.

Middels de door u via de watertoets verstrekte gegevens, kan ik concluderen dat het plan een zeer beperkte invloed heeft op het watersysteem van Pontweg 127 en 123. Ik verzoek u om te zorgen dat er geen afval in de naastgelegen waterlopen terecht komt en vraag u vóór aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de gebiedsbeheerder ter plaatse, Jacob Keijzer, via 0622985363 of j.keijzer@hhnk.nl om hem te laten weten dat u werkzaamheden gaat verrichten. Echter, in huidige vorm zal deze melding volstaan en hoeft u geen watervergunning aan te vragen voor dit plan.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, voelt u zich dan vooral vrij mij te contacteren via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Janin Rooijackers

Regio adviseur

Watersystemen



t. 072-5827832
w. www.hhnk.nl

Bezoekadres: Stationsplein 136 1703 WC Heerhugowaard

Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard