PLAN RANZIJN TUIN & DIER VELSERBROEK

Rijksweg

1579

1580

1546

1466

1467

1628

1627

1306

1578

1555

1556

1140

1378

RANZIJN TUIN & DIER

Overzichtstekening situatie

Plan Ranzijn Tuin & Dier - Velserbroek - A3-formaat - schaal 1:1000 - 27 juli 2015

Jan de Wit architect

tekeningnummer: 2014.69.DO01

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

© 2010 Jan de Wit architect BV - Ziendijk 2 - 1911 MX Uitgeest - info@jandewitarchitect.nl
t. 0251-828341 - op alle opdrachten DNR 2011 van toepassing - www.jandewitarchitect.nl

nieuwe vlaggenmasten
h.o.h. 2500mm

nieuwe vlaggenmasten
h.o.h. 2500mm

W

W

FS

FS

W

287

289

Rijksweg

bestaande vlaggenmasten

bestaande vlaggenmasten

talud

PLAN RANZIJN TUIN & DIER VELSERBROEK

voorbeeld mast en banier Ranzijn Tuin & Dier

Vlaggenmasten nieuw
lengte / kleur en uitvoering conform bestaand

RANZIJN TUIN & DIER

Overzichtstekening situatie terreinindeling

Plan Ranzijn Tuin & Dier - Velserbroek - A3-formaat - schaal 1:500 - 27 juli 2015

Jan de Wit architect

tekeningnummer: 2014.69.DO100

0 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m

© 2010 Jan de Wit architect BV - Ziendijk 2 - 1911 MX Uitgeest - info@jandewitarchitect.nl
t. 0251-828341 - op alle opdrachten DNR 2011 van toepassing - www.jandewitarchitect.nl

PLAN TUINCENTRUM RANZIJN TUIN & DIER VELSERBROEK

- b.k. nieuwe afwerkvloer is gelijk aan b.k. bestaande vloer winkel
- bestaande verwarming winkel in Dierenartspraktijk handhaven + koelunit (+verwarmmogelijkheid toevoegen)
- harde wanden aanbrengen i.v.m. hygiene (in schrobvaste afwerking sausen)
- vloer Dierenartspraktijk uitvoeren in troffelvloer antislip R>11 in kleur grijs
- aansluitting vloer - wand afwerken met geborsteld rvs plint 75mm hoog - minimaal 3mm dik
- verschillende ruimtes voorzien van rvs putje met stankafsluiter (zie tekening)
- rioleringsaansluittingen op bestaande vuilwaterrioleringen nader af te stemmen met installateur
- brandmelding en rookdetectie conform gedeeltelijke bewaking (NEN 2535) aansluiten op bestaande brandmeldinstallatie winkel
- mechanische ventilatie-afvoeren conform bestaand en waar ontoereikend aanvullen
- ruimtes conform tekening voorzien van individueel regelbare airco-unit (+verwarmen).
- gasanesthasie aansluiten op buitenlucht d.m.v. dakdoorvoer (beschermd tegen regeninslag)
- noodverlichting opnemen in de verlichtingsarmaturen (geen separate armaturen)
- e.s. = elektrisch slot op binnendeur voorbereid - inbouw uitvoeren
- TAG = deur uitgevoerd met elektrisch slot met TAG-ontgrendeling
- PB = Paniekbeslag - deuren dienen in vluchtrichting te draaien en spanningsvrij te vallen bij brandmelding

arcering nieuwe afgewerkte vloer Dierenartspraktijk

Renvooi brandwerende voorzieningen:

- inbouwspeakers ontruiming (wit Ral 9010)
- vluchtwegaanduiding conform tekening
- rookmelder
- handbrandmelder
- neveninidicator

Algemene noodverlichtingsinstallatie conform NEN 6088 en NEN-EN 1838
Ontruiming middels ontruimingsinstallatie type A (NEN 2575) aansluiten op bestaande ontruimingsinstallatie

systeemplafond 600x600mm - aluminium raster wit Ral 9010
Rockfon Fibral plafondplaat

centraaldoos t.b.v. verlichting

inbouw armaturen 600x600 - chroom PL (voor alle ruimten minimaal 400lux / 800 lux operatiekamer)

inbouw ronde Downlight - chroom
opbouw wandarmatuur 1600 +P en 2000+P (dimbaar)
inbouw ronde richtbare downlight - chroom (dimbaar)
hanglamp op centraaldoos (dimbaar)
noodverlichting opnemen / integreren in spots

verlichting schakelen vanuit balie.
richtspots / wandarmaturen en hanglamp dimbaar uitvoeren
kleurtemperatuur TL en PL-armaturen 840 (4000K) - 100Hz

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN !

Overzichtstekening begane grond - indeling Dierenartspraktijk

Plan Ranzijn Tuin & Dier Velserbroek - schaal 1:100 - 27 juli 2015

Jan de Wit architect

tekeningnummer: 2014.69.DO10

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m

© 2010 Jan de Wit architect BV - Ziendijk 2 - 1911 MX Uitgeest - info@jandewitarchitect.nl
t. 0251-828341 - op alle opdrachten DNR 2011 van toepassing - www.jandewitarchitect.nl