



Opdrachtgever:

STEBU Techniek/Bouw
Ringvaart 4
2914 VJ Nieuwekerk ad IJssel

Contactpersoon:

Dhr. D. van der Burg

Behandel door:

J. Vos

Datum: 23 februari 2017

Adviesbureau VOBRU.
Middeldijk 12
7711 CB NIEUWLEUSEN
Tel : 0529 - 483858
Mob : 06 - 51497528

Rapport 169/23022017v1

Akoestisch onderzoek

(zorg)woningen

Wegverkeerslawaaï

Mahoniehout

Zaandam

	Inhoud	Pag.
1	Inleiding	3
1.1	Leeswijzer	4
2	Wettelijk kader wegverkeerslawaaï	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Grenswaarden verkeerslawaaï	7
2.3	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4	Akoestisch relevant jaar	8
2.5	Dove gevel	8
2.6	Beleidsregels hogere grenswaarde, gemeente Zaanstad	8
2.7	Hogere waarden	10
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	11
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Wegverkeerslawaaï	11
3.3	Omgevingsparameters	13
4	Resultaten en toetsing	14
4.1	Wegverkeerslawaaï	14
4.2	Toetsing	15
5	Conclusie	17
5.1	Wegverkeerslawaaï	17

Bijlage 1: Figuren

- Figuur 1: Overzicht plangebied
- Figuur 2: Model verkeerswegen en objectnummers
- Figuur 3: Rekenpunten blok 1
- Figuur 4: Rekenpunten blok 2 +3
- Figuur 5: Rekenresultaten Grenenhout incl. art. 110 (blok 2+3)
- Figuur 6: Rekenresultaten Grenenhout incl. art. 110 blok 1)
- Figuur 7: Rekenresultaten Houtveldweg incl. art. 110
- Figuur 8: Rekenresultaten Musical incl. art. 110
- Figuur 9: Rekenresultaten Vurenhout incl. art. 110
- Figuur 10: Rekenresultaten Provinciale weg incl. art. 110
- Figuur 11: Rekenresultaten Aubade incl. art. 110

Bijlage 2: Invoergegevens wegverkeerslawaaï

Bijlage 3: Rekenresultaten L_{den} wegverkeerslawaaï per verkeersweg

Bijlage 4: Totaal overzicht rekenresultaten L_{den} wegverkeerslawaaï/Railverkeerslawaaï

Bijlage 5: Gecumuleerde geluidbelasting L_{den} wegverkeerslawaaï/Railverkeerslawaaï

Bijlage 6: Hogere waarde per woonblok, per verdieping en (zorg)woning

1 Inleiding

Het voorliggende akoestisch onderzoek is uitgevoerd in opdracht van STEBRU Techniek/Bouw te Nieuwekerk ad IJssel. Het onderzoek omvat i.v.m. herontwikkeling van het plangebied een bouwplan met drie woonblokken voor 144 (zorg)woningen aan de Mahoniehout te Zaandam. Het bouwplan is omsloten door de navolgende verkeerswegen:

- Houtveldweg (50 km/uur);
- Grenehout (30 km/uur);
- Vurehout (30 km/uur);
- Musical (30 km/uur);
- Aubade (30 km/uur);
- Provinciale weg (70 km/uur)..

In kader van de Wet geluidhinder is het bouwplan te typeren als nieuwbouw van woningen in een binnenstedelijke situatie.

De in de directe omgeving gelegen 30 km/uur verkeerswegen zijn in kader van een goede ruimtelijke ordening eveneens in het onderzoek opgenomen.

In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven.

Afbeelding 1 plangebied Mahoniehout te Zaandam



Bron: Google Maps

Afbeelding 1 Verbeelding (zorg)woningen Mahoniehout te Zaandam



Bron: STEBRU Bouw/Techniek

Het voorliggend akoestisch onderzoek geeft inzicht in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï. De vastgestelde geluidsbelasting wordt voor de geluidsgevoelige objecten (zorg)woningen vervolgens getoetst aan het geldende wettelijke kader van de Wet geluidhinder (Wgh). Een overzicht van het bouwplan is opgenomen in figuur 1, bijlage 1.

Wanneer voor de geluidsgevoelige objecten (woningen/appartementen) de in de Wgh gestelde grenswaarden voor wegverkeerslawaaï wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid nodig zijn en/of er een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad dient te worden vastgesteld.

In dit rapport is de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van het wegverkeerslawaaï beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen en toetsing zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 sluit de rapportage af met een conclusie van de rekenresultaten.

De figuren zijn opgenomen in bijlage 1 en de invoergegevens in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de rekengegevens (L_{den}) ter plaatse van de gevels en loggia's van de (zorg)woningen opgenomen en in bijlage 4 een totaaloverzicht van de rekenresultaten, inclusief aftrek art. 110g Wgh, waarbij de berekende geluidbelasting afhankelijk is van de rekenhoogte (zie hoofdstuk 2, § 2.4). In bijlage 5 is de gecumuleerde geluidbelasting van wegverkeer en railverkeer (rapport 169/22022017RL-v1) opgenomen. In bijlage 6 is de vast te stellen hogere grenswaarde per woonblok, verdieping en (zorg)woning middels kleurcodering weergegeven.

2 Wettelijk kader wegverkeerslawaa

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en het type weg (binnenstedelijk of buitenstedelijk). Het plangebied is gelegen in een binnenstedelijke situatie en bevindt zich binnen de invloedssfeer van de zone van de Houtveldweg en de provinciale weg (N 203).

De overige in de directe omgeving van het plangebied gelegen verkeerswegen zijn 30 km/uur wegen en vallen buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder. In kader van een goede ruimtelijke ordening is het effect van deze wegen in het onderzoek opgenomen.

De betreffende zonebreedte van de verkeerswegen met een wettelijke snelheid van 50 km/uur en 70 km/uur is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte verkeerswegen

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
	Binnenstedelijk gebied ¹
2	200
Meer als 3	350

¹ Artikel 74 lid a, sub 1 en 2.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} waarde in dB bepaald.

De L_{den} waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting wordt getoetst aan het wettelijk kader van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)waarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

Als maatregelen niet mogelijk zijn, dient een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad te worden vastgesteld.

2.2 Grenswaarden verkeerslawaaï

In de Wet geluidhinder, artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties binnen zones.

In artikel 83 lid 2 is de maximale grenswaarde voor nieuwbouw in een binnen- en buitenstedelijke situatie vermeld. De bouw van de (zorg)woningen betreft een nieuwe situatie in binnenstedelijk gebied. In tabel 2.2 is de van toepassing zijnde waarde (voorkeurswaarde en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor nieuwe woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
		Binnenstedelijk
nieuwbouw	48	63 ¹

¹ artikel 83 lid 1, woningen in stedelijk gebied.

2.3 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidshinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de Minister bepaald.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken en meetvoorschrift geluid 2012' staatscourant 2012 nr. 11810, d.d. 27 juni 2012. Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift gewijzigd (Staatscourant 2014, nr. 10330). De wijziging betreft de aftrek van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1). Op basis van dit voorschrift mag voor wegen met een representatieve snelheid van 70 km/uur of meer, een aftrek van 2 dB tot maximaal 4 dB worden toegepast en voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur 5 dB.

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110 g Wgh 56 dB is;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting;
- 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de artikelen 111, tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de wet geluidhinder.

De snelheid op de provinciale weg (N203) bedraagt 70 km/u, derhalve wordt een aftrek gehanteerd, welke afhankelijk is van de berekende geluidbelasting. Deze aftrek is weergegeven in bijlage 4 en bedraagt 2 dB. Voor de verkeerswegen met een wettelijke snelheid van 50 km/uur (Houtveldweg) en de 30 km/u verkeerswegen wordt een aftrek gehanteerd van 5 dB.

2.4 Akoestisch relevant jaar

Bij het berekenen van de geluidsbelasting moet worden uitgegaan van de geprognosticeerde verkeerscijfers in het maatgevende jaar: het akoestisch relevante jaar. Tenzij de geplande ontwikkelingen aanleiding geven tot een duidelijk maatgevend jaar, wordt uitgegaan van de situatie (tenminste) 10 jaar na plandatum. Op deze wijze wordt bij de berekeningen rekenschap gehouden met de autonome groei van het verkeer.

Voor de verkeerswegen zijn de verkeerscijfers en wettelijke snelheid voor het jaar 2027 door de gemeente Zaanstad aangeleverd (dhr. P. Maks). De gegevens zijn opgenomen in tabel 3.1.

2.5 Dove gevel

Toetsing aan de grenswaarden voor verkeerslawaaï dient uitgevoerd te worden ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. In afwijking van artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt onder een gevel in de zin van de Wet niet verstaan:

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen zijn;
- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Indien een gevel voldoet aan de bovenstaande beschrijving is sprake van een zogenaamde 'dove' gevel. Omdat een 'dove' gevel volgens de definitie van de Wet geluidhinder geen gevel is, kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden bij dit type gevel achterwege blijven.

2.6 Beleidsregels hogere grenswaarde, gemeente Zaanstad

In hoofdstuk 2 van het actieplan 2013 - 2018 is het wettelijk kader verwoord en in hoofdstuk 6 de beleidsregel hoger waarde. De ontheffingsgronden zijn aangegeven in bijlage 2.

Het wettelijk kader geeft de voorkeursvolgorde weer bij bestrijding van geluidhinder en zijn hierna samengevat:

1. Maatregelen aan de bron, zoals geluidreducerend asfalt;
2. Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of het creëren van afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger van het geluid;
3. Maatregelen bij de ontvanger, zoals realisatie van gevelisolatie bij woningen, geluidafschermende onderdelen aan de gevel etc.

Afweging Wettelijk kader: bron, overdracht, ontvangermaatregelen

De planvorming betreft drie (zorg)gebouwen met een maximale hoogte van circa 43 meter, welke ontwikkeld worden in een binnenstedelijke situatie met beperkte ruimte.

Bronmaatregelen:

Ad. 1: Zoals aangegeven in het beleid, afwegingskader hoofdstuk 5.5.2 is toepassing van stil asfalt technisch niet mogelijk op kruisingen, rotondes en opstelvakken. Het bouwplan is gelegen in de hoek Houtveldweg - Grenehout waar de verkeersstroom middels een verkeersregelininstallatie (VRI) wordt geregeld en de akoestisch maatgevende Houtveldweg ter plaatse is voorzien van opstelvakken voor afslaand verkeer. Het toepassen van een bronmaatregel 'stil asfalt' is gezien de lage rijsnelheid van het afremmend, optrekkend en afslaand verkeer niet effectief en technisch niet mogelijk.

Overdrachtsmaatregelen:

Ad. 2: De bouwhoogte van circa 43 meter en de beperkte ontwikkelingsruimte is dusdanig dat overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of vergroten van de afstand tot de bronnen niet tot de mogelijkheden behoort.

Maatregelen bij de ontvanger

Ad.3: Daar overdrachtsmaatregelen en geluidreducerend wegdek technisch niet mogelijk zijn, worden bij de ontvanger maatregelen getroffen, zoals realisatie van gevelisolatie bij woningen in relatie tot geluidafschermende delen ter plaatse van de loggia's, balkons en terrassen. De geluidwering gevel wordt verder uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV.

Ontheffingsgronden hogere waarde

Het vaststellen van hogere waarden is mogelijk in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige landschappelijke of financiële aard. Als voorwaarde geldt bovendien dat een geluidsniveau van 33 dB of minder binnen de betreffende woningen (geluidsgevoelige ruimten) in alle gevallen moet zijn gewaarborgd.

Wanneer de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde en geluidbeperkende maatregelen redelijkerwijs (en aantoonbaar) niet mogelijk zijn, kunnen hogere grenswaarden (hogere waarden) worden vastgesteld. De ontheffingsgronden voor vaststellen van hogere waarden zijn gebaseerd op stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeer/vervoerskundige en financiële aspecten.

Voor het verlenen van een hogere waarde zijn de navolgende criteria van toepassing:

- Bij het verlenen van een hogere waarde is de aanwezigheid van een geluidsluwe buitengevel een noodzakelijke voorwaarde. De woning heeft tenminste één buitengevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen. Als dit niet mogelijk is geldt de hogere waarde minus 10 dB.

- Voor appartementenflats mag worden afgeweken van de voorwaarde van een geluidluwe buitengevel. Daar wordt de voorwaarde gesteld dat ter plaatse van ten minste één buitengevel de te openen delen (ramen en/of deuren maar geen suskasten) geluidsluw moeten worden uitgevoerd.
- De gemeente kan alleen hogere waarden vaststellen als cumulatie van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen. Zaanstad hanteert de regel dat de gecumuleerde waarde niet meer dan 3 dB hoger mag zijn dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarden, waarbij de bronsoort met de maximale grenswaarde maatgevend is. De aftrek ingevolge art. 110g Wgh wordt toegepast op de gecumuleerde geluidbelasting bij terugrekening naar de geluidbelasting.

2.7 Hogere waarden

Ten gevolge van de Provinciale weg en de Houtveldweg is de geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde, maar lager dan de maximaal toelaatbare grenswaarde. De vast te stellen hogere grenswaarde is in bijlage 6 per woonblok, verdieping en (zorg)woning middels kleurcodering weergegeven. De geluidwering van de gevel wordt verder uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het betreft hier nieuwbouw van 3 woonblokken met (zorg)woningen op de locatie Mahoniehout te Zaandam. Voor een overzicht van het plangebied en de directe omgeving hiervan wordt verwezen naar bijlage 1, figuur 1.

3.2 Wegverkeerslawaaï

In het kader van dit akoestisch onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de aanwezige verkeerswegen op basis van etmaalintensiteiten akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige (zorg)woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de standaardrekenmethode I en de standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 ex hfst. 3. art. 3.2, kortweg aangeduid als respectievelijk SRM I en SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de betreffende wegen ingebracht in een grafisch computermodel Geomilieu v 2.13, dat rekt conform het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III volgens Standaardrekenmethode II.

Voor de wegdekverharding is gerekend met de correctiefactoren volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. Het wegdektype en de wettelijke snelheid is per wegvak door de gemeente Zaanstad aangeleverd.

De voor de berekening van de geluidsbelasting gehanteerde wegverkeerintensiteit is weergegeven in tabel 3.1. Een gedetailleerd overzicht van de invoer van de verkeersgegevens wordt gegeven in bijlage 2.

Tabel 3.1 Verkeersgegevens van de verkeerswegen peiljaar 2027

Wegvak 70 km/uur	Etmaal- intensiteit Peiljaar 2026	Verkeersintensiteit per uur								
		Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
		LV ¹	MV ²	ZV ³	LV ¹	MV ²	ZV ³	LV ¹	MV ²	ZV ³
Provinciale weg N203 (ri noord)	12400	813,68	19,86	11,98	347,01	5,03	3,24	80,64	2,60	2,78
Provinciale weg N203 (ri noord)	12300	796,25	15,89	14,22	380,61	4,33	3,94	79,73	2,24	3,36
Provinciale weg N203 (ri zuid)	12100	770,98	14,59	15,40	314,61	3,93	4,25	126,31	1,86	3,59
Provinciale weg N203 (ri zuid)	12200	787,29	19,91	12,44	304,83	5,08	3,49	115,41	2,56	2,81
Wegvak 50 km/uur	Etmaal- intensiteit Peiljaar 2026	LV ¹	MV ²	ZV ³	LV ¹	MV ²	ZV ³	LV ¹	MV ²	ZV ³
Houtveldweg (ri noord)	6100	380,24	8,72	2,78	243,10	3,25	0,75	40,27	1,37	0,64
Houtveldweg (ri noord)	5800	363,05	7,54	1,89	231,38	3,09	0,48	38,45	1,22	0,53
Houtveldweg (ri zuid)	5400	336,96	7,72	2,11	183,14	3,02	0,57	51,68	1,24	0,54
Houtveldweg (ri zuid)	6400	398,94	9,15	2,91	204,44	3,38	0,84	67,44	1,55	0,70
Wegvak 30 km/uur	Etmaal- intensiteit Peiljaar 2026	LV ¹	MV ²	ZV ³	LV ¹	MV ²	ZV ³	LV ¹	MV ²	ZV ³
Aubade	2600	165,62	1,35	--	99,88	0,30	--	20,47	0,12	--
Vurehout	2100	133,77	0,41	--	76,46	0,16	--	18,60	--	--
Vurehout	1000	63,25	0,91	--	38,26	0,23	--	7,79	0,13	--
Grenehout	2400	152,10	1,87	0,16	87,29	0,44	--	21,25	0,13	--
Grenehout	2600	164,94	1,86	0,17	94,56	0,48	--	23,03	0,14	--
Musical	3300	196,47	2,42	--	152,62	0,62	--	32,41	0,26	--

¹ Lichte motorvoertuigen.

² Middelzware voertuigen.

³ Zware voertuigen.

De motorrijwielen zijn niet in deze tabel opgenomen, hiervoor verwijzen wij naar bijlage 2.

3.3 Omgevingsparameters

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN). De verkeerswegen, bodemgebieden en omgeving zijn als akoestisch hard ($B_f=0,0$) in de berekeningen meegenomen. Voor het dek tussen blok 1 t/m 3 is i.v.m. de inrichting van het dek zachte bodemgebieden ingevoerd. De standaard bodemfactor van het model is ingevoerd als absorberende bodem ($B_f=1,0$).

De diverse gebouwen in de omgeving van het plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Met behulp van het berekeningsmodel zijn per wegvak voor het wegverkeer berekeningen uitgevoerd.

De geluidbelasting op de gevels van de woningen/appartementen is berekend op een hoogte van 1,5, tot 40 meter, met onderlinge afstand van 3,5 meter. De hoogte van de rekenpunten is t.o.v. het dek ingevoerd op 1,5 meter.

4 Resultaten en toetsing

4.1 Wegverkeerslawaaï

Resultaten

Gezien de hoogte van de (zorg)gebouwen is de geluidbelasting weergegeven per rekenpunt, waarvan de hoogte oploopt van 1,5 meter t.o.v. het maaiveld tot maximaal 40 meter, met een onderlinge afstand van 3,5 meter. Voor een totaaloverzicht van de rekenresultaten op alle rekenpunten verwijzen wij naar bijlage 3 en 4.

Bij de voorkeursgrenswaarde worden geen eisen gesteld aan de gevel(s) van de woningen.

In tabel 4.1 is de berekende geluidsbelasting ten gevolge van de verkeersintensiteit per verkeersweg weergegeven. Gezien de bouwhoogte en het aantal rekenpunten is voor de verkeerswegen met een snelheid van 50 km/u en 70 km/u per rekenpunt en woonblok de geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde weergegeven. Een totaal overzicht (inclusief de 30 km/u wegen) is opgenomen in bijlage 3 en 4. In bijlage 6 is de hogere waarde per woonblok, gevel en (zorg)woning middels kleurcode weergegeven. In tabel 4.2 is de cumulatieve geluidbelasting van alle verkeerswegen exclusief aftrek artikel 110 Wgh weergegeven.

Tabel 4.1 rekenresultaten verkeerswegen, incl. aftrek art. 110g in L_{den} dB.

Rekenpunt	Houtveldweg 50 km/u	Provinciale weg 70 km/u	Normering
	Berekende waarde	Berekende waarde	Voorkeurswaarde/ Maximale grenswaarde
Gebouw 1			
001a	--	49/49/49/50/51	48/63
002 ¹	--	50/50/51/51	48/63
002a ¹	--	51/52/52/52/52	48/63
003 ¹	--	50/50/51/51	48/63
003a ¹	--	52/52/52/52/52	48/63
004	--	49/49	48/63
004a	--	49/49/50/50/50	48/63
005 ¹	49/49	--	48/63
005a ¹	49/49/49	--	48/63
006a ¹	50/50/50	--	48/63
007	49/49/49	--	48/63
Gebouw 2			
019	49/49/49	--	48/63
020	51/51/51/51	--	48/63
021	53/55/55/54/54	--	48/63
021a ¹	51	--	48/63
022	59/59/59/59/58/58	--	48/63
023 ¹	58/58/58/57/57/56	--	48/63
024 ¹	58/59/58/58/58/57	--	48/63
025	53/54/54/54/53/53	--	48/63

028	49/49/49	--	48/63
Gebouw 3			
029	52/54/54/54/54/53	--	48/63
029a ¹	53	--	48/63
030	--	--	48/63
031	--	-	48/63
032	55/55/55/55/54/54	--	48/63
033 ¹	60/60/59/59/58/57	--	48/63
034 ¹	59/59/59/58/57/56	--	48/63
035	61/61/60/60/59/58	--	48/63
036 ¹	60/60/59/58/58/57	--	48/63
037 ¹	60/60/59/59/58/58	--	48/63

¹ Geluidbelasting ter plaatse van Loggia, balkon of terras. Nadere uitwerking in rapport gevelwering Nieman raadgevende ingenieurs BV.

Tabel 4.2 per rekenpunt hoogst optredend cumulatieve geluidbelasting, exclusief aftrek art. 110g in L_{den} dB.

Rekenpunt Blok 1	L_{cum}	Rekenpunt Blok 1	L_{cum}	Rekenpunt Blok 2	L_{cum}	Rekenpunt Blok 3	L_{cum}
001	56	010	54	018	53	029	60
002	55	010a	53	018a	47	029a	59
002a	55	011	53	019	55	030	51
003	55	011a	53	020	56	030a	53
003a	55	012	55	020a	53	031	52
004	55	012a	54	021	60	031a	54
004a	55	013	54	021a	56	032	60
005	54	013a	54	022	65	033	65
006	54	014	57	023	64	034	65
006a	55	014a	56	024	64	035	67
007	54	015	56	025	62	036	65
007a	53	015a	54	026	59	037	65
008	54	016	55	027	59	038	53
008a	53	016a	52	028	59	039	51
008b	51	017	55				
008c	50	017a	52				
009	54	038	53				
009a	53	039	51				

4.2 Toetsing

Wegverkeerslawaai 50-70 km/u wegen incl. art 110.

Provinciale weg (N203)

Op in tabel 4.1 aangegeven rekenpunten is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB, maar lager dan de maximale grenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt L_{den} 52 dB ter plaatse van rekenpunt 002a en 003a (loggia woonblok 1). De berekende geluidbelasting op alle rekenpunten is weergegeven in bijlage 3 en 4.

Houtveldweg

In tabel 4.1 staan de rekenpunten vermeld waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB, maar lager dan de maximale grenswaarde.

De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt L_{den} 61 dB ter plaatse van rekenpunt 035 (woonblok 3). De berekende geluidbelasting op alle rekenpunten is weergegeven in bijlage 3 en 4.

Wegverkeerslawaaï 30 km/u wegen incl. art. 110.

Deze verkeerswegen vallen i.v.m. het snelheidsregime buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder. De rekenresultaten zijn in- en exclusief artikel 110g (Wgh) opgenomen in bijlage 3 en 4.

Aubade

Uit bijlage 3 blijkt dat de hoogste geluidbelasting maximaal L_{den} 30 dB bedraagt (rekenpunt 037f, woonblok 3).

Vurehout

Uit bijlage 3 blijkt dat de geluidbelasting ter plaatse van woonblok 1 op de rekenpunten 001, 015, 016 en 017 hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt L_{den} 50 dB.

Grenehout

Ter plaatse van rekenpunt 025 (woonblok 2) bedraagt de hoogst berekende geluidbelasting maximaal L_{den} 55 dB.

Musical

De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt maximaal L_{den} 49 dB ter plaatse van rekenpunt 023, woonblok 2).

Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaaï, exclusief artikel 110g.

De gecumuleerde geluidbelasting is in tabel 4.2 weergegeven en bedraagt ten gevolge van alle relevante verkeerswegen maximaal L_{den} 67 dB op een hoogte van 1.5 meter (verdieping 1, rekenpunt 035, woonblok 3).

5 Conclusie

5.1 Wegverkeerslawaaï

In het voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de verkeerswegen ter plaatse van de gevels van de drie woongebouwen met (zorg)woningen berekend. Uit de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd.

Wegverkeerslawaaï 50-70 km/u wegen incl. art 110

Ten gevolge van de verkeersintensiteit op de provinciale weg (N203) wordt ter plaatse van de gevels niet voldaan aan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt L_{den} 52 dB ter plaatse van rekenpunt 002a en 003a (Loggia woonblok 1). In bijlage 6 is de hogere waarde per verdieping en appartement weergegeven middels kleurcodering. De geluidwering van de gevel en afscherming van de Loggia's, balkons en terrassen wordt verder uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV.

De berekende geluidbelasting t.g.v. verkeersintensiteit op de Houtveldweg is voor de gebouwen 2 en 3 ter plaatse van de gevels hoger dan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB. Voor woonblok 2 bedraagt de hoogst berekende geluidbelasting L_{den} 59 dB (rekenpunt 022 en 024) en voor woonblok 3 L_{den} 61 dB (rekenpunt 035). In bijlage 3 en 4 staan de rekenresultaten vermeld voor alle rekenpunten in, en exclusief artikel 110g (Wgh). In bijlage 6 is de hogere waarde per verdieping en (zorg)woning weergegeven middels kleurcodering. De geluidwering van de gevel en afscherming van de Loggia's, balkons en terrassen wordt verder uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV.

Wegverkeerslawaaï 30 km/u wegen incl. art. 110.

De verkeerswegen met een snelheidsregiem van 30 km/u vallen buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder, maar zijn in kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt.

De geluidbelasting bedraagt maximaal:

- Aubade: L_{den} 30 dB (rekenpunt 037f);
- Grenehout: L_{den} 54 dB (rekenpunt 028);
- Vurehout: L_{den} 50 dB (rekenpunt 001, 015);
- Musical: L_{den} 49 dB (rekenpunt 023).

Deze wegen dragen bij op de cumulatieve geluidbelasting en zijn mede bepalend voor berekening van de karakteristieke gevelwering, welke bepaald wordt op basis van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief art. 110g (zie tabel 4.2).

Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaaï

De bepaalde cumulatieve geluidbelasting (tabel 4.2) is in kader van het bouwbesluit maatgevend ter bepaling van de karakteristieke gevelwering ten opzichte van de wettelijk gestelde binnenwaarde van 33 dB. In kader van het bouwbesluit wordt een minimale geluidwering voorgeschreven van 20 dB(A). Dit betekent dat bij een cumulatieve gevelbelasting van 53 dB (33 + 20) de binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten wordt gewaarborgd. De berekende geluidbelasting exclusief artikel 110g is opgenomen in tabel 4.2 en in bijlage 3.

Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaaï/railverkeer

In bijlage 5 is de gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer/railverkeer exclusief aftrek art 110g Wgh opgenomen. Hieruit blijkt dat ter plaatse van rekenpunt 035 het wegverkeer als maatgevende bronsoort wordt aangemerkt en de hoogst berekende gecumuleerde waarde ter plaatse van dit rekenpunt L_{den} 67 dB bedraagt. Voor terugrekening naar de geluidbelasting wordt een aftrek conform art. 110g Wgh gehanteerd van 5 dB. De gecumuleerde geluidbelasting inclusief aftrek bedraagt L_{den} 62 dB. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de ontheffingsregel: dat de gecumuleerde waarde niet meer dan 3 dB hoger mag zijn dan de hoogste van de maximaal toegestane ontheffingswaarde, welke L_{den} 61 dB bedraagt. De gecumuleerde geluidbelasting leidt derhalve niet tot onaanvaardbare geluidbelasting en de hogere waarden kunnen worden verleend.

De geluidwering gevel wordt nader uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV.

Uit de rekenresultaten (tabel 4.1) kan worden geconcludeerd dat voor de gevels van de drie woonblokken met (zorg)woningen per verkeersweg een hogere grenswaarde door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad dient te worden vastgesteld.

De stedenbouwkundige situatie van de drie woongebouwen, m.b.t. situering en bouwhoogte is zodanig dat afscherming (geluidscherm) niet tot de mogelijkheden behoort. Verkeerskundige maatregelen, zoals verlagen verkeersintensiteit en toepassing geluidreducerend asfalt is gezien het aantal verkeerswegen niet realistisch en derhalve niet doeltreffend.

J. Vos Nieuwleusen, 23 februari 2017



Bijlage 1

Figuren

Figuur 1: Overzicht plangebied

Figuur 2: Model verkeerswegen en objectnummers

Figuur 3: Rekenresultaten blok 1

Figuur 4: Rekenresultaten blok 2 +3

Figuur 5: Rekenresultaten Grenenhout incl. art. 110 (blok 2+3)

Figuur 6: Rekenresultaten Grenenhout incl. art. 110 blok 1)


Figuur 7: Rekenresultaten Houtveldweg incl. art. 110


Figuur 8: Rekenresultaten Musical incl. art. 110


Figuur 9: Rekenresultaten Vurenhout incl. art. 110


Figuur 10: Rekenresultaten Provinciale weg incl. art. 110


Figuur 11: Rekenresultaten Aubade incl. art. 110




















Zaandam Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Info model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: DEF model WVL 15-02-2017

Model eigenschap

Omschrijving	DEF model WVL 15-02-2017
Verantwoordelijke	Vobru
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Vobru op 15-2-2017
Laatst ingezien door	Vobru op 25-2-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.13
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Art. 110g

Rapport: Groepsreducties
Model: DEF model WVL 15-02-2017

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
(hoofdgroep)						
Aubade	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Grenenhout	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Houtveldweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Musical	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Provinciale weg	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teakhout	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vurehout	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
00ZB	Zachte bodem	1,00
00ZB	Zachte bodem	1,00
00ZB	Zachte bodem	1,00
00ZB	Zachte bodem	1,00
004	Harde bodem	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3203	Verh. weg 4-7	0,00
3403	Overige weg > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3203	Verh. weg 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3203	Verh. weg 4-7	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3403	Overige weg > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
3403	Overige weg > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3203	Verh. weg 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3403	Overige weg > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3533	Straat	0,00
3403	Overige weg > 2	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	1,00
3533	Straat	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3473	Voetgangersgebied	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3203	Verh. weg 4-7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3403	Overige weg > 2	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3103	Verh. weg > 7	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Bodemgebieden

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3203	Verh. weg 4-7	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
3103	Verh. weg > 7	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3602	Fietspad > 2	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3243	Verh. weg lok. belang 4-7	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
1013	Bebouwd Gebied/Huizenblok	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3103	Verh. weg > 7	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3903	Parkeerterrein	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
3533	Straat	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2203	Hoofdverb. weg 2 rijb.	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3533	Straat	0,00
3533	Straat	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
6113	Oeverlijn/Landblauw	0,00
6112	Oeverlijn/Landblauw	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
2343	Autoweg 2 rijb.	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
5263	Overig bodem gebruik	0,00
3603	Fietspad > 2	0,00
003	Spoorbaan (50% zacht)	0,00
001	Zachte middenberm	1,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Toetspunten

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
002A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
003A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
004A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
005A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
006A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
007A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
008A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
008B	Blok 1	0,00	Eigen waarde	33,00	36,50	40,00	43,50	--	--	Ja
008C	Blok 1	0,00	Eigen waarde	33,00	36,50	40,00	43,50	--	--	Ja
009A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
010A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
011A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
012A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
013A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
014A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
015A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	--	--	--	--	Ja
016A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
017A	Blok 1	3,50	Eigen waarde	22,50	26,00	29,50	33,00	36,50	40,00	Ja
018a	Blok 2	3,50	Eigen waarde	--	--	--	--	--	19,00	Ja
020a	Blok 2	3,50	Eigen waarde	--	--	--	--	--	19,00	Ja
021a	Blok 2	3,50	Eigen waarde	--	--	--	--	--	19,00	Ja
029a	Blok 3	3,50	Eigen waarde	--	--	--	--	--	22,00	Ja
030a	Blok 3	3,50	Eigen waarde	--	--	--	--	--	22,00	Ja
031a	Blok 3	3,50	Eigen waarde	--	--	--	--	--	22,00	Ja
001	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
002	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
003	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
004	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
005	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
006	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
007	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
008	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
009	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
010	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
011	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
012	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
013	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
014	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
015	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
016	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
017	Blok 1	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
018	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	--	Ja
019	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	--	Ja
020	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	--	Ja
021	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	--	Ja
022	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
023	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
024	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
025	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
026	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
027	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
028	Blok 2	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	--	Ja
029	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
030	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
031	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	--	Ja
032	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
033	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
034	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
035	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
036	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
037	Blok 3	3,50	Eigen waarde	1,50	5,00	8,50	12,00	15,50	19,00	Ja
038	Blok 1	0,00	Eigen waarde	33,00	36,50	40,00	43,50	--	--	Ja
039	Blok 1	0,00	Eigen waarde	33,00	36,50	40,00	43,50	--	--	Ja

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Schermen

Model: Df model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1.L 63	Ref1.L 125	Ref1.L 250
GS397258	s:1636752	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	1,00	1,00	1,00
GS397259	s:1636751	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400992	p:1041811292	1,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400997	p:1041811287	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401004	p:1041811273	1,00	0,58	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400991	p:1041811293	1,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400987	p:1041811297	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401005	p:1041811271	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401002	p:1041811277	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400996	p:1041811288	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400986	p:1041811298	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400989	p:1041811295	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400998	p:1041811285	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401003	p:1041811275	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401001	p:1041811279	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400999	p:1041811283	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400988	p:1041811296	1,00	0,60	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400994	p:1041811290	1,00	0,62	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401007	p:1041811267	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401006	p:1041811269	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400995	p:1041811289	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401000	p:1041811281	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401008	p:1041811265	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE401009	p:1041811260	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400990	p:1041811294	1,00	0,54	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
PE400993	p:1041811291	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Schermen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
GS397258	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS397259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Schermen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS397258	1,00	1,00	1,00	1,00
GS397259	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400992	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400997	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401004	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400991	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400987	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401005	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401002	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400996	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400986	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400989	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400998	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401003	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401001	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400999	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400988	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400994	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401007	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401006	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400995	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401000	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401008	0,00	0,00	0,00	0,00
PE401009	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400990	0,00	0,00	0,00	0,00
PE400993	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Hoogtelijnen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
027	Talud Traject 409, spoor D	--
026	Talud Traject 409, spoor A	--
028	Talud Traject 450, spoor A	--
029	Talud Traject 450, spoor B	--
022	Talud onderkant	--
023	Talud onderkant	--
039		--
038		--
037		--
040		--
042		--
041		--
036		--
031		--
030		--
025		--
032		--
035		--
034		--
033		--
021	Hoogtelijn	3,50
024		0,00
045		4,50
046		0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000036394		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025293		3,99	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009718		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001293		8,00	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042497		9,00	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040719		9,20	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046987		5,20	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033996		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033686		7,80	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022810		7,10	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020860		6,40	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014768		5,40	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014982		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015888		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012379		7,90	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015752		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032843		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019589		5,90	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012135		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021294		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026416		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031182		6,60	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043757		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041400		6,00	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020862		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027122		6,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037491		7,20	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012899		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009227		7,40	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009798		9,30	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020461		6,90	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027389		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016837		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019853		3,79	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042419		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002799		13,60	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018562		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004168		4,00	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001446		13,90	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031341		6,50	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001098		14,80	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040680		5,50	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007267		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006307		10,20	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007493		8,40	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048383		4,60	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010727		6,10	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024673		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014705		7,10	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005688		4,90	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015881		8,50	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038604		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031202		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037051		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044535		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009242		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013956		6,70	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009365		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009854		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010123		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037047		7,80	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040961		7,00	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017718		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036501		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000029452		3,99	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047496		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049188		4,20	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042974		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009960		7,60	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037364		8,90	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020793		9,00	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004239		10,60	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001224		3,76	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031350		6,10	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004614		4,80	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024723		2,77	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000141		8,10	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002424		25,80	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038859		7,70	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033872		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036584		7,90	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027012		6,80	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010928		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013635		11,30	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016999		7,50	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023454		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010795		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012160		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006095		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042227		9,10	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016643		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007788		9,50	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007116		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027516		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041071		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041907		7,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012221		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048754		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012759		8,50	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019445		4,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033483		7,70	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026977		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026844		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012459		11,80	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012245		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042560		9,50	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018431		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023654		8,40	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041766		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040232		4,10	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042609		4,10	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024355		8,00	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002236		14,30	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040819		8,60	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021803		5,60	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013597		8,80	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040371		7,90	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044389		6,70	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000051045		12,80	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000334		7,30	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040803		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012615		8,30	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005912		11,50	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023550		7,30	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044229		8,00	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016658		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005592		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022234		5,90	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

26-2-2017 15:03:51

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000001127		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001496		9,60	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000016120		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000023445		9,60	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000039943		3,97	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000043407		6,60	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000043317		7,10	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000027736		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001502		7,20	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000030402		6,00	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000041789		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000028994		4,14	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000048642		5,70	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000026978		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007942		11,60	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000038506		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000019710		6,00	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000025568		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012303		9,00	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000002245		10,60	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000038284		7,50	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000035457		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000037215		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000034773		7,20	0,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008518		7,80	0,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013125		4,37	0,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013127		7,80	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000026414		4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013846		6,00	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000028632		8,90	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000027733		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042079		6,50	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000028606		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000038668		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042376		6,70	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042095		9,60	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000022069		4,29	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000026932		7,50	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000031765		9,00	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000020839		5,80	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000015709		8,60	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000036805		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000014224		5,60	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000014243		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000023650		9,40	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000025235		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000016732		4,34	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000029424		7,10	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000027662		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000023478		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000023610		5,80	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000024054		5,90	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000037221		6,40	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000033447		8,80	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000039469		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000021766		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003359		7,00	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000020816		7,70	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000039879		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008965		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000026176		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000045173		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007317		6,50	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080498		5,20	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000027379		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034599		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039963		8,70	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082694		8,60	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000262		9,50	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000268		9,70	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000217		11,90	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000085		17,40	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054272		4,02	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011159		8,20	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044246		6,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006867		10,00	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048194		5,50	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041741		6,30	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041958		4,07	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034610		8,00	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003541		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023267		9,00	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002142		10,80	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032256		2,73	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040272		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003390		4,50	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005645		6,70	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000518		8,30	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017442		8,30	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036981		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019395		8,10	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000059307		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012187		9,80	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044975		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040034		8,40	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038580		5,60	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046530		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011715		2,72	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016469		6,50	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031123		5,10	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007251		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037278		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012832		7,40	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012084		7,30	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046542		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040150		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034763		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019950		6,20	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
047910000004035		10,40	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001768		13,60	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082994		10,50	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007546		8,20	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042168		6,60	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042569		7,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001708		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082693		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042565		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031189		4,40	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007900		13,30	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036914		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018792		6,80	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009260		10,10	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036352		9,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022690		6,70	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042540		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023035		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019900		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000545		8,30	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000082989		9,30	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082991		10,20	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019368		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002857		10,10	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008344		7,40	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023217		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036241		5,20	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024861		6,00	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018395		7,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008567		7,00	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015627		8,30	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026791		6,00	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006554		11,20	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036951		8,40	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037230		8,70	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032367		7,50	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016439		10,00	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008456		11,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038755		6,10	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027554		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035253		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009357		8,50	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014676		5,70	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035726		4,20	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024242		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028431		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042116		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035585		6,30	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030210		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033050		5,90	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038205		5,50	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034334		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080177		21,00	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020683		6,20	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039900		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039471		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030132		8,60	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032255		8,60	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025109		6,10	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037794		7,10	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022619		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013329		3,76	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009442		9,50	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015151		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031850		8,90	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036769		8,80	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032252		5,70	0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025230		5,30	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080174		21,00	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044149		6,70	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045486		7,40	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048554		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016754		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025979		5,30	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080508		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007415		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039899		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042172		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080494		7,80	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080496		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000611		14,00	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006744		11,20	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030911		4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040714		7,10	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

26-2-2017 15:03:51

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000039664		2,77	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018687		8,40	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015132		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034368		9,00	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005428		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024845		5,40	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025759		5,80	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012551		9,60	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000416		8,30	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034625		5,80	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053806		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026363		9,60	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030908		5,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022480		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038072		9,80	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018199		5,60	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037827		4,70	0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003294		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041717		4,07	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026642		5,60	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014076		8,30	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018104		5,90	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025232		5,70	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036657		9,60	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031504		8,40	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034194		6,50	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030490		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015977		5,50	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011938		5,80	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039759		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012625		7,00	0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031180		8,00	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014197		7,80	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029464		3,58	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004826		12,00	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039908		2,87	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013484		5,90	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018570		8,60	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012487		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017429		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013525		5,60	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012466		8,90	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039601		6,20	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041752		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044173		5,70	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034931		8,60	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021459		9,60	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026160		8,50	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023589		6,80	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023107		8,70	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024862		6,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017000		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017250		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018139		7,80	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046855		5,20	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044195		7,40	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015184		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016435		8,50	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039834		8,70	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021654		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020703		6,60	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014092		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013860		5,80	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019932		11,10	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000031243		8,60	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031233		11,40	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007047		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007153		2,72	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042939		8,70	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021182		8,50	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044548		7,00	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043583		4,70	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044315		5,70	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058328		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019283		5,50	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017609		5,40	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022606		5,50	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028445		9,50	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024865		8,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022761		3,92	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013800		8,60	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019632		7,70	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021664		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033932		8,10	0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020965		7,50	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022218		2,89	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022361		5,10	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017540		3,23	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017168		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033425		5,20	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014131		7,30	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001482		6,90	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023429		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016386		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039446		9,40	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024213		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012635		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026508		5,40	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028225		5,40	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012740		8,10	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013203		7,90	0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024847		8,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033049		5,40	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033738		8,60	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032773		7,70	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033445		9,60	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030228		6,00	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012734		7,20	0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022443		8,10	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032120		8,10	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032609		7,40	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033739		6,90	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036268		7,70	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037638		4,30	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020852		8,10	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002149		10,00	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025328		5,70	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032634		3,91	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012376		5,90	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008921		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021470		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035874		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014165		9,50	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012537		8,50	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013981		8,40	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024595		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024457		8,40	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024160		6,10	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000017183		9,30	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034578		5,70	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032061		5,00	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035383		7,50	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035819		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027552		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012130		5,90	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010412		6,00	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024925		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028990		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036726		4,20	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003867		8,80	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021755		8,70	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023738		5,80	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023714		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021814		6,00	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025352		5,90	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024499		3,58	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024988		3,70	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024977		6,10	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009444		9,60	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013465		4,06	0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017028		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032001		7,50	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030419		4,34	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032510		9,60	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031163		5,50	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029822		4,28	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029689		4,20	0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037635		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029508		3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041147		3,56	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026964		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040441		2,92	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035831		8,90	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027762		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021961		5,80	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025347		6,20	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025361		6,00	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025370		5,90	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025371		8,60	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037704		4,40	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026331		9,10	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026599		8,10	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025562		8,10	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035066		5,80	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030269		3,11	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057934		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011507		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018308		3,78	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041224		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036649		5,90	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028028		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021065		4,00	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028690		9,20	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020554		8,90	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025991		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031101		8,70	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031108		11,40	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029877		10,80	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001807		4,20	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082995		11,30	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082650		18,40	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004797		12,70	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000007938		12,50	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082495		4,80	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082695		4,30	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080547		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082656		17,90	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000081129		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000081124		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000081126		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080557		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082355		4,14	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080556		10,00	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000049486		4,10	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000047341		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000030356		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000083029		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000083034		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000083022		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000083023		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000083025		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080690		5,90	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000025544		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082353		8,10	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082680		12,10	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080560		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080561		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001285		5,60	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082494		4,10	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000000282		6,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080546		3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082252		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000030618		2,89	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082632		7,40	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042923		6,40	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000080558		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000024848		5,30	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000038612		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000044209		7,80	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000028197		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003880		8,30	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042916		6,30	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000042434		2,74	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000022876		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000027179		8,60	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000004514		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012006		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000043666		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009836		6,00	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000026047		8,70	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000015944		5,90	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000044194		8,30	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000044196		8,40	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011636		6,20	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010141		9,50	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000017829		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000031980		8,60	0,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000028127		7,70	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013085		7,70	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000036968		5,80	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000030331		8,00	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010370		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012012		6,10	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002091		6,80	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000017225		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000018921		7,90	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000031392		6,20	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046524		9,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021897		6,10	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039479		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030348		3,88	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025368		5,90	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034632		9,30	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017868		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034746		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029098		8,80	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010369		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025982		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016981		5,60	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043465		8,80	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015438		6,00	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022495		5,80	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025476		5,90	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027295		5,70	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015046		5,90	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025115		5,90	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024908		5,90	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025392		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028491		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032620		9,10	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024017		8,50	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030481		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026799		5,90	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009949		3,72	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017082		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017199		8,30	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037776		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015156		5,60	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013994		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032900		7,50	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018315		8,90	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031992		9,00	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036175		5,80	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037217		6,10	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021463		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032760		5,50	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033063		6,00	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030050		6,80	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033104		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028699		9,30	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018333		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034902		8,90	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036373		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013721		7,20	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015194		5,90	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015282		5,80	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034215		5,90	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035734		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030627		7,30	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030883		5,60	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038651		3,68	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015660		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042047		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007692		5,10	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012573		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035087		9,00	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034004		6,30	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028086		3,70	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025852		7,40	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029076		9,40	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000029596		9,30	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
047910000004210		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034738		8,10	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038681		5,80	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040342		6,60	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042102		8,40	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001422		17,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037523		4,14	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025054		8,60	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034637		7,60	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035824		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022061		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015501		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031964		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024224		6,60	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024342		6,00	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022442		5,90	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023483		5,90	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014242		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041647		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040783		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019184		3,73	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016868		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005018		4,33	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005460		3,23	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042675		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041373		7,30	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015967		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025323		2,89	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019286		2,73	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037646		9,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015051		5,50	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003919		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032372		5,60	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035547		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023863		5,60	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021467		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038734		7,50	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032207		5,80	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024662		9,30	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015332		6,80	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009705		6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014588		5,80	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018832		9,30	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024473		5,10	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031228		9,30	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014881		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031673		6,40	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020708		3,74	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054910		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080488		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010958		8,20	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055208		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054613		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000052623		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019036		5,50	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030731		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042328		2,75	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015133		8,40	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044546		5,50	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008473		7,50	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023600		5,20	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014893		3,76	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011996		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

26-2-2017 15:03:51

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000039044		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013436		4,15	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003172		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014430		5,40	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028419		8,60	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010057		6,00	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044192		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009251		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040038		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009778		6,10	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000630		27,20	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045987		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028409		4,40	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022877		8,40	-0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041434		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034497		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015166		6,20	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030198		6,90	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037223		7,70	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031225		11,30	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044437		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028737		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041530		6,30	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080506		5,20	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080489		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016962		8,90	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016685		4,30	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026342		9,30	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030889		9,80	0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028918		7,60	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003831		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020801		6,50	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021882		5,80	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080485		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036332		7,20	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031539		3,74	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035369		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029116		8,30	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035802		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014707		4,90	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023198		3,95	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036391		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039488		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017352		5,70	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030621		2,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027991		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016114		7,70	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025173		8,80	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025161		8,40	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032259		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030907		5,70	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006168		10,90	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016369		5,70	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033980		8,50	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029371		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037807		3,69	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030112		3,83	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035828		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033056		7,70	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015323		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022382		8,60	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004676		13,10	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008370		5,30	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013985		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000016533		5,70	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014353		7,90	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030528		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012489		7,80	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044887		8,80	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043880		7,50	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012003		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012375		3,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011532		6,10	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012235		3,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028689		7,80	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020497		8,30	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030811		7,50	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033590		7,80	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035244		9,50	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017361		6,90	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025097		5,40	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030902		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013294		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017652		5,70	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008585		7,60	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008568		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025174		5,60	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016665		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015719		3,23	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023951		6,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012317		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022843		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035527		8,80	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028954		9,50	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036234		9,70	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002017		8,60	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015819		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026367		5,90	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007224		4,10	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032078		8,10	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036824		8,30	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036205		6,90	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025042		8,90	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027614		9,10	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024754		9,00	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023529		3,70	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007929		3,36	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019040		9,50	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021971		9,10	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024970		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037212		5,80	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035203		7,90	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012078		9,20	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030629		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024605		6,10	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024400		8,50	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024231		6,20	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023327		8,60	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028634		8,00	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039463		5,60	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039464		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041569		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041573		3,36	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009812		5,90	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027863		8,60	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038946		9,70	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013482		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022082		3,74	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000026434		8,00	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014398		9,70	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039960		8,30	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038324		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014764		8,60	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032511		8,80	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033452		9,70	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022885		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017254		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018375		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030245		4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027557		8,50	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029965		6,50	0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026802		4,21	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028515		5,90	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037867		4,20	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024638		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042354		5,90	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023456		6,00	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021757		8,70	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036495		5,00	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028951		9,60	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029493		9,10	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014262		2,83	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017655		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021892		4,20	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036945		7,60	0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014932		5,40	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017817		5,60	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024409		2,77	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007155		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025555		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027137		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031536		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015680		4,20	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028686		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027928		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009184		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030953		8,70	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030475		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030424		3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031230		10,90	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031248		9,30	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025566		11,10	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031112		11,30	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023084		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020673		8,00	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041383		8,30	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042823		6,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043015		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044835		7,00	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042930		6,20	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033110		7,40	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025223		6,30	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080510		9,50	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080490		3,36	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054936		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054933		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054790		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036388		7,40	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031226		11,20	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040632		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083323		3,88	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029437		8,90	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000031247		9,30	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032262		3,94	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011836		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018676		5,30	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037222		5,40	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023615		2,76	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024952		9,60	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040958		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008046		8,20	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029966		7,70	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020700		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083125		11,50	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083126		11,60	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005894		8,10	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042057		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017571		6,20	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017181		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031970		8,60	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024369		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040731		7,30	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015500		6,20	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000014725		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048875		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013184		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012446		7,30	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012465		6,10	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004429		13,10	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024331		8,50	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055631		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023220		5,90	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028138		9,20	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046378		9,60	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044934		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021633		5,80	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025106		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018814		8,60	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043261		4,00	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011969		9,30	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014502		8,70	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031729		6,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031853		9,10	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018314		5,50	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025367		8,00	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012646		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016489		4,60	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030201		2,83	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024832		6,20	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039030		9,10	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042253		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011897		6,30	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037073		8,80	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036493		5,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046945		8,10	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009901		6,30	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024015		6,20	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032128		8,60	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009060		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080544		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080531		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000009		8,50	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080555		3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031445		8,30	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000366		15,30	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000110		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000000161		12,90	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003037		10,50	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001332		4,40	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000728		20,30	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000864		14,80	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000480		18,00	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003420		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000539		12,30	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002842		3,11	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002130		10,40	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002800		13,60	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005230		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005076		9,20	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005830		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003787		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004650		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004656		5,50	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003992		7,60	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005166		10,30	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004531		4,60	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004219		10,60	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007534		8,30	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006717		5,10	0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007189		9,30	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010645		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007285		3,93	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010694		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006770		4,20	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007756		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007148		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006779		8,50	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007808		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006907		8,30	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007730		6,20	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010187		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009485		5,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010543		5,50	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008753		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012469		8,80	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010693		2,52	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008448		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006344		7,10	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009905		3,76	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009003		9,90	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010060		3,73	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010064		5,70	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013008		8,70	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009518		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008975		7,00	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009349		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009017		9,10	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009583		8,50	0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008494		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008709		6,10	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012171		4,80	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010043		5,80	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012421		7,80	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012492		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010294		3,82	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008395		5,90	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011104		3,78	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012125		6,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000015137		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000016025		6,50	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000014833		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015085		4,30	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012965		6,10	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012481		5,80	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012394		2,83	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013019		7,30	0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012232		6,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013207		8,40	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011647		4,20	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011609		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012810		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012190		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011924		7,70	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014341		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013428		3,25	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011630		8,00	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015561		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015946		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011079		7,00	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012816		8,60	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014245		6,40	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015116		4,33	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018219		5,50	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017492		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018241		9,60	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013487		8,80	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013586		9,60	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015199		4,33	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015405		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017537		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014945		8,30	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018637		8,60	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015425		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013479		8,60	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016039		4,20	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013873		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014615		6,90	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017397		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016320		7,30	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014046		4,70	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017259		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017271		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018112		6,70	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017158		7,90	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016192		9,00	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020329		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020407		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016497		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016379		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017372		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016801		8,80	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020716		8,60	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016640		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020311		8,80	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016645		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020822		9,30	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021217		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017613		8,10	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016527		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016831		7,50	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016781		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021243		2,74	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017032		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020666		3,84	-0,16	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000016755		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019685		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020785		7,00	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020575		4,00	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019524		5,90	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016162		8,40	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016472		8,40	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018788		4,13	0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019369		4,02	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017235		4,32	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020252		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016233		9,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023352		3,73	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020733		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023719		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022957		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018794		5,30	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022888		3,85	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023382		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020536		3,04	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024084		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023603		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018931		10,10	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023255		3,61	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021958		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026280		5,90	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023588		6,80	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023221		7,30	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022235		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021465		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021475		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023099		8,80	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023832		6,10	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018934		9,80	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019130		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026637		6,10	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024657		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021501		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021770		3,68	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026129		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025357		5,80	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025364		5,90	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024191		5,70	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026732		5,10	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021650		8,70	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022241		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023500		9,00	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021474		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026269		6,30	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025218		6,00	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022251		9,20	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026786		6,10	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029146		8,20	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025321		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024225		8,50	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025354		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029544		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025369		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025403		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025219		8,50	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024211		6,10	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024215		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022092		6,00	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025409		2,84	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000025543		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026120		5,60	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029083		5,80	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024096		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026257		5,80	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029062		8,40	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028421		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029308		9,80	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028178		5,40	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024335		9,90	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029216		8,80	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028229		6,30	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028297		7,20	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028301		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025019		5,70	0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024884		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028747		8,80	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024180		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027941		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029605		9,00	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029608		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026963		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032351		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032359		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032363		4,03	0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029735		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030769		2,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030771		2,86	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032425		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031985		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028090		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027664		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026846		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028684		8,40	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026990		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032496		8,40	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027951		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028152		9,30	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028724		9,00	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027982		6,80	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030452		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027513		4,12	0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034466		8,50	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029967		5,50	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031706		8,80	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032320		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029710		4,21	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030943		4,15	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031240		11,30	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031235		11,30	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030277		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031349		5,90	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030905		8,50	0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030619		8,60	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034932		5,60	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035190		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034528		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030498		4,80	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030835		8,60	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030837		5,80	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034361		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034507		6,00	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031309		4,41	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035069		5,50	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000033314		8,80	0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033148		8,70	0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030698		8,20	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038138		6,50	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034788		8,50	0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034341		6,80	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030052		2,87	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034971		6,70	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038021		8,90	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034736		7,70	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034915		8,60	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032788		5,80	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038054		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033034		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033036		5,70	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037462		7,90	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036936		3,97	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038140		7,40	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035508		3,61	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032624		8,60	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037925		6,80	0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037419		7,50	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036876		5,90	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037643		8,80	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033190		3,86	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037622		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038223		5,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036802		8,60	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032647		6,80	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036599		6,00	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037518		6,70	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037526		5,90	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036674		5,30	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041014		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041073		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035740		7,80	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039986		7,50	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036689		8,90	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036550		6,30	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032623		8,50	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032908		4,10	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036766		9,50	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035875		8,80	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036774		4,26	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035422		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038654		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043764		5,90	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039022		3,25	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041070		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039144		4,40	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035755		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040760		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039719		8,20	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039470		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036381		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038848		2,76	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036144		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040656		3,62	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035525		8,40	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040481		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040621		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039191		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039606		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040136		8,70	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000042313		8,30	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040493		5,80	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042373		6,10	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042405		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043947		5,90	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039477		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039489		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038586		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039112		7,80	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038864		9,20	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038478		8,00	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039371		8,30	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043877		6,80	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039579		8,00	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039595		8,20	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040304		6,30	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041579		7,60	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043066		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043061		7,10	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042340		7,40	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046075		10,00	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042374		9,10	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041229		8,60	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042820		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046676		6,60	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041260		8,70	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041900		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041827		8,90	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041640		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042258		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041438		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041446		7,50	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046767		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042268		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042259		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046818		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042024		7,50	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044054		6,20	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046663		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042499		6,50	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042501		9,30	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042522		8,50	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043482		6,50	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042570		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046312		8,80	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046326		8,20	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048210		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048335		6,50	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046529		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045605		7,80	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044276		8,60	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044063		6,70	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044842		5,90	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048778		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048835		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044028		8,70	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047513		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048502		6,70	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058369		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053077		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054624		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055214		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058181		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000056502		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000057774		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057801		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057654		3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000056499		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058321		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081903		8,70	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
047910000009869		8,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024269		9,10	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027362		8,30	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
047910000002458		4,90	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035860		8,80	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026950		8,70	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082697		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082698		9,50	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080543		4,10	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082347		16,20	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082080		7,30	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083123		11,80	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083028		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004819		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022353		3,56	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040341		4,30	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026854		7,20	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080509		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080497		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080499		4,30	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080486		8,00	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080484		4,40	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034058		5,70	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000120		16,60	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049377		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080354		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041931		9,70	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082351		4,10	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080553		6,40	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080549		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082633		5,40	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081904		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038454		4,20	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002069		10,30	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025307		6,50	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001257		5,70	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002648		11,60	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003442		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000675		3,59	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001212		15,00	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003527		10,30	0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001204		15,00	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080436		8,70	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000649		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003307		11,10	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002658		11,50	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001582		18,00	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004539		2,76	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005080		10,70	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007767		3,62	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001964		10,60	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004381		11,70	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006732		4,03	0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006756		4,90	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007141		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007383		4,40	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007716		6,00	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003655		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000007254		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004249		8,10	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006721		8,00	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007185		9,70	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007440		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005968		9,40	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004482		8,70	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006349		7,20	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010504		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010516		4,40	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010651		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009662		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006294		4,20	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000005937		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007378		9,50	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007037		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007136		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006471		5,80	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009084		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009811		5,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008425		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
047910000000010130		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006369		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008376		5,90	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013006		4,44	0,44	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013399		7,10	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012233		6,20	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012798		8,40	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009984		7,10	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008463		7,20	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008540		4,70	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009461		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012552		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013211		3,86	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013251		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011914		8,30	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011185		6,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000015532		2,52	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012875		4,90	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012879		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011515		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012799		8,60	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011753		4,26	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012416		5,40	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012630		6,30	0,40	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012047		8,10	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011605		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012256		5,90	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010891		3,69	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000014089		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000014093		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012359		6,90	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011943		6,40	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000014985		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011589		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011520		6,40	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011523		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011172		7,70	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012612		3,91	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012620		10,50	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000015863		6,80	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000015259		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011817		8,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000011614		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000013821		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017553		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015128		9,00	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017424		6,30	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014475		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013764		5,80	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014199		4,28	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015567		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013770		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013772		4,32	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014018		7,60	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013594		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014300		4,00	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015594		7,10	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018406		3,25	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017106		7,90	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014355		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016830		6,90	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017589		5,50	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018435		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014922		5,80	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017451		6,60	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013951		8,70	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017705		5,70	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017782		2,89	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017604		5,60	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016787		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017025		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016952		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016491		5,80	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016534		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016679		10,00	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018309		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016931		8,20	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016642		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016659		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016615		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016773		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016788		9,30	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020598		8,50	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019813		8,40	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018815		5,30	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021028		10,80	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017602		5,10	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016917		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016923		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019284		2,82	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020605		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020702		8,50	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021125		8,50	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023833		2,83	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019307		9,30	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019436		9,00	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022280		10,40	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021784		5,80	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023467		5,40	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023722		3,61	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019230		6,10	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021025		2,76	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020809		9,50	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024020		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026278		6,00	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026365		6,00	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022133		8,60	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000026378		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024083		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023592		3,73	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023594		5,90	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021780		5,90	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021473		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021694		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019618		8,50	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022004		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022358		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022743		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023450		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026641		5,90	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025859		9,30	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026681		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025378		8,60	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023146		3,11	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024111		8,70	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023241		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021741		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024732		5,20	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022093		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022728		8,80	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022393		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022703		7,00	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028894		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024426		3,78	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025356		8,40	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029582		7,70	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029588		9,40	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029590		8,50	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024733		5,30	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026418		8,70	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026420		5,90	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024118		6,10	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024993		5,90	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025221		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028807		9,40	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024712		8,50	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025862		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025679		4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025417		5,80	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024974		8,70	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028360		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024844		5,90	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026081		4,10	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026221		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025302		8,80	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029433		5,50	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028874		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028989		5,40	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028991		6,80	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029290		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029516		6,70	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028768		9,00	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025075		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032380		4,01	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029635		8,60	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027385		7,10	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024763		10,40	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024454		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024839		8,60	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029279		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026174		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000029455		9,10	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027668		9,10	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028806		7,40	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028428		6,30	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030209		3,82	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031993		5,50	0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030762		7,10	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027302		5,90	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029011		6,70	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027343		8,90	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027841		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028208		7,90	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029032		3,99	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028410		9,20	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029034		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031117		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027852		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026975		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031065		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027297		7,90	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027613		8,70	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030814		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030853		6,60	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032118		9,60	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030967		8,90	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031516		11,00	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031503		8,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030885		5,50	0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030922		7,90	0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033612		6,20	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034942		9,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030957		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034677		9,40	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030284		8,60	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034532		6,80	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034224		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030422		6,50	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030686		8,80	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035029		8,60	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035035		6,00	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034179		7,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035278		6,20	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029753		5,70	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033033		8,60	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035100		9,40	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033318		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034577		6,80	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032902		5,90	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030101		9,10	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038224		8,90	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030357		7,30	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033804		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034093		6,50	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034882		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030671		6,60	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038003		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034066		2,89	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035963		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036535		7,30	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033581		3,90	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032768		8,60	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034423		6,30	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037072		7,10	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037361		7,30	0,27	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000032917		9,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037339		5,50	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037641		6,50	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038163		5,60	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032898		6,80	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036771		3,83	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032694		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035625		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033161		9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037241		7,80	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036601		5,90	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037845		9,00	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037438		9,50	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036849		4,06	0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037486		8,80	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041094		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039988		3,24	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037218		8,80	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036374		9,30	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035375		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035377		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035379		7,50	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037225		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037497		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036827		7,70	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037372		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036969		5,10	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037240		5,40	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035430		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035520		8,50	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033193		5,60	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036416		4,24	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040897		4,10	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032648		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036072		4,30	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036267		6,70	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042635		7,10	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038957		8,60	0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039129		5,30	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038602		8,70	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035789		9,10	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040419		7,80	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039472		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039843		9,50	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039347		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038550		4,01	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035711		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040667		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040179		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040738		7,20	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042872		6,40	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043060		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040316		6,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040576		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040487		5,70	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039622		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040588		6,60	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040686		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042386		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039888		8,80	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038528		7,40	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038785		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038483		4,40	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039013		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000039824		8,50	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039918		8,50	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038331		12,70	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040085		7,70	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040188		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042871		7,80	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041966		9,80	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041764		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041991		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041672		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041206		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041388		6,80	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038885		9,10	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041884		7,80	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041238		8,10	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042486		8,30	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042491		9,00	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042502		7,60	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042513		9,40	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043652		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044012		6,00	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042294		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043033		4,17	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041850		6,60	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041661		8,80	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042438		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042067		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046852		6,40	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042645		3,56	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042086		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042487		7,40	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042492		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045666		8,30	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042151		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041416		9,10	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041641		6,80	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041420		10,10	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045339		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048196		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045430		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044355		7,60	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044408		8,60	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044285		8,90	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047318		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044076		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046282		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049328		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044837		7,40	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047356		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055210		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057509		3,11	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000056344		4,05	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000056289		4,05	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000059494		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080433		13,80	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021972		5,30	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023553		5,50	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057342		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057083		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057930		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000718		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000082393		5,30	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034638		8,30	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080172		30,00	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000025434		7,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
047910000001958		9,40	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005648		8,30	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
047910000000173		21,00	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082345		16,70	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080541		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081802		2,75	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080554		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082356		5,30	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001399		8,80	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083032		4,60	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048197		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000069411		2,84	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055611		2,86	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007610		7,00	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002623		10,20	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022074		5,70	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031982		7,70	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054934		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053230		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028998		4,24	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054932		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002268		3,24	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080512		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080495		9,50	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037244		5,60	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000018232		7,60	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032376		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034277		8,50	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082343		17,00	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048318		5,60	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000219		18,20	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001930		8,50	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003383		7,10	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002823		5,50	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001501		11,10	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001334		25,80	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003588		8,50	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003044		9,40	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000832		12,20	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002796		13,70	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002423		25,80	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002174		9,30	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005553		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005267		8,80	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008126		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007241		7,80	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003728		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004599		10,30	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004371		10,90	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001785		6,70	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005276		11,00	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003599		5,70	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005349		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004954		8,80	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003854		9,00	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007159		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008067		8,20	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007230		7,80	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007636		10,20	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003663		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008223		4,24	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008292		2,86	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006943		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000006652		6,60	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008035		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008168		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008231		7,30	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010614		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008897		8,20	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010514		3,35	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008595		4,10	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008679		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009247		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010820		8,30	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006130		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010732		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009924		5,80	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010014		2,72	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008702		7,90	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010533		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010172		3,85	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012673		9,80	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012294		5,40	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013348		3,85	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012463		11,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012867		7,50	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013117		6,40	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009599		5,90	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008903		4,45	0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012249		7,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012336		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010094		6,80	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009928		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012474		6,50	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008470		6,90	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009477		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008816		11,00	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010963		9,50	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012071		8,70	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008553		4,38	0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012138		3,86	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012680		5,80	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015933		6,20	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015982		9,90	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013290		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012926		8,60	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014823		7,90	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011667		4,80	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013126		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011744		8,50	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013047		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012769		5,00	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010998		7,90	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011160		3,85	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012581		6,00	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011696		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013583		8,00	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011947		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015936		8,70	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011303		6,30	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015491		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011603		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012013		4,90	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015743		9,80	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011798		4,31	0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011069		8,10	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011299		5,60	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000012854		5,50	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015352		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015292		5,60	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018430		9,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013629		5,40	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018173		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013578		9,50	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013996		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015407		7,60	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015414		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015024		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014696		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014698		4,50	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015341		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013774		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018689		10,10	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016123		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017063		5,30	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018400		7,60	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016395		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017103		6,90	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018413		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017410		5,10	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016906		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018336		8,10	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015448		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014383		4,40	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014460		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013884		2,84	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017528		8,90	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014496		9,30	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013808		4,00	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014524		7,80	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018301		9,20	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016300		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015177		5,20	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017720		5,50	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016895		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017306		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016628		8,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020525		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014386		6,40	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017345		5,60	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020562		8,80	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017253		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020384		3,23	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016213		7,90	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016608		7,90	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020596		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023839		2,74	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023871		3,62	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016335		9,60	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016919		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017839		5,20	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017208		7,30	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017214		6,20	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020695		9,10	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020870		7,00	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020704		3,58	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021137		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023840		8,70	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023844		8,90	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019738		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023470		5,90	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

26-2-2017 15:03:51

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000024088		8,50	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022863		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023614		3,64	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023622		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021496		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021974		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021805		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024075		5,90	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021984		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022948		6,50	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023834		8,80	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021424		6,50	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022286		8,60	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022506		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022751		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026270		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025849		6,80	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023426		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023681		3,72	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025676		8,40	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021815		6,00	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026113		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026387		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025305		5,60	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021779		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025612		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025618		7,80	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025714		7,60	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025349		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022107		5,40	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024197		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024395		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023486		6,10	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025844		6,20	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021482		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025206		8,60	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022720		7,00	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026112		5,90	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024986		8,20	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026373		4,10	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025222		6,00	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024212		3,64	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026078		9,00	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022699		5,90	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024680		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025350		3,70	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028587		4,30	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024864		5,80	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025116		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029527		8,80	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025977		5,70	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024956		5,90	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024653		9,20	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024737		6,60	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024995		4,60	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024134		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025690		5,40	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025268		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025413		6,00	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028306		8,70	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028628		7,80	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021576		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028312		5,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024282		8,90	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000026083		3,78	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025296		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024549		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028326		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027182		5,70	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029298		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029149		4,10	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029539		8,00	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027728		5,80	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028186		9,40	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026930		4,80	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029617		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026238		5,80	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029622		4,60	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025060		9,10	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024444		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028296		8,20	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027735		6,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029415		9,10	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027663		2,92	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025093		5,80	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025095		5,60	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026168		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029255		5,60	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027949		4,00	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024095		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028836		5,60	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032199		9,20	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031168		8,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029263		5,60	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032387		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030303		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030219		8,60	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030487		8,20	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027436		5,70	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027337		8,60	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032224		8,90	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027099		4,00	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027518		8,60	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028092		4,60	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032254		8,20	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027146		6,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028941		8,90	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027229		8,00	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027235		3,69	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031887		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026962		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027047		5,50	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027058		8,60	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032215		4,15	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034551		9,60	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034025		7,30	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030208		7,20	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027600		9,10	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027285		8,60	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032261		7,80	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031050		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030244		6,90	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030745		2,84	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031305		3,93	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031998		7,80	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031758		9,70	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030000		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029988		9,10	0,35	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000031155		6,10	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031254		8,90	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031169		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030273		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030897		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033319		6,00	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034648		8,20	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029727		8,50	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034657		8,50	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033334		6,10	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034059		8,10	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034325		5,40	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033673		9,00	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030800		7,10	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030457		9,00	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030412		4,16	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034183		7,50	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030260		7,90	0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034210		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031506		8,60	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038197		6,30	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033335		6,90	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034662		3,64	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034523		8,70	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037876		8,50	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036821		5,90	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033174		5,50	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030407		6,90	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035050		7,80	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030159		6,00	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036648		7,20	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037050		4,30	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036485		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036507		9,50	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037055		8,90	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036720		6,20	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032596		8,70	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037515		9,20	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038169		5,50	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032700		5,00	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033198		8,30	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032901		3,92	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037377		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032651		6,40	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036814		8,10	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033175		7,60	0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037253		3,25	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036666		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036632		7,80	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037751		8,80	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036494		7,20	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039454		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036410		8,80	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037502		4,40	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036873		9,40	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036965		8,50	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032925		6,40	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033187		7,00	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035518		7,00	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040895		8,30	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040019		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037114		9,70	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032640		4,33	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035362		4,05	0,05	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000036456		3,56	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040242		6,00	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038647		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036363		8,70	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038924		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041058		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038384		2,88	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043882		7,20	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036018		9,10	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038412		5,60	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039330		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039460		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036379		7,60	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039494		5,80	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039755		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040373		7,60	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035713		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038291		8,60	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035523		6,80	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039863		2,88	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040054		7,80	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039881		8,80	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039430		9,00	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039596		9,10	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038321		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043726		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043328		6,10	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042359		3,25	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042819		8,00	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039676		8,30	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042407		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040152		6,40	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039826		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040420		8,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040730		4,10	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039483		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038297		2,72	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039846		8,60	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039768		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039576		6,50	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041964		8,30	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041571		5,90	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041843		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041942		5,70	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041944		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041780		3,59	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042364		5,10	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042368		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042372		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041318		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041896		8,50	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038968		6,00	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041245		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044000		6,90	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043215		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044003		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044020		5,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038735		9,80	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042687		2,52	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041922		6,90	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042578		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045346		7,80	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046407		9,20	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042543		6,50	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000042185		7,70	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046417		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043488		5,40	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041751		7,60	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042021		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041838		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041703		8,70	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041810		9,80	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042929		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044360		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044367		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042157		7,70	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042549		5,30	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045660		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045742		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045323		6,80	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042573		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041688		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045335		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047321		7,40	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047613		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049088		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044098		8,60	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045320		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046214		8,00	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047683		4,50	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044923		9,80	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049387		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046272		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048892		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048506		4,40	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000051251		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053628		4,90	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057404		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049030		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000080		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013606		3,88	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000056805		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058473		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080356		4,50	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003566		4,40	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082665		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033062		3,96	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006068		8,20	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000052596		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004407		4,50	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000193		10,10	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080176		30,00	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080179		24,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	False
0479100000002076		9,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001198		7,20	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082990		10,50	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082997		10,00	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043086		4,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001429		11,30	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083037		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083024		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080435		8,30	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030144		6,50	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001831		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083014		6,40	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011078		3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011294		5,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000411		15,30	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000080502		9,00	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080518		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080493		5,70	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080487		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080511		8,00	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080504		5,00	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027831		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004521		6,90	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000081127		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001946		8,50	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000081941		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000031745		14,80	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000033186		4,03	0,03	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000032633		5,90	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002758		7,50	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002862		10,10	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003009		4,90	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001280		7,60	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000742		5,10	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000753		11,80	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002774		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002654		12,00	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003103		4,40	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001745		14,00	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004149		8,80	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002732		11,10	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007326		4,25	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005339		2,88	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004719		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004268		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004952		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003841		12,40	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004001		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008136		9,80	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008200		4,00	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008149		6,50	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006917		7,10	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008303		4,50	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009720		5,70	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007523		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006063		6,70	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008082		4,20	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007422		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007121		5,90	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010715		7,20	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009419		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006340		6,20	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010462		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009703		6,30	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008618		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010016		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010302		6,40	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013391		7,00	0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008379		6,10	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008347		7,50	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010813		6,70	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009035		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010165		5,90	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012681		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008812		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011113		3,88	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012590		6,90	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015972		10,00	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015001		5,60	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000012797		8,50	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013136		4,41	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012244		3,72	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012652		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013171		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011450		5,60	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012423		6,10	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012358		6,80	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011803		8,60	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014701		9,10	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015527		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011241		8,40	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015226		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014101		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014343		5,80	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015248		6,20	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015149		2,75	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010997		7,90	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012004		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016026		6,10	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015396		5,90	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011838		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011834		6,00	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014836		7,10	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011446		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011377		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012812		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015684		5,40	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014608		6,70	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018226		5,40	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018393		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017483		9,10	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013570		3,95	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015170		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014721		9,90	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015447		6,30	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014233		8,40	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013451		8,50	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014098		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014177		6,40	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015348		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015880		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015429		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018681		5,90	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013820		9,00	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016646		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014120		3,83	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013752		6,80	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013991		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016332		5,90	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017992		9,30	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018454		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018462		6,10	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013889		4,30	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013535		7,00	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017498		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017960		6,30	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018216		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016443		8,00	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017899		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016539		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017261		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014552		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016690		5,90	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000016804		9,90	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018655		7,90	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013864		10,10	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016098		8,20	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017875		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020585		3,68	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020595		3,76	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017842		5,40	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017060		4,00	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017343		4,33	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016593		8,10	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018549		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016092		9,40	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020399		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017133		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016777		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021148		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019249		6,20	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020463		9,40	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023841		5,50	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023630		4,06	0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017023		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016674		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017228		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021057		6,90	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021352		7,20	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021085		7,40	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019563		9,00	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020543		7,00	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019953		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021003		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018768		9,30	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016511		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021129		7,40	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019225		5,00	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021144		6,60	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023212		4,40	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023731		6,00	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018975		8,20	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021047		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018860		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021018		9,10	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018997		3,97	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019141		7,70	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021885		4,30	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021623		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024079		8,70	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023606		4,80	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018926		2,86	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019192		8,50	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022854		8,60	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019654		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021471		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019196		9,10	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023019		5,80	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022473		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021479		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023822		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026026		5,80	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025245		5,80	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021768		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026208		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026399		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024433		8,30	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000022029		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023439		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026345		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022645		5,40	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025572		9,00	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023231		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021466		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026102		8,50	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024730		7,60	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026467		6,20	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026506		2,77	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024603		8,40	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025348		6,10	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028334		8,70	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024868		5,90	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024392		8,70	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025963		7,10	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026405		5,90	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025983		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026244		8,70	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028361		6,10	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029388		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022335		2,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026126		8,50	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024272		9,30	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026264		8,80	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021860		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024157		8,00	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028736		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028996		7,40	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027987		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028885		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026905		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026911		5,80	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028415		8,90	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028137		8,00	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028141		9,00	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028368		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028808		8,10	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029627		7,00	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026402		8,40	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026234		5,90	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029378		7,70	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028577		3,36	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024596		9,50	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029182		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029636		4,10	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027434		5,80	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031179		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028210		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028973		9,20	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031453		3,35	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026953		5,80	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027711		3,67	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028956		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032310		5,30	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027327		8,60	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027488		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029226		9,00	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030630		9,60	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031029		8,10	0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035220		9,30	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030023		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034198		7,30	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000031092		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027526		8,00	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031534		8,50	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031146		4,15	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026991		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031678		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031454		6,40	0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031244		11,30	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031250		8,60	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032032		7,00	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027312		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027314		4,15	0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031238		11,40	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032501		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030901		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031110		11,10	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034561		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031779		8,70	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033589		9,20	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030001		9,50	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034319		3,76	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033648		7,20	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031245		11,40	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029962		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030092		4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030494		8,70	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030064		6,80	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031496		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034628		7,30	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034781		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033323		3,97	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037336		6,20	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038176		5,30	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032899		3,94	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038226		7,40	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033080		5,90	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035340		7,80	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034684		3,64	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034461		8,00	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030602		4,10	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038036		5,90	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029879		8,80	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036650		8,90	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035654		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036499		8,00	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036569		9,20	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040550		7,00	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033099		7,50	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037234		6,20	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037236		8,30	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034165		9,40	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037327		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037363		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037503		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037509		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032920		6,30	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037860		8,70	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038010		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032645		3,95	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037520		8,20	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037752		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036636		9,80	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037485		4,40	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035656		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000041061		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040765		6,80	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040772		8,20	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040262		6,00	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039458		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037326		8,30	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036414		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040946		6,90	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037508		4,70	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035800		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035597		6,00	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036881		3,91	-0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035892		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039751		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035528		7,10	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040012		9,30	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037102		6,80	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036263		5,50	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040145		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039025		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040726		7,60	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040787		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039468		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039480		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039482		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039484		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038267		6,80	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040093		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036427		6,10	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035817		6,30	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039420		8,90	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040046		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039607		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038933		6,20	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043357		8,40	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042421		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038496		8,30	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039485		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040701		9,20	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039258		8,80	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039381		6,10	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039226		2,53	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038912		3,88	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040737		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039857		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039313		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042286		6,80	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042301		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039584		8,40	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042069		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042150		3,11	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042803		8,30	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038879		8,50	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042391		5,70	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042081		6,40	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042085		7,90	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043190		7,70	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042515		5,10	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038920		8,50	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039175		8,30	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039183		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041328		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041919		6,30	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042191		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000041429		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041435		7,50	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041807		9,90	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042138		8,70	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045756		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044430		7,50	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044193		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000049132		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044146		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044650		8,30	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044815		7,30	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044280		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055219		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058377		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058668		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000060590		3,40	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000056958		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058363		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057922		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080430		4,20	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082294		11,60	0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080524		10,70	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080175		20,00	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083785		10,00	-0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080355		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038488		7,60	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017419		8,80	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022783		8,00	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080552		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015734		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080540		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080539		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080320		17,90	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080559		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082350		8,30	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080369		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083127		11,50	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018677		5,20	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083026		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080434		16,20	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057426		3,73	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080348		22,00	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000807732		3,80	-0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019805		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000805783		4,20	0,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013217		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044451		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045624		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018365		8,00	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080503		5,70	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080505		9,30	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080491		3,36	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036206		5,50	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035166		7,90	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082996		10,70	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001672		4,07	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014995		2,52	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040485		6,20	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000001194		6,30	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001397		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001974		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013450		6,00	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080548		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002341		13,40	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000082992		10,60	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081933		14,00	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003256		4,00	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080551		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080530		8,50	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000424		7,50	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000356		4,60	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000233		12,60	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000003560		8,10	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000905		25,90	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000001387		7,20	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000002795		14,00	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000002803		13,50	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000003073		11,30	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000003146		4,90	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000003521		7,70	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000000852		5,80	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000003147		5,90	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000001852		11,30	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000002391		6,60	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000000800		25,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
047910000000002919		4,10	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000005309		2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000005784		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000004979		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000001877		10,00	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
047910000000002259		9,00	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000002309		11,60	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000005829		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000005670		9,30	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007928		7,30	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
047910000000002262		10,30	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000002101		5,00	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000004948		8,50	0,44	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006653		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007327		7,90	0,22	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007367		6,00	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006507		3,65	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007291		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009899		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006605		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006607		4,13	0,13	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007408		4,90	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000007146		2,72	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006341		7,80	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000006710		4,05	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000004481		9,60	0,31	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010032		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010277		3,85	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008359		10,90	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008462		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010080		6,50	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000008616		6,30	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010026		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010622		9,80	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010115		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010492		8,60	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000010584		10,90	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000009581		8,40	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012231		5,40	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012641		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000012796		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013109		5,30	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
04791000000013119		7,20	0,38	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000009385		3,24	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008725		6,10	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012660		6,00	-0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012732		4,19	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012903		4,39	0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013266		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010882		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013237		8,80	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011483		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015234		8,20	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015940		9,80	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015062		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015477		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012793		5,80	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011627		5,70	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012236		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011711		7,30	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011822		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012767		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012692		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011129		9,80	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012947		8,40	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013017		7,20	0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012632		6,60	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012987		4,23	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009036		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011233		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013761		5,40	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011937		6,30	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011945		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014727		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014687		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013791		9,70	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015321		8,40	0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015386		4,34	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011305		5,70	-0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011318		6,40	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011745		3,04	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011825		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011844		8,50	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015008		4,40	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015100		4,30	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011741		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015123		8,20	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015955		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018412		8,70	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018005		9,00	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014322		7,80	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014377		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014673		4,50	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013457		8,90	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014532		10,20	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014344		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013970		10,60	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014306		8,20	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018694		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018221		8,20	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016901		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017116		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014071		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014627		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017658		5,50	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014363		8,50	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014081		6,40	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000013880		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018181		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014940		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015175		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016700		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015187		4,10	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017873		4,02	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020200		2,74	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016366		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016116		4,32	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016675		7,40	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020315		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018357		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017124		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020701		8,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017874		8,60	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019223		9,40	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020713		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019437		8,00	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016680		7,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020731		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020551		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018720		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016772		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019376		7,20	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023449		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023457		5,90	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021526		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023704		9,50	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023741		8,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021977		3,42	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023750		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024030		6,30	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023940		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019944		8,30	0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023591		5,70	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023593		5,90	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019401		6,40	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020807		9,20	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020984		9,40	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023809		5,60	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023585		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026371		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023509		4,20	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026650		7,20	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022305		4,18	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026293		7,00	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026295		4,40	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022152		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018887		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023730		5,80	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022909		6,10	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023604		5,90	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022858		6,30	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021678		4,50	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022782		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023955		2,87	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023448		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022516		6,00	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026556		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023438		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025783		6,80	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025689		8,40	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022060		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000024668		3,66	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025285		9,60	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024150		6,20	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024152		9,10	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025359		7,80	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025374		5,90	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021993		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023484		6,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026611		8,60	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025363		6,10	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024948		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024341		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024345		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028522		7,20	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026409		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021635		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024218		8,70	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028809		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029568		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025311		3,69	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028913		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028590		8,60	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025067		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027999		9,30	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026245		6,30	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028006		9,50	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028305		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027167		3,90	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029239		7,60	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029251		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024592		8,50	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029199		5,80	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027988		6,60	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032370		4,90	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032374		8,50	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032379		8,30	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031016		8,80	0,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031047		7,20	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030216		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030489		3,02	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030750		4,41	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031713		5,60	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031981		8,10	0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027259		11,40	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028269		9,20	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026908		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032250		4,10	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028981		3,95	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032484		5,60	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028688		8,90	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028142		3,60	-0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027577		6,30	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031111		11,20	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027665		8,90	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030199		3,81	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034275		4,06	0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029833		6,70	0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031891		4,10	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032242		8,10	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034478		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030785		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027615		7,80	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031416		8,20	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031488		6,50	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000027826		3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029956		2,74	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031159		4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031246		11,20	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031227		11,30	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031229		11,20	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031167		6,20	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031588		7,70	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030888		8,10	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031114		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030527		3,35	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029760		8,10	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029841		3,94	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033913		5,20	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033918		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033315		8,40	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031866		7,50	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034665		8,90	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034690		6,80	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035304		7,00	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035151		5,80	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035043		7,90	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035051		8,80	0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032119		4,04	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031315		5,80	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034199		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035238		6,50	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030892		3,95	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034475		5,90	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034658		8,60	0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032512		7,40	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032603		6,00	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035154		8,50	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030103		7,60	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036817		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036819		7,50	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035301		6,10	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034178		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034586		9,80	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030413		11,00	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035040		5,80	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032653		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038097		8,10	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033202		6,00	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033580		8,40	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038056		8,50	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034780		8,40	0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034784		7,60	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036686		3,94	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036692		8,30	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033487		9,10	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037000		4,14	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033298		8,90	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036537		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037825		8,80	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036578		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038156		3,94	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040009		2,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037496		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033534		7,80	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037335		4,50	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037343		4,20	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036880		8,20	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036966		7,70	0,23	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000033272		5,80	-0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037105		6,40	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033462		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032639		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037398		6,20	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037259		7,80	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036947		8,20	0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037477		7,80	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036957		9,10	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040257		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036488		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040767		3,35	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037761		6,30	0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036496		9,70	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037280		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035479		6,40	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036544		5,80	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037892		8,30	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036931		5,30	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032630		8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032632		8,80	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037788		7,30	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033001		9,50	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036346		7,40	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040870		8,80	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035865		3,68	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033457		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037246		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035818		6,00	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035613		9,40	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040323		5,80	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036261		6,60	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038799		7,90	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039058		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036366		5,60	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042621		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035541		8,60	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042892		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038232		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039841		8,80	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038534		2,99	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035510		3,59	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040587		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039793		9,00	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040318		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039279		7,80	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038442		7,90	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038450		7,00	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038751		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040461		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043783		8,40	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039481		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038373		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039362		7,10	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040463		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039895		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043848		7,00	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038288		3,41	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040659		9,10	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039232		4,30	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043700		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042073		3,05	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000046823		8,30	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041594		7,90	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000042362		5,90	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042370		6,20	-0,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042433		7,10	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042381		8,20	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043354		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042511		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041813		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042585		9,20	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041909		3,00	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042545		7,80	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041276		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041750		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041565		9,00	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042248		6,50	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041659		3,90	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042278		8,30	0,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042211		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042925		6,00	-1,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042074		8,20	-0,95	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041557		7,90	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043562		5,60	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045801		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045933		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045683		3,22	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045413		2,78	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045967		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044271		6,30	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000045095		8,80	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000044127		6,00	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000048380		5,40	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047469		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054491		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047765		2,88	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000047988		5,80	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053852		3,88	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053389		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054644		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000060102		4,35	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057915		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057510		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028732		2,75	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000057788		3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000601		18,20	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021425		4,90	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000789		11,00	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039767		6,90	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015512		5,70	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080180		44,00	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021140		6,50	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026773		6,70	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022100		8,80	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080178		20,00	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021731		7,80	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000501		5,90	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082354		4,14	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080526		3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081128		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081131		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080368		2,92	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083124		11,50	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011080		2,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083021		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083027		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000083031		3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000048777		2,74	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032909		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030753		7,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014584		5,80	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000055493		2,87	-1,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010723		3,09	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001360		4,00	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000058503		2,88	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000964		27,80	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039229		9,30	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000054935		3,04	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000053071		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008980		8,90	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080507		3,36	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080500		3,27	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080501		6,90	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080514		6,00	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080515		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080516		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080517		3,32	-0,68	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020717		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082352		4,11	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080537		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081130		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080535		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003376		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080545		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000080538		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081929		8,10	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082696		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000082993		10,60	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000081562		21,00	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000985		11,20	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000600		4,20	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003355		9,10	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000000901		3,83	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003387		8,50	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001687		9,90	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003016		10,80	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003866		7,40	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002163		7,90	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002282		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005889		7,50	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005273		7,10	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002374		8,60	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000002396		2,52	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000001938		12,80	-0,91	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008119		3,04	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007320		11,10	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005105		10,10	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005528		3,46	-0,54	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005266		6,50	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005341		6,20	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000005026		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000003924		12,00	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006989		8,40	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007086		9,20	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007139		5,30	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007405		8,40	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004704		9,80	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000004714		3,23	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008138		10,50	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008206		5,80	0,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007168		6,10	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000008277		6,10	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006212		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006360		11,50	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010692		6,10	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007599		3,72	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008045		5,80	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007095		3,96	-0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007334		4,03	0,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007709		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007993		3,49	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000007870		3,89	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008647		8,10	0,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010067		3,83	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009134		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008501		6,10	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009591		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009648		8,40	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000006769		3,04	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010791		2,91	-1,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010286		3,33	-0,67	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009190		4,30	0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010012		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010019		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008731		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010068		4,29	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012940		3,37	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012227		3,21	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012790		3,86	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009981		4,90	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010475		7,30	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000009153		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013181		5,90	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010322		4,40	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010059		3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000008606		5,80	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010296		8,60	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010171		3,85	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000010254		3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015222		4,30	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013007		9,30	0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015395		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011442		9,00	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012806		8,70	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012957		3,10	-0,90	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011755		6,00	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011256		7,30	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012567		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012363		8,50	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012378		8,00	-0,64	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012613		4,42	0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012900		3,92	-0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013212		8,60	0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012862		8,60	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012813		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012129		6,00	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015219		3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013775		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015319		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012874		8,80	0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013081		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011320		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011558		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011023		8,60	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011846		9,60	0,22	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000014998		3,03	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012112		6,00	-0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015957		6,50	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015521		5,50	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000012814		8,60	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000011903		7,10	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014791		4,50	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014956		8,10	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018698		9,10	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015285		5,50	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014972		5,60	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017997		7,90	-1,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014921		5,40	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014666		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013832		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014319		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013934		8,20	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014512		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015827		2,70	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014536		8,60	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013815		4,32	0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013964		5,90	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015270		6,40	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014061		7,70	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014451		3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013468		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017077		9,10	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017093		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016648		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018339		4,17	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000015159		5,40	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017925		8,70	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018169		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018552		9,50	-1,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017414		5,60	-1,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014142		4,50	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000014153		8,60	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018661		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000013816		3,69	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017556		3,24	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016115		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016959		9,60	-0,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016873		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016479		4,30	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020318		3,57	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016988		8,40	0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016752		2,90	-1,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017359		9,50	-0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017803		8,90	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016794		2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016796		8,20	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016576		4,34	0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016845		7,60	-0,63	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016076		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017437		2,68	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016519		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017860		7,60	0,30	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000017286		5,00	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016861		3,83	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019581		8,00	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019811		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018817		5,40	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020459		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021180		8,80	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000022873		3,13	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019431		3,16	-0,84	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000016254		6,70	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021340		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000020599		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019386		5,60	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023853		8,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023451		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023859		5,40	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023224		2,96	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022894		5,90	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018922		9,90	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023595		5,90	-0,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023599		6,20	-0,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000019041		8,60	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023575		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023534		3,62	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021632		5,90	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026303		6,40	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026307		5,10	-0,59	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022621		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022644		3,38	-0,62	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000018928		9,70	-1,00	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023660		4,60	-1,16	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023385		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022469		8,70	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023109		4,90	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023443		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021998		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022283		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021917		8,70	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022955		2,69	-1,31	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023428		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025243		3,75	-0,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025355		6,70	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026709		2,94	-1,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023144		7,20	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022488		2,93	-1,07	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022359		2,76	-1,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026763		6,00	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021468		2,65	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000023410		3,26	-0,74	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026023		6,10	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026096		3,53	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024647		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025989		2,83	-1,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026110		9,50	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024135		8,30	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025233		3,68	-0,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000022181		3,08	-0,92	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000021545		8,50	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029488		6,30	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025114		5,40	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025169		2,75	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024466		3,34	-0,66	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024261		5,80	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024340		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024721		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025365		5,70	-0,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029132		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024729		6,00	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024798		3,18	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026715		3,44	-0,56	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024989		5,70	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000024997		2,85	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026313		9,20	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025240		8,50	-0,18	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025851		7,90	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025998		5,30	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025869		8,60	-0,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026741		11,30	-0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026394		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028903		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028734		5,90	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028881		2,64	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026912		8,40	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028195		9,60	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028856		3,86	-0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024346		7,40	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029133		5,20	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024570		3,55	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029382		8,50	-0,73	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000025648		5,90	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024320		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028454		6,40	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028629		9,10	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000024852		6,00	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026976		4,10	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031152		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027812		7,20	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032381		7,70	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028476		3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031616		8,70	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031034		4,02	0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030480		3,11	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028746		8,90	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032094		6,50	-1,47	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027296		8,60	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027333		6,30	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031126		8,10	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000028414		3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027722		8,60	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000026959		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027849		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029825		6,70	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030118		5,90	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030021		9,00	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034206		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032249		8,60	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031542		6,50	-0,12	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031289		8,90	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000027303		5,80	-1,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031813		3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030751		5,30	-0,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031371		8,60	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032412		8,30	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029706		3,52	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031462		4,10	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030933		7,60	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031421		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029773		7,50	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030909		2,89	-1,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034574		5,90	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034576		6,90	-0,65	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030286		2,63	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034075		2,54	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035291		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030227		3,70	-0,30	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000035145		3,28	-0,72	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035219		4,40	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035014		6,90	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030420		8,60	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030820		3,58	-0,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035037		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030734		7,00	0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035061		3,89	-0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031234		9,60	-0,19	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030156		5,90	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034636		7,80	-0,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030340		7,30	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000031587		7,80	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033987		7,00	-0,51	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038153		8,80	-1,32	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037067		6,60	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037332		6,60	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034252		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034575		3,78	-0,22	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037338		6,70	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034664		6,80	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038182		5,90	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000029816		8,10	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035297		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000030372		5,70	0,11	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034145		5,90	0,04	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034674		3,77	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034945		9,10	-0,98	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038070		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037380		8,90	0,27	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038041		6,20	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033206		8,20	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034772		7,80	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036203		5,80	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037467		7,90	-1,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040542		8,80	-0,97	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032758		7,50	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038184		7,50	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036826		5,20	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033097		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037068		7,90	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032721		4,30	0,17	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033363		6,40	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034347		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037937		8,30	-0,60	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037949		7,40	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036765		9,10	-0,58	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000032922		8,60	0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033181		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033268		9,50	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033200		8,40	0,35	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000034966		3,79	-0,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036794		5,60	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033173		8,80	-1,46	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035703		3,01	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037563		8,20	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036641		5,50	-0,78	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039722		9,10	-0,76	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037216		6,10	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036696		8,70	0,14	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037237		2,67	-1,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035786		7,40	-0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000037514		2,66	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036937		8,70	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
0479100000037368		7,60	0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036025		3,63	-0,37	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036145		8,50	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036829		7,70	0,24	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000033539		9,30	-0,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036130		8,30	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035499		6,70	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041046		5,90	-0,99	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035994		9,00	-0,87	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035649		6,60	-0,33	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040405		6,30	-0,06	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040155		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036355		2,72	-1,28	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036361		6,50	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036368		6,90	-0,79	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038758		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042908		8,70	-1,01	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038861		4,10	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039304		9,10	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038958		2,97	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035832		2,62	-1,38	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040720		3,25	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040724		6,10	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040924		6,80	-1,25	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000035795		3,12	-0,88	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040929		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038540		3,07	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039904		2,61	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039910		2,57	-1,43	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039455		3,87	-0,13	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036417		6,00	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038517		3,06	-0,94	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039773		8,80	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039581		6,40	-1,03	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000036087		6,50	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039271		3,56	-0,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039616		8,80	-1,39	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039329		2,60	-1,40	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043336		7,20	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038941		3,04	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040162		2,79	-1,21	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039461		2,55	-1,45	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039465		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039342		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038590		8,50	0,10	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038874		7,80	-0,82	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038277		9,20	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039590		7,60	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000040043		2,56	-1,44	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041774		3,48	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042059		3,45	-0,55	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000038497		8,00	-0,89	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042818		7,50	-1,15	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043089		5,90	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042464		3,51	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042422		2,80	-1,20	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042932		8,30	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000043205		2,58	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041440		4,08	0,08	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000039188		2,59	-1,41	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042582		3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042940		2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000042539		6,10	-0,52	Eigen waarde	0 dB	False
0479100000041187		3,71	-0,29	Eigen waarde	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend
	0479100000041563	3,14	-0,86	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000041439	4,07	0,07	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000042265	3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000042282	3,61	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000042832	6,90	-1,19	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000042915	6,30	-1,22	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000042514	9,90	-0,77	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000046401	6,50	-0,96	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000042555	4,09	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000043577	3,50	-0,50	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000046531	8,00	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000044663	5,60	-0,75	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000045982	8,00	-1,36	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000044604	4,20	-1,34	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000044198	8,30	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000044705	2,98	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000044197	6,80	-1,42	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000046353	4,50	-0,45	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000044562	6,80	-1,14	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000047361	3,90	-0,10	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000052432	2,71	-1,29	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000053506	3,17	-0,83	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000055215	3,19	-0,81	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000060559	3,61	-0,39	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000059085	3,69	-0,31	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000057344	3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000057780	3,43	-0,57	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000057765	3,20	-0,80	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000080357	2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000058670	3,47	-0,53	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000000563	6,00	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000000627	4,50	-0,48	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000031439	6,60	-0,03	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000082079	3,15	-0,85	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000003403	9,00	-1,48	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000027925	7,60	-0,05	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000082304	13,60	-0,38	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000032641	8,50	0,23	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000013377	9,50	-0,23	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000001766	13,10	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000081125	3,39	-0,61	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000000680	16,20	-1,02	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000080550	3,54	-0,46	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000004916	8,30	0,09	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000083030	3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000083033	3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000083035	3,30	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000083036	3,31	-0,69	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000080367	2,92	-1,08	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000046295	3,29	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000048223	5,60	-1,26	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000055465	2,88	-1,12	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000007208	7,10	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000009966	6,10	-1,04	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000080519	5,20	-0,70	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000080513	9,50	-0,71	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000080492	11,10	-0,49	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000037775	4,90	-0,93	Eigen waarde	0 dB	False
	0479100000030636	2,95	-1,05	Eigen waarde	0 dB	False
0011	Bouwblok 1	30,00	3,50	Relatief	0 dB	False
0012	Gebouw blok 3	21,00	0,00	Relatief	0 dB	False
0013	Gebouw blok 2	17,00	3,50	Relatief	0 dB	False
0017	Gebouw Wormerveer/Zaandijk/Westzaan	28,00	0,38	Relatief	0 dB	False
0016	Gebouw Westzaan/Zaandijk/Wormerveer	29,00	0,29	Relatief	0 dB	False

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Gebouwen

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
0001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
VRI

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
001	VRI	1

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Item ID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Aubade	538615	1	-11	2	Aubade	231389028	Polylijn	115643,87
Aubade	538622	1	-25	2	Aubade	230389041	Polylijn	115468,00
Grenenhout	538618	2	-17	2	Grenenhout	231390045	Polylijn	115650,91
Grenenhout	538631	2	-43	2	Grenenhout	231390045	Polylijn	115689,91
Houtveldweg	538610	3	-1	2	Houtveldwe	231390043	Polylijn	115589,44
Houtveldweg	538613	3	-7	2	Houtveldwe	231390031	Polylijn	115638,00
Houtveldweg	538614	3	-9	2	Houtveldwe	231390057	Polylijn	115648,00
Houtveldweg	538616	3	-13	2	Houtveldwe	231389027	Polylijn	115705,00
Houtveldweg	538617	3	-15	2	Houtveldwe	231390042	Polylijn	115589,44
Houtveldweg	538619	3	-19	2	Houtveldwe	231390053	Polylijn	115589,64
Houtveldweg	538620	3	-21	2	Houtveldwe	231389048	Polylijn	115716,00
Musical	538612	4	-5	2	Musical	231389016	Polylijn	115570,00
Musical	538623	4	-27	2	Musical	231389017	Polylijn	115519,00
Musical	538624	4	-29	2	Musical	231389052	Polylijn	115592,00
Musical	538627	4	-35	2	Musical	231390066	Polylijn	115613,00
Provinciale weg	538611	5	-3	2	Provincial	232389108	Polylijn	116052,00
Provinciale weg	538625	5	-31	2	Provincial	231390051	Polylijn	115885,48
Provinciale weg	538626	5	-33	2	Provincial	231390052	Polylijn	115932,00
Provinciale weg	538628	5	-37	2	Provincial	232389109	Polylijn	116040,00
Provinciale weg	538629	5	-39	2	Provincial	231390048	Polylijn	115898,63
Provinciale weg	538630	5	-41	2	Provincial	232389121	Polylijn	116018,00
Provinciale weg	538634	5	-49	2	Provincial	999000167	Polylijn	115722,00
Provinciale weg	538635	5	-51	2	Provincial	999000168	Polylijn	115713,59
Vurehout	538633	6	-47	2	Vurehout	231390041	Polylijn	115735,40
Vurehout	538636	6	-53	2	Vurehout	231390041	Polylijn	115705,21
Teakhout	538632	7	-45	2	Teakhout	230389042	Polylijn	115691,05

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Df model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H
Aubade	494805,64	115700,55	494826,77	0,00	0,00	-0,57	-0,55	0,00
Aubade	494743,00	115643,87	494805,64	0,00	0,00	-0,59	-0,57	0,00
Grenenhout	495018,18	115689,91	495033,38	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00
Grenenhout	495033,38	115733,26	495050,28	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00
Houtveldweg	495149,54	115621,00	495507,00	0,00	0,00	-0,27	0,14	0,00
Houtveldweg	495014,00	115705,00	494828,00	0,00	0,00	-0,24	-0,55	0,00
Houtveldweg	495017,00	115716,00	494832,00	0,00	0,00	-0,21	-0,44	0,00
Houtveldweg	494828,00	115757,62	494687,68	0,00	0,00	-0,55	-0,57	0,00
Houtveldweg	495149,54	115638,00	495014,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27	0,00
Houtveldweg	495149,74	115648,00	495017,00	0,00	0,00	-0,26	-0,21	0,00
Houtveldweg	494832,00	115767,38	494698,66	0,00	0,00	-0,44	-0,57	0,00
Musical	494990,00	115592,00	494999,00	0,00	0,00	-0,09	-0,15	0,00
Musical	494972,00	115570,00	494990,00	0,00	0,00	-0,33	-0,09	0,00
Musical	494999,00	115613,00	495007,00	0,00	0,00	-0,15	-0,20	0,00
Musical	495007,00	115638,00	495014,00	0,00	0,00	-0,20	-0,24	0,00
Provinciale weg	494792,00	116095,61	494711,44	0,00	0,00	-0,29	-0,47	0,00
Provinciale weg	495165,53	115932,00	495044,00	0,00	0,00	-0,13	-0,07	0,00
Provinciale weg	495044,00	116040,00	494789,00	0,00	0,00	-0,07	-0,31	0,00
Provinciale weg	494789,00	116085,22	494704,75	0,00	0,00	-0,31	-0,38	0,00
Provinciale weg	495169,03	116018,00	494858,00	0,00	0,00	-0,24	-0,28	0,00
Provinciale weg	494858,00	116052,00	494792,00	0,00	0,00	-0,28	-0,29	0,00
Provinciale weg	495597,93	115899,13	495168,91	0,00	0,00	0,07	-0,24	0,00
Provinciale weg	495596,05	115884,90	495165,41	0,00	0,00	0,13	-0,13	0,00
Vurehout	495051,34	115845,00	494714,00	0,00	0,00	-0,56	-0,70	0,00
Vurehout	495133,16	115735,40	495051,34	0,00	0,00	-0,19	-0,56	0,00
Teakhout	495030,82	115693,63	495023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Aubade	0,00	0,00	--	Relatief	4	60,52
Aubade	0,00	0,00	--	Relatief	4	186,93
Grenenhout	0,00	0,00	--	Relatief	2	41,86
Grenenhout	0,00	0,00	--	Relatief	2	46,53
Houtveldweg	0,00	0,00	--	Relatief	19	370,97
Houtveldweg	0,00	0,00	--	Relatief	2	197,70
Houtveldweg	0,00	0,00	--	Relatief	6	197,19
Houtveldweg	0,00	0,00	--	Relatief	2	149,86
Houtveldweg	0,00	0,00	-0,27	Eigen waarde	2	143,98
Houtveldweg	0,00	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	5	145,31
Houtveldweg	0,00	0,00	--	Relatief	4	142,95
Musical	0,00	0,00	--	Relatief	2	23,77
Musical	0,00	0,00	--	Relatief	3	54,10
Musical	0,00	0,00	--	Relatief	2	22,47
Musical	0,00	0,00	--	Relatief	3	26,15
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	4	91,76
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	2	130,13
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	6	277,27
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	4	95,81
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	4	333,20
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	4	74,29
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	7	464,40
Provinciale weg	0,00	0,00	--	Relatief	3	463,71
Vurehout	0,00	0,00	--	Relatief	7	355,58
Vurehout	0,00	0,00	--	Relatief	2	87,21
Teakhout	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,72

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Hbron	Helling	Wegdek
Aubade	60,52	8,21	41,57	Verdeling	0,75	0	W9a
Aubade	186,93	4,00	167,03	Verdeling	0,75	0	W9a
Grenenhout	41,86	41,86	41,86	Verdeling	0,75	0	W9a
Grenenhout	46,53	46,53	46,53	Verdeling	0,75	0	W9a
Houtveldweg	371,03	6,32	66,37	Verdeling	0,75	0	W0
Houtveldweg	197,70	197,70	197,70	Verdeling	0,75	0	W0
Houtveldweg	197,19	27,20	51,87	Verdeling	0,75	0	W0
Houtveldweg	149,86	149,86	149,86	Verdeling	0,75	0	W0
Houtveldweg	143,98	143,98	143,98	Verdeling	0,75	0	W0
Houtveldweg	145,31	22,36	65,19	Verdeling	0,75	0	W0
Houtveldweg	142,95	31,95	77,83	Verdeling	0,75	0	W0
Musical	23,77	23,77	23,77	Verdeling	0,75	0	W9a
Musical	54,10	4,12	49,98	Verdeling	0,75	0	W9a
Musical	22,47	22,47	22,47	Verdeling	0,75	0	W9a
Musical	26,15	13,00	13,15	Verdeling	0,75	0	W9a
Provinciale weg	91,76	19,14	37,74	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	130,13	130,13	130,13	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	277,27	6,71	164,34	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	95,81	17,78	39,12	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	333,20	20,25	158,56	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	74,29	19,24	28,65	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	464,40	8,54	161,90	Verdeling	0,75	0	W0
Provinciale weg	463,71	132,05	331,66	Verdeling	0,75	0	W0
Vurehout	355,58	6,32	185,66	Verdeling	0,75	0	W9a
Vurehout	87,21	87,21	87,21	Verdeling	0,75	0	W9a
Teakhout	7,72	7,72	7,72	Verdeling	0,75	0	W9a

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))
Aubade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Aubade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Grenenhout	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Grenenhout	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Houtveldweg	Referentiewegdek	50	50	50	30	50	50
Musical	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Musical	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Musical	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Musical	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70
Vurehout	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	50	30	30
Vurehout	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	50	30	30
Teakhout	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)
Aubade	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Aubade	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Grenenhout	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Grenenhout	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Houtveldweg	50	30	50	50	50	30	50	50	50	30
Musical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Musical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Musical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Musical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Provinciale weg	70	50	70	70	70	50	70	70	70	50
Provinciale weg	70	50	70	70	70	50	70	70	70	50
Vurehout	30	50	30	30	30	50	30	30	30	50
Vurehout	30	50	30	30	30	50	30	30	30	50
Teakhout	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)
Aubade	2600,00	6,50	3,90	0,80	--	1,20	1,20	1,00	--	98,00	98,50
Aubade	2600,00	6,50	3,90	0,80	--	1,20	1,20	1,00	--	98,00	98,50
Grenenhout	2600,00	6,50	3,70	0,90	--	1,20	1,20	1,00	--	97,60	98,30
Grenenhout	2400,00	6,50	3,70	0,90	--	1,20	1,20	1,00	--	97,50	98,30
Houtveldweg	11200,00	6,50	3,80	0,85	--	1,20	1,20	1,00	--	96,15	97,10
Houtveldweg	6400,00	6,50	3,30	1,10	--	1,20	1,20	1,00	--	95,90	96,80
Houtveldweg	6100,00	6,50	4,10	0,70	--	1,20	1,20	1,00	--	95,90	97,20
Houtveldweg	6400,00	6,50	3,30	1,10	--	1,20	1,20	1,00	--	95,90	96,80
Houtveldweg	5400,00	6,50	3,50	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	96,00	96,90
Houtveldweg	5800,00	6,50	4,10	0,70	--	1,20	1,20	1,00	--	96,30	97,30
Houtveldweg	6100,00	6,50	4,10	0,70	--	1,20	1,20	1,00	--	95,90	97,20
Musical	3300,00	6,10	4,70	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	97,60	98,40
Musical	3300,00	6,10	4,70	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	97,60	98,40
Musical	3300,00	6,10	4,70	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	97,60	98,40
Musical	3300,00	6,10	4,70	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	97,60	98,40
Provinciale weg	12400,00	6,90	2,90	0,70	--	1,20	1,20	1,00	--	95,10	96,50
Provinciale weg	12200,00	6,80	2,60	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	94,90	96,10
Provinciale weg	12200,00	6,80	2,60	1,00	--	1,20	1,20	1,00	--	94,90	96,10
Provinciale weg	16560,00	6,70	2,70	1,10	--	1,60	1,40	1,50	--	93,30	96,50
Provinciale weg	12400,00	6,90	2,90	0,70	--	1,20	1,20	1,00	--	95,10	96,50
Provinciale weg	12400,00	6,90	2,90	0,70	--	1,20	1,20	1,00	--	95,10	96,50
Provinciale weg	12300,00	6,80	3,20	0,70	--	1,20	1,20	0,90	--	95,20	96,70
Provinciale weg	12100,00	6,70	2,70	1,10	--	1,20	1,20	1,00	--	95,10	96,30
Vurehout	2100,00	6,50	3,70	0,90	--	1,70	1,40	1,60	--	98,00	98,40
Vurehout	1000,00	6,50	3,90	0,80	--	1,20	1,20	1,00	--	97,30	98,10
Teakhout	500,00	6,50	3,70	0,90	--	1,20	1,20	1,00	--	98,60	98,60

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)
Aubade	98,40	--	0,80	0,30	0,60	--	--	--	--	--	2,03	1,22
Aubade	98,40	--	0,80	0,30	0,60	--	--	--	--	--	2,03	1,22
Grenenhout	98,40	--	1,10	0,50	0,60	--	0,10	--	--	--	2,03	1,15
Grenenhout	98,40	--	1,20	0,50	0,60	--	0,10	--	--	--	1,87	1,07
Houtveldweg	95,20	--	2,10	1,45	2,65	--	0,60	0,25	1,15	--	8,74	5,11
Houtveldweg	95,80	--	2,20	1,60	2,20	--	0,70	0,40	1,00	--	4,99	2,53
Houtveldweg	94,30	--	2,20	1,30	3,20	--	0,70	0,30	1,50	--	4,76	3,00
Houtveldweg	95,80	--	2,20	1,60	2,20	--	0,70	0,40	1,00	--	4,99	2,53
Houtveldweg	95,70	--	2,20	1,60	2,30	--	0,60	0,30	1,00	--	4,21	2,27
Houtveldweg	94,70	--	2,00	1,30	3,00	--	0,50	0,20	1,30	--	4,52	2,85
Houtveldweg	94,30	--	2,20	1,30	3,20	--	0,70	0,30	1,50	--	4,76	3,00
Musical	98,20	--	1,20	0,40	0,80	--	--	--	--	--	2,42	1,86
Musical	98,20	--	1,20	0,40	0,80	--	--	--	--	--	2,42	1,86
Musical	98,20	--	1,20	0,40	0,80	--	--	--	--	--	2,42	1,86
Musical	98,20	--	1,20	0,40	0,80	--	--	--	--	--	2,42	1,86
Provinciale weg	92,90	--	2,30	1,40	3,00	--	1,40	0,90	3,20	--	10,27	4,32
Provinciale weg	94,60	--	2,40	1,60	2,10	--	1,50	1,10	2,30	--	9,96	3,81
Provinciale weg	94,60	--	2,40	1,60	2,10	--	1,50	1,10	2,30	--	9,96	3,81
Provinciale weg	93,50	--	2,90	1,30	2,80	--	2,20	0,80	2,20	--	17,75	6,26
Provinciale weg	92,90	--	2,30	1,40	3,00	--	1,40	0,90	3,20	--	10,27	4,32
Provinciale weg	92,90	--	2,30	1,40	3,00	--	1,40	0,90	3,20	--	10,27	4,32
Provinciale weg	92,60	--	1,90	1,10	2,60	--	1,70	1,00	3,90	--	10,04	4,72
Provinciale weg	94,90	--	1,80	1,20	1,40	--	1,90	1,30	2,70	--	9,73	3,92
Vurehout	98,40	--	0,30	0,20	--	--	--	--	--	--	2,32	1,09
Vurehout	97,40	--	1,40	0,60	1,60	--	--	--	--	--	0,78	0,47
Teakhout	99,00	--	0,20	0,20	--	--	--	--	--	--	0,39	0,22

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4
Aubade	0,21	--	165,62	99,88	20,47	--	1,35	0,30	0,12	--
Aubade	0,21	--	165,62	99,88	20,47	--	1,35	0,30	0,12	--
Grenenhout	0,23	--	164,94	94,56	23,03	--	1,86	0,48	0,14	--
Grenenhout	0,22	--	152,10	87,29	21,25	--	1,87	0,44	0,13	--
Houtveldweg	0,95	--	699,97	413,26	90,63	--	15,29	6,17	2,52	--
Houtveldweg	0,70	--	398,94	204,44	67,44	--	9,15	3,38	1,55	--
Houtveldweg	0,43	--	380,24	243,10	40,27	--	8,72	3,25	1,37	--
Houtveldweg	0,70	--	398,94	204,44	67,44	--	9,15	3,38	1,55	--
Houtveldweg	0,54	--	336,96	183,14	51,68	--	7,72	3,02	1,24	--
Houtveldweg	0,41	--	363,05	231,38	38,45	--	7,54	3,09	1,22	--
Houtveldweg	0,43	--	380,24	243,10	40,27	--	8,72	3,25	1,37	--
Musical	0,33	--	196,47	152,62	32,41	--	2,42	0,62	0,26	--
Musical	0,33	--	196,47	152,62	32,41	--	2,42	0,62	0,26	--
Musical	0,33	--	196,47	152,62	32,41	--	2,42	0,62	0,26	--
Musical	0,33	--	196,47	152,62	32,41	--	2,42	0,62	0,26	--
Provinciale weg	0,87	--	813,68	347,01	80,64	--	19,68	5,03	2,60	--
Provinciale weg	1,22	--	787,29	304,83	115,41	--	19,91	5,08	2,56	--
Provinciale weg	1,22	--	787,29	304,83	115,41	--	19,91	5,08	2,56	--
Provinciale weg	2,73	--	1035,18	431,47	170,32	--	32,18	5,81	5,10	--
Provinciale weg	0,87	--	813,68	347,01	80,64	--	19,68	5,03	2,60	--
Provinciale weg	0,87	--	813,68	347,01	80,64	--	19,68	5,03	2,60	--
Provinciale weg	0,77	--	796,25	380,61	79,73	--	15,89	4,33	2,24	--
Provinciale weg	1,33	--	770,98	314,61	126,31	--	14,59	3,92	1,86	--
Vurehout	0,30	--	133,77	76,46	18,60	--	0,41	0,16	--	--
Vurehout	0,08	--	63,24	38,26	7,79	--	0,91	0,23	0,13	--
Teakhout	0,04	--	32,04	18,24	4,46	--	0,06	0,04	--	--

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Aubade	--	--	--	--	83,07	86,79	92,44	95,70	99,32
Aubade	--	--	--	--	83,07	86,79	92,44	95,70	99,32
Grenenhout	0,17	--	--	--	83,32	87,21	93,47	95,82	99,38
Grenenhout	0,16	--	--	--	83,03	86,94	93,34	95,48	99,05
Houtveldweg	4,37	1,06	1,09	--	82,91	89,90	95,98	101,92	108,49
Houtveldweg	2,91	0,84	0,70	--	80,56	87,57	93,70	99,55	106,07
Houtveldweg	2,78	0,75	0,64	--	80,35	87,36	93,49	99,35	105,87
Houtveldweg	2,91	0,84	0,70	--	80,56	87,57	93,70	99,55	106,07
Houtveldweg	2,11	0,57	0,54	--	79,76	86,77	92,88	98,76	105,32
Houtveldweg	1,88	0,48	0,53	--	79,96	86,93	92,96	98,99	105,61
Houtveldweg	2,78	0,75	0,64	--	80,35	87,36	93,49	99,35	105,87
Musical	--	--	--	--	84,07	87,91	94,20	96,53	100,12
Musical	--	--	--	--	84,07	87,91	94,20	96,53	100,12
Musical	--	--	--	--	84,07	87,91	94,20	96,53	100,12
Musical	--	--	--	--	84,07	87,91	94,20	96,53	100,12
Provinciale weg	11,98	3,24	2,78	--	82,17	90,97	96,50	103,22	110,25
Provinciale weg	12,44	3,49	2,81	--	82,11	90,90	96,45	103,14	110,13
Provinciale weg	12,44	3,49	2,81	--	82,11	90,90	96,45	103,14	110,13
Provinciale weg	24,41	3,58	4,01	--	83,88	92,63	98,28	104,81	111,46
Provinciale weg	11,98	3,24	2,78	--	82,17	90,97	96,50	103,22	110,25
Provinciale weg	11,98	3,24	2,78	--	82,17	90,97	96,50	103,22	110,25
Provinciale weg	14,22	3,94	3,36	--	82,15	90,84	96,39	103,20	110,17
Provinciale weg	15,40	4,25	3,59	--	82,10	90,74	96,30	103,13	110,05
Vurehout	--	--	--	--	81,81	85,37	89,84	94,69	98,32
Vurehout	--	--	--	--	79,27	83,17	89,71	91,64	95,23
Teakhout	--	--	--	--	75,52	79,03	83,16	88,45	92,10

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
Aubade	92,46	87,27	79,19	102,32	80,53	84,08	88,53	93,41
Aubade	92,46	87,27	79,19	102,32	80,53	84,08	88,53	93,41
Grenenhout	92,56	87,39	79,83	102,53	80,43	84,05	89,06	93,21
Grenenhout	92,23	87,07	79,61	102,23	80,09	83,71	88,71	92,86
Houtveldweg	105,03	98,28	88,30	111,16	80,17	87,04	92,80	99,30
Houtveldweg	102,62	95,88	85,95	108,75	77,27	84,17	90,03	96,36
Houtveldweg	102,41	95,67	85,74	108,55	77,85	84,69	90,40	96,99
Houtveldweg	102,62	95,88	85,95	108,75	77,27	84,17	90,03	96,36
Houtveldweg	101,87	95,12	85,16	108,00	76,72	83,62	89,45	95,82
Houtveldweg	102,15	95,39	85,36	108,27	77,56	84,40	90,08	96,71
Houtveldweg	102,41	95,67	85,74	108,55	77,85	84,69	90,40	96,99
Musical	93,30	88,12	80,52	103,26	82,44	86,03	90,77	95,27
Musical	93,30	88,12	80,52	103,26	82,44	86,03	90,77	95,27
Musical	93,30	88,12	80,52	103,26	82,44	86,03	90,77	95,27
Musical	93,30	88,12	80,52	103,26	82,44	86,03	90,77	95,27
Provinciale weg	106,56	99,75	89,02	112,75	77,99	86,72	92,17	99,08
Provinciale weg	106,43	99,63	88,92	112,63	77,59	86,32	91,80	98,67
Provinciale weg	106,43	99,63	88,92	112,63	77,59	86,32	91,80	98,67
Provinciale weg	107,77	100,99	90,43	114,02	78,93	87,65	93,11	99,99
Provinciale weg	106,56	99,75	89,02	112,75	77,99	86,72	92,17	99,08
Provinciale weg	106,56	99,75	89,02	112,75	77,99	86,72	92,17	99,08
Provinciale weg	106,47	99,66	88,93	112,67	78,38	87,04	92,49	99,48
Provinciale weg	106,35	99,54	88,82	112,56	77,75	86,38	91,86	98,83
Vurehout	91,41	86,23	77,47	101,16	79,30	82,82	86,95	92,23
Vurehout	88,43	83,26	75,86	98,43	76,57	80,23	85,47	89,30
Teakhout	85,16	79,97	71,02	94,89	73,08	76,58	80,71	86,00

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Aubade	97,05	90,13	84,93	76,14	99,88	73,85	77,50	82,74
Aubade	97,05	90,13	84,93	76,14	99,88	73,85	77,50	82,74
Grenenhout	96,84	89,94	84,75	76,27	99,74	74,36	78,01	83,25
Grenenhout	96,50	89,60	84,40	75,92	99,40	74,02	77,67	82,90
Houtveldweg	106,07	102,58	95,82	85,56	108,68	74,50	81,57	87,90
Houtveldweg	103,05	99,58	92,82	82,65	105,68	72,99	79,99	86,19
Houtveldweg	103,76	100,27	93,51	83,23	106,37	71,32	78,47	84,97
Houtveldweg	103,05	99,58	92,82	82,65	105,68	72,99	79,99	86,19
Houtveldweg	102,56	99,08	92,32	82,12	105,18	71,86	78,88	85,10
Houtveldweg	103,52	100,03	93,27	82,95	106,12	70,96	78,08	84,51
Houtveldweg	103,76	100,27	93,51	83,23	106,37	71,32	78,47	84,97
Musical	98,91	92,00	86,80	78,17	101,77	75,98	79,70	85,34
Musical	98,91	92,00	86,80	78,17	101,77	75,98	79,70	85,34
Musical	98,91	92,00	86,80	78,17	101,77	75,98	79,70	85,34
Musical	98,91	92,00	86,80	78,17	101,77	75,98	79,70	85,34
Provinciale weg	106,41	102,71	95,90	85,06	108,86	73,09	81,75	87,41
Provinciale weg	105,89	102,19	95,39	84,58	108,36	74,05	82,69	88,26
Provinciale weg	105,89	102,19	95,39	84,58	108,36	74,05	82,69	88,26
Provinciale weg	107,34	103,64	96,84	86,02	109,79	75,99	84,73	90,37
Provinciale weg	106,41	102,71	95,90	85,06	108,86	73,09	81,75	87,41
Provinciale weg	106,41	102,71	95,90	85,06	108,86	73,09	81,75	87,41
Provinciale weg	106,80	103,10	96,29	85,44	109,25	73,25	81,79	87,46
Provinciale weg	106,03	102,32	95,51	84,69	108,49	74,50	82,99	88,56
Vurehout	95,88	88,95	83,75	74,82	98,67	73,02	76,45	79,79
Vurehout	92,93	86,04	80,85	72,51	95,86	70,29	74,23	81,00
Teakhout	89,65	82,72	77,52	68,57	92,44	66,81	70,23	73,54

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Df model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250
Aubade	86,58	90,21	83,32	78,12	69,77	93,14	--	--	--
Aubade	86,58	90,21	83,32	78,12	69,77	93,14	--	--	--
Grenenhout	87,09	90,72	83,83	78,63	70,28	93,65	--	--	--
Grenenhout	86,74	90,37	83,48	78,29	69,93	93,30	--	--	--
Houtveldweg	93,43	99,77	96,33	89,59	79,87	102,50	--	--	--
Houtveldweg	91,98	98,41	94,96	88,21	78,36	101,11	--	--	--
Houtveldweg	90,19	96,36	92,95	86,22	76,70	99,14	--	--	--
Houtveldweg	91,98	98,41	94,96	88,21	78,36	101,11	--	--	--
Houtveldweg	90,85	97,27	93,82	87,07	77,24	99,97	--	--	--
Houtveldweg	89,85	96,11	92,68	85,95	76,34	98,86	--	--	--
Houtveldweg	90,19	96,36	92,95	86,22	76,70	99,14	--	--	--
Musical	88,61	92,24	85,36	80,17	72,09	95,24	--	--	--
Musical	88,61	92,24	85,36	80,17	72,09	95,24	--	--	--
Musical	88,61	92,24	85,36	80,17	72,09	95,24	--	--	--
Musical	88,61	92,24	85,36	80,17	72,09	95,24	--	--	--
Provinciale weg	94,09	100,51	96,81	90,00	79,43	103,10	--	--	--
Provinciale weg	95,10	101,88	98,17	91,36	80,66	104,41	--	--	--
Provinciale weg	95,10	101,88	98,17	91,36	80,66	104,41	--	--	--
Provinciale weg	96,94	103,61	99,92	93,14	82,55	106,17	--	--	--
Provinciale weg	94,09	100,51	96,81	90,00	79,43	103,10	--	--	--
Provinciale weg	94,09	100,51	96,81	90,00	79,43	103,10	--	--	--
Provinciale weg	94,26	100,53	96,81	90,00	79,44	103,13	--	--	--
Provinciale weg	95,55	102,28	98,55	91,74	81,02	104,80	--	--	--
Vurehout	86,06	89,71	82,76	77,57	68,29	92,43	--	--	--
Vurehout	82,58	86,17	79,38	74,20	67,00	89,43	--	--	--
Teakhout	79,83	83,50	76,53	71,33	62,01	86,21	--	--	--

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Invoergegevens
Verkeersgegevens

Model: Def model WVL 15-02-2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k	LE P4 Totaal
Aubade	--	--	--	--	--	--
Aubade	--	--	--	--	--	--
Grenenhout	--	--	--	--	--	--
Grenenhout	--	--	--	--	--	--
Houtveldweg	--	--	--	--	--	--
Houtveldweg	--	--	--	--	--	--
Houtveldweg	--	--	--	--	--	--
Houtveldweg	--	--	--	--	--	--
Houtveldweg	--	--	--	--	--	--
Houtveldweg	--	--	--	--	--	--
Musical	--	--	--	--	--	--
Musical	--	--	--	--	--	--
Musical	--	--	--	--	--	--
Musical	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Provinciale weg	--	--	--	--	--	--
Vurehout	--	--	--	--	--	--
Vurehout	--	--	--	--	--	--
Teakhout	--	--	--	--	--	--

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	9
001_B	Blok 1	5,00	8
001_C	Blok 1	8,50	5
001_D	Blok 1	12,00	5
001_E	Blok 1	15,50	5
001_F	Blok 1	19,00	6
001A_A	Blok 1	22,50	7
001A_B	Blok 1	26,00	8
001A_C	Blok 1	29,50	9
001A_D	Blok 1	33,00	7
001A_E	Blok 1	36,50	-3
001A_F	Blok 1	40,00	--
002_A	Blok 1	1,50	5
002_B	Blok 1	5,00	5
002_C	Blok 1	8,50	--
002_D	Blok 1	12,00	--
002_E	Blok 1	15,50	--
002_F	Blok 1	19,00	--
002A_A	Blok 1	22,50	--
002A_B	Blok 1	26,00	--
002A_C	Blok 1	29,50	--
002A_D	Blok 1	33,00	--
002A_E	Blok 1	36,50	--
002A_F	Blok 1	40,00	--
003_A	Blok 1	1,50	7
003_B	Blok 1	5,00	5
003_C	Blok 1	8,50	1
003_D	Blok 1	12,00	1
003_E	Blok 1	15,50	1
003_F	Blok 1	19,00	1
003A_A	Blok 1	22,50	1
003A_B	Blok 1	26,00	2
003A_C	Blok 1	29,50	2
003A_D	Blok 1	33,00	1
003A_E	Blok 1	36,50	-3
003A_F	Blok 1	40,00	--
004_A	Blok 1	1,50	7
004_B	Blok 1	5,00	8
004_C	Blok 1	8,50	--
004_D	Blok 1	12,00	--
004_E	Blok 1	15,50	--
004_F	Blok 1	19,00	--
004A_A	Blok 1	22,50	--
004A_B	Blok 1	26,00	--
004A_C	Blok 1	29,50	--
004A_D	Blok 1	33,00	--
004A_E	Blok 1	36,50	--
004A_F	Blok 1	40,00	--
005_A	Blok 1	1,50	9
005_B	Blok 1	5,00	9
005_C	Blok 1	8,50	4
005_D	Blok 1	12,00	4
005_E	Blok 1	15,50	4
005_F	Blok 1	19,00	5
005A_A	Blok 1	22,50	5
005A_B	Blok 1	26,00	6
005A_C	Blok 1	29,50	6
005A_D	Blok 1	33,00	7
005A_E	Blok 1	36,50	8
005A_F	Blok 1	40,00	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	8
006_B	Blok 1	5,00	8
006_C	Blok 1	8,50	--
006_D	Blok 1	12,00	--
006_E	Blok 1	15,50	--
006_F	Blok 1	19,00	--
006A_A	Blok 1	22,50	--
006A_B	Blok 1	26,00	--
006A_C	Blok 1	29,50	--
006A_D	Blok 1	33,00	--
006A_E	Blok 1	36,50	--
006A_F	Blok 1	40,00	--
007_A	Blok 1	1,50	10
007_B	Blok 1	5,00	11
007_C	Blok 1	8,50	8
007_D	Blok 1	12,00	9
007_E	Blok 1	15,50	11
007_F	Blok 1	19,00	13
007A_A	Blok 1	22,50	14
007A_B	Blok 1	26,00	15
008_A	Blok 1	1,50	11
008_B	Blok 1	5,00	11
008_C	Blok 1	8,50	8
008_D	Blok 1	12,00	9
008_E	Blok 1	15,50	11
008_F	Blok 1	19,00	13
008A_A	Blok 1	22,50	14
008A_B	Blok 1	26,00	16
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	23
008B_C	Blok 1	40,00	27
008B_D	Blok 1	43,50	28
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	24
008C_C	Blok 1	40,00	28
008C_D	Blok 1	43,50	29
009_A	Blok 1	1,50	10
009_B	Blok 1	5,00	10
009_C	Blok 1	8,50	6
009_D	Blok 1	12,00	6
009_E	Blok 1	15,50	6
009_F	Blok 1	19,00	7
009A_A	Blok 1	22,50	8
009A_B	Blok 1	26,00	10
010_A	Blok 1	1,50	8
010_B	Blok 1	5,00	9
010_C	Blok 1	8,50	-1
010_D	Blok 1	12,00	--
010_E	Blok 1	15,50	--
010_F	Blok 1	19,00	--
010A_A	Blok 1	22,50	--
010A_B	Blok 1	26,00	--
011_A	Blok 1	1,50	11
011_B	Blok 1	5,00	11
011_C	Blok 1	8,50	9
011_D	Blok 1	12,00	10
011_E	Blok 1	15,50	12
011_F	Blok 1	19,00	14
011A_A	Blok 1	22,50	16
011A_B	Blok 1	26,00	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	11
012_B	Blok 1	5,00	11
012_C	Blok 1	8,50	11
012_D	Blok 1	12,00	12
012_E	Blok 1	15,50	14
012_F	Blok 1	19,00	16
012A_A	Blok 1	22,50	18
012A_B	Blok 1	26,00	20
013_A	Blok 1	1,50	11
013_B	Blok 1	5,00	11
013_C	Blok 1	8,50	11
013_D	Blok 1	12,00	13
013_E	Blok 1	15,50	14
013_F	Blok 1	19,00	16
013A_A	Blok 1	22,50	19
013A_B	Blok 1	26,00	20
014_A	Blok 1	1,50	12
014_B	Blok 1	5,00	12
014_C	Blok 1	8,50	11
014_D	Blok 1	12,00	12
014_E	Blok 1	15,50	14
014_F	Blok 1	19,00	16
014A_A	Blok 1	22,50	19
014A_B	Blok 1	26,00	21
015_A	Blok 1	1,50	9
015_B	Blok 1	5,00	8
015_C	Blok 1	8,50	6
015_D	Blok 1	12,00	6
015_E	Blok 1	15,50	7
015_F	Blok 1	19,00	8
015A_A	Blok 1	22,50	9
015A_B	Blok 1	26,00	10
016_A	Blok 1	1,50	9
016_B	Blok 1	5,00	8
016_C	Blok 1	8,50	5
016_D	Blok 1	12,00	6
016_E	Blok 1	15,50	7
016_F	Blok 1	19,00	7
016A_A	Blok 1	22,50	8
016A_B	Blok 1	26,00	9
016A_C	Blok 1	29,50	9
016A_D	Blok 1	33,00	6
016A_E	Blok 1	36,50	1
016A_F	Blok 1	40,00	--
017_A	Blok 1	1,50	11
017_B	Blok 1	5,00	9
017_C	Blok 1	8,50	7
017_D	Blok 1	12,00	8
017_E	Blok 1	15,50	8
017_F	Blok 1	19,00	9
017A_A	Blok 1	22,50	10
017A_B	Blok 1	26,00	11
017A_C	Blok 1	29,50	13
017A_D	Blok 1	33,00	15
017A_E	Blok 1	36,50	20
017A_F	Blok 1	40,00	22
018_A	Blok 2	1,50	8
018_B	Blok 2	5,00	7
018_C	Blok 2	8,50	4
018_D	Blok 2	12,00	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	5
018a_F	Blok 2	19,00	10
019_A	Blok 2	1,50	10
019_B	Blok 2	5,00	10
019_C	Blok 2	8,50	1
019_D	Blok 2	12,00	--
019_E	Blok 2	15,50	--
020_A	Blok 2	1,50	11
020_B	Blok 2	5,00	11
020_C	Blok 2	8,50	11
020_D	Blok 2	12,00	13
020_E	Blok 2	15,50	15
020a_F	Blok 2	19,00	18
021_A	Blok 2	1,50	23
021_B	Blok 2	5,00	22
021_C	Blok 2	8,50	23
021_D	Blok 2	12,00	23
021_E	Blok 2	15,50	25
021a_F	Blok 2	19,00	23
022_A	Blok 2	1,50	27
022_B	Blok 2	5,00	27
022_C	Blok 2	8,50	28
022_D	Blok 2	12,00	28
022_E	Blok 2	15,50	29
022_F	Blok 2	19,00	29
023_A	Blok 2	1,50	24
023_B	Blok 2	5,00	23
023_C	Blok 2	8,50	25
023_D	Blok 2	12,00	26
023_E	Blok 2	15,50	26
023_F	Blok 2	19,00	28
024_A	Blok 2	1,50	21
024_B	Blok 2	5,00	21
024_C	Blok 2	8,50	22
024_D	Blok 2	12,00	24
024_E	Blok 2	15,50	26
024_F	Blok 2	19,00	28
025_A	Blok 2	1,50	15
025_B	Blok 2	5,00	15
025_C	Blok 2	8,50	15
025_D	Blok 2	12,00	16
025_E	Blok 2	15,50	17
025_F	Blok 2	19,00	19
026_A	Blok 2	1,50	13
026_B	Blok 2	5,00	13
026_C	Blok 2	8,50	13
026_D	Blok 2	12,00	14
026_E	Blok 2	15,50	15
026_F	Blok 2	19,00	17
027_A	Blok 2	1,50	14
027_B	Blok 2	5,00	14
027_C	Blok 2	8,50	14
027_D	Blok 2	12,00	15
027_E	Blok 2	15,50	17
027_F	Blok 2	19,00	20
028_A	Blok 2	1,50	12
028_B	Blok 2	5,00	11
028_C	Blok 2	8,50	10
028_D	Blok 2	12,00	11
028_E	Blok 2	15,50	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	15
029_B	Blok 3	5,00	16
029_C	Blok 3	8,50	16
029_D	Blok 3	12,00	18
029_E	Blok 3	15,50	21
029_F	Blok 3	19,00	25
029a_F	Blok 3	22,50	28
030_A	Blok 3	1,50	7
030_B	Blok 3	5,00	6
030_C	Blok 3	8,50	5
030_D	Blok 3	12,00	5
030_E	Blok 3	15,50	6
030_F	Blok 3	19,00	8
030a_F	Blok 3	22,50	24
031_A	Blok 3	1,50	7
031_B	Blok 3	5,00	6
031_C	Blok 3	8,50	5
031_D	Blok 3	12,00	5
031_E	Blok 3	15,50	7
031a_F	Blok 3	22,50	21
032_A	Blok 3	1,50	17
032_B	Blok 3	5,00	18
032_C	Blok 3	8,50	-5
032_D	Blok 3	12,00	--
032_E	Blok 3	15,50	--
032_F	Blok 3	19,00	--
033_A	Blok 3	1,50	18
033_B	Blok 3	5,00	18
033_C	Blok 3	8,50	7
033_D	Blok 3	12,00	6
033_E	Blok 3	15,50	7
033_F	Blok 3	19,00	11
034_A	Blok 3	1,50	18
034_B	Blok 3	5,00	18
034_C	Blok 3	8,50	2
034_D	Blok 3	12,00	--
034_E	Blok 3	15,50	--
034_F	Blok 3	19,00	--
035_A	Blok 3	1,50	25
035_B	Blok 3	5,00	24
035_C	Blok 3	8,50	24
035_D	Blok 3	12,00	25
035_E	Blok 3	15,50	26
035_F	Blok 3	19,00	27
036_A	Blok 3	1,50	26
036_B	Blok 3	5,00	25
036_C	Blok 3	8,50	26
036_D	Blok 3	12,00	27
036_E	Blok 3	15,50	28
036_F	Blok 3	19,00	29
037_A	Blok 3	1,50	27
037_B	Blok 3	5,00	27
037_C	Blok 3	8,50	27
037_D	Blok 3	12,00	28
037_E	Blok 3	15,50	29
037_F	Blok 3	19,00	30
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	22
038_C	Blok 1	40,00	26
038_D	Blok 1	43,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	22
039_C	Blok 1	40,00	26
039_D	Blok 1	43,50	26

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	14
001_B	Blok 1	5,00	13
001_C	Blok 1	8,50	10
001_D	Blok 1	12,00	10
001_E	Blok 1	15,50	10
001_F	Blok 1	19,00	11
001A_A	Blok 1	22,50	12
001A_B	Blok 1	26,00	13
001A_C	Blok 1	29,50	14
001A_D	Blok 1	33,00	12
001A_E	Blok 1	36,50	3
001A_F	Blok 1	40,00	--
002_A	Blok 1	1,50	10
002_B	Blok 1	5,00	10
002_C	Blok 1	8,50	--
002_D	Blok 1	12,00	--
002_E	Blok 1	15,50	--
002_F	Blok 1	19,00	--
002A_A	Blok 1	22,50	--
002A_B	Blok 1	26,00	--
002A_C	Blok 1	29,50	--
002A_D	Blok 1	33,00	--
002A_E	Blok 1	36,50	--
002A_F	Blok 1	40,00	--
003_A	Blok 1	1,50	12
003_B	Blok 1	5,00	10
003_C	Blok 1	8,50	6
003_D	Blok 1	12,00	6
003_E	Blok 1	15,50	6
003_F	Blok 1	19,00	6
003A_A	Blok 1	22,50	6
003A_B	Blok 1	26,00	7
003A_C	Blok 1	29,50	7
003A_D	Blok 1	33,00	6
003A_E	Blok 1	36,50	2
003A_F	Blok 1	40,00	--
004_A	Blok 1	1,50	12
004_B	Blok 1	5,00	13
004_C	Blok 1	8,50	--
004_D	Blok 1	12,00	--
004_E	Blok 1	15,50	--
004_F	Blok 1	19,00	--
004A_A	Blok 1	22,50	--
004A_B	Blok 1	26,00	--
004A_C	Blok 1	29,50	--
004A_D	Blok 1	33,00	--
004A_E	Blok 1	36,50	--
004A_F	Blok 1	40,00	--
005_A	Blok 1	1,50	14
005_B	Blok 1	5,00	14
005_C	Blok 1	8,50	9
005_D	Blok 1	12,00	9
005_E	Blok 1	15,50	9
005_F	Blok 1	19,00	10
005A_A	Blok 1	22,50	10
005A_B	Blok 1	26,00	11
005A_C	Blok 1	29,50	11
005A_D	Blok 1	33,00	12
005A_E	Blok 1	36,50	13
005A_F	Blok 1	40,00	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	13
006_B	Blok 1	5,00	13
006_C	Blok 1	8,50	--
006_D	Blok 1	12,00	--
006_E	Blok 1	15,50	--
006_F	Blok 1	19,00	--
006A_A	Blok 1	22,50	--
006A_B	Blok 1	26,00	--
006A_C	Blok 1	29,50	--
006A_D	Blok 1	33,00	--
006A_E	Blok 1	36,50	--
006A_F	Blok 1	40,00	--
007_A	Blok 1	1,50	15
007_B	Blok 1	5,00	16
007_C	Blok 1	8,50	13
007_D	Blok 1	12,00	14
007_E	Blok 1	15,50	16
007_F	Blok 1	19,00	18
007A_A	Blok 1	22,50	19
007A_B	Blok 1	26,00	20
008_A	Blok 1	1,50	16
008_B	Blok 1	5,00	16
008_C	Blok 1	8,50	13
008_D	Blok 1	12,00	14
008_E	Blok 1	15,50	16
008_F	Blok 1	19,00	18
008A_A	Blok 1	22,50	19
008A_B	Blok 1	26,00	21
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	28
008B_C	Blok 1	40,00	32
008B_D	Blok 1	43,50	33
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	29
008C_C	Blok 1	40,00	33
008C_D	Blok 1	43,50	34
009_A	Blok 1	1,50	15
009_B	Blok 1	5,00	15
009_C	Blok 1	8,50	11
009_D	Blok 1	12,00	11
009_E	Blok 1	15,50	11
009_F	Blok 1	19,00	12
009A_A	Blok 1	22,50	13
009A_B	Blok 1	26,00	15
010_A	Blok 1	1,50	13
010_B	Blok 1	5,00	14
010_C	Blok 1	8,50	4
010_D	Blok 1	12,00	--
010_E	Blok 1	15,50	--
010_F	Blok 1	19,00	--
010A_A	Blok 1	22,50	--
010A_B	Blok 1	26,00	--
011_A	Blok 1	1,50	16
011_B	Blok 1	5,00	16
011_C	Blok 1	8,50	14
011_D	Blok 1	12,00	15
011_E	Blok 1	15,50	17
011_F	Blok 1	19,00	19
011A_A	Blok 1	22,50	21
011A_B	Blok 1	26,00	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	16
012_B	Blok 1	5,00	16
012_C	Blok 1	8,50	16
012_D	Blok 1	12,00	17
012_E	Blok 1	15,50	19
012_F	Blok 1	19,00	21
012A_A	Blok 1	22,50	23
012A_B	Blok 1	26,00	25
013_A	Blok 1	1,50	16
013_B	Blok 1	5,00	16
013_C	Blok 1	8,50	16
013_D	Blok 1	12,00	18
013_E	Blok 1	15,50	19
013_F	Blok 1	19,00	21
013A_A	Blok 1	22,50	24
013A_B	Blok 1	26,00	25
014_A	Blok 1	1,50	17
014_B	Blok 1	5,00	17
014_C	Blok 1	8,50	16
014_D	Blok 1	12,00	17
014_E	Blok 1	15,50	19
014_F	Blok 1	19,00	21
014A_A	Blok 1	22,50	24
014A_B	Blok 1	26,00	26
015_A	Blok 1	1,50	14
015_B	Blok 1	5,00	13
015_C	Blok 1	8,50	11
015_D	Blok 1	12,00	11
015_E	Blok 1	15,50	12
015_F	Blok 1	19,00	13
015A_A	Blok 1	22,50	14
015A_B	Blok 1	26,00	15
016_A	Blok 1	1,50	14
016_B	Blok 1	5,00	13
016_C	Blok 1	8,50	10
016_D	Blok 1	12,00	11
016_E	Blok 1	15,50	12
016_F	Blok 1	19,00	12
016A_A	Blok 1	22,50	13
016A_B	Blok 1	26,00	14
016A_C	Blok 1	29,50	14
016A_D	Blok 1	33,00	11
016A_E	Blok 1	36,50	6
016A_F	Blok 1	40,00	--
017_A	Blok 1	1,50	16
017_B	Blok 1	5,00	14
017_C	Blok 1	8,50	12
017_D	Blok 1	12,00	13
017_E	Blok 1	15,50	13
017_F	Blok 1	19,00	14
017A_A	Blok 1	22,50	15
017A_B	Blok 1	26,00	16
017A_C	Blok 1	29,50	18
017A_D	Blok 1	33,00	20
017A_E	Blok 1	36,50	25
017A_F	Blok 1	40,00	27
018_A	Blok 2	1,50	13
018_B	Blok 2	5,00	12
018_C	Blok 2	8,50	9
018_D	Blok 2	12,00	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	10
018a_F	Blok 2	19,00	15
019_A	Blok 2	1,50	15
019_B	Blok 2	5,00	15
019_C	Blok 2	8,50	6
019_D	Blok 2	12,00	--
019_E	Blok 2	15,50	--
020_A	Blok 2	1,50	16
020_B	Blok 2	5,00	16
020_C	Blok 2	8,50	16
020_D	Blok 2	12,00	18
020_E	Blok 2	15,50	20
020a_F	Blok 2	19,00	23
021_A	Blok 2	1,50	28
021_B	Blok 2	5,00	27
021_C	Blok 2	8,50	28
021_D	Blok 2	12,00	28
021_E	Blok 2	15,50	30
021a_F	Blok 2	19,00	28
022_A	Blok 2	1,50	32
022_B	Blok 2	5,00	32
022_C	Blok 2	8,50	33
022_D	Blok 2	12,00	33
022_E	Blok 2	15,50	34
022_F	Blok 2	19,00	34
023_A	Blok 2	1,50	29
023_B	Blok 2	5,00	28
023_C	Blok 2	8,50	30
023_D	Blok 2	12,00	31
023_E	Blok 2	15,50	31
023_F	Blok 2	19,00	33
024_A	Blok 2	1,50	26
024_B	Blok 2	5,00	26
024_C	Blok 2	8,50	27
024_D	Blok 2	12,00	29
024_E	Blok 2	15,50	31
024_F	Blok 2	19,00	33
025_A	Blok 2	1,50	20
025_B	Blok 2	5,00	20
025_C	Blok 2	8,50	20
025_D	Blok 2	12,00	21
025_E	Blok 2	15,50	22
025_F	Blok 2	19,00	24
026_A	Blok 2	1,50	18
026_B	Blok 2	5,00	18
026_C	Blok 2	8,50	18
026_D	Blok 2	12,00	19
026_E	Blok 2	15,50	20
026_F	Blok 2	19,00	22
027_A	Blok 2	1,50	19
027_B	Blok 2	5,00	19
027_C	Blok 2	8,50	19
027_D	Blok 2	12,00	20
027_E	Blok 2	15,50	22
027_F	Blok 2	19,00	25
028_A	Blok 2	1,50	17
028_B	Blok 2	5,00	16
028_C	Blok 2	8,50	15
028_D	Blok 2	12,00	16
028_E	Blok 2	15,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Aubade excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	20
029_B	Blok 3	5,00	21
029_C	Blok 3	8,50	21
029_D	Blok 3	12,00	23
029_E	Blok 3	15,50	26
029_F	Blok 3	19,00	30
029a_F	Blok 3	22,50	33
030_A	Blok 3	1,50	12
030_B	Blok 3	5,00	11
030_C	Blok 3	8,50	10
030_D	Blok 3	12,00	10
030_E	Blok 3	15,50	11
030_F	Blok 3	19,00	13
030a_F	Blok 3	22,50	29
031_A	Blok 3	1,50	12
031_B	Blok 3	5,00	11
031_C	Blok 3	8,50	10
031_D	Blok 3	12,00	10
031_E	Blok 3	15,50	12
031a_F	Blok 3	22,50	26
032_A	Blok 3	1,50	22
032_B	Blok 3	5,00	23
032_C	Blok 3	8,50	0
032_D	Blok 3	12,00	--
032_E	Blok 3	15,50	--
032_F	Blok 3	19,00	--
033_A	Blok 3	1,50	23
033_B	Blok 3	5,00	23
033_C	Blok 3	8,50	12
033_D	Blok 3	12,00	11
033_E	Blok 3	15,50	12
033_F	Blok 3	19,00	16
034_A	Blok 3	1,50	23
034_B	Blok 3	5,00	23
034_C	Blok 3	8,50	7
034_D	Blok 3	12,00	--
034_E	Blok 3	15,50	--
034_F	Blok 3	19,00	--
035_A	Blok 3	1,50	30
035_B	Blok 3	5,00	29
035_C	Blok 3	8,50	29
035_D	Blok 3	12,00	30
035_E	Blok 3	15,50	31
035_F	Blok 3	19,00	32
036_A	Blok 3	1,50	31
036_B	Blok 3	5,00	30
036_C	Blok 3	8,50	31
036_D	Blok 3	12,00	32
036_E	Blok 3	15,50	33
036_F	Blok 3	19,00	34
037_A	Blok 3	1,50	32
037_B	Blok 3	5,00	32
037_C	Blok 3	8,50	32
037_D	Blok 3	12,00	33
037_E	Blok 3	15,50	34
037_F	Blok 3	19,00	35
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	27
038_C	Blok 1	40,00	31
038_D	Blok 1	43,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aubade
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	27
039_C	Blok 1	40,00	31
039_D	Blok 1	43,50	31

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	37
001_B	Blok 1	5,00	37
001_C	Blok 1	8,50	37
001_D	Blok 1	12,00	36
001_E	Blok 1	15,50	35
001_F	Blok 1	19,00	35
001A_A	Blok 1	22,50	35
001A_B	Blok 1	26,00	35
001A_C	Blok 1	29,50	35
001A_D	Blok 1	33,00	35
001A_E	Blok 1	36,50	34
001A_F	Blok 1	40,00	34
002_A	Blok 1	1,50	20
002_B	Blok 1	5,00	20
002_C	Blok 1	8,50	20
002_D	Blok 1	12,00	--
002_E	Blok 1	15,50	--
002_F	Blok 1	19,00	--
002A_A	Blok 1	22,50	--
002A_B	Blok 1	26,00	--
002A_C	Blok 1	29,50	--
002A_D	Blok 1	33,00	--
002A_E	Blok 1	36,50	--
002A_F	Blok 1	40,00	--
003_A	Blok 1	1,50	23
003_B	Blok 1	5,00	23
003_C	Blok 1	8,50	25
003_D	Blok 1	12,00	19
003_E	Blok 1	15,50	22
003_F	Blok 1	19,00	24
003A_A	Blok 1	22,50	26
003A_B	Blok 1	26,00	26
003A_C	Blok 1	29,50	27
003A_D	Blok 1	33,00	28
003A_E	Blok 1	36,50	28
003A_F	Blok 1	40,00	28
004_A	Blok 1	1,50	17
004_B	Blok 1	5,00	17
004_C	Blok 1	8,50	15
004_D	Blok 1	12,00	--
004_E	Blok 1	15,50	--
004_F	Blok 1	19,00	--
004A_A	Blok 1	22,50	--
004A_B	Blok 1	26,00	--
004A_C	Blok 1	29,50	--
004A_D	Blok 1	33,00	--
004A_E	Blok 1	36,50	--
004A_F	Blok 1	40,00	--
005_A	Blok 1	1,50	15
005_B	Blok 1	5,00	17
005_C	Blok 1	8,50	14
005_D	Blok 1	12,00	14
005_E	Blok 1	15,50	15
005_F	Blok 1	19,00	14
005A_A	Blok 1	22,50	14
005A_B	Blok 1	26,00	14
005A_C	Blok 1	29,50	14
005A_D	Blok 1	33,00	15
005A_E	Blok 1	36,50	15
005A_F	Blok 1	40,00	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	14
006_B	Blok 1	5,00	16
006_C	Blok 1	8,50	-7
006_D	Blok 1	12,00	--
006_E	Blok 1	15,50	--
006_F	Blok 1	19,00	--
006A_A	Blok 1	22,50	--
006A_B	Blok 1	26,00	--
006A_C	Blok 1	29,50	--
006A_D	Blok 1	33,00	--
006A_E	Blok 1	36,50	--
006A_F	Blok 1	40,00	--
007_A	Blok 1	1,50	22
007_B	Blok 1	5,00	27
007_C	Blok 1	8,50	29
007_D	Blok 1	12,00	33
007_E	Blok 1	15,50	34
007_F	Blok 1	19,00	34
007A_A	Blok 1	22,50	34
007A_B	Blok 1	26,00	34
008_A	Blok 1	1,50	28
008_B	Blok 1	5,00	32
008_C	Blok 1	8,50	36
008_D	Blok 1	12,00	38
008_E	Blok 1	15,50	37
008_F	Blok 1	19,00	37
008A_A	Blok 1	22,50	37
008A_B	Blok 1	26,00	37
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	26
008B_C	Blok 1	40,00	31
008B_D	Blok 1	43,50	32
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	25
008C_C	Blok 1	40,00	30
008C_D	Blok 1	43,50	31
009_A	Blok 1	1,50	18
009_B	Blok 1	5,00	20
009_C	Blok 1	8,50	20
009_D	Blok 1	12,00	20
009_E	Blok 1	15,50	20
009_F	Blok 1	19,00	20
009A_A	Blok 1	22,50	21
009A_B	Blok 1	26,00	21
010_A	Blok 1	1,50	13
010_B	Blok 1	5,00	14
010_C	Blok 1	8,50	15
010_D	Blok 1	12,00	-11
010_E	Blok 1	15,50	-11
010_F	Blok 1	19,00	-10
010A_A	Blok 1	22,50	-9
010A_B	Blok 1	26,00	-6
011_A	Blok 1	1,50	35
011_B	Blok 1	5,00	44
011_C	Blok 1	8,50	44
011_D	Blok 1	12,00	43
011_E	Blok 1	15,50	43
011_F	Blok 1	19,00	43
011A_A	Blok 1	22,50	42
011A_B	Blok 1	26,00	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	42
012_B	Blok 1	5,00	48
012_C	Blok 1	8,50	48
012_D	Blok 1	12,00	48
012_E	Blok 1	15,50	48
012_F	Blok 1	19,00	47
012A_A	Blok 1	22,50	47
012A_B	Blok 1	26,00	46
013_A	Blok 1	1,50	42
013_B	Blok 1	5,00	48
013_C	Blok 1	8,50	48
013_D	Blok 1	12,00	48
013_E	Blok 1	15,50	47
013_F	Blok 1	19,00	47
013A_A	Blok 1	22,50	46
013A_B	Blok 1	26,00	45
014_A	Blok 1	1,50	48
014_B	Blok 1	5,00	50
014_C	Blok 1	8,50	50
014_D	Blok 1	12,00	49
014_E	Blok 1	15,50	49
014_F	Blok 1	19,00	48
014A_A	Blok 1	22,50	47
014A_B	Blok 1	26,00	47
015_A	Blok 1	1,50	42
015_B	Blok 1	5,00	43
015_C	Blok 1	8,50	42
015_D	Blok 1	12,00	41
015_E	Blok 1	15,50	40
015_F	Blok 1	19,00	40
015A_A	Blok 1	22,50	39
015A_B	Blok 1	26,00	39
016_A	Blok 1	1,50	40
016_B	Blok 1	5,00	41
016_C	Blok 1	8,50	41
016_D	Blok 1	12,00	39
016_E	Blok 1	15,50	39
016_F	Blok 1	19,00	38
016A_A	Blok 1	22,50	38
016A_B	Blok 1	26,00	38
016A_C	Blok 1	29,50	38
016A_D	Blok 1	33,00	38
016A_E	Blok 1	36,50	37
016A_F	Blok 1	40,00	37
017_A	Blok 1	1,50	40
017_B	Blok 1	5,00	41
017_C	Blok 1	8,50	41
017_D	Blok 1	12,00	40
017_E	Blok 1	15,50	39
017_F	Blok 1	19,00	39
017A_A	Blok 1	22,50	39
017A_B	Blok 1	26,00	39
017A_C	Blok 1	29,50	38
017A_D	Blok 1	33,00	38
017A_E	Blok 1	36,50	38
017A_F	Blok 1	40,00	37
018_A	Blok 2	1,50	41
018_B	Blok 2	5,00	46
018_C	Blok 2	8,50	46
018_D	Blok 2	12,00	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	45
018a_F	Blok 2	19,00	31
019_A	Blok 2	1,50	13
019_B	Blok 2	5,00	14
019_C	Blok 2	8,50	14
019_D	Blok 2	12,00	-1
019_E	Blok 2	15,50	-7
020_A	Blok 2	1,50	9
020_B	Blok 2	5,00	10
020_C	Blok 2	8,50	10
020_D	Blok 2	12,00	10
020_E	Blok 2	15,50	9
020a_F	Blok 2	19,00	9
021_A	Blok 2	1,50	25
021_B	Blok 2	5,00	32
021_C	Blok 2	8,50	32
021_D	Blok 2	12,00	32
021_E	Blok 2	15,50	32
021a_F	Blok 2	19,00	31
022_A	Blok 2	1,50	43
022_B	Blok 2	5,00	43
022_C	Blok 2	8,50	43
022_D	Blok 2	12,00	42
022_E	Blok 2	15,50	42
022_F	Blok 2	19,00	41
023_A	Blok 2	1,50	52
023_B	Blok 2	5,00	51
023_C	Blok 2	8,50	50
023_D	Blok 2	12,00	49
023_E	Blok 2	15,50	48
023_F	Blok 2	19,00	47
024_A	Blok 2	1,50	52
024_B	Blok 2	5,00	51
024_C	Blok 2	8,50	50
024_D	Blok 2	12,00	48
024_E	Blok 2	15,50	47
024_F	Blok 2	19,00	46
025_A	Blok 2	1,50	55
025_B	Blok 2	5,00	53
025_C	Blok 2	8,50	53
025_D	Blok 2	12,00	52
025_E	Blok 2	15,50	51
025_F	Blok 2	19,00	50
026_A	Blok 2	1,50	53
026_B	Blok 2	5,00	52
026_C	Blok 2	8,50	51
026_D	Blok 2	12,00	51
026_E	Blok 2	15,50	50
026_F	Blok 2	19,00	49
027_A	Blok 2	1,50	53
027_B	Blok 2	5,00	52
027_C	Blok 2	8,50	52
027_D	Blok 2	12,00	51
027_E	Blok 2	15,50	50
027_F	Blok 2	19,00	49
028_A	Blok 2	1,50	54
028_B	Blok 2	5,00	53
028_C	Blok 2	8,50	52
028_D	Blok 2	12,00	51
028_E	Blok 2	15,50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	30
029_B	Blok 3	5,00	34
029_C	Blok 3	8,50	34
029_D	Blok 3	12,00	34
029_E	Blok 3	15,50	34
029_F	Blok 3	19,00	32
029a_F	Blok 3	22,50	35
030_A	Blok 3	1,50	18
030_B	Blok 3	5,00	21
030_C	Blok 3	8,50	23
030_D	Blok 3	12,00	25
030_E	Blok 3	15,50	26
030_F	Blok 3	19,00	26
030a_F	Blok 3	22,50	23
031_A	Blok 3	1,50	20
031_B	Blok 3	5,00	22
031_C	Blok 3	8,50	26
031_D	Blok 3	12,00	27
031_E	Blok 3	15,50	30
031a_F	Blok 3	22,50	30
032_A	Blok 3	1,50	10
032_B	Blok 3	5,00	11
032_C	Blok 3	8,50	13
032_D	Blok 3	12,00	--
032_E	Blok 3	15,50	--
032_F	Blok 3	19,00	--
033_A	Blok 3	1,50	26
033_B	Blok 3	5,00	26
033_C	Blok 3	8,50	27
033_D	Blok 3	12,00	27
033_E	Blok 3	15,50	25
033_F	Blok 3	19,00	9
034_A	Blok 3	1,50	11
034_B	Blok 3	5,00	11
034_C	Blok 3	8,50	13
034_D	Blok 3	12,00	--
034_E	Blok 3	15,50	--
034_F	Blok 3	19,00	--
035_A	Blok 3	1,50	32
035_B	Blok 3	5,00	33
035_C	Blok 3	8,50	33
035_D	Blok 3	12,00	33
035_E	Blok 3	15,50	32
035_F	Blok 3	19,00	30
036_A	Blok 3	1,50	36
036_B	Blok 3	5,00	39
036_C	Blok 3	8,50	39
036_D	Blok 3	12,00	39
036_E	Blok 3	15,50	39
036_F	Blok 3	19,00	38
037_A	Blok 3	1,50	38
037_B	Blok 3	5,00	38
037_C	Blok 3	8,50	38
037_D	Blok 3	12,00	38
037_E	Blok 3	15,50	37
037_F	Blok 3	19,00	36
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	28
038_C	Blok 1	40,00	32
038_D	Blok 1	43,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	31
039_C	Blok 1	40,00	32
039_D	Blok 1	43,50	33

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	42
001_B	Blok 1	5,00	42
001_C	Blok 1	8,50	42
001_D	Blok 1	12,00	41
001_E	Blok 1	15,50	40
001_F	Blok 1	19,00	40
001A_A	Blok 1	22,50	40
001A_B	Blok 1	26,00	40
001A_C	Blok 1	29,50	40
001A_D	Blok 1	33,00	40
001A_E	Blok 1	36,50	39
001A_F	Blok 1	40,00	39
002_A	Blok 1	1,50	25
002_B	Blok 1	5,00	25
002_C	Blok 1	8,50	25
002_D	Blok 1	12,00	--
002_E	Blok 1	15,50	--
002_F	Blok 1	19,00	--
002A_A	Blok 1	22,50	--
002A_B	Blok 1	26,00	--
002A_C	Blok 1	29,50	--
002A_D	Blok 1	33,00	--
002A_E	Blok 1	36,50	--
002A_F	Blok 1	40,00	--
003_A	Blok 1	1,50	28
003_B	Blok 1	5,00	28
003_C	Blok 1	8,50	30
003_D	Blok 1	12,00	24
003_E	Blok 1	15,50	27
003_F	Blok 1	19,00	29
003A_A	Blok 1	22,50	31
003A_B	Blok 1	26,00	31
003A_C	Blok 1	29,50	32
003A_D	Blok 1	33,00	33
003A_E	Blok 1	36,50	33
003A_F	Blok 1	40,00	33
004_A	Blok 1	1,50	22
004_B	Blok 1	5,00	22
004_C	Blok 1	8,50	20
004_D	Blok 1	12,00	--
004_E	Blok 1	15,50	--
004_F	Blok 1	19,00	--
004A_A	Blok 1	22,50	--
004A_B	Blok 1	26,00	--
004A_C	Blok 1	29,50	--
004A_D	Blok 1	33,00	--
004A_E	Blok 1	36,50	--
004A_F	Blok 1	40,00	--
005_A	Blok 1	1,50	20
005_B	Blok 1	5,00	22
005_C	Blok 1	8,50	19
005_D	Blok 1	12,00	19
005_E	Blok 1	15,50	20
005_F	Blok 1	19,00	19
005A_A	Blok 1	22,50	19
005A_B	Blok 1	26,00	19
005A_C	Blok 1	29,50	19
005A_D	Blok 1	33,00	20
005A_E	Blok 1	36,50	20
005A_F	Blok 1	40,00	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	19
006_B	Blok 1	5,00	21
006_C	Blok 1	8,50	-2
006_D	Blok 1	12,00	--
006_E	Blok 1	15,50	--
006_F	Blok 1	19,00	--
006A_A	Blok 1	22,50	--
006A_B	Blok 1	26,00	--
006A_C	Blok 1	29,50	--
006A_D	Blok 1	33,00	--
006A_E	Blok 1	36,50	--
006A_F	Blok 1	40,00	--
007_A	Blok 1	1,50	27
007_B	Blok 1	5,00	32
007_C	Blok 1	8,50	34
007_D	Blok 1	12,00	38
007_E	Blok 1	15,50	39
007_F	Blok 1	19,00	39
007A_A	Blok 1	22,50	39
007A_B	Blok 1	26,00	39
008_A	Blok 1	1,50	33
008_B	Blok 1	5,00	37
008_C	Blok 1	8,50	41
008_D	Blok 1	12,00	43
008_E	Blok 1	15,50	42
008_F	Blok 1	19,00	42
008A_A	Blok 1	22,50	42
008A_B	Blok 1	26,00	42
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	31
008B_C	Blok 1	40,00	36
008B_D	Blok 1	43,50	37
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	30
008C_C	Blok 1	40,00	35
008C_D	Blok 1	43,50	36
009_A	Blok 1	1,50	23
009_B	Blok 1	5,00	25
009_C	Blok 1	8,50	25
009_D	Blok 1	12,00	25
009_E	Blok 1	15,50	25
009_F	Blok 1	19,00	25
009A_A	Blok 1	22,50	26
009A_B	Blok 1	26,00	26
010_A	Blok 1	1,50	18
010_B	Blok 1	5,00	19
010_C	Blok 1	8,50	20
010_D	Blok 1	12,00	-6
010_E	Blok 1	15,50	-6
010_F	Blok 1	19,00	-5
010A_A	Blok 1	22,50	-4
010A_B	Blok 1	26,00	-1
011_A	Blok 1	1,50	40
011_B	Blok 1	5,00	49
011_C	Blok 1	8,50	49
011_D	Blok 1	12,00	48
011_E	Blok 1	15,50	48
011_F	Blok 1	19,00	48
011A_A	Blok 1	22,50	47
011A_B	Blok 1	26,00	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	47
012_B	Blok 1	5,00	53
012_C	Blok 1	8,50	53
012_D	Blok 1	12,00	53
012_E	Blok 1	15,50	53
012_F	Blok 1	19,00	52
012A_A	Blok 1	22,50	52
012A_B	Blok 1	26,00	51
013_A	Blok 1	1,50	47
013_B	Blok 1	5,00	53
013_C	Blok 1	8,50	53
013_D	Blok 1	12,00	53
013_E	Blok 1	15,50	52
013_F	Blok 1	19,00	52
013A_A	Blok 1	22,50	51
013A_B	Blok 1	26,00	50
014_A	Blok 1	1,50	53
014_B	Blok 1	5,00	55
014_C	Blok 1	8,50	55
014_D	Blok 1	12,00	54
014_E	Blok 1	15,50	54
014_F	Blok 1	19,00	53
014A_A	Blok 1	22,50	52
014A_B	Blok 1	26,00	52
015_A	Blok 1	1,50	47
015_B	Blok 1	5,00	48
015_C	Blok 1	8,50	47
015_D	Blok 1	12,00	46
015_E	Blok 1	15,50	45
015_F	Blok 1	19,00	45
015A_A	Blok 1	22,50	44
015A_B	Blok 1	26,00	44
016_A	Blok 1	1,50	45
016_B	Blok 1	5,00	46
016_C	Blok 1	8,50	46
016_D	Blok 1	12,00	44
016_E	Blok 1	15,50	44
016_F	Blok 1	19,00	43
016A_A	Blok 1	22,50	43
016A_B	Blok 1	26,00	43
016A_C	Blok 1	29,50	43
016A_D	Blok 1	33,00	43
016A_E	Blok 1	36,50	42
016A_F	Blok 1	40,00	42
017_A	Blok 1	1,50	45
017_B	Blok 1	5,00	46
017_C	Blok 1	8,50	46
017_D	Blok 1	12,00	45
017_E	Blok 1	15,50	44
017_F	Blok 1	19,00	44
017A_A	Blok 1	22,50	44
017A_B	Blok 1	26,00	44
017A_C	Blok 1	29,50	43
017A_D	Blok 1	33,00	43
017A_E	Blok 1	36,50	43
017A_F	Blok 1	40,00	42
018_A	Blok 2	1,50	46
018_B	Blok 2	5,00	51
018_C	Blok 2	8,50	51
018_D	Blok 2	12,00	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	50
018a_F	Blok 2	19,00	36
019_A	Blok 2	1,50	18
019_B	Blok 2	5,00	19
019_C	Blok 2	8,50	19
019_D	Blok 2	12,00	4
019_E	Blok 2	15,50	-2
020_A	Blok 2	1,50	14
020_B	Blok 2	5,00	15
020_C	Blok 2	8,50	15
020_D	Blok 2	12,00	15
020_E	Blok 2	15,50	14
020a_F	Blok 2	19,00	14
021_A	Blok 2	1,50	30
021_B	Blok 2	5,00	37
021_C	Blok 2	8,50	37
021_D	Blok 2	12,00	37
021_E	Blok 2	15,50	37
021a_F	Blok 2	19,00	36
022_A	Blok 2	1,50	48
022_B	Blok 2	5,00	48
022_C	Blok 2	8,50	48
022_D	Blok 2	12,00	47
022_E	Blok 2	15,50	47
022_F	Blok 2	19,00	46
023_A	Blok 2	1,50	57
023_B	Blok 2	5,00	56
023_C	Blok 2	8,50	55
023_D	Blok 2	12,00	54
023_E	Blok 2	15,50	53
023_F	Blok 2	19,00	52
024_A	Blok 2	1,50	57
024_B	Blok 2	5,00	56
024_C	Blok 2	8,50	55
024_D	Blok 2	12,00	53
024_E	Blok 2	15,50	52
024_F	Blok 2	19,00	51
025_A	Blok 2	1,50	60
025_B	Blok 2	5,00	58
025_C	Blok 2	8,50	58
025_D	Blok 2	12,00	57
025_E	Blok 2	15,50	56
025_F	Blok 2	19,00	55
026_A	Blok 2	1,50	58
026_B	Blok 2	5,00	57
026_C	Blok 2	8,50	56
026_D	Blok 2	12,00	56
026_E	Blok 2	15,50	55
026_F	Blok 2	19,00	54
027_A	Blok 2	1,50	58
027_B	Blok 2	5,00	57
027_C	Blok 2	8,50	57
027_D	Blok 2	12,00	56
027_E	Blok 2	15,50	55
027_F	Blok 2	19,00	54
028_A	Blok 2	1,50	59
028_B	Blok 2	5,00	58
028_C	Blok 2	8,50	57
028_D	Blok 2	12,00	56
028_E	Blok 2	15,50	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Grenenhout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	35
029_B	Blok 3	5,00	39
029_C	Blok 3	8,50	39
029_D	Blok 3	12,00	39
029_E	Blok 3	15,50	39
029_F	Blok 3	19,00	37
029a_F	Blok 3	22,50	40
030_A	Blok 3	1,50	23
030_B	Blok 3	5,00	26
030_C	Blok 3	8,50	28
030_D	Blok 3	12,00	30
030_E	Blok 3	15,50	31
030_F	Blok 3	19,00	31
030a_F	Blok 3	22,50	28
031_A	Blok 3	1,50	25
031_B	Blok 3	5,00	27
031_C	Blok 3	8,50	31
031_D	Blok 3	12,00	32
031_E	Blok 3	15,50	35
031a_F	Blok 3	22,50	35
032_A	Blok 3	1,50	15
032_B	Blok 3	5,00	16
032_C	Blok 3	8,50	18
032_D	Blok 3	12,00	--
032_E	Blok 3	15,50	--
032_F	Blok 3	19,00	--
033_A	Blok 3	1,50	31
033_B	Blok 3	5,00	31
033_C	Blok 3	8,50	32
033_D	Blok 3	12,00	32
033_E	Blok 3	15,50	30
033_F	Blok 3	19,00	14
034_A	Blok 3	1,50	16
034_B	Blok 3	5,00	16
034_C	Blok 3	8,50	18
034_D	Blok 3	12,00	--
034_E	Blok 3	15,50	--
034_F	Blok 3	19,00	--
035_A	Blok 3	1,50	37
035_B	Blok 3	5,00	38
035_C	Blok 3	8,50	38
035_D	Blok 3	12,00	38
035_E	Blok 3	15,50	37
035_F	Blok 3	19,00	35
036_A	Blok 3	1,50	41
036_B	Blok 3	5,00	44
036_C	Blok 3	8,50	44
036_D	Blok 3	12,00	44
036_E	Blok 3	15,50	44
036_F	Blok 3	19,00	43
037_A	Blok 3	1,50	43
037_B	Blok 3	5,00	43
037_C	Blok 3	8,50	43
037_D	Blok 3	12,00	43
037_E	Blok 3	15,50	42
037_F	Blok 3	19,00	41
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	33
038_C	Blok 1	40,00	37
038_D	Blok 1	43,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grenenhout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	36
039_C	Blok 1	40,00	37
039_D	Blok 1	43,50	38

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	38
001_B	Blok 1	5,00	38
001_C	Blok 1	8,50	36
001_D	Blok 1	12,00	38
001_E	Blok 1	15,50	38
001_F	Blok 1	19,00	39
001A_A	Blok 1	22,50	39
001A_B	Blok 1	26,00	39
001A_C	Blok 1	29,50	40
001A_D	Blok 1	33,00	40
001A_E	Blok 1	36,50	40
001A_F	Blok 1	40,00	38
002_A	Blok 1	1,50	38
002_B	Blok 1	5,00	39
002_C	Blok 1	8,50	37
002_D	Blok 1	12,00	38
002_E	Blok 1	15,50	38
002_F	Blok 1	19,00	39
002A_A	Blok 1	22,50	40
002A_B	Blok 1	26,00	41
002A_C	Blok 1	29,50	41
002A_D	Blok 1	33,00	41
002A_E	Blok 1	36,50	42
002A_F	Blok 1	40,00	41
003_A	Blok 1	1,50	38
003_B	Blok 1	5,00	39
003_C	Blok 1	8,50	38
003_D	Blok 1	12,00	39
003_E	Blok 1	15,50	40
003_F	Blok 1	19,00	41
003A_A	Blok 1	22,50	41
003A_B	Blok 1	26,00	42
003A_C	Blok 1	29,50	42
003A_D	Blok 1	33,00	42
003A_E	Blok 1	36,50	42
003A_F	Blok 1	40,00	41
004_A	Blok 1	1,50	45
004_B	Blok 1	5,00	47
004_C	Blok 1	8,50	47
004_D	Blok 1	12,00	48
004_E	Blok 1	15,50	48
004_F	Blok 1	19,00	48
004A_A	Blok 1	22,50	48
004A_B	Blok 1	26,00	48
004A_C	Blok 1	29,50	48
004A_D	Blok 1	33,00	47
004A_E	Blok 1	36,50	48
004A_F	Blok 1	40,00	48
005_A	Blok 1	1,50	46
005_B	Blok 1	5,00	48
005_C	Blok 1	8,50	49
005_D	Blok 1	12,00	49
005_E	Blok 1	15,50	49
005_F	Blok 1	19,00	48
005A_A	Blok 1	22,50	48
005A_B	Blok 1	26,00	48
005A_C	Blok 1	29,50	48
005A_D	Blok 1	33,00	49
005A_E	Blok 1	36,50	49
005A_F	Blok 1	40,00	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	46
006_B	Blok 1	5,00	47
006_C	Blok 1	8,50	48
006_D	Blok 1	12,00	48
006_E	Blok 1	15,50	48
006_F	Blok 1	19,00	48
006A_A	Blok 1	22,50	48
006A_B	Blok 1	26,00	48
006A_C	Blok 1	29,50	48
006A_D	Blok 1	33,00	50
006A_E	Blok 1	36,50	50
006A_F	Blok 1	40,00	50
007_A	Blok 1	1,50	46
007_B	Blok 1	5,00	48
007_C	Blok 1	8,50	49
007_D	Blok 1	12,00	49
007_E	Blok 1	15,50	49
007_F	Blok 1	19,00	48
007A_A	Blok 1	22,50	48
007A_B	Blok 1	26,00	48
008_A	Blok 1	1,50	44
008_B	Blok 1	5,00	46
008_C	Blok 1	8,50	48
008_D	Blok 1	12,00	48
008_E	Blok 1	15,50	48
008_F	Blok 1	19,00	48
008A_A	Blok 1	22,50	48
008A_B	Blok 1	26,00	48
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	44
008B_C	Blok 1	40,00	45
008B_D	Blok 1	43,50	45
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	43
008C_C	Blok 1	40,00	44
008C_D	Blok 1	43,50	45
009_A	Blok 1	1,50	44
009_B	Blok 1	5,00	46
009_C	Blok 1	8,50	48
009_D	Blok 1	12,00	48
009_E	Blok 1	15,50	48
009_F	Blok 1	19,00	48
009A_A	Blok 1	22,50	48
009A_B	Blok 1	26,00	48
010_A	Blok 1	1,50	44
010_B	Blok 1	5,00	46
010_C	Blok 1	8,50	47
010_D	Blok 1	12,00	48
010_E	Blok 1	15,50	48
010_F	Blok 1	19,00	48
010A_A	Blok 1	22,50	48
010A_B	Blok 1	26,00	48
011_A	Blok 1	1,50	41
011_B	Blok 1	5,00	43
011_C	Blok 1	8,50	45
011_D	Blok 1	12,00	45
011_E	Blok 1	15,50	46
011_F	Blok 1	19,00	46
011A_A	Blok 1	22,50	46
011A_B	Blok 1	26,00	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	31
012_B	Blok 1	5,00	36
012_C	Blok 1	8,50	41
012_D	Blok 1	12,00	42
012_E	Blok 1	15,50	43
012_F	Blok 1	19,00	43
012A_A	Blok 1	22,50	44
012A_B	Blok 1	26,00	45
013_A	Blok 1	1,50	32
013_B	Blok 1	5,00	35
013_C	Blok 1	8,50	42
013_D	Blok 1	12,00	43
013_E	Blok 1	15,50	44
013_F	Blok 1	19,00	44
013A_A	Blok 1	22,50	45
013A_B	Blok 1	26,00	46
014_A	Blok 1	1,50	41
014_B	Blok 1	5,00	43
014_C	Blok 1	8,50	44
014_D	Blok 1	12,00	45
014_E	Blok 1	15,50	45
014_F	Blok 1	19,00	45
014A_A	Blok 1	22,50	45
014A_B	Blok 1	26,00	45
015_A	Blok 1	1,50	33
015_B	Blok 1	5,00	34
015_C	Blok 1	8,50	29
015_D	Blok 1	12,00	32
015_E	Blok 1	15,50	32
015_F	Blok 1	19,00	33
015A_A	Blok 1	22,50	34
015A_B	Blok 1	26,00	34
016_A	Blok 1	1,50	34
016_B	Blok 1	5,00	35
016_C	Blok 1	8,50	29
016_D	Blok 1	12,00	32
016_E	Blok 1	15,50	33
016_F	Blok 1	19,00	34
016A_A	Blok 1	22,50	34
016A_B	Blok 1	26,00	34
016A_C	Blok 1	29,50	35
016A_D	Blok 1	33,00	35
016A_E	Blok 1	36,50	35
016A_F	Blok 1	40,00	19
017_A	Blok 1	1,50	27
017_B	Blok 1	5,00	27
017_C	Blok 1	8,50	29
017_D	Blok 1	12,00	30
017_E	Blok 1	15,50	30
017_F	Blok 1	19,00	31
017A_A	Blok 1	22,50	31
017A_B	Blok 1	26,00	31
017A_C	Blok 1	29,50	32
017A_D	Blok 1	33,00	34
017A_E	Blok 1	36,50	37
017A_F	Blok 1	40,00	38
018_A	Blok 2	1,50	36
018_B	Blok 2	5,00	38
018_C	Blok 2	8,50	39
018_D	Blok 2	12,00	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	40
018a_F	Blok 2	19,00	39
019_A	Blok 2	1,50	44
019_B	Blok 2	5,00	47
019_C	Blok 2	8,50	49
019_D	Blok 2	12,00	49
019_E	Blok 2	15,50	49
020_A	Blok 2	1,50	45
020_B	Blok 2	5,00	51
020_C	Blok 2	8,50	51
020_D	Blok 2	12,00	51
020_E	Blok 2	15,50	51
020a_F	Blok 2	19,00	47
021_A	Blok 2	1,50	53
021_B	Blok 2	5,00	55
021_C	Blok 2	8,50	55
021_D	Blok 2	12,00	54
021_E	Blok 2	15,50	54
021a_F	Blok 2	19,00	51
022_A	Blok 2	1,50	59
022_B	Blok 2	5,00	59
022_C	Blok 2	8,50	59
022_D	Blok 2	12,00	59
022_E	Blok 2	15,50	58
022_F	Blok 2	19,00	58
023_A	Blok 2	1,50	58
023_B	Blok 2	5,00	58
023_C	Blok 2	8,50	58
023_D	Blok 2	12,00	57
023_E	Blok 2	15,50	57
023_F	Blok 2	19,00	56
024_A	Blok 2	1,50	58
024_B	Blok 2	5,00	59
024_C	Blok 2	8,50	58
024_D	Blok 2	12,00	58
024_E	Blok 2	15,50	58
024_F	Blok 2	19,00	57
025_A	Blok 2	1,50	53
025_B	Blok 2	5,00	54
025_C	Blok 2	8,50	54
025_D	Blok 2	12,00	54
025_E	Blok 2	15,50	53
025_F	Blok 2	19,00	53
026_A	Blok 2	1,50	32
026_B	Blok 2	5,00	33
026_C	Blok 2	8,50	35
026_D	Blok 2	12,00	37
026_E	Blok 2	15,50	38
026_F	Blok 2	19,00	39
027_A	Blok 2	1,50	35
027_B	Blok 2	5,00	40
027_C	Blok 2	8,50	41
027_D	Blok 2	12,00	41
027_E	Blok 2	15,50	41
027_F	Blok 2	19,00	42
028_A	Blok 2	1,50	45
028_B	Blok 2	5,00	48
028_C	Blok 2	8,50	49
028_D	Blok 2	12,00	49
028_E	Blok 2	15,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	52
029_B	Blok 3	5,00	54
029_C	Blok 3	8,50	54
029_D	Blok 3	12,00	54
029_E	Blok 3	15,50	54
029_F	Blok 3	19,00	53
029a_F	Blok 3	22,50	53
030_A	Blok 3	1,50	30
030_B	Blok 3	5,00	36
030_C	Blok 3	8,50	39
030_D	Blok 3	12,00	40
030_E	Blok 3	15,50	41
030_F	Blok 3	19,00	42
030a_F	Blok 3	22,50	44
031_A	Blok 3	1,50	34
031_B	Blok 3	5,00	36
031_C	Blok 3	8,50	38
031_D	Blok 3	12,00	39
031_E	Blok 3	15,50	40
031a_F	Blok 3	22,50	46
032_A	Blok 3	1,50	55
032_B	Blok 3	5,00	55
032_C	Blok 3	8,50	55
032_D	Blok 3	12,00	55
032_E	Blok 3	15,50	54
032_F	Blok 3	19,00	54
033_A	Blok 3	1,50	60
033_B	Blok 3	5,00	60
033_C	Blok 3	8,50	59
033_D	Blok 3	12,00	59
033_E	Blok 3	15,50	58
033_F	Blok 3	19,00	57
034_A	Blok 3	1,50	59
034_B	Blok 3	5,00	59
034_C	Blok 3	8,50	59
034_D	Blok 3	12,00	58
034_E	Blok 3	15,50	57
034_F	Blok 3	19,00	56
035_A	Blok 3	1,50	61
035_B	Blok 3	5,00	61
035_C	Blok 3	8,50	60
035_D	Blok 3	12,00	60
035_E	Blok 3	15,50	59
035_F	Blok 3	19,00	58
036_A	Blok 3	1,50	60
036_B	Blok 3	5,00	60
036_C	Blok 3	8,50	59
036_D	Blok 3	12,00	58
036_E	Blok 3	15,50	58
036_F	Blok 3	19,00	57
037_A	Blok 3	1,50	60
037_B	Blok 3	5,00	60
037_C	Blok 3	8,50	59
037_D	Blok 3	12,00	59
037_E	Blok 3	15,50	58
037_F	Blok 3	19,00	58
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	48
038_C	Blok 1	40,00	48
038_D	Blok 1	43,50	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	38
039_C	Blok 1	40,00	43
039_D	Blok 1	43,50	44

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	43
001_B	Blok 1	5,00	43
001_C	Blok 1	8,50	41
001_D	Blok 1	12,00	43
001_E	Blok 1	15,50	43
001_F	Blok 1	19,00	44
001A_A	Blok 1	22,50	44
001A_B	Blok 1	26,00	44
001A_C	Blok 1	29,50	45
001A_D	Blok 1	33,00	45
001A_E	Blok 1	36,50	45
001A_F	Blok 1	40,00	43
002_A	Blok 1	1,50	43
002_B	Blok 1	5,00	44
002_C	Blok 1	8,50	42
002_D	Blok 1	12,00	43
002_E	Blok 1	15,50	43
002_F	Blok 1	19,00	44
002A_A	Blok 1	22,50	45
002A_B	Blok 1	26,00	46
002A_C	Blok 1	29,50	46
002A_D	Blok 1	33,00	46
002A_E	Blok 1	36,50	47
002A_F	Blok 1	40,00	46
003_A	Blok 1	1,50	43
003_B	Blok 1	5,00	44
003_C	Blok 1	8,50	43
003_D	Blok 1	12,00	44
003_E	Blok 1	15,50	45
003_F	Blok 1	19,00	46
003A_A	Blok 1	22,50	46
003A_B	Blok 1	26,00	47
003A_C	Blok 1	29,50	47
003A_D	Blok 1	33,00	47
003A_E	Blok 1	36,50	47
003A_F	Blok 1	40,00	46
004_A	Blok 1	1,50	50
004_B	Blok 1	5,00	52
004_C	Blok 1	8,50	52
004_D	Blok 1	12,00	53
004_E	Blok 1	15,50	53
004_F	Blok 1	19,00	53
004A_A	Blok 1	22,50	53
004A_B	Blok 1	26,00	53
004A_C	Blok 1	29,50	53
004A_D	Blok 1	33,00	52
004A_E	Blok 1	36,50	53
004A_F	Blok 1	40,00	53
005_A	Blok 1	1,50	51
005_B	Blok 1	5,00	53
005_C	Blok 1	8,50	54
005_D	Blok 1	12,00	54
005_E	Blok 1	15,50	54
005_F	Blok 1	19,00	53
005A_A	Blok 1	22,50	53
005A_B	Blok 1	26,00	53
005A_C	Blok 1	29,50	53
005A_D	Blok 1	33,00	54
005A_E	Blok 1	36,50	54
005A_F	Blok 1	40,00	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	51
006_B	Blok 1	5,00	52
006_C	Blok 1	8,50	53
006_D	Blok 1	12,00	53
006_E	Blok 1	15,50	53
006_F	Blok 1	19,00	53
006A_A	Blok 1	22,50	53
006A_B	Blok 1	26,00	53
006A_C	Blok 1	29,50	53
006A_D	Blok 1	33,00	55
006A_E	Blok 1	36,50	55
006A_F	Blok 1	40,00	55
007_A	Blok 1	1,50	51
007_B	Blok 1	5,00	53
007_C	Blok 1	8,50	54
007_D	Blok 1	12,00	54
007_E	Blok 1	15,50	54
007_F	Blok 1	19,00	53
007A_A	Blok 1	22,50	53
007A_B	Blok 1	26,00	53
008_A	Blok 1	1,50	49
008_B	Blok 1	5,00	51
008_C	Blok 1	8,50	53
008_D	Blok 1	12,00	53
008_E	Blok 1	15,50	53
008_F	Blok 1	19,00	53
008A_A	Blok 1	22,50	53
008A_B	Blok 1	26,00	53
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	49
008B_C	Blok 1	40,00	50
008B_D	Blok 1	43,50	50
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	48
008C_C	Blok 1	40,00	49
008C_D	Blok 1	43,50	50
009_A	Blok 1	1,50	49
009_B	Blok 1	5,00	51
009_C	Blok 1	8,50	53
009_D	Blok 1	12,00	53
009_E	Blok 1	15,50	53
009_F	Blok 1	19,00	53
009A_A	Blok 1	22,50	53
009A_B	Blok 1	26,00	53
010_A	Blok 1	1,50	49
010_B	Blok 1	5,00	51
010_C	Blok 1	8,50	52
010_D	Blok 1	12,00	53
010_E	Blok 1	15,50	53
010_F	Blok 1	19,00	53
010A_A	Blok 1	22,50	53
010A_B	Blok 1	26,00	53
011_A	Blok 1	1,50	46
011_B	Blok 1	5,00	48
011_C	Blok 1	8,50	50
011_D	Blok 1	12,00	50
011_E	Blok 1	15,50	51
011_F	Blok 1	19,00	51
011A_A	Blok 1	22,50	51
011A_B	Blok 1	26,00	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	36
012_B	Blok 1	5,00	41
012_C	Blok 1	8,50	46
012_D	Blok 1	12,00	47
012_E	Blok 1	15,50	48
012_F	Blok 1	19,00	48
012A_A	Blok 1	22,50	49
012A_B	Blok 1	26,00	50
013_A	Blok 1	1,50	37
013_B	Blok 1	5,00	40
013_C	Blok 1	8,50	47
013_D	Blok 1	12,00	48
013_E	Blok 1	15,50	49
013_F	Blok 1	19,00	49
013A_A	Blok 1	22,50	50
013A_B	Blok 1	26,00	51
014_A	Blok 1	1,50	46
014_B	Blok 1	5,00	48
014_C	Blok 1	8,50	49
014_D	Blok 1	12,00	50
014_E	Blok 1	15,50	50
014_F	Blok 1	19,00	50
014A_A	Blok 1	22,50	50
014A_B	Blok 1	26,00	50
015_A	Blok 1	1,50	38
015_B	Blok 1	5,00	39
015_C	Blok 1	8,50	34
015_D	Blok 1	12,00	37
015_E	Blok 1	15,50	37
015_F	Blok 1	19,00	38
015A_A	Blok 1	22,50	39
015A_B	Blok 1	26,00	39
016_A	Blok 1	1,50	39
016_B	Blok 1	5,00	40
016_C	Blok 1	8,50	34
016_D	Blok 1	12,00	37
016_E	Blok 1	15,50	38
016_F	Blok 1	19,00	39
016A_A	Blok 1	22,50	39
016A_B	Blok 1	26,00	39
016A_C	Blok 1	29,50	40
016A_D	Blok 1	33,00	40
016A_E	Blok 1	36,50	40
016A_F	Blok 1	40,00	24
017_A	Blok 1	1,50	32
017_B	Blok 1	5,00	32
017_C	Blok 1	8,50	34
017_D	Blok 1	12,00	35
017_E	Blok 1	15,50	35
017_F	Blok 1	19,00	36
017A_A	Blok 1	22,50	36
017A_B	Blok 1	26,00	36
017A_C	Blok 1	29,50	37
017A_D	Blok 1	33,00	39
017A_E	Blok 1	36,50	42
017A_F	Blok 1	40,00	43
018_A	Blok 2	1,50	41
018_B	Blok 2	5,00	43
018_C	Blok 2	8,50	44
018_D	Blok 2	12,00	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	45
018a_F	Blok 2	19,00	44
019_A	Blok 2	1,50	49
019_B	Blok 2	5,00	52
019_C	Blok 2	8,50	54
019_D	Blok 2	12,00	54
019_E	Blok 2	15,50	54
020_A	Blok 2	1,50	50
020_B	Blok 2	5,00	56
020_C	Blok 2	8,50	56
020_D	Blok 2	12,00	56
020_E	Blok 2	15,50	56
020a_F	Blok 2	19,00	52
021_A	Blok 2	1,50	58
021_B	Blok 2	5,00	60
021_C	Blok 2	8,50	60
021_D	Blok 2	12,00	59
021_E	Blok 2	15,50	59
021a_F	Blok 2	19,00	56
022_A	Blok 2	1,50	64
022_B	Blok 2	5,00	64
022_C	Blok 2	8,50	64
022_D	Blok 2	12,00	64
022_E	Blok 2	15,50	63
022_F	Blok 2	19,00	63
023_A	Blok 2	1,50	63
023_B	Blok 2	5,00	63
023_C	Blok 2	8,50	63
023_D	Blok 2	12,00	62
023_E	Blok 2	15,50	62
023_F	Blok 2	19,00	61
024_A	Blok 2	1,50	63
024_B	Blok 2	5,00	64
024_C	Blok 2	8,50	63
024_D	Blok 2	12,00	63
024_E	Blok 2	15,50	63
024_F	Blok 2	19,00	62
025_A	Blok 2	1,50	58
025_B	Blok 2	5,00	59
025_C	Blok 2	8,50	59
025_D	Blok 2	12,00	59
025_E	Blok 2	15,50	58
025_F	Blok 2	19,00	58
026_A	Blok 2	1,50	37
026_B	Blok 2	5,00	38
026_C	Blok 2	8,50	40
026_D	Blok 2	12,00	42
026_E	Blok 2	15,50	43
026_F	Blok 2	19,00	44
027_A	Blok 2	1,50	40
027_B	Blok 2	5,00	45
027_C	Blok 2	8,50	46
027_D	Blok 2	12,00	46
027_E	Blok 2	15,50	46
027_F	Blok 2	19,00	47
028_A	Blok 2	1,50	50
028_B	Blok 2	5,00	53
028_C	Blok 2	8,50	54
028_D	Blok 2	12,00	54
028_E	Blok 2	15,50	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Houtveldweg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	57
029_B	Blok 3	5,00	59
029_C	Blok 3	8,50	59
029_D	Blok 3	12,00	59
029_E	Blok 3	15,50	59
029_F	Blok 3	19,00	58
029a_F	Blok 3	22,50	58
030_A	Blok 3	1,50	35
030_B	Blok 3	5,00	41
030_C	Blok 3	8,50	44
030_D	Blok 3	12,00	45
030_E	Blok 3	15,50	46
030_F	Blok 3	19,00	47
030a_F	Blok 3	22,50	49
031_A	Blok 3	1,50	39
031_B	Blok 3	5,00	41
031_C	Blok 3	8,50	43
031_D	Blok 3	12,00	44
031_E	Blok 3	15,50	45
031a_F	Blok 3	22,50	51
032_A	Blok 3	1,50	60
032_B	Blok 3	5,00	60
032_C	Blok 3	8,50	60
032_D	Blok 3	12,00	60
032_E	Blok 3	15,50	59
032_F	Blok 3	19,00	59
033_A	Blok 3	1,50	65
033_B	Blok 3	5,00	65
033_C	Blok 3	8,50	64
033_D	Blok 3	12,00	64
033_E	Blok 3	15,50	63
033_F	Blok 3	19,00	62
034_A	Blok 3	1,50	64
034_B	Blok 3	5,00	64
034_C	Blok 3	8,50	64
034_D	Blok 3	12,00	63
034_E	Blok 3	15,50	62
034_F	Blok 3	19,00	61
035_A	Blok 3	1,50	66
035_B	Blok 3	5,00	66
035_C	Blok 3	8,50	65
035_D	Blok 3	12,00	65
035_E	Blok 3	15,50	64
035_F	Blok 3	19,00	63
036_A	Blok 3	1,50	65
036_B	Blok 3	5,00	65
036_C	Blok 3	8,50	64
036_D	Blok 3	12,00	63
036_E	Blok 3	15,50	63
036_F	Blok 3	19,00	62
037_A	Blok 3	1,50	65
037_B	Blok 3	5,00	65
037_C	Blok 3	8,50	64
037_D	Blok 3	12,00	64
037_E	Blok 3	15,50	63
037_F	Blok 3	19,00	63
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	53
038_C	Blok 1	40,00	53
038_D	Blok 1	43,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Houtveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	43
039_C	Blok 1	40,00	48
039_D	Blok 1	43,50	49

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	10
001_B	Blok 1	5,00	10
001_C	Blok 1	8,50	7
001_D	Blok 1	12,00	7
001_E	Blok 1	15,50	8
001_F	Blok 1	19,00	8
001A_A	Blok 1	22,50	9
001A_B	Blok 1	26,00	10
001A_C	Blok 1	29,50	10
001A_D	Blok 1	33,00	8
001A_E	Blok 1	36,50	-1
001A_F	Blok 1	40,00	--
002_A	Blok 1	1,50	9
002_B	Blok 1	5,00	10
002_C	Blok 1	8,50	3
002_D	Blok 1	12,00	--
002_E	Blok 1	15,50	--
002_F	Blok 1	19,00	--
002A_A	Blok 1	22,50	--
002A_B	Blok 1	26,00	--
002A_C	Blok 1	29,50	--
002A_D	Blok 1	33,00	--
002A_E	Blok 1	36,50	--
002A_F	Blok 1	40,00	--
003_A	Blok 1	1,50	8
003_B	Blok 1	5,00	8
003_C	Blok 1	8,50	5
003_D	Blok 1	12,00	5
003_E	Blok 1	15,50	6
003_F	Blok 1	19,00	7
003A_A	Blok 1	22,50	8
003A_B	Blok 1	26,00	9
003A_C	Blok 1	29,50	9
003A_D	Blok 1	33,00	8
003A_E	Blok 1	36,50	-1
003A_F	Blok 1	40,00	--
004_A	Blok 1	1,50	14
004_B	Blok 1	5,00	15
004_C	Blok 1	8,50	15
004_D	Blok 1	12,00	--
004_E	Blok 1	15,50	--
004_F	Blok 1	19,00	--
004A_A	Blok 1	22,50	--
004A_B	Blok 1	26,00	--
004A_C	Blok 1	29,50	--
004A_D	Blok 1	33,00	--
004A_E	Blok 1	36,50	--
004A_F	Blok 1	40,00	--
005_A	Blok 1	1,50	16
005_B	Blok 1	5,00	16
005_C	Blok 1	8,50	18
005_D	Blok 1	12,00	13
005_E	Blok 1	15,50	13
005_F	Blok 1	19,00	14
005A_A	Blok 1	22,50	14
005A_B	Blok 1	26,00	16
005A_C	Blok 1	29,50	22
005A_D	Blok 1	33,00	33
005A_E	Blok 1	36,50	34
005A_F	Blok 1	40,00	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	14
006_B	Blok 1	5,00	15
006_C	Blok 1	8,50	20
006_D	Blok 1	12,00	--
006_E	Blok 1	15,50	--
006_F	Blok 1	19,00	--
006A_A	Blok 1	22,50	--
006A_B	Blok 1	26,00	--
006A_C	Blok 1	29,50	--
006A_D	Blok 1	33,00	--
006A_E	Blok 1	36,50	--
006A_F	Blok 1	40,00	--
007_A	Blok 1	1,50	31
007_B	Blok 1	5,00	32
007_C	Blok 1	8,50	33
007_D	Blok 1	12,00	33
007_E	Blok 1	15,50	33
007_F	Blok 1	19,00	33
007A_A	Blok 1	22,50	34
007A_B	Blok 1	26,00	34
008_A	Blok 1	1,50	26
008_B	Blok 1	5,00	27
008_C	Blok 1	8,50	28
008_D	Blok 1	12,00	25
008_E	Blok 1	15,50	26
008_F	Blok 1	19,00	27
008A_A	Blok 1	22,50	29
008A_B	Blok 1	26,00	31
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	34
008B_C	Blok 1	40,00	35
008B_D	Blok 1	43,50	36
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	33
008C_C	Blok 1	40,00	34
008C_D	Blok 1	43,50	34
009_A	Blok 1	1,50	25
009_B	Blok 1	5,00	25
009_C	Blok 1	8,50	26
009_D	Blok 1	12,00	27
009_E	Blok 1	15,50	17
009_F	Blok 1	19,00	18
009A_A	Blok 1	22,50	20
009A_B	Blok 1	26,00	22
010_A	Blok 1	1,50	25
010_B	Blok 1	5,00	25
010_C	Blok 1	8,50	26
010_D	Blok 1	12,00	27
010_E	Blok 1	15,50	12
010_F	Blok 1	19,00	15
010A_A	Blok 1	22,50	20
010A_B	Blok 1	26,00	26
011_A	Blok 1	1,50	26
011_B	Blok 1	5,00	27
011_C	Blok 1	8,50	28
011_D	Blok 1	12,00	29
011_E	Blok 1	15,50	27
011_F	Blok 1	19,00	28
011A_A	Blok 1	22,50	28
011A_B	Blok 1	26,00	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	23
012_B	Blok 1	5,00	27
012_C	Blok 1	8,50	28
012_D	Blok 1	12,00	29
012_E	Blok 1	15,50	29
012_F	Blok 1	19,00	30
012A_A	Blok 1	22,50	30
012A_B	Blok 1	26,00	31
013_A	Blok 1	1,50	22
013_B	Blok 1	5,00	26
013_C	Blok 1	8,50	27
013_D	Blok 1	12,00	28
013_E	Blok 1	15,50	28
013_F	Blok 1	19,00	29
013A_A	Blok 1	22,50	29
013A_B	Blok 1	26,00	30
014_A	Blok 1	1,50	26
014_B	Blok 1	5,00	28
014_C	Blok 1	8,50	26
014_D	Blok 1	12,00	27
014_E	Blok 1	15,50	28
014_F	Blok 1	19,00	29
014A_A	Blok 1	22,50	28
014A_B	Blok 1	26,00	29
015_A	Blok 1	1,50	12
015_B	Blok 1	5,00	14
015_C	Blok 1	8,50	19
015_D	Blok 1	12,00	21
015_E	Blok 1	15,50	22
015_F	Blok 1	19,00	23
015A_A	Blok 1	22,50	23
015A_B	Blok 1	26,00	23
016_A	Blok 1	1,50	11
016_B	Blok 1	5,00	11
016_C	Blok 1	8,50	7
016_D	Blok 1	12,00	7
016_E	Blok 1	15,50	8
016_F	Blok 1	19,00	8
016A_A	Blok 1	22,50	9
016A_B	Blok 1	26,00	10
016A_C	Blok 1	29,50	10
016A_D	Blok 1	33,00	8
016A_E	Blok 1	36,50	0
016A_F	Blok 1	40,00	--
017_A	Blok 1	1,50	14
017_B	Blok 1	5,00	14
017_C	Blok 1	8,50	12
017_D	Blok 1	12,00	13
017_E	Blok 1	15,50	14
017_F	Blok 1	19,00	14
017A_A	Blok 1	22,50	14
017A_B	Blok 1	26,00	15
017A_C	Blok 1	29,50	16
017A_D	Blok 1	33,00	18
017A_E	Blok 1	36,50	24
017A_F	Blok 1	40,00	25
018_A	Blok 2	1,50	24
018_B	Blok 2	5,00	25
018_C	Blok 2	8,50	25
018_D	Blok 2	12,00	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	20
018a_F	Blok 2	19,00	25
019_A	Blok 2	1,50	32
019_B	Blok 2	5,00	33
019_C	Blok 2	8,50	34
019_D	Blok 2	12,00	34
019_E	Blok 2	15,50	33
020_A	Blok 2	1,50	36
020_B	Blok 2	5,00	38
020_C	Blok 2	8,50	38
020_D	Blok 2	12,00	38
020_E	Blok 2	15,50	38
020a_F	Blok 2	19,00	36
021_A	Blok 2	1,50	32
021_B	Blok 2	5,00	33
021_C	Blok 2	8,50	33
021_D	Blok 2	12,00	32
021_E	Blok 2	15,50	32
021a_F	Blok 2	19,00	28
022_A	Blok 2	1,50	45
022_B	Blok 2	5,00	45
022_C	Blok 2	8,50	45
022_D	Blok 2	12,00	45
022_E	Blok 2	15,50	45
022_F	Blok 2	19,00	45
023_A	Blok 2	1,50	48
023_B	Blok 2	5,00	49
023_C	Blok 2	8,50	49
023_D	Blok 2	12,00	49
023_E	Blok 2	15,50	48
023_F	Blok 2	19,00	48
024_A	Blok 2	1,50	46
024_B	Blok 2	5,00	46
024_C	Blok 2	8,50	46
024_D	Blok 2	12,00	46
024_E	Blok 2	15,50	46
024_F	Blok 2	19,00	46
025_A	Blok 2	1,50	44
025_B	Blok 2	5,00	45
025_C	Blok 2	8,50	45
025_D	Blok 2	12,00	45
025_E	Blok 2	15,50	44
025_F	Blok 2	19,00	44
026_A	Blok 2	1,50	31
026_B	Blok 2	5,00	31
026_C	Blok 2	8,50	29
026_D	Blok 2	12,00	26
026_E	Blok 2	15,50	27
026_F	Blok 2	19,00	27
027_A	Blok 2	1,50	31
027_B	Blok 2	5,00	31
027_C	Blok 2	8,50	30
027_D	Blok 2	12,00	27
027_E	Blok 2	15,50	28
027_F	Blok 2	19,00	28
028_A	Blok 2	1,50	31
028_B	Blok 2	5,00	31
028_C	Blok 2	8,50	29
028_D	Blok 2	12,00	27
028_E	Blok 2	15,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	42
029_B	Blok 3	5,00	43
029_C	Blok 3	8,50	43
029_D	Blok 3	12,00	43
029_E	Blok 3	15,50	43
029_F	Blok 3	19,00	43
029a_F	Blok 3	22,50	43
030_A	Blok 3	1,50	11
030_B	Blok 3	5,00	12
030_C	Blok 3	8,50	13
030_D	Blok 3	12,00	13
030_E	Blok 3	15,50	15
030_F	Blok 3	19,00	17
030a_F	Blok 3	22,50	32
031_A	Blok 3	1,50	13
031_B	Blok 3	5,00	13
031_C	Blok 3	8,50	14
031_D	Blok 3	12,00	15
031_E	Blok 3	15,50	16
031a_F	Blok 3	22,50	27
032_A	Blok 3	1,50	23
032_B	Blok 3	5,00	24
032_C	Blok 3	8,50	27
032_D	Blok 3	12,00	--
032_E	Blok 3	15,50	--
032_F	Blok 3	19,00	--
033_A	Blok 3	1,50	23
033_B	Blok 3	5,00	23
033_C	Blok 3	8,50	25
033_D	Blok 3	12,00	24
033_E	Blok 3	15,50	27
033_F	Blok 3	19,00	30
034_A	Blok 3	1,50	21
034_B	Blok 3	5,00	19
034_C	Blok 3	8,50	19
034_D	Blok 3	12,00	13
034_E	Blok 3	15,50	--
034_F	Blok 3	19,00	--
035_A	Blok 3	1,50	41
035_B	Blok 3	5,00	43
035_C	Blok 3	8,50	43
035_D	Blok 3	12,00	43
035_E	Blok 3	15,50	43
035_F	Blok 3	19,00	43
036_A	Blok 3	1,50	45
036_B	Blok 3	5,00	45
036_C	Blok 3	8,50	46
036_D	Blok 3	12,00	45
036_E	Blok 3	15,50	45
036_F	Blok 3	19,00	45
037_A	Blok 3	1,50	45
037_B	Blok 3	5,00	46
037_C	Blok 3	8,50	46
037_D	Blok 3	12,00	46
037_E	Blok 3	15,50	45
037_F	Blok 3	19,00	45
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	34
038_C	Blok 1	40,00	35
038_D	Blok 1	43,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	30
039_C	Blok 1	40,00	33
039_D	Blok 1	43,50	34

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	15
001_B	Blok 1	5,00	15
001_C	Blok 1	8,50	12
001_D	Blok 1	12,00	12
001_E	Blok 1	15,50	13
001_F	Blok 1	19,00	13
001A_A	Blok 1	22,50	14
001A_B	Blok 1	26,00	15
001A_C	Blok 1	29,50	15
001A_D	Blok 1	33,00	13
001A_E	Blok 1	36,50	4
001A_F	Blok 1	40,00	--
002_A	Blok 1	1,50	14
002_B	Blok 1	5,00	15
002_C	Blok 1	8,50	8
002_D	Blok 1	12,00	--
002_E	Blok 1	15,50	--
002_F	Blok 1	19,00	--
002A_A	Blok 1	22,50	--
002A_B	Blok 1	26,00	--
002A_C	Blok 1	29,50	--
002A_D	Blok 1	33,00	--
002A_E	Blok 1	36,50	--
002A_F	Blok 1	40,00	--
003_A	Blok 1	1,50	13
003_B	Blok 1	5,00	13
003_C	Blok 1	8,50	10
003_D	Blok 1	12,00	10
003_E	Blok 1	15,50	11
003_F	Blok 1	19,00	12
003A_A	Blok 1	22,50	13
003A_B	Blok 1	26,00	14
003A_C	Blok 1	29,50	14
003A_D	Blok 1	33,00	13
003A_E	Blok 1	36,50	4
003A_F	Blok 1	40,00	--
004_A	Blok 1	1,50	19
004_B	Blok 1	5,00	20
004_C	Blok 1	8,50	20
004_D	Blok 1	12,00	--
004_E	Blok 1	15,50	--
004_F	Blok 1	19,00	--
004A_A	Blok 1	22,50	--
004A_B	Blok 1	26,00	--
004A_C	Blok 1	29,50	--
004A_D	Blok 1	33,00	--
004A_E	Blok 1	36,50	--
004A_F	Blok 1	40,00	--
005_A	Blok 1	1,50	21
005_B	Blok 1	5,00	21
005_C	Blok 1	8,50	23
005_D	Blok 1	12,00	18
005_E	Blok 1	15,50	18
005_F	Blok 1	19,00	19
005A_A	Blok 1	22,50	19
005A_B	Blok 1	26,00	21
005A_C	Blok 1	29,50	27
005A_D	Blok 1	33,00	38
005A_E	Blok 1	36,50	39
005A_F	Blok 1	40,00	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	19
006_B	Blok 1	5,00	20
006_C	Blok 1	8,50	25
006_D	Blok 1	12,00	--
006_E	Blok 1	15,50	--
006_F	Blok 1	19,00	--
006A_A	Blok 1	22,50	--
006A_B	Blok 1	26,00	--
006A_C	Blok 1	29,50	--
006A_D	Blok 1	33,00	--
006A_E	Blok 1	36,50	--
006A_F	Blok 1	40,00	--
007_A	Blok 1	1,50	36
007_B	Blok 1	5,00	37
007_C	Blok 1	8,50	38
007_D	Blok 1	12,00	38
007_E	Blok 1	15,50	38
007_F	Blok 1	19,00	38
007A_A	Blok 1	22,50	39
007A_B	Blok 1	26,00	39
008_A	Blok 1	1,50	31
008_B	Blok 1	5,00	32
008_C	Blok 1	8,50	33
008_D	Blok 1	12,00	30
008_E	Blok 1	15,50	31
008_F	Blok 1	19,00	32
008A_A	Blok 1	22,50	34
008A_B	Blok 1	26,00	36
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	39
008B_C	Blok 1	40,00	40
008B_D	Blok 1	43,50	41
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	38
008C_C	Blok 1	40,00	39
008C_D	Blok 1	43,50	39
009_A	Blok 1	1,50	30
009_B	Blok 1	5,00	30
009_C	Blok 1	8,50	31
009_D	Blok 1	12,00	32
009_E	Blok 1	15,50	22
009_F	Blok 1	19,00	23
009A_A	Blok 1	22,50	25
009A_B	Blok 1	26,00	27
010_A	Blok 1	1,50	30
010_B	Blok 1	5,00	30
010_C	Blok 1	8,50	31
010_D	Blok 1	12,00	32
010_E	Blok 1	15,50	17
010_F	Blok 1	19,00	20
010A_A	Blok 1	22,50	25
010A_B	Blok 1	26,00	31
011_A	Blok 1	1,50	31
011_B	Blok 1	5,00	32
011_C	Blok 1	8,50	33
011_D	Blok 1	12,00	34
011_E	Blok 1	15,50	32
011_F	Blok 1	19,00	33
011A_A	Blok 1	22,50	33
011A_B	Blok 1	26,00	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	28
012_B	Blok 1	5,00	32
012_C	Blok 1	8,50	33
012_D	Blok 1	12,00	34
012_E	Blok 1	15,50	34
012_F	Blok 1	19,00	35
012A_A	Blok 1	22,50	35
012A_B	Blok 1	26,00	36
013_A	Blok 1	1,50	27
013_B	Blok 1	5,00	31
013_C	Blok 1	8,50	32
013_D	Blok 1	12,00	33
013_E	Blok 1	15,50	33
013_F	Blok 1	19,00	34
013A_A	Blok 1	22,50	34
013A_B	Blok 1	26,00	35
014_A	Blok 1	1,50	31
014_B	Blok 1	5,00	33
014_C	Blok 1	8,50	31
014_D	Blok 1	12,00	32
014_E	Blok 1	15,50	33
014_F	Blok 1	19,00	34
014A_A	Blok 1	22,50	33
014A_B	Blok 1	26,00	34
015_A	Blok 1	1,50	17
015_B	Blok 1	5,00	19
015_C	Blok 1	8,50	24
015_D	Blok 1	12,00	26
015_E	Blok 1	15,50	27
015_F	Blok 1	19,00	28
015A_A	Blok 1	22,50	28
015A_B	Blok 1	26,00	28
016_A	Blok 1	1,50	16
016_B	Blok 1	5,00	16
016_C	Blok 1	8,50	12
016_D	Blok 1	12,00	12
016_E	Blok 1	15,50	13
016_F	Blok 1	19,00	13
016A_A	Blok 1	22,50	14
016A_B	Blok 1	26,00	15
016A_C	Blok 1	29,50	15
016A_D	Blok 1	33,00	13
016A_E	Blok 1	36,50	5
016A_F	Blok 1	40,00	--
017_A	Blok 1	1,50	19
017_B	Blok 1	5,00	19
017_C	Blok 1	8,50	17
017_D	Blok 1	12,00	18
017_E	Blok 1	15,50	19
017_F	Blok 1	19,00	19
017A_A	Blok 1	22,50	19
017A_B	Blok 1	26,00	20
017A_C	Blok 1	29,50	21
017A_D	Blok 1	33,00	23
017A_E	Blok 1	36,50	29
017A_F	Blok 1	40,00	30
018_A	Blok 2	1,50	29
018_B	Blok 2	5,00	30
018_C	Blok 2	8,50	30
018_D	Blok 2	12,00	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	25
018a_F	Blok 2	19,00	30
019_A	Blok 2	1,50	37
019_B	Blok 2	5,00	38
019_C	Blok 2	8,50	39
019_D	Blok 2	12,00	39
019_E	Blok 2	15,50	38
020_A	Blok 2	1,50	41
020_B	Blok 2	5,00	43
020_C	Blok 2	8,50	43
020_D	Blok 2	12,00	43
020_E	Blok 2	15,50	43
020a_F	Blok 2	19,00	41
021_A	Blok 2	1,50	37
021_B	Blok 2	5,00	38
021_C	Blok 2	8,50	38
021_D	Blok 2	12,00	37
021_E	Blok 2	15,50	37
021a_F	Blok 2	19,00	33
022_A	Blok 2	1,50	50
022_B	Blok 2	5,00	50
022_C	Blok 2	8,50	50
022_D	Blok 2	12,00	50
022_E	Blok 2	15,50	50
022_F	Blok 2	19,00	50
023_A	Blok 2	1,50	53
023_B	Blok 2	5,00	54
023_C	Blok 2	8,50	54
023_D	Blok 2	12,00	54
023_E	Blok 2	15,50	53
023_F	Blok 2	19,00	53
024_A	Blok 2	1,50	51
024_B	Blok 2	5,00	51
024_C	Blok 2	8,50	51
024_D	Blok 2	12,00	51
024_E	Blok 2	15,50	51
024_F	Blok 2	19,00	51
025_A	Blok 2	1,50	49
025_B	Blok 2	5,00	50
025_C	Blok 2	8,50	50
025_D	Blok 2	12,00	50
025_E	Blok 2	15,50	49
025_F	Blok 2	19,00	49
026_A	Blok 2	1,50	36
026_B	Blok 2	5,00	36
026_C	Blok 2	8,50	34
026_D	Blok 2	12,00	31
026_E	Blok 2	15,50	32
026_F	Blok 2	19,00	32
027_A	Blok 2	1,50	36
027_B	Blok 2	5,00	36
027_C	Blok 2	8,50	35
027_D	Blok 2	12,00	32
027_E	Blok 2	15,50	33
027_F	Blok 2	19,00	33
028_A	Blok 2	1,50	36
028_B	Blok 2	5,00	36
028_C	Blok 2	8,50	34
028_D	Blok 2	12,00	32
028_E	Blok 2	15,50	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Musical excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	47
029_B	Blok 3	5,00	48
029_C	Blok 3	8,50	48
029_D	Blok 3	12,00	48
029_E	Blok 3	15,50	48
029_F	Blok 3	19,00	48
029a_F	Blok 3	22,50	48
030_A	Blok 3	1,50	16
030_B	Blok 3	5,00	17
030_C	Blok 3	8,50	18
030_D	Blok 3	12,00	18
030_E	Blok 3	15,50	20
030_F	Blok 3	19,00	22
030a_F	Blok 3	22,50	37
031_A	Blok 3	1,50	18
031_B	Blok 3	5,00	18
031_C	Blok 3	8,50	19
031_D	Blok 3	12,00	20
031_E	Blok 3	15,50	21
031a_F	Blok 3	22,50	32
032_A	Blok 3	1,50	28
032_B	Blok 3	5,00	29
032_C	Blok 3	8,50	32
032_D	Blok 3	12,00	--
032_E	Blok 3	15,50	--
032_F	Blok 3	19,00	--
033_A	Blok 3	1,50	28
033_B	Blok 3	5,00	28
033_C	Blok 3	8,50	30
033_D	Blok 3	12,00	29
033_E	Blok 3	15,50	32
033_F	Blok 3	19,00	35
034_A	Blok 3	1,50	26
034_B	Blok 3	5,00	24
034_C	Blok 3	8,50	24
034_D	Blok 3	12,00	18
034_E	Blok 3	15,50	--
034_F	Blok 3	19,00	--
035_A	Blok 3	1,50	46
035_B	Blok 3	5,00	48
035_C	Blok 3	8,50	48
035_D	Blok 3	12,00	48
035_E	Blok 3	15,50	48
035_F	Blok 3	19,00	48
036_A	Blok 3	1,50	50
036_B	Blok 3	5,00	50
036_C	Blok 3	8,50	51
036_D	Blok 3	12,00	50
036_E	Blok 3	15,50	50
036_F	Blok 3	19,00	50
037_A	Blok 3	1,50	50
037_B	Blok 3	5,00	51
037_C	Blok 3	8,50	51
037_D	Blok 3	12,00	51
037_E	Blok 3	15,50	50
037_F	Blok 3	19,00	50
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	39
038_C	Blok 1	40,00	40
038_D	Blok 1	43,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Musical
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	35
039_C	Blok 1	40,00	38
039_D	Blok 1	43,50	39

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	43
001_B	Blok 1	5,00	45
001_C	Blok 1	8,50	47
001_D	Blok 1	12,00	47
001_E	Blok 1	15,50	48
001_F	Blok 1	19,00	48
001A_A	Blok 1	22,50	49
001A_B	Blok 1	26,00	49
001A_C	Blok 1	29,50	49
001A_D	Blok 1	33,00	49
001A_E	Blok 1	36,50	50
001A_F	Blok 1	40,00	51
002_A	Blok 1	1,50	47
002_B	Blok 1	5,00	48
002_C	Blok 1	8,50	50
002_D	Blok 1	12,00	50
002_E	Blok 1	15,50	51
002_F	Blok 1	19,00	51
002A_A	Blok 1	22,50	51
002A_B	Blok 1	26,00	52
002A_C	Blok 1	29,50	52
002A_D	Blok 1	33,00	52
002A_E	Blok 1	36,50	52
002A_F	Blok 1	40,00	52
003_A	Blok 1	1,50	47
003_B	Blok 1	5,00	48
003_C	Blok 1	8,50	50
003_D	Blok 1	12,00	50
003_E	Blok 1	15,50	51
003_F	Blok 1	19,00	51
003A_A	Blok 1	22,50	52
003A_B	Blok 1	26,00	52
003A_C	Blok 1	29,50	52
003A_D	Blok 1	33,00	52
003A_E	Blok 1	36,50	52
003A_F	Blok 1	40,00	52
004_A	Blok 1	1,50	46
004_B	Blok 1	5,00	47
004_C	Blok 1	8,50	48
004_D	Blok 1	12,00	48
004_E	Blok 1	15,50	49
004_F	Blok 1	19,00	49
004A_A	Blok 1	22,50	49
004A_B	Blok 1	26,00	49
004A_C	Blok 1	29,50	50
004A_D	Blok 1	33,00	50
004A_E	Blok 1	36,50	50
004A_F	Blok 1	40,00	50
005_A	Blok 1	1,50	35
005_B	Blok 1	5,00	38
005_C	Blok 1	8,50	36
005_D	Blok 1	12,00	30
005_E	Blok 1	15,50	21
005_F	Blok 1	19,00	21
005A_A	Blok 1	22,50	19
005A_B	Blok 1	26,00	16
005A_C	Blok 1	29,50	--
005A_D	Blok 1	33,00	--
005A_E	Blok 1	36,50	--
005A_F	Blok 1	40,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	43
006_B	Blok 1	5,00	44
006_C	Blok 1	8,50	43
006_D	Blok 1	12,00	42
006_E	Blok 1	15,50	42
006_F	Blok 1	19,00	43
006A_A	Blok 1	22,50	43
006A_B	Blok 1	26,00	43
006A_C	Blok 1	29,50	43
006A_D	Blok 1	33,00	44
006A_E	Blok 1	36,50	44
006A_F	Blok 1	40,00	44
007_A	Blok 1	1,50	33
007_B	Blok 1	5,00	36
007_C	Blok 1	8,50	34
007_D	Blok 1	12,00	22
007_E	Blok 1	15,50	22
007_F	Blok 1	19,00	23
007A_A	Blok 1	22,50	21
007A_B	Blok 1	26,00	--
008_A	Blok 1	1,50	38
008_B	Blok 1	5,00	37
008_C	Blok 1	8,50	39
008_D	Blok 1	12,00	39
008_E	Blok 1	15,50	39
008_F	Blok 1	19,00	40
008A_A	Blok 1	22,50	38
008A_B	Blok 1	26,00	12
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	29
008B_C	Blok 1	40,00	30
008B_D	Blok 1	43,50	33
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	--
008C_C	Blok 1	40,00	--
008C_D	Blok 1	43,50	--
009_A	Blok 1	1,50	37
009_B	Blok 1	5,00	37
009_C	Blok 1	8,50	40
009_D	Blok 1	12,00	40
009_E	Blok 1	15,50	40
009_F	Blok 1	19,00	41
009A_A	Blok 1	22,50	40
009A_B	Blok 1	26,00	12
010_A	Blok 1	1,50	37
010_B	Blok 1	5,00	38
010_C	Blok 1	8,50	40
010_D	Blok 1	12,00	40
010_E	Blok 1	15,50	41
010_F	Blok 1	19,00	42
010A_A	Blok 1	22,50	41
010A_B	Blok 1	26,00	27
011_A	Blok 1	1,50	37
011_B	Blok 1	5,00	38
011_C	Blok 1	8,50	41
011_D	Blok 1	12,00	40
011_E	Blok 1	15,50	41
011_F	Blok 1	19,00	42
011A_A	Blok 1	22,50	41
011A_B	Blok 1	26,00	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	34
012_B	Blok 1	5,00	40
012_C	Blok 1	8,50	40
012_D	Blok 1	12,00	39
012_E	Blok 1	15,50	40
012_F	Blok 1	19,00	40
012A_A	Blok 1	22,50	41
012A_B	Blok 1	26,00	41
013_A	Blok 1	1,50	27
013_B	Blok 1	5,00	27
013_C	Blok 1	8,50	26
013_D	Blok 1	12,00	26
013_E	Blok 1	15,50	27
013_F	Blok 1	19,00	25
013A_A	Blok 1	22,50	25
013A_B	Blok 1	26,00	24
014_A	Blok 1	1,50	31
014_B	Blok 1	5,00	34
014_C	Blok 1	8,50	34
014_D	Blok 1	12,00	34
014_E	Blok 1	15,50	34
014_F	Blok 1	19,00	34
014A_A	Blok 1	22,50	32
014A_B	Blok 1	26,00	33
015_A	Blok 1	1,50	41
015_B	Blok 1	5,00	43
015_C	Blok 1	8,50	45
015_D	Blok 1	12,00	45
015_E	Blok 1	15,50	46
015_F	Blok 1	19,00	46
015A_A	Blok 1	22,50	46
015A_B	Blok 1	26,00	47
016_A	Blok 1	1,50	31
016_B	Blok 1	5,00	31
016_C	Blok 1	8,50	31
016_D	Blok 1	12,00	31
016_E	Blok 1	15,50	33
016_F	Blok 1	19,00	34
016A_A	Blok 1	22,50	35
016A_B	Blok 1	26,00	36
016A_C	Blok 1	29,50	37
016A_D	Blok 1	33,00	39
016A_E	Blok 1	36,50	41
016A_F	Blok 1	40,00	45
017_A	Blok 1	1,50	31
017_B	Blok 1	5,00	31
017_C	Blok 1	8,50	30
017_D	Blok 1	12,00	31
017_E	Blok 1	15,50	33
017_F	Blok 1	19,00	34
017A_A	Blok 1	22,50	34
017A_B	Blok 1	26,00	35
017A_C	Blok 1	29,50	36
017A_D	Blok 1	33,00	38
017A_E	Blok 1	36,50	40
017A_F	Blok 1	40,00	45
018_A	Blok 2	1,50	31
018_B	Blok 2	5,00	36
018_C	Blok 2	8,50	37
018_D	Blok 2	12,00	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	37
018a_F	Blok 2	19,00	41
019_A	Blok 2	1,50	40
019_B	Blok 2	5,00	43
019_C	Blok 2	8,50	44
019_D	Blok 2	12,00	44
019_E	Blok 2	15,50	44
020_A	Blok 2	1,50	39
020_B	Blok 2	5,00	42
020_C	Blok 2	8,50	43
020_D	Blok 2	12,00	42
020_E	Blok 2	15,50	43
020a_F	Blok 2	19,00	42
021_A	Blok 2	1,50	41
021_B	Blok 2	5,00	42
021_C	Blok 2	8,50	42
021_D	Blok 2	12,00	41
021_E	Blok 2	15,50	42
021a_F	Blok 2	19,00	43
022_A	Blok 2	1,50	35
022_B	Blok 2	5,00	38
022_C	Blok 2	8,50	36
022_D	Blok 2	12,00	--
022_E	Blok 2	15,50	--
022_F	Blok 2	19,00	--
023_A	Blok 2	1,50	28
023_B	Blok 2	5,00	28
023_C	Blok 2	8,50	27
023_D	Blok 2	12,00	26
023_E	Blok 2	15,50	27
023_F	Blok 2	19,00	32
024_A	Blok 2	1,50	30
024_B	Blok 2	5,00	31
024_C	Blok 2	8,50	35
024_D	Blok 2	12,00	--
024_E	Blok 2	15,50	--
024_F	Blok 2	19,00	--
025_A	Blok 2	1,50	29
025_B	Blok 2	5,00	28
025_C	Blok 2	8,50	28
025_D	Blok 2	12,00	27
025_E	Blok 2	15,50	28
025_F	Blok 2	19,00	29
026_A	Blok 2	1,50	31
026_B	Blok 2	5,00	30
026_C	Blok 2	8,50	30
026_D	Blok 2	12,00	30
026_E	Blok 2	15,50	31
026_F	Blok 2	19,00	31
027_A	Blok 2	1,50	31
027_B	Blok 2	5,00	33
027_C	Blok 2	8,50	33
027_D	Blok 2	12,00	33
027_E	Blok 2	15,50	33
027_F	Blok 2	19,00	33
028_A	Blok 2	1,50	31
028_B	Blok 2	5,00	34
028_C	Blok 2	8,50	36
028_D	Blok 2	12,00	36
028_E	Blok 2	15,50	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	36
029_B	Blok 3	5,00	40
029_C	Blok 3	8,50	41
029_D	Blok 3	12,00	41
029_E	Blok 3	15,50	41
029_F	Blok 3	19,00	40
029a_F	Blok 3	22,50	45
030_A	Blok 3	1,50	42
030_B	Blok 3	5,00	44
030_C	Blok 3	8,50	46
030_D	Blok 3	12,00	47
030_E	Blok 3	15,50	47
030_F	Blok 3	19,00	47
030a_F	Blok 3	22,50	48
031_A	Blok 3	1,50	42
031_B	Blok 3	5,00	44
031_C	Blok 3	8,50	47
031_D	Blok 3	12,00	47
031_E	Blok 3	15,50	48
031a_F	Blok 3	22,50	48
032_A	Blok 3	1,50	40
032_B	Blok 3	5,00	44
032_C	Blok 3	8,50	47
032_D	Blok 3	12,00	47
032_E	Blok 3	15,50	47
032_F	Blok 3	19,00	47
033_A	Blok 3	1,50	35
033_B	Blok 3	5,00	40
033_C	Blok 3	8,50	37
033_D	Blok 3	12,00	32
033_E	Blok 3	15,50	--
033_F	Blok 3	19,00	--
034_A	Blok 3	1,50	37
034_B	Blok 3	5,00	41
034_C	Blok 3	8,50	37
034_D	Blok 3	12,00	32
034_E	Blok 3	15,50	23
034_F	Blok 3	19,00	26
035_A	Blok 3	1,50	35
035_B	Blok 3	5,00	39
035_C	Blok 3	8,50	36
035_D	Blok 3	12,00	29
035_E	Blok 3	15,50	--
035_F	Blok 3	19,00	--
036_A	Blok 3	1,50	29
036_B	Blok 3	5,00	28
036_C	Blok 3	8,50	27
036_D	Blok 3	12,00	26
036_E	Blok 3	15,50	27
036_F	Blok 3	19,00	28
037_A	Blok 3	1,50	34
037_B	Blok 3	5,00	34
037_C	Blok 3	8,50	30
037_D	Blok 3	12,00	--
037_E	Blok 3	15,50	--
037_F	Blok 3	19,00	--
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	--
038_C	Blok 1	40,00	--
038_D	Blok 1	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	35
039_C	Blok 1	40,00	37
039_D	Blok 1	43,50	42

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	45
001_B	Blok 1	5,00	47
001_C	Blok 1	8,50	49
001_D	Blok 1	12,00	49
001_E	Blok 1	15,50	50
001_F	Blok 1	19,00	50
001A_A	Blok 1	22,50	51
001A_B	Blok 1	26,00	51
001A_C	Blok 1	29,50	51
001A_D	Blok 1	33,00	51
001A_E	Blok 1	36,50	52
001A_F	Blok 1	40,00	53
002_A	Blok 1	1,50	49
002_B	Blok 1	5,00	50
002_C	Blok 1	8,50	52
002_D	Blok 1	12,00	52
002_E	Blok 1	15,50	53
002_F	Blok 1	19,00	53
002A_A	Blok 1	22,50	53
002A_B	Blok 1	26,00	54
002A_C	Blok 1	29,50	54
002A_D	Blok 1	33,00	54
002A_E	Blok 1	36,50	54
002A_F	Blok 1	40,00	54
003_A	Blok 1	1,50	49
003_B	Blok 1	5,00	50
003_C	Blok 1	8,50	52
003_D	Blok 1	12,00	52
003_E	Blok 1	15,50	53
003_F	Blok 1	19,00	53
003A_A	Blok 1	22,50	54
003A_B	Blok 1	26,00	54
003A_C	Blok 1	29,50	54
003A_D	Blok 1	33,00	54
003A_E	Blok 1	36,50	54
003A_F	Blok 1	40,00	54
004_A	Blok 1	1,50	48
004_B	Blok 1	5,00	49
004_C	Blok 1	8,50	50
004_D	Blok 1	12,00	50
004_E	Blok 1	15,50	51
004_F	Blok 1	19,00	51
004A_A	Blok 1	22,50	51
004A_B	Blok 1	26,00	51
004A_C	Blok 1	29,50	52
004A_D	Blok 1	33,00	52
004A_E	Blok 1	36,50	52
004A_F	Blok 1	40,00	52
005_A	Blok 1	1,50	37
005_B	Blok 1	5,00	40
005_C	Blok 1	8,50	38
005_D	Blok 1	12,00	32
005_E	Blok 1	15,50	23
005_F	Blok 1	19,00	23
005A_A	Blok 1	22,50	21
005A_B	Blok 1	26,00	18
005A_C	Blok 1	29,50	--
005A_D	Blok 1	33,00	--
005A_E	Blok 1	36,50	--
005A_F	Blok 1	40,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	45
006_B	Blok 1	5,00	46
006_C	Blok 1	8,50	45
006_D	Blok 1	12,00	44
006_E	Blok 1	15,50	44
006_F	Blok 1	19,00	45
006A_A	Blok 1	22,50	45
006A_B	Blok 1	26,00	45
006A_C	Blok 1	29,50	45
006A_D	Blok 1	33,00	46
006A_E	Blok 1	36,50	46
006A_F	Blok 1	40,00	46
007_A	Blok 1	1,50	35
007_B	Blok 1	5,00	38
007_C	Blok 1	8,50	36
007_D	Blok 1	12,00	24
007_E	Blok 1	15,50	24
007_F	Blok 1	19,00	25
007A_A	Blok 1	22,50	23
007A_B	Blok 1	26,00	--
008_A	Blok 1	1,50	40
008_B	Blok 1	5,00	39
008_C	Blok 1	8,50	41
008_D	Blok 1	12,00	41
008_E	Blok 1	15,50	41
008_F	Blok 1	19,00	42
008A_A	Blok 1	22,50	40
008A_B	Blok 1	26,00	14
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	31
008B_C	Blok 1	40,00	32
008B_D	Blok 1	43,50	35
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	--
008C_C	Blok 1	40,00	--
008C_D	Blok 1	43,50	--
009_A	Blok 1	1,50	39
009_B	Blok 1	5,00	39
009_C	Blok 1	8,50	42
009_D	Blok 1	12,00	42
009_E	Blok 1	15,50	42
009_F	Blok 1	19,00	43
009A_A	Blok 1	22,50	42
009A_B	Blok 1	26,00	14
010_A	Blok 1	1,50	39
010_B	Blok 1	5,00	40
010_C	Blok 1	8,50	42
010_D	Blok 1	12,00	42
010_E	Blok 1	15,50	43
010_F	Blok 1	19,00	44
010A_A	Blok 1	22,50	43
010A_B	Blok 1	26,00	29
011_A	Blok 1	1,50	39
011_B	Blok 1	5,00	40
011_C	Blok 1	8,50	43
011_D	Blok 1	12,00	42
011_E	Blok 1	15,50	43
011_F	Blok 1	19,00	44
011A_A	Blok 1	22,50	43
011A_B	Blok 1	26,00	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	36
012_B	Blok 1	5,00	42
012_C	Blok 1	8,50	42
012_D	Blok 1	12,00	41
012_E	Blok 1	15,50	42
012_F	Blok 1	19,00	42
012A_A	Blok 1	22,50	43
012A_B	Blok 1	26,00	43
013_A	Blok 1	1,50	29
013_B	Blok 1	5,00	29
013_C	Blok 1	8,50	28
013_D	Blok 1	12,00	28
013_E	Blok 1	15,50	29
013_F	Blok 1	19,00	27
013A_A	Blok 1	22,50	27
013A_B	Blok 1	26,00	26
014_A	Blok 1	1,50	33
014_B	Blok 1	5,00	36
014_C	Blok 1	8,50	36
014_D	Blok 1	12,00	36
014_E	Blok 1	15,50	36
014_F	Blok 1	19,00	36
014A_A	Blok 1	22,50	34
014A_B	Blok 1	26,00	35
015_A	Blok 1	1,50	43
015_B	Blok 1	5,00	45
015_C	Blok 1	8,50	47
015_D	Blok 1	12,00	47
015_E	Blok 1	15,50	48
015_F	Blok 1	19,00	48
015A_A	Blok 1	22,50	48
015A_B	Blok 1	26,00	49
016_A	Blok 1	1,50	33
016_B	Blok 1	5,00	33
016_C	Blok 1	8,50	33
016_D	Blok 1	12,00	33
016_E	Blok 1	15,50	35
016_F	Blok 1	19,00	36
016A_A	Blok 1	22,50	37
016A_B	Blok 1	26,00	38
016A_C	Blok 1	29,50	39
016A_D	Blok 1	33,00	41
016A_E	Blok 1	36,50	43
016A_F	Blok 1	40,00	47
017_A	Blok 1	1,50	33
017_B	Blok 1	5,00	33
017_C	Blok 1	8,50	32
017_D	Blok 1	12,00	33
017_E	Blok 1	15,50	35
017_F	Blok 1	19,00	36
017A_A	Blok 1	22,50	36
017A_B	Blok 1	26,00	37
017A_C	Blok 1	29,50	38
017A_D	Blok 1	33,00	40
017A_E	Blok 1	36,50	42
017A_F	Blok 1	40,00	47
018_A	Blok 2	1,50	33
018_B	Blok 2	5,00	38
018_C	Blok 2	8,50	39
018_D	Blok 2	12,00	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	39
018a_F	Blok 2	19,00	43
019_A	Blok 2	1,50	42
019_B	Blok 2	5,00	45
019_C	Blok 2	8,50	46
019_D	Blok 2	12,00	46
019_E	Blok 2	15,50	46
020_A	Blok 2	1,50	41
020_B	Blok 2	5,00	44
020_C	Blok 2	8,50	45
020_D	Blok 2	12,00	44
020_E	Blok 2	15,50	45
020a_F	Blok 2	19,00	44
021_A	Blok 2	1,50	43
021_B	Blok 2	5,00	44
021_C	Blok 2	8,50	44
021_D	Blok 2	12,00	43
021_E	Blok 2	15,50	44
021a_F	Blok 2	19,00	45
022_A	Blok 2	1,50	37
022_B	Blok 2	5,00	40
022_C	Blok 2	8,50	38
022_D	Blok 2	12,00	--
022_E	Blok 2	15,50	--
022_F	Blok 2	19,00	--
023_A	Blok 2	1,50	30
023_B	Blok 2	5,00	30
023_C	Blok 2	8,50	29
023_D	Blok 2	12,00	28
023_E	Blok 2	15,50	29
023_F	Blok 2	19,00	34
024_A	Blok 2	1,50	32
024_B	Blok 2	5,00	33
024_C	Blok 2	8,50	37
024_D	Blok 2	12,00	--
024_E	Blok 2	15,50	--
024_F	Blok 2	19,00	--
025_A	Blok 2	1,50	31
025_B	Blok 2	5,00	30
025_C	Blok 2	8,50	30
025_D	Blok 2	12,00	29
025_E	Blok 2	15,50	30
025_F	Blok 2	19,00	31
026_A	Blok 2	1,50	33
026_B	Blok 2	5,00	32
026_C	Blok 2	8,50	32
026_D	Blok 2	12,00	32
026_E	Blok 2	15,50	33
026_F	Blok 2	19,00	33
027_A	Blok 2	1,50	33
027_B	Blok 2	5,00	35
027_C	Blok 2	8,50	35
027_D	Blok 2	12,00	35
027_E	Blok 2	15,50	35
027_F	Blok 2	19,00	35
028_A	Blok 2	1,50	33
028_B	Blok 2	5,00	36
028_C	Blok 2	8,50	38
028_D	Blok 2	12,00	38
028_E	Blok 2	15,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	38
029_B	Blok 3	5,00	42
029_C	Blok 3	8,50	43
029_D	Blok 3	12,00	43
029_E	Blok 3	15,50	43
029_F	Blok 3	19,00	42
029a_F	Blok 3	22,50	47
030_A	Blok 3	1,50	44
030_B	Blok 3	5,00	46
030_C	Blok 3	8,50	48
030_D	Blok 3	12,00	49
030_E	Blok 3	15,50	49
030_F	Blok 3	19,00	49
030a_F	Blok 3	22,50	50
031_A	Blok 3	1,50	44
031_B	Blok 3	5,00	46
031_C	Blok 3	8,50	49
031_D	Blok 3	12,00	49
031_E	Blok 3	15,50	50
031a_F	Blok 3	22,50	50
032_A	Blok 3	1,50	42
032_B	Blok 3	5,00	46
032_C	Blok 3	8,50	49
032_D	Blok 3	12,00	49
032_E	Blok 3	15,50	49
032_F	Blok 3	19,00	49
033_A	Blok 3	1,50	37
033_B	Blok 3	5,00	42
033_C	Blok 3	8,50	39
033_D	Blok 3	12,00	34
033_E	Blok 3	15,50	--
033_F	Blok 3	19,00	--
034_A	Blok 3	1,50	39
034_B	Blok 3	5,00	43
034_C	Blok 3	8,50	39
034_D	Blok 3	12,00	34
034_E	Blok 3	15,50	25
034_F	Blok 3	19,00	28
035_A	Blok 3	1,50	37
035_B	Blok 3	5,00	41
035_C	Blok 3	8,50	38
035_D	Blok 3	12,00	31
035_E	Blok 3	15,50	--
035_F	Blok 3	19,00	--
036_A	Blok 3	1,50	31
036_B	Blok 3	5,00	30
036_C	Blok 3	8,50	29
036_D	Blok 3	12,00	28
036_E	Blok 3	15,50	29
036_F	Blok 3	19,00	30
037_A	Blok 3	1,50	36
037_B	Blok 3	5,00	36
037_C	Blok 3	8,50	32
037_D	Blok 3	12,00	--
037_E	Blok 3	15,50	--
037_F	Blok 3	19,00	--
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	--
038_C	Blok 1	40,00	--
038_D	Blok 1	43,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Provinciale weg excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale weg
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	37
039_C	Blok 1	40,00	39
039_D	Blok 1	43,50	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	50
001_B	Blok 1	5,00	49
001_C	Blok 1	8,50	49
001_D	Blok 1	12,00	48
001_E	Blok 1	15,50	47
001_F	Blok 1	19,00	46
001A_A	Blok 1	22,50	45
001A_B	Blok 1	26,00	45
001A_C	Blok 1	29,50	44
001A_D	Blok 1	33,00	44
001A_E	Blok 1	36,50	43
001A_F	Blok 1	40,00	43
002_A	Blok 1	1,50	48
002_B	Blok 1	5,00	47
002_C	Blok 1	8,50	46
002_D	Blok 1	12,00	45
002_E	Blok 1	15,50	44
002_F	Blok 1	19,00	43
002A_A	Blok 1	22,50	42
002A_B	Blok 1	26,00	42
002A_C	Blok 1	29,50	41
002A_D	Blok 1	33,00	40
002A_E	Blok 1	36,50	39
002A_F	Blok 1	40,00	39
003_A	Blok 1	1,50	48
003_B	Blok 1	5,00	47
003_C	Blok 1	8,50	46
003_D	Blok 1	12,00	46
003_E	Blok 1	15,50	45
003_F	Blok 1	19,00	44
003A_A	Blok 1	22,50	42
003A_B	Blok 1	26,00	42
003A_C	Blok 1	29,50	41
003A_D	Blok 1	33,00	40
003A_E	Blok 1	36,50	39
003A_F	Blok 1	40,00	39
004_A	Blok 1	1,50	43
004_B	Blok 1	5,00	43
004_C	Blok 1	8,50	42
004_D	Blok 1	12,00	41
004_E	Blok 1	15,50	40
004_F	Blok 1	19,00	40
004A_A	Blok 1	22,50	38
004A_B	Blok 1	26,00	38
004A_C	Blok 1	29,50	37
004A_D	Blok 1	33,00	36
004A_E	Blok 1	36,50	36
004A_F	Blok 1	40,00	35
005_A	Blok 1	1,50	16
005_B	Blok 1	5,00	16
005_C	Blok 1	8,50	16
005_D	Blok 1	12,00	17
005_E	Blok 1	15,50	11
005_F	Blok 1	19,00	11
005A_A	Blok 1	22,50	11
005A_B	Blok 1	26,00	11
005A_C	Blok 1	29,50	9
005A_D	Blok 1	33,00	7
005A_E	Blok 1	36,50	7
005A_F	Blok 1	40,00	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	26
006_B	Blok 1	5,00	28
006_C	Blok 1	8,50	29
006_D	Blok 1	12,00	30
006_E	Blok 1	15,50	29
006_F	Blok 1	19,00	26
006A_A	Blok 1	22,50	17
006A_B	Blok 1	26,00	16
006A_C	Blok 1	29,50	16
006A_D	Blok 1	33,00	11
006A_E	Blok 1	36,50	11
006A_F	Blok 1	40,00	12
007_A	Blok 1	1,50	14
007_B	Blok 1	5,00	19
007_C	Blok 1	8,50	21
007_D	Blok 1	12,00	22
007_E	Blok 1	15,50	22
007_F	Blok 1	19,00	22
007A_A	Blok 1	22,50	22
007A_B	Blok 1	26,00	22
008_A	Blok 1	1,50	23
008_B	Blok 1	5,00	29
008_C	Blok 1	8,50	30
008_D	Blok 1	12,00	30
008_E	Blok 1	15,50	30
008_F	Blok 1	19,00	30
008A_A	Blok 1	22,50	30
008A_B	Blok 1	26,00	24
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	22
008B_C	Blok 1	40,00	24
008B_D	Blok 1	43,50	29
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	23
008C_C	Blok 1	40,00	26
008C_D	Blok 1	43,50	3
009_A	Blok 1	1,50	17
009_B	Blok 1	5,00	21
009_C	Blok 1	8,50	24
009_D	Blok 1	12,00	25
009_E	Blok 1	15,50	25
009_F	Blok 1	19,00	25
009A_A	Blok 1	22,50	25
009A_B	Blok 1	26,00	24
010_A	Blok 1	1,50	18
010_B	Blok 1	5,00	21
010_C	Blok 1	8,50	22
010_D	Blok 1	12,00	23
010_E	Blok 1	15,50	24
010_F	Blok 1	19,00	23
010A_A	Blok 1	22,50	23
010A_B	Blok 1	26,00	24
011_A	Blok 1	1,50	28
011_B	Blok 1	5,00	33
011_C	Blok 1	8,50	33
011_D	Blok 1	12,00	33
011_E	Blok 1	15,50	33
011_F	Blok 1	19,00	33
011A_A	Blok 1	22,50	33
011A_B	Blok 1	26,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	31
012_B	Blok 1	5,00	35
012_C	Blok 1	8,50	36
012_D	Blok 1	12,00	36
012_E	Blok 1	15,50	36
012_F	Blok 1	19,00	36
012A_A	Blok 1	22,50	36
012A_B	Blok 1	26,00	33
013_A	Blok 1	1,50	29
013_B	Blok 1	5,00	32
013_C	Blok 1	8,50	33
013_D	Blok 1	12,00	33
013_E	Blok 1	15,50	33
013_F	Blok 1	19,00	33
013A_A	Blok 1	22,50	33
013A_B	Blok 1	26,00	25
014_A	Blok 1	1,50	45
014_B	Blok 1	5,00	45
014_C	Blok 1	8,50	45
014_D	Blok 1	12,00	45
014_E	Blok 1	15,50	45
014_F	Blok 1	19,00	44
014A_A	Blok 1	22,50	44
014A_B	Blok 1	26,00	43
015_A	Blok 1	1,50	50
015_B	Blok 1	5,00	49
015_C	Blok 1	8,50	49
015_D	Blok 1	12,00	48
015_E	Blok 1	15,50	48
015_F	Blok 1	19,00	47
015A_A	Blok 1	22,50	46
015A_B	Blok 1	26,00	46
016_A	Blok 1	1,50	49
016_B	Blok 1	5,00	49
016_C	Blok 1	8,50	49
016_D	Blok 1	12,00	48
016_E	Blok 1	15,50	48
016_F	Blok 1	19,00	46
016A_A	Blok 1	22,50	46
016A_B	Blok 1	26,00	45
016A_C	Blok 1	29,50	45
016A_D	Blok 1	33,00	45
016A_E	Blok 1	36,50	44
016A_F	Blok 1	40,00	44
017_A	Blok 1	1,50	49
017_B	Blok 1	5,00	49
017_C	Blok 1	8,50	48
017_D	Blok 1	12,00	48
017_E	Blok 1	15,50	47
017_F	Blok 1	19,00	46
017A_A	Blok 1	22,50	46
017A_B	Blok 1	26,00	45
017A_C	Blok 1	29,50	45
017A_D	Blok 1	33,00	45
017A_E	Blok 1	36,50	43
017A_F	Blok 1	40,00	42
018_A	Blok 2	1,50	37
018_B	Blok 2	5,00	40
018_C	Blok 2	8,50	40
018_D	Blok 2	12,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	40
018a_F	Blok 2	19,00	30
019_A	Blok 2	1,50	23
019_B	Blok 2	5,00	25
019_C	Blok 2	8,50	26
019_D	Blok 2	12,00	26
019_E	Blok 2	15,50	26
020_A	Blok 2	1,50	23
020_B	Blok 2	5,00	26
020_C	Blok 2	8,50	27
020_D	Blok 2	12,00	27
020_E	Blok 2	15,50	27
020a_F	Blok 2	19,00	26
021_A	Blok 2	1,50	23
021_B	Blok 2	5,00	26
021_C	Blok 2	8,50	28
021_D	Blok 2	12,00	28
021_E	Blok 2	15,50	28
021a_F	Blok 2	19,00	26
022_A	Blok 2	1,50	21
022_B	Blok 2	5,00	22
022_C	Blok 2	8,50	22
022_D	Blok 2	12,00	22
022_E	Blok 2	15,50	--
022_F	Blok 2	19,00	--
023_A	Blok 2	1,50	17
023_B	Blok 2	5,00	17
023_C	Blok 2	8,50	17
023_D	Blok 2	12,00	18
023_E	Blok 2	15,50	18
023_F	Blok 2	19,00	19
024_A	Blok 2	1,50	12
024_B	Blok 2	5,00	14
024_C	Blok 2	8,50	6
024_D	Blok 2	12,00	3
024_E	Blok 2	15,50	--
024_F	Blok 2	19,00	--
025_A	Blok 2	1,50	34
025_B	Blok 2	5,00	36
025_C	Blok 2	8,50	36
025_D	Blok 2	12,00	36
025_E	Blok 2	15,50	37
025_F	Blok 2	19,00	37
026_A	Blok 2	1,50	38
026_B	Blok 2	5,00	39
026_C	Blok 2	8,50	40
026_D	Blok 2	12,00	40
026_E	Blok 2	15,50	40
026_F	Blok 2	19,00	39
027_A	Blok 2	1,50	37
027_B	Blok 2	5,00	39
027_C	Blok 2	8,50	39
027_D	Blok 2	12,00	40
027_E	Blok 2	15,50	40
027_F	Blok 2	19,00	40
028_A	Blok 2	1,50	38
028_B	Blok 2	5,00	40
028_C	Blok 2	8,50	40
028_D	Blok 2	12,00	40
028_E	Blok 2	15,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout incl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	18
029_B	Blok 3	5,00	21
029_C	Blok 3	8,50	20
029_D	Blok 3	12,00	20
029_E	Blok 3	15,50	20
029_F	Blok 3	19,00	21
029a_F	Blok 3	22,50	23
030_A	Blok 3	1,50	28
030_B	Blok 3	5,00	31
030_C	Blok 3	8,50	32
030_D	Blok 3	12,00	32
030_E	Blok 3	15,50	32
030_F	Blok 3	19,00	32
030a_F	Blok 3	22,50	31
031_A	Blok 3	1,50	32
031_B	Blok 3	5,00	34
031_C	Blok 3	8,50	35
031_D	Blok 3	12,00	35
031_E	Blok 3	15,50	34
031a_F	Blok 3	22,50	33
032_A	Blok 3	1,50	31
032_B	Blok 3	5,00	33
032_C	Blok 3	8,50	34
032_D	Blok 3	12,00	34
032_E	Blok 3	15,50	33
032_F	Blok 3	19,00	33
033_A	Blok 3	1,50	18
033_B	Blok 3	5,00	17
033_C	Blok 3	8,50	17
033_D	Blok 3	12,00	0
033_E	Blok 3	15,50	--
033_F	Blok 3	19,00	--
034_A	Blok 3	1,50	18
034_B	Blok 3	5,00	18
034_C	Blok 3	8,50	18
034_D	Blok 3	12,00	9
034_E	Blok 3	15,50	10
034_F	Blok 3	19,00	12
035_A	Blok 3	1,50	17
035_B	Blok 3	5,00	17
035_C	Blok 3	8,50	6
035_D	Blok 3	12,00	-8
035_E	Blok 3	15,50	--
035_F	Blok 3	19,00	--
036_A	Blok 3	1,50	16
036_B	Blok 3	5,00	16
036_C	Blok 3	8,50	16
036_D	Blok 3	12,00	16
036_E	Blok 3	15,50	17
036_F	Blok 3	19,00	18
037_A	Blok 3	1,50	17
037_B	Blok 3	5,00	17
037_C	Blok 3	8,50	18
037_D	Blok 3	12,00	2
037_E	Blok 3	15,50	--
037_F	Blok 3	19,00	--
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	19
038_C	Blok 1	40,00	20
038_D	Blok 1	43,50	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	28
039_C	Blok 1	40,00	30
039_D	Blok 1	43,50	33

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	55
001_B	Blok 1	5,00	54
001_C	Blok 1	8,50	54
001_D	Blok 1	12,00	53
001_E	Blok 1	15,50	52
001_F	Blok 1	19,00	51
001A_A	Blok 1	22,50	50
001A_B	Blok 1	26,00	50
001A_C	Blok 1	29,50	49
001A_D	Blok 1	33,00	49
001A_E	Blok 1	36,50	48
001A_F	Blok 1	40,00	48
002_A	Blok 1	1,50	53
002_B	Blok 1	5,00	52
002_C	Blok 1	8,50	51
002_D	Blok 1	12,00	50
002_E	Blok 1	15,50	49
002_F	Blok 1	19,00	48
002A_A	Blok 1	22,50	47
002A_B	Blok 1	26,00	47
002A_C	Blok 1	29,50	46
002A_D	Blok 1	33,00	45
002A_E	Blok 1	36,50	44
002A_F	Blok 1	40,00	44
003_A	Blok 1	1,50	53
003_B	Blok 1	5,00	52
003_C	Blok 1	8,50	51
003_D	Blok 1	12,00	51
003_E	Blok 1	15,50	50
003_F	Blok 1	19,00	49
003A_A	Blok 1	22,50	47
003A_B	Blok 1	26,00	47
003A_C	Blok 1	29,50	46
003A_D	Blok 1	33,00	45
003A_E	Blok 1	36,50	44
003A_F	Blok 1	40,00	44
004_A	Blok 1	1,50	48
004_B	Blok 1	5,00	48
004_C	Blok 1	8,50	47
004_D	Blok 1	12,00	46
004_E	Blok 1	15,50	45
004_F	Blok 1	19,00	45
004A_A	Blok 1	22,50	43
004A_B	Blok 1	26,00	43
004A_C	Blok 1	29,50	42
004A_D	Blok 1	33,00	41
004A_E	Blok 1	36,50	41
004A_F	Blok 1	40,00	40
005_A	Blok 1	1,50	21
005_B	Blok 1	5,00	21
005_C	Blok 1	8,50	21
005_D	Blok 1	12,00	22
005_E	Blok 1	15,50	16
005_F	Blok 1	19,00	16
005A_A	Blok 1	22,50	16
005A_B	Blok 1	26,00	16
005A_C	Blok 1	29,50	14
005A_D	Blok 1	33,00	12
005A_E	Blok 1	36,50	12
005A_F	Blok 1	40,00	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	31
006_B	Blok 1	5,00	33
006_C	Blok 1	8,50	34
006_D	Blok 1	12,00	35
006_E	Blok 1	15,50	34
006_F	Blok 1	19,00	31
006A_A	Blok 1	22,50	22
006A_B	Blok 1	26,00	21
006A_C	Blok 1	29,50	21
006A_D	Blok 1	33,00	16
006A_E	Blok 1	36,50	16
006A_F	Blok 1	40,00	17
007_A	Blok 1	1,50	19
007_B	Blok 1	5,00	24
007_C	Blok 1	8,50	26
007_D	Blok 1	12,00	27
007_E	Blok 1	15,50	27
007_F	Blok 1	19,00	27
007A_A	Blok 1	22,50	27
007A_B	Blok 1	26,00	27
008_A	Blok 1	1,50	28
008_B	Blok 1	5,00	34
008_C	Blok 1	8,50	35
008_D	Blok 1	12,00	35
008_E	Blok 1	15,50	35
008_F	Blok 1	19,00	35
008A_A	Blok 1	22,50	35
008A_B	Blok 1	26,00	29
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	27
008B_C	Blok 1	40,00	29
008B_D	Blok 1	43,50	34
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	28
008C_C	Blok 1	40,00	31
008C_D	Blok 1	43,50	8
009_A	Blok 1	1,50	22
009_B	Blok 1	5,00	26
009_C	Blok 1	8,50	29
009_D	Blok 1	12,00	30
009_E	Blok 1	15,50	30
009_F	Blok 1	19,00	30
009A_A	Blok 1	22,50	30
009A_B	Blok 1	26,00	29
010_A	Blok 1	1,50	23
010_B	Blok 1	5,00	26
010_C	Blok 1	8,50	27
010_D	Blok 1	12,00	28
010_E	Blok 1	15,50	29
010_F	Blok 1	19,00	28
010A_A	Blok 1	22,50	28
010A_B	Blok 1	26,00	29
011_A	Blok 1	1,50	33
011_B	Blok 1	5,00	38
011_C	Blok 1	8,50	38
011_D	Blok 1	12,00	38
011_E	Blok 1	15,50	38
011_F	Blok 1	19,00	38
011A_A	Blok 1	22,50	38
011A_B	Blok 1	26,00	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	36
012_B	Blok 1	5,00	40
012_C	Blok 1	8,50	41
012_D	Blok 1	12,00	41
012_E	Blok 1	15,50	41
012_F	Blok 1	19,00	41
012A_A	Blok 1	22,50	41
012A_B	Blok 1	26,00	38
013_A	Blok 1	1,50	34
013_B	Blok 1	5,00	37
013_C	Blok 1	8,50	38
013_D	Blok 1	12,00	38
013_E	Blok 1	15,50	38
013_F	Blok 1	19,00	38
013A_A	Blok 1	22,50	38
013A_B	Blok 1	26,00	30
014_A	Blok 1	1,50	50
014_B	Blok 1	5,00	50
014_C	Blok 1	8,50	50
014_D	Blok 1	12,00	50
014_E	Blok 1	15,50	50
014_F	Blok 1	19,00	49
014A_A	Blok 1	22,50	49
014A_B	Blok 1	26,00	48
015_A	Blok 1	1,50	55
015_B	Blok 1	5,00	54
015_C	Blok 1	8,50	54
015_D	Blok 1	12,00	53
015_E	Blok 1	15,50	53
015_F	Blok 1	19,00	52
015A_A	Blok 1	22,50	51
015A_B	Blok 1	26,00	51
016_A	Blok 1	1,50	54
016_B	Blok 1	5,00	54
016_C	Blok 1	8,50	54
016_D	Blok 1	12,00	53
016_E	Blok 1	15,50	53
016_F	Blok 1	19,00	51
016A_A	Blok 1	22,50	51
016A_B	Blok 1	26,00	50
016A_C	Blok 1	29,50	50
016A_D	Blok 1	33,00	50
016A_E	Blok 1	36,50	49
016A_F	Blok 1	40,00	49
017_A	Blok 1	1,50	54
017_B	Blok 1	5,00	54
017_C	Blok 1	8,50	53
017_D	Blok 1	12,00	53
017_E	Blok 1	15,50	52
017_F	Blok 1	19,00	51
017A_A	Blok 1	22,50	51
017A_B	Blok 1	26,00	50
017A_C	Blok 1	29,50	50
017A_D	Blok 1	33,00	50
017A_E	Blok 1	36,50	48
017A_F	Blok 1	40,00	47
018_A	Blok 2	1,50	42
018_B	Blok 2	5,00	45
018_C	Blok 2	8,50	45
018_D	Blok 2	12,00	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	45
018a_F	Blok 2	19,00	35
019_A	Blok 2	1,50	28
019_B	Blok 2	5,00	30
019_C	Blok 2	8,50	31
019_D	Blok 2	12,00	31
019_E	Blok 2	15,50	31
020_A	Blok 2	1,50	28
020_B	Blok 2	5,00	31
020_C	Blok 2	8,50	32
020_D	Blok 2	12,00	32
020_E	Blok 2	15,50	32
020a_F	Blok 2	19,00	31
021_A	Blok 2	1,50	28
021_B	Blok 2	5,00	31
021_C	Blok 2	8,50	33
021_D	Blok 2	12,00	33
021_E	Blok 2	15,50	33
021a_F	Blok 2	19,00	31
022_A	Blok 2	1,50	26
022_B	Blok 2	5,00	27
022_C	Blok 2	8,50	27
022_D	Blok 2	12,00	27
022_E	Blok 2	15,50	--
022_F	Blok 2	19,00	--
023_A	Blok 2	1,50	22
023_B	Blok 2	5,00	22
023_C	Blok 2	8,50	22
023_D	Blok 2	12,00	23
023_E	Blok 2	15,50	23
023_F	Blok 2	19,00	24
024_A	Blok 2	1,50	17
024_B	Blok 2	5,00	19
024_C	Blok 2	8,50	11
024_D	Blok 2	12,00	8
024_E	Blok 2	15,50	--
024_F	Blok 2	19,00	--
025_A	Blok 2	1,50	39
025_B	Blok 2	5,00	41
025_C	Blok 2	8,50	41
025_D	Blok 2	12,00	41
025_E	Blok 2	15,50	42
025_F	Blok 2	19,00	42
026_A	Blok 2	1,50	43
026_B	Blok 2	5,00	44
026_C	Blok 2	8,50	45
026_D	Blok 2	12,00	45
026_E	Blok 2	15,50	45
026_F	Blok 2	19,00	44
027_A	Blok 2	1,50	42
027_B	Blok 2	5,00	44
027_C	Blok 2	8,50	44
027_D	Blok 2	12,00	45
027_E	Blok 2	15,50	45
027_F	Blok 2	19,00	45
028_A	Blok 2	1,50	43
028_B	Blok 2	5,00	45
028_C	Blok 2	8,50	45
028_D	Blok 2	12,00	45
028_E	Blok 2	15,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Vurehout excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	23
029_B	Blok 3	5,00	26
029_C	Blok 3	8,50	25
029_D	Blok 3	12,00	25
029_E	Blok 3	15,50	25
029_F	Blok 3	19,00	26
029a_F	Blok 3	22,50	28
030_A	Blok 3	1,50	33
030_B	Blok 3	5,00	36
030_C	Blok 3	8,50	37
030_D	Blok 3	12,00	37
030_E	Blok 3	15,50	37
030_F	Blok 3	19,00	37
030a_F	Blok 3	22,50	36
031_A	Blok 3	1,50	37
031_B	Blok 3	5,00	39
031_C	Blok 3	8,50	40
031_D	Blok 3	12,00	40
031_E	Blok 3	15,50	39
031a_F	Blok 3	22,50	38
032_A	Blok 3	1,50	36
032_B	Blok 3	5,00	38
032_C	Blok 3	8,50	39
032_D	Blok 3	12,00	39
032_E	Blok 3	15,50	38
032_F	Blok 3	19,00	38
033_A	Blok 3	1,50	23
033_B	Blok 3	5,00	22
033_C	Blok 3	8,50	22
033_D	Blok 3	12,00	5
033_E	Blok 3	15,50	--
033_F	Blok 3	19,00	--
034_A	Blok 3	1,50	23
034_B	Blok 3	5,00	23
034_C	Blok 3	8,50	23
034_D	Blok 3	12,00	14
034_E	Blok 3	15,50	15
034_F	Blok 3	19,00	17
035_A	Blok 3	1,50	22
035_B	Blok 3	5,00	22
035_C	Blok 3	8,50	11
035_D	Blok 3	12,00	-3
035_E	Blok 3	15,50	--
035_F	Blok 3	19,00	--
036_A	Blok 3	1,50	21
036_B	Blok 3	5,00	21
036_C	Blok 3	8,50	21
036_D	Blok 3	12,00	21
036_E	Blok 3	15,50	22
036_F	Blok 3	19,00	23
037_A	Blok 3	1,50	22
037_B	Blok 3	5,00	22
037_C	Blok 3	8,50	23
037_D	Blok 3	12,00	7
037_E	Blok 3	15,50	--
037_F	Blok 3	19,00	--
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	24
038_C	Blok 1	40,00	25
038_D	Blok 1	43,50	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vurehout
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	33
039_C	Blok 1	40,00	35
039_D	Blok 1	43,50	38

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Cumulatief excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,50	56
001_B	Blok 1	5,00	56
001_C	Blok 1	8,50	55
001_D	Blok 1	12,00	55
001_E	Blok 1	15,50	55
001_F	Blok 1	19,00	54
001A_A	Blok 1	22,50	54
001A_B	Blok 1	26,00	54
001A_C	Blok 1	29,50	54
001A_D	Blok 1	33,00	54
001A_E	Blok 1	36,50	54
001A_F	Blok 1	40,00	54
002_A	Blok 1	1,50	54
002_B	Blok 1	5,00	54
002_C	Blok 1	8,50	55
002_D	Blok 1	12,00	55
002_E	Blok 1	15,50	55
002_F	Blok 1	19,00	55
002A_A	Blok 1	22,50	55
002A_B	Blok 1	26,00	55
002A_C	Blok 1	29,50	55
002A_D	Blok 1	33,00	55
002A_E	Blok 1	36,50	55
002A_F	Blok 1	40,00	55
003_A	Blok 1	1,50	55
003_B	Blok 1	5,00	55
003_C	Blok 1	8,50	55
003_D	Blok 1	12,00	55
003_E	Blok 1	15,50	55
003_F	Blok 1	19,00	55
003A_A	Blok 1	22,50	55
003A_B	Blok 1	26,00	55
003A_C	Blok 1	29,50	55
003A_D	Blok 1	33,00	55
003A_E	Blok 1	36,50	55
003A_F	Blok 1	40,00	55
004_A	Blok 1	1,50	54
004_B	Blok 1	5,00	55
004_C	Blok 1	8,50	55
004_D	Blok 1	12,00	55
004_E	Blok 1	15,50	55
004_F	Blok 1	19,00	55
004A_A	Blok 1	22,50	55
004A_B	Blok 1	26,00	55
004A_C	Blok 1	29,50	55
004A_D	Blok 1	33,00	55
004A_E	Blok 1	36,50	55
004A_F	Blok 1	40,00	55
005_A	Blok 1	1,50	52
005_B	Blok 1	5,00	53
005_C	Blok 1	8,50	54
005_D	Blok 1	12,00	54
005_E	Blok 1	15,50	54
005_F	Blok 1	19,00	53
005A_A	Blok 1	22,50	53
005A_B	Blok 1	26,00	53
005A_C	Blok 1	29,50	53
005A_D	Blok 1	33,00	54
005A_E	Blok 1	36,50	54
005A_F	Blok 1	40,00	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Cumulatief excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
006_A	Blok 1	1,50	52
006_B	Blok 1	5,00	53
006_C	Blok 1	8,50	54
006_D	Blok 1	12,00	54
006_E	Blok 1	15,50	54
006_F	Blok 1	19,00	54
006A_A	Blok 1	22,50	54
006A_B	Blok 1	26,00	54
006A_C	Blok 1	29,50	54
006A_D	Blok 1	33,00	55
006A_E	Blok 1	36,50	55
006A_F	Blok 1	40,00	55
007_A	Blok 1	1,50	51
007_B	Blok 1	5,00	53
007_C	Blok 1	8,50	54
007_D	Blok 1	12,00	54
007_E	Blok 1	15,50	54
007_F	Blok 1	19,00	54
007A_A	Blok 1	22,50	53
007A_B	Blok 1	26,00	53
008_A	Blok 1	1,50	50
008_B	Blok 1	5,00	51
008_C	Blok 1	8,50	53
008_D	Blok 1	12,00	54
008_E	Blok 1	15,50	54
008_F	Blok 1	19,00	54
008A_A	Blok 1	22,50	53
008A_B	Blok 1	26,00	53
008B_A	Blok 1	33,00	--
008B_B	Blok 1	36,50	50
008B_C	Blok 1	40,00	51
008B_D	Blok 1	43,50	51
008C_A	Blok 1	33,00	--
008C_B	Blok 1	36,50	48
008C_C	Blok 1	40,00	50
008C_D	Blok 1	43,50	50
009_A	Blok 1	1,50	49
009_B	Blok 1	5,00	51
009_C	Blok 1	8,50	53
009_D	Blok 1	12,00	53
009_E	Blok 1	15,50	54
009_F	Blok 1	19,00	53
009A_A	Blok 1	22,50	53
009A_B	Blok 1	26,00	53
010_A	Blok 1	1,50	49
010_B	Blok 1	5,00	51
010_C	Blok 1	8,50	53
010_D	Blok 1	12,00	53
010_E	Blok 1	15,50	54
010_F	Blok 1	19,00	53
010A_A	Blok 1	22,50	53
010A_B	Blok 1	26,00	53
011_A	Blok 1	1,50	48
011_B	Blok 1	5,00	52
011_C	Blok 1	8,50	53
011_D	Blok 1	12,00	53
011_E	Blok 1	15,50	53
011_F	Blok 1	19,00	53
011A_A	Blok 1	22,50	53
011A_B	Blok 1	26,00	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Cumulatief excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
012_A	Blok 1	1,50	48
012_B	Blok 1	5,00	54
012_C	Blok 1	8,50	54
012_D	Blok 1	12,00	55
012_E	Blok 1	15,50	54
012_F	Blok 1	19,00	54
012A_A	Blok 1	22,50	54
012A_B	Blok 1	26,00	54
013_A	Blok 1	1,50	48
013_B	Blok 1	5,00	54
013_C	Blok 1	8,50	54
013_D	Blok 1	12,00	54
013_E	Blok 1	15,50	54
013_F	Blok 1	19,00	54
013A_A	Blok 1	22,50	54
013A_B	Blok 1	26,00	54
014_A	Blok 1	1,50	55
014_B	Blok 1	5,00	57
014_C	Blok 1	8,50	57
014_D	Blok 1	12,00	57
014_E	Blok 1	15,50	57
014_F	Blok 1	19,00	56
014A_A	Blok 1	22,50	56
014A_B	Blok 1	26,00	55
015_A	Blok 1	1,50	56
015_B	Blok 1	5,00	56
015_C	Blok 1	8,50	55
015_D	Blok 1	12,00	55
015_E	Blok 1	15,50	55
015_F	Blok 1	19,00	54
015A_A	Blok 1	22,50	54
015A_B	Blok 1	26,00	54
016_A	Blok 1	1,50	55
016_B	Blok 1	5,00	55
016_C	Blok 1	8,50	54
016_D	Blok 1	12,00	54
016_E	Blok 1	15,50	53
016_F	Blok 1	19,00	52
016A_A	Blok 1	22,50	52
016A_B	Blok 1	26,00	52
016A_C	Blok 1	29,50	51
016A_D	Blok 1	33,00	51
016A_E	Blok 1	36,50	51
016A_F	Blok 1	40,00	52
017_A	Blok 1	1,50	55
017_B	Blok 1	5,00	54
017_C	Blok 1	8,50	54
017_D	Blok 1	12,00	54
017_E	Blok 1	15,50	53
017_F	Blok 1	19,00	52
017A_A	Blok 1	22,50	52
017A_B	Blok 1	26,00	52
017A_C	Blok 1	29,50	51
017A_D	Blok 1	33,00	51
017A_E	Blok 1	36,50	51
017A_F	Blok 1	40,00	51
018_A	Blok 2	1,50	48
018_B	Blok 2	5,00	53
018_C	Blok 2	8,50	53
018_D	Blok 2	12,00	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Cumulatief excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
018_E	Blok 2	15,50	52
018a_F	Blok 2	19,00	47
019_A	Blok 2	1,50	50
019_B	Blok 2	5,00	53
019_C	Blok 2	8,50	55
019_D	Blok 2	12,00	55
019_E	Blok 2	15,50	55
020_A	Blok 2	1,50	51
020_B	Blok 2	5,00	56
020_C	Blok 2	8,50	56
020_D	Blok 2	12,00	56
020_E	Blok 2	15,50	56
020a_F	Blok 2	19,00	53
021_A	Blok 2	1,50	58
021_B	Blok 2	5,00	60
021_C	Blok 2	8,50	60
021_D	Blok 2	12,00	60
021_E	Blok 2	15,50	59
021a_F	Blok 2	19,00	56
022_A	Blok 2	1,50	65
022_B	Blok 2	5,00	65
022_C	Blok 2	8,50	64
022_D	Blok 2	12,00	64
022_E	Blok 2	15,50	64
022_F	Blok 2	19,00	63
023_A	Blok 2	1,50	64
023_B	Blok 2	5,00	64
023_C	Blok 2	8,50	64
023_D	Blok 2	12,00	63
023_E	Blok 2	15,50	63
023_F	Blok 2	19,00	62
024_A	Blok 2	1,50	64
024_B	Blok 2	5,00	64
024_C	Blok 2	8,50	64
024_D	Blok 2	12,00	64
024_E	Blok 2	15,50	63
024_F	Blok 2	19,00	63
025_A	Blok 2	1,50	62
025_B	Blok 2	5,00	62
025_C	Blok 2	8,50	62
025_D	Blok 2	12,00	61
025_E	Blok 2	15,50	61
025_F	Blok 2	19,00	60
026_A	Blok 2	1,50	59
026_B	Blok 2	5,00	58
026_C	Blok 2	8,50	57
026_D	Blok 2	12,00	56
026_E	Blok 2	15,50	56
026_F	Blok 2	19,00	55
027_A	Blok 2	1,50	59
027_B	Blok 2	5,00	58
027_C	Blok 2	8,50	58
027_D	Blok 2	12,00	57
027_E	Blok 2	15,50	56
027_F	Blok 2	19,00	55
028_A	Blok 2	1,50	59
028_B	Blok 2	5,00	59
028_C	Blok 2	8,50	59
028_D	Blok 2	12,00	59
028_E	Blok 2	15,50	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandam
Bouwplan Mahoniehout

Rekenresultaten
Cumulatief excl. Art. 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Def model WVL 15-02-2017
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
029_A	Blok 3	1,50	58
029_B	Blok 3	5,00	60
029_C	Blok 3	8,50	60
029_D	Blok 3	12,00	59
029_E	Blok 3	15,50	59
029_F	Blok 3	19,00	59
029a_F	Blok 3	22,50	59
030_A	Blok 3	1,50	45
030_B	Blok 3	5,00	48
030_C	Blok 3	8,50	50
030_D	Blok 3	12,00	51
030_E	Blok 3	15,50	51
030_F	Blok 3	19,00	51
030a_F	Blok 3	22,50	53
031_A	Blok 3	1,50	46
031_B	Blok 3	5,00	48
031_C	Blok 3	8,50	50
031_D	Blok 3	12,00	51
031_E	Blok 3	15,50	51
031a_F	Blok 3	22,50	54
032_A	Blok 3	1,50	60
032_B	Blok 3	5,00	60
032_C	Blok 3	8,50	60
032_D	Blok 3	12,00	60
032_E	Blok 3	15,50	60
032_F	Blok 3	19,00	59
033_A	Blok 3	1,50	65
033_B	Blok 3	5,00	65
033_C	Blok 3	8,50	64
033_D	Blok 3	12,00	64
033_E	Blok 3	15,50	63
033_F	Blok 3	19,00	62
034_A	Blok 3	1,50	65
034_B	Blok 3	5,00	64
034_C	Blok 3	8,50	64
034_D	Blok 3	12,00	63
034_E	Blok 3	15,50	62
034_F	Blok 3	19,00	61
035_A	Blok 3	1,50	67
035_B	Blok 3	5,00	66
035_C	Blok 3	8,50	65
035_D	Blok 3	12,00	65
035_E	Blok 3	15,50	64
035_F	Blok 3	19,00	64
036_A	Blok 3	1,50	65
036_B	Blok 3	5,00	65
036_C	Blok 3	8,50	64
036_D	Blok 3	12,00	64
036_E	Blok 3	15,50	63
036_F	Blok 3	19,00	63
037_A	Blok 3	1,50	65
037_B	Blok 3	5,00	65
037_C	Blok 3	8,50	65
037_D	Blok 3	12,00	64
037_E	Blok 3	15,50	64
037_F	Blok 3	19,00	63
038_A	Blok 1	33,00	--
038_B	Blok 1	36,50	53
038_C	Blok 1	40,00	53
038_D	Blok 1	43,50	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: DEF model WVL 15-02-2017
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
039_A	Blok 1	33,00	--
039_B	Blok 1	36,50	46
039_C	Blok 1	40,00	50
039_D	Blok 1	43,50	51

Bijlage 4: Totaal overzicht rekenresultaten L_{den} wegverkeerslawaaï/railverkeerslawaaï

Aubade 30 km/u						Grenenhout 30 km/u					
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Art. 110	Lden	Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Art. 110g	Lden
001_A	Blok 1	1,5	14	5	9	001_A	Blok 1	1,5	42	5	37
001_B	Blok 1	5	13	5	8	001_B	Blok 1	5	42	5	37
001_C	Blok 1	8,5	10	5	5	001_C	Blok 1	8,5	42	5	37
001_D	Blok 1	12	10	5	5	001_D	Blok 1	12	41	5	36
001_E	Blok 1	15,5	10	5	5	001_E	Blok 1	15,5	40	5	35
001_F	Blok 1	19	11	5	6	001_F	Blok 1	19	40	5	35
001A_A	Blok 1	22,5	12	5	7	001A_A	Blok 1	22,5	40	5	35
001A_B	Blok 1	26	13	5	8	001A_B	Blok 1	26	40	5	35
001A_C	Blok 1	29,5	14	5	9	001A_C	Blok 1	29,5	40	5	35
001A_D	Blok 1	33	12	5	7	001A_D	Blok 1	33	40	5	35
001A_E	Blok 1	36,5	3	5	-2	001A_E	Blok 1	36,5	39	5	34
001A_F	Blok 1	40	--	5	####	001A_F	Blok 1	40	39	5	34
002_A	Blok 1	1,5	10	5	5	002_A	Blok 1	1,5	25	5	20
002_B	Blok 1	5	10	5	5	002_B	Blok 1	5	25	5	20
002_C	Blok 1	8,5	--	5	####	002_C	Blok 1	8,5	25	5	20
002_D	Blok 1	12	--	5	####	002_D	Blok 1	12	--	5	####
002_E	Blok 1	15,5	--	5	####	002_E	Blok 1	15,5	--	5	####
002_F	Blok 1	19	--	5	####	002_F	Blok 1	19	--	5	####
002A_A	Blok 1	22,5	--	5	####	002A_A	Blok 1	22,5	--	5	####
002A_B	Blok 1	26	--	5	####	002A_B	Blok 1	26	--	5	####
002A_C	Blok 1	29,5	--	5	####	002A_C	Blok 1	29,5	--	5	####
002A_D	Blok 1	33	--	5	####	002A_D	Blok 1	33	--	5	####
002A_E	Blok 1	36,5	--	5	####	002A_E	Blok 1	36,5	--	5	####
002A_F	Blok 1	40	--	5	####	002A_F	Blok 1	40	--	5	####
003_A	Blok 1	1,5	12	5	7	003_A	Blok 1	1,5	28	5	23
003_B	Blok 1	5	10	5	5	003_B	Blok 1	5	28	5	23
003_C	Blok 1	8,5	6	5	1	003_C	Blok 1	8,5	30	5	25
003_D	Blok 1	12	6	5	1	003_D	Blok 1	12	24	5	19
003_E	Blok 1	15,5	6	5	1	003_E	Blok 1	15,5	27	5	22
003_F	Blok 1	19	6	5	1	003_F	Blok 1	19	29	5	24
003A_A	Blok 1	22,5	6	5	1	003A_A	Blok 1	22,5	31	5	26
003A_B	Blok 1	26	7	5	2	003A_B	Blok 1	26	31	5	26
003A_C	Blok 1	29,5	7	5	2	003A_C	Blok 1	29,5	32	5	27
003A_D	Blok 1	33	6	5	1	003A_D	Blok 1	33	33	5	28
003A_E	Blok 1	36,5	2	5	-3	003A_E	Blok 1	36,5	33	5	28
003A_F	Blok 1	40	--	5	####	003A_F	Blok 1	40	33	5	28
004_A	Blok 1	1,5	12	5	7	004_A	Blok 1	1,5	22	5	17
004_B	Blok 1	5	13	5	8	004_B	Blok 1	5	22	5	17
004_C	Blok 1	8,5	--	5	####	004_C	Blok 1	8,5	20	5	15
004_D	Blok 1	12	--	5	####	004_D	Blok 1	12	--	5	####
004_E	Blok 1	15,5	--	5	####	004_E	Blok 1	15,5	--	5	####
004_F	Blok 1	19	--	5	####	004_F	Blok 1	19	--	5	####
004A_A	Blok 1	22,5	--	5	####	004A_A	Blok 1	22,5	--	5	####
004A_B	Blok 1	26	--	5	####	004A_B	Blok 1	26	--	5	####
004A_C	Blok 1	29,5	--	5	####	004A_C	Blok 1	29,5	--	5	####
004A_D	Blok 1	33	--	5	####	004A_D	Blok 1	33	--	5	####
004A_E	Blok 1	36,5	--	5	####	004A_E	Blok 1	36,5	--	5	####

004A_F	Blok 1	40	--	5	####	004A_F	Blok 1	40	--	5	####
005_A	Blok 1	1,5	14	5	9	005_A	Blok 1	1,5	20	5	15
005_B	Blok 1	5	14	5	9	005_B	Blok 1	5	22	5	17
005_C	Blok 1	8,5	9	5	4	005_C	Blok 1	8,5	19	5	14
005_D	Blok 1	12	9	5	4	005_D	Blok 1	12	19	5	14
005_E	Blok 1	15,5	9	5	4	005_E	Blok 1	15,5	20	5	15
005_F	Blok 1	19	10	5	5	005_F	Blok 1	19	19	5	14
005A_A	Blok 1	22,5	10	5	5	005A_A	Blok 1	22,5	19	5	14
005A_B	Blok 1	26	11	5	6	005A_B	Blok 1	26	19	5	14
005A_C	Blok 1	29,5	11	5	6	005A_C	Blok 1	29,5	19	5	14
005A_D	Blok 1	33	12	5	7	005A_D	Blok 1	33	20	5	15
005A_E	Blok 1	36,5	13	5	8	005A_E	Blok 1	36,5	20	5	15
005A_F	Blok 1	40	16	5	11	005A_F	Blok 1	40	22	5	17
006_A	Blok 1	1,5	13	5	8	006_A	Blok 1	1,5	19	5	14
006_B	Blok 1	5	13	5	8	006_B	Blok 1	5	21	5	16
006_C	Blok 1	8,5	--	5	####	006_C	Blok 1	8,5	-2	5	-7
006_D	Blok 1	12	--	5	####	006_D	Blok 1	12	--	5	####
006_E	Blok 1	15,5	--	5	####	006_E	Blok 1	15,5	--	5	####
006_F	Blok 1	19	--	5	####	006_F	Blok 1	19	--	5	####
006A_A	Blok 1	22,5	--	5	####	006A_A	Blok 1	22,5	--	5	####
006A_B	Blok 1	26	--	5	####	006A_B	Blok 1	26	--	5	####
006A_C	Blok 1	29,5	--	5	####	006A_C	Blok 1	29,5	--	5	####
006A_D	Blok 1	33	--	5	####	006A_D	Blok 1	33	--	5	####
006A_E	Blok 1	36,5	--	5	####	006A_E	Blok 1	36,5	--	5	####
006A_F	Blok 1	40	--	5	####	006A_F	Blok 1	40	--	5	####
007_A	Blok 1	1,5	15	5	10	007_A	Blok 1	1,5	27	5	22
007_B	Blok 1	5	16	5	11	007_B	Blok 1	5	32	5	27
007_C	Blok 1	8,5	13	5	8	007_C	Blok 1	8,5	34	5	29
007_D	Blok 1	12	14	5	9	007_D	Blok 1	12	38	5	33
007_E	Blok 1	15,5	16	5	11	007_E	Blok 1	15,5	39	5	34
007_F	Blok 1	19	18	5	13	007_F	Blok 1	19	39	5	34
007A_A	Blok 1	22,5	19	5	14	007A_A	Blok 1	22,5	39	5	34
007A_B	Blok 1	26	20	5	15	007A_B	Blok 1	26	39	5	34
008_A	Blok 1	1,5	16	5	11	008_A	Blok 1	1,5	33	5	28
008_B	Blok 1	5	16	5	11	008_B	Blok 1	5	37	5	32
008_C	Blok 1	8,5	13	5	8	008_C	Blok 1	8,5	41	5	36
008_D	Blok 1	12	14	5	9	008_D	Blok 1	12	43	5	38
008_E	Blok 1	15,5	16	5	11	008_E	Blok 1	15,5	42	5	37
008_F	Blok 1	19	18	5	13	008_F	Blok 1	19	42	5	37
008A_A	Blok 1	22,5	19	5	14	008A_A	Blok 1	22,5	42	5	37
008A_B	Blok 1	26	21	5	16	008A_B	Blok 1	26	42	5	37
008B_A	Blok 1	33	--	5	####	008B_A	Blok 1	33	--	5	####
008B_B	Blok 1	36,5	28	5	23	008B_B	Blok 1	36,5	31	5	26
008B_C	Blok 1	40	32	5	27	008B_C	Blok 1	40	36	5	31
008B_D	Blok 1	43,5	33	5	28	008B_D	Blok 1	43,5	37	5	32
008C_A	Blok 1	33	--	5	####	008C_A	Blok 1	33	--	5	####
008C_B	Blok 1	36,5	29	5	24	008C_B	Blok 1	36,5	30	5	25
008C_C	Blok 1	40	33	5	28	008C_C	Blok 1	40	35	5	30
008C_D	Blok 1	43,5	34	5	29	008C_D	Blok 1	43,5	36	5	31
009_A	Blok 1	1,5	15	5	10	009_A	Blok 1	1,5	23	5	18

009_B	Blok 1	5	15	5	10	009_B	Blok 1	5	25	5	20
009_C	Blok 1	8,5	11	5	6	009_C	Blok 1	8,5	25	5	20
009_D	Blok 1	12	11	5	6	009_D	Blok 1	12	25	5	20
009_E	Blok 1	15,5	11	5	6	009_E	Blok 1	15,5	25	5	20
009_F	Blok 1	19	12	5	7	009_F	Blok 1	19	25	5	20
009A_A	Blok 1	22,5	13	5	8	009A_A	Blok 1	22,5	26	5	21
009A_B	Blok 1	26	15	5	10	009A_B	Blok 1	26	26	5	21
010_A	Blok 1	1,5	13	5	8	010_A	Blok 1	1,5	18	5	13
010_B	Blok 1	5	14	5	9	010_B	Blok 1	5	19	5	14
010_C	Blok 1	8,5	4	5	-1	010_C	Blok 1	8,5	20	5	15
010_D	Blok 1	12	--	5	####	010_D	Blok 1	12	-6	5	-11
010_E	Blok 1	15,5	--	5	####	010_E	Blok 1	15,5	-6	5	-11
010_F	Blok 1	19	--	5	####	010_F	Blok 1	19	-5	5	-10
010A_A	Blok 1	22,5	--	5	####	010A_A	Blok 1	22,5	-4	5	-9
010A_B	Blok 1	26	--	5	####	010A_B	Blok 1	26	-1	5	-6
011_A	Blok 1	1,5	16	5	11	011_A	Blok 1	1,5	40	5	35
011_B	Blok 1	5	16	5	11	011_B	Blok 1	5	49	5	44
011_C	Blok 1	8,5	14	5	9	011_C	Blok 1	8,5	49	5	44
011_D	Blok 1	12	15	5	10	011_D	Blok 1	12	48	5	43
011_E	Blok 1	15,5	17	5	12	011_E	Blok 1	15,5	48	5	43
011_F	Blok 1	19	19	5	14	011_F	Blok 1	19	48	5	43
011A_A	Blok 1	22,5	21	5	16	011A_A	Blok 1	22,5	47	5	42
011A_B	Blok 1	26	23	5	18	011A_B	Blok 1	26	46	5	41
012_A	Blok 1	1,5	16	5	11	012_A	Blok 1	1,5	47	5	42
012_B	Blok 1	5	16	5	11	012_B	Blok 1	5	53	5	48
012_C	Blok 1	8,5	16	5	11	012_C	Blok 1	8,5	53	5	48
012_D	Blok 1	12	17	5	12	012_D	Blok 1	12	53	5	48
012_E	Blok 1	15,5	19	5	14	012_E	Blok 1	15,5	53	5	48
012_F	Blok 1	19	21	5	16	012_F	Blok 1	19	52	5	47
012A_A	Blok 1	22,5	23	5	18	012A_A	Blok 1	22,5	52	5	47
012A_B	Blok 1	26	25	5	20	012A_B	Blok 1	26	51	5	46
013_A	Blok 1	1,5	16	5	11	013_A	Blok 1	1,5	47	5	42
013_B	Blok 1	5	16	5	11	013_B	Blok 1	5	53	5	48
013_C	Blok 1	8,5	16	5	11	013_C	Blok 1	8,5	53	5	48
013_D	Blok 1	12	18	5	13	013_D	Blok 1	12	53	5	48
013_E	Blok 1	15,5	19	5	14	013_E	Blok 1	15,5	52	5	47
013_F	Blok 1	19	21	5	16	013_F	Blok 1	19	52	5	47
013A_A	Blok 1	22,5	24	5	19	013A_A	Blok 1	22,5	51	5	46
013A_B	Blok 1	26	25	5	20	013A_B	Blok 1	26	50	5	45
014_A	Blok 1	1,5	17	5	12	014_A	Blok 1	1,5	53	5	48
014_B	Blok 1	5	17	5	12	014_B	Blok 1	5	55	5	50
014_C	Blok 1	8,5	16	5	11	014_C	Blok 1	8,5	55	5	50
014_D	Blok 1	12	17	5	12	014_D	Blok 1	12	54	5	49
014_E	Blok 1	15,5	19	5	14	014_E	Blok 1	15,5	54	5	49
014_F	Blok 1	19	21	5	16	014_F	Blok 1	19	53	5	48
014A_A	Blok 1	22,5	24	5	19	014A_A	Blok 1	22,5	52	5	47
014A_B	Blok 1	26	26	5	21	014A_B	Blok 1	26	52	5	47
015_A	Blok 1	1,5	14	5	9	015_A	Blok 1	1,5	47	5	42
015_B	Blok 1	5	13	5	8	015_B	Blok 1	5	48	5	43
015_C	Blok 1	8,5	11	5	6	015_C	Blok 1	8,5	47	5	42

015_D	Blok 1	12	11	5	6	015_D	Blok 1	12	46	5	41
015_E	Blok 1	15,5	12	5	7	015_E	Blok 1	15,5	45	5	40
015_F	Blok 1	19	13	5	8	015_F	Blok 1	19	45	5	40
015A_A	Blok 1	22,5	14	5	9	015A_A	Blok 1	22,5	44	5	39
015A_B	Blok 1	26	15	5	10	015A_B	Blok 1	26	44	5	39
016_A	Blok 1	1,5	14	5	9	016_A	Blok 1	1,5	45	5	40
016_B	Blok 1	5	13	5	8	016_B	Blok 1	5	46	5	41
016_C	Blok 1	8,5	10	5	5	016_C	Blok 1	8,5	46	5	41
016_D	Blok 1	12	11	5	6	016_D	Blok 1	12	44	5	39
016_E	Blok 1	15,5	12	5	7	016_E	Blok 1	15,5	44	5	39
016_F	Blok 1	19	12	5	7	016_F	Blok 1	19	43	5	38
016A_A	Blok 1	22,5	13	5	8	016A_A	Blok 1	22,5	43	5	38
016A_B	Blok 1	26	14	5	9	016A_B	Blok 1	26	43	5	38
016A_C	Blok 1	29,5	14	5	9	016A_C	Blok 1	29,5	43	5	38
016A_D	Blok 1	33	11	5	6	016A_D	Blok 1	33	43	5	38
016A_E	Blok 1	36,5	6	5	1	016A_E	Blok 1	36,5	42	5	37
016A_F	Blok 1	40	--	5	####	016A_F	Blok 1	40	42	5	37
017_A	Blok 1	1,5	16	5	11	017_A	Blok 1	1,5	45	5	40
017_B	Blok 1	5	14	5	9	017_B	Blok 1	5	46	5	41
017_C	Blok 1	8,5	12	5	7	017_C	Blok 1	8,5	46	5	41
017_D	Blok 1	12	13	5	8	017_D	Blok 1	12	45	5	40
017_E	Blok 1	15,5	13	5	8	017_E	Blok 1	15,5	44	5	39
017_F	Blok 1	19	14	5	9	017_F	Blok 1	19	44	5	39
017A_A	Blok 1	22,5	15	5	10	017A_A	Blok 1	22,5	44	5	39
017A_B	Blok 1	26	16	5	11	017A_B	Blok 1	26	44	5	39
017A_C	Blok 1	29,5	18	5	13	017A_C	Blok 1	29,5	43	5	38
017A_D	Blok 1	33	20	5	15	017A_D	Blok 1	33	43	5	38
017A_E	Blok 1	36,5	25	5	20	017A_E	Blok 1	36,5	43	5	38
017A_F	Blok 1	40	27	5	22	017A_F	Blok 1	40	42	5	37
018_A	Blok 2	1,5	13	5	8	018_A	Blok 2	1,5	46	5	41
018_B	Blok 2	5	12	5	7	018_B	Blok 2	5	51	5	46
018_C	Blok 2	8,5	9	5	4	018_C	Blok 2	8,5	51	5	46
018_D	Blok 2	12	9	5	4	018_D	Blok 2	12	51	5	46
018_E	Blok 2	15,5	10	5	5	018_E	Blok 2	15,5	50	5	45
018a_F	Blok 2	19	15	5	10	018a_F	Blok 2	19	36	5	31
019_A	Blok 2	1,5	15	5	10	019_A	Blok 2	1,5	18	5	13
019_B	Blok 2	5	15	5	10	019_B	Blok 2	5	19	5	14
019_C	Blok 2	8,5	6	5	1	019_C	Blok 2	8,5	19	5	14
019_D	Blok 2	12	--	5	####	019_D	Blok 2	12	4	5	-1
019_E	Blok 2	15,5	--	5	####	019_E	Blok 2	15,5	-2	5	-7
020_A	Blok 2	1,5	16	5	11	020_A	Blok 2	1,5	14	5	9
020_B	Blok 2	5	16	5	11	020_B	Blok 2	5	15	5	10
020_C	Blok 2	8,5	16	5	11	020_C	Blok 2	8,5	15	5	10
020_D	Blok 2	12	18	5	13	020_D	Blok 2	12	15	5	10
020_E	Blok 2	15,5	20	5	15	020_E	Blok 2	15,5	14	5	9
020a_F	Blok 2	19	23	5	18	020a_F	Blok 2	19	14	5	9
021_A	Blok 2	1,5	28	5	23	021_A	Blok 2	1,5	30	5	25
021_B	Blok 2	5	27	5	22	021_B	Blok 2	5	37	5	32
021_C	Blok 2	8,5	28	5	23	021_C	Blok 2	8,5	37	5	32
021_D	Blok 2	12	28	5	23	021_D	Blok 2	12	37	5	32

021_E	Blok 2	15,5	30	5	25	021_E	Blok 2	15,5	37	5	32
021a_F	Blok 2	19	28	5	23	021a_F	Blok 2	19	36	5	31
022_A	Blok 2	1,5	32	5	27	022_A	Blok 2	1,5	48	5	43
022_B	Blok 2	5	32	5	27	022_B	Blok 2	5	48	5	43
022_C	Blok 2	8,5	33	5	28	022_C	Blok 2	8,5	48	5	43
022_D	Blok 2	12	33	5	28	022_D	Blok 2	12	47	5	42
022_E	Blok 2	15,5	34	5	29	022_E	Blok 2	15,5	47	5	42
022_F	Blok 2	19	34	5	29	022_F	Blok 2	19	46	5	41
023_A	Blok 2	1,5	29	5	24	023_A	Blok 2	1,5	57	5	52
023_B	Blok 2	5	28	5	23	023_B	Blok 2	5	56	5	51
023_C	Blok 2	8,5	30	5	25	023_C	Blok 2	8,5	55	5	50
023_D	Blok 2	12	31	5	26	023_D	Blok 2	12	54	5	49
023_E	Blok 2	15,5	31	5	26	023_E	Blok 2	15,5	53	5	48
023_F	Blok 2	19	33	5	28	023_F	Blok 2	19	52	5	47
024_A	Blok 2	1,5	26	5	21	024_A	Blok 2	1,5	57	5	52
024_B	Blok 2	5	26	5	21	024_B	Blok 2	5	56	5	51
024_C	Blok 2	8,5	27	5	22	024_C	Blok 2	8,5	55	5	50
024_D	Blok 2	12	29	5	24	024_D	Blok 2	12	53	5	48
024_E	Blok 2	15,5	31	5	26	024_E	Blok 2	15,5	52	5	47
024_F	Blok 2	19	33	5	28	024_F	Blok 2	19	51	5	46
025_A	Blok 2	1,5	20	5	15	025_A	Blok 2	1,5	60	5	55
025_B	Blok 2	5	20	5	15	025_B	Blok 2	5	58	5	53
025_C	Blok 2	8,5	20	5	15	025_C	Blok 2	8,5	58	5	53
025_D	Blok 2	12	21	5	16	025_D	Blok 2	12	57	5	52
025_E	Blok 2	15,5	22	5	17	025_E	Blok 2	15,5	56	5	51
025_F	Blok 2	19	24	5	19	025_F	Blok 2	19	55	5	50
026_A	Blok 2	1,5	18	5	13	026_A	Blok 2	1,5	58	5	53
026_B	Blok 2	5	18	5	13	026_B	Blok 2	5	57	5	52
026_C	Blok 2	8,5	18	5	13	026_C	Blok 2	8,5	56	5	51
026_D	Blok 2	12	19	5	14	026_D	Blok 2	12	56	5	51
026_E	Blok 2	15,5	20	5	15	026_E	Blok 2	15,5	55	5	50
026_F	Blok 2	19	22	5	17	026_F	Blok 2	19	54	5	49
027_A	Blok 2	1,5	19	5	14	027_A	Blok 2	1,5	58	5	53
027_B	Blok 2	5	19	5	14	027_B	Blok 2	5	57	5	52
027_C	Blok 2	8,5	19	5	14	027_C	Blok 2	8,5	57	5	52
027_D	Blok 2	12	20	5	15	027_D	Blok 2	12	56	5	51
027_E	Blok 2	15,5	22	5	17	027_E	Blok 2	15,5	55	5	50
027_F	Blok 2	19	25	5	20	027_F	Blok 2	19	54	5	49
028_A	Blok 2	1,5	17	5	12	028_A	Blok 2	1,5	59	5	54
028_B	Blok 2	5	16	5	11	028_B	Blok 2	5	58	5	53
028_C	Blok 2	8,5	15	5	10	028_C	Blok 2	8,5	57	5	52
028_D	Blok 2	12	16	5	11	028_D	Blok 2	12	56	5	51
028_E	Blok 2	15,5	18	5	13	028_E	Blok 2	15,5	55	5	50
029_A	Blok 3	1,5	20	5	15	029_A	Blok 3	1,5	35	5	30
029_B	Blok 3	5	21	5	16	029_B	Blok 3	5	39	5	34
029_C	Blok 3	8,5	21	5	16	029_C	Blok 3	8,5	39	5	34
029_D	Blok 3	12	23	5	18	029_D	Blok 3	12	39	5	34
029_E	Blok 3	15,5	26	5	21	029_E	Blok 3	15,5	39	5	34
029_F	Blok 3	19	30	5	25	029_F	Blok 3	19	37	5	32
029a_F	Blok 3	22,5	33	5	28	029a_F	Blok 3	22,5	40	5	35

030_A	Blok 3	1,5	12	5	7	030_A	Blok 3	1,5	23	5	18
030_B	Blok 3	5	11	5	6	030_B	Blok 3	5	26	5	21
030_C	Blok 3	8,5	10	5	5	030_C	Blok 3	8,5	28	5	23
030_D	Blok 3	12	10	5	5	030_D	Blok 3	12	30	5	25
030_E	Blok 3	15,5	11	5	6	030_E	Blok 3	15,5	31	5	26
030_F	Blok 3	19	13	5	8	030_F	Blok 3	19	31	5	26
030a_F	Blok 3	22,5	29	5	24	030a_F	Blok 3	22,5	28	5	23
031_A	Blok 3	1,5	12	5	7	031_A	Blok 3	1,5	25	5	20
031_B	Blok 3	5	11	5	6	031_B	Blok 3	5	27	5	22
031_C	Blok 3	8,5	10	5	5	031_C	Blok 3	8,5	31	5	26
031_D	Blok 3	12	10	5	5	031_D	Blok 3	12	32	5	27
031_E	Blok 3	15,5	12	5	7	031_E	Blok 3	15,5	35	5	30
031a_F	Blok 3	22,5	26	5	21	031a_F	Blok 3	22,5	35	5	30
032_A	Blok 3	1,5	22	5	17	032_A	Blok 3	1,5	15	5	10
032_B	Blok 3	5	23	5	18	032_B	Blok 3	5	16	5	11
032_C	Blok 3	8,5	0	5	-5	032_C	Blok 3	8,5	18	5	13
032_D	Blok 3	12	--	5	####	032_D	Blok 3	12	--	5	####
032_E	Blok 3	15,5	--	5	####	032_E	Blok 3	15,5	--	5	####
032_F	Blok 3	19	--	5	####	032_F	Blok 3	19	--	5	####
033_A	Blok 3	1,5	23	5	18	033_A	Blok 3	1,5	31	5	26
033_B	Blok 3	5	23	5	18	033_B	Blok 3	5	31	5	26
033_C	Blok 3	8,5	12	5	7	033_C	Blok 3	8,5	32	5	27
033_D	Blok 3	12	11	5	6	033_D	Blok 3	12	32	5	27
033_E	Blok 3	15,5	12	5	7	033_E	Blok 3	15,5	30	5	25
033_F	Blok 3	19	16	5	11	033_F	Blok 3	19	14	5	9
034_A	Blok 3	1,5	23	5	18	034_A	Blok 3	1,5	16	5	11
034_B	Blok 3	5	23	5	18	034_B	Blok 3	5	16	5	11
034_C	Blok 3	8,5	7	5	2	034_C	Blok 3	8,5	18	5	13
034_D	Blok 3	12	--	5	####	034_D	Blok 3	12	--	5	####
034_E	Blok 3	15,5	--	5	####	034_E	Blok 3	15,5	--	5	####
034_F	Blok 3	19	--	5	####	034_F	Blok 3	19	--	5	####
035_A	Blok 3	1,5	30	5	25	035_A	Blok 3	1,5	37	5	32
035_B	Blok 3	5	29	5	24	035_B	Blok 3	5	38	5	33
035_C	Blok 3	8,5	29	5	24	035_C	Blok 3	8,5	38	5	33
035_D	Blok 3	12	30	5	25	035_D	Blok 3	12	38	5	33
035_E	Blok 3	15,5	31	5	26	035_E	Blok 3	15,5	37	5	32
035_F	Blok 3	19	32	5	27	035_F	Blok 3	19	35	5	30
036_A	Blok 3	1,5	31	5	26	036_A	Blok 3	1,5	41	5	36
036_B	Blok 3	5	30	5	25	036_B	Blok 3	5	44	5	39
036_C	Blok 3	8,5	31	5	26	036_C	Blok 3	8,5	44	5	39
036_D	Blok 3	12	32	5	27	036_D	Blok 3	12	44	5	39
036_E	Blok 3	15,5	33	5	28	036_E	Blok 3	15,5	44	5	39
036_F	Blok 3	19	34	5	29	036_F	Blok 3	19	43	5	38
037_A	Blok 3	1,5	32	5	27	037_A	Blok 3	1,5	43	5	38
037_B	Blok 3	5	32	5	27	037_B	Blok 3	5	43	5	38
037_C	Blok 3	8,5	32	5	27	037_C	Blok 3	8,5	43	5	38
037_D	Blok 3	12	33	5	28	037_D	Blok 3	12	43	5	38
037_E	Blok 3	15,5	34	5	29	037_E	Blok 3	15,5	42	5	37
037_F	Blok 3	19	35	5	30	037_F	Blok 3	19	41	5	36
038_A	Blok 1	33	--	5	####	038_A	Blok 1	33	--	5	####

038_B	Blok 1	36,5	27	5	22	038_B	Blok 1	36,5	33	5	28
038_C	Blok 1	40	31	5	26	038_C	Blok 1	40	37	5	32
038_D	Blok 1	43,5	32	5	27	038_D	Blok 1	43,5	37	5	32
039_A	Blok 1	33	--	5	####	039_A	Blok 1	33	--	5	####
039_B	Blok 1	36,5	27	5	22	039_B	Blok 1	36,5	36	5	31
039_C	Blok 1	40	31	5	26	039_C	Blok 1	40	37	5	32
039_D	Blok 1	43,5	31	5	26	039_D	Blok 1	43,5	38	5	33

WEGVERKEERSLAWAAI 15-02-2017

Houtveldweg 50 km/u						Musical 30 km/u					
Naam	Omschrijv	Hoogte	Lden	Art. 110g	Lden	Naam	Omschrijv	Hoogte	Lden	Art. 110g	Lden
001_A	Blok 1	1,5	43	5	38	001_A	Blok 1	1,5	15	5	10
001_B	Blok 1	5	43	5	38	001_B	Blok 1	5	15	5	10
001_C	Blok 1	8,5	41	5	36	001_C	Blok 1	8,5	12	5	7
001_D	Blok 1	12	43	5	38	001_D	Blok 1	12	12	5	7
001_E	Blok 1	15,5	43	5	38	001_E	Blok 1	15,5	13	5	8
001_F	Blok 1	19	44	5	39	001_F	Blok 1	19	13	5	8
001A_A	Blok 1	22,5	44	5	39	001A_A	Blok 1	22,5	14	5	9
001A_B	Blok 1	26	44	5	39	001A_B	Blok 1	26	15	5	10
001A_C	Blok 1	29,5	45	5	40	001A_C	Blok 1	29,5	15	5	10
001A_D	Blok 1	33	45	5	40	001A_D	Blok 1	33	13	5	8
001A_E	Blok 1	36,5	45	5	40	001A_E	Blok 1	36,5	4	5	-1
001A_F	Blok 1	40	43	5	38	001A_F	Blok 1	40	--	5	#####
002_A	Blok 1	1,5	43	5	38	002_A	Blok 1	1,5	14	5	9
002_B	Blok 1	5	44	5	39	002_B	Blok 1	5	15	5	10
002_C	Blok 1	8,5	42	5	37	002_C	Blok 1	8,5	8	5	3
002_D	Blok 1	12	43	5	38	002_D	Blok 1	12	--	5	#####
002_E	Blok 1	15,5	43	5	38	002_E	Blok 1	15,5	--	5	#####
002_F	Blok 1	19	44	5	39	002_F	Blok 1	19	--	5	#####
002A_A	Blok 1	22,5	45	5	40	002A_A	Blok 1	22,5	--	5	#####
002A_B	Blok 1	26	46	5	41	002A_B	Blok 1	26	--	5	#####
002A_C	Blok 1	29,5	46	5	41	002A_C	Blok 1	29,5	--	5	#####
002A_D	Blok 1	33	46	5	41	002A_D	Blok 1	33	--	5	#####
002A_E	Blok 1	36,5	47	5	42	002A_E	Blok 1	36,5	--	5	#####
002A_F	Blok 1	40	46	5	41	002A_F	Blok 1	40	--	5	#####
003_A	Blok 1	1,5	43	5	38	003_A	Blok 1	1,5	13	5	8
003_B	Blok 1	5	44	5	39	003_B	Blok 1	5	13	5	8
003_C	Blok 1	8,5	43	5	38	003_C	Blok 1	8,5	10	5	5
003_D	Blok 1	12	44	5	39	003_D	Blok 1	12	10	5	5
003_E	Blok 1	15,5	45	5	40	003_E	Blok 1	15,5	11	5	6
003_F	Blok 1	19	46	5	41	003_F	Blok 1	19	12	5	7
003A_A	Blok 1	22,5	46	5	41	003A_A	Blok 1	22,5	13	5	8
003A_B	Blok 1	26	47	5	42	003A_B	Blok 1	26	14	5	9
003A_C	Blok 1	29,5	47	5	42	003A_C	Blok 1	29,5	14	5	9
003A_D	Blok 1	33	47	5	42	003A_D	Blok 1	33	13	5	8
003A_E	Blok 1	36,5	47	5	42	003A_E	Blok 1	36,5	4	5	-1
003A_F	Blok 1	40	46	5	41	003A_F	Blok 1	40	--	5	#####
004_A	Blok 1	1,5	50	5	45	004_A	Blok 1	1,5	19	5	14
004_B	Blok 1	5	52	5	47	004_B	Blok 1	5	20	5	15
004_C	Blok 1	8,5	52	5	47	004_C	Blok 1	8,5	20	5	15
004_D	Blok 1	12	53	5	48	004_D	Blok 1	12	--	5	#####
004_E	Blok 1	15,5	53	5	48	004_E	Blok 1	15,5	--	5	#####
004_F	Blok 1	19	53	5	48	004_F	Blok 1	19	--	5	#####
004A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	004A_A	Blok 1	22,5	--	5	#####
004A_B	Blok 1	26	53	5	48	004A_B	Blok 1	26	--	5	#####
004A_C	Blok 1	29,5	53	5	48	004A_C	Blok 1	29,5	--	5	#####
004A_D	Blok 1	33	52	5	47	004A_D	Blok 1	33	--	5	#####
004A_E	Blok 1	36,5	53	5	48	004A_E	Blok 1	36,5	--	5	#####

004A_F	Blok 1	40	53	5	48	004A_F	Blok 1	40	--	5	#####
005_A	Blok 1	1,5	51	5	46	005_A	Blok 1	1,5	21	5	16
005_B	Blok 1	5	53	5	48	005_B	Blok 1	5	21	5	16
005_C	Blok 1	8,5	54	5	49	005_C	Blok 1	8,5	23	5	18
005_D	Blok 1	12	54	5	49	005_D	Blok 1	12	18	5	13
005_E	Blok 1	15,5	54	5	49	005_E	Blok 1	15,5	18	5	13
005_F	Blok 1	19	53	5	48	005_F	Blok 1	19	19	5	14
005A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	005A_A	Blok 1	22,5	19	5	14
005A_B	Blok 1	26	53	5	48	005A_B	Blok 1	26	21	5	16
005A_C	Blok 1	29,5	53	5	48	005A_C	Blok 1	29,5	27	5	22
005A_D	Blok 1	33	54	5	49	005A_D	Blok 1	33	38	5	33
005A_E	Blok 1	36,5	54	5	49	005A_E	Blok 1	36,5	39	5	34
005A_F	Blok 1	40	54	5	49	005A_F	Blok 1	40	39	5	34
006_A	Blok 1	1,5	51	5	46	006_A	Blok 1	1,5	19	5	14
006_B	Blok 1	5	52	5	47	006_B	Blok 1	5	20	5	15
006_C	Blok 1	8,5	53	5	48	006_C	Blok 1	8,5	25	5	20
006_D	Blok 1	12	53	5	48	006_D	Blok 1	12	--	5	#####
006_E	Blok 1	15,5	53	5	48	006_E	Blok 1	15,5	--	5	#####
006_F	Blok 1	19	53	5	48	006_F	Blok 1	19	--	5	#####
006A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	006A_A	Blok 1	22,5	--	5	#####
006A_B	Blok 1	26	53	5	48	006A_B	Blok 1	26	--	5	#####
006A_C	Blok 1	29,5	53	5	48	006A_C	Blok 1	29,5	--	5	#####
006A_D	Blok 1	33	55	5	50	006A_D	Blok 1	33	--	5	#####
006A_E	Blok 1	36,5	55	5	50	006A_E	Blok 1	36,5	--	5	#####
006A_F	Blok 1	40	55	5	50	006A_F	Blok 1	40	--	5	#####
007_A	Blok 1	1,5	51	5	46	007_A	Blok 1	1,5	36	5	31
007_B	Blok 1	5	53	5	48	007_B	Blok 1	5	37	5	32
007_C	Blok 1	8,5	54	5	49	007_C	Blok 1	8,5	38	5	33
007_D	Blok 1	12	54	5	49	007_D	Blok 1	12	38	5	33
007_E	Blok 1	15,5	54	5	49	007_E	Blok 1	15,5	38	5	33
007_F	Blok 1	19	53	5	48	007_F	Blok 1	19	38	5	33
007A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	007A_A	Blok 1	22,5	39	5	34
007A_B	Blok 1	26	53	5	48	007A_B	Blok 1	26	39	5	34
008_A	Blok 1	1,5	49	5	44	008_A	Blok 1	1,5	31	5	26
008_B	Blok 1	5	51	5	46	008_B	Blok 1	5	32	5	27
008_C	Blok 1	8,5	53	5	48	008_C	Blok 1	8,5	33	5	28
008_D	Blok 1	12	53	5	48	008_D	Blok 1	12	30	5	25
008_E	Blok 1	15,5	53	5	48	008_E	Blok 1	15,5	31	5	26
008_F	Blok 1	19	53	5	48	008_F	Blok 1	19	32	5	27
008A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	008A_A	Blok 1	22,5	34	5	29
008A_B	Blok 1	26	53	5	48	008A_B	Blok 1	26	36	5	31
008B_A	Blok 1	33	--	5	####	008B_A	Blok 1	33	--	5	#####
008B_B	Blok 1	36,5	49	5	44	008B_B	Blok 1	36,5	39	5	34
008B_C	Blok 1	40	50	5	45	008B_C	Blok 1	40	40	5	35
008B_D	Blok 1	43,5	50	5	45	008B_D	Blok 1	43,5	41	5	36
008C_A	Blok 1	33	--	5	####	008C_A	Blok 1	33	--	5	#####
008C_B	Blok 1	36,5	48	5	43	008C_B	Blok 1	36,5	38	5	33
008C_C	Blok 1	40	49	5	44	008C_C	Blok 1	40	39	5	34
008C_D	Blok 1	43,5	50	5	45	008C_D	Blok 1	43,5	39	5	34
009_A	Blok 1	1,5	49	5	44	009_A	Blok 1	1,5	30	5	25

009_B	Blok 1	5	51	5	46	009_B	Blok 1	5	30	5	25
009_C	Blok 1	8,5	53	5	48	009_C	Blok 1	8,5	31	5	26
009_D	Blok 1	12	53	5	48	009_D	Blok 1	12	32	5	27
009_E	Blok 1	15,5	53	5	48	009_E	Blok 1	15,5	22	5	17
009_F	Blok 1	19	53	5	48	009_F	Blok 1	19	23	5	18
009A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	009A_A	Blok 1	22,5	25	5	20
009A_B	Blok 1	26	53	5	48	009A_B	Blok 1	26	27	5	22
010_A	Blok 1	1,5	49	5	44	010_A	Blok 1	1,5	30	5	25
010_B	Blok 1	5	51	5	46	010_B	Blok 1	5	30	5	25
010_C	Blok 1	8,5	52	5	47	010_C	Blok 1	8,5	31	5	26
010_D	Blok 1	12	53	5	48	010_D	Blok 1	12	32	5	27
010_E	Blok 1	15,5	53	5	48	010_E	Blok 1	15,5	17	5	12
010_F	Blok 1	19	53	5	48	010_F	Blok 1	19	20	5	15
010A_A	Blok 1	22,5	53	5	48	010A_A	Blok 1	22,5	25	5	20
010A_B	Blok 1	26	53	5	48	010A_B	Blok 1	26	31	5	26
011_A	Blok 1	1,5	46	5	41	011_A	Blok 1	1,5	31	5	26
011_B	Blok 1	5	48	5	43	011_B	Blok 1	5	32	5	27
011_C	Blok 1	8,5	50	5	45	011_C	Blok 1	8,5	33	5	28
011_D	Blok 1	12	50	5	45	011_D	Blok 1	12	34	5	29
011_E	Blok 1	15,5	51	5	46	011_E	Blok 1	15,5	32	5	27
011_F	Blok 1	19	51	5	46	011_F	Blok 1	19	33	5	28
011A_A	Blok 1	22,5	51	5	46	011A_A	Blok 1	22,5	33	5	28
011A_B	Blok 1	26	52	5	47	011A_B	Blok 1	26	33	5	28
012_A	Blok 1	1,5	36	5	31	012_A	Blok 1	1,5	28	5	23
012_B	Blok 1	5	41	5	36	012_B	Blok 1	5	32	5	27
012_C	Blok 1	8,5	46	5	41	012_C	Blok 1	8,5	33	5	28
012_D	Blok 1	12	47	5	42	012_D	Blok 1	12	34	5	29
012_E	Blok 1	15,5	48	5	43	012_E	Blok 1	15,5	34	5	29
012_F	Blok 1	19	48	5	43	012_F	Blok 1	19	35	5	30
012A_A	Blok 1	22,5	49	5	44	012A_A	Blok 1	22,5	35	5	30
012A_B	Blok 1	26	50	5	45	012A_B	Blok 1	26	36	5	31
013_A	Blok 1	1,5	37	5	32	013_A	Blok 1	1,5	27	5	22
013_B	Blok 1	5	40	5	35	013_B	Blok 1	5	31	5	26
013_C	Blok 1	8,5	47	5	42	013_C	Blok 1	8,5	32	5	27
013_D	Blok 1	12	48	5	43	013_D	Blok 1	12	33	5	28
013_E	Blok 1	15,5	49	5	44	013_E	Blok 1	15,5	33	5	28
013_F	Blok 1	19	49	5	44	013_F	Blok 1	19	34	5	29
013A_A	Blok 1	22,5	50	5	45	013A_A	Blok 1	22,5	34	5	29
013A_B	Blok 1	26	51	5	46	013A_B	Blok 1	26	35	5	30
014_A	Blok 1	1,5	46	5	41	014_A	Blok 1	1,5	31	5	26
014_B	Blok 1	5	48	5	43	014_B	Blok 1	5	33	5	28
014_C	Blok 1	8,5	49	5	44	014_C	Blok 1	8,5	31	5	26
014_D	Blok 1	12	50	5	45	014_D	Blok 1	12	32	5	27
014_E	Blok 1	15,5	50	5	45	014_E	Blok 1	15,5	33	5	28
014_F	Blok 1	19	50	5	45	014_F	Blok 1	19	34	5	29
014A_A	Blok 1	22,5	50	5	45	014A_A	Blok 1	22,5	33	5	28
014A_B	Blok 1	26	50	5	45	014A_B	Blok 1	26	34	5	29
015_A	Blok 1	1,5	38	5	33	015_A	Blok 1	1,5	17	5	12
015_B	Blok 1	5	39	5	34	015_B	Blok 1	5	19	5	14
015_C	Blok 1	8,5	34	5	29	015_C	Blok 1	8,5	24	5	19

015_D	Blok 1	12	37	5	32	015_D	Blok 1	12	26	5	21
015_E	Blok 1	15,5	37	5	32	015_E	Blok 1	15,5	27	5	22
015_F	Blok 1	19	38	5	33	015_F	Blok 1	19	28	5	23
015A_A	Blok 1	22,5	39	5	34	015A_A	Blok 1	22,5	28	5	23
015A_B	Blok 1	26	39	5	34	015A_B	Blok 1	26	28	5	23
016_A	Blok 1	1,5	39	5	34	016_A	Blok 1	1,5	16	5	11
016_B	Blok 1	5	40	5	35	016_B	Blok 1	5	16	5	11
016_C	Blok 1	8,5	34	5	29	016_C	Blok 1	8,5	12	5	7
016_D	Blok 1	12	37	5	32	016_D	Blok 1	12	12	5	7
016_E	Blok 1	15,5	38	5	33	016_E	Blok 1	15,5	13	5	8
016_F	Blok 1	19	39	5	34	016_F	Blok 1	19	13	5	8
016A_A	Blok 1	22,5	39	5	34	016A_A	Blok 1	22,5	14	5	9
016A_B	Blok 1	26	39	5	34	016A_B	Blok 1	26	15	5	10
016A_C	Blok 1	29,5	40	5	35	016A_C	Blok 1	29,5	15	5	10
016A_D	Blok 1	33	40	5	35	016A_D	Blok 1	33	13	5	8
016A_E	Blok 1	36,5	40	5	35	016A_E	Blok 1	36,5	5	5	0
016A_F	Blok 1	40	24	5	19	016A_F	Blok 1	40	--	5	#####
017_A	Blok 1	1,5	32	5	27	017_A	Blok 1	1,5	19	5	14
017_B	Blok 1	5	32	5	27	017_B	Blok 1	5	19	5	14
017_C	Blok 1	8,5	34	5	29	017_C	Blok 1	8,5	17	5	12
017_D	Blok 1	12	35	5	30	017_D	Blok 1	12	18	5	13
017_E	Blok 1	15,5	35	5	30	017_E	Blok 1	15,5	19	5	14
017_F	Blok 1	19	36	5	31	017_F	Blok 1	19	19	5	14
017A_A	Blok 1	22,5	36	5	31	017A_A	Blok 1	22,5	19	5	14
017A_B	Blok 1	26	36	5	31	017A_B	Blok 1	26	20	5	15
017A_C	Blok 1	29,5	37	5	32	017A_C	Blok 1	29,5	21	5	16
017A_D	Blok 1	33	39	5	34	017A_D	Blok 1	33	23	5	18
017A_E	Blok 1	36,5	42	5	37	017A_E	Blok 1	36,5	29	5	24
017A_F	Blok 1	40	43	5	38	017A_F	Blok 1	40	30	5	25
018_A	Blok 2	1,5	41	5	36	018_A	Blok 2	1,5	29	5	24
018_B	Blok 2	5	43	5	38	018_B	Blok 2	5	30	5	25
018_C	Blok 2	8,5	44	5	39	018_C	Blok 2	8,5	30	5	25
018_D	Blok 2	12	44	5	39	018_D	Blok 2	12	25	5	20
018_E	Blok 2	15,5	45	5	40	018_E	Blok 2	15,5	25	5	20
018a_F	Blok 2	19	44	5	39	018a_F	Blok 2	19	30	5	25
019_A	Blok 2	1,5	49	5	44	019_A	Blok 2	1,5	37	5	32
019_B	Blok 2	5	52	5	47	019_B	Blok 2	5	38	5	33
019_C	Blok 2	8,5	54	5	49	019_C	Blok 2	8,5	39	5	34
019_D	Blok 2	12	54	5	49	019_D	Blok 2	12	39	5	34
019_E	Blok 2	15,5	54	5	49	019_E	Blok 2	15,5	38	5	33
020_A	Blok 2	1,5	50	5	45	020_A	Blok 2	1,5	41	5	36
020_B	Blok 2	5	56	5	51	020_B	Blok 2	5	43	5	38
020_C	Blok 2	8,5	56	5	51	020_C	Blok 2	8,5	43	5	38
020_D	Blok 2	12	56	5	51	020_D	Blok 2	12	43	5	38
020_E	Blok 2	15,5	56	5	51	020_E	Blok 2	15,5	43	5	38
020a_F	Blok 2	19	52	5	47	020a_F	Blok 2	19	41	5	36
021_A	Blok 2	1,5	58	5	53	021_A	Blok 2	1,5	37	5	32
021_B	Blok 2	5	60	5	55	021_B	Blok 2	5	38	5	33
021_C	Blok 2	8,5	60	5	55	021_C	Blok 2	8,5	38	5	33
021_D	Blok 2	12	59	5	54	021_D	Blok 2	12	37	5	32

021_E	Blok 2	15,5	59	5	54	021_E	Blok 2	15,5	37	5	32
021a_F	Blok 2	19	56	5	51	021a_F	Blok 2	19	33	5	28
022_A	Blok 2	1,5	64	5	59	022_A	Blok 2	1,5	50	5	45
022_B	Blok 2	5	64	5	59	022_B	Blok 2	5	50	5	45
022_C	Blok 2	8,5	64	5	59	022_C	Blok 2	8,5	50	5	45
022_D	Blok 2	12	64	5	59	022_D	Blok 2	12	50	5	45
022_E	Blok 2	15,5	63	5	58	022_E	Blok 2	15,5	50	5	45
022_F	Blok 2	19	63	5	58	022_F	Blok 2	19	50	5	45
023_A	Blok 2	1,5	63	5	58	023_A	Blok 2	1,5	53	5	48
023_B	Blok 2	5	63	5	58	023_B	Blok 2	5	54	5	49
023_C	Blok 2	8,5	63	5	58	023_C	Blok 2	8,5	54	5	49
023_D	Blok 2	12	62	5	57	023_D	Blok 2	12	54	5	49
023_E	Blok 2	15,5	62	5	57	023_E	Blok 2	15,5	53	5	48
023_F	Blok 2	19	61	5	56	023_F	Blok 2	19	53	5	48
024_A	Blok 2	1,5	63	5	58	024_A	Blok 2	1,5	51	5	46
024_B	Blok 2	5	64	5	59	024_B	Blok 2	5	51	5	46
024_C	Blok 2	8,5	63	5	58	024_C	Blok 2	8,5	51	5	46
024_D	Blok 2	12	63	5	58	024_D	Blok 2	12	51	5	46
024_E	Blok 2	15,5	63	5	58	024_E	Blok 2	15,5	51	5	46
024_F	Blok 2	19	62	5	57	024_F	Blok 2	19	51	5	46
025_A	Blok 2	1,5	58	5	53	025_A	Blok 2	1,5	49	5	44
025_B	Blok 2	5	59	5	54	025_B	Blok 2	5	50	5	45
025_C	Blok 2	8,5	59	5	54	025_C	Blok 2	8,5	50	5	45
025_D	Blok 2	12	59	5	54	025_D	Blok 2	12	50	5	45
025_E	Blok 2	15,5	58	5	53	025_E	Blok 2	15,5	49	5	44
025_F	Blok 2	19	58	5	53	025_F	Blok 2	19	49	5	44
026_A	Blok 2	1,5	37	5	32	026_A	Blok 2	1,5	36	5	31
026_B	Blok 2	5	38	5	33	026_B	Blok 2	5	36	5	31
026_C	Blok 2	8,5	40	5	35	026_C	Blok 2	8,5	34	5	29
026_D	Blok 2	12	42	5	37	026_D	Blok 2	12	31	5	26
026_E	Blok 2	15,5	43	5	38	026_E	Blok 2	15,5	32	5	27
026_F	Blok 2	19	44	5	39	026_F	Blok 2	19	32	5	27
027_A	Blok 2	1,5	40	5	35	027_A	Blok 2	1,5	36	5	31
027_B	Blok 2	5	45	5	40	027_B	Blok 2	5	36	5	31
027_C	Blok 2	8,5	46	5	41	027_C	Blok 2	8,5	35	5	30
027_D	Blok 2	12	46	5	41	027_D	Blok 2	12	32	5	27
027_E	Blok 2	15,5	46	5	41	027_E	Blok 2	15,5	33	5	28
027_F	Blok 2	19	47	5	42	027_F	Blok 2	19	33	5	28
028_A	Blok 2	1,5	50	5	45	028_A	Blok 2	1,5	36	5	31
028_B	Blok 2	5	53	5	48	028_B	Blok 2	5	36	5	31
028_C	Blok 2	8,5	54	5	49	028_C	Blok 2	8,5	34	5	29
028_D	Blok 2	12	54	5	49	028_D	Blok 2	12	32	5	27
028_E	Blok 2	15,5	54	5	49	028_E	Blok 2	15,5	33	5	28
029_A	Blok 3	1,5	57	5	52	029_A	Blok 3	1,5	47	5	42
029_B	Blok 3	5	59	5	54	029_B	Blok 3	5	48	5	43
029_C	Blok 3	8,5	59	5	54	029_C	Blok 3	8,5	48	5	43
029_D	Blok 3	12	59	5	54	029_D	Blok 3	12	48	5	43
029_E	Blok 3	15,5	59	5	54	029_E	Blok 3	15,5	48	5	43
029_F	Blok 3	19	58	5	53	029_F	Blok 3	19	48	5	43
029a_F	Blok 3	22,5	58	5	53	029a_F	Blok 3	22,5	48	5	43

030_A	Blok 3	1,5	35	5	30	030_A	Blok 3	1,5	16	5	11
030_B	Blok 3	5	41	5	36	030_B	Blok 3	5	17	5	12
030_C	Blok 3	8,5	44	5	39	030_C	Blok 3	8,5	18	5	13
030_D	Blok 3	12	45	5	40	030_D	Blok 3	12	18	5	13
030_E	Blok 3	15,5	46	5	41	030_E	Blok 3	15,5	20	5	15
030_F	Blok 3	19	47	5	42	030_F	Blok 3	19	22	5	17
030a_F	Blok 3	22,5	49	5	44	030a_F	Blok 3	22,5	37	5	32
031_A	Blok 3	1,5	39	5	34	031_A	Blok 3	1,5	18	5	13
031_B	Blok 3	5	41	5	36	031_B	Blok 3	5	18	5	13
031_C	Blok 3	8,5	43	5	38	031_C	Blok 3	8,5	19	5	14
031_D	Blok 3	12	44	5	39	031_D	Blok 3	12	20	5	15
031_E	Blok 3	15,5	45	5	40	031_E	Blok 3	15,5	21	5	16
031a_F	Blok 3	22,5	51	5	46	031a_F	Blok 3	22,5	32	5	27
032_A	Blok 3	1,5	60	5	55	032_A	Blok 3	1,5	28	5	23
032_B	Blok 3	5	60	5	55	032_B	Blok 3	5	29	5	24
032_C	Blok 3	8,5	60	5	55	032_C	Blok 3	8,5	32	5	27
032_D	Blok 3	12	60	5	55	032_D	Blok 3	12	--	5	#####
032_E	Blok 3	15,5	59	5	54	032_E	Blok 3	15,5	--	5	#####
032_F	Blok 3	19	59	5	54	032_F	Blok 3	19	--	5	#####
033_A	Blok 3	1,5	65	5	60	033_A	Blok 3	1,5	28	5	23
033_B	Blok 3	5	65	5	60	033_B	Blok 3	5	28	5	23
033_C	Blok 3	8,5	64	5	59	033_C	Blok 3	8,5	30	5	25
033_D	Blok 3	12	64	5	59	033_D	Blok 3	12	29	5	24
033_E	Blok 3	15,5	63	5	58	033_E	Blok 3	15,5	32	5	27
033_F	Blok 3	19	62	5	57	033_F	Blok 3	19	35	5	30
034_A	Blok 3	1,5	64	5	59	034_A	Blok 3	1,5	26	5	21
034_B	Blok 3	5	64	5	59	034_B	Blok 3	5	24	5	19
034_C	Blok 3	8,5	64	5	59	034_C	Blok 3	8,5	24	5	19
034_D	Blok 3	12	63	5	58	034_D	Blok 3	12	18	5	13
034_E	Blok 3	15,5	62	5	57	034_E	Blok 3	15,5	--	5	#####
034_F	Blok 3	19	61	5	56	034_F	Blok 3	19	--	5	#####
035_A	Blok 3	1,5	66	5	61	035_A	Blok 3	1,5	46	5	41
035_B	Blok 3	5	66	5	61	035_B	Blok 3	5	48	5	43
035_C	Blok 3	8,5	65	5	60	035_C	Blok 3	8,5	48	5	43
035_D	Blok 3	12	65	5	60	035_D	Blok 3	12	48	5	43
035_E	Blok 3	15,5	64	5	59	035_E	Blok 3	15,5	48	5	43
035_F	Blok 3	19	63	5	58	035_F	Blok 3	19	48	5	43
036_A	Blok 3	1,5	65	5	60	036_A	Blok 3	1,5	50	5	45
036_B	Blok 3	5	65	5	60	036_B	Blok 3	5	50	5	45
036_C	Blok 3	8,5	64	5	59	036_C	Blok 3	8,5	51	5	46
036_D	Blok 3	12	63	5	58	036_D	Blok 3	12	50	5	45
036_E	Blok 3	15,5	63	5	58	036_E	Blok 3	15,5	50	5	45
036_F	Blok 3	19	62	5	57	036_F	Blok 3	19	50	5	45
037_A	Blok 3	1,5	65	5	60	037_A	Blok 3	1,5	50	5	45
037_B	Blok 3	5	65	5	60	037_B	Blok 3	5	51	5	46
037_C	Blok 3	8,5	64	5	59	037_C	Blok 3	8,5	51	5	46
037_D	Blok 3	12	64	5	59	037_D	Blok 3	12	51	5	46
037_E	Blok 3	15,5	63	5	58	037_E	Blok 3	15,5	50	5	45
037_F	Blok 3	19	63	5	58	037_F	Blok 3	19	50	5	45
038_A	Blok 1	33	--	5	####	038_A	Blok 1	33	--	5	#####

038_B	Blok 1	36,5	53	5	48	038_B	Blok 1	36,5	39	5	34
038_C	Blok 1	40	53	5	48	038_C	Blok 1	40	40	5	35
038_D	Blok 1	43,5	53	5	48	038_D	Blok 1	43,5	40	5	35
039_A	Blok 1	33	--	5	####	039_A	Blok 1	33	--	5	#####
039_B	Blok 1	36,5	43	5	38	039_B	Blok 1	36,5	35	5	30
039_C	Blok 1	40	48	5	43	039_C	Blok 1	40	38	5	33
039_D	Blok 1	43,5	49	5	44	039_D	Blok 1	43,5	39	5	34

Provinciale weg 70 km/u						Vurehout 30 km/u					
Naam	Omschrij	Hoogte	Lden	Art. 110g	Lden	Naam	Omschrij	Hoogte	Lden	Art. 110g	Lden
001_A	Blok 1	1,5	45	2	43	001_A	Blok 1	1,5	55	5	50
001_B	Blok 1	5	47	2	45	001_B	Blok 1	5	54	5	49
001_C	Blok 1	8,5	49	2	47	001_C	Blok 1	8,5	54	5	49
001_D	Blok 1	12	49	2	47	001_D	Blok 1	12	53	5	48
001_E	Blok 1	15,5	50	2	48	001_E	Blok 1	15,5	52	5	47
001_F	Blok 1	19	50	2	48	001_F	Blok 1	19	51	5	46
001A_A	Blok 1	22,5	51	2	49	001A_A	Blok 1	22,5	50	5	45
001A_B	Blok 1	26	51	2	49	001A_B	Blok 1	26	50	5	45
001A_C	Blok 1	29,5	51	2	49	001A_C	Blok 1	29,5	49	5	44
001A_D	Blok 1	33	51	2	49	001A_D	Blok 1	33	49	5	44
001A_E	Blok 1	36,5	52	2	50	001A_E	Blok 1	36,5	48	5	43
001A_F	Blok 1	40	53	2	51	001A_F	Blok 1	40	48	5	43
002_A	Blok 1	1,5	49	2	47	002_A	Blok 1	1,5	53	5	48
002_B	Blok 1	5	50	2	48	002_B	Blok 1	5	52	5	47
002_C	Blok 1	8,5	52	2	50	002_C	Blok 1	8,5	51	5	46
002_D	Blok 1	12	52	2	50	002_D	Blok 1	12	50	5	45
002_E	Blok 1	15,5	53	2	51	002_E	Blok 1	15,5	49	5	44
002_F	Blok 1	19	53	2	51	002_F	Blok 1	19	48	5	43
002A_A	Blok 1	22,5	53	2	51	002A_A	Blok 1	22,5	47	5	42
002A_B	Blok 1	26	54	2	52	002A_B	Blok 1	26	47	5	42
002A_C	Blok 1	29,5	54	2	52	002A_C	Blok 1	29,5	46	5	41
002A_D	Blok 1	33	54	2	52	002A_D	Blok 1	33	45	5	40
002A_E	Blok 1	36,5	54	2	52	002A_E	Blok 1	36,5	44	5	39
002A_F	Blok 1	40	54	2	52	002A_F	Blok 1	40	44	5	39
003_A	Blok 1	1,5	49	2	47	003_A	Blok 1	1,5	53	5	48
003_B	Blok 1	5	50	2	48	003_B	Blok 1	5	52	5	47
003_C	Blok 1	8,5	52	2	50	003_C	Blok 1	8,5	51	5	46
003_D	Blok 1	12	52	2	50	003_D	Blok 1	12	51	5	46
003_E	Blok 1	15,5	53	2	51	003_E	Blok 1	15,5	50	5	45
003_F	Blok 1	19	53	2	51	003_F	Blok 1	19	49	5	44
003A_A	Blok 1	22,5	54	2	52	003A_A	Blok 1	22,5	47	5	42
003A_B	Blok 1	26	54	2	52	003A_B	Blok 1	26	47	5	42
003A_C	Blok 1	29,5	54	2	52	003A_C	Blok 1	29,5	46	5	41
003A_D	Blok 1	33	54	2	52	003A_D	Blok 1	33	45	5	40
003A_E	Blok 1	36,5	54	2	52	003A_E	Blok 1	36,5	44	5	39
003A_F	Blok 1	40	54	2	52	003A_F	Blok 1	40	44	5	39
004_A	Blok 1	1,5	48	2	46	004_A	Blok 1	1,5	48	5	43
004_B	Blok 1	5	49	2	47	004_B	Blok 1	5	48	5	43
004_C	Blok 1	8,5	50	2	48	004_C	Blok 1	8,5	47	5	42
004_D	Blok 1	12	50	2	48	004_D	Blok 1	12	46	5	41
004_E	Blok 1	15,5	51	2	49	004_E	Blok 1	15,5	45	5	40
004_F	Blok 1	19	51	2	49	004_F	Blok 1	19	45	5	40
004A_A	Blok 1	22,5	51	2	49	004A_A	Blok 1	22,5	43	5	38
004A_B	Blok 1	26	51	2	49	004A_B	Blok 1	26	43	5	38
004A_C	Blok 1	29,5	52	2	50	004A_C	Blok 1	29,5	42	5	37
004A_D	Blok 1	33	52	2	50	004A_D	Blok 1	33	41	5	36
004A_E	Blok 1	36,5	52	2	50	004A_E	Blok 1	36,5	41	5	36

004A_F	Blok 1	40	52	2	50	004A_F	Blok 1	40	40	5	35
005_A	Blok 1	1,5	37	2	35	005_A	Blok 1	1,5	21	5	16
005_B	Blok 1	5	40	2	38	005_B	Blok 1	5	21	5	16
005_C	Blok 1	8,5	38	2	36	005_C	Blok 1	8,5	21	5	16
005_D	Blok 1	12	32	2	30	005_D	Blok 1	12	22	5	17
005_E	Blok 1	15,5	23	2	21	005_E	Blok 1	15,5	16	5	11
005_F	Blok 1	19	23	2	21	005_F	Blok 1	19	16	5	11
005A_A	Blok 1	22,5	21	2	19	005A_A	Blok 1	22,5	16	5	11
005A_B	Blok 1	26	18	2	16	005A_B	Blok 1	26	16	5	11
005A_C	Blok 1	29,5	--	2	#####	005A_C	Blok 1	29,5	14	5	9
005A_D	Blok 1	33	--	2	#####	005A_D	Blok 1	33	12	5	7
005A_E	Blok 1	36,5	--	2	#####	005A_E	Blok 1	36,5	12	5	7
005A_F	Blok 1	40	--	2	#####	005A_F	Blok 1	40	6	5	1
006_A	Blok 1	1,5	45	2	43	006_A	Blok 1	1,5	31	5	26
006_B	Blok 1	5	46	2	44	006_B	Blok 1	5	33	5	28
006_C	Blok 1	8,5	45	2	43	006_C	Blok 1	8,5	34	5	29
006_D	Blok 1	12	44	2	42	006_D	Blok 1	12	35	5	30
006_E	Blok 1	15,5	44	2	42	006_E	Blok 1	15,5	34	5	29
006_F	Blok 1	19	45	2	43	006_F	Blok 1	19	31	5	26
006A_A	Blok 1	22,5	45	2	43	006A_A	Blok 1	22,5	22	5	17
006A_B	Blok 1	26	45	2	43	006A_B	Blok 1	26	21	5	16
006A_C	Blok 1	29,5	45	2	43	006A_C	Blok 1	29,5	21	5	16
006A_D	Blok 1	33	46	2	44	006A_D	Blok 1	33	16	5	11
006A_E	Blok 1	36,5	46	2	44	006A_E	Blok 1	36,5	16	5	11
006A_F	Blok 1	40	46	2	44	006A_F	Blok 1	40	17	5	12
007_A	Blok 1	1,5	35	2	33	007_A	Blok 1	1,5	19	5	14
007_B	Blok 1	5	38	2	36	007_B	Blok 1	5	24	5	19
007_C	Blok 1	8,5	36	2	34	007_C	Blok 1	8,5	26	5	21
007_D	Blok 1	12	24	2	22	007_D	Blok 1	12	27	5	22
007_E	Blok 1	15,5	24	2	22	007_E	Blok 1	15,5	27	5	22
007_F	Blok 1	19	25	2	23	007_F	Blok 1	19	27	5	22
007A_A	Blok 1	22,5	23	2	21	007A_A	Blok 1	22,5	27	5	22
007A_B	Blok 1	26	--	2	#####	007A_B	Blok 1	26	27	5	22
008_A	Blok 1	1,5	40	2	38	008_A	Blok 1	1,5	28	5	23
008_B	Blok 1	5	39	2	37	008_B	Blok 1	5	34	5	29
008_C	Blok 1	8,5	41	2	39	008_C	Blok 1	8,5	35	5	30
008_D	Blok 1	12	41	2	39	008_D	Blok 1	12	35	5	30
008_E	Blok 1	15,5	41	2	39	008_E	Blok 1	15,5	35	5	30
008_F	Blok 1	19	42	2	40	008_F	Blok 1	19	35	5	30
008A_A	Blok 1	22,5	40	2	38	008A_A	Blok 1	22,5	35	5	30
008A_B	Blok 1	26	14	2	12	008A_B	Blok 1	26	29	5	24
008B_A	Blok 1	33	--	2	#####	008B_A	Blok 1	33	--	5	#####
008B_B	Blok 1	36,5	31	2	29	008B_B	Blok 1	36,5	27	5	22
008B_C	Blok 1	40	32	2	30	008B_C	Blok 1	40	29	5	24
008B_D	Blok 1	43,5	35	2	33	008B_D	Blok 1	43,5	34	5	29
008C_A	Blok 1	33	--	2	#####	008C_A	Blok 1	33	--	5	#####
008C_B	Blok 1	36,5	--	2	#####	008C_B	Blok 1	36,5	28	5	23
008C_C	Blok 1	40	--	2	#####	008C_C	Blok 1	40	31	5	26
008C_D	Blok 1	43,5	--	2	#####	008C_D	Blok 1	43,5	8	5	3
009_A	Blok 1	1,5	39	2	37	009_A	Blok 1	1,5	22	5	17

009_B	Blok 1	5	39	2	37	009_B	Blok 1	5	26	5	21
009_C	Blok 1	8,5	42	2	40	009_C	Blok 1	8,5	29	5	24
009_D	Blok 1	12	42	2	40	009_D	Blok 1	12	30	5	25
009_E	Blok 1	15,5	42	2	40	009_E	Blok 1	15,5	30	5	25
009_F	Blok 1	19	43	2	41	009_F	Blok 1	19	30	5	25
009A_A	Blok 1	22,5	42	2	40	009A_A	Blok 1	22,5	30	5	25
009A_B	Blok 1	26	14	2	12	009A_B	Blok 1	26	29	5	24
010_A	Blok 1	1,5	39	2	37	010_A	Blok 1	1,5	23	5	18
010_B	Blok 1	5	40	2	38	010_B	Blok 1	5	26	5	21
010_C	Blok 1	8,5	42	2	40	010_C	Blok 1	8,5	27	5	22
010_D	Blok 1	12	42	2	40	010_D	Blok 1	12	28	5	23
010_E	Blok 1	15,5	43	2	41	010_E	Blok 1	15,5	29	5	24
010_F	Blok 1	19	44	2	42	010_F	Blok 1	19	28	5	23
010A_A	Blok 1	22,5	43	2	41	010A_A	Blok 1	22,5	28	5	23
010A_B	Blok 1	26	29	2	27	010A_B	Blok 1	26	29	5	24
011_A	Blok 1	1,5	39	2	37	011_A	Blok 1	1,5	33	5	28
011_B	Blok 1	5	40	2	38	011_B	Blok 1	5	38	5	33
011_C	Blok 1	8,5	43	2	41	011_C	Blok 1	8,5	38	5	33
011_D	Blok 1	12	42	2	40	011_D	Blok 1	12	38	5	33
011_E	Blok 1	15,5	43	2	41	011_E	Blok 1	15,5	38	5	33
011_F	Blok 1	19	44	2	42	011_F	Blok 1	19	38	5	33
011A_A	Blok 1	22,5	43	2	41	011A_A	Blok 1	22,5	38	5	33
011A_B	Blok 1	26	25	2	23	011A_B	Blok 1	26	29	5	24
012_A	Blok 1	1,5	36	2	34	012_A	Blok 1	1,5	36	5	31
012_B	Blok 1	5	42	2	40	012_B	Blok 1	5	40	5	35
012_C	Blok 1	8,5	42	2	40	012_C	Blok 1	8,5	41	5	36
012_D	Blok 1	12	41	2	39	012_D	Blok 1	12	41	5	36
012_E	Blok 1	15,5	42	2	40	012_E	Blok 1	15,5	41	5	36
012_F	Blok 1	19	42	2	40	012_F	Blok 1	19	41	5	36
012A_A	Blok 1	22,5	43	2	41	012A_A	Blok 1	22,5	41	5	36
012A_B	Blok 1	26	43	2	41	012A_B	Blok 1	26	38	5	33
013_A	Blok 1	1,5	29	2	27	013_A	Blok 1	1,5	34	5	29
013_B	Blok 1	5	29	2	27	013_B	Blok 1	5	37	5	32
013_C	Blok 1	8,5	28	2	26	013_C	Blok 1	8,5	38	5	33
013_D	Blok 1	12	28	2	26	013_D	Blok 1	12	38	5	33
013_E	Blok 1	15,5	29	2	27	013_E	Blok 1	15,5	38	5	33
013_F	Blok 1	19	27	2	25	013_F	Blok 1	19	38	5	33
013A_A	Blok 1	22,5	27	2	25	013A_A	Blok 1	22,5	38	5	33
013A_B	Blok 1	26	26	2	24	013A_B	Blok 1	26	30	5	25
014_A	Blok 1	1,5	33	2	31	014_A	Blok 1	1,5	50	5	45
014_B	Blok 1	5	36	2	34	014_B	Blok 1	5	50	5	45
014_C	Blok 1	8,5	36	2	34	014_C	Blok 1	8,5	50	5	45
014_D	Blok 1	12	36	2	34	014_D	Blok 1	12	50	5	45
014_E	Blok 1	15,5	36	2	34	014_E	Blok 1	15,5	50	5	45
014_F	Blok 1	19	36	2	34	014_F	Blok 1	19	49	5	44
014A_A	Blok 1	22,5	34	2	32	014A_A	Blok 1	22,5	49	5	44
014A_B	Blok 1	26	35	2	33	014A_B	Blok 1	26	48	5	43
015_A	Blok 1	1,5	43	2	41	015_A	Blok 1	1,5	55	5	50
015_B	Blok 1	5	45	2	43	015_B	Blok 1	5	54	5	49
015_C	Blok 1	8,5	47	2	45	015_C	Blok 1	8,5	54	5	49

015_D	Blok 1	12	47	2	45	015_D	Blok 1	12	53	5	48
015_E	Blok 1	15,5	48	2	46	015_E	Blok 1	15,5	53	5	48
015_F	Blok 1	19	48	2	46	015_F	Blok 1	19	52	5	47
015A_A	Blok 1	22,5	48	2	46	015A_A	Blok 1	22,5	51	5	46
015A_B	Blok 1	26	49	2	47	015A_B	Blok 1	26	51	5	46
016_A	Blok 1	1,5	33	2	31	016_A	Blok 1	1,5	54	5	49
016_B	Blok 1	5	33	2	31	016_B	Blok 1	5	54	5	49
016_C	Blok 1	8,5	33	2	31	016_C	Blok 1	8,5	54	5	49
016_D	Blok 1	12	33	2	31	016_D	Blok 1	12	53	5	48
016_E	Blok 1	15,5	35	2	33	016_E	Blok 1	15,5	53	5	48
016_F	Blok 1	19	36	2	34	016_F	Blok 1	19	51	5	46
016A_A	Blok 1	22,5	37	2	35	016A_A	Blok 1	22,5	51	5	46
016A_B	Blok 1	26	38	2	36	016A_B	Blok 1	26	50	5	45
016A_C	Blok 1	29,5	39	2	37	016A_C	Blok 1	29,5	50	5	45
016A_D	Blok 1	33	41	2	39	016A_D	Blok 1	33	50	5	45
016A_E	Blok 1	36,5	43	2	41	016A_E	Blok 1	36,5	49	5	44
016A_F	Blok 1	40	47	2	45	016A_F	Blok 1	40	49	5	44
017_A	Blok 1	1,5	33	2	31	017_A	Blok 1	1,5	54	5	49
017_B	Blok 1	5	33	2	31	017_B	Blok 1	5	54	5	49
017_C	Blok 1	8,5	32	2	30	017_C	Blok 1	8,5	53	5	48
017_D	Blok 1	12	33	2	31	017_D	Blok 1	12	53	5	48
017_E	Blok 1	15,5	35	2	33	017_E	Blok 1	15,5	52	5	47
017_F	Blok 1	19	36	2	34	017_F	Blok 1	19	51	5	46
017A_A	Blok 1	22,5	36	2	34	017A_A	Blok 1	22,5	51	5	46
017A_B	Blok 1	26	37	2	35	017A_B	Blok 1	26	50	5	45
017A_C	Blok 1	29,5	38	2	36	017A_C	Blok 1	29,5	50	5	45
017A_D	Blok 1	33	40	2	38	017A_D	Blok 1	33	50	5	45
017A_E	Blok 1	36,5	42	2	40	017A_E	Blok 1	36,5	48	5	43
017A_F	Blok 1	40	47	2	45	017A_F	Blok 1	40	47	5	42
018_A	Blok 2	1,5	33	2	31	018_A	Blok 2	1,5	42	5	37
018_B	Blok 2	5	38	2	36	018_B	Blok 2	5	45	5	40
018_C	Blok 2	8,5	39	2	37	018_C	Blok 2	8,5	45	5	40
018_D	Blok 2	12	39	2	37	018_D	Blok 2	12	45	5	40
018_E	Blok 2	15,5	39	2	37	018_E	Blok 2	15,5	45	5	40
018a_F	Blok 2	19	43	2	41	018a_F	Blok 2	19	35	5	30
019_A	Blok 2	1,5	42	2	40	019_A	Blok 2	1,5	28	5	23
019_B	Blok 2	5	45	2	43	019_B	Blok 2	5	30	5	25
019_C	Blok 2	8,5	46	2	44	019_C	Blok 2	8,5	31	5	26
019_D	Blok 2	12	46	2	44	019_D	Blok 2	12	31	5	26
019_E	Blok 2	15,5	46	2	44	019_E	Blok 2	15,5	31	5	26
020_A	Blok 2	1,5	41	2	39	020_A	Blok 2	1,5	28	5	23
020_B	Blok 2	5	44	2	42	020_B	Blok 2	5	31	5	26
020_C	Blok 2	8,5	45	2	43	020_C	Blok 2	8,5	32	5	27
020_D	Blok 2	12	44	2	42	020_D	Blok 2	12	32	5	27
020_E	Blok 2	15,5	45	2	43	020_E	Blok 2	15,5	32	5	27
020a_F	Blok 2	19	44	2	42	020a_F	Blok 2	19	31	5	26
021_A	Blok 2	1,5	43	2	41	021_A	Blok 2	1,5	28	5	23
021_B	Blok 2	5	44	2	42	021_B	Blok 2	5	31	5	26
021_C	Blok 2	8,5	44	2	42	021_C	Blok 2	8,5	33	5	28
021_D	Blok 2	12	43	2	41	021_D	Blok 2	12	33	5	28

021_E	Blok 2	15,5	44	2	42	021_E	Blok 2	15,5	33	5	28
021a_F	Blok 2	19	45	2	43	021a_F	Blok 2	19	31	5	26
022_A	Blok 2	1,5	37	2	35	022_A	Blok 2	1,5	26	5	21
022_B	Blok 2	5	40	2	38	022_B	Blok 2	5	27	5	22
022_C	Blok 2	8,5	38	2	36	022_C	Blok 2	8,5	27	5	22
022_D	Blok 2	12	--	2	#####	022_D	Blok 2	12	27	5	22
022_E	Blok 2	15,5	--	2	#####	022_E	Blok 2	15,5	--	5	#####
022_F	Blok 2	19	--	2	#####	022_F	Blok 2	19	--	5	#####
023_A	Blok 2	1,5	30	2	28	023_A	Blok 2	1,5	22	5	17
023_B	Blok 2	5	30	2	28	023_B	Blok 2	5	22	5	17
023_C	Blok 2	8,5	29	2	27	023_C	Blok 2	8,5	22	5	17
023_D	Blok 2	12	28	2	26	023_D	Blok 2	12	23	5	18
023_E	Blok 2	15,5	29	2	27	023_E	Blok 2	15,5	23	5	18
023_F	Blok 2	19	34	2	32	023_F	Blok 2	19	24	5	19
024_A	Blok 2	1,5	32	2	30	024_A	Blok 2	1,5	17	5	12
024_B	Blok 2	5	33	2	31	024_B	Blok 2	5	19	5	14
024_C	Blok 2	8,5	37	2	35	024_C	Blok 2	8,5	11	5	6
024_D	Blok 2	12	--	2	#####	024_D	Blok 2	12	8	5	3
024_E	Blok 2	15,5	--	2	#####	024_E	Blok 2	15,5	--	5	#####
024_F	Blok 2	19	--	2	#####	024_F	Blok 2	19	--	5	#####
025_A	Blok 2	1,5	31	2	29	025_A	Blok 2	1,5	39	5	34
025_B	Blok 2	5	30	2	28	025_B	Blok 2	5	41	5	36
025_C	Blok 2	8,5	30	2	28	025_C	Blok 2	8,5	41	5	36
025_D	Blok 2	12	29	2	27	025_D	Blok 2	12	41	5	36
025_E	Blok 2	15,5	30	2	28	025_E	Blok 2	15,5	42	5	37
025_F	Blok 2	19	31	2	29	025_F	Blok 2	19	42	5	37
026_A	Blok 2	1,5	33	2	31	026_A	Blok 2	1,5	43	5	38
026_B	Blok 2	5	32	2	30	026_B	Blok 2	5	44	5	39
026_C	Blok 2	8,5	32	2	30	026_C	Blok 2	8,5	45	5	40
026_D	Blok 2	12	32	2	30	026_D	Blok 2	12	45	5	40
026_E	Blok 2	15,5	33	2	31	026_E	Blok 2	15,5	45	5	40
026_F	Blok 2	19	33	2	31	026_F	Blok 2	19	44	5	39
027_A	Blok 2	1,5	33	2	31	027_A	Blok 2	1,5	42	5	37
027_B	Blok 2	5	35	2	33	027_B	Blok 2	5	44	5	39
027_C	Blok 2	8,5	35	2	33	027_C	Blok 2	8,5	44	5	39
027_D	Blok 2	12	35	2	33	027_D	Blok 2	12	45	5	40
027_E	Blok 2	15,5	35	2	33	027_E	Blok 2	15,5	45	5	40
027_F	Blok 2	19	35	2	33	027_F	Blok 2	19	45	5	40
028_A	Blok 2	1,5	33	2	31	028_A	Blok 2	1,5	43	5	38
028_B	Blok 2	5	36	2	34	028_B	Blok 2	5	45	5	40
028_C	Blok 2	8,5	38	2	36	028_C	Blok 2	8,5	45	5	40
028_D	Blok 2	12	38	2	36	028_D	Blok 2	12	45	5	40
028_E	Blok 2	15,5	39	2	37	028_E	Blok 2	15,5	45	5	40
029_A	Blok 3	1,5	38	2	36	029_A	Blok 3	1,5	23	5	18
029_B	Blok 3	5	42	2	40	029_B	Blok 3	5	26	5	21
029_C	Blok 3	8,5	43	2	41	029_C	Blok 3	8,5	25	5	20
029_D	Blok 3	12	43	2	41	029_D	Blok 3	12	25	5	20
029_E	Blok 3	15,5	43	2	41	029_E	Blok 3	15,5	25	5	20
029_F	Blok 3	19	42	2	40	029_F	Blok 3	19	26	5	21
029a_F	Blok 3	22,5	47	2	45	029a_F	Blok 3	22,5	28	5	23

030_A	Blok 3	1,5	44	2	42	030_A	Blok 3	1,5	33	5	28
030_B	Blok 3	5	46	2	44	030_B	Blok 3	5	36	5	31
030_C	Blok 3	8,5	48	2	46	030_C	Blok 3	8,5	37	5	32
030_D	Blok 3	12	49	2	47	030_D	Blok 3	12	37	5	32
030_E	Blok 3	15,5	49	2	47	030_E	Blok 3	15,5	37	5	32
030_F	Blok 3	19	49	2	47	030_F	Blok 3	19	37	5	32
030a_F	Blok 3	22,5	50	2	48	030a_F	Blok 3	22,5	36	5	31
031_A	Blok 3	1,5	44	2	42	031_A	Blok 3	1,5	37	5	32
031_B	Blok 3	5	46	2	44	031_B	Blok 3	5	39	5	34
031_C	Blok 3	8,5	49	2	47	031_C	Blok 3	8,5	40	5	35
031_D	Blok 3	12	49	2	47	031_D	Blok 3	12	40	5	35
031_E	Blok 3	15,5	50	2	48	031_E	Blok 3	15,5	39	5	34
031a_F	Blok 3	22,5	50	2	48	031a_F	Blok 3	22,5	38	5	33
032_A	Blok 3	1,5	42	2	40	032_A	Blok 3	1,5	36	5	31
032_B	Blok 3	5	46	2	44	032_B	Blok 3	5	38	5	33
032_C	Blok 3	8,5	49	2	47	032_C	Blok 3	8,5	39	5	34
032_D	Blok 3	12	49	2	47	032_D	Blok 3	12	39	5	34
032_E	Blok 3	15,5	49	2	47	032_E	Blok 3	15,5	38	5	33
032_F	Blok 3	19	49	2	47	032_F	Blok 3	19	38	5	33
033_A	Blok 3	1,5	37	2	35	033_A	Blok 3	1,5	23	5	18
033_B	Blok 3	5	42	2	40	033_B	Blok 3	5	22	5	17
033_C	Blok 3	8,5	39	2	37	033_C	Blok 3	8,5	22	5	17
033_D	Blok 3	12	34	2	32	033_D	Blok 3	12	5	5	0
033_E	Blok 3	15,5	--	2	#####	033_E	Blok 3	15,5	--	5	#####
033_F	Blok 3	19	--	2	#####	033_F	Blok 3	19	--	5	#####
034_A	Blok 3	1,5	39	2	37	034_A	Blok 3	1,5	23	5	18
034_B	Blok 3	5	43	2	41	034_B	Blok 3	5	23	5	18
034_C	Blok 3	8,5	39	2	37	034_C	Blok 3	8,5	23	5	18
034_D	Blok 3	12	34	2	32	034_D	Blok 3	12	14	5	9
034_E	Blok 3	15,5	25	2	23	034_E	Blok 3	15,5	15	5	10
034_F	Blok 3	19	28	2	26	034_F	Blok 3	19	17	5	12
035_A	Blok 3	1,5	37	2	35	035_A	Blok 3	1,5	22	5	17
035_B	Blok 3	5	41	2	39	035_B	Blok 3	5	22	5	17
035_C	Blok 3	8,5	38	2	36	035_C	Blok 3	8,5	11	5	6
035_D	Blok 3	12	31	2	29	035_D	Blok 3	12	-3	5	-8
035_E	Blok 3	15,5	--	2	#####	035_E	Blok 3	15,5	--	5	#####
035_F	Blok 3	19	--	2	#####	035_F	Blok 3	19	--	5	#####
036_A	Blok 3	1,5	31	2	29	036_A	Blok 3	1,5	21	5	16
036_B	Blok 3	5	30	2	28	036_B	Blok 3	5	21	5	16
036_C	Blok 3	8,5	29	2	27	036_C	Blok 3	8,5	21	5	16
036_D	Blok 3	12	28	2	26	036_D	Blok 3	12	21	5	16
036_E	Blok 3	15,5	29	2	27	036_E	Blok 3	15,5	22	5	17
036_F	Blok 3	19	30	2	28	036_F	Blok 3	19	23	5	18
037_A	Blok 3	1,5	36	2	34	037_A	Blok 3	1,5	22	5	17
037_B	Blok 3	5	36	2	34	037_B	Blok 3	5	22	5	17
037_C	Blok 3	8,5	32	2	30	037_C	Blok 3	8,5	23	5	18
037_D	Blok 3	12	--	2	#####	037_D	Blok 3	12	7	5	2
037_E	Blok 3	15,5	--	2	#####	037_E	Blok 3	15,5	--	5	#####
037_F	Blok 3	19	--	2	#####	037_F	Blok 3	19	--	5	#####
038_A	Blok 1	33	--	2	#####	038_A	Blok 1	33	--	5	#####

038_B	Blok 1	36,5	--	2	#####	038_B	Blok 1	36,5	24	5	19
038_C	Blok 1	40	--	2	#####	038_C	Blok 1	40	25	5	20
038_D	Blok 1	43,5	--	2	#####	038_D	Blok 1	43,5	7	5	2
039_A	Blok 1	33	--	2	#####	039_A	Blok 1	33	--	5	#####
039_B	Blok 1	36,5	37	2	35	039_B	Blok 1	36,5	33	5	28
039_C	Blok 1	40	39	2	37	039_C	Blok 1	40	35	5	30
039_D	Blok 1	43,5	44	2	42	039_D	Blok 1	43,5	38	5	33

				Railverkeerslawaa			
Wegverkeerslawaa Cumulatief							
Naam	Omschrij	Hoogte	Lden	Naam	Omschrij	Hoogte	Lden
001_A	Blok 1	1,5	56	001_A	Blok 1	1,5	49
001_B	Blok 1	5	56	001_B	Blok 1	5	51
001_C	Blok 1	8,5	55	001_C	Blok 1	8,5	54
001_D	Blok 1	12	55	001_D	Blok 1	12	56
001_E	Blok 1	15,5	55	001_E	Blok 1	15,5	56
001_F	Blok 1	19	54	001_F	Blok 1	19	56
001A_A	Blok 1	22,5	54	001A_A	Blok 1	22,5	57
001A_B	Blok 1	26	54	001A_B	Blok 1	26	57
001A_C	Blok 1	29,5	54	001A_C	Blok 1	29,5	57
001A_D	Blok 1	33	54	001A_D	Blok 1	33	57
001A_E	Blok 1	36,5	54	001A_E	Blok 1	36,5	57
001A_F	Blok 1	40	54	001A_F	Blok 1	40	57
002_A	Blok 1	1,5	54	002_A	Blok 1	1,5	53
002_B	Blok 1	5	54	002_B	Blok 1	5	55
002_C	Blok 1	8,5	55	002_C	Blok 1	8,5	58
002_D	Blok 1	12	55	002_D	Blok 1	12	59
002_E	Blok 1	15,5	55	002_E	Blok 1	15,5	59
002_F	Blok 1	19	55	002_F	Blok 1	19	59
002A_A	Blok 1	22,5	55	002A_A	Blok 1	22,5	59
002A_B	Blok 1	26	55	002A_B	Blok 1	26	59
002A_C	Blok 1	29,5	55	002A_C	Blok 1	29,5	59
002A_D	Blok 1	33	55	002A_D	Blok 1	33	59
002A_E	Blok 1	36,5	55	002A_E	Blok 1	36,5	59
002A_F	Blok 1	40	55	002A_F	Blok 1	40	59
003_A	Blok 1	1,5	55	003_A	Blok 1	1,5	53
003_B	Blok 1	5	55	003_B	Blok 1	5	55
003_C	Blok 1	8,5	55	003_C	Blok 1	8,5	58
003_D	Blok 1	12	55	003_D	Blok 1	12	59
003_E	Blok 1	15,5	55	003_E	Blok 1	15,5	59
003_F	Blok 1	19	55	003_F	Blok 1	19	59
003A_A	Blok 1	22,5	55	003A_A	Blok 1	22,5	59
003A_B	Blok 1	26	55	003A_B	Blok 1	26	60
003A_C	Blok 1	29,5	55	003A_C	Blok 1	29,5	60
003A_D	Blok 1	33	55	003A_D	Blok 1	33	60
003A_E	Blok 1	36,5	55	003A_E	Blok 1	36,5	60
003A_F	Blok 1	40	55	003A_F	Blok 1	40	60
004_A	Blok 1	1,5	54	004_A	Blok 1	1,5	52
004_B	Blok 1	5	55	004_B	Blok 1	5	54
004_C	Blok 1	8,5	55	004_C	Blok 1	8,5	56
004_D	Blok 1	12	55	004_D	Blok 1	12	57
004_E	Blok 1	15,5	55	004_E	Blok 1	15,5	57
004_F	Blok 1	19	55	004_F	Blok 1	19	57
004A_A	Blok 1	22,5	55	004A_A	Blok 1	22,5	57
004A_B	Blok 1	26	55	004A_B	Blok 1	26	57
004A_C	Blok 1	29,5	55	004A_C	Blok 1	29,5	57
004A_D	Blok 1	33	55	004A_D	Blok 1	33	57
004A_E	Blok 1	36,5	55	004A_E	Blok 1	36,5	57

004A_F	Blok 1	40	55	004A_F	Blok 1	40	57
005_A	Blok 1	1,5	52	005_A	Blok 1	1,5	44
005_B	Blok 1	5	53	005_B	Blok 1	5	46
005_C	Blok 1	8,5	54	005_C	Blok 1	8,5	43
005_D	Blok 1	12	54	005_D	Blok 1	12	41
005_E	Blok 1	15,5	54	005_E	Blok 1	15,5	32
005_F	Blok 1	19	53	005_F	Blok 1	19	32
005A_A	Blok 1	22,5	53	005A_A	Blok 1	22,5	31
005A_B	Blok 1	26	53	005A_B	Blok 1	26	30
005A_C	Blok 1	29,5	53	005A_C	Blok 1	29,5	--
005A_D	Blok 1	33	54	005A_D	Blok 1	33	--
005A_E	Blok 1	36,5	54	005A_E	Blok 1	36,5	--
005A_F	Blok 1	40	54	005A_F	Blok 1	40	--
006_A	Blok 1	1,5	52	006_A	Blok 1	1,5	48
006_B	Blok 1	5	53	006_B	Blok 1	5	49
006_C	Blok 1	8,5	54	006_C	Blok 1	8,5	49
006_D	Blok 1	12	54	006_D	Blok 1	12	49
006_E	Blok 1	15,5	54	006_E	Blok 1	15,5	48
006_F	Blok 1	19	54	006_F	Blok 1	19	49
006A_A	Blok 1	22,5	54	006A_A	Blok 1	22,5	49
006A_B	Blok 1	26	54	006A_B	Blok 1	26	49
006A_C	Blok 1	29,5	54	006A_C	Blok 1	29,5	49
006A_D	Blok 1	33	55	006A_D	Blok 1	33	49
006A_E	Blok 1	36,5	55	006A_E	Blok 1	36,5	50
006A_F	Blok 1	40	55	006A_F	Blok 1	40	50
007_A	Blok 1	1,5	51	007_A	Blok 1	1,5	43
007_B	Blok 1	5	53	007_B	Blok 1	5	45
007_C	Blok 1	8,5	54	007_C	Blok 1	8,5	40
007_D	Blok 1	12	54	007_D	Blok 1	12	38
007_E	Blok 1	15,5	54	007_E	Blok 1	15,5	33
007_F	Blok 1	19	54	007_F	Blok 1	19	34
007A_A	Blok 1	22,5	53	007A_A	Blok 1	22,5	31
007A_B	Blok 1	26	53	007A_B	Blok 1	26	30
008_A	Blok 1	1,5	50	008_A	Blok 1	1,5	46
008_B	Blok 1	5	51	008_B	Blok 1	5	47
008_C	Blok 1	8,5	53	008_C	Blok 1	8,5	46
008_D	Blok 1	12	54	008_D	Blok 1	12	48
008_E	Blok 1	15,5	54	008_E	Blok 1	15,5	48
008_F	Blok 1	19	54	008_F	Blok 1	19	49
008A_A	Blok 1	22,5	53	008A_A	Blok 1	22,5	47
008A_B	Blok 1	26	53	008A_B	Blok 1	26	49
008B_A	Blok 1	33	--	008B_A	Blok 1	33	--
008B_B	Blok 1	36,5	50	008B_B	Blok 1	36,5	42
008B_C	Blok 1	40	51	008B_C	Blok 1	40	44
008B_D	Blok 1	43,5	51	008B_D	Blok 1	43,5	44
008C_A	Blok 1	33	--	008C_A	Blok 1	33	--
008C_B	Blok 1	36,5	48	008C_B	Blok 1	36,5	--
008C_C	Blok 1	40	50	008C_C	Blok 1	40	--
008C_D	Blok 1	43,5	50	008C_D	Blok 1	43,5	--
009_A	Blok 1	1,5	49	009_A	Blok 1	1,5	45

009_B	Blok 1	5	51	009_B	Blok 1	5	46
009_C	Blok 1	8,5	53	009_C	Blok 1	8,5	47
009_D	Blok 1	12	53	009_D	Blok 1	12	48
009_E	Blok 1	15,5	54	009_E	Blok 1	15,5	49
009_F	Blok 1	19	53	009_F	Blok 1	19	50
009A_A	Blok 1	22,5	53	009A_A	Blok 1	22,5	48
009A_B	Blok 1	26	53	009A_B	Blok 1	26	50
010_A	Blok 1	1,5	49	010_A	Blok 1	1,5	45
010_B	Blok 1	5	51	010_B	Blok 1	5	46
010_C	Blok 1	8,5	53	010_C	Blok 1	8,5	48
010_D	Blok 1	12	53	010_D	Blok 1	12	49
010_E	Blok 1	15,5	54	010_E	Blok 1	15,5	50
010_F	Blok 1	19	53	010_F	Blok 1	19	51
010A_A	Blok 1	22,5	53	010A_A	Blok 1	22,5	49
010A_B	Blok 1	26	53	010A_B	Blok 1	26	51
011_A	Blok 1	1,5	48	011_A	Blok 1	1,5	45
011_B	Blok 1	5	52	011_B	Blok 1	5	46
011_C	Blok 1	8,5	53	011_C	Blok 1	8,5	48
011_D	Blok 1	12	53	011_D	Blok 1	12	49
011_E	Blok 1	15,5	53	011_E	Blok 1	15,5	50
011_F	Blok 1	19	53	011_F	Blok 1	19	51
011A_A	Blok 1	22,5	53	011A_A	Blok 1	22,5	49
011A_B	Blok 1	26	53	011A_B	Blok 1	26	50
012_A	Blok 1	1,5	48	012_A	Blok 1	1,5	41
012_B	Blok 1	5	54	012_B	Blok 1	5	43
012_C	Blok 1	8,5	54	012_C	Blok 1	8,5	44
012_D	Blok 1	12	55	012_D	Blok 1	12	44
012_E	Blok 1	15,5	54	012_E	Blok 1	15,5	45
012_F	Blok 1	19	54	012_F	Blok 1	19	45
012A_A	Blok 1	22,5	54	012A_A	Blok 1	22,5	46
012A_B	Blok 1	26	54	012A_B	Blok 1	26	47
013_A	Blok 1	1,5	48	013_A	Blok 1	1,5	37
013_B	Blok 1	5	54	013_B	Blok 1	5	37
013_C	Blok 1	8,5	54	013_C	Blok 1	8,5	37
013_D	Blok 1	12	54	013_D	Blok 1	12	37
013_E	Blok 1	15,5	54	013_E	Blok 1	15,5	37
013_F	Blok 1	19	54	013_F	Blok 1	19	36
013A_A	Blok 1	22,5	54	013A_A	Blok 1	22,5	34
013A_B	Blok 1	26	54	013A_B	Blok 1	26	30
014_A	Blok 1	1,5	55	014_A	Blok 1	1,5	41
014_B	Blok 1	5	57	014_B	Blok 1	5	43
014_C	Blok 1	8,5	57	014_C	Blok 1	8,5	43
014_D	Blok 1	12	57	014_D	Blok 1	12	43
014_E	Blok 1	15,5	57	014_E	Blok 1	15,5	44
014_F	Blok 1	19	56	014_F	Blok 1	19	44
014A_A	Blok 1	22,5	56	014A_A	Blok 1	22,5	44
014A_B	Blok 1	26	55	014A_B	Blok 1	26	45
015_A	Blok 1	1,5	56	015_A	Blok 1	1,5	46
015_B	Blok 1	5	56	015_B	Blok 1	5	49
015_C	Blok 1	8,5	55	015_C	Blok 1	8,5	51

015_D	Blok 1	12	55	015_D	Blok 1	12	53
015_E	Blok 1	15,5	55	015_E	Blok 1	15,5	53
015_F	Blok 1	19	54	015_F	Blok 1	19	54
015A_A	Blok 1	22,5	54	015A_A	Blok 1	22,5	54
015A_B	Blok 1	26	54	015A_B	Blok 1	26	54
016_A	Blok 1	1,5	55	016_A	Blok 1	1,5	41
016_B	Blok 1	5	55	016_B	Blok 1	5	44
016_C	Blok 1	8,5	54	016_C	Blok 1	8,5	44
016_D	Blok 1	12	54	016_D	Blok 1	12	44
016_E	Blok 1	15,5	53	016_E	Blok 1	15,5	45
016_F	Blok 1	19	52	016_F	Blok 1	19	45
016A_A	Blok 1	22,5	52	016A_A	Blok 1	22,5	46
016A_B	Blok 1	26	52	016A_B	Blok 1	26	47
016A_C	Blok 1	29,5	51	016A_C	Blok 1	29,5	49
016A_D	Blok 1	33	51	016A_D	Blok 1	33	51
016A_E	Blok 1	36,5	51	016A_E	Blok 1	36,5	51
016A_F	Blok 1	40	52	016A_F	Blok 1	40	52
017_A	Blok 1	1,5	55	017_A	Blok 1	1,5	42
017_B	Blok 1	5	54	017_B	Blok 1	5	44
017_C	Blok 1	8,5	54	017_C	Blok 1	8,5	44
017_D	Blok 1	12	54	017_D	Blok 1	12	45
017_E	Blok 1	15,5	53	017_E	Blok 1	15,5	45
017_F	Blok 1	19	52	017_F	Blok 1	19	46
017A_A	Blok 1	22,5	52	017A_A	Blok 1	22,5	46
017A_B	Blok 1	26	52	017A_B	Blok 1	26	47
017A_C	Blok 1	29,5	51	017A_C	Blok 1	29,5	49
017A_D	Blok 1	33	51	017A_D	Blok 1	33	49
017A_E	Blok 1	36,5	51	017A_E	Blok 1	36,5	50
017A_F	Blok 1	40	51	017A_F	Blok 1	40	51
018_A	Blok 2	1,5	48	018_A	Blok 2	1,5	40
018_B	Blok 2	5	53	018_B	Blok 2	5	42
018_C	Blok 2	8,5	53	018_C	Blok 2	8,5	44
018_D	Blok 2	12	53	018_D	Blok 2	12	45
018_E	Blok 2	15,5	52	018_E	Blok 2	15,5	46
018a_F	Blok 2	19	47	018a_F	Blok 2	19	47
019_A	Blok 2	1,5	50	019_A	Blok 2	1,5	48
019_B	Blok 2	5	53	019_B	Blok 2	5	49
019_C	Blok 2	8,5	55	019_C	Blok 2	8,5	50
019_D	Blok 2	12	55	019_D	Blok 2	12	51
019_E	Blok 2	15,5	55	019_E	Blok 2	15,5	52
020_A	Blok 2	1,5	51	020_A	Blok 2	1,5	46
020_B	Blok 2	5	56	020_B	Blok 2	5	48
020_C	Blok 2	8,5	56	020_C	Blok 2	8,5	49
020_D	Blok 2	12	56	020_D	Blok 2	12	50
020_E	Blok 2	15,5	56	020_E	Blok 2	15,5	50
020a_F	Blok 2	19	53	020a_F	Blok 2	19	50
021_A	Blok 2	1,5	58	021_A	Blok 2	1,5	49
021_B	Blok 2	5	60	021_B	Blok 2	5	49
021_C	Blok 2	8,5	60	021_C	Blok 2	8,5	50
021_D	Blok 2	12	60	021_D	Blok 2	12	50

021_E	Blok 2	15,5	59	021_E	Blok 2	15,5	50
021a_F	Blok 2	19	56	021a_F	Blok 2	19	51
022_A	Blok 2	1,5	65	022_A	Blok 2	1,5	44
022_B	Blok 2	5	65	022_B	Blok 2	5	45
022_C	Blok 2	8,5	64	022_C	Blok 2	8,5	43
022_D	Blok 2	12	64	022_D	Blok 2	12	26
022_E	Blok 2	15,5	64	022_E	Blok 2	15,5	--
022_F	Blok 2	19	63	022_F	Blok 2	19	--
023_A	Blok 2	1,5	64	023_A	Blok 2	1,5	38
023_B	Blok 2	5	64	023_B	Blok 2	5	37
023_C	Blok 2	8,5	64	023_C	Blok 2	8,5	35
023_D	Blok 2	12	63	023_D	Blok 2	12	36
023_E	Blok 2	15,5	63	023_E	Blok 2	15,5	36
023_F	Blok 2	19	62	023_F	Blok 2	19	38
024_A	Blok 2	1,5	64	024_A	Blok 2	1,5	40
024_B	Blok 2	5	64	024_B	Blok 2	5	39
024_C	Blok 2	8,5	64	024_C	Blok 2	8,5	40
024_D	Blok 2	12	64	024_D	Blok 2	12	--
024_E	Blok 2	15,5	63	024_E	Blok 2	15,5	--
024_F	Blok 2	19	63	024_F	Blok 2	19	--
025_A	Blok 2	1,5	62	025_A	Blok 2	1,5	38
025_B	Blok 2	5	62	025_B	Blok 2	5	37
025_C	Blok 2	8,5	62	025_C	Blok 2	8,5	37
025_D	Blok 2	12	61	025_D	Blok 2	12	37
025_E	Blok 2	15,5	61	025_E	Blok 2	15,5	37
025_F	Blok 2	19	60	025_F	Blok 2	19	38
026_A	Blok 2	1,5	59	026_A	Blok 2	1,5	40
026_B	Blok 2	5	58	026_B	Blok 2	5	40
026_C	Blok 2	8,5	57	026_C	Blok 2	8,5	40
026_D	Blok 2	12	56	026_D	Blok 2	12	40
026_E	Blok 2	15,5	56	026_E	Blok 2	15,5	41
026_F	Blok 2	19	55	026_F	Blok 2	19	42
027_A	Blok 2	1,5	59	027_A	Blok 2	1,5	39
027_B	Blok 2	5	58	027_B	Blok 2	5	39
027_C	Blok 2	8,5	58	027_C	Blok 2	8,5	40
027_D	Blok 2	12	57	027_D	Blok 2	12	40
027_E	Blok 2	15,5	56	027_E	Blok 2	15,5	41
027_F	Blok 2	19	55	027_F	Blok 2	19	41
028_A	Blok 2	1,5	59	028_A	Blok 2	1,5	39
028_B	Blok 2	5	59	028_B	Blok 2	5	39
028_C	Blok 2	8,5	59	028_C	Blok 2	8,5	41
028_D	Blok 2	12	59	028_D	Blok 2	12	43
028_E	Blok 2	15,5	58	028_E	Blok 2	15,5	44
029_A	Blok 3	1,5	58	029_A	Blok 3	1,5	42
029_B	Blok 3	5	60	029_B	Blok 3	5	45
029_C	Blok 3	8,5	60	029_C	Blok 3	8,5	47
029_D	Blok 3	12	59	029_D	Blok 3	12	47
029_E	Blok 3	15,5	59	029_E	Blok 3	15,5	48
029_F	Blok 3	19	59	029_F	Blok 3	19	46
029a_F	Blok 3	22,5	59	029a_F	Blok 3	22	51

030_A	Blok 3	1,5	45	030_A	Blok 3	1,5	50
030_B	Blok 3	5	48	030_B	Blok 3	5	51
030_C	Blok 3	8,5	50	030_C	Blok 3	8,5	54
030_D	Blok 3	12	51	030_D	Blok 3	12	54
030_E	Blok 3	15,5	51	030_E	Blok 3	15,5	55
030_F	Blok 3	19	51	030_F	Blok 3	19	56
030a_F	Blok 3	22,5	53	030a_F	Blok 3	22	56
031_A	Blok 3	1,5	46	031_A	Blok 3	1,5	50
031_B	Blok 3	5	48	031_B	Blok 3	5	51
031_C	Blok 3	8,5	50	031_C	Blok 3	8,5	54
031_D	Blok 3	12	51	031_D	Blok 3	12	55
031_E	Blok 3	15,5	51	031_E	Blok 3	15,5	56
031a_F	Blok 3	22,5	54	031a_F	Blok 3	22	57
032_A	Blok 3	1,5	60	032_A	Blok 3	1,5	49
032_B	Blok 3	5	60	032_B	Blok 3	5	51
032_C	Blok 3	8,5	60	032_C	Blok 3	8,5	54
032_D	Blok 3	12	60	032_D	Blok 3	12	55
032_E	Blok 3	15,5	60	032_E	Blok 3	15,5	56
032_F	Blok 3	19	59	032_F	Blok 3	19	57
033_A	Blok 3	1,5	65	033_A	Blok 3	1,5	45
033_B	Blok 3	5	65	033_B	Blok 3	5	47
033_C	Blok 3	8,5	64	033_C	Blok 3	8,5	44
033_D	Blok 3	12	64	033_D	Blok 3	12	39
033_E	Blok 3	15,5	63	033_E	Blok 3	15,5	--
033_F	Blok 3	19	62	033_F	Blok 3	19	--
034_A	Blok 3	1,5	65	034_A	Blok 3	1,5	46
034_B	Blok 3	5	64	034_B	Blok 3	5	48
034_C	Blok 3	8,5	64	034_C	Blok 3	8,5	45
034_D	Blok 3	12	63	034_D	Blok 3	12	44
034_E	Blok 3	15,5	62	034_E	Blok 3	15,5	42
034_F	Blok 3	19	61	034_F	Blok 3	19	43
035_A	Blok 3	1,5	67	035_A	Blok 3	1,5	44
035_B	Blok 3	5	66	035_B	Blok 3	5	46
035_C	Blok 3	8,5	65	035_C	Blok 3	8,5	44
035_D	Blok 3	12	65	035_D	Blok 3	12	40
035_E	Blok 3	15,5	64	035_E	Blok 3	15,5	--
035_F	Blok 3	19	64	035_F	Blok 3	19	--
036_A	Blok 3	1,5	65	036_A	Blok 3	1,5	37
036_B	Blok 3	5	65	036_B	Blok 3	5	37
036_C	Blok 3	8,5	64	036_C	Blok 3	8,5	36
036_D	Blok 3	12	64	036_D	Blok 3	12	35
036_E	Blok 3	15,5	63	036_E	Blok 3	15,5	36
036_F	Blok 3	19	63	036_F	Blok 3	19	39
037_A	Blok 3	1,5	65	037_A	Blok 3	1,5	44
037_B	Blok 3	5	65	037_B	Blok 3	5	44
037_C	Blok 3	8,5	65	037_C	Blok 3	8,5	41
037_D	Blok 3	12	64	037_D	Blok 3	12	38
037_E	Blok 3	15,5	64	037_E	Blok 3	15,5	--
037_F	Blok 3	19	63	037_F	Blok 3	19	--
038_A	Blok 1	33	--	038_A	Blok 1	33	--

038_B	Blok 1	36,5	53	038_B	Blok 1	36,5	--
038_C	Blok 1	40	53	038_C	Blok 1	40	--
038_D	Blok 1	43,5	53	038_D	Blok 1	43,5	--
039_A	Blok 1	33	--	039_A	Blok 1	33	--
039_B	Blok 1	36,5	46	039_B	Blok 1	36,5	48
039_C	Blok 1	40	50	039_C	Blok 1	40	49
039_D	Blok 1	43,5	51	039_D	Blok 1	43,5	49

Bijlage 5: Gecumuleerde geluidbelasting L_{den} wegverkeerslawaaï/Railverkeerslawaaï

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
001_A	56,00	56,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3	60,6	
001_B	56,00	56,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	
001_C	55,00	55,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2	60,4	
001_D	55,00	55,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	
001_E	55,00	55,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	
001_F	54,00	54,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,3	
001A_A	54,00	54,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
001A_B	54,00	54,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
001A_C	54,00	54,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
001A_D	54,00	54,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
001A_E	54,00	54,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
001A_F	54,00	54,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
002_A	54,00	54,00	53,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2	59,4	
002_B	54,00	54,00	55,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7	55,7	60,0	
002_C	55,00	55,00	58,0	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	61,7	
002_D	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002_E	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002_F	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002A_A	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002A_B	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002A_C	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002A_D	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002A_E	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
002A_F	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
003_A	55,00	55,00	53,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,2	
003_B	55,00	55,00	55,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
003_C	55,00	55,00	58,0	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	61,7	
003_D	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
003_E	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
003_F	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
003A_A	55,00	55,00	59,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8	62,2	
003A_B	55,00	55,00	60,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	62,7	
003A_C	55,00	55,00	60,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	62,7	
003A_D	55,00	55,00	60,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	62,7	
003A_E	55,00	55,00	60,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	62,7	
003A_F	55,00	55,00	60,0	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3	62,7	
004_A	54,00	54,00	52,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	59,2	
004_B	55,00	55,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2	60,4	
004_C	55,00	55,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7	61,0	
004_D	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004_E	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004_F	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004A_A	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004A_B	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004A_C	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004A_D	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004A_E	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
004A_F	55,00	55,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
005_A	52,00	52,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3	56,4	
005_B	53,00	53,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4	57,5	
005_C	54,00	54,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1	58,3	
005_D	54,00	54,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1	58,3	
005_E	54,00	54,00	29,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
005_F	53,00	53,00	30,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
005A_A	53,00	53,00	30,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
005A_B	53,00	53,00	30,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
005A_C	53,00	53,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0		
005A_D	54,00	54,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0		
005A_E	54,00	54,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0		
005A_F	54,00	54,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0		

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
006_A	52,00	52,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	56,8	
006_B	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
006_C	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
006_D	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
006_E	54,00	54,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,6	
006_F	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
006A_A	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
006A_B	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
006A_C	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
006A_D	55,00	55,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	59,7	
006A_E	55,00	55,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	59,8	
006A_F	55,00	55,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	59,8	
007_A	51,00	51,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3	55,3	
007_B	53,00	53,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	57,4	
007_C	54,00	54,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1	58,3	
007_D	54,00	54,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
007_E	54,00	54,00	31,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
007_F	54,00	54,00	31,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
007A_A	53,00	53,00	32,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
007A_B	53,00	53,00	30,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
008_A	50,00	50,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	50,7	54,7	
008_B	51,00	51,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	51,7	55,7	
008_C	53,00	53,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4	57,5	
008_D	54,00	54,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,5	
008_E	54,00	54,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,6	
008_F	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
008A_A	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
008A_B	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
008B_A	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0			
008B_B	49,00	49,00	42,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	49,4	53,3	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
008B_C	50,00	50,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5	54,4	
008B_D	51,00	51,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4	55,4	
008C_A	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0			
008C_B	48,00	48,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0		
008C_C	50,00	50,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		
008C_D	50,00	50,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		
009_A	49,00	49,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	53,6	
009_B	51,00	51,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	55,6	
009_C	53,00	53,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4	57,6	
009_D	53,00	53,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,7	
009_E	54,00	54,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5	58,7	
009_F	53,00	53,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	58,0	
009A_A	53,00	53,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
009A_B	53,00	53,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	58,0	
010_A	49,00	49,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	53,6	
010_B	51,00	51,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	55,6	
010_C	53,00	53,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,7	
010_D	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
010_E	54,00	54,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7	58,9	
010_F	53,00	53,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	58,0	
010A_A	53,00	53,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
010A_B	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
011_A	48,00	48,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	48,9	52,8	
011_B	52,00	52,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,5	
011_C	53,00	53,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,7	
011_D	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
011_E	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
011_F	53,00	53,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	53,8	53,8	58,0	
011A_A	53,00	53,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
011A_B	52,00	52,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	52,7	56,8	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
012_A	48,00	48,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4	52,3	
012_B	54,00	54,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1	58,3	
012_C	54,00	54,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
012_D	55,00	55,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,4	
012_E	54,00	54,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
012_F	54,00	54,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
012A_A	54,00	54,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3	58,5	
012A_B	54,00	54,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,5	
013_A	48,00	48,00	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1	48,1	52,0	
013_B	54,00	54,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
013_C	54,00	54,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
013_D	54,00	54,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
013_E	54,00	54,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
013_F	54,00	54,00	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	58,2	
013A_A	53,00	53,00	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,2	
013A_B	53,00	53,00	28,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
014_A	55,00	55,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	
014_B	57,00	57,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1	61,4	
014_C	57,00	57,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1	61,4	
014_D	57,00	57,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1	61,4	
014_E	57,00	57,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1	61,4	
014_F	56,00	56,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1	60,4	
014A_A	55,00	55,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,4	
014A_B	55,00	55,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2	55,2	59,4	
015_A	56,00	56,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	56,2	60,5	
015_B	56,00	56,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3	60,6	
015_C	55,00	55,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	59,9	
015_D	55,00	55,00	53,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,2	
015_E	55,00	55,00	53,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,2	
015_F	54,00	54,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	59,7	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{IL,CUM}	L _{LL,CUM}
015A_A	54,00	54,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	59,7	
015A_B	54,00	54,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	59,7	
016_A	55,00	55,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	
016_B	55,00	55,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,4	
016_C	54,00	54,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
016_D	54,00	54,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
016_E	53,00	53,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	57,4	
016_F	52,00	52,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,4	
016A_A	52,00	52,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,5	
016A_B	52,00	52,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	56,6	
016A_C	51,00	51,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	56,1	
016A_D	51,00	51,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	56,6	
016A_E	51,00	51,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	56,6	
016A_F	52,00	52,00	52,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,6	
017_A	55,00	55,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	
017_B	54,00	54,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
017_C	54,00	54,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
017_D	54,00	54,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2	58,4	
017_E	53,00	53,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	57,4	
017_F	52,00	52,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,5	
017A_A	52,00	52,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,5	
017A_B	52,00	52,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	56,6	
017A_C	51,00	51,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	56,1	
017A_D	51,00	51,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	56,1	
017A_E	50,00	50,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	55,5	
017A_F	51,00	51,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	56,6	
018_A	48,00	48,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	48,3	52,2	
018_B	53,00	53,00	42,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2	57,3	
018_C	53,00	53,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	53,2	57,4	
018_D	53,00	53,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3	57,4	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
018_E	52,00	52,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4	56,5	
018_F	52,00	52,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	52,5	56,6	
019_A	50,00	50,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	55,0	
019_B	53,00	53,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,7	53,7	57,8	
019_C	55,00	55,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	55,5	59,8	
019_D	55,00	55,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	59,9	
019_E	55,00	55,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	59,9	
019_F	55,00	55,00	52,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8	60,0	
020_A	51,00	51,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	51,5	55,6	
020_B	56,00	56,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3	60,6	
020_C	56,00	56,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3	60,6	
020_D	56,00	56,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
020_E	56,00	56,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4	60,7	
020_F	56,00	56,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5	60,8	
021_A	58,00	58,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	58,2	62,6	
021_B	60,00	60,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	60,1	64,6	
021_C	60,00	60,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2	64,7	
021_D	60,00	60,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2	64,7	
021_E	59,00	59,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2	63,6	
021_F	59,00	59,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3	63,7	
022_A	65,00	65,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
022_B	65,00	65,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
022_C	64,00	64,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
022_D	64,00	64,00	26,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
022_E	64,00	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0		
022_F	63,00	63,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0		
023_A	64,00	64,00	38,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
023_B	64,00	64,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
023_C	64,00	64,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
023_D	63,00	63,00	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
023_E	63,00	63,00	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	
023_F	63,00	63,00	38,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	
024_A	64,00	64,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
024_B	64,00	64,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
024_C	64,00	64,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
024_D	64,00	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0		
024_E	63,00	63,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0		
024_F	63,00	63,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0		
025_A	62,00	62,00	38,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	66,6	
025_B	62,00	62,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	66,6	
025_C	62,00	62,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	66,6	
025_D	61,00	61,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	65,5	
025_E	61,00	61,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	61,0	65,5	
025_F	60,00	60,00	38,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	64,5	
026_A	59,00	59,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,4	
026_B	58,00	58,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	62,4	
026_C	57,00	57,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
026_D	56,00	56,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,3	
026_E	56,00	56,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1	60,3	
026_F	55,00	55,00	42,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	
027_A	59,00	59,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,4	
027_B	58,00	58,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	62,4	
027_C	57,00	57,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
027_D	57,00	57,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	61,4	
027_E	56,00	56,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	60,3	
027_F	55,00	55,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	55,1	59,3	
028_A	59,00	59,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,4	
028_B	59,00	59,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,4	
028_C	59,00	59,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,5	
028_D	59,00	59,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	63,5	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
028_E	58,00	58,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1	62,4	
028_F	58,00	58,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	58,1	62,5	
029_A	58,00	58,00	42,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	58,0	62,4	
029_B	60,00	60,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	60,1	64,5	
029_C	60,00	60,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	60,1	64,6	
029_D	59,00	59,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	59,1	63,5	
029_E	59,00	59,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	59,1	63,6	
029_F	59,00	59,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2	63,6	
030_A	45,00	45,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6	52,5	
030_B	48,00	48,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	54,6	
030_C	50,00	50,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
030_D	51,00	51,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	53,5	57,6	
030_E	51,00	51,00	55,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9	58,1	
030_F	51,00	51,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,6	
031_A	46,00	46,00	50,0	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	49,1	53,0	
031_B	48,00	48,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6	54,6	
031_C	50,00	50,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0	57,1	
031_D	51,00	51,00	55,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	53,9	58,1	
031_E	51,00	51,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4	58,6	
031_F	52,00	52,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4	59,6	
032_A	60,00	60,00	49,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	60,1	60,1	64,6	
032_B	60,00	60,00	51,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2	64,7	
032_C	60,00	60,00	54,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4	64,9	
032_D	60,00	60,00	55,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	60,5	65,0	
032_E	60,00	60,00	56,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	60,6	65,1	
032_F	59,00	59,00	57,0	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9	64,4	
033_A	65,00	65,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
033_B	65,00	65,00	47,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,8	
033_C	64,00	64,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
033_D	64,00	64,00	39,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder** aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"

Geveloriëntatie	Wegverkeer 1)		Railverkeer		Industrie		Luchtvaart		Cumulatieve waarden			
	Lden	L* _{VL}	Lden	L* _{RL}	0,0	L* _{IL}	Lden	L* _{LL}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{RL,CUM}	L _{LL,CUM}
033_E	63,00	63,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0		
033_F	62,00	62,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0		
034_A	65,00	65,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
034_B	64,00	64,00	48,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
034_C	64,00	64,00	45,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
034_D	63,00	63,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	
034_E	62,00	62,00	42,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	66,6	
034_F	62,00	62,00	43,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0	66,6	
035_A	67,00	67,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	67,0	71,8	
035_B	66,00	66,00	46,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0	70,8	
035_C	65,00	65,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
035_D	65,00	65,00	40,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
035_E	64,00	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0		
035_F	64,00	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0		
036_A	65,00	65,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
036_B	65,00	65,00	36,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
036_C	64,00	64,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
036_D	64,00	64,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
036_E	63,00	63,00	35,0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	
036_F	63,00	63,00	37,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0	67,6	
037_A	65,00	65,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
037_B	65,00	65,00	44,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
037_C	65,00	65,00	41,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	69,7	
037_D	64,00	64,00	38,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0	68,7	
037_E	64,00	64,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	64,0		
037_F	63,00	63,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0		
038_A	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0			
038_B	53,00	53,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0		
038_C	53,00	53,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0		
038_D	53,00	53,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0		

1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder

Rekenmethode Cumulatieve geluidbelasting - Overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012"


[illegible]


1) Lden wegverkeer is gecumuleerde geluidbelasting alle wegen, **zonder aftrek artikel 110g. Wet geluidhinder**

Bijlage 6: Hogere waarde per woonblok, per verdieping en (zorg)woning


Blok 1 provinciale weg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	6 t/m 9	1.06.1 - 1.07.1 - 1.08.1 - 1.09.2	49 - 49 - 49 - 49	Balkon afgeschermd ¹
	6 t/m 9	1.06.2 - 1.07.2 - 1.08.2 - 1.09.2	49 - 49 - 49 - 49	Loggia afgeschermd ¹
	8 t/m 9	1.08.2 - 1.09.2	49 - 49	Loggia afgeschermd ¹
	8 t/m 9	1.08.4 - 1.09.4	49 - 49	Balkon afgeschermd ¹


¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV




Blok 1 provinciale weg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	10 t/m 13	1.10.1 - 1.11.1 - 1.12.1 - 1.13.1	50 - 50 - 50 - 50	Terras afscherming ¹
	10 t/m 13	1.10.1 - 1.11.1 - 1.12.1 - 1.13.1	50 - 50 - 50 - 50	Terras afscherming ¹
	10 t/m 13	1.10.1 - 1.11.1 - 1.12.1 - 1.13.1	49 - 49 - 50 - 51	Terras afscherming ¹
	10 t/m 13	1.10.3 - 1.11.3 - 1.12.3 - 1.13.3	49 - 49 - 50 - 51	Loggia afgeschermd ¹


¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV



Blok 2 Houtveldweg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	1	2.01.1	53	Terras afscherming ¹
	1		59	
	1	2.01.4	59	Loggia afgeschermd ¹
	1		53	
	1	2.01.5	53	Loggia afgeschermd ¹


¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV



Blok 2 Houtveldweg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	4	2.04.3	49	Balkon afgeschermd ¹
	2 + 4	2.02.2	51 + 51	Balkon afgeschermd ¹
	2 + 4	2.02.1 - 2.04.1	55 + 54	Balkon afgeschermd ¹
	2 + 4		59 + 59	
	2 + 4	2.02.4 - 2.04.4	59 + 59	Loggia afgeschermd ¹
	2 + 4		54 + 54	
	2 + 4	2.02.5 - 2.04.5	54 + 54	Balkon afgeschermd ¹
	4	2.04.6	49	Balkon afgeschermd ¹

¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV


Verdieping 2 + 4



Blok 2 Houtveldweg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	3 + 5	2.03.3 - 2.05.3	49 + 49	Balkon afgeschermd ¹
	3 + 5	2.03.2 - 2.05.2	51 + 51	Balkon afgeschermd ¹
	3 + 5	2.03.1 - 2.05.1	55 + 54	Balkon afgeschermd ¹
	3 + 5		59 + 58	
	3 + 5	2.03.4 - 2.05.4	59 + 58	Loggia afgeschermd ¹
	3 + 5		54 + 53	
	3 + 5	2.03.5 - 2.05.5	54 + 53	Loggia afgeschermd ¹
	3 + 5	2.03.6 - 2.05.6	49 + 49	Balkon afgeschermd ²


¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV



² Balkon geluidsluwe zijde




Blok 2 Houtveldweg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	6	2.06.1	51	Terras afscherming ¹
	6		58	
	6	2.06.4	58	Loggia afgeschermd ¹
	6		53	


¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV



Blok 3 Houtveldweg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	1 t/m 6	3.01.2-3.02.2-3.03.2-3.04.2-3.05.2-3.06.2	55-55-55-55-54-54	Balkon afgeschermd ¹
	1 t/m 6	3.01.1-3.02.1-3.03.1-3.04.1-3.05.1-3.06.1	55-55-55-55-54-54	Loggia afgeschermd ¹
	1 t/m 6	3.01.1-3.02.1-3.03.1-3.04.1-3.05.1-3.06.1	61-61-60-60-59-58	Loggia afgeschermd ¹
	1 t/m 6	3.01.3-3.02.3-3.03.3-3.04.3-3.05.3-3.06.3	61-61-60-60-59-58	Loggia afgeschermd ¹
	1 t/m 6	3.01.3-3.02.3-3.03.3-3.04.3-3.05.3-3.06.3	52-54-54-54-54-53	Loggia afgeschermd ¹
	1 t/m 6	3.01.4-3.02.4-3.03.4-3.04.4-3.05.4-3.06.4	52-54-54-54-54-53	Balkon afgeschermd ¹

¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV



Blok 3 Houtveldweg				
Gevel	Verdieping	Appartement nr.	Hgw in dB	Luwe gevel
	7	3.07.1	54	Terras afscherming ¹
	7		58	
	7	3.07.3	58	Terras afscherming ¹
	7		53	
	7	3.07.4	53	Terras afscherming ¹

¹ Geluidwering gevel wordt uitgewerkt in de rapportage bouwbesluitberekeningen van Nieman Raadgevende ingenieurs BV

