

bouwfysica
bouwtechniek
installatietechniek



WOLF
DIKKEN
adviseurs

Project
Peperstraat, Zaandam – fase 2

Opdrachtgever
Opportunity Vastgoed B.V.

Architect
PPHP

Omschrijving
Onderzoek wegverkeerslawaaï

Datum
13-12-2022

R820209aaB3

Project
Peperstraat, Zaandam – fase 2

Opdrachtgever
Opportunity Vastgoed B.V.

Architect
PPHP

Omschrijving
Onderzoek wegverkeerslawaaï

R820209aaB3

Datum
13-12-2022

Adviseur
ir. A. Huitema

INHOUD

BLZ.

1.	Inleiding	3
2.	Normstelling	4
3.	Berekeningsmethode	7
4.	Stedenbouwkundige situatie en uitgangspunten	8
5.	Berekeningsresultaten	11
6.	Onderzoek geluidreducerende maatregelen	12
7.	Conclusies en aanbevelingen	14

BIJLAGEN

- Bijlage 1 – Verkeersintensiteiten
- Bijlage 2 – Figuren akoestisch model
- Bijlage 3 – Invoergegevens en rekenresultaten
- Bijlage 4 – Overzicht berekeningsresultaten

1. INLEIDING

In opdracht van Opportunity Vastgoed B.V. is door PPHP een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van ca. 551 woningen, verdeeld over 9 blokken. Het plan is gelegen aan de Peperstraat te Zaandam.

Het voorliggende onderzoek heeft uitsluitend betrekking op fase 2 van het bouwplan (blokken 4 t/m 6). In figuur 1 is een situatietekening van het plan weergegeven.



Figuur 1 - situatietekening

In opdracht van Accres Real Estate BV is in het kader van de eisen volgens de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de geluidgevoelige bestemmingen (de woningen) van het bouwplan. Voor de commerciële ruimten gelden geen eisen met betrekking tot geluid van buiten.

Het bouwplan past niet binnen de vastgestelde bestemmingsplannen. In het kader van een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de ten hoogste toelaatbare grenswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden, zal een hogere waarde-procedure moeten worden doorlopen.

Bij de totstandkoming van het voorliggende onderzoek is gebruik gemaakt van:

- verkeersintensiteiten volgens opgave van de gemeente Zaanstad (PROZA) (zie bijlage 1);
- bouwkundige tekeningen van de architect d.d. 17-11-2022;
- een digitale situatietekening;
- het Actueel Hoogtebestand Nederland;
- foto's van de directe omgeving van het bouwplan.

2. NORMSTELLING

Bij het vaststellen van een omgevingsvergunning, waarbij sprake is van een ruime afwijking van het bestemmingsplan, moet zeker gesteld worden dat aan de verschillende normwaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) wordt voldaan. Deze normwaarden gelden aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied of het te onderzoeken bouwplan.

Onderstaand zijn de voor het onderhavige onderzoek relevante eisen weergegeven.

Wegverkeer

Volgens artikel 74 van de wet wordt aan elke zijde van een weg een zone onderscheiden. De breedte van de zone is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de aard van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk). In de onderstaande tabel 1 is de zonebreedte aangegeven voor de verschillende situaties die de wet onderscheidt. De wegen waarvan de maximum snelheid van 30 km/uur is en de wegen binnen een woonerf, blijven hierbij echter buiten beschouwing. Voor dergelijke wegen kent de wet geen onderzoeksplicht¹.

tabel 1 – breedte geluidzones langs wegen

Soort gebied	Stedelijk gebied ^a		Buitenstedelijk gebied ^b		
Aantal rijstroken	1 of 2	3 of meer	1 of 2	3 of 4	5 of meer
Zonebreedte [m]	200	350	250	400	600

^a Als stedelijk gebied wordt aangemerkt (artikel 1 Wgh) het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom dat in de zone van autowegen en autosnelwegen ligt.

^b Als buitenstedelijk wordt aangemerkt (artikel 1 Wgh) het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg dat binnen de bebouwde kom ligt.

Ingevolge artikel 110g uit de Wet geluidhinder mag bij toetsing aan de eisen, een aftrek in rekening worden gebracht op de berekende geluidbelastingen. Voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur of hoger varieert deze aftrek volgens art. 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van 2 t/m 4 dB. De reductie moet als volgt worden toegepast:

- 4 dB, indien de berekende geluidbelasting 57 dB, excl. aftrek art. 110g bedraagt;
- 3 dB, indien de berekende geluidbelasting 56 dB, excl. aftrek art. 110g bedraagt;
- 2 dB, indien de berekende geluidbelasting ongelijk is aan 56 of 57 dB, excl. aftrek art. 110g.

Voor wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 dB.

De aftrek bedraagt 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

¹ Volgens de Wet geluidhinder hebben 30 km/uur-wegen geen zone. Op grond van jurisprudentie (zaaknummer 200203751/1 van de afdeling Bestuursrechtspraak) is echter gebleken, dat in het kader van goede ruimtelijke ordening wel degelijk de invloed van 30 km/uur-wegen meegenomen moet worden bij de bepaling van de feitelijk optredende geluidbelasting.

In het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder is sprake van bestaande wegen en van nog niet geprojecteerde woningen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuw te projecteren woningen binnen een zone van een bestaande weg bedraagt 48 dB².

Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk onder voorwaarden een ontheffing te krijgen van de genoemde voorkeursgrenswaarde. Wettelijk is bepaald dat voordat een ontheffing kan worden verleend, onderzoek moet worden uitgevoerd naar de eventueel mogelijke maatregelen waarmee de geluidbelasting kan worden teruggedrongen. Ten slotte zal bij invulling van het bestemmingsplan op bouwplanniveau de eventueel verleende hogere waarde moeten worden getoetst aan het gemeentelijk ontheffingenbeleid.

In de onderhavige situatie is sprake van een aanwezige weg in een stedelijke situatie. Voor nog niet geprojecteerde woningen bedraagt de maximaal te ontheffen waarde voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting 63 dB.

Zaans ontheffingenbeleid

Aan het vaststellen van een hogere grenswaarde zijn voorwaarden verbonden. In de gemeente Zaanstad is het Actieplan omgevingslawaaï 2019-2023 vastgesteld. Onderdeel van dit plan is de beleidsregel hogere waarden. Een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld onder de volgende voorwaarden:

- reductie van de geluidbelasting is niet effectief of niet uitvoerbaar;
- de aanwezigheid van een geluidsluwe buitenzijde is een noodzakelijke voorwaarde. De woning heeft ten minste één buitenzijde met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze zijde is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidsbronnen. De geluidsbronnen mogen hierbij afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden. Als het niet mogelijk is te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, mag voldaan worden aan de hogere waarde minus 10 dB.
 Bij appartementen en te transformeren bedrijfsgebouwen mag worden afgeweken van de voorwaarde van een geluidsluwe buitenzijde. Reden is dat deze woningen vaak maar 1 buitenzijde hebben. Bij transformatie is er sprake van reeds bestaande geluidbelaste zijden. Bij appartementen en te transformeren bedrijfsgebouwen wordt de voorwaarde gesteld dat ter plaatse van tenminste één buitenzijde de te openen delen (ramen en/of deuren maar geen saskasten) geluidsluw moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de te openen delen grenzend aan een geluidsgoedige ruimte (conform de definitie in de Wet geluidhinder). Wanneer deze te openen delen niet grenzen aan een geluidsgoedige ruimte, bijvoorbeeld een hal of kleine keuken, hoeven de te openen delen niet geluidsluw te worden uitgevoerd;
- Zaanstad hanteert dat er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de maximaal toelaatbare grenswaarde (3 dB komt overeen met een hoorbaar geluidverschil). Aangezien de hoogste maximaal toelaatbare grenswaarde verschilt per bronsoort is bij de toetsing de hoogste maximaal toelaatbare grenswaarde van toepassing. Wanneer bijvoorbeeld voor het industrielawaai een

² In de wet komt het begrip voorkeursgrenswaarde niet (meer) voor. Vanwege de leesbaarheid van dit rapport wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting echter aangeduid als de voorkeursgrenswaarde. De maximaal te ontheffen waarde wordt om dezelfde reden aangeduid als de ten hoogste toelaatbare grenswaarde of ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

maximaal toelaatbare grenswaarde van toepassing is van 55 dB(A) en voor wegverkeer een maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB dan wordt getoetst aan de maximaal toelaatbare grenswaarde voor wegverkeerslawaaï. De geluidbelasting moet in dat geval worden omgerekend naar wegverkeerslawaaï. Omdat de maximaal toelaatbare grenswaarde gebaseerd is op de aftrek volgens artikel 110g van de Wgh, wordt deze correctie verrekend in de maximaal toelaatbare grenswaarde voor cumulatie. In het geval van 63 dB bij een 50 km weg wordt de uiteindelijke toetswaarde voor cumulatie 71 dB (63 dB + 5 dB + 3 dB). Bij een onaanvaardbare geluidbelasting kan - of niet gebouwd worden - of er moeten andere oplossingen worden gezocht (dove gevels).

Voor dove gevels geldt daarnaast het volgende:

- de aanwezigheid van zogenaamde 'dove gevels' dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Daar waar het niet anders kan moet het aantal 'dove gevels' per woning tot maximaal één worden beperkt. De voorwaarden verbonden aan de hogere waarde zijn ook van toepassing bij dove gevels;
- dove gevels mogen worden onderbroken door geveldelen als verglaasde balkons, loggia's en serres of vergelijkbare voorzieningen. Op de aldus afgeschermd gevel wordt de geluidbelasting teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde, zodat in de gevel te openen ramen en deuren kunnen worden geplaatst;
- een dove gevel mag worden onderbroken door een (voor)deur als direct achter de (voor)deur geen sprake is van een ruimte waarop toegangsdeuren op geluidgevoelige ruimten uitkomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een (voor)deur met daarachter een van de verblijfsruimten afgesloten entree/gang/tochtportaal, zodat tussen buitenlucht en geluidgevoelige ruimte ten minste twee deuren aanwezig zijn. Hierbij moet het geluidniveau op de tweede deur voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

3. BEREKENINGSMETHODE

Algemeen

De berekening van het verkeerslawaai is gebaseerd op de "Standaard Rekenmethode II (SRM II)" conform bijlage III en bijlage IV van het "Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012". Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma "WinHavik 9.1.4" van dirActivity software. Hierbij is een driedimensionaal rekenmodel opgesteld, waarmee de geluidoverdracht van de verschillende bronnen wordt berekend. Naast de brongegevens worden de gesteldheid van het overdrachtsgebied (bodemabsorptiegebieden), hoogteverschillen, afschermende en reflecterende objecten ingevoerd. De geluidbelasting wordt vastgesteld middels beoordelingspunten op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen. De berekeningen zijn uitgevoerd met een instelling van de vaste sectorhoek van 2°. Standaard worden dergelijke akoestische berekeningen zodanig uitgevoerd dat het effect van één reflectie in rekening is gebracht.

De geluidbelasting varieert in de tijd, door onder andere verschillen in verkeersaanbod en rijsnelheid. De wet onderscheidt gedurende een etmaal drie perioden, te weten:

- dagperiode (07.00-19.00 uur);
- avondperiode (19.00-23.00 uur);
- nachtperiode (23.00-07.00 uur).

De geluidbelasting L_{DEN} wordt bepaald op grond van de berekende gemiddelde A-gewogen geluidniveaus over de lange termijn van elke periode. Omdat geluid gedurende de avond- en de nachtperiode meer gehinderden oplevert dan overdag, wordt bij de bepaling van L_{DEN} meer gewicht gegeven aan de geluidbelasting gedurende de avond- en nachtperiode. De geluidbelasting wordt dan als volgt bepaald:

$$L_{DEN} = 10 \times \log \frac{1}{24} \times [12 \times 10^{(L_{DAY}/10)} + 4 \times 10^{((L_{EVENING} + 5)/10)} + 8 \times 10^{((L_{NIGHT} + 10)/10)}]$$

De geluidbelastingen zijn berekend en weergegeven in twee decimalen (vier significante).

Afronding vindt plaats volgens de volgende methode:

- een waarde wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde getal (bijvoorbeeld 64.49 is 64 en 64.51 is 65);
- indien een decimale waarde uitkomt op 50 wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal (64.50 is 64)³.

Wegverkeer

Voor de berekening van het wegverkeerslawaai is gebruik gemaakt van een dirActivity-invoermodel en het dBvision-rekenhart (SRMII versie 17:2012/rev.2019).

De berekende geluidbelasting L_{DEN} wordt getoetst aan de in hoofdstuk 2 genoemde eisen volgens de Wet geluidhinder, onder aftrek van de correcties als genoemd in artikel 110g uit de Wet.

³ Omdat een waarde van 0.50 in computertermen vrijwel nooit exact 0.50 is (maar bv 0.500001 of 0.499999), kan het zijn, dat softwarematig toch wordt afgerond naar een oneven getal.

4. STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

Voor het uitgevoerde akoestisch onderzoek zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Geluidzones

In het onderzoek zijn alle wegen opgenomen welke een zodanige zonebreedte hebben dat het bouwplan in deze zone is gesitueerd. Het bouwplan ligt binnen de zone van onder andere de Gedempte Gracht. Voor deze weg geldt een maximale snelheid van 50 km/uur.

De Vinkenstraat en de Westzijde zijn niet in het onderzoek betrokken, omdat ten gevolge van de relatief grote afstand tot het plangebied en de aanwezige afscherming door de tussenliggende bebouwing het niet aannemelijk is dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde zal overschrijden. Ook voor deze wegen geldt een maximale snelheid van 50 km/uur.

Voor de volgende wegvakken geldt een maximale rijsnelheid van 30 km/uur:

- Peperstraat⁴;
- A.F. de Savornin Lohmanstraat⁵;
- Oostzijde.

Voor deze wegen geldt dat zij niet in aanmerking komen voor akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting van deze wegen is desondanks toch bepaald in verband met de goede ruimtelijke ordening en de eisen ten aanzien van de geluidwering van gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

Gegevens wegverkeer

Een overzicht van de verkeersgegevens voor het prognosejaar 2033 (weekdaggemiddelde intensiteiten per voertuigcategorie, maximum snelheid en wegdekverharding) is gegeven in bijlage 1. Deze gegevens zijn ontleend aan de databank PROZA 6.0 (PROgnose ZAAstad) van de gemeente Zaanstad. Op basis van de handleiding van PROZA 6.0 zijn de verkeersgegevens geldig voor "circa 2032". Dit betekent dat de verkeersgegevens tevens geldig zijn voor de jaren 2031 en 2033. Voor ieder ander jaar moet rekening worden gehouden met ophoogpercentages.

In het onderzoeksgebied komen geen rijlijnen voor met een helling met een stijgingspercentage van ten minste 3% en een hoogteverschil van minimaal 6 meter. Hellingcorrecties zijn dan ook niet toegepast.

⁴ Op basis van het stedenbouwkundige plan wordt de Peperstraat (deels) verbreed en voorzien van twee rijbanen aan weerszijden. Aanvankelijk zou op deze weg de maximale snelheid van 50 km/uur worden gehandhaafd (op basis van PROZA 6.0), maar conform opgave van de opdrachtgever wordt voor de maximum snelheid uitgegaan van 30 km/uur. De gemeente heeft aangegeven dat de verkeersintensiteiten uit PROZA 6.0 blijven gelden.

⁵ Conform opgave van de opdrachtgever wordt voor de maximum snelheid van deze weg ook uitgegaan van 30 km/uur.

Bebouwing

Het plan is gesitueerd in een stedelijk gebied. Op basis van de beschikbare foto's en de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zijn de bebouwingshoogten vastgesteld.

De nieuwe blokken hebben de volgende, maximale hoogtes:

- blok 4: 36.3 m;
- blok 5: 34.4 m;
- blok 6: 61.8 m.

De hoogte van de omliggende bebouwing is bepaald op basis van foto's en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Bodem

Het RMG2012 onderscheidt akoestisch harde en akoestisch niet-harde bodemverhardingen. Onder akoestisch hard ($B=0$) wordt verstaan: klinkers, asfalt, beton, andere bodemverhardingen, wateroppervlakken en dergelijke. Als akoestisch niet hard ($B=1$) gelden: ballastbed, grasland, landbouwgrond met of zonder gewas, zandvlakten, bodem zonder vegetatie en dergelijke.

In het akoestische model is de bodem hard verondersteld, met uitzondering van de expliciet op tekening aangegeven geluidabsorberende oppervlakken. Rekening houdende met de plaatselijk aanwezige verhardingen is voor deze gebieden uitgegaan van een absorptie van 80%.

In het akoestische model is uitgegaan van een vlak maaiveld. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van het bouwplan is als referentiehoogte gehanteerd (ongeveer op 0.0 m +NAP). De Beatrixbrug ten zuidwesten van het bouwplan is in het akoestische model met een (maximum) hoogte van 3.5 m ten opzichte van de maaiveldhoogte nabij het bouwplan ingevoerd.


Waarneempunten

De waarneempunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels op 1.5 m hoogte boven het peil van de afgewerkte vloer. De complete invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.


Akoestisch model

In onderstaande figuren 2a en 2b is een 3D-weergave van het akoestisch model opgenomen. In bijlage 2 zijn figuren van het akoestisch model opgenomen. In de figuren is het model nader geïllustreerd, waarin met name het volgende is weergegeven:

- bijlage 2.1: overzicht akoestisch model;
- bijlage 2.2: nummering bebouwing;
- bijlage 2.3: hoogte bebouwing;
- bijlage 2.4: nummering rijlijnen;
- bijlage 2.5: nummering bodemlijnen;
- bijlage 2.6: nummering bodemabsorptiegebieden;
- bijlage 2.7: nummering waarneempunten.



Figuur 2a – 3D-weergave



Figuur 2b – 3D-weergave

5. BEREKENINGSRESULTATEN

Berekeningsresultaten

De berekeningsresultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn in de volgende figuren weergegeven:

- figuur 3: L_{DEN} t.g.v. Gedempte Gracht;
- figuur 4: L_{DEN} t.g.v. Peperstraat;
- figuur 5: L_{DEN} t.g.v. A.F. de Savornin Lohmanstraat;
- figuur 6: L_{DEN} t.g.v. Oostzijde;
- figuur 7: L_{DEN} t.g.v. alle wegen.

In bijlage 4 zijn de complete berekeningsresultaten weergegeven voor de situatie in 2033. Hierin is per waarnemepunt en per waarnemhoogte de berekende geluidbelasting voor elk wegvak weergegeven. In de tabellen is middels een kleur aangegeven waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden (oranje). In de laatste kolom zijn de gecumuleerde geluidbelastingen opgenomen. Deze gecumuleerde waarde wordt gebruikt voor het berekenen van akoestische maatregelen in gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

Beoordeling berekeningsresultaten

Op grond van de uitgevoerde berekening kan worden geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van de Gedempte Gracht.

De optredende geluidbelasting ten gevolge van deze weg bedraagt maximaal 55 dB inclusief aftrek art. 110g Wgh. De hoogst optredende geluidbelasting wordt daarentegen veroorzaakt door het wegverkeer op de Peperstraat en bedraagt 59 dB inclusief aftrek art. 110g Wgh.

De maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 65 dB exclusief aftrek conform art. 110g Wgh.

Omdat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, zal een hogere waarde moeten worden vastgesteld. Alvorens een hogere waarde-procedure gestart kan worden, is het noodzakelijk dat eerst onderzoek moet worden uitgevoerd naar mogelijke geluidreducerende maatregelen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

6. ONDERZOEK GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (theoretisch) aanwezige mogelijkheden waarmee de geluidbelasting kan worden teruggedrongen. Dit onderzoek is noodzakelijk omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de wegen die een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde veroorzaken.

tabel 2 – overzicht overschrijdingen voorkeursgrenswaarde

geluidbron	aantal woningen met geluidbelasting hoger dan voorkeursgrenswaarde	hoogst optredende geluidbelasting, Lden [dB] incl. aftrek art. 110g Wgh	overschrijding grenswaarde [dB]
Gedempte Gracht	57	55	7

Bronmaatregelen

Stille wegdekverharding

Op stille wegdekken produceert het verkeer minder lawaai, omdat er minder trillingen worden opgewekt en/of omdat geluid door het wegdek deels wordt geabsorbeerd. Van de mogelijke bronmaatregelen hebben stille wegdekken de grootste potentie. Ten opzichte van standaard DAB ("glad asfalt") zijn in de praktijk reducties tot ca. 4 dB mogelijk bij een snelheid van 50 km/u. Nadeel van geluidabsorberende wegdekken is dat zij duurder zijn – zowel in aanleg als in onderhoud – dan de "traditionele" wegdekverhardingen. Bovendien hebben dergelijke wegdekken in het algemeen een geringe mechanische sterkte. Stille wegdekverhardingen hebben in het algemeen een geringe weerstand tegen horizontale en wringende belasting, wat met name ter plaatse van kruispunten een rol speelt.

Met het aanbrengen van een stille wegdekverharding zullen de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde niet geheel teniet gedaan kunnen worden.

Op kruispunten met verkeerslichten en rotondes kan geen stille wegdekverharding worden toegepast. Dit geldt eveneens voor de eerste 40 m van de aansluitende weggedelen. Indien een kruising echter niet gelijkwaardig is, kan volgens de richtlijn wel een stille wegdekverharding worden toegepast. Verder geldt dat realisatie van geluidabsorberend asfalt bij een beperkte lengte van het wegvak (tot ca. 100 m) niet wenselijk is vanuit beheers- en onderhoudsoverwegingen.

Indien de Gedempte Gracht wordt voorzien van stil asfalt, bijvoorbeeld dunne deklagen B i.p.v. glad asfalt, neemt de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg met ca. 4 dB af. Indien op de Gedempte Gracht dunne deklagen B wordt toegepast, is de hoogst optredende geluidbelasting ten gevolge van deze weg 53 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van de zuidwestgevel van blok 6.

Het vervangen van de bestaande verharding (glad asfalt) op de Gedempte Gracht door geluidsabsorberende wegdekverharding kost ca. €35,- per m².⁶ De kosten voor het vervangen van

⁶ Geïndexeerde gemiddelde waarde, naar boven afgerond, volgens diverse bronnen, zoals "Advies dunne geluidreducerende deklagen op niet-autosnelwegen", Rijkswaterstaat, 12.02.2007; "Stille wegdekken in

de bestaande verharding op deze weg, welke twee rijbanen van in totaal ca. 10 m breed heeft, over een afstand van circa 120 m bedragen derhalve ca. € 42.000,=.

In de huidige situatie dient voor 57 woningen een hogere grenswaarde ten aanzien van het wegverkeerslawaai van de Gedempte Gracht aangevraagd te worden. Indien de bestaande verharding op deze weg wordt vervangen door geluidsabsorberende wegdekverharding is voor zes woningen een hogere grenswaarde vereist. Per woning welke hier baat van heeft bedragen de kosten voor het aanbrengen van de stille wegdekverharding ca. € 800,=. Gesteld kan worden dat het toepassen van stil asfalt stuit op bezwaren van financiële aard.

Verkeersmaatregelen

Snelheidsverlaging en het treffen van snelheidsverlagende maatregelen hebben een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Indien de maximum snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur wordt teruggebracht, daalt de maximale geluidbelasting met 3 dB. Door het verlagen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km/uur zullen deze wegen bovendien niet-gezoneerd zijn in de zin van de Wet geluidhinder. Toetsing van de geluidbelasting ten gevolge van een dergelijke weg ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen aan de wettelijke normen is dan niet aan de orde. In het Zaans Mobiliteitsplan 2040 is de Gedempte Gracht niet aangemerkt als een belangrijke ontsluitingsweg. Verwacht wordt dat het verlagen van de maximum snelheid van deze weg dan ook niet zal leiden tot bezwaren van verkeerskundige aard.

Hoewel bij een maximum snelheid van 30 km/uur toetsing aan de wettelijke grenswaarden niet aan de orde is, kan eveneens worden vastgesteld dat met deze maatregel de geluidbelasting niet tot onder deze voorkeursgrenswaarde wordt teruggebracht.

Overdrachtsmaatregelen

Schermen

Het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal kan effectief zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de geluidgevoelige objecten is. Daarbij is het relevant dat er ook technische en veiligheidsbeperkingen zijn bij het treffen van geluidsmaatregelen. Daarnaast kunnen schermen en wallen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Geluidschermen zijn in een stedelijke situatie vaak moeilijk inpasbaar.

Met een wal of scherm kan het geluidniveau met ca. 10 dB worden verminderd. De reductie is in het algemeen echter geringer ten gevolge van de beperkte lengte en hoogte van de wal of het scherm.

Om in de voorliggende situatie voldoende akoestisch afscherming te bewerkstelligen, zullen ter plaatse van de zuidkant van het bouwplan, schermen aangebracht moeten worden met een aanzienlijke hoogte. Op voorhand kan worden gesteld dat een dergelijke situatie niet realistisch is vanwege de hiermee gemoeide kosten (voor slechts een beperkt aantal woningen) en de bovengenoemde andere argumenten.

de praktijk", M+P, Symposium Geluid-Trillingen-Luchtkwaliteit 2006; "Stille wegdekken: opbrengsten en kosten in het licht van actieplannen en beleid voor geluid", symposium SilentRoads 2006.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op grond van de uitgevoerde berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- de hoogst optredende geluidbelasting wordt veroorzaakt door het wegverkeer op de Peperstraat en bedraagt 59 dB na aftrek van 5 dB conform art. 110g Wgh;
- de maximaal te ontheffen waarde wordt niet overschreden;
- de hoogst optredende gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van alle wegen bedraagt 65 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh.

Op grond van aanvullend uitgevoerd onderzoek is gebleken dat het treffen van maatregelen ter verlaging van de geluidbelastingen niet doeltreffend is en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard.

Bij het verlenen van de hogere grenswaarde zal worden beoordeeld of de plattegronden van de woningen voldoen aan het Zaans ontheffingenbeleid (aanwezigheid geluidluwe gevels). Hiervoor is een afzonderlijk advies opgesteld (N820209aaA8 d.d. 13-12-2022).

Opgemerkt dient te worden dat voor het onderhavige project uit akoestisch onderzoek zal moeten blijken of de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden in woonfuncties, voldoet aan de eisen gesteld in art. 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit. Als uitgangspunt voor dat onderzoek dienen de gecumuleerde geluidbelastingen zoals vermeld in bijlage 4.

Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



BIJLAGE 1 – VERKEERSINTENSITEITEN

PRO_VERSIE	WVKKOPPEL	WVK_ID	WVK_SUB	WEGBEHSRT	BST_CODE	STT_NAAM	WPSNAAMNEN	GME_ID	CAT	INJAART	FRLICHTT	FRMIDT	FRZWAART	FRABUST	INPART	STYPET
6.0.1	2333891290	233389129	0 G	-	-	A.F. de Savornin Lohmanstraat	ZAANDAM	479	gb	5757	0.987	0.008	0.003	0.002	0 c	
6.0.1	2333890590	233389059	0 G	-	-	A.F. de Savornin Lohmanstraat	ZAANDAM	479	gb	7373	0.988	0.007	0.003	0.002	0 c	
6.0.1	2333890090	233389009	0 G	-	-	Beatrixbrug	ZAANDAM	479	eo	2716	0.839	0.009	0.003	0.149	0 c	
6.0.1	2333891330	233389133	0 G	-	-	Dominee Baxstraat	ZAANDAM	479	x	1504	0.979	0.015	0.004	0.002	25 c	
6.0.1	2343901210	234390121	0 G	-	-	H Gerhardstraat	ZAANDAM	479	gb	6912	0.955	0.009	0.004	0.032	0 c	
6.0.1	2343900840	234390084	0 G	-	-	H Gerhardstraat	ZAANDAM	479	gb	6720	0.970	0.007	0.003	0.020	0 c	
6.0.1	2343900830	234390083	0 G	-	-	H Gerhardstraat	ZAANDAM	479	gb	6336	0.969	0.007	0.003	0.021	0 e	
6.0.1	2343901190	234390119	0 G	-	-	H Gerhardstraat	ZAANDAM	479	gb	5856	0.959	0.012	0.006	0.023	0 e	
6.0.1	2343900230	234390023	0 G	-	-	Jan Windhouwerstraat	ZAANDAM	479	es	190	0.991	0.007	0.000	0.002	25 c	
6.0.1	2333890940	233389094	0 G	-	-	Oostzijde	ZAANDAM	479	es	3800	0.984	0.011	0.003	0.002	25 c	
6.0.1	2333900610	233390061	0 G	-	-	Oostzijde	ZAANDAM	479	es	3430	0.983	0.012	0.003	0.002	25 c	
6.0.1	2333890950	233389095	0 G	-	-	Oostzijde	ZAANDAM	479	es	4000	0.985	0.010	0.003	0.002	25 c	
6.0.1	2333890490	233389049	0 G	-	-	Peperstraat	ZAANDAM	479	eo	2716	0.836	0.011	0.004	0.149	0 c	
6.0.1	2333890500	233389050	0 G	-	-	Peperstraat	ZAANDAM	479	gb	7575	0.931	0.010	0.004	0.055	0 c	
6.0.1	2333890510	233389051	0 G	-	-	Peperstraat	ZAANDAM	479	gb	10000	0.945	0.009	0.004	0.042	0 c	
6.0.1	2343900750	234390075	0 G	-	-	Peperstraat	ZAANDAM	479	gb	10098	0.945	0.009	0.004	0.042	0 c	
6.0.1	2333900480	233390048	0 G	-	-	Symon Claeszstraat	ZAANDAM	479	es	2538	0.982	0.013	0.003	0.002	25 c	
6.0.1	2333900790	233390079	0 G	-	-	Symon Claeszstraat	ZAANDAM	479	es	2632	0.983	0.012	0.003	0.002	25 c	
6.0.1	2343901320	234390132	0 G	-	-	Vermiljoenweg	ZAANDAM	479	gb	4896	0.971	0.007	0.004	0.018	0 e	

FRSTAGT	GDUT	GAUT	GNUT	PMOTDAGT	PLVDAGT	PMVDAGT	PZVDAGT	PMOTAVDT	PLVAVDT	PMVAVDT	PZVAVDT	PMOTNGTT	PLVNGTT	PMVNGTT	PZVNGTT	VMAXT	WDEKT
0.00	5.7	4.9	1.5		1.2	97.2	1.2	0.4	1.2	98.3	0.4	0.1	1.0	98.0	0.7	0.3	50 W0
0.01	5.7	4.7	1.6		1.2	97.4	1.0	0.4	1.2	98.3	0.4	0.1	1.0	98.1	0.7	0.2	50 W0
0.10	5.2	5.4	2.0		1.0	79.3	19.3	0.4	1.1	88.5	10.3	0.1	0.9	89.0	9.9	0.2	50 W0
0.01	6.4	4.2	0.8		1.2	96.6	1.8	0.4	1.2	97.8	0.8	0.2	1.0	95.9	2.1	1.0	30 W9a
0.00	6.1	4.3	1.2		1.1	94.2	4.3	0.4	1.2	95.6	3.0	0.2	1.0	94.3	4.2	0.5	50 W0
0.01	6.2	4.2	1.1		1.2	95.7	2.8	0.3	1.2	96.7	2.0	0.1	1.0	95.7	3.0	0.3	50 W0
0.00	6.2	4.2	1.1		1.2	95.6	2.9	0.3	1.2	96.6	2.1	0.1	1.0	95.6	3.0	0.4	50 W0
0.00	6.1	3.9	1.4		1.1	94.5	3.7	0.7	1.2	95.8	2.7	0.3	1.0	95.3	3.1	0.6	50 W0
0.00	6.5	3.9	0.8		1.2	97.7	1.1	0.0	1.2	98.3	0.5	0.0	1.0	99.0	0.0	0.0	30 W9a
0.00	6.2	4.2	1.1		1.2	97.1	1.4	0.3	1.2	98.1	0.6	0.1	1.0	97.2	1.5	0.3	30 W9a
0.00	6.2	4.2	1.1		1.2	96.9	1.6	0.3	1.2	98.0	0.7	0.1	1.0	97.0	1.7	0.3	30 W9a
0.01	6.1	3.9	1.4		1.2	97.1	1.4	0.3	1.2	98.1	0.6	0.1	1.0	97.7	1.1	0.2	30 W9a
0.05	5.2	5.4	2.0		1.0	78.9	19.6	0.5	1.1	88.4	10.4	0.1	0.9	88.7	10.2	0.2	50 W0
0.15	5.8	4.4	1.6		1.1	91.3	7.1	0.5	1.1	93.8	4.9	0.2	0.9	93.6	5.1	0.4	50 W0
0.05	5.9	4.3	1.5		1.1	92.9	5.5	0.5	1.2	94.7	3.9	0.2	1.0	94.4	4.3	0.3	50 W0
0.10	5.9	4.3	1.5		1.1	93.0	5.5	0.4	1.2	94.7	3.9	0.2	1.0	94.5	4.2	0.3	50 W0
0.01	6.5	3.9	0.8		1.2	96.9	1.6	0.3	1.2	97.8	0.8	0.2	1.0	96.6	1.8	0.6	30 W9a
0.00	6.5	3.9	0.8		1.2	97.0	1.5	0.3	1.2	98.0	0.7	0.1	1.0	96.6	1.8	0.6	30 W9a
0.00	6.3	4.1	1.0		1.2	95.8	2.6	0.4	1.2	96.7	1.9	0.2	1.0	95.4	3.1	0.5	50 W0

BIJLAGE 2 – FIGUREN AKOESTISCH MODEL

Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.




Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.




Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.




Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.




Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



Wolf Dikken adviseurs

project Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever Opportunity Vastgoed B.V.



BIJLAGE 3 – INVOERGEGEVENS EN REKENRESULTATEN

Projectgegevens

projectnaam: Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever: Opportunity Vastgoed B.V.
adviseur: ahu
databaseversie: 913
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel - laag 1-10

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 24-11-2022
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:35
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.9	0.0	166		80	
2	3.9	0.0	25		80	
3	10.9	0.0	25		80	
4	2.8	0.0	78		80	
5	11.5	0.0	25		80	
6	16.7	0.0	117		80	
7	20.5	0.0	27		80	
8	15.8	0.0	39		80	
9	3.0	0.0	59		80	
10	12.0	0.0	25		80	
11	20.6	0.0	154		80	
12	22.7	0.0	49		80	
13	3.6	0.0	32		80	
14	16.1	0.0	38		80	
15	20.3	0.0	189		80	
16	16.8	0.0	40		80	
17	23.5	0.0	53		80	
18	4.4	0.0	18		80	
19	13.4	0.0	214		80	
20	16.2	0.0	38		80	
21	4.8	0.0	20		80	
22	18.8	0.0	37		80	
23	3.9	0.0	8		80	
24	6.9	0.0	6		80	
25	6.9	0.0	6		80	
26	6.9	0.0	6		80	
27	6.9	0.0	6		80	
28	34.1	0.0	76		80	
29	12.9	0.0	8		80	
30	14.3	0.0	45		80	
31	36.3	0.0	61		80	
32	17.3	0.0	123		80	
33	21.0	0.0	83		80	
34	18.2	0.0	276		80	
35	34.4	0.0	70		80	
36	9.0	0.0	44		80	
37	12.0	0.0	60		80	
38	9.0	0.0	56		80	
39	48.0	0.0	29		80	
40	16.5	0.0	14		80	
41	16.5	0.0	16		80	
42	3.0	0.0	36		80	
43	7.0	0.0	166		80	
44	7.0	0.0	31		80	
45	6.0	0.0	77		80	
46	9.0	0.0	22		80	
47	6.0	0.0	54		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	9.0	0.0	55		80	
49	12.0	0.0	60		80	
50	15.0	0.0	56		80	
51	15.0	0.0	231		80	
52	15.0	0.0	214		80	
53	15.0	0.0	197		80	
54	12.0	0.0	104		80	
55	21.0	0.0	116		80	
56	18.0	0.0	90		80	
57	13.0	0.0	30		80	
58	7.0	0.0	30		80	
59	13.0	0.0	31		80	
60	7.0	0.0	29		80	
61	9.0	0.0	65		80	
62	9.0	0.0	52		80	
63	9.0	0.0	31		80	
64	9.0	0.0	53		80	
65	9.0	0.0	40		80	
66	9.0	0.0	39		80	
67	9.0	0.0	100		80	
68	15.0	0.0	186		80	
69	10.0	0.0	284		80	
70	8.0	0.0	199		80	
71	17.0	0.0	86		80	
72	10.0	0.0	156		80	
73	9.0	0.0	61		80	
74	9.0	0.0	68		80	
75	9.0	0.0	81		80	
76	6.0	0.0	48		80	
77	9.0	0.0	31		80	
78	15.0	0.0	20		80	
79	9.0	0.0	28		80	
80	12.0	0.0	78		80	
81	14.0	0.0	56		80	
82	10.0	0.0	295		80	
83	18.0	0.0	62		80	
84	10.0	0.0	112		80	
85	12.0	0.0	132		80	
86	12.0	0.0	129		80	
87	16.0	0.0	134		80	
88	9.0	0.0	51		80	
89	12.0	0.0	53		80	
90	9.0	0.0	56		80	
91	6.0	0.0	26		80	
92	5.3	0.0	148		80	
93	61.8	0.0	53		80	
94	55.1	0.0	52		80	
95	51.4	0.0	45		80	
96	18.2	0.0	92		80	
97	20.5	0.0	49		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	18.2	0.0	40		80	
99	25.4	0.0	36		80	
100	5.5	0.0	269		80	
101	8.3	0.0	6		80	
102	20.3	0.0	12		80	
103	5.3	0.0	6		80	
104	5.3	0.0	6		80	
108	8.5	0.0	158		80	
110	26.5	0.0	10		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.1	2205	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	1.8	250	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	0.0	296	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	1.7	251	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	0.0	323	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	1.5	32	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
1	0.0	0.0			gevel				VL	totaal (0)	1	6.8	55.78	54.36	49.92	58.20		58	59.92		60	55.78	54.36	49.92	
									VL	totaal (0)	1	9.8	56.13	54.73	50.29	58.56		59	60.29		60	56.13	54.73	50.29	
									VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	13.33	12.45	8.10	16.19	5	11	18.10		5	13	13.33	12.45	8.10
									VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	13.85	12.95	8.61	16.70	5	12	18.61		5	14	13.85	12.95	8.61
									VL	Peperstraat (2)	1	6.8	52.64	50.94	46.65	54.93	5	50	56.65		5	52	52.64	50.94	46.65
									VL	Peperstraat (2)	1	9.8	52.68	50.98	46.69	54.97	5	50	56.69		5	52	52.68	50.98	46.69
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	52.75	51.61	47.06	55.31	5	50	57.06		5	52	52.75	51.61	47.06
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	53.38	52.25	47.70	55.95	5	51	57.70		5	53	53.38	52.25	47.70
									VL	Oostzijde (6)	1	6.8	37.96	35.73	30.55	39.48	5	34	40.55		5	36	37.96	35.73	30.55
									VL	Oostzijde (6)	1	9.8	38.65	36.40	31.29	40.19	5	35	41.29		5	36	38.65	36.40	31.29
2	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	6.8	56.26	55.00	50.49	58.76		59	60.49		60	56.26	55.00	50.49		
								VL	totaal (0)	1	9.8	56.06	54.77	50.28	58.55		59	60.28		60	56.06	54.77	50.28		
								VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	13.40	12.51	8.17	16.25	5	11	18.17		5	13	13.40	12.51	8.17	
								VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	13.89	12.99	8.64	16.73	5	12	18.64		5	14	13.89	12.99	8.64	
								VL	Peperstraat (2)	1	6.8	49.73	48.01	43.70	52.00	5	47	53.70		5	49	49.73	48.01	43.70	
								VL	Peperstraat (2)	1	9.8	50.67	48.95	44.65	52.94	5	48	54.65		5	50	50.67	48.95	44.65	
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	55.16	54.02	49.47	57.72	5	53	59.47		5	54	55.16	54.02	49.47	
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	54.58	53.44	48.89	57.14	5	52	58.89		5	54	54.58	53.44	48.89	
								VL	Oostzijde (6)	1	6.8	24.93	22.58	17.98	26.63	5	22	27.98		5	23	24.93	22.58	17.98	
								VL	Oostzijde (6)	1	9.8	24.90	22.56	17.93	26.59	5	22	27.93		5	23	24.90	22.56	17.93	
3	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	9.8	57.92	56.62	52.13	60.40		60	62.13		62	57.92	56.62	52.13		
								VL	totaal (0)	1	12.8	57.65	56.32	51.85	60.12		60	61.85		62	57.65	56.32	51.85		
								VL	totaal (0)	1	15.8	57.45	56.11	51.64	59.91		60	61.64		62	57.45	56.11	51.64		
								VL	totaal (0)	1	18.8	57.26	55.91	51.44	59.71		60	61.44		61	57.26	55.91	51.44		
								VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	16.20	15.24	10.90	19.00	5	14	20.90		5	16	16.20	15.24	10.90	
								VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	18.52	17.61	13.27	21.36	5	16	23.27		5	18	18.52	17.61	13.27	
								VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	-1.29	-1.98	-6.31	-99.00	5	-104	3.69		5	-1	-1.29	-1.98	-6.31	
								VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	-1.02	-1.72	-6.05	-99.00	5	-104	3.95		5	-1	-1.02	-1.72	-6.05	
								VL	Peperstraat (2)	1	9.8	52.92	51.20	46.89	55.19	5	50	56.89		5	52	52.92	51.20	46.89	
								VL	Peperstraat (2)	1	12.8	53.01	51.29	46.97	55.27	5	50	56.97		5	52	53.01	51.29	46.97	
4	0.0	0.0		gevel				VL	Peperstraat (2)	1	15.8	52.99	51.27	46.95	55.25		5	50	56.95		5	52	52.99	51.27	46.95
								VL	Peperstraat (2)	1	18.8	53.03	51.30	46.98	55.29		5	50	56.98		5	52	53.03	51.30	46.98
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	56.26	55.14	50.59	58.84		5	54	60.59		5	56	56.26	55.14	50.59
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	55.82	54.69	50.13	58.39		5	53	60.13		5	55	55.82	54.69	50.13
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	55.52	54.39	49.83	58.09		5	53	59.83		5	55	55.52	54.39	49.83
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	55.20	54.07	49.51	57.77		5	53	59.51		5	55	55.20	54.07	49.51
								VL	Oostzijde (6)	1	9.8	26.04	23.70	19.05	27.73		5	23	29.05		5	24	26.04	23.70	19.05
								VL	Oostzijde (6)	1	12.8	25.83	23.50	18.82	27.51		5	23	28.82		5	24	25.83	23.50	18.82
								VL	Oostzijde (6)	1	15.8	25.81	23.48	18.80	27.49		5	22	28.80		5	24	25.81	23.48	18.80
								VL	Oostzijde (6)	1	18.8	25.77	23.43	18.75	27.44		5	22	28.75		5	24	25.77	23.43	18.75

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
						VL Gedempte Gracht (	1	9.8	15.16	14.23	9.89	17.98	5	13	19.89	5	15	15.16	14.23	9.89
						VL Gedempte Gracht (	1	12.8	17.77	16.89	12.55	20.63	5	16	22.55	5	18	17.77	16.89	12.55
						VL Gedempte Gracht (	1	15.8	-1.72	-2.42	-6.76	-99.00	5	-104	3.24	5	-2	-1.72	-2.42	-6.76
						VL Gedempte Gracht (	1	18.8	-1.30	-2.03	-6.37	-99.00	5	-104	3.63	5	-1	-1.30	-2.03	-6.37
						VL Gedempte Gracht (	1	21.8	-.86	-1.62	-5.96	-99.00	5	-104	4.04	5	-1	-.86	-1.62	-5.96
						VL Gedempte Gracht (	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Peperstraat (2)	1	6.8	55.15	53.58	49.28	57.53	5	53	59.28	5	54	55.15	53.58	49.28
						VL Peperstraat (2)	1	9.8	54.89	53.30	48.99	57.25	5	52	58.99	5	54	54.89	53.30	48.99
						VL Peperstraat (2)	1	12.8	54.83	53.24	48.93	57.19	5	52	58.93	5	54	54.83	53.24	48.93
						VL Peperstraat (2)	1	15.8	54.69	53.09	48.78	57.04	5	52	58.78	5	54	54.69	53.09	48.78
						VL Peperstraat (2)	1	18.8	54.57	52.97	48.65	56.92	5	52	58.65	5	54	54.57	52.97	48.65
						VL Peperstraat (2)	1	21.8	54.37	52.76	48.45	56.72	5	52	58.45	5	53	54.37	52.76	48.45
						VL Peperstraat (2)	1	24.8	54.15	52.54	48.22	56.49	5	51	58.22	5	53	54.15	52.54	48.22
						VL Peperstraat (2)	1	27.8	53.98	52.36	48.05	56.32	5	51	58.05	5	53	53.98	52.36	48.05
						VL A.F. de Savornin Lc	1	6.8	58.10	56.97	52.41	60.67	5	56	62.41	5	57	58.10	56.97	52.41
						VL A.F. de Savornin Lc	1	9.8	57.63	56.50	51.95	60.20	5	55	61.95	5	57	57.63	56.50	51.95
						VL A.F. de Savornin Lc	1	12.8	57.15	56.02	51.47	59.72	5	55	61.47	5	56	57.15	56.02	51.47
						VL A.F. de Savornin Lc	1	15.8	56.75	55.61	51.06	59.31	5	54	61.06	5	56	56.75	55.61	51.06
						VL A.F. de Savornin Lc	1	18.8	56.35	55.22	50.67	58.92	5	54	60.67	5	56	56.35	55.22	50.67
						VL A.F. de Savornin Lc	1	21.8	56.03	54.90	50.35	58.60	5	54	60.35	5	55	56.03	54.90	50.35
						VL A.F. de Savornin Lc	1	24.8	55.75	54.61	50.06	58.31	5	53	60.06	5	55	55.75	54.61	50.06
						VL A.F. de Savornin Lc	1	27.8	55.46	54.33	49.77	58.03	5	53	59.77	5	55	55.46	54.33	49.77
						VL Oostzijde (6)	1	6.8	50.97	48.60	44.18	52.74	5	48	54.18	5	49	50.97	48.60	44.18
						VL Oostzijde (6)	1	9.8	50.54	48.17	43.72	52.30	5	47	53.72	5	49	50.54	48.17	43.72
						VL Oostzijde (6)	1	12.8	50.45	48.08	43.62	52.20	5	47	53.62	5	49	50.45	48.08	43.62
						VL Oostzijde (6)	1	15.8	50.34	47.97	43.51	52.09	5	47	53.51	5	49	50.34	47.97	43.51
						VL Oostzijde (6)	1	18.8	50.21	47.85	43.38	51.96	5	47	53.38	5	48	50.21	47.85	43.38
						VL Oostzijde (6)	1	21.8	50.08	47.72	43.24	51.83	5	47	53.24	5	48	50.08	47.72	43.24
						VL Oostzijde (6)	1	24.8	49.93	47.57	43.09	51.68	5	47	53.09	5	48	49.93	47.57	43.09
						VL Oostzijde (6)	1	27.8	49.78	47.43	42.94	51.53	5	47	52.94	5	48	49.78	47.43	42.94
5	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	6.8	60.77	59.38	54.92	63.20		63	64.92		65	60.77	59.38	54.92
						VL totaal (0)	1	9.8	60.40	59.01	54.54	62.82		63	64.54		65	60.40	59.01	54.54
						VL totaal (0)	1	12.8	60.09	58.68	54.22	62.50		63	64.22		64	60.09	58.68	54.22
						VL totaal (0)	1	15.8	59.79	58.37	53.91	62.20		62	63.91		64	59.79	58.37	53.91
						VL totaal (0)	1	18.8	59.52	58.08	53.63	61.92		62	63.63		64	59.52	58.08	53.63
						VL Gedempte Gracht (	1	6.8	13.42	12.49	8.15	16.24	5	11	18.15	5	13	13.42	12.49	8.15
						VL Gedempte Gracht (	1	9.8	14.93	13.99	9.65	17.75	5	13	19.65	5	15	14.93	13.99	9.65
						VL Gedempte Gracht (	1	12.8	17.53	16.65	12.31	20.39	5	15	22.31	5	17	17.53	16.65	12.31
						VL Gedempte Gracht (	1	15.8	-1.67	-2.37	-6.70	-99.00	5	-104	3.30	5	-2	-1.67	-2.37	-6.70
						VL Gedempte Gracht (	1	18.8	-1.25	-1.97	-6.31	-99.00	5	-104	3.69	5	-1	-1.25	-1.97	-6.31
						VL Peperstraat (2)	1	6.8	55.76	54.22	49.91	58.16	5	53	59.91	5	55	55.76	54.22	49.91
						VL Peperstraat (2)	1	9.8	55.51	53.96	49.64	57.89	5	53	59.64	5	55	55.51	53.96	49.64
						VL Peperstraat (2)	1	12.8	55.40	53.83	49.52	57.78	5	53	59.52	5	55	55.40	53.83	49.52
						VL Peperstraat (2)	1	15.8	55.22	53.65	49.33	57.59	5	53	59.33	5	54	55.22	53.65	49.33
						VL Peperstraat (2)	1	18.8	55.07	53.49	49.17	57.43	5	52	59.17	5	54	55.07	53.49	49.17
						VL A.F. de Savornin Lc	1	6.8	58.31	57.17	52.62	60.87	5	56	62.62	5	58	58.31	57.17	52.62
						VL A.F. de Savornin Lc	1	9.8	57.89	56.76	52.20	60.46	5	55	62.20	5	57	57.89	56.76	52.20
						VL A.F. de Savornin Lc	1	12.8	57.42	56.29	51.73	59.99	5	55	61.73	5	57	57.42	56.29	51.73
						VL A.F. de Savornin Lc	1	15.8	57.00	55.86	51.31	59.56	5	55	61.31	5	56	57.00	55.86	51.31
						VL A.F. de Savornin Lc	1	18.8	56.60	55.47	50.92	59.17	5	54	60.92	5	56	56.60	55.47	50.92
						VL Oostzijde (6)	1	6.8	51.43	49.06	44.66	53.21	5	48	54.66	5	50	51.43	49.06	44.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
6	0.0	0.0		gevel			VL	Oostzijde (6)	1	9.8	51.03	48.66	44.25	52.81	5	48	54.25	5	49	51.03	48.66	44.25
					VL	Oostzijde (6)	1	12.8	50.92	48.55	44.13	52.69	5	48	54.13	5	49	50.92	48.55	44.13		
					VL	Oostzijde (6)	1	15.8	50.79	48.42	44.00	52.56	5	48	54.00	5	49	50.79	48.42	44.00		
					VL	Oostzijde (6)	1	18.8	50.64	48.27	43.85	52.41	5	47	53.85	5	49	50.64	48.27	43.85		
					VL	totaal (0)	1	21.8	55.07	53.58	49.16	57.45		57	59.16		59	55.07	53.58	49.16		
					VL	totaal (0)	1	24.8	58.22	56.85	52.39	60.66		61	62.39		62	58.22	56.85	52.39		
					VL	totaal (0)	1	27.8	58.18	56.78	52.33	60.61		61	62.33		62	58.18	56.78	52.33		
					VL	totaal (0)	1	30.8	57.98	56.58	52.13	60.41		60	62.13		62	57.98	56.58	52.13		
					VL	totaal (0)	1	33.8	57.76	56.35	51.91	60.18		60	61.91		62	57.76	56.35	51.91		
					VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
					VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
					VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
					VL	Gedempte Gracht (	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
					VL	Gedempte Gracht (	1	33.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
					VL	Peperstraat (2)	1	21.8	52.63	50.93	46.61	54.91	5	50	56.61	5	52	52.63	50.93	46.61		
					VL	Peperstraat (2)	1	24.8	53.99	52.33	48.02	56.30	5	51	58.02	5	53	53.99	52.33	48.02		
					VL	Peperstraat (2)	1	27.8	54.09	52.46	48.15	56.42	5	51	58.15	5	53	54.09	52.46	48.15		
					VL	Peperstraat (2)	1	30.8	53.99	52.36	48.04	56.32	5	51	58.04	5	53	53.99	52.36	48.04		
					VL	Peperstraat (2)	1	33.8	53.79	52.16	47.85	56.12	5	51	57.85	5	53	53.79	52.16	47.85		
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	21.8	50.99	49.86	45.30	53.56	5	49	55.30	5	50	50.99	49.86	45.30		
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	24.8	55.76	54.65	50.09	58.34	5	53	60.09	5	55	55.76	54.65	50.09		
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	27.8	55.53	54.40	49.84	58.10	5	53	59.84	5	55	55.53	54.40	49.84		
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	30.8	55.26	54.12	49.57	57.82	5	53	59.57	5	55	55.26	54.12	49.57		
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	33.8	55.00	53.87	49.32	57.57	5	53	59.32	5	54	55.00	53.87	49.32		
7	0.0	0.0		gevel	VL	Oostzijde (6)	1	21.8	41.11	38.81	34.26	42.87	5	38	44.26	5	39	41.11	38.81	34.26		
					VL	Oostzijde (6)	1	24.8	45.60	43.26	38.93	47.43	5	42	48.93	5	44	45.60	43.26	38.93		
					VL	Oostzijde (6)	1	27.8	46.43	44.03	39.76	48.25	5	43	49.76	5	45	46.43	44.03	39.76		
					VL	Oostzijde (6)	1	30.8	46.27	43.87	39.60	48.09	5	43	49.60	5	45	46.27	43.87	39.60		
					VL	Oostzijde (6)	1	33.8	46.13	43.72	39.44	47.94	5	43	49.44	5	44	46.13	43.72	39.44		
					VL	totaal (0)	1	6.8	61.15	59.75	55.30	63.58		64	65.30		65	61.15	59.75	55.30		
					VL	totaal (0)	1	9.8	60.77	59.36	54.91	63.19		63	64.91		65	60.77	59.36	54.91		
					VL	totaal (0)	1	12.8	60.41	58.99	54.54	62.82		63	64.54		65	60.41	58.99	54.54		
					VL	totaal (0)	1	15.8	60.06	58.62	54.18	62.46		62	64.18		64	60.06	58.62	54.18		
					VL	totaal (0)	1	18.8	59.75	58.30	53.85	62.14		62	63.85		64	59.75	58.30	53.85		
					VL	totaal (0)	1	21.8	59.45	57.99	53.54	61.83		62	63.54		64	59.45	57.99	53.54		
					VL	totaal (0)	1	24.8	59.16	57.69	53.24	61.54		62	63.24		63	59.16	57.69	53.24		
					VL	totaal (0)	1	27.8	58.87	57.40	52.95	61.25		61	62.95		63	58.87	57.40	52.95		
					VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	12.53	11.60	7.26	15.35	5	10	17.26		12	12.53	11.60	7.26		
					VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	13.00	12.06	7.71	15.81	5	11	17.71	5	13	13.00	12.06	7.71		
					VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	13.58	12.64	8.29	16.39	5	11	18.29	5	13	13.58	12.64	8.29		
					VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	3.42	2.78	-1.55	6.47	5	1	8.45	5	3	3.42	2.78	-1.55		
					VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	3.80	3.17	-1.16	6.85	5	2	8.84	5	4	3.80	3.17	-1.16		
					VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	4.19	3.55	-.78	7.24	5	2	9.22	5	4	4.19	3.55	-.78		
					VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	4.46	3.82	-.51	7.51	5	3	9.49	5	4	4.46	3.82	-.51		
					VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	4.47	3.83	-.50	7.52	5	3	9.50	5	5	4.47	3.83	-.50		
					VL	Peperstraat (2)	1	6.8	56.38	54.90	50.59	58.82	5	54	60.59	5	56	56.38	54.90	50.59		
					VL	Peperstraat (2)	1	9.8	56.00	54.51	50.19	58.43	5	53	60.19	5	55	56.00	54.51	50.19		
					VL	Peperstraat (2)	1	12.8	55.78	54.26	49.95	58.19	5	53	59.95	5	55	55.78	54.26	49.95		
					VL	Peperstraat (2)	1	15.8	55.51	53.98	49.66	57.91	5	53	59.66	5	55	55.51	53.98	49.66		
					VL	Peperstraat (2)	1	18.8	55.27	53.73	49.42	57.67	5	53	59.42	5	54	55.27	53.73	49.42		
					VL	Peperstraat (2)	1	21.8	55.05	53.49	49.18	57.43	5	52	59.18	5	54	55.05	53.49	49.18		
					VL	Peperstraat (2)	1	24.8	54.81	53.25	48.93	57.19	5	52	58.93	5	54	54.81	53.25	48.93		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
8	0.0	0.0		gevel				VL	Peperstraat (2)	1	27.8	54.53	52.97	48.65	56.91	5	52	58.65	5	54	54.53	52.97	48.65	
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	58.39	57.26	52.70	60.96	5	56	62.70	5	58	58.39	57.26	52.70			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	58.01	56.88	52.32	60.58	5	56	62.32	5	57	58.01	56.88	52.32			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	57.51	56.37	51.82	60.07	5	55	61.82	5	57	57.51	56.37	51.82			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	57.05	55.92	51.37	59.62	5	55	61.37	5	56	57.05	55.92	51.37			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	56.65	55.51	50.96	59.21	5	54	60.96	5	56	56.65	55.51	50.96			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	21.8	56.26	55.12	50.57	58.82	5	54	60.57	5	56	56.26	55.12	50.57			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	24.8	55.89	54.76	50.20	58.46	5	53	60.20	5	55	55.89	54.76	50.20			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	27.8	55.57	54.44	49.88	58.14	5	53	59.88	5	55	55.57	54.44	49.88			
						VL	Oostzijde (6)	1	6.8	52.48	50.09	45.75	54.27	5	49	55.75	5	51	52.48	50.09	45.75			
						VL	Oostzijde (6)	1	9.8	52.13	49.74	45.38	53.92	5	49	55.38	5	50	52.13	49.74	45.38			
						VL	Oostzijde (6)	1	12.8	51.98	49.60	45.23	53.77	5	49	55.23	5	50	51.98	49.60	45.23			
						VL	Oostzijde (6)	1	15.8	51.81	49.43	45.06	53.60	5	49	55.06	5	50	51.81	49.43	45.06			
						VL	Oostzijde (6)	1	18.8	51.62	49.24	44.87	53.41	5	48	54.87	5	50	51.62	49.24	44.87			
						VL	Oostzijde (6)	1	21.8	51.43	49.05	44.67	53.21	5	48	54.67	5	50	51.43	49.05	44.67			
						VL	Oostzijde (6)	1	24.8	51.24	48.86	44.47	53.02	5	48	54.47	5	49	51.24	48.86	44.47			
						VL	Oostzijde (6)	1	27.8	51.04	48.67	44.27	52.82	5	48	54.27	5	49	51.04	48.67	44.27			
						VL	totaal (0)	1	6.8	61.13	59.69	55.27	63.54					64	65.27		65	61.13	59.69	55.27
						VL	totaal (0)	1	9.8	61.35	59.90	55.50	63.77					64	65.50		66	61.35	59.90	55.50
						VL	totaal (0)	1	12.8	61.02	59.55	55.15	63.42					63	65.15		65	61.02	59.55	55.15
						VL	totaal (0)	1	15.8	60.67	59.18	54.78	63.06					63	64.78		65	60.67	59.18	54.78
						VL	totaal (0)	1	18.8	60.33	58.82	54.43	62.71					63	64.43		64	60.33	58.82	54.43
						VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	11.55	10.81	6.47	14.52	5	10	16.47	5	11	11.55	10.81	6.47			
						VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	11.71	10.98	6.64	14.68	5	10	16.64	5	12	11.71	10.98	6.64			
						VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	11.22	10.58	6.25	14.27	5	9	16.25	5	11	11.22	10.58	6.25			
						VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	2.85	2.14	-2.19	5.84	5	1	7.81	5	3	2.85	2.14	-2.19			
						VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	3.14	2.41	-1.92	6.12	5	1	8.08	5	3	3.14	2.41	-1.92			
						VL	Peperstraat (2)	1	6.8	57.14	55.74	51.42	59.63	5	55	61.42	5	56	57.14	55.74	51.42			
						VL	Peperstraat (2)	1	9.8	57.89	56.51	52.18	60.39	5	55	62.18	5	57	57.89	56.51	52.18			
						VL	Peperstraat (2)	1	12.8	57.55	56.14	51.82	60.03	5	55	61.82	5	57	57.55	56.14	51.82			
						VL	Peperstraat (2)	1	15.8	57.19	55.76	51.44	59.66	5	55	61.44	5	56	57.19	55.76	51.44			
						VL	Peperstraat (2)	1	18.8	56.84	55.40	51.07	59.30	5	54	61.07	5	56	56.84	55.40	51.07			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	57.30	56.17	51.62	59.87	5	55	61.62	5	57	57.30	56.17	51.62			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	57.00	55.87	51.31	59.57	5	55	61.31	5	56	57.00	55.87	51.31			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	56.60	55.47	50.91	59.17	5	54	60.91	5	56	56.60	55.47	50.91			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	56.18	55.05	50.50	58.75	5	54	60.50	5	55	56.18	55.05	50.50			
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	55.77	54.64	50.08	58.34	5	53	60.08	5	55	55.77	54.64	50.08			
						VL	Oostzijde (6)	1	6.8	53.87	51.50	47.23	55.71	5	51	57.23	5	52	53.87	51.50	47.23			
						VL	Oostzijde (6)	1	9.8	53.96	51.55	47.31	55.79	5	51	57.31	5	52	53.96	51.55	47.31			
						VL	Oostzijde (6)	1	12.8	53.79	51.39	47.14	55.62	5	51	57.14	5	52	53.79	51.39	47.14			
						VL	Oostzijde (6)	1	15.8	53.60	51.19	46.94	55.42	5	50	56.94	5	52	53.60	51.19	46.94			
						VL	Oostzijde (6)	1	18.8	53.39	50.98	46.73	55.21	5	50	56.73	5	52	53.39	50.98	46.73			
9	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	6.8	61.85	60.54	56.19	64.39			64	66.19		66	61.85	60.54	56.19				
				VL	totaal (0)	1	9.8	61.39	60.07	55.72	63.92			64	65.72		66	61.39	60.07	55.72				
				VL	totaal (0)	1	12.8	60.94	59.61	55.26	63.47			63	65.26		65	60.94	59.61	55.26				
				VL	totaal (0)	1	15.8	60.52	59.18	54.82	63.03			63	64.82		65	60.52	59.18	54.82				
				VL	totaal (0)	1	18.8	60.09	58.73	54.38	62.60			63	64.38		64	60.09	58.73	54.38				
				VL	totaal (0)	1	21.8	59.61	58.24	53.89	62.11			62	63.89		64	59.61	58.24	53.89				
				VL	totaal (0)	1	24.8	58.87	57.48	53.13	61.35			61	63.13		63	58.87	57.48	53.13				
				VL	totaal (0)	1	27.8	58.51	57.11	52.75	60.98			61	62.75		63	58.51	57.11	52.75				
				VL	totaal (0)	1	30.8	58.21	56.80	52.44	60.67			61	62.44		62	58.21	56.80	52.44				
				VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	42.49	41.88	37.56	45.56	5	41	47.56	5	43	42.49	41.88	37.56					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	43.28	42.68	38.35	46.36	5	41	48.35	5	43	43.28	42.68	38.35
								VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	43.74	43.14	38.81	46.82	5	42	48.81	5	44	43.74	43.14	38.81
								VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	43.63	43.03	38.70	46.71	5	42	48.70	5	44	43.63	43.03	38.70
								VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	43.72	43.12	38.79	46.80	5	42	48.79	5	44	43.72	43.12	38.79
								VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	43.70	43.10	38.77	46.78	5	42	48.77	5	44	43.70	43.10	38.77
								VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	43.72	43.12	38.79	46.80	5	42	48.79	5	44	43.72	43.12	38.79
								VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	42.30	41.70	37.37	45.38	5	40	47.37	5	42	42.30	41.70	37.37
								VL	Gedempte Gracht (	1	30.8	42.32	41.71	37.39	45.39	5	40	47.39	5	42	42.32	41.71	37.39
								VL	Peperstraat (2)	1	6.8	60.66	59.44	55.11	63.28	5	58	65.11	5	60	60.66	59.44	55.11
								VL	Peperstraat (2)	1	9.8	60.13	58.90	54.56	62.73	5	58	64.56	5	60	60.13	58.90	54.56
								VL	Peperstraat (2)	1	12.8	59.62	58.38	54.05	62.22	5	57	64.05	5	59	59.62	58.38	54.05
								VL	Peperstraat (2)	1	15.8	59.15	57.91	53.58	61.75	5	57	63.58	5	59	59.15	57.91	53.58
								VL	Peperstraat (2)	1	18.8	58.68	57.43	53.09	61.27	5	56	63.09	5	58	58.68	57.43	53.09
								VL	Peperstraat (2)	1	21.8	58.14	56.88	52.54	60.72	5	56	62.54	5	58	58.14	56.88	52.54
								VL	Peperstraat (2)	1	24.8	57.21	55.93	51.60	59.78	5	55	61.60	5	57	57.21	55.93	51.60
								VL	Peperstraat (2)	1	27.8	56.87	55.59	51.25	59.44	5	54	61.25	5	56	56.87	55.59	51.25
								VL	Peperstraat (2)	1	30.8	56.56	55.26	50.93	59.12	5	54	60.93	5	56	56.56	55.26	50.93
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	52.78	51.65	47.09	55.35	5	50	57.09	5	52	52.78	51.65	47.09
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	52.40	51.27	46.71	54.97	5	50	56.71	5	52	52.40	51.27	46.71
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	51.96	50.83	46.27	54.53	5	50	56.27	5	51	51.96	50.83	46.27
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	51.50	50.36	45.81	54.06	5	49	55.81	5	51	51.50	50.36	45.81
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	51.03	49.90	45.35	53.60	5	49	55.35	5	50	51.03	49.90	45.35
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	21.8	50.59	49.46	44.90	53.16	5	48	54.90	5	50	50.59	49.46	44.90
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	24.8	50.17	49.03	44.48	52.73	5	48	54.48	5	49	50.17	49.03	44.48
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	27.8	49.76	48.63	44.08	52.33	5	47	54.08	5	49	49.76	48.63	44.08
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	30.8	49.39	48.25	43.70	51.95	5	47	53.70	5	49	49.39	48.25	43.70
								VL	Oostzijde (6)	1	6.8	52.01	49.61	45.36	53.84	5	49	55.36	5	50	52.01	49.61	45.36
								VL	Oostzijde (6)	1	9.8	51.86	49.45	45.21	53.69	5	49	55.21	5	50	51.86	49.45	45.21
								VL	Oostzijde (6)	1	12.8	51.66	49.26	45.01	53.49	5	48	55.01	5	50	51.66	49.26	45.01
								VL	Oostzijde (6)	1	15.8	51.44	49.04	44.78	53.27	5	48	54.78	5	50	51.44	49.04	44.78
								VL	Oostzijde (6)	1	18.8	51.21	48.80	44.55	53.03	5	48	54.55	5	50	51.21	48.80	44.55
								VL	Oostzijde (6)	1	21.8	50.96	48.56	44.30	52.79	5	48	54.30	5	49	50.96	48.56	44.30
								VL	Oostzijde (6)	1	24.8	50.72	48.31	44.05	52.54	5	48	54.05	5	49	50.72	48.31	44.05
								VL	Oostzijde (6)	1	27.8	50.48	48.07	43.81	52.30	5	47	53.81	5	49	50.48	48.07	43.81
								VL	Oostzijde (6)	1	30.8	50.24	47.83	43.56	52.05	5	47	53.56	5	49	50.24	47.83	43.56
10	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	6.8	61.70	60.45	56.09	64.28		64	66.09		66	61.70	60.45	56.09
								VL	totaal (0)	1	9.8	61.25	60.00	55.63	63.82		64	65.63		66	61.25	60.00	55.63
								VL	totaal (0)	1	12.8	60.66	59.40	55.04	63.23		63	65.04		65	60.66	59.40	55.04
								VL	totaal (0)	1	15.8	60.19	58.92	54.57	62.76		63	64.57		65	60.19	58.92	54.57
								VL	totaal (0)	1	18.8	59.79	58.51	54.16	62.35		62	64.16		64	59.79	58.51	54.16
								VL	totaal (0)	1	21.8	59.22	57.93	53.58	61.78		62	63.58		64	59.22	57.93	53.58
								VL	totaal (0)	1	24.8	58.42	57.10	52.75	60.95		61	62.75		63	58.42	57.10	52.75
								VL	totaal (0)	1	27.8	58.11	56.79	52.43	60.64		61	62.43		62	58.11	56.79	52.43
								VL	totaal (0)	1	30.8	57.82	56.50	52.14	60.35		60	62.14		62	57.82	56.50	52.14
								VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	42.69	42.09	37.76	45.77	5	41	47.76	5	43	42.69	42.09	37.76
								VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	43.51	42.91	38.59	46.59	5	42	48.59	5	44	43.51	42.91	38.59
								VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	43.90	43.30	38.98	46.98	5	42	48.98	5	44	43.90	43.30	38.98
								VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	43.79	43.19	38.86	46.87	5	42	48.86	5	44	43.79	43.19	38.86
								VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	43.87	43.27	38.95	46.95	5	42	48.95	5	44	43.87	43.27	38.95
								VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	43.86	43.26	38.93	46.94	5	42	48.93	5	44	43.86	43.26	38.93
								VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	42.35	41.74	37.42	45.42	5	40	47.42	5	42	42.35	41.74	37.42
								VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	42.36	41.76	37.43	45.44	5	40	47.43	5	42	42.36	41.76	37.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
11	0.0	0.0		gevel					VL	Gedempte Gracht (	1	30.8	42.41	41.80	37.48	45.48	5	40	47.48	5	42	42.41	41.80	37.48
									VL	Peperstraat (2)	1	6.8	60.85	59.65	55.31	63.48	5	58	65.31	5	60	60.85	59.65	55.31
									VL	Peperstraat (2)	1	9.8	60.32	59.11	54.78	62.94	5	58	64.78	5	60	60.32	59.11	54.78
									VL	Peperstraat (2)	1	12.8	59.81	58.59	54.25	62.42	5	57	64.25	5	59	59.81	58.59	54.25
									VL	Peperstraat (2)	1	15.8	59.35	58.13	53.79	61.96	5	57	63.79	5	59	59.35	58.13	53.79
									VL	Peperstraat (2)	1	18.8	58.90	57.67	53.34	61.51	5	57	63.34	5	58	58.90	57.67	53.34
									VL	Peperstraat (2)	1	21.8	58.26	57.02	52.68	60.86	5	56	62.68	5	58	58.26	57.02	52.68
									VL	Peperstraat (2)	1	24.8	57.37	56.11	51.77	59.95	5	55	61.77	5	57	57.37	56.11	51.77
									VL	Peperstraat (2)	1	27.8	57.04	55.78	51.44	59.62	5	55	61.44	5	56	57.04	55.78	51.44
									VL	Peperstraat (2)	1	30.8	56.73	55.47	51.13	59.31	5	54	61.13	5	56	56.73	55.47	51.13
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	52.15	51.02	46.47	54.72	5	50	56.47	5	51	52.15	51.02	46.47
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	51.91	50.78	46.23	54.48	5	49	56.23	5	51	51.91	50.78	46.23
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	50.31	49.17	44.62	52.87	5	48	54.62	5	50	50.31	49.17	44.62
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	49.51	48.38	43.83	52.08	5	47	53.83	5	49	49.51	48.38	43.83
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	49.17	48.04	43.49	51.74	5	47	53.49	5	48	49.17	48.04	43.49
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	21.8	48.83	47.70	43.15	51.40	5	46	53.15	5	48	48.83	47.70	43.15
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	24.8	48.49	47.36	42.81	51.06	5	46	52.81	5	48	48.49	47.36	42.81
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	27.8	48.16	47.03	42.48	50.73	5	46	52.48	5	47	48.16	47.03	42.48
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	30.8	47.84	46.71	42.16	50.41	5	45	52.16	5	47	47.84	46.71	42.16
									VL	Oostzijde (6)	1	6.8	48.98	46.58	42.31	50.80	5	46	52.31	5	47	48.98	46.58	42.31
									VL	Oostzijde (6)	1	9.8	48.86	46.46	42.19	50.68	5	46	52.19	5	47	48.86	46.46	42.19
									VL	Oostzijde (6)	1	12.8	48.70	46.30	42.03	50.52	5	46	52.03	5	47	48.70	46.30	42.03
									VL	Oostzijde (6)	1	15.8	48.53	46.12	41.85	50.34	5	45	51.85	5	47	48.53	46.12	41.85
									VL	Oostzijde (6)	1	18.8	48.33	45.93	41.65	50.15	5	45	51.65	5	47	48.33	45.93	41.65
									VL	Oostzijde (6)	1	21.8	48.12	45.72	41.44	49.94	5	45	51.44	5	46	48.12	45.72	41.44
									VL	Oostzijde (6)	1	24.8	47.91	45.52	41.23	49.73	5	45	51.23	5	46	47.91	45.52	41.23
									VL	Oostzijde (6)	1	27.8	47.70	45.30	41.01	49.51	5	45	51.01	5	46	47.70	45.30	41.01
									VL	Oostzijde (6)	1	30.8	47.49	45.09	40.80	49.30	5	44	50.80	5	46	47.49	45.09	40.80
									VL	totaal (0)	1	6.8	58.37	57.24	52.88	61.04		61	62.88		63	58.37	57.24	52.88
									VL	totaal (0)	1	9.8	58.78	57.59	53.23	61.40		61	63.23		63	58.78	57.59	53.23
									VL	totaal (0)	1	12.8	58.07	56.87	52.52	60.69		61	62.52		63	58.07	56.87	52.52
									VL	totaal (0)	1	15.8	57.45	56.24	51.90	60.07		60	61.90		62	57.45	56.24	51.90
									VL	totaal (0)	1	18.8	56.97	55.76	51.42	59.59		60	61.42		61	56.97	55.76	51.42
									VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	22.39	21.78	17.45	25.46	5	20	27.45	5	22	22.39	21.78	17.45
									VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	23.13	22.52	18.19	26.20	5	21	28.19	5	23	23.13	22.52	18.19
									VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	23.38	22.77	18.44	26.45	5	21	28.44	5	23	23.38	22.77	18.44
									VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	23.43	22.82	18.49	26.50	5	21	28.49	5	23	23.43	22.82	18.49
									VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	23.51	22.89	18.57	26.58	5	22	28.57	5	24	23.51	22.89	18.57
									VL	Peperstraat (2)	1	6.8	57.85	56.74	52.40	60.54	5	56	62.40	5	57	57.85	56.74	52.40
									VL	Peperstraat (2)	1	9.8	58.31	57.14	52.80	60.96	5	56	62.80	5	58	58.31	57.14	52.80
									VL	Peperstraat (2)	1	12.8	57.74	56.56	52.22	60.38	5	55	62.22	5	57	57.74	56.56	52.22
									VL	Peperstraat (2)	1	15.8	57.21	56.04	51.70	59.86	5	55	61.70	5	57	57.21	56.04	51.70
									VL	Peperstraat (2)	1	18.8	56.72	55.54	51.20	59.36	5	54	61.20	5	56	56.72	55.54	51.20
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	47.87	46.74	42.19	50.44	5	45	52.19	5	47	47.87	46.74	42.19
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	47.79	46.66	42.11	50.36	5	45	52.11	5	47	47.79	46.66	42.11
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	44.82	43.69	39.13	47.39	5	42	49.13	5	44	44.82	43.69	39.13
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	41.04	39.91	35.35	43.61	5	39	45.35	5	40	41.04	39.91	35.35
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	40.82	39.68	35.13	43.38	5	38	45.13	5	40	40.82	39.68	35.13
									VL	Oostzijde (6)	1	6.8	42.34	39.95	35.76	44.21	5	39	45.76	5	41	42.34	39.95	35.76
									VL	Oostzijde (6)	1	9.8	42.43	40.01	35.83	44.28	5	39	45.83	5	41	42.43	40.01	35.83
VL	Oostzijde (6)	1	12.8	42.29	39.87	35.69	44.14	5	39	45.69	5	41	42.29	39.87	35.69									
VL	Oostzijde (6)	1	15.8	42.12	39.70	35.53	43.97	5	39	45.53	5	41	42.12	39.70	35.53									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
12	0.0	0.0		gevel						VL	Oostzijde (6)	1	18.8	41.94	39.51	35.34	43.79	5	39	45.34	5	40	41.94	39.51	35.34
										VL	totaal (0)	1	6.8	61.50	60.31	55.96	64.13		64	65.96		66	61.50	60.31	55.96
										VL	totaal (0)	1	9.8	61.07	59.87	55.52	63.69		64	65.52		66	61.07	59.87	55.52
										VL	totaal (0)	1	12.8	60.50	59.30	54.95	63.12		63	64.95		65	60.50	59.30	54.95
										VL	totaal (0)	1	15.8	60.04	58.84	54.49	62.66		63	64.49		64	60.04	58.84	54.49
										VL	totaal (0)	1	18.8	59.55	58.34	53.99	62.16		62	63.99		64	59.55	58.34	53.99
										VL	totaal (0)	1	21.8	59.02	57.80	53.46	61.63		62	63.46		63	59.02	57.80	53.46
										VL	totaal (0)	1	24.8	58.09	56.86	52.51	60.69		61	62.51		63	58.09	56.86	52.51
										VL	totaal (0)	1	27.8	57.79	56.56	52.21	60.39		60	62.21		62	57.79	56.56	52.21
										VL	totaal (0)	1	30.8	57.52	56.29	51.94	60.12		60	61.94		62	57.52	56.29	51.94
										VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	44.80	44.20	39.88	47.88	5	43	49.88	5	45	44.80	44.20	39.88
										VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	45.56	44.96	40.63	48.64	5	44	50.63	5	46	45.56	44.96	40.63
										VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	45.70	45.10	40.77	48.78	5	44	50.77	5	46	45.70	45.10	40.77
										VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	45.61	45.01	40.68	48.69	5	44	50.68	5	46	45.61	45.01	40.68
										VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	44.45	43.85	39.53	47.53	5	43	49.53	5	45	44.45	43.85	39.53
										VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	44.51	43.91	39.58	47.59	5	43	49.58	5	45	44.51	43.91	39.58
										VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	44.51	43.92	39.59	47.59	5	43	49.59	5	45	44.51	43.92	39.59
										VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	44.49	43.89	39.57	47.57	5	43	49.57	5	45	44.49	43.89	39.57
										VL	Gedempte Gracht (	1	30.8	44.48	43.88	39.55	47.56	5	43	49.55	5	45	44.48	43.88	39.55
										VL	Peperstraat (2)	1	6.8	60.97	59.78	55.44	63.60	5	59	65.44	5	60	60.97	59.78	55.44
										VL	Peperstraat (2)	1	9.8	60.46	59.26	54.92	63.09	5	58	64.92	5	60	60.46	59.26	54.92
										VL	Peperstraat (2)	1	12.8	59.93	58.73	54.39	62.56	5	58	64.39	5	59	59.93	58.73	54.39
										VL	Peperstraat (2)	1	15.8	59.47	58.27	53.93	62.10	5	57	63.93	5	59	59.47	58.27	53.93
										VL	Peperstraat (2)	1	18.8	59.02	57.81	53.47	61.64	5	57	63.47	5	58	59.02	57.81	53.47
										VL	Peperstraat (2)	1	21.8	58.48	57.26	52.92	61.09	5	56	62.92	5	58	58.48	57.26	52.92
										VL	Peperstraat (2)	1	24.8	57.43	56.19	51.85	60.03	5	55	61.85	5	57	57.43	56.19	51.85
										VL	Peperstraat (2)	1	27.8	57.11	55.86	51.53	59.70	5	55	61.53	5	57	57.11	55.86	51.53
										VL	Peperstraat (2)	1	30.8	56.82	55.57	51.23	59.41	5	54	61.23	5	56	56.82	55.57	51.23
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	50.30	49.17	44.61	52.87	5	48	54.61	5	50	50.30	49.17	44.61
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	50.28	49.15	44.59	52.85	5	48	54.59	5	50	50.28	49.15	44.59
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	48.86	47.73	43.18	51.43	5	46	53.18	5	48	48.86	47.73	43.18
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	48.02	46.89	42.33	50.59	5	46	52.33	5	47	48.02	46.89	42.33
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	47.29	46.16	41.61	49.86	5	45	51.61	5	47	47.29	46.16	41.61
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	21.8	46.48	45.35	40.80	49.05	5	44	50.80	5	46	46.48	45.35	40.80
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	24.8	46.25	45.11	40.56	48.81	5	44	50.56	5	46	46.25	45.11	40.56
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	27.8	46.01	44.87	40.32	48.57	5	44	50.32	5	45	46.01	44.87	40.32
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	30.8	45.77	44.63	40.08	48.33	5	43	50.08	5	45	45.77	44.63	40.08
										VL	Oostzijde (6)	1	6.8	43.92	41.49	37.33	45.77	5	41	47.33	5	42	43.92	41.49	37.33
										VL	Oostzijde (6)	1	9.8	43.84	41.41	37.24	45.69	5	41	47.24	5	42	43.84	41.41	37.24
										VL	Oostzijde (6)	1	12.8	43.73	41.30	37.13	45.58	5	41	47.13	5	42	43.73	41.30	37.13
										VL	Oostzijde (6)	1	15.8	43.60	41.17	37.00	45.45	5	40	47.00	5	42	43.60	41.17	37.00
										VL	Oostzijde (6)	1	18.8	43.45	41.02	36.85	45.30	5	40	46.85	5	42	43.45	41.02	36.85
										VL	Oostzijde (6)	1	21.8	43.29	40.86	36.69	45.14	5	40	46.69	5	42	43.29	40.86	36.69
										VL	Oostzijde (6)	1	24.8	43.12	40.69	36.52	44.97	5	40	46.52	5	42	43.12	40.69	36.52
										VL	Oostzijde (6)	1	27.8	42.95	40.51	36.35	44.80	5	40	46.35	5	41	42.95	40.51	36.35
										VL	Oostzijde (6)	1	30.8	42.76	40.33	36.16	44.61	5	40	46.16	5	41	42.76	40.33	36.16
13	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	6.8	61.27	60.11	55.76	63.92		64	65.76		66	61.27	60.11	55.76
										VL	totaal (0)	1	9.8	60.78	59.62	55.27	63.43		63	65.27		65	60.78	59.62	55.27
										VL	totaal (0)	1	12.8	60.28	59.11	54.76	62.92		63	64.76		65	60.28	59.11	54.76
										VL	totaal (0)	1	15.8	59.81	58.65	54.30	62.46		62	64.30		64	59.81	58.65	54.30
										VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	42.88	42.29	37.96	45.96	5	41	47.96	5	43	42.88	42.29	37.96
										VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	43.14	42.55	38.23	46.23	5	41	48.23	5	43	43.14	42.55	38.23

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
16	0.0	0.0		gevel					VL	Oostzijde (6)	1	12.8	25.44	22.99	18.44	27.10	5	22	28.44	5	23	25.44	22.99	18.44									
									VL	Oostzijde (6)	1	15.8	25.68	23.20	18.65	27.32	5	22	28.65	5	24	25.68	23.20	18.65									
									VL	totaal (0)	1	6.8	56.81	55.76	51.42	59.55	60	61.42		61	56.81	55.76	51.42										
									VL	totaal (0)	1	9.8	56.44	55.39	51.05	59.18	59	61.05		61	56.44	55.39	51.05										
									VL	totaal (0)	1	12.8	56.10	55.05	50.72	58.84	59	60.72		61	56.10	55.05	50.72										
									VL	totaal (0)	1	15.8	55.75	54.72	50.38	58.50	59	60.38		60	55.75	54.72	50.38										
									VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	49.07	48.48	44.15	52.15	5	47	54.15	5	49	49.07	48.48	44.15									
									VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	48.84	48.25	43.92	51.92	5	47	53.92	5	49	48.84	48.25	43.92									
									VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	48.76	48.17	43.84	51.84	5	47	53.84	5	49	48.76	48.17	43.84									
									VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	48.74	48.15	43.82	51.82	5	47	53.82	5	49	48.74	48.15	43.82									
									VL	Peperstraat (2)	1	6.8	56.02	54.86	50.52	58.68	5	54	60.52	5	56	56.02	54.86	50.52									
									VL	Peperstraat (2)	1	9.8	55.61	54.46	50.11	58.27	5	53	60.11	5	55	55.61	54.46	50.11									
									VL	Peperstraat (2)	1	12.8	55.21	54.06	49.71	57.87	5	53	59.71	5	55	55.21	54.06	49.71									
									VL	Peperstraat (2)	1	15.8	54.79	53.64	49.30	57.45	5	52	59.30	5	54	54.79	53.64	49.30									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	15.54	14.26	9.77	18.03	5	13	19.77	5	15	15.54	14.26	9.77									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	19.32	18.14	13.61	21.86	5	17	23.61	5	19	19.32	18.14	13.61									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	20.79	19.63	15.09	23.34	5	18	25.09	5	20	20.79	19.63	15.09									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	21.24	20.08	15.54	23.79	5	19	25.54	5	21	21.24	20.08	15.54									
									VL	Oostzijde (6)	1	6.8	3.24	.75	-3.37	5.07	5		6.63	5	2	3.24	.75	-3.37									
									VL	Oostzijde (6)	1	9.8	2.75	.26	-3.86	4.58	5		6.14	5	1	2.75	.26	-3.86									
									VL	Oostzijde (6)	1	12.8	2.43	-.06	-4.18	4.26	5	-1	5.82	5	1	2.43	-.06	-4.18									
									VL	Oostzijde (6)	1	15.8	-3.91	-6.40	-10.52	-99.00	5	-104	-.52	5	-6	-3.91	-6.40	-10.52									
17	0.0	0.0		gevel					VL	totaal (0)	1	6.8	34.59	33.50	29.15	37.29		37	39.15		39	34.59	33.50	29.15									
									VL	totaal (0)	1	9.8	35.05	33.95	29.60	37.74		38	39.60		40	35.05	33.95	29.60									
									VL	totaal (0)	1	12.8	35.29	34.19	29.84	37.98		38	39.84		40	35.29	34.19	29.84									
									VL	totaal (0)	1	15.8	35.41	34.32	29.96	38.11		38	39.96		40	35.41	34.32	29.96									
									VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	27.22	26.60	22.28	30.29	5	25	32.28	5	27	27.22	26.60	22.28									
									VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	27.73	27.11	22.79	30.80	5	26	32.79	5	28	27.73	27.11	22.79									
									VL	Gedempte Gracht (	1	12.8	28.28	27.66	23.34	31.35	5	26	33.34	5	28	28.28	27.66	23.34									
									VL	Gedempte Gracht (	1	15.8	28.64	28.03	23.70	31.71	5	27	33.70	5	29	28.64	28.03	23.70									
									VL	Peperstraat (2)	1	6.8	33.31	32.12	27.77	35.94	5	31	37.77	5	33	33.31	32.12	27.77									
									VL	Peperstraat (2)	1	9.8	33.69	32.49	28.14	36.31	5	31	38.14	5	33	33.69	32.49	28.14									
									VL	Peperstraat (2)	1	12.8	33.76	32.55	28.21	36.38	5	31	38.21	5	33	33.76	32.55	28.21									
									VL	Peperstraat (2)	1	15.8	33.69	32.48	28.14	36.31	5	31	38.14	5	33	33.69	32.48	28.14									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	22.95	21.65	17.17	25.43	5	20	27.17	5	22	22.95	21.65	17.17									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	24.10	22.78	18.31	26.57	5	22	28.31	5	23	24.10	22.78	18.31									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	12.8	25.01	23.69	19.22	27.48	5	22	29.22	5	24	25.01	23.69	19.22									
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	25.98	24.66	20.19	28.45	5	23	30.19	5	25	25.98	24.66	20.19									
									VL	Oostzijde (6)	1	6.8	10.20	7.95	2.74	11.70	5	7	12.74	5	8	10.20	7.95	2.74									
									VL	Oostzijde (6)	1	9.8	10.63	8.39	3.17	12.13	5	7	13.17	5	8	10.63	8.39	3.17									
									VL	Oostzijde (6)	1	12.8	11.25	9.01	3.79	12.75	5	8	13.79	5	9	11.25	9.01	3.79									
									VL	Oostzijde (6)	1	15.8	10.07	7.84	2.61	11.57	5	7	12.61	5	8	10.07	7.84	2.61									
									18	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	18.8	49.91	48.82	44.48	52.62		53	54.48		54	49.91	48.82	44.48
																		VL	totaal (0)	1	21.8	54.44	53.38	49.04	57.17		57	59.04		59	54.44	53.38	49.04
VL	totaal (0)	1	24.8	54.10	53.02	48.68	56.81											57	58.68		59	54.10	53.02	48.68									
VL	totaal (0)	1	27.8	53.83	52.75	48.41	56.54											57	58.41		58	53.83	52.75	48.41									
VL	totaal (0)	1	30.8	53.60	52.52	48.18	56.31											56	58.18		58	53.60	52.52	48.18									
VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	38.71	38.13	33.80	41.80	5										37	43.80	5	39	38.71	38.13	33.80									
VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	40.59	40.00	35.68	43.68	5										39	45.68	5	41	40.59	40.00	35.68									
VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	43.54	42.99	38.66	46.65	5										42	48.66	5	44	43.54	42.99	38.66									
VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	44.39	43.83	39.51	47.50	5										43	49.51	5	45	44.39	43.83	39.51									
VL	Gedempte Gracht (	1	30.8	44.55	43.95	39.62	47.63	5										43	49.62	5	45	44.55	43.95	39.62									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)											
21	0.0	0.0		gevel				VL	Gedempte Gracht (	1	18.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Gedempte Gracht (	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Gedempte Gracht (	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Gedempte Gracht (	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Gedempte Gracht (	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Peperstraat (2)	1	15.8	50.36	48.63	44.33	52.63	5	48	54.33	5	49	50.36	48.63	44.33								
								VL	Peperstraat (2)	1	18.8	50.43	48.69	44.39	52.69	5	48	54.39	5	49	50.43	48.69	44.39								
								VL	Peperstraat (2)	1	21.8	50.03	48.30	43.99	52.29	5	47	53.99	5	49	50.03	48.30	43.99								
								VL	Peperstraat (2)	1	24.8	49.90	48.16	43.86	52.16	5	47	53.86	5	49	49.90	48.16	43.86								
								VL	Peperstraat (2)	1	27.8	49.76	48.02	43.72	52.02	5	47	53.72	5	49	49.76	48.02	43.72								
								VL	Peperstraat (2)	1	30.8	49.64	47.90	43.59	51.90	5	47	53.59	5	49	49.64	47.90	43.59								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	15.8	51.55	50.43	45.87	54.12	5	49	55.87	5	51	51.55	50.43	45.87								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	18.8	51.72	50.59	46.04	54.29	5	49	56.04	5	51	51.72	50.59	46.04								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	21.8	51.48	50.35	45.80	54.05	5	49	55.80	5	51	51.48	50.35	45.80								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	24.8	51.41	50.28	45.73	53.98	5	49	55.73	5	51	51.41	50.28	45.73								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	27.8	51.33	50.20	45.64	53.90	5	49	55.64	5	51	51.33	50.20	45.64								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	30.8	51.27	50.14	45.59	53.84	5	49	55.59	5	51	51.27	50.14	45.59								
								VL	Oostzijde (6)	1	15.8	11.35	8.96	4.56	13.12	5	8	14.56	5	10	11.35	8.96	4.56								
								VL	Oostzijde (6)	1	18.8	5.35	2.90	-1.24	7.20	5	2	8.76	5	4	5.35	2.90	-1.24								
								VL	Oostzijde (6)	1	21.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Oostzijde (6)	1	24.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Oostzijde (6)	1	27.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
								VL	Oostzijde (6)	1	30.8	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
VL	totaal (0)	1	6.8	33.97	32.66	28.19	36.45			36	38.19		38	33.97	32.66	28.19															
VL	totaal (0)	1	9.8	38.98	37.80	33.27	41.52			42	43.27		43	38.98	37.80	33.27															
VL	Gedempte Gracht (	1	6.8	20.33	19.42	15.08	23.17	5	18	25.08	5	20	20.33	19.42	15.08																
VL	Gedempte Gracht (	1	9.8	21.66	20.79	16.45	24.53	5	20	26.45	5	21	21.66	20.79	16.45																
VL	Peperstraat (2)	1	6.8	22.37	20.58	16.25	24.58	5	20	26.25	5	21	22.37	20.58	16.25																
VL	Peperstraat (2)	1	9.8	22.99	21.18	16.85	25.19	5	20	26.85	5	22	22.99	21.18	16.85																
VL	A.F. de Savornin Lc	1	6.8	33.43	32.14	27.66	35.92	5	31	37.66	5	33	33.43	32.14	27.66																
VL	A.F. de Savornin Lc	1	9.8	38.78	37.61	33.07	41.33	5	36	43.07	5	38	38.78	37.61	33.07																
VL	Oostzijde (6)	1	6.8	8.87	6.63	1.41	10.37	5	5	11.41	5	6	8.87	6.63	1.41																
VL	Oostzijde (6)	1	9.8	9.55	7.31	2.09	11.05	5	6	12.09	5	7	9.55	7.31	2.09																
22	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	7.0	61.05	58.92	54.10	62.80		63	64.10		64	61.05	58.92	54.10								
								VL	totaal (0)	1	10.0	60.66	58.54	53.73	62.42		62	63.73		64	60.66	58.54	53.73								
								VL	totaal (0)	1	13.0	60.25	58.15	53.35	62.03		62	63.35		63	60.25	58.15	53.35								
								VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	11.97	11.04	6.69	14.79	5	10	16.69	5	12	11.97	11.04	6.69								
								VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	10.87	9.93	5.59	13.69	5	9	15.59	5	11	10.87	9.93	5.59								
								VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	10.86	9.91	5.57	13.67	5	9	15.57	5	11	10.86	9.91	5.57								
								VL	Peperstraat (2)	1	7.0	48.69	47.13	42.83	51.08	5	46	52.83	5	48	48.69	47.13	42.83								
								VL	Peperstraat (2)	1	10.0	48.69	47.12	42.83	51.08	5	46	52.83	5	48	48.69	47.12	42.83								
								VL	Peperstraat (2)	1	13.0	48.65	47.09	42.79	51.04	5	46	52.79	5	48	48.65	47.09	42.79								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	49.81	48.67	44.12	52.37	5	47	54.12	5	49	49.81	48.67	44.12								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	49.92	48.79	44.24	52.49	5	47	54.24	5	49	49.92	48.79	44.24								
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	49.88	48.75	44.19	52.45	5	47	54.19	5	49	49.88	48.75	44.19								
								VL	Oostzijde (6)	1	7.0	60.43	58.16	53.26	62.05	5	57	63.26	5	58	60.43	58.16	53.26								
								VL	Oostzijde (6)	1	10.0	59.96	57.69	52.80	61.58	5	57	62.80	5	58	59.96	57.69	52.80								
								VL	Oostzijde (6)	1	13.0	59.49	57.22	52.33	61.11	5	56	62.33	5	57	59.49	57.22	52.33								
								VL	totaal (0)	1	7.0	60.83	58.70	54.08	62.67			63	64.08		64	60.83	58.70	54.08							
								VL	totaal (0)	1	10.0	60.49	58.37	53.75	62.34			62	63.75		64	60.49	58.37	53.75							
								VL	totaal (0)	1	13.0	60.12	58.02	53.40	61.98			62	63.40		63	60.12	58.02	53.40							
								VL	totaal (0)	1	16.0	59.76	57.68	53.05	61.63			62	63.05		63	59.76	57.68	53.05							
								23	0.0	0.0	gevel					VL	totaal (0)	1	7.0	60.83	58.70	54.08	62.67		63	64.08		64	60.83	58.70	54.08
																VL	totaal (0)	1	10.0	60.49	58.37	53.75	62.34		62	63.75		64	60.49	58.37	53.75
																VL	totaal (0)	1	13.0	60.12	58.02	53.40	61.98		62	63.40		63	60.12	58.02	53.40
																VL	totaal (0)	1	16.0	59.76	57.68	53.05	61.63		62	63.05		63	59.76	57.68	53.05

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 29-11-2022 16:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
28	0.0	0.0		gevel						VL	Peperstraat (2)	1	19.0	53.01	51.44	47.14	55.39	5	50	57.14	5	52	53.01	51.44	47.14
										VL	Peperstraat (2)	1	22.0	52.76	51.19	46.89	55.14	5	50	56.89	5	52	52.76	51.19	46.89
										VL	Peperstraat (2)	1	25.0	52.48	50.91	46.60	54.86	5	50	56.60	5	52	52.48	50.91	46.60
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	53.45	52.32	47.77	56.02	5	51	57.77	5	53	53.45	52.32	47.77
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	53.36	52.22	47.67	55.92	5	51	57.67	5	53	53.36	52.22	47.67
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	53.19	52.06	47.50	55.76	5	51	57.50	5	53	53.19	52.06	47.50
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	52.86	51.72	47.17	55.42	5	50	57.17	5	52	52.86	51.72	47.17
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	52.57	51.43	46.88	55.13	5	50	56.88	5	52	52.57	51.43	46.88
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	52.29	51.16	46.61	54.86	5	50	56.61	5	52	52.29	51.16	46.61
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	52.03	50.89	46.34	54.59	5	50	56.34	5	51	52.03	50.89	46.34
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	60.54	58.14	53.84	62.35	5	57	63.84	5	59	60.54	58.14	53.84
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	59.94	57.55	53.23	61.74	5	57	63.23	5	58	59.94	57.55	53.23
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	59.34	56.95	52.62	61.14	5	56	62.62	5	58	59.34	56.95	52.62
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	58.80	56.42	52.07	60.60	5	56	62.07	5	57	58.80	56.42	52.07
										VL	Oostzijde (6)	1	19.0	58.25	55.87	51.52	60.05	5	55	61.52	5	57	58.25	55.87	51.52
										VL	Oostzijde (6)	1	22.0	57.80	55.42	51.06	59.59	5	55	61.06	5	56	57.80	55.42	51.06
										VL	Oostzijde (6)	1	25.0	57.39	55.01	50.64	59.18	5	54	60.64	5	56	57.39	55.01	50.64
										VL	totaal (0)	1	10.0	57.27	55.51	51.16	59.49		59	61.16		61	57.27	55.51	51.16
										VL	totaal (0)	1	13.0	59.97	58.06	53.75	62.11		62	63.75		64	59.97	58.06	53.75
										VL	totaal (0)	1	16.0	59.59	57.69	53.38	61.73		62	63.38		63	59.59	57.69	53.38
										VL	totaal (0)	1	19.0	59.22	57.33	53.02	61.37		61	63.02		63	59.22	57.33	53.02
										VL	totaal (0)	1	22.0	58.87	56.99	52.68	61.03		61	62.68		63	58.87	56.99	52.68
										VL	totaal (0)	1	25.0	58.54	56.68	52.36	60.71		61	62.36		62	58.54	56.68	52.36
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	18.54	17.81	13.48	21.52	5	17	23.48	5	18	18.54	17.81	13.48
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	18.90	18.14	13.80	21.85	5	17	23.80	5	19	18.90	18.14	13.80
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	19.12	18.31	13.97	22.03	5	17	23.97	5	19	19.12	18.31	13.97
										VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	19.48	18.62	14.28	22.36	5	17	24.28	5	19	19.48	18.62	14.28
										VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	19.99	19.05	14.71	22.81	5	18	24.71	5	20	19.99	19.05	14.71
										VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	19.77	18.79	14.45	22.56	5	18	24.45	5	19	19.77	18.79	14.45
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	52.93	51.26	46.97	55.24	5	50	56.97	5	52	52.93	51.26	46.97
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	53.71	52.07	47.78	56.05	5	51	57.78	5	53	53.71	52.07	47.78
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	53.51	51.87	47.57	55.84	5	51	57.57	5	53	53.51	51.87	47.57
										VL	Peperstraat (2)	1	19.0	53.27	51.63	47.33	55.60	5	51	57.33	5	52	53.27	51.63	47.33
										VL	Peperstraat (2)	1	22.0	53.03	51.39	47.09	55.36	5	50	57.09	5	52	53.03	51.39	47.09
										VL	Peperstraat (2)	1	25.0	52.82	51.17	46.87	55.14	5	50	56.87	5	52	52.82	51.17	46.87
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	51.65	50.53	45.97	54.22	5	49	55.97	5	51	51.65	50.53	45.97
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	53.50	52.37	47.82	56.07	5	51	57.82	5	53	53.50	52.37	47.82
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	53.23	52.10	47.55	55.80	5	51	57.55	5	53	53.23	52.10	47.55
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	52.97	51.83	47.28	55.53	5	51	57.28	5	52	52.97	51.83	47.28
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	52.70	51.57	47.01	55.27	5	50	57.01	5	52	52.70	51.57	47.01
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	52.44	51.31	46.76	55.01	5	50	56.76	5	52	52.44	51.31	46.76
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	52.81	50.37	46.17	54.64	5	50	56.17	5	51	52.81	50.37	46.17
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	57.27	54.85	50.67	59.12	5	54	60.67	5	56	57.27	54.85	50.67
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	56.76	54.34	50.16	58.61	5	54	60.16	5	55	56.76	54.34	50.16
										VL	Oostzijde (6)	1	19.0	56.28	53.86	49.68	58.13	5	53	59.68	5	55	56.28	53.86	49.68
										VL	Oostzijde (6)	1	22.0	55.83	53.41	49.23	57.68	5	53	59.23	5	54	55.83	53.41	49.23
										VL	Oostzijde (6)	1	25.0	55.42	53.00	48.81	57.27	5	52	58.81	5	54	55.42	53.00	48.81
29	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	7.0	62.31	60.54	56.18	64.52		65	66.18		66	62.31	60.54	56.18
										VL	totaal (0)	1	10.0	61.90	60.13	55.76	64.10		64	65.76		66	61.90	60.13	55.76
										VL	totaal (0)	1	13.0	61.43	59.66	55.29	63.63		64	65.29		65	61.43	59.66	55.29
										VL	totaal (0)	1	16.0	61.00	59.23	54.85	63.20		63	64.85		65	61.00	59.23	54.85
										VL	totaal (0)	1	19.0	60.55	58.78	54.40	62.75		63	64.40		64	60.55	58.78	54.40

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 29-11-2022 16:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
31	0.0	0.0	gevel	VL	Peperstraat (2)	1	19.0	58.10	56.89	52.55	60.72	5	56	62.55	5	58	58.10	56.89	52.55
				VL	Peperstraat (2)	1	22.0	57.72	56.51	52.17	60.34	5	55	62.17	5	57	57.72	56.51	52.17
				VL	Peperstraat (2)	1	25.0	57.37	56.15	51.81	59.98	5	55	61.81	5	57	57.37	56.15	51.81
				VL	Peperstraat (2)	1	28.0	57.05	55.82	51.48	59.65	5	55	61.48	5	56	57.05	55.82	51.48
				VL	Peperstraat (2)	1	31.0	56.74	55.51	51.17	59.34	5	54	61.17	5	56	56.74	55.51	51.17
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	56.28	55.15	50.59	58.85	5	54	60.59	5	56	56.28	55.15	50.59
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	56.04	54.90	50.35	58.60	5	54	60.35	5	55	56.04	54.90	50.35
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	55.69	54.56	50.01	58.26	5	53	60.01	5	55	55.69	54.56	50.01
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	55.29	54.16	49.61	57.86	5	53	59.61	5	55	55.29	54.16	49.61
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	54.95	53.82	49.27	57.52	5	53	59.27	5	54	54.95	53.82	49.27
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	54.62	53.49	48.94	57.19	5	52	58.94	5	54	54.62	53.49	48.94
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	54.34	53.21	48.65	56.91	5	52	58.65	5	54	54.34	53.21	48.65
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	54.04	52.91	48.36	56.61	5	52	58.36	5	53	54.04	52.91	48.36
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	53.76	52.62	48.07	56.32	5	51	58.07	5	53	53.76	52.62	48.07
				VL	Oostzijde (6)	1	7.0	35.19	33.06	27.73	36.72	5	32	37.73	5	33	35.19	33.06	27.73
				VL	Oostzijde (6)	1	10.0	38.05	35.88	30.60	39.57	5	35	40.60	5	36	38.05	35.88	30.60
				VL	Oostzijde (6)	1	13.0	38.14	35.95	30.68	39.65	5	35	40.68	5	36	38.14	35.95	30.68
				VL	Oostzijde (6)	1	16.0	38.10	35.91	30.64	39.61	5	35	40.64	5	36	38.10	35.91	30.64
				VL	Oostzijde (6)	1	19.0	38.06	35.87	30.60	39.57	5	35	40.60	5	36	38.06	35.87	30.60
				VL	Oostzijde (6)	1	22.0	38.00	35.81	30.54	39.51	5	35	40.54	5	36	38.00	35.81	30.54
				VL	Oostzijde (6)	1	25.0	37.95	35.76	30.49	39.46	5	34	40.49	5	35	37.95	35.76	30.49
				VL	Oostzijde (6)	1	28.0	37.85	35.66	30.40	39.37	5	34	40.40	5	35	37.85	35.66	30.40
				VL	Oostzijde (6)	1	31.0	37.79	35.60	30.33	39.30	5	34	40.33	5	35	37.79	35.60	30.33
				VL	totaal (0)	1	7.0	61.55	60.36	55.99	64.17		64	65.99		66	61.55	60.36	55.99
				VL	totaal (0)	1	10.0	61.07	59.88	55.50	63.68		64	65.50		66	61.07	59.88	55.50
				VL	totaal (0)	1	13.0	60.63	59.43	55.05	63.24		63	65.05		65	60.63	59.43	55.05
				VL	totaal (0)	1	16.0	60.15	58.95	54.57	62.76		63	64.57		65	60.15	58.95	54.57
				VL	totaal (0)	1	19.0	59.79	58.59	54.20	62.39		62	64.20		64	59.79	58.59	54.20
				VL	totaal (0)	1	22.0	59.45	58.24	53.86	62.05		62	63.86		64	59.45	58.24	53.86
				VL	totaal (0)	1	25.0	59.13	57.92	53.54	61.73		62	63.54		64	59.13	57.92	53.54
				VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	37.12	36.52	32.19	40.20	5	35	42.19	5	37	37.12	36.52	32.19
				VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	38.00	37.40	33.08	41.08	5	36	43.08	5	38	38.00	37.40	33.08
				VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	38.05	37.45	33.12	41.13	5	36	43.12	5	38	38.05	37.45	33.12
				VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	38.09	37.48	33.16	41.16	5	36	43.16	5	38	38.09	37.48	33.16
				VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	38.13	37.53	33.20	41.21	5	36	43.20	5	38	38.13	37.53	33.20
				VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	38.18	37.57	33.25	41.25	5	36	43.25	5	38	38.18	37.57	33.25
				VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	37.95	37.34	33.01	41.02	5	36	43.01	5	38	37.95	37.34	33.01
				VL	Peperstraat (2)	1	7.0	60.56	59.39	55.04	63.20	5	58	65.04	5	60	60.56	59.39	55.04
				VL	Peperstraat (2)	1	10.0	60.02	58.83	54.49	62.65	5	58	64.49	5	59	60.02	58.83	54.49
				VL	Peperstraat (2)	1	13.0	59.49	58.30	53.96	62.12	5	57	63.96	5	59	59.49	58.30	53.96
				VL	Peperstraat (2)	1	16.0	58.93	57.74	53.40	61.56	5	57	63.40	5	58	58.93	57.74	53.40
				VL	Peperstraat (2)	1	19.0	58.51	57.32	52.97	61.14	5	56	62.97	5	58	58.51	57.32	52.97
				VL	Peperstraat (2)	1	22.0	58.12	56.92	52.58	60.75	5	56	62.58	5	58	58.12	56.92	52.58
				VL	Peperstraat (2)	1	25.0	57.76	56.55	52.21	60.38	5	55	62.21	5	57	57.76	56.55	52.21
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	54.04	52.90	48.35	56.60	5	52	58.35	5	53	54.04	52.90	48.35
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	53.93	52.80	48.25	56.50	5	52	58.25	5	53	53.93	52.80	48.25
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	53.74	52.61	48.05	56.31	5	51	58.05	5	53	53.74	52.61	48.05
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	53.53	52.39	47.84	56.09	5	51	57.84	5	53	53.53	52.39	47.84
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	53.31	52.18	47.62	55.88	5	51	57.62	5	53	53.31	52.18	47.62
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	53.12	51.98	47.43	55.68	5	51	57.43	5	52	53.12	51.98	47.43
VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	52.92	51.78	47.23	55.48	5	50	57.23	5	52	52.92	51.78	47.23				
VL	Oostzijde (6)	1	7.0	45.18	42.75	38.59	47.03	5	42	48.59	5	44	45.18	42.75	38.59				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
37	0.0	0.0	gevel			VL Gedempte Gracht (	1	10.0	24.52	23.80	19.46	27.50	5	23	29.46	5	24	24.52	23.80	19.46
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	25.70	24.85	20.51	28.58	5	24	30.51	5	26	25.70	24.85	20.51
						VL Gedempte Gracht (	1	16.0	28.70	27.69	23.34	31.46	5	26	33.34	5	28	28.70	27.69	23.34
						VL Peperstraat (2)	1	10.0	53.27	52.11	47.77	55.93	5	51	57.77	5	53	53.27	52.11	47.77
						VL Peperstraat (2)	1	13.0	57.24	56.09	51.75	59.90	5	55	61.75	5	57	57.24	56.09	51.75
						VL Peperstraat (2)	1	16.0	56.72	55.56	51.22	59.38	5	54	61.22	5	56	56.72	55.56	51.22
						VL A.F. de Savornin Lc	1	10.0	34.77	33.66	29.10	37.35	5	32	39.10	5	34	34.77	33.66	29.10
						VL A.F. de Savornin Lc	1	13.0	35.25	34.11	29.56	37.81	5	33	39.56	5	35	35.25	34.11	29.56
						VL A.F. de Savornin Lc	1	16.0	36.22	35.07	30.53	38.78	5	34	40.53	5	36	36.22	35.07	30.53
						VL Oostzijde (6)	1	10.0	24.65	22.27	17.84	26.41	5	21	27.84	5	23	24.65	22.27	17.84
						VL Oostzijde (6)	1	13.0	24.74	22.34	17.93	26.50	5	21	27.93	5	23	24.74	22.34	17.93
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	25.39	22.92	18.58	27.13	5	22	28.58	5	24	25.39	22.92	18.58
						VL totaal (0)	1	7.0	61.23	60.08	55.73	63.89		64	65.73		66	61.23	60.08	55.73
						VL totaal (0)	1	10.0	60.73	59.59	55.24	63.39		63	65.24		65	60.73	59.59	55.24
						VL totaal (0)	1	13.0	60.26	59.11	54.76	62.92		63	64.76		65	60.26	59.11	54.76
						VL totaal (0)	1	16.0	59.81	58.66	54.31	62.47		62	64.31		64	59.81	58.66	54.31
						VL Gedempte Gracht (	1	7.0	44.81	44.21	39.89	47.89	5	43	49.89	5	45	44.81	44.21	39.89
						VL Gedempte Gracht (	1	10.0	45.46	44.86	40.53	48.54	5	44	50.53	5	46	45.46	44.86	40.53
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	45.60	45.00	40.67	48.68	5	44	50.67	5	46	45.60	45.00	40.67
						VL Gedempte Gracht (	1	16.0	45.75	45.15	40.82	48.83	5	44	50.82	5	46	45.75	45.15	40.82
						VL Peperstraat (2)	1	7.0	60.97	59.81	55.47	63.63	5	59	65.47	5	60	60.97	59.81	55.47
						VL Peperstraat (2)	1	10.0	60.44	59.27	54.93	63.09	5	58	64.93	5	60	60.44	59.27	54.93
						VL Peperstraat (2)	1	13.0	59.93	58.76	54.42	62.58	5	58	64.42	5	59	59.93	58.76	54.42
						VL Peperstraat (2)	1	16.0	59.43	58.25	53.91	62.07	5	57	63.91	5	59	59.43	58.25	53.91
						VL A.F. de Savornin Lc	1	7.0	46.15	45.02	40.46	48.72	5	44	50.46	5	45	46.15	45.02	40.46
						VL A.F. de Savornin Lc	1	10.0	46.10	44.97	40.42	48.67	5	44	50.42	5	45	46.10	44.97	40.42
						VL A.F. de Savornin Lc	1	13.0	46.05	44.91	40.36	48.61	5	44	50.36	5	45	46.05	44.91	40.36
						VL A.F. de Savornin Lc	1	16.0	46.05	44.92	40.37	48.62	5	44	50.37	5	45	46.05	44.92	40.37
						VL Oostzijde (6)	1	7.0	36.64	34.21	30.04	38.49	5	33	40.04	5	35	36.64	34.21	30.04
						VL Oostzijde (6)	1	10.0	33.70	31.28	27.09	35.55	5	31	37.09	5	32	33.70	31.28	27.09
						VL Oostzijde (6)	1	13.0	33.65	31.22	27.04	35.49	5	30	37.04	5	32	33.65	31.22	27.04
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	33.58	31.15	26.96	35.42	5	30	36.96	5	32	33.58	31.15	26.96
38	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	10.0	53.40	52.25	47.90	56.06		56	57.90		58	53.40	52.25	47.90
						VL totaal (0)	1	13.0	57.34	56.19	51.85	60.00		60	61.85		62	57.34	56.19	51.85
						VL totaal (0)	1	16.0	56.81	55.65	51.31	59.47		59	61.31		61	56.81	55.65	51.31
						VL Gedempte Gracht (	1	10.0	20.08	19.31	14.97	23.02	5	18	24.97	5	20	20.08	19.31	14.97
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	21.09	20.22	15.88	23.96	5	19	25.88	5	21	21.09	20.22	15.88
						VL Gedempte Gracht (	1	16.0	23.68	22.68	18.33	26.45	5	21	28.33	5	23	23.68	22.68	18.33
						VL Peperstraat (2)	1	10.0	53.38	52.23	47.89	56.04	5	51	57.89	5	53	53.38	52.23	47.89
						VL Peperstraat (2)	1	13.0	57.34	56.18	51.84	60.00	5	55	61.84	5	57	57.34	56.18	51.84
						VL Peperstraat (2)	1	16.0	56.80	55.64	51.30	59.46	5	54	61.30	5	56	56.80	55.64	51.30
						VL A.F. de Savornin Lc	1	10.0	27.59	26.44	21.90	30.15	5	25	31.90	5	27	27.59	26.44	21.90
						VL A.F. de Savornin Lc	1	13.0	27.72	26.55	22.02	30.27	5	25	32.02	5	27	27.72	26.55	22.02
						VL A.F. de Savornin Lc	1	16.0	28.52	27.28	22.78	31.04	5	26	32.78	5	28	28.52	27.28	22.78
						VL Oostzijde (6)	1	10.0	23.60	21.20	16.77	25.35	5	20	26.77	5	22	23.60	21.20	16.77
						VL Oostzijde (6)	1	13.0	23.64	21.24	16.81	25.39	5	20	26.81	5	22	23.64	21.24	16.81
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	23.85	21.42	17.02	25.59	5	21	27.02	5	22	23.85	21.42	17.02
39	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	7.0	61.47	60.35	56.01	64.15		64	66.01		66	61.47	60.35	56.01
						VL totaal (0)	1	10.0	61.00	59.89	55.54	63.69		64	65.54		66	61.00	59.89	55.54
						VL totaal (0)	1	13.0	60.54	59.44	55.10	63.24		63	65.10		65	60.54	59.44	55.10
						VL totaal (0)	1	16.0	60.10	59.01	54.66	62.80		63	64.66		65	60.10	59.01	54.66
						VL Gedempte Gracht (	1	7.0	50.65	50.06	45.73	53.73	5	49	55.73	5	51	50.65	50.06	45.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
43	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)		1	16.0	57.05	55.89	51.55	59.71	60	61.55		62	57.05	55.89	51.55		
				VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	24.11	23.39	19.06	27.10	5	22	29.06	5	24	24.11	23.39	19.06		
				VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	24.96	24.12	19.78	27.85	5	23	29.78	5	25	24.96	24.12	19.78		
				VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	27.94	26.95	22.60	30.71	5	26	32.60	5	28	27.94	26.95	22.60		
				VL	Peperstraat (2)	1	10.0	54.17	53.02	48.67	56.83	5	52	58.67	5	54	54.17	53.02	48.67		
				VL	Peperstraat (2)	1	13.0	57.57	56.42	52.08	60.23	5	55	62.08	5	57	57.57	56.42	52.08		
				VL	Peperstraat (2)	1	16.0	57.03	55.88	51.54	59.69	5	55	61.54	5	57	57.03	55.88	51.54		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	26.29	25.14	20.60	28.85	5	24	30.60	5	26	26.29	25.14	20.60		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	26.42	25.23	20.70	28.96	5	24	30.70	5	26	26.42	25.23	20.70		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	27.29	26.05	21.55	29.81	5	25	31.55	5	27	27.29	26.05	21.55		
				VL	Oostzijde (6)	1	10.0	22.08	19.68	15.23	23.82	5	19	25.23	5	20	22.08	19.68	15.23		
				VL	Oostzijde (6)	1	13.0	22.17	19.73	15.30	23.89	5	19	25.30	5	20	22.17	19.73	15.30		
				VL	Oostzijde (6)	1	16.0	23.10	20.58	16.24	24.81	5	20	26.24	5	21	23.10	20.58	16.24		
				VL	totaal (0)	1	7.0	61.31	60.17	55.83	63.98	64	65.83		66	61.31	60.17	55.83			
				VL	totaal (0)	1	10.0	60.79	59.66	55.31	63.46	63	65.31		65	60.79	59.66	55.31			
				VL	totaal (0)	1	13.0	60.31	59.18	54.83	62.98	63	64.83		65	60.31	59.18	54.83			
				VL	totaal (0)	1	16.0	59.87	58.74	54.39	62.54	63	64.39		64	59.87	58.74	54.39			
				VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	48.50	47.90	43.58	51.58	5	47	53.58	5	49	48.50	47.90	43.58		
				VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	48.28	47.68	43.36	51.36	5	46	53.36	5	48	48.28	47.68	43.36		
				VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	48.43	47.83	43.51	51.51	5	47	53.51	5	49	48.43	47.83	43.51		
				VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	48.49	47.89	43.57	51.57	5	47	53.57	5	49	48.49	47.89	43.57		
				VL	Peperstraat (2)	1	7.0	61.00	59.83	55.49	63.65	5	59	65.49	5	60	61.00	59.83	55.49		
				VL	Peperstraat (2)	1	10.0	60.46	59.29	54.94	63.10	5	58	64.94	5	60	60.46	59.29	54.94		
				VL	Peperstraat (2)	1	13.0	59.93	58.76	54.41	62.57	5	58	64.41	5	59	59.93	58.76	54.41		
				VL	Peperstraat (2)	1	16.0	59.44	58.27	53.93	62.09	5	57	63.93	5	59	59.44	58.27	53.93		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	43.32	42.19	37.64	45.89	5	41	47.64	5	43	43.32	42.19	37.64		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	43.32	42.19	37.64	45.89	5	41	47.64	5	43	43.32	42.19	37.64		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	42.99	41.86	37.31	45.56	5	41	47.31	5	42	42.99	41.86	37.31		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	42.95	41.81	37.26	45.51	5	41	47.26	5	42	42.95	41.81	37.26		
				VL	Oostzijde (6)	1	7.0	21.54	19.16	14.65	23.26	5	18	24.65	5	20	21.54	19.16	14.65		
				VL	Oostzijde (6)	1	10.0	20.83	18.44	13.86	22.51	5	18	23.86	5	19	20.83	18.44	13.86		
				VL	Oostzijde (6)	1	13.0	20.78	18.38	13.78	22.45	5	17	23.78	5	19	20.78	18.38	13.78		
				VL	Oostzijde (6)	1	16.0	20.86	18.45	13.85	22.52	5	18	23.85	5	19	20.86	18.45	13.85		
44	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	10.0	55.04	53.90	49.56	57.71	58	59.56	60	55.04	53.90	49.56				
				VL	totaal (0)	1	13.0	57.77	56.62	52.27	60.43	60	62.27	62	57.77	56.62	52.27				
				VL	totaal (0)	1	16.0	57.24	56.08	51.74	59.90	60	61.74	62	57.24	56.08	51.74				
				VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	25.25	24.53	20.20	28.24	5	23	30.20	5	25	25.25	24.53	20.20		
				VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	26.35	25.50	21.16	29.23	5	24	31.16	5	26	26.35	25.50	21.16		
				VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	30.25	29.26	24.92	33.03	5	28	34.92	5	30	30.25	29.26	24.92		
				VL	Peperstraat (2)	1	10.0	55.03	53.89	49.55	57.70	5	53	59.55	5	55	55.03	53.89	49.55		
				VL	Peperstraat (2)	1	13.0	57.76	56.61	52.27	60.42	5	55	62.27	5	57	57.76	56.61	52.27		
				VL	Peperstraat (2)	1	16.0	57.22	56.07	51.72	59.88	5	55	61.72	5	57	57.22	56.07	51.72		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	25.56	24.40	19.86	28.11	5	23	29.86	5	25	25.56	24.40	19.86		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	25.78	24.59	20.06	28.32	5	23	30.06	5	25	25.78	24.59	20.06		
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	26.71	25.45	20.96	29.22	5	24	30.96	5	26	26.71	25.45	20.96		
				VL	Oostzijde (6)	1	10.0	21.11	18.70	14.22	22.83	5	18	24.22	5	19	21.11	18.70	14.22		
				VL	Oostzijde (6)	1	13.0	21.18	18.75	14.28	22.89	5	18	24.28	5	19	21.18	18.75	14.28		
				VL	Oostzijde (6)	1	16.0	21.98	19.47	15.09	23.68	5	19	25.09	5	20	21.98	19.47	15.09		
45	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	7.0	61.38	60.26	55.92	64.06	64	65.92	66	61.38	60.26	55.92				
				VL	totaal (0)	1	10.0	60.89	59.78	55.44	63.58	64	65.44	65	60.89	59.78	55.44				
				VL	totaal (0)	1	13.0	60.40	59.30	54.95	63.09	63	64.95	65	60.40	59.30	54.95				
				VL	totaal (0)	1	16.0	59.94	58.84	54.49	62.63	63	64.49	64	59.94	58.84	54.49				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
46	0.0	0.0		gevel	VL				Gedempte Gracht (	1	7.0	49.51	48.91	44.59	52.59	5	48	54.59	5	50	49.51	48.91	44.59
					VL				Gedempte Gracht (	1	10.0	49.96	49.36	45.04	53.04	5	48	55.04	5	50	49.96	49.36	45.04
					VL				Gedempte Gracht (	1	13.0	50.11	49.51	45.19	53.19	5	48	55.19	5	50	50.11	49.51	45.19
					VL				Gedempte Gracht (	1	16.0	50.08	49.49	45.16	53.16	5	48	55.16	5	50	50.08	49.49	45.16
					VL				Peperstraat (2)	1	7.0	61.03	59.87	55.52	63.68	5	59	65.52	5	61	61.03	59.87	55.52
					VL				Peperstraat (2)	1	10.0	60.45	59.29	54.95	63.11	5	58	64.95	5	60	60.45	59.29	54.95
					VL				Peperstraat (2)	1	13.0	59.89	58.73	54.38	62.54	5	58	64.38	5	59	59.89	58.73	54.38
					VL				Peperstraat (2)	1	16.0	59.37	58.21	53.87	62.03	5	57	63.87	5	59	59.37	58.21	53.87
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	7.0	42.43	41.30	36.74	45.00	5	40	46.74	5	42	42.43	41.30	36.74
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	10.0	42.93	41.80	37.24	45.50	5	40	47.24	5	42	42.93	41.80	37.24
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	13.0	42.76	41.62	37.07	45.32	5	40	47.07	5	42	42.76	41.62	37.07
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	16.0	42.42	41.29	36.74	44.99	5	40	46.74	5	42	42.42	41.29	36.74
					VL				Oostzijde (6)	1	7.0	30.96	28.53	24.35	32.80	5	28	34.35	5	29	30.96	28.53	24.35
					VL				Oostzijde (6)	1	10.0	31.35	28.92	24.74	33.19	5	28	34.74	5	30	31.35	28.92	24.74
					VL				Oostzijde (6)	1	13.0	31.32	28.89	24.70	33.16	5	28	34.70	5	30	31.32	28.89	24.70
					VL				Oostzijde (6)	1	16.0	31.30	28.86	24.68	33.14	5	28	34.68	5	30	31.30	28.86	24.68
					VL				totaal (0)	1	10.0	54.65	53.51	49.16	57.31		57	59.16		59	54.65	53.51	49.16
					VL				totaal (0)	1	13.0	57.68	56.53	52.18	60.34		60	62.18		62	57.68	56.53	52.18
					VL				totaal (0)	1	16.0	57.11	55.96	51.62	59.77		60	61.62		62	57.11	55.96	51.62
					VL				Gedempte Gracht (	1	10.0	28.90	28.20	23.87	31.90	5	27	33.87	5	29	28.90	28.20	23.87
					VL				Gedempte Gracht (	1	13.0	29.81	28.98	24.64	32.71	5	28	34.64	5	30	29.81	28.98	24.64
					VL				Gedempte Gracht (	1	16.0	33.32	32.33	27.99	36.10	5	31	37.99	5	33	33.32	32.33	27.99
					VL				Peperstraat (2)	1	10.0	54.63	53.49	49.14	57.29	5	52	59.14	5	54	54.63	53.49	49.14
					VL				Peperstraat (2)	1	13.0	57.67	56.52	52.17	60.33	5	55	62.17	5	57	57.67	56.52	52.17
					VL				Peperstraat (2)	1	16.0	57.09	55.94	51.59	59.75	5	55	61.59	5	57	57.09	55.94	51.59
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	10.0	24.89	23.72	19.19	27.44	5	22	29.19	5	24	24.89	23.72	19.19
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	13.0	25.18	23.97	19.45	27.71	5	23	29.45	5	24	25.18	23.97	19.45
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	16.0	26.15	24.89	20.39	28.65	5	24	30.39	5	25	26.15	24.89	20.39
					VL				Oostzijde (6)	1	10.0	19.50	17.12	12.63	21.23	5	16	22.63	5	18	19.50	17.12	12.63
					VL				Oostzijde (6)	1	13.0	19.45	17.05	12.55	21.16	5	16	22.55	5	18	19.45	17.05	12.55
					VL				Oostzijde (6)	1	16.0	19.86	17.41	12.97	21.57	5	17	22.97	5	18	19.86	17.41	12.97
47	0.0	0.0		gevel	VL				totaal (0)	1	7.0	61.40	60.27	55.93	64.08		64	65.93		66	61.40	60.27	55.93
					VL				totaal (0)	1	10.0	60.86	59.74	55.40	63.54		64	65.40		65	60.86	59.74	55.40
					VL				totaal (0)	1	13.0	60.34	59.23	54.88	63.03		63	64.88		65	60.34	59.23	54.88
					VL				totaal (0)	1	16.0	59.87	58.75	54.41	62.55		63	64.41		64	59.87	58.75	54.41
					VL				Gedempte Gracht (	1	7.0	48.84	48.25	43.92	51.92	5	47	53.92	5	49	48.84	48.25	43.92
					VL				Gedempte Gracht (	1	10.0	49.02	48.43	44.10	52.10	5	47	54.10	5	49	49.02	48.43	44.10
					VL				Gedempte Gracht (	1	13.0	49.09	48.50	44.17	52.17	5	47	54.17	5	49	49.09	48.50	44.17
					VL				Gedempte Gracht (	1	16.0	49.08	48.48	44.16	52.16	5	47	54.16	5	49	49.08	48.48	44.16
					VL				Peperstraat (2)	1	7.0	61.10	59.94	55.60	63.76	5	59	65.60	5	61	61.10	59.94	55.60
					VL				Peperstraat (2)	1	10.0	60.51	59.35	55.00	63.16	5	58	65.00	5	60	60.51	59.35	55.00
					VL				Peperstraat (2)	1	13.0	59.94	58.77	54.43	62.59	5	58	64.43	5	59	59.94	58.77	54.43
					VL				Peperstraat (2)	1	16.0	59.41	58.25	53.90	62.06	5	57	63.90	5	59	59.41	58.25	53.90
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	7.0	41.06	39.92	35.37	43.62	5	39	45.37	5	40	41.06	39.92	35.37
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	10.0	41.61	40.47	35.92	44.17	5	39	45.92	5	41	41.61	40.47	35.92
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	13.0	41.59	40.45	35.90	44.15	5	39	45.90	5	41	41.59	40.45	35.90
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	16.0	41.56	40.43	35.88	44.13	5	39	45.88	5	41	41.56	40.43	35.88
					VL				Oostzijde (6)	1	7.0	30.24	27.81	23.63	32.08	5	27	33.63	5	29	30.24	27.81	23.63
					VL				Oostzijde (6)	1	10.0	30.92	28.49	24.31	32.76	5	28	34.31	5	29	30.92	28.49	24.31
					VL				Oostzijde (6)	1	13.0	30.92	28.48	24.30	32.76	5	28	34.30	5	29	30.92	28.48	24.30
					VL				Oostzijde (6)	1	16.0	30.89	28.46	24.28	32.73	5	28	34.28	5	29	30.89	28.46	24.28
48	0.0	0.0		gevel	VL				totaal (0)	1	7.0	58.28	57.27	52.93	61.04		61	62.93		63	58.28	57.27	52.93

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 29-11-2022 16:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
51	0.0	0.0	gevel			VL Oostzijde (6)	1	13.0	19.38	16.95	12.34	21.02	5	16	22.34	5	17	19.38	16.95	12.34	
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	20.14	17.65	13.12	21.78	5	17	23.12	5	18	20.14	17.65	13.12	
						VL totaal (0)	1	10.0	56.97	55.85	51.51	59.65		60	61.51		62	56.97	55.85	51.51	
						VL totaal (0)	1	13.0	56.58	55.46	51.12	59.26		59	61.12		61	56.58	55.46	51.12	
						VL totaal (0)	1	16.0	56.18	55.06	50.72	58.86		59	60.72		61	56.18	55.06	50.72	
						VL Gedempte Gracht (	1	10.0	43.68	43.09	38.76	46.76	5	42	48.76	5	44	43.68	43.09	38.76	
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	43.64	43.04	38.72	46.72	5	42	48.72	5	44	43.64	43.04	38.72	
						VL Gedempte Gracht (	1	16.0	43.76	43.13	38.81	46.82	5	42	48.81	5	44	43.76	43.13	38.81	
						VL Peperstraat (2)	1	10.0	56.76	55.61	51.27	59.42	5	54	61.27	5	56	56.76	55.61	51.27	
						VL Peperstraat (2)	1	13.0	56.35	55.20	50.86	59.01	5	54	60.86	5	56	56.35	55.20	50.86	
						VL Peperstraat (2)	1	16.0	55.92	54.77	50.43	58.58	5	54	60.43	5	55	55.92	54.77	50.43	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	10.0	23.04	21.85	17.32	25.58	5	21	27.32	5	22	23.04	21.85	17.32	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	13.0	23.58	22.35	17.84	26.10	5	21	27.84	5	23	23.58	22.35	17.84	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	16.0	24.94	23.65	19.17	27.43	5	22	29.17	5	24	24.94	23.65	19.17	
52	0.0	0.0	gevel			VL Oostzijde (6)	1	10.0	19.35	16.95	12.39	21.04	5	16	22.39	5	17	19.35	16.95	12.39	
						VL Oostzijde (6)	1	13.0	19.93	17.52	12.94	21.60	5	17	22.94	5	18	19.93	17.52	12.94	
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	20.35	17.90	13.37	22.02	5	17	23.37	5	18	20.35	17.90	13.37	
						VL totaal (0)	1	10.0	59.47	58.47	54.13	62.24		62	64.13		64	59.47	58.47	54.13	
						VL totaal (0)	1	13.0	59.01	58.01	53.67	61.78		62	63.67		64	59.01	58.01	53.67	
						VL totaal (0)	1	16.0	58.66	57.67	53.33	61.44		61	63.33		63	58.66	57.67	53.33	
						VL Gedempte Gracht (	1	10.0	53.65	53.06	48.73	56.73	5	52	58.73	5	54	53.65	53.06	48.73	
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	53.30	52.71	48.39	56.39	5	51	58.39	5	53	53.30	52.71	48.39	
						VL Gedempte Gracht (	1	16.0	53.19	52.60	48.28	56.28	5	51	58.28	5	53	53.19	52.60	48.28	
						VL Peperstraat (2)	1	10.0	58.12	56.96	52.62	60.78	5	56	62.62	5	58	58.12	56.96	52.62	
						VL Peperstraat (2)	1	13.0	57.62	56.46	52.11	60.27	5	55	62.11	5	57	57.62	56.46	52.11	
						VL Peperstraat (2)	1	16.0	57.17	56.01	51.66	59.82	5	55	61.66	5	57	57.17	56.01	51.66	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	10.0	35.91	34.77	30.22	38.47	5	33	40.22	5	35	35.91	34.77	30.22	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	13.0	36.51	35.37	30.82	39.07	5	34	40.82	5	36	36.51	35.37	30.82	
53	0.0	0.0	gevel			VL A.F. de Savornin Lc	1	16.0	36.74	35.60	31.05	39.30	5	34	41.05	5	36	36.74	35.60	31.05	
						VL Oostzijde (6)	1	10.0	16.62	14.25	9.59	18.28	5	13	19.59	5	15	16.62	14.25	9.59	
						VL Oostzijde (6)	1	13.0	17.26	14.88	10.21	18.91	5	14	20.21	5	15	17.26	14.88	10.21	
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	17.49	15.11	10.44	19.14	5	14	20.44	5	15	17.49	15.11	10.44	
						VL totaal (0)	1	10.0	59.38	58.57	54.24	62.30		62	64.24		64	59.38	58.57	54.24	
						VL totaal (0)	1	13.0	59.10	58.31	53.98	62.03		62	63.98		64	59.10	58.31	53.98	
						VL totaal (0)	1	16.0	58.80	58.02	53.68	61.74		62	63.68		64	58.80	58.02	53.68	
						VL Gedempte Gracht (	1	10.0	57.22	56.63	52.31	60.31	5	55	62.31	5	57	57.22	56.63	52.31	
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	57.08	56.49	52.17	60.17	5	55	62.17	5	57	57.08	56.49	52.17	
						VL Gedempte Gracht (	1	16.0	56.89	56.30	51.98	59.98	5	55	61.98	5	57	56.89	56.30	51.98	
						VL Peperstraat (2)	1	10.0	55.30	54.15	49.80	57.96	5	53	59.80	5	55	55.30	54.15	49.80	
						VL Peperstraat (2)	1	13.0	54.81	53.66	49.32	57.47	5	52	59.32	5	54	54.81	53.66	49.32	
						VL Peperstraat (2)	1	16.0	54.30	53.14	48.80	56.96	5	52	58.80	5	54	54.30	53.14	48.80	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	10.0	20.27	19.10	14.57	22.82	5	18	24.57	5	20	20.27	19.10	14.57	
54	0.0	0.0	gevel			VL A.F. de Savornin Lc	1	13.0	21.03	19.81	15.30	23.56	5	19	25.30	5	20	21.03	19.81	15.30	
						VL A.F. de Savornin Lc	1	16.0	22.61	21.31	16.83	25.09	5	20	26.83	5	22	22.61	21.31	16.83	
						VL Oostzijde (6)	1	10.0	15.65	13.26	8.75	17.37	5	12	18.75	5	14	15.65	13.26	8.75	
						VL Oostzijde (6)	1	13.0	16.33	13.92	9.43	18.04	5	13	19.43	5	14	16.33	13.92	9.43	
						VL Oostzijde (6)	1	16.0	17.07	14.61	10.17	18.77	5	14	20.17	5	15	17.07	14.61	10.17	
						VL totaal (0)	1	10.0	56.44	55.71	51.38	59.42		59	61.38		61	56.44	55.71	51.38	
						VL totaal (0)	1	13.0	56.25	55.52	51.19	59.23		59	61.19		61	56.25	55.52	51.19	
						VL totaal (0)	1	16.0	55.93	55.21	50.88	58.92		59	60.88		61	55.93	55.21	50.88	
						VL Gedempte Gracht (	1	10.0	55.12	54.53	50.20	58.20	5	53	60.20	5	55	55.12	54.53	50.20	
						VL Gedempte Gracht (	1	13.0	55.00	54.41	50.09	58.09	5	53	60.09	5	55	55.00	54.41	50.09	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
55	0.0	0.0		gevel						VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	54.77	54.18	49.86	57.86	5	53	59.86	5	55	54.77	54.18	49.86
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	50.64	49.49	45.14	53.30	5	48	55.14	5	50	50.64	49.49	45.14
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	50.21	49.06	44.72	52.87	5	48	54.72	5	50	50.21	49.06	44.72
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	49.60	48.45	44.11	52.26	5	47	54.11	5	49	49.60	48.45	44.11
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	7.82	6.52	2.04	10.30	5	5	12.04	5	7	7.82	6.52	2.04
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	4.28	2.96	-1.51	6.75	5	2	8.49	5	3	4.28	2.96	-1.51
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	4.67	3.35	-1.12	7.14	5	2	8.88	5	4	4.67	3.35	-1.12
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	3.36	.90	-3.24	5.20	5		6.76	5	2	3.36	.90	-3.24
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	4.02	1.56	-2.57	5.87	5	1	7.43	5	2	4.02	1.56	-2.57
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	3.47	1.01	-3.13	5.31	5		6.87	5	2	3.47	1.01	-3.13
										VL	totaal (0)	1	10.0	55.44	54.73	50.40	58.43		58	60.40		60	55.44	54.73	50.40
										VL	totaal (0)	1	13.0	55.33	54.63	50.30	58.33		58	60.30		60	55.33	54.63	50.30
										VL	totaal (0)	1	16.0	55.13	54.43	50.10	58.13		58	60.10		60	55.13	54.43	50.10
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	54.37	53.78	49.46	57.46	5	52	59.46	5	54	54.37	53.78	49.46
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	54.30	53.71	49.39	57.39	5	52	59.39	5	54	54.30	53.71	49.39
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	54.17	53.58	49.25	57.25	5	52	59.25	5	54	54.17	53.58	49.25
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	48.82	47.67	43.33	51.48	5	46	53.33	5	48	48.82	47.67	43.33
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	48.58	47.43	43.08	51.24	5	46	53.08	5	48	48.58	47.43	43.08
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	48.10	46.95	42.60	50.76	5	46	52.60	5	48	48.10	46.95	42.60
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	7.59	6.29	1.81	10.07	5	5	11.81	5	7	7.59	6.29	1.81
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	3.63	2.33	-2.15	6.11	5	1	7.85	5	3	3.63	2.33	-2.15
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	3.99	2.69	-1.79	6.47	5	1	8.21	5	3	3.99	2.69	-1.79
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	2.00	-.45	-4.59	3.85	5	-1	5.41	5		2.00	-.45	-4.59
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	2.78	.32	-3.82	4.62	5		6.18	5	1	2.78	.32	-3.82
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	3.32	.86	-3.28	5.16	5		6.72	5	2	3.32	.86	-3.28
56	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	10.0	51.92	51.32	46.99	55.00		55	56.99		57	51.92	51.32	46.99
										VL	totaal (0)	1	13.0	51.95	51.35	47.02	55.03		55	57.02		57	51.95	51.35	47.02
										VL	totaal (0)	1	16.0	51.77	51.18	46.85	54.85		55	56.85		57	51.77	51.18	46.85
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	51.87	51.28	46.95	54.95	5	50	56.95	5	52	51.87	51.28	46.95
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	51.90	51.30	46.98	54.98	5	50	56.98	5	52	51.90	51.30	46.98
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	51.77	51.17	46.85	54.85	5	50	56.85	5	52	51.77	51.17	46.85
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	32.18	30.99	26.64	34.81	5	30	36.64	5	32	32.18	30.99	26.64
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	32.65	31.45	27.11	35.28	5	30	37.11	5	32	32.65	31.45	27.11
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	24.18	22.62	18.25	26.53	5	22	28.25	5	23	24.18	22.62	18.25
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	7.61	6.30	1.82	10.09	5	5	11.82	5	7	7.61	6.30	1.82
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	3.80	2.45	-2.01	6.26	5	1	7.99	5	3	3.80	2.45	-2.01
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	4.17	2.82	-1.64	6.63	5	2	8.36	5	3	4.17	2.82	-1.64
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	1.69	-.77	-4.91	3.53	5	-1	5.09	5		1.69	-.77	-4.91
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	2.42	-.03	-4.17	4.27	5	-1	5.83	5	1	2.42	-.03	-4.17
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	3.11	.65	-3.49	4.95	5		6.51	5	2	3.11	.65	-3.49
										VL	totaal (0)	1	10.0	52.98	52.35	48.03	56.04		56	58.03		58	52.98	52.35	48.03
										VL	totaal (0)	1	13.0	52.98	52.35	48.02	56.03		56	58.02		58	52.98	52.35	48.02
										VL	totaal (0)	1	16.0	52.86	52.23	47.90	55.91		56	57.90		58	52.86	52.23	47.90
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	52.66	52.07	47.75	55.75	5	51	57.75	5	53	52.66	52.07	47.75
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	52.66	52.07	47.75	55.75	5	51	57.75	5	53	52.66	52.07	47.75
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	52.55	51.95	47.63	55.63	5	51	57.63	5	53	52.55	51.95	47.63
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	41.48	40.33	35.98	44.14	5	39	45.98	5	41	41.48	40.33	35.98
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	41.38	40.23	35.89	44.04	5	39	45.89	5	41	41.38	40.23	35.89
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	41.26	40.11	35.76	43.92	5	39	45.76	5	41	41.26	40.11	35.76
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	7.03	5.66	1.21	9.48	5	4	11.21	5	6	7.03	5.66	1.21
VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	2.47	1.11	-3.34	4.93	5		6.66	5	2	2.47	1.11	-3.34										
VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	2.81	1.45	-3.00	5.27	5		7.00	5	2	2.81	1.45	-3.00										
57	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	10.0	52.98	52.35	48.03	56.04		56	58.03		58	52.98	52.35	48.03
										VL	totaal (0)	1	13.0	52.98	52.35	48.02	56.03		56	58.02		58	52.98	52.35	48.02
										VL	totaal (0)	1	16.0	52.86	52.23	47.90	55.91		56	57.90		58	52.86	52.23	47.90
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	52.66	52.07	47.75	55.75	5	51	57.75	5	53	52.66	52.07	47.75
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	52.66	52.07	47.75	55.75	5	51	57.75	5	53	52.66	52.07	47.75
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	52.55	51.95	47.63	55.63	5	51	57.63	5	53	52.55	51.95	47.63
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	41.48	40.33	35.98	44.14	5	39	45.98	5	41	41.48	40.33	35.98
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	41.38	40.23	35.89	44.04	5	39	45.89	5	41	41.38	40.23	35.89
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	41.26	40.11	35.76	43.92	5	39	45.76	5	41	41.26	40.11	35.76
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	7.03	5.66	1.21	9.48	5	4	11.21	5	6	7.03	5.66	1.21
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	2.47	1.11	-3.34	4.93	5		6.66	5	2	2.47	1.11	-3.34
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	2.81	1.45	-3.00	5.27	5		7.00	5	2	2.81	1.45	-3.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
58	0.0	0.0		gevel						VL	Oostzijde (6)	1	10.0	1.47	-99	-5.13	3.31	5	-2	4.87	5		1.47	-99	-5.13
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	2.18	-28	-4.42	4.02	5	-1	5.58	5	1	2.18	-.28	-4.42
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	2.89	.44	-3.70	4.74	5		6.30	5	1	2.89	.44	-3.70
										VL	totaal (0)	1	10.0	52.49	51.87	47.54	55.55		56	57.54		58	52.49	51.87	47.54
										VL	totaal (0)	1	13.0	52.49	51.87	47.54	55.55		56	57.54		58	52.49	51.87	47.54
										VL	totaal (0)	1	16.0	52.38	51.76	47.43	55.44		55	57.43		57	52.38	51.76	47.43
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	52.23	51.64	47.31	55.31	5	50	57.31	5	52	52.23	51.64	47.31
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	52.24	51.64	47.32	55.32	5	50	57.32	5	52	52.24	51.64	47.32
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	52.13	51.53	47.21	55.21	5	50	57.21	5	52	52.13	51.53	47.21
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	40.20	39.05	34.71	42.86	5	38	44.71	5	40	40.20	39.05	34.71
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	40.10	38.95	34.61	42.76	5	38	44.61	5	40	40.10	38.95	34.61
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	39.97	38.82	34.48	42.63	5	38	44.48	5	39	39.97	38.82	34.48
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	6.85	5.50	1.05	9.31	5	4	11.05	5	6	6.85	5.50	1.05
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	.30	-1.03	-5.49	2.77	5	-2	4.51	5		.30	-1.03	-5.49
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	.62	-.71	-5.18	3.09	5	-2	4.82	5		.62	-.71	-5.18
										59	0.0	0.0		gevel						VL	Oostzijde (6)	1	10.0	--	--
VL	Oostzijde (6)	1	13.0	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Oostzijde (6)	1	16.0	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--
VL	totaal (0)	1	10.0	51.90	51.27	46.94	54.95		55											56.94		57	51.90	51.27	46.94
VL	totaal (0)	1	13.0	51.90	51.26	46.94	54.95		55											56.94		57	51.90	51.26	46.94
VL	totaal (0)	1	16.0	51.83	51.19	46.87	54.88		55											56.87		57	51.83	51.19	46.87
VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	51.56	50.97	46.64	54.64	5	50											56.64	5	52	51.56	50.97	46.64
VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	51.57	50.97	46.65	54.65	5	50											56.65	5	52	51.57	50.97	46.65
VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	51.50	50.91	46.58	54.58	5	50											56.58	5	52	51.50	50.91	46.58
VL	Peperstraat (2)	1	10.0	40.62	39.47	35.13	43.28	5	38											45.13	5	40	40.62	39.47	35.13
VL	Peperstraat (2)	1	13.0	40.54	39.39	35.05	43.20	5	38											45.05	5	40	40.54	39.39	35.05
VL	Peperstraat (2)	1	16.0	40.43	39.28	34.94	43.09	5	38											44.94	5	40	40.43	39.28	34.94
VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	4.95	3.60	-.86	7.41	5	2											9.14	5	4	4.95	3.60	-.86
VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	.09	-1.25	-5.71	2.55	5	-2											4.29	5	-1	.09	-1.25	-5.71
VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	.39	-.95	-5.41	2.85	5	-2											4.59	5		.39	-.95	-5.41
60	0.0	0.0		gevel																VL	Oostzijde (6)	1	10.0	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	7.0	19.14	17.02	12.06	20.83		21	22.06		22	19.14	17.02	12.06
										VL	totaal (0)	1	10.0	19.96	17.76	12.83	21.61		22	22.83		23	19.96	17.76	12.83
										VL	totaal (0)	1	13.0	20.74	18.44	13.56	22.35		22	23.56		24	20.74	18.44	13.56
										VL	totaal (0)	1	16.0	22.24	19.96	15.15	23.89		24	25.15		25	22.24	19.96	15.15
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	-2.29	-3.11	-7.45	-99.00	5	-104	2.55	5	-2	-2.29	-3.11	-7.45
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	-2.47	-3.29	-7.63	-99.00	5	-104	2.37	5	-3	-2.47	-3.29	-7.63
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	-2.62	-3.44	-7.78	-99.00	5	-104	2.22	5	-3	-2.62	-3.44	-7.78
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	-2.77	-3.60	-7.93	-99.00	5	-104	2.07	5	-3	-2.77	-3.60	-7.93
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	11.83	10.04	5.67	14.02	5	9	15.67	5	11	11.83	10.04	5.67
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	11.89	10.07	5.71	14.06	5	9	15.71	5	11	11.89	10.07	5.71
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	11.44	9.51	5.17	13.55	5	9	15.17	5	10	11.44	9.51	5.17
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	11.63	9.62	5.30	13.69	5	9	15.30	5	10	11.63	9.62	5.30
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	5.14	3.96	-.57	7.68	5	3	9.43	5	4	5.14	3.96	-.57
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	6.02	4.78	.28	8.54	5	4	10.28	5	5	6.02	4.78	.28
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	7.72	6.38	1.92	10.18	5	5	11.92	5	7	7.72	6.38	1.92
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	13.30	11.92	7.48	15.75	5	11	17.48	5	12	13.30	11.92	7.48
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	17.99	15.72	10.54	19.49	5	14	20.54	5	16	17.99	15.72	10.54
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	18.98	16.64	11.53	20.46	5	15	21.53	5	17	18.98	16.64	11.53
VL	Oostzijde (6)	1	13.0	19.92	17.49	12.48	21.39	5	16	22.48	5	17	19.92	17.49	12.48										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
61	0.0	0.0		gevel				VL	Oostzijde (6)	1	16.0	21.18	18.68	13.73	22.63	5	18	23.73	5	19	21.18	18.68	13.73
						VL	totaal (0)	1	7.0	32.51	30.92	26.49	34.81		35	36.49		36	32.51	30.92	26.49		
						VL	totaal (0)	1	10.0	32.92	31.30	26.88	35.21		35	36.88		37	32.92	31.30	26.88		
						VL	totaal (0)	1	13.0	33.27	31.61	27.19	35.53		36	37.19		37	33.27	31.61	27.19		
						VL	totaal (0)	1	16.0	33.71	31.98	27.55	35.91		36	37.55		38	33.71	31.98	27.55		
						VL	totaal (0)	1	19.0	33.58	31.71	27.28	35.69		36	37.28		37	33.58	31.71	27.28		
						VL	totaal (0)	1	22.0	34.61	32.75	28.30	36.71		37	38.30		38	34.61	32.75	28.30		
						VL	totaal (0)	1	25.0	36.28	34.35	29.75	38.26		38	39.75		40	36.28	34.35	29.75		
						VL	totaal (0)	1	28.0	38.23	36.29	31.61	40.17		40	41.61		42	38.23	36.29	31.61		
						VL	totaal (0)	1	31.0	40.42	38.49	33.90	42.41		42	43.90		44	40.42	38.49	33.90		
						VL	totaal (0)	1	34.0	41.98	40.08	35.53	44.01		44	45.53		46	41.98	40.08	35.53		
						VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	15.72	14.83	10.49	18.57	5	14	20.49	5	15	15.72	14.83	10.49		
						VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	16.13	15.22	10.88	18.97	5	14	20.88	5	16	16.13	15.22	10.88		
						VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	16.91	15.99	11.65	19.74	5	15	21.65	5	17	16.91	15.99	11.65		
						VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	17.35	16.43	12.09	20.18	5	15	22.09	5	17	17.35	16.43	12.09		
						VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	17.91	16.98	12.64	20.73	5	16	22.64	5	18	17.91	16.98	12.64		
						VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	18.24	17.32	12.97	21.07	5	16	22.97	5	18	18.24	17.32	12.97		
						VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	17.89	16.98	12.63	20.72	5	16	22.63	5	18	17.89	16.98	12.63		
						VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	18.58	17.65	13.30	21.40	5	16	23.30	5	18	18.58	17.65	13.30		
						VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	19.35	18.41	14.07	22.17	5	17	24.07	5	19	19.35	18.41	14.07		
						VL	Gedempte Gracht (	1	34.0	19.50	18.52	14.18	22.29	5	17	24.18	5	19	19.50	18.52	14.18		
						VL	Peperstraat (2)	1	7.0	30.52	29.11	24.77	32.99	5	28	34.77	5	30	30.52	29.11	24.77		
						VL	Peperstraat (2)	1	10.0	30.90	29.46	25.11	33.35	5	28	35.11	5	30	30.90	29.46	25.11		
						VL	Peperstraat (2)	1	13.0	31.21	29.72	25.38	33.63	5	29	35.38	5	30	31.21	29.72	25.38		
						VL	Peperstraat (2)	1	16.0	31.55	30.00	25.65	33.92	5	29	35.65	5	31	31.55	30.00	25.65		
						VL	Peperstraat (2)	1	19.0	31.02	29.39	25.04	33.33	5	28	35.04	5	30	31.02	29.39	25.04		
						VL	Peperstraat (2)	1	22.0	32.13	30.53	26.18	34.46	5	29	36.18	5	31	32.13	30.53	26.18		
						VL	Peperstraat (2)	1	25.0	33.02	31.39	27.03	35.33	5	30	37.03	5	32	33.02	31.39	27.03		
						VL	Peperstraat (2)	1	28.0	34.77	33.10	28.73	37.04	5	32	38.73	5	34	34.77	33.10	28.73		
						VL	Peperstraat (2)	1	31.0	37.65	35.98	31.57	39.91	5	35	41.57	5	37	37.65	35.98	31.57		
						VL	Peperstraat (2)	1	34.0	39.49	37.85	33.45	41.77	5	37	43.45	5	38	39.49	37.85	33.45		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	22.40	21.25	16.70	24.96	5	20	26.70	5	22	22.40	21.25	16.70		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	23.11	21.95	17.41	25.66	5	21	27.41	5	22	23.11	21.95	17.41		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	23.45	22.29	17.75	26.00	5	21	27.75	5	23	23.45	22.29	17.75		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	23.63	22.47	17.93	26.18	5	21	27.93	5	23	23.63	22.47	17.93		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	22.33	21.14	16.61	24.87	5	20	26.61	5	22	22.33	21.14	16.61		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	22.65	21.46	16.93	25.19	5	20	26.93	5	22	22.65	21.46	16.93		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	22.93	21.73	17.21	25.47	5	20	27.21	5	22	22.93	21.73	17.21		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	22.99	21.77	17.26	25.52	5	21	27.26	5	22	22.99	21.77	17.26		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	23.52	22.29	17.78	26.04	5	21	27.78	5	23	23.52	22.29	17.78		
						VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	24.40	23.16	18.66	26.92	5	22	28.66	5	24	24.40	23.16	18.66		
						VL	Oostzijde (6)	1	7.0	26.46	24.11	19.43	28.13	5	23	29.43	5	24	26.46	24.11	19.43		
						VL	Oostzijde (6)	1	10.0	26.83	24.44	19.80	28.49	5	23	29.80	5	25	26.83	24.44	19.80		
						VL	Oostzijde (6)	1	13.0	27.25	24.80	20.17	28.87	5	24	30.17	5	25	27.25	24.80	20.17		
						VL	Oostzijde (6)	1	16.0	28.03	25.52	20.91	29.62	5	25	30.91	5	26	28.03	25.52	20.91		
						VL	Oostzijde (6)	1	19.0	28.92	26.38	21.79	30.50	5	26	31.79	5	27	28.92	26.38	21.79		
						VL	Oostzijde (6)	1	22.0	30.02	27.49	22.83	31.58	5	27	32.83	5	28	30.02	27.49	22.83		
						VL	Oostzijde (6)	1	25.0	32.96	30.61	25.67	34.51	5	30	35.67	5	31	32.96	30.61	25.67		
						VL	Oostzijde (6)	1	28.0	35.29	33.02	27.98	36.85	5	32	37.98	5	33	35.29	33.02	27.98		
						VL	Oostzijde (6)	1	31.0	36.88	34.58	29.69	38.48	5	33	39.69	5	35	36.88	34.58	29.69		
						VL	Oostzijde (6)	1	34.0	38.13	35.82	31.00	39.76	5	35	41.00	5	36	38.13	35.82	31.00		
					62	0.0	0.0		gevel	VL	totaal (0)	1	7.0	33.08	31.57	27.15	35.44		35	37.15		37	33.08

62 0.0 0.0

gevel

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	1	10.0	33.39	31.85	27.43	35.73	36	37.43	37	33.39	31.85	27.43		
								VL	totaal (0)	1	13.0	33.60	32.02	27.60	35.91	36	37.60	38	33.60	32.02	27.60		
								VL	totaal (0)	1	16.0	33.83	32.20	27.78	36.11	36	37.78	38	33.83	32.20	27.78		
								VL	totaal (0)	1	19.0	34.15	32.46	28.03	36.38	36	38.03	38	34.15	32.46	28.03		
								VL	totaal (0)	1	22.0	34.43	32.64	28.17	36.57	37	38.17	38	34.43	32.64	28.17		
								VL	totaal (0)	1	25.0	36.43	34.54	29.87	38.41	38	39.87	40	36.43	34.54	29.87		
								VL	totaal (0)	1	28.0	38.46	36.52	31.74	40.35	40	41.74	42	38.46	36.52	31.74		
								VL	totaal (0)	1	31.0	40.01	38.07	33.36	41.94	42	43.36	43	40.01	38.07	33.36		
								VL	totaal (0)	1	34.0	41.71	39.80	35.19	43.70	44	45.19	45	41.71	39.80	35.19		
								VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	17.92	17.02	12.67	20.76	5	16	22.67	5	18	17.92	17.02	12.67
								VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	18.43	17.50	13.15	21.25	5	16	23.15	5	18	18.43	17.50	13.15
								VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	19.36	18.40	14.06	22.16	5	17	24.06	5	19	19.36	18.40	14.06
								VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	20.14	19.16	14.82	22.93	5	18	24.82	5	20	20.14	19.16	14.82
								VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	20.90	19.91	15.57	23.68	5	19	25.57	5	21	20.90	19.91	15.57
								VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	21.59	20.59	16.25	24.36	5	19	26.25	5	21	21.59	20.59	16.25
								VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	21.36	20.38	16.03	24.14	5	19	26.03	5	21	21.36	20.38	16.03
								VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	22.09	21.12	16.78	24.88	5	20	26.78	5	22	22.09	21.12	16.78
								VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	23.17	22.23	17.89	25.99	5	21	27.89	5	23	23.17	22.23	17.89
								VL	Gedempte Gracht (	1	34.0	24.23	23.31	18.97	27.06	5	22	28.97	5	24	24.23	23.31	18.97
								VL	Peperstraat (2)	1	7.0	31.26	29.94	25.60	33.80	5	29	35.60	5	31	31.26	29.94	25.60
								VL	Peperstraat (2)	1	10.0	31.44	30.10	25.76	33.96	5	29	35.76	5	31	31.44	30.10	25.76
								VL	Peperstraat (2)	1	13.0	31.51	30.13	25.80	34.01	5	29	35.80	5	31	31.51	30.13	25.80
								VL	Peperstraat (2)	1	16.0	31.58	30.16	25.83	34.05	5	29	35.83	5	31	31.58	30.16	25.83
								VL	Peperstraat (2)	1	19.0	31.75	30.29	25.95	34.19	5	29	35.95	5	31	31.75	30.29	25.95
								VL	Peperstraat (2)	1	22.0	31.57	30.05	25.72	33.97	5	29	35.72	5	31	31.57	30.05	25.72
								VL	Peperstraat (2)	1	25.0	32.52	30.96	26.63	34.89	5	30	36.63	5	32	32.52	30.96	26.63
								VL	Peperstraat (2)	1	28.0	33.91	32.29	27.95	36.23	5	31	37.95	5	33	33.91	32.29	27.95
								VL	Peperstraat (2)	1	31.0	36.17	34.52	30.18	38.47	5	33	40.18	5	35	36.17	34.52	30.18
								VL	Peperstraat (2)	1	34.0	38.50	36.85	32.51	40.80	5	36	42.51	5	38	38.50	36.85	32.51
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	22.36	21.20	16.66	24.91	5	20	26.66	5	22	22.36	21.20	16.66
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	23.12	21.96	17.42	25.67	5	21	27.42	5	22	23.12	21.96	17.42
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	23.46	22.30	17.76	26.01	5	21	27.76	5	23	23.46	22.30	17.76
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	23.66	22.49	17.96	26.21	5	21	27.96	5	23	23.66	22.49	17.96
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	23.41	22.23	17.70	25.95	5	21	27.70	5	23	23.41	22.23	17.70
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	22.67	21.47	16.95	25.21	5	20	26.95	5	22	22.67	21.47	16.95
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	23.05	21.83	17.32	25.58	5	21	27.32	5	22	23.05	21.83	17.32
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	23.67	22.43	17.92	26.18	5	21	27.92	5	23	23.67	22.43	17.92
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	24.68	23.45	18.94	27.20	5	22	28.94	5	24	24.68	23.45	18.94
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	26.57	25.36	20.84	29.10	5	24	30.84	5	26	26.57	25.36	20.84
								VL	Oostzijde (6)	1	7.0	26.65	24.28	19.60	28.30	5	23	29.60	5	25	26.65	24.28	19.60
								VL	Oostzijde (6)	1	10.0	27.12	24.70	20.06	28.76	5	24	30.06	5	25	27.12	24.70	20.06
								VL	Oostzijde (6)	1	13.0	27.53	25.08	20.43	29.14	5	24	30.43	5	25	27.53	25.08	20.43
								VL	Oostzijde (6)	1	16.0	28.08	25.60	20.94	29.67	5	25	30.94	5	26	28.08	25.60	20.94
								VL	Oostzijde (6)	1	19.0	28.81	26.30	21.63	30.37	5	25	31.63	5	27	28.81	26.30	21.63
								VL	Oostzijde (6)	1	22.0	30.05	27.56	22.81	31.59	5	27	32.81	5	28	30.05	27.56	22.81
								VL	Oostzijde (6)	1	25.0	33.56	31.25	26.20	35.09	5	30	36.20	5	31	33.56	31.25	26.20
								VL	Oostzijde (6)	1	28.0	36.18	33.96	28.80	37.72	5	33	38.80	5	34	36.18	33.96	28.80
								VL	Oostzijde (6)	1	31.0	37.30	35.04	29.93	38.84	5	34	39.93	5	35	37.30	35.04	29.93
								VL	Oostzijde (6)	1	34.0	38.47	36.18	31.22	40.05	5	35	41.22	5	36	38.47	36.18	31.22
63	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	7.0	33.08	31.52	27.10	35.41		35	37.10		37	33.08	31.52	27.10
								VL	totaal (0)	1	10.0	33.53	31.93	27.51	35.83		36	37.51		38	33.53	31.93	27.51
								VL	totaal (0)	1	13.0	33.88	32.24	27.81	36.15		36	37.81		38	33.88	32.24	27.81

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	totaal (0)	1	16.0	34.34	32.65	28.23	36.58	37	38.23	38	34.34	32.65	28.23		
								VL	totaal (0)	1	19.0	34.94	33.21	28.79	37.15	37	38.79	39	34.94	33.21	28.79		
								VL	totaal (0)	1	22.0	35.88	34.14	29.73	38.09	38	39.73	40	35.88	34.14	29.73		
								VL	totaal (0)	1	25.0	37.19	35.44	31.03	39.39	39	41.03	41	37.19	35.44	31.03		
								VL	totaal (0)	1	28.0	39.93	38.25	33.81	42.16	42	43.81	44	39.93	38.25	33.81		
								VL	totaal (0)	1	31.0	43.56	42.06	37.63	45.93	46	47.63	48	43.56	42.06	37.63		
								VL	totaal (0)	1	34.0	46.43	45.10	40.70	48.93	49	50.70	51	46.43	45.10	40.70		
								VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	18.47	17.52	13.18	21.28	5	16	23.18	5	18	18.47	17.52	13.18
								VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	19.48	18.48	14.13	22.25	5	17	24.13	5	19	19.48	18.48	14.13
								VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	20.83	19.81	15.46	23.58	5	19	25.46	5	20	20.83	19.81	15.46
								VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	22.21	21.19	16.84	24.96	5	20	26.84	5	22	22.21	21.19	16.84
								VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	23.57	22.54	18.20	26.32	5	21	28.20	5	23	23.57	22.54	18.20
								VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	24.84	23.84	19.49	27.61	5	23	29.49	5	24	24.84	23.84	19.49
								VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	25.59	24.65	20.30	28.40	5	23	30.30	5	25	25.59	24.65	20.30
								VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	27.31	26.44	22.10	30.18	5	25	32.10	5	27	27.31	26.44	22.10
								VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	28.95	28.17	23.84	31.89	5	27	33.84	5	29	28.95	28.17	23.84
								VL	Gedempte Gracht (	1	34.0	30.54	29.86	25.53	33.56	5	29	35.53	5	31	30.54	29.86	25.53
								VL	Peperstraat (2)	1	7.0	31.08	29.72	25.38	33.59	5	29	35.38	5	30	31.08	29.72	25.38
								VL	Peperstraat (2)	1	10.0	31.45	30.05	25.71	33.93	5	29	35.71	5	31	31.45	30.05	25.71
								VL	Peperstraat (2)	1	13.0	31.73	30.25	25.92	34.16	5	29	35.92	5	31	31.73	30.25	25.92
								VL	Peperstraat (2)	1	16.0	32.17	30.62	26.28	34.54	5	30	36.28	5	31	32.17	30.62	26.28
								VL	Peperstraat (2)	1	19.0	32.77	31.16	26.82	35.10	5	30	36.82	5	32	32.77	31.16	26.82
								VL	Peperstraat (2)	1	22.0	34.00	32.35	28.01	36.30	5	31	38.01	5	33	34.00	32.35	28.01
								VL	Peperstraat (2)	1	25.0	35.46	33.79	29.45	37.75	5	33	39.45	5	34	35.46	33.79	29.45
								VL	Peperstraat (2)	1	28.0	38.33	36.74	32.40	40.68	5	36	42.40	5	37	38.33	36.74	32.40
								VL	Peperstraat (2)	1	31.0	42.32	40.91	36.58	44.80	5	40	46.58	5	42	42.32	40.91	36.58
								VL	Peperstraat (2)	1	34.0	45.51	44.26	39.93	48.10	5	43	49.93	5	45	45.51	44.26	39.93
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	22.38	21.23	16.69	24.94	5	20	26.69	5	22	22.38	21.23	16.69
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	23.15	21.98	17.45	25.70	5	21	27.45	5	22	23.15	21.98	17.45
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	23.55	22.38	17.84	26.10	5	21	27.84	5	23	23.55	22.38	17.84
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	23.74	22.55	18.02	26.28	5	21	28.02	5	23	23.74	22.55	18.02
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	23.94	22.74	18.22	26.48	5	21	28.22	5	23	23.94	22.74	18.22
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	23.61	22.37	17.87	26.13	5	21	27.87	5	23	23.61	22.37	17.87
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	24.29	23.04	18.54	26.80	5	22	28.54	5	24	24.29	23.04	18.54
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	26.29	25.07	20.55	28.81	5	24	30.55	5	26	26.29	25.07	20.55
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	30.30	29.14	24.60	32.85	5	28	34.60	5	30	30.30	29.14	24.60
								VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	33.51	32.38	27.82	36.08	5	31	37.82	5	33	33.51	32.38	27.82
								VL	Oostzijde (6)	1	7.0	27.05	24.65	19.98	28.69	5	24	29.98	5	25	27.05	24.65	19.98
								VL	Oostzijde (6)	1	10.0	27.50	25.06	20.41	29.12	5	24	30.41	5	25	27.50	25.06	20.41
								VL	Oostzijde (6)	1	13.0	27.84	25.37	20.72	29.44	5	24	30.72	5	26	27.84	25.37	20.72
								VL	Oostzijde (6)	1	16.0	28.24	25.75	21.10	29.83	5	25	31.10	5	26	28.24	25.75	21.10
								VL	Oostzijde (6)	1	19.0	28.77	26.25	21.60	30.34	5	25	31.60	5	27	28.77	26.25	21.60
								VL	Oostzijde (6)	1	22.0	29.15	26.62	21.98	30.72	5	26	31.98	5	27	29.15	26.62	21.98
								VL	Oostzijde (6)	1	25.0	30.38	27.89	23.17	31.94	5	27	33.17	5	28	30.38	27.89	23.17
								VL	Oostzijde (6)	1	28.0	33.14	30.81	25.88	34.71	5	30	35.88	5	31	33.14	30.81	25.88
								VL	Oostzijde (6)	1	31.0	35.79	33.52	28.56	37.38	5	32	38.56	5	34	35.79	33.52	28.56
								VL	Oostzijde (6)	1	34.0	37.04	34.76	29.82	38.64	5	34	39.82	5	35	37.04	34.76	29.82
64	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	19.0	35.88	34.19	29.80	38.13	38	39.80	40	35.88	34.19	29.80		
								VL	totaal (0)	1	22.0	38.15	36.45	32.07	40.40	40	42.07	42	38.15	36.45	32.07		
								VL	totaal (0)	1	25.0	42.39	40.79	36.45	44.73	45	46.45	46	42.39	40.79	36.45		
								VL	totaal (0)	1	28.0	46.55	45.21	40.87	49.07	49	50.87	51	46.55	45.21	40.87		
								VL	totaal (0)	1	31.0	48.77	47.54	43.20	51.37	51	53.20	53	48.77	47.54	43.20		

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 29-11-2022 16:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
66	0.0	0.0	gevel			VL Oostzijde (6)	1	28.0	33.05	30.66	26.48	34.92	5	30	36.48	5	31	33.05	30.66	26.48				
						VL Oostzijde (6)	1	31.0	33.28	30.84	26.69	35.13	5	30	36.69	5	32	33.28	30.84	26.69				
						VL Oostzijde (6)	1	34.0	33.21	30.77	26.62	35.06	5	30	36.62	5	32	33.21	30.77	26.62				
						VL totaal (0)	1	19.0	41.49	40.19	35.84	44.04		44	45.84		46	41.49	40.19	35.84				
						VL totaal (0)	1	22.0	48.89	47.87	43.54	51.65		52	53.54		54	48.89	47.87	43.54				
						VL totaal (0)	1	25.0	52.39	51.39	47.05	55.16		55	57.05		57	52.39	51.39	47.05				
						VL totaal (0)	1	28.0	54.91	53.97	49.63	57.73		58	59.63		60	54.91	53.97	49.63				
						VL totaal (0)	1	31.0	55.36	54.37	50.03	58.14		58	60.03		60	55.36	54.37	50.03				
						VL totaal (0)	1	34.0	55.30	54.30	49.96	58.07		58	59.96		60	55.30	54.30	49.96				
						VL Gedempte Gracht (	1	19.0	36.71	35.90	31.56	39.62	5	35	41.56	5	37	36.71	35.90	31.56				
						VL Gedempte Gracht (	1	22.0	44.61	44.02	39.70	47.70	5	43	49.70	5	45	44.61	44.02	39.70				
						VL Gedempte Gracht (	1	25.0	47.68	47.09	42.77	50.77	5	46	52.77	5	48	47.68	47.09	42.77				
						VL Gedempte Gracht (	1	28.0	50.04	49.49	45.16	53.15	5	48	55.16	5	50	50.04	49.49	45.16				
						VL Gedempte Gracht (	1	31.0	50.16	49.57	45.24	53.24	5	48	55.24	5	50	50.16	49.57	45.24				
						VL Gedempte Gracht (	1	34.0	50.08	49.49	45.16	53.16	5	48	55.16	5	50	50.08	49.49	45.16				
						VL Peperstraat (2)	1	19.0	39.53	37.97	33.61	41.89	5	37	43.61	5	39	39.53	37.97	33.61				
						VL Peperstraat (2)	1	22.0	46.79	45.49	41.15	49.34	5	44	51.15	5	46	46.79	45.49	41.15				
						VL Peperstraat (2)	1	25.0	50.47	49.24	44.91	53.08	5	48	54.91	5	50	50.47	49.24	44.91				
						VL Peperstraat (2)	1	28.0	53.09	51.95	47.62	55.76	5	51	57.62	5	53	53.09	51.95	47.62				
						VL Peperstraat (2)	1	31.0	53.69	52.52	48.18	56.34	5	51	58.18	5	53	53.69	52.52	48.18				
						VL Peperstraat (2)	1	34.0	53.62	52.43	48.09	56.25	5	51	58.09	5	53	53.62	52.43	48.09				
						VL A.F. de Savornin Lc	1	19.0	25.34	24.05	19.57	27.83	5	23	29.57	5	25	25.34	24.05	19.57				
						VL A.F. de Savornin Lc	1	22.0	28.83	27.62	23.10	31.36	5	26	33.10	5	28	28.83	27.62	23.10				
						VL A.F. de Savornin Lc	1	25.0	35.18	34.06	29.50	37.75	5	33	39.50	5	35	35.18	34.06	29.50				
						VL A.F. de Savornin Lc	1	28.0	36.81	35.68	31.13	39.38	5	34	41.13	5	36	36.81	35.68	31.13				
						VL A.F. de Savornin Lc	1	31.0	37.70	36.57	32.02	40.27	5	35	42.02	5	37	37.70	36.57	32.02				
						VL A.F. de Savornin Lc	1	34.0	38.31	37.18	32.63	40.88	5	36	42.63	5	38	38.31	37.18	32.63				
				67	0.0	0.0	gevel			VL Oostzijde (6)	1	19.0	19.49	17.08	12.56	21.19	5	16	22.56	5	18	19.49	17.08	12.56
										VL Oostzijde (6)	1	22.0	18.70	16.29	11.87	20.44	5	15	21.87	5	17	18.70	16.29	11.87
										VL Oostzijde (6)	1	25.0	17.53	15.11	10.87	19.35	5	14	20.87	5	16	17.53	15.11	10.87
										VL Oostzijde (6)	1	28.0	15.57	13.12	8.98	17.42	5	12	18.98	5	14	15.57	13.12	8.98
										VL Oostzijde (6)	1	31.0	14.72	12.27	8.13	16.57	5	12	18.13	5	13	14.72	12.27	8.13
										VL Oostzijde (6)	1	34.0	14.24	11.78	7.64	16.08	5	11	17.64	5	13	14.24	11.78	7.64
		VL totaal (0)	1					19.0	41.41	40.36	36.01	44.14		44	46.01		46	41.41	40.36	36.01				
		VL totaal (0)	1					22.0	49.18	48.43	44.10	52.14		52	54.10		54	49.18	48.43	44.10				
		VL totaal (0)	1					25.0	51.95	51.18	46.85	54.90		55	56.85		57	51.95	51.18	46.85				
		VL totaal (0)	1					28.0	53.81	53.03	48.70	56.75		57	58.70		59	53.81	53.03	48.70				
		VL totaal (0)	1					31.0	55.37	54.57	50.24	58.30		58	60.24		60	55.37	54.57	50.24				
		VL totaal (0)	1					34.0	55.64	54.81	50.48	58.54		59	60.48		60	55.64	54.81	50.48				
		VL Gedempte Gracht (	1					19.0	39.32	38.53	34.19	42.25	5	37	44.19	5	39	39.32	38.53	34.19				
		VL Gedempte Gracht (	1					22.0	47.59	47.03	42.70	50.70	5	46	52.70	5	48	47.59	47.03	42.70				
		VL Gedempte Gracht (	1					25.0	50.29	49.71	45.38	53.38	5	48	55.38	5	50	50.29	49.71	45.38				
		VL Gedempte Gracht (	1					28.0	51.80	51.21	46.89	54.89	5	50	56.89	5	52	51.80	51.21	46.89				
		VL Gedempte Gracht (	1					31.0	52.81	52.24	47.91	55.91	5	51	57.91	5	53	52.81	52.24	47.91				
		VL Gedempte Gracht (	1					34.0	52.88	52.29	47.97	55.97	5	51	57.97	5	53	52.88	52.29	47.97				
		VL Peperstraat (2)	1					19.0	37.03	35.53	31.17	39.43	5	34	41.17	5	36	37.03	35.53	31.17				
		VL Peperstraat (2)	1					22.0	44.01	42.82	38.47	46.64	5	42	48.47	5	43	44.01	42.82	38.47				
		VL Peperstraat (2)	1					25.0	46.95	45.74	41.40	49.57	5	45	51.40	5	46	46.95	45.74	41.40				
		VL Peperstraat (2)	1					28.0	49.50	48.37	44.02	52.17	5	47	54.02	5	49	49.50	48.37	44.02				
		VL Peperstraat (2)	1					31.0	51.85	50.76	46.42	54.56	5	50	56.42	5	51	51.85	50.76	46.42				
		VL Peperstraat (2)	1					34.0	52.35	51.24	46.90	55.04	5	50	56.90	5	52	52.35	51.24	46.90				
		VL A.F. de Savornin Lc	1					19.0	21.17	20.02	15.47	23.73	5	19	25.47	5	20	21.17	20.02	15.47				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^\) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
68	0.0	0.0		gevel						VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	21.05	19.91	15.36	23.61	5	19	25.36	5	20	21.05	19.91	15.36
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	21.03	19.89	15.34	23.59	5	19	25.34	5	20	21.03	19.89	15.34
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	20.94	19.80	15.25	23.50	5	19	25.25	5	20	20.94	19.80	15.25
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	20.91	19.77	15.22	23.47	5	18	25.22	5	20	20.91	19.77	15.22
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	20.88	19.74	15.19	23.44	5	18	25.19	5	20	20.88	19.74	15.19
										VL	Oostzijde (6)	1	19.0	20.49	18.12	13.53	22.18	5	17	23.53	5	19	20.49	18.12	13.53
										VL	Oostzijde (6)	1	22.0	18.77	16.35	12.01	20.54	5	16	22.01	5	17	18.77	16.35	12.01
										VL	Oostzijde (6)	1	25.0	17.53	15.08	10.94	19.38	5	14	20.94	5	16	17.53	15.08	10.94
										VL	Oostzijde (6)	1	28.0	16.06	13.61	9.47	17.91	5	13	19.47	5	14	16.06	13.61	9.47
										VL	Oostzijde (6)	1	31.0	15.25	12.80	8.65	17.09	5	12	18.65	5	14	15.25	12.80	8.65
										VL	Oostzijde (6)	1	34.0	14.80	12.35	8.21	16.65	5	12	18.21	5	13	14.80	12.35	8.21
										VL	totaal (0)	1	19.0	41.25	40.37	36.04	44.12		44	46.04		46	41.25	40.37	36.04
										VL	totaal (0)	1	22.0	48.48	47.80	43.47	51.50		51	53.47		53	48.48	47.80	43.47
										VL	totaal (0)	1	25.0	50.88	50.18	45.86	53.89		54	55.86		56	50.88	50.18	45.86
										VL	totaal (0)	1	28.0	52.29	51.61	47.28	55.31		55	57.28		57	52.29	51.61	47.28
										VL	totaal (0)	1	31.0	53.38	52.66	48.33	56.37		56	58.33		58	53.38	52.66	48.33
										VL	totaal (0)	1	34.0	54.08	53.34	49.01	57.05		57	59.01		59	54.08	53.34	49.01
										VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	40.37	39.64	35.30	43.34	5	38	45.30	5	40	40.37	39.64	35.30
										VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	47.53	46.95	42.63	50.63	5	46	52.63	5	48	47.53	46.95	42.63
										VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	50.03	49.45	45.12	53.12	5	48	55.12	5	50	50.03	49.45	45.12
										VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	51.47	50.89	46.56	54.56	5	50	56.56	5	52	51.47	50.89	46.56
										VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	52.08	51.50	47.17	55.17	5	50	57.17	5	52	52.08	51.50	47.17
										VL	Gedempte Gracht (	1	34.0	52.37	51.78	47.45	55.45	5	50	57.45	5	52	52.37	51.78	47.45
										VL	Peperstraat (2)	1	19.0	33.83	32.26	27.90	36.18	5	31	37.90	5	33	33.83	32.26	27.90
										VL	Peperstraat (2)	1	22.0	41.44	40.27	35.92	44.08	5	39	45.92	5	41	41.44	40.27	35.92
										VL	Peperstraat (2)	1	25.0	43.36	42.11	37.76	45.94	5	41	47.76	5	43	43.36	42.11	37.76
										VL	Peperstraat (2)	1	28.0	44.67	43.45	39.11	47.28	5	42	49.11	5	44	44.67	43.45	39.11
										VL	Peperstraat (2)	1	31.0	47.51	46.38	42.03	50.18	5	45	52.03	5	47	47.51	46.38	42.03
										VL	Peperstraat (2)	1	34.0	49.20	48.12	43.78	51.91	5	47	53.78	5	49	49.20	48.12	43.78
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	9.15	7.77	3.33	11.60	5	7	13.33	5	8	9.15	7.77	3.33
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	10.80	9.43	4.98	13.25	5	8	14.98	5	10	10.80	9.43	4.98
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	12.80	11.47	7.01	15.27	5	10	17.01	5	12	12.80	11.47	7.01
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	19.0	13.78	11.51	6.49	15.35	5	10	16.49	5	11	13.78	11.51	6.49
										VL	Oostzijde (6)	1	22.0	6.58	4.14	-0.1	8.43	5	3	9.99	5	5	6.58	4.14	-0.1
										VL	Oostzijde (6)	1	25.0	6.57	4.12	-0.2	8.42	5	3	9.98	5	5	6.57	4.12	-0.2
										VL	Oostzijde (6)	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
69	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	19.0	42.13	41.17	36.82	44.93		45	46.82		47	42.13	41.17	36.82
										VL	totaal (0)	1	22.0	49.49	48.81	44.48	52.51		53	54.48		54	49.49	48.81	44.48
										VL	totaal (0)	1	25.0	51.83	51.15	46.82	54.85		55	56.82		57	51.83	51.15	46.82
										VL	totaal (0)	1	28.0	52.90	52.20	47.87	55.90		56	57.87		58	52.90	52.20	47.87
										VL	totaal (0)	1	31.0	53.68	52.96	48.63	56.67		57	58.63		59	53.68	52.96	48.63
										VL	totaal (0)	1	34.0	54.32	53.58	49.25	57.29		57	59.25		59	54.32	53.58	49.25
										VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	40.73	39.98	35.65	43.69	5	39	45.65	5	41	40.73	39.98	35.65
										VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	48.87	48.29	43.96	51.96	5	47	53.96	5	49	48.87	48.29	43.96
										VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	51.01	50.42	46.10	54.10	5	49	56.10	5	51	51.01	50.42	46.10
										VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	51.94	51.35	47.02	55.02	5	50	57.02	5	52	51.94	51.35	47.02
										VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	52.56	51.98	47.66	55.66	5	51	57.66	5	53	52.56	51.98	47.66

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
70	0.0	0.0		gevel	VL				Gedempte Gracht (	1	34.0	52.84	52.25	47.93	55.93	5	51	57.93	5	53	52.84	52.25	47.93
					VL				Peperstraat (2)	1	19.0	36.26	34.68	30.30	38.59	5	34	40.30	5	35	36.26	34.68	30.30
					VL				Peperstraat (2)	1	22.0	40.69	39.29	34.92	43.16	5	38	44.92	5	40	40.69	39.29	34.92
					VL				Peperstraat (2)	1	25.0	44.18	42.98	38.63	46.80	5	42	48.63	5	44	44.18	42.98	38.63
					VL				Peperstraat (2)	1	28.0	45.87	44.68	40.33	48.50	5	43	50.33	5	45	45.87	44.68	40.33
					VL				Peperstraat (2)	1	31.0	47.20	46.01	41.66	49.83	5	45	51.66	5	47	47.20	46.01	41.66
					VL				Peperstraat (2)	1	34.0	48.92	47.79	43.45	51.60	5	47	53.45	5	48	48.92	47.79	43.45
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	19.0	21.37	20.19	15.65	23.91	5	19	25.65	5	21	21.37	20.19	15.65
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	22.0	21.48	20.29	15.76	24.02	5	19	25.76	5	21	21.48	20.29	15.76
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	25.0	21.65	20.46	15.93	24.19	5	19	25.93	5	21	21.65	20.46	15.93
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	28.0	21.03	19.87	15.33	23.58	5	19	25.33	5	20	21.03	19.87	15.33
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	31.0	20.97	19.80	15.26	23.52	5	19	25.26	5	20	20.97	19.80	15.26
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	34.0	20.97	19.81	15.27	23.52	5	19	25.27	5	20	20.97	19.81	15.27
					VL				Oostzijde (6)	1	19.0	21.37	19.00	14.31	23.02	5	18	24.31	5	19	21.37	19.00	14.31
					VL				Oostzijde (6)	1	22.0	19.53	17.08	12.65	21.24	5	16	22.65	5	18	19.53	17.08	12.65
					VL				Oostzijde (6)	1	25.0	17.78	15.33	11.04	19.56	5	15	21.04	5	16	17.78	15.33	11.04
					VL				Oostzijde (6)	1	28.0	16.63	14.18	10.04	18.48	5	13	20.04	5	15	16.63	14.18	10.04
					VL				Oostzijde (6)	1	31.0	15.91	13.46	9.32	17.76	5	13	19.32	5	14	15.91	13.46	9.32
					VL				Oostzijde (6)	1	34.0	15.57	13.13	8.98	17.42	5	12	18.98	5	14	15.57	13.13	8.98
					VL				totaal (0)	1	19.0	44.98	44.34	40.01	48.03		48	50.01		50	44.98	44.34	40.01
					VL				totaal (0)	1	22.0	50.78	50.18	45.85	53.86		54	55.85		56	50.78	50.18	45.85
					VL				totaal (0)	1	25.0	52.12	51.50	47.17	55.18		55	57.17		57	52.12	51.50	47.17
					VL				totaal (0)	1	28.0	52.74	52.11	47.78	55.79		56	57.78		58	52.74	52.11	47.78
					VL				totaal (0)	1	31.0	52.93	52.28	47.96	55.97		56	57.96		58	52.93	52.28	47.96
					VL				totaal (0)	1	34.0	52.97	52.30	47.97	55.99		56	57.97		58	52.97	52.30	47.97
					VL				Gedempte Gracht (	1	19.0	44.82	44.21	39.88	47.89	5	43	49.88	5	45	44.82	44.21	39.88
					VL				Gedempte Gracht (	1	22.0	50.66	50.08	45.75	53.75	5	49	55.75	5	51	50.66	50.08	45.75
					VL				Gedempte Gracht (	1	25.0	51.80	51.21	46.89	54.89	5	50	56.89	5	52	51.80	51.21	46.89
					VL				Gedempte Gracht (	1	28.0	52.39	51.80	47.48	55.48	5	50	57.48	5	52	52.39	51.80	47.48
					VL				Gedempte Gracht (	1	31.0	52.45	51.86	47.53	55.53	5	51	57.53	5	53	52.45	51.86	47.53
					VL				Gedempte Gracht (	1	34.0	52.23	51.64	47.31	55.31	5	50	57.31	5	52	52.23	51.64	47.31
					VL				Peperstraat (2)	1	19.0	30.52	28.97	24.60	32.88	5	28	34.60	5	30	30.52	28.97	24.60
					VL				Peperstraat (2)	1	22.0	35.07	33.73	29.38	37.59	5	33	39.38	5	34	35.07	33.73	29.38
					VL				Peperstraat (2)	1	25.0	40.64	39.50	35.16	43.31	5	38	45.16	5	40	40.64	39.50	35.16
					VL				Peperstraat (2)	1	28.0	41.66	40.44	36.09	44.27	5	39	46.09	5	41	41.66	40.44	36.09
					VL				Peperstraat (2)	1	31.0	43.20	42.01	37.67	45.83	5	41	47.67	5	43	43.20	42.01	37.67
					VL				Peperstraat (2)	1	34.0	44.91	43.77	39.43	47.58	5	43	49.43	5	44	44.91	43.77	39.43
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	19.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				A.F. de Savornin Lc	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				Oostzijde (6)	1	19.0	3.86	1.45	-3.60	5.32	5		6.40	5	1	3.86	1.45	-3.60
					VL				Oostzijde (6)	1	22.0	3.96	1.53	-3.50	5.42	5		6.50	5	1	3.96	1.53	-3.50
					VL				Oostzijde (6)	1	25.0	4.06	1.62	-3.39	5.52	5	1	6.61	5	2	4.06	1.62	-3.39
					VL				Oostzijde (6)	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				Oostzijde (6)	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
					VL				Oostzijde (6)	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
71	0.0	0.0		gevel	VL				totaal (0)	1	19.0	46.94	46.35	42.03	50.03		50	52.03		52	46.94	46.35	42.03
					VL				totaal (0)	1	22.0	50.83	50.23	45.90	53.91		54	55.90		56	50.83	50.23	45.90
					VL				totaal (0)	1	25.0	51.81	51.20	46.87	54.88		55	56.87		57	51.81	51.20	46.87
					VL				totaal (0)	1	25.0	51.81	51.20	46.87	54.88		55	56.87		57	51.81	51.20	46.87

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 29-11-2022 16:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
74	0.0	0.0	gevel	VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	51.12	50.52	46.20	54.20	5	49	56.20	5	51	51.12	50.52	46.20
				VL	Gedempte Gracht (	1	34.0	50.97	50.38	46.05	54.05	5	49	56.05	5	51	50.97	50.38	46.05
				VL	Peperstraat (2)	1	19.0	25.06	23.46	19.09	27.38	5	22	29.09	5	24	25.06	23.46	19.09
				VL	Peperstraat (2)	1	22.0	27.79	26.22	21.85	30.14	5	25	31.85	5	27	27.79	26.22	21.85
				VL	Peperstraat (2)	1	25.0	32.23	30.89	26.54	34.75	5	30	36.54	5	32	32.23	30.89	26.54
				VL	Peperstraat (2)	1	28.0	37.94	36.83	32.49	40.63	5	36	42.49	5	37	37.94	36.83	32.49
				VL	Peperstraat (2)	1	31.0	40.04	38.91	34.57	42.72	5	38	44.57	5	40	40.04	38.91	34.57
				VL	Peperstraat (2)	1	34.0	40.72	39.57	35.22	43.38	5	38	45.22	5	40	40.72	39.57	35.22
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	19.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	totaal (0)	1	19.0	44.48	43.88	39.55	47.56		48	49.55		50	44.48	43.88	39.55
				VL	totaal (0)	1	22.0	49.87	49.27	44.95	52.95		53	54.95		55	49.87	49.27	44.95
				VL	totaal (0)	1	25.0	49.73	49.14	44.81	52.81		53	54.81		55	49.73	49.14	44.81
				VL	totaal (0)	1	28.0	49.65	49.06	44.73	52.73		53	54.73		55	49.65	49.06	44.73
				VL	totaal (0)	1	31.0	49.56	48.96	44.63	52.64		53	54.63		55	49.56	48.96	44.63
				VL	totaal (0)	1	34.0	49.50	48.90	44.58	52.58		53	54.58		55	49.50	48.90	44.58
				VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	44.45	43.85	39.52	47.53	5	43	49.52	5	45	44.45	43.85	39.52
				VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	49.86	49.27	44.94	52.94	5	48	54.94	5	50	49.86	49.27	44.94
				VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	49.73	49.13	44.81	52.81	5	48	54.81	5	50	49.73	49.13	44.81
				VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	49.65	49.05	44.73	52.73	5	48	54.73	5	50	49.65	49.05	44.73
				VL	Gedempte Gracht (	1	31.0	49.55	48.96	44.63	52.63	5	48	54.63	5	50	49.55	48.96	44.63
				VL	Gedempte Gracht (	1	34.0	49.49	48.90	44.57	52.57	5	48	54.57	5	50	49.49	48.90	44.57
				VL	Peperstraat (2)	1	19.0	22.97	21.82	17.48	25.63	5	21	27.48	5	22	22.97	21.82	17.48
				VL	Peperstraat (2)	1	22.0	20.60	19.45	15.10	23.26	5	18	25.10	5	20	20.60	19.45	15.10
				VL	Peperstraat (2)	1	25.0	20.01	18.86	14.52	22.67	5	18	24.52	5	20	20.01	18.86	14.52
				VL	Peperstraat (2)	1	28.0	19.84	18.69	14.35	22.50	5	18	24.35	5	19	19.84	18.69	14.35
				VL	Peperstraat (2)	1	31.0	19.67	18.52	14.18	22.33	5	17	24.18	5	19	19.67	18.52	14.18
				VL	Peperstraat (2)	1	34.0	19.50	18.35	14.01	22.16	5	17	24.01	5	19	19.50	18.35	14.01
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	19.0	2.85	.63	-4.61	4.36	5	-1	5.39	5		2.85	.63	-4.61
				VL	Oostzijde (6)	1	22.0	2.87	.64	-4.59	4.37	5	-1	5.41	5		2.87	.64	-4.59
				VL	Oostzijde (6)	1	25.0	2.89	.66	-4.57	4.39	5	-1	5.43	5		2.89	.66	-4.57
				VL	Oostzijde (6)	1	28.0	2.40	.20	-5.06	3.91	5	-1	4.94	5		2.40	.20	-5.06
VL	Oostzijde (6)	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--				
VL	Oostzijde (6)	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--				
75	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	19.0	19.84	17.66	12.62	21.46		21	22.62		23	19.84	17.66	12.62
				VL	totaal (0)	1	22.0	19.78	17.58	12.54	21.38		21	22.54		23	19.78	17.58	12.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^) nacht(^)
						VL totaal (0)	1	25.0	19.74	17.54	12.48	21.34	21	22.48	22	19.74 17.54 12.48
						VL totaal (0)	1	28.0	19.76	17.56	12.51	21.36	21	22.51	23	19.76 17.56 12.51
						VL totaal (0)	1	31.0	19.73	17.52	12.46	21.32	21	22.46	22	19.73 17.52 12.46
						VL totaal (0)	1	34.0	19.70	17.48	12.41	21.28	21	22.41	22	19.70 17.48 12.41
						VL Gedempte Gracht (	1	19.0	-5.09	-5.91	-10.24	-99.00	5	-104	-24	5 -5 -5.09 -5.91 -10.24
						VL Gedempte Gracht (	1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL Gedempte Gracht (	1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL Gedempte Gracht (	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL Gedempte Gracht (	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL Gedempte Gracht (	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL Peperstraat (2)	1	19.0	9.53	7.85	3.45	11.78	5	7	13.45	5 8 9.53 7.85 3.45
						VL Peperstraat (2)	1	22.0	9.14	7.47	3.07	11.40	5	6	13.07	5 8 9.14 7.47 3.07
						VL Peperstraat (2)	1	25.0	8.75	6.99	2.57	10.94	5	6	12.57	5 8 8.75 6.99 2.57
						VL Peperstraat (2)	1	28.0	9.02	7.25	2.84	11.21	5	6	12.84	5 8 9.02 7.25 2.84
						VL Peperstraat (2)	1	31.0	8.25	6.50	2.09	10.45	5	5	12.09	5 7 8.25 6.50 2.09
						VL Peperstraat (2)	1	34.0	7.42	5.70	1.29	9.64	5	5	11.29	5 6 7.42 5.70 1.29
						VL A.F. de Savornin Lc	1	19.0	-7.12	-8.25	-12.80	-99.00	5	-104	-2.80	5 -8 -7.12 -8.25 -12.80
						VL A.F. de Savornin Lc	1	22.0	-13.03	-14.18	-18.72	-99.00	5	-104	-8.72	5 -14 -13.03 -14.18 -18.72
						VL A.F. de Savornin Lc	1	25.0	-13.10	-14.26	-18.80	-99.00	5	-104	-8.80	5 -14 -13.10 -14.26 -18.80
						VL A.F. de Savornin Lc	1	28.0	-13.05	-14.22	-18.75	-99.00	5	-104	-8.75	5 -14 -13.05 -14.22 -18.75
						VL A.F. de Savornin Lc	1	31.0	-13.20	-14.36	-18.90	-99.00	5	-104	-8.90	5 -14 -13.20 -14.36 -18.90
						VL A.F. de Savornin Lc	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL Oostzijde (6)	1	19.0	19.39	17.14	12.02	20.93	5	16	22.02	5 17 19.39 17.14 12.02
						VL Oostzijde (6)	1	22.0	19.38	17.14	12.01	20.92	5	16	22.01	5 17 19.38 17.14 12.01
						VL Oostzijde (6)	1	25.0	19.38	17.13	12.01	20.92	5	16	22.01	5 17 19.38 17.13 12.01
						VL Oostzijde (6)	1	28.0	19.38	17.13	12.01	20.92	5	16	22.01	5 17 19.38 17.13 12.01
						VL Oostzijde (6)	1	31.0	19.41	17.16	12.04	20.95	5	16	22.04	5 17 19.41 17.16 12.04
						VL Oostzijde (6)	1	34.0	19.43	17.18	12.06	20.97	5	16	22.06	5 17 19.43 17.18 12.06
76	0.0	0.0				VL totaal (0)	1	19.0	35.02	34.31	29.98	38.01	38	39.98	40	35.02 34.31 29.98
						VL totaal (0)	1	22.0	38.96	38.37	34.04	42.04	42	44.04	44	38.96 38.37 34.04
						VL totaal (0)	1	25.0	38.86	38.24	33.92	41.93	42	43.92	44	38.86 38.24 33.92
						VL totaal (0)	1	28.0	38.79	38.18	33.85	41.86	42	43.85	44	38.79 38.18 33.85
						VL totaal (0)	1	31.0	38.89	38.28	33.95	41.96	42	43.95	44	38.89 38.28 33.95
						VL totaal (0)	1	34.0	38.58	37.98	33.65	41.66	42	43.65	44	38.58 37.98 33.65
						VL Gedempte Gracht (	1	19.0	34.47	33.83	29.50	37.52	5	33	39.50	5 35 34.47 33.83 29.50
						VL Gedempte Gracht (	1	22.0	38.81	38.24	33.91	41.91	5	37	43.91	5 39 38.81 38.24 33.91
						VL Gedempte Gracht (	1	25.0	38.73	38.14	33.81	41.81	5	37	43.81	5 39 38.73 38.14 33.81
						VL Gedempte Gracht (	1	28.0	38.67	38.07	33.75	41.75	5	37	43.75	5 39 38.67 38.07 33.75
						VL Gedempte Gracht (	1	31.0	38.78	38.19	33.87	41.87	5	37	43.87	5 39 38.78 38.19 33.87
						VL Gedempte Gracht (	1	34.0	38.49	37.90	33.57	41.57	5	37	43.57	5 39 38.49 37.90 33.57
						VL Peperstraat (2)	1	19.0	25.16	23.93	19.60	27.77	5	23	29.60	5 25 25.16 23.93 19.60
						VL Peperstraat (2)	1	22.0	24.10	22.89	18.55	26.72	5	22	28.55	5 24 24.10 22.89 18.55
						VL Peperstraat (2)	1	25.0	23.34	22.12	17.78	25.95	5	21	27.78	5 23 23.34 22.12 17.78
						VL Peperstraat (2)	1	28.0	23.03	21.80	17.46	25.63	5	21	27.46	5 22 23.03 21.80 17.46
						VL Peperstraat (2)	1	31.0	22.51	21.30	16.97	25.13	5	20	26.97	5 22 22.51 21.30 16.97
						VL Peperstraat (2)	1	34.0	21.70	20.55	16.20	24.36	5	19	26.20	5 21 21.70 20.55 16.20
						VL A.F. de Savornin Lc	1	19.0	16.54	15.39	10.85	19.10	5	14	20.85	5 16 16.54 15.39 10.85
						VL A.F. de Savornin Lc	1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL A.F. de Savornin Lc	1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL A.F. de Savornin Lc	1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL A.F. de Savornin Lc	1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --
						VL A.F. de Savornin Lc	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5 -95 -- -- --

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)							
77	0.0	0.0		gevel				VL	Oostzijde (6)	1	19.0	7.96	5.57	1.17	9.73	5	5	11.17	5	6	7.96	5.57	1.17					
					VL	Oostzijde (6)	1	22.0	5.41	3.05	-1.56	7.10	5	2	8.44	5	3	5.41	3.05	-1.56								
					VL	Oostzijde (6)	1	25.0	5.42	3.06	-1.55	7.11	5	2	8.45	5	3	5.42	3.06	-1.55								
					VL	Oostzijde (6)	1	28.0	5.44	3.08	-1.53	7.13	5	2	8.47	5	3	5.44	3.08	-1.53								
					VL	Oostzijde (6)	1	31.0	2.86	.41	-3.73	4.71	5		6.27	5	1	2.86	.41	-3.73								
					VL	Oostzijde (6)	1	34.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
					VL	totaal (0)	1	7.0	44.26	42.05	36.96	45.84		46	46.96		47	44.26	42.05	36.96								
					VL	totaal (0)	1	10.0	44.30	42.09	37.01	45.88		46	47.01		47	44.30	42.09	37.01								
					VL	totaal (0)	1	13.0	44.45	42.25	37.19	46.05		46	47.19		47	44.45	42.25	37.19								
					VL	totaal (0)	1	16.0	44.79	42.59	37.50	46.37		46	47.50		48	44.79	42.59	37.50								
					VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	-3.46	-4.26	-8.60	-99.00	5	-104	1.40	5	-4	-3.46	-4.26	-8.60								
					VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	-3.62	-4.43	-8.76	-99.00	5	-104	1.24	5	-4	-3.62	-4.43	-8.76								
					VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	-3.78	-4.59	-8.93	-99.00	5	-104	1.07	5	-4	-3.78	-4.59	-8.93								
					VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	-3.95	-4.76	-9.09	-99.00	5	-104	.91	5	-4	-3.95	-4.76	-9.09								
					VL	Peperstraat (2)	1	7.0	28.02	26.74	22.40	30.59	5	26	32.40	5	27	28.02	26.74	22.40								
					VL	Peperstraat (2)	1	10.0	29.15	27.84	23.51	31.70	5	27	33.51	5	29	29.15	27.84	23.51								
					VL	Peperstraat (2)	1	13.0	31.15	29.72	25.41	33.63	5	29	35.41	5	30	31.15	29.72	25.41								
					VL	Peperstraat (2)	1	16.0	30.17	28.81	24.49	32.69	5	28	34.49	5	29	30.17	28.81	24.49								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	11.56	10.40	5.86	14.11	5	9	15.86	5	11	11.56	10.40	5.86								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	12.31	11.15	6.61	14.86	5	10	16.61	5	12	12.31	11.15	6.61								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	12.62	11.45	6.91	15.17	5	10	16.91	5	12	12.62	11.45	6.91								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--								
					VL	Oostzijde (6)	1	7.0	44.15	41.91	36.80	45.70	5	41	46.80	5	42	44.15	41.91	36.80								
					VL	Oostzijde (6)	1	10.0	44.16	41.92	36.81	45.71	5	41	46.81	5	42	44.16	41.92	36.81								
					VL	Oostzijde (6)	1	13.0	44.24	42.00	36.89	45.79	5	41	46.89	5	42	44.24	42.00	36.89								
					VL	Oostzijde (6)	1	16.0	44.63	42.40	37.28	46.18	5	41	47.28	5	42	44.63	42.40	37.28								
78	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	7.0	48.86	46.66	41.52	50.42		50	51.52		52	48.86	46.66	41.52					
					VL	totaal (0)	1	10.0	48.57	46.38	41.25	50.14		50	51.25		51	48.57	46.38	41.25								
					VL	totaal (0)	1	13.0	48.61	46.42	41.30	50.19		50	51.30		51	48.61	46.42	41.30								
					VL	totaal (0)	1	16.0	48.49	46.31	41.19	50.07		50	51.19		51	48.49	46.31	41.19								
					VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	16.85	16.23	11.90	19.91	5	15	21.90	5	17	16.85	16.23	11.90								
					VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	17.45	16.83	12.50	20.51	5	16	22.50	5	17	17.45	16.83	12.50								
					VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	17.52	16.88	12.56	20.57	5	16	22.56	5	18	17.52	16.88	12.56								
					VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	17.46	16.82	12.49	20.51	5	16	22.49	5	17	17.46	16.82	12.49								
					VL	Peperstraat (2)	1	7.0	31.57	30.17	25.84	34.06	5	29	35.84	5	31	31.57	30.17	25.84								
					VL	Peperstraat (2)	1	10.0	32.26	30.84	26.51	34.73	5	30	36.51	5	32	32.26	30.84	26.51								
					VL	Peperstraat (2)	1	13.0	33.39	31.91	27.59	35.82	5	31	37.59	5	33	33.39	31.91	27.59								
					VL	Peperstraat (2)	1	16.0	33.62	32.11	27.79	36.03	5	31	37.79	5	33	33.62	32.11	27.79								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	22.95	21.80	17.25	25.51	5	21	27.25	5	22	22.95	21.80	17.25								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	23.43	22.28	17.73	25.99	5	21	27.73	5	23	23.43	22.28	17.73								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	23.65	22.50	17.96	26.21	5	21	27.96	5	23	23.65	22.50	17.96								
					VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	22.91	21.75	17.21	25.46	5	20	27.21	5	22	22.91	21.75	17.21								
					VL	Oostzijde (6)	1	7.0	48.76	46.55	41.38	50.30	5	45	51.38	5	46	48.76	46.55	41.38								
					VL	Oostzijde (6)	1	10.0	48.45	46.23	41.07	49.99	5	45	51.07	5	46	48.45	46.23	41.07								
					VL	Oostzijde (6)	1	13.0	48.46	46.24	41.08	50.00	5	45	51.08	5	46	48.46	46.24	41.08								
					VL	Oostzijde (6)	1	16.0	48.33	46.12	40.96	49.88	5	45	50.96	5	46	48.33	46.12	40.96								
					79	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	7.0	51.42	49.20	44.08	52.98		53	54.08		54	51.42	49.20	44.08
										VL	totaal (0)	1	10.0	51.38	49.17	44.06	52.95		53	54.06		54	51.38	49.17	44.06			
										VL	totaal (0)	1	13.0	51.51	49.40	44.30	53.15		53	54.30		54	51.51	49.40	44.30			
										VL	totaal (0)	1	16.0	50.61	48.43	43.28	52.18		52	53.28		53	50.61	48.43	43.28			
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	8.25	7.19	2.84	10.97	5	6	12.84	5	8	8.25	7.19	2.84			
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	-4.21	-5.01	-9.34	-99.00	5	-104	.66	5	-4	-4.21	-5.01	-9.34			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
80	0.0	0.0		gevel						VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	-4.37	-5.17	-9.51	-99.00	5	-104	.49	5	-5	-4.37	-5.17	-9.51
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	-4.53	-5.34	-9.67	-99.00	5	-104	.33	5	-5	-4.53	-5.34	-9.67
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	24.33	22.62	18.34	26.62	5	22	28.34	5	23	24.33	22.62	18.34
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	26.20	24.46	20.19	28.47	5	23	30.19	5	25	26.20	24.46	20.19
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	31.04	29.36	25.07	33.35	5	28	35.07	5	30	31.04	29.36	25.07
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	29.86	28.18	23.89	32.17	5	27	33.89	5	29	29.86	28.18	23.89
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	27.43	26.12	21.64	29.91	5	25	31.64	5	27	27.43	26.12	21.64
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	33.03	31.82	27.30	35.56	5	31	37.30	5	32	33.03	31.82	27.30
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	40.39	39.28	34.72	42.97	5	38	44.72	5	40	40.39	39.28	34.72
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	35.48	34.36	29.80	38.05	5	33	39.80	5	35	35.48	34.36	29.80
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	51.39	49.17	44.04	52.94	5	48	54.04	5	49	51.39	49.17	44.04
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	51.30	49.08	43.95	52.85	5	48	53.95	5	49	51.30	49.08	43.95
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	51.12	48.91	43.74	52.66	5	48	53.74	5	49	51.12	48.91	43.74
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	50.43	48.22	43.02	51.96	5	47	53.02	5	48	50.43	48.22	43.02
										VL	totaal (0)	1	7.0	54.25	52.04	46.93	55.82		56	56.93		57	54.25	52.04	46.93
										VL	totaal (0)	1	10.0	54.13	51.93	46.83	55.71		56	56.83		57	54.13	51.93	46.83
										VL	totaal (0)	1	13.0	53.63	51.46	46.27	55.19		55	56.27		56	53.63	51.46	46.27
										VL	totaal (0)	1	16.0	53.02	50.82	45.60	54.55		55	55.60		56	53.02	50.82	45.60
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	8.21	7.16	2.81	10.94	5	6	12.81	5	8	8.21	7.16	2.81
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	-4.16	-4.96	-9.29	-99.00	5	-104	.71	5	-4	-4.16	-4.96	-9.29
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	-4.32	-5.12	-9.46	-99.00	5	-104	.54	5	-4	-4.32	-5.12	-9.46
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	-4.49	-5.29	-9.62	-99.00	5	-104	.38	5	-5	-4.49	-5.29	-9.62
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	38.10	36.39	32.11	40.39	5	35	42.11	5	37	38.10	36.39	32.11
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	38.44	36.73	32.45	40.73	5	36	42.45	5	37	38.44	36.73	32.45
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	32.77	31.10	26.81	35.08	5	30	36.81	5	32	32.77	31.10	26.81
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	33.21	31.63	27.33	35.58	5	31	37.33	5	32	33.21	31.63	27.33
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	24.28	23.01	18.52	26.78	5	22	28.52	5	24	24.28	23.01	18.52
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	31.18	30.03	25.48	33.74	5	29	35.48	5	30	31.18	30.03	25.48
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	36.53	35.43	30.86	39.11	5	34	40.86	5	36	36.53	35.43	30.86
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	-.35	-1.73	-6.17	-99.00	5	-104	3.83	5	-1	-.35	-1.73	-6.17
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	54.14	51.92	46.78	55.69	5	51	56.78	5	52	54.14	51.92	46.78
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	53.99	51.77	46.63	55.54	5	51	56.63	5	52	53.99	51.77	46.63
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	53.51	51.31	46.09	55.04	5	50	56.09	5	51	53.51	51.31	46.09
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	52.98	50.77	45.54	54.50	5	49	55.54	5	51	52.98	50.77	45.54
81	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	7.0	52.18	50.18	45.35	54.01		54	55.35		55	52.18	50.18	45.35
										VL	totaal (0)	1	10.0	52.28	50.17	45.32	54.03		54	55.32		55	52.28	50.17	45.32
										VL	totaal (0)	1	13.0	50.82	48.59	43.54	52.40		52	53.54		54	50.82	48.59	43.54
										VL	totaal (0)	1	16.0	49.74	47.52	42.37	51.28		51	52.37		52	49.74	47.52	42.37
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	6.91	6.15	1.82	9.87	5	5	11.82	5	7	6.91	6.15	1.82
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	-4.11	-4.90	-9.24	-99.00	5	-104	.76	5	-4	-4.11	-4.90	-9.24
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	-4.27	-5.07	-9.41	-99.00	5	-104	.59	5	-4	-4.27	-5.07	-9.41
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	-4.44	-5.24	-9.57	-99.00	5	-104	.43	5	-5	-4.44	-5.24	-9.57
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	39.91	38.25	33.97	42.24	5	37	43.97	5	39	39.91	38.25	33.97
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	40.13	38.47	34.19	42.46	5	37	44.19	5	39	40.13	38.47	34.19
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	29.39	27.81	23.51	31.76	5	27	33.51	5	29	29.39	27.81	23.51
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	31.01	29.67	25.35	33.54	5	29	35.35	5	30	31.01	29.67	25.35
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	44.23	43.10	38.55	46.80	5	42	48.55	5	44	44.23	43.10	38.55
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	42.09	40.95	36.40	44.65	5	40	46.40	5	41	42.09	40.95	36.40
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	31.44	30.33	25.77	34.02	5	29	35.77	5	31	31.44	30.33	25.77
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	-5.58	-6.93	-11.38	-99.00	5	-104	-1.38	5	-6	-5.58	-6.93	-11.38
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	51.10	48.87	43.91	52.72	5	48	53.91	5	49	51.10	48.87	43.91
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	51.54	49.27	44.32	53.14	5	48	54.32	5	49	51.54	49.27	44.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
82	0.0	0.0		gevel						VL	Oostzijde (6)	1	13.0	50.74	48.49	43.43	52.30	5	47	53.43	5	48	50.74	48.49	43.43
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	49.68	47.45	42.28	51.21	5	46	52.28	5	47	49.68	47.45	42.28
										VL	totaal (0)	1	7.0	56.29	54.10	48.84	57.81		58	58.84		59	56.29	54.10	48.84
										VL	totaal (0)	1	10.0	55.88	53.69	48.43	57.40		57	58.43		58	55.88	53.69	48.43
										VL	totaal (0)	1	13.0	55.45	53.25	47.99	56.96		57	57.99		58	55.45	53.25	47.99
										VL	totaal (0)	1	16.0	55.18	52.99	47.72	56.69		57	57.72		58	55.18	52.99	47.72
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	8.17	7.12	2.77	10.90	5	6	12.77	5	8	8.17	7.12	2.77
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	-7.04	-7.84	-12.18	-99.00	5	-104	-2.18	5	-7	-7.04	-7.84	-12.18
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	-7.21	-8.01	-12.34	-99.00	5	-104	-2.34	5	-7	-7.21	-8.01	-12.34
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	-7.37	-8.17	-12.51	-99.00	5	-104	-2.51	5	-8	-7.37	-8.17	-12.51
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	33.50	32.33	27.99	36.15	5	31	37.99	5	33	33.50	32.33	27.99
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	33.58	32.40	28.06	36.22	5	31	38.06	5	33	33.58	32.40	28.06
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	26.21	25.05	20.72	28.87	5	24	30.72	5	26	26.21	25.05	20.72
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	27.68	26.57	22.23	30.37	5	25	32.23	5	27	27.68	26.57	22.23
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	2.51	1.09	-3.33	4.94	5		6.67	5	2	2.51	1.09	-3.33
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	2.74	1.32	-3.10	5.17	5		6.90	5	2	2.74	1.32	-3.10
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	-7.6	-2.16	-6.59	-99.00	5	-104	3.41	5	-2	-7.6	-2.16	-6.59
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	-2.29	-1.67	-6.11	-99.00	5	-104	3.89	5	-1	-2.29	-1.67	-6.11
83	0.0	0.0		gevel						VL	Oostzijde (6)	1	7.0	56.27	54.07	48.80	57.78	5	53	58.80	5	54	56.27	54.07	48.80
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	55.86	53.66	48.39	57.37	5	52	58.39	5	53	55.86	53.66	48.39
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	55.44	53.24	47.98	56.95	5	52	57.98	5	53	55.44	53.24	47.98
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	55.18	52.98	47.71	56.69	5	52	57.71	5	53	55.18	52.98	47.71
										VL	totaal (0)	1	7.0	31.86	30.55	26.13	34.37		34	36.13		36	31.86	30.55	26.13
										VL	totaal (0)	1	10.0	32.14	30.82	26.40	34.64		35	36.40		36	32.14	30.82	26.40
										VL	totaal (0)	1	13.0	32.57	31.22	26.80	35.05		35	36.80		37	32.57	31.22	26.80
										VL	totaal (0)	1	16.0	33.14	31.75	27.33	35.59		36	37.33		37	33.14	31.75	27.33
										VL	totaal (0)	1	19.0	34.03	32.64	28.23	36.48		36	38.23		38	34.03	32.64	28.23
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	23.26	22.46	18.12	26.18	5	21	28.12	5	23	23.26	22.46	18.12
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	24.58	23.72	19.38	27.46	5	22	29.38	5	24	24.58	23.72	19.38
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	26.02	25.12	20.77	28.86	5	24	30.77	5	26	26.02	25.12	20.77
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	27.42	26.50	22.16	30.25	5	25	32.16	5	27	27.42	26.50	22.16
										VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	29.28	28.38	24.04	32.13	5	27	34.04	5	29	29.28	28.38	24.04
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	30.33	29.07	24.72	32.91	5	28	34.72	5	30	30.33	29.07	24.72
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	30.39	29.10	24.75	32.95	5	28	34.75	5	30	30.39	29.10	24.75
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	30.43	29.10	24.75	32.96	5	28	34.75	5	30	30.43	29.10	24.75
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	30.57	29.18	24.83	33.05	5	28	34.83	5	30	30.57	29.18	24.83
VL	Peperstraat (2)	1	19.0	30.91	29.47	25.11	33.35	5	28	35.11	5	30	30.91	29.47	25.11										
84	0.0	0.0		gevel						VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	16.87	15.69	11.16	19.41	5	14	21.16	5	16	16.87	15.69	11.16
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	17.20	16.03	11.50	19.75	5	15	21.50	5	17	17.20	16.03	11.50
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	17.80	16.63	12.09	20.35	5	15	22.09	5	17	17.80	16.63	12.09
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	17.97	16.78	12.25	20.51	5	16	22.25	5	17	17.97	16.78	12.25
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	19.0	18.18	16.98	12.46	20.72	5	16	22.46	5	17	18.18	16.98	12.46
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	22.87	20.57	15.52	24.40	5	19	25.52	5	21	22.87	20.57	15.52
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	23.11	20.74	15.71	24.61	5	20	25.71	5	21	23.11	20.74	15.71
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	23.89	21.45	16.50	25.38	5	20	26.50	5	21	23.89	21.45	16.50
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	24.89	22.38	17.49	26.36	5	21	27.49	5	22	24.89	22.38	17.49
										VL	Oostzijde (6)	1	19.0	25.82	23.28	18.41	27.28	5	22	28.41	5	23	25.82	23.28	18.41
										VL	totaal (0)	1	7.0	31.26	29.46	24.95	33.38		33	34.95		35	31.26	29.46	24.95
										VL	totaal (0)	1	10.0	31.44	29.64	25.15	33.57		34	35.15		35	31.44	29.64	25.15
										VL	totaal (0)	1	13.0	31.72	29.89	25.40	33.82		34	35.40		35	31.72	29.89	25.40
										VL	totaal (0)	1	16.0	31.98	30.10	25.61	34.05		34	35.61		36	31.98	30.10	25.61
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	19.95	19.29	14.96	22.98	5	18	24.96	5	20	19.95	19.29	14.96

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
85	0.0	0.0		gevel						VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	20.60	19.93	15.60	23.62	5	19	25.60	5	21	20.60	19.93	15.60
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	21.15	20.44	16.11	24.14	5	19	26.11	5	21	21.15	20.44	16.11
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	21.73	20.98	16.64	24.69	5	20	26.64	5	22	21.73	20.98	16.64
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	26.37	24.91	20.58	28.81	5	24	30.58	5	26	26.37	24.91	20.58
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	26.58	25.09	20.77	29.01	5	24	30.77	5	26	26.58	25.09	20.77
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	26.74	25.23	20.91	29.15	5	24	30.91	5	26	26.74	25.23	20.91
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	26.66	25.15	20.83	29.07	5	24	30.83	5	26	26.66	25.15	20.83
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	20.56	19.41	14.87	23.12	5	18	24.87	5	20	20.56	19.41	14.87
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	20.99	19.84	15.29	23.55	5	19	25.29	5	20	20.99	19.84	15.29
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	21.25	20.10	15.56	23.81	5	19	25.56	5	21	21.25	20.10	15.56
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	21.03	19.89	15.34	23.59	5	19	25.34	5	20	21.03	19.89	15.34
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	28.40	26.03	21.35	30.05	5	25	31.35	5	26	28.40	26.03	21.35
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	28.44	26.04	21.39	30.09	5	25	31.39	5	26	28.44	26.04	21.39
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	28.75	26.31	21.67	30.37	5	25	31.67	5	27	28.75	26.31	21.67
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	29.22	26.75	22.12	30.83	5	26	32.12	5	27	29.22	26.75	22.12
										VL	totaal (0)	1	7.0	33.60	32.18	27.80	36.05		36	37.80		38	33.60	32.18	27.80
										VL	totaal (0)	1	10.0	33.78	32.34	27.97	36.22		36	37.97		38	33.78	32.34	27.97
										VL	totaal (0)	1	13.0	34.02	32.56	28.19	36.44		36	38.19		38	34.02	32.56	28.19
										VL	totaal (0)	1	16.0	34.35	32.86	28.49	36.75		37	38.49		38	34.35	32.86	28.49
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	23.96	23.32	18.99	27.01	5	22	28.99	5	24	23.96	23.32	18.99
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	24.51	23.85	19.52	27.54	5	23	29.52	5	25	24.51	23.85	19.52
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	25.10	24.41	20.08	28.11	5	23	30.08	5	25	25.10	24.41	20.08
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	25.77	25.06	20.73	28.76	5	24	30.73	5	26	25.77	25.06	20.73
										VL	Peperstraat (2)	1	7.0	31.53	30.17	25.83	34.04	5	29	35.83	5	31	31.53	30.17	25.83
										VL	Peperstraat (2)	1	10.0	31.60	30.21	25.87	34.09	5	29	35.87	5	31	31.60	30.21	25.87
										VL	Peperstraat (2)	1	13.0	31.85	30.41	26.06	34.30	5	29	36.06	5	31	31.85	30.41	26.06
										VL	Peperstraat (2)	1	16.0	32.20	30.70	26.35	34.61	5	30	36.35	5	31	32.20	30.70	26.35
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	7.0	22.96	21.82	17.27	25.52	5	21	27.27	5	22	22.96	21.82	17.27
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	10.0	23.43	22.29	17.74	25.99	5	21	27.74	5	23	23.43	22.29	17.74
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	13.0	23.66	22.52	17.97	26.22	5	21	27.97	5	23	23.66	22.52	17.97
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	16.0	23.73	22.58	18.04	26.29	5	21	28.04	5	23	23.73	22.58	18.04
										VL	Oostzijde (6)	1	7.0	26.27	23.88	19.41	28.00	5	23	29.41	5	24	26.27	23.88	19.41
										VL	Oostzijde (6)	1	10.0	26.41	24.00	19.57	28.15	5	23	29.57	5	25	26.41	24.00	19.57
										VL	Oostzijde (6)	1	13.0	26.42	24.00	19.57	28.15	5	23	29.57	5	25	26.42	24.00	19.57
										VL	Oostzijde (6)	1	16.0	26.52	24.08	19.65	28.24	5	23	29.65	5	25	26.52	24.08	19.65
86	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	7.0	58.30	55.95	51.45	60.05		60	61.45		61	58.30	55.95	51.45
										VL	totaal (0)	1	10.0	57.94	55.59	51.13	59.71		60	61.13		61	57.94	55.59	51.13
										VL	totaal (0)	1	13.0	57.50	55.14	50.66	59.25		59	60.66		61	57.50	55.14	50.66
										VL	totaal (0)	1	16.0	57.05	54.70	50.20	58.80		59	60.20		60	57.05	54.70	50.20
										VL	totaal (0)	1	19.0	56.60	54.25	49.75	58.35		58	59.75		60	56.60	54.25	49.75
										VL	totaal (0)	1	22.0	56.09	53.74	49.24	57.84		58	59.24		59	56.09	53.74	49.24
										VL	totaal (0)	1	25.0	55.72	53.37	48.86	57.46		57	58.86		59	55.72	53.37	48.86
										VL	totaal (0)	1	28.0	55.29	52.94	48.43	57.03		57	58.43		58	55.29	52.94	48.43
										VL	totaal (0)	1	31.0	54.97	52.62	48.10	56.71		57	58.10		58	54.97	52.62	48.10
										VL	Gedempte Gracht (	1	7.0	19.43	18.77	14.44	22.46	5	17	24.44	5	19	19.43	18.77	14.44
										VL	Gedempte Gracht (	1	10.0	19.89	19.23	14.90	22.92	5	18	24.90	5	20	19.89	19.23	14.90
										VL	Gedempte Gracht (	1	13.0	20.30	19.60	15.27	23.30	5	18	25.27	5	20	20.30	19.60	15.27
										VL	Gedempte Gracht (	1	16.0	20.84	20.11	15.78	23.82	5	19	25.78	5	21	20.84	20.11	15.78
										VL	Gedempte Gracht (	1	19.0	21.39	20.63	16.29	24.34	5	19	26.29	5	21	21.39	20.63	16.29
										VL	Gedempte Gracht (	1	22.0	22.00	21.19	16.85	24.91	5	20	26.85	5	22	22.00	21.19	16.85
										VL	Gedempte Gracht (	1	25.0	20.42	19.64	15.31	23.36	5	18	25.31	5	20	20.42	19.64	15.31
										VL	Gedempte Gracht (	1	28.0	13.73	13.08	8.76	16.77	5	12	18.76	5	14	13.73	13.08	8.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
				VL	Gedempte Gracht (	1				1	31.0	11.19	10.54	6.21	14.23	5	9	16.21	5	11	11.19	10.54	6.21
				VL	Peperstraat (2)	1				1	7.0	25.80	24.43	20.09	28.30	5	23	30.09	5	25	25.80	24.43	20.09
				VL	Peperstraat (2)	1				1	10.0	25.94	24.56	20.22	28.44	5	23	30.22	5	25	25.94	24.56	20.22
				VL	Peperstraat (2)	1				1	13.0	25.87	24.49	20.15	28.37	5	23	30.15	5	25	25.87	24.49	20.15
				VL	Peperstraat (2)	1				1	16.0	25.16	23.78	19.43	27.65	5	23	29.43	5	24	25.16	23.78	19.43
				VL	Peperstraat (2)	1				1	19.0	25.46	24.01	19.66	27.90	5	23	29.66	5	25	25.46	24.01	19.66
				VL	Peperstraat (2)	1				1	22.0	26.17	24.61	20.24	28.52	5	24	30.24	5	25	26.17	24.61	20.24
				VL	Peperstraat (2)	1				1	25.0	27.07	25.38	20.98	29.32	5	24	30.98	5	26	27.07	25.38	20.98
				VL	Peperstraat (2)	1				1	28.0	23.24	21.46	17.06	25.42	5	20	27.06	5	22	23.24	21.46	17.06
				VL	Peperstraat (2)	1				1	31.0	27.54	25.80	21.34	29.72	5	25	31.34	5	26	27.54	25.80	21.34
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	7.0	4.32	3.15	-1.38	6.87	5	2	8.62	5	4	4.32	3.15	-1.38
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	10.0	4.00	2.82	-1.71	6.54	5	2	8.29	5	3	4.00	2.82	-1.71
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	13.0	2.80	1.63	-2.90	5.35	5		7.10	5	2	2.80	1.63	-2.90
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	16.0	1.61	.43	-4.10	4.15	5	-1	5.90	5	1	1.61	.43	-4.10
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	19.0	-1.60	-2.78	-7.31	-99.00	5	-104	2.69	5	-2	-1.60	-2.78	-7.31
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	22.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	25.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	28.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1				1	31.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1				1	7.0	58.30	55.95	51.44	60.04	5	55	61.44	5	56	58.30	55.95	51.44
				VL	Oostzijde (6)	1				1	10.0	57.94	55.58	51.12	59.70	5	55	61.12	5	56	57.94	55.58	51.12
				VL	Oostzijde (6)	1				1	13.0	57.49	55.14	50.66	59.25	5	54	60.66	5	56	57.49	55.14	50.66
				VL	Oostzijde (6)	1				1	16.0	57.05	54.69	50.20	58.80	5	54	60.20	5	55	57.05	54.69	50.20
				VL	Oostzijde (6)	1				1	19.0	56.60	54.25	49.74	58.34	5	53	59.74	5	55	56.60	54.25	49.74
				VL	Oostzijde (6)	1				1	22.0	56.08	53.73	49.23	57.83	5	53	59.23	5	54	56.08	53.73	49.23
				VL	Oostzijde (6)	1				1	25.0	55.71	53.36	48.85	57.45	5	52	58.85	5	54	55.71	53.36	48.85
				VL	Oostzijde (6)	1				1	28.0	55.28	52.93	48.43	57.03	5	52	58.43	5	53	55.28	52.93	48.43
				VL	Oostzijde (6)	1				1	31.0	54.96	52.61	48.09	56.70	5	52	58.09	5	53	54.96	52.61	48.09

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden						
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
1	2.0	143	01 glad asfalt/DAB		Gedempte Gracht (1)	Gedempte Gracht		vlicht		2716.0	☒	dag	5.20	79.30	19.30	.40	1.00	50	50	50	50
												avond	5.40	88.50	10.30	.10	1.10	50	50	50	50
												nacht	2.00	89.00	9.90	.20	.90	50	50	50	50
2	1.8	113	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		2716.0	☒	dag	5.20	79.30	19.30	.40	1.00	30	30	30	30
												avond	5.40	88.50	10.30	.10	1.10	30	30	30	30
												nacht	2.00	89.00	9.90	.20	.90	30	30	30	30
3	0.0	107	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		3787.5	☒	dag	5.80	91.30	7.10	.50	1.10	30	30	30	30
												avond	4.40	93.80	4.90	.20	1.10	30	30	30	30
												nacht	1.60	93.60	5.10	.40	.90	30	30	30	30
4	0.0	115	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		3787.5	☒	dag	5.80	91.30	7.10	.50	1.10	30	30	30	30
												avond	4.40	93.80	4.90	.20	1.10	30	30	30	30
												nacht	1.60	93.60	5.10	.40	.90	30	30	30	30
5	0.0	124	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		5000.0	☒	dag	5.90	92.90	5.50	.50	1.10	30	30	30	30
												avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.50	94.40	4.30	.30	1.00	30	30	30	30
6	0.0	125	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		5000.0	☒	dag	5.90	92.90	5.50	.50	1.10	30	30	30	30
												avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.50	94.40	4.30	.30	1.00	30	30	30	30
7	0.0	100	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		5049.0	☒	dag	5.90	93.00	5.50	.40	1.10	30	30	30	30
												avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.50	94.50	4.20	.30	1.00	30	30	30	30
8	0.0	93	01 glad asfalt/DAB		Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht		5049.0	☒	dag	5.90	93.00	5.50	.40	1.10	30	30	30	30
												avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.50	94.50	4.20	.30	1.00	30	30	30	30
27	0.0	28	80 keperverband elementenverh CROW316		Oostzijde (6)	Oostzijde		vlicht		4000.0	☒	dag	6.10	97.10	1.40	.30	1.20	30	30	30	30
												avond	3.90	98.10	.60	.10	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.40	97.70	1.10	.20	1.00	30	30	30	30
28	0.0	14	80 keperverband elementenverh CROW316		Oostzijde (6)	Oostzijde		vlicht		3800.0	☒	dag	6.20	97.10	1.40	.30	1.20	30	30	30	30
												avond	4.20	98.10	.60	.10	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.10	97.20	1.50	.30	1.00	30	30	30	30
29	0.0	37	80 keperverband elementenverh CROW316		Oostzijde (6)	Oostzijde		vlicht		3430.0	☒	dag	6.20	96.90	1.60	.30	1.20	30	30	30	30
												avond	4.20	98.00	.70	.10	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.10	97.00	1.70	.30	1.00	30	30	30	30
35	0.0	111	01 glad asfalt/DAB		A.F. de Savornin Lohm	A.F. de Savornin Lc		vlicht		7373.0	☒	dag	5.70	97.40	1.00	.40	1.20	30	30	30	30
												avond	4.70	98.30	.40	.10	1.20	30	30	30	30
												nacht	1.60	98.10	.70	.20	1.00	30	30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	250	80.0	
2	207	80.0	
3	87	80.0	
4	29	80.0	
5	37	80.0	
6	38	80.0	
7	25	80.0	
8	29	80.0	
9	135	80.0	
10	244	80.0	
11	174	80.0	
12	32	80.0	
13	127	80.0	

Projectgegevens

projectnaam: Peperstraat, Zaandam - fase 2
opdrachtgever: Opportunity Vastgoed B.V.
adviseur: ahu
databaseversie: 913
situatie: eerste situatie
uitsnede: laag 11-17

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 24-11-2022
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 14:08
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 .

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	10.9	0.0	166		80	
2	3.9	0.0	25		80	
3	10.9	0.0	25		80	
4	2.8	0.0	78		80	
5	11.5	0.0	25		80	
6	16.7	0.0	117		80	
7	20.5	0.0	27		80	
8	15.8	0.0	39		80	
9	3.0	0.0	59		80	
10	12.0	0.0	25		80	
11	20.6	0.0	154		80	
12	22.7	0.0	49		80	
13	3.6	0.0	32		80	
14	16.1	0.0	38		80	
15	20.3	0.0	189		80	
16	16.8	0.0	40		80	
17	23.5	0.0	53		80	
18	4.4	0.0	18		80	
19	13.4	0.0	214		80	
20	16.2	0.0	38		80	
21	4.8	0.0	20		80	
22	18.8	0.0	37		80	
23	3.9	0.0	8		80	
24	6.9	0.0	6		80	
25	6.9	0.0	6		80	
26	6.9	0.0	6		80	
27	6.9	0.0	6		80	
28	34.1	0.0	76		80	
29	12.9	0.0	8		80	
30	14.3	0.0	45		80	
31	36.3	0.0	61		80	
32	17.3	0.0	123		80	
33	21.0	0.0	83		80	
34	18.2	0.0	276		80	
35	34.4	0.0	70		80	
36	9.0	0.0	44		80	
37	12.0	0.0	60		80	
38	9.0	0.0	56		80	
39	48.0	0.0	29		80	
40	16.5	0.0	14		80	
41	16.5	0.0	16		80	
42	3.0	0.0	36		80	
43	7.0	0.0	166		80	
44	7.0	0.0	31		80	
45	6.0	0.0	77		80	
46	9.0	0.0	22		80	
47	6.0	0.0	54		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	9.0	0.0	55		80	
49	12.0	0.0	60		80	
50	15.0	0.0	56		80	
51	15.0	0.0	231		80	
52	15.0	0.0	214		80	
53	15.0	0.0	197		80	
54	12.0	0.0	104		80	
55	21.0	0.0	116		80	
56	18.0	0.0	90		80	
57	13.0	0.0	30		80	
58	7.0	0.0	30		80	
59	13.0	0.0	31		80	
60	7.0	0.0	29		80	
61	9.0	0.0	65		80	
62	9.0	0.0	52		80	
63	9.0	0.0	31		80	
64	9.0	0.0	53		80	
65	9.0	0.0	40		80	
66	9.0	0.0	39		80	
67	9.0	0.0	100		80	
68	15.0	0.0	186		80	
69	10.0	0.0	284		80	
70	8.0	0.0	199		80	
71	17.0	0.0	86		80	
72	10.0	0.0	156		80	
73	9.0	0.0	61		80	
74	9.0	0.0	68		80	
75	9.0	0.0	81		80	
76	6.0	0.0	48		80	
77	9.0	0.0	31		80	
78	15.0	0.0	20		80	
79	9.0	0.0	28		80	
80	12.0	0.0	78		80	
81	14.0	0.0	56		80	
82	10.0	0.0	295		80	
83	18.0	0.0	62		80	
84	10.0	0.0	112		80	
85	12.0	0.0	132		80	
86	12.0	0.0	129		80	
87	16.0	0.0	134		80	
88	9.0	0.0	51		80	
89	12.0	0.0	53		80	
90	9.0	0.0	56		80	
91	6.0	0.0	26		80	
92	5.3	0.0	148		80	
96	18.2	0.0	92		80	
97	20.5	0.0	49		80	
98	18.2	0.0	40		80	
99	25.4	0.0	36		80	
100	5.5	0.0	269		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
101	8.3	0.0	6		80	
102	20.3	0.0	12		80	
103	5.3	0.0	6		80	
104	5.3	0.0	6		80	
105	61.8	0.0	64		80	
106	55.1	0.0	52		80	
107	51.4	0.0	45		80	
108	8.5	0.0	158		80	
109	50.5	0.0	5		80	
110	26.5	0.0	10		80	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.1	2205	hardzachtvergang + hoogtelijn	
2	1.8	250	hardzachtvergang + hoogtelijn	
3	0.0	296	hardzachtvergang + hoogtelijn	
4	1.7	251	hardzachtvergang + hoogtelijn	
5	0.0	323	hardzachtvergang + hoogtelijn	
6	1.5	32	hardzachtvergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
87	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	37.0	43.62	42.01	37.53	45.88	46	47.53		48	43.62	42.01	37.53	
						VL totaal (0)	1	40.0	45.43	44.01	39.55	47.84	48	49.55		50	45.43	44.01	39.55	
						VL totaal (0)	1	43.0	46.62	45.25	40.80	49.07	49	50.80		51	46.62	45.25	40.80	
						VL totaal (0)	1	46.0	47.15	45.72	41.27	49.56	50	51.27		51	47.15	45.72	41.27	
						VL totaal (0)	1	49.0	47.32	45.86	41.41	49.70	50	51.41		51	47.32	45.86	41.41	
						VL totaal (0)	1	52.0	47.36	45.88	41.43	49.73	50	51.43		51	47.36	45.88	41.43	
						VL totaal (0)	1	55.0	47.34	45.85	41.42	49.71	50	51.42		51	47.34	45.85	41.42	
						VL Gedempte Gracht (	1	37.0	20.08	19.12	14.77	22.88	5	18	24.77	5	20	20.08	19.12	14.77
						VL Gedempte Gracht (	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	55.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Peperstraat (2)	1	37.0	41.77	40.41	36.05	44.27	5	39	46.05	5	41	41.77	40.41	36.05
						VL Peperstraat (2)	1	40.0	44.22	42.99	38.65	46.82	5	42	48.65	5	44	44.22	42.99	38.65
						VL Peperstraat (2)	1	43.0	45.59	44.40	40.05	48.22	5	43	50.05	5	45	45.59	44.40	40.05
						VL Peperstraat (2)	1	46.0	46.12	44.86	40.50	48.69	5	44	50.50	5	45	46.12	44.86	40.50
						VL Peperstraat (2)	1	49.0	46.31	45.01	40.65	48.85	5	44	50.65	5	46	46.31	45.01	40.65
						VL Peperstraat (2)	1	52.0	46.31	45.00	40.65	48.85	5	44	50.65	5	46	46.31	45.00	40.65
						VL Peperstraat (2)	1	55.0	46.37	45.04	40.69	48.90	5	44	50.69	5	46	46.37	45.04	40.69
						VL A.F. de Savornin Lc	1	37.0	29.15	28.02	23.46	31.72	5	27	33.46	5	28	29.15	28.02	23.46
						VL A.F. de Savornin Lc	1	40.0	30.37	29.24	24.69	32.94	5	28	34.69	5	30	30.37	29.24	24.69
						VL A.F. de Savornin Lc	1	43.0	30.52	29.37	24.83	33.08	5	28	34.83	5	30	30.52	29.37	24.83
						VL A.F. de Savornin Lc	1	46.0	30.74	29.59	25.04	33.30	5	28	35.04	5	30	30.74	29.59	25.04
						VL A.F. de Savornin Lc	1	49.0	30.91	29.76	25.22	33.47	5	28	35.22	5	30	30.91	29.76	25.22
						VL A.F. de Savornin Lc	1	52.0	30.97	29.81	25.27	33.52	5	29	35.27	5	30	30.97	29.81	25.27
						VL A.F. de Savornin Lc	1	55.0	30.41	29.24	24.71	32.96	5	28	34.71	5	30	30.41	29.24	24.71
						VL Oostzijde (6)	1	37.0	38.48	36.20	31.38	40.13	5	35	41.38	5	36	38.48	36.20	31.38
						VL Oostzijde (6)	1	40.0	38.70	36.43	31.49	40.30	5	35	41.49	5	36	38.70	36.43	31.49
						VL Oostzijde (6)	1	43.0	39.33	37.06	32.08	40.91	5	36	42.08	5	37	39.33	37.06	32.08
						VL Oostzijde (6)	1	46.0	39.91	37.67	32.66	41.50	5	37	42.66	5	38	39.91	37.67	32.66
						VL Oostzijde (6)	1	49.0	39.98	37.72	32.74	41.57	5	37	42.74	5	38	39.98	37.72	32.74
						VL Oostzijde (6)	1	52.0	40.16	37.88	32.92	41.75	5	37	42.92	5	38	40.16	37.88	32.92
						VL Oostzijde (6)	1	55.0	39.89	37.60	32.66	41.48	5	36	42.66	5	38	39.89	37.60	32.66
88	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	37.0	44.02	42.41	37.94	46.29	46	47.94		48	44.02	42.41	37.94	
						VL totaal (0)	1	40.0	44.63	43.07	38.58	46.92	47	48.58		49	44.63	43.07	38.58	
						VL totaal (0)	1	43.0	45.08	43.50	39.02	47.36	47	49.02		49	45.08	43.50	39.02	
						VL totaal (0)	1	46.0	45.42	43.84	39.34	47.69	48	49.34		49	45.42	43.84	39.34	
						VL totaal (0)	1	49.0	45.60	44.00	39.50	47.86	48	49.50		50	45.60	44.00	39.50	
						VL totaal (0)	1	52.0	45.79	44.18	39.68	48.04	48	49.68		50	45.79	44.18	39.68	
						VL totaal (0)	1	55.0	46.02	44.40	39.91	48.27	48	49.91		50	46.02	44.40	39.91	
						VL Gedempte Gracht (	1	37.0	22.78	21.88	17.54	25.63	5	21	27.54	5	23	22.78	21.88	17.54
						VL Gedempte Gracht (	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Gedempte Gracht (	1	55.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
89	0.0	0.0		gevel	VL		Peperstraat (2)	1	37.0	42.32	40.86	36.52	44.76	5	40	46.52	5	42	42.32	40.86	36.52	
					VL		Peperstraat (2)	1	40.0	42.98	41.56	37.21	45.44	5	40	47.21	5	42	42.98	41.56	37.21	
					VL		Peperstraat (2)	1	43.0	43.50	42.04	37.69	45.93	5	41	47.69	5	43	43.50	42.04	37.69	
					VL		Peperstraat (2)	1	46.0	43.98	42.49	38.13	46.39	5	41	48.13	5	43	43.98	42.49	38.13	
					VL		Peperstraat (2)	1	49.0	44.24	42.73	38.36	46.63	5	42	48.36	5	43	44.24	42.73	38.36	
					VL		Peperstraat (2)	1	52.0	44.42	42.89	38.54	46.80	5	42	48.54	5	44	44.42	42.89	38.54	
					VL		Peperstraat (2)	1	55.0	44.66	43.13	38.78	47.04	5	42	48.78	5	44	44.66	43.13	38.78	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	37.0	32.80	31.69	27.13	35.38	5	30	37.13	5	32	32.80	31.69	27.13	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	40.0	34.53	33.41	28.86	37.11	5	32	38.86	5	34	34.53	33.41	28.86	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	43.0	35.07	33.95	29.39	37.64	5	33	39.39	5	34	35.07	33.95	29.39	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	46.0	35.25	34.12	29.56	37.82	5	33	39.56	5	35	35.25	34.12	29.56	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	49.0	35.24	34.09	29.55	37.80	5	33	39.55	5	35	35.24	34.09	29.55	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	52.0	35.19	34.05	29.50	37.75	5	33	39.50	5	35	35.19	34.05	29.50	
					VL		A.F. de Savornin Lc	1	55.0	35.17	34.02	29.47	37.73	5	33	39.47	5	34	35.17	34.02	29.47	
					VL		Oostzijde (6)	1	37.0	37.85	35.54	30.66	39.45	5	34	40.66	5	36	37.85	35.54	30.66	
					VL		Oostzijde (6)	1	40.0	38.02	35.75	30.72	39.58	5	35	40.72	5	36	38.02	35.75	30.72	
					VL		Oostzijde (6)	1	43.0	38.21	35.94	30.90	39.77	5	35	40.90	5	36	38.21	35.94	30.90	
					VL		Oostzijde (6)	1	46.0	38.13	35.90	30.69	39.64	5	35	40.69	5	36	38.13	35.90	30.69	
					VL		Oostzijde (6)	1	49.0	38.04	35.79	30.60	39.55	5	35	40.60	5	36	38.04	35.79	30.60	
					VL		Oostzijde (6)	1	52.0	38.44	36.20	31.01	39.95	5	35	41.01	5	36	38.44	36.20	31.01	
					VL		Oostzijde (6)	1	55.0	38.74	36.49	31.31	40.25	5	35	41.31	5	36	38.74	36.49	31.31	
					VL		totaal (0)	1	37.0	49.39	48.12	43.76	51.96		52	53.76		54	49.39	48.12	43.76	
					VL		totaal (0)	1	40.0	49.68	48.42	44.05	52.25		52	54.05		54	49.68	48.42	44.05	
					VL		totaal (0)	1	43.0	49.83	48.58	44.20	52.40		52	54.20		54	49.83	48.58	44.20	
					VL		totaal (0)	1	46.0	50.12	48.86	44.49	52.69		53	54.49		54	50.12	48.86	44.49	
					VL		totaal (0)	1	49.0	50.69	49.43	45.05	53.25		53	55.05		55	50.69	49.43	45.05	
					VL		totaal (0)	1	52.0	51.06	49.79	45.42	53.62		54	55.42		55	51.06	49.79	45.42	
					VL		totaal (0)	1	55.0	51.28	50.02	45.64	53.84		54	55.64		56	51.28	50.02	45.64	
					VL		Gedempte Gracht (	1	37.0	36.94	36.40	32.08	40.07	5	35	42.08		5	37	36.94	36.40	32.08
					VL		Gedempte Gracht (	1	40.0	37.16	36.59	32.26	40.26	5	35	42.26		5	37	37.16	36.59	32.26
					VL		Gedempte Gracht (	1	43.0	35.23	34.62	30.29	38.30	5	33	40.29		5	35	35.23	34.62	30.29
					VL		Gedempte Gracht (	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90		5	-95	--	--	--
					VL		Gedempte Gracht (	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90		5	-95	--	--	--
					VL		Gedempte Gracht (	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90		5	-95	--	--	--
					VL		Gedempte Gracht (	1	55.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90		5	-95	--	--	--
					VL		Peperstraat (2)	1	37.0	48.62	47.33	43.00	51.19	5	46	53.00		5	48	48.62	47.33	43.00
					VL		Peperstraat (2)	1	40.0	48.94	47.66	43.32	51.51	5	47	53.32		5	48	48.94	47.66	43.32
					VL		Peperstraat (2)	1	43.0	49.21	47.97	43.63	51.81	5	47	53.63		5	49	49.21	47.97	43.63
					VL		Peperstraat (2)	1	46.0	49.73	48.50	44.16	52.33	5	47	54.16		5	49	49.73	48.50	44.16
					VL		Peperstraat (2)	1	49.0	50.33	49.10	44.76	52.93	5	48	54.76		5	50	50.33	49.10	44.76
VL		Peperstraat (2)	1	52.0	50.72	49.49	45.14	53.32	5	48	55.14		5	50	50.72	49.49	45.14					
VL		Peperstraat (2)	1	55.0	50.95	49.72	45.37	53.55	5	49	55.37		5	50	50.95	49.72	45.37					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	37.0	37.17	36.04	31.48	39.74	5	35	41.48		5	36	37.17	36.04	31.48					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	40.0	37.43	36.30	31.75	40.00	5	35	41.75		5	37	37.43	36.30	31.75					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	43.0	36.85	35.72	31.17	39.42	5	34	41.17		5	36	36.85	35.72	31.17					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	46.0	36.88	35.74	31.19	39.44	5	34	41.19		5	36	36.88	35.74	31.19					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	49.0	36.75	35.61	31.06	39.31	5	34	41.06		5	36	36.75	35.61	31.06					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	52.0	36.72	35.57	31.03	39.28	5	34	41.03		5	36	36.72	35.57	31.03					
VL		A.F. de Savornin Lc	1	55.0	36.75	35.60	31.06	39.31	5	34	41.06		5	36	36.75	35.60	31.06					
VL		Oostzijde (6)	1	37.0	36.05	33.68	29.08	37.74	5	33	39.08		5	34	36.05	33.68	29.08					
VL		Oostzijde (6)	1	40.0	35.83	33.52	28.65	37.44	5	32	38.65		5	34	35.83	33.52	28.65					
VL		Oostzijde (6)	1	43.0	36.66	34.37	29.43	38.25	5	33	39.43		5	34	36.66	34.37	29.43					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
90	0.0	0.0		gevel						VL	Oostzijde (6)	1	46.0	35.97	33.64	28.78	37.57	5	33	38.78	5	34	35.97	33.64	28.78	
										VL	Oostzijde (6)	1	49.0	36.49	34.17	29.27	38.08	5	33	39.27	5	34	36.49	34.17	29.27	
										VL	Oostzijde (6)	1	52.0	36.75	34.44	29.53	38.34	5	33	39.53	5	35	36.75	34.44	29.53	
										VL	Oostzijde (6)	1	55.0	36.96	34.66	29.72	38.54	5	34	39.72	5	35	36.96	34.66	29.72	
										VL	totaal (0)	1	37.0	52.08	50.90	46.55	54.72		55	56.55		57	52.08	50.90	46.55	
										VL	totaal (0)	1	40.0	52.29	51.12	46.77	54.93		55	56.77		57	52.29	51.12	46.77	
										VL	totaal (0)	1	43.0	52.53	51.36	47.01	55.17		55	57.01		57	52.53	51.36	47.01	
										VL	totaal (0)	1	46.0	52.71	51.52	47.17	55.34		55	57.17		57	52.71	51.52	47.17	
										VL	totaal (0)	1	49.0	53.05	51.87	47.52	55.69		56	57.52		58	53.05	51.87	47.52	
										VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	39.34	38.82	34.49	42.48		5	37	44.49	5	39	39.34	38.82	34.49
										VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	39.75	39.20	34.87	42.86		5	38	44.87	5	40	39.75	39.20	34.87
										VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	38.88	38.29	33.96	41.96		5	37	43.96	5	39	38.88	38.29	33.96
										VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	24.08	23.47	19.15	27.15		5	22	29.15	5	24	24.08	23.47	19.15
										VL	Gedempte Gracht (	1	49.0	23.96	23.35	19.03	27.03		5	22	29.03	5	24	23.96	23.35	19.03
										VL	Peperstraat (2)	1	37.0	51.56	50.34	46.00	54.17		5	49	56.00	5	51	51.56	50.34	46.00
										VL	Peperstraat (2)	1	40.0	51.77	50.57	46.22	54.39		5	49	56.22	5	51	51.77	50.57	46.22
										VL	Peperstraat (2)	1	43.0	52.09	50.89	46.55	54.72		5	50	56.55	5	52	52.09	50.89	46.55
										VL	Peperstraat (2)	1	46.0	52.49	51.30	46.95	55.12		5	50	56.95	5	52	52.49	51.30	46.95
										VL	Peperstraat (2)	1	49.0	52.84	51.67	47.32	55.48		5	50	57.32	5	52	52.84	51.67	47.32
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	38.83	37.70	33.14	41.40		5	36	43.14	5	38	38.83	37.70	33.14
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	39.28	38.15	33.60	41.85		5	37	43.60	5	39	39.28	38.15	33.60
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	39.44	38.31	33.75	42.01		5	37	43.75	5	39	39.44	38.31	33.75
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	39.07	37.94	33.39	41.64		5	37	43.39	5	38	39.07	37.94	33.39
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	39.04	37.89	33.35	41.60		5	37	43.35	5	38	39.04	37.89	33.35
										VL	Oostzijde (6)	1	37.0	33.17	30.73	26.58	35.02		5	30	36.58	5	32	33.17	30.73	26.58
										VL	Oostzijde (6)	1	40.0	30.29	27.85	23.70	32.14		5	27	33.70	5	29	30.29	27.85	23.70
										VL	Oostzijde (6)	1	43.0	30.23	27.79	23.64	32.08		5	27	33.64	5	29	30.23	27.79	23.64
										VL	Oostzijde (6)	1	46.0	30.17	27.72	23.58	32.02		5	27	33.58	5	29	30.17	27.72	23.58
										VL	Oostzijde (6)	1	49.0	30.10	27.66	23.51	31.95		5	27	33.51	5	29	30.10	27.66	23.51
91	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	37.0	55.10	54.11	49.77	57.88		58	59.77		60	55.10	54.11	49.77	
										VL	totaal (0)	1	40.0	55.18	54.20	49.86	57.97		58	59.86		60	55.18	54.20	49.86	
										VL	totaal (0)	1	43.0	55.19	54.21	49.87	57.98		58	59.87		60	55.19	54.21	49.87	
										VL	totaal (0)	1	46.0	55.10	54.11	49.77	57.88		58	59.77		60	55.10	54.11	49.77	
										VL	totaal (0)	1	49.0	55.04	54.05	49.71	57.82		58	59.71		60	55.04	54.05	49.71	
										VL	totaal (0)	1	52.0	54.83	53.82	49.48	57.59		58	59.48		59	54.83	53.82	49.48	
										VL	totaal (0)	1	55.0	54.72	53.71	49.37	57.48		57	59.37		59	54.72	53.71	49.37	
										VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	50.08	49.49	45.16	53.16		5	48	55.16	5	50	50.08	49.49	45.16
										VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	50.14	49.55	45.22	53.22		5	48	55.22	5	50	50.14	49.55	45.22
										VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	50.05	49.46	45.14	53.14		5	48	55.14	5	50	50.05	49.46	45.14
										VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	49.90	49.31	44.99	52.99		5	48	54.99	5	50	49.90	49.31	44.99
										VL	Gedempte Gracht (	1	49.0	49.83	49.24	44.91	52.91		5	48	54.91	5	50	49.83	49.24	44.91
										VL	Gedempte Gracht (	1	52.0	49.32	48.73	44.40	52.40		5	47	54.40	5	49	49.32	48.73	44.40
										VL	Gedempte Gracht (	1	55.0	49.22	48.62	44.30	52.30		5	47	54.30	5	49	49.22	48.62	44.30
										VL	Peperstraat (2)	1	37.0	53.31	52.13	47.79	55.95		5	51	57.79	5	53	53.31	52.13	47.79
										VL	Peperstraat (2)	1	40.0	53.42	52.26	47.92	56.08		5	51	57.92	5	53	53.42	52.26	47.92
										VL	Peperstraat (2)	1	43.0	53.49	52.33	47.99	56.15		5	51	57.99	5	53	53.49	52.33	47.99
										VL	Peperstraat (2)	1	46.0	53.42	52.26	47.91	56.07		5	51	57.91	5	53	53.42	52.26	47.91
										VL	Peperstraat (2)	1	49.0	53.37	52.20	47.86	56.02		5	51	57.86	5	53	53.37	52.20	47.86
										VL	Peperstraat (2)	1	52.0	53.28	52.11	47.76	55.92		5	51	57.76	5	53	53.28	52.11	47.76
										VL	Peperstraat (2)	1	55.0	53.16	51.99	47.64	55.80		5	51	57.64	5	53	53.16	51.99	47.64
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	37.34	36.21	31.66	39.91		5	35	41.66	5	37	37.34	36.21	31.66
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	37.62	36.49	31.93	40.19		5	35	41.93	5	37	37.62	36.49	31.93

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
92	0.0	0.0		gevel						VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	36.96	35.82	31.27	39.52	5	35	41.27	5	36	36.96	35.82	31.27
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	36.93	35.79	31.24	39.49	5	34	41.24	5	36	36.93	35.79	31.24
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	36.88	35.74	31.19	39.44	5	34	41.19	5	36	36.88	35.74	31.19
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	52.0	36.86	35.71	31.17	39.42	5	34	41.17	5	36	36.86	35.71	31.17
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	55.0	37.00	35.86	31.31	39.56	5	35	41.31	5	36	37.00	35.86	31.31
										VL	Oostzijde (6)	1	37.0	32.95	30.51	26.36	34.80	5	30	36.36	5	31	32.95	30.51	26.36
										VL	Oostzijde (6)	1	40.0	29.99	27.55	23.40	31.84	5	27	33.40	5	28	29.99	27.55	23.40
										VL	Oostzijde (6)	1	43.0	29.93	27.49	23.34	31.78	5	27	33.34	5	28	29.93	27.49	23.34
										VL	Oostzijde (6)	1	46.0	29.87	27.42	23.27	31.71	5	27	33.27	5	28	29.87	27.42	23.27
										VL	Oostzijde (6)	1	49.0	29.80	27.36	23.21	31.65	5	27	33.21	5	28	29.80	27.36	23.21
										VL	Oostzijde (6)	1	52.0	29.73	27.29	23.14	31.58	5	27	33.14	5	28	29.73	27.29	23.14
										VL	Oostzijde (6)	1	55.0	29.67	27.22	23.08	31.52	5	27	33.08	5	28	29.67	27.22	23.08
										VL	totaal (0)	1	52.0	44.22	43.00	38.65	46.83		47	48.65		49	44.22	43.00	38.65
										VL	totaal (0)	1	55.0	51.32	50.30	45.96	54.08		54	55.96		56	51.32	50.30	45.96
										VL	Gedempte Gracht (	1	52.0	34.98	34.31	29.98	38.00	5	33	39.98	5	35	34.98	34.31	29.98
										VL	Gedempte Gracht (	1	55.0	43.61	43.06	38.74	46.73	5	42	48.74	5	44	43.61	43.06	38.74
										VL	Peperstraat (2)	1	52.0	43.56	42.26	37.91	46.11	5	41	47.91	5	43	43.56	42.26	37.91
										VL	Peperstraat (2)	1	55.0	50.39	49.28	44.94	53.08	5	48	54.94	5	50	50.39	49.28	44.94
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	52.0	27.45	26.24	21.72	29.98	5	25	31.72	5	27	27.45	26.24	21.72
										93	0.0	0.0		gevel						VL	A.F. de Savornin Lc	1	55.0	34.64	33.50
VL	Oostzijde (6)	1	52.0	16.30	13.85	9.71	18.15	5	13											19.71	5	15	16.30	13.85	9.71
VL	Oostzijde (6)	1	55.0	16.36	13.89	9.76	18.20	5	13											19.76	5	15	16.36	13.89	9.76
VL	totaal (0)	1	37.0	55.38	54.39	50.05	58.16		58											60.05		60	55.38	54.39	50.05
VL	totaal (0)	1	40.0	55.30	54.32	49.98	58.09		58											59.98		60	55.30	54.32	49.98
VL	totaal (0)	1	43.0	55.26	54.29	49.95	58.05		58											59.95		60	55.26	54.29	49.95
VL	totaal (0)	1	46.0	55.18	54.20	49.86	57.97		58											59.86		60	55.18	54.20	49.86
VL	totaal (0)	1	49.0	55.08	54.10	49.76	57.87		58											59.76		60	55.08	54.10	49.76
VL	totaal (0)	1	52.0	54.87	53.87	49.53	57.64		58											59.53		60	54.87	53.87	49.53
VL	totaal (0)	1	55.0	54.69	53.68	49.34	57.45		57											59.34		59	54.69	53.68	49.34
VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	50.43	49.83	45.51	53.51	5	49											55.51	5	51	50.43	49.83	45.51
VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	50.30	49.71	45.38	53.38	5	48											55.38	5	50	50.30	49.71	45.38
VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	50.29	49.70	45.37	53.37	5	48											55.37	5	50	50.29	49.70	45.37
VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	50.13	49.54	45.21	53.21	5	48											55.21	5	50	50.13	49.54	45.21
VL	Gedempte Gracht (	1	49.0	50.04	49.45	45.12	53.12	5	48											55.12	5	50	50.04	49.45	45.12
VL	Gedempte Gracht (	1	52.0	49.62	49.03	44.70	52.70	5	48											54.70	5	50	49.62	49.03	44.70
VL	Gedempte Gracht (	1	55.0	49.37	48.78	44.45	52.45	5	47											54.45	5	49	49.37	48.78	44.45
VL	Peperstraat (2)	1	37.0	53.57	52.39	48.05	56.21	5	51											58.05	5	53	53.57	52.39	48.05
VL	Peperstraat (2)	1	40.0	53.52	52.35	48.01	56.17	5	51											58.01	5	53	53.52	52.35	48.01
VL	Peperstraat (2)	1	43.0	53.49	52.32	47.98	56.14	5	51											57.98	5	53	53.49	52.32	47.98
VL	Peperstraat (2)	1	46.0	53.44	52.27	47.93	56.09	5	51											57.93	5	53	53.44	52.27	47.93
VL	Peperstraat (2)	1	49.0	53.33	52.15	47.81	55.97	5	51											57.81	5	53	53.33	52.15	47.81
VL	Peperstraat (2)	1	52.0	53.21	52.02	47.68	55.84	5	51											57.68	5	53	53.21	52.02	47.68
VL	Peperstraat (2)	1	55.0	53.05	51.86	47.51	55.68	5	51											57.51	5	53	53.05	51.86	47.51
VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	37.76	36.62	32.07	40.32	5	35											42.07	5	37	37.76	36.62	32.07
VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	38.09	36.95	32.40	40.65	5	36											42.40	5	37	38.09	36.95	32.40
VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	37.66	36.53	31.98	40.23	5	35											41.98	5	37	37.66	36.53	31.98
VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	37.73	36.60	32.05	40.30	5	35											42.05	5	37	37.73	36.60	32.05
VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	37.71	36.56	32.02	40.27	5	35											42.02	5	37	37.71	36.56	32.02
VL	A.F. de Savornin Lc	1	52.0	37.66	36.52	31.97	40.22	5	35											41.97	5	37	37.66	36.52	31.97
VL	A.F. de Savornin Lc	1	55.0	37.62	36.48	31.93	40.18	5	35											41.93	5	37	37.62	36.48	31.93
VL	Oostzijde (6)	1	37.0	29.68	27.24	23.09	31.53	5	27											33.09	5	28	29.68	27.24	23.09
VL	Oostzijde (6)	1	40.0	13.56	11.08	6.95	15.39	5	10	16.95	5	12	13.56	11.08	6.95										

WinHavik 9.1.4(build 0) (c) dirActivity-software 29-11-2022 16:05

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
96	0.0	0.0		gevel						VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	55.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Oostzijde (6)	1	55.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	37.0	54.92	54.15	49.82	57.87		58	59.82		60	54.92	54.15	49.82
										VL	totaal (0)	1	40.0	55.04	54.26	49.93	57.98		58	59.93		60	55.04	54.26	49.93
										VL	totaal (0)	1	43.0	54.95	54.15	49.82	57.88		58	59.82		60	54.95	54.15	49.82
										VL	totaal (0)	1	46.0	54.81	54.01	49.67	57.73		58	59.67		60	54.81	54.01	49.67
										VL	totaal (0)	1	49.0	54.65	53.84	49.51	57.57		58	59.51		60	54.65	53.84	49.51
										VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	52.97	52.38	48.05	56.05	5	51	58.05	5	53	52.97	52.38	48.05
										VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	52.87	52.28	47.95	55.95	5	51	57.95	5	53	52.87	52.28	47.95
										VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	52.75	52.16	47.83	55.83	5	51	57.83	5	53	52.75	52.16	47.83
										VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	52.62	52.03	47.70	55.70	5	51	57.70	5	53	52.62	52.03	47.70
										VL	Gedempte Gracht (	1	49.0	52.49	51.90	47.57	55.57	5	51	57.57	5	53	52.49	51.90	47.57
										VL	Peperstraat (2)	1	37.0	50.49	49.39	45.05	53.19	5	48	55.05	5	50	50.49	49.39	45.05
										VL	Peperstraat (2)	1	40.0	50.98	49.89	45.55	53.69	5	49	55.55	5	51	50.98	49.89	45.55
										VL	Peperstraat (2)	1	43.0	50.94	49.81	45.47	53.62	5	49	55.47	5	50	50.94	49.81	45.47
										VL	Peperstraat (2)	1	46.0	50.79	49.64	45.29	53.45	5	48	55.29	5	50	50.79	49.64	45.29
										VL	Peperstraat (2)	1	49.0	50.56	49.41	45.07	53.22	5	48	55.07	5	50	50.56	49.41	45.07
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	21.01	19.81	15.29	23.55	5	19	25.29	5	20	21.01	19.81	15.29
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	21.00	19.80	15.27	23.53	5	19	25.27	5	20	21.00	19.80	15.27
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	20.97	19.76	15.24	23.50	5	18	25.24	5	20	20.97	19.76	15.24
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	20.97	19.76	15.24	23.50	5	18	25.24	5	20	20.97	19.76	15.24
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	21.08	19.86	15.34	23.60	5	19	25.34	5	20	21.08	19.86	15.34
										VL	Oostzijde (6)	1	37.0	15.96	13.55	9.26	17.76	5	13	19.26	5	14	15.96	13.55	9.26
										VL	Oostzijde (6)	1	40.0	15.64	13.23	8.93	17.44	5	12	18.93	5	14	15.64	13.23	8.93
										VL	Oostzijde (6)	1	43.0	15.32	12.92	8.60	17.12	5	12	18.60	5	14	15.32	12.92	8.60
										VL	Oostzijde (6)	1	46.0	15.33	12.92	8.61	17.13	5	12	18.61	5	14	15.33	12.92	8.61
										VL	Oostzijde (6)	1	49.0	15.35	12.94	8.63	17.15	5	12	18.63	5	14	15.35	12.94	8.63
97	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	37.0	52.83	52.14	47.81	55.84	56	57.81	58	52.83	52.14	47.81		
										VL	totaal (0)	1	40.0	52.78	52.08	47.75	55.78	56	57.75	58	52.78	52.08	47.75		
										VL	totaal (0)	1	43.0	52.65	51.95	47.62	55.65	56	57.62	58	52.65	51.95	47.62		
										VL	totaal (0)	1	46.0	52.44	51.74	47.41	55.44	55	57.41	57	52.44	51.74	47.41		
										VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	51.90	51.31	46.98	54.98	5	50	56.98	5	52	51.90	51.31	46.98
										VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	51.76	51.17	46.84	54.84	5	50	56.84	5	52	51.76	51.17	46.84
										VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	51.62	51.03	46.70	54.70	5	50	56.70	5	52	51.62	51.03	46.70
										VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	51.46	50.87	46.54	54.54	5	50	56.54	5	52	51.46	50.87	46.54
										VL	Peperstraat (2)	1	37.0	45.64	44.52	40.18	48.32	5	43	50.18	5	45	45.64	44.52	40.18
										VL	Peperstraat (2)	1	40.0	45.99	44.87	40.53	48.67	5	44	50.53	5	46	45.99	44.87	40.53
										VL	Peperstraat (2)	1	43.0	45.90	44.77	40.43	48.58	5	44	50.43	5	45	45.90	44.77	40.43
										VL	Peperstraat (2)	1	46.0	45.51	44.37	40.02	48.17	5	43	50.02	5	45	45.51	44.37	40.02
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
98	0.0	0.0	gevel			VL A.F. de Savornin Lc	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL A.F. de Savornin Lc	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	37.0	51.95	51.29	46.96	54.98	55	56.96	57	51.95	51.29	46.96				
				VL totaal (0)	1	40.0	51.95	51.27	46.94	54.97	55	56.94	57	51.95	51.27	46.94				
				VL totaal (0)	1	43.0	51.89	51.20	46.88	54.90	55	56.88	57	51.89	51.20	46.88				
				VL totaal (0)	1	46.0	51.78	51.10	46.77	54.80	55	56.77	57	51.78	51.10	46.77				
				VL totaal (0)	1	49.0	51.67	50.99	46.66	54.69	55	56.66	57	51.67	50.99	46.66				
				VL totaal (0)	1	52.0	51.54	50.85	46.52	54.55	55	56.52	57	51.54	50.85	46.52				
				VL Gedempte Gracht (	1	37.0	51.30	50.71	46.38	54.38	5	49	56.38	5	51	51.30	50.71	46.38		
				VL Gedempte Gracht (	1	40.0	51.17	50.57	46.25	54.25	5	49	56.25	5	51	51.17	50.57	46.25		
				VL Gedempte Gracht (	1	43.0	51.04	50.44	46.12	54.12	5	49	56.12	5	51	51.04	50.44	46.12		
				VL Gedempte Gracht (	1	46.0	50.91	50.32	45.99	53.99	5	49	55.99	5	51	50.91	50.32	45.99		
				VL Gedempte Gracht (	1	49.0	50.78	50.19	45.86	53.86	5	49	55.86	5	51	50.78	50.19	45.86		
				VL Gedempte Gracht (	1	52.0	50.65	50.06	45.73	53.73	5	49	55.73	5	51	50.65	50.06	45.73		
				VL Peperstraat (2)	1	37.0	43.40	42.26	37.92	46.07	5	41	47.92	5	43	43.40	42.26	37.92		
				VL Peperstraat (2)	1	40.0	44.12	43.00	38.66	46.80	5	42	48.66	5	44	44.12	43.00	38.66		
				VL Peperstraat (2)	1	43.0	44.39	43.26	38.92	47.07	5	42	48.92	5	44	44.39	43.26	38.92		
				VL Peperstraat (2)	1	46.0	44.37	43.24	38.90	47.05	5	42	48.90	5	44	44.37	43.24	38.90		
				VL Peperstraat (2)	1	49.0	44.37	43.25	38.90	47.05	5	42	48.90	5	44	44.37	43.25	38.90		
				VL Peperstraat (2)	1	52.0	44.22	43.09	38.74	46.89	5	42	48.74	5	44	44.22	43.09	38.74		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL Oostzijde (6)	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
99	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	37.0	51.24	50.63	46.30	54.31	54	56.30	56	51.24	50.63	46.30		
				VL totaal (0)	1	40.0	51.15	50.54	46.21	54.22	54	56.21	56	51.15	50.54	46.21				
				VL totaal (0)	1	43.0	51.05	50.44	46.11	54.12	54	56.11	56	51.05	50.44	46.11				
				VL totaal (0)	1	46.0	50.95	50.33	46.00	54.01	54	56.00	56	50.95	50.33	46.00				
				VL Gedempte Gracht (	1	37.0	51.10	50.51	46.18	54.18	5	49	56.18	5	51	51.10	50.51	46.18		
				VL Gedempte Gracht (	1	40.0	50.99	50.39	46.07	54.07	5	49	56.07	5	51	50.99	50.39	46.07		
				VL Gedempte Gracht (	1	43.0	50.86	50.27	45.94	53.94	5	49	55.94	5	51	50.86	50.27	45.94		
				VL Gedempte Gracht (	1	46.0	50.74	50.15	45.82	53.82	5	49	55.82	5	51	50.74	50.15	45.82		
				VL Peperstraat (2)	1	37.0	36.22	35.08	30.74	38.89	5	34	40.74	5	36	36.22	35.08	30.74		
				VL Peperstraat (2)	1	40.0	36.89	35.75	31.41	39.56	5	35	41.41	5	36	36.89	35.75	31.41		
				VL Peperstraat (2)	1	43.0	37.27	36.12	31.78	39.93	5	35	41.78	5	37	37.27	36.12	31.78		
				VL Peperstraat (2)	1	46.0	37.63	36.50	32.16	40.31	5	35	42.16	5	37	37.63	36.50	32.16		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL A.F. de Savornin Lc	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
100	0.0	0.0	gevel	VL	Oostzijde (6)	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	totaal (0)	1	37.0	51.29	50.65	46.32	54.34		54	56.32		56	51.29	50.65	46.32
				VL	totaal (0)	1	40.0	51.16	50.52	46.19	54.21		54	56.19		56	51.16	50.52	46.19
				VL	totaal (0)	1	43.0	51.09	50.44	46.11	54.13		54	56.11		56	51.09	50.44	46.11
				VL	totaal (0)	1	46.0	51.02	50.36	46.03	54.05		54	56.03		56	51.02	50.36	46.03
				VL	totaal (0)	1	49.0	50.97	50.30	45.98	54.00		54	55.98		56	50.97	50.30	45.98
				VL	totaal (0)	1	52.0	50.89	50.22	45.89	53.91		54	55.89		56	50.89	50.22	45.89
				VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	50.86	50.27	45.94	53.94	5	49	55.94	5	51	50.86	50.27	45.94
				VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	50.70	50.11	45.78	53.78	5	49	55.78	5	51	50.70	50.11	45.78
				VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	50.58	49.99	45.66	53.66	5	49	55.66	5	51	50.58	49.99	45.66
				VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	50.46	49.86	45.54	53.54	5	49	55.54	5	51	50.46	49.86	45.54
				VL	Gedempte Gracht (	1	49.0	50.34	49.74	45.42	53.42	5	48	55.42	5	50	50.34	49.74	45.42
				VL	Gedempte Gracht (	1	52.0	50.22	49.62	45.30	53.30	5	48	55.30	5	50	50.22	49.62	45.30
				VL	Peperstraat (2)	1	37.0	41.05	39.89	35.55	43.71	5	39	45.55	5	41	41.05	39.89	35.55
				VL	Peperstraat (2)	1	40.0	41.24	40.08	35.73	43.89	5	39	45.73	5	41	41.24	40.08	35.73
				VL	Peperstraat (2)	1	43.0	41.53	40.38	36.03	44.19	5	39	46.03	5	41	41.53	40.38	36.03
				VL	Peperstraat (2)	1	46.0	41.85	40.71	36.37	44.52	5	40	46.37	5	41	41.85	40.71	36.37
				VL	Peperstraat (2)	1	49.0	42.26	41.14	36.80	44.94	5	40	46.80	5	42	42.26	41.14	36.80
				VL	Peperstraat (2)	1	52.0	42.45	41.33	36.99	45.13	5	40	46.99	5	42	42.45	41.33	36.99
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Oostzijde (6)	1	52.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
101	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	37.0	19.64	17.41	12.35	21.22		21	22.35		22	19.64	17.41	12.35
				VL	totaal (0)	1	40.0	19.43	17.19	12.06	20.97		21	22.06		22	19.43	17.19	12.06
				VL	totaal (0)	1	43.0	19.86	17.54	12.50	21.39		21	22.50		22	19.86	17.54	12.50
				VL	totaal (0)	1	46.0	20.40	18.00	13.06	21.92		22	23.06		23	20.40	18.00	13.06
				VL	totaal (0)	1	49.0	21.56	19.10	14.26	23.08		23	24.26		24	21.56	19.10	14.26
				VL	Gedempte Gracht (	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Gedempte Gracht (	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Gedempte Gracht (	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Gedempte Gracht (	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Gedempte Gracht (	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	Peperstraat (2)	1	37.0	6.97	5.23	.83	9.18	5	4	10.83	5	6	6.97	5.23	.83
				VL	Peperstraat (2)	1	40.0	5.95	4.03	-.39	8.03	5	3	9.61	5	5	5.95	4.03	-.39
				VL	Peperstraat (2)	1	43.0	6.80	4.80	.40	8.83	5	4	10.40	5	5	6.80	4.80	.40
				VL	Peperstraat (2)	1	46.0	8.79	6.70	2.33	10.77	5	6	12.33	5	7	8.79	6.70	2.33
				VL	Peperstraat (2)	1	49.0	12.12	10.03	5.66	14.10	5	9	15.66	5	11	12.12	10.03	5.66
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	37.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	40.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
				VL	A.F. de Savornin Lc	1	43.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	46.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	A.F. de Savornin Lc	1	49.0	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Oostzijde (6)	1	37.0	19.40	17.14	12.03	20.94	5	16	22.03	5	17	19.40	17.14	12.03
									VL	Oostzijde (6)	1	40.0	19.23	16.97	11.81	20.74	5	16	21.81	5	17	19.23	16.97	11.81
									VL	Oostzijde (6)	1	43.0	19.64	17.31	12.22	21.14	5	16	22.22	5	17	19.64	17.31	12.22
									VL	Oostzijde (6)	1	46.0	20.09	17.67	12.67	21.57	5	17	22.67	5	18	20.09	17.67	12.67
									VL	Oostzijde (6)	1	49.0	21.03	18.52	13.61	22.49	5	17	23.61	5	19	21.03	18.52	13.61

Rijlijnen

										Intensiteiten				snelheden											
nr z.gem		lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor							
1	2.0	143	01 glad asfalt/DAB	Gedempte Gracht (1)	Gedempte Gracht		vlicht	2716.0	☒	dag	5.20	79.30	19.30	.40	1.00	50	50	50	50						
																avond	5.40	88.50	10.30	.10	1.10	50	50	50	50
																nacht	2.00	89.00	9.90	.20	.90	50	50	50	50
2	1.8	113	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	2716.0	☒	dag	5.20	79.30	19.30	.40	1.00	30	30	30	30						
																avond	5.40	88.50	10.30	.10	1.10	30	30	30	30
																nacht	2.00	89.00	9.90	.20	.90	30	30	30	30
3	0.0	107	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	3787.5	☒	dag	5.80	91.30	7.10	.50	1.10	30	30	30	30						
																avond	4.40	93.80	4.90	.20	1.10	30	30	30	30
																nacht	1.60	93.60	5.10	.40	.90	30	30	30	30
4	0.0	115	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	3787.5	☒	dag	5.80	91.30	7.10	.50	1.10	30	30	30	30						
																avond	4.40	93.80	4.90	.20	1.10	30	30	30	30
																nacht	1.60	93.60	5.10	.40	.90	30	30	30	30
5	0.0	124	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	5000.0	☒	dag	5.90	92.90	5.50	.50	1.10	30	30	30	30						
																avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.50	94.40	4.30	.30	1.00	30	30	30	30
6	0.0	125	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	5000.0	☒	dag	5.90	92.90	5.50	.50	1.10	30	30	30	30						
																avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.50	94.40	4.30	.30	1.00	30	30	30	30
7	0.0	100	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	5049.0	☒	dag	5.90	93.00	5.50	.40	1.10	30	30	30	30						
																avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.50	94.50	4.20	.30	1.00	30	30	30	30
8	0.0	93	01 glad asfalt/DAB	Peperstraat (2)	Peperstraat		vlicht	5049.0	☒	dag	5.90	93.00	5.50	.40	1.10	30	30	30	30						
																avond	4.30	94.70	3.90	.20	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.50	94.50	4.20	.30	1.00	30	30	30	30
27	0.0	28	80 keperverband elementenverh CROW316	Oostzijde (6)	Oostzijde		vlicht	4000.0	☒	dag	6.10	97.10	1.40	.30	1.20	30	30	30	30						
																avond	3.90	98.10	.60	.10	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.40	97.70	1.10	.20	1.00	30	30	30	30
28	0.0	14	80 keperverband elementenverh CROW316	Oostzijde (6)	Oostzijde		vlicht	3800.0	☒	dag	6.20	97.10	1.40	.30	1.20	30	30	30	30						
																avond	4.20	98.10	.60	.10	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.10	97.20	1.50	.30	1.00	30	30	30	30
29	0.0	37	80 keperverband elementenverh CROW316	Oostzijde (6)	Oostzijde		vlicht	3430.0	☒	dag	6.20	96.90	1.60	.30	1.20	30	30	30	30						
																avond	4.20	98.00	.70	.10	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.10	97.00	1.70	.30	1.00	30	30	30	30
35	0.0	111	01 glad asfalt/DAB	A.F. de Savornin Lohm	A.F. de Savornin Lc		vlicht	7373.0	☒	dag	5.70	97.40	1.00	.40	1.20	30	30	30	30						
																avond	4.70	98.30	.40	.10	1.20	30	30	30	30
																nacht	1.60	98.10	.70	.20	1.00	30	30	30	30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	250	80.0	
2	207	80.0	
3	87	80.0	
4	29	80.0	
5	37	80.0	
6	38	80.0	
7	25	80.0	
8	29	80.0	
9	135	80.0	
10	244	80.0	
11	174	80.0	
12	32	80.0	
13	127	80.0	

BIJLAGE 4 – OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
1	6.8	11	50	50	34	58
1	9.8	12	50	51	35	59
2	6.8	11	47	53	22	59
2	9.8	12	48	52	22	59
3	9.8	14	50	54	23	60
3	12.8	16	50	53	23	60
3	15.8		50	53	22	60
3	18.8		50	53	22	60
4	6.8	11	53	56	48	63
4	9.8	13	52	55	47	62
4	12.8	16	52	55	47	62
4	15.8		52	54	47	62
4	18.8		52	54	47	62
4	21.8		52	54	47	61
4	24.8		51	53	47	61
4	27.8		51	53	47	61
5	6.8	11	53	56	48	63
5	9.8	13	53	55	48	63
5	12.8	15	53	55	48	62
5	15.8		53	55	48	62
5	18.8		52	54	47	62
6	21.8		50	49	38	57
6	24.8		51	53	42	61
6	27.8		51	53	43	61
6	30.8		51	53	43	60
6	33.8		51	53	43	60
7	6.8	10	54	56	49	64
7	9.8	11	53	56	49	63
7	12.8	11	53	55	49	63
7	15.8	1	53	55	49	62
7	18.8	2	53	54	48	62
7	21.8	2	52	54	48	62
7	24.8	3	52	53	48	62
7	27.8	3	52	53	48	61
8	6.8	10	55	55	51	64
8	9.8	10	55	55	51	64
8	12.8	9	55	54	51	63
8	15.8	1	55	54	50	63
8	18.8	1	54	53	50	63
9	6.8	41	58	50	49	64
9	9.8	41	58	50	49	64
9	12.8	42	57	50	48	63
9	15.8	42	57	49	48	63
9	18.8	42	56	49	48	63
9	21.8	42	56	48	48	62
9	24.8	42	55	48	48	61
9	27.8	40	54	47	47	61
9	30.8	40	54	47	47	61
10	6.8	41	58	50	46	64
10	9.8	42	58	49	46	64
10	12.8	42	57	48	46	63
10	15.8	42	57	47	45	63
10	18.8	42	57	47	45	62

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
10	21.8	42	56	46	45	62
10	24.8	40	55	46	45	61
10	27.8	40	55	46	45	61
10	30.8	40	54	45	44	60
11	6.8	20	56	45	39	61
11	9.8	21	56	45	39	61
11	12.8	21	55	42	39	61
11	15.8	21	55	39	39	60
11	18.8	22	54	38	39	60
12	6.8	43	59	48	41	64
12	9.8	44	58	48	41	64
12	12.8	44	58	46	41	63
12	15.8	44	57	46	40	63
12	18.8	43	57	45	40	62
12	21.8	43	56	44	40	62
12	24.8	43	55	44	40	61
12	27.8	43	55	44	40	60
12	30.8	43	54	43	40	60
13	6.8	41	59	44	35	64
13	9.8	41	58	44	35	63
13	12.8	41	58	44	35	63
13	15.8	42	57	44	35	62
14	6.8	44	59	42	31	64
14	9.8	44	58	42	31	63
14	12.8	44	58	41	31	63
14	15.8	44	57	41	31	62
15	6.8	46	59	38	21	64
15	9.8	46	58	38	22	63
15	12.8	46	57	38	22	63
15	15.8	46	57	38	22	62
16	6.8	47	54	13		60
16	9.8	47	53	17		59
16	12.8	47	53	18		59
16	15.8	47	52	19		58
17	6.8	25	31	20	7	37
17	9.8	26	31	22	7	38
17	12.8	26	31	22	8	38
17	15.8	27	31	23	7	38
18	18.8	37	47	20	14	53
18	21.8	39	52	18	14	57
18	24.8	42	51	13	13	57
18	27.8	43	51	13	11	57
18	30.8	43	51	13	9	56
19	18.8	32	33	16	13	41
19	21.8	38	38	13	14	46
19	24.8	41	45	13	12	51
19	27.8	43	46	13	10	53
19	30.8	43	45	13	8	52
19	33.8	43	43	6	5	51
20	15.8	16	48	49	8	56
20	18.8		48	49	2	57
20	21.8		47	49		56
20	24.8		47	49		56

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
20	27.8		47	49		56
20	30.8		47	49		56
21	6.8	18	20	31	5	36
21	9.8	20	20	36	6	42
22	7	10	46	47	57	63
22	10	9	46	47	57	62
22	13	9	46	47	56	62
23	7	12	47	48	57	63
23	10	12	47	48	56	62
23	13	13	47	48	56	62
23	16	13	47	48	55	62
23	19	6	47	48	55	61
24	7	17	45	39	54	60
24	10	17	45	39	54	60
24	13	18	45	39	54	59
24	16	19	45	39	53	59
25	7	17	46	35	57	62
25	10	17	46	35	56	62
25	13	18	46	35	56	61
25	16	19	46	35	55	61
25	19	18	46	35	55	61
26	7	15	29	27	53	58
26	10	15	29	27	53	58
26	13	16	29	27	53	58
26	16	16	29	27	52	57
27	7	16	51	51	57	64
27	10	17	51	51	57	64
27	13	17	51	51	56	63
27	16	17	51	50	56	63
27	19	17	50	50	55	62
27	22	18	50	50	55	62
27	25	16	50	50	54	62
28	10	17	50	49	50	59
28	13	17	51	51	54	62
28	16	17	51	51	54	62
28	19	17	51	51	53	61
28	22	18	50	50	53	61
28	25	18	50	50	52	61
29	7	13	55	53	55	65
29	10	12	55	53	55	64
29	13	11	54	53	54	64
29	16	5	54	52	54	63
29	19	6	54	52	53	63
29	22	4	53	51	53	62
29	25	4	53	51	53	62
30	7	35	58	54	32	64
30	10	36	57	54	35	64
30	13	36	57	53	35	63
30	16	36	56	53	35	63
30	19	36	56	53	35	62
30	22	36	55	52	35	62
30	25	36	55	52	34	62
30	28	36	55	52	34	61

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
30	31	36	54	51	34	61
31	7	35	58	52	42	64
31	10	36	58	51	41	64
31	13	36	57	51	40	63
31	16	36	57	51	40	63
31	19	36	56	51	40	62
31	22	36	56	51	40	62
31	25	36	55	50	40	62
32	10	18	52	45	40	58
32	13	19	55	46	40	61
32	16	19	55	45	40	60
33	7	24	59	48	41	64
33	10	24	58	48	40	63
33	13	24	57	48	40	63
33	16	25	57	48	40	62
33	19	25	57	47	40	62
33	22	26	56	47	40	62
33	25	26	56	47	40	61
33	28	28	55	47	40	61
33	32	27	55	46	39	61
34	10	20	51	38	22	56
34	13	21	55	39	22	60
34	16	24	54	39	22	59
35	7	42	59	45	38	64
35	10	43	58	45	38	63
35	13	43	58	45	38	63
35	16	43	57	45	38	62
36	10	23	51	32	21	56
36	13	24	55	33	21	60
36	16	26	54	34	22	59
37	7	43	59	44	33	64
37	10	44	58	44	31	63
37	13	44	58	44	30	63
37	16	44	57	44	30	62
38	10	18	51	25	20	56
38	13	19	55	25	20	60
38	16	21	54	26	21	59
39	7	49	59	42	34	64
39	10	49	58	42	34	64
39	13	49	58	42	34	63
39	16	49	57	42	34	63
40	10	23	52	24	20	57
40	13	24	55	24	20	60
40	16	26	55	25	20	60
41	7	45	59	41	35	64
41	10	41	58	41	35	63
41	13	42	58	41	35	63
41	16	42	57	40	35	62
42	10	22	52	24	19	57
42	13	23	55	24	19	60
42	16	26	55	25	20	60
43	7	47	59	41	18	64
43	10	46	58	41	18	63

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
43	13	47	58	41	17	63
43	16	47	57	41	18	63
44	10	23	53	23	18	58
44	13	24	55	23	18	60
44	16	28	55	24	19	60
45	7	48	59	40	28	64
45	10	48	58	41	28	64
45	13	48	58	40	28	63
45	16	48	57	40	28	63
46	10	27	52	22	16	57
46	13	28	55	23	16	60
46	16	31	55	24	17	60
47	7	47	59	39	27	64
47	10	47	58	39	28	64
47	13	47	58	39	28	63
47	16	47	57	39	28	63
48	7	50	55	5	12	61
48	10	51	55	5	13	61
48	13	51	54	5	14	61
48	16	51	54	3	14	60
49	10	29	51	22	17	56
49	13	29	50	22	17	55
49	16	31	49	23	17	54
50	7	50	56	19	16	62
50	10	49	56	20	15	61
50	13	49	55	21	16	61
50	16	49	54	22	17	60
51	10	42	54	21	16	60
51	13	42	54	21	17	59
51	16	42	54	22	17	59
52	10	52	56	33	13	62
52	13	51	55	34	14	62
52	16	51	55	34	14	61
53	10	55	53	18	12	62
53	13	55	52	19	13	62
53	16	55	52	20	14	62
54	10	53	48	5		59
54	13	53	48	2	1	59
54	16	53	47	2		59
55	10	52	46	5		58
55	13	52	46	1		58
55	16	52	46	1		58
56	10	50	30	5		55
56	13	50	30	1		55
56	16	50	22	2		55
57	10	51	39	4		56
57	13	51	39			56
57	16	51	39			56
58	10	50	38	4		56
58	13	50	38			56
58	16	50	38			55
59	10	50	38	2		55
59	13	50	38			55

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
59	16	50	38			55
60	7		9	3	14	21
60	10		9	4	15	22
60	13		9	5	16	22
60	16		9	11	18	24
61	7	14	28	20	23	35
61	10	14	28	21	23	35
61	13	15	29	21	24	36
61	16	15	29	21	25	36
61	19	16	28	20	25	36
61	22	16	29	20	27	37
61	25	16	30	20	30	38
61	28	16	32	21	32	40
61	31	17	35	21	33	42
61	34	17	37	22	35	44
62	7	16	29	20	23	35
62	10	16	29	21	24	36
62	13	17	29	21	24	36
62	16	18	29	21	25	36
62	19	19	29	21	25	36
62	22	19	29	20	27	37
62	25	19	30	21	30	38
62	28	20	31	21	33	40
62	31	21	33	22	34	42
62	34	22	36	24	35	44
63	7	16	29	20	24	35
63	10	17	29	21	24	36
63	13	19	29	21	24	36
63	16	20	30	21	25	37
63	19	21	30	21	25	37
63	22	23	31	21	26	38
63	25	23	33	22	27	39
63	28	25	36	24	30	42
63	31	27	40	28	32	46
63	34	29	43	31	34	49
64	19	21	32	22	24	38
64	22	23	34	23	26	40
64	25	25	39	27	29	45
64	28	28	44	31	31	49
64	31	34	46	32	32	51
64	34	35	46	34	33	52
65	19	29	35	23	20	41
65	22	26	41	25	22	46
65	25	27	44	29	28	49
65	28	29	47	32	30	53
65	31	35	49	35	30	54
65	34	37	49	36	30	55
66	19	35	37	23	16	44
66	22	43	44	26	15	52
66	25	46	48	33	14	55
66	28	48	51	34	12	58
66	31	48	51	35	12	58
66	34	48	51	36	11	58

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
67	19	37	34	19	17	44
67	22	46	42	19	16	52
67	25	48	45	19	14	55
67	28	50	47	19	13	57
67	31	51	50	18	12	58
67	34	51	50	18	12	59
68	19	38	31	7	10	44
68	22	46	39	8	3	52
68	25	48	41	10	3	54
68	28	50	42			55
68	31	50	45			56
68	34	50	47			57
69	19	39	34	19	18	45
69	22	47	38	19	16	53
69	25	49	42	19	15	55
69	28	50	43	19	13	56
69	31	51	45	19	13	57
69	34	51	47	19	12	57
70	19	43	28			48
70	22	49	33			54
70	25	50	38		1	55
70	28	50	39			56
70	31	51	41			56
70	34	50	43			56
71	19	45	25			50
71	22	49	31			54
71	25	50	36			55
71	28	50	38			55
71	31	50	40			55
71	34	50	40			55
72	28	48	25			53
72	31	49	30			54
72	34	49	33			54
73	19	46	22			51
73	22	49	25			54
73	25	49	30			54
73	28	49	36			54
73	31	49	38			54
73	34	49	38			54
74	19	43	21			48
74	22	48	18			53
74	25	48	18			53
74	28	48	17			53
74	31	48	17			53
74	34	48	17			53
75	19		7		16	21
75	22		6		16	21
75	25		6		16	21
75	28		6		16	21
75	31		5		16	21
75	34		5		16	21
76	19	33	23	14	5	38
76	22	37	22		2	42

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
76	25	37	21		2	42
76	28	37	21		2	42
76	31	37	20			42
76	34	37	19			42
77	7		26	9	41	46
77	10		27	10	41	46
77	13		29	10	41	46
77	16		28		41	46
78	7	15	29	21	45	50
78	10	16	30	21	45	50
78	13	16	31	21	45	50
78	16	16	31	20	45	50
79	7	6	22	25	48	53
79	10		23	31	48	53
79	13		28	38	48	53
79	16		27	33	47	52
80	7	6	35	22	51	56
80	10		36	29	51	56
80	13		30	34	50	55
80	16		31		49	55
81	7	5	37	42	48	54
81	10		37	40	48	54
81	13		27	29	47	52
81	16		29		46	51
82	7	6	31		53	58
82	10		31		52	57
82	13		24		52	57
82	16		25		52	57
83	7	21	28	14	19	34
83	10	22	28	15	20	35
83	13	24	28	15	20	35
83	16	25	28	16	21	36
83	19	27	28	16	22	36
84	7	18	24	18	25	33
84	10	19	24	19	25	34
84	13	19	24	19	25	34
84	16	20	24	19	26	34
85	7	22	29	21	23	36
85	10	23	29	21	23	36
85	13	23	29	21	23	36
85	16	24	30	21	23	37
86	7	17	23	2	55	60
86	10	18	23	2	55	60
86	13	18	23		54	59
86	16	19	23		54	59
86	19	19	23		53	58
86	22	20	24		53	58
86	25	18	24		52	57
86	28	12	20		52	57
86	31	9	25		52	57
87	37	18	39	27	35	46
87	40		42	28	35	48
87	43		43	28	36	49

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
87	46	21	44	28	37	50
87	49		44	28	37	50
87	52		44	29	37	50
87	55		44	28	36	50
88	37		40	30	34	46
88	40		40	32	35	47
88	43		41	33	35	47
88	46		41	33	35	48
88	49		42	33	35	48
88	52		42	33	35	48
88	55	42	33	35	48	
89	37	35	46	35	33	52
89	40	35	47	35	32	52
89	43	33	47	34	33	52
89	46		47	34	33	53
89	49		48	34	33	53
89	52		48	34	33	54
89	55		49	34	34	54
90	37	37	49	36	30	55
90	40	38	49	37	27	55
90	43	37	50	37	27	55
90	46	22	50	37	27	55
90	49	22	50	37	27	56
91	37	48	51	35	30	58
91	40	48	51	35	27	58
91	43	48	51	35	27	58
91	46	48	51	34	27	58
91	49	48	51	34	27	58
91	52	47	51	34	27	58
91	55	47	51	35	27	57
92	52	33	41	25	13	47
92	55	42	48	32	13	54
93	37	49	51	35	27	58
93	40	48	51	36	10	58
93	43	48	51	35	10	58
93	46	48	51	35	10	58
93	49	48	51	35	10	58
93	52	48	51	35	11	58
93	55	47	51	35	11	57
94	37	51	50	18	12	58
94	40	51	50	18	12	58
94	43	50	49	18	12	58
94	46	50	49	18	12	58
94	49	50	49	18	12	58
95	37	51	47			57
95	40	51	47			57
95	43	51	48			57
95	46	50	47			57
95	49	50	47			57
95	52	50	47			57
95	55	50	47			57
96	37	51	48	19	13	58
96	40	51	49	19	12	58

BIJLAGE 4 - OVERZICHT BEREKENINGSRESULTATEN						
wnp	wnh [m]	L _{den} [dB] wegverkeer, inclusief aftrek art. 110g Wgh				L _{den} [dB] alle wegen excl. aftrek art. 110g Wgh
		50 km/uur		30 km/uur		
		Gedempte Gracht	Peperstraat	A.F. de Savornin Lohmanstraat	Oostzijde	
96	43	51	49	19	12	58
96	46	51	48	19	12	58
96	49	51	48	19	12	58
97	37	50	43			56
97	40	50	44			56
97	43	50	44			56
97	46	50	43			55
98	37	49	41			55
98	40	49	42			55
98	43	49	42			55
98	46	49	42			55
98	49	49	42			55
98	52	49	42			55
99	37	49	34			54
99	40	49	35			54
99	43	49	35			54
99	46	49	35			54
100	37	49	39			54
100	40	49	39			54
100	43	49	39			54
100	46	49	40			54
100	49	48	40			54
100	52	48	40			54
101	37		4		16	21
101	40		3		16	21
101	43		4		16	21
101	46		6		17	22
101	49		9		17	23