

NOTA ZIENSWIJZEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'Zonnepark 1^e Barendrechtseweg'

1. Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan "Zonnepark 1^e Barendrechtseweg", met de daarop betrekking hebbende stukken, heeft met ingang van 22 september 2019 tot en met 7 november 2019 ter inzage gelegen op het gemeentehuis in Barendrecht. Ook was het plan elektronisch te raadplegen op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende dit termijn is iedereen in de mogelijkheid gesteld schriftelijk en/of mondeling te reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er in totaal één zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. In deze nota is de zienswijze samengevat (hoofdstuk 2) en beantwoord in hoofdstuk 3. Ook is aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. Tot slot hebben wij een overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan opgenomen in hoofdstuk 4. Hierbij is onderscheid gemaakt in de toelichting, de regels en de verbeelding.

2. Zienswijzen

De volgende zienswijze is gedurende de terinzagelegging termijn naar voren gebracht:

1. Gasunie Transport Services B.V. d.d. 17 oktober 2019.

De zienswijze is in hoofdstuk 3 samengevat en beantwoord. Per zienswijze is aangegeven of de reactie heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

3. Zienswijzen

1. Gasunie Transport Services B.V.

Buiten het plangebied liggen twee aardgastransportleidingen van Gasunie. Het zonnepark kan de aardgastransportleidingen beïnvloeden. Gasunie geeft aan dat er aangetoond dient te worden dat het zonnepark geen externe beïnvloeding heeft op het leidingstelsel. Uit een nog aan te leveren berekening moet blijken dat voor wisselstroom beïnvloeding wordt voldaan aan de NEN 3654 en dat er geen ontoelaatbare externe beïnvloeding op het Kathodische Beschermingssysteem wordt veroorzaakt. Deze berekening moet voor de start van de aanleg ter beoordeling worden toegezonden aan Gasunie. Gasunie kan niet instemmen met de ontwikkeling totdat uit de beoordeelde berekening het tegendeel blijkt en deze akkoord is bevonden door onze tracébeheerder.

Beantwoording gemeente

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren door Qirion. Omdat er nog geen detailontwerp beschikbaar is, is voor het onderzoek gebruik gemaakt van (worst case) aannames voor het zonnepark en de aansluiting daarvan. Deze aannames zijn getoetst aan de NEN 3654. Uit het onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar risico te verwachten is voor de inductieve beïnvloeding van kabels van het zonnepark nabij gelegen Gasunie leidingen. Het onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan toegevoegd.

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot een inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan.

4. Wijzigingen bestemmingsplan

4.1 Toelichting

In paragraaf 6.2 is de zienswijzeprocedure toegelicht. De Nota Zienswijzen en het onderzoek zijn als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

4.2 Regels

Geen aanpassingen.

4.3 Verbeelding

Geen aanpassingen.