

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
L. Jansen
Postbus 2095
1620 EB HOORN

Datum	10 april 2019	Telefoon	06 1942 9646
Onze referentie	UIT-2019-17485	E-mail	pmeijer@vrnhn.nl
Uw referentie	email	Bijlagen	-
Uw bericht van	19 maart 2019	Onderwerp	Advies VR op De Gouw 74 in Hoogkarspel

Beste meneer Jansen,

Op 19 maart 2019 heeft u Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld te adviseren op de ruimtelijke onderbouwing De Gouw 74 in Hoogkarspel.

Het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning heeft geen nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en hulpverlening in geval van een calamiteit. De opkomsttijd van de brandweer ligt in de dag situatie met 9:32 minuten iets hoger dan de 8 minuten die de zorgnorm nastreeft. In de avond/weekend/nacht situatie wordt voldaan aan de normtijd. De bluswatervoorzieningen, zowel primair als secundair is in orde.

Hiermee wordt voldaan aan de grondbeginselen van goede mogelijkheden voor de hulpverlening. Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of een afschrift van uw besluit. Voor vragen of een andere toelichting kunt u contact opnemen met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,



Peter Meijer
expert risico's en veiligheid