



Nieuwbouw woningen Fascinatio
te Capelle aan den IJssel
Geluidsbelasting weg- en metroverkeer

Documentnummer: 6887.04
In opdracht van Havensteder
24 mei 2022

CONCEPT

moBius
consult

BOUWFYSICA – AKOESTIEK – BRANDVEILIGHEID – DUURZAAM BOUWEN – INSTALLATIETECHNIEK – ONDERZOEK

Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 51 28 86

Vestiging Delft
Mijnbouwstraat 110
2628 RX Delft
T 015 215 96 00

mail@moBiusconsult.nl · www.moBiusconsult.nl

moBius consult bv / KvK Utrecht 30109543



Lid
Koninklijke
NLingenieurs





Inhoud

1	Inleiding	3
2	Uitgangspunten	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Stedenbouwkundige opzet	4
2.3	Gebouwgebonden maatregelen	5
3	Wettelijk kader	6
3.1	Beleid gemeente Capelle aan den IJssel	7
4	Geluidsbelasting	8
4.1	Rekenmethode	8
4.2	Berekeningsresultaten per geluidbron	11
4.3	Berekeningsresultaten gecumuleerde geluidsbelasting	16
4.4	Geluidreductie buitenruimten	17
4.5	Beschouwing geluidsbelasting	18
5	Bron- en overdrachtsmaatregelen	20
5.1	Algemeen	20
5.2	Bronmaatregelen	20
5.3	Overdrachtsmaatregelen	20
6	Overzicht grenswaarden Rijksweg A16 per woning	21
7	Beoordeling woonkwaliteit en compenserende maatregelen	22
7.1	Kwaliteiten van de specifieke locatie	23
7.2	Kopgebouw (blok 1)	23
7.3	L-gebouwen (blok 2 en blok 3)	24
8	Conclusies	24

Bijlagen

1	Verkeersgegevens
2	Invoer geluidmodel
3	Rekenresultaten
4	Tabellen met nadere uitwerking berekeningen
5	Tekeningen met geluidmaatregelen
6	Berekeningen geluidreductie buitenruimten



1 Inleiding


In opdracht van Havenster is door moBius consult de geluidsbelasting t.g.v. het weg- en het metroverkeer onderzocht, op de gevels van de nieuw te bouwen woningen van het project Fascinatio in Capelle aan den IJssel. Het project bestaat in hoofdlijnen uit de realisatie van drie appartementengebouwen, het meest westelijk gelegen 'kopgebouw' en de twee 'L-gebouwen', die ten oosten van het kopgebouw liggen. De twee L-gebouwen zijn vergelijkbaar qua bouwhoogte en opzet en worden gespiegeld van elkaar gebouwd. Het kopgebouw bestaat uit een deel van ca. 30 meter hoog (op de kop van het project), met daarachter twee lagere bouwdelen. In totaal bestaat het project uit de bouw van 161 woningen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Wet geluidhinder en het daaraan verbonden lokale geluidbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel. De projectlocatie ligt binnen de zone van de Rijksweg A16, de Fascinatio Boulevard, het metrotraject Rotterdam Kralingse Zoom – Capelsebrug en een aantal andere lokale wegen (die een beperkte bijdrage leveren aan de geluidsbelasting). Een afbeelding van de projectlocatie is gegeven in figuur 1.

Het onderzoek is opgebouwd uit de volgende drie stappen:

1. Het bepalen van de geluidsbelasting van de genoemde geluidbronnen overeenkomstig de daarvoor wettelijk voorgeschreven methode en onderzoek naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting te verlagen door maatregelen aan de geluidsbron(nen) en in het overdrachtsgebied.
2. Onderzoek naar mogelijkheden en oplossingen om het project in te passen in de bestaande landelijke en lokale wet- en regelgeving.
3. Onderzoek naar compenserende maatregelen, om in een brede context tot een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat te komen. Hierbij is gebruik gemaakt van de Interimwet stad- en milieubenadering. Op basis van deze wet mogen gemeenten, na zorgvuldig onderzoek en onder bepaalde voorwaarden, afwijken van de wettelijke milieunormen voor bodem, geluid en/of lucht. Daarbij stelt de wet geen maximum of termijn voor een afwijking.

Figuur 1: projectlocatie





2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Dit onderzoek is gebaseerd op de onderstaande gegevens en documenten:

- De tekeningen van KAW architecten met kenmerk 210091, d.d. 4 april 2022.
- Het 'Afwegingskader Hogere grenswaarden Procedure Wet geluidhinder 2011' van de gemeente Capelle aan den IJssel.
- Voor de modellering van de omgeving en het gebouw is gebruik gemaakt van een luchtfoto (NLR 2006) van de projectlocatie, gegevens uit het kadaster en de bouwtekeningen.
- Voor de modellering van de hoogte-informatie van de omgeving is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland.
- De verkeersgegevens van de lokale wegen, van het prognosejaar 2040, zijn als shapefiles aangeleverd door de gemeente Capelle aan den IJssel. Een uitdraai van deze verkeersgegevens is opgenomen in bijlage 1.
- De actuele verkeersgegevens van de Rijksweg A16 uit het landelijke geluidregister. Dit betreft de gegevens van de intensiteiten, de rijsnelheden, de verhardingen en de geluidschermen. De hoogtegegevens zijn gecontroleerd met de gegevens uit het Actuele Hoogtebestand Nederland.
- Ten westen van het project loopt een busbaan. Voorheen reden op de busbaan zelfrijdende bussen (parkshuttle Rivium). Deze parkshuttle lijn is echter vervallen. In de huidige situatie rijdt over de busbaan buslijn 91. De verkeersgegevens voor deze buslijn zijn in gevoerd overeenkomstig de dienstregeling van lijn 91 (in de spits ca. 6 keer per uur en buiten de spits ca. 4 keer per uur).
- Voor de intensiteiten van het metroverkeer is uitgegaan van de dienstregeling van de betreffende metrolijnen (lijnen A, B en C). Vanwege de korte afstand tussen de metrohaltes van het betreffende metrotraject, is bij de modelvorming een snelheid aangehouden van 50 km per uur en uitgegaan van stoppende en optrekkende voertuigen.

2.2 Stedenbouwkundige opzet

Omdat het project wordt gerealiseerd op een locatie met een relatief hoge geluidsbelasting t.g.v. het verkeer op de Rijksweg A16, is vroegtijdig in het project gekeken naar de stedenbouwkundige mogelijkheden en de mogelijkheden bij de indeling van het appartementengebouw, om tot een zo goed mogelijk akoestisch woon- en leefklimaat te komen. Hierin zijn verschillende varianten onderzocht, o.a. t.a.v. de stedenbouwkundige vormen van de appartementengebouwen, het variëren in appartementengebouwen en rijwoningen en oplossingen met gebouwfasciëring.

Bij deze studies is naast de geluidsbelasting ook rekening gehouden met de eisen in het programma van Havensteder en de gemeente, en is rekening gehouden met beschikbare ruimte op de kavel. Op basis van deze studie is de huidige uitwerking van het kopgebouw tot stand gekomen.



Hierbij is bij het kopgebouw tot een akoestisch effectieve gebouwvorm gekomen en wordt met het toepassen van de studio's effectief omgegaan met de positionering van geluidgevoelige (verblijfsruimten) van woningen. Daarnaast wordt aan de noordzijde van het kopgebouw een ca. 30 meter hoog geluidscherm toegepast om de binnengevels af te schermen.

Door de versmalling van de kavel richting het oosten en door de wensen in het programma (type woningen) is de akoestische effectiviteit van het kopgebouw niet haalbaar voor de meer oostelijk gelegen woningen. Na verschillende studies en uitgebreid overleg is daar tot twee keer een L-vorm gekomen, waarbij mee wordt ingestoken in maatregelen bij de woningen zelf in de vorm van spuiboxen en afscherming bij de buitenruimten, om zo alsnog tot een zo goed als mogelijk akoestisch woon- en leefklimaat te komen.

2.3 Gebouwgebonden maatregelen

Spuivoorzieningen slaapkamers

Het voorkomen van slaapverstoring is bij woningen op geluidsbelaste locaties een essentieel onderdeel om tot een goed akoestisch woon- en leefklimaat te komen. In het project wordt daarom voorzien in maatregelen om tot een situatie te komen, zoals beoogd in het geluidbeleid van de gemeente. In eerste instantie wordt dit, zoals voorgeschreven in het beleid, gedaan door minimaal één slaapkamer te realiseren aan een geluidluwe gevel. Bij het kopgebouw is dit bij veel woningen mogelijk, door de geluidluwe binnengevels die ontstaan door de vorm van het gebouw. Bij de woningen waar geen slaapkamer aan een geluidluwe gevel gerealiseerd kan worden, wordt ingezet op een gelijkwaardige oplossing in de vorm van geluidgedempte spuiboxen. Met deze spuivoorziening is het mogelijk om met een open raam te slapen, zonder dat een overmaat aan wegverkeerslawaai de slaapkamer binnenkomt. De spuicapaciteit van deze voorzieningen is dusdanig dat voldaan kan worden aan de eisen die het Bouwbesluit hieraan stelt. De geluiddemping is dusdanig dat de geluidsbelasting wordt gereduceerd tot, of onder, de grens die het geluidbeleid van de gemeente stelt aan een geluidluwe gevel. Als product kan worden uitgegaan van de Merford AKR, type 150 is leverbaar tot een geluiddemping R_w van 11 dB (0,-2), waar maximaal 8 dB demping nodig is.

Gebouwgebonden geluidschermen appartementen

Naast slaapverstoring zijn buitenruimten met een acceptabel geluidsbelasting een belangrijk aspect om bij woningen tot een goed akoestisch woon- en leefklimaat te komen. Naast het akoestische aspect is zijn bij buitenruimten ook andere aspecten van belang. Met name de bezonning en de mate van openheid, zodat de ruimte door bewoners ook echt als 'buiten' wordt ervaren, zijn van relatief grote invloed.



In het project is bij de buitenruimten gezocht naar een optimum tussen de geluidsbelasting, de bezonning en de mate van openheid. Dit is op de volgende wijze gedaan:

- De buitenruimten worden vanwege de bezonning zoveel mogelijk georiënteerd op het oosten, westen of zuiden.
- Om de buitenruimten nog als 'buiten' te ervaren, wordt de geluidafscherming beperkt tot volledig gesloten delen aan de zijkanen. De hoogte van de gesloten voorkant van de buitenruimte wordt beperkt tot 1,5 meter t.o.v. vloerniveau van de buitenruimte.
- Om de toename van de geluidsbelasting t.g.v. reflecties te beperken worden de (vloer)delen boven buitenruimten geluidsabsorberend uitgevoerd.

3 Wettelijk kader

Wegverkeer

Conform de Wet Geluidhinder hebben alle wegen, behalve woonerven en 30 km/uur-wegen, een zone met een bepaalde breedte. Binnen deze zone moet de geluidsbelasting (L_{den}) op de gevels van woningen en andere gevoelige bestemmingen, zoals bijvoorbeeld woonfuncties, worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De toetsing vindt plaats per weg. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is onder voorwaarden een ontheffing mogelijk tot de maximale grenswaarde. Alleen met toepassing van dove gevels of de Interimwet stad- en milieubenedering is de realisatie van woningen mogelijk bij een geluidsbelasting boven de maximale grenswaarde.

De planlocatie is gelegen binnen de zone van de Rijksweg A16, de Fascinatio Boulevard, de Bahialaan, de Fysicabaan, de Kralingse Kerklaan, de Engelbrechtweg, de 's-Gravenweg, de westelijk gelegen busbaan en de Abram van Rijckevorselweg (de N210). De Rijksweg A16 en de N210 betreffen buitenstedelijke wegen. De maximale grenswaarde die wettelijk kan worden verleend is voor woningen:

- stedelijke weg (woningen binnen de bebouwde kom): 63 dB.
- buitenstedelijke weg (woningen binnen de bebouwde kom): 53 dB.

Anticiperend op het stiller worden van de voertuigen in de toekomst mag op grond van artikel 110g van de Wet Geluidhinder een aftrek worden toegepast op berekende L_{den} -waarden, alvorens deze te toetsen aan de genoemde grenswaarden. De toe te passen aftrek bedraagt tot 1 juli 2018:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen.



Metroverkeer

Ten noorden van de projectlocatie is een metrotraject gelegen. Het traject bevindt zich tussen de metrostations Kralingse Zoom en Capelsebrug. Op het traject rijden de metrolijnen A, B en C. Het betreffende metrotraject is aangegeven op de zonekaart spoorwegen (trajectnummer 616). De bij deze kaart aangegeven zone is 100 meter, gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. Het project valt binnen deze zone van 100 meter. De geluidsbelasting dient daarom berekend en beoordeeld te worden als spoorwegverkeer. Voor woningen bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is onder voorwaarden een ontheffing mogelijk tot de maximale grenswaarde van 68 dB. Alleen met toepassing van dove gevels of de Interimwet stad- en milieubenadering is de realisatie van woningen mogelijk bij een geluidsbelasting boven de maximale grenswaarde.

Gedezoneerde wegen

Rondom het project zijn op korte afstand geen wegen gelegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. De dichtst bij het project gelegen weg met een snelheidsregime van 30 km/uur betreft de Flatusstraat. Deze weg is nog achter de Fascinatio Boulevard gelegen. Onderzoek naar de geluidsbelasting van wegverkeer op de wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, is daarom niet nodig.

3.1 Beleid gemeente Capelle aan den IJssel

Door de gemeente Capelle aan den IJssel is in het document 'Afwegingskader Hogere grenswaarden Procedure Wet geluidhinder 2011' omschreven hoe bij de bouw van woningen op geluidsbelaste locaties tot een voldoende akoestisch woon- een leefklimaat gekomen kan worden.

Hiervoor worden de volgende criteria genoemd:

- Het creëren van een geluidluwe gevel;
- Het creëren van een geluidluwe buitenruimte;
- Het realiseren van geluidgevoelige ruimten aan de geluidluwe gevel (akoestisch optimale indeling).

Wat betreft de geluidluwe gevel wordt door de gemeente een geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer benoemd van ten hoogste 53 dB. Omdat niet is benoemd of dit geldt per weg of voor alle wegverkeer gezamenlijk, of deze toetsing na of voor aftrek conform artikel 110g moet plaats vinden en welke waarde geldt voor spoorwegverkeer, wordt op basis van het geluidbeleid van de gemeente Rotterdam hiervoor het volgende aangehouden:

- Wegverkeer, 53 dB gecumuleerd voor al het wegverkeer en toetsing na (inclusief) aftrek conform artikel 110g.
- Spoorwegverkeer (metro), 55 dB.



Wat betreft de geluidluwe buitenruimte wordt in het document van de gemeente het volgende benoemd.

- Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidluwe zijde. Als er geen buitenruimte aanwezig is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit gerealiseerd. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als één van deze buitenruimten gelegen is aan de geluidluwe zijde. Aan bewoners wordt dan de mogelijkheid geboden om aan de geluidluwe zijde van de woning te kunnen verblijven.
- De geluidbelasting op de hoogst belaste gevel (bij meerdere gevels) van deze geluidluwe buitenruimte, mag in principe niet meer dan 5 dB hoger zijn ten opzichte van geluidbelasting op de geluidluwe gevel van deze geluidluwe buitenruimte. De geluidbelasting op de geluidluwe zijde van deze geluidluwe buitenruimte moet voldoen aan de voorkeurswaarde.

Wat betreft indeling van de geluidgevoelige ruimten worden wensen gesteld aan de indeling van de geluidgevoelige ruimten in een woning. In de praktijk blijkt dat het voldoen aan de wettelijke binnenwaarden (bijvoorbeeld in de vorm van gevelisolatie) niet voldoende is voor het voorkomen van geluidhinder en slaapverstoring, met name bij geopende ramen in geluidbelaste ruimten. Het is zeer wenselijk dat geluidgevoelige ruimten, zoals woon- en slaapkamers, daarom zo min mogelijk aan de geluidbelaste zijde van de woning te situeren.

4 Geluidsbelasting

4.1 Rekenmethode

Algemeen

De geluidsbelasting is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. Conform de Wet geluidhinder is de uitkomst uitgedrukt in de L_{den} -waarde. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma WinHavik 9.1.1. Als standaard is gerekend met een harde bodem, behalve in bodemgebieden die in het model zijn aangegeven als zacht. De invoergegevens van het model zijn opgenomen in bijlage 2. Er is gerekend met 1 reflectie, een minimale zichthoek reflecties van 2 graden en een maximale sectorhoek van 5 graden.


Op elk waarneempunt zijn de berekeningen uitgevoerd per bouwlaag op circa 1,5 meter boven vloerniveau van de betreffende bouwlaag. In de figuren 2 en 3 zijn 3D-aanzichten opgenomen van het geluidmodel. In figuren 4 en 5 zijn afbeeldingen opgenomen met de nummering van de waarneempunten.



Figuur 2: 3D-aanzicht computermodel, vanuit zuidoosten




Figuur 3: 3D-aanzicht computermodel vanuit noordwesten





Figuur 4: Computermodel met nummering waarneempunten kopgebouw



Figuur 5: Computermodel met nummering waarneempunten L-gebouwen





4.2 Berekeningsresultaten per geluidbron

Rijksweg A16 en Fascinatio Boulevard

De geluidsbelasting op de gevels van de woningen, ten gevolge van wegverkeer op de Rijksweg A16 en de Fascinatio Boulevard, is berekend. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in figuren 6 t/m 9. Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van de vlakke gevels, zonder eventuele reductie ten gevolge van afscherming bij buitenruimten.

De volledige rekenresultaten en afbeeldingen zijn ook opgenomen in bijlage 3. De figuren zijn aangemaakt met voldoende resolutie. Door in te zoomen op de afbeeldingen, kunnen alle resultaten daarom worden vergroot en beter leesbaar worden gemaakt.

Figuur 6: Geluidsbelasting kopgebouw t.g.v. wegverkeer Rijksweg A16. L_{den} met aftrek
moBius consult





Figuur 7: Geluidsbelasting L-gebouwen t.g.v. wegverkeer Rijksweg A16. L_{den} met aftrek

moBius consult


project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



Figuur 8: Geluidsbelasting kopgebouw t.g.v. wegverkeer Fascinatio Boulevard. L_{den} met aftrek

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder





Figuur 9: Geluidsbelasting L-gebouwen t.g.v. wegverkeer Fascinatio Boulevard. L_{den} met aftrek
moBlus consult



Overige wegen

De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A16 en de Fascinatio Boulevard zijn maatgevend ten opzichte van de geluidsbelasting van het wegverkeer op de overige wegen. In hoofdlijnen is t.a.v. de geluidsbelasting van het wegverkeer op de overige wegen sprake van de onderstaande situatie. De rekenresultaten van het wegverkeer van de onderstaande wegen van alle waarnempunten en waarneemhoogten zijn opgenomen in bijlage 3.

- Abram van Rijckevorselweg / N210 (groep 2)

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de N210 is ter plaatse van het kopgebouw en het westelijke L-gebouw ten hoogste 51 dB (na aftrek). Deze maatgevende (hoogste) geluidsbelasting is berekend ter plaatse van de zuidgevels aan de Fascinatio Boulevard, op de bovenste bouwlagen.

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de N210 is ter plaatse van het oostelijke L-gebouw ten hoogste 53 dB (na aftrek). Deze maatgevende (hoogste) geluidsbelasting is berekend ter plaatse van de zuidgevels aan de Fascinatio Boulevard, op de bovenste bouwlagen.

- Fysicabaan (groep 6)

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Fysicabaan is ter plaatse van het kopgebouw ten hoogste 49 dB (na aftrek). Deze maatgevende (hoogste) geluidsbelasting is berekend ter plaatse van hoogbouw van het kopgebouw. Op de L-gebouwen is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Fysicabaan lager of gelijk 39 dB (na aftrek).



- Bahialaan (groep 7)

Op alle waarneempunten is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Bahialaan lager of gelijk aan 48 dB. De hoogste berekende geluidsbelasting bedraagt 42 dB (met 5 dB aftrek), ter plaatse waarneempunt 1 (hoogbouw kopgebouw).

- 's-Gravenweg (groep 4)

Op alle waarneempunten is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de 's-Gravenweg lager of gelijk aan 48 dB. De hoogste berekende geluidsbelasting bedraagt 39 dB (met 5 dB aftrek), ter plaatse van de noordgevel van de studio's (kopgebouw).

- Engelbrechtweg (groep 8)

Op alle waarneempunten is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Engelbrechtweg lager of gelijk aan 48 dB. De hoogste berekende geluidsbelasting bedraagt 37 dB (met 5 dB aftrek), ter plaatse van de noordgevels van alle drie de blokken.

- Kralingse Kerklaan (groep 9)


Op alle waarneempunten is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Kralingse Kerklaan lager of gelijk aan 48 dB. De hoogste berekende geluidsbelasting bedraagt 34 dB (met 5 dB aftrek), ter plaatse van de noordgevel van de studio's (kopgebouw).

- Busbaan (groep 12)

Op alle waarneempunten is de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Busbaan lager of gelijk aan 48 dB. De hoogste berekende geluidsbelasting bedraagt 46 dB (met 5 dB aftrek), ter plaatse van de westgevels van de hoogbouw (kopgebouw).

Metro

De geluidsbelasting op de gevels van de woningen, ten gevolge van verkeer op metrotraject is berekend. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in figuren 10 en 11. Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van de vlakke gevels. De volledige rekenresultaten en afbeeldingen van de geluidsbelasting van de metro zijn ook opgenomen in bijlage 3. De figuren zijn aangemaakt met voldoende resolutie. Door in te zoomen op de afbeeldingen, kunnen alle resultaten daarom worden vergroot en beter leesbaar worden gemaakt.





Figuur 10: Geluidsbelasting (L_{den}) kopgebouw t.g.v. metroverkeer

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



Figuur 11: Geluidsbelasting (L_{den}) L-gebouwen t.g.v. metroverkeer

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder





4.3 Berekeningsresultaten gecumuleerde geluidsbelasting

De geluidsbelasting op de gevels van de woningen, ten gevolge van het weg- en metroverkeer gezamenlijk is berekend. De resultaten van deze berekeningen zijn opgenomen in figuren 12 en 13.

De volledige rekenresultaten en afbeeldingen zijn ook opgenomen in bijlage 3. De figuren zijn aangemaakt met voldoende resolutie. Door in te zoomen op de afbeeldingen, kunnen alle resultaten daarom worden vergroot en beter leesbaar worden gemaakt.

Figuur 12: Geluidsbelasting gecumuleerd weg- en metroverkeer kopgebouw. L_{den} zonder aftrek **moBius consult**





Figuur 13: Geluidsbelasting gecumuleerd weg- en metroverkeer L-gebouwen. L_{den} zonder aftrek

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



4.4 Geluidreductie buitenruimten

In het project worden bij de buitenruimten geluidafschermende maatregelen genomen om de geluidsbelasting te reduceren bij de gevels die grenzen aan buitenruimten. Voor het berekenen van de geluidreductie is geen wettelijk voorgeschreven methode, zoals dit wel het geval is voor het berekenen van de geluidsbelasting op de vlakke gevels. Veelal wordt de geluidreductie in dit soort situaties berekend met SRMII of met de NPR 5272. Beide methodes kennen beperkingen. In dit project is in eerste instantie uitgegaan van de NPR 5272 (uitgebreide methode). Op basis van de volgende uitgangspunten wordt met deze methode een geluidreductie berekend van **4 dB**:

- Afmetingen van de buitenruimten overeenkomstig de tekeningen van KAW (diepte 2,5 meter en breedte 3 meter).
- Toepassing van een geluidsabsorberend plafond met minimale geluidsabsorptiecoëfficiënt van 0,7.
- Volledig gesloten zijanten en een gesloten borstwering aan de voorzijde van minimaal 1,5 meter t.o.v. vloerniveau van de betreffende buitenruimte.

De berekeningen zijn toegevoegd in bijlage 6.



4.5 Beschouwing geluidsbelasting

Kopgebouw

Op basis van nadere berekeningen is voor elke woningen beschouwd in hoeverre de geluidsbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het lokale geluidbeleid van de gemeente. De nadere berekeningen zijn toegevoegd in bijlage 4.

De beschouwing is samengevat in tabel 1. De bevindingen van de beschouwing zijn ook aangegeven op de in bijlage 5 bijgevoegde tekeningen.

Tabel 1: Inventarisatie geluidsbelasting kopgebouw (blok 1)

Gebouwdeel	Overschrijding maximale grenswaarde?	Geluidluwe gevels	Geluidluwe buitenruimte?	Toepassing 'stap 3' besluit nodig?
28 noordelijk gelegen studio's	Ja, bij alle woningen op de noordelijke (galerij) gevels	-26 woningen: Ja -2 woningen: belasting 0,7 dB te hoog*	-Studio's hebben geen eigen buitenruimte. -Gemeenschappelijke buitenruimte is geluidluw.	Nee. Past binnen de kaders van de Wet geluidhinder** en het lokaal geluidbeleid van de gemeente.
39 appartementen in hoge bouwdeel	Ja, bij alle woningen op de buitengevels	-37 woningen: Ja -2 woningen: belasting 0,2 en 0,4 dB te hoog*	-Nee -Gemeenschappelijke buitenruimte is wel geluidluw	Ja. Past <u>niet</u> binnen de kaders van de Wet geluidhinder en buitenruimten zijn niet geluidluw
30 appartementen in lage bouwdeel	Ja, bij 28 van de 30 woningen op de zuidgevels - Niet bij 2 woningen op de begane grond	Alle woningen: Ja	-Nee -Gemeenschappelijke buitenruimte is wel geluidluw	

*zeer beperkte) overschrijding na afronding van 0,2 dB, 0,4 dB en 0,7 dB

**noordelijke (galerij)gevels worden doof uitgevoerd, overeenkomstig de voorschriften uit de Wet geluidhinder

L-gebouwen

Op basis van nadere berekeningen is voor elke woningen beschouwd in hoeverre de geluidsbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het lokale geluidbeleid van de gemeente. De nadere berekeningen zijn toegevoegd in bijlage 4.

De beschouwing is samengevat in tabel 2 en tabel 3. De bevindingen van de beschouwing zijn ook aangegeven op de in bijlage 5 bijgevoegde tekeningen.



Tabel 2: Inventarisatie geluidsbelasting westelijke L-gebouw (blok 2)

Gebouwdeel	Overschrijding maximale grenswaarde?	Geluidluwe gevels	Geluidluwe buitenruimte?	Toepassing 'stap 3' besluit nodig?
24 appartementen in lange bouwdeel	Ja, bij alle woningen op de noordelijke (galerij) gevels en bij een deel van de woningen ook bij de zuidgevels	-24 woningen: Nee	-24 woningen: Nee	Ja. Past <u>niet</u> binnen de kaders van de Wet geluidhinder en lokaal geluidbeleid van de gemeente
4 noordelijke appartementen in korte bouwdeel	Ja, bij alle woningen op de westgevels	-4 woningen: Nee	-4 woningen: Nee	
4 zuidelijke appartementen in korte bouwdeel	-Ja, bij de 2 woningen op de bovenste lagen - Niet bij de 2 woningen op de onderste lagen	-4 woningen: Nee	-4 woningen: Nee	

Tabel 3: Inventarisatie geluidsbelasting oostelijke L-gebouw (blok 3)

Gebouwdeel	Overschrijding maximale grenswaarde?	Geluidluwe gevels	Geluidluwe buitenruimte?	Toepassing 'stap 3' besluit nodig?
24 appartementen in lange bouwdeel	Ja, bij alle woningen op de noordelijke (galerij) gevels en bij een deel van de woningen ook bij de zuidgevels	-24 woningen: Nee	-24 woningen: Nee	Ja. Past <u>niet</u> binnen de kaders van de Wet geluidhinder en lokaal geluidbeleid van de gemeente
4 noordelijke appartementen in korte bouwdeel	Ja, bij alle woningen op de westgevels	-3 woningen: Ja -1 woning: belasting 0,4 dB te hoog	-4 woningen: Ja, buitenruimte aan oostgevel realiseren	
4 zuidelijke appartementen in korte bouwdeel	Ja, bij alle woningen op de westgevels	-4 woningen: Nee	-4 woningen: Nee	



5 Bron- en overdrachtsmaatregelen

5.1 Algemeen

Bij de realisatie van woningen op geluidsbelaste locaties is het in eerste instantie altijd van belang om onder te doen naar maatregelen bij de bron of in het overdrachtsgebied om de geluidsbelasting te verlagen. Hierbij hebben bronmaatregelen, zoals het toepassen van geluidarme wegdekverhardingen, de voorkeur boven overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen.

5.2 Bronmaatregelen

Ten gevolge van de Rijksweg A16 is bij een (groot) deel van de woningen sprake van overschrijding van de voorkeurswaarde en de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Voor deze weg is daarom onderzocht of de geluidsbelasting verlaagd kan worden met bronmaatregelen.

Op de Rijksweg A16 is al sprake van stil asfalt. Met het vervangen van dit asfalt voor een nog stillere verharding kan de geluidsbelasting mogelijk met nog enkele dB's worden verlaagd. De kosten voor deze maatregelen (aanleg en onderhoud) staan echter niet in verhouding tot de omvang van het project.

Andere bronmaatregelen, zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of samenstelling van het verkeer wordt voor de Rijksweg A16 vanuit verkeerskundige overwegingen als onhaalbaar beoordeeld.

5.3 Overdrachtsmaatregelen

Ten gevolge van de Rijksweg A16 is bij een (groot) deel van de woningen sprake van overschrijding van de voorkeurswaarde en de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Voor deze weg is daarom onderzocht of de geluidsbelasting verlaagd kan worden met overdrachtsmaatregelen.

De geluidsbelasting ten gevolge van de Rijksweg A16 zou verlaagd kunnen worden met het doortrekken van het geluidscherm langs de Rijksweg A16 in zuidelijke richting, dat zich in de huidige situatie bevindt bij het viaduct over het metrotraject. Hiervoor is een extra scherm-lengte nodig van ca. 70 meter. Door de afstand van het project is een relatief hoog scherm nodig van ca. 4 meter. Het effect van een dergelijk geluidscherm op de westgevel van het kopgebouw bedraagt 1 a 2 dB, zie figuren 14a en 14b. Het effect van het geluidscherm neemt af naar mate de afstand toeneemt. Bij het achterste L-gebouw is het effect van het aanvullende geluidscherm 1 dB of minder.



Figuur 14a en 14b: Geluidsbelasting Rijksweg A16 L_{den} met aftrek, zonder en met aanvullend geluidscherm



De kosten voor een dergelijk scherm van 4 meter bedragen ca. € 1.300,- per strekkende meter en ca. € 90.000,- in totaal. Deze kosten worden als ondoelmatig beoordeeld in relatie tot het aantal woningen en de mate van reductie.

6 Overzicht grenswaarden Rijksweg A16 per woning

Om de realisatie van de woningen in het project mogelijk te maken wordt uitgegaan van de interimwet stad- en milieubenadering. Hiermee wordt de gebruikelijke procedure die van toepassing is voor realisatie van woningen op geluidsbelaste locaties, een hogere grenswaardenprocedure, los gelaten.

Bij de interimwet stad- en milieubenadering hoort een nauwkeurige beschouwing en afweging. Als vertrekpunt voor deze beschouwing en afweging (zie ook hoofdstuk 7 en bijlagen 4 en 5) is per woning voor het wegverkeer op de maatgevende geluidsbron de Rijksweg A16 het aantal woningen per categorie geluidsbelasting in beeld gebracht. Zoals dat ook het geval is bij een hogere grenswaardenprocedure. Op basis van de in tabel 4 opgenomen aantallen wordt het volgende geconcludeerd:

- Bij 4 van de 161 woningen in het project is sprake van een geluidsbelasting die niet hoger is dan de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder van 53 dB.
- Bij de overige 157 woningen in het project is wel sprake van een geluidsbelasting die hoger is dan de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder van 53 dB.



Tabel 4: Geluidsbelasting Rijksweg A16 per categorie geluidsbelasting

Geluidsbelasting L_{den} met aftrek	Aantal woningen per categorie geluidsbelasting		
	Kopgebouw (blok 1)	Westelijke L-gebouw (blok 2)	Oostelijk L-gebouw (blok 3)
53	2	2	0
54	0	0	0
55	0	0	0
56	6	0	0
57	5	0	2
58	10	10	3
59	11	13	13
60	8	7	14
61	22	0	0
62	11	0	0
63	8	0	0
64	12	0	0
65	2	0	0
Aantal woningen:	97	32	32

7 Beoordeling woonkwaliteit en compenserende maatregelen

Het project Fascinatio is gelegen op een locatie met een uitdagende situatie ten aanzien van de geluidsbelasting. Vanwege het belang om op de betreffende locatie woningen te realiseren is daarom gekozen om realisatie van de woningen mogelijk te maken met de interimwet stad en milieu benadering. Deze wet maakt het mogelijk om flexibeler om te gaan met de kaders (grenswaarden) uit de Wet geluidhinder. Essentieel voor deze aanpak is een breed kader een beoordeling en afweging van de woonkwaliteit. Waar dat nodig is worden compenserende maatregelen toepast, om tot voldoende woonkwaliteit te komen. De beoordeling en afweging is uitgevoerd op basis van de volgende aspecten, waarbij voor elke woning wordt gestreefd naar realisatie van 3 van de volgende 4 aspecten:

- Kwaliteiten van de specificatie van de projectlocatie.
- Het voorkomen van slaapverstoring.
- De mogelijkheid om in een buitenomgeving te 'ontsnappen' aan een overmaat van Omgevingslawaaï.
- Verhoogde geluidwerende kwaliteit van 3 dB t.o.v. de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit.

Vanwege de impact van slaapverstoring op de gezondheid van mensen, heeft het voorkomen van slaapverstoring prioriteit en wordt hier bij alle woningen aandacht aan besteed.



7.1 Kwaliteiten van de specifieke locatie (a)

Het project is gelegen op een locatie met veel infrastructuur, waardoor een uitdagende situatie ontstaat ten aanzien van de geluidsbelasting. De aanwezigheid van de infrastructuur heeft echter ook een meerwaarde voor de woningen. Op korte afstand zijn het metrostation Kralingse Zoom en de Rijksweg A16 gelegen. Zowel voor bewoners met een auto, als voor bewoners zonder een auto, geeft dit een meerwaarde in de bereikbaarheid en in de woonkwaliteit. Het metrostation geeft daarbij de directe mogelijkheid om gemakkelijk het centrum van Rotterdam te bereiken, waar sprake is van veel voorzieningen, faciliteiten en werkgelegenheid.

Naast de bereikbaarheid kent de locatie ook de nodige groenvoorzieningen. Met name tussen het project en het metrotraject is sprake van een relatief grote groenstrook, waar bewoners kunnen verblijven.

7.2 Kopgebouw (blok 1)

Slaapverstoring (b)

Alle woningen in het kopgebouw hebben een gevel aan het binnengebied van het kopgebouw. Deze binnengevels voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een geluidluwe gevel. Bij 4 woningen is dit niet het geval en is sprake van een 0,2, 0,4 en 0,7 dB te hoge geluidsbelasting. Een dergelijke beperkte overschrijding is in de praktijk door het menselijk oor niet waarneembaar en wordt op basis van de uitgebreide afweging van het akoestisch woon- en leefklimaat, die in dit project wordt toegepast, als acceptabel beoordeeld. Bij de uitwerking zal bij elke woning minimaal één slaapkamer per woning aan de (bijna) geluidluwe binnengevel worden gerealiseerd

Buitenomgeving zonder overmaat aan geluid (c)

De studio's in het project hebben geen eigen buitenruimten. Bij de overige woningen is het vanwege de bezonning (en daarmee voor de woonkwaliteit) wenselijk om de buitenruimten aan de geluidsbelaste gevels te realiseren. Dit wordt gedaan in combinatie met maatregelen die de geluidsbelasting reduceren. De maatregelen zijn echter niet voldoende om tot een geluidluwe situatie te komen. Voor de woningen in het kopgebouw wordt daarom ook een gemeenschappelijke buitenruimte gerealiseerd op de begane grond in het binnengebied. Hier hebben kunnen de bewoners 'ontsnappen' aan een overmaat van geluid en in de relatieve rust ontspannen.

In het kopgebouw wordt met de aspecten (a), (b), en (c) voorzien in 3 van de 4 genoemde aspecten.



7.3 L-gebouwen (blok 2 en blok 3)

Slaapverstoring (b)

De woningen in de L-gebouwen zijn in de meeste gevallen van alle kanten geluidsbelast en hebben daarom geen geluidluwe gevel. Bij de woningen in de L-gebouwen wordt daarom ingezet op een gelijkwaardige oplossing in de vorm van geluidgedempte spuiboxen. Met deze spuivoorziening is het mogelijk om met een open raam te slapen, zonder dat een overmaat aan wegverkeerslawaai de slaapkamer binnenkomt, zie paragraaf 2.3.

Buitenomgeving zonder overmaat aan geluid (c)

De woningen in de L-gebouwen zijn in de meest gevallen van alle kanten geluidsbelast en hebben daarom geen buitenruimte aan een geluidluwe gevel. Bij alle buitenruimten worden maatregelen getroffen om de geluidsbelasting met ca. 4 dB te reduceren. Dit is echter onvoldoende om de geluidsbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Bij de L-gebouwen wordt daarom helaas niet voorzien in deze bouwsteen.

Verhoogde geluidwerende kwaliteit (d)

Om het ontbreken van een geluidluwe buitenruimte te compenseren wordt bij de woningen in de L-gebouwen voorzien in een geluidwerende kwaliteit van de gevels, die 3 dB hoger ligt dan de nieuwbouwkwaliteit uit het Bouwbesluit. Hiermee wordt een lager binnenniveau in de woningen gerealiseerd, wat het akoestisch woon- en leefklimaat ten goede komt. De maatregelen die nodig zijn om dit kwaliteitsniveau te realiseren moeten in de DO-fase van het project nader uitgewerkt worden en zullen o.a. bestaan uit beglazing met een verhoogde geluidwering.

In de L-gebouwen wordt met de aspecten (a), (b), en (d) voorzien in 3 van de 4 genoemde aspecten.

8 Conclusies

In verband met de voorgenomen nieuwbouw van het project Fascinatio in Capelle aan den IJssel is de geluidsbelasting t.g.v. het weg- en metroverkeer, op de gevels van deze nieuw te bouwen woningen onderzocht. In hoofdlijnen bestaat het project uit de realisatie van 161 woningen verdeeld over drie blokken: het kopgebouw en twee L-gebouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat bij alle woningen uit het project sprake is van een locatie waar ten aanzien van de geluidsbelasting sprake is van een (zeer) uitdagende situatie:

- Bij alle woningen is sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, ten gevolge van één of meer geluidsbronnen (met name Rijksweg A16, metroverkeer, Fascinatio Boulevard en de N210).
- Bij een groot deel van de woningen is sprake van overschrijding van de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder, ten gevolge van wegverkeer op de Rijksweg A16).



Omdat woningbouw op de betreffende locatie zeer gewenst is, maar maatregelen aan de geluidsbron en in het overdrachtsgebied niet in te passen zijn, worden in het project zoveel mogelijk maatregelen genomen om tot een zo goed mogelijk akoestisch woon- en leefklimaat te komen. Dit is gedaan door de stedenbouwkundige invulling (zoals de vorm van kopgebouw) van het project en door gebouwgebonden maatregelen (zoals de geluidreducerende maatregelen bij de buitenruimen). Vanwege (steden)bouwkundige beperkingen blijkt het desondanks niet haalbaar om met deze maatregelen om volledig aan de eisen uit de Wet geluidhinder en het lokaal geluidbeleid van de gemeente te voldoen.

Om realisatie van het project toch mogelijk te maken is daarom gekozen om gebruik te maken van de interimwet stad-en-milieubenadering. In dit kader is breed onderzoek gedaan naar het woon- en leefklimaat van de woningen. Dit is gedaan aan de hand van de volgende 4 aspecten:

- a. Kwaliteiten van de specificatie van de projectlocatie.
- b. Het voorkomen van slaapverstoring.
- c. De mogelijkheid om in een buitenomgeving te 'ontsnappen' aan een overmaat van Omgevingslawaaï.
- d. Verhoogde geluidwerende kwaliteit van 3 dB t.o.v. de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit.


Het uitgangspunt is om bij elke woning te voorzien in minimaal 3 van de bovenstaande 4 aspecten:

- Bij alle woningen wordt voorzien in aspect (a) en aspect (b).
- Aspect (b) kan bij het kopgebouw worden gerealiseerd door bij elke woning een slaapkamer aan de binnengevel te situeren. Bij de L-gebouwen worden spuiboxen toegepast.
- Bij het kopgebouw wordt verder voorzien in aspect (c), in de vorm van de gemeenschappelijke luwe buitenruimten. Bij de L-gebouwen wordt voorzien in aspect (d).

Verder worden bij alle buitenruimten geluidreducerende maatregelen getroffen. De maatregelen zijn veelal echter niet voldoende om volledig tot geluidluwe buitenruimte te komen. Verdere maatregelen (afscherming) gaan te koste van de andere kwaliteiten van de buitenruimten en worden daarom niet toegepast.

Delft, 24 mei 2022

ir. Arnold Hietland





Bijlage

1 Verkeersgegevens

moBius consult

Projectgegevens

projectnaam: Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever: Stichting Havensteder
adviseur: moBius consult bv
databaseversie: 911
situatie: vanaf maart 2022
uitsnede: 2022: alle verd *vlakke gevels*

Rijlijnen

										Intensiteiten			snelheden						
nr z.gem		lengte	wegdek	hellingcor. groep		omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
74	6.0	11	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	80	80	75	
											avond	1217.88	15.19	7.31	.00	80	80	75	
											nacht	415.99	16.78	14.34	.00	80	80	75	
93	6.8	94	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	65	65	65	
											avond	898.98	11.77	7.53	.00	65	65	65	
											nacht	399.24	10.97	5.99	.00	65	65	65	
204	-3.9	232	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	100
											avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	100
											nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	100
246	-5.3	26	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
											avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
											nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	
337	-0.6	94	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1298.78	70.91	52.22	.00	100	90	85	
											avond	747.41	18.15	19.19	.00	100	90	85	
											nacht	340.62	24.13	15.38	.00	100	90	85	
362	1.3	34	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	65	65	65	
											avond	224.50	4.09	3.39	.00	65	65	65	
											nacht	102.57	3.50	2.45	.00	65	65	65	
541	-0.3	101	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2098.47	.00	.00	.00	100	90	85	
											avond	1115.73	.00	.00	.00	100	90	85	
											nacht	395.01	.00	.00	.00	100	90	85	
607	1.1	128	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1178.20	275.10	217.00	.00	100	80	80	
											avond	809.00	67.30	90.30	.00	100	80	80	
											nacht	253.60	55.30	65.30	.00	100	80	80	
663	4.1	116	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1853.00	236.00	253.00	.00	100	90	85	
											avond	965.00	60.00	86.00	.00	100	90	85	
											nacht	342.00	55.00	88.00	.00	100	90	85	
681	0.6	1	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
											avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
											nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
706	-3.0	281	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	100
											avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	100
											nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	100
814	-0.4	130	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	50	50	50	
											avond	1217.88	15.19	7.31	.00	50	50	50	
											nacht	415.99	16.78	14.34	.00	50	50	50	
819	11.8	71	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	80	80	75	
											avond	898.98	11.77	7.53	.00	80	80	75	
											nacht	399.24	10.97	5.99	.00	80	80	75	
968	-1.7	423	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2178.66	139.33	187.33	.00	115	100	90	115
											avond	1307.99	40.25	77.25	.00	115	100	90	115
											nacht	605.50	40.50	51.38	.00	115	100	90	115
973	-2.8	147	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	564.00	21.00	26.00	.00	50	50	50	
											avond	262.00	4.00	8.00	.00	50	50	50	
											nacht	133.00	5.00	8.00	.00	50	50	50	
1218	2.8	6	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
											avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
											nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
1474	10.8	27	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	461.33	36.62	7.36	.00	80	80	75	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1707	10.4	122 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	avond	329.32	8.62	2.02	.00	80	80	75	
									nacht	83.46	5.67	2.10	.00	80	80	75	
									dag	614.36	9.21	2.10	.00	65	65	65	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	65	65	65	
1796	5.0	330 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	nacht	116.46	1.38	.63	.00	65	65	65	
									dag	1853.00	.00	.00	.00	80	80	75	
									avond	965.00	.00	.00	.00	80	80	75	
									nacht	342.00	.00	.00	.00	80	80	75	
1854	-4.1	155 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	.00	.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	.00	.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	.00	.00	.00	80	80	75	
									dag	2315.00	137.00	135.00	.00	80	80	75	
1872	-2.6	135 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	avond	1209.00	34.00	48.00	.00	80	80	75	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	80	80	75	
									dag	4733.50	293.37	287.57	.00	100	90	85	
									avond	2801.19	72.61	101.81	.00	100	90	85	
1959	-0.7	48 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	nacht	925.37	65.84	97.19	.00	100	90	85	
									dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	356.20	19.51	28.60	.00	100	90	85	
2039	1.7	83 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2643.96	141.87	84.66	.00	100	90	85	
									avond	1512.04	36.30	32.40	.00	100	90	85	
									nacht	634.38	40.02	24.60	.00	100	90	85	
									dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
2524	4.8	565 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
									dag	404.27	18.26	10.12	.00	50	50	50	
									avond	290.63	6.19	3.94	.00	50	50	50	
2607	-2.5	72 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	nacht	79.67	3.62	3.82	.00	50	50	50	
									dag	877.52	44.27	21.38	.00	80	80	75	
									avond	535.43	11.96	8.50	.00	80	80	75	
									nacht	182.40	7.92	5.68	.00	80	80	75	
2664	11.3	46 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
									dag	2083.95	.00	.00	.00	100	90	85	
2703	5.8	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	avond	1038.51	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	528.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									dag	1898.63	87.98	46.09	.00	50	50	50	
									avond	1044.70	20.42	15.79	.00	50	50	50	
2717	-0.3	226 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	nacht	429.61	25.32	13.98	.00	50	50	50	
									dag	633.00	104.33	75.67	.00	100	90	85	100
									avond	44.75	6.75	6.00	.00	100	90	85	100
									nacht	48.75	8.25	8.75	.00	100	90	85	100
2854	-0.8	36 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	65	65	65	
									avond	1044.70	20.42	15.79	.00	65	65	65	
									nacht	429.61	25.32	13.98	.00	65	65	65	
									dag	6335.27	312.49	303.26	.00	100	90	85	
2944	-3.8	64 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	avond	3668.70	79.50	109.52	.00	100	90	85	
									nacht	1249.50	69.53	102.93	.00	100	90	85	
2980	2.3	37 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	avond	1898.63	87.98	46.09	.00	65	65	65	
									nacht	1044.70	20.42	15.79	.00	65	65	65	
									dag	429.61	25.32	13.98	.00	65	65	65	
									avond	6335.27	312.49	303.26	.00	100	90	85	
3003	-0.7	326 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	nacht	3668.70	79.50	109.52	.00	100	90	85	
									dag	1249.50	69.53	102.93	.00	100	90	85	
									avond	1898.63	87.98	46.09	.00	65	65	65	
									nacht	1044.70	20.42	15.79	.00	65	65	65	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
3077	-0.6	1	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2643.96	141.87	84.66	.00	100	90	85	
										avond	1512.04	36.30	32.40	.00	100	90	85	
										nacht	634.38	40.02	24.60	.00	100	90	85	
3085	19.0	474	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
										avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
										nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
3119	4.0	34	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	564.00	21.00	26.00	.00	65	65	65	
										avond	262.00	4.00	8.00	.00	65	65	65	
										nacht	133.00	5.00	8.00	.00	65	65	65	
3280	2.2	199	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
										avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
										nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	
3573	2.2	52	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	404.27	18.26	10.12	.00	80	80	75	
										avond	290.63	6.19	3.94	.00	80	80	75	
										nacht	79.67	3.62	3.82	.00	80	80	75	
3664	5.6	30	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	50	50	50	
										avond	898.98	11.77	7.53	.00	50	50	50	
										nacht	399.24	10.97	5.99	.00	50	50	50	
3710	-4.1	782	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	100
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	100
										nacht	.00	.00	.00	.00	100	90	85	100
3731	1.3	404	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2067.02	88.39	42.77	.00	100	90	85	
										avond	1272.50	31.55	18.59	.00	100	90	85	
										nacht	426.06	17.48	12.80	.00	100	90	85	
3742	3.9	100	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	80	80	75	
										avond	224.50	4.09	3.39	.00	80	80	75	
										nacht	102.57	3.50	2.45	.00	80	80	75	
3758	6.0	12	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	80	80	75	
										avond	1217.88	15.19	7.31	.00	80	80	75	
										nacht	415.99	16.78	14.34	.00	80	80	75	
3906	-4.2	129	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2125.00	167.00	34.00	.00	50	50	50	
										avond	1227.00	44.00	8.00	.00	50	50	50	
										nacht	349.00	35.00	11.00	.00	50	50	50	
3996	5.7	42	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	80	80	75	
										avond	1217.88	15.19	7.31	.00	80	80	75	
										nacht	415.99	16.78	14.34	.00	80	80	75	
4169	0.3	15	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
										avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
										nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
4365	3.3	1	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
										avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
										nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
4456	10.9	21	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
										avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
										nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
4594	0.9	277	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2198.00	88.00	94.00	.00	100	90	85	
										avond	1235.00	20.00	28.00	.00	100	90	85	
										nacht	437.00	18.00	29.00	.00	100	90	85	
4604	-4.3	158	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										nacht	383.24	20.00	27.24	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
4685	5.9	60 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	65	65	65	
									avond	898.98	11.77	7.53	.00	65	65	65	
									nacht	399.24	10.97	5.99	.00	65	65	65	
4697	2.8	95 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
4808	-0.6	82 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1796.49	108.80	132.19	.00	100	90	85	
									avond	1149.02	31.48	61.74	.00	100	90	85	
									nacht	477.64	41.72	60.15	.00	100	90	85	
4853	0.1	102 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1741.00	210.00	259.00	.00	100	90	85	
									avond	909.50	48.00	91.00	.00	100	90	85	
									nacht	462.50	61.00	89.00	.00	100	90	85	
4865	-0.5	637 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2643.96	141.87	84.66	.00	100	90	85	
									avond	1512.04	36.30	32.40	.00	100	90	85	
									nacht	634.38	40.02	24.60	.00	100	90	85	
4933	-2.7	4 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	50	50	50	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	50	50	50	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	50	50	50	
5236	10.2	91 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
5290	11.2	19 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
5312	-2.5	66 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
									avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
									nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
5419	5.9	163 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
									avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
									nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
5428	5.4	20 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
5450	-4.7	139 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	398.00	22.00	24.00	.00	65	65	65	
									avond	192.00	5.00	7.00	.00	65	65	65	
									nacht	68.00	4.00	7.00	.00	65	65	65	
5468	4.4	32 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	80	80	75	
									avond	1044.70	20.42	15.79	.00	80	80	75	
									nacht	429.61	25.32	13.98	.00	80	80	75	
5518	-1.7	83 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	825.00	32.00	39.00	.00	65	65	65	
									avond	361.00	10.00	19.00	.00	65	65	65	
									nacht	184.00	12.00	18.00	.00	65	65	65	
5567	-2.4	14 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
									avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
									nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
5774	-0.7	188 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1298.78	70.91	52.22	.00	100	90	85	
									avond	747.41	18.15	19.19	.00	100	90	85	
									nacht	340.62	24.13	15.38	.00	100	90	85	
5879	10.7	5 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	65	65	65	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	65	65	65	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	65	65	65	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
5942	2.4	81 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	65	65	65	
									avond	224.50	4.09	3.39	.00	65	65	65	
									nacht	102.57	3.50	2.45	.00	65	65	65	
5956	-5.3	29 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
									avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
									nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	
5991	-4.0	195 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	100
									avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	100
									nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	100
6058	-0.6	53 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
									avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
									nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
6109	5.3	74 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	50	50	50	
									avond	898.98	11.77	7.53	.00	50	50	50	
									nacht	399.24	10.97	5.99	.00	50	50	50	
6121	0.2	107 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
									avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
									nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
6137	-0.2	70 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	65	65	65	
									avond	1066.00	14.00	26.00	.00	65	65	65	
									nacht	549.00	15.00	19.00	.00	65	65	65	
6459	5.4	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
6465	-1.1	742 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	80	80	75	
									avond	1066.00	14.00	26.00	.00	80	80	75	
									nacht	203.29	7.50	6.33	.00	80	80	75	
6467	5.5	240 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
6482	3.1	11 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
6496	-0.6	278 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	856.92	44.78	17.01	.00	100	90	85	
									avond	535.94	12.68	8.68	.00	100	90	85	
									nacht	189.47	9.39	5.25	.00	100	90	85	
6508	-0.6	10 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2643.96	141.87	84.66	.00	100	90	85	
									avond	1512.04	36.30	32.40	.00	100	90	85	
									nacht	634.38	40.02	24.60	.00	100	90	85	
6577	-3.7	95 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1797.24	360.58	247.17	.00	100	90	85	100
									avond	1079.99	88.75	191.00	.00	100	90	85	100
									nacht	402.50	47.63	84.75	.00	100	90	85	100
6700	-4.6	51 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	398.00	22.00	24.00	.00	80	80	75	
									avond	192.00	5.00	7.00	.00	80	80	75	
									nacht	68.00	4.00	7.00	.00	80	80	75	
6778	-4.8	134 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	50	50	50	50
									avond	44.75	6.75	6.00	.00	50	50	50	50
									nacht	48.75	8.25	8.75	.00	50	50	50	50
6944	-0.1	370 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1056.00	64.00	69.00	.00	100	90	85	
									avond	531.00	15.00	21.00	.00	100	90	85	
									nacht	188.00	13.00	21.00	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
7032	2.0	18 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	
									avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	
									nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	
7117	-0.2	18 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
7139	0.2	117 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
									avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
									nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	
7479	-1.1	742 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	345.71	7.50	12.67	.00	100	90	85	
7656	-3.1	155 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	455.00	46.00	50.00	.00	50	50	50	
									avond	216.00	11.00	15.00	.00	50	50	50	
									nacht	76.00	10.00	16.00	.00	50	50	50	
7674	4.9	12 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	80	80	75	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	80	80	75	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	80	80	75	
7696	0.5	178 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1162.40	.00	.00	.00	80	80	80	
									avond	697.30	.00	.00	.00	80	80	80	
									nacht	101.70	.00	.00	.00	80	80	80	
7732	4.1	49 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
7775	1.0	253 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
8155	2.4	259 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
8286	-0.6	343 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
									avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
									nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
8312	-4.0	219 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	100	90	85	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	100	90	85	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	100	90	85	
8344	5.8	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
									avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
									nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
8572	2.3	10 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	80	80	75	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	80	80	75	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	80	80	75	
8697	6.7	101 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	80	80	75	
									avond	1217.88	15.19	7.31	.00	80	80	75	
									nacht	415.99	16.78	14.34	.00	80	80	75	
8702	4.6	50 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
									avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
									nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
8756	-1.0	869 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1541.00	235.00	308.00	.00	80	80	75	
									avond	790.50	54.00	102.00	.00	80	80	75	
									nacht	158.37	28.52	27.69	.00	80	80	75	

			Intensiteiten										snelheden							
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
8766	3.4	333	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
												avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
												nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
8782	2.8	27	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1555.25	79.12	29.70	.00	100	90	85	
												avond	1009.62	28.66	12.46	.00	100	90	85	
												nacht	321.49	15.91	9.21	.00	100	90	85	
8843	5.8	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
												avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
												nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
8986	11.0	64	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	461.33	36.62	7.36	.00	80	80	75	
												avond	329.32	8.62	2.02	.00	80	80	75	
												nacht	83.46	5.67	2.10	.00	80	80	75	
8995	3.7	23	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	707.52	1.60	3.70	.00	65	65	65	
												avond	373.57	.87	2.36	.00	65	65	65	
												nacht	142.30	.24	.90	.00	65	65	65	
9000	9.7	272	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2572.00	128.00	158.00	.00	100	90	85	
												avond	1230.00	35.00	65.00	.00	100	90	85	
												nacht	625.00	43.00	64.00	.00	100	90	85	
9069	4.0	51	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
												avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
												nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
9113	0.2	65	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1826.24	89.58	41.08	.00	100	90	85	
												avond	1109.75	19.75	10.50	.00	100	90	85	
												nacht	383.75	20.62	18.50	.00	100	90	85	
9172	-0.7	347	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3011.97	103.15	65.97	.00	100	90	85	
												avond	1739.78	25.85	25.63	.00	100	90	85	
												nacht	624.39	22.25	24.06	.00	100	90	85	
9241	3.2	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
												avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
												nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
9261	-0.8	208	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	80	80	75	
												avond	849.00	14.00	26.00	.00	80	80	75	
												nacht	431.00	18.00	26.00	.00	80	80	75	
9394	5.5	67	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
												avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
												nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
9444	11.1	45	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
												avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
												nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
9555	2.1	69	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1555.25	79.12	29.70	.00	100	90	85	
												avond	1009.62	28.66	12.46	.00	100	90	85	
												nacht	321.49	15.91	9.21	.00	100	90	85	
9776	14.2	33	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
												avond	1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
												nacht	583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
9780	8.8	104	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	80	80	75	
												avond	1209.00	34.00	48.00	.00	80	80	75	
												nacht	501.00	34.00	37.00	.00	80	80	75	
9878	11.2	20	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
												avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
												nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
9988	-2.7	68 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	70	70	70	70
									avond	44.75	6.75	6.00	.00	70	70	70	70
									nacht	48.75	8.25	8.75	.00	70	70	70	70
10029	0.5	55 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	825.00	32.00	39.00	.00	80	80	75	
									avond	361.00	10.00	19.00	.00	80	80	75	
									nacht	184.00	12.00	18.00	.00	80	80	75	
10100	-0.3	774 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	153.36	8.35	7.64	.00	100	90	85	
									avond	86.17	2.20	2.32	.00	100	90	85	
									nacht	31.35	1.71	2.37	.00	100	90	85	
10222	0.8	93 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	717.91	12.53	13.56	.00	65	65	65	
									avond	400.96	4.56	8.43	.00	65	65	65	
									nacht	149.04	2.09	2.94	.00	65	65	65	
10251	-3.9	232 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	100
									avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	100
									nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	100
10289	-4.1	451 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	182.00	163.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	34.00	54.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	18.49	15.40	.00	80	80	75	
10416	9.8	100 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
									avond	1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
									nacht	583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
10622	-4.3	760 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	658.00	42.00	45.00	.00	100	90	85	
									avond	339.00	10.00	14.00	.00	100	90	85	
									nacht	120.00	9.00	15.00	.00	100	90	85	
10723	-0.6	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
									avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
									nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
10831	-0.6	3 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
									avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
									nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
10935	4.3	78 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
									avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
									nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
10996	0.1	397 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2153.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	1090.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	554.00	.00	.00	.00	100	90	85	
11034	11.0	33 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	65	65	65	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	65	65	65	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	65	65	65	
11121	0.6	838 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	527.00	28.00	28.00	.00	100	90	85	
									avond	292.00	6.00	9.00	.00	100	90	85	
									nacht	121.00	6.00	7.00	.00	100	90	85	
11150	-4.4	40 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	398.00	22.00	24.00	.00	80	80	75	
									avond	192.00	5.00	7.00	.00	80	80	75	
									nacht	68.00	4.00	7.00	.00	80	80	75	
11176	1.6	137 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	
									avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	
									nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	
11237	4.9	61 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	80	80	75	
									avond	666.60	9.48	15.33	.00	80	80	75	
									nacht	267.07	3.69	6.28	.00	80	80	75	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
11340	3.4	476	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	546.85	46.72	68.32	.00	100	90	85	
											avond	308.35	12.91	25.56	.00	100	90	85	
											nacht	118.60	13.50	21.37	.00	100	90	85	
11353	11.7	89	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2434.30	151.49	76.95	.00	100	90	85	
											avond	1409.85	36.13	27.27	.00	100	90	85	
											nacht	605.47	43.93	23.84	.00	100	90	85	
11423	4.6	267	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
											avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
											nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
11432	5.8	34	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
											avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
											nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
11542	-0.7	51	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	50	50	50	
											avond	224.50	4.09	3.39	.00	50	50	50	
											nacht	102.57	3.50	2.45	.00	50	50	50	
11563	4.6	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
											avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
											nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
11636	-0.9	160	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
											avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
											nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
11677	8.1	18	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1853.00	.00	.00	.00	80	80	75	
											avond	965.00	.00	.00	.00	80	80	75	
											nacht	342.00	.00	.00	.00	80	80	75	
11767	0.9	136	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1193.05	13.51	24.18	.00	80	80	75	
											avond	633.60	6.36	15.29	.00	80	80	75	
											nacht	242.31	2.29	6.23	.00	80	80	75	
11852	-4.2	197	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	60	60	60	
											avond	970.00	34.00	64.00	.00	60	60	60	
											nacht	493.00	43.00	63.00	.00	60	60	60	
11857	-4.0	65	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	
											avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	
											nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	
11916	10.9	15	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	65	65	65	
											avond	437.67	2.58	.68	.00	65	65	65	
											nacht	116.46	1.38	.63	.00	65	65	65	
11959	-0.4	116	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	50	50	50	
											avond	666.60	9.48	15.33	.00	50	50	50	
											nacht	267.07	3.69	6.28	.00	50	50	50	
12052	2.0	65	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
											avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
											nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	
12059	5.4	76	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
											avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
											nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
12107	1.0	11	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	65	65	65	
											avond	666.60	9.48	15.33	.00	65	65	65	
											nacht	267.07	3.69	6.28	.00	65	65	65	
12128	1.6	207	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
											avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
											nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
12240	5.5	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
12519	4.7	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
									avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
									nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
12558	-0.9	7 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
12690	4.1	50 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
12873	0.3	99 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	65	65	65	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	65	65	65	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	65	65	65	
12911	-4.2	155 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	182.00	163.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	34.00	54.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	18.49	15.40	.00	80	80	75	
12975	1.7	1264 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2434.30	151.49	76.95	.00	100	90	85	
									avond	1409.85	36.13	27.27	.00	100	90	85	
									nacht	605.47	43.93	23.84	.00	100	90	85	
13009	3.2	113 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	60	60	60	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	60	60	60	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	60	60	60	
13040	3.6	52 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	65	65	65	
									avond	666.60	9.48	15.33	.00	65	65	65	
									nacht	267.07	3.69	6.28	.00	65	65	65	
13063	-0.4	489 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2080.50	282.00	303.00	.00	100	90	85	
									avond	1073.00	71.00	101.00	.00	100	90	85	
									nacht	380.00	65.00	104.00	.00	100	90	85	
13119	4.8	74 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
13137	4.5	100 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
									avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
									nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
13285	-0.7	679 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2042.46	111.25	101.72	.00	100	90	85	
									avond	1224.00	31.23	32.94	.00	100	90	85	
									nacht	390.28	21.27	29.49	.00	100	90	85	
13336	8.8	13 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	65	65	65	
									avond	898.98	11.77	7.53	.00	65	65	65	
									nacht	399.24	10.97	5.99	.00	65	65	65	
13350	-0.6	1 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
									avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
									nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
13353	11.2	35 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
13410	-4.2	199 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3611.15	207.85	200.65	.00	100	90	85	
									avond	2456.10	57.03	95.61	.00	100	90	85	
									nacht	912.24	65.31	85.06	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
13474	11.0	17 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1074.24	44.66	9.59	.00	80	80	75	
									avond	766.25	10.75	2.75	.00	80	80	75	
									nacht	199.50	6.75	2.75	.00	80	80	75	
13486	8.7	18 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
13490	-4.5	233 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2843.00	165.00	163.00	.00	100	90	85	
									avond	1501.00	40.00	58.00	.00	100	90	85	
									nacht	622.00	40.00	44.00	.00	100	90	85	
13549	4.1	51 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
13736	6.6	160 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	707.52	1.60	3.70	.00	65	65	65	
									avond	373.57	.87	2.36	.00	65	65	65	
									nacht	142.30	.24	.90	.00	65	65	65	
13738	-5.2	141 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	398.00	22.00	24.00	.00	50	50	50	
									avond	192.00	5.00	7.00	.00	50	50	50	
									nacht	68.00	4.00	7.00	.00	50	50	50	
13746	5.5	2 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
13757	2.2	98 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1853.00	236.00	253.00	.00	100	90	85	
									avond	965.00	60.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	342.00	55.00	88.00	.00	100	90	85	
13822	0.7	539 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1321.00	214.00	280.00	.00	100	90	85	
									avond	672.50	50.00	95.00	.00	100	90	85	
									nacht	346.50	54.00	69.00	.00	100	90	85	
13828	2.7	11 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
13922	8.1	24 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	65	65	65	
									avond	898.98	11.77	7.53	.00	65	65	65	
									nacht	399.24	10.97	5.99	.00	65	65	65	
13977	11.0	62 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
14255	-4.4	12 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	70	70	70	70
									avond	44.75	6.75	6.00	.00	70	70	70	70
									nacht	48.75	8.25	8.75	.00	70	70	70	70
14309	3.6	338 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
14358	-5.6	104 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1741.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	909.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	462.50	.00	.00	.00	100	90	85	
14429	4.5	52 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	80	80	75	
									avond	666.60	9.48	15.33	.00	80	80	75	
									nacht	267.07	3.69	6.28	.00	80	80	75	
14448	-4.0	59 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
									avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
									nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden					
										etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
14630	0.2	76	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												nacht	345.71	7.50	12.67	.00	100	90	85	
14714	0.1	72	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1193.05	13.51	24.18	.00	80	80	75	
												avond	633.60	6.36	15.29	.00	80	80	75	
												nacht	242.31	2.29	6.23	.00	80	80	75	
14749	-0.4	101	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2098.47	185.00	198.50	.00	100	90	85	
												avond	1115.73	45.00	64.50	.00	100	90	85	
												nacht	395.01	41.50	66.00	.00	100	90	85	
14826	2.0	63	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	717.91	12.53	13.56	.00	80	80	75	
												avond	400.96	4.56	8.43	.00	80	80	75	
												nacht	149.04	2.09	2.94	.00	80	80	75	
15051	2.3	10	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1555.25	79.12	29.70	.00	100	90	85	
												avond	1009.62	28.66	12.46	.00	100	90	85	
												nacht	321.49	15.91	9.21	.00	100	90	85	
15124	5.8	61	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
												avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
												nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
15352	0.3	136	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	80	80	75	
												avond	1066.00	14.00	26.00	.00	80	80	75	
												nacht	549.00	15.00	19.00	.00	80	80	75	
15417	5.7	117	01 glad asphalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	707.52	1.60	3.70	.00	50	50	50	
												avond	373.57	.87	2.36	.00	50	50	50	
												nacht	142.30	.24	.90	.00	50	50	50	
15648	5.4	2	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
												avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
												nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
15739	-3.3	476	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1304.00	121.00	101.00	.00	100	90	85	100
												avond	764.00	32.00	45.00	.00	100	90	85	100
												nacht	279.00	30.00	38.00	.00	100	90	85	100
15779	4.6	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
												avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
												nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
15792	3.1	94	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
												avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
												nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
15946	4.8	79	01 glad asphalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	80	80	75	
												avond	565.60	17.10	9.69	.00	80	80	75	
												nacht	200.27	7.58	5.80	.00	80	80	75	
16048	0.2	102	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1741.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												avond	909.50	.00	.00	.00	100	90	85	
												nacht	462.50	.00	.00	.00	100	90	85	
16063	7.1	514	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
												avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
												nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
16107	4.6	5	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
												avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
												nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
16133	1.8	135	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1173.50	182.00	163.00	.00	80	80	75	
												avond	688.50	34.00	54.00	.00	80	80	75	
												nacht	110.40	18.49	15.40	.00	80	80	75	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
16166	-0.3	81 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1889.09	102.90	94.08	.00	100	90	85	
									avond	1137.83	29.04	30.62	.00	100	90	85	
									nacht	358.94	19.56	27.13	.00	100	90	85	
16321	7.4	278 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1304.00	121.00	101.00	.00	80	80	75	
									avond	764.00	32.00	45.00	.00	80	80	75	
									nacht	279.00	30.00	38.00	.00	80	80	75	
16342	-4.2	400 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1304.00	121.00	101.00	.00	100	90	85	100
									avond	764.00	32.00	45.00	.00	100	90	85	100
									nacht	279.00	30.00	38.00	.00	100	90	85	100
16372	0.0	323 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	182.00	163.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	34.00	54.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	18.49	15.40	.00	80	80	75	
16404	-0.6	10 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
									avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
									nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
16459	-1.4	65 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	65	65	65	
									avond	1066.00	14.00	26.00	.00	65	65	65	
									nacht	549.00	15.00	19.00	.00	65	65	65	
16504	3.7	8 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	80	80	75	
									avond	224.50	4.09	3.39	.00	80	80	75	
									nacht	102.57	3.50	2.45	.00	80	80	75	
16553	-0.2	397 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
									avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
									nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
16608	-4.3	123 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
									avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
									nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
16663	-1.6	25 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	50	50	50	
									avond	224.50	4.09	3.39	.00	50	50	50	
									nacht	102.57	3.50	2.45	.00	50	50	50	
16726	0.8	175 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
16839	0.3	89 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2125.00	167.00	34.00	.00	80	80	75	
									avond	1227.00	44.00	8.00	.00	80	80	75	
									nacht	349.00	35.00	11.00	.00	80	80	75	
16861	1.7	17 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	65	65	65	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	65	65	65	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	65	65	65	
16863	5.7	134 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
16925	-4.2	155 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	356.20	19.51	28.60	.00	100	90	85	
17026	-3.4	476 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	100
									avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	100
									nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	100
17241	-4.0	451 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	356.20	19.51	28.60	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
17296	-2.9	39 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	50	50	50	
									avond	224.50	4.09	3.39	.00	50	50	50	
									nacht	102.57	3.50	2.45	.00	50	50	50	
17512	4.4	71 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
17635	0.2	181 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
17658	-1.8	35 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	100
									avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	100
									nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	100
17688	9.1	120 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	564.00	21.00	26.00	.00	80	80	75	
									avond	262.00	4.00	8.00	.00	80	80	75	
									nacht	133.00	5.00	8.00	.00	80	80	75	
17844	2.1	106 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	455.00	46.00	50.00	.00	80	80	75	
									avond	216.00	11.00	15.00	.00	80	80	75	
									nacht	76.00	10.00	16.00	.00	80	80	75	
17908	-2.3	117 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1741.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	909.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	462.50	.00	.00	.00	100	90	85	
17939	0.5	3 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1826.60	426.50	336.50	.00	100	80	80	
									avond	1254.20	104.40	140.10	.00	100	80	80	
									nacht	393.10	85.80	101.30	.00	100	80	80	
18185	4.8	27 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	707.52	1.60	3.70	.00	65	65	65	
									avond	373.57	.87	2.36	.00	65	65	65	
									nacht	142.30	.24	.90	.00	65	65	65	
18224	0.0	63 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2434.30	151.49	76.95	.00	100	90	85	
									avond	1409.85	36.13	27.27	.00	100	90	85	
									nacht	605.47	43.93	23.84	.00	100	90	85	
18276	1.7	292 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
18303	8.1	366 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
18341	1.9	6 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2735.04	82.45	53.39	.00	100	90	85	
									avond	1687.27	26.68	31.26	.00	100	90	85	
									nacht	704.91	18.52	15.38	.00	100	90	85	
18348	-3.5	398 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	100	90	85	
									avond	970.00	34.00	64.00	.00	100	90	85	
									nacht	493.00	43.00	63.00	.00	100	90	85	
18441	-4.1	27 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
									avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
									nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
18499	3.3	43 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	455.00	46.00	50.00	.00	65	65	65	
									avond	216.00	11.00	15.00	.00	65	65	65	
									nacht	76.00	10.00	16.00	.00	65	65	65	
18514	6.8	161 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
										%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
18668	-4.4	45	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	100	90	85	
											avond	970.00	34.00	64.00	.00	100	90	85	
											nacht	493.00	43.00	63.00	.00	100	90	85	
18707	11.7	188	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
											avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
											nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
18751	8.2	17	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	50	50	50	
											avond	437.67	2.58	.68	.00	50	50	50	
											nacht	116.46	1.38	.63	.00	50	50	50	
18781	1.4	102	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2572.00	128.00	158.00	.00	100	90	85	
											avond	1230.00	35.00	65.00	.00	100	90	85	
											nacht	625.00	43.00	64.00	.00	100	90	85	
18866	5.3	236	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	50	50	50	
											avond	898.98	11.77	7.53	.00	50	50	50	
											nacht	399.24	10.97	5.99	.00	50	50	50	
18912	3.5	331	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
											avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
											nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
18987	-6.1	98	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
											avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
											nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	
19075	0.2	34	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	80	80	75	
											avond	1066.00	14.00	26.00	.00	80	80	75	
											nacht	549.00	15.00	19.00	.00	80	80	75	
19084	-0.2	489	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2080.50	.00	.00	.00	100	90	85	
											avond	1073.00	.00	.00	.00	100	90	85	
											nacht	380.00	.00	.00	.00	100	90	85	
19265	-0.8	76	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3348.93	226.58	231.22	.00	100	90	85	
											avond	2040.02	53.46	89.00	.00	100	90	85	
											nacht	700.78	58.33	88.63	.00	100	90	85	
19290	-4.0	90	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	
											avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	
											nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	
19483	2.1	22	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	717.91	12.53	13.56	.00	80	80	75	
											avond	400.96	4.56	8.43	.00	80	80	75	
											nacht	149.04	2.09	2.94	.00	80	80	75	
19498	11.3	26	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
											avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
											nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
19535	-5.3	16	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
											avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
											nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
19536	4.6	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2356.17	81.19	46.46	.00	100	90	85	
											avond	1430.14	24.80	24.81	.00	100	90	85	
											nacht	630.40	19.09	14.26	.00	100	90	85	
19687	1.5	117	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	455.00	46.00	50.00	.00	65	65	65	
											avond	216.00	11.00	15.00	.00	65	65	65	
											nacht	76.00	10.00	16.00	.00	65	65	65	
19710	1.8	134	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
											avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
											nacht	356.20	19.51	28.60	.00	100	90	85	

			Intensiteiten										snelheden							
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
19744	0.9	179	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1178.20	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	809.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	253.60	.00	.00	.00	100	80	80	
19856	5.9	65	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
												avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
												nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
19866	0.7	9	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	65	65	65	
												avond	666.60	9.48	15.33	.00	65	65	65	
												nacht	267.07	3.69	6.28	.00	65	65	65	
19896	8.6	99	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1304.00	121.00	101.00	.00	100	90	85	
												avond	764.00	32.00	45.00	.00	100	90	85	
												nacht	279.00	30.00	38.00	.00	100	90	85	
19975	3.4	161	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	65	65	65	
												avond	1217.88	15.19	7.31	.00	65	65	65	
												nacht	415.99	16.78	14.34	.00	65	65	65	
20063	1.8	113	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1304.00	121.00	101.00	.00	100	90	85	
												avond	764.00	32.00	45.00	.00	100	90	85	
												nacht	279.00	30.00	38.00	.00	100	90	85	
20070	0.6	272	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1173.50	.00	.00	.00	80	80	75	
												avond	688.50	.00	.00	.00	80	80	75	
												nacht	110.40	.00	.00	.00	80	80	75	
20071	3.5	27	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	80	80	75	
												avond	1044.70	20.42	15.79	.00	80	80	75	
												nacht	429.61	25.32	13.98	.00	80	80	75	
20295	-4.4	76	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2843.00	165.00	163.00	.00	80	80	75	
												avond	1501.00	40.00	58.00	.00	80	80	75	
												nacht	238.76	20.00	16.76	.00	80	80	75	
20336	0.5	177	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	321.70	40.40	55.60	.00	100	80	80	
20340	5.5	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
												avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
												nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
20420	9.7	47	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	80	80	75	
												avond	898.98	11.77	7.53	.00	80	80	75	
												nacht	399.24	10.97	5.99	.00	80	80	75	
20723	6.8	106	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
												avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
												nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
20809	5.8	20	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
												avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
												nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
20922	2.6	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
												avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
												nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	
20965	-0.6	57	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
												avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
												nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
21011	2.4	11	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
												avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
												nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
21106	-4.0	91 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	825.00	32.00	39.00	.00	50	50	50	
									avond	361.00	10.00	19.00	.00	50	50	50	
									nacht	184.00	12.00	18.00	.00	50	50	50	
21170	-0.9	31 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2032.37	76.54	33.34	.00	50	50	50	
									avond	1217.88	15.19	7.31	.00	50	50	50	
									nacht	415.99	16.78	14.34	.00	50	50	50	
21176	3.0	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
									avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
									nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	
21200	2.1	6 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
21216	8.3	165 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
21303	0.0	325 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	356.20	19.51	28.60	.00	100	90	85	
21443	-0.2	37 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	50	50	50	
									avond	1044.70	20.42	15.79	.00	50	50	50	
									nacht	429.61	25.32	13.98	.00	50	50	50	
21510	7.9	10 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
									avond	1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
									nacht	583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
21550	3.0	2 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
21556	-0.5	343 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
									avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
									nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
21580	0.9	172 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2735.04	82.45	53.39	.00	100	90	85	
									avond	1687.27	26.68	31.26	.00	100	90	85	
									nacht	704.91	18.52	15.38	.00	100	90	85	
21598	0.1	532 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1321.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	672.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	346.50	.00	.00	.00	100	90	85	
21601	4.9	79 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
									avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
									nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
21663	-4.3	158 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2843.00	165.00	163.00	.00	80	80	75	
									avond	1501.00	40.00	58.00	.00	80	80	75	
									nacht	238.76	20.00	16.76	.00	80	80	75	
21666	5.5	64 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
21672	1.4	257 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2735.04	82.45	53.39	.00	100	90	85	
									avond	1687.27	26.68	31.26	.00	100	90	85	
									nacht	704.91	18.52	15.38	.00	100	90	85	
21842	0.5	177 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1162.40	262.80	228.80	.00	80	80	80	
									avond	697.30	59.80	93.30	.00	80	80	80	
									nacht	101.70	39.50	33.30	.00	80	80	80	

nr z.gem			lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
											%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
21926	-6.1		139	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	100	90	85	
											avond	970.00	34.00	64.00	.00	100	90	85	
											nacht	493.00	43.00	63.00	.00	100	90	85	
22110	6.1		1 71	1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
											avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
											nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
22204	0.2		98 01	glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	50	50	50	
											avond	565.60	17.10	9.69	.00	50	50	50	
											nacht	200.27	7.58	5.80	.00	50	50	50	
22253	-5.2		159	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
											avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
											nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	
22281	-4.0		457	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1474.00	198.00	166.00	.00	100	90	85	
											avond	810.00	45.00	62.00	.00	100	90	85	
											nacht	296.00	42.00	53.00	.00	100	90	85	
22394	-0.1		66 01	glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	825.00	32.00	39.00	.00	80	80	75	
											avond	361.00	10.00	19.00	.00	80	80	75	
											nacht	184.00	12.00	18.00	.00	80	80	75	
22397	0.5		490	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1541.00	235.00	308.00	.00	80	80	75	
											avond	790.50	54.00	102.00	.00	80	80	75	
											nacht	158.37	28.52	27.69	.00	80	80	75	
22414	-4.5		83	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2843.00	165.00	163.00	.00	100	90	85	
											avond	1501.00	40.00	58.00	.00	100	90	85	
											nacht	622.00	40.00	44.00	.00	100	90	85	
22441	9.9		189	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1074.24	44.66	9.59	.00	80	80	75	
											avond	766.25	10.75	2.75	.00	80	80	75	
											nacht	199.50	6.75	2.75	.00	80	80	75	
22533	-0.8		869	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1541.00	.00	.00	.00	80	80	75	
											avond	790.50	.00	.00	.00	80	80	75	
											nacht	158.37	.00	.00	.00	80	80	75	
22571	-3.3		444	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1474.00	.00	.00	.00	100	90	85	
											avond	810.00	.00	.00	.00	100	90	85	
											nacht	296.00	.00	.00	.00	100	90	85	
22699	11.1		22	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
											avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
											nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
22700	1.6		41	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	65	65	65	
											avond	342.22	5.14	7.11	.00	65	65	65	
											nacht	139.41	3.28	4.59	.00	65	65	65	
23010	0.0		324	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	.00	.00	.00	80	80	75	
											avond	688.50	.00	.00	.00	80	80	75	
											nacht	110.40	.00	.00	.00	80	80	75	
23105	-0.5		31	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	50	50	50	
											avond	1044.70	20.42	15.79	.00	50	50	50	
											nacht	429.61	25.32	13.98	.00	50	50	50	
23134	2.6		6	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
											avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
											nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
23211	-3.9		232	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	100
											avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	100
											nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	100

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
23297	5.5	1 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
23407	5.5	68 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
23469	6.9	513 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
23532	5.5	68 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
23538	0.0	1790 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
23759	2.8	33 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	707.52	1.60	3.70	.00	80	80	75	
									avond	373.57	.87	2.36	.00	80	80	75	
									nacht	142.30	.24	.90	.00	80	80	75	
23763	-4.1	81 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	100
									avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	100
									nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	100
23776	11.1	16 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	65	65	65	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	65	65	65	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	65	65	65	
23903	12.7	42 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1074.24	44.66	9.59	.00	80	80	75	
									avond	766.25	10.75	2.75	.00	80	80	75	
									nacht	199.50	6.75	2.75	.00	80	80	75	
23960	8.8	16 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	50	50	50	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	50	50	50	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	50	50	50	
24134	9.8	264 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2198.00	88.00	94.00	.00	100	90	85	
									avond	1235.00	20.00	28.00	.00	100	90	85	
									nacht	437.00	18.00	29.00	.00	100	90	85	
24188	3.7	10 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	402.55	13.44	7.89	.00	80	80	75	
									avond	224.50	4.09	3.39	.00	80	80	75	
									nacht	102.57	3.50	2.45	.00	80	80	75	
24220	-4.5	947 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2025.32	385.00	356.33	.00	115	100	90	115
									avond	1129.00	117.50	214.50	.00	115	100	90	115
									nacht	520.13	85.88	101.50	.00	115	100	90	115
24379	1.1	25 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	50	50	50	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	50	50	50	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	50	50	50	
24495	3.2	86 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
24511	5.8	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
24565	-4.4	29 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	100	90	85	
									avond	970.00	34.00	64.00	.00	100	90	85	
									nacht	493.00	43.00	63.00	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
24605	3.3	0 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
24976	-0.1	397 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2153.50	242.00	298.00	.00	100	90	85	
									avond	1090.00	58.00	109.00	.00	100	90	85	
									nacht	554.00	73.00	107.00	.00	100	90	85	
25003	2.0	26 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
25012	-0.1	108 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2125.00	167.00	34.00	.00	80	80	75	
									avond	1227.00	44.00	8.00	.00	80	80	75	
									nacht	349.00	35.00	11.00	.00	80	80	75	
25045	-1.0	321 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	
									avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	
									nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	
25063	4.8	1 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
25077	1.8	32 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	65	65	65	
									avond	666.60	9.48	15.33	.00	65	65	65	
									nacht	267.07	3.69	6.28	.00	65	65	65	
25126	-3.4	444 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1474.00	198.00	166.00	.00	100	90	85	
									avond	810.00	45.00	62.00	.00	100	90	85	
									nacht	296.00	42.00	53.00	.00	100	90	85	
25141	-3.1	246 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	70	70	70	70
									avond	44.75	6.75	6.00	.00	70	70	70	70
									nacht	48.75	8.25	8.75	.00	70	70	70	70
25150	-0.4	1046 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3348.93	226.58	231.22	.00	100	90	85	
									avond	2040.02	53.46	89.00	.00	100	90	85	
									nacht	700.78	58.33	88.63	.00	100	90	85	
25177	5.3	860 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2008.00	107.00	133.00	.00	100	90	85	
									avond	968.00	30.00	57.00	.00	100	90	85	
									nacht	492.00	38.00	56.00	.00	100	90	85	
25268	1.8	29 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2735.04	82.45	53.39	.00	100	90	85	
									avond	1687.27	26.68	31.26	.00	100	90	85	
									nacht	704.91	18.52	15.38	.00	100	90	85	
25350	7.3	22 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	50	50	50	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	50	50	50	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	50	50	50	
25366	8.6	37 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	80	80	75	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	80	80	75	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	80	80	75	
25377	2.2	20 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	80	80	75	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	80	80	75	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	80	80	75	
25381	-0.4	226 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2083.95	174.50	215.50	.00	100	90	85	
									avond	1038.51	44.00	83.50	.00	100	90	85	
									nacht	528.00	55.50	81.50	.00	100	90	85	
25392	3.9	94 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	65	65	65	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	65	65	65	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	65	65	65	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten				snelheden						
										etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
25474	-3.1	54	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	60	60	60	
												avond	849.00	14.00	26.00	.00	60	60	60	
												nacht	431.00	18.00	26.00	.00	60	60	60	
25494	3.3	1	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
												avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
												nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
25544	-0.5	101	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2162.06	185.00	198.50	.00	100	90	85	
												avond	1149.54	45.00	64.50	.00	100	90	85	
												nacht	406.98	41.50	66.00	.00	100	90	85	
25547	11.2	14	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
												avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
												nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
25671	11.3	38	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	877.52	44.27	21.38	.00	80	80	75	
												avond	535.43	11.96	8.50	.00	80	80	75	
												nacht	182.40	7.92	5.68	.00	80	80	75	
25773	-3.4	2	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	717.91	12.53	13.56	.00	50	50	50	
												avond	400.96	4.56	8.43	.00	50	50	50	
												nacht	149.04	2.09	2.94	.00	50	50	50	
25806	2.5	354	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1889.09	102.90	94.08	.00	100	90	85	
												avond	1137.83	29.04	30.62	.00	100	90	85	
												nacht	358.94	19.56	27.13	.00	100	90	85	
25923	0.4	304	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	
												avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	
												nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	
26168	0.5	2	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
												avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
												nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
26181	0.5	140	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	5411.22	258.26	278.70	.00	100	90	85	
												avond	3308.34	75.71	127.67	.00	100	90	85	
												nacht	1395.64	82.20	109.12	.00	100	90	85	
26336	-3.2	132	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
												avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
												nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
26337	1.9	28	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	80	80	75	
												avond	342.22	5.14	7.11	.00	80	80	75	
												nacht	139.41	3.28	4.59	.00	80	80	75	
26384	7.9	3	01 glad asfalt/DAB		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	50	50	50	
												avond	437.67	2.58	.68	.00	50	50	50	
												nacht	116.46	1.38	.63	.00	50	50	50	
26695	2.3	22	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
												avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
												nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
26715	-4.3	128	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2178.66	139.33	187.33	.00	115	100	90	115
												avond	1307.99	40.25	77.25	.00	115	100	90	115
												nacht	605.50	40.50	51.38	.00	115	100	90	115
26743	5.9	215	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
												avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
												nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
26867	12.6	71	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1826.24	89.58	41.08	.00	100	90	85	
												avond	1109.75	19.75	10.50	.00	100	90	85	
												nacht	383.75	20.62	18.50	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
26907	2.6	10 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1080.94	21.95	22.94	.00	65	65	65	
									avond	666.60	9.48	15.33	.00	65	65	65	
									nacht	267.07	3.69	6.28	.00	65	65	65	
27181	4.9	555 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
27258	9.9	16 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
27299	4.8	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
									avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
									nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
27324	-4.5	911 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2041.32	392.75	272.25	.00	100	90	85	100
									avond	1158.24	102.00	200.75	.00	100	90	85	100
									nacht	408.38	51.38	84.13	.00	100	90	85	100
27325	2.8	80 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	65	65	65	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	65	65	65	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	65	65	65	
27415	5.0	39 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
28133	-0.6	2 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
28164	1.7	79 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	.00	.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	.00	.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	.00	.00	.00	80	80	75	
28206	-3.4	50 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	398.00	22.00	24.00	.00	80	80	75	
									avond	192.00	5.00	7.00	.00	80	80	75	
									nacht	68.00	4.00	7.00	.00	80	80	75	
28283	-4.3	386 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	80	80	75	
									avond	970.00	34.00	64.00	.00	80	80	75	
									nacht	493.00	43.00	63.00	.00	80	80	75	
28315	0.0	15 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
									avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
									nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
28362	4.9	277 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
28525	-3.9	457 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1474.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	810.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	296.00	.00	.00	.00	100	90	85	
28737	2.9	35 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	404.27	18.26	10.12	.00	80	80	75	
									avond	290.63	6.19	3.94	.00	80	80	75	
									nacht	79.67	3.62	3.82	.00	80	80	75	
28797	-1.9	140 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	50	50	50	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	50	50	50	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	50	50	50	
28838	1.2	105 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	564.00	21.00	26.00	.00	65	65	65	
									avond	262.00	4.00	8.00	.00	65	65	65	
									nacht	133.00	5.00	8.00	.00	65	65	65	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
28867	5.4	34	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	50	50	50	
										avond	898.98	11.77	7.53	.00	50	50	50	
										nacht	399.24	10.97	5.99	.00	50	50	50	
28897	11.1	7	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	877.52	44.27	21.38	.00	80	80	75	
										avond	535.43	11.96	8.50	.00	80	80	75	
										nacht	182.40	7.92	5.68	.00	80	80	75	
28971	17.9	417	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
										avond	1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
										nacht	819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	
29063	5.8	0	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
										avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
										nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
29067	18.6	507	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
										avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
										nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
29123	-5.8	590	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3119.00	152.00	187.00	.00	100	90	85	
										avond	1506.00	40.00	76.00	.00	100	90	85	
										nacht	766.00	51.00	74.00	.00	100	90	85	
29125	22.4	665	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
										avond	1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
										nacht	583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
29188	2.2	64	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	
										avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	
										nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	
29267	1.7	26	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
										avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
										nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
29359	0.7	81	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	65	65	65	
										avond	1044.70	20.42	15.79	.00	65	65	65	
										nacht	429.61	25.32	13.98	.00	65	65	65	
29372	8.4	64	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	60	60	60	
										avond	1209.00	34.00	48.00	.00	60	60	60	
										nacht	501.00	34.00	37.00	.00	60	60	60	
29378	-0.9	15	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	50	50	50	
										avond	1044.70	20.42	15.79	.00	50	50	50	
										nacht	429.61	25.32	13.98	.00	50	50	50	
29389	4.7	57	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
										avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
										nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	
29428	-4.4	76	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										nacht	383.24	20.00	27.24	.00	100	90	85	
29451	-0.6	260	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	4733.50	293.37	287.57	.00	100	90	85	
										avond	2801.19	72.61	101.81	.00	100	90	85	
										nacht	925.37	65.84	97.19	.00	100	90	85	
29497	9.6	12	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
										avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
										nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
29518	-3.2	11	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	70	70	70	70
										avond	44.75	6.75	6.00	.00	70	70	70	70
										nacht	48.75	8.25	8.75	.00	70	70	70	70

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
29563	18.9	505 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
									avond	1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
									nacht	583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
29564	28.0	107 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
									avond	1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
									nacht	583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
29732	-0.3	94 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	404.27	18.26	10.12	.00	65	65	65	
									avond	290.63	6.19	3.94	.00	65	65	65	
									nacht	79.67	3.62	3.82	.00	65	65	65	
29738	5.3	6 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	80	80	75	
									avond	1044.70	20.42	15.79	.00	80	80	75	
									nacht	429.61	25.32	13.98	.00	80	80	75	
29869	2.1	263 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
29930	26.2	30 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
29941	-3.1	67 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	50	50	50	
									avond	1066.00	14.00	26.00	.00	50	50	50	
									nacht	549.00	15.00	19.00	.00	50	50	50	
29962	11.6	27 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1074.24	44.66	9.59	.00	80	80	75	
									avond	766.25	10.75	2.75	.00	80	80	75	
									nacht	199.50	6.75	2.75	.00	80	80	75	
29973	0.6	274 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	356.20	19.51	28.60	.00	100	90	85	
29976	6.8	130 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	564.00	21.00	26.00	.00	80	80	75	
									avond	262.00	4.00	8.00	.00	80	80	75	
									nacht	133.00	5.00	8.00	.00	80	80	75	
30006	6.2	11 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.45	42.80	16.72	.00	65	65	65	
									avond	898.98	11.77	7.53	.00	65	65	65	
									nacht	399.24	10.97	5.99	.00	65	65	65	
30029	2.2	25 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	80	80	75	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	80	80	75	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	80	80	75	
30076	-6.9	482 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3254.00	152.00	163.00	.00	100	90	85	
									avond	1767.00	34.00	49.00	.00	100	90	85	
									nacht	626.00	31.00	50.00	.00	100	90	85	
30201	5.5	1 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
30232	-3.4	30 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	70	70	70	70
									avond	44.75	6.75	6.00	.00	70	70	70	70
									nacht	48.75	8.25	8.75	.00	70	70	70	70
30264	0.3	34 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	60	60	60	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	60	60	60	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	60	60	60	
30297	5.5	59 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
30333	3.3	0 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	707.52	1.60	3.70	.00	80	80	75	
									avond	373.57	.87	2.36	.00	80	80	75	
									nacht	142.30	.24	.90	.00	80	80	75	
30360	-8.0	10 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2347.00	182.00	163.00	.00	100	90	85	
									avond	1377.00	34.00	54.00	.00	100	90	85	
									nacht	577.00	38.00	44.00	.00	100	90	85	
30423	-4.4	67 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1975.00	138.00	170.00	.00	100	90	85	
									avond	970.00	34.00	64.00	.00	100	90	85	
									nacht	493.00	43.00	63.00	.00	100	90	85	
30435	6.0	1 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
30542	5.7	263 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
									avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
									nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
30700	5.4	394 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
									avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
									nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
30739	0.5	490 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	497.26	29.48	47.31	.00	100	90	85	
30842	2.0	57 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	645.84	16.09	15.62	.00	80	80	75	
									avond	342.22	5.14	7.11	.00	80	80	75	
									nacht	139.41	3.28	4.59	.00	80	80	75	
30925	8.5	223 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
									avond	1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
									nacht	819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	
31287	5.0	13 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	80	80	75	
									avond	1044.70	20.42	15.79	.00	80	80	75	
									nacht	429.61	25.32	13.98	.00	80	80	75	
31320	-0.3	617 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1796.49	108.80	132.19	.00	100	90	85	
									avond	1149.02	31.48	61.74	.00	100	90	85	
									nacht	477.64	41.72	60.15	.00	100	90	85	
31536	6.0	370 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2572.00	128.00	158.00	.00	100	90	85	
									avond	1230.00	35.00	65.00	.00	100	90	85	
									nacht	625.00	43.00	64.00	.00	100	90	85	
31602	-4.5	68 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	60	60	60	
									avond	849.00	14.00	26.00	.00	60	60	60	
									nacht	431.00	18.00	26.00	.00	60	60	60	
31644	-1.9	95 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	717.91	12.53	13.56	.00	50	50	50	
									avond	400.96	4.56	8.43	.00	50	50	50	
									nacht	149.04	2.09	2.94	.00	50	50	50	
31744	-2.4	133 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1797.24	360.58	247.17	.00	100	90	85	100
									avond	1079.99	88.75	191.00	.00	100	90	85	100
									nacht	402.50	47.63	84.75	.00	100	90	85	100
31749	-1.0	62 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	60	60	60	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	60	60	60	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	60	60	60	
31768	-0.8	1 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	50	50	50	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	50	50	50	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	50	50	50	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
31806	3.9	73 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
									avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
									nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	
31842	9.7	41 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
31875	2.4	589 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
32134	-2.5	109 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1741.00	210.00	259.00	.00	100	90	85	
									avond	909.50	48.00	91.00	.00	100	90	85	
									nacht	462.50	61.00	89.00	.00	100	90	85	
32194	21.5	765 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
32267	-1.7	134 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2125.00	167.00	34.00	.00	65	65	65	
									avond	1227.00	44.00	8.00	.00	65	65	65	
									nacht	349.00	35.00	11.00	.00	65	65	65	
32268	4.9	100 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	80	80	75	
									avond	565.60	17.10	9.69	.00	80	80	75	
									nacht	200.27	7.58	5.80	.00	80	80	75	
32418	-2.9	83 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
									avond	54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
									nacht	54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
32501	0.6	49 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1178.20	275.10	217.00	.00	100	80	80	
									avond	809.00	67.30	90.30	.00	100	80	80	
									nacht	253.60	55.30	65.30	.00	100	80	80	
32649	5.8	133 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
									avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
									nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
32851	2.6	240 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1555.25	79.12	29.70	.00	100	90	85	
									avond	1009.62	28.66	12.46	.00	100	90	85	
									nacht	321.49	15.91	9.21	.00	100	90	85	
32881	13.1	6 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
									avond	1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
									nacht	819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	
32884	3.5	181 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
									avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
									nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	
32929	-0.5	201 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	546.85	46.72	68.32	.00	100	90	85	
									avond	308.35	12.91	25.56	.00	100	90	85	
									nacht	118.60	13.50	21.37	.00	100	90	85	
33110	6.2	139 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	60	60	60	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	60	60	60	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	60	60	60	
33122	-1.0	869 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	497.26	29.48	47.31	.00	100	90	85	
33479	2.9	113 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1954.72	67.76	38.59	.00	100	90	85	
									avond	1202.25	20.66	21.33	.00	100	90	85	
									nacht	562.05	16.62	12.58	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
								%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
33999	-0.8	30 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 963.10	31.62	19.34	.00	50	50	50	
									avond 565.60	17.10	9.69	.00	50	50	50	
									nacht 200.27	7.58	5.80	.00	50	50	50	
34414	22.0	751 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
									avond 1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
									nacht 819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	
34564	27.0	55 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
									avond 1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
									nacht 819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	
34565	27.1	55 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
									avond 1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht 630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
34585	-0.5	226 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 2147.10	174.50	215.50	.00	100	90	85	
									avond 1069.98	44.00	83.50	.00	100	90	85	
									nacht 544.00	55.50	81.50	.00	100	90	85	
34659	-4.8	273 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 493.58	73.25	67.58	.00	115	100	90	115
									avond 54.75	9.00	7.25	.00	115	100	90	115
									nacht 54.88	11.63	11.50	.00	115	100	90	115
34686	-0.7	145 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 6335.27	312.49	303.26	.00	100	90	85	
									avond 3668.70	79.50	109.52	.00	100	90	85	
									nacht 1249.50	69.53	102.93	.00	100	90	85	
34719	0.0	533 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 2125.00	167.00	34.00	.00	100	90	85	
									avond 1227.00	44.00	8.00	.00	100	90	85	
									nacht 349.00	35.00	11.00	.00	100	90	85	
34966	-4.1	468 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 4160.56	249.08	217.00	.00	100	90	85	
									avond 2681.99	62.50	90.50	.00	100	90	85	
									nacht 945.74	55.38	74.25	.00	100	90	85	
35063	0.6	490 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 1541.00	.00	.00	.00	80	80	75	
									avond 790.50	.00	.00	.00	80	80	75	
									nacht 158.37	.00	.00	.00	80	80	75	
35092	26.8	58 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond 1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht 692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
35093	27.0	55 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 2900.48	134.33	50.75	.00	100	90	85	
									avond 1875.99	30.50	13.25	.00	100	90	85	
									nacht 583.25	27.38	21.37	.00	100	90	85	
35250	-0.8	205 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 1797.24	360.58	247.17	.00	100	90	85	100
									avond 1079.99	88.75	191.00	.00	100	90	85	100
									nacht 402.50	47.63	84.75	.00	100	90	85	100
35305	-3.2	395 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	100
									avond 1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	100
									nacht 461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	100
35336	10.3	225 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond 206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht 98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
35911	21.0	761 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond 1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht 692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
35912	25.3	88 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐		dag 3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
									avond 1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
									nacht 819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
36069	-5.4	55	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2125.00	167.00	34.00	.00	50	50	50	
										avond	1227.00	44.00	8.00	.00	50	50	50	
										nacht	349.00	35.00	11.00	.00	50	50	50	
36070	-3.2	10	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	404.27	18.26	10.12	.00	50	50	50	
										avond	290.63	6.19	3.94	.00	50	50	50	
										nacht	79.67	3.62	3.82	.00	50	50	50	
36185	5.4	115	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
										avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
										nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
36193	3.9	0	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
										avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
										nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
36284	-0.3	405	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	5390.98	297.75	280.08	.00	100	90	85	
										avond	3201.48	85.19	102.48	.00	100	90	85	
										nacht	1051.26	64.76	91.68	.00	100	90	85	
36364	1.2	100	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
										avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
										nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
36412	2.2	13	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1555.25	79.12	29.70	.00	100	90	85	
										avond	1009.62	28.66	12.46	.00	100	90	85	
										nacht	321.49	15.91	9.21	.00	100	90	85	
36415	5.8	31	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1111.14	75.94	23.09	.00	100	90	85	
										avond	786.76	18.61	6.87	.00	100	90	85	
										nacht	227.79	14.03	8.54	.00	100	90	85	
36438	-3.9	452	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	.00	.00	.00	80	80	75	
										avond	688.50	.00	.00	.00	80	80	75	
										nacht	110.40	.00	.00	.00	80	80	75	
36655	-4.1	105	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1506.00	73.00	90.00	.00	100	90	85	
										avond	849.00	14.00	26.00	.00	100	90	85	
										nacht	431.00	18.00	26.00	.00	100	90	85	
36898	10.6	14	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1074.24	44.66	9.59	.00	80	80	75	
										avond	766.25	10.75	2.75	.00	80	80	75	
										nacht	199.50	6.75	2.75	.00	80	80	75	
37030	-0.9	44	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	963.10	31.62	19.34	.00	50	50	50	
										avond	565.60	17.10	9.69	.00	50	50	50	
										nacht	200.27	7.58	5.80	.00	50	50	50	
37032	0.5	49	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
										avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
										nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
37229	-2.3	15	01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	633.00	104.33	75.67	.00	70	70	70	70
										avond	44.75	6.75	6.00	.00	70	70	70	70
										nacht	48.75	8.25	8.75	.00	70	70	70	70
37311	0.5	48	72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	80	80	75	
										avond	1066.00	14.00	26.00	.00	80	80	75	
										nacht	203.29	7.50	6.33	.00	80	80	75	
37465	2.1	8	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	717.91	12.53	13.56	.00	80	80	75	
										avond	400.96	4.56	8.43	.00	80	80	75	
										nacht	149.04	2.09	2.94	.00	80	80	75	
37470	4.3	16	71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1791.16	88.85	36.56	.00	100	90	85	
										avond	1169.01	31.22	14.77	.00	100	90	85	
										nacht	359.11	17.47	11.79	.00	100	90	85	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
37609	-5.7	110 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1741.00	210.00	259.00	.00	100	90	85	
									avond	909.50	48.00	91.00	.00	100	90	85	
									nacht	462.50	61.00	89.00	.00	100	90	85	
38048	5.6	427 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1826.24	89.58	41.08	.00	100	90	85	
									avond	1109.75	19.75	10.50	.00	100	90	85	
									nacht	383.75	20.62	18.50	.00	100	90	85	
38098	11.4	50 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	485.54	11.91	20.47	.00	80	80	75	
									avond	260.04	5.49	12.93	.00	80	80	75	
									nacht	100.00	2.05	5.34	.00	80	80	75	
38325	4.1	0 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
38368	6.7	299 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2198.00	88.00	94.00	.00	100	90	85	
									avond	1235.00	20.00	28.00	.00	100	90	85	
									nacht	437.00	18.00	29.00	.00	100	90	85	
38421	1.7	84 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	182.00	163.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	34.00	54.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	18.49	15.40	.00	80	80	75	
38530	0.8	134 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
									avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
									nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
38574	5.7	86 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	50	50	50	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	50	50	50	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	50	50	50	
38785	0.0	532 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1321.00	214.00	280.00	.00	100	90	85	
									avond	672.50	50.00	95.00	.00	100	90	85	
									nacht	346.50	54.00	69.00	.00	100	90	85	
38817	10.8	22 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	614.36	9.21	2.10	.00	65	65	65	
									avond	437.67	2.58	.68	.00	65	65	65	
									nacht	116.46	1.38	.63	.00	65	65	65	
38983	12.9	4 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3230.07	150.16	71.67	.00	100	90	85	
									avond	1886.74	37.50	27.00	.00	100	90	85	
									nacht	819.62	41.50	22.75	.00	100	90	85	
38985	7.8	8 01 glad asfalt/DAB	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	60	60	60	
									avond	1209.00	34.00	48.00	.00	60	60	60	
									nacht	501.00	34.00	37.00	.00	60	60	60	
38986	0.6	539 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1321.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	672.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	346.50	.00	.00	.00	100	90	85	
38988	9.2	158 71 1-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	416.20	7.65	14.02	.00	80	80	75	
									avond	206.13	3.34	6.48	.00	80	80	75	
									nacht	98.94	2.25	3.58	.00	80	80	75	
39414	6.6	133 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1853.00	236.00	253.00	.00	100	90	85	
									avond	965.00	60.00	86.00	.00	100	90	85	
									nacht	342.00	55.00	88.00	.00	100	90	85	
39599	-4.0	166 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2293.00	150.00	125.00	.00	100	90	85	
									avond	1261.00	34.00	47.00	.00	100	90	85	
									nacht	461.00	31.00	40.00	.00	100	90	85	
39606	0.6	274 72 2-laags zoab CROW316	Rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1173.50	182.00	163.00	.00	80	80	75	
									avond	688.50	34.00	54.00	.00	80	80	75	
									nacht	110.40	18.49	15.40	.00	80	80	75	

			Intensiteiten										snelheden							
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
39989	4.6	988	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2198.00	88.00	94.00	.00	100	90	85	
												avond	1235.00	20.00	28.00	.00	100	90	85	
												nacht	437.00	18.00	29.00	.00	100	90	85	
40130	5.8	43	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1898.63	87.98	46.09	.00	80	80	75	
												avond	1044.70	20.42	15.79	.00	80	80	75	
												nacht	429.61	25.32	13.98	.00	80	80	75	
40173	4.1	46	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
												avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
												nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
40830	5.4	0	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3332.56	216.50	241.83	.00	100	90	85	
												avond	1933.74	56.00	86.00	.00	100	90	85	
												nacht	630.12	48.37	79.50	.00	100	90	85	
40885	1.8	140	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1173.50	.00	.00	.00	80	80	75	
												avond	688.50	.00	.00	.00	80	80	75	
												nacht	110.40	.00	.00	.00	80	80	75	
41240	4.1	48	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2665.07	166.33	215.92	.00	100	90	85	
												avond	1623.49	48.75	94.50	.00	100	90	85	
												nacht	692.62	59.50	89.25	.00	100	90	85	
41248	8.8	48	72 2-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2315.00	137.00	135.00	.00	80	80	75	
												avond	1209.00	34.00	48.00	.00	80	80	75	
												nacht	501.00	34.00	37.00	.00	80	80	75	
41454	-4.7	109	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2138.00	55.00	72.00	.00	50	50	50	
												avond	1066.00	14.00	26.00	.00	50	50	50	
												nacht	549.00	15.00	19.00	.00	50	50	50	
41844	5.8	28	71 1-laags zoab CROW316		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1532.09	70.29	28.35	.00	100	90	85	
												avond	940.50	18.63	12.12	.00	100	90	85	
												nacht	463.32	19.23	10.20	.00	100	90	85	
41849	-0.8	634	00 niet ingevuld		Rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	50			
												avond	.00	.00	.00	.00				
												nacht	.00	.00	.00	.00				
83651	-0.9	154	01 glad asfalt/DAB		N210 (2)	Abram van Rijckev		vlicht		28536.0	☐	dag	1705.00	94.00	49.00	.00	70	70	70	70
												avond	860.00	18.00	14.00	.00	70	70	70	70
												nacht	311.00	22.00	16.00	.00	70	70	70	70
83652	0.3	484	01 glad asfalt/DAB		N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht		41564.0	☐	dag	2377.00	211.00	108.00	.00	70	70	70	70
												avond	1199.00	40.00	30.00	.00	70	70	70	70
												nacht	434.00	48.00	35.00	.00	70	70	70	70
83653	0.4	177	01 glad asfalt/DAB		N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht		33924.0	☐	dag	1912.00	191.00	99.00	.00	70	70	70	70
												avond	964.00	36.00	27.00	.00	70	70	70	70
												nacht	349.00	44.00	31.00	.00	70	70	70	70
83656	3.4	198	01 glad asfalt/DAB		Fascinat	Boulevard (3Fascinat	Boulevard	vlicht		4340.0	☐	dag	287.00	10.00	3.00	.00	50	50	50	50
												avond	132.00	3.00	.00	.00	50	50	50	50
												nacht	24.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
83657	3.4	146	01 glad asfalt/DAB		Fascinat	Boulevard (3Fascinat	Boulevard	vlicht		4340.0	☐	dag	287.00	10.00	3.00	.00	50	50	50	50
												avond	132.00	3.00	.00	.00	50	50	50	50
												nacht	24.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
83658	3.4	130	01 glad asfalt/DAB		Fascinat	Boulevard (3Fascinat	Boulevard	vlicht		5908.0	☐	dag	395.00	10.00	3.00	.00	50	50	50	50
												avond	183.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
												nacht	33.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
83659	3.3	119	01 glad asfalt/DAB		Fascinat	Boulevard (3Fascinat	Boulevard	vlicht		5908.0	☐	dag	395.00	10.00	3.00	.00	50	50	50	50
												avond	183.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
												nacht	33.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
83660	1.3	253 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	61452.0	☐	dag	3615.00	242.00	125.00	.00	70	70	70	70
									avond	1824.00	46.00	35.00	.00	70	70	70	70
									nacht	660.00	56.00	40.00	.00	70	70	70	70
83661	-1.0	244 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	42760.0	☐	dag	2454.00	211.00	108.00	.00	70	70	70	70
									avond	1238.00	40.00	31.00	.00	70	70	70	70
									nacht	448.00	48.00	35.00	.00	70	70	70	70
83662	1.2	260 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	1188.0	☐	dag	74.00	3.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	38.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	11.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
83663	4.1	352 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	9012.0	☐	dag	569.00	18.00	7.00	.00	50	50	50	50
									avond	294.00	5.00	2.00	.00	50	50	50	50
									nacht	81.00	3.00	1.00	.00	50	50	50	50
83664	3.3	350 01 glad asfalt/DAB	CENTRUM 25 / Fysicat	CENTRUM 25 2040		vlicht	5320.0	☐	dag	332.00	5.00	5.00	.00	100	100	100	100
									avond	157.00	1.00	2.00	.00	100	100	100	100
									nacht	69.00	1.00	2.00	.00	100	100	100	100
83665	-2.3	222 01 glad asfalt/DAB	's-Gravenweg (4)	's-Gravenweg 2040		vlicht	4736.0	☐	dag	320.00	6.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	148.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	25.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83666	-0.8	430 01 glad asfalt/DAB	's-Gravenweg (4)	's-Gravenweg 2040		vlicht	6440.0	☐	dag	436.00	7.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	201.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	34.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
83667	-1.9	170 01 glad asfalt/DAB	's-Gravenweg (4)	's-Gravenweg 2040		vlicht	5528.0	☐	dag	375.00	6.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	173.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	29.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83668	-2.3	209 01 glad asfalt/DAB	's-Gravenweg (4)	's-Gravenweg 2040		vlicht	3380.0	☐	dag	228.00	4.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	105.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	18.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83669	-2.2	92 01 glad asfalt/DAB	's-Gravenweg (4)	's-Gravenweg 2040		vlicht	3464.0	☐	dag	234.00	4.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	108.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	18.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83670	-0.9	138 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram van Rijckevors		vlicht	32916.0	☐	dag	1910.00	148.00	76.00	.00	70	70	70	70
									avond	964.00	28.00	21.00	.00	70	70	70	70
									nacht	349.00	34.00	24.00	.00	70	70	70	70
83671	3.6	328 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	12248.0	☐	dag	775.00	22.00	9.00	.00	50	50	50	50
									avond	401.00	6.00	3.00	.00	50	50	50	50
									nacht	111.00	4.00	2.00	.00	50	50	50	50
83672	2.7	320 01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	1512.0	☐	dag	94.00	3.00	1.00	.00	70	70	70	70
									avond	47.00	1.00	.00	.00	70	70	70	70
									nacht	17.00	1.00	.00	.00	70	70	70	70
83673	3.0	573 01 glad asfalt/DAB	Fascinat Boulevar	(3Fascinat Boulevar		vlicht	4500.0	☐	dag	301.00	7.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	140.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	26.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
83674	3.4	363 01 glad asfalt/DAB	Fascinat Boulevar	(3Fascinat Boulevar		vlicht	4408.0	☐	dag	294.00	8.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	136.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	25.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
83675	3.4	503 01 glad asfalt/DAB	Fascinat Boulevar	(3Fascinat Boulevar		vlicht	3108.0	☐	dag	210.00	4.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	97.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	17.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83676	3.6	108 01 glad asfalt/DAB	Fascinat Boulevar	(3Fascinat Boulevar		vlicht	3120.0	☐	dag	211.00	4.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	97.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	16.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
									%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
83677	3.4	324	01 glad asfalt/DAB	Fascinatio Boulevard (3Fascinatio Boulevar			vlicht	3108.0	☐	dag	210.00	4.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	97.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50	
									nacht	16.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50	
83678	3.6	235	01 glad asfalt/DAB	Fascinatio Boulevard (3Fascinatio Boulevar			vlicht	3116.0	☐	dag	210.00	5.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	96.00	1.00	.00	.00	50	50	50	50	
									nacht	17.00	.00	.00	.00	50	50	50	50	
83679	1.3	610	01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	40160.0	☐	dag	2293.00	206.00	106.00	.00	70	70	70	70
									avond	1157.00	39.00	29.00	.00	70	70	70	70	
									nacht	419.00	47.00	34.00	.00	70	70	70	70	
83680	-1.9	96	01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	33924.0	☐	dag	1912.00	191.00	99.00	.00	70	70	70	70
									avond	964.00	36.00	27.00	.00	70	70	70	70	
									nacht	349.00	44.00	31.00	.00	70	70	70	70	
83681	-0.2	532	01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	33924.0	☐	dag	1912.00	191.00	99.00	.00	70	70	70	70
									avond	964.00	36.00	27.00	.00	70	70	70	70	
									nacht	349.00	44.00	31.00	.00	70	70	70	70	
83682	-1.8	91	01 glad asfalt/DAB	N210 (2)	Abram v Rijckevors		vlicht	33924.0	☐	dag	1912.00	191.00	99.00	.00	70	70	70	70
									avond	964.00	36.00	27.00	.00	70	70	70	70	
									nacht	349.00	44.00	31.00	.00	70	70	70	70	
83683	4.0	320	01 glad asfalt/DAB	Bahialaan (7)	Bahialaan 2040		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									avond	24.00	.00	.00	.00	50	50	50	50	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	50	50	50	50	
83684	3.6	187	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Flatusstraat 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83685	3.5	70	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Ardalaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83686	3.0	59	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (12eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83687	3.6	60	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (12eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83688	3.7	30	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (12eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83689	3.6	54	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (12eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83690	3.3	49	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (11eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83691	3.6	67	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (11eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83692	3.6	57	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (11eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
83693	3.6	71	80 keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (11eOctaviolaan 2040			vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30	

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
83694	3.5	73 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (11eOctaviolaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83695	3.5	30 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (11eOctaviolaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83696	3.0	191 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Priamsingel 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83697	3.5	182 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Tjaliehof 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83698	3.6	185 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Solislaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83699	3.6	187 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Difoehof 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83700	3.5	67 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Solislaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83701	3.6	150 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Solislaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83702	3.6	33 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Desiehof 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83703	3.6	148 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Desiehof 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83704	3.4	87 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Ardalaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83705	3.4	251 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Flatusstraat 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83706	2.7	138 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Priamsingel 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83707	3.2	55 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Ardalaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83708	2.8	29 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (12eOctaviolaan 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83709	3.6	58 80	keperverband elementenverh CROW316	30 km per uur wegen (1Desiehof 2040)		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	30	30	30	30
									avond	24.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
									nacht	4.00	.00	.00	.00	30	30	30	30
83710	-1.5	103 80	keperverband elementenverh CROW316	Nautastraa (5) Nautastraat 2040		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									avond	24.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	4.00	.00	.00	.00	50	50	50	50

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten			snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
83771	-2.0	465 01 glad asfalt/DAB	's-Gravenweg (4)	's-Gravenweg 2040		vlicht	3464.0	☐	dag	234.00	4.00	2.00	.00	50	50	50	50
									avond	108.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	18.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83772	-0.9	452 80 keperverband elementenverh CROW316	Engelbrechtweg (8)	Engelbrechtweg ob		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									avond	24.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	4.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83773	-1.4	128 80 keperverband elementenverh CROW316	Kralingse Kerklaan (9)	Kralingse Kerklaan		vlicht	800.0	☐	dag	54.00	2.00	.00	.00	50	50	50	50
									avond	24.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
									nacht	4.00	.00	.00	.00	50	50	50	50
83774	3.8	551 01 glad asfalt/DAB	Busbaan (12)	Busbaan		vlicht	.0	☐	dag		6.00				50		
									avond		4.00				50		
									nacht		4.00				50		

moBius consult

Projectgegevens

projectnaam: Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever: Stichting Havensteder
adviseur: moBius consult bv
databaseversie: 911
situatie: vanaf maart 2022
uitsnede: 2022: alle verd *vlakke gevels*

Baanvakken

nr	z,gem	lengte	groep	bovenbouw	railonderbreking	km1	km2	kenmerk	Wissellen	railruwheid	spectrum		toeslagen			correctie		
											brug	raildemp	algemeen	prognose	plafond			
2	0.8	1597	Rijkswegen1	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel			Metro - We		20.0 0=gemiddeld								
											Nacht							
3	0.5	1604	Rijkswegen1	beton mono/duoblok+ball.bed	1=voegloos spoor of wissel			Metro - Oo		20.0 0=gemiddeld								
											Nacht							



Bijlage

2 Invoer rekenmodel

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel


omschrijving

Geluidmodel met:

- Waarde bodemabsorptie
- Nummering rijlijnen
- Nummering schermen
- Hoogte bebouwing
- Nummering baanvakken

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

Geluidmodel met:

- Waarde bodemabsorptie
- Nummering rijlijnen
- Nummering schermen
- Hoogte bebouwing
- Nummering baanvakken



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

Geluidmodel met:

- Waarde bodemabsorptie
- Nummering rijlijnen
- Nummering schermen
- Hoogte bebouwing
- Nummering baanvakken

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



objecten

- █ bodemabsorptie
- █ bebouwing
- █ baanvak
- █ rijlijn
- █ hulplijn
- █ scherp scherm
- █ stomp scherm
- █ hardzachtlijn
- █ hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

Geluidmodel met:

- Waarde bodemabsorptie
- Nummering rijlijnen
- Nummering schermen
- Hoogte bebouwing
- Nummering baanvakken

Projectgegevens

projectnaam: Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever: Stichting Havensteder
adviseur: moBius consult bv
databaseversie: 911
situatie: vanaf maart 2022
uitsnede: CROP voor bijlagen rapport

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
299	6.0	-1.7	43		80	
300	1.1	-1.7	11		80	
301	8.8	-1.4	42		80	
302	1.4	-1.7	20		80	
303	4.5	-1.7	30		80	
304	0.0	-2.1	12		80	
305	7.6	-0.9	113		80	
306	10.4	-0.9	6		80	
307	4.8	-0.9	69		80	
308	4.9	-1.4	8		80	
309	1.7	-2.1	10		80	
310	1.7	-2.1	24		80	
311	5.1	-2.2	110		80	
312	1.5	-2.1	9		80	
313	11.3	-2.1	94		80	
314	1.9	-1.0	28		80	
315	4.2	-1.5	147		80	
316	7.7	-0.8	46		80	
317	0.0	-2.3	17		80	
318	4.8	-1.3	48		80	
319	4.0	-2.0	49		80	
320	1.2	-2.0	33		80	
321	0.0	-1.2	8		80	
322	4.7	-1.3	10		80	
323	6.9	-1.8	29		80	
324	8.2	-1.4	31		80	
325	7.2	-1.4	22		80	
326	1.0	-1.4	7		80	
327	19.8	-2.2	544		80	
328	23.1	-1.5	21		80	
329	22.4	-2.1	18		80	
330	23.2	-1.4	23		80	
331	23.3	-1.3	17		80	
332	23.3	-1.3	20		80	
333	4.4	-1.8	43		80	
334	1.2	-1.8	12		80	
335	6.8	-1.7	42		80	
336	6.9	-1.6	34		80	
337	1.4	-1.7	20		80	
338	1.7	-1.3	17		80	
339	1.6	-1.4	10		80	
340	1.6	-1.4	21		80	
341	8.2	-1.4	40		80	
342	7.2	-1.4	41		80	
343	1.6	-1.4	15		80	
344	1.5	-1.4	15		80	
345	1.6	-1.7	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
346	1.8	-1.5	16		80	
347	1.9	-1.4	20		80	
348	8.5	-1.4	43		80	
349	5.0	-0.9	106		80	
350	0.0	-2.1	3		80	
351	5.8	-1.3	127		80	
352	2.2	-1.4	46		80	
353	1.2	-1.4	9		80	
354	6.0	-1.5	20		80	
355	1.9	-1.6	78		80	
356	4.4	-1.7	9		80	
357	6.4	-1.7	47		80	
358	1.0	-1.7	11		80	
359	0.0	-1.0	6		80	
360	2.8	-1.9	17		80	
361	0.0	-1.3	8		80	
362	4.6	-1.4	10		80	
363	7.4	-1.2	34		80	
364	3.6	-1.6	21		80	
365	9.5	-1.7	51		80	
366	5.4	-1.6	151		80	
367	1.0	-1.5	7		80	
368	10.2	-0.9	12		80	
369	7.9	-0.7	73		80	
370	1.1	-1.4	16		80	
371	4.8	-1.8	11		80	
372	10.1	-1.7	29		80	
373	1.1	-1.2	16		80	
374	4.6	-2.0	28		80	
375	2.2	-1.8	33		80	
376	0.8	-1.6	16		80	
377	1.0	-2.0	17		80	
378	1.1	-2.0	16		80	
379	8.1	-1.3	17		80	
380	10.3	-1.4	49		80	
381	2.3	-1.4	6		80	
382	1.1	-1.4	17		80	
383	0.8	-1.3	12		80	
384	1.0	-1.4	16		80	
385	4.7	-1.8	12		80	
386	4.8	-1.8	15		80	
387	1.4	-1.8	5		80	
388	10.0	-1.8	20		80	
389	1.1	-1.9	16		80	
390	4.6	-1.4	15		80	
391	2.9	-1.6	36		80	
392	1.1	-1.4	16		80	
393	1.1	-2.0	16		80	
394	4.5	-2.0	56		80	
395	2.1	-2.0	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
396	1.1	-2.0	16		80	
397	0.8	-1.2	16		80	
398	1.1	-1.5	13		80	
399	-0.6	-2.5	464		80	
400	-0.3	-2.1	45		80	
401	-0.6	-2.5	5		80	
402	4.5	-2.4	46		80	
403	4.4	-2.4	8		80	
404	4.7	-2.1	51		80	
405	3.3	-1.6	75		80	
406	4.0	-0.8	6		80	
407	3.3	-1.5	53		80	
408	3.4	-1.5	17		80	
409	0.9	-1.5	16		80	
410	1.1	-1.5	17		80	
411	1.2	-1.3	16		80	
412	1.0	-1.3	16		80	
413	1.0	-1.5	16		80	
414	1.0	-1.4	16		80	
415	1.1	-2.0	16		80	
416	1.2	-1.9	16		80	
417	4.7	-1.7	12		80	
418	0.8	-1.6	16		80	
419	0.9	-1.4	16		80	
420	1.0	-1.3	17		80	
421	1.0	-1.3	16		80	
422	1.2	-1.3	16		80	
534	3.8	-1.9	64		80	
535	1.6	-2.0	11		80	
536	6.3	-1.9	30		80	
537	4.3	-1.4	12		80	
538	4.1	-1.4	10		80	
539	2.7	-1.4	14		80	
540	6.9	-1.4	22		80	
541	1.3	-1.5	30		80	
542	6.9	-1.4	20		80	
543	4.3	-1.4	16		80	
544	2.7	-1.4	14		80	
545	0.0	-1.4	12		80	
546	3.5	-1.9	23		80	
547	4.6	-1.4	39		80	
548	4.2	-1.5	13		80	
549	6.8	-1.5	18		80	
550	2.7	-1.5	13		80	
551	0.0	-1.4	11		80	
552	5.9	-1.4	46		80	
553	1.5	-1.4	20		80	
554	6.4	-1.9	60		80	
555	0.0	-1.4	12		80	
556	4.4	-1.4	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
557	7.0	-1.4	18		80	
558	4.0	-1.4	9		80	
559	2.4	-1.4	14		80	
560	0.6	-1.9	10		80	
561	6.2	-1.6	53		80	
562	6.1	-1.7	4		80	
563	2.3	-1.7	67		80	
564	0.0	-1.4	12		80	
565	2.8	-1.4	15		80	
566	4.4	-1.4	18		80	
567	7.0	-1.4	19		80	
568	0.0	-1.4	8		80	
569	4.3	-1.4	14		80	
570	6.9	-1.4	19		80	
571	2.3	-1.4	13		80	
572	1.0	-1.7	12		80	
573	1.1	-1.8	14		80	
574	6.1	-1.6	43		80	
575	3.6	-1.7	14		80	
576	0.1	-1.9	11		80	
577	4.3	-1.4	16		80	
578	2.7	-1.4	13		80	
579	6.9	-1.4	19		80	
580	0.0	-1.8	12		80	
581	2.4	-1.4	12		80	
582	7.0	-1.4	29		80	
583	0.0	-1.4	8		80	
584	1.7	-1.8	23		80	
585	3.8	-1.9	21		80	
586	6.2	-1.9	37		80	
587	0.9	-2.1	32		80	
588	5.7	-2.0	38		80	
589	3.7	-2.1	20		80	
590	5.9	-1.8	38		80	
591	3.6	-1.7	12		80	
592	6.9	-1.4	19		80	
593	4.3	-1.4	18		80	
594	2.3	-1.4	13		80	
595	0.0	-1.4	11		80	
596	6.9	-1.4	18		80	
597	4.3	-1.4	18		80	
598	2.7	-1.4	14		80	
599	0.6	-1.9	10		80	
600	2.3	-1.4	14		80	
601	4.3	-1.4	18		80	
602	6.9	-1.4	18		80	
603	5.8	-1.9	43		80	
604	3.4	-2.0	13		80	
605	0.9	-2.0	22		80	
606	0.0	-1.4	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
607	0.0	-1.4	11		80	
608	0.0	-1.4	12		80	
645	12.4	2.7	26		80	
646	8.1	2.3	32		80	
647	12.6	3.0	22		80	
648	8.1	2.3	33		80	
649	10.8	2.7	13		80	
650	5.1	2.3	21		80	
651	8.1	2.3	14		80	
652	11.9	2.3	35		80	
653	11.9	2.3	22		80	
654	9.1	3.2	36		80	
655	8.1	2.3	35		80	
656	12.5	2.8	9		80	
657	11.0	2.8	9		80	
658	8.7	2.8	27		80	
659	11.9	2.3	17		80	
660	12.5	2.7	3		80	
661	12.5	2.6	27		80	
662	11.1	2.6	10		80	
663	8.7	2.7	35		80	
664	5.7	2.6	14		80	
665	10.1	-1.0	117		80	
666	12.9	-0.8	14		80	
667	2.1	-0.8	31		80	
668	12.8	-1.0	16		80	
669	10.0	-1.2	176		80	
670	1.4	-1.7	30		80	
671	4.1	-1.6	11		80	
672	6.8	-1.7	26		80	
673	4.5	-1.5	30		80	
674	6.9	-1.5	31		80	
675	0.0	-1.9	9		80	
676	1.6	-1.9	11		80	
677	1.6	-1.6	11		80	
678	2.5	-1.9	21		80	
679	6.9	-2.0	33		80	
680	3.9	-1.5	36		80	
681	1.7	-1.5	10		80	
682	7.2	-1.5	37		80	
683	7.2	-1.6	33		80	
684	1.6	-1.6	9		80	
685	4.9	-1.5	16		80	
686	5.0	-1.4	6		80	
687	3.2	-1.4	28		80	
688	7.0	-1.8	38		80	
689	2.6	-1.8	29		80	
690	1.6	-1.6	11		80	
691	4.1	-1.6	9		80	
692	4.1	-1.6	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
693	6.7	-1.6	31		80	
694	1.3	-1.6	12		80	
695	4.5	-1.6	37		80	
696	6.7	-1.6	45		80	
697	7.3	-1.5	34		80	
698	2.9	-1.5	23		80	
699	1.6	-1.6	8		80	
700	1.4	-1.5	28		80	
701	6.8	-1.5	23		80	
702	5.3	-1.5	57		80	
703	10.5	-1.6	94		80	
704	2.4	-1.3	49		80	
705	2.2	-1.5	29		80	
706	8.0	-1.3	17		80	
707	8.0	-1.3	17		80	
708	7.7	-1.6	22		80	
709	2.8	-1.6	21		80	
710	7.1	-1.6	35		80	
711	1.7	-1.5	7		80	
712	10.5	-0.6	53		80	
713	1.9	-1.0	28		80	
714	2.1	-0.8	28		80	
715	9.9	-1.2	163		80	
716	12.8	-0.9	11		80	
717	7.0	-1.8	36		80	
718	2.5	-1.7	23		80	
719	1.7	-1.5	11		80	
720	4.0	-1.6	17		80	
721	1.5	-1.6	28		80	
722	6.8	-1.6	31		80	
723	7.1	-1.7	30		80	
724	2.8	-1.8	29		80	
725	1.4	-1.8	13		80	
995	17.6	3.6	146		80	
996	20.7	3.7	40		80	
997	17.7	3.6	116		80	
998	15.7	3.2	6		80	
999	17.0	3.3	8		80	
1000	16.3	3.2	7		80	
1001	16.3	3.2	8		80	
1002	14.9	4.0	267		80	
1003	28.2	4.0	182		80	
1004	7.9	4.2	65		80	
1005	32.4	4.4	44		80	
1006	21.0	3.8	42		80	
1007	17.9	3.7	160		80	
1008	18.0	3.9	7		80	
1022	0.0	-1.5	12		80	
1035	0.0	-1.5	11		80	
1043	2.6	-1.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1044	4.1	-1.6	16		80	
1045	6.7	-1.6	20		80	
1047	6.8	-1.5	24		80	
1048	4.1	-1.6	13		80	
1049	2.5	-1.5	15		80	
1050	4.0	-1.7	14		80	
1051	6.7	-1.7	20		80	
1052	2.5	-1.7	13		80	
1053	0.0	-1.6	11		80	
1059	6.7	-1.6	20		80	
1060	3.8	-1.5	9		80	
1061	4.1	-1.6	13		80	
1065	0.0	-1.6	12		80	
1068	6.8	-1.6	17		80	
1069	4.2	-1.6	16		80	
1070	2.6	-1.5	16		80	
1071	0.6	-1.7	8		80	
1079	4.1	-1.7	19		80	
1080	2.5	-1.6	13		80	
1081	6.7	-1.7	20		80	
1085	6.8	-1.6	19		80	
1086	4.1	-1.7	15		80	
1087	2.6	-1.6	15		80	
1088	1.7	-1.5	60		80	
1096	0.0	-1.6	9		80	
1100	6.8	-1.6	19		80	
1101	2.6	-1.6	15		80	
1102	4.2	-1.6	14		80	
1103	0.0	-1.6	11		80	
1130	14.0	3.6	26		80	
1131	12.6	2.3	26		80	
1132	14.3	3.7	28		80	
1133	11.9	2.3	33		80	
1134	8.3	2.3	34		80	
1135	13.9	3.4	26		80	
1136	12.6	2.3	21		80	
1137	12.8	2.3	21		80	
1138	12.7	2.3	28		80	
1139	12.6	2.3	21		80	
1140	19.6	2.9	169		80	
1141	5.3	2.3	70		80	
1142	22.4	3.5	12		80	
1143	12.6	2.3	21		80	
1144	19.6	2.9	79		80	
1145	13.0	2.3	21		80	
1146	6.1	3.5	8		80	
1147	12.5	2.3	21		80	
1148	12.7	2.4	26		80	
1149	12.7	2.3	21		80	
1150	6.4	3.3	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1151	9.4	3.3	34		80	
1152	13.0	3.3	25		80	
1153	12.5	2.3	21		80	
1154	12.8	2.3	22		80	
1155	9.1	3.6	12		80	
1156	13.1	3.6	26		80	
1157	14.4	3.6	26		80	
1158	12.9	2.3	22		80	
1159	12.5	2.3	21		80	
1228	8.6	-1.4	29		80	
1234	9.2	-1.3	59		80	
1235	5.8	-1.3	49		80	
1236	3.9	-1.6	26		80	
1237	1.4	-1.5	32		80	
1238	4.9	-1.3	33		80	
1239	8.0	-1.4	16		80	
1249	0.5	-1.8	12		80	
1254	1.4	-1.5	41		80	
1255	3.9	-1.5	21		80	
1266	6.7	-1.8	41		80	
1269	8.8	-1.7	95		80	
1270	10.6	-1.7	5		80	
1271	5.0	-2.1	40		80	
1275	0.6	-1.7	8		80	
1278	1.2	-1.6	35		80	
1279	1.2	-1.6	19		80	
1280	3.9	-1.6	25		80	
1282	3.8	-1.6	26		80	
1283	1.3	-1.5	41		80	
1285	5.7	-1.8	39		80	
1286	2.0	-1.7	11		80	
1287	3.4	-1.7	30		80	
1288	5.8	-1.4	49		80	
1289	9.2	-1.5	63		80	
1295	3.8	-1.8	44		80	
1297	5.6	-1.8	44		80	
1303	3.9	-1.6	28		80	
1304	1.4	-1.5	21		80	
1305	1.3	-1.5	42		80	
1311	7.8	-1.6	53		80	
1312	0.7	-1.5	22		80	
1313	5.8	-1.7	18		80	
1314	5.3	-1.6	24		80	
1315	7.2	-1.6	40		80	
1316	2.3	-1.6	14		80	
1317	5.0	-1.5	20		80	
1318	8.0	-1.5	31		80	
1325	9.0	-1.4	60		80	
1326	0.7	-2.0	9		80	
1327	2.6	-1.8	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1328	4.2	-1.8	15		80	
1329	6.8	-1.8	20		80	
1331	5.9	-2.0	34		80	
1332	3.7	-1.8	36		80	
1333	3.7	-1.8	24		80	
1334	1.1	-1.8	14		80	
1335	1.1	-1.8	21		80	
1336	2.4	-1.4	19		80	
1337	9.0	-1.3	81		80	
1338	7.1	-1.6	39		80	
1339	2.3	-1.6	9		80	
1340	0.1	-2.3	10		80	
1341	1.3	-1.8	25		80	
1342	1.5	-1.8	8		80	
1343	3.9	-1.8	44		80	
1344	0.9	-1.3	11		80	
1349	4.9	-2.1	30		80	
1350	8.2	-2.5	83		80	
1351	9.5	-1.3	113		80	
1361	-0.1	-2.2	7		80	
1368	3.9	-1.6	30		80	
1369	1.3	-1.5	41		80	
1370	1.3	-1.6	19		80	
1371	3.2	-0.9	113		80	
1372	25.7	3.5	216		80	
1373	6.7	3.6	8		80	
1374	6.5	3.6	19		80	
1375	9.7	-1.9	21		80	
1376	4.4	-1.9	13		80	
1377	1.6	-2.0	13		80	
1378	3.5	-1.7	40		80	
1379	10.3	-1.9	54		80	
1380	4.0	0.0	12		80	
1381	5.1	-1.1	16		80	
1382	10.0	-2.1	30		80	
1383	4.4	-2.0	9		80	
1384	9.8	-2.0	29		80	
1385	9.9	-1.8	33		80	
1405	9.9	-1.8	20		80	
1406	4.6	-1.8	16		80	
1407	4.8	-1.8	17		80	
1408	10.0	-1.8	22		80	
1409	4.5	-1.8	10		80	
1410	9.9	-1.8	22		80	
1435	4.3	-1.6	46		80	
1438	4.5	-1.6	47		80	
1447	4.7	-1.6	28		80	
1448	4.8	-1.8	19		80	
1451	9.6	-1.1	144		80	
1453	6.0	-1.1	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1454	6.0	-1.1	14		80	
1455	1.6	-1.4	16		80	
1456	0.6	-1.9	18		80	
1457	4.9	-2.0	19		80	
1461	4.2	-1.7	25		80	
1462	6.9	-2.0	40		80	
1463	5.9	-1.3	100		80	
1464	11.6	-1.2	31		80	
1465	11.6	-1.2	33		80	
1466	9.6	-1.2	2		80	
1467	9.5	-1.2	20		80	
1468	9.6	-1.1	88		80	
1469	9.5	-1.3	7		80	
1471	0.0	-0.9	10		80	
1472	4.8	-1.6	7		80	
1473	7.8	-1.6	34		80	
1474	5.0	-1.6	12		80	
1482	1.1	-2.4	9		80	
1483	6.3	-2.0	77		80	
1486	4.3	-1.6	26		80	
1487	7.3	-1.6	40		80	
1538	6.0	-1.1	22		80	
1546	21.1	-1.2	129		80	
1554	16.6	-1.1	50		80	
1555	16.7	-1.1	17		80	
1556	16.6	-1.1	74		80	
1557	22.4	-1.1	106		80	
1558	19.2	-1.2	38		80	
1717	38.3	4.6	188		80	
1718	42.2	4.8	52		80	
1720	48.1	3.0	5		80	
1721	68.2	2.5	66		80	
1722	39.5	3.8	70		80	
1723	58.2	1.5	8		80	
1724	10.6	3.9	23		80	
1725	54.1	0.2	69		80	
1726	33.9	2.0	61		80	
1727	68.5	0.6	4		80	
1728	68.9	1.0	16		80	
1729	0.0	3.7	8		80	
1731	0.0	2.6	7		80	
1732	21.9	3.5	48		80	
1733	17.6	3.4	176		80	
1734	14.2	3.5	40		80	
1736	9.8	5.3	20		80	
1737	8.3	3.8	15		80	
1739	0.0	3.4	10		80	
1740	6.8	2.6	31		80	
1741	6.0	2.8	45		80	
1745	13.5	4.1	64		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1746	41.2	-1.2	3		80	
1747	38.4	1.7	4		80	
1748	34.5	-1.2	183		80	
1749	32.2	3.9	40		80	
1750	28.0	-0.3	41		80	
1751	41.5	1.0	191		80	
1752	8.6	1.9	23		80	
1753	37.8	-0.6	14		80	
1754	3.8	0.9	212		80	
1755	6.0	2.7	32		80	
1756	6.9	3.5	20		80	
1758	37.4	4.7	140		80	
1759	38.4	3.0	60		80	
1760	26.1	1.5	111		80	
1761	11.6	5.0	19		80	
1762	45.4	-0.4	54		80	
1763	31.0	3.8	9		80	
1764	7.9	2.6	8		80	
1861	6.5	-1.7	99		80	
3099	11.7	3.6	31		80	
3100	14.6	3.6	31		80	
3102	6.0	3.6	10		80	
3104	5.9	3.6	10		80	
3105	10.9	3.6	22		80	
3106	14.3	3.5	31		80	
3107	10.9	3.6	27		80	
3110	10.8	3.4	27		80	
3111	11.7	3.6	20		80	
3112	10.1	3.1	37		80	
3113	6.1	3.0	15		80	
3114	11.2	3.6	22		80	
3117	10.5	3.6	56		80	
3120	14.5	3.6	31		80	
3121	5.9	3.5	9		80	
3122	11.1	3.6	31		80	
3123	6.0	3.3	16		80	
3124	11.1	3.6	31		80	
3125	5.8	3.6	11		80	
3126	14.4	3.5	31		80	
3127	10.1	3.2	46		80	
3128	6.7	3.6	8		80	
3129	5.9	3.5	9		80	
3130	13.8	3.5	43		80	
3131	6.3	3.4	16		80	
3132	6.3	3.5	32		80	
3133	5.9	3.6	10		80	
3143	19.2	3.6	71		80	
3146	6.2	3.5	16		80	
3147	6.4	3.6	15		80	
3148	10.9	3.6	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3149	5.8	3.4	9		80	
3150	5.9	3.6	8		80	
3151	5.8	3.5	11		80	
3157	11.7	3.6	31		80	
3158	10.9	3.6	28		80	
3159	11.1	3.6	31		80	
3160	5.9	3.6	10		80	
3162	6.0	3.6	8		80	
3163	10.9	3.6	31		80	
3180	11.7	3.6	29		80	
3181	11.1	3.6	31		80	
3183	11.7	3.6	25		80	
3185	13.0	3.4	31		80	
3186	5.9	3.3	15		80	
3188	6.1	3.3	16		80	
3189	10.9	3.2	11		80	
3190	12.8	3.3	21		80	
3192	14.1	3.6	30		80	
3193	11.7	3.6	32		80	
3194	13.0	3.4	19		80	
3195	11.7	3.3	16		80	
3196	5.9	3.6	11		80	
3197	6.0	3.6	9		80	
3202	6.7	3.6	19		80	
3203	9.2	2.3	40		80	
3204	11.7	3.6	20		80	
3205	14.5	3.6	31		80	
3206	11.7	3.6	20		80	
3208	10.9	3.6	30		80	
3209	14.5	3.6	31		80	
3211	10.9	3.6	23		80	
3212	5.8	3.5	10		80	
3213	6.2	3.5	22		80	
3219	5.9	3.5	9		80	
3220	5.8	3.6	10		80	
3221	14.6	3.6	25		80	
3223	14.4	3.6	31		80	
3224	10.9	3.6	22		80	
3225	6.8	3.6	35		80	
3226	12.4	3.6	33		80	
3228	6.7	3.6	58		80	
3229	14.5	3.6	31		80	
3230	12.7	3.2	29		80	
3327	6.1	3.7	8		80	
3328	6.2	3.7	8		80	
3333	6.7	3.6	14		80	
3334	13.9	3.6	26		80	
3336	14.0	3.7	39		80	
3341	6.2	3.7	8		80	
3343	6.2	3.7	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3348	13.5	3.7	21		80	
3349	6.7	3.7	13		80	
3353	6.1	3.7	9		80	
3354	6.2	3.7	9		80	
3356	13.6	3.3	32		80	
3357	6.9	3.6	15		80	
3358	13.8	3.4	27		80	
3359	6.3	3.8	8		80	
3367	6.2	3.7	9		80	
3368	6.2	3.7	8		80	
3370	14.0	3.7	22		80	
3376	7.0	3.7	11		80	
3377	14.2	3.8	26		80	
3382	6.2	3.7	8		80	
3392	6.7	3.7	10		80	
3393	13.5	3.7	20		80	
3395	6.2	3.7	8		80	
3397	13.9	3.7	24		80	
3398	6.7	3.7	11		80	
3399	13.6	3.8	30		80	
3400	13.5	3.2	26		80	
3401	14.0	3.7	22		80	
3402	6.2	3.7	15		80	
3406	6.2	3.7	8		80	
3407	13.5	3.7	30		80	
3408	6.7	3.7	11		80	
3409	6.3	3.7	8		80	
3410	6.3	3.7	8		80	
3411	9.5	3.7	11		80	
3412	13.5	3.7	23		80	
3413	6.2	3.7	9		80	
3416	6.2	3.7	8		80	
3418	14.1	3.8	26		80	
3419	13.9	3.6	21		80	
3422	6.2	3.7	8		80	
3423	13.9	3.6	26		80	
3427	14.0	3.7	29		80	
3428	6.8	3.7	15		80	
3430	6.2	3.7	9		80	
3436	13.5	3.3	26		80	
3439	6.3	3.7	8		80	
3441	6.3	3.6	16		80	
3442	14.0	3.8	22		80	
3443	6.7	3.7	17		80	
3447	13.9	3.7	30		80	
3448	6.8	3.8	11		80	
3449	14.2	3.8	26		80	
3454	6.3	3.6	12		80	
3455	6.2	3.7	8		80	
3456	13.9	3.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3457	13.9	3.6	11		80	
3458	6.3	3.6	26		80	
3459	12.1	3.6	30		80	
3460	6.7	3.6	10		80	
3461	13.9	3.6	32		80	
3464	6.2	3.7	9		80	
3468	6.3	3.8	8		80	
3469	5.9	3.6	13		80	
3470	13.9	3.6	31		80	
3473	13.2	3.0	22		80	
3474	13.1	3.7	24		80	
3475	6.7	3.7	11		80	
3486	13.9	3.7	23		80	
3487	6.7	3.7	16		80	
3490	14.0	3.7	26		80	
3494	9.9	3.6	12		80	
3495	14.3	3.6	31		80	
3496	6.7	3.6	13		80	
3497	6.7	3.6	11		80	
3498	6.8	3.7	12		80	
3499	14.0	3.6	27		80	
3501	6.2	3.7	9		80	
3502	6.2	3.7	8		80	
3507	6.2	3.7	8		80	
3508	9.9	3.6	13		80	
3509	11.9	3.6	21		80	
3510	13.9	3.6	10		80	
3511	13.9	3.6	30		80	
3519	6.2	3.7	8		80	
3520	6.8	3.7	10		80	
3521	13.9	3.7	22		80	
3522	13.9	3.7	24		80	
3526	6.8	3.7	11		80	
3527	14.0	3.7	26		80	
3528	14.0	3.7	27		80	
3529	6.2	3.7	8		80	
3534	13.3	3.7	27		80	
3535	6.7	3.7	10		80	
3537	6.8	3.7	11		80	
3538	13.8	3.5	30		80	
3539	6.7	3.7	11		80	
3540	13.5	3.7	23		80	
3541	6.2	3.7	8		80	
3544	6.2	3.7	8		80	
3545	6.2	3.7	8		80	
3551	6.7	3.7	11		80	
3552	13.9	3.7	29		80	
3563	6.4	3.7	8		80	
3564	6.3	3.7	9		80	
3567	6.8	3.8	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3568	13.2	3.7	30		80	
3571	6.2	3.7	8		80	
3573	13.4	3.0	26		80	
3574	6.1	3.7	9		80	
3578	13.5	3.7	24		80	
3579	6.7	3.7	13		80	
3580	14.0	3.7	22		80	
3581	6.2	3.7	8		80	
3582	13.8	3.5	33		80	
3584	6.7	3.7	10		80	
3585	13.5	3.7	24		80	
3588	13.5	3.7	24		80	
3589	8.5	3.7	11		80	
3590	6.2	3.7	9		80	
3593	12.5	3.7	20		80	
3594	6.4	3.7	9		80	
3595	12.6	3.7	21		80	
3598	14.4	3.7	26		80	
3599	6.4	3.7	8		80	
3602	6.4	3.7	7		80	
3603	13.6	3.8	39		80	
3604	6.4	3.7	7		80	
3606	13.6	3.8	36		80	
3607	6.4	3.8	8		80	
3610	6.4	3.7	7		80	
3614	14.1	3.5	21		80	
3615	6.4	3.7	7		80	
3616	6.4	3.7	8		80	
3619	12.5	3.7	25		80	
3620	14.3	3.7	33		80	
3621	9.5	3.7	9		80	
3622	6.4	3.7	8		80	
3623	6.6	3.9	8		80	
3626	9.5	3.7	9		80	
3627	14.3	3.7	33		80	
3628	6.4	3.7	8		80	
3629	6.4	3.7	7		80	
3630	9.1	3.6	10		80	
3631	13.4	3.7	34		80	
3633	6.5	3.8	7		80	
3635	12.5	3.7	25		80	
3636	6.4	3.8	8		80	
3637	13.8	3.2	26		80	
3638	9.3	3.5	10		80	
3639	9.4	3.2	14		80	
3640	13.6	3.4	35		80	
3642	6.4	3.7	7		80	
3643	6.3	3.7	7		80	
3645	6.4	3.7	7		80	
3646	6.4	3.7	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3647	14.4	3.7	21		80	
3648	9.6	3.7	10		80	
3649	6.4	3.7	7		80	
3653	13.6	3.8	20		80	
3654	6.8	3.8	10		80	
3655	14.4	3.8	22		80	
3656	9.6	3.7	14		80	
3658	0.0	3.7	8		80	
3659	12.9	3.5	24		80	
3660	6.8	3.8	11		80	
3661	6.3	3.8	9		80	
3662	6.4	3.7	7		80	
3665	6.4	3.7	8		80	
3669	6.4	3.7	7		80	
3675	6.4	3.7	8		80	
3683	14.2	3.6	21		80	
3684	9.4	3.6	9		80	
3685	12.5	3.7	25		80	
3690	12.5	3.6	21		80	
3691	14.4	3.8	26		80	
3692	9.4	3.6	9		80	
3693	14.2	3.6	21		80	
3695	6.3	3.8	9		80	
3697	14.1	3.7	23		80	
3703	6.4	3.7	7		80	
3704	13.9	3.3	26		80	
3705	9.4	3.5	9		80	
3706	12.5	3.7	25		80	
3707	6.5	3.8	7		80	
3708	12.6	3.7	20		80	
3711	12.5	3.7	20		80	
3713	14.5	3.8	28		80	
3714	9.7	3.8	15		80	
3715	12.6	3.7	21		80	
3718	12.5	3.7	20		80	
3721	6.4	3.8	9		80	
3722	6.0	3.7	18		80	
3728	12.5	3.7	20		80	
3729	9.6	3.7	13		80	
3730	14.4	3.7	22		80	
3733	6.3	3.7	7		80	
3735	9.3	3.5	9		80	
3736	13.8	3.2	26		80	
3737	6.3	3.7	7		80	
3744	12.6	3.7	21		80	
3747	9.5	3.6	9		80	
3748	14.0	3.4	25		80	
3749	6.4	3.7	8		80	
3750	6.5	3.9	7		80	
3753	14.1	3.7	26		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3754	9.5	3.7	12		80	
3758	6.3	3.7	8		80	
3759	9.1	3.5	11		80	
3760	13.1	3.4	40		80	
3761	6.3	3.7	8		80	
3762	12.6	3.7	20		80	
3991	6.7	3.6	13		80	
3992	13.5	3.6	23		80	
3993	12.1	3.6	17		80	
3994	6.2	3.4	10		80	
3995	6.0	3.3	10		80	
3996	12.7	3.2	32		80	
3997	6.6	3.5	8		80	
3998	13.4	3.6	32		80	
3999	6.3	3.1	7		80	
4000	13.1	3.0	20		80	
4001	11.7	3.2	13		80	
4002	12.9	3.5	32		80	
4003	11.7	2.3	22		80	
4004	6.4	3.6	10		80	
4005	13.5	3.6	23		80	
4006	12.1	3.7	12		80	
4007	12.1	3.6	5		80	
4008	6.5	3.6	37		80	
4009	13.5	3.6	28		80	
4010	9.3	3.6	15		80	
4011	13.0	3.6	34		80	
4012	12.7	3.3	32		80	
4013	6.5	3.7	10		80	
4014	13.5	3.6	29		80	
4015	6.7	3.6	8		80	
4016	6.0	3.2	10		80	
4017	9.3	3.6	12		80	
4018	13.5	3.6	19		80	
4019	6.5	3.7	8		80	
4020	12.2	3.5	33		80	
4021	6.7	3.6	34		80	
4022	6.3	3.5	8		80	
4023	11.7	2.3	29		80	
4024	6.8	3.7	22		80	
4025	12.2	3.6	13		80	
4026	13.6	3.6	21		80	
4027	13.5	3.7	28		80	
4028	9.2	3.5	17		80	
4029	13.3	3.2	26		80	
4030	6.3	3.2	13		80	
4031	11.7	3.2	8		80	
4032	6.4	3.6	10		80	
4033	6.2	3.5	7		80	
4034	6.3	3.5	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4035	6.3	3.5	10		80	
4036	9.3	3.6	9		80	
4037	13.4	3.6	28		80	
4038	6.7	3.6	10		80	
4039	9.3	3.6	12		80	
4040	6.7	3.6	15		80	
4041	13.5	3.6	23		80	
4042	13.5	3.6	28		80	
4043	9.1	3.5	9		80	
4044	6.6	3.5	8		80	
4045	9.2	3.0	12		80	
4046	13.1	2.9	30		80	
4047	12.3	2.8	33		80	
4048	5.9	3.2	10		80	
4049	6.1	3.3	10		80	
4050	11.9	3.4	12		80	
4051	13.4	3.3	29		80	
4052	6.1	3.7	8		80	
4053	9.6	3.5	15		80	
4054	13.1	3.0	20		80	
4055	5.9	3.7	9		80	
4056	11.6	3.6	31		80	
4057	10.8	3.7	29		80	
4058	6.8	3.6	24		80	
4059	6.8	3.7	23		80	
4060	13.0	3.8	28		80	
4061	6.8	3.7	13		80	
4062	5.9	3.6	9		80	
4063	6.8	3.7	30		80	
4064	14.5	3.6	25		80	
4065	6.4	3.7	8		80	
4066	6.1	3.4	8		80	
4067	12.5	3.0	32		80	
4068	6.2	3.4	8		80	
4069	11.0	3.7	27		80	
4070	6.1	3.7	9		80	
4071	6.2	3.7	10		80	
4072	12.2	2.8	32		80	
4073	6.1	3.7	8		80	
4074	18.1	3.6	10		80	
4075	11.9	3.6	30		80	
4076	6.5	3.4	7		80	
4077	13.3	3.2	22		80	
4078	11.7	2.3	29		80	
4079	11.7	3.6	20		80	
4080	6.1	3.7	9		80	
4081	9.2	3.7	13		80	
4082	12.0	3.7	17		80	
4083	5.9	3.6	9		80	
4084	6.2	3.7	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4085	11.7	3.6	31		80	
4086	11.7	3.6	26		80	
4087	6.5	3.6	9		80	
4088	11.5	3.6	28		80	
4089	6.1	3.7	9		80	
4090	9.2	3.7	13		80	
4091	12.0	3.7	17		80	
4092	6.1	3.8	9		80	
4093	6.8	3.6	15		80	
4094	10.9	3.6	34		80	
4095	5.9	3.7	9		80	
4096	11.6	3.6	31		80	
4097	12.0	3.7	21		80	
4098	9.2	3.7	14		80	
4099	11.0	3.7	27		80	
4100	5.9	3.6	9		80	
4101	6.2	3.7	9		80	
4102	6.1	3.7	9		80	
4103	6.0	3.7	9		80	
4104	10.9	3.6	23		80	
4105	11.0	3.6	28		80	
4106	10.9	3.6	28		80	
4107	6.8	3.6	9		80	
4108	11.7	3.6	22		80	
4109	11.0	3.6	22		80	
4110	6.1	3.7	9		80	
4111	5.9	3.6	8		80	
4112	11.0	3.6	23		80	
4113	5.9	3.6	10		80	
4114	9.2	3.7	29		80	
4115	5.9	3.6	9		80	
4116	19.2	3.6	75		80	
4117	11.0	3.7	27		80	
4118	6.8	3.7	15		80	
4119	6.8	3.7	22		80	
4120	11.0	3.7	29		80	
4121	11.0	3.6	29		80	
4122	6.8	3.6	25		80	
4123	6.8	3.7	27		80	
4124	6.2	3.7	19		80	
4125	6.1	3.7	10		80	
4133	12.5	3.6	25		80	
4148	6.3	3.6	8		80	
4149	15.7	3.6	27		80	
4156	16.4	3.6	13		80	
4157	14.8	3.6	19		80	
4160	6.3	3.6	10		80	
4162	6.3	3.6	10		80	
4166	16.3	3.6	22		80	
4172	6.3	3.6	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4174	6.3	3.6	10		80	
4181	16.0	3.6	18		80	
4182	6.3	3.6	10		80	
4185	11.8	3.6	29		80	
4186	7.0	3.7	14		80	
4187	6.9	3.6	14		80	
4192	6.3	3.6	9		80	
4193	12.5	3.6	21		80	
4194	15.8	3.6	27		80	
4195	6.3	3.6	10		80	
4201	16.4	3.5	20		80	
4202	6.3	3.6	8		80	
4204	12.3	3.6	36		80	
4207	6.3	3.6	9		80	
4212	16.3	3.6	28		80	
4214	12.3	3.6	36		80	
4219	15.5	3.6	28		80	
4223	6.3	3.6	10		80	
4225	6.6	3.6	10		80	
4228	16.0	3.6	27		80	
4232	15.9	3.6	18		80	
4234	12.5	3.6	21		80	
4237	6.5	3.6	10		80	
4240	6.3	3.6	8		80	
4241	12.5	3.6	26		80	
4242	6.5	3.6	10		80	
4243	12.1	3.6	28		80	
4245	6.3	3.6	9		80	
4252	6.5	3.6	10		80	
4253	12.1	3.6	35		80	
4260	6.5	3.6	11		80	
4337	11.5	-1.7	161		80	
4338	15.1	-1.6	1		80	
4339	15.2	-1.6	3		80	
4340	15.2	-1.6	4		80	
4341	15.1	-1.6	19		80	
4342	2.7	-1.6	71		80	
4594	12.3	3.6	21		80	
4595	6.2	3.7	9		80	
4596	12.5	3.6	25		80	
4597	11.9	3.6	25		80	
4598	11.9	3.6	21		80	
4599	16.0	3.6	18		80	
4600	16.4	3.6	19		80	
4601	13.5	3.6	19		80	
4602	9.1	3.6	16		80	
4603	9.3	3.6	20		80	
4604	6.7	3.6	17		80	
4605	11.5	3.6	37		80	
4606	6.1	3.6	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
4607	6.0	3.6	10		80	
4608	16.4	3.6	13		80	
4609	11.9	3.6	25		80	
4610	8.7	3.6	11		80	
4611	13.5	3.6	19		80	
4612	6.0	3.6	10		80	
4613	6.1	3.6	8		80	
4614	13.9	3.6	31		80	
4615	6.3	3.6	35		80	
4616	5.9	3.6	10		80	
4617	12.3	3.6	28		80	
4618	5.9	3.6	9		80	
4619	12.3	3.6	21		80	
4620	11.9	3.6	25		80	
4621	6.1	3.6	9		80	
4622	6.0	3.6	10		80	
4623	11.9	3.6	20		80	
4624	12.5	3.6	25		80	
4625	6.0	3.6	10		80	
4626	6.1	3.6	8		80	
4627	6.0	3.6	9		80	
4628	13.5	3.7	24		80	
4629	6.7	3.6	14		80	
4630	6.0	3.6	10		80	
4631	11.9	3.6	25		80	
4632	13.5	3.6	29		80	
4633	9.3	3.6	10		80	
4634	12.5	3.6	26		80	
4635	11.9	3.6	25		80	
4636	6.1	3.6	8		80	
4637	6.1	3.6	8		80	
4638	12.3	3.6	21		80	
4639	5.9	3.6	10		80	
4640	13.5	3.6	20		80	
4641	6.7	3.6	13		80	
4642	11.9	3.6	20		80	
4643	16.0	3.6	18		80	
4644	6.4	3.6	22		80	
4645	12.5	3.6	25		80	
4646	13.1	3.6	32		80	
4647	6.7	3.6	25		80	
4648	6.4	3.6	10		80	
5207	9.9	3.6	11		80	
5208	13.5	3.6	31		80	
5209	6.5	3.6	9		80	
5210	6.4	3.6	10		80	
5215	12.5	3.6	37		80	
5216	6.7	3.6	13		80	
5218	12.5	3.6	37		80	
5219	13.4	3.6	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5220	6.4	3.6	13		80	
5221	13.3	3.6	33		80	
5223	6.1	3.6	14		80	
5225	6.2	3.6	14		80	
5230	13.5	3.6	37		80	
5231	6.3	3.6	8		80	
5232	6.4	3.6	10		80	
5234	7.0	3.6	10		80	
5237	11.5	3.6	39		80	
5238	6.9	3.6	15		80	
5239	6.9	3.6	26		80	
5240	6.3	3.6	10		80	
5241	12.4	3.6	42		80	
5242	12.4	3.7	42		80	
5245	6.2	3.6	20		80	
5246	13.9	3.6	30		80	
5247	6.7	3.6	12		80	
5250	17.8	3.5	123		80	
5251	21.2	3.5	36		80	
5253	6.3	3.6	15		80	
5255	15.7	3.6	27		80	
5257	6.0	3.6	11		80	
5259	6.4	3.6	15		80	
5261	14.8	3.6	19		80	
5262	12.3	3.7	43		80	
5263	6.4	3.6	8		80	
5264	5.9	3.6	11		80	
5266	13.2	3.6	31		80	
5267	14.4	3.6	31		80	
5270	6.4	3.6	9		80	
5271	14.3	3.6	23		80	
5272	6.3	3.6	34		80	
5273	6.3	3.6	21		80	
5275	13.2	3.6	19		80	
5276	11.6	3.6	14		80	
5278	6.5	3.6	10		80	
5279	12.3	3.6	42		80	
5280	12.5	3.6	36		80	
5283	12.6	3.6	46		80	
5285	12.4	3.6	41		80	
5286	5.9	3.6	10		80	
5288	6.3	3.6	15		80	
5291	5.9	3.6	10		80	
5293	13.5	3.6	22		80	
5294	6.5	3.6	12		80	
5296	6.6	3.6	10		80	
5298	12.0	3.6	9		80	
5299	13.4	3.6	17		80	
5300	11.6	3.6	18		80	
5301	10.5	3.6	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5302	13.2	3.6	31		80	
5303	16.1	3.6	22		80	
5305	11.8	3.6	39		80	
5306	7.0	3.6	23		80	
5307	6.9	3.6	28		80	
5308	10.1	3.6	8		80	
5310	6.3	3.6	20		80	
5312	22.2	3.5	113		80	
5313	6.2	3.6	13		80	
5314	5.9	3.6	10		80	
5316	5.9	3.6	11		80	
5317	10.4	3.6	13		80	
5318	13.2	3.6	30		80	
5320	14.5	3.6	25		80	
5321	5.9	3.6	10		80	
5322	12.4	3.6	42		80	
5323	13.5	3.6	31		80	
5324	6.5	3.6	12		80	
5325	15.5	3.6	22		80	
5326	13.8	3.6	31		80	
5327	6.2	3.6	30		80	
5328	11.5	3.6	19		80	
5329	13.1	3.6	30		80	
5330	6.2	3.6	17		80	
5331	6.7	3.6	14		80	
5332	6.7	3.6	11		80	
5339	6.4	3.6	22		80	
5341	6.6	3.6	10		80	
5343	6.3	3.6	16		80	
5348	11.7	3.7	34		80	
5349	6.9	3.7	20		80	
5350	6.9	3.6	22		80	
5351	12.3	3.6	36		80	
5352	9.5	3.6	8		80	
5353	13.3	3.6	33		80	
5354	6.3	3.6	15		80	
5355	6.4	3.6	9		80	
5356	12.0	3.6	25		80	
5357	13.2	3.6	20		80	
5358	13.2	3.6	26		80	
5362	6.4	3.6	9		80	
5364	11.6	3.6	17		80	
5365	13.2	3.6	22		80	
5368	6.4	3.6	9		80	
5369	6.4	3.6	22		80	
5370	11.6	3.6	20		80	
5371	13.1	3.6	29		80	
5372	7.0	3.6	9		80	
5373	12.3	3.6	35		80	
5374	6.0	3.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5375	6.4	3.6	8		80	
5376	6.5	3.6	14		80	
5377	13.5	3.6	38		80	
5379	14.4	3.6	25		80	
5380	14.4	3.6	37		80	
5381	6.3	3.6	15		80	
5382	13.1	3.6	30		80	
5383	6.3	3.6	16		80	
5384	11.5	3.6	14		80	
5385	6.3	3.6	29		80	
5387	6.4	3.6	10		80	
5388	15.9	3.6	27		80	
5390	12.3	3.6	39		80	
5391	6.9	3.6	9		80	
5393	14.5	3.6	31		80	
5395	6.5	3.6	11		80	
5397	15.9	3.6	22		80	
5398	6.4	3.6	19		80	
5399	6.4	3.6	9		80	
5405	13.1	3.6	21		80	
5406	6.3	3.6	17		80	
5407	10.1	3.6	20		80	
5408	6.2	3.6	14		80	
5409	13.5	3.6	22		80	
5410	6.5	3.6	8		80	
5412	14.4	3.6	31		80	
5414	6.4	3.6	9		80	
5415	6.2	3.6	13		80	
5416	6.0	3.6	12		80	
5417	15.9	3.6	27		80	
5418	6.9	3.6	10		80	
5419	11.5	3.6	31		80	
5420	6.3	3.6	26		80	
5421	12.4	3.6	47		80	
5428	6.2	3.6	14		80	
5429	16.1	3.6	22		80	
5430	13.5	3.6	27		80	
5431	6.5	3.6	8		80	
5432	6.9	3.6	10		80	
5437	6.2	3.6	33		80	
5438	11.4	3.6	28		80	
5439	11.4	3.6	10		80	
5440	13.3	3.6	9		80	
5441	15.9	3.6	22		80	
5443	6.3	3.6	15		80	
5444	6.4	3.6	9		80	
5445	12.0	3.6	24		80	
5446	6.3	3.6	41		80	
5447	9.5	3.6	13		80	
5448	14.3	3.6	24		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
5449	7.0	3.6	10		80	
5451	6.2	3.6	17		80	
5452	13.9	3.6	28		80	
5453	6.7	3.6	14		80	
5454	6.4	3.6	10		80	
5458	6.4	3.6	9		80	
5459	6.2	3.6	14		80	
5460	6.1	3.6	14		80	
7411	0.7	-2.1	13		80	
7414	23.9	4.9	442		80	
7415	7.3	5.9	296		80	
7416	26.5	4.3	51		80	
7417	26.8	4.6	62		80	
7418	7.4	5.0	15		80	
7420	0.6	-2.0	15		80	
7423	0.6	-2.0	19		80	
7425	0.6	-2.2	16		80	
7429	20.6	3.8	23		80	
7430	17.7	3.8	135		80	
7431	0.7	-2.2	17		80	
7435	1.3	-2.2	23		80	
7440	0.6	-2.0	16		80	
7441	1.1	-1.9	19		80	
7443	0.8	-2.0	13		80	
7444	0.0	-2.1	18		80	
7445	0.7	-2.0	15		80	
7447	0.6	-2.0	19		80	
7450	1.2	-1.8	15		80	
7451	0.6	-2.0	24		80	
7453	17.9	3.8	159		80	
7457	1.4	-2.0	18		80	
7458	18.6	4.2	116		80	
7460	1.4	-2.0	23		80	
7465	0.9	-2.1	16		80	
7468	1.0	-2.0	14		80	
7471	0.9	-1.9	17		80	
7472	1.0	-2.0	20		80	
7474	0.6	-2.2	19		80	
7475	20.0	4.2	36		80	
7476	18.0	4.1	128		80	
7477	14.5	4.1	78		80	
7479	1.1	-1.9	19		80	
7480	0.7	-2.0	13		80	
7482	13.8	3.3	127		80	
7484	0.9	-1.9	15		80	
7485	0.7	-2.1	17		80	
7486	1.2	-1.8	19		80	
7488	1.0	-2.1	15		80	
7494	1.5	-1.9	19		80	
7499	0.2	-2.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7507	16.6	3.2	140		80	
7508	17.5	3.0	6		80	
7509	0.8	-2.0	17		80	
7513	5.9	-1.7	143		80	
7514	1.5	-2.0	15		80	
7515	0.7	-2.1	16		80	
7518	0.7	-2.2	19		80	
7519	0.0	3.5	226		80	
7531	15.1	4.6	257		80	
7532	8.8	4.6	36		80	
7533	7.2	4.6	6		80	
7534	16.6	4.7	4		80	
7535	16.2	4.0	14		80	
7536	16.8	4.7	7		80	
7537	30.7	4.6	19		80	
7538	30.6	4.6	19		80	
7539	35.0	4.5	62		80	
7540	34.0	4.6	157		80	
7543	8.5	4.6	36		80	
7544	8.0	4.6	14		80	
7545	0.0	4.8	13		80	
7552	0.0	4.6	13		80	
7558	41.7	4.7	101		80	
7559	38.1	4.7	63		80	
7560	38.1	4.7	61		80	
7566	15.3	4.3	216		80	
7567	11.3	4.4	5		80	
7568	16.4	4.3	9		80	
7572	15.1	4.6	85		80	
7573	7.3	4.6	22		80	
7576	6.4	3.8	9		80	
7577	6.0	3.6	9		80	
7578	6.8	3.7	15		80	
7579	6.7	3.7	17		80	
7580	13.0	3.8	35		80	
7581	13.7	3.6	20		80	
7582	6.5	3.6	11		80	
7583	9.1	3.6	11		80	
7584	6.2	3.8	10		80	
7585	12.6	3.8	24		80	
7586	9.8	3.9	42		80	
7587	6.9	3.8	23		80	
7588	6.2	3.9	9		80	
7589	13.5	3.6	21		80	
7590	9.3	3.6	13		80	
7591	6.1	3.7	8		80	
7592	9.1	3.6	18		80	
7593	6.5	3.6	13		80	
7594	13.9	3.6	24		80	
7595	13.9	3.6	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7596	6.5	3.6	14		80	
7597	6.7	3.7	15		80	
7598	12.9	3.7	46		80	
7599	9.3	3.7	15		80	
7600	6.5	3.6	30		80	
7601	14.3	3.6	25		80	
7602	13.5	3.7	20		80	
7603	9.3	3.6	12		80	
7604	12.1	3.7	8		80	
7605	6.3	3.7	8		80	
7606	12.3	3.8	23		80	
7607	9.4	3.7	13		80	
7608	12.2	3.7	23		80	
7609	9.7	3.8	66		80	
7610	6.9	3.8	27		80	
7611	12.5	3.8	14		80	
7612	13.3	3.8	9		80	
7613	12.9	3.8	22		80	
7614	9.4	3.7	13		80	
7615	6.2	3.8	9		80	
7616	6.0	3.7	8		80	
7617	6.1	3.8	10		80	
7618	6.8	3.8	18		80	
7619	13.0	3.7	43		80	
7620	6.0	3.7	11		80	
7621	13.6	3.7	27		80	
7622	9.4	3.7	8		80	
7623	13.6	3.7	107		80	
7624	9.4	3.7	52		80	
7625	9.4	3.7	25		80	
7626	20.8	3.7	32		80	
7627	12.3	3.6	21		80	
7628	6.1	3.7	10		80	
7629	6.4	3.8	10		80	
7630	9.8	3.9	55		80	
7631	12.6	3.9	14		80	
7632	12.6	3.9	10		80	
7633	7.0	3.9	25		80	
7634	6.5	3.6	12		80	
7635	9.1	3.6	13		80	
7636	13.9	3.6	32		80	
7637	15.5	3.6	25		80	
7638	13.8	3.5	24		80	
7639	6.5	3.6	13		80	
7640	9.1	3.6	16		80	
7641	6.8	3.8	13		80	
7642	13.1	3.8	28		80	
7643	12.7	3.7	42		80	
7644	6.1	3.7	8		80	
7645	12.4	3.9	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7646	9.8	3.9	26		80	
7647	9.8	3.9	13		80	
7648	7.0	3.9	38		80	
7649	6.1	3.7	8		80	
7650	9.3	3.6	8		80	
7651	12.1	3.7	33		80	
7652	6.1	3.7	8		80	
7653	6.2	3.7	10		80	
7654	6.1	3.8	9		80	
7655	6.2	3.8	10		80	
7656	6.0	3.6	8		80	
7657	6.1	3.7	10		80	
7658	9.4	3.7	13		80	
7659	12.3	3.8	21		80	
7660	16.5	3.6	21		80	
7661	11.9	3.6	16		80	
7662	6.5	3.6	28		80	
7663	6.9	3.8	17		80	
7664	13.1	3.8	43		80	
7665	13.5	3.6	20		80	
7666	12.1	3.6	8		80	
7667	9.3	3.6	8		80	
7668	12.8	3.7	42		80	
7669	15.5	3.6	26		80	
7670	6.1	3.7	8		80	
7671	15.5	3.6	25		80	
7672	15.5	3.6	21		80	
7673	6.0	3.7	10		80	
7674	6.0	3.6	10		80	
7675	9.4	3.7	9		80	
7676	12.2	3.7	25		80	
7677	6.1	3.7	8		80	
7678	9.3	3.6	8		80	
7679	13.5	3.6	21		80	
7680	9.3	3.6	10		80	
7681	12.1	3.7	12		80	
7682	13.5	3.7	19		80	
7683	15.5	3.6	25		80	
7684	15.5	3.6	21		80	
7685	9.4	3.7	13		80	
7686	12.9	3.8	24		80	
7687	12.2	3.7	25		80	
7688	9.4	3.7	13		80	
7689	6.1	3.8	8		80	
7690	12.1	3.7	8		80	
7691	13.5	3.7	20		80	
7692	9.3	3.6	8		80	
7693	6.1	3.7	8		80	
7694	6.1	3.7	10		80	
7695	13.0	3.7	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7696	6.8	3.7	17		80	
7697	6.8	3.7	17		80	
7698	11.9	3.6	17		80	
7699	9.1	3.6	11		80	
7700	9.1	3.6	13		80	
7701	6.1	3.7	11		80	
7702	12.3	3.7	26		80	
7703	15.1	3.7	74		80	
7704	20.7	3.6	10		80	
7705	5.9	3.6	8		80	
7706	13.7	3.7	27		80	
7707	9.5	3.7	12		80	
7708	8.7	3.7	10		80	
7709	6.5	3.7	28		80	
7710	14.3	3.7	41		80	
7711	13.7	3.7	23		80	
7712	6.5	3.6	23		80	
7713	9.1	3.6	11		80	
7714	9.1	3.6	23		80	
7715	11.9	3.6	16		80	
7716	5.9	3.7	11		80	
7717	11.9	3.6	17		80	
7718	9.1	3.6	41		80	
7719	11.9	3.6	15		80	
7720	9.1	3.6	9		80	
7721	9.1	3.6	13		80	
7722	12.1	3.7	25		80	
7723	9.1	3.7	13		80	
7724	13.7	3.7	29		80	
7725	5.9	3.6	9		80	
7726	5.9	3.6	8		80	
7727	5.9	3.6	9		80	
7728	6.7	3.6	46		80	
7729	13.1	3.6	20		80	
7730	13.1	3.6	16		80	
7731	6.5	3.6	17		80	
7732	14.7	3.6	6		80	
7733	14.5	3.6	37		80	
7734	8.9	3.7	18		80	
7735	9.1	3.6	22		80	
7736	9.1	3.7	13		80	
7737	12.1	3.7	28		80	
7738	5.9	3.7	9		80	
7739	5.9	3.6	8		80	
7740	12.1	3.7	21		80	
7741	9.1	3.7	11		80	
7742	9.1	3.7	13		80	
7743	11.9	3.6	17		80	
7744	9.1	3.6	11		80	
7745	9.1	3.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7746	6.1	3.7	11		80	
7747	6.7	3.6	41		80	
7748	13.1	3.6	20		80	
7749	13.1	3.6	16		80	
7750	12.5	3.7	12		80	
7751	6.7	3.7	13		80	
7752	13.7	3.7	22		80	
7753	5.9	3.7	11		80	
7754	6.0	3.7	9		80	
7755	6.2	3.7	9		80	
7756	5.9	3.6	9		80	
7757	6.1	3.7	9		80	
7758	9.2	3.7	48		80	
7759	12.0	3.7	19		80	
7760	12.1	3.7	25		80	
7761	13.1	3.6	20		80	
7762	13.1	3.6	15		80	
7763	6.7	3.6	42		80	
7764	5.9	3.6	9		80	
7765	13.9	3.6	13		80	
7766	11.9	3.6	19		80	
7767	6.0	3.6	9		80	
7768	12.7	3.6	16		80	
7769	12.7	3.6	20		80	
7770	6.5	3.6	33		80	
7771	13.9	3.6	13		80	
7772	11.9	3.6	17		80	
7773	6.2	3.7	11		80	
7774	6.7	3.6	46		80	
7775	13.1	3.6	20		80	
7776	13.1	3.6	17		80	
7777	5.9	3.6	9		80	
7778	11.9	3.6	27		80	
7779	6.0	3.6	10		80	
7780	13.1	3.6	20		80	
7781	13.1	3.6	16		80	
7782	6.7	3.6	30		80	
7783	6.5	3.6	13		80	
7784	11.9	3.6	21		80	
7785	0.0	3.4	96		80	
7786	6.7	3.6	38		80	
7787	13.1	3.6	15		80	
7788	13.1	3.6	20		80	
7789	12.7	3.6	22		80	
7790	12.7	3.6	16		80	
7791	6.5	3.6	42		80	
7792	5.9	3.6	10		80	
7793	6.0	3.6	9		80	
7794	6.5	3.6	11		80	
7795	11.9	3.7	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7796	5.9	3.6	9		80	
7797	9.1	3.7	13		80	
7798	12.1	3.7	25		80	
7799	12.7	3.6	35		80	
7800	0.0	3.6	9		80	
7801	11.9	3.6	26		80	
7802	5.9	3.6	10		80	
7803	5.9	3.6	9		80	
7804	13.9	3.5	13		80	
7805	11.9	3.6	19		80	
7806	5.9	3.6	10		80	
7807	11.9	3.6	22		80	
7808	6.5	3.6	12		80	
7809	5.9	3.6	10		80	
7810	11.9	3.6	32		80	
7811	6.5	3.6	16		80	
7812	5.9	3.6	13		80	
7813	12.7	3.6	37		80	
7814	12.7	3.6	32		80	
7815	6.7	3.6	17		80	
7816	11.9	3.6	22		80	
7817	6.5	3.6	13		80	
7818	11.9	3.6	19		80	
7819	13.9	3.5	13		80	
7820	6.5	3.6	10		80	
7821	12.1	3.6	21		80	
7822	6.7	3.6	49		80	
7823	13.1	3.6	20		80	
7824	13.1	3.6	15		80	
7825	12.0	3.7	37		80	
7826	12.0	3.6	21		80	
7827	5.9	3.6	9		80	
7828	11.9	3.6	21		80	
7829	6.5	3.6	13		80	
7830	6.4	3.6	17		80	
7831	8.8	3.6	16		80	
7832	12.0	3.6	23		80	
7833	13.9	3.6	14		80	
7834	8.9	3.6	21		80	
7835	12.5	3.6	39		80	
7836	6.5	3.6	26		80	
7837	6.5	3.6	13		80	
7838	11.9	3.6	33		80	
7839	6.2	3.7	9		80	
7840	6.0	3.6	9		80	
7841	11.9	3.6	28		80	
7842	9.1	3.7	11		80	
7843	9.1	3.7	13		80	
7844	12.1	3.7	21		80	
7845	12.1	3.7	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7846	5.9	3.6	9		80	
7847	12.7	3.6	39		80	
7848	6.5	3.6	28		80	
7849	6.7	3.6	16		80	
7850	12.7	3.6	51		80	
7851	6.0	3.6	12		80	
7852	21.0	5.6	209		80	
7853	24.9	5.3	5		80	
7854	24.8	5.3	69		80	
7855	20.1	3.6	16		80	
7856	12.1	3.7	21		80	
7857	9.1	3.7	13		80	
7858	6.0	3.6	9		80	
7859	6.7	3.6	42		80	
7860	13.1	3.6	20		80	
7861	13.1	3.6	15		80	
7862	6.5	3.6	13		80	
7863	11.9	3.6	22		80	
7864	6.5	3.6	28		80	
7865	12.7	3.6	33		80	
7866	12.0	3.6	27		80	
7867	5.9	3.6	9		80	
7868	6.5	3.6	13		80	
7869	11.9	3.6	21		80	
7870	19.9	4.9	87		80	
7871	20.4	5.4	67		80	
7872	23.8	5.7	81		80	
7873	6.2	3.7	11		80	
7874	6.0	3.6	12		80	
7875	7.6	3.6	19		80	
7876	6.2	3.7	11		80	
7877	5.9	3.6	10		80	
7878	6.5	3.6	13		80	
7879	11.9	3.6	27		80	
7880	9.1	3.7	13		80	
7881	38.6	5.5	78		80	
7882	12.6	4.9	53		80	
7883	53.9	4.4	159		80	
7884	54.1	4.6	7		80	
7885	50.9	7.0	549		80	
7886	19.1	4.2	56		80	
7887	57.0	5.7	5		80	
7888	0.0	5.0	4		80	
7889	24.1	3.8	46		80	
7890	21.4	3.7	5		80	
7891	21.4	3.7	6		80	
7892	16.0	3.7	68		80	
7893	19.5	3.7	120		80	
7894	19.1	4.3	198		80	
7895	23.3	4.4	55		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7896	5.3	3.2	12		80	
7897	17.9	4.0	24		80	
7898	18.0	4.2	31		80	
7899	7.7	3.9	8		80	
7900	8.1	4.3	11		80	
7901	14.8	4.0	254		80	
7902	0.0	3.3	12		80	
7903	0.0	4.3	10		80	
7904	7.6	4.1	19		80	
7905	7.7	4.3	28		80	
7906	21.2	4.1	17		80	
7907	21.4	4.3	31		80	
7908	21.2	4.2	10		80	
7909	18.5	4.0	93		80	
7910	18.5	4.1	82		80	
7911	18.8	3.9	262		80	
7912	21.6	4.0	28		80	
7913	21.6	4.0	29		80	
7914	20.5	3.8	34		80	
7915	14.3	3.6	83		80	
7916	14.5	3.8	59		80	
7917	6.8	3.9	15		80	
7918	17.7	4.0	110		80	
7919	20.2	3.9	30		80	
7920	28.3	4.0	39		80	
7921	28.5	4.2	22		80	
7922	24.5	3.7	362		80	
7923	9.9	4.2	14		80	
7924	12.4	3.6	22		80	
7925	13.2	3.4	19		80	
7926	8.3	2.3	33		80	
7927	8.4	2.3	35		80	
7928	12.3	2.4	23		80	
7929	5.5	2.4	24		80	
7930	5.6	3.2	10		80	
7931	5.9	3.2	10		80	
7932	8.9	2.9	37		80	
7933	5.8	2.9	14		80	
7934	11.6	3.3	32		80	
7935	6.2	3.3	10		80	
7936	9.2	3.3	23		80	
7937	5.9	3.2	8		80	
7938	9.4	3.5	32		80	
7939	5.9	3.1	15		80	
7940	9.4	3.5	29		80	
7941	6.5	3.4	11		80	
7942	6.1	3.3	8		80	
7943	6.2	3.4	8		80	
7944	6.0	3.2	10		80	
7945	8.1	2.3	34		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7946	12.9	3.2	9		80	
7947	13.1	3.4	22		80	
7948	11.9	2.3	17		80	
7949	8.1	2.3	34		80	
7950	5.6	3.3	10		80	
7951	13.0	3.1	23		80	
7952	12.1	3.5	14		80	
7953	5.6	3.2	10		80	
7954	11.7	2.8	23		80	
7955	6.1	2.9	20		80	
7956	8.8	2.9	39		80	
7957	6.0	3.2	10		80	
7958	8.1	2.3	35		80	
7959	5.1	2.3	17		80	
7960	12.1	2.7	9		80	
7961	12.2	2.7	23		80	
7962	9.5	3.4	53		80	
7963	13.1	3.5	23		80	
7964	11.7	3.4	22		80	
7965	5.6	3.2	9		80	
7966	9.1	3.2	26		80	
7967	6.2	3.1	38		80	
7968	12.2	3.2	19		80	
7969	5.6	2.6	22		80	
7970	8.8	2.8	26		80	
7971	12.3	2.8	29		80	
7972	12.9	3.0	21		80	
7973	8.9	3.0	9		80	
7974	8.3	2.3	34		80	
7975	12.3	2.5	24		80	
7976	6.4	3.6	10		80	
7977	6.2	3.5	8		80	
7978	5.6	3.2	9		80	
7979	9.1	3.3	35		80	
7980	9.2	3.3	36		80	
7981	6.3	3.2	25		80	
7982	12.8	3.3	26		80	
7983	6.4	3.3	12		80	
7984	9.3	3.5	27		80	
7985	6.5	3.4	27		80	
7986	12.4	3.4	21		80	
7987	9.2	3.2	37		80	
7988	6.4	3.4	16		80	
7989	12.2	3.5	28		80	
7990	8.7	2.8	27		80	
7991	10.4	2.9	21		80	
7992	6.1	3.0	26		80	
7993	11.7	2.8	25		80	
7994	5.9	3.1	8		80	
7995	12.9	3.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
7996	8.8	3.0	8		80	
7997	11.5	3.0	9		80	
7998	10.1	3.4	41		80	
7999	6.4	3.6	10		80	
8000	11.8	3.5	25		80	
8001	6.2	3.3	12		80	
8002	13.3	3.6	31		80	
8003	5.5	3.2	9		80	
8004	8.2	2.3	35		80	
8005	12.8	3.3	27		80	
8006	9.3	3.4	35		80	
8007	6.2	3.3	28		80	
8008	11.6	3.4	25		80	
8009	6.2	3.3	12		80	
8010	5.9	3.1	8		80	
8011	11.6	3.1	17		80	
8012	13.0	3.0	30		80	
8013	5.9	3.2	8		80	
8014	6.4	3.5	9		80	
8015	13.4	3.4	26		80	
8016	12.8	2.9	22		80	
8017	11.6	3.3	33		80	
8018	6.4	3.3	11		80	
8019	9.4	3.5	20		80	
8020	8.5	2.5	26		80	
8021	12.1	2.5	30		80	
8022	5.9	3.1	10		80	
8023	6.3	3.5	8		80	
8024	9.4	3.5	26		80	
8025	6.6	3.5	8		80	
8026	9.0	3.1	17		80	
8027	12.8	2.9	21		80	
8028	6.0	3.2	9		80	
8029	12.8	2.9	32		80	
8030	11.6	3.3	31		80	
8031	5.9	3.6	11		80	
8032	7.0	3.9	15		80	
8033	12.6	3.9	12		80	
8034	12.6	3.9	19		80	
8035	9.8	3.9	64		80	
8036	6.7	3.6	24		80	
8037	6.7	3.6	15		80	
8038	10.9	3.6	28		80	
8039	6.7	3.6	18		80	
8040	6.7	3.6	27		80	
8041	10.9	3.6	30		80	
8042	14.1	3.6	31		80	
8043	7.7	3.6	9		80	
8044	7.7	3.6	9		80	
8045	14.1	3.6	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8046	5.9	3.6	8		80	
8047	7.7	3.6	9		80	
8048	14.1	3.6	36		80	
8049	6.7	3.6	9		80	
8050	12.0	3.8	17		80	
8051	9.2	3.7	14		80	
8052	5.9	3.6	10		80	
8053	6.1	3.6	11		80	
8054	14.2	3.6	34		80	
8055	7.7	3.6	10		80	
8056	17.5	3.6	9		80	
8057	10.7	3.6	31		80	
8058	6.7	3.6	28		80	
8059	6.7	3.6	23		80	
8060	5.8	3.6	12		80	
8061	6.7	3.6	9		80	
8062	12.5	3.8	33		80	
8063	6.9	3.8	32		80	
8064	9.7	3.8	16		80	
8065	9.7	3.8	22		80	
8066	6.2	3.8	9		80	
8067	5.9	3.6	10		80	
8068	6.7	3.7	11		80	
8069	5.8	3.6	11		80	
8070	5.9	3.6	10		80	
8071	9.2	3.7	30		80	
8072	6.7	3.7	9		80	
8073	5.9	3.6	14		80	
8074	5.9	3.6	8		80	
8075	6.1	3.8	9		80	
8076	5.9	3.6	11		80	
8077	6.2	3.8	11		80	
8078	6.1	3.8	9		80	
8079	14.1	3.6	36		80	
8080	7.7	3.6	9		80	
8081	13.0	3.8	37		80	
8082	6.8	3.8	13		80	
8083	11.0	3.7	30		80	
8084	6.8	3.7	26		80	
8085	6.8	3.7	22		80	
8086	6.8	3.7	17		80	
8087	6.2	3.8	9		80	
8088	9.2	3.7	21		80	
8089	12.0	3.7	28		80	
8090	13.3	3.8	37		80	
8091	6.9	3.8	12		80	
8092	10.9	3.6	26		80	
8093	6.8	3.6	14		80	
8094	6.8	3.6	25		80	
8095	13.0	3.8	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8096	6.8	3.8	16		80	
8097	12.0	3.8	17		80	
8098	9.2	3.7	14		80	
8099	6.8	3.7	15		80	
8100	13.0	3.7	40		80	
8101	7.8	3.6	15		80	
8102	14.2	3.6	26		80	
8103	5.9	3.6	11		80	
8104	14.1	3.6	31		80	
8105	7.7	3.6	9		80	
8106	10.7	3.6	29		80	
8107	6.7	3.6	20		80	
8108	6.7	3.6	15		80	
8109	6.8	3.7	20		80	
8110	13.0	3.7	35		80	
8111	7.7	3.6	13		80	
8112	14.1	3.6	25		80	
8113	6.8	3.8	15		80	
8114	13.2	3.8	41		80	
8115	7.1	3.9	26		80	
8116	9.9	3.9	46		80	
8117	12.5	3.9	26		80	
8118	13.0	3.7	41		80	
8119	6.7	3.6	18		80	
8120	10.9	3.6	32		80	
8121	5.9	3.6	8		80	
8122	12.6	3.6	32		80	
8123	6.2	3.6	12		80	
8124	10.9	3.6	12		80	
8125	9.1	3.6	48		80	
8126	5.9	3.6	8		80	
8127	12.6	3.6	34		80	
8128	6.7	3.6	8		80	
8129	11.0	3.6	18		80	
8130	9.1	3.6	43		80	
8131	6.2	3.6	9		80	
8132	12.6	3.6	26		80	
8133	6.1	3.6	11		80	
8134	6.1	3.6	11		80	
8135	9.1	3.6	37		80	
8136	11.0	3.6	28		80	
8137	9.2	3.6	15		80	
8138	0.0	3.6	8		80	
8139	6.7	3.6	57		80	
8140	11.9	3.6	17		80	
8141	9.1	3.6	11		80	
8142	9.1	3.6	13		80	
8143	6.2	3.6	10		80	
8144	9.1	3.6	11		80	
8145	9.1	3.6	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8146	11.9	3.6	17		80	
8147	6.1	3.6	9		80	
8148	9.2	3.6	17		80	
8149	11.0	3.6	42		80	
8150	22.5	3.0	8		80	
8151	19.9	3.0	136		80	
8152	13.9	3.6	26		80	
8153	9.1	3.6	20		80	
8154	12.5	3.6	9		80	
8155	5.9	3.6	9		80	
8156	12.6	3.6	24		80	
8157	5.9	3.6	9		80	
8158	13.9	3.6	17		80	
8159	0.0	3.6	8		80	
8160	5.9	3.6	8		80	
8161	5.9	3.6	8		80	
8162	10.1	3.6	12		80	
8163	12.6	3.5	22		80	
8164	6.7	3.6	9		80	
8165	13.9	3.6	22		80	
8166	11.9	3.6	19		80	
8167	13.9	3.6	13		80	
8168	11.0	3.6	33		80	
8169	9.2	3.6	19		80	
8170	6.8	3.6	9		80	
8171	16.5	3.6	16		80	
8172	6.5	3.7	26		80	
8173	11.9	3.7	16		80	
8174	11.9	3.6	17		80	
8175	13.9	3.6	13		80	
8176	11.9	3.6	19		80	
8177	13.9	3.6	13		80	
8178	9.2	3.6	13		80	
8179	11.0	3.6	28		80	
8180	13.9	3.5	13		80	
8181	11.9	3.5	17		80	
8182	10.9	3.6	30		80	
8183	6.8	3.6	22		80	
8184	6.8	3.6	27		80	
8185	5.9	3.6	8		80	
8186	12.6	3.6	22		80	
8187	13.9	3.6	19		80	
8188	6.4	3.6	10		80	
8189	11.9	3.5	24		80	
8190	13.9	3.5	18		80	
8191	6.3	3.5	23		80	
8192	10.0	3.6	11		80	
8193	6.6	3.6	12		80	
8194	12.6	3.5	30		80	
8195	12.6	3.5	31		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8196	6.6	3.6	12		80	
8197	10.0	3.6	11		80	
8198	12.6	3.6	32		80	
8199	10.1	3.6	13		80	
8200	6.7	3.5	12		80	
8201	12.6	3.5	31		80	
8202	10.0	3.6	11		80	
8203	6.6	3.6	9		80	
8204	12.6	3.5	31		80	
8205	5.9	3.6	8		80	
8206	5.9	3.6	8		80	
8207	36.5	3.5	7		80	
8208	35.9	3.5	9		80	
8209	33.3	3.5	54		80	
8210	28.8	3.4	157		80	
8211	25.3	3.5	109		80	
8212	21.8	3.5	193		80	
8213	18.2	3.5	88		80	
8214	14.4	3.5	59		80	
8215	25.0	3.5	20		80	
8216	25.0	3.5	5		80	
8217	23.8	4.9	7		80	
8218	25.2	4.7	12		80	
8219	25.3	4.8	42		80	
8220	21.7	4.9	205		80	
8221	32.1	3.5	142		80	
8222	35.2	3.0	54		80	
8223	5.9	3.4	12		80	
8224	31.6	3.5	9		80	
8225	31.6	3.6	32		80	
8226	24.8	3.6	227		80	
8227	24.7	3.5	59		80	
8228	28.0	3.6	12		80	
8229	28.0	3.6	31		80	
8230	28.0	3.5	65		80	
8231	27.9	3.5	63		80	
8232	6.3	3.4	40		80	
8233	13.7	3.3	203		80	
8234	11.7	4.7	37		80	
8235	21.0	4.7	8		80	
8236	20.6	4.8	5		80	
8237	18.4	4.7	137		80	
8238	25.9	4.7	12		80	
8239	29.8	4.7	165		80	
8240	0.0	5.1	17		80	
8241	27.5	5.0	93		80	
8242	31.6	5.2	143		80	
8243	24.3	4.6	9		80	
8244	21.7	4.6	136		80	
8245	24.1	4.6	6		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8246	24.5	4.8	10		80	
8247	24.1	4.8	6		80	
8248	21.9	4.8	135		80	
8249	15.1	4.6	85		80	
8250	5.8	3.4	9		80	
8251	21.0	4.7	9		80	
8252	18.3	4.6	115		80	
8258	5.8	3.4	10		80	
8259	5.6	3.3	11		80	
8260	13.0	3.1	20		80	
8261	8.6	3.1	15		80	
8262	6.3	3.2	9		80	
8263	13.3	3.4	33		80	
8264	9.0	3.5	13		80	
8265	11.8	3.5	11		80	
8266	11.8	3.5	3		80	
8267	5.7	3.3	11		80	
8268	6.0	3.4	9		80	
8269	13.1	3.2	36		80	
8270	9.0	3.5	11		80	
8271	13.4	3.6	38		80	
8272	8.6	3.1	12		80	
8273	12.9	3.0	21		80	
8274	5.6	3.3	9		80	
8275	9.0	3.5	18		80	
8276	13.8	3.5	24		80	
8277	6.4	3.5	9		80	
8278	5.7	3.4	9		80	
8279	5.7	3.3	10		80	
8280	5.7	3.4	9		80	
8281	9.0	3.5	15		80	
8282	9.1	3.6	16		80	
8283	13.8	3.5	17		80	
8284	11.9	3.6	6		80	
8285	6.4	3.5	13		80	
8286	5.6	3.3	9		80	
8287	6.2	3.1	10		80	
8288	8.5	3.1	16		80	
8289	12.8	3.0	35		80	
8290	5.6	3.3	10		80	
8291	5.6	3.3	10		80	
8292	6.3	3.1	7		80	
8293	13.0	3.1	22		80	
8294	5.9	3.6	17		80	
8295	5.7	3.4	9		80	
8296	9.0	3.5	18		80	
8297	6.4	3.5	12		80	
8298	13.8	3.5	23		80	
8299	13.8	3.6	27		80	
8300	9.0	3.6	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8301	8.8	2.9	51		80	
8302	10.6	2.3	18		80	
8303	11.6	2.9	19		80	
8304	5.3	2.3	24		80	
8305	9.1	3.6	18		80	
8306	5.7	3.3	10		80	
8307	5.6	3.3	9		80	
8308	9.1	3.6	17		80	
8309	5.8	3.5	9		80	
8310	5.6	3.3	9		80	
8311	5.7	3.4	10		80	
8312	5.8	3.3	14		80	
8313	6.5	3.6	12		80	
8314	5.7	3.4	9		80	
8315	13.9	3.6	24		80	
8316	9.0	3.6	15		80	
8317	6.4	3.6	13		80	
8318	6.5	3.6	9		80	
8319	9.1	3.6	14		80	
8320	9.0	3.5	13		80	
8321	13.2	3.3	25		80	
8322	6.2	3.3	8		80	
8323	6.3	3.5	9		80	
8324	9.0	3.5	9		80	
8325	13.4	3.5	24		80	
8326	6.2	3.3	8		80	
8327	13.2	3.4	26		80	
8328	11.9	3.5	12		80	
8329	13.8	3.5	20		80	
8330	6.4	3.5	13		80	
8331	9.0	3.5	17		80	
8332	5.7	3.0	30		80	
8333	13.7	3.0	28		80	
8334	8.6	3.1	17		80	
8335	12.9	3.0	27		80	
8336	8.5	3.0	9		80	
8337	13.4	3.5	33		80	
8338	6.2	3.3	14		80	
8339	8.2	2.3	25		80	
8340	12.0	2.3	17		80	
8341	9.0	3.5	9		80	
8342	6.2	3.3	8		80	
8343	13.4	3.5	28		80	
8344	5.6	3.3	9		80	
8345	5.6	3.3	10		80	
8346	5.9	3.3	10		80	
8347	5.7	3.4	10		80	
8348	6.2	3.1	9		80	
8349	12.9	3.0	26		80	
8350	13.3	3.4	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8351	6.3	3.4	9		80	
8352	5.9	3.5	9		80	
8353	6.0	3.5	11		80	
8354	6.2	3.6	9		80	
8355	12.7	3.6	31		80	
8356	12.4	3.6	26		80	
8357	9.2	3.6	16		80	
8358	6.2	3.6	7		80	
8359	6.5	3.6	7		80	
8360	13.1	3.6	45		80	
8361	6.1	3.6	11		80	
8362	6.1	3.6	8		80	
8363	12.7	3.6	31		80	
8364	12.3	3.5	21		80	
8365	6.6	3.5	11		80	
8366	9.1	3.5	18		80	
8367	13.1	3.7	48		80	
8368	11.0	3.6	45		80	
8369	6.2	3.6	7		80	
8370	13.1	3.6	32		80	
8371	6.3	3.6	15		80	
8372	13.0	3.5	22		80	
8373	12.7	3.7	31		80	
8374	6.1	3.6	8		80	
8375	6.1	3.0	24		80	
8376	13.6	3.0	30		80	
8377	8.6	3.1	13		80	
8378	8.9	3.5	12		80	
8379	12.9	3.5	31		80	
8380	13.7	3.0	31		80	
8381	8.8	3.1	16		80	
8382	6.2	3.0	28		80	
8383	6.0	3.5	9		80	
8384	6.1	3.5	8		80	
8385	6.2	3.6	7		80	
8386	6.1	3.6	21		80	
8387	13.2	3.6	22		80	
8388	6.1	3.5	8		80	
8389	12.7	3.6	29		80	
8390	6.6	3.7	12		80	
8391	14.7	3.7	36		80	
8392	9.2	3.7	13		80	
8393	12.7	3.6	32		80	
8394	6.1	3.5	9		80	
8395	6.8	3.4	46		80	
8396	6.2	3.7	23		80	
8397	6.0	3.4	7		80	
8398	9.2	3.6	12		80	
8399	12.4	3.7	27		80	
8400	6.4	3.6	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8401	12.7	3.7	31		80	
8402	12.9	3.4	22		80	
8403	6.0	3.2	11		80	
8404	9.4	3.5	13		80	
8405	12.1	3.5	51		80	
8406	6.1	3.6	11		80	
8407	13.2	3.7	40		80	
8408	6.0	3.4	8		80	
8409	9.0	3.5	20		80	
8410	12.3	3.5	29		80	
8411	6.1	3.6	9		80	
8412	6.0	3.4	7		80	
8413	6.1	3.6	9		80	
8414	13.0	3.5	32		80	
8415	6.6	3.5	11		80	
8416	6.2	3.6	9		80	
8417	23.3	3.0	14		80	
8418	20.8	3.0	112		80	
8419	6.3	3.5	9		80	
8420	13.1	3.7	24		80	
8421	6.2	3.6	15		80	
8422	9.4	3.4	11		80	
8423	12.0	3.5	51		80	
8424	12.7	3.6	29		80	
8425	6.3	3.6	14		80	
8426	5.8	3.2	10		80	
8427	12.8	3.3	32		80	
8428	12.9	3.4	36		80	
8429	12.7	3.7	31		80	
8430	6.1	3.6	19		80	
8431	6.0	3.5	7		80	
8432	6.0	3.4	9		80	
8433	12.7	3.7	31		80	
8434	6.2	3.6	7		80	
8435	12.9	3.4	27		80	
8436	6.6	3.5	11		80	
8437	5.9	3.1	24		80	
8438	11.9	3.6	53		80	
8439	9.5	3.6	15		80	
8440	14.5	3.8	37		80	
8441	14.9	4.0	11		80	
8442	17.7	4.1	183		80	
8443	20.2	4.0	9		80	
8444	20.3	4.1	7		80	
8445	20.3	4.1	21		80	
8446	20.2	4.0	12		80	
8447	6.8	4.0	28		80	
8448	68.1	6.1	621		80	
8449	57.9	6.3	63		80	
8450	64.0	10.8	48		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8451	17.9	4.1	93		80	
8452	14.5	4.1	77		80	
8453	18.1	4.0	74		80	
8454	14.3	3.6	46		80	
8455	14.5	4.1	80		80	
8456	17.9	4.1	144		80	
8457	19.7	3.8	32		80	
8460	0.8	-1.7	18		80	
8469	1.4	-1.7	16		80	
8475	0.7	-2.0	16		80	
8476	8.7	4.6	88		80	
8477	29.1	4.6	172		80	
8478	32.6	4.5	43		80	
8480	0.7	-1.9	16		80	
8482	1.3	-1.7	32		80	
8484	0.6	-2.0	13		80	
8486	48.4	4.9	100		80	
8487	0.5	-2.0	16		80	
8488	0.4	-2.1	13		80	
8490	0.7	-2.1	18		80	
8491	1.0	-2.0	20		80	
8492	0.3	-2.1	17		80	
8493	0.5	-2.1	18		80	
8494	0.7	-2.1	17		80	
8495	1.5	-2.0	18		80	
8496	0.8	-2.1	16		80	
8498	0.0	4.8	19		80	
8503	0.9	-1.8	16		80	
8512	1.2	-2.1	17		80	
8515	1.1	-1.9	15		80	
8519	0.6	-2.1	17		80	
8529	1.6	-1.5	15		80	
8532	1.1	-1.9	13		80	
8533	0.6	-2.1	19		80	
8535	79.1	5.4	11		80	
8536	79.3	5.6	17		80	
8537	60.3	4.9	37		80	
8538	60.8	5.5	27		80	
8539	61.6	6.2	24		80	
8540	66.8	4.8	4		80	
8541	67.5	5.6	61		80	
8542	66.7	4.8	66		80	
8543	67.9	5.9	20		80	
8544	42.9	4.8	15		80	
8545	43.7	5.5	17		80	
8546	44.6	6.4	20		80	
8547	44.6	6.4	6		80	
8548	42.9	4.7	18		80	
8549	76.7	5.7	28		80	
8550	71.2	5.8	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
8552	0.6	-2.1	18		80	
8559	1.5	-2.0	16		80	
8561	67.7	5.8	16		80	
8562	68.1	6.2	14		80	
8563	66.7	4.9	70		80	
8564	81.4	6.0	69		80	
8565	73.5	4.9	98		80	
8567	0.4	-2.1	16		80	
8568	0.6	-2.1	14		80	
8578	0.4	-2.1	13		80	
8579	0.7	-2.1	13		80	
8582	0.6	-2.1	15		80	
8583	0.5	-2.1	13		80	
8720	6.8	-1.8	20		80	
8721	4.2	-1.8	39		80	
8722	1.8	-1.4	35		80	
8730	6.6	-1.7	14		80	
8731	1.3	-1.7	40		80	
8732	3.8	-1.7	29		80	
8734	0.2	-1.8	10		80	
8735	0.5	-1.9	9		80	
8736	4.5	-2.0	55		80	
8743	6.4	-1.1	75		80	
8748	8.2	-1.1	25		80	
8753	8.4	-1.8	32		80	
8754	2.8	-1.8	22		80	
8757	1.1	-1.8	12		80	
8759	1.3	-1.8	38		80	
8760	7.0	-1.6	38		80	
8761	4.0	-1.9	11		80	
8765	1.3	-1.8	16		80	
8767	6.5	-1.6	2		80	
8768	6.4	-1.7	15		80	
8769	1.3	-1.7	41		80	
8770	3.9	-1.6	23		80	
8774	8.7	-1.3	51		80	
8775	1.6	-1.4	20		80	
8776	1.8	-1.2	16		80	
8777	0.0	-1.9	11		80	
8779	0.0	-1.8	10		80	
9050	6.7	-1.7	21		80	
9051	1.3	-1.7	18		80	
9052	4.0	-1.6	16		80	
9054	3.7	-2.0	18		80	
9055	1.3	-1.9	14		80	
9056	6.6	-2.0	23		80	
9086	4.0	-1.8	22		80	
9087	0.7	-2.5	16		80	
9088	6.7	-1.8	26		80	
9103	1.6	-1.5	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9104	3.8	-1.8	16		80	
9105	6.8	-1.6	21		80	
9110	1.0	-2.2	19		80	
9111	3.9	-1.9	18		80	
9112	6.5	-2.1	29		80	
9123	3.8	-1.8	61		80	
9126	3.4	-0.5	118		80	
9127	3.2	-0.7	134		80	
9128	7.6	-0.6	8		80	
9129	7.5	-0.6	153		80	
9130	5.8	-0.5	19		80	
9131	5.8	-0.6	346		80	
9132	6.4	-2.1	23		80	
9133	3.6	-2.1	15		80	
9152	0.0	-1.9	11		80	
9153	3.8	-1.8	45		80	
9154	1.2	-1.8	6		80	
9155	1.3	-1.7	13		80	
9156	3.7	-1.8	38		80	
9157	1.1	-1.8	11		80	
9158	1.2	-1.9	18		80	
9159	7.1	-2.1	26		80	
9160	4.0	-1.8	18		80	
9192	1.2	-1.9	18		80	
9193	3.8	-2.0	21		80	
9194	7.1	-2.0	27		80	
9241	7.0	-1.5	31		80	
9242	4.2	-1.5	18		80	
9243	6.5	-2.0	21		80	
9244	3.8	-1.8	42		80	
9245	1.1	-1.8	11		80	
9246	1.2	-1.8	6		80	
9272	3.8	-1.8	46		80	
9273	7.4	-1.8	28		80	
9274	4.0	-1.9	21		80	
9275	0.8	-2.5	14		80	
9276	6.8	-1.8	23		80	
9277	1.6	-1.6	17		80	
9278	3.9	-1.9	16		80	
9402	15.0	3.5	253		80	
9403	18.3	3.6	9		80	
9404	17.1	3.6	4		80	
9405	0.0	3.5	9		80	
9476	1.6	-1.3	34		80	
9477	4.2	-1.3	14		80	
9478	4.2	-1.3	29		80	
9479	7.0	-1.4	29		80	
9585	4.0	-1.4	36		80	
9586	7.2	-1.3	26		80	
9587	1.4	-1.5	27		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9588	0.0	-1.4	11		80	
9620	3.7	-1.9	37		80	
9621	1.2	-1.9	11		80	
9628	7.4	-1.7	13		80	
9631	5.2	-0.5	7		80	
9634	1.0	-2.1	16		80	
9640	2.7	-0.3	15		80	
9643	1.1	-2.0	16		80	
9644	3.8	-2.0	18		80	
9648	6.6	-1.7	23		80	
9649	14.5	3.7	18		80	
9650	15.4	3.6	17		80	
9651	15.4	3.6	10		80	
9652	12.4	3.6	295		80	
9653	12.8	-0.3	9		80	
9654	10.0	3.5	129		80	
9655	16.8	3.5	183		80	
9656	7.8	4.3	13		80	
9657	7.0	3.5	14		80	
9658	5.2	-0.3	23		80	
9659	11.3	-0.2	3		80	
9660	13.1	-0.4	157		80	
9836	1.0	-1.7	13		80	
9837	8.0	-1.7	40		80	
9838	1.8	-1.7	26		80	
9839	6.0	-1.9	20		80	
9840	4.0	-1.5	21		80	
9841	6.3	-1.5	32		80	
9842	1.3	-1.5	14		80	
9843	1.0	-1.7	10		80	
9844	5.4	-1.7	43		80	
9845	5.9	0.5	62		80	
9846	7.7	-1.6	40		80	
9847	1.4	-1.7	30		80	
9848	1.9	-1.6	35		80	
9849	5.1	-1.5	7		80	
9850	8.1	-1.5	39		80	
9851	0.6	-1.8	22		80	
9852	0.8	-1.8	7		80	
9853	0.4	-1.9	13		80	
9854	8.6	-1.9	39		80	
9855	8.6	-1.9	39		80	
9856	0.6	-1.5	8		80	
9857	6.0	-2.0	28		80	
9858	5.0	-1.4	9		80	
9859	8.0	-1.4	35		80	
9860	1.8	-1.4	46		80	
9861	1.0	-1.9	23		80	
9862	4.5	-1.8	33		80	
11174	18.7	3.7	122		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
11175	18.7	3.7	105		80	
11176	15.7	3.7	158		80	
11177	15.7	3.7	156		80	
11182	33.7	3.7	80		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/r	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
399	7.9	4.6	6	scherp	80	80		☐	☐	
855	7.4	4.3	71	scherp	80	80		☐	☐	
1013	5.9	4.4	72	scherp	80	80		☐	☐	
1377	5.4	4.2	2	scherp	80	80		☐	☐	
1576	4.9	3.7	325	scherp	80	80		☐	☐	
2308	8.1	4.4	4	scherp	80	80		☐	☐	
2424	6.5	4.7	58	scherp	80	80		☐	☐	
2535	7.4	4.5	50	scherp	0	0		☒	☐	
2582	7.4	4.6	99	scherp	0	0		☒	☐	
2739	6.5	4.8	3	scherp	80	80		☐	☐	
3066	7.5	4.5	3	scherp	80	80		☐	☐	
3132	6.6	4.8	4	scherp	80	80		☐	☐	
3285	7.4	4.6	5	scherp	80	80		☐	☐	
3741	6.6	3.7	156	scherp	80	80		☐	☐	
3831	5.5	4.2	1	scherp	80	80		☐	☐	
4695	7.4	4.7	9	scherp	0	0		☒	☐	
4878	5.6	4.3	15	scherp	80	80		☐	☐	
5700	6.7	4.8	76	scherp	80	80		☐	☐	
12225	33.7	3.7	5	scherp	80	80		☐	☐	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
6	2762	50.0	
7	2526	50.0	
8	1147	50.0	
10	324	50.0	
11	578	100.0	
12	3817	100.0	
22	250	100.0	
23	55	100.0	
24	200	100.0	
25	84	100.0	
26	229	100.0	
27	181	100.0	



Bijlage

3 Rekenresultaten

Projectgegevens

projectnaam: Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever: Stichting Havensteder
adviseur: moBius consult bv
databaseversie: 911
situatie: vanaf maart 2022
uitsnede: 2022: alle verd *vlakke gevels*

omschrijvingverkeerslawaaïrailverkeerslawaaï

rekenhart:	16.5.2 (build5) <enhardt16;rmg2012	16.5.2 (build5) <enhardt16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	13-04-2022	13-04-2022
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	12:49	12:59
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
1	0.0	3.7		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	26.58	20.30	18.80	27.30	27.30	28.80	28.80	--	--	--				

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Fascinatio Boulevard	1	28.5	57.14	53.53	45.91	57.06	5	52	57.14	5	52	57.14	53.53	45.91		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	24.74	21.00	13.26	24.56	5	20	24.74	5	20	24.74	21.00	13.26		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	24.96	21.22	13.52	24.79	5	20	24.96	5	20	24.96	21.22	13.52		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	24.63	20.89	13.25	24.48	5	19	24.63	5	20	24.63	20.89	13.25		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	24.48	20.75	13.22	24.36	5	19	24.48	5	19	24.48	20.75	13.22		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	22.21	18.46	11.02	22.10	5	17	22.21	5	17	22.21	18.46	11.02		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	16.5	20.49	16.75	9.34	20.40	5	15	20.49	5	15	20.49	16.75	9.34		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	19.5	22.68	19.01	11.71	22.65	5	18	22.68	5	18	22.68	19.01	11.71		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	22.5	23.87	20.22	12.97	23.86	5	19	23.87	5	19	23.87	20.22	12.97		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	25.5	19.24	15.49	7.88	19.09	5	14	19.24	5	14	19.24	15.49	7.88		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	28.5	18.96	15.22	7.57	18.80	5	14	18.96	5	14	18.96	15.22	7.57		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	11.27	6.17	-1.61	10.48	5	5	11.27	5	6	11.27	6.17	-1.61		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	12.50	7.48	-.30	11.75	5	7	12.50	5	7	12.50	7.48	-.30		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	13.62	8.77	.99	12.94	5	8	13.62	5	9	13.62	8.77	.99		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	13.56	8.77	.99	12.90	5	8	13.56	5	9	13.56	8.77	.99		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	4.19	-.95	-8.73	3.39	5	-2	4.19	5	-1	4.19	-.95	-8.73		
				VL	Nautastraa (5)	1	16.5	1.54	-3.55	-11.33	.76	5	-4	1.54	5	-3	1.54	-3.55	-11.33		
				VL	Nautastraa (5)	1	19.5	1.78	-3.28	-11.06	1.01	5	-4	1.78	5	-3	1.78	-3.28	-11.06		
				VL	Nautastraa (5)	1	22.5	2.03	-3.01	-10.79	1.27	5	-4	2.03	5	-3	2.03	-3.01	-10.79		
				VL	Nautastraa (5)	1	25.5	2.30	-2.73	-10.51	1.54	5	-3	2.30	5	-3	2.30	-2.73	-10.51		
				VL	Nautastraa (5)	1	28.5	2.59	-2.41	-10.19	1.85	5	-3	2.59	5	-2	2.59	-2.41	-10.19		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	47.56	44.22	40.90	49.21	2	47	50.90	2	49	47.56	44.22	40.90		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	46.66	43.32	40.01	48.32	2	46	50.01	2	48	46.66	43.32	40.01		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	47.42	44.08	40.77	49.08	2	47	50.77	2	49	47.42	44.08	40.77		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	48.22	44.87	41.57	49.88	2	48	51.57	2	50	48.22	44.87	41.57		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	48.77	45.42	42.12	50.43	2	48	52.12	2	50	48.77	45.42	42.12		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	16.5	49.04	45.69	42.39	50.70	2	49	52.39	2	50	49.04	45.69	42.39		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	19.5	49.18	45.83	42.53	50.84	2	49	52.53	2	51	49.18	45.83	42.53		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	22.5	49.58	46.23	42.93	51.24	2	49	52.93	2	51	49.58	46.23	42.93		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	25.5	49.31	45.96	42.66	50.97	2	49	52.66	2	51	49.31	45.96	42.66		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	28.5	48.95	45.60	42.30	50.61	2	49	52.30	2	50	48.95	45.60	42.30		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	45.96	41.92	34.13	45.63	5	41	45.96	5	41	45.96	41.92	34.13		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	46.90	42.85	35.07	46.57	5	42	46.90	5	42	46.90	42.85	35.07		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	47.11	43.07	35.28	46.78	5	42	47.11	5	42	47.11	43.07	35.28		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	47.19	43.14	35.36	46.86	5	42	47.19	5	42	47.19	43.14	35.36		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	47.22	43.18	35.39	46.89	5	42	47.22	5	42	47.22	43.18	35.39		
				VL	Bahialaan (7)	1	16.5	47.29	43.24	35.46	46.96	5	42	47.29	5	42	47.29	43.24	35.46		
				VL	Bahialaan (7)	1	19.5	47.14	43.10	35.31	46.81	5	42	47.14	5	42	47.14	43.10	35.31		
				VL	Bahialaan (7)	1	22.5	47.00	42.95	35.16	46.66	5	42	47.00	5	42	47.00	42.95	35.16		
				VL	Bahialaan (7)	1	25.5	46.92	42.87	35.09	46.59	5	42	46.92	5	42	46.92	42.87	35.09		
				VL	Bahialaan (7)	1	28.5	46.82	42.78	34.99	46.49	5	41	46.82	5	42	46.82	42.78	34.99		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	17.15	12.09	4.31	16.38	5	11	17.15	5	12	17.15	12.09	4.31		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	18.52	13.54	5.76	17.78	5	13	18.52	5	14	18.52	13.54	5.76		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	19.67	14.79	7.01	18.97	5	14	19.67	5	15	19.67	14.79	7.01		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	20.71	15.96	8.18	20.07	5	15	20.71	5	16	20.71	15.96	8.18		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	17.23	12.74	4.96	16.70	5	12	17.23	5	12	17.23	12.74	4.96		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	16.5	18.26	13.76	5.98	17.73	5	13	18.26	5	13	18.26	13.76	5.98		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	19.5	11.16	6.06	-1.72	10.37	5	5	11.16	5	6	11.16	6.06	-1.72		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	22.5	11.48	6.43	-1.35	10.71	5	6	11.48	5	6	11.48	6.43	-1.35		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	25.5	11.19	6.22	-1.56	10.46	5	5	11.19	5	6	11.19	6.22	-1.56		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	28.5	12.02	7.13	-.65	11.32	5	6	12.02	5	7	12.02	7.13	-.65		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	.53	-4.77	-12.55	-.33	5	-5	.53	5	-4	.53	-4.77	-12.55		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
2	0.0	3.7		gevel			VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	.62	-4.69	-12.47	-.25	5	-5	.62	5	-4	.62	-4.69	-12.47	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	.72	-4.59	-12.37	-.15	5	-5	.72	5	-4	.72	-4.59	-12.37	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	.83	-4.48	-12.26	-.04	5	-5	.83	5	-4	.83	-4.48	-12.26	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	.95	-4.36	-12.14	.08	5	-5	.95	5	-4	.95	-4.36	-12.14	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	16.5	1.08	-4.22	-12.00	.22	5	-5	1.08	5	-4	1.08	-4.22	-12.00	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	19.5	1.17	-4.13	-11.91	.31	5	-5	1.17	5	-4	1.17	-4.13	-11.91	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	22.5	1.26	-4.04	-11.82	.40	5	-5	1.26	5	-4	1.26	-4.04	-11.82	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	25.5	-6.54	-11.82	-19.60	-99.00	5	-104	-6.54	5	-12	-6.54	-11.82	-19.60	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	28.5	-6.44	-11.72	-19.50	-99.00	5	-104	-6.44	5	-11	-6.44	-11.72	-19.50	
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	41.60	36.18	28.40	40.69	5	36	41.60	5	37	41.60	36.18	28.40	
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	41.53	36.09	28.31	40.61	5	36	41.53	5	37	41.53	36.09	28.31	
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	42.03	36.62	28.84	41.12	5	36	42.03	5	37	42.03	36.62	28.84	
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	42.40	37.01	29.23	41.50	5	37	42.40	5	37	42.40	37.01	29.23	
							VL	30 km per uur wege	1	13.5	42.75	37.36	29.58	41.85	5	37	42.75	5	38	42.75	37.36	29.58	
							VL	30 km per uur wege	1	16.5	43.12	37.74	29.96	42.22	5	37	43.12	5	38	43.12	37.74	29.96	
							VL	30 km per uur wege	1	19.5	43.36	37.99	30.21	42.47	5	37	43.36	5	38	43.36	37.99	30.21	
							VL	30 km per uur wege	1	22.5	43.53	38.20	30.42	42.65	5	38	43.53	5	39	43.53	38.20	30.42	
							VL	30 km per uur wege	1	25.5	43.54	38.22	30.44	42.67	5	38	43.54	5	39	43.54	38.22	30.44	
							VL	30 km per uur wege	1	28.5	43.69	38.38	30.60	42.82	5	38	43.69	5	39	43.69	38.38	30.60	
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	44.56	42.80	42.80	49.44	5	44	52.80	5	48	44.56	42.80	42.80	
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	45.14	43.38	43.38	50.02	5	45	53.38	5	48	45.14	43.38	43.38	
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	45.20	43.44	43.44	50.08	5	45	53.44	5	48	45.20	43.44	43.44	
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	45.17	43.41	43.41	50.05	5	45	53.41	5	48	45.17	43.41	43.41	
							VL	Busbaan (12)	1	13.5	45.09	43.33	43.33	49.97	5	45	53.33	5	48	45.09	43.33	43.33	
							VL	Busbaan (12)	1	16.5	45.00	43.24	43.24	49.88	5	45	53.24	5	48	45.00	43.24	43.24	
							VL	Busbaan (12)	1	19.5	44.89	43.13	43.13	49.77	5	45	53.13	5	48	44.89	43.13	43.13	
							VL	Busbaan (12)	1	22.5	44.69	42.93	42.93	49.57	5	45	52.93	5	48	44.69	42.93	42.93	
							VL	Busbaan (12)	1	25.5	44.49	42.73	42.73	49.37	5	44	52.73	5	48	44.49	42.73	42.73	
							VL	Busbaan (12)	1	28.5	44.30	42.54	42.54	49.18	5	44	52.54	5	48	44.30	42.54	42.54	
							RL	totaal (0)	1	1.5	39.75	33.49	31.97	40.47			40.47	41.97		41.97	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	39.88	33.62	32.10	40.60			40.60	42.10		42.10	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	40.50	34.25	32.72	41.22			41.22	42.72		42.72	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	41.17	34.93	33.39	41.89			41.89	43.39		43.39	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	41.70	35.45	33.92	42.42			42.42	43.92		43.92	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	16.5	41.89	35.64	34.11	42.61			42.61	44.11		44.11	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	19.5	41.76	35.50	33.98	42.48			42.48	43.98		43.98	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	22.5	41.74	35.48	33.96	42.46			42.46	43.96		43.96	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	25.5	41.56	35.31	33.78	42.28			42.28	43.78		43.78	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	28.5	41.59	35.34	33.81	42.31			42.31	43.81		43.81	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	61.84	59.13	55.22	63.62			64	65.22		65	61.84	59.13	55.22
							VL	totaal (0)	1	4.5	62.50	59.81	55.85	64.27			64	65.85		66	62.50	59.81	55.85
							VL	totaal (0)	1	7.5	62.95	60.28	56.29	64.72			65	66.29		66	62.95	60.28	56.29
							VL	totaal (0)	1	10.5	63.38	60.72	56.76	65.17			65	66.76		67	63.38	60.72	56.76
							VL	totaal (0)	1	13.5	63.83	61.19	57.27	65.66			66	67.27		67	63.83	61.19	57.27
							VL	totaal (0)	1	16.5	64.25	61.63	57.74	66.10			66	67.74		68	64.25	61.63	57.74
							VL	totaal (0)	1	19.5	64.75	62.15	58.28	66.63			67	68.28		68	64.75	62.15	58.28
							VL	totaal (0)	1	22.5	64.73	62.14	58.28	66.62			67	68.28		68	64.73	62.14	58.28
							VL	totaal (0)	1	25.5	64.77	62.18	58.34	66.67			67	68.34		68	64.77	62.18	58.34
							VL	totaal (0)	1	28.5	64.89	62.31	58.47	66.80			67	68.47		68	64.89	62.31	58.47
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	60.41	57.96	54.30	62.49	2	60	64.30	2	62	60.41	57.96	54.30	
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	61.13	58.68	54.97	63.19	2	61	64.97	2	63	61.13	58.68	54.97	
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	61.71	59.26	55.48	63.73	2	62	65.48	2	63	61.71	59.26	55.48	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	62.26	59.80	56.02	64.28	2	62	66.02	2	64	62.26	59.80	56.02		
				VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	62.83	60.38	56.62	64.86	2	63	66.62	2	65	62.83	60.38	56.62		
				VL	Rijkswegen (1)	1	16.5	63.34	60.89	57.14	65.38	2	63	67.14	2	65	63.34	60.89	57.14		
				VL	Rijkswegen (1)	1	19.5	63.94	61.50	57.76	65.99	2	64	67.76	2	66	63.94	61.50	57.76		
				VL	Rijkswegen (1)	1	22.5	63.94	61.51	57.77	66.00	2	64	67.77	2	66	63.94	61.51	57.77		
				VL	Rijkswegen (1)	1	25.5	64.01	61.57	57.84	66.07	2	64	67.84	2	66	64.01	61.57	57.84		
				VL	Rijkswegen (1)	1	28.5	64.16	61.72	57.99	66.22	2	64	67.99	2	66	64.16	61.72	57.99		
				VL	N210 (2)	1	1.5	43.73	40.01	36.94	45.26	2	43	46.94	2	45	43.73	40.01	36.94		
				VL	N210 (2)	1	4.5	44.13	40.44	37.32	45.65	2	44	47.32	2	45	44.13	40.44	37.32		
				VL	N210 (2)	1	7.5	44.14	40.44	37.32	45.66	2	44	47.32	2	45	44.14	40.44	37.32		
				VL	N210 (2)	1	10.5	44.20	40.50	37.38	45.72	2	44	47.38	2	45	44.20	40.50	37.38		
				VL	N210 (2)	1	13.5	44.29	40.59	37.45	45.80	2	44	47.45	2	45	44.29	40.59	37.45		
				VL	N210 (2)	1	16.5	45.40	41.76	38.43	46.85	2	45	48.43	2	46	45.40	41.76	38.43		
				VL	N210 (2)	1	19.5	45.46	41.84	38.46	46.90	2	45	48.46	2	46	45.46	41.84	38.46		
				VL	N210 (2)	1	22.5	45.49	41.88	38.49	46.93	2	45	48.49	2	46	45.49	41.88	38.49		
				VL	N210 (2)	1	25.5	46.30	42.69	39.30	47.74	2	46	49.30	2	47	46.30	42.69	39.30		
				VL	N210 (2)	1	28.5	46.42	42.80	39.42	47.86	2	46	49.42	2	47	46.42	42.80	39.42		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	1.5	54.26	50.65	43.06	54.18	5	49	54.26	5	49	54.26	50.65	43.06		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	4.5	54.93	51.32	43.74	54.86	5	50	54.93	5	50	54.93	51.32	43.74		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	7.5	54.98	51.37	43.81	54.91	5	50	54.98	5	50	54.98	51.37	43.81		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	10.5	54.94	51.33	43.78	54.87	5	50	54.94	5	50	54.94	51.33	43.78		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	13.5	54.84	51.22	43.68	54.77	5	50	54.84	5	50	54.84	51.22	43.68		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	16.5	54.74	51.13	43.60	54.68	5	50	54.74	5	50	54.74	51.13	43.60		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	19.5	54.64	51.02	43.50	54.58	5	50	54.64	5	50	54.64	51.02	43.50		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	22.5	54.49	50.87	43.36	54.43	5	49	54.49	5	49	54.49	50.87	43.36		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	25.5	54.36	50.75	43.25	54.31	5	49	54.36	5	49	54.36	50.75	43.25		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	28.5	54.29	50.67	43.19	54.24	5	49	54.29	5	49	54.29	50.67	43.19		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	36.38	32.77	25.26	36.32	5	31	36.38	5	31	36.38	32.77	25.26		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	36.73	33.11	25.61	36.67	5	32	36.73	5	32	36.73	33.11	25.61		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	36.45	32.84	25.40	36.41	5	31	36.45	5	31	36.45	32.84	25.40		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	36.95	33.34	25.89	36.91	5	32	36.95	5	32	36.95	33.34	25.89		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	37.31	33.70	26.25	37.27	5	32	37.31	5	32	37.31	33.70	26.25		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	16.5	37.60	33.99	26.56	37.56	5	33	37.60	5	33	37.60	33.99	26.56		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	19.5	38.16	34.55	27.12	38.12	5	33	38.16	5	33	38.16	34.55	27.12		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	22.5	38.60	34.99	27.59	38.57	5	34	38.60	5	34	38.60	34.99	27.59		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	25.5	38.18	34.58	27.32	38.20	5	33	38.18	5	33	38.18	34.58	27.32		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	28.5	37.41	33.81	26.78	37.49	5	32	37.41	5	32	37.41	33.81	26.78		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	18.32	13.84	6.06	17.79	5	13	18.32	5	13	18.32	13.84	6.06		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	18.60	14.07	6.29	18.05	5	13	18.60	5	14	18.60	14.07	6.29		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	17.27	12.72	4.94	16.71	5	12	17.27	5	12	17.27	12.72	4.94		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	17.83	13.27	5.49	17.27	5	12	17.83	5	13	17.83	13.27	5.49		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	17.78	13.24	5.46	17.23	5	12	17.78	5	13	17.78	13.24	5.46		
				VL	Nautastraa (5)	1	16.5	17.81	13.25	5.47	17.25	5	12	17.81	5	13	17.81	13.25	5.47		
				VL	Nautastraa (5)	1	19.5	17.79	13.21	5.43	17.22	5	12	17.79	5	13	17.79	13.21	5.43		
				VL	Nautastraa (5)	1	22.5	17.71	13.12	5.34	17.14	5	12	17.71	5	13	17.71	13.12	5.34		
				VL	Nautastraa (5)	1	25.5	11.01	6.45	-1.33	10.45	5	5	11.01	5	6	11.01	6.45	-1.33		
				VL	Nautastraa (5)	1	28.5	10.96	6.38	-1.40	10.39	5	5	10.96	5	6	10.96	6.38	-1.40		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	47.77	44.43	41.10	49.42	2	47	51.10	2	49	47.77	44.43	41.10		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	47.34	44.00	40.68	48.99	2	47	50.68	2	49	47.34	44.00	40.68		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	47.60	44.26	40.94	49.25	2	47	50.94	2	49	47.60	44.26	40.94		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	48.17	44.82	41.51	49.82	2	48	51.51	2	50	48.17	44.82	41.51		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	48.68	45.34	42.02	50.33	2	48	52.02	2	50	48.68	45.34	42.02		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	16.5	49.04	45.70	42.38	50.69	2	49	52.38	2	50	49.04	45.70	42.38		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	19.5	49.32	45.98	42.66	50.97	2	49	52.66	2	51	49.32	45.98	42.66		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	22.5	49.49	46.15	42.83	51.14	2	49	52.83	2	51	49.49	46.15	42.83		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	25.5	49.01	45.67	42.35	50.66	2	49	52.35	2	50	49.01	45.67	42.35		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	28.5	49.24	45.89	42.57	50.89	2	49	52.57	2	51	49.24	45.89	42.57		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	45.20	41.17	33.39	44.88	5	40	45.20	5	40	45.20	41.17	33.39		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	46.21	42.17	34.39	45.88	5	41	46.21	5	41	46.21	42.17	34.39		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	46.43	42.40	34.61	46.10	5	41	46.43	5	41	46.43	42.40	34.61		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	46.50	42.46	34.68	46.17	5	41	46.50	5	41	46.50	42.46	34.68		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	46.51	42.47	34.68	46.18	5	41	46.51	5	42	46.51	42.47	34.68		
				VL	Bahialaan (7)	1	16.5	46.48	42.45	34.66	46.15	5	41	46.48	5	41	46.48	42.45	34.66		
				VL	Bahialaan (7)	1	19.5	46.44	42.40	34.61	46.11	5	41	46.44	5	41	46.44	42.40	34.61		
				VL	Bahialaan (7)	1	22.5	46.38	42.34	34.55	46.05	5	41	46.38	5	41	46.38	42.34	34.55		
				VL	Bahialaan (7)	1	25.5	46.31	42.27	34.48	45.98	5	41	46.31	5	41	46.31	42.27	34.48		
				VL	Bahialaan (7)	1	28.5	46.22	42.18	34.40	45.89	5	41	46.22	5	41	46.22	42.18	34.40		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	33.83	29.45	21.67	33.35	5	28	33.83	5	29	33.83	29.45	21.67		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	33.97	29.54	21.76	33.47	5	28	33.97	5	29	33.97	29.54	21.76		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	33.55	29.11	21.33	33.04	5	28	33.55	5	29	33.55	29.11	21.33		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	29.02	24.61	16.83	28.52	5	24	29.02	5	24	29.02	24.61	16.83		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	28.92	24.50	16.72	28.42	5	23	28.92	5	24	28.92	24.50	16.72		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	16.5	28.92	24.46	16.68	28.40	5	23	28.92	5	24	28.92	24.46	16.68		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	19.5	28.90	24.42	16.64	28.37	5	23	28.90	5	24	28.90	24.42	16.64		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	22.5	28.68	24.18	16.40	28.15	5	23	28.68	5	24	28.68	24.18	16.40		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	25.5	28.71	24.22	16.44	28.18	5	23	28.71	5	24	28.71	24.22	16.44		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	28.5	27.39	22.92	15.14	26.87	5	22	27.39	5	22	27.39	22.92	15.14		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	21.28	16.86	9.08	20.78	5	16	21.28	5	16	21.28	16.86	9.08		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	21.75	17.31	9.53	21.24	5	16	21.75	5	17	21.75	17.31	9.53		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	21.70	17.25	9.47	21.19	5	16	21.70	5	17	21.70	17.25	9.47		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	16.15	11.63	3.85	15.61	5	11	16.15	5	11	16.15	11.63	3.85		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	15.94	11.43	3.65	15.40	5	10	15.94	5	11	15.94	11.43	3.65		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	16.5	15.97	11.46	3.68	15.43	5	10	15.97	5	11	15.97	11.46	3.68		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	19.5	16.07	11.55	3.77	15.53	5	11	16.07	5	11	16.07	11.55	3.77		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	22.5	16.38	11.86	4.08	15.84	5	11	16.38	5	11	16.38	11.86	4.08		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	25.5	17.63	13.21	5.43	17.13	5	12	17.63	5	13	17.63	13.21	5.43		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	28.5	18.74	14.33	6.55	18.24	5	13	18.74	5	14	18.74	14.33	6.55		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	35.84	30.60	22.82	35.00	5	30	35.84	5	31	35.84	30.60	22.82		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	35.33	30.01	22.23	34.46	5	29	35.33	5	30	35.33	30.01	22.23		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	35.49	30.16	22.38	34.61	5	30	35.49	5	30	35.49	30.16	22.38		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	35.94	30.62	22.84	35.07	5	30	35.94	5	31	35.94	30.62	22.84		
				VL	30 km per uur wege	1	13.5	36.43	31.11	23.33	35.56	5	31	36.43	5	31	36.43	31.11	23.33		
				VL	30 km per uur wege	1	16.5	36.90	31.57	23.79	36.02	5	31	36.90	5	32	36.90	31.57	23.79		
				VL	30 km per uur wege	1	19.5	37.23	31.94	24.16	36.37	5	31	37.23	5	32	37.23	31.94	24.16		
				VL	30 km per uur wege	1	22.5	37.10	31.83	24.05	36.25	5	31	37.10	5	32	37.10	31.83	24.05		
				VL	30 km per uur wege	1	25.5	34.72	29.41	21.63	33.85	5	29	34.72	5	30	34.72	29.41	21.63		
				VL	30 km per uur wege	1	28.5	34.41	29.11	21.33	33.55	5	29	34.41	5	29	34.41	29.11	21.33		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	45.32	43.56	43.56	50.20	5	45	53.56	5	49	45.32	43.56	43.56		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	46.02	44.26	44.26	50.90	5	46	54.26	5	49	46.02	44.26	44.26		
				VL	Busbaan (12)	1	7.5	46.05	44.29	44.29	50.93	5	46	54.29	5	49	46.05	44.29	44.29		
				VL	Busbaan (12)	1	10.5	46.00	44.24	44.24	50.88	5	46	54.24	5	49	46.00	44.24	44.24		
				VL	Busbaan (12)	1	13.5	45.90	44.14	44.14	50.78	5	46	54.14	5	49	45.90	44.14	44.14		
				VL	Busbaan (12)	1	16.5	45.77	44.01	44.01	50.65	5	46	54.01	5	49	45.77	44.01	44.01		
				VL	Busbaan (12)	1	19.5	45.61	43.85	43.85	50.49	5	45	53.85	5	49	45.61	43.85	43.85		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
3	0.0	3.7		gevel			VL	Busbaan (12)	1	22.5	45.45	43.69	43.69	50.33	5	45	53.69	5	49	45.45	43.69	43.69
							VL	Busbaan (12)	1	25.5	45.28	43.52	43.52	50.16	5	45	53.52	5	49	45.28	43.52	43.52
							VL	Busbaan (12)	1	28.5	45.10	43.34	43.34	49.98	5	45	53.34	5	48	45.10	43.34	43.34
							RL	totaal (0)	1	1.5	40.27	34.01	32.49	40.99		40.99	42.49		42.49	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	40.78	34.53	33.00	41.50		41.50	43.00		43.00	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	41.53	35.28	33.75	42.25		42.25	43.75		43.75	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	42.17	35.92	34.38	42.89		42.89	44.38		44.38	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	42.45	36.20	34.67	43.17		43.17	44.67		44.67	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	16.5	42.54	36.29	34.76	43.26		43.26	44.76		44.76	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	19.5	42.45	36.19	34.67	43.17		43.17	44.67		44.67	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	22.5	42.45	36.19	34.67	43.17		43.17	44.67		44.67	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	25.5	42.28	36.03	34.50	43.00		43.00	44.50		44.50	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	28.5	42.30	36.05	34.52	43.02		43.02	44.52		44.52	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	61.54	58.93	55.18	63.47		63	65.18		65	61.54	58.93	55.18
							VL	totaal (0)	1	4.5	62.24	59.63	55.81	64.14		64	65.81		66	62.24	59.63	55.81
							VL	totaal (0)	1	7.5	62.80	60.20	56.33	64.68		65	66.33		66	62.80	60.20	56.33
							VL	totaal (0)	1	10.5	63.33	60.74	56.88	65.22		65	66.88		67	63.33	60.74	56.88
							VL	totaal (0)	1	13.5	63.85	61.28	57.44	65.76		66	67.44		67	63.85	61.28	57.44
							VL	totaal (0)	1	16.5	64.28	61.72	57.89	66.20		66	67.89		68	64.28	61.72	57.89
							VL	totaal (0)	1	19.5	64.80	62.26	58.44	66.74		67	68.44		68	64.80	62.26	58.44
							VL	totaal (0)	1	22.5	64.81	62.27	58.48	66.77		67	68.48		68	64.81	62.27	58.48
							VL	totaal (0)	1	25.5	64.93	62.40	58.60	66.89		67	68.60		69	64.93	62.40	58.60
							VL	totaal (0)	1	28.5	65.07	62.54	58.75	67.03		67	68.75		69	65.07	62.54	58.75
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	60.63	58.19	54.52	62.72	2	61	64.52	2	63	60.63	58.19	54.52
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	61.30	58.85	55.13	63.35	2	61	65.13	2	63	61.30	58.85	55.13
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	61.94	59.50	55.71	63.97	2	62	65.71	2	64	61.94	59.50	55.71
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	62.56	60.11	56.32	64.58	2	63	66.32	2	64	62.56	60.11	56.32
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	63.17	60.72	56.95	65.20	2	63	66.95	2	65	63.17	60.72	56.95
							VL	Rijkswegen (1)	1	16.5	63.65	61.21	57.45	65.69	2	64	67.45	2	65	63.65	61.21	57.45
							VL	Rijkswegen (1)	1	19.5	64.24	61.81	58.05	66.29	2	64	68.05	2	66	64.24	61.81	58.05
							VL	Rijkswegen (1)	1	22.5	64.26	61.83	58.09	66.32	2	64	68.09	2	66	64.26	61.83	58.09
							VL	Rijkswegen (1)	1	25.5	64.39	61.96	58.23	66.45	2	64	68.23	2	66	64.39	61.96	58.23
							VL	Rijkswegen (1)	1	28.5	64.55	62.12	58.38	66.61	2	65	68.38	2	66	64.55	62.12	58.38
							VL	N210 (2)	1	1.5	44.61	40.93	37.74	46.11	2	44	47.74	2	46	44.61	40.93	37.74
							VL	N210 (2)	1	4.5	44.96	41.29	38.09	46.46	2	44	48.09	2	46	44.96	41.29	38.09
							VL	N210 (2)	1	7.5	45.01	41.32	38.15	46.51	2	45	48.15	2	46	45.01	41.32	38.15
							VL	N210 (2)	1	10.5	44.96	41.27	38.11	46.46	2	44	48.11	2	46	44.96	41.27	38.11
							VL	N210 (2)	1	13.5	44.94	41.25	38.09	46.44	2	44	48.09	2	46	44.94	41.25	38.09
							VL	N210 (2)	1	16.5	45.38	41.69	38.53	46.88	2	45	48.53	2	47	45.38	41.69	38.53
							VL	N210 (2)	1	19.5	45.86	42.18	39.00	47.36	2	45	49.00	2	47	45.86	42.18	39.00
							VL	N210 (2)	1	22.5	46.09	42.43	39.24	47.60	2	46	49.24	2	47	46.09	42.43	39.24
							VL	N210 (2)	1	25.5	46.34	42.67	39.49	47.85	2	46	49.49	2	47	46.34	42.67	39.49
							VL	N210 (2)	1	28.5	46.42	42.75	39.59	47.94	2	46	49.59	2	48	46.42	42.75	39.59
							VL	Fascinat Bouleva	1	1.5	51.68	48.07	40.60	51.63	5	47	51.68	5	47	51.68	48.07	40.60
							VL	Fascinat Bouleva	1	4.5	52.86	49.25	41.78	52.81	5	48	52.86	5	48	52.86	49.25	41.78
							VL	Fascinat Bouleva	1	7.5	53.02	49.41	41.96	52.98	5	48	53.02	5	48	53.02	49.41	41.96
							VL	Fascinat Bouleva	1	10.5	53.10	49.49	42.05	53.06	5	48	53.10	5	48	53.10	49.49	42.05
							VL	Fascinat Bouleva	1	13.5	53.07	49.45	42.02	53.03	5	48	53.07	5	48	53.07	49.45	42.02
							VL	Fascinat Bouleva	1	16.5	53.02	49.40	41.97	52.98	5	48	53.02	5	48	53.02	49.40	41.97
							VL	Fascinat Bouleva	1	19.5	52.96	49.35	41.92	52.92	5	48	52.96	5	48	52.96	49.35	41.92
							VL	Fascinat Bouleva	1	22.5	52.92	49.30	41.88	52.88	5	48	52.92	5	48	52.92	49.30	41.88
							VL	Fascinat Bouleva	1	25.5	52.92	49.30	41.89	52.88	5	48	52.92	5	48	52.92	49.30	41.89

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Fascinatio Bouleva	1	28.5	52.93	49.32	41.92	52.90	5	48	52.93	5	48	52.93	49.32	41.92		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	36.24	32.64	25.37	36.25	5	31	36.24	5	31	36.24	32.64	25.37		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	36.45	32.84	25.63	36.47	5	31	36.45	5	31	36.45	32.84	25.63		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	36.74	33.14	25.95	36.77	5	32	36.74	5	32	36.74	33.14	25.95		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	36.53	32.93	25.84	36.59	5	32	36.53	5	32	36.53	32.93	25.84		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	36.86	33.27	26.19	36.93	5	32	36.86	5	32	36.86	33.27	26.19		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	16.5	37.34	33.75	26.66	37.41	5	32	37.34	5	32	37.34	33.75	26.66		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	19.5	37.85	34.26	27.18	37.92	5	33	37.85	5	33	37.85	34.26	27.18		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	22.5	38.32	34.73	27.66	38.39	5	33	38.32	5	33	38.32	34.73	27.66		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	25.5	38.58	34.99	27.93	38.66	5	34	38.58	5	34	38.58	34.99	27.93		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	28.5	38.65	35.06	28.01	38.73	5	34	38.65	5	34	38.65	35.06	28.01		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	15.81	11.35	3.57	15.29	5	10	15.81	5	11	15.81	11.35	3.57		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	16.07	11.48	3.70	15.50	5	10	16.07	5	11	16.07	11.48	3.70		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	8.07	3.05	-4.73	7.32	5	2	8.07	5	3	8.07	3.05	-4.73		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	9.07	4.17	-3.61	8.37	5	3	9.07	5	4	9.07	4.17	-3.61		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	12.83	8.25	.47	12.26	5	7	12.83	5	8	12.83	8.25	.47		
				VL	Nautastraa (5)	1	16.5	13.27	8.67	.89	12.69	5	8	13.27	5	8	13.27	8.67	.89		
				VL	Nautastraa (5)	1	19.5	13.78	9.17	1.39	13.20	5	8	13.78	5	9	13.78	9.17	1.39		
				VL	Nautastraa (5)	1	22.5	14.37	9.80	2.02	13.81	5	9	14.37	5	9	14.37	9.80	2.02		
				VL	Nautastraa (5)	1	25.5	13.95	9.45	1.67	13.42	5	8	13.95	5	9	13.95	9.45	1.67		
				VL	Nautastraa (5)	1	28.5	11.41	6.98	-.80	10.91	5	6	11.41	5	6	11.41	6.98	-.80		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	45.12	41.78	38.47	46.78	2	45	48.47	2	46	45.12	41.78	38.47		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	44.80	41.45	38.14	46.45	2	44	48.14	2	46	44.80	41.45	38.14		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	45.16	41.81	38.50	46.81	2	45	48.50	2	46	45.16	41.81	38.50		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	45.79	42.44	39.13	47.44	2	45	49.13	2	47	45.79	42.44	39.13		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	46.34	43.00	39.69	48.00	2	46	49.69	2	48	46.34	43.00	39.69		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	16.5	46.65	43.30	39.99	48.30	2	46	49.99	2	48	46.65	43.30	39.99		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	19.5	46.81	43.46	40.15	48.46	2	46	50.15	2	48	46.81	43.46	40.15		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	22.5	46.91	43.56	40.26	48.57	2	47	50.26	2	48	46.91	43.56	40.26		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	25.5	47.05	43.70	40.39	48.70	2	47	50.39	2	48	47.05	43.70	40.39		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	28.5	47.26	43.91	40.60	48.91	2	47	50.60	2	49	47.26	43.91	40.60		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	43.52	39.49	31.71	43.20	5	38	43.52	5	39	43.52	39.49	31.71		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	44.60	40.57	32.78	44.27	5	39	44.60	5	40	44.60	40.57	32.78		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	44.93	40.89	33.10	44.60	5	40	44.93	5	40	44.93	40.89	33.10		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	45.05	41.01	33.22	44.72	5	40	45.05	5	40	45.05	41.01	33.22		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	45.10	41.06	33.27	44.77	5	40	45.10	5	40	45.10	41.06	33.27		
				VL	Bahialaan (7)	1	16.5	45.11	41.07	33.28	44.78	5	40	45.11	5	40	45.11	41.07	33.28		
				VL	Bahialaan (7)	1	19.5	45.09	41.05	33.27	44.76	5	40	45.09	5	40	45.09	41.05	33.27		
				VL	Bahialaan (7)	1	22.5	45.05	41.01	33.23	44.72	5	40	45.05	5	40	45.05	41.01	33.23		
				VL	Bahialaan (7)	1	25.5	45.01	40.97	33.18	44.68	5	40	45.01	5	40	45.01	40.97	33.18		
				VL	Bahialaan (7)	1	28.5	44.95	40.91	33.12	44.62	5	40	44.95	5	40	44.95	40.91	33.12		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	20.06	15.63	7.85	19.56	5	15	20.06	5	15	20.06	15.63	7.85		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	20.21	15.68	7.90	19.66	5	15	20.21	5	15	20.21	15.68	7.90		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	12.61	7.50	-.28	11.82	5	7	12.61	5	8	12.61	7.50	-.28		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	13.25	8.18	.40	12.48	5	7	13.25	5	8	13.25	8.18	.40		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	13.81	8.80	1.02	13.06	5	8	13.81	5	9	13.81	8.80	1.02		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	16.5	14.37	9.41	1.63	13.64	5	9	14.37	5	9	14.37	9.41	1.63		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	19.5	15.16	10.29	2.51	14.47	5	9	15.16	5	10	15.16	10.29	2.51		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	22.5	17.61	13.02	5.24	17.04	5	12	17.61	5	13	17.61	13.02	5.24		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	25.5	18.81	14.31	6.53	18.28	5	13	18.81	5	14	18.81	14.31	6.53		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	28.5	17.78	13.33	5.55	17.27	5	12	17.78	5	13	17.78	13.33	5.55		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	20.13	15.77	7.99	19.66	5	15	20.13	5	15	20.13	15.77	7.99		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																		
4	0.0	3.7		gevel																																			
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	20.47	16.00	8.22	19.95	5	15	20.47	5	15	20.47	16.00	8.22		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	20.48	15.99	8.21	19.95	5	15	20.48	5	15	20.48	15.99	8.21		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	18.40	13.93	6.15	17.88	5	13	18.40	5	13	18.40	13.93	6.15		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	18.36	13.87	6.09	17.83	5	13	18.36	5	13	18.36	13.87	6.09		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	16.5	18.36	13.85	6.07	17.82	5	13	18.36	5	13	18.36	13.85	6.07		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	19.5	18.42	13.89	6.11	17.87	5	13	18.42	5	13	18.42	13.89	6.11		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	22.5	18.94	14.41	6.63	18.39	5	13	18.94	5	14	18.94	14.41	6.63		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	25.5	19.65	15.18	7.40	19.13	5	14	19.65	5	15	19.65	15.18	7.40		
																						VL	Kralingse Kerklaan	1	28.5	20.46	16.02	8.24	19.95	5	15	20.46	5	15	20.46	16.02	8.24		
																						VL	30 km per uur wege	1	1.5	35.37	30.15	22.37	34.54	5	30	35.37	5	30	35.37	30.15	22.37		
																						VL	30 km per uur wege	1	4.5	34.88	29.56	21.78	34.01	5	29	34.88	5	30	34.88	29.56	21.78		
																						VL	30 km per uur wege	1	7.5	34.97	29.63	21.85	34.09	5	29	34.97	5	30	34.97	29.63	21.85		
																						VL	30 km per uur wege	1	10.5	35.44	30.11	22.33	34.56	5	30	35.44	5	30	35.44	30.11	22.33		
																						VL	30 km per uur wege	1	13.5	35.96	30.64	22.86	35.09	5	30	35.96	5	31	35.96	30.64	22.86		
																						VL	30 km per uur wege	1	16.5	36.49	31.18	23.40	35.62	5	31	36.49	5	31	36.49	31.18	23.40		
																						VL	30 km per uur wege	1	19.5	36.77	31.48	23.70	35.91	5	31	36.77	5	32	36.77	31.48	23.70		
																						VL	30 km per uur wege	1	22.5	36.73	31.43	23.65	35.87	5	31	36.73	5	32	36.73	31.43	23.65		
																						VL	30 km per uur wege	1	25.5	35.77	30.46	22.68	34.90	5	30	35.77	5	31	35.77	30.46	22.68		
																						VL	30 km per uur wege	1	28.5	34.51	29.22	21.44	33.65	5	29	34.51	5	30	34.51	29.22	21.44		
																						VL	Busbaan (12)	1	1.5	44.68	42.92	42.92	49.56	5	45	52.92	5	48	44.68	42.92	42.92		
																						VL	Busbaan (12)	1	4.5	45.63	43.87	43.87	50.51	5	46	53.87	5	49	45.63	43.87	43.87		
																						VL	Busbaan (12)	1	7.5	45.75	43.99	43.99	50.63	5	46	53.99	5	49	45.75	43.99	43.99		
																						VL	Busbaan (12)	1	10.5	45.73	43.97	43.97	50.61	5	46	53.97	5	49	45.73	43.97	43.97		
																						VL	Busbaan (12)	1	13.5	45.66	43.90	43.90	50.54	5	46	53.90	5	49	45.66	43.90	43.90		
																						VL	Busbaan (12)	1	16.5	45.56	43.80	43.80	50.44	5	45	53.80	5	49	45.56	43.80	43.80		
																						VL	Busbaan (12)	1	19.5	45.44	43.68	43.68	50.32	5	45	53.68	5	49	45.44	43.68	43.68		
																						VL	Busbaan (12)	1	22.5	45.29	43.53	43.53	50.17	5	45	53.53	5	49	45.29	43.53	43.53		
																						VL	Busbaan (12)	1	25.5	45.14	43.38	43.38	50.02	5	45	53.38	5	48	45.14	43.38	43.38		
																						VL	Busbaan (12)	1	28.5	44.98	43.22	43.22	49.86	5	45	53.22	5	48	44.98	43.22	43.22		
																						RL	totaal (0)	1	1.5	50.07	43.81	42.29	50.79			50.79		52.29		--	--	--	
																						RL	totaal (0)	1	4.5	51.05	44.78	43.26	51.76			51.76		53.26		53.26	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	7.5	51.37	45.10	43.59	52.09			52.09		53.59		53.59	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	10.5	51.38	45.12	43.60	52.10			52.10		53.60		53.60	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	13.5	51.24	44.97	43.46	51.96			51.96		53.46		53.46	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	16.5	51.20	44.93	43.42	51.92			51.92		53.42		53.42	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	19.5	51.14	44.86	43.36	51.86			51.86		53.36		53.36	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	22.5	51.05	44.78	43.27	51.77			51.77		53.27		53.27	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	25.5	50.97	44.70	43.19	51.69			51.69		53.19		53.19	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	28.5	50.92	44.65	43.14	51.64			51.64		53.14		53.14	--	--	--
																						VL	totaal (0)	1	1.5	62.28	59.79	56.08	64.31			64		66.08		66	62.28	59.79	56.08
																						VL	totaal (0)	1	4.5	62.69	60.20	56.47	64.71			65		66.47		66	62.69	60.20	56.47
																						VL	totaal (0)	1	7.5	62.76	60.29	56.49	64.76			65		66.49		66	62.76	60.29	56.49
																						VL	totaal (0)	1	10.5	62.81	60.33	56.53	64.80			65		66.53		67	62.81	60.33	56.53
																						VL	totaal (0)	1	13.5	63.13	60.65	56.85	65.12			65		66.85		67	63.13	60.65	56.85
																						VL	totaal (0)	1	16.5	63.43	60.96	57.18	65.44			65		67.18		67	63.43	60.96	57.18
																						VL	totaal (0)	1	19.5	63.74	61.27	57.50	65.76			66		67.50		68	63.74	61.27	57.50
																						VL	totaal (0)	1	22.5	63.96	61.50	57.74	65.99			66		67.74		68	63.96	61.50	57.74
																						VL	totaal (0)	1	25.5	64.22	61.76	57.99	66.24			66		67.99		68	64.22	61.76	57.99
																						VL	totaal (0)	1	28.5	64.47	62.01	58.25	66.50			66		68.25		68	64.47	62.01	58.25
																						VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	62.16	59.69	55.98	64.21	2		62		65.98	2	64	62.16	59.69	55.98
																						VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	62.58	60.11	56.37	64.61	2		63		66.37	2	64	62.58	60.11	56.37
VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	62.66	60.20	56.40	64.67	2		63		66.40	2	64	62.66	60.20	56.40																						

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	62.70	60.25	56.44	64.71	2	63	66.44	2	64	62.70	60.25	56.44		
				VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	63.02	60.57	56.77	65.03	2	63	66.77	2	65	63.02	60.57	56.77		
				VL	Rijkswegen (1)	1	16.5	63.33	60.88	57.10	65.35	2	63	67.10	2	65	63.33	60.88	57.10		
				VL	Rijkswegen (1)	1	19.5	63.64	61.20	57.43	65.68	2	64	67.43	2	65	63.64	61.20	57.43		
				VL	Rijkswegen (1)	1	22.5	63.87	61.43	57.67	65.91	2	64	67.67	2	66	63.87	61.43	57.67		
				VL	Rijkswegen (1)	1	25.5	64.12	61.68	57.93	66.17	2	64	67.93	2	66	64.12	61.68	57.93		
				VL	Rijkswegen (1)	1	28.5	64.37	61.93	58.19	66.42	2	64	68.19	2	66	64.37	61.93	58.19		
				VL	N210 (2)	1	1.5	39.86	35.83	33.25	41.43	2	39	43.25	2	41	39.86	35.83	33.25		
				VL	N210 (2)	1	4.5	38.59	34.53	31.99	40.16	2	38	41.99	2	40	38.59	34.53	31.99		
				VL	N210 (2)	1	7.5	36.98	32.90	30.40	38.56	2	37	40.40	2	38	36.98	32.90	30.40		
				VL	N210 (2)	1	10.5	35.68	31.63	29.07	37.25	2	35	39.07	2	37	35.68	31.63	29.07		
				VL	N210 (2)	1	13.5	34.56	30.46	28.00	36.15	2	34	38.00	2	36	34.56	30.46	28.00		
				VL	N210 (2)	1	16.5	33.60	29.50	27.03	35.18	2	33	37.03	2	35	33.60	29.50	27.03		
				VL	N210 (2)	1	19.5	32.38	28.30	25.81	33.96	2	32	35.81	2	34	32.38	28.30	25.81		
				VL	N210 (2)	1	22.5	29.63	25.58	23.04	31.21	2	29	33.04	2	31	29.63	25.58	23.04		
				VL	N210 (2)	1	25.5	26.67	22.45	20.16	28.27	2	26	30.16	2	28	26.67	22.45	20.16		
				VL	N210 (2)	1	28.5	25.68	21.46	19.18	27.28	2	25	29.18	2	27	25.68	21.46	19.18		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	1.5	36.49	32.82	25.63	36.49	5	31	36.49	5	31	36.49	32.82	25.63		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	4.5	34.63	30.91	23.75	34.61	5	30	34.63	5	30	34.63	30.91	23.75		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	7.5	31.11	27.36	20.31	31.11	5	26	31.11	5	26	31.11	27.36	20.31		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	10.5	25.24	21.49	14.32	25.20	5	20	25.24	5	20	25.24	21.49	14.32		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	13.5	23.19	19.46	12.11	23.12	5	18	23.19	5	18	23.19	19.46	12.11		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	16.5	21.65	17.88	10.66	21.59	5	17	21.65	5	17	21.65	17.88	10.66		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	19.5	20.28	16.50	9.57	20.30	5	15	20.28	5	15	20.28	16.50	9.57		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	22.5	20.38	16.73	9.62	20.41	5	15	20.38	5	15	20.38	16.73	9.62		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	25.5	21.14	17.52	10.38	21.18	5	16	21.14	5	16	21.14	17.52	10.38		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	28.5	22.65	19.03	11.87	22.68	5	18	22.65	5	18	22.65	19.03	11.87		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	40.94	37.33	29.85	40.89	5	36	40.94	5	36	40.94	37.33	29.85		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	41.45	37.84	30.33	41.39	5	36	41.45	5	36	41.45	37.84	30.33		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	42.10	38.49	30.98	42.04	5	37	42.10	5	37	42.10	38.49	30.98		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	42.65	39.04	31.52	42.59	5	38	42.65	5	38	42.65	39.04	31.52		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	43.11	39.51	31.99	43.06	5	38	43.11	5	38	43.11	39.51	31.99		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	16.5	43.44	39.84	32.32	43.39	5	38	43.44	5	38	43.44	39.84	32.32		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	19.5	43.93	40.33	32.82	43.88	5	39	43.93	5	39	43.93	40.33	32.82		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	22.5	44.39	40.79	33.29	44.34	5	39	44.39	5	39	44.39	40.79	33.29		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	25.5	44.81	41.21	33.70	44.76	5	40	44.81	5	40	44.81	41.21	33.70		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	28.5	45.28	41.69	34.17	45.23	5	40	45.28	5	40	45.28	41.69	34.17		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	20.60	16.11	8.33	20.07	5	15	20.60	5	16	20.60	16.11	8.33		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	20.73	16.09	8.31	20.14	5	15	20.73	5	16	20.73	16.09	8.31		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	18.95	14.18	6.40	18.30	5	13	18.95	5	14	18.95	14.18	6.40		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	19.84	15.19	7.41	19.24	5	14	19.84	5	15	19.84	15.19	7.41		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	20.62	16.08	8.30	20.07	5	15	20.62	5	16	20.62	16.08	8.30		
				VL	Nautastraa (5)	1	16.5	20.79	16.29	8.51	20.26	5	15	20.79	5	16	20.79	16.29	8.51		
				VL	Nautastraa (5)	1	19.5	20.85	16.35	8.57	20.32	5	15	20.85	5	16	20.85	16.35	8.57		
				VL	Nautastraa (5)	1	22.5	21.02	16.52	8.74	20.49	5	15	21.02	5	16	21.02	16.52	8.74		
				VL	Nautastraa (5)	1	25.5	19.65	15.24	7.46	19.15	5	14	19.65	5	15	19.65	15.24	7.46		
				VL	Nautastraa (5)	1	28.5	20.05	15.64	7.86	19.55	5	15	20.05	5	15	20.05	15.64	7.86		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	35.11	31.75	28.48	36.78	2	35	38.48	2	36	35.11	31.75	28.48		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	35.28	31.92	28.64	36.94	2	35	38.64	2	37	35.28	31.92	28.64		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	32.11	28.76	25.47	33.77	2	32	35.47	2	33	32.11	28.76	25.47		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	29.46	26.11	22.80	31.11	2	29	32.80	2	31	29.46	26.11	22.80		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	29.75	26.40	23.09	31.40	2	29	33.09	2	31	29.75	26.40	23.09		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	16.5	29.95	26.60	23.29	31.60	2	30	33.29	2	31	29.95	26.60	23.29		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	19.5	30.43	27.09	23.77	32.08	2	30	33.77	2	32	30.43	27.09	23.77		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	22.5	30.80	27.46	24.14	32.45	2	30	34.14	2	32	30.80	27.46	24.14		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	25.5	31.24	27.89	24.57	32.89	2	31	34.57	2	33	31.24	27.89	24.57		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	28.5	31.67	28.32	25.00	33.32	2	31	35.00	2	33	31.67	28.32	25.00		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	23.19	19.15	11.36	22.86	5	18	23.19	5	18	23.19	19.15	11.36		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	20.27	16.19	8.41	19.92	5	15	20.27	5	15	20.27	16.19	8.41		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	6.29	1.82	-5.96	5.77	5	1	6.29	5	1	6.29	1.82	-5.96		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	5.92	1.55	-6.24	5.44	5		5.92	5	1	5.92	1.55	-6.24		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	7.32	3.03	-4.76	6.88	5	2	7.32	5	2	7.32	3.03	-4.76		
				VL	Bahialaan (7)	1	16.5	10.88	6.82	-.97	10.54	5	6	10.88	5	6	10.88	6.82	-.97		
				VL	Bahialaan (7)	1	19.5	11.67	7.61	-.18	11.33	5	6	11.67	5	7	11.67	7.61	-.18		
				VL	Bahialaan (7)	1	22.5	11.78	7.69	-.10	11.43	5	6	11.78	5	7	11.78	7.69	-.10		
				VL	Bahialaan (7)	1	25.5	11.88	7.80	.01	11.53	5	7	11.88	5	7	11.88	7.80	.01		
				VL	Bahialaan (7)	1	28.5	11.96	7.87	.09	11.61	5	7	11.96	5	7	11.96	7.87	.09		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	39.53	35.30	27.52	39.11	5	34	39.53	5	35	39.53	35.30	27.52		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	39.62	35.30	27.52	39.16	5	34	39.62	5	35	39.62	35.30	27.52		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	39.68	35.34	27.56	39.22	5	34	39.68	5	35	39.68	35.34	27.56		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	40.04	35.70	27.92	39.58	5	35	40.04	5	35	40.04	35.70	27.92		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	40.48	36.13	28.35	40.01	5	35	40.48	5	35	40.48	36.13	28.35		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	16.5	40.81	36.46	28.68	40.34	5	35	40.81	5	36	40.81	36.46	28.68		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	19.5	40.83	36.48	28.70	40.36	5	35	40.83	5	36	40.83	36.48	28.70		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	22.5	41.00	36.65	28.87	40.53	5	36	41.00	5	36	41.00	36.65	28.87		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	25.5	40.92	36.58	28.80	40.46	5	35	40.92	5	36	40.92	36.58	28.80		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	28.5	40.97	36.63	28.85	40.51	5	36	40.97	5	36	40.97	36.63	28.85		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	31.74	27.40	19.62	31.28	5	26	31.74	5	27	31.74	27.40	19.62		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	32.11	27.73	19.95	31.63	5	27	32.11	5	27	32.11	27.73	19.95		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	33.45	29.10	21.32	32.98	5	28	33.45	5	28	33.45	29.10	21.32		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	34.12	29.78	22.00	33.66	5	29	34.12	5	29	34.12	29.78	22.00		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	34.47	30.14	22.36	34.01	5	29	34.47	5	29	34.47	30.14	22.36		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	16.5	34.50	30.17	22.39	34.04	5	29	34.50	5	29	34.50	30.17	22.39		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	19.5	35.05	30.72	22.94	34.59	5	30	35.05	5	30	35.05	30.72	22.94		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	22.5	35.39	31.07	23.29	34.93	5	30	35.39	5	30	35.39	31.07	23.29		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	25.5	36.00	31.69	23.91	35.55	5	31	36.00	5	31	36.00	31.69	23.91		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	28.5	36.09	31.78	24.00	35.64	5	31	36.09	5	31	36.09	31.78	24.00		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	23.59	17.90	10.12	22.58	5	18	23.59	5	19	23.59	17.90	10.12		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	23.31	17.51	9.73	22.26	5	17	23.31	5	18	23.31	17.51	9.73		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	16.79	10.42	2.64	15.54	5	11	16.79	5	12	16.79	10.42	2.64		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	16.47	10.29	2.51	15.28	5	10	16.47	5	11	16.47	10.29	2.51		
				VL	30 km per uur wege	1	13.5	15.43	9.20	1.42	14.23	5	9	15.43	5	10	15.43	9.20	1.42		
				VL	30 km per uur wege	1	16.5	13.57	6.94	-.84	12.23	5	7	13.57	5	9	13.57	6.94	-.84		
				VL	30 km per uur wege	1	19.5	13.48	6.85	-.93	12.14	5	7	13.48	5	8	13.48	6.85	-.93		
				VL	30 km per uur wege	1	22.5	11.83	5.19	-2.59	10.49	5	5	11.83	5	7	11.83	5.19	-2.59		
				VL	30 km per uur wege	1	25.5	.15	-6.45	-14.24	-1.18	5	-6	.15	5	-5	.15	-6.45	-14.24		
				VL	30 km per uur wege	1	28.5	-4.77	-11.30	-19.09	-99.00	5	-104	-4.77	5	-10	-4.77	-11.30	-19.09		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	37.77	36.01	36.01	42.65	5	38	46.01	5	41	37.77	36.01	36.01		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	39.25	37.49	37.49	44.13	5	39	47.49	5	42	39.25	37.49	37.49		
				VL	Busbaan (12)	1	7.5	39.49	37.73	37.73	44.37	5	39	47.73	5	43	39.49	37.73	37.73		
				VL	Busbaan (12)	1	10.5	39.51	37.75	37.75	44.39	5	39	47.75	5	43	39.51	37.75	37.75		
				VL	Busbaan (12)	1	13.5	39.47	37.71	37.71	44.35	5	39	47.71	5	43	39.47	37.71	37.71		
				VL	Busbaan (12)	1	16.5	39.41	37.65	37.65	44.29	5	39	47.65	5	43	39.41	37.65	37.65		
				VL	Busbaan (12)	1	19.5	39.33	37.57	37.57	44.21	5	39	47.57	5	43	39.33	37.57	37.57		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
5	0.0	3.7		gevel	VL			Busbaan (12)	1	22.5	39.22	37.46	37.46	44.10	5	39	47.46	5	42	39.22	37.46	37.46
					VL			Busbaan (12)	1	25.5	39.12	37.36	37.36	44.00	5	39	47.36	5	42	39.12	37.36	37.36
					VL			Busbaan (12)	1	28.5	39.01	37.25	37.25	43.89	5	39	47.25	5	42	39.01	37.25	37.25
					RL			totaal (0)	1	1.5	37.80	31.53	30.02	38.52		38.52	40.02		40.02	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	4.5	38.69	32.42	30.91	39.41		39.41	40.91		40.91	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	7.5	38.86	32.57	31.08	39.58		39.58	41.08		41.08	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	10.5	39.01	32.73	31.23	39.73		39.73	41.23		41.23	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	13.5	39.76	33.47	31.98	40.48		40.48	41.98		41.98	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	16.5	42.69	36.37	34.91	43.40		43.40	44.91		44.91	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	19.5	47.94	41.65	40.16	48.66		48.66	50.16		50.16	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	22.5	48.48	42.20	40.70	49.20		49.20	50.70		50.70	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	25.5	48.70	42.42	40.92	49.42		49.42	50.92		50.92	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	28.5	48.75	42.48	40.97	49.47		49.47	50.97		50.97	--	--	--
					VL			totaal (0)	1	1.5	47.83	44.95	41.48	49.72		50	51.48		51	47.83	44.95	41.48
					VL			totaal (0)	1	4.5	46.65	43.60	40.21	48.46		48	50.21		50	46.65	43.60	40.21
					VL			totaal (0)	1	7.5	47.03	43.93	40.57	48.82		49	50.57		51	47.03	43.93	40.57
					VL			totaal (0)	1	10.5	49.72	46.67	43.28	51.53		52	53.28		53	49.72	46.67	43.28
					VL			totaal (0)	1	13.5	49.74	46.57	43.10	51.43		51	53.10		53	49.74	46.57	43.10
					VL			totaal (0)	1	16.5	50.16	46.71	42.77	51.45		51	52.77		53	50.16	46.71	42.77
					VL			totaal (0)	1	19.5	50.44	46.77	42.48	51.44		51	52.48		52	50.44	46.77	42.48
					VL			totaal (0)	1	22.5	50.20	46.52	41.95	51.08		51	51.95		52	50.20	46.52	41.95
					VL			totaal (0)	1	25.5	50.50	46.83	42.08	51.31		51	52.08		52	50.50	46.83	42.08
					VL			totaal (0)	1	28.5	51.25	47.69	42.99	52.15		52	52.99		53	51.25	47.69	42.99
					VL			Rijkswegen (1)	1	1.5	46.90	44.27	40.86	48.99	2	47	50.86	2	49	46.90	44.27	40.86
					VL			Rijkswegen (1)	1	4.5	45.13	42.48	39.20	47.27	2	45	49.20	2	47	45.13	42.48	39.20
					VL			Rijkswegen (1)	1	7.5	45.27	42.62	39.34	47.41	2	45	49.34	2	47	45.27	42.62	39.34
					VL			Rijkswegen (1)	1	10.5	47.76	45.15	41.81	49.90	2	48	51.81	2	50	47.76	45.15	41.81
					VL			Rijkswegen (1)	1	13.5	47.20	44.58	41.24	49.33	2	47	51.24	2	49	47.20	44.58	41.24
					VL			Rijkswegen (1)	1	16.5	45.09	42.45	39.09	47.20	2	45	49.09	2	47	45.09	42.45	39.09
					VL			Rijkswegen (1)	1	19.5	42.89	40.17	36.87	44.97	2	43	46.87	2	45	42.89	40.17	36.87
					VL			Rijkswegen (1)	1	22.5	43.03	40.30	37.03	45.12	2	43	47.03	2	45	43.03	40.30	37.03
					VL			Rijkswegen (1)	1	25.5	43.70	40.95	37.73	45.80	2	44	47.73	2	46	43.70	40.95	37.73
					VL			Rijkswegen (1)	1	28.5	45.63	42.92	39.73	47.78	2	46	49.73	2	48	45.63	42.92	39.73
					VL			N210 (2)	1	1.5	38.29	34.24	31.66	39.85	2	38	41.66	2	40	38.29	34.24	31.66
					VL			N210 (2)	1	4.5	39.07	35.00	32.45	40.63	2	39	42.45	2	40	39.07	35.00	32.45
					VL			N210 (2)	1	7.5	40.34	36.30	33.71	41.90	2	40	43.71	2	42	40.34	36.30	33.71
					VL			N210 (2)	1	10.5	44.18	40.32	37.46	45.72	2	44	47.46	2	45	44.18	40.32	37.46
					VL			N210 (2)	1	13.5	44.66	40.80	37.94	46.20	2	44	47.94	2	46	44.66	40.80	37.94
					VL			N210 (2)	1	16.5	46.16	42.38	39.37	47.68	2	46	49.37	2	47	46.16	42.38	39.37
					VL			N210 (2)	1	19.5	46.64	42.85	39.86	48.16	2	46	49.86	2	48	46.64	42.85	39.86
					VL			N210 (2)	1	22.5	45.37	41.55	38.58	46.88	2	45	48.58	2	47	45.37	41.55	38.58
					VL			N210 (2)	1	25.5	44.71	40.87	37.94	46.23	2	44	47.94	2	46	44.71	40.87	37.94
					VL			N210 (2)	1	28.5	44.47	40.63	37.67	45.97	2	44	47.67	2	46	44.47	40.63	37.67
					VL			Fascinatio Boulevard	1	1.5	33.98	30.16	22.84	33.87	5	29	33.98	5	29	33.98	30.16	22.84
					VL			Fascinatio Boulevard	1	4.5	34.47	30.64	23.33	34.36	5	29	34.47	5	29	34.47	30.64	23.33
					VL			Fascinatio Boulevard	1	7.5	35.07	31.23	23.92	34.95	5	30	35.07	5	30	35.07	31.23	23.92
					VL			Fascinatio Boulevard	1	10.5	36.14	32.31	24.96	36.02	5	31	36.14	5	31	36.14	32.31	24.96
					VL			Fascinatio Boulevard	1	13.5	38.05	34.27	26.91	37.95	5	33	38.05	5	33	38.05	34.27	26.91
					VL			Fascinatio Boulevard	1	16.5	40.31	36.60	29.18	40.23	5	35	40.31	5	35	40.31	36.60	29.18
					VL			Fascinatio Boulevard	1	19.5	41.62	37.94	30.39	41.52	5	37	41.62	5	37	41.62	37.94	30.39
					VL			Fascinatio Boulevard	1	22.5	42.25	38.58	31.00	42.15	5	37	42.25	5	37	42.25	38.58	31.00
					VL			Fascinatio Boulevard	1	25.5	43.59	39.94	32.32	43.49	5	38	43.59	5	39	43.59	39.94	32.32

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Fascinatio Boulevard	1	28.5	44.70	41.06	33.43	44.60	5	40	44.70	5	40	44.70	41.06	33.43		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	27.11	23.47	15.52	26.93	5	22	27.11	5	22	27.11	23.47	15.52		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	27.21	23.54	15.56	27.01	5	22	27.21	5	22	27.21	23.54	15.56		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	27.82	24.14	16.10	27.60	5	23	27.82	5	23	27.82	24.14	16.10		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	30.23	26.55	18.50	30.01	5	25	30.23	5	25	30.23	26.55	18.50		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	33.35	29.67	21.62	33.13	5	28	33.35	5	28	33.35	29.67	21.62		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	16.5	38.24	34.63	26.66	38.07	5	33	38.24	5	33	38.24	34.63	26.66		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	19.5	38.80	35.20	27.24	38.64	5	34	38.80	5	34	38.80	35.20	27.24		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	22.5	39.46	35.86	27.90	39.30	5	34	39.46	5	34	39.46	35.86	27.90		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	25.5	40.14	36.54	28.59	39.98	5	35	40.14	5	35	40.14	36.54	28.59		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	28.5	40.86	37.26	29.32	40.70	5	36	40.86	5	36	40.86	37.26	29.32		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	11.23	6.48	-1.30	10.59	5	6	11.23	5	6	11.23	6.48	-1.30		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	11.71	6.83	-.95	11.01	5	6	11.71	5	7	11.71	6.83	-.95		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	12.23	7.21	-.57	11.48	5	6	12.23	5	7	12.23	7.21	-.57		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	14.44	9.38	1.60	13.67	5	9	14.44	5	9	14.44	9.38	1.60		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	18.44	13.54	5.76	17.74	5	13	18.44	5	13	18.44	13.54	5.76		
				VL	Nautastraa (5)	1	16.5	22.34	17.93	10.15	21.84	5	17	22.34	5	17	22.34	17.93	10.15		
				VL	Nautastraa (5)	1	19.5	23.83	19.35	11.57	23.30	5	18	23.83	5	19	23.83	19.35	11.57		
				VL	Nautastraa (5)	1	22.5	24.00	19.53	11.75	23.48	5	18	24.00	5	19	24.00	19.53	11.75		
				VL	Nautastraa (5)	1	25.5	24.21	19.75	11.97	23.69	5	19	24.21	5	19	24.21	19.75	11.97		
				VL	Nautastraa (5)	1	28.5	24.48	20.03	12.25	23.97	5	19	24.48	5	19	24.48	20.03	12.25		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	23.46	20.10	16.84	25.13	2	23	26.84	2	25	23.46	20.10	16.84		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	23.00	19.64	16.38	24.67	2	23	26.38	2	24	23.00	19.64	16.38		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	22.04	18.68	15.42	23.71	2	22	25.42	2	23	22.04	18.68	15.42		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	21.29	17.93	14.67	22.96	2	21	24.67	2	23	21.29	17.93	14.67		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	19.58	16.22	12.96	21.25	2	19	22.96	2	21	19.58	16.22	12.96		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	16.5	13.17	9.79	6.58	14.85	2	13	16.58	2	15	13.17	9.79	6.58		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	19.5	5.78	2.40	-.82	7.46	2	5	9.18	2	7	5.78	2.40	-.82		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	22.5	4.09	.72	-2.51	5.77	2	4	7.49	2	5	4.09	.72	-2.51		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	25.5	3.94	.56	-2.66	5.62	2	4	7.34	2	5	3.94	.56	-2.66		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	28.5	3.88	.51	-2.72	5.56	2	4	7.28	2	5	3.88	.51	-2.72		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	19.79	15.42	7.64	19.31	5	14	19.79	5	15	19.79	15.42	7.64		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	20.18	15.79	8.00	19.69	5	15	20.18	5	15	20.18	15.79	8.00		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	21.09	16.70	8.92	20.60	5	16	21.09	5	16	21.09	16.70	8.92		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	22.42	18.04	10.25	21.94	5	17	22.42	5	17	22.42	18.04	10.25		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	23.96	19.65	11.87	23.51	5	19	23.96	5	19	23.96	19.65	11.87		
				VL	Bahialaan (7)	1	16.5	27.14	22.98	15.20	26.76	5	22	27.14	5	22	27.14	22.98	15.20		
				VL	Bahialaan (7)	1	19.5	28.52	24.44	16.65	28.17	5	23	28.52	5	24	28.52	24.44	16.65		
				VL	Bahialaan (7)	1	22.5	21.60	17.36	9.57	21.18	5	16	21.60	5	17	21.60	17.36	9.57		
				VL	Bahialaan (7)	1	25.5	19.01	14.81	7.02	18.61	5	14	19.01	5	14	19.01	14.81	7.02		
				VL	Bahialaan (7)	1	28.5	20.39	16.19	8.41	19.99	5	15	20.39	5	15	20.39	16.19	8.41		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	21.23	16.65	8.87	20.66	5	16	21.23	5	16	21.23	16.65	8.87		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	20.82	16.06	8.28	20.17	5	15	20.82	5	16	20.82	16.06	8.28		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	21.79	16.89	9.11	21.09	5	16	21.79	5	17	21.79	16.89	9.11		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	24.20	19.22	11.44	23.46	5	18	24.20	5	19	24.20	19.22	11.44		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	29.47	24.66	16.88	28.80	5	24	29.47	5	24	29.47	24.66	16.88		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	16.5	38.24	33.96	26.18	37.80	5	33	38.24	5	33	38.24	33.96	26.18		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	19.5	41.44	37.11	29.33	40.98	5	36	41.44	5	36	41.44	37.11	29.33		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	22.5	41.80	37.47	29.69	41.34	5	36	41.80	5	37	41.80	37.47	29.69		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	25.5	41.96	37.62	29.84	41.50	5	36	41.96	5	37	41.96	37.62	29.84		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	28.5	42.03	37.69	29.91	41.57	5	37	42.03	5	37	42.03	37.69	29.91		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	21.87	17.24	9.46	21.28	5	16	21.87	5	17	21.87	17.24	9.46		

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 23-05-2022 21:15

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	50.28	47.69	44.21	52.36	2	50	54.21	2	52	50.28	47.69	44.21		
				VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	50.86	48.27	44.81	52.95	2	51	54.81	2	53	50.86	48.27	44.81		
				VL	Rijkswegen (1)	1	16.5	50.96	48.41	44.94	53.07	2	51	54.94	2	53	50.96	48.41	44.94		
				VL	Rijkswegen (1)	1	19.5	50.86	48.30	44.86	52.98	2	51	54.86	2	53	50.86	48.30	44.86		
				VL	Rijkswegen (1)	1	22.5	50.44	47.87	44.50	52.59	2	51	54.50	2	52	50.44	47.87	44.50		
				VL	Rijkswegen (1)	1	25.5	50.33	47.75	44.39	52.48	2	50	54.39	2	52	50.33	47.75	44.39		
				VL	Rijkswegen (1)	1	28.5	51.01	48.44	45.08	53.17	2	51	55.08	2	53	51.01	48.44	45.08		
				VL	N210 (2)	1	1.5	37.59	33.56	30.95	39.15	2	37	40.95	2	39	37.59	33.56	30.95		
				VL	N210 (2)	1	4.5	38.09	34.04	31.47	39.65	2	38	41.47	2	39	38.09	34.04	31.47		
				VL	N210 (2)	1	7.5	39.02	34.95	32.41	40.59	2	39	42.41	2	40	39.02	34.95	32.41		
				VL	N210 (2)	1	10.5	41.84	37.86	35.20	43.40	2	41	45.20	2	43	41.84	37.86	35.20		
				VL	N210 (2)	1	13.5	43.26	39.32	36.59	44.81	2	43	46.59	2	45	43.26	39.32	36.59		
				VL	N210 (2)	1	16.5	44.80	40.96	38.05	46.33	2	44	48.05	2	46	44.80	40.96	38.05		
				VL	N210 (2)	1	19.5	44.90	41.06	38.15	46.43	2	44	48.15	2	46	44.90	41.06	38.15		
				VL	N210 (2)	1	22.5	44.01	40.15	37.27	45.54	2	44	47.27	2	45	44.01	40.15	37.27		
				VL	N210 (2)	1	25.5	42.67	38.77	35.97	44.22	2	42	45.97	2	44	42.67	38.77	35.97		
				VL	N210 (2)	1	28.5	42.88	38.97	36.19	44.43	2	42	46.19	2	44	42.88	38.97	36.19		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	33.84	30.07	22.73	33.75	5	29	33.84	5	29	33.84	30.07	22.73		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	34.24	30.46	23.12	34.14	5	29	34.24	5	29	34.24	30.46	23.12		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	34.57	30.79	23.47	34.48	5	29	34.57	5	30	34.57	30.79	23.47		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	35.35	31.55	24.24	35.25	5	30	35.35	5	30	35.35	31.55	24.24		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	37.19	33.42	26.12	37.11	5	32	37.19	5	32	37.19	33.42	26.12		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	16.5	38.93	35.23	27.79	38.85	5	34	38.93	5	34	38.93	35.23	27.79		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	19.5	39.87	36.20	28.68	39.78	5	35	39.87	5	35	39.87	36.20	28.68		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	22.5	41.98	38.33	30.76	41.89	5	37	41.98	5	37	41.98	38.33	30.76		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	25.5	44.37	40.75	33.13	44.28	5	39	44.37	5	39	44.37	40.75	33.13		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	28.5	45.31	41.69	34.06	45.22	5	40	45.31	5	40	45.31	41.69	34.06		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	26.77	23.10	15.15	26.57	5	22	26.77	5	22	26.77	23.10	15.15		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	27.02	23.32	15.30	26.79	5	22	27.02	5	22	27.02	23.32	15.30		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	28.02	24.29	16.21	27.77	5	23	28.02	5	23	28.02	24.29	16.21		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	30.41	26.68	18.57	30.15	5	25	30.41	5	25	30.41	26.68	18.57		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	33.72	30.02	21.97	33.49	5	28	33.72	5	29	33.72	30.02	21.97		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	16.5	39.10	35.49	27.55	38.94	5	34	39.10	5	34	39.10	35.49	27.55		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	19.5	40.67	37.07	29.14	40.51	5	36	40.67	5	36	40.67	37.07	29.14		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	22.5	41.06	37.46	29.54	40.91	5	36	41.06	5	36	41.06	37.46	29.54		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	25.5	41.43	37.84	29.91	41.28	5	36	41.43	5	36	41.43	37.84	29.91		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	28.5	41.98	38.38	30.46	41.83	5	37	41.98	5	37	41.98	38.38	30.46		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	12.21	7.35	-.43	11.52	5	7	12.21	5	7	12.21	7.35	-.43		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	12.83	7.84	.06	12.09	5	7	12.83	5	8	12.83	7.84	.06		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	14.48	9.39	1.61	13.70	5	9	14.48	5	9	14.48	9.39	1.61		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	17.16	12.10	4.32	16.39	5	11	17.16	5	12	17.16	12.10	4.32		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	19.57	14.73	6.95	18.89	5	14	19.57	5	15	19.57	14.73	6.95		
				VL	Nautastraa (5)	1	16.5	24.83	20.45	12.67	24.35	5	19	24.83	5	20	24.83	20.45	12.67		
				VL	Nautastraa (5)	1	19.5	25.89	21.51	13.73	25.41	5	20	25.89	5	21	25.89	21.51	13.73		
				VL	Nautastraa (5)	1	22.5	26.16	21.74	13.96	25.66	5	21	26.16	5	21	26.16	21.74	13.96		
				VL	Nautastraa (5)	1	25.5	26.32	21.90	14.12	25.82	5	21	26.32	5	21	26.32	21.90	14.12		
				VL	Nautastraa (5)	1	28.5	26.49	22.08	14.30	25.99	5	21	26.49	5	21	26.49	22.08	14.30		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	25.66	22.30	19.04	27.33	2	25	29.04	2	27	25.66	22.30	19.04		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	25.07	21.71	18.45	26.74	2	25	28.45	2	26	25.07	21.71	18.45		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	24.27	20.90	17.65	25.94	2	24	27.65	2	26	24.27	20.90	17.65		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	23.82	20.46	17.20	25.49	2	23	27.20	2	25	23.82	20.46	17.20		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	22.85	19.49	16.23	24.52	2	23	26.23	2	24	22.85	19.49	16.23		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	16.5	16.77	13.38	10.20	18.46	2	16	20.20	2	18	16.77	13.38	10.20		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	19.5	6.27	2.89	-.33	7.95	2	6	9.67	2	8	6.27	2.89	-.33		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	22.5	3.59	.22	-3.02	5.26	2	3	6.98	2	5	3.59	.22	-3.02		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	25.5	3.42	.05	-3.19	5.09	2	3	6.81	2	5	3.42	.05	-3.19		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	28.5	3.39	.02	-3.22	5.06	2	3	6.78	2	5	3.39	.02	-3.22		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	20.04	15.84	8.06	19.64	5	15	20.04	5	15	20.04	15.84	8.06		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	20.10	15.88	8.09	19.69	5	15	20.10	5	15	20.10	15.88	8.09		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	20.54	16.28	8.50	20.11	5	15	20.54	5	16	20.54	16.28	8.50		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	21.46	17.18	9.40	21.02	5	16	21.46	5	16	21.46	17.18	9.40		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	23.47	19.23	11.44	23.05	5	18	23.47	5	18	23.47	19.23	11.44		
				VL	Bahialaan (7)	1	16.5	23.62	19.48	11.69	23.24	5	18	23.62	5	19	23.62	19.48	11.69		
				VL	Bahialaan (7)	1	19.5	24.19	20.12	12.33	23.85	5	19	24.19	5	19	24.19	20.12	12.33		
				VL	Bahialaan (7)	1	22.5	14.06	9.82	2.03	13.64	5	9	14.06	5	9	14.06	9.82	2.03		
				VL	Bahialaan (7)	1	25.5	13.12	8.81	1.02	12.67	5	8	13.12	5	8	13.12	8.81	1.02		
				VL	Bahialaan (7)	1	28.5	16.61	12.29	4.50	16.15	5	11	16.61	5	12	16.61	12.29	4.50		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	20.97	16.23	8.45	20.33	5	15	20.97	5	16	20.97	16.23	8.45		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	21.35	16.46	8.68	20.65	5	16	21.35	5	16	21.35	16.46	8.68		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	22.80	17.82	10.04	22.06	5	17	22.80	5	18	22.80	17.82	10.04		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	25.45	20.47	12.69	24.71	5	20	25.45	5	20	25.45	20.47	12.69		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	29.68	24.92	17.14	29.03	5	24	29.68	5	25	29.68	24.92	17.14		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	16.5	36.96	32.62	24.84	36.50	5	31	36.96	5	32	36.96	32.62	24.84		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	19.5	41.41	37.18	29.40	40.99	5	36	41.41	5	36	41.41	37.18	29.40		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	22.5	42.17	37.84	30.06	41.71	5	37	42.17	5	37	42.17	37.84	30.06		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	25.5	42.25	37.90	30.12	41.78	5	37	42.25	5	37	42.25	37.90	30.12		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	28.5	42.24	37.90	30.12	41.78	5	37	42.24	5	37	42.24	37.90	30.12		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	14.59	9.93	2.15	13.99	5	9	14.59	5	10	14.59	9.93	2.15		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	15.04	10.20	2.42	14.36	5	9	15.04	5	10	15.04	10.20	2.42		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	16.67	11.68	3.90	15.93	5	11	16.67	5	12	16.67	11.68	3.90		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	20.16	15.15	7.37	19.41	5	14	20.16	5	15	20.16	15.15	7.37		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	25.59	20.79	13.01	24.93	5	20	25.59	5	21	25.59	20.79	13.01		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	16.5	32.40	28.09	20.31	31.95	5	27	32.40	5	27	32.40	28.09	20.31		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	19.5	35.67	31.42	23.64	35.25	5	30	35.67	5	31	35.67	31.42	23.64		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	22.5	36.18	31.88	24.10	35.73	5	31	36.18	5	31	36.18	31.88	24.10		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	25.5	36.62	32.32	24.54	36.17	5	31	36.62	5	32	36.62	32.32	24.54		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	28.5	36.51	32.22	24.44	36.07	5	31	36.51	5	32	36.51	32.22	24.44		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	29.69	23.65	15.86	28.55	5	24	29.69	5	25	29.69	23.65	15.86		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	30.02	23.86	16.08	28.84	5	24	30.02	5	25	30.02	23.86	16.08		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	30.42	24.17	16.38	29.21	5	24	30.42	5	25	30.42	24.17	16.38		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	31.31	25.00	17.22	30.08	5	25	31.31	5	26	31.31	25.00	17.22		
				VL	30 km per uur wege	1	13.5	32.26	26.03	18.25	31.06	5	26	32.26	5	27	32.26	26.03	18.25		
				VL	30 km per uur wege	1	16.5	32.59	26.57	18.79	31.46	5	26	32.59	5	28	32.59	26.57	18.79		
				VL	30 km per uur wege	1	19.5	32.24	26.18	18.40	31.10	5	26	32.24	5	27	32.24	26.18	18.40		
				VL	30 km per uur wege	1	22.5	33.04	27.03	19.25	31.91	5	27	33.04	5	28	33.04	27.03	19.25		
				VL	30 km per uur wege	1	25.5	34.10	28.15	20.37	32.99	5	28	34.10	5	29	34.10	28.15	20.37		
				VL	30 km per uur wege	1	28.5	35.73	29.74	21.96	34.61	5	30	35.73	5	31	35.73	29.74	21.96		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	17.39	15.63	15.63	22.27	5	17	25.63	5	21	17.39	15.63	15.63		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	17.78	16.02	16.02	22.66	5	18	26.02	5	21	17.78	16.02	16.02		
				VL	Busbaan (12)	1	7.5	18.35	16.59	16.59	23.23	5	18	26.59	5	22	18.35	16.59	16.59		
				VL	Busbaan (12)	1	10.5	19.29	17.53	17.53	24.17	5	19	27.53	5	23	19.29	17.53	17.53		
				VL	Busbaan (12)	1	13.5	20.90	19.14	19.14	25.78	5	21	29.14	5	24	20.90	19.14	19.14		
				VL	Busbaan (12)	1	16.5	19.67	17.91	17.91	24.55	5	20	27.91	5	23	19.67	17.91	17.91		
				VL	Busbaan (12)	1	19.5	19.55	17.79	17.79	24.43	5	19	27.79	5	23	19.55	17.79	17.79		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
7	0.0	3.7		gevel			VL	Busbaan (12)	1	22.5	15.93	14.17	14.17	20.81	5	16	24.17	5	19	15.93	14.17	14.17	
							VL	Busbaan (12)	1	25.5	12.06	10.30	10.30	16.94	5	12	20.30	5	15	12.06	10.30	10.30	
							VL	Busbaan (12)	1	28.5	15.62	13.86	13.86	20.50	5	15	23.86	5	19	15.62	13.86	13.86	
							RL	totaal (0)	1	1.5	29.06	22.78	21.28	29.78		29.78	31.28		31.28	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	4.5	29.86	23.59	22.08	30.58		30.58	32.08		32.08	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	7.5	31.17	24.89	23.39	31.89		31.89	33.39		33.39	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	10.5	33.22	26.93	25.44	33.94		33.94	35.44		35.44	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	13.5	35.69	29.39	27.91	36.41		36.41	37.91		37.91	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	16.5	39.55	33.24	31.77	40.27		40.27	41.77		41.77	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	19.5	45.34	38.96	37.56	46.05		46.05	47.56		47.56	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	22.5	50.17	43.85	42.39	50.88		50.88	52.39		52.39	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	25.5	51.04	44.75	43.26	51.76		51.76	53.26		53.26	--	--	--	
							RL	totaal (0)	1	28.5	51.03	44.75	43.25	51.75		51.75	53.25		53.25	--	--	--	
							VL	totaal (0)	1	1.5	44.72	41.86	38.51	46.68			47	48.51		49	44.72	41.86	38.51
							VL	totaal (0)	1	4.5	44.63	41.74	38.40	46.58			47	48.40		48	44.63	41.74	38.40
							VL	totaal (0)	1	7.5	44.83	41.92	38.56	46.75			47	48.56		49	44.83	41.92	38.56
							VL	totaal (0)	1	10.5	46.15	43.25	39.85	48.06			48	49.85		50	46.15	43.25	39.85
							VL	totaal (0)	1	13.5	49.53	46.72	43.25	51.46			51	53.25		53	49.53	46.72	43.25
							VL	totaal (0)	1	16.5	54.04	51.38	47.64	55.94			56	57.64		58	54.04	51.38	47.64
							VL	totaal (0)	1	19.5	54.77	52.05	48.27	56.61			57	58.27		58	54.77	52.05	48.27
							VL	totaal (0)	1	22.5	54.81	52.07	48.27	56.63			57	58.27		58	54.81	52.07	48.27
							VL	totaal (0)	1	25.5	55.00	52.26	48.47	56.82			57	58.47		58	55.00	52.26	48.47
							VL	totaal (0)	1	28.5	56.00	53.30	49.56	57.87			58	59.56		60	56.00	53.30	49.56
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	43.92	41.27	37.96	46.05	2	44	47.96	2	46	43.92	41.27	37.96	
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	43.73	41.09	37.78	45.86	2	44	47.78	2	46	43.73	41.09	37.78	
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	43.82	41.18	37.87	45.95	2	44	47.87	2	46	43.82	41.18	37.87	
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	45.14	42.49	39.17	47.26	2	45	49.17	2	47	45.14	42.49	39.17	
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	48.76	46.14	42.75	50.86	2	49	52.75	2	51	48.76	46.14	42.75	
							VL	Rijkswegen (1)	1	16.5	53.54	51.02	47.39	55.59	3	53	57.39	2	55	53.54	51.02	47.39	
							VL	Rijkswegen (1)	1	19.5	54.04	51.50	47.93	56.11	3	53	57.93	2	56	54.04	51.50	47.93	
							VL	Rijkswegen (1)	1	22.5	54.02	51.48	47.93	56.10	3	53	57.93	2	56	54.02	51.48	47.93	
							VL	Rijkswegen (1)	1	25.5	54.22	51.68	48.15	56.31	3	53	58.15	2	56	54.22	51.68	48.15	
							VL	Rijkswegen (1)	1	28.5	55.34	52.81	49.29	57.44	4	53	59.29	2	57	55.34	52.81	49.29	
							VL	N210 (2)	1	1.5	35.03	30.95	28.43	36.60	2	35	38.43	2	36	35.03	30.95	28.43	
							VL	N210 (2)	1	4.5	35.32	31.22	28.74	36.90	2	35	38.74	2	37	35.32	31.22	28.74	
							VL	N210 (2)	1	7.5	36.01	31.91	29.42	37.58	2	36	39.42	2	37	36.01	31.91	29.42	
							VL	N210 (2)	1	10.5	37.21	33.18	30.59	38.78	2	37	40.59	2	39	37.21	33.18	30.59	
							VL	N210 (2)	1	13.5	39.30	35.36	32.63	40.85	2	39	42.63	2	41	39.30	35.36	32.63	
							VL	N210 (2)	1	16.5	39.33	35.33	32.71	40.90	2	39	42.71	2	41	39.33	35.33	32.71	
							VL	N210 (2)	1	19.5	41.07	37.11	34.42	42.63	2	41	44.42	2	42	41.07	37.11	34.42	
							VL	N210 (2)	1	22.5	40.46	36.50	33.82	42.03	2	40	43.82	2	42	40.46	36.50	33.82	
							VL	N210 (2)	1	25.5	39.90	35.93	33.27	41.47	2	39	43.27	2	41	39.90	35.93	33.27	
							VL	N210 (2)	1	28.5	40.00	36.04	33.36	41.57	2	40	43.36	2	41	40.00	36.04	33.36	
							VL	Fascinat	1	1.5	28.61	24.76	17.57	28.52	5	24	28.61	5	24	28.61	24.76	17.57	
							VL	Fascinat	1	4.5	29.15	25.30	18.09	29.05	5	24	29.15	5	24	29.15	25.30	18.09	
							VL	Fascinat	1	7.5	29.64	25.80	18.55	29.54	5	25	29.64	5	25	29.64	25.80	18.55	
							VL	Fascinat	1	10.5	30.20	26.37	19.10	30.10	5	25	30.20	5	25	30.20	26.37	19.10	
							VL	Fascinat	1	13.5	31.47	27.67	20.33	31.36	5	26	31.47	5	26	31.47	27.67	20.33	
							VL	Fascinat	1	16.5	31.93	28.18	20.78	31.83	5	27	31.93	5	27	31.93	28.18	20.78	
							VL	Fascinat	1	19.5	32.71	28.97	21.54	32.61	5	28	32.71	5	28	32.71	28.97	21.54	
							VL	Fascinat	1	22.5	32.30	28.58	21.25	32.24	5	27	32.30	5	27	32.30	28.58	21.25	
							VL	Fascinat	1	25.5	32.94	29.23	21.87	32.87	5	28	32.94	5	28	32.94	29.23	21.87	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Fascinatio Bouleva	1		28.5	33.84	30.15	22.74	33.77	5	29	33.84	5	29	33.84	30.15	22.74	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		1.5	27.17	23.51	15.64	27.00	5	22	27.17	5	22	27.17	23.51	15.64	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		4.5	27.47	23.77	15.83	27.26	5	22	27.47	5	22	27.47	23.77	15.83	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		7.5	28.62	24.90	16.90	28.39	5	23	28.62	5	24	28.62	24.90	16.90	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		10.5	31.09	27.36	19.31	30.84	5	26	31.09	5	26	31.09	27.36	19.31	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		13.5	34.38	30.70	22.69	34.17	5	29	34.38	5	29	34.38	30.70	22.69	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		16.5	40.21	36.60	28.69	40.05	5	35	40.21	5	35	40.21	36.60	28.69	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		19.5	41.81	38.22	30.32	41.66	5	37	41.81	5	37	41.81	38.22	30.32	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		22.5	42.28	38.68	30.78	42.13	5	37	42.28	5	37	42.28	38.68	30.78	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		25.5	42.79	39.19	31.30	42.64	5	38	42.79	5	38	42.79	39.19	31.30	
				VL	's-Gravenweg (4)	1		28.5	43.41	39.81	31.94	43.27	5	38	43.41	5	38	43.41	39.81	31.94	
				VL	Nautastraa (5)	1		1.5	10.88	5.90	-1.88	10.14	5	5	10.88	5	6	10.88	5.90	-1.88	
				VL	Nautastraa (5)	1		4.5	12.20	7.11	-.67	11.42	5	6	12.20	5	7	12.20	7.11	-.67	
				VL	Nautastraa (5)	1		7.5	13.97	8.85	1.07	13.18	5	8	13.97	5	9	13.97	8.85	1.07	
				VL	Nautastraa (5)	1		10.5	16.63	11.55	3.77	15.85	5	11	16.63	5	12	16.63	11.55	3.77	
				VL	Nautastraa (5)	1		13.5	18.43	13.59	5.81	17.75	5	13	18.43	5	13	18.43	13.59	5.81	
				VL	Nautastraa (5)	1		16.5	23.11	18.70	10.92	22.61	5	18	23.11	5	18	23.11	18.70	10.92	
				VL	Nautastraa (5)	1		19.5	24.38	20.01	12.23	23.90	5	19	24.38	5	19	24.38	20.01	12.23	
				VL	Nautastraa (5)	1		22.5	24.37	19.95	12.17	23.87	5	19	24.37	5	19	24.37	19.95	12.17	
				VL	Nautastraa (5)	1		25.5	24.63	20.22	12.44	24.13	5	19	24.63	5	20	24.63	20.22	12.44	
				VL	Nautastraa (5)	1		28.5	24.87	20.47	12.69	24.38	5	19	24.87	5	20	24.87	20.47	12.69	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		1.5	15.79	12.43	9.18	17.47	2	15	19.18	2	17	15.79	12.43	9.18	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		4.5	14.56	11.19	7.96	16.24	2	14	17.96	2	16	14.56	11.19	7.96	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		7.5	11.82	8.45	5.21	13.49	2	11	15.21	2	13	11.82	8.45	5.21	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		10.5	10.55	7.18	3.93	12.22	2	10	13.93	2	12	10.55	7.18	3.93	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		13.5	10.15	6.79	3.54	11.83	2	10	13.54	2	12	10.15	6.79	3.54	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		16.5	7.01	3.63	.41	8.69	2	7	10.41	2	8	7.01	3.63	.41	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		19.5	4.57	1.20	-2.03	6.25	2	4	7.97	2	6	4.57	1.20	-2.03	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		22.5	3.15	-.22	-3.46	4.82	2	3	6.54	2	5	3.15	-.22	-3.46	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		25.5	2.96	-.41	-3.65	4.63	2	3	6.35	2	4	2.96	-.41	-3.65	
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1		28.5	2.95	-.42	-3.66	4.62	2	3	6.34	2	4	2.95	-.42	-3.66	
				VL	Bahialaan (7)	1		1.5	15.01	10.72	2.94	14.57	5	10	15.01	5	10	15.01	10.72	2.94	
				VL	Bahialaan (7)	1		4.5	15.38	11.08	3.30	14.93	5	10	15.38	5	10	15.38	11.08	3.30	
				VL	Bahialaan (7)	1		7.5	16.53	12.23	4.45	16.08	5	11	16.53	5	12	16.53	12.23	4.45	
				VL	Bahialaan (7)	1		10.5	18.35	14.04	6.25	17.90	5	13	18.35	5	13	18.35	14.04	6.25	
				VL	Bahialaan (7)	1		13.5	21.48	17.22	9.44	21.05	5	16	21.48	5	16	21.48	17.22	9.44	
				VL	Bahialaan (7)	1		16.5	20.53	16.34	8.55	20.13	5	15	20.53	5	16	20.53	16.34	8.55	
				VL	Bahialaan (7)	1		19.5	9.72	5.34	-2.45	9.24	5	4	9.72	5	5	9.72	5.34	-2.45	
				VL	Bahialaan (7)	1		22.5	7.74	3.31	-4.48	7.23	5	2	7.74	5	3	7.74	3.31	-4.48	
				VL	Bahialaan (7)	1		25.5	9.39	4.98	-2.80	8.89	5	4	9.39	5	4	9.39	4.98	-2.80	
				VL	Bahialaan (7)	1		28.5	12.12	7.77	-.01	11.65	5	7	12.12	5	7	12.12	7.77	-.01	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		1.5	22.04	17.35	9.57	21.42	5	16	22.04	5	17	22.04	17.35	9.57	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		4.5	22.28	17.48	9.70	21.62	5	17	22.28	5	17	22.28	17.48	9.70	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		7.5	23.39	18.51	10.73	22.69	5	18	23.39	5	18	23.39	18.51	10.73	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		10.5	25.62	20.70	12.92	24.91	5	20	25.62	5	21	25.62	20.70	12.92	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		13.5	29.19	24.43	16.65	28.54	5	24	29.19	5	24	29.19	24.43	16.65	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		16.5	35.74	31.37	23.59	35.26	5	30	35.74	5	31	35.74	31.37	23.59	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		19.5	40.39	36.18	28.40	39.98	5	35	40.39	5	35	40.39	36.18	28.40	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		22.5	41.36	37.02	29.24	40.90	5	36	41.36	5	36	41.36	37.02	29.24	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		25.5	41.46	37.12	29.34	41.00	5	36	41.46	5	36	41.46	37.12	29.34	
				VL	Engelbrechtweg (8)	1		28.5	41.55	37.21	29.43	41.09	5	36	41.55	5	37	41.55	37.21	29.43	
				VL	Kralingse Kerklaan	1		1.5	15.99	11.29	3.51	15.37	5	10	15.99	5	11	15.99	11.29	3.51	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
8	0.0	3.7		gevel			VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	16.43	11.57	3.79	15.74	5	11	16.43	5	11	16.43	11.57	3.79			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	18.12	13.16	5.38	17.39	5	12	18.12	5	13	18.12	13.16	5.38			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	21.31	16.35	8.57	20.58	5	16	21.31	5	16	21.31	16.35	8.57			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	26.06	21.28	13.50	25.41	5	20	26.06	5	21	26.06	21.28	13.50			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	16.5	32.93	28.56	20.78	32.45	5	27	32.93	5	28	32.93	28.56	20.78			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	19.5	37.30	33.07	25.29	36.88	5	32	37.30	5	32	37.30	33.07	25.29			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	22.5	38.34	34.04	26.26	37.89	5	33	38.34	5	33	38.34	34.04	26.26			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	25.5	38.57	34.27	26.49	38.12	5	33	38.57	5	34	38.57	34.27	26.49			
							VL	Kralingse Kerklaan	1	28.5	38.78	34.48	26.70	38.33	5	33	38.78	5	34	38.78	34.48	26.70			
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	23.94	17.54	9.76	22.68	5	18	23.94	5	19	23.94	17.54	9.76			
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	24.19	17.73	9.95	22.91	5	18	24.19	5	19	24.19	17.73	9.95			
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	24.03	17.58	9.79	22.75	5	18	24.03	5	19	24.03	17.58	9.79			
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	24.91	18.46	10.68	23.63	5	19	24.91	5	20	24.91	18.46	10.68			
							VL	30 km per uur wege	1	13.5	26.11	19.76	11.98	24.87	5	20	26.11	5	21	26.11	19.76	11.98			
							VL	30 km per uur wege	1	16.5	26.09	19.92	12.14	24.91	5	20	26.09	5	21	26.09	19.92	12.14			
							VL	30 km per uur wege	1	19.5	19.02	12.57	4.78	17.74	5	13	19.02	5	14	19.02	12.57	4.78			
							VL	30 km per uur wege	1	22.5	19.49	13.08	5.30	18.23	5	13	19.49	5	14	19.49	13.08	5.30			
							VL	30 km per uur wege	1	25.5	20.45	14.34	6.56	19.29	5	14	20.45	5	15	20.45	14.34	6.56			
							VL	30 km per uur wege	1	28.5	21.53	15.57	7.78	20.42	5	15	21.53	5	17	21.53	15.57	7.78			
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	15.36	13.60	13.60	20.24	5	15	23.60	5	19	15.36	13.60	13.60			
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	16.08	14.32	14.32	20.96	5	16	24.32	5	19	16.08	14.32	14.32			
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	17.05	15.29	15.29	21.93	5	17	25.29	5	20	17.05	15.29	15.29			
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	18.36	16.60	16.60	23.24	5	18	26.60	5	22	18.36	16.60	16.60			
							VL	Busbaan (12)	1	13.5	20.41	18.65	18.65	25.29	5	20	28.65	5	24	20.41	18.65	18.65			
							VL	Busbaan (12)	1	16.5	20.20	18.44	18.44	25.08	5	20	28.44	5	23	20.20	18.44	18.44			
							VL	Busbaan (12)	1	19.5	14.60	12.84	12.84	19.48	5	14	22.84	5	18	14.60	12.84	12.84			
							VL	Busbaan (12)	1	22.5	14.53	12.77	12.77	19.41	5	14	22.77	5	18	14.53	12.77	12.77			
							VL	Busbaan (12)	1	25.5	16.02	14.26	14.26	20.90	5	16	24.26	5	19	16.02	14.26	14.26			
							VL	Busbaan (12)	1	28.5	18.90	17.14	17.14	23.78	5	19	27.14	5	22	18.90	17.14	17.14			
							RL	totaal (0)	1	4.5	51.92	45.66	44.14	52.64			52.64	54.14			54.14		--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	52.05	45.78	44.27	52.77			52.77	54.27			54.27		--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	52.01	45.74	44.23	52.73			52.73	54.23			54.23		--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	51.88	45.61	44.10	52.60			52.60	54.10			54.10		--	--	--
							VL	totaal (0)	1	4.5	61.73	59.23	55.47	63.73			64	65.47			65	61.73	59.23	55.47	
							VL	totaal (0)	1	7.5	61.64	59.15	55.33	63.62			64	65.33			65	61.64	59.15	55.33	
							VL	totaal (0)	1	10.5	61.56	59.07	55.24	63.53			64	65.24			65	61.56	59.07	55.24	
							VL	totaal (0)	1	13.5	61.93	59.44	55.62	63.91			64	65.62			66	61.93	59.44	55.62	
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	61.60	59.13	55.40	63.64	2		62	65.40	2		63	61.60	59.13	55.40	
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	61.51	59.05	55.26	63.52	2		62	65.26	2		63	61.51	59.05	55.26	
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	61.43	58.97	55.17	63.44	2		61	65.17	2		63	61.43	58.97	55.17	
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	61.80	59.34	55.55	63.81	2		62	65.55	2		64	61.80	59.34	55.55	
							VL	N210 (2)	1	4.5	38.44	34.35	31.86	40.02	2		38	41.86	2		40	38.44	34.35	31.86	
							VL	N210 (2)	1	7.5	37.08	33.00	30.51	38.66	2		37	40.51	2		39	37.08	33.00	30.51	
							VL	N210 (2)	1	10.5	33.81	29.69	27.25	35.39	2		33	37.25	2		35	33.81	29.69	27.25	
							VL	N210 (2)	1	13.5	33.73	29.61	27.18	35.32	2		33	37.18	2		35	33.73	29.61	27.18	
VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	34.95	31.25	24.06	34.93	5		30	34.95	5		30	34.95	31.25	24.06								
VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	31.71	28.00	20.96	31.73	5		27	31.71	5		27	31.71	28.00	20.96								
VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	26.49	22.76	15.68	26.49	5		21	26.49	5		21	26.49	22.76	15.68								
VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	22.69	18.98	11.97	22.72	5		18	22.69	5		18	22.69	18.98	11.97								
VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	41.62	38.01	30.39	41.54	5		37	41.62	5		37	41.62	38.01	30.39								
VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	42.11	38.51	30.88	42.03	5		37	42.11	5		37	42.11	38.51	30.88								
VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	42.71	39.11	31.49	42.63	5		38	42.71	5		38	42.71	39.11	31.49								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
9	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	43.22	39.63	32.00	43.14	5	38	43.22	5	38	43.22	39.63	32.00
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	21.46	16.84	9.06	20.87	5	16	21.46	5	16	21.46	16.84	9.06
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	21.30	16.68	8.90	20.71	5	16	21.30	5	16	21.30	16.68	8.90
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	21.50	16.94	9.16	20.94	5	16	21.50	5	17	21.50	16.94	9.16
										VL	Nautastraa (5)	1	13.5	21.92	17.42	9.64	21.39	5	16	21.92	5	17	21.92	17.42	9.64
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	32.77	29.42	26.11	34.42	2	32	36.11	2	34	32.77	29.42	26.11
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	31.05	27.70	24.38	32.70	2	31	34.38	2	32	31.05	27.70	24.38
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	28.51	25.18	21.84	30.16	2	28	31.84	2	30	28.51	25.18	21.84
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	28.42	25.08	21.75	30.07	2	28	31.75	2	30	28.42	25.08	21.75
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	13.55	9.29	1.50	13.12	5	8	13.55	5	9	13.55	9.29	1.50
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	13.13	8.90	1.12	12.71	5	8	13.13	5	8	13.13	8.90	1.12
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	1.37	-3.14	-10.92	.83	5	-4	1.37	5	-4	1.37	-3.14	-10.92
										VL	Bahialaan (7)	1	13.5	-2.25	-6.58	-14.37	-99.00	5	-104	-2.25	5	-7	-2.25	-6.58	-14.37
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	40.48	36.16	28.38	40.02	5	35	40.48	5	35	40.48	36.16	28.38
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	40.67	36.33	28.55	40.21	5	35	40.67	5	36	40.67	36.33	28.55
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	40.98	36.64	28.86	40.52	5	36	40.98	5	36	40.98	36.64	28.86
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	41.39	37.04	29.26	40.92	5	36	41.39	5	36	41.39	37.04	29.26
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	35.69	31.36	23.58	35.23	5	30	35.69	5	31	35.69	31.36	23.58
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	36.71	32.39	24.61	36.25	5	31	36.71	5	32	36.71	32.39	24.61
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	36.89	32.56	24.78	36.43	5	31	36.89	5	32	36.89	32.56	24.78
										VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	37.64	33.33	25.55	37.19	5	32	37.64	5	33	37.64	33.33	25.55
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	23.91	18.02	10.24	22.83	5	18	23.91	5	19	23.91	18.02	10.24
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	17.06	10.46	2.68	15.73	5	11	17.06	5	12	17.06	10.46	2.68
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	14.44	7.81	.03	13.10	5	8	14.44	5	9	14.44	7.81	.03
										VL	30 km per uur wege	1	13.5	13.40	6.80	-.99	12.07	5	7	13.40	5	8	13.40	6.80	-.99
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	34.56	32.80	32.80	39.44	5	34	42.80	5	38	34.56	32.80	32.80
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	35.25	33.49	33.49	40.13	5	35	43.49	5	38	35.25	33.49	33.49
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	35.38	33.62	33.62	40.26	5	35	43.62	5	39	35.38	33.62	33.62
										VL	Busbaan (12)	1	13.5	35.46	33.70	33.70	40.34	5	35	43.70	5	39	35.46	33.70	33.70
										RL	totaal (0)	1	4.5	52.14	45.88	44.36	52.86	52.86	54.36	54.36		--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	7.5	52.24	45.97	44.46	52.96	52.96	54.46	54.46		--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	10.5	52.19	45.93	44.41	52.91	52.91	54.41	54.41		--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	13.5	52.08	45.81	44.30	52.80	52.80	54.30	54.30		--	--	--	
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.77	59.26	55.49	63.76	64	65.49	65	61.77	59.26	55.49		
										VL	totaal (0)	1	7.5	61.45	58.94	55.13	63.42	63	65.13	65	61.45	58.94	55.13		
										VL	totaal (0)	1	10.5	61.07	58.56	54.72	63.02	63	64.72	65	61.07	58.56	54.72		
										VL	totaal (0)	1	13.5	61.27	58.77	54.93	63.23	63	64.93	65	61.27	58.77	54.93		
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	61.60	59.15	55.40	63.64	2	62	65.40	2	63	61.60	59.15	55.40
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	61.27	58.82	55.04	63.29	2	61	65.04	2	63	61.27	58.82	55.04
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	60.87	58.42	54.62	62.88	2	61	64.62	2	63	60.87	58.42	54.62
										VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	61.07	58.62	54.83	63.09	2	61	64.83	2	63	61.07	58.62	54.83
										VL	N210 (2)	1	4.5	42.44	38.39	35.86	44.02	2	42	45.86	2	44	42.44	38.39	35.86
										VL	N210 (2)	1	7.5	41.91	37.86	35.32	43.49	2	41	45.32	2	43	41.91	37.86	35.32
										VL	N210 (2)	1	10.5	41.35	37.31	34.76	42.93	2	41	44.76	2	43	41.35	37.31	34.76
										VL	N210 (2)	1	13.5	41.00	36.97	34.41	42.58	2	41	44.41	2	42	41.00	36.97	34.41
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.85	32.13	24.95	35.83	5	31	35.85	5	31	35.85	32.13	24.95
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	32.17	28.40	21.27	32.14	5	27	32.17	5	27	32.17	28.40	21.27
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	30.97	27.20	20.04	30.93	5	26	30.97	5	26	30.97	27.20	20.04
										VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	29.85	26.06	18.94	29.81	5	25	29.85	5	25	29.85	26.06	18.94
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	41.73	38.12	30.46	41.63	5	37	41.73	5	37	41.73	38.12	30.46
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	42.37	38.77	31.11	42.28	5	37	42.37	5	37	42.37	38.77	31.11
										VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	42.89	39.30	31.63	42.80	5	38	42.89	5	38	42.89	39.30	31.63

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
10	0.0	3.7	gevel	VL 's-Gravenweg (4)	1	13.5	43.65	40.05	32.39	43.56	5	39	43.65	5	39	43.65	40.05	32.39			
				VL Nautastraa (5)	1	4.5	25.16	20.66	12.88	24.63	5	20	25.16	5	20	25.16	20.66	12.88			
				VL Nautastraa (5)	1	7.5	25.47	21.00	13.22	24.95	5	20	25.47	5	20	25.47	21.00	13.22			
				VL Nautastraa (5)	1	10.5	25.47	21.02	13.24	24.96	5	20	25.47	5	20	25.47	21.02	13.24			
				VL Nautastraa (5)	1	13.5	25.44	20.99	13.21	24.93	5	20	25.44	5	20	25.44	20.99	13.21			
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	28.67	25.30	22.06	30.34	2	28	32.06	2	30	28.67	25.30	22.06			
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	25.46	22.09	18.84	27.13	2	25	28.84	2	27	25.46	22.09	18.84			
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	4.60	1.22	-1.99	6.28	2	4	8.01	2	6	4.60	1.22	-1.99			
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	4.16	.78	-2.44	5.84	2	4	7.56	2	6	4.16	.78	-2.44			
				VL Bahialaan (7)	1	4.5	18.20	14.06	6.28	17.83	5	13	18.20	5	13	18.20	14.06	6.28			
				VL Bahialaan (7)	1	7.5	12.75	8.49	.71	12.32	5	7	12.75	5	8	12.75	8.49	.71			
				VL Bahialaan (7)	1	10.5	6.15	1.58	-6.20	5.59	5	1	6.15	5	1	6.15	1.58	-6.20			
				VL Bahialaan (7)	1	13.5	5.90	1.35	-6.43	5.34	5		5.90	5	1	5.90	1.35	-6.43			
				VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.08	36.75	28.97	40.62	5	36	41.08	5	36	41.08	36.75	28.97			
				VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	41.38	37.04	29.26	40.92	5	36	41.38	5	36	41.38	37.04	29.26			
				VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	41.75	37.40	29.62	41.28	5	36	41.75	5	37	41.75	37.40	29.62			
				VL Engelbrechtweg (8)	1	13.5	42.11	37.76	29.98	41.64	5	37	42.11	5	37	42.11	37.76	29.98			
				VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	36.16	31.84	24.06	35.70	5	31	36.16	5	31	36.16	31.84	24.06			
				VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	37.27	32.95	25.17	36.81	5	32	37.27	5	32	37.27	32.95	25.17			
				VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	38.07	33.76	25.98	37.62	5	33	38.07	5	33	38.07	33.76	25.98			
				VL Kralingse Kerklaan	1	13.5	38.51	34.20	26.42	38.06	5	33	38.51	5	34	38.51	34.20	26.42			
				VL 30 km per uur wege	1	4.5	29.05	23.39	15.61	28.05	5	23	29.05	5	24	29.05	23.39	15.61			
				VL 30 km per uur wege	1	7.5	19.09	12.72	4.94	17.84	5	13	19.09	5	14	19.09	12.72	4.94			
				VL 30 km per uur wege	1	10.5	17.73	11.48	3.70	16.52	5	12	17.73	5	13	17.73	11.48	3.70			
				VL 30 km per uur wege	1	13.5	15.98	9.25	1.47	14.61	5	10	15.98	5	11	15.98	9.25	1.47			
				VL Busbaan (12)	1	4.5	30.35	28.59	28.59	35.23	5	30	38.59	5	34	30.35	28.59	28.59			
				VL Busbaan (12)	1	7.5	30.62	28.86	28.86	35.50	5	30	38.86	5	34	30.62	28.86	28.86			
				VL Busbaan (12)	1	10.5	30.78	29.02	29.02	35.66	5	31	39.02	5	34	30.78	29.02	29.02			
				VL Busbaan (12)	1	13.5	30.99	29.23	29.23	35.87	5	31	39.23	5	34	30.99	29.23	29.23			
				RL totaal (0)	1	4.5	52.13	45.87	44.35	52.85	52.85	54.35	54.35		--	--	--				
				RL totaal (0)	1	7.5	52.22	45.95	44.44	52.94	52.94	54.44	54.44		--	--	--				
				RL totaal (0)	1	10.5	52.16	45.89	44.38	52.88	52.88	54.38	54.38		--	--	--				
				RL totaal (0)	1	13.5	52.05	45.78	44.27	52.77	52.77	54.27	54.27		--	--	--				
				VL totaal (0)	1	4.5	61.67	59.16	55.41	63.67	64	65.41	65	61.67	59.16	55.41					
				VL totaal (0)	1	7.5	61.45	58.94	55.14	63.42	63	65.14	65	61.45	58.94	55.14					
				VL totaal (0)	1	10.5	61.09	58.57	54.76	63.05	63	64.76	65	61.09	58.57	54.76					
				VL totaal (0)	1	13.5	61.19	58.68	54.88	63.16	63	64.88	65	61.19	58.68	54.88					
				VL Rijkswegen (1)	1	4.5	61.50	59.04	55.32	63.55	2	62	65.32	2	63	61.50	59.04	55.32			
				VL Rijkswegen (1)	1	7.5	61.27	58.81	55.06	63.30	2	61	65.06	2	63	61.27	58.81	55.06			
				VL Rijkswegen (1)	1	10.5	60.88	58.42	54.66	62.91	2	61	64.66	2	63	60.88	58.42	54.66			
				VL Rijkswegen (1)	1	13.5	61.00	58.54	54.79	63.03	2	61	64.79	2	63	61.00	58.54	54.79			
				VL N210 (2)	1	4.5	42.40	38.35	35.81	43.98	2	42	45.81	2	44	42.40	38.35	35.81			
				VL N210 (2)	1	7.5	41.60	37.54	35.02	43.18	2	41	45.02	2	43	41.60	37.54	35.02			
				VL N210 (2)	1	10.5	40.95	36.89	34.36	42.53	2	41	44.36	2	42	40.95	36.89	34.36			
				VL N210 (2)	1	13.5	40.67	36.62	34.08	42.25	2	40	44.08	2	42	40.67	36.62	34.08			
				VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.99	32.26	25.09	35.96	5	31	35.99	5	31	35.99	32.26	25.09			
				VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	32.33	28.56	21.48	32.31	5	27	32.33	5	27	32.33	28.56	21.48			
				VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	30.35	26.59	19.40	30.30	5	25	30.35	5	25	30.35	26.59	19.40			
				VL Fascinatio Boulevard	1	13.5	29.20	25.42	18.28	29.16	5	24	29.20	5	24	29.20	25.42	18.28			
				VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	40.75	37.13	29.49	40.66	5	36	40.75	5	36	40.75	37.13	29.49			
				VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	41.43	37.82	30.18	41.34	5	36	41.43	5	36	41.43	37.82	30.18			
				VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	42.03	38.43	30.79	41.94	5	37	42.03	5	37	42.03	38.43	30.79			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
11	0.0	3.7		gevel																															
																					VL 's-Gravenweg (4)	1	13.5	42.48	38.89	31.26	42.40	5	37	42.48	5	37	42.48	38.89	31.26
																					VL Nautastraa (5)	1	4.5	26.15	21.66	13.88	25.62	5	21	26.15	5	21	26.15	21.66	13.88
																					VL Nautastraa (5)	1	7.5	25.83	21.32	13.54	25.29	5	20	25.83	5	21	25.83	21.32	13.54
																					VL Nautastraa (5)	1	10.5	25.57	21.06	13.28	25.03	5	20	25.57	5	21	25.57	21.06	13.28
																					VL Nautastraa (5)	1	13.5	25.36	20.87	13.09	24.83	5	20	25.36	5	20	25.36	20.87	13.09
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	16.30	12.93	9.67	17.96	2	16	19.67	2	18	16.30	12.93	9.67
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	15.76	12.40	9.12	17.42	2	15	19.12	2	17	15.76	12.40	9.12
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	7.95	4.57	1.34	9.62	2	8	11.34	2	9	7.95	4.57	1.34
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	4.38	1.00	-2.21	6.06	2	4	7.79	2	6	4.38	1.00	-2.21
																					VL Bahialaan (7)	1	4.5	15.47	11.33	3.54	15.09	5	10	15.47	5	10	15.47	11.33	3.54
																					VL Bahialaan (7)	1	7.5	7.73	3.17	-4.61	7.17	5	2	7.73	5	3	7.73	3.17	-4.61
																					VL Bahialaan (7)	1	10.5	6.99	2.43	-5.36	6.43	5	1	6.99	5	2	6.99	2.43	-5.36
																					VL Bahialaan (7)	1	13.5	6.89	2.37	-5.42	6.34	5	1	6.89	5	2	6.89	2.37	-5.42
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.31	36.99	29.21	40.85	5	36	41.31	5	36	41.31	36.99	29.21
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	41.74	37.41	29.63	41.28	5	36	41.74	5	37	41.74	37.41	29.63
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.13	37.79	30.01	41.67	5	37	42.13	5	37	42.13	37.79	30.01
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	13.5	42.48	38.14	30.36	42.02	5	37	42.48	5	37	42.48	38.14	30.36
																					VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	39.18	34.86	27.08	38.72	5	34	39.18	5	34	39.18	34.86	27.08
																					VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	40.11	35.80	28.02	39.66	5	35	40.11	5	35	40.11	35.80	28.02
																					VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	40.82	36.51	28.73	40.37	5	35	40.82	5	36	40.82	36.51	28.73
																					VL Kralingse Kerklaan	1	13.5	39.21	34.92	27.14	38.77	5	34	39.21	5	34	39.21	34.92	27.14
																					VL 30 km per uur wege	1	4.5	26.91	21.17	13.39	25.88	5	21	26.91	5	22	26.91	21.17	13.39
																					VL 30 km per uur wege	1	7.5	20.38	14.17	6.38	19.18	5	14	20.38	5	15	20.38	14.17	6.38
																					VL 30 km per uur wege	1	10.5	18.07	11.77	3.99	16.84	5	12	18.07	5	13	18.07	11.77	3.99
																					VL 30 km per uur wege	1	13.5	15.96	9.27	1.49	14.61	5	10	15.96	5	11	15.96	9.27	1.49
																					VL Busbaan (12)	1	4.5	29.23	27.47	27.47	34.11	5	29	37.47	5	32	29.23	27.47	27.47
																					VL Busbaan (12)	1	7.5	29.29	27.53	27.53	34.17	5	29	37.53	5	33	29.29	27.53	27.53
																					VL Busbaan (12)	1	10.5	29.59	27.83	27.83	34.47	5	29	37.83	5	33	29.59	27.83	27.83
																					VL Busbaan (12)	1	13.5	29.92	28.16	28.16	34.80	5	30	38.16	5	33	29.92	28.16	28.16
																					RL totaal (0)	1	4.5	52.18	45.92	44.40	52.90		52.90	54.40		54.40	--	--	--
																					RL totaal (0)	1	7.5	52.26	46.00	44.48	52.98		52.98	54.48		54.48	--	--	--
																					RL totaal (0)	1	10.5	52.21	45.95	44.43	52.93		52.93	54.43		54.43	--	--	--
																					RL totaal (0)	1	13.5	52.10	45.83	44.32	52.82		52.82	54.32		54.32	--	--	--
																					VL totaal (0)	1	4.5	61.20	58.70	54.94	63.20		63	64.94		65	61.20	58.70	54.94
																					VL totaal (0)	1	7.5	60.82	58.32	54.52	62.80		63	64.52		65	60.82	58.32	54.52
																					VL totaal (0)	1	10.5	60.49	57.98	54.17	62.46		62	64.17		64	60.49	57.98	54.17
																					VL totaal (0)	1	13.5	60.51	58.01	54.20	62.49		62	64.20		64	60.51	58.01	54.20
																					VL Rijkswegen (1)	1	4.5	61.03	58.58	54.85	63.08	2	61	64.85	2	63	61.03	58.58	54.85
																					VL Rijkswegen (1)	1	7.5	60.65	58.20	54.44	62.68	2	61	64.44	2	62	60.65	58.20	54.44
																					VL Rijkswegen (1)	1	10.5	60.30	57.85	54.08	62.33	2	60	64.08	2	62	60.30	57.85	54.08
																					VL Rijkswegen (1)	1	13.5	60.32	57.87	54.11	62.35	2	60	64.11	2	62	60.32	57.87	54.11
																					VL N210 (2)	1	4.5	42.02	37.96	35.44	43.60	2	42	45.44	2	43	42.02	37.96	35.44
																					VL N210 (2)	1	7.5	41.15	37.08	34.58	42.74	2	41	44.58	2	43	41.15	37.08	34.58
																					VL N210 (2)	1	10.5	40.31	36.23	33.73	41.89	2	40	43.73	2	42	40.31	36.23	33.73
																					VL N210 (2)	1	13.5	40.20	36.13	33.61	41.78	2	40	43.61	2	42	40.20	36.13	33.61
																					VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	36.39	32.69	25.43	36.36	5	31	36.39	5	31	36.39	32.69	25.43
																					VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	32.26	28.52	21.33	32.22	5	27	32.26	5	27	32.26	28.52	21.33
																					VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	30.50	26.74	19.50	30.44	5	25	30.50	5	25	30.50	26.74	19.50
																					VL Fascinatio Boulevard	1	13.5	29.51	25.73	18.58	29.47	5	24	29.51	5	25	29.51	25.73	18.58
																					VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	41.13	37.51	29.89	41.04	5	36	41.13	5	36	41.13	37.51	29.89
																					VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	41.70	38.09	30.44	41.61	5	37	41.70	5	37	41.70	38.09	30.44
VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	42.11	38.51	30.86	42.02	5	37	42.11	5	37	42.11	38.51	30.86																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
12	0.0	3.7		gevel	VL			's-Gravenweg (4)	1	13.5	42.45	38.86	31.22	42.37	5	37	42.45	5	37	42.45	38.86	31.22
					VL			Nautastraa (5)	1	4.5	24.70	20.18	12.40	24.16	5	19	24.70	5	20	24.70	20.18	12.40
					VL			Nautastraa (5)	1	7.5	24.40	19.84	12.06	23.84	5	19	24.40	5	19	24.40	19.84	12.06
					VL			Nautastraa (5)	1	10.5	24.26	19.70	11.92	23.70	5	19	24.26	5	19	24.26	19.70	11.92
					VL			Nautastraa (5)	1	13.5	23.98	19.45	11.67	23.43	5	18	23.98	5	19	23.98	19.45	11.67
					VL			CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	27.66	24.29	21.06	29.34	2	27	31.06	2	29	27.66	24.29	21.06
					VL			CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	14.17	10.79	7.58	15.85	2	14	17.58	2	16	14.17	10.79	7.58
					VL			CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	7.06	3.69	.47	8.74	2	7	10.47	2	8	7.06	3.69	.47
					VL			CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	6.56	3.18	-.04	8.24	2	6	9.96	2	8	6.56	3.18	-.04
					VL			Bahialaan (7)	1	4.5	15.07	10.80	3.01	14.63	5	10	15.07	5	10	15.07	10.80	3.01
					VL			Bahialaan (7)	1	7.5	12.79	8.42	.63	12.31	5	7	12.79	5	8	12.79	8.42	.63
					VL			Bahialaan (7)	1	10.5	7.88	3.32	-4.47	7.32	5	2	7.88	5	3	7.88	3.32	-4.47
					VL			Bahialaan (7)	1	13.5	7.63	3.10	-4.68	7.08	5	2	7.63	5	3	7.63	3.10	-4.68
					VL			Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.21	36.89	29.11	40.75	5	36	41.21	5	36	41.21	36.89	29.11
					VL			Engelbrechtweg (8)	1	7.5	41.81	37.48	29.70	41.35	5	36	41.81	5	37	41.81	37.48	29.70
					VL			Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.24	37.91	30.13	41.78	5	37	42.24	5	37	42.24	37.91	30.13
					VL			Engelbrechtweg (8)	1	13.5	42.60	38.26	30.48	42.14	5	37	42.60	5	38	42.60	38.26	30.48
					VL			Kralingse Kerklaan	1	4.5	26.08	21.62	13.84	25.56	5	21	26.08	5	21	26.08	21.62	13.84
					VL			Kralingse Kerklaan	1	7.5	26.45	21.99	14.21	25.93	5	21	26.45	5	21	26.45	21.99	14.21
					VL			Kralingse Kerklaan	1	10.5	27.45	23.07	15.29	26.97	5	22	27.45	5	22	27.45	23.07	15.29
					VL			Kralingse Kerklaan	1	13.5	28.76	24.44	16.66	28.30	5	23	28.76	5	24	28.76	24.44	16.66
					VL			30 km per uur wege	1	4.5	26.05	20.21	12.42	24.98	5	20	26.05	5	21	26.05	20.21	12.42
					VL			30 km per uur wege	1	7.5	19.58	12.98	5.20	18.25	5	13	19.58	5	15	19.58	12.98	5.20
					VL			30 km per uur wege	1	10.5	17.82	11.14	3.36	16.47	5	11	17.82	5	13	17.82	11.14	3.36
					VL			30 km per uur wege	1	13.5	17.25	10.61	2.82	15.91	5	11	17.25	5	12	17.25	10.61	2.82
					VL			Busbaan (12)	1	4.5	28.68	26.92	26.92	33.56	5	29	36.92	5	32	28.68	26.92	26.92
					VL			Busbaan (12)	1	7.5	28.71	26.95	26.95	33.59	5	29	36.95	5	32	28.71	26.95	26.95
					VL			Busbaan (12)	1	10.5	28.83	27.07	27.07	33.71	5	29	37.07	5	32	28.83	27.07	27.07
					VL			Busbaan (12)	1	13.5	29.22	27.46	27.46	34.10	5	29	37.46	5	32	29.22	27.46	27.46
					RL			totaal (0)	1	4.5	49.91	43.66	42.13	50.63		50.63	52.13		52.13	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	7.5	50.05	43.80	42.27	50.77		50.77	52.27		52.27	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	10.5	50.02	43.78	42.24	50.74		50.74	52.24		52.24	--	--	--
					RL			totaal (0)	1	13.5	50.05	43.81	42.27	50.77		50.77	52.27		52.27	--	--	--
					VL			totaal (0)	1	4.5	55.39	52.36	48.40	56.94		57	58.40		58	55.39	52.36	48.40
					VL			totaal (0)	1	7.5	55.33	52.31	48.28	56.85		57	58.28		58	55.33	52.31	48.28
					VL			totaal (0)	1	10.5	56.84	53.89	50.03	58.49		58	60.03		60	56.84	53.89	50.03
					VL			totaal (0)	1	13.5	56.70	53.57	49.74	58.25		58	59.74		60	56.70	53.57	49.74
					VL			Rijkswegen (1)	1	4.5	53.68	51.03	47.57	55.73	3	53	57.57	2	56	53.68	51.03	47.57
					VL			Rijkswegen (1)	1	7.5	53.33	50.76	47.24	55.40	2	53	57.24	2	55	53.33	50.76	47.24
					VL			Rijkswegen (1)	1	10.5	55.02	52.48	48.97	57.12	4	53	58.97	2	57	55.02	52.48	48.97
					VL			Rijkswegen (1)	1	13.5	53.98	51.38	47.99	56.10	3	53	57.99	2	56	53.98	51.38	47.99
					VL			N210 (2)	1	4.5	44.43	40.40	37.80	45.99	2	44	47.80	2	46	44.43	40.40	37.80
					VL			N210 (2)	1	7.5	45.57	41.61	38.91	47.13	2	45	48.91	2	47	45.57	41.61	38.91
					VL			N210 (2)	1	10.5	48.41	44.55	41.69	49.95	2	48	51.69	2	50	48.41	44.55	41.69
					VL			N210 (2)	1	13.5	50.50	46.76	43.72	52.03	2	50	53.72	2	52	50.50	46.76	43.72
					VL			Fascinatio Boulevard	1	4.5	47.27	43.64	35.99	47.17	5	42	47.27	5	42	47.27	43.64	35.99
					VL			Fascinatio Boulevard	1	7.5	47.35	43.72	36.06	47.25	5	42	47.35	5	42	47.35	43.72	36.06
					VL			Fascinatio Boulevard	1	10.5	47.50	43.86	36.21	47.39	5	42	47.50	5	43	47.50	43.86	36.21
					VL			Fascinatio Boulevard	1	13.5	47.90	44.26	36.63	47.80	5	43	47.90	5	43	47.90	44.26	36.63
					VL			's-Gravenweg (4)	1	4.5	37.19	33.54	25.65	37.02	5	32	37.19	5	32	37.19	33.54	25.65
					VL			's-Gravenweg (4)	1	7.5	37.56	33.92	26.03	37.39	5	32	37.56	5	33	37.56	33.92	26.03
					VL			's-Gravenweg (4)	1	10.5	37.94	34.31	26.37	37.77	5	33	37.94	5	33	37.94	34.31	26.37

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
13	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	37.87	34.25	26.27	37.69	5	33	37.87	5	33	37.87	34.25	26.27
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	27.17	22.65	14.87	26.63	5	22	27.17	5	22	27.17	22.65	14.87
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	27.02	22.49	14.71	26.47	5	21	27.02	5	22	27.02	22.49	14.71
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	26.88	22.37	14.59	26.34	5	21	26.88	5	22	26.88	22.37	14.59
										VL	Nautastraa (5)	1	13.5	25.22	20.73	12.95	24.69	5	20	25.22	5	20	25.22	20.73	12.95
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	20.52	17.14	13.92	22.20	2	20	23.92	2	22	20.52	17.14	13.92
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	19.98	16.60	13.39	21.66	2	20	23.39	2	21	19.98	16.60	13.39
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	19.45	16.07	12.86	21.13	2	19	22.86	2	21	19.45	16.07	12.86
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	18.37	14.98	11.78	20.05	2	18	21.78	2	20	18.37	14.98	11.78
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	26.76	22.47	14.69	26.32	5	21	26.76	5	22	26.76	22.47	14.69
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	28.48	24.24	16.46	28.06	5	23	28.48	5	23	28.48	24.24	16.46
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	30.82	26.67	18.88	30.44	5	25	30.82	5	26	30.82	26.67	18.88
										VL	Bahialaan (7)	1	13.5	33.75	29.66	21.88	33.40	5	28	33.75	5	29	33.75	29.66	21.88
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	42.23	37.91	30.13	41.77	5	37	42.23	5	37	42.23	37.91	30.13
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.72	38.39	30.61	42.26	5	37	42.72	5	38	42.72	38.39	30.61
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	43.24	38.91	31.13	42.78	5	38	43.24	5	38	43.24	38.91	31.13
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	43.50	39.17	31.39	43.04	5	38	43.50	5	39	43.50	39.17	31.39
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	35.08	30.82	23.04	34.65	5	30	35.08	5	30	35.08	30.82	23.04
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	36.82	32.59	24.81	36.40	5	31	36.82	5	32	36.82	32.59	24.81
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	37.51	33.30	25.52	37.10	5	32	37.51	5	33	37.51	33.30	25.52
										VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	38.10	33.89	26.11	37.69	5	33	38.10	5	33	38.10	33.89	26.11
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	36.52	30.66	22.88	35.45	5	30	36.52	5	32	36.52	30.66	22.88
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	36.38	30.50	22.72	35.30	5	30	36.38	5	31	36.38	30.50	22.72
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	36.68	30.84	23.06	35.61	5	31	36.68	5	32	36.68	30.84	23.06
										VL	30 km per uur wege	1	13.5	37.21	31.45	23.67	36.17	5	31	37.21	5	32	37.21	31.45	23.67
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	24.34	22.58	22.58	29.22	5	24	32.58	5	28	24.34	22.58	22.58
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	26.17	24.41	24.41	31.05	5	26	34.41	5	29	26.17	24.41	24.41
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	28.30	26.54	26.54	33.18	5	28	36.54	5	32	28.30	26.54	26.54
										VL	Busbaan (12)	1	13.5	28.56	26.80	26.80	33.44	5	28	36.80	5	32	28.56	26.80	26.80
										RL	totaal (0)	1	4.5	40.43	34.19	32.65	41.15		41.15	42.65		42.65	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	41.20	34.96	33.42	41.92		41.92	43.42		43.42	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	42.01	35.76	34.23	42.73		42.73	44.23		44.23	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	42.60	36.34	34.82	43.32		43.32	44.82		44.82	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.95	46.78	42.85	51.42		51	52.85		53	49.95	46.78	42.85
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.78	48.74	44.96	53.41		53	54.96		55	51.78	48.74	44.96
										VL	totaal (0)	1	10.5	53.70	50.72	47.11	55.45		55	57.11		57	53.70	50.72	47.11
										VL	totaal (0)	1	13.5	54.93	51.98	48.36	56.70		57	58.36		58	54.93	51.98	48.36
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	47.37	44.69	41.48	49.53	2	48	51.48	2	49	47.37	44.69	41.48
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	49.72	47.10	43.81	51.88	2	50	53.81	2	52	49.72	47.10	43.81
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	51.95	49.35	46.04	54.11	2	52	56.04	2	54	51.95	49.35	46.04
										VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	53.15	50.58	47.19	55.29	2	53	57.19	2	55	53.15	50.58	47.19
										VL	N210 (2)	1	4.5	40.69	36.64	34.07	42.25	2	40	44.07	2	42	40.69	36.64	34.07
										VL	N210 (2)	1	7.5	42.86	38.87	36.21	44.42	2	42	46.21	2	44	42.86	38.87	36.21
										VL	N210 (2)	1	10.5	45.55	41.63	38.87	47.10	2	45	48.87	2	47	45.55	41.63	38.87
										VL	N210 (2)	1	13.5	47.56	43.74	40.82	49.10	2	47	50.82	2	49	47.56	43.74	40.82
										VL	Fascinat Bouleva	1	4.5	44.17	40.53	32.89	44.07	5	39	44.17	5	39	44.17	40.53	32.89
										VL	Fascinat Bouleva	1	7.5	44.86	41.22	33.57	44.75	5	40	44.86	5	40	44.86	41.22	33.57
										VL	Fascinat Bouleva	1	10.5	45.20	41.56	33.92	45.10	5	40	45.20	5	40	45.20	41.56	33.92
										VL	Fascinat Bouleva	1	13.5	45.71	42.06	34.43	45.60	5	41	45.71	5	41	45.71	42.06	34.43
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	26.40	22.68	14.75	26.19	5	21	26.40	5	21	26.40	22.68	14.75
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	26.96	23.24	15.32	26.75	5	22	26.96	5	22	26.96	23.24	15.32
										VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.33	24.62	16.75	28.13	5	23	28.33	5	23	28.33	24.62	16.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
14	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	28.79	25.10	17.44	28.66	5	24	28.79	5	24	28.79	25.10	17.44	
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	20.85	16.19	8.41	20.25	5	15	20.85	5	16	20.85	16.19	8.41	
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	20.94	16.30	8.52	20.35	5	15	20.94	5	16	20.94	16.30	8.52	
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	22.10	17.52	9.74	21.53	5	17	22.10	5	17	22.10	17.52	9.74	
							VL	Nautastraa (5)	1	13.5	12.88	7.76	-.02	12.09	5	7	12.88	5	8	12.88	7.76	-.02	
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	24.93	21.57	18.30	26.60	2	25	28.30	2	26	24.93	21.57	18.30	
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	24.53	21.17	17.91	26.20	2	24	27.91	2	26	24.53	21.17	17.91	
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	24.66	21.29	18.04	26.33	2	24	28.04	2	26	24.66	21.29	18.04	
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	24.79	21.42	18.19	26.47	2	24	28.19	2	26	24.79	21.42	18.19	
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	30.28	26.17	18.38	29.92	5	25	30.28	5	25	30.28	26.17	18.38	
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	31.19	27.06	19.28	30.82	5	26	31.19	5	26	31.19	27.06	19.28	
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	32.20	28.07	20.28	31.83	5	27	32.20	5	27	32.20	28.07	20.28	
							VL	Bahialaan (7)	1	13.5	33.54	29.40	21.61	33.16	5	28	33.54	5	29	33.54	29.40	21.61	
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	32.27	27.92	20.14	31.80	5	27	32.27	5	27	32.27	27.92	20.14	
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	32.39	28.03	20.25	31.92	5	27	32.39	5	27	32.39	28.03	20.25	
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	33.31	28.94	21.16	32.83	5	28	33.31	5	28	33.31	28.94	21.16	
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	33.45	29.09	21.31	32.98	5	28	33.45	5	28	33.45	29.09	21.31	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	17.91	12.96	5.18	17.19	5	12	17.91	5	13	17.91	12.96	5.18	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	19.57	14.59	6.81	18.83	5	14	19.57	5	15	19.57	14.59	6.81	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	22.73	17.76	9.98	22.00	5	17	22.73	5	18	22.73	17.76	9.98	
							VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	26.71	21.93	14.15	26.06	5	21	26.71	5	22	26.71	21.93	14.15	
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	33.36	26.92	19.14	32.09	5	27	33.36	5	28	33.36	26.92	19.14	
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	33.74	27.29	19.51	32.46	5	27	33.74	5	29	33.74	27.29	19.51	
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	34.17	27.75	19.97	32.90	5	28	34.17	5	29	34.17	27.75	19.97	
							VL	30 km per uur wege	1	13.5	35.30	29.04	21.26	34.09	5	29	35.30	5	30	35.30	29.04	21.26	
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	26.93	25.17	25.17	31.81	5	27	35.17	5	30	26.93	25.17	25.17	
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	27.95	26.19	26.19	32.83	5	28	36.19	5	31	27.95	26.19	26.19	
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	29.03	27.27	27.27	33.91	5	29	37.27	5	32	29.03	27.27	27.27	
							VL	Busbaan (12)	1	13.5	30.43	28.67	28.67	35.31	5	30	38.67	5	34	30.43	28.67	28.67	
							RL	totaal (0)	1	4.5	37.91	31.67	30.13	38.63			38.63	40.13		40.13	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	38.55	32.32	30.77	39.27			39.27	40.77		40.77	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	39.41	33.18	31.63	40.13			40.13	41.63		41.63	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	40.27	34.03	32.49	40.99			40.99	42.49		42.49	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	4.5	48.10	45.01	41.48	49.82			50	51.48		51	48.10	45.01	41.48
							VL	totaal (0)	1	7.5	49.02	45.90	42.43	50.75			51	52.43		52	49.02	45.90	42.43
							VL	totaal (0)	1	10.5	51.82	48.75	45.36	53.62			54	55.36		55	51.82	48.75	45.36
							VL	totaal (0)	1	13.5	53.57	50.55	47.11	55.38			55	57.11		57	53.57	50.55	47.11
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	46.33	43.67	40.42	48.48	2	46	50.42	2	48	46.33	43.67	40.42	
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	47.15	44.47	41.26	49.31	2	47	51.26	2	49	47.15	44.47	41.26	
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	49.88	47.23	43.97	52.03	2	50	53.97	2	52	49.88	47.23	43.97	
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	51.68	49.05	45.72	53.81	2	52	55.72	2	54	51.68	49.05	45.72	
							VL	N210 (2)	1	4.5	39.72	35.63	33.11	41.28	2	39	43.11	2	41	39.72	35.63	33.11	
							VL	N210 (2)	1	7.5	41.33	37.29	34.70	42.89	2	41	44.70	2	43	41.33	37.29	34.70	
							VL	N210 (2)	1	10.5	45.70	41.83	38.98	47.24	2	45	48.98	2	47	45.70	41.83	38.98	
							VL	N210 (2)	1	13.5	47.53	43.73	40.77	49.06	2	47	50.77	2	49	47.53	43.73	40.77	
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	38.26	34.54	27.02	38.15	5	33	38.26	5	33	38.26	34.54	27.02	
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	39.18	35.46	27.92	39.06	5	34	39.18	5	34	39.18	35.46	27.92	
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	40.18	36.46	28.92	40.06	5	35	40.18	5	35	40.18	36.46	28.92	
							VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	41.53	37.82	30.29	41.42	5	36	41.53	5	37	41.53	37.82	30.29	
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	25.47	21.75	13.76	25.24	5	20	25.47	5	20	25.47	21.75	13.76	
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	26.44	22.72	14.74	26.21	5	21	26.44	5	21	26.44	22.72	14.74	
							VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.24	24.53	16.60	28.03	5	23	28.24	5	23	28.24	24.53	16.60	

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
15	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	29.04	25.36	17.50	28.86	5	24	29.04	5	24	29.04	25.36	17.50
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	22.03	17.49	9.71	21.48	5	16	22.03	5	17	22.03	17.49	9.71
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	22.03	17.46	9.68	21.47	5	16	22.03	5	17	22.03	17.46	9.68
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	22.10	17.51	9.73	21.53	5	17	22.10	5	17	22.10	17.51	9.73
							VL	Nautastraa (5)	1	13.5	21.74	17.20	9.42	21.19	5	16	21.74	5	17	21.74	17.20	9.42
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	26.66	23.30	20.05	28.34	2	26	30.05	2	28	26.66	23.30	20.05
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	26.78	23.41	20.18	28.46	2	26	30.18	2	28	26.78	23.41	20.18
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	27.72	24.34	21.13	29.40	2	27	31.13	2	29	27.72	24.34	21.13
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	29.57	26.19	22.97	31.25	2	29	32.97	2	31	29.57	26.19	22.97
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	26.41	22.21	14.43	26.01	5	21	26.41	5	21	26.41	22.21	14.43
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	27.35	23.15	15.36	26.95	5	22	27.35	5	22	27.35	23.15	15.36
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	28.59	24.37	16.58	28.18	5	23	28.59	5	24	28.59	24.37	16.58
							VL	Bahialaan (7)	1	13.5	30.76	26.54	18.76	30.35	5	25	30.76	5	26	30.76	26.54	18.76
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	32.95	28.58	20.80	32.47	5	27	32.95	5	28	32.95	28.58	20.80
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	32.91	28.51	20.73	32.42	5	27	32.91	5	28	32.91	28.51	20.73
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	33.20	28.77	20.99	32.70	5	28	33.20	5	28	33.20	28.77	20.99
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	33.92	29.47	21.69	33.41	5	28	33.92	5	29	33.92	29.47	21.69
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	10.63	5.70	-2.08	9.91	5	5	10.63	5	6	10.63	5.70	-2.08
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	12.32	7.36	-4.2	11.59	5	7	12.32	5	7	12.32	7.36	-4.2
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	15.39	10.44	2.66	14.67	5	10	15.39	5	10	15.39	10.44	2.66
							VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	19.13	14.32	6.54	18.46	5	13	19.13	5	14	19.13	14.32	6.54
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	32.82	26.36	18.58	31.54	5	27	32.82	5	28	32.82	26.36	18.58
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	33.28	26.82	19.04	32.00	5	27	33.28	5	28	33.28	26.82	19.04
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	33.95	27.51	19.73	32.68	5	28	33.95	5	29	33.95	27.51	19.73
							VL	30 km per uur wege	1	13.5	34.88	28.55	20.77	33.64	5	29	34.88	5	30	34.88	28.55	20.77
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	23.56	21.80	21.80	28.44	5	23	31.80	5	27	23.56	21.80	21.80
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	24.62	22.86	22.86	29.50	5	24	32.86	5	28	24.62	22.86	22.86
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	26.10	24.34	24.34	30.98	5	26	34.34	5	29	26.10	24.34	24.34
							VL	Busbaan (12)	1	13.5	28.60	26.84	26.84	33.48	5	28	36.84	5	32	28.60	26.84	26.84
							RL	totaal (0)	1	4.5	36.59	30.36	28.81	37.31		37.31	38.81		38.81	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	37.25	31.02	29.47	37.97		37.97	39.47		39.47	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	38.09	31.86	30.31	38.81		38.81	40.31		40.31	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	38.88	32.64	31.10	39.60		39.60	41.10		41.10	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	4.5	47.88	44.89	41.50	49.73		50	51.50		52	47.88	44.89	41.50
							VL	totaal (0)	1	7.5	48.94	45.95	42.58	50.80		51	52.58		53	48.94	45.95	42.58
							VL	totaal (0)	1	10.5	51.32	48.37	45.03	53.22		53	55.03		55	51.32	48.37	45.03
							VL	totaal (0)	1	13.5	52.54	49.57	46.22	54.43		54	56.22		56	52.54	49.57	46.22
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	46.53	43.89	40.58	48.66	2	47	50.58	2	49	46.53	43.89	40.58
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	47.62	44.97	41.66	49.75	2	48	51.66	2	50	47.62	44.97	41.66
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	50.03	47.40	44.09	52.17	2	50	54.09	2	52	50.03	47.40	44.09
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	51.14	48.50	45.20	53.28	2	51	55.20	2	53	51.14	48.50	45.20
							VL	N210 (2)	1	4.5	39.82	35.75	33.21	41.39	2	39	43.21	2	41	39.82	35.75	33.21
							VL	N210 (2)	1	7.5	41.07	37.03	34.44	42.63	2	41	44.44	2	42	41.07	37.03	34.44
							VL	N210 (2)	1	10.5	43.92	39.98	37.25	45.47	2	43	47.25	2	45	43.92	39.98	37.25
							VL	N210 (2)	1	13.5	45.40	41.52	38.69	46.94	2	45	48.69	2	47	45.40	41.52	38.69
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.17	31.34	24.00	35.05	5	30	35.17	5	30	35.17	31.34	24.00
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	35.86	32.04	24.68	35.74	5	31	35.86	5	31	35.86	32.04	24.68
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	37.01	33.19	25.79	36.88	5	32	37.01	5	32	37.01	33.19	25.79
							VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	38.89	35.11	27.67	38.77	5	34	38.89	5	34	38.89	35.11	27.67
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	24.50	20.78	12.83	24.28	5	19	24.50	5	19	24.50	20.78	12.83
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	25.58	21.85	13.89	25.35	5	20	25.58	5	21	25.58	21.85	13.89
							VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	27.77	24.06	16.12	27.56	5	23	27.77	5	23	27.77	24.06	16.12

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
16	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	28.46	24.77	16.88	28.27	5	23	28.46	5	23	28.46	24.77	16.88	
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	21.49	16.99	9.21	20.96	5	16	21.49	5	16	21.49	16.99	9.21	
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	21.29	16.79	9.01	20.76	5	16	21.29	5	16	21.29	16.79	9.01	
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	21.44	16.90	9.12	20.89	5	16	21.44	5	16	21.44	16.90	9.12	
										VL	Nautastraa (5)	1	13.5	21.62	17.10	9.32	21.08	5	16	21.62	5	17	21.62	17.10	9.32	
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	27.37	24.00	20.75	29.04	2	27	30.75	2	29	27.37	24.00	20.75	
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	27.38	24.01	20.77	29.05	2	27	30.77	2	29	27.38	24.01	20.77	
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	28.20	24.82	21.59	29.87	2	28	31.59	2	30	28.20	24.82	21.59	
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	30.11	26.73	23.49	31.78	2	30	33.49	2	31	30.11	26.73	23.49	
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	22.92	18.58	10.79	22.45	5	17	22.92	5	18	22.92	18.58	10.79	
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	23.91	19.55	11.76	23.43	5	18	23.91	5	19	23.91	19.55	11.76	
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	25.64	21.27	13.49	25.16	5	20	25.64	5	21	25.64	21.27	13.49	
										VL	Bahialaan (7)	1	13.5	28.94	24.65	16.87	28.50	5	23	28.94	5	24	28.94	24.65	16.87	
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	27.57	23.14	15.36	27.07	5	22	27.57	5	23	27.57	23.14	15.36	
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	27.89	23.42	15.64	27.37	5	22	27.89	5	23	27.89	23.42	15.64	
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	28.67	24.14	16.36	28.12	5	23	28.67	5	24	28.67	24.14	16.36	
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	30.00	25.45	17.67	29.44	5	24	30.00	5	25	30.00	25.45	17.67	
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	11.43	6.47	-1.31	10.70	5	6	11.43	5	6	11.43	6.47	-1.31	
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	13.12	8.13	.35	12.38	5	7	13.12	5	8	13.12	8.13	.35	
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	16.14	11.16	3.38	15.40	5	10	16.14	5	11	16.14	11.16	3.38	
										VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	20.03	15.24	7.46	19.37	5	14	20.03	5	15	20.03	15.24	7.46	
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	32.38	25.91	18.13	31.10	5	26	32.38	5	27	32.38	25.91	18.13	
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	32.84	26.37	18.59	31.56	5	27	32.84	5	28	32.84	26.37	18.59	
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	33.44	26.99	19.21	32.16	5	27	33.44	5	28	33.44	26.99	19.21	
										VL	30 km per uur wege	1	13.5	34.34	28.03	20.25	33.11	5	28	34.34	5	29	34.34	28.03	20.25	
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	21.01	19.25	19.25	25.89	5	21	29.25	5	24	21.01	19.25	19.25	
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	22.03	20.27	20.27	26.91	5	22	30.27	5	25	22.03	20.27	20.27	
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	23.61	21.85	21.85	28.49	5	23	31.85	5	27	23.61	21.85	21.85	
										VL	Busbaan (12)	1	13.5	26.03	24.27	24.27	30.91	5	26	34.27	5	29	26.03	24.27	24.27	
										RL	totaal (0)	1	4.5	36.04	29.80	28.26	36.76			36.76	38.26		38.26	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	36.78	30.54	29.00	37.50			37.50	39.00		39.00	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	37.28	31.03	29.50	38.00			38.00	39.50		39.50	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	37.89	31.63	30.11	38.61			38.61	40.11		40.11	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.20	44.16	40.77	49.02			49	50.77		51	47.20	44.16	40.77
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.86	44.78	41.43	49.67			50	51.43		51	47.86	44.78	41.43
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.17	47.14	43.79	52.02			52	53.79		54	50.17	47.14	43.79
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.84	47.74	44.35	52.62			53	54.35		54	50.84	47.74	44.35
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	45.62	42.98	39.69	47.76	2	46	49.69	2	48	45.62	42.98	39.69	
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	46.15	43.49	40.24	48.30	2	46	50.24	2	48	46.15	43.49	40.24	
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	48.47	45.84	42.54	50.61	2	49	52.54	2	51	48.47	45.84	42.54	
										VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	48.78	46.13	42.82	50.91	2	49	52.82	2	51	48.78	46.13	42.82	
										VL	N210 (2)	1	4.5	39.79	35.73	33.17	41.35	2	39	43.17	2	41	39.79	35.73	33.17	
										VL	N210 (2)	1	7.5	40.96	36.93	34.34	42.53	2	41	44.34	2	42	40.96	36.93	34.34	
										VL	N210 (2)	1	10.5	43.86	39.96	37.18	45.42	2	43	47.18	2	45	43.86	39.96	37.18	
										VL	N210 (2)	1	13.5	45.15	41.30	38.43	46.69	2	45	48.43	2	46	45.15	41.30	38.43	
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.11	31.30	23.96	35.00	5	30	35.11	5	30	35.11	31.30	23.96	
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	35.70	31.89	24.54	35.59	5	31	35.70	5	31	35.70	31.89	24.54	
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	36.80	33.00	25.61	36.68	5	32	36.80	5	32	36.80	33.00	25.61	
										VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	38.44	34.67	27.26	38.33	5	33	38.44	5	33	38.44	34.67	27.26	
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	26.16	22.48	14.46	25.94	5	21	26.16	5	21	26.16	22.48	14.46	
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	27.10	23.42	15.35	26.87	5	22	27.10	5	22	27.10	23.42	15.35	
										VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.26	24.58	16.51	28.03	5	23	28.26	5	23	28.26	24.58	16.51	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
17	0.0	3.7		gevel				VL 's-Gravenweg (4)	1	13.5	28.71	25.04	16.97	28.49	5	23	28.71	5	24	28.71	25.04	16.97
								VL Nautastraa (5)	1	4.5	11.70	6.58	-1.20	10.91	5	6	11.70	5	7	11.70	6.58	-1.20
								VL Nautastraa (5)	1	7.5	12.67	7.54	-.24	11.87	5	7	12.67	5	8	12.67	7.54	-.24
								VL Nautastraa (5)	1	10.5	14.22	9.14	1.36	13.44	5	8	14.22	5	9	14.22	9.14	1.36
								VL Nautastraa (5)	1	13.5	16.55	11.71	3.93	15.87	5	11	16.55	5	12	16.55	11.71	3.93
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	26.76	23.40	20.14	28.43	2	26	30.14	2	28	26.76	23.40	20.14
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	26.53	23.17	19.91	28.20	2	26	29.91	2	28	26.53	23.17	19.91
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	26.79	23.42	20.17	28.46	2	26	30.17	2	28	26.79	23.42	20.17
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	28.06	24.69	21.44	29.73	2	28	31.44	2	29	28.06	24.69	21.44
								VL Bahialaan (7)	1	4.5	22.65	18.35	10.57	22.20	5	17	22.65	5	18	22.65	18.35	10.57
								VL Bahialaan (7)	1	7.5	23.54	19.24	11.45	23.09	5	18	23.54	5	19	23.54	19.24	11.45
								VL Bahialaan (7)	1	10.5	24.84	20.53	12.74	24.39	5	19	24.84	5	20	24.84	20.53	12.74
								VL Bahialaan (7)	1	13.5	26.77	22.50	14.72	26.34	5	21	26.77	5	22	26.77	22.50	14.72
								VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	26.45	22.06	14.28	25.96	5	21	26.45	5	21	26.45	22.06	14.28
								VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	27.40	22.96	15.18	26.89	5	22	27.40	5	22	27.40	22.96	15.18
								VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	28.66	24.15	16.37	28.12	5	23	28.66	5	24	28.66	24.15	16.37
								VL Engelbrechtweg (8)	1	13.5	30.54	26.01	18.23	29.99	5	25	30.54	5	26	30.54	26.01	18.23
								VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	12.13	7.18	-.60	11.41	5	6	12.13	5	7	12.13	7.18	-.60
								VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	13.71	8.74	.96	12.98	5	8	13.71	5	9	13.71	8.74	.96
								VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	16.67	11.71	3.93	15.94	5	11	16.67	5	12	16.67	11.71	3.93
								VL Kralingse Kerklaan	1	13.5	20.47	15.69	7.91	19.82	5	15	20.47	5	15	20.47	15.69	7.91
								VL 30 km per uur wege	1	4.5	32.09	25.64	17.85	30.81	5	26	32.09	5	27	32.09	25.64	17.85
								VL 30 km per uur wege	1	7.5	32.58	26.11	18.33	31.30	5	26	32.58	5	28	32.58	26.11	18.33
								VL 30 km per uur wege	1	10.5	33.15	26.70	18.92	31.87	5	27	33.15	5	28	33.15	26.70	18.92
								VL 30 km per uur wege	1	13.5	34.06	27.74	19.95	32.82	5	28	34.06	5	29	34.06	27.74	19.95
								VL Busbaan (12)	1	4.5	20.99	19.23	19.23	25.87	5	21	29.23	5	24	20.99	19.23	19.23
								VL Busbaan (12)	1	7.5	21.76	20.00	20.00	26.64	5	22	30.00	5	25	21.76	20.00	20.00
								VL Busbaan (12)	1	10.5	22.84	21.08	21.08	27.72	5	23	31.08	5	26	22.84	21.08	21.08
								VL Busbaan (12)	1	13.5	24.48	22.72	22.72	29.36	5	24	32.72	5	28	24.48	22.72	22.72
								RL totaal (0)	1	4.5	35.13	28.88	27.35	35.85		35.85	37.35		37.35	--	--	--
								RL totaal (0)	1	7.5	36.07	29.83	28.29	36.79		36.79	38.29		38.29	--	--	--
								RL totaal (0)	1	10.5	36.48	30.22	28.70	37.20		37.20	38.70		38.70	--	--	--
								RL totaal (0)	1	13.5	36.74	30.48	28.96	37.46		37.46	38.96		38.96	--	--	--
								VL totaal (0)	1	4.5	43.68	41.02	37.34	45.61		46	47.34		47	43.68	41.02	37.34
								VL totaal (0)	1	7.5	43.50	40.82	37.13	45.41		45	47.13		47	43.50	40.82	37.13
								VL totaal (0)	1	10.5	43.45	40.73	37.02	45.33		45	47.02		47	43.45	40.73	37.02
								VL totaal (0)	1	13.5	43.62	40.84	37.12	45.45		45	47.12		47	43.62	40.84	37.12
								VL Rijkswegen (1)	1	4.5	43.00	40.50	36.95	45.11	2	43	46.95	2	45	43.00	40.50	36.95
								VL Rijkswegen (1)	1	7.5	42.74	40.24	36.69	44.85	2	43	46.69	2	45	42.74	40.24	36.69
								VL Rijkswegen (1)	1	10.5	42.58	40.08	36.53	44.69	2	43	46.53	2	45	42.58	40.08	36.53
								VL Rijkswegen (1)	1	13.5	42.55	40.04	36.50	44.65	2	43	46.50	2	44	42.55	40.04	36.50
								VL N210 (2)	1	4.5	30.23	26.45	23.46	31.76	2	30	33.46	2	31	30.23	26.45	23.46
								VL N210 (2)	1	7.5	30.33	26.52	23.58	31.86	2	30	33.58	2	32	30.33	26.52	23.58
								VL N210 (2)	1	10.5	30.79	26.92	24.06	32.32	2	30	34.06	2	32	30.79	26.92	24.06
								VL N210 (2)	1	13.5	32.23	28.31	25.55	33.78	2	32	35.55	2	34	32.23	28.31	25.55
								VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	30.18	26.52	18.99	30.09	5	25	30.18	5	25	30.18	26.52	18.99
								VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	30.51	26.84	19.32	30.42	5	25	30.51	5	26	30.51	26.84	19.32
								VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	30.84	27.17	19.64	30.75	5	26	30.84	5	26	30.84	27.17	19.64
								VL Fascinatio Boulevard	1	13.5	31.31	27.63	20.10	31.21	5	26	31.31	5	26	31.31	27.63	20.10
								VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	21.13	17.49	9.99	21.06	5	16	21.13	5	16	21.13	17.49	9.99
								VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	21.24	17.58	10.05	21.15	5	16	21.24	5	16	21.24	17.58	10.05
								VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	21.84	18.18	10.56	21.73	5	17	21.84	5	17	21.84	18.18	10.56

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
18	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	23.96	20.29	12.50	23.80	5	19	23.96	5	19	23.96	20.29	12.50
					VL	Nautastraa (5)	1	4.5	2.56	-2.21	-9.99	1.91	5	-3	2.56	5	-2	2.56	-2.21	-9.99		
					VL	Nautastraa (5)	1	7.5	3.16	-1.80	-9.58	2.43	5	-3	3.16	5	-2	3.16	-1.80	-9.58		
					VL	Nautastraa (5)	1	10.5	5.96	.93	-6.85	5.20	5		5.96	5	1	5.96	.93	-6.85		
					VL	Nautastraa (5)	1	13.5	9.90	5.07	-2.71	9.23	5	4	9.90	5	5	9.90	5.07	-2.71		
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	24.13	20.77	17.49	25.79	2	24	27.49	2	25	24.13	20.77	17.49		
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	23.87	20.52	17.23	25.53	2	24	27.23	2	25	23.87	20.52	17.23		
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	23.96	20.60	17.31	25.62	2	24	27.31	2	25	23.96	20.60	17.31		
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	24.26	20.91	17.62	25.92	2	24	27.62	2	26	24.26	20.91	17.62		
					VL	Bahialaan (7)	1	4.5	20.15	16.09	8.30	19.81	5	15	20.15	5	15	20.15	16.09	8.30		
					VL	Bahialaan (7)	1	7.5	20.79	16.73	8.94	20.45	5	15	20.79	5	16	20.79	16.73	8.94		
					VL	Bahialaan (7)	1	10.5	21.03	16.96	9.18	20.69	5	16	21.03	5	16	21.03	16.96	9.18		
					VL	Bahialaan (7)	1	13.5	21.15	17.08	9.29	20.81	5	16	21.15	5	16	21.15	17.08	9.29		
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	27.52	23.22	15.44	27.07	5	22	27.52	5	23	27.52	23.22	15.44		
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	28.17	23.86	16.08	27.72	5	23	28.17	5	23	28.17	23.86	16.08		
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	28.96	24.63	16.85	28.50	5	24	28.96	5	24	28.96	24.63	16.85		
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	30.09	25.70	17.92	29.60	5	25	30.09	5	25	30.09	25.70	17.92		
					VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	10.58	5.72	-2.06	9.89	5	5	10.58	5	6	10.58	5.72	-2.06		
					VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	11.91	7.00	-.78	11.20	5	6	11.91	5	7	11.91	7.00	-.78		
					VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	14.54	9.60	1.82	13.82	5	9	14.54	5	10	14.54	9.60	1.82		
					VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	17.98	13.17	5.39	17.31	5	12	17.98	5	13	17.98	13.17	5.39		
					VL	30 km per uur wege	1	4.5	21.11	15.29	7.51	20.05	5	15	21.11	5	16	21.11	15.29	7.51		
					VL	30 km per uur wege	1	7.5	21.58	15.69	7.91	20.50	5	15	21.58	5	17	21.58	15.69	7.91		
					VL	30 km per uur wege	1	10.5	22.09	16.17	8.39	20.99	5	16	22.09	5	17	22.09	16.17	8.39		
					VL	30 km per uur wege	1	13.5	22.62	16.63	8.85	21.50	5	16	22.62	5	18	22.62	16.63	8.85		
					VL	Busbaan (12)	1	4.5	19.35	17.59	17.59	24.23	5	19	27.59	5	23	19.35	17.59	17.59		
					VL	Busbaan (12)	1	7.5	19.67	17.91	17.91	24.55	5	20	27.91	5	23	19.67	17.91	17.91		
					VL	Busbaan (12)	1	10.5	19.81	18.05	18.05	24.69	5	20	28.05	5	23	19.81	18.05	18.05		
					VL	Busbaan (12)	1	13.5	19.93	18.17	18.17	24.81	5	20	28.17	5	23	19.93	18.17	18.17		
					RL	totaal (0)	1	1.5	30.30	24.02	22.52	31.02		31.02	32.52		32.52	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	4.5	30.67	24.39	22.89	31.39		31.39	32.89		32.89	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	7.5	30.92	24.63	23.14	31.64		31.64	33.14		33.14	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	10.5	32.56	26.26	24.78	33.28		33.28	34.78		34.78	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	13.5	32.01	25.73	24.23	32.73		32.73	34.23		34.23	--	--	--		
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.92	57.80	52.92	62.01		62	62.92		63	60.92	57.80	52.92		
					VL	totaal (0)	1	4.5	61.30	58.15	53.24	62.36		62	63.24		63	61.30	58.15	53.24		
					VL	totaal (0)	1	7.5	61.93	58.84	54.12	63.10		63	64.12		64	61.93	58.84	54.12		
					VL	totaal (0)	1	10.5	62.44	59.41	54.83	63.71		64	64.83		65	62.44	59.41	54.83		
					VL	totaal (0)	1	13.5	62.38	59.34	54.77	63.65		64	64.77		65	62.38	59.34	54.77		
					VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	56.90	54.40	50.85	59.01	2	57	60.85	2	59	56.90	54.40	50.85		
					VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	57.06	54.56	50.98	59.15	2	57	60.98	2	59	57.06	54.56	50.98		
					VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	58.27	55.78	52.16	60.35	2	58	62.16	2	60	58.27	55.78	52.16		
					VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	59.22	56.74	53.09	61.29	2	59	63.09	2	61	59.22	56.74	53.09		
					VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	59.11	56.63	52.97	61.17	2	59	62.97	2	61	59.11	56.63	52.97		
					VL	N210 (2)	1	1.5	44.93	41.06	38.16	46.45	2	44	48.16	2	46	44.93	41.06	38.16		
					VL	N210 (2)	1	4.5	46.44	42.54	39.71	47.97	2	46	49.71	2	48	46.44	42.54	39.71		
					VL	N210 (2)	1	7.5	48.51	44.67	41.76	50.04	2	48	51.76	2	50	48.51	44.67	41.76		
					VL	N210 (2)	1	10.5	49.78	46.03	42.99	51.30	2	49	52.99	2	51	49.78	46.03	42.99		
					VL	N210 (2)	1	13.5	50.15	46.41	43.34	51.67	2	50	53.34	2	51	50.15	46.41	43.34		
					VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.97	54.36	46.70	57.87	5	53	57.97	5	53	57.97	54.36	46.70		
					VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.42	54.80	47.15	58.32	5	53	58.42	5	53	58.42	54.80	47.15		
					VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.50	54.89	47.25	58.41	5	53	58.50	5	53	58.50	54.89	47.25		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.47	54.86	47.23	58.38	5	53	58.47	5	53	58.47	54.86	47.23		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	58.35	54.73	47.11	58.26	5	53	58.35	5	53	58.35	54.73	47.11		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	25.62	21.91	14.14	25.45	5	20	25.62	5	21	25.62	21.91	14.14		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	26.30	22.60	14.85	26.14	5	21	26.30	5	21	26.30	22.60	14.85		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	26.86	23.18	15.54	26.74	5	22	26.86	5	22	26.86	23.18	15.54		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	29.66	26.04	18.70	29.64	5	25	29.66	5	25	29.66	26.04	18.70		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	26.18	22.54	15.05	26.11	5	21	26.18	5	21	26.18	22.54	15.05		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	15.04	9.95	2.17	14.26	5	9	15.04	5	10	15.04	9.95	2.17		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	14.28	9.27	1.49	13.53	5	9	14.28	5	9	14.28	9.27	1.49		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	14.18	9.29	1.51	13.48	5	8	14.18	5	9	14.18	9.29	1.51		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	13.93	9.11	1.33	13.26	5	8	13.93	5	9	13.93	9.11	1.33		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	5.94	.74	-7.04	5.12	5		5.94	5	1	5.94	.74	-7.04		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	45.56	42.21	38.92	47.22	2	45	48.92	2	47	45.56	42.21	38.92		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	45.39	42.04	38.74	47.05	2	45	48.74	2	47	45.39	42.04	38.74		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	45.78	42.43	39.13	47.44	2	45	49.13	2	47	45.78	42.43	39.13		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	46.44	43.09	39.79	48.10	2	46	49.79	2	48	46.44	43.09	39.79		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	47.05	43.70	40.40	48.71	2	47	50.40	2	48	47.05	43.70	40.40		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	44.62	40.58	32.79	44.29	5	39	44.62	5	40	44.62	40.58	32.79		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	45.66	41.62	33.83	45.33	5	40	45.66	5	41	45.66	41.62	33.83		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	45.98	41.93	34.15	45.65	5	41	45.98	5	41	45.98	41.93	34.15		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	46.10	42.05	34.27	45.77	5	41	46.10	5	41	46.10	42.05	34.27		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	46.18	42.14	34.35	45.85	5	41	46.18	5	41	46.18	42.14	34.35		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	22.86	18.22	10.44	22.27	5	17	22.86	5	18	22.86	18.22	10.44		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	23.09	18.44	10.66	22.49	5	17	23.09	5	18	23.09	18.44	10.66		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	23.39	18.74	10.96	22.79	5	18	23.39	5	18	23.39	18.74	10.96		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	24.18	19.58	11.80	23.60	5	19	24.18	5	19	24.18	19.58	11.80		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	14.66	9.70	1.92	13.93	5	9	14.66	5	10	14.66	9.70	1.92		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	5.92	.60	-7.18	5.05	5		5.92	5	1	5.92	.60	-7.18		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	6.62	1.30	-6.48	5.75	5	1	6.62	5	2	6.62	1.30	-6.48		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	7.03	1.73	-6.05	6.17	5	1	7.03	5	2	7.03	1.73	-6.05		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	7.50	2.23	-5.55	6.65	5	2	7.50	5	3	7.50	2.23	-5.55		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	7.88	2.64	-5.14	7.04	5	2	7.88	5	3	7.88	2.64	-5.14		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	38.89	33.35	25.57	37.93	5	33	38.89	5	34	38.89	33.35	25.57		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	39.42	33.86	26.07	38.45	5	33	39.42	5	34	39.42	33.86	26.07		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	39.98	34.45	26.66	39.03	5	34	39.98	5	35	39.98	34.45	26.66		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	40.33	34.81	27.03	39.38	5	34	40.33	5	35	40.33	34.81	27.03		
				VL	30 km per uur wege	1	13.5	40.88	35.39	27.61	39.94	5	35	40.88	5	36	40.88	35.39	27.61		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	42.07	40.31	40.31	46.95	5	42	50.31	5	45	42.07	40.31	40.31		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	43.14	41.38	41.38	48.02	5	43	51.38	5	46	43.14	41.38	41.38		
				VL	Busbaan (12)	1	7.5	43.30	41.54	41.54	48.18	5	43	51.54	5	47	43.30	41.54	41.54		
				VL	Busbaan (12)	1	10.5	43.40	41.64	41.64	48.28	5	43	51.64	5	47	43.40	41.64	41.64		
				VL	Busbaan (12)	1	13.5	43.43	41.67	41.67	48.31	5	43	51.67	5	47	43.43	41.67	41.67		
19	0.0	3.7		RL	totaal (0)	1	1.5	31.31	25.02	23.53	32.03		32.03	33.53		33.53	--	--	--		
				RL	totaal (0)	1	4.5	31.87	25.59	24.09	32.59		32.59	34.09		34.09	--	--	--		
				RL	totaal (0)	1	7.5	32.68	26.39	24.90	33.40		33.40	34.90		34.90	--	--	--		
				RL	totaal (0)	1	10.5	35.11	28.80	27.33	35.83		35.83	37.33		37.33	--	--	--		
				RL	totaal (0)	1	13.5	34.87	28.60	27.09	35.59		35.59	37.09		37.09	--	--	--		
				VL	totaal (0)	1	1.5	60.30	57.13	52.00	61.26		61	62.00		62	60.30	57.13	52.00		
				VL	totaal (0)	1	4.5	60.82	57.64	52.54	61.78		62	62.54		63	60.82	57.64	52.54		
				VL	totaal (0)	1	7.5	61.53	58.43	53.60	62.65		63	63.60		64	61.53	58.43	53.60		
				VL	totaal (0)	1	10.5	62.15	59.11	54.46	63.39		63	64.46		64	62.15	59.11	54.46		
				VL	totaal (0)	1	13.5	61.75	58.65	53.92	62.91		63	63.92		64	61.75	58.65	53.92		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	55.90	53.40	49.85	58.01	2	56	59.85	2	58	55.90	53.40	49.85		
				VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	56.35	53.84	50.28	58.44	2	56	60.28	2	58	56.35	53.84	50.28		
				VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.84	55.34	51.75	59.93	2	58	61.75	2	60	57.84	55.34	51.75		
				VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.98	56.48	52.83	61.04	2	59	62.83	2	61	58.98	56.48	52.83		
				VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	58.10	55.60	51.96	60.16	2	58	61.96	2	60	58.10	55.60	51.96		
				VL	N210 (2)	1	1.5	42.96	38.97	36.30	44.51	2	43	46.30	2	44	42.96	38.97	36.30		
				VL	N210 (2)	1	4.5	45.49	41.53	38.83	47.05	2	45	48.83	2	47	45.49	41.53	38.83		
				VL	N210 (2)	1	7.5	47.75	43.88	41.03	49.29	2	47	51.03	2	49	47.75	43.88	41.03		
				VL	N210 (2)	1	10.5	49.69	45.94	42.89	51.21	2	49	52.89	2	51	49.69	45.94	42.89		
				VL	N210 (2)	1	13.5	50.17	46.46	43.35	51.69	2	50	53.35	2	51	50.17	46.46	43.35		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.81	54.21	46.52	57.71	5	53	57.81	5	53	57.81	54.21	46.52		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.28	54.67	46.98	58.18	5	53	58.28	5	53	58.28	54.67	46.98		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.31	54.70	47.02	58.21	5	53	58.31	5	53	58.31	54.70	47.02		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.27	54.66	46.98	58.17	5	53	58.27	5	53	58.27	54.66	46.98		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	58.16	54.55	46.87	58.06	5	53	58.16	5	53	58.16	54.55	46.87		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	26.31	22.58	14.83	26.13	5	21	26.31	5	21	26.31	22.58	14.83		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	27.14	23.42	15.80	27.00	5	22	27.14	5	22	27.14	23.42	15.80		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	29.41	25.75	18.38	29.37	5	24	29.41	5	24	29.41	25.75	18.38		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	33.89	30.30	23.08	33.92	5	29	33.89	5	29	33.89	30.30	23.08		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	24.55	20.88	13.32	24.45	5	19	24.55	5	20	24.55	20.88	13.32		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	14.75	9.65	1.87	13.96	5	9	14.75	5	10	14.75	9.65	1.87		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	14.47	9.43	1.65	13.71	5	9	14.47	5	9	14.47	9.43	1.65		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	14.73	9.87	2.09	14.04	5	9	14.73	5	10	14.73	9.87	2.09		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	17.13	12.52	4.74	16.55	5	12	17.13	5	12	17.13	12.52	4.74		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	10.95	6.09	-1.69	10.26	5	5	10.95	5	6	10.95	6.09	-1.69		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	43.20	39.85	36.54	44.85	2	43	46.54	2	45	43.20	39.85	36.54		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	43.00	39.65	36.34	44.65	2	43	46.34	2	44	43.00	39.65	36.34		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	43.41	40.07	36.75	45.06	2	43	46.75	2	45	43.41	40.07	36.75		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	44.08	40.73	37.42	45.73	2	44	47.42	2	45	44.08	40.73	37.42		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	44.58	41.23	37.93	46.24	2	44	47.93	2	46	44.58	41.23	37.93		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	43.04	38.99	31.21	42.71	5	38	43.04	5	38	43.04	38.99	31.21		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	44.18	40.14	32.35	43.85	5	39	44.18	5	39	44.18	40.14	32.35		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	44.66	40.61	32.83	44.33	5	39	44.66	5	40	44.66	40.61	32.83		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	44.91	40.86	33.08	44.58	5	40	44.91	5	40	44.91	40.86	33.08		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	45.27	41.23	33.44	44.94	5	40	45.27	5	40	45.27	41.23	33.44		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	23.64	18.91	11.13	23.01	5	18	23.64	5	19	23.64	18.91	11.13		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	24.10	19.37	11.59	23.47	5	18	24.10	5	19	24.10	19.37	11.59		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	24.44	19.74	11.96	23.82	5	19	24.44	5	19	24.44	19.74	11.96		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	25.21	20.55	12.77	24.61	5	20	25.21	5	20	25.21	20.55	12.77		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	18.53	13.73	5.95	17.87	5	13	18.53	5	14	18.53	13.73	5.95		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	-4.35	-9.71	-17.49	-99.00	5	-104	-4.35	5	-9	-4.35	-9.71	-17.49		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	-3.97	-9.34	-17.12	-99.00	5	-104	-3.97	5	-9	-3.97	-9.34	-17.12		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	-3.60	-8.98	-16.76	-99.00	5	-104	-3.60	5	-9	-3.60	-8.98	-16.76		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	-3.22	-8.60	-16.38	-99.00	5	-104	-3.22	5	-8	-3.22	-8.60	-16.38		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	-3.13	-8.51	-16.29	-99.00	5	-104	-3.13	5	-8	-3.13	-8.51	-16.29		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	38.95	33.34	25.56	37.97	5	33	38.95	5	34	38.95	33.34	25.56		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	39.46	33.88	26.10	38.49	5	33	39.46	5	34	39.46	33.88	26.10		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	39.99	34.45	26.67	39.03	5	34	39.99	5	35	39.99	34.45	26.67		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	40.41	34.88	27.10	39.46	5	34	40.41	5	35	40.41	34.88	27.10		
				VL	30 km per uur wege	1	13.5	41.00	35.51	27.72	40.06	5	35	41.00	5	36	41.00	35.51	27.72		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	39.94	38.18	38.18	44.82	5	40	48.18	5	43	39.94	38.18	38.18		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	41.28	39.52	39.52	46.16	5	41	49.52	5	45	41.28	39.52	39.52		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
20	0.0	3.7		gevel					VL	Busbaan (12)	1	7.5	41.53	39.77	39.77	46.41	5	41	49.77	5	45	41.53	39.77	39.77
									VL	Busbaan (12)	1	10.5	41.66	39.90	39.90	46.54	5	42	49.90	5	45	41.66	39.90	39.90
									VL	Busbaan (12)	1	13.5	41.94	40.18	40.18	46.82	5	42	50.18	5	45	41.94	40.18	40.18
									RL	totaal (0)	1	1.5	34.35	28.05	26.57	35.07		35.07	36.57		36.57	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	34.45	28.16	26.67	35.17		35.17	36.67		36.67	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	34.96	28.67	27.18	35.68		35.68	37.18		37.18	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	10.5	36.40	30.11	28.62	37.12		37.12	38.62		38.62	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	13.5	31.33	25.05	23.55	32.05		32.05	33.55		33.55	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	60.13	56.91	51.62	61.00		61	61.62		62	60.13	56.91	51.62
									VL	totaal (0)	1	4.5	60.65	57.42	52.15	61.52		62	62.15		62	60.65	57.42	52.15
									VL	totaal (0)	1	7.5	61.45	58.33	53.41	62.52		63	63.41		63	61.45	58.33	53.41
									VL	totaal (0)	1	10.5	62.11	59.05	54.34	63.31		63	64.34		64	62.11	59.05	54.34
									VL	totaal (0)	1	13.5	61.51	58.36	53.48	62.58		63	63.48		63	61.51	58.36	53.48
									VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	55.36	52.85	49.31	57.46	4	53	59.31	2	57	55.36	52.85	49.31
									VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	55.79	53.27	49.72	57.88	2	56	59.72	2	58	55.79	53.27	49.72
									VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.65	55.14	51.57	59.74	2	58	61.57	2	60	57.65	55.14	51.57
									VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.89	56.38	52.74	60.94	2	59	62.74	2	61	58.89	56.38	52.74
									VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	57.53	55.02	51.39	59.59	2	58	61.39	2	59	57.53	55.02	51.39
									VL	N210 (2)	1	1.5	43.31	39.34	36.64	44.86	2	43	46.64	2	45	43.31	39.34	36.64
									VL	N210 (2)	1	4.5	45.76	41.81	39.09	47.31	2	45	49.09	2	47	45.76	41.81	39.09
									VL	N210 (2)	1	7.5	47.44	43.56	40.73	48.98	2	47	50.73	2	49	47.44	43.56	40.73
									VL	N210 (2)	1	10.5	49.52	45.76	42.73	51.04	2	49	52.73	2	51	49.52	45.76	42.73
									VL	N210 (2)	1	13.5	49.84	46.12	43.04	51.36	2	49	53.04	2	51	49.84	46.12	43.04
									VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.89	54.28	46.60	57.79	5	53	57.89	5	53	57.89	54.28	46.60
									VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.39	54.78	47.09	58.29	5	53	58.39	5	53	58.39	54.78	47.09
									VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.45	54.84	47.16	58.35	5	53	58.45	5	53	58.45	54.84	47.16
									VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.42	54.81	47.13	58.32	5	53	58.42	5	53	58.42	54.81	47.13
									VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	58.32	54.71	47.03	58.22	5	53	58.32	5	53	58.32	54.71	47.03
									VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	27.11	23.39	15.44	26.89	5	22	27.11	5	22	27.11	23.39	15.44
									VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	28.40	24.71	16.82	28.21	5	23	28.40	5	23	28.40	24.71	16.82
									VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	29.68	26.02	18.24	29.53	5	25	29.68	5	25	29.68	26.02	18.24
									VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	30.64	27.01	19.35	30.54	5	26	30.64	5	26	30.64	27.01	19.35
									VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	23.55	19.84	12.07	23.38	5	18	23.55	5	19	23.55	19.84	12.07
									VL	Nautastraa (5)	1	1.5	16.98	11.90	4.12	16.20	5	11	16.98	5	12	16.98	11.90	4.12
									VL	Nautastraa (5)	1	4.5	16.59	11.57	3.79	15.84	5	11	16.59	5	12	16.59	11.57	3.79
									VL	Nautastraa (5)	1	7.5	17.96	13.12	5.34	17.28	5	12	17.96	5	13	17.96	13.12	5.34
									VL	Nautastraa (5)	1	10.5	18.12	13.32	5.54	17.46	5	12	18.12	5	13	18.12	13.32	5.54
									VL	Nautastraa (5)	1	13.5	14.81	9.93	2.15	14.11	5	9	14.81	5	10	14.81	9.93	2.15
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	42.72	39.38	36.06	44.37	2	42	46.06	2	44	42.72	39.38	36.06
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	42.21	38.87	35.55	43.86	2	42	45.55	2	44	42.21	38.87	35.55
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	42.22	38.87	35.56	43.87	2	42	45.56	2	44	42.22	38.87	35.56
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	42.79	39.44	36.13	44.44	2	42	46.13	2	44	42.79	39.44	36.13
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	43.24	39.90	36.59	44.90	2	43	46.59	2	45	43.24	39.90	36.59
									VL	Bahialaan (7)	1	1.5	41.54	37.49	29.70	41.20	5	36	41.54	5	37	41.54	37.49	29.70
									VL	Bahialaan (7)	1	4.5	42.57	38.52	30.73	42.23	5	37	42.57	5	38	42.57	38.52	30.73
									VL	Bahialaan (7)	1	7.5	43.34	39.28	31.50	43.00	5	38	43.34	5	38	43.34	39.28	31.50
									VL	Bahialaan (7)	1	10.5	43.70	39.64	31.86	43.36	5	38	43.70	5	39	43.70	39.64	31.86
									VL	Bahialaan (7)	1	13.5	44.28	40.24	32.45	43.95	5	39	44.28	5	39	44.28	40.24	32.45
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	26.75	22.18	14.40	26.19	5	21	26.75	5	22	26.75	22.18	14.40
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	26.73	22.16	14.38	26.17	5	21	26.73	5	22	26.73	22.16	14.38
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	27.00	22.45	14.67	26.44	5	21	27.00	5	22	27.00	22.45	14.67
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	27.95	23.45	15.67	27.42	5	22	27.95	5	23	27.95	23.45	15.67

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
21	0.0	3.7		gevel	VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	21.09	16.28	8.50	20.42	5	15	21.09	5	16	21.09	16.28	8.50
					VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	-1.28	-6.50	-14.28	-99.00	5	-104	-1.28	5	-6	-1.28	-6.50	-14.28
					VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	-.34	-5.53	-13.31	-99.00	5	-104	-.34	5	-5	-.34	-5.53	-13.31
					VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	.65	-4.47	-12.25	-.14	5	-5	.65	5	-4	.65	-4.47	-12.25
					VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	1.69	-3.36	-11.14	.92	5	-4	1.69	5	-3	1.69	-3.36	-11.14
					VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	1.76	-3.27	-11.05	1.00	5	-4	1.76	5	-3	1.76	-3.27	-11.05
					VL	30 km per uur wege	1	1.5	39.18	33.59	25.81	38.21	5	33	39.18	5	34	39.18	33.59	25.81
					VL	30 km per uur wege	1	4.5	39.59	33.98	26.20	38.61	5	34	39.59	5	35	39.59	33.98	26.20
					VL	30 km per uur wege	1	7.5	40.02	34.43	26.65	39.05	5	34	40.02	5	35	40.02	34.43	26.65
					VL	30 km per uur wege	1	10.5	40.43	34.86	27.08	39.46	5	34	40.43	5	35	40.43	34.86	27.08
					VL	30 km per uur wege	1	13.5	40.96	35.43	27.65	40.01	5	35	40.96	5	36	40.96	35.43	27.65
					VL	Busbaan (12)	1	1.5	38.13	36.37	36.37	43.01	5	38	46.37	5	41	38.13	36.37	36.37
					VL	Busbaan (12)	1	4.5	39.41	37.65	37.65	44.29	5	39	47.65	5	43	39.41	37.65	37.65
					VL	Busbaan (12)	1	7.5	39.93	38.17	38.17	44.81	5	40	48.17	5	43	39.93	38.17	38.17
					VL	Busbaan (12)	1	10.5	40.40	38.64	38.64	45.28	5	40	48.64	5	44	40.40	38.64	38.64
					VL	Busbaan (12)	1	13.5	40.59	38.83	38.83	45.47	5	40	48.83	5	44	40.59	38.83	38.83
					RL	totaal (0)	1	1.5	46.61	40.33	38.83	47.33		47.33	48.83		48.83	--	--	--
					RL	totaal (0)	1	4.5	47.16	40.90	39.38	47.88		47.88	49.38		49.38	--	--	--
					RL	totaal (0)	1	7.5	47.75	41.49	39.97	48.47		48.47	49.97		49.97	--	--	--
					RL	totaal (0)	1	10.5	48.03	41.77	40.25	48.75		48.75	50.25		50.25	--	--	--
					RL	totaal (0)	1	13.5	47.77	41.51	39.99	48.49		48.49	49.99		49.99	--	--	--
					VL	totaal (0)	1	1.5	57.77	54.57	49.78	58.85		59	59.78		60	57.77	54.57	49.78
					VL	totaal (0)	1	4.5	58.02	54.77	49.82	59.00		59	59.82		60	58.02	54.77	49.82
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.67	55.52	50.79	59.80		60	60.79		61	58.67	55.52	50.79
					VL	totaal (0)	1	10.5	59.79	56.75	52.32	61.12		61	62.32		62	59.79	56.75	52.32
					VL	totaal (0)	1	13.5	58.56	55.27	50.49	59.59		60	60.49		60	58.56	55.27	50.49
					VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	54.37	51.69	48.30	56.43	3	53	58.30	2	56	54.37	51.69	48.30
					VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	54.07	51.42	48.03	56.15	3	53	58.03	2	56	54.07	51.42	48.03
					VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	55.19	52.63	49.15	57.29	4	53	59.15	2	57	55.19	52.63	49.15
					VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.03	54.50	50.95	59.12	2	57	60.95	2	59	57.03	54.50	50.95
					VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	53.99	51.37	47.94	56.07	3	53	57.94	2	56	53.99	51.37	47.94
					VL	N210 (2)	1	1.5	43.88	39.85	37.25	45.44	2	43	47.25	2	45	43.88	39.85	37.25
					VL	N210 (2)	1	4.5	45.12	41.13	38.47	46.68	2	45	48.47	2	46	45.12	41.13	38.47
					VL	N210 (2)	1	7.5	47.52	43.65	40.78	49.05	2	47	50.78	2	49	47.52	43.65	40.78
					VL	N210 (2)	1	10.5	49.73	45.98	42.93	51.25	2	49	52.93	2	51	49.73	45.98	42.93
					VL	N210 (2)	1	13.5	50.42	46.69	43.62	51.94	2	50	53.62	2	52	50.42	46.69	43.62
					VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	54.41	50.80	43.10	54.30	5	49	54.41	5	49	54.41	50.80	43.10
					VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	55.03	51.42	43.71	54.92	5	50	55.03	5	50	55.03	51.42	43.71
					VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	55.06	51.44	43.74	54.95	5	50	55.06	5	50	55.06	51.44	43.74
					VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	55.06	51.44	43.74	54.95	5	50	55.06	5	50	55.06	51.44	43.74
					VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	55.07	51.46	43.76	54.96	5	50	55.07	5	50	55.07	51.46	43.76
					VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	34.66	31.00	23.00	34.46	5	29	34.66	5	30	34.66	31.00	23.00
					VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	35.99	32.34	24.35	35.79	5	31	35.99	5	31	35.99	32.34	24.35
					VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	36.59	32.96	25.00	36.41	5	31	36.59	5	32	36.59	32.96	25.00
					VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	36.57	32.93	24.99	36.39	5	31	36.57	5	32	36.57	32.93	24.99
					VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	36.03	32.40	24.41	35.84	5	31	36.03	5	31	36.03	32.40	24.41
					VL	Nautastraa (5)	1	1.5	24.40	19.76	11.98	23.81	5	19	24.40	5	19	24.40	19.76	11.98
					VL	Nautastraa (5)	1	4.5	24.54	19.89	12.11	23.94	5	19	24.54	5	20	24.54	19.89	12.11
					VL	Nautastraa (5)	1	7.5	25.08	20.45	12.67	24.49	5	19	25.08	5	20	25.08	20.45	12.67
					VL	Nautastraa (5)	1	10.5	26.15	21.65	13.87	25.62	5	21	26.15	5	21	26.15	21.65	13.87
					VL	Nautastraa (5)	1	13.5	25.97	21.53	13.75	25.46	5	20	25.97	5	21	25.97	21.53	13.75
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	23.16	19.80	16.54	24.83	2	23	26.54	2	25	23.16	19.80	16.54

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
22	0.0	3.7		gevel			VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	22.78	19.41	16.17	24.45	2	22	26.17	2	24	22.78	19.41	16.17
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	21.99	18.62	15.38	23.66	2	22	25.38	2	23	21.99	18.62	15.38
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	21.29	17.92	14.68	22.96	2	21	24.68	2	23	21.29	17.92	14.68
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	18.79	15.40	12.20	20.47	2	18	22.20	2	20	18.79	15.40	12.20
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	27.67	23.38	15.59	27.23	5	22	27.67	5	23	27.67	23.38	15.59
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	28.06	23.77	15.98	27.62	5	23	28.06	5	23	28.06	23.77	15.98
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	29.66	25.43	17.65	29.24	5	24	29.66	5	25	29.66	25.43	17.65
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	32.73	28.60	20.82	32.36	5	27	32.73	5	28	32.73	28.60	20.82
							VL	Bahialaan (7)	1	13.5	36.42	32.37	24.58	36.08	5	31	36.42	5	31	36.42	32.37	24.58
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	40.70	36.41	28.63	40.26	5	35	40.70	5	36	40.70	36.41	28.63
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	40.61	36.28	28.50	40.15	5	35	40.61	5	36	40.61	36.28	28.50
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	40.74	36.39	28.61	40.27	5	35	40.74	5	36	40.74	36.39	28.61
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	41.22	36.88	29.10	40.76	5	36	41.22	5	36	41.22	36.88	29.10
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	41.35	37.02	29.24	40.89	5	36	41.35	5	36	41.35	37.02	29.24
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	33.34	28.98	21.20	32.87	5	28	33.34	5	28	33.34	28.98	21.20
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	33.60	29.25	21.47	33.13	5	28	33.60	5	29	33.60	29.25	21.47
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	33.96	29.64	21.86	33.50	5	29	33.96	5	29	33.96	29.64	21.86
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	34.59	30.28	22.50	34.14	5	29	34.59	5	30	34.59	30.28	22.50
							VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	27.50	23.15	15.37	27.03	5	22	27.50	5	23	27.50	23.15	15.37
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	37.98	32.33	24.55	36.98	5	32	37.98	5	33	37.98	32.33	24.55
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	38.84	33.21	25.42	37.85	5	33	38.84	5	34	38.84	33.21	25.42
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	39.30	33.69	25.91	38.32	5	33	39.30	5	34	39.30	33.69	25.91
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	39.58	33.98	26.20	38.60	5	34	39.58	5	35	39.58	33.98	26.20
							VL	30 km per uur wege	1	13.5	39.94	34.36	26.58	38.97	5	34	39.94	5	35	39.94	34.36	26.58
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	26.67	24.91	24.91	31.55	5	27	34.91	5	30	26.67	24.91	24.91
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	27.19	25.43	25.43	32.07	5	27	35.43	5	30	27.19	25.43	25.43
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	29.11	27.35	27.35	33.99	5	29	37.35	5	32	29.11	27.35	27.35
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	31.87	30.11	30.11	36.75	5	32	40.11	5	35	31.87	30.11	30.11
							VL	Busbaan (12)	1	13.5	32.46	30.70	30.70	37.34	5	32	40.70	5	36	32.46	30.70	30.70
							RL	totaal (0)	1	1.5	47.09	40.82	39.31	47.81		47.81	49.31		49.31	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	47.69	41.43	39.91	48.41		48.41	49.91		49.91	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	48.25	42.00	40.47	48.97		48.97	50.47		50.47	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	48.40	42.14	40.62	49.12		49.12	50.62		50.62	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	48.20	41.95	40.42	48.92		48.92	50.42		50.42	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	57.93	54.94	50.69	59.37		59	60.69		61	57.93	54.94	50.69
							VL	totaal (0)	1	4.5	58.10	55.04	50.61	59.42		59	60.61		61	58.10	55.04	50.61
							VL	totaal (0)	1	7.5	58.87	55.90	51.59	60.30		60	61.59		62	58.87	55.90	51.59
							VL	totaal (0)	1	10.5	59.34	56.40	52.20	60.84		61	62.20		62	59.34	56.40	52.20
							VL	totaal (0)	1	13.5	58.31	55.12	50.75	59.57		60	60.75		61	58.31	55.12	50.75
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	56.02	53.39	49.86	58.05	2	56	59.86	2	58	56.02	53.39	49.86
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	55.72	53.09	49.56	57.75	2	56	59.56	2	58	55.72	53.09	49.56
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	56.82	54.24	50.66	58.86	2	57	60.66	2	59	56.82	54.24	50.66
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.25	54.72	51.17	59.34	2	57	61.17	2	59	57.25	54.72	51.17
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	54.85	52.24	48.81	56.94	4	53	58.81	2	57	54.85	52.24	48.81
							VL	N210 (2)	1	1.5	43.59	39.60	36.96	45.16	2	43	46.96	2	45	43.59	39.60	36.96
							VL	N210 (2)	1	4.5	44.26	40.27	37.62	45.82	2	44	47.62	2	46	44.26	40.27	37.62
							VL	N210 (2)	1	7.5	45.83	41.94	39.14	47.38	2	45	49.14	2	47	45.83	41.94	39.14
							VL	N210 (2)	1	10.5	48.41	44.65	41.64	49.94	2	48	51.64	2	50	48.41	44.65	41.64
							VL	N210 (2)	1	13.5	50.29	46.56	43.50	51.82	2	50	53.50	2	52	50.29	46.56	43.50
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	52.13	48.52	40.82	52.02	5	47	52.13	5	47	52.13	48.52	40.82
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	53.22	49.61	41.91	53.11	5	48	53.22	5	48	53.22	49.61	41.91
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	53.31	49.69	41.99	53.20	5	48	53.31	5	48	53.31	49.69	41.99

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
23	0.0	3.7		gevel					VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	53.36	49.74	42.05	53.25	5	48	53.36	5	48	53.36	49.74	42.05
									VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	53.51	49.89	42.21	53.40	5	48	53.51	5	49	53.51	49.89	42.21
									VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	35.59	31.93	23.98	35.40	5	30	35.59	5	31	35.59	31.93	23.98
									VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	36.19	32.54	24.57	36.00	5	31	36.19	5	31	36.19	32.54	24.57
									VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	36.78	33.14	25.20	36.60	5	32	36.78	5	32	36.78	33.14	25.20
									VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	36.67	33.04	25.09	36.49	5	31	36.67	5	32	36.67	33.04	25.09
									VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	36.33	32.70	24.72	36.15	5	31	36.33	5	31	36.33	32.70	24.72
									VL	Nautastraa (5)	1	1.5	26.19	21.64	13.86	25.63	5	21	26.19	5	21	26.19	21.64	13.86
									VL	Nautastraa (5)	1	4.5	26.19	21.61	13.83	25.62	5	21	26.19	5	21	26.19	21.61	13.83
									VL	Nautastraa (5)	1	7.5	26.28	21.69	13.91	25.71	5	21	26.28	5	21	26.28	21.69	13.91
									VL	Nautastraa (5)	1	10.5	26.25	21.70	13.92	25.69	5	21	26.25	5	21	26.25	21.70	13.92
									VL	Nautastraa (5)	1	13.5	25.98	21.50	13.72	25.45	5	20	25.98	5	21	25.98	21.50	13.72
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	37.05	33.71	30.38	38.70	2	37	40.38	2	38	37.05	33.71	30.38
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	36.74	33.39	30.07	38.39	2	36	40.07	2	38	36.74	33.39	30.07
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	36.21	32.87	29.56	37.87	2	36	39.56	2	38	36.21	32.87	29.56
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	36.54	33.19	29.88	38.19	2	36	39.88	2	38	36.54	33.19	29.88
									VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	22.54	19.15	15.96	24.23	2	22	25.96	2	24	22.54	19.15	15.96
									VL	Bahialaan (7)	1	1.5	31.94	27.84	20.05	31.58	5	27	31.94	5	27	31.94	27.84	20.05
									VL	Bahialaan (7)	1	4.5	32.62	28.51	20.73	32.26	5	27	32.62	5	28	32.62	28.51	20.73
									VL	Bahialaan (7)	1	7.5	33.78	29.67	21.89	33.42	5	28	33.78	5	29	33.78	29.67	21.89
									VL	Bahialaan (7)	1	10.5	35.54	31.45	23.66	35.19	5	30	35.54	5	31	35.54	31.45	23.66
									VL	Bahialaan (7)	1	13.5	37.50	33.45	25.67	37.17	5	32	37.50	5	33	37.50	33.45	25.67
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	42.03	37.75	29.97	41.59	5	37	42.03	5	37	42.03	37.75	29.97
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.95	37.61	29.83	41.49	5	36	41.95	5	37	41.95	37.61	29.83
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.06	37.72	29.94	41.60	5	37	42.06	5	37	42.06	37.72	29.94
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.40	38.05	30.27	41.93	5	37	42.40	5	37	42.40	38.05	30.27
									VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	42.65	38.31	30.53	42.19	5	37	42.65	5	38	42.65	38.31	30.53
									VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	33.28	28.94	21.16	32.82	5	28	33.28	5	28	33.28	28.94	21.16
									VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	33.35	29.01	21.23	32.89	5	28	33.35	5	28	33.35	29.01	21.23
									VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	33.43	29.11	21.33	32.97	5	28	33.43	5	28	33.43	29.11	21.33
									VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	33.96	29.65	21.87	33.51	5	29	33.96	5	29	33.96	29.65	21.87
									VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	27.38	23.07	15.29	26.93	5	22	27.38	5	22	27.38	23.07	15.29
									VL	30 km per uur wege	1	1.5	36.76	31.12	23.34	35.77	5	31	36.76	5	32	36.76	31.12	23.34
									VL	30 km per uur wege	1	4.5	37.83	32.21	24.43	36.84	5	32	37.83	5	33	37.83	32.21	24.43
									VL	30 km per uur wege	1	7.5	38.47	32.83	25.05	37.48	5	32	38.47	5	33	38.47	32.83	25.05
									VL	30 km per uur wege	1	10.5	38.90	33.24	25.46	37.90	5	33	38.90	5	34	38.90	33.24	25.46
VL	30 km per uur wege	1	13.5	39.40	33.79	26.01	38.42	5	33	39.40	5	34	39.40	33.79	26.01									
VL	Busbaan (12)	1	1.5	28.71	26.95	26.95	33.59	5	29	36.95	5	32	28.71	26.95	26.95									
VL	Busbaan (12)	1	4.5	29.63	27.87	27.87	34.51	5	30	37.87	5	33	29.63	27.87	27.87									
VL	Busbaan (12)	1	7.5	31.19	29.43	29.43	36.07	5	31	39.43	5	34	31.19	29.43	29.43									
VL	Busbaan (12)	1	10.5	33.00	31.24	31.24	37.88	5	33	41.24	5	36	33.00	31.24	31.24									
VL	Busbaan (12)	1	13.5	33.38	31.62	31.62	38.26	5	33	41.62	5	37	33.38	31.62	31.62									
RL	totaal (0)	1	1.5	43.53	37.28	35.75	44.25			44.25	45.75		45.75	--	--	--								
RL	totaal (0)	1	4.5	44.14	37.91	36.36	44.86			44.86	46.36		46.36	--	--	--								
RL	totaal (0)	1	7.5	44.68	38.46	36.90	45.40			45.40	46.90		46.90	--	--	--								
RL	totaal (0)	1	10.5	45.04	38.81	37.26	45.76			45.76	47.26		47.26	--	--	--								
RL	totaal (0)	1	13.5	45.21	38.97	37.43	45.93			45.93	47.43		47.43	--	--	--								
VL	totaal (0)	1	1.5	54.04	51.26	47.64	55.92			56	57.64		58	54.04	51.26	47.64								
VL	totaal (0)	1	4.5	52.38	49.53	45.85	54.18			54	55.85		56	52.38	49.53	45.85								
VL	totaal (0)	1	7.5	50.72	47.79	44.01	52.42			52	54.01		54	50.72	47.79	44.01								
VL	totaal (0)	1	10.5	51.16	48.20	44.51	52.88			53	54.51		55	51.16	48.20	44.51								
VL	totaal (0)	1	13.5	53.49	50.71	47.07	55.36			55	57.07		57	53.49	50.71	47.07								

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	53.52	50.87	47.35	55.54	3	53	57.35	2	55	53.52	50.87	47.35		
				VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	51.50	48.86	45.36	53.53	2	52	55.36	2	53	51.50	48.86	45.36		
				VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	49.35	46.75	43.26	51.42	2	49	53.26	2	51	49.35	46.75	43.26		
				VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	49.67	47.05	43.65	51.77	2	50	53.65	2	52	49.67	47.05	43.65		
				VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	52.57	50.01	46.55	54.68	2	53	56.55	2	55	52.57	50.01	46.55		
				VL	N210 (2)	1	1.5	40.83	36.79	34.23	42.41	2	40	44.23	2	42	40.83	36.79	34.23		
				VL	N210 (2)	1	4.5	41.07	37.03	34.48	42.65	2	41	44.48	2	42	41.07	37.03	34.48		
				VL	N210 (2)	1	7.5	40.77	36.76	34.16	42.34	2	40	44.16	2	42	40.77	36.76	34.16		
				VL	N210 (2)	1	10.5	42.28	38.46	35.56	43.83	2	42	45.56	2	44	42.28	38.46	35.56		
				VL	N210 (2)	1	13.5	42.81	39.02	36.07	44.35	2	42	46.07	2	44	42.81	39.02	36.07		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	1.5	38.81	35.16	27.61	38.72	5	34	38.81	5	34	38.81	35.16	27.61		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	4.5	39.99	36.34	28.74	39.89	5	35	39.99	5	35	39.99	36.34	28.74		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	7.5	40.30	36.66	29.01	40.19	5	35	40.30	5	35	40.30	36.66	29.01		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	10.5	40.24	36.61	28.94	40.13	5	35	40.24	5	35	40.24	36.61	28.94		
				VL	Fascinatio Bouleva	1	13.5	40.35	36.72	29.05	40.24	5	35	40.35	5	35	40.35	36.72	29.05		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	31.88	28.19	20.29	31.69	5	27	31.88	5	27	31.88	28.19	20.29		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	32.22	28.52	20.57	32.01	5	27	32.22	5	27	32.22	28.52	20.57		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	32.66	28.96	21.00	32.45	5	27	32.66	5	28	32.66	28.96	21.00		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	33.69	29.99	22.05	33.48	5	28	33.69	5	29	33.69	29.99	22.05		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	35.35	31.68	23.84	35.18	5	30	35.35	5	30	35.35	31.68	23.84		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	25.59	21.12	13.34	25.07	5	20	25.59	5	21	25.59	21.12	13.34		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	25.72	21.21	13.43	25.18	5	20	25.72	5	21	25.72	21.21	13.43		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	25.79	21.28	13.50	25.25	5	20	25.79	5	21	25.79	21.28	13.50		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	25.75	21.25	13.47	25.22	5	20	25.75	5	21	25.75	21.25	13.47		
				VL	Nautastraa (5)	1	13.5	25.76	21.27	13.49	25.23	5	20	25.76	5	21	25.76	21.27	13.49		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	21.60	18.23	14.98	23.27	2	21	24.98	2	23	21.60	18.23	14.98		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	20.87	17.50	14.27	22.55	2	21	24.27	2	22	20.87	17.50	14.27		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	20.49	17.11	13.89	22.17	2	20	23.89	2	22	20.49	17.11	13.89		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	20.82	17.44	14.23	22.50	2	21	24.23	2	22	20.82	17.44	14.23		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	20.03	16.66	13.42	21.70	2	20	23.42	2	21	20.03	16.66	13.42		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	16.05	11.70	3.91	15.58	5	11	16.05	5	11	16.05	11.70	3.91		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	16.45	12.07	4.28	15.97	5	11	16.45	5	11	16.45	12.07	4.28		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	17.94	13.56	5.78	17.46	5	12	17.94	5	13	17.94	13.56	5.78		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	20.10	15.74	7.95	19.62	5	15	20.10	5	15	20.10	15.74	7.95		
				VL	Bahialaan (7)	1	13.5	23.05	18.75	10.97	22.60	5	18	23.05	5	18	23.05	18.75	10.97		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	37.66	33.39	25.61	37.23	5	32	37.66	5	33	37.66	33.39	25.61		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	37.54	33.20	25.42	37.08	5	32	37.54	5	33	37.54	33.20	25.42		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	37.47	33.12	25.34	37.00	5	32	37.47	5	32	37.47	33.12	25.34		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	37.88	33.51	25.73	37.40	5	32	37.88	5	33	37.88	33.51	25.73		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	38.42	34.04	26.26	37.94	5	33	38.42	5	33	38.42	34.04	26.26		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	16.31	11.43	3.65	15.61	5	11	16.31	5	11	16.31	11.43	3.65		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	16.82	11.88	4.10	16.10	5	11	16.82	5	12	16.82	11.88	4.10		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	17.86	12.87	5.09	17.12	5	12	17.86	5	13	17.86	12.87	5.09		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	19.75	14.78	7.00	19.02	5	14	19.75	5	15	19.75	14.78	7.00		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	22.73	17.94	10.16	22.07	5	17	22.73	5	18	22.73	17.94	10.16		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	29.20	23.67	15.89	28.25	5	23	29.20	5	24	29.20	23.67	15.89		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	29.45	23.88	16.10	28.48	5	23	29.45	5	24	29.45	23.88	16.10		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	29.98	24.48	16.70	29.04	5	24	29.98	5	25	29.98	24.48	16.70		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	30.65	25.19	17.41	29.72	5	25	30.65	5	26	30.65	25.19	17.41		
				VL	30 km per uur wege	1	13.5	30.79	25.35	17.57	29.87	5	25	30.79	5	26	30.79	25.35	17.57		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	17.78	16.02	16.02	22.66	5	18	26.02	5	21	17.78	16.02	16.02		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	17.37	15.61	15.61	22.25	5	17	25.61	5	21	17.37	15.61	15.61		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
24	0.0	3.7		gevel				VL	Busbaan (12)	1	7.5	17.93	16.17	16.17	22.81	5	18	26.17	5	21	17.93	16.17	16.17
								VL	Busbaan (12)	1	10.5	19.42	17.66	17.66	24.30	5	19	27.66	5	23	19.42	17.66	17.66
								VL	Busbaan (12)	1	13.5	22.03	20.27	20.27	26.91	5	22	30.27	5	25	22.03	20.27	20.27
								RL	totaal (0)	1	1.5	35.14	28.95	27.36	35.87		35.87	37.36		37.36	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	4.5	35.46	29.27	27.68	36.19		36.19	37.68		37.68	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	7.5	36.04	29.85	28.26	36.77		36.77	38.26		38.26	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	10.5	36.98	30.78	29.20	37.71		37.71	39.20		39.20	--	--	--
								RL	totaal (0)	1	13.5	38.36	32.13	30.57	39.08		39.08	40.57		40.57	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.79	45.95	42.43	50.68		51	52.43		52	48.79	45.95	42.43
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.24	45.35	41.84	50.10		50	51.84		52	48.24	45.35	41.84
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.67	44.70	41.21	49.49		49	51.21		51	47.67	44.70	41.21
								VL	totaal (0)	1	10.5	48.78	45.86	42.41	50.65		51	52.41		52	48.78	45.86	42.41
								VL	totaal (0)	1	13.5	52.27	49.53	46.02	54.23		54	56.02		56	52.27	49.53	46.02
								VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	47.86	45.25	41.78	49.93	2	48	51.78	2	50	47.86	45.25	41.78
								VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	47.21	44.57	41.15	49.29	2	47	51.15	2	49	47.21	44.57	41.15
								VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	46.33	43.66	40.33	48.43	2	46	50.33	2	48	46.33	43.66	40.33
								VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	47.64	44.98	41.68	49.76	2	48	51.68	2	50	47.64	44.98	41.68
								VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	51.62	49.04	45.63	53.74	2	52	55.63	2	54	51.62	49.04	45.63
								VL	N210 (2)	1	1.5	39.66	35.61	33.06	41.23	2	39	43.06	2	41	39.66	35.61	33.06
								VL	N210 (2)	1	4.5	39.22	35.16	32.62	40.79	2	39	42.62	2	41	39.22	35.16	32.62
								VL	N210 (2)	1	7.5	39.41	35.36	32.81	40.98	2	39	42.81	2	41	39.41	35.36	32.81
								VL	N210 (2)	1	10.5	39.83	35.81	33.21	41.40	2	39	43.21	2	41	39.83	35.81	33.21
								VL	N210 (2)	1	13.5	40.89	36.95	34.19	42.43	2	40	44.19	2	42	40.89	36.95	34.19
								VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	34.42	30.76	23.18	34.32	5	29	34.42	5	29	34.42	30.76	23.18
								VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.28	31.62	24.02	35.18	5	30	35.28	5	30	35.28	31.62	24.02
								VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	36.32	32.67	25.05	36.22	5	31	36.32	5	31	36.32	32.67	25.05
								VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	36.46	32.80	25.19	36.35	5	31	36.46	5	31	36.46	32.80	25.19
								VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	36.99	33.33	25.74	36.89	5	32	36.99	5	32	36.99	33.33	25.74
								VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	31.29	27.60	20.04	31.18	5	26	31.29	5	26	31.29	27.60	20.04
								VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	30.25	26.53	18.69	30.06	5	25	30.25	5	25	30.25	26.53	18.69
								VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	30.59	26.86	18.89	30.36	5	25	30.59	5	26	30.59	26.86	18.89
								VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	32.43	28.71	20.76	32.21	5	27	32.43	5	27	32.43	28.71	20.76
								VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	35.58	31.90	24.05	35.40	5	30	35.58	5	31	35.58	31.90	24.05
								VL	Nautastraa (5)	1	1.5	20.12	15.64	7.86	19.59	5	15	20.12	5	15	20.12	15.64	7.86
								VL	Nautastraa (5)	1	4.5	20.17	15.65	7.87	19.63	5	15	20.17	5	15	20.17	15.65	7.87
								VL	Nautastraa (5)	1	7.5	20.31	15.75	7.97	19.75	5	15	20.31	5	15	20.31	15.75	7.97
								VL	Nautastraa (5)	1	10.5	20.66	16.06	8.28	20.08	5	15	20.66	5	16	20.66	16.06	8.28
								VL	Nautastraa (5)	1	13.5	21.39	16.81	9.03	20.82	5	16	21.39	5	16	21.39	16.81	9.03
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	21.04	17.68	14.41	22.71	2	21	24.41	2	22	21.04	17.68	14.41
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	20.08	16.72	13.45	21.75	2	20	23.45	2	21	20.08	16.72	13.45
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	19.28	15.92	12.65	20.95	2	19	22.65	2	21	19.28	15.92	12.65
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	19.00	15.64	12.37	20.67	2	19	22.37	2	20	19.00	15.64	12.37
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	19.30	15.94	12.67	20.97	2	19	22.67	2	21	19.30	15.94	12.67
								VL	Bahialaan (7)	1	1.5	16.03	11.71	3.92	15.57	5	11	16.03	5	11	16.03	11.71	3.92
								VL	Bahialaan (7)	1	4.5	16.42	12.07	4.28	15.95	5	11	16.42	5	11	16.42	12.07	4.28
								VL	Bahialaan (7)	1	7.5	17.86	13.51	5.72	17.39	5	12	17.86	5	13	17.86	13.51	5.72
								VL	Bahialaan (7)	1	10.5	20.00	15.64	7.85	19.52	5	15	20.00	5	15	20.00	15.64	7.85
								VL	Bahialaan (7)	1	13.5	23.09	18.80	11.02	22.65	5	18	23.09	5	18	23.09	18.80	11.02
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	27.86	23.34	15.56	27.32	5	22	27.86	5	23	27.86	23.34	15.56
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	27.92	23.37	15.59	27.36	5	22	27.92	5	23	27.92	23.37	15.59
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	28.23	23.63	15.85	27.65	5	23	28.23	5	23	28.23	23.63	15.85
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	29.12	24.45	16.67	28.51	5	24	29.12	5	24	29.12	24.45	16.67

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
25	0.0	3.7		gevel			VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	31.14	26.48	18.70	30.54	5	26	31.14	5	26	31.14	26.48	18.70
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	18.68	13.93	6.15	18.04	5	13	18.68	5	14	18.68	13.93	6.15
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	18.94	14.12	6.34	18.27	5	13	18.94	5	14	18.94	14.12	6.34
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	19.97	15.08	7.30	19.27	5	14	19.97	5	15	19.97	15.08	7.30
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	21.64	16.68	8.90	20.91	5	16	21.64	5	17	21.64	16.68	8.90
							VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	25.33	20.54	12.76	24.67	5	20	25.33	5	20	25.33	20.54	12.76
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	24.43	17.96	10.18	23.15	5	18	24.43	5	19	24.43	17.96	10.18
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	24.90	18.37	10.59	23.60	5	19	24.90	5	20	24.90	18.37	10.59
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	24.96	18.53	10.74	23.69	5	19	24.96	5	20	24.96	18.53	10.74
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	25.91	19.61	11.83	24.68	5	20	25.91	5	21	25.91	19.61	11.83
							VL	30 km per uur wege	1	13.5	27.17	21.14	13.36	26.04	5	21	27.17	5	22	27.17	21.14	13.36
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	16.30	14.54	14.54	21.18	5	16	24.54	5	20	16.30	14.54	14.54
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	16.06	14.30	14.30	20.94	5	16	24.30	5	19	16.06	14.30	14.30
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	17.28	15.52	15.52	22.16	5	17	25.52	5	21	17.28	15.52	15.52
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	18.77	17.01	17.01	23.65	5	19	27.01	5	22	18.77	17.01	17.01
							VL	Busbaan (12)	1	13.5	20.84	19.08	19.08	25.72	5	21	29.08	5	24	20.84	19.08	19.08
							RL	totaal (0)	1	1.5	32.92	26.64	25.14	33.64		33.64	35.14		35.14	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	33.57	27.30	25.79	34.29		34.29	35.79		35.79	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	34.63	28.36	26.85	35.35		35.35	36.85		36.85	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	35.93	29.64	28.15	36.65		36.65	38.15		38.15	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	13.5	37.37	31.08	29.59	38.09		38.09	39.59		39.59	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	44.93	42.01	38.68	46.86		47	48.68		49	44.93	42.01	38.68
							VL	totaal (0)	1	4.5	45.00	42.05	38.75	46.92		47	48.75		49	45.00	42.05	38.75
							VL	totaal (0)	1	7.5	45.52	42.57	39.26	47.44		47	49.26		49	45.52	42.57	39.26
							VL	totaal (0)	1	10.5	47.03	44.13	40.74	48.94		49	50.74		51	47.03	44.13	40.74
							VL	totaal (0)	1	13.5	50.89	48.15	44.66	52.86		53	54.66		55	50.89	48.15	44.66
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	43.85	41.21	37.93	46.00	2	44	47.93	2	46	43.85	41.21	37.93
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	43.86	41.20	37.96	46.01	2	44	47.96	2	46	43.86	41.20	37.96
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	44.40	41.73	38.49	46.55	2	45	48.49	2	46	44.40	41.73	38.49
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	46.00	43.36	40.05	48.13	2	46	50.05	2	48	46.00	43.36	40.05
							VL	Rijkswegen (1)	1	13.5	50.24	47.68	44.24	52.36	2	50	54.24	2	52	50.24	47.68	44.24
							VL	N210 (2)	1	1.5	36.45	32.39	29.83	38.01	2	36	39.83	2	38	36.45	32.39	29.83
							VL	N210 (2)	1	4.5	36.67	32.60	30.07	38.24	2	36	40.07	2	38	36.67	32.60	30.07
							VL	N210 (2)	1	7.5	37.05	32.98	30.45	38.62	2	37	40.45	2	38	37.05	32.98	30.45
							VL	N210 (2)	1	10.5	38.14	34.12	31.51	39.70	2	38	41.51	2	40	38.14	34.12	31.51
							VL	N210 (2)	1	13.5	39.87	35.92	33.19	41.42	2	39	43.19	2	41	39.87	35.92	33.19
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	29.30	25.49	18.27	29.22	5	24	29.30	5	24	29.30	25.49	18.27
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	30.08	26.25	19.04	29.99	5	25	30.08	5	25	30.08	26.25	19.04
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	30.61	26.79	19.56	30.52	5	26	30.61	5	26	30.61	26.79	19.56
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	30.90	27.09	19.79	30.80	5	26	30.90	5	26	30.90	27.09	19.79
							VL	Fascinatio Boulevard	1	13.5	32.18	28.41	21.03	32.08	5	27	32.18	5	27	32.18	28.41	21.03
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	29.50	25.87	17.97	29.34	5	24	29.50	5	25	29.50	25.87	17.97
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	29.54	25.88	17.95	29.35	5	24	29.54	5	25	29.54	25.88	17.95
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	30.18	26.49	18.56	29.98	5	25	30.18	5	25	30.18	26.49	18.56
							VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	32.09	28.39	20.44	31.88	5	27	32.09	5	27	32.09	28.39	20.44
							VL	's-Gravenweg (4)	1	13.5	35.01	31.34	23.45	34.83	5	30	35.01	5	30	35.01	31.34	23.45
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	11.13	6.14	-1.64	10.39	5	5	11.13	5	6	11.13	6.14	-1.64
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	12.18	7.09	-0.69	11.40	5	6	12.18	5	7	12.18	7.09	-0.69
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	14.13	9.00	1.22	13.33	5	8	14.13	5	9	14.13	9.00	1.22
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	16.73	11.65	3.87	15.95	5	11	16.73	5	12	16.73	11.65	3.87
							VL	Nautastraa (5)	1	13.5	19.21	14.40	6.62	18.54	5	14	19.21	5	14	19.21	14.40	6.62
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	20.50	17.12	13.89	22.17	2	20	23.89	2	22	20.50	17.12	13.89

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
277	0.0	3.7		gevel		VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	19.85	16.47	13.25	21.53	2	20	23.25	2	21	19.85	16.47	13.25
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	19.36	15.98	12.76	21.04	2	19	22.76	2	21	19.36	15.98	12.76	
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	19.19	15.81	12.59	20.87	2	19	22.59	2	21	19.19	15.81	12.59	
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	13.5	19.39	16.01	12.79	21.07	2	19	22.79	2	21	19.39	16.01	12.79	
					VL	Bahialaan (7)	1	1.5	16.36	12.09	4.30	15.92	5	11	16.36	5	11	16.36	12.09	4.30	
					VL	Bahialaan (7)	1	4.5	16.75	12.45	4.67	16.30	5	11	16.75	5	12	16.75	12.45	4.67	
					VL	Bahialaan (7)	1	7.5	17.94	13.63	5.85	17.49	5	12	17.94	5	13	17.94	13.63	5.85	
					VL	Bahialaan (7)	1	10.5	19.83	15.50	7.72	19.37	5	14	19.83	5	15	19.83	15.50	7.72	
					VL	Bahialaan (7)	1	13.5	22.81	18.54	10.75	22.37	5	17	22.81	5	18	22.81	18.54	10.75	
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	21.18	16.38	8.60	20.52	5	16	21.18	5	16	21.18	16.38	8.60	
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	21.79	16.84	9.06	21.07	5	16	21.79	5	17	21.79	16.84	9.06	
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	23.35	18.34	10.56	22.60	5	18	23.35	5	18	23.35	18.34	10.56	
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	25.92	20.93	13.15	25.18	5	20	25.92	5	21	25.92	20.93	13.15	
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	13.5	29.90	25.14	17.36	29.25	5	24	29.90	5	25	29.90	25.14	17.36	
					VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	16.36	11.64	3.86	15.73	5	11	16.36	5	11	16.36	11.64	3.86	
					VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	16.83	11.96	4.18	16.14	5	11	16.83	5	12	16.83	11.96	4.18	
					VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	18.60	13.65	5.87	17.88	5	13	18.60	5	14	18.60	13.65	5.87	
					VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	21.81	16.84	9.06	21.08	5	16	21.81	5	17	21.81	16.84	9.06	
					VL	Kralingse Kerklaan	1	13.5	26.35	21.56	13.78	25.69	5	21	26.35	5	21	26.35	21.56	13.78	
					VL	30 km per uur wege	1	1.5	24.77	18.29	10.51	23.48	5	18	24.77	5	20	24.77	18.29	10.51	
					VL	30 km per uur wege	1	4.5	25.22	18.71	10.92	23.92	5	19	25.22	5	20	25.22	18.71	10.92	
					VL	30 km per uur wege	1	7.5	25.39	18.95	11.17	24.12	5	19	25.39	5	20	25.39	18.95	11.17	
					VL	30 km per uur wege	1	10.5	26.38	20.05	12.27	25.14	5	20	26.38	5	21	26.38	20.05	12.27	
					VL	30 km per uur wege	1	13.5	27.79	21.74	13.96	26.65	5	22	27.79	5	23	27.79	21.74	13.96	
					VL	Busbaan (12)	1	1.5	15.66	13.90	13.90	20.54	5	16	23.90	5	19	15.66	13.90	13.90	
					VL	Busbaan (12)	1	4.5	16.25	14.49	14.49	21.13	5	16	24.49	5	19	16.25	14.49	14.49	
					VL	Busbaan (12)	1	7.5	17.36	15.60	15.60	22.24	5	17	25.60	5	21	17.36	15.60	15.60	
					VL	Busbaan (12)	1	10.5	18.72	16.96	16.96	23.60	5	19	26.96	5	22	18.72	16.96	16.96	
					VL	Busbaan (12)	1	13.5	20.71	18.95	18.95	25.59	5	21	28.95	5	24	20.71	18.95	18.95	
					RL	totaal (0)	1	1.5	49.21	42.94	41.43	49.93		49.93	51.43		51.43	--	--	--	
					RL	totaal (0)	1	4.5	49.99	43.73	42.21	50.71		50.71	52.21		52.21	--	--	--	
					RL	totaal (0)	1	7.5	50.59	44.33	42.81	51.31		51.31	52.81		52.81	--	--	--	
					RL	totaal (0)	1	10.5	50.77	44.50	42.99	51.49		51.49	52.99		52.99	--	--	--	
					VL	totaal (0)	1	1.5	59.10	56.52	52.80	61.07		61	62.80		63	59.10	56.52	52.80	
					VL	totaal (0)	1	4.5	58.71	56.13	52.38	60.66		61	62.38		62	58.71	56.13	52.38	
					VL	totaal (0)	1	7.5	57.82	55.24	51.46	59.76		60	61.46		61	57.82	55.24	51.46	
					VL	totaal (0)	1	10.5	57.31	54.71	50.93	59.23		59	60.93		61	57.31	54.71	50.93	
					VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	58.85	56.34	52.67	60.89	2	59	62.67	2	61	58.85	56.34	52.67	
					VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	58.46	55.95	52.25	60.48	2	58	62.25	2	60	58.46	55.95	52.25	
					VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.54	55.03	51.32	59.56	2	58	61.32	2	59	57.54	55.03	51.32	
					VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	56.98	54.47	50.78	59.01	2	57	60.78	2	59	56.98	54.47	50.78	
					VL	N210 (2)	1	1.5	42.35	38.36	35.71	43.91	2	42	45.71	2	44	42.35	38.36	35.71	
					VL	N210 (2)	1	4.5	41.64	37.60	35.03	43.21	2	41	45.03	2	43	41.64	37.60	35.03	
					VL	N210 (2)	1	7.5	40.53	36.46	33.93	42.10	2	40	43.93	2	42	40.53	36.46	33.93	
					VL	N210 (2)	1	10.5	39.75	35.67	33.18	41.33	2	39	43.18	2	41	39.75	35.67	33.18	
					VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	37.10	33.42	26.16	37.08	5	32	37.10	5	32	37.10	33.42	26.16	
					VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.33	31.62	24.34	35.29	5	30	35.33	5	30	35.33	31.62	24.34	
					VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	33.00	29.25	22.05	32.96	5	28	33.00	5	28	33.00	29.25	22.05	
					VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	32.04	28.28	20.99	31.97	5	27	32.04	5	27	32.04	28.28	20.99	
					VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	37.62	33.99	26.23	37.49	5	32	37.62	5	33	37.62	33.99	26.23	
VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	38.72	35.10	27.31	38.59	5	34	38.72	5	34	38.72	35.10	27.31						
VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	39.13	35.52	27.73	39.00	5	34	39.13	5	34	39.13	35.52	27.73						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
278	0.0	3.7		gevel				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	39.80	36.20	28.42	39.68	5	35	39.80	5	35	39.80	36.20	28.42
					VL	Nautastraa (5)	1	1.5	24.37	19.94	12.16	23.87	5	19	24.37	5	19	24.37	19.94	12.16			
					VL	Nautastraa (5)	1	4.5	24.69	20.17	12.39	24.15	5	19	24.69	5	20	24.69	20.17	12.39			
					VL	Nautastraa (5)	1	7.5	24.62	20.07	12.29	24.06	5	19	24.62	5	20	24.62	20.07	12.29			
					VL	Nautastraa (5)	1	10.5	24.82	20.30	12.52	24.28	5	19	24.82	5	20	24.82	20.30	12.52			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	26.70	23.32	20.11	28.38	2	26	30.11	2	28	26.70	23.32	20.11			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	25.63	22.25	19.03	27.31	2	25	29.03	2	27	25.63	22.25	19.03			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	21.52	18.14	14.93	23.20	2	21	24.93	2	23	21.52	18.14	14.93			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	19.00	15.62	12.41	20.68	2	19	22.41	2	20	19.00	15.62	12.41			
					VL	Bahialaan (7)	1	1.5	19.04	14.86	7.07	18.65	5	14	19.04	5	14	19.04	14.86	7.07			
					VL	Bahialaan (7)	1	4.5	14.30	9.91	2.13	13.81	5	9	14.30	5	9	14.30	9.91	2.13			
					VL	Bahialaan (7)	1	7.5	14.44	10.06	2.28	13.96	5	9	14.44	5	9	14.44	10.06	2.28			
					VL	Bahialaan (7)	1	10.5	12.40	7.98	.20	11.90	5	7	12.40	5	7	12.40	7.98	.20			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.25	36.99	29.21	40.82	5	36	41.25	5	36	41.25	36.99	29.21			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.18	36.87	29.09	40.73	5	36	41.18	5	36	41.18	36.87	29.09			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	41.52	37.20	29.42	41.06	5	36	41.52	5	37	41.52	37.20	29.42			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.03	37.70	29.92	41.57	5	37	42.03	5	37	42.03	37.70	29.92			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	32.06	27.78	20.00	31.62	5	27	32.06	5	27	32.06	27.78	20.00			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	32.97	28.68	20.90	32.53	5	28	32.97	5	28	32.97	28.68	20.90			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	33.96	29.68	21.90	33.52	5	29	33.96	5	29	33.96	29.68	21.90			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	34.89	30.62	22.84	34.46	5	29	34.89	5	30	34.89	30.62	22.84			
					VL	30 km per uur wege	1	1.5	31.81	26.59	18.81	30.98	5	26	31.81	5	27	31.81	26.59	18.81			
					VL	30 km per uur wege	1	4.5	28.69	23.15	15.37	27.73	5	23	28.69	5	24	28.69	23.15	15.37			
					VL	30 km per uur wege	1	7.5	25.25	19.59	11.80	24.25	5	19	25.25	5	20	25.25	19.59	11.80			
					VL	30 km per uur wege	1	10.5	24.98	19.35	11.57	23.99	5	19	24.98	5	20	24.98	19.35	11.57			
					VL	Busbaan (12)	1	1.5	23.65	21.89	21.89	28.53	5	24	31.89	5	27	23.65	21.89	21.89			
					VL	Busbaan (12)	1	4.5	21.78	20.02	20.02	26.66	5	22	30.02	5	25	21.78	20.02	20.02			
					VL	Busbaan (12)	1	7.5	19.31	17.55	17.55	24.19	5	19	27.55	5	23	19.31	17.55	17.55			
					VL	Busbaan (12)	1	10.5	17.98	16.22	16.22	22.86	5	18	26.22	5	21	17.98	16.22	16.22			
					RL	totaal (0)	1	1.5	49.36	43.09	41.58	50.08			50.08	51.58		51.58	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	4.5	50.11	43.85	42.33	50.83			50.83	52.33		52.33	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	7.5	50.71	44.45	42.93	51.43			51.43	52.93		52.93	--	--	--		
					RL	totaal (0)	1	10.5	50.91	44.64	43.13	51.63			51.63	53.13		53.13	--	--	--		
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.09	57.51	53.85	62.09			62	63.85		64	60.09	57.51	53.85		
					VL	totaal (0)	1	4.5	59.91	57.34	53.69	61.92			62	63.69		64	59.91	57.34	53.69		
					VL	totaal (0)	1	7.5	59.23	56.65	52.98	61.22			61	62.98		63	59.23	56.65	52.98		
					VL	totaal (0)	1	10.5	58.19	55.59	51.74	60.08			60	61.74		62	58.19	55.59	51.74		
					VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	59.90	57.37	53.75	61.95	2	60	63.75	2	62	59.90	57.37	53.75			
					VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	59.73	57.21	53.60	61.79	2	60	63.60	2	62	59.73	57.21	53.60			
					VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	59.02	56.51	52.89	61.08	2	59	62.89	2	61	59.02	56.51	52.89			
					VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.93	55.40	51.63	59.90	2	58	61.63	2	60	57.93	55.40	51.63			
					VL	N210 (2)	1	1.5	41.86	37.85	35.25	43.43	2	41	45.25	2	43	41.86	37.85	35.25			
					VL	N210 (2)	1	4.5	41.15	37.08	34.56	42.73	2	41	44.56	2	43	41.15	37.08	34.56			
					VL	N210 (2)	1	7.5	40.17	36.07	33.61	41.76	2	40	43.61	2	42	40.17	36.07	33.61			
					VL	N210 (2)	1	10.5	39.04	34.92	32.48	40.62	2	39	42.48	2	40	39.04	34.92	32.48			
					VL	Fascinatïo Boulevard	1	1.5	35.80	32.11	24.87	35.78	5	31	35.80	5	31	35.80	32.11	24.87			
					VL	Fascinatïo Boulevard	1	4.5	35.03	31.31	24.04	34.98	5	30	35.03	5	30	35.03	31.31	24.04			
					VL	Fascinatïo Boulevard	1	7.5	32.80	29.05	21.84	32.75	5	28	32.80	5	28	32.80	29.05	21.84			
					VL	Fascinatïo Boulevard	1	10.5	31.64	27.89	20.56	31.56	5	27	31.64	5	27	31.64	27.89	20.56			
					VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	38.17	34.53	26.94	38.08	5	33	38.17	5	33	38.17	34.53	26.94			
					VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	39.12	35.49	27.83	39.02	5	34	39.12	5	34	39.12	35.49	27.83			
					VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	39.67	36.05	28.38	39.57	5	35	39.67	5	35	39.67	36.05	28.38			

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
279	0.0	3.7		gevel				VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	39.89	36.27	28.58	39.78	5	35	39.89	5	35	39.89	36.27	28.58
								VL Nautastraa (5)	1	1.5	26.20	21.83	14.05	25.72	5	21	26.20	5	21	26.20	21.83	14.05
								VL Nautastraa (5)	1	4.5	26.44	21.98	14.20	25.92	5	21	26.44	5	21	26.44	21.98	14.20
								VL Nautastraa (5)	1	7.5	26.38	21.89	14.11	25.85	5	21	26.38	5	21	26.38	21.89	14.11
								VL Nautastraa (5)	1	10.5	26.50	22.02	14.24	25.97	5	21	26.50	5	21	26.50	22.02	14.24
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	29.38	26.01	22.76	31.05	2	29	32.76	2	31	29.38	26.01	22.76
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	26.19	22.82	19.58	27.86	2	26	29.58	2	28	26.19	22.82	19.58
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	17.54	14.12	10.99	19.24	2	17	20.99	2	19	17.54	14.12	10.99
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	17.35	13.94	10.81	19.05	2	17	20.81	2	19	17.35	13.94	10.81
								VL Bahialaan (7)	1	1.5	14.49	10.16	2.37	14.03	5	9	14.49	5	9	14.49	10.16	2.37
								VL Bahialaan (7)	1	4.5	13.87	9.49	1.70	13.39	5	8	13.87	5	9	13.87	9.49	1.70
								VL Bahialaan (7)	1	7.5	14.16	9.77	1.98	13.67	5	9	14.16	5	9	14.16	9.77	1.98
								VL Bahialaan (7)	1	10.5	11.42	6.96	-82	10.90	5	6	11.42	5	6	11.42	6.96	-82
								VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.18	36.93	29.15	40.76	5	36	41.18	5	36	41.18	36.93	29.15
								VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.14	36.82	29.04	40.68	5	36	41.14	5	36	41.14	36.82	29.04
								VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	41.52	37.19	29.41	41.06	5	36	41.52	5	37	41.52	37.19	29.41
								VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.02	37.69	29.91	41.56	5	37	42.02	5	37	42.02	37.69	29.91
								VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	32.20	27.89	20.11	31.75	5	27	32.20	5	27	32.20	27.89	20.11
								VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	33.06	28.73	20.95	32.60	5	28	33.06	5	28	33.06	28.73	20.95
								VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	33.87	29.55	21.77	33.41	5	28	33.87	5	29	33.87	29.55	21.77
								VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	35.09	30.80	23.02	34.65	5	30	35.09	5	30	35.09	30.80	23.02
								VL 30 km per uur wege	1	1.5	25.59	19.87	12.08	24.56	5	20	25.59	5	21	25.59	19.87	12.08
								VL 30 km per uur wege	1	4.5	26.05	20.13	12.35	24.95	5	20	26.05	5	21	26.05	20.13	12.35
								VL 30 km per uur wege	1	7.5	24.14	18.31	10.53	23.08	5	18	24.14	5	19	24.14	18.31	10.53
								VL 30 km per uur wege	1	10.5	22.22	16.04	8.26	21.03	5	16	22.22	5	17	22.22	16.04	8.26
								VL Busbaan (12)	1	1.5	23.11	21.35	21.35	27.99	5	23	31.35	5	26	23.11	21.35	21.35
								VL Busbaan (12)	1	4.5	21.83	20.07	20.07	26.71	5	22	30.07	5	25	21.83	20.07	20.07
								VL Busbaan (12)	1	7.5	18.92	17.16	17.16	23.80	5	19	27.16	5	22	18.92	17.16	17.16
								VL Busbaan (12)	1	10.5	17.34	15.58	15.58	22.22	5	17	25.58	5	21	17.34	15.58	15.58
								RL totaal (0)	1	1.5	49.31	43.04	41.53	50.03	50.03	51.53	51.53	--	--	--	--	--
								RL totaal (0)	1	4.5	50.08	43.83	42.30	50.80	50.80	52.30	52.30	--	--	--	--	--
								RL totaal (0)	1	7.5	50.60	44.34	42.82	51.32	51.32	52.82	52.82	--	--	--	--	--
								RL totaal (0)	1	10.5	50.86	44.59	43.08	51.58	51.58	53.08	53.08	--	--	--	--	--
								VL totaal (0)	1	1.5	59.46	56.92	53.22	61.46	61	63.22	63	59.46	56.92	53.22	53.22	53.22
								VL totaal (0)	1	4.5	59.41	56.87	53.15	61.40	61	63.15	63	59.41	56.87	53.15	53.15	53.15
								VL totaal (0)	1	7.5	59.13	56.59	52.82	61.10	61	62.82	63	59.13	56.59	52.82	52.82	52.82
								VL totaal (0)	1	10.5	58.75	56.20	52.36	60.68	61	62.36	62	58.75	56.20	52.36	52.36	52.36
								VL Rijkswegen (1)	1	1.5	59.29	56.79	53.13	61.34	2	59	63.13	2	61	59.29	56.79	53.13
								VL Rijkswegen (1)	1	4.5	59.25	56.76	53.07	61.29	2	59	63.07	2	61	59.25	56.76	53.07
								VL Rijkswegen (1)	1	7.5	58.96	56.47	52.75	60.99	2	59	62.75	2	61	58.96	56.47	52.75
								VL Rijkswegen (1)	1	10.5	58.55	56.06	52.28	60.55	2	59	62.28	2	60	58.55	56.06	52.28
								VL N210 (2)	1	1.5	39.93	35.88	33.31	41.49	2	39	43.31	2	41	39.93	35.88	33.31
								VL N210 (2)	1	4.5	38.73	34.66	32.11	40.29	2	38	42.11	2	40	38.73	34.66	32.11
								VL N210 (2)	1	7.5	38.06	34.00	31.41	39.61	2	38	41.41	2	39	38.06	34.00	31.41
								VL N210 (2)	1	10.5	37.30	33.13	30.77	38.89	2	37	40.77	2	39	37.30	33.13	30.77
								VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	35.26	31.59	24.25	35.22	5	30	35.26	5	30	35.26	31.59	24.25
								VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	33.34	29.65	22.20	33.26	5	28	33.34	5	28	33.34	29.65	22.20
								VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	30.86	27.12	19.76	30.78	5	26	30.86	5	26	30.86	27.12	19.76
								VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	31.10	27.33	19.99	31.01	5	26	31.10	5	26	31.10	27.33	19.99
								VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	39.35	35.74	28.26	39.30	5	34	39.35	5	34	39.35	35.74	28.26
								VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	39.97	36.35	28.82	39.90	5	35	39.97	5	35	39.97	36.35	28.82
								VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	40.21	36.60	29.05	40.14	5	35	40.21	5	35	40.21	36.60	29.05

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
280	0.0	3.7		gevel				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	40.68	37.07	29.48	40.60	5	36	40.68	5	36	40.68	37.07	29.48			
								VL	Nautastraa (5)	1	1.5	17.45	12.70	4.92	16.81	5	12	17.45	5	12	17.45	12.70	4.92			
								VL	Nautastraa (5)	1	4.5	18.28	13.40	5.62	17.58	5	13	18.28	5	13	18.28	13.40	5.62			
								VL	Nautastraa (5)	1	7.5	18.46	13.47	5.69	17.72	5	13	18.46	5	13	18.46	13.47	5.69			
								VL	Nautastraa (5)	1	10.5	20.18	15.32	7.54	19.49	5	14	20.18	5	15	20.18	15.32	7.54			
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	30.95	27.58	24.34	32.62	2	31	34.34	2	32	30.95	27.58	24.34			
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	30.27	26.89	23.68	31.95	2	30	33.68	2	32	30.27	26.89	23.68			
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	25.51	22.14	18.90	27.18	2	25	28.90	2	27	25.51	22.14	18.90			
								VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	18.57	15.17	12.02	20.27	2	18	22.02	2	20	18.57	15.17	12.02			
								VL	Bahialaan (7)	1	1.5	17.08	12.86	5.07	16.67	5	12	17.08	5	12	17.08	12.86	5.07			
								VL	Bahialaan (7)	1	4.5	15.19	10.94	3.15	14.76	5	10	15.19	5	10	15.19	10.94	3.15			
								VL	Bahialaan (7)	1	7.5	10.25	5.68	-2.10	9.69	5	5	10.25	5	5	10.25	5.68	-2.10			
								VL	Bahialaan (7)	1	10.5	12.10	7.65	-.13	11.59	5	7	12.10	5	7	12.10	7.65	-.13			
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	39.86	35.62	27.84	39.44	5	34	39.86	5	35	39.86	35.62	27.84			
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	39.74	35.44	27.66	39.29	5	34	39.74	5	35	39.74	35.44	27.66			
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	40.43	36.11	28.33	39.97	5	35	40.43	5	35	40.43	36.11	28.33			
								VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	41.15	36.82	29.04	40.69	5	36	41.15	5	36	41.15	36.82	29.04			
								VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	30.48	26.07	18.29	29.98	5	25	30.48	5	25	30.48	26.07	18.29			
								VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	31.08	26.68	18.90	30.59	5	26	31.08	5	26	31.08	26.68	18.90			
								VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	32.18	27.80	20.02	31.70	5	27	32.18	5	27	32.18	27.80	20.02			
								VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	33.14	28.82	21.04	32.68	5	28	33.14	5	28	33.14	28.82	21.04			
								VL	30 km per uur wege	1	1.5	26.75	21.40	13.62	25.87	5	21	26.75	5	22	26.75	21.40	13.62			
								VL	30 km per uur wege	1	4.5	26.79	21.09	13.31	25.77	5	21	26.79	5	22	26.79	21.09	13.31			
								VL	30 km per uur wege	1	7.5	21.67	15.42	7.63	20.46	5	15	21.67	5	17	21.67	15.42	7.63			
								VL	30 km per uur wege	1	10.5	21.55	15.13	7.34	20.28	5	15	21.55	5	17	21.55	15.13	7.34			
								VL	Busbaan (12)	1	1.5	22.53	20.77	20.77	27.41	5	22	30.77	5	26	22.53	20.77	20.77			
								VL	Busbaan (12)	1	4.5	20.96	19.20	19.20	25.84	5	21	29.20	5	24	20.96	19.20	19.20			
								VL	Busbaan (12)	1	7.5	18.53	16.77	16.77	23.41	5	18	26.77	5	22	18.53	16.77	16.77			
								VL	Busbaan (12)	1	10.5	16.19	14.43	14.43	21.07	5	16	24.43	5	19	16.19	14.43	14.43			
								RL	totaal (0)	1	1.5	48.61	42.34	40.83	49.33	49.33	50.83	50.83	50.83	--	--	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	4.5	49.43	43.17	41.65	50.15	50.15	51.65	51.65	51.65	--	--	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	7.5	50.02	43.76	42.24	50.74	50.74	52.24	52.24	52.24	--	--	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	10.5	50.25	43.98	42.47	50.97	50.97	52.47	52.47	52.47	--	--	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	1.5	59.70	57.19	53.52	61.74	62	63.52	64	64	59.70	57.19	53.52	59.70	57.19	53.52	
								VL	totaal (0)	1	4.5	59.88	57.37	53.68	61.91	62	63.68	64	64	59.88	57.37	53.68	59.88	57.37	53.68	
								VL	totaal (0)	1	7.5	59.78	57.25	53.54	61.78	62	63.54	64	64	59.78	57.25	53.54	59.78	57.25	53.54	
								VL	totaal (0)	1	10.5	59.65	57.11	53.33	61.61	62	63.33	63	63	59.65	57.11	53.33	59.65	57.11	53.33	
								VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	59.59	57.12	53.48	61.67	2	60	63.48	2	61	59.59	57.12	53.48	59.59	57.12	53.48
								VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	59.78	57.30	53.64	61.84	2	60	63.64	2	62	59.78	57.30	53.64	59.78	57.30	53.64
								VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	59.67	57.17	53.49	61.71	2	60	63.49	2	61	59.67	57.17	53.49	59.67	57.17	53.49
								VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	59.51	57.00	53.27	61.52	2	60	63.27	2	61	59.51	57.00	53.27	59.51	57.00	53.27
								VL	N210 (2)	1	1.5	36.38	32.29	29.80	37.96	2	36	39.80	2	38	36.38	32.29	29.80	36.38	32.29	29.80
								VL	N210 (2)	1	4.5	35.72	31.61	29.14	37.30	2	35	39.14	2	37	35.72	31.61	29.14	35.72	31.61	29.14
								VL	N210 (2)	1	7.5	35.14	31.03	28.55	36.71	2	35	38.55	2	37	35.14	31.03	28.55	35.14	31.03	28.55
								VL	N210 (2)	1	10.5	36.46	32.44	29.82	38.02	2	36	39.82	2	38	36.46	32.44	29.82	36.46	32.44	29.82
								VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	31.23	27.53	20.15	31.16	5	26	31.23	5	26	31.23	27.53	20.15	31.23	27.53	20.15
								VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	31.20	27.48	20.05	31.11	5	26	31.20	5	26	31.20	27.48	20.05	31.20	27.48	20.05
								VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	32.54	28.76	21.28	32.41	5	27	32.54	5	28	32.54	28.76	21.28	32.54	28.76	21.28
								VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	35.73	31.96	24.43	35.59	5	31	35.73	5	31	35.73	31.96	24.43	35.73	31.96	24.43
								VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	38.26	34.65	27.30	38.25	5	33	38.26	5	33	38.26	34.65	27.30	38.26	34.65	27.30
								VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	38.79	35.17	27.77	38.76	5	34	38.79	5	34	38.79	35.17	27.77	38.79	35.17	27.77
								VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	38.78	35.18	27.76	38.75	5	34	38.78	5	34	38.78	35.18	27.76	38.78	35.18	27.76

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
281	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	39.29	35.69	28.21	39.25	5	34	39.29	5	34	39.29	35.69	28.21
										VL	Nautastraa (5)	1	1.5	15.64	11.01	3.23	15.05	5	10	15.64	5	11	15.64	11.01	3.23
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	15.59	10.93	3.15	14.99	5	10	15.59	5	11	15.59	10.93	3.15
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	12.90	8.17	.39	12.27	5	7	12.90	5	8	12.90	8.17	.39
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	12.84	8.10	.32	12.20	5	7	12.84	5	8	12.84	8.10	.32
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	29.83	26.47	23.21	31.50	2	30	33.21	2	31	29.83	26.47	23.21
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	26.63	23.26	20.02	28.30	2	26	30.02	2	28	26.63	23.26	20.02
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	26.01	22.63	19.42	27.69	2	26	29.42	2	27	26.01	22.63	19.42
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	26.03	22.65	19.45	27.72	2	26	29.45	2	27	26.03	22.65	19.45
										VL	Bahialaan (7)	1	1.5	16.87	12.64	4.86	16.45	5	11	16.87	5	12	16.87	12.64	4.86
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	16.76	12.43	4.64	16.30	5	11	16.76	5	12	16.76	12.43	4.64
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	19.41	15.01	7.22	18.92	5	14	19.41	5	14	19.41	15.01	7.22
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	26.00	21.71	13.92	25.56	5	21	26.00	5	21	26.00	21.71	13.92
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	37.47	33.19	25.41	37.03	5	32	37.47	5	32	37.47	33.19	25.41
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	37.63	33.31	25.53	37.17	5	32	37.63	5	33	37.63	33.31	25.53
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	38.40	34.08	26.30	37.94	5	33	38.40	5	33	38.40	34.08	26.30
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	38.92	34.60	26.82	38.46	5	33	38.92	5	34	38.92	34.60	26.82
										VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	32.95	28.62	20.84	32.49	5	27	32.95	5	28	32.95	28.62	20.84
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	33.36	29.01	21.23	32.89	5	28	33.36	5	28	33.36	29.01	21.23
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	34.45	30.11	22.33	33.99	5	29	34.45	5	29	34.45	30.11	22.33
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	35.45	31.12	23.34	34.99	5	30	35.45	5	30	35.45	31.12	23.34
										VL	30 km per uur wege	1	1.5	23.79	17.81	10.02	22.67	5	18	23.79	5	19	23.79	17.81	10.02
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	25.03	18.76	10.98	23.81	5	19	25.03	5	20	25.03	18.76	10.98
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	27.52	21.09	13.31	26.25	5	21	27.52	5	23	27.52	21.09	13.31
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	30.92	24.61	16.83	29.69	5	25	30.92	5	26	30.92	24.61	16.83
										VL	Busbaan (12)	1	1.5	22.92	21.16	21.16	27.80	5	23	31.16	5	26	22.92	21.16	21.16
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	21.33	19.57	19.57	26.21	5	21	29.57	5	25	21.33	19.57	19.57
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	20.86	19.10	19.10	25.74	5	21	29.10	5	24	20.86	19.10	19.10
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	24.15	22.39	22.39	29.03	5	24	32.39	5	27	24.15	22.39	22.39
										RL	totaal (0)	1	1.5	50.15	43.90	42.37	50.87		50.87	52.37		52.37	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	51.02	44.78	43.24	51.74		51.74	53.24		53.24	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	51.35	45.10	43.57	52.07		52.07	53.57		53.57	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	51.38	45.13	43.60	52.10		52.10	53.60		53.60	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.88	57.32	53.66	61.89		62	63.66		64	59.88	57.32	53.66
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.58	57.02	53.34	61.58		62	63.34		63	59.58	57.02	53.34
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.91	56.35	52.60	60.87		61	62.60		63	58.91	56.35	52.60
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.23	55.65	51.80	60.13		60	61.80		62	58.23	55.65	51.80
										VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	59.67	57.17	53.54	61.74	2	60	63.54	2	62	59.67	57.17	53.54
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	59.36	56.86	53.22	61.42	2	59	63.22	2	61	59.36	56.86	53.22
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	58.66	56.17	52.48	60.70	2	59	62.48	2	60	58.66	56.17	52.48
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.94	55.45	51.67	59.94	2	58	61.67	2	60	57.94	55.45	51.67
										VL	N210 (2)	1	1.5	42.55	38.57	35.93	44.12	2	42	45.93	2	44	42.55	38.57	35.93
										VL	N210 (2)	1	4.5	42.18	38.15	35.58	43.76	2	42	45.58	2	44	42.18	38.15	35.58
										VL	N210 (2)	1	7.5	41.31	37.28	34.70	42.88	2	41	44.70	2	43	41.31	37.28	34.70
										VL	N210 (2)	1	10.5	40.13	36.07	33.55	41.71	2	40	43.55	2	42	40.13	36.07	33.55
										VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	36.29	32.59	25.36	36.26	5	31	36.29	5	31	36.29	32.59	25.36
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.23	31.51	24.22	35.18	5	30	35.23	5	30	35.23	31.51	24.22
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	32.98	29.23	22.00	32.93	5	28	32.98	5	28	32.98	29.23	22.00
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	32.23	28.48	21.19	32.16	5	27	32.23	5	27	32.23	28.48	21.19
										VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	38.00	34.37	26.70	37.89	5	33	38.00	5	33	38.00	34.37	26.70
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	39.18	35.54	27.84	39.06	5	34	39.18	5	34	39.18	35.54	27.84
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	39.62	36.00	28.28	39.50	5	35	39.62	5	35	39.62	36.00	28.28

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
282	0.0	3.7	gevel			VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	39.88	36.26	28.54	39.76	5	35	39.88	5	35	39.88	36.26	28.54
				VL Nautastraa (5)	1	1.5	25.34	20.91	13.13	24.84	5	20	25.34	5	20	25.34	20.91	13.13		
				VL Nautastraa (5)	1	4.5	25.50	20.94	13.16	24.94	5	20	25.50	5	21	25.50	20.94	13.16		
				VL Nautastraa (5)	1	7.5	25.48	20.90	13.12	24.91	5	20	25.48	5	20	25.48	20.90	13.12		
				VL Nautastraa (5)	1	10.5	25.68	21.14	13.36	25.13	5	20	25.68	5	21	25.68	21.14	13.36		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	29.72	26.36	23.11	31.40	2	29	33.11	2	31	29.72	26.36	23.11		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	25.17	21.80	18.57	26.85	2	25	28.57	2	27	25.17	21.80	18.57		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	19.28	15.88	12.71	20.97	2	19	22.71	2	21	19.28	15.88	12.71		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	18.18	14.78	11.62	19.87	2	18	21.62	2	20	18.18	14.78	11.62		
				VL Bahialaan (7)	1	1.5	15.80	11.58	3.79	15.39	5	10	15.80	5	11	15.80	11.58	3.79		
				VL Bahialaan (7)	1	4.5	10.53	6.08	-1.71	10.02	5	5	10.53	5	6	10.53	6.08	-1.71		
				VL Bahialaan (7)	1	7.5	9.07	4.57	-3.22	8.53	5	4	9.07	5	4	9.07	4.57	-3.22		
				VL Bahialaan (7)	1	10.5	10.54	6.12	-1.66	10.04	5	5	10.54	5	6	10.54	6.12	-1.66		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.39	37.16	29.38	40.97	5	36	41.39	5	36	41.39	37.16	29.38		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.54	37.23	29.45	41.09	5	36	41.54	5	37	41.54	37.23	29.45		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.15	37.82	30.04	41.69	5	37	42.15	5	37	42.15	37.82	30.04		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.72	38.39	30.61	42.26	5	37	42.72	5	38	42.72	38.39	30.61		
				VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	30.42	26.04	18.26	29.94	5	25	30.42	5	25	30.42	26.04	18.26		
				VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	31.14	26.73	18.95	30.64	5	26	31.14	5	26	31.14	26.73	18.95		
				VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	32.55	28.17	20.39	32.07	5	27	32.55	5	28	32.55	28.17	20.39		
				VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	33.57	29.23	21.45	33.11	5	28	33.57	5	29	33.57	29.23	21.45		
				VL 30 km per uur wege	1	1.5	27.54	22.06	14.28	26.61	5	22	27.54	5	23	27.54	22.06	14.28		
				VL 30 km per uur wege	1	4.5	28.17	22.48	14.70	27.16	5	22	28.17	5	23	28.17	22.48	14.70		
				VL 30 km per uur wege	1	7.5	25.21	19.45	11.67	24.17	5	19	25.21	5	20	25.21	19.45	11.67		
				VL 30 km per uur wege	1	10.5	20.22	14.06	6.28	19.04	5	14	20.22	5	15	20.22	14.06	6.28		
				VL Busbaan (12)	1	1.5	23.55	21.79	21.79	28.43	5	23	31.79	5	27	23.55	21.79	21.79		
				VL Busbaan (12)	1	4.5	22.15	20.39	20.39	27.03	5	22	30.39	5	25	22.15	20.39	20.39		
				VL Busbaan (12)	1	7.5	20.62	18.86	18.86	25.50	5	20	28.86	5	24	20.62	18.86	18.86		
				VL Busbaan (12)	1	10.5	20.51	18.75	18.75	25.39	5	20	28.75	5	24	20.51	18.75	18.75		
				RL totaal (0)	1	1.5	47.02	40.78	39.24	47.74		47.74	49.24		49.24	--	--	--		
				RL totaal (0)	1	4.5	47.96	41.73	40.18	48.68		48.68	50.18		50.18	--	--	--		
				RL totaal (0)	1	7.5	48.32	42.07	40.54	49.04		49.04	50.54		50.54	--	--	--		
				RL totaal (0)	1	10.5	48.42	42.17	40.64	49.14		49.14	50.64		50.64	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	1.5	55.76	52.74	48.79	57.32		57	58.79		59	55.76	52.74	48.79		
				VL totaal (0)	1	4.5	55.83	52.72	48.51	57.21		57	58.51		59	55.83	52.72	48.51		
				VL totaal (0)	1	7.5	56.92	53.92	49.89	58.46		58	59.89		60	56.92	53.92	49.89		
				VL totaal (0)	1	10.5	58.43	55.50	51.66	60.10		60	61.66		62	58.43	55.50	51.66		
				VL Rijkswegen (1)	1	1.5	54.06	51.36	48.01	56.13	3	53	58.01	2	56	54.06	51.36	48.01		
				VL Rijkswegen (1)	1	4.5	53.35	50.68	47.31	55.43	2	53	57.31	2	55	53.35	50.68	47.31		
				VL Rijkswegen (1)	1	7.5	54.80	52.22	48.83	56.93	4	53	58.83	2	57	54.80	52.22	48.83		
				VL Rijkswegen (1)	1	10.5	56.61	54.04	50.64	58.74	2	57	60.64	2	59	56.61	54.04	50.64		
				VL N210 (2)	1	1.5	44.15	40.22	37.48	45.71	2	44	47.48	2	45	44.15	40.22	37.48		
				VL N210 (2)	1	4.5	45.43	41.48	38.77	46.99	2	45	48.77	2	47	45.43	41.48	38.77		
				VL N210 (2)	1	7.5	47.14	43.24	40.44	48.69	2	47	50.44	2	48	47.14	43.24	40.44		
				VL N210 (2)	1	10.5	49.80	46.03	43.03	51.33	2	49	53.03	2	51	49.80	46.03	43.03		
				VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	48.98	45.38	37.69	48.88	5	44	48.98	5	44	48.98	45.38	37.69		
				VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	50.55	46.94	39.25	50.45	5	45	50.55	5	46	50.55	46.94	39.25		
				VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	50.71	47.10	39.41	50.61	5	46	50.71	5	46	50.71	47.10	39.41		
				VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	50.75	47.14	39.45	50.65	5	46	50.75	5	46	50.75	47.14	39.45		
				VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	33.05	29.36	21.29	32.82	5	28	33.05	5	28	33.05	29.36	21.29		
				VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	34.15	30.47	22.40	33.92	5	29	34.15	5	29	34.15	30.47	22.40		
				VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	34.49	30.82	22.77	34.27	5	29	34.49	5	29	34.49	30.82	22.77		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
283	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	35.37	31.72	23.69	35.16	5	30	35.37	5	30	35.37	31.72	23.69
										VL	Nautastraa (5)	1	1.5	25.09	20.68	12.90	24.59	5	20	25.09	5	20	25.09	20.68	12.90
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	25.24	20.68	12.90	24.68	5	20	25.24	5	20	25.24	20.68	12.90
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	25.38	20.83	13.05	24.82	5	20	25.38	5	20	25.38	20.83	13.05
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	25.59	21.09	13.31	25.06	5	20	25.59	5	21	25.59	21.09	13.31
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	21.54	18.16	14.94	23.22	2	21	24.94	2	23	21.54	18.16	14.94
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	21.89	18.50	15.31	23.58	2	22	25.31	2	23	21.89	18.50	15.31
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	21.97	18.58	15.40	23.66	2	22	25.40	2	23	21.97	18.58	15.40
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	21.91	18.52	15.34	23.60	2	22	25.34	2	23	21.91	18.52	15.34
										VL	Bahialaan (7)	1	1.5	23.80	19.56	11.78	23.38	5	18	23.80	5	19	23.80	19.56	11.78
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	24.10	19.83	12.04	23.66	5	19	24.10	5	19	24.10	19.83	12.04
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	25.85	21.62	13.84	25.43	5	20	25.85	5	21	25.85	21.62	13.84
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	28.42	24.27	16.48	28.04	5	23	28.42	5	23	28.42	24.27	16.48
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	40.17	35.94	28.16	39.75	5	35	40.17	5	35	40.17	35.94	28.16
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	40.18	35.85	28.07	39.72	5	35	40.18	5	35	40.18	35.85	28.07
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	40.59	36.24	28.46	40.12	5	35	40.59	5	36	40.59	36.24	28.46
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	41.17	36.83	29.05	40.71	5	36	41.17	5	36	41.17	36.83	29.05
										VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	8.39	3.38	-4.40	7.64	5	3	8.39	5	3	8.39	3.38	-4.40
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	9.17	4.05	-3.73	8.38	5	3	9.17	5	4	9.17	4.05	-3.73
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	8.47	3.34	-4.44	7.67	5	3	8.47	5	3	8.47	3.34	-4.44
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	5.53	.28	-7.50	4.69	5		5.53	5	1	5.53	.28	-7.50
										VL	30 km per uur wege	1	1.5	35.72	30.07	22.29	34.72	5	30	35.72	5	31	35.72	30.07	22.29
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	36.74	30.99	23.20	35.70	5	31	36.74	5	32	36.74	30.99	23.20
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	37.61	31.82	24.04	36.56	5	32	37.61	5	33	37.61	31.82	24.04
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	38.29	32.57	24.79	37.27	5	32	38.29	5	33	38.29	32.57	24.79
										VL	Busbaan (12)	1	1.5	20.92	19.16	19.16	25.80	5	21	29.16	5	24	20.92	19.16	19.16
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	21.23	19.47	19.47	26.11	5	21	29.47	5	24	21.23	19.47	19.47
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	22.59	20.83	20.83	27.47	5	22	30.83	5	26	22.59	20.83	20.83
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	24.59	22.83	22.83	29.47	5	24	32.83	5	28	24.59	22.83	22.83
										RL	totaal (0)	1	1.5	45.62	39.35	37.84	46.34		46.34	47.84		47.84	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	46.48	40.24	38.70	47.20		47.20	48.70		48.70	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	47.07	40.82	39.29	47.79		47.79	49.29		49.29	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	47.41	41.15	39.63	48.13		48.13	49.63		49.63	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.50	54.41	49.92	58.77		59	59.92		60	57.50	54.41	49.92
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.06	54.93	50.37	59.28		59	60.37		60	58.06	54.93	50.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	59.56	56.58	52.38	61.03		61	62.38		62	59.56	56.58	52.38
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.34	57.39	53.36	61.91		62	63.36		63	60.34	57.39	53.36
										VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	54.88	52.23	48.77	56.93	4	53	58.77	2	57	54.88	52.23	48.77
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	55.10	52.46	49.00	57.16	4	53	59.00	2	57	55.10	52.46	49.00
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.41	54.84	51.36	59.50	2	58	61.36	2	59	57.41	54.84	51.36
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.25	55.71	52.27	60.38	2	58	62.27	2	60	58.25	55.71	52.27
										VL	N210 (2)	1	1.5	44.46	40.50	37.81	46.02	2	44	47.81	2	46	44.46	40.50	37.81
										VL	N210 (2)	1	4.5	46.38	42.45	39.70	47.93	2	46	49.70	2	48	46.38	42.45	39.70
										VL	N210 (2)	1	7.5	48.60	44.74	41.87	50.14	2	48	51.87	2	50	48.60	44.74	41.87
										VL	N210 (2)	1	10.5	51.10	47.36	44.32	52.63	2	51	54.32	2	52	51.10	47.36	44.32
										VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	53.22	49.62	41.92	53.12	5	48	53.22	5	48	53.22	49.62	41.92
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	54.04	50.44	42.74	53.94	5	49	54.04	5	49	54.04	50.44	42.74
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	54.15	50.54	42.84	54.04	5	49	54.15	5	49	54.15	50.54	42.84
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	54.14	50.53	42.83	54.03	5	49	54.14	5	49	54.14	50.53	42.83
										VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	33.35	29.68	21.79	33.17	5	28	33.35	5	28	33.35	29.68	21.79
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	34.65	30.98	23.08	34.47	5	29	34.65	5	30	34.65	30.98	23.08
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	35.24	31.58	23.67	35.06	5	30	35.24	5	30	35.24	31.58	23.67

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
284	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	35.93	32.29	24.39	35.76	5	31	35.93	5	31	35.93	32.29	24.39
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	25.79	21.28	13.50	25.25	5	20	25.79	5	21	25.79	21.28	13.50
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	26.63	22.00	14.22	26.04	5	21	26.63	5	22	26.63	22.00	14.22
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	26.91	22.31	14.53	26.33	5	21	26.91	5	22	26.91	22.31	14.53
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	25.22	20.71	12.93	24.68	5	20	25.22	5	20	25.22	20.71	12.93
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	21.38	18.01	14.78	23.06	2	21	24.78	2	23	21.38	18.01	14.78
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	21.44	18.06	14.86	23.13	2	21	24.86	2	23	21.44	18.06	14.86
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	20.53	17.14	13.95	22.22	2	20	23.95	2	22	20.53	17.14	13.95
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	20.24	16.85	13.66	21.93	2	20	23.66	2	22	20.24	16.85	13.66
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	28.82	24.70	16.91	28.45	5	23	28.82	5	24	28.82	24.70	16.91
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	28.76	24.61	16.82	28.38	5	23	28.76	5	24	28.76	24.61	16.82
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	29.76	25.63	17.85	29.39	5	24	29.76	5	25	29.76	25.63	17.85
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	30.99	26.89	19.10	30.63	5	26	30.99	5	26	30.99	26.89	19.10
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	38.90	34.70	26.92	38.50	5	33	38.90	5	34	38.90	34.70	26.92
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	38.92	34.60	26.82	38.46	5	33	38.92	5	34	38.92	34.60	26.82
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	39.27	34.93	27.15	38.81	5	34	39.27	5	34	39.27	34.93	27.15
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	39.95	35.60	27.82	39.48	5	34	39.95	5	35	39.95	35.60	27.82
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	9.46	4.50	-3.28	8.73	5	4	9.46	5	4	9.46	4.50	-3.28
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	8.68	3.55	-4.23	7.88	5	3	8.68	5	4	8.68	3.55	-4.23
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	8.69	3.52	-4.26	7.88	5	3	8.69	5	4	8.69	3.52	-4.26
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	8.04	2.90	-4.88	7.24	5	2	8.04	5	3	8.04	2.90	-4.88
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	37.65	31.97	24.19	36.64	5	32	37.65	5	33	37.65	31.97	24.19
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	38.57	32.88	25.10	37.56	5	33	38.57	5	34	38.57	32.88	25.10
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	39.02	33.34	25.56	38.01	5	33	39.02	5	34	39.02	33.34	25.56
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	39.32	33.67	25.89	38.32	5	33	39.32	5	34	39.32	33.67	25.89
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	24.97	23.21	23.21	29.85	5	25	33.21	5	28	24.97	23.21	23.21
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	25.13	23.37	23.37	30.01	5	25	33.37	5	28	25.13	23.37	23.37
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	26.04	24.28	24.28	30.92	5	26	34.28	5	29	26.04	24.28	24.28
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	27.16	25.40	25.40	32.04	5	27	35.40	5	30	27.16	25.40	25.40
							RL	totaal (0)	1	1.5	35.85	29.56	28.07	36.57		36.57	38.07		38.07	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	36.32	30.03	28.54	37.04		37.04	38.54		38.54	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	36.63	30.33	28.85	37.35		37.35	38.85		38.85	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	37.97	31.65	30.19	38.68		38.68	40.19		40.19	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	59.21	55.87	50.24	59.88		60	60.24		60	59.21	55.87	50.24
							VL	totaal (0)	1	4.5	60.06	56.74	51.30	60.81		61	61.30		61	60.06	56.74	51.30
							VL	totaal (0)	1	7.5	61.40	58.27	53.49	62.53		63	63.49		63	61.40	58.27	53.49
							VL	totaal (0)	1	10.5	61.77	58.66	54.01	62.96		63	64.01		64	61.77	58.66	54.01
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	53.42	50.81	47.46	55.55	3	53	57.46	2	55	53.42	50.81	47.46
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	54.71	52.11	48.72	56.83	4	53	58.72	2	57	54.71	52.11	48.72
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.92	55.37	51.91	60.04	2	58	61.91	2	60	57.92	55.37	51.91
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.35	55.81	52.34	60.47	2	58	62.34	2	60	58.35	55.81	52.34
							VL	N210 (2)	1	1.5	44.15	40.19	37.48	45.70	2	44	47.48	2	45	44.15	40.19	37.48
							VL	N210 (2)	1	4.5	46.75	42.83	40.07	48.30	2	46	50.07	2	48	46.75	42.83	40.07
							VL	N210 (2)	1	7.5	48.99	45.12	42.27	50.53	2	49	52.27	2	50	48.99	45.12	42.27
							VL	N210 (2)	1	10.5	51.38	47.64	44.60	52.91	2	51	54.60	2	53	51.38	47.64	44.60
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.57	53.97	46.27	57.47	5	52	57.57	5	53	57.57	53.97	46.27
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.15	54.54	46.84	58.04	5	53	58.15	5	53	58.15	54.54	46.84
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.20	54.59	46.89	58.09	5	53	58.20	5	53	58.20	54.59	46.89
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.18	54.57	46.87	58.07	5	53	58.18	5	53	58.18	54.57	46.87
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	28.48	24.75	16.67	28.23	5	23	28.48	5	23	28.48	24.75	16.67
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	28.80	25.07	17.02	28.55	5	24	28.80	5	24	28.80	25.07	17.02
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	29.29	25.59	17.54	29.06	5	24	29.29	5	24	29.29	25.59	17.54

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
285	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	30.75	27.09	19.10	30.55	5	26	30.75	5	26	30.75	27.09	19.10
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	12.65	7.59	-.19	11.88	5	7	12.65	5	8	12.65	7.59	-.19
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	12.44	7.45	-.33	11.70	5	7	12.44	5	7	12.44	7.45	-.33
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	11.77	6.83	-.95	11.05	5	6	11.77	5	7	11.77	6.83	-.95
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	14.32	9.67	1.89	13.72	5	9	14.32	5	9	14.32	9.67	1.89
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	30.24	26.89	23.59	31.90	2	30	33.59	2	32	30.24	26.89	23.59
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	30.18	26.82	23.53	31.84	2	30	33.53	2	32	30.18	26.82	23.53
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	29.96	26.60	23.32	31.62	2	30	33.32	2	31	29.96	26.60	23.32
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	29.94	26.59	23.30	31.60	2	30	33.30	2	31	29.94	26.59	23.30
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	34.34	30.26	22.47	33.99	5	29	34.34	5	29	34.34	30.26	22.47
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	34.23	30.13	22.34	33.87	5	29	34.23	5	29	34.23	30.13	22.34
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	35.06	30.96	23.17	34.70	5	30	35.06	5	30	35.06	30.96	23.17
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	36.37	32.28	24.50	36.02	5	31	36.37	5	31	36.37	32.28	24.50
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	27.99	23.28	15.50	27.37	5	22	27.99	5	23	27.99	23.28	15.50
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	28.87	24.15	16.37	28.24	5	23	28.87	5	24	28.87	24.15	16.37
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	29.24	24.60	16.82	28.65	5	24	29.24	5	24	29.24	24.60	16.82
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	32.01	27.55	19.77	31.49	5	26	32.01	5	27	32.01	27.55	19.77
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	19.27	14.24	6.46	18.51	5	14	19.27	5	14	19.27	14.24	6.46
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	19.43	14.42	6.64	18.68	5	14	19.43	5	14	19.43	14.42	6.64
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	18.81	13.86	6.08	18.09	5	13	18.81	5	14	18.81	13.86	6.08
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	20.19	15.35	7.57	19.51	5	15	20.19	5	15	20.19	15.35	7.57
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	39.60	33.97	26.19	38.61	5	34	39.60	5	35	39.60	33.97	26.19
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	40.54	34.91	27.12	39.55	5	35	40.54	5	36	40.54	34.91	27.12
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	41.14	35.55	27.77	40.17	5	35	41.14	5	36	41.14	35.55	27.77
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	41.80	36.27	28.49	40.85	5	36	41.80	5	37	41.80	36.27	28.49
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	31.82	30.06	30.06	36.70	5	32	40.06	5	35	31.82	30.06	30.06
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	31.97	30.21	30.21	36.85	5	32	40.21	5	35	31.97	30.21	30.21
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	32.65	30.89	30.89	37.53	5	33	40.89	5	36	32.65	30.89	30.89
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	33.65	31.89	31.89	38.53	5	34	41.89	5	37	33.65	31.89	31.89
							RL	totaal (0)	1	1.5	35.28	29.00	27.50	36.00		36.00	37.50		37.50	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	35.76	29.48	27.98	36.48		36.48	37.98		37.98	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	36.24	29.95	28.46	36.96		36.96	38.46		38.46	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	37.26	30.96	29.48	37.98		37.98	39.48		39.48	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	59.05	55.72	50.04	59.71		60	60.04		60	59.05	55.72	50.04
							VL	totaal (0)	1	4.5	59.87	56.55	51.05	60.60		61	61.05		61	59.87	56.55	51.05
							VL	totaal (0)	1	7.5	60.95	57.78	52.85	61.99		62	62.85		63	60.95	57.78	52.85
							VL	totaal (0)	1	10.5	61.67	58.58	53.91	62.87		63	63.91		64	61.67	58.58	53.91
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	53.22	50.64	47.22	55.34	2	53	57.22	2	55	53.22	50.64	47.22
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	54.40	51.81	48.39	56.51	4	53	58.39	2	56	54.40	51.81	48.39
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.05	54.51	51.04	59.17	2	57	61.04	2	59	57.05	54.51	51.04
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.36	55.83	52.33	60.47	2	58	62.33	2	60	58.36	55.83	52.33
							VL	N210 (2)	1	1.5	43.62	39.63	36.96	45.17	2	43	46.96	2	45	43.62	39.63	36.96
							VL	N210 (2)	1	4.5	46.23	42.28	39.56	47.78	2	46	49.56	2	48	46.23	42.28	39.56
							VL	N210 (2)	1	7.5	48.61	44.75	41.88	50.15	2	48	51.88	2	50	48.61	44.75	41.88
							VL	N210 (2)	1	10.5	50.67	46.92	43.90	52.20	2	50	53.90	2	52	50.67	46.92	43.90
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.44	53.84	46.14	57.34	5	52	57.44	5	52	57.44	53.84	46.14
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.03	54.42	46.72	57.92	5	53	58.03	5	53	58.03	54.42	46.72
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.09	54.48	46.78	57.98	5	53	58.09	5	53	58.09	54.48	46.78
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.08	54.47	46.77	57.97	5	53	58.08	5	53	58.08	54.47	46.77
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	28.30	24.57	16.49	28.05	5	23	28.30	5	23	28.30	24.57	16.49
VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	28.66	24.93	16.86	28.41	5	23	28.66	5	24	28.66	24.93	16.86							
VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	28.57	24.86	16.85	28.34	5	23	28.57	5	24	28.57	24.86	16.85							

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
286	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.45	24.74	16.78	28.23	5	23	28.45	5	23	28.45	24.74	16.78
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	13.80	8.74	.96	13.03	5	8	13.80	5	9	13.80	8.74	.96
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	14.39	9.37	1.59	13.64	5	9	14.39	5	9	14.39	9.37	1.59
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	14.40	9.47	1.69	13.68	5	9	14.40	5	9	14.40	9.47	1.69
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	15.66	10.89	3.11	15.01	5	10	15.66	5	11	15.66	10.89	3.11
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	31.35	28.00	24.71	33.01	2	31	34.71	2	33	31.35	28.00	24.71
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	31.35	27.99	24.71	33.01	2	31	34.71	2	33	31.35	27.99	24.71
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	31.20	27.84	24.57	32.87	2	31	34.57	2	33	31.20	27.84	24.57
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	31.23	27.87	24.60	32.90	2	31	34.60	2	33	31.23	27.87	24.60
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	35.23	31.16	23.37	34.89	5	30	35.23	5	30	35.23	31.16	23.37
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	35.38	31.28	23.49	35.02	5	30	35.38	5	30	35.38	31.28	23.49
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	36.17	32.07	24.29	35.81	5	31	36.17	5	31	36.17	32.07	24.29
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	37.60	33.52	25.74	37.25	5	32	37.60	5	33	37.60	33.52	25.74
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	28.02	23.30	15.52	27.39	5	22	28.02	5	23	28.02	23.30	15.52
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	28.77	24.06	16.28	28.15	5	23	28.77	5	24	28.77	24.06	16.28
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	29.45	24.81	17.03	28.86	5	24	29.45	5	24	29.45	24.81	17.03
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	31.45	26.95	19.17	30.92	5	26	31.45	5	26	31.45	26.95	19.17
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	16.47	11.46	3.68	15.72	5	11	16.47	5	11	16.47	11.46	3.68
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	17.22	12.22	4.44	16.48	5	11	17.22	5	12	17.22	12.22	4.44
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	16.93	12.00	4.22	16.21	5	11	16.93	5	12	16.93	12.00	4.22
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	18.26	13.44	5.66	17.59	5	13	18.26	5	13	18.26	13.44	5.66
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	39.17	33.52	25.74	38.17	5	33	39.17	5	34	39.17	33.52	25.74
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	40.09	34.43	26.65	39.09	5	34	40.09	5	35	40.09	34.43	26.65
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	40.61	34.99	27.20	39.62	5	35	40.61	5	36	40.61	34.99	27.20
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	40.92	35.32	27.54	39.94	5	35	40.92	5	36	40.92	35.32	27.54
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	32.19	30.43	30.43	37.07	5	32	40.43	5	35	32.19	30.43	30.43
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	32.52	30.76	30.76	37.40	5	32	40.76	5	36	32.52	30.76	30.76
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	33.27	31.51	31.51	38.15	5	33	41.51	5	37	33.27	31.51	31.51
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	34.25	32.49	32.49	39.13	5	34	42.49	5	37	34.25	32.49	32.49
							RL	totaal (0)	1	1.5	33.07	26.78	25.29	33.79		33.79	35.29		35.29	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	33.74	27.46	25.96	34.46		34.46	35.96		35.96	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	34.17	27.88	26.39	34.89		34.89	36.39		36.39	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	35.29	28.98	27.51	36.01		36.01	37.51		37.51	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	59.05	55.74	50.05	59.72		60	60.05		60	59.05	55.74	50.05
							VL	totaal (0)	1	4.5	59.84	56.52	50.99	60.56		61	60.99		61	59.84	56.52	50.99
							VL	totaal (0)	1	7.5	60.56	57.33	52.20	61.48		61	62.20		62	60.56	57.33	52.20
							VL	totaal (0)	1	10.5	61.34	58.21	53.42	62.46		62	63.42		63	61.34	58.21	53.42
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	53.30	50.75	47.26	55.40	2	53	57.26	2	55	53.30	50.75	47.26
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	54.33	51.76	48.28	56.42	3	53	58.28	2	56	54.33	51.76	48.28
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	56.07	53.53	50.01	58.16	2	56	60.01	2	58	56.07	53.53	50.01
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.70	55.16	51.63	59.79	2	58	61.63	2	60	57.70	55.16	51.63
							VL	N210 (2)	1	1.5	43.34	39.38	36.68	44.90	2	43	46.68	2	45	43.34	39.38	36.68
							VL	N210 (2)	1	4.5	46.14	42.21	39.46	47.69	2	46	49.46	2	47	46.14	42.21	39.46
							VL	N210 (2)	1	7.5	48.49	44.62	41.77	50.03	2	48	51.77	2	50	48.49	44.62	41.77
							VL	N210 (2)	1	10.5	50.43	46.68	43.66	51.96	2	50	53.66	2	52	50.43	46.68	43.66
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.42	53.82	46.13	57.32	5	52	57.42	5	52	57.42	53.82	46.13
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.00	54.39	46.70	57.90	5	53	58.00	5	53	58.00	54.39	46.70
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.05	54.44	46.75	57.95	5	53	58.05	5	53	58.05	54.44	46.75
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.03	54.42	46.73	57.93	5	53	58.03	5	53	58.03	54.42	46.73
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	27.78	24.05	15.99	27.53	5	23	27.78	5	23	27.78	24.05	15.99
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	28.15	24.42	16.37	27.90	5	23	28.15	5	23	28.15	24.42	16.37
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	28.79	25.08	17.09	28.57	5	24	28.79	5	24	28.79	25.08	17.09

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
287	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	29.56	25.88	17.92	29.36	5	24	29.56	5	25	29.56	25.88	17.92
										VL	Nautastraa (5)	1	1.5	15.73	10.68	2.90	14.96	5	10	15.73	5	11	15.73	10.68	2.90
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	16.62	11.63	3.85	15.88	5	11	16.62	5	12	16.62	11.63	3.85
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	17.19	12.35	4.57	16.51	5	12	17.19	5	12	17.19	12.35	4.57
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	18.86	14.33	6.55	18.31	5	13	18.86	5	14	18.86	14.33	6.55
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	31.36	28.01	24.70	33.01	2	31	34.70	2	33	31.36	28.01	24.70
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	31.35	28.00	24.69	33.00	2	31	34.69	2	33	31.35	28.00	24.69
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	31.10	27.75	24.44	32.75	2	31	34.44	2	32	31.10	27.75	24.44
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	31.08	27.73	24.43	32.74	2	31	34.43	2	32	31.08	27.73	24.43
										VL	Bahialaan (7)	1	1.5	36.64	32.58	24.79	36.30	5	31	36.64	5	32	36.64	32.58	24.79
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	37.09	33.01	25.22	36.74	5	32	37.09	5	32	37.09	33.01	25.22
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	37.93	33.85	26.06	37.58	5	33	37.93	5	33	37.93	33.85	26.06
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	39.00	34.92	27.14	38.65	5	34	39.00	5	34	39.00	34.92	27.14
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	26.31	21.45	13.67	25.62	5	21	26.31	5	21	26.31	21.45	13.67
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	27.21	22.37	14.59	26.53	5	22	27.21	5	22	27.21	22.37	14.59
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	28.08	23.34	15.56	27.44	5	22	28.08	5	23	28.08	23.34	15.56
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	30.71	26.13	18.35	30.14	5	25	30.71	5	26	30.71	26.13	18.35
										VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	12.24	7.18	-.60	11.47	5	6	12.24	5	7	12.24	7.18	-.60
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	13.41	8.37	.59	12.65	5	8	13.41	5	8	13.41	8.37	.59
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	14.73	9.80	2.02	14.01	5	9	14.73	5	10	14.73	9.80	2.02
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	16.52	11.75	3.97	15.87	5	11	16.52	5	12	16.52	11.75	3.97
										VL	30 km per uur wege	1	1.5	38.78	33.18	25.40	37.80	5	33	38.78	5	34	38.78	33.18	25.40
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	39.81	34.21	26.43	38.83	5	34	39.81	5	35	39.81	34.21	26.43
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	40.15	34.56	26.78	39.18	5	34	40.15	5	35	40.15	34.56	26.78
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	40.49	34.91	27.13	39.52	5	35	40.49	5	35	40.49	34.91	27.13
										VL	Busbaan (12)	1	1.5	33.09	31.33	31.33	37.97	5	33	41.33	5	36	33.09	31.33	31.33
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	33.72	31.96	31.96	38.60	5	34	41.96	5	37	33.72	31.96	31.96
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	34.67	32.91	32.91	39.55	5	35	42.91	5	38	34.67	32.91	32.91
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	35.44	33.68	33.68	40.32	5	35	43.68	5	39	35.44	33.68	33.68
										RL	totaal (0)	1	1.5	32.42	26.12	24.64	33.14		33.14	34.64		34.64	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	32.85	26.55	25.07	33.57		33.57	35.07		35.07	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	33.13	26.83	25.35	33.85		33.85	35.35		35.35	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	34.06	27.74	26.28	34.77		34.77	36.28		36.28	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.24	55.93	50.31	59.93		60	60.31		60	59.24	55.93	50.31
										VL	totaal (0)	1	4.5	59.95	56.65	51.15	60.69		61	61.15		61	59.95	56.65	51.15
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.88	57.71	52.71	61.89		62	62.71		63	60.88	57.71	52.71
										VL	totaal (0)	1	10.5	61.65	58.56	53.86	62.83		63	63.86		64	61.65	58.56	53.86
										VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	53.53	50.99	47.50	55.64	3	53	57.50	2	56	53.53	50.99	47.50
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	54.44	51.88	48.41	56.55	4	53	58.41	2	56	54.44	51.88	48.41
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	56.82	54.29	50.78	58.93	2	57	60.78	2	59	56.82	54.29	50.78
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.23	55.70	52.18	60.33	2	58	62.18	2	60	58.23	55.70	52.18
										VL	N210 (2)	1	1.5	42.86	38.89	36.19	44.41	2	42	46.19	2	44	42.86	38.89	36.19
										VL	N210 (2)	1	4.5	45.70	41.76	39.02	47.25	2	45	49.02	2	47	45.70	41.76	39.02
										VL	N210 (2)	1	7.5	47.73	43.85	41.01	49.27	2	47	51.01	2	49	47.73	43.85	41.01
										VL	N210 (2)	1	10.5	50.46	46.72	43.68	51.99	2	50	53.68	2	52	50.46	46.72	43.68
										VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.53	53.93	46.24	57.43	5	52	57.53	5	53	57.53	53.93	46.24
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.08	54.47	46.78	57.98	5	53	58.08	5	53	58.08	54.47	46.78
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.14	54.53	46.84	58.04	5	53	58.14	5	53	58.14	54.53	46.84
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.12	54.51	46.83	58.02	5	53	58.12	5	53	58.12	54.51	46.83
										VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	26.98	23.25	15.22	26.74	5	22	26.98	5	22	26.98	23.25	15.22
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	27.45	23.73	15.71	27.21	5	22	27.45	5	22	27.45	23.73	15.71
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	27.64	23.94	15.96	27.42	5	22	27.64	5	23	27.64	23.94	15.96

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
288	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.62	24.96	17.00	28.43	5	23	28.62	5	24	28.62	24.96	17.00
										VL	Nautastraa (5)	1	1.5	17.11	12.02	4.24	16.33	5	11	17.11	5	12	17.11	12.02	4.24
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	17.98	12.94	5.16	17.22	5	12	17.98	5	13	17.98	12.94	5.16
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	18.46	13.54	5.76	17.75	5	13	18.46	5	13	18.46	13.54	5.76
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	21.53	17.00	9.22	20.98	5	16	21.53	5	17	21.53	17.00	9.22
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	40.06	36.72	33.38	41.70	2	40	43.38	2	41	40.06	36.72	33.38
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	39.71	36.37	33.03	41.35	2	39	43.03	2	41	39.71	36.37	33.03
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	39.22	35.88	32.55	40.87	2	39	42.55	2	41	39.22	35.88	32.55
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	39.50	36.16	32.84	41.15	2	39	42.84	2	41	39.50	36.16	32.84
										VL	Bahialaan (7)	1	1.5	38.07	34.01	26.23	37.73	5	33	38.07	5	33	38.07	34.01	26.23
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	38.61	34.54	26.76	38.27	5	33	38.61	5	34	38.61	34.54	26.76
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	39.54	35.47	27.69	39.20	5	34	39.54	5	35	39.54	35.47	27.69
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	40.40	36.33	28.54	40.06	5	35	40.40	5	35	40.40	36.33	28.54
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	24.36	19.33	11.55	23.60	5	19	24.36	5	19	24.36	19.33	11.55
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	25.08	20.11	12.33	24.35	5	19	25.08	5	20	25.08	20.11	12.33
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	25.83	20.98	13.20	25.15	5	20	25.83	5	21	25.83	20.98	13.20
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	28.47	23.86	16.08	27.89	5	23	28.47	5	23	28.47	23.86	16.08
										VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	3.45	-1.66	-9.44	2.66	5	-2	3.45	5	-2	3.45	-1.66	-9.44
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	4.67	-.45	-8.23	3.88	5	-1	4.67	5		4.67	-.45	-8.23
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	6.11	1.05	-6.73	5.34	5		6.11	5	1	6.11	1.05	-6.73
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	7.96	3.04	-4.74	7.25	5	2	7.96	5	3	7.96	3.04	-4.74
										VL	30 km per uur wege	1	1.5	39.23	33.68	25.90	38.27	5	33	39.23	5	34	39.23	33.68	25.90
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	40.20	34.65	26.87	39.24	5	34	40.20	5	35	40.20	34.65	26.87
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	40.42	34.85	27.07	39.45	5	34	40.42	5	35	40.42	34.85	27.07
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	40.85	35.31	27.53	39.89	5	35	40.85	5	36	40.85	35.31	27.53
										VL	Busbaan (12)	1	1.5	34.49	32.73	32.73	39.37	5	34	42.73	5	38	34.49	32.73	32.73
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	35.19	33.43	33.43	40.07	5	35	43.43	5	38	35.19	33.43	33.43
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	36.15	34.39	34.39	41.03	5	36	44.39	5	39	36.15	34.39	34.39
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	36.75	34.99	34.99	41.63	5	37	44.99	5	40	36.75	34.99	34.99
										RL	totaal (0)	1	1.5	43.33	37.05	35.55	44.05		44.05	45.55		45.55	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	44.10	37.83	36.32	44.82		44.82	46.32		46.32	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	44.89	38.62	37.11	45.61		45.61	47.11		47.11	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	45.28	39.00	37.50	46.00		46.00	47.50		47.50	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.24	55.34	50.78	59.60		60	60.78		61	58.24	55.34	50.78
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.51	55.56	50.91	59.80		60	60.91		61	58.51	55.56	50.91
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.51	55.54	50.87	59.78		60	60.87		61	58.51	55.54	50.87
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.45	55.45	50.77	59.70		60	60.77		61	58.45	55.45	50.77
										VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	55.98	53.50	49.82	58.03	2	56	59.82	2	58	55.98	53.50	49.82
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	55.96	53.46	49.82	58.02	2	56	59.82	2	58	55.96	53.46	49.82
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	55.86	53.36	49.73	57.93	2	56	59.73	2	58	55.86	53.36	49.73
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	55.67	53.17	49.56	57.75	2	56	59.56	2	58	55.67	53.17	49.56
										VL	N210 (2)	1	1.5	36.38	32.42	29.68	37.92	2	36	39.68	2	38	36.38	32.42	29.68
										VL	N210 (2)	1	4.5	36.36	32.39	29.67	37.90	2	36	39.67	2	38	36.36	32.39	29.67
										VL	N210 (2)	1	7.5	36.97	33.02	30.28	38.51	2	37	40.28	2	38	36.97	33.02	30.28
										VL	N210 (2)	1	10.5	37.03	33.06	30.35	38.57	2	37	40.35	2	38	37.03	33.06	30.35
										VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	53.77	50.17	42.48	53.67	5	49	53.77	5	49	53.77	50.17	42.48
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	54.49	50.88	43.19	54.39	5	49	54.49	5	49	54.49	50.88	43.19
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	54.57	50.96	43.27	54.47	5	49	54.57	5	50	54.57	50.96	43.27
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	54.58	50.97	43.28	54.48	5	49	54.58	5	50	54.58	50.97	43.28
										VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	34.06	30.46	22.60	33.92	5	29	34.06	5	29	34.06	30.46	22.60
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	34.97	31.37	23.49	34.82	5	30	34.97	5	30	34.97	31.37	23.49
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	35.17	31.57	23.71	35.03	5	30	35.17	5	30	35.17	31.57	23.71

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
289	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	36.11	32.51	24.67	35.97	5	31	36.11	5	31	36.11	32.51	24.67
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	18.77	14.32	6.54	18.26	5	13	18.77	5	14	18.77	14.32	6.54
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	18.67	14.20	6.42	18.15	5	13	18.67	5	14	18.67	14.20	6.42
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	18.51	14.03	6.25	17.98	5	13	18.51	5	14	18.51	14.03	6.25
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	18.43	13.93	6.15	17.90	5	13	18.43	5	13	18.43	13.93	6.15
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	40.29	36.96	33.62	41.94	2	40	43.62	2	42	40.29	36.96	33.62
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	39.67	36.34	33.00	41.32	2	39	43.00	2	41	39.67	36.34	33.00
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	39.15	35.81	32.48	40.80	2	39	42.48	2	40	39.15	35.81	32.48
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	39.49	36.15	32.83	41.14	2	39	42.83	2	41	39.49	36.15	32.83
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	38.64	34.60	26.81	38.31	5	33	38.64	5	34	38.64	34.60	26.81
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	39.45	35.40	27.62	39.12	5	34	39.45	5	34	39.45	35.40	27.62
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	40.40	36.34	28.56	40.06	5	35	40.40	5	35	40.40	36.34	28.56
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	40.85	36.80	29.02	40.52	5	36	40.85	5	36	40.85	36.80	29.02
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	30.83	26.57	18.79	30.40	5	25	30.83	5	26	30.83	26.57	18.79
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	30.89	26.57	18.79	30.43	5	25	30.89	5	26	30.89	26.57	18.79
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	31.44	27.13	19.35	30.99	5	26	31.44	5	26	31.44	27.13	19.35
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	32.20	27.88	20.10	31.74	5	27	32.20	5	27	32.20	27.88	20.10
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	33.18	28.95	21.17	32.76	5	28	33.18	5	28	33.18	28.95	21.17
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	34.64	30.39	22.61	34.22	5	29	34.64	5	30	34.64	30.39	22.61
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	35.49	31.25	23.47	35.07	5	30	35.49	5	30	35.49	31.25	23.47
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	36.44	32.19	24.41	36.02	5	31	36.44	5	31	36.44	32.19	24.41
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	31.15	25.67	17.89	30.22	5	25	31.15	5	26	31.15	25.67	17.89
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	31.09	25.47	17.68	30.10	5	25	31.09	5	26	31.09	25.47	17.68
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	31.99	26.34	18.56	30.99	5	26	31.99	5	27	31.99	26.34	18.56
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	33.77	28.24	20.46	32.82	5	28	33.77	5	29	33.77	28.24	20.46
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	34.72	32.96	32.96	39.60	5	35	42.96	5	38	34.72	32.96	32.96
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	35.61	33.85	33.85	40.49	5	35	43.85	5	39	35.61	33.85	33.85
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	36.37	34.61	34.61	41.25	5	36	44.61	5	40	36.37	34.61	34.61
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	36.67	34.91	34.91	41.55	5	37	44.91	5	40	36.67	34.91	34.91
							RL	totaal (0)	1	1.5	43.97	37.68	36.19	44.69		44.69	46.19		46.19	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	44.87	38.59	37.09	45.59		45.59	47.09		47.09	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	45.69	39.41	37.91	46.41		46.41	47.91		47.91	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	45.92	39.63	38.14	46.64		46.64	48.14		48.14	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	57.14	54.30	49.94	58.63		59	59.94		60	57.14	54.30	49.94
							VL	totaal (0)	1	4.5	57.30	54.37	49.82	58.65		59	59.82		60	57.30	54.37	49.82
							VL	totaal (0)	1	7.5	57.31	54.36	49.82	58.65		59	59.82		60	57.31	54.36	49.82
							VL	totaal (0)	1	10.5	57.16	54.17	49.61	58.47		58	59.61		60	57.16	54.17	49.61
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	55.44	52.93	49.27	57.48	4	53	59.27	2	57	55.44	52.93	49.27
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	55.10	52.58	48.95	57.15	4	53	58.95	2	57	55.10	52.58	48.95
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	55.02	52.48	48.89	57.08	4	53	58.89	2	57	55.02	52.48	48.89
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	54.67	52.12	48.59	56.75	4	53	58.59	2	57	54.67	52.12	48.59
							VL	N210 (2)	1	1.5	34.22	30.22	27.57	35.78	2	34	37.57	2	36	34.22	30.22	27.57
							VL	N210 (2)	1	4.5	34.46	30.47	27.79	36.01	2	34	37.79	2	36	34.46	30.47	27.79
							VL	N210 (2)	1	7.5	35.65	31.68	28.97	37.19	2	35	38.97	2	37	35.65	31.68	28.97
							VL	N210 (2)	1	10.5	37.70	33.86	30.94	39.22	2	37	40.94	2	39	37.70	33.86	30.94
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	51.71	48.11	40.42	51.61	5	47	51.71	5	47	51.71	48.11	40.42
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	52.83	49.23	41.53	52.73	5	48	52.83	5	48	52.83	49.23	41.53
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	52.92	49.32	41.62	52.82	5	48	52.92	5	48	52.92	49.32	41.62
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	52.92	49.31	41.61	52.81	5	48	52.92	5	48	52.92	49.31	41.61
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	35.26	31.66	23.79	35.12	5	30	35.26	5	30	35.26	31.66	23.79
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	35.92	32.32	24.44	35.77	5	31	35.92	5	31	35.92	32.32	24.44
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	36.13	32.54	24.68	35.99	5	31	36.13	5	31	36.13	32.54	24.68

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
						VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	37.06	33.47	25.62	36.93	5	32	37.06	5	32	37.06	33.47	25.62
						VL Nautastraa (5)	1	1.5	8.98	3.90	-3.88	8.20	5	3	8.98	5	4	8.98	3.90	-3.88
						VL Nautastraa (5)	1	4.5	9.95	4.88	-2.90	9.18	5	4	9.95	5	5	9.95	4.88	-2.90
						VL Nautastraa (5)	1	7.5	10.76	5.74	-2.04	10.01	5	5	10.76	5	6	10.76	5.74	-2.04
						VL Nautastraa (5)	1	10.5	12.26	7.30	-.48	11.53	5	7	12.26	5	7	12.26	7.30	-.48
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	30.95	27.58	24.32	32.61	2	31	34.32	2	32	30.95	27.58	24.32
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	26.66	23.29	20.05	28.33	2	26	30.05	2	28	26.66	23.29	20.05
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	23.28	19.92	16.66	24.95	2	23	26.66	2	25	23.28	19.92	16.66
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	24.68	21.30	18.07	26.35	2	24	28.07	2	26	24.68	21.30	18.07
						VL Bahialaan (7)	1	1.5	36.76	32.72	24.93	36.43	5	31	36.76	5	32	36.76	32.72	24.93
						VL Bahialaan (7)	1	4.5	37.57	33.52	25.73	37.23	5	32	37.57	5	33	37.57	33.52	25.73
						VL Bahialaan (7)	1	7.5	38.55	34.50	26.71	38.21	5	33	38.55	5	34	38.55	34.50	26.71
						VL Bahialaan (7)	1	10.5	39.11	35.05	27.27	38.77	5	34	39.11	5	34	39.11	35.05	27.27
						VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	30.95	26.71	18.93	30.53	5	26	30.95	5	26	30.95	26.71	18.93
						VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	31.01	26.73	18.95	30.57	5	26	31.01	5	26	31.01	26.73	18.95
						VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	31.68	27.39	19.61	31.24	5	26	31.68	5	27	31.68	27.39	19.61
						VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	32.52	28.22	20.44	32.07	5	27	32.52	5	28	32.52	28.22	20.44
						VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	33.56	29.31	21.53	33.14	5	28	33.56	5	29	33.56	29.31	21.53
						VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	34.97	30.71	22.93	34.54	5	30	34.97	5	30	34.97	30.71	22.93
						VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	35.92	31.67	23.89	35.50	5	30	35.92	5	31	35.92	31.67	23.89
						VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	36.85	32.59	24.81	36.42	5	31	36.85	5	32	36.85	32.59	24.81
						VL 30 km per uur wege	1	1.5	31.06	25.61	17.83	30.14	5	25	31.06	5	26	31.06	25.61	17.83
						VL 30 km per uur wege	1	4.5	30.84	25.27	17.49	29.87	5	25	30.84	5	26	30.84	25.27	17.49
						VL 30 km per uur wege	1	7.5	31.54	25.92	18.14	30.55	5	26	31.54	5	27	31.54	25.92	18.14
						VL 30 km per uur wege	1	10.5	32.70	27.13	19.35	31.73	5	27	32.70	5	28	32.70	27.13	19.35
						VL Busbaan (12)	1	1.5	33.00	31.24	31.24	37.88	5	33	41.24	5	36	33.00	31.24	31.24
						VL Busbaan (12)	1	4.5	33.85	32.09	32.09	38.73	5	34	42.09	5	37	33.85	32.09	32.09
						VL Busbaan (12)	1	7.5	34.60	32.84	32.84	39.48	5	34	42.84	5	38	34.60	32.84	32.84
						VL Busbaan (12)	1	10.5	34.92	33.16	33.16	39.80	5	35	43.16	5	38	34.92	33.16	33.16
290	0.0	3.7			gevel	RL totaal (0)	1	1.5	44.73	38.46	36.95	45.45	45.45	46.95	46.95	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	4.5	45.54	39.28	37.76	46.26	46.26	47.76	47.76	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	7.5	46.14	39.88	38.36	46.86	46.86	48.36	48.36	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	10.5	46.50	40.24	38.72	47.22	47.22	48.72	48.72	--	--	--		
						VL totaal (0)	1	1.5	58.98	56.17	51.83	60.50	60	61.83	62	58.98	56.17	51.83		
						VL totaal (0)	1	4.5	59.25	56.38	51.98	60.70	61	61.98	62	59.25	56.38	51.98		
						VL totaal (0)	1	7.5	59.99	57.19	52.92	61.55	62	62.92	63	59.99	57.19	52.92		
						VL totaal (0)	1	10.5	60.84	58.14	53.96	62.50	63	63.96	64	60.84	58.14	53.96		
						VL Rijkswegen (1)	1	1.5	57.36	54.88	51.22	59.42	2	57	61.22	2	59	57.36	54.88	51.22
						VL Rijkswegen (1)	1	4.5	57.39	54.89	51.28	59.47	2	57	61.28	2	59	57.39	54.89	51.28
						VL Rijkswegen (1)	1	7.5	58.39	55.91	52.31	60.48	2	58	62.31	2	60	58.39	55.91	52.31
						VL Rijkswegen (1)	1	10.5	59.41	57.03	53.37	61.54	2	60	63.37	2	61	59.41	57.03	53.37
						VL N210 (2)	1	1.5	37.34	33.40	30.65	38.88	2	37	40.65	2	39	37.34	33.40	30.65
						VL N210 (2)	1	4.5	38.86	34.94	32.15	40.40	2	38	42.15	2	40	38.86	34.94	32.15
						VL N210 (2)	1	7.5	41.66	37.84	34.88	43.18	2	41	44.88	2	43	41.66	37.84	34.88
						VL N210 (2)	1	10.5	46.27	42.63	39.42	47.78	2	46	49.42	2	47	46.27	42.63	39.42
						VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	53.53	49.93	42.23	53.43	5	48	53.53	5	49	53.53	49.93	42.23
						VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	54.27	50.67	42.96	54.17	5	49	54.27	5	49	54.27	50.67	42.96
						VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	54.38	50.78	43.07	54.28	5	49	54.38	5	49	54.38	50.78	43.07
						VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	54.41	50.80	43.11	54.31	5	49	54.41	5	49	54.41	50.80	43.11
						VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	32.92	29.28	21.54	32.79	5	28	32.92	5	28	32.92	29.28	21.54
						VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	34.55	30.93	23.18	34.43	5	29	34.55	5	30	34.55	30.93	23.18
						VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	35.37	31.76	24.01	35.25	5	30	35.37	5	30	35.37	31.76	24.01

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
						VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	35.82	32.20	24.53	35.72	5	31	35.82	5	31	35.82	32.20	24.53
						VL Nautastraa (5)	1	1.5	20.70	16.49	8.71	20.29	5	15	20.70	5	16	20.70	16.49	8.71
						VL Nautastraa (5)	1	4.5	21.59	17.21	9.43	21.11	5	16	21.59	5	17	21.59	17.21	9.43
						VL Nautastraa (5)	1	7.5	21.63	17.17	9.39	21.11	5	16	21.63	5	17	21.63	17.17	9.39
						VL Nautastraa (5)	1	10.5	21.66	17.19	9.41	21.14	5	16	21.66	5	17	21.66	17.19	9.41
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	25.89	22.53	19.28	27.57	2	26	29.28	2	27	25.89	22.53	19.28
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	25.38	22.01	18.78	27.06	2	25	28.78	2	27	25.38	22.01	18.78
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	24.20	20.82	17.60	25.88	2	24	27.60	2	26	24.20	20.82	17.60
						VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	24.41	21.03	17.82	26.09	2	24	27.82	2	26	24.41	21.03	17.82
						VL Bahialaan (7)	1	1.5	31.55	27.51	19.73	31.22	5	26	31.55	5	27	31.55	27.51	19.73
						VL Bahialaan (7)	1	4.5	31.34	27.26	19.48	30.99	5	26	31.34	5	26	31.34	27.26	19.48
						VL Bahialaan (7)	1	7.5	31.96	27.88	20.09	31.61	5	27	31.96	5	27	31.96	27.88	20.09
						VL Bahialaan (7)	1	10.5	33.12	29.04	21.25	32.77	5	28	33.12	5	28	33.12	29.04	21.25
						VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	35.74	31.54	23.76	35.34	5	30	35.74	5	31	35.74	31.54	23.76
						VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	35.89	31.58	23.80	35.44	5	30	35.89	5	31	35.89	31.58	23.80
						VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	36.40	32.07	24.29	35.94	5	31	36.40	5	31	36.40	32.07	24.29
						VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	37.07	32.74	24.96	36.61	5	32	37.07	5	32	37.07	32.74	24.96
						VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	28.58	24.29	16.51	28.14	5	23	28.58	5	24	28.58	24.29	16.51
						VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	29.40	25.02	17.24	28.92	5	24	29.40	5	24	29.40	25.02	17.24
						VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	30.36	26.00	18.22	29.89	5	25	30.36	5	25	30.36	26.00	18.22
						VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	31.53	27.19	19.41	31.07	5	26	31.53	5	27	31.53	27.19	19.41
						VL 30 km per uur wege	1	1.5	36.85	31.52	23.74	35.97	5	31	36.85	5	32	36.85	31.52	23.74
						VL 30 km per uur wege	1	4.5	37.90	32.54	24.76	37.01	5	32	37.90	5	33	37.90	32.54	24.76
						VL 30 km per uur wege	1	7.5	38.62	33.25	25.46	37.73	5	33	38.62	5	34	38.62	33.25	25.46
						VL 30 km per uur wege	1	10.5	39.16	33.77	25.99	38.26	5	33	39.16	5	34	39.16	33.77	25.99
						VL Busbaan (12)	1	1.5	31.60	29.84	29.84	36.48	5	31	39.84	5	35	31.60	29.84	29.84
						VL Busbaan (12)	1	4.5	31.37	29.61	29.61	36.25	5	31	39.61	5	35	31.37	29.61	29.61
						VL Busbaan (12)	1	7.5	31.49	29.73	29.73	36.37	5	31	39.73	5	35	31.49	29.73	29.73
						VL Busbaan (12)	1	10.5	32.25	30.49	30.49	37.13	5	32	40.49	5	35	32.25	30.49	30.49
291	0.0	3.7			gevel	RL totaal (0)	1	1.5	46.21	39.95	38.43	46.93	46.93	48.43	48.43	--	--	--	--	--
						RL totaal (0)	1	4.5	47.10	40.85	39.32	47.82	47.82	49.32	49.32	--	--	--	--	--
						RL totaal (0)	1	7.5	47.48	41.21	39.70	48.20	48.20	49.70	49.70	--	--	--	--	--
						RL totaal (0)	1	10.5	47.52	41.25	39.74	48.24	48.24	49.74	49.74	--	--	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	59.43	56.84	52.98	61.32	61	62.98	63	59.43	56.84	52.98		
						VL totaal (0)	1	4.5	59.66	57.03	53.12	61.50	61	63.12	63	59.66	57.03	53.12		
						VL totaal (0)	1	7.5	59.97	57.31	53.41	61.79	62	63.41	63	59.97	57.31	53.41		
						VL totaal (0)	1	10.5	59.52	56.81	52.76	61.24	61	62.76	63	59.52	56.81	52.76		
						VL Rijkswegen (1)	1	1.5	58.89	56.42	52.78	60.97	2	59	62.78	2	61	58.89	56.42	52.78
						VL Rijkswegen (1)	1	4.5	58.96	56.49	52.86	61.05	2	59	62.86	2	61	58.96	56.49	52.86
						VL Rijkswegen (1)	1	7.5	59.24	56.74	53.13	61.32	2	59	63.13	2	61	59.24	56.74	53.13
						VL Rijkswegen (1)	1	10.5	58.54	56.04	52.32	60.56	2	59	62.32	2	60	58.54	56.04	52.32
						VL N210 (2)	1	1.5	38.35	34.40	31.69	39.91	2	38	41.69	2	40	38.35	34.40	31.69
						VL N210 (2)	1	4.5	39.49	35.55	32.82	41.04	2	39	42.82	2	41	39.49	35.55	32.82
						VL N210 (2)	1	7.5	41.74	37.91	34.97	43.26	2	41	44.97	2	43	41.74	37.91	34.97
						VL N210 (2)	1	10.5	45.59	41.92	38.73	47.09	2	45	48.73	2	47	45.59	41.92	38.73
						VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	49.14	45.55	37.87	49.05	5	44	49.14	5	44	49.14	45.55	37.87
						VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	50.62	47.02	39.32	50.52	5	46	50.62	5	46	50.62	47.02	39.32
						VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	50.90	47.29	39.61	50.80	5	46	50.90	5	46	50.90	47.29	39.61
						VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	50.96	47.35	39.67	50.86	5	46	50.96	5	46	50.96	47.35	39.67
						VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	36.64	33.04	25.49	36.58	5	32	36.64	5	32	36.64	33.04	25.49
						VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	37.57	33.96	26.38	37.50	5	32	37.57	5	33	37.57	33.96	26.38
						VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	37.70	34.09	26.51	37.63	5	33	37.70	5	33	37.70	34.09	26.51

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
292	0.0	3.7		gevel				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	38.20	34.60	26.98	38.12	5	33	38.20	5	33	38.20	34.60	26.98
					VL	Nautastraa (5)	1	1.5	4.72	-32	-8.10	3.96	5	-1	4.72	5		4.72	-32	-8.10			
					VL	Nautastraa (5)	1	4.5	3.30	-1.90	-9.68	2.48	5	-3	3.30	5	-2	3.30	-1.90	-9.68			
					VL	Nautastraa (5)	1	7.5	4.26	-95	-8.73	3.43	5	-2	4.26	5	-1	4.26	-95	-8.73			
					VL	Nautastraa (5)	1	10.5	6.97	2.12	-5.66	6.29	5	1	6.97	5	2	6.97	2.12	-5.66			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	27.00	23.63	20.39	28.67	2	27	30.39	2	28	27.00	23.63	20.39			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	22.70	19.32	16.12	24.39	2	22	26.12	2	24	22.70	19.32	16.12			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	23.09	19.70	16.51	24.78	2	23	26.51	2	25	23.09	19.70	16.51			
					VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	23.84	20.45	17.25	25.52	2	24	27.25	2	25	23.84	20.45	17.25			
					VL	Bahialaan (7)	1	1.5	22.90	18.75	10.96	22.52	5	18	22.90	5	18	22.90	18.75	10.96			
					VL	Bahialaan (7)	1	4.5	23.29	19.11	11.32	22.90	5	18	23.29	5	18	23.29	19.11	11.32			
					VL	Bahialaan (7)	1	7.5	24.30	20.09	12.30	23.89	5	19	24.30	5	19	24.30	20.09	12.30			
					VL	Bahialaan (7)	1	10.5	27.25	23.07	15.29	26.86	5	22	27.25	5	22	27.25	23.07	15.29			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	35.91	31.67	23.89	35.49	5	30	35.91	5	31	35.91	31.67	23.89			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	36.19	31.87	24.09	35.73	5	31	36.19	5	31	36.19	31.87	24.09			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	36.89	32.57	24.79	36.43	5	31	36.89	5	32	36.89	32.57	24.79			
					VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	37.46	33.15	25.37	37.01	5	32	37.46	5	32	37.46	33.15	25.37			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	30.19	25.89	18.11	29.74	5	25	30.19	5	25	30.19	25.89	18.11			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	30.76	26.39	18.61	30.28	5	25	30.76	5	26	30.76	26.39	18.61			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	32.17	27.83	20.05	31.71	5	27	32.17	5	27	32.17	27.83	20.05			
					VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	33.01	28.68	20.90	32.55	5	28	33.01	5	28	33.01	28.68	20.90			
					VL	30 km per uur wege	1	1.5	33.85	28.50	20.71	32.96	5	28	33.85	5	29	33.85	28.50	20.71			
					VL	30 km per uur wege	1	4.5	35.04	29.58	21.80	34.11	5	29	35.04	5	30	35.04	29.58	21.80			
					VL	30 km per uur wege	1	7.5	36.16	30.69	22.91	35.23	5	30	36.16	5	31	36.16	30.69	22.91			
					VL	30 km per uur wege	1	10.5	37.06	31.63	23.85	36.15	5	31	37.06	5	32	37.06	31.63	23.85			
					VL	Busbaan (12)	1	1.5	24.80	23.04	23.04	29.68	5	25	33.04	5	28	24.80	23.04	23.04			
					VL	Busbaan (12)	1	4.5	24.35	22.59	22.59	29.23	5	24	32.59	5	28	24.35	22.59	22.59			
					VL	Busbaan (12)	1	7.5	24.30	22.54	22.54	29.18	5	24	32.54	5	28	24.30	22.54	22.54			
					VL	Busbaan (12)	1	10.5	25.52	23.76	23.76	30.40	5	25	33.76	5	29	25.52	23.76	23.76			
					RL	totaal (0)	1	1.5	50.27	44.03	42.49	50.99		50.99	52.49		52.49	--	--	--			
					RL	totaal (0)	1	4.5	51.11	44.88	43.33	51.83		51.83	53.33		53.33	--	--	--			
					RL	totaal (0)	1	7.5	51.40	45.15	43.62	52.12		52.12	53.62		53.62	--	--	--			
					RL	totaal (0)	1	10.5	51.43	45.18	43.65	52.15		52.15	53.65		53.65	--	--	--			
					VL	totaal (0)	1	1.5	59.56	57.00	53.33	61.56		62	63.33		63	59.56	57.00	53.33			
					VL	totaal (0)	1	4.5	59.28	56.72	53.03	61.27		61	63.03		63	59.28	56.72	53.03			
					VL	totaal (0)	1	7.5	58.65	56.09	52.35	60.62		61	62.35		62	58.65	56.09	52.35			
					VL	totaal (0)	1	10.5	58.33	55.76	51.97	60.27		60	61.97		62	58.33	55.76	51.97			
					VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	59.34	56.85	53.21	61.41	2	59	63.21	2	61	59.34	56.85	53.21			
					VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	59.05	56.55	52.90	61.11	2	59	62.90	2	61	59.05	56.55	52.90			
					VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	58.39	55.91	52.22	60.44	2	58	62.22	2	60	58.39	55.91	52.22			
					VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	58.06	55.57	51.84	60.08	2	58	61.84	2	60	58.06	55.57	51.84			
					VL	N210 (2)	1	1.5	42.27	38.29	35.65	43.84	2	42	45.65	2	44	42.27	38.29	35.65			
					VL	N210 (2)	1	4.5	42.15	38.12	35.54	43.72	2	42	45.54	2	44	42.15	38.12	35.54			
					VL	N210 (2)	1	7.5	41.37	37.32	34.77	42.94	2	41	44.77	2	43	41.37	37.32	34.77			
					VL	N210 (2)	1	10.5	40.30	36.24	33.70	41.87	2	40	43.70	2	42	40.30	36.24	33.70			
					VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	36.11	32.42	25.18	36.09	5	31	36.11	5	31	36.11	32.42	25.18			
					VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.85	32.15	24.89	35.82	5	31	35.85	5	31	35.85	32.15	24.89			
					VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	32.23	28.51	21.32	32.20	5	27	32.23	5	27	32.23	28.51	21.32			
					VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	29.48	25.76	18.36	29.40	5	24	29.48	5	24	29.48	25.76	18.36			
					VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	37.90	34.28	26.58	37.79	5	33	37.90	5	33	37.90	34.28	26.58			
					VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	38.98	35.35	27.63	38.86	5	34	38.98	5	34	38.98	35.35	27.63			
					VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	39.06	35.44	27.71	38.94	5	34	39.06	5	34	39.06	35.44	27.71			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
293	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	39.51	35.89	28.13	39.38	5	34	39.51	5	35	39.51	35.89	28.13
										VL	Nautastraa (5)	1	1.5	25.36	20.96	13.18	24.87	5	20	25.36	5	20	25.36	20.96	13.18
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	25.74	21.25	13.47	25.21	5	20	25.74	5	21	25.74	21.25	13.47
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	26.38	21.92	14.14	25.86	5	21	26.38	5	21	26.38	21.92	14.14
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	26.15	21.70	13.92	25.64	5	21	26.15	5	21	26.15	21.70	13.92
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	26.58	23.21	19.97	28.25	2	26	29.97	2	28	26.58	23.21	19.97
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	20.27	16.88	13.71	21.97	2	20	23.71	2	22	20.27	16.88	13.71
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	19.89	16.50	13.31	21.58	2	20	23.31	2	21	19.89	16.50	13.31
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	10.23	6.82	3.68	11.93	2	10	13.68	2	12	10.23	6.82	3.68
										VL	Bahialaan (7)	1	1.5	13.34	8.92	1.13	12.84	5	8	13.34	5	8	13.34	8.92	1.13
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	8.41	3.92	-3.87	7.88	5	3	8.41	5	3	8.41	3.92	-3.87
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	7.13	2.67	-5.11	6.61	5	2	7.13	5	2	7.13	2.67	-5.11
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	5.56	1.12	-6.66	5.05	5		5.56	5	1	5.56	1.12	-6.66
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.39	37.15	29.37	40.97	5	36	41.39	5	36	41.39	37.15	29.37
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.56	37.26	29.48	41.11	5	36	41.56	5	37	41.56	37.26	29.48
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.21	37.89	30.11	41.75	5	37	42.21	5	37	42.21	37.89	30.11
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.83	38.50	30.72	42.37	5	37	42.83	5	38	42.83	38.50	30.72
										VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	29.64	25.34	17.56	29.19	5	24	29.64	5	25	29.64	25.34	17.56
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	30.15	25.79	18.01	29.68	5	25	30.15	5	25	30.15	25.79	18.01
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	31.52	27.18	19.40	31.06	5	26	31.52	5	27	31.52	27.18	19.40
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	32.56	28.24	20.46	32.10	5	27	32.56	5	28	32.56	28.24	20.46
										VL	30 km per uur wege	1	1.5	25.06	19.35	11.57	24.04	5	19	25.06	5	20	25.06	19.35	11.57
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	24.83	19.03	11.25	23.78	5	19	24.83	5	20	24.83	19.03	11.25
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	23.40	17.97	10.19	22.49	5	17	23.40	5	18	23.40	17.97	10.19
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	21.16	15.78	8.00	20.26	5	15	21.16	5	16	21.16	15.78	8.00
										VL	Busbaan (12)	1	1.5	23.86	22.10	22.10	28.74	5	24	32.10	5	27	23.86	22.10	22.10
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	23.33	21.57	21.57	28.21	5	23	31.57	5	27	23.33	21.57	21.57
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	22.07	20.31	20.31	26.95	5	22	30.31	5	25	22.07	20.31	20.31
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	21.45	19.69	19.69	26.33	5	21	29.69	5	25	21.45	19.69	19.69
										RL	totaal (0)	1	1.5	49.26	43.02	41.48	49.98		49.98	51.48		51.48	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	50.15	43.92	42.37	50.87		50.87	52.37		52.37	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	50.60	44.36	42.82	51.32		51.32	52.82		52.82	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	50.80	44.56	43.02	51.52		51.52	53.02		53.02	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.39	51.46	47.84	56.17		56	57.84		58	54.39	51.46	47.84
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.21	50.15	46.51	54.89		55	56.51		57	53.21	50.15	46.51
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.30	48.00	44.27	52.78		53	54.27		54	51.30	48.00	44.27
										VL	totaal (0)	1	10.5	53.42	50.17	46.66	55.04		55	56.66		57	53.42	50.17	46.66
										VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	53.44	50.74	47.30	55.46	2	53	57.30	2	55	53.44	50.74	47.30
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	51.84	49.11	45.72	53.87	2	52	55.72	2	54	51.84	49.11	45.72
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	48.68	45.95	42.66	50.76	2	49	52.66	2	51	48.68	45.95	42.66
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	50.92	48.19	44.99	53.05	2	51	54.99	2	53	50.92	48.19	44.99
										VL	N210 (2)	1	1.5	43.75	39.80	37.09	45.31	2	43	47.09	2	45	43.75	39.80	37.09
										VL	N210 (2)	1	4.5	43.94	39.93	37.30	45.50	2	43	47.30	2	45	43.94	39.93	37.30
										VL	N210 (2)	1	7.5	44.48	40.47	37.85	46.04	2	44	47.85	2	46	44.48	40.47	37.85
										VL	N210 (2)	1	10.5	47.55	43.65	40.86	49.10	2	47	50.86	2	49	47.55	43.65	40.86
										VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	40.21	36.51	29.05	40.12	5	35	40.21	5	35	40.21	36.51	29.05
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	40.12	36.41	28.96	40.03	5	35	40.12	5	35	40.12	36.41	28.96
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	39.65	35.90	28.45	39.54	5	35	39.65	5	35	39.65	35.90	28.45
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	40.85	37.11	29.59	40.73	5	36	40.85	5	36	40.85	37.11	29.59
										VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	34.62	30.95	22.91	34.40	5	29	34.62	5	30	34.62	30.95	22.91
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	36.04	32.38	24.34	35.83	5	31	36.04	5	31	36.04	32.38	24.34
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	36.36	32.71	24.67	36.15	5	31	36.36	5	31	36.36	32.71	24.67

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
294	0.0	3.7		gevel				VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	36.81	33.17	25.14	36.61	5	32	36.81	5	32	36.81	33.17	25.14
								VL Nautastraa (5)	1	1.5	26.62	22.22	14.44	26.13	5	21	26.62	5	22	26.62	22.22	14.44
								VL Nautastraa (5)	1	4.5	27.24	22.76	14.98	26.71	5	22	27.24	5	22	27.24	22.76	14.98
								VL Nautastraa (5)	1	7.5	27.20	22.69	14.91	26.66	5	22	27.20	5	22	27.20	22.69	14.91
								VL Nautastraa (5)	1	10.5	27.32	22.82	15.04	26.79	5	22	27.32	5	22	27.32	22.82	15.04
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	22.66	19.27	16.09	24.35	2	22	26.09	2	24	22.66	19.27	16.09
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	22.45	19.05	15.88	24.14	2	22	25.88	2	24	22.45	19.05	15.88
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	19.45	16.05	12.90	21.15	2	19	22.90	2	21	19.45	16.05	12.90
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	18.21	14.81	11.66	19.91	2	18	21.66	2	20	18.21	14.81	11.66
								VL Bahialaan (7)	1	1.5	18.32	13.92	6.14	17.83	5	13	18.32	5	13	18.32	13.92	6.14
								VL Bahialaan (7)	1	4.5	18.28	13.82	6.04	17.76	5	13	18.28	5	13	18.28	13.82	6.04
								VL Bahialaan (7)	1	7.5	18.97	14.49	6.71	18.44	5	13	18.97	5	14	18.97	14.49	6.71
								VL Bahialaan (7)	1	10.5	20.81	16.44	8.66	20.33	5	15	20.81	5	16	20.81	16.44	8.66
								VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.47	37.24	29.46	41.05	5	36	41.47	5	36	41.47	37.24	29.46
								VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.51	37.21	29.43	41.06	5	36	41.51	5	37	41.51	37.21	29.43
								VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.00	37.68	29.90	41.54	5	37	42.00	5	37	42.00	37.68	29.90
								VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.53	38.20	30.42	42.07	5	37	42.53	5	38	42.53	38.20	30.42
								VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	11.58	6.63	-1.15	10.86	5	6	11.58	5	7	11.58	6.63	-1.15
								VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	11.96	6.87	-.91	11.18	5	6	11.96	5	7	11.96	6.87	-.91
								VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	12.47	7.35	-.43	11.68	5	7	12.47	5	7	12.47	7.35	-.43
								VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	12.04	6.92	-.86	11.25	5	6	12.04	5	7	12.04	6.92	-.86
								VL 30 km per uur wege	1	1.5	32.76	26.59	18.81	31.58	5	27	32.76	5	28	32.76	26.59	18.81
								VL 30 km per uur wege	1	4.5	33.64	27.30	19.52	32.40	5	27	33.64	5	29	33.64	27.30	19.52
								VL 30 km per uur wege	1	7.5	34.50	28.08	20.30	33.23	5	28	34.50	5	29	34.50	28.08	20.30
								VL 30 km per uur wege	1	10.5	35.66	29.32	21.54	34.42	5	29	35.66	5	31	35.66	29.32	21.54
								VL Busbaan (12)	1	1.5	16.97	15.21	15.21	21.85	5	17	25.21	5	20	16.97	15.21	15.21
								VL Busbaan (12)	1	4.5	17.38	15.62	15.62	22.26	5	17	25.62	5	21	17.38	15.62	15.62
								VL Busbaan (12)	1	7.5	17.67	15.91	15.91	22.55	5	18	25.91	5	21	17.67	15.91	15.91
								VL Busbaan (12)	1	10.5	18.73	16.97	16.97	23.61	5	19	26.97	5	22	18.73	16.97	16.97
								RL totaal (0)	1	1.5	49.57	43.31	41.79	50.29		50.29	51.79		51.79	--	--	--
								RL totaal (0)	1	4.5	50.46	44.22	42.68	51.18		51.18	52.68		52.68	--	--	--
								RL totaal (0)	1	7.5	50.86	44.61	43.08	51.58		51.58	53.08		53.08	--	--	--
								RL totaal (0)	1	10.5	51.01	44.76	43.23	51.73		51.73	53.23		53.23	--	--	--
								VL totaal (0)	1	1.5	58.63	56.03	52.35	60.60		61	62.35		62	58.63	56.03	52.35
								VL totaal (0)	1	4.5	57.98	55.36	51.66	59.93		60	61.66		62	57.98	55.36	51.66
								VL totaal (0)	1	7.5	57.22	54.60	50.84	59.14		59	60.84		61	57.22	54.60	50.84
								VL totaal (0)	1	10.5	56.90	54.27	50.47	58.79		59	60.47		60	56.90	54.27	50.47
								VL Rijkswegen (1)	1	1.5	58.34	55.82	52.19	60.39	2	58	62.19	2	60	58.34	55.82	52.19
								VL Rijkswegen (1)	1	4.5	57.65	55.13	51.48	59.69	2	58	61.48	2	59	57.65	55.13	51.48
								VL Rijkswegen (1)	1	7.5	56.86	54.35	50.66	58.89	2	57	60.66	2	59	56.86	54.35	50.66
								VL Rijkswegen (1)	1	10.5	56.52	54.00	50.30	58.54	2	57	60.30	2	58	56.52	54.00	50.30
								VL N210 (2)	1	1.5	42.65	38.67	36.02	44.22	2	42	46.02	2	44	42.65	38.67	36.02
								VL N210 (2)	1	4.5	42.18	38.17	35.58	43.76	2	42	45.58	2	44	42.18	38.17	35.58
								VL N210 (2)	1	7.5	41.49	37.47	34.89	43.07	2	41	44.89	2	43	41.49	37.47	34.89
								VL N210 (2)	1	10.5	40.36	36.32	33.77	41.94	2	40	43.77	2	42	40.36	36.32	33.77
								VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	37.16	33.48	26.16	37.12	5	32	37.16	5	32	37.16	33.48	26.16
								VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	36.89	33.21	25.88	36.85	5	32	36.89	5	32	36.89	33.21	25.88
								VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	33.69	29.98	22.64	33.63	5	29	33.69	5	29	33.69	29.98	22.64
								VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	33.16	29.44	21.98	33.06	5	28	33.16	5	28	33.16	29.44	21.98
								VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	37.38	33.73	25.91	37.23	5	32	37.38	5	32	37.38	33.73	25.91
								VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	38.32	34.68	26.84	38.17	5	33	38.32	5	33	38.32	34.68	26.84
								VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	38.40	34.75	26.93	38.25	5	33	38.40	5	33	38.40	34.75	26.93

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
295	0.0	3.7	gevel	VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	39.06	35.43	27.63	38.92	5	34	39.06	5	34	39.06	35.43	27.63		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	26.47	22.08	14.30	25.98	5	21	26.47	5	21	26.47	22.08	14.30		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	26.68	22.18	14.40	26.15	5	21	26.68	5	22	26.68	22.18	14.40		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	26.75	22.22	14.44	26.20	5	21	26.75	5	22	26.75	22.22	14.44		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	27.18	22.71	14.93	26.66	5	22	27.18	5	22	27.18	22.71	14.93		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	31.73	28.36	25.12	33.40	2	31	35.12	2	33	31.73	28.36	25.12		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	31.56	28.18	24.96	33.24	2	31	34.96	2	33	31.56	28.18	24.96		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	26.23	22.86	19.63	27.91	2	26	29.63	2	28	26.23	22.86	19.63		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	16.03	12.62	9.49	17.73	2	16	19.49	2	17	16.03	12.62	9.49		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	13.63	9.18	1.40	13.12	5	8	13.63	5	9	13.63	9.18	1.40		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	13.33	8.86	1.08	12.81	5	8	13.33	5	8	13.33	8.86	1.08		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	10.95	6.52	-1.26	10.45	5	5	10.95	5	6	10.95	6.52	-1.26		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	10.22	5.80	-1.98	9.72	5	5	10.22	5	5	10.22	5.80	-1.98		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.66	37.43	29.65	41.24	5	36	41.66	5	37	41.66	37.43	29.65		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.58	37.28	29.50	41.13	5	36	41.58	5	37	41.58	37.28	29.50		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.10	37.78	30.00	41.64	5	37	42.10	5	37	42.10	37.78	30.00		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.65	38.33	30.55	42.19	5	37	42.65	5	38	42.65	38.33	30.55		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	29.50	25.17	17.39	29.04	5	24	29.50	5	25	29.50	25.17	17.39		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	30.19	25.83	18.05	29.72	5	25	30.19	5	25	30.19	25.83	18.05		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	31.01	26.66	18.88	30.54	5	26	31.01	5	26	31.01	26.66	18.88		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	32.00	27.69	19.91	31.55	5	27	32.00	5	27	32.00	27.69	19.91		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	22.84	16.79	9.00	21.70	5	17	22.84	5	18	22.84	16.79	9.00		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	24.38	18.53	10.74	23.31	5	18	24.38	5	19	24.38	18.53	10.74		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	20.53	14.26	6.48	19.31	5	14	20.53	5	16	20.53	14.26	6.48		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	19.32	13.08	5.30	18.11	5	13	19.32	5	14	19.32	13.08	5.30		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	21.69	19.93	19.93	26.57	5	22	29.93	5	25	21.69	19.93	19.93		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	20.52	18.76	18.76	25.40	5	20	28.76	5	24	20.52	18.76	18.76		
				VL	Busbaan (12)	1	7.5	16.50	14.74	14.74	21.38	5	16	24.74	5	20	16.50	14.74	14.74		
				VL	Busbaan (12)	1	10.5	15.65	13.89	13.89	20.53	5	16	23.89	5	19	15.65	13.89	13.89		
				RL	totaal (0)	1	1.5	49.65	43.40	41.87	50.37	50.37	51.87	51.87	--	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	4.5	50.49	44.26	42.71	51.21	51.21	52.71	52.71	--	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	7.5	50.88	44.63	43.10	51.60	51.60	53.10	53.10	--	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)	1	10.5	51.02	44.76	43.24	51.74	51.74	53.24	53.24	--	--	--	--	--	--	--
				VL	totaal (0)	1	1.5	58.94	56.35	52.69	60.93	61	62.69	63	58.94	56.35	52.69				
				VL	totaal (0)	1	4.5	58.71	56.12	52.45	60.69	61	62.45	62	58.71	56.12	52.45				
				VL	totaal (0)	1	7.5	57.80	55.21	51.48	59.75	60	61.48	61	57.80	55.21	51.48				
				VL	totaal (0)	1	10.5	57.54	54.94	51.17	59.47	59	61.17	61	57.54	54.94	51.17				
				VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	58.68	56.17	52.54	60.74	2	59	62.54	2	61	58.68	56.17	52.54		
				VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	58.45	55.93	52.30	60.50	2	59	62.30	2	60	58.45	55.93	52.30		
				VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.49	54.99	51.32	59.54	2	58	61.32	2	59	57.49	54.99	51.32		
				VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.21	54.71	51.02	59.25	2	57	61.02	2	59	57.21	54.71	51.02		
				VL	N210 (2)	1	1.5	42.87	38.86	36.27	44.45	2	42	46.27	2	44	42.87	38.86	36.27		
				VL	N210 (2)	1	4.5	42.48	38.43	35.89	44.06	2	42	45.89	2	44	42.48	38.43	35.89		
				VL	N210 (2)	1	7.5	41.58	37.52	34.98	43.15	2	41	44.98	2	43	41.58	37.52	34.98		
				VL	N210 (2)	1	10.5	40.53	36.47	33.95	42.11	2	40	43.95	2	42	40.53	36.47	33.95		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	36.38	32.70	25.31	36.32	5	31	36.38	5	31	36.38	32.70	25.31		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.75	32.06	24.67	35.69	5	31	35.75	5	31	35.75	32.06	24.67		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	33.28	29.56	22.12	33.19	5	28	33.28	5	28	33.28	29.56	22.12		
				VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	33.09	29.40	21.86	32.99	5	28	33.09	5	28	33.09	29.40	21.86		
				VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	37.42	33.79	26.10	37.31	5	32	37.42	5	32	37.42	33.79	26.10		
VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	38.11	34.47	26.75	37.99	5	33	38.11	5	33	38.11	34.47	26.75						
VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	38.33	34.70	26.97	38.21	5	33	38.33	5	33	38.33	34.70	26.97						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
296	0.0	3.7		gevel				VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	38.91	35.28	27.52	38.78	5	34	38.91	5	34	38.91	35.28	27.52
								VL Nautastraa (5)	1	1.5	23.52	19.03	11.25	22.99	5	18	23.52	5	19	23.52	19.03	11.25
								VL Nautastraa (5)	1	4.5	23.59	19.01	11.23	23.02	5	18	23.59	5	19	23.59	19.01	11.23
								VL Nautastraa (5)	1	7.5	23.87	19.28	11.50	23.30	5	18	23.87	5	19	23.87	19.28	11.50
								VL Nautastraa (5)	1	10.5	23.54	19.04	11.26	23.01	5	18	23.54	5	19	23.54	19.04	11.26
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	28.16	24.79	21.55	29.83	2	28	31.55	2	30	28.16	24.79	21.55
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	27.35	23.98	20.74	29.02	2	27	30.74	2	29	27.35	23.98	20.74
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	23.78	20.40	17.18	25.46	2	23	27.18	2	25	23.78	20.40	17.18
								VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	21.59	18.21	14.99	23.27	2	21	24.99	2	23	21.59	18.21	14.99
								VL Bahialaan (7)	1	1.5	15.20	10.86	3.07	14.73	5	10	15.20	5	10	15.20	10.86	3.07
								VL Bahialaan (7)	1	4.5	13.95	9.51	1.72	13.44	5	8	13.95	5	9	13.95	9.51	1.72
								VL Bahialaan (7)	1	7.5	12.10	7.70	-0.09	11.61	5	7	12.10	5	7	12.10	7.70	-0.09
								VL Bahialaan (7)	1	10.5	10.55	6.15	-1.64	10.06	5	5	10.55	5	6	10.55	6.15	-1.64
								VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.53	37.29	29.51	41.11	5	36	41.53	5	37	41.53	37.29	29.51
								VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.47	37.17	29.39	41.02	5	36	41.47	5	36	41.47	37.17	29.39
								VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.03	37.71	29.93	41.57	5	37	42.03	5	37	42.03	37.71	29.93
								VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.58	38.26	30.48	42.12	5	37	42.58	5	38	42.58	38.26	30.48
								VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	29.38	25.02	17.24	28.91	5	24	29.38	5	24	29.38	25.02	17.24
								VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	29.66	25.24	17.46	29.16	5	24	29.66	5	25	29.66	25.24	17.46
								VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	30.59	26.19	18.41	30.10	5	25	30.59	5	26	30.59	26.19	18.41
								VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	31.46	27.10	19.32	30.99	5	26	31.46	5	26	31.46	27.10	19.32
								VL 30 km per uur wege	1	1.5	26.98	21.50	13.71	26.04	5	21	26.98	5	22	26.98	21.50	13.71
								VL 30 km per uur wege	1	4.5	26.00	20.16	12.38	24.93	5	20	26.00	5	21	26.00	20.16	12.38
								VL 30 km per uur wege	1	7.5	22.71	16.66	8.88	21.57	5	17	22.71	5	18	22.71	16.66	8.88
								VL 30 km per uur wege	1	10.5	18.13	11.51	3.73	16.80	5	12	18.13	5	13	18.13	11.51	3.73
								VL Busbaan (12)	1	1.5	21.27	19.51	19.51	26.15	5	21	29.51	5	25	21.27	19.51	19.51
								VL Busbaan (12)	1	4.5	18.51	16.75	16.75	23.39	5	18	26.75	5	22	18.51	16.75	16.75
								VL Busbaan (12)	1	7.5	16.59	14.83	14.83	21.47	5	16	24.83	5	20	16.59	14.83	14.83
								VL Busbaan (12)	1	10.5	16.31	14.55	14.55	21.19	5	16	24.55	5	20	16.31	14.55	14.55
								RL totaal (0)	1	1.5	49.71	43.46	41.93	50.43		50.43	51.93		51.93	--	--	--
								RL totaal (0)	1	4.5	50.57	44.33	42.79	51.29		51.29	52.79		52.79	--	--	--
								RL totaal (0)	1	7.5	50.94	44.69	43.16	51.66		51.66	53.16		53.16	--	--	--
								RL totaal (0)	1	10.5	51.08	44.83	43.30	51.80		51.80	53.30		53.30	--	--	--
								VL totaal (0)	1	1.5	59.16	56.57	52.88	61.13		61	62.88		63	59.16	56.57	52.88
								VL totaal (0)	1	4.5	58.85	56.26	52.55	60.81		61	62.55		63	58.85	56.26	52.55
								VL totaal (0)	1	7.5	58.15	55.56	51.79	60.08		60	61.79		62	58.15	55.56	51.79
								VL totaal (0)	1	10.5	57.77	55.18	51.34	59.67		60	61.34		61	57.77	55.18	51.34
								VL Rijkswegen (1)	1	1.5	58.89	56.38	52.73	60.94	2	59	62.73	2	61	58.89	56.38	52.73
								VL Rijkswegen (1)	1	4.5	58.57	56.07	52.39	60.61	2	59	62.39	2	60	58.57	56.07	52.39
								VL Rijkswegen (1)	1	7.5	57.86	55.36	51.64	59.88	2	58	61.64	2	60	57.86	55.36	51.64
								VL Rijkswegen (1)	1	10.5	57.46	54.97	51.20	59.46	2	57	61.20	2	59	57.46	54.97	51.20
								VL N210 (2)	1	1.5	43.37	39.35	36.77	44.95	2	43	46.77	2	45	43.37	39.35	36.77
								VL N210 (2)	1	4.5	42.96	38.90	36.37	44.54	2	43	46.37	2	44	42.96	38.90	36.37
								VL N210 (2)	1	7.5	41.79	37.73	35.20	43.37	2	41	45.20	2	43	41.79	37.73	35.20
								VL N210 (2)	1	10.5	40.65	36.58	34.07	42.23	2	40	44.07	2	42	40.65	36.58	34.07
								VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	36.31	32.62	25.24	36.25	5	31	36.31	5	31	36.31	32.62	25.24
								VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	35.78	32.09	24.66	35.71	5	31	35.78	5	31	35.78	32.09	24.66
								VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	33.99	30.28	22.86	33.91	5	29	33.99	5	29	33.99	30.28	22.86
								VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	33.42	29.73	22.20	33.32	5	28	33.42	5	28	33.42	29.73	22.20
								VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	38.28	34.64	27.01	38.18	5	33	38.28	5	33	38.28	34.64	27.01
								VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	38.21	34.57	26.84	38.08	5	33	38.21	5	33	38.21	34.57	26.84
								VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	38.37	34.73	27.03	38.25	5	33	38.37	5	33	38.37	34.73	27.03

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
297	0.0	3.7	gevel			VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	38.61	34.98	27.25	38.49	5	33	38.61	5	34	38.61	34.98	27.25
				VL Nautastraa (5)	1	1.5	26.71	22.32	14.54	26.22	5	21	26.71	5	22	26.71	22.32	14.54		
				VL Nautastraa (5)	1	4.5	26.87	22.38	14.60	26.34	5	21	26.87	5	22	26.87	22.38	14.60		
				VL Nautastraa (5)	1	7.5	26.95	22.46	14.68	26.42	5	21	26.95	5	22	26.95	22.46	14.68		
				VL Nautastraa (5)	1	10.5	26.88	22.45	14.67	26.38	5	21	26.88	5	22	26.88	22.45	14.67		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	26.37	22.99	19.78	28.05	2	26	29.78	2	28	26.37	22.99	19.78		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	26.01	22.62	19.42	27.69	2	26	29.42	2	27	26.01	22.62	19.42		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	23.00	19.60	16.43	24.69	2	23	26.43	2	24	23.00	19.60	16.43		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	17.45	14.02	10.94	19.16	2	17	20.94	2	19	17.45	14.02	10.94		
				VL Bahialaan (7)	1	1.5	18.15	13.96	6.17	17.75	5	13	18.15	5	13	18.15	13.96	6.17		
				VL Bahialaan (7)	1	4.5	18.17	13.95	6.17	17.76	5	13	18.17	5	13	18.17	13.95	6.17		
				VL Bahialaan (7)	1	7.5	16.34	12.09	4.30	15.91	5	11	16.34	5	11	16.34	12.09	4.30		
				VL Bahialaan (7)	1	10.5	10.95	6.56	-1.22	10.46	5	5	10.95	5	6	10.95	6.56	-1.22		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	41.58	37.34	29.56	41.16	5	36	41.58	5	37	41.58	37.34	29.56		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	41.50	37.20	29.42	41.05	5	36	41.50	5	37	41.50	37.20	29.42		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	42.09	37.77	29.99	41.63	5	37	42.09	5	37	42.09	37.77	29.99		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	42.65	38.32	30.54	42.19	5	37	42.65	5	38	42.65	38.32	30.54		
				VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	27.94	23.54	15.76	27.45	5	22	27.94	5	23	27.94	23.54	15.76		
				VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	28.26	23.80	16.02	27.74	5	23	28.26	5	23	28.26	23.80	16.02		
				VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	28.98	24.55	16.77	28.48	5	23	28.98	5	24	28.98	24.55	16.77		
				VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	29.81	25.43	17.65	29.33	5	24	29.81	5	25	29.81	25.43	17.65		
				VL 30 km per uur wege	1	1.5	26.31	20.82	13.04	25.37	5	20	26.31	5	21	26.31	20.82	13.04		
				VL 30 km per uur wege	1	4.5	26.08	20.37	12.59	25.06	5	20	26.08	5	21	26.08	20.37	12.59		
				VL 30 km per uur wege	1	7.5	24.75	19.25	11.47	23.81	5	19	24.75	5	20	24.75	19.25	11.47		
				VL 30 km per uur wege	1	10.5	17.70	11.08	3.30	16.37	5	11	17.70	5	13	17.70	11.08	3.30		
				VL Busbaan (12)	1	1.5	22.05	20.29	20.29	26.93	5	22	30.29	5	25	22.05	20.29	20.29		
				VL Busbaan (12)	1	4.5	21.49	19.73	19.73	26.37	5	21	29.73	5	25	21.49	19.73	19.73		
				VL Busbaan (12)	1	7.5	20.01	18.25	18.25	24.89	5	20	28.25	5	23	20.01	18.25	18.25		
				VL Busbaan (12)	1	10.5	19.23	17.47	17.47	24.11	5	19	27.47	5	22	19.23	17.47	17.47		
				RL totaal (0)	1	1.5	47.58	41.33	39.80	48.30	48.30	49.80	49.80	49.80	--	--	--	--	--	
				RL totaal (0)	1	4.5	48.45	42.21	40.67	49.17	49.17	50.67	50.67	50.67	--	--	--	--	--	
				RL totaal (0)	1	7.5	48.49	42.26	40.71	49.21	49.21	50.71	50.71	50.71	--	--	--	--	--	
				RL totaal (0)	1	10.5	48.74	42.50	40.96	49.46	49.46	50.96	50.96	50.96	--	--	--	--	--	
				VL totaal (0)	1	1.5	57.77	54.59	50.37	59.11	59	60.37	60	60.37	60	57.77	54.59	50.37	59.11	
				VL totaal (0)	1	4.5	58.64	55.49	51.21	59.97	60	61.21	61	61.21	61	58.64	55.49	51.21	59.97	
				VL totaal (0)	1	7.5	60.41	57.46	53.47	62.00	62	63.47	63	63.47	63	60.41	57.46	53.47	62.00	
				VL totaal (0)	1	10.5	60.28	57.24	53.22	61.80	62	63.22	63	63.22	63	60.28	57.24	53.22	61.80	
				VL Rijkswegen (1)	1	1.5	55.03	52.30	49.04	57.13	4	53	59.04	2	57	55.03	52.30	49.04	57.13	
				VL Rijkswegen (1)	1	4.5	55.74	53.08	49.74	57.84	2	56	59.74	2	58	55.74	53.08	49.74	57.84	
				VL Rijkswegen (1)	1	7.5	58.45	55.89	52.49	60.59	2	59	62.49	2	60	58.45	55.89	52.49	60.59	
				VL Rijkswegen (1)	1	10.5	57.72	55.14	51.77	59.86	2	58	61.77	2	60	57.72	55.14	51.77	59.86	
				VL N210 (2)	1	1.5	47.60	43.65	40.93	49.15	2	47	50.93	2	49	47.60	43.65	40.93	49.15	
				VL N210 (2)	1	4.5	49.25	45.35	42.56	50.80	2	49	52.56	2	51	49.25	45.35	42.56	50.80	
				VL N210 (2)	1	7.5	50.65	46.82	43.92	52.19	2	50	53.92	2	52	50.65	46.82	43.92	52.19	
				VL N210 (2)	1	10.5	52.63	48.91	45.82	54.15	2	52	55.82	2	54	52.63	48.91	45.82	54.15	
				VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	53.05	49.43	41.75	52.94	5	48	53.05	5	48	53.05	49.43	41.75	52.94	
				VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	53.99	50.37	42.68	53.88	5	49	53.99	5	49	53.99	50.37	42.68	53.88	
				VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	54.18	50.56	42.87	54.07	5	49	54.18	5	49	54.18	50.56	42.87	54.07	
				VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	54.25	50.63	42.94	54.14	5	49	54.25	5	49	54.25	50.63	42.94	54.14	
				VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	34.63	30.95	22.94	34.42	5	29	34.63	5	30	34.63	30.95	22.94	34.42	
				VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	35.44	31.78	23.81	35.24	5	30	35.44	5	30	35.44	31.78	23.81	35.24	
				VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	35.55	31.89	23.82	35.33	5	30	35.55	5	31	35.55	31.89	23.82	35.33	

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
298	0.0	3.7		gevel						VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	35.49	31.85	23.78	35.28	5	30	35.49	5	30	35.49	31.85	23.78
										VL	Nautastraa (5)	1	1.5	28.01	23.48	15.70	27.46	5	22	28.01	5	23	28.01	23.48	15.70
										VL	Nautastraa (5)	1	4.5	28.83	24.26	16.48	28.27	5	23	28.83	5	24	28.83	24.26	16.48
										VL	Nautastraa (5)	1	7.5	29.98	25.45	17.67	29.43	5	24	29.98	5	25	29.98	25.45	17.67
										VL	Nautastraa (5)	1	10.5	30.83	26.48	18.70	30.36	5	25	30.83	5	26	30.83	26.48	18.70
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	18.07	14.68	11.50	19.76	2	18	21.50	2	20	18.07	14.68	11.50
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	18.11	14.71	11.54	19.80	2	18	21.54	2	20	18.11	14.71	11.54
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	17.87	14.47	11.31	19.56	2	18	21.31	2	19	17.87	14.47	11.31
										VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	18.20	14.79	11.64	19.89	2	18	21.64	2	20	18.20	14.79	11.64
										VL	Bahialaan (7)	1	1.5	21.97	17.52	9.73	21.46	5	16	21.97	5	17	21.97	17.52	9.73
										VL	Bahialaan (7)	1	4.5	21.42	16.99	9.20	20.91	5	16	21.42	5	16	21.42	16.99	9.20
										VL	Bahialaan (7)	1	7.5	20.13	15.72	7.93	19.63	5	15	20.13	5	15	20.13	15.72	7.93
										VL	Bahialaan (7)	1	10.5	19.05	14.66	6.87	18.56	5	14	19.05	5	14	19.05	14.66	6.87
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	40.40	36.12	28.34	39.96	5	35	40.40	5	35	40.40	36.12	28.34
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	40.41	36.08	28.30	39.95	5	35	40.41	5	35	40.41	36.08	28.30
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	40.50	36.17	28.39	40.04	5	35	40.50	5	35	40.50	36.17	28.39
										VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	41.01	36.67	28.89	40.55	5	36	41.01	5	36	41.01	36.67	28.89
										VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	12.56	7.74	-.04	11.89	5	7	12.56	5	8	12.56	7.74	-.04
										VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	12.81	7.99	.21	12.14	5	7	12.81	5	8	12.81	7.99	.21
										VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	13.08	8.29	.51	12.42	5	7	13.08	5	8	13.08	8.29	.51
										VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	11.99	7.21	-.57	11.34	5	6	11.99	5	7	11.99	7.21	-.57
										VL	30 km per uur wege	1	1.5	37.50	31.45	23.67	36.36	5	31	37.50	5	33	37.50	31.45	23.67
										VL	30 km per uur wege	1	4.5	37.85	31.90	24.12	36.74	5	32	37.85	5	33	37.85	31.90	24.12
										VL	30 km per uur wege	1	7.5	37.98	32.11	24.32	36.90	5	32	37.98	5	33	37.98	32.11	24.32
										VL	30 km per uur wege	1	10.5	38.92	33.18	25.40	37.89	5	33	38.92	5	34	38.92	33.18	25.40
										VL	Busbaan (12)	1	1.5	19.97	18.21	18.21	24.85	5	20	28.21	5	23	19.97	18.21	18.21
										VL	Busbaan (12)	1	4.5	19.03	17.27	17.27	23.91	5	19	27.27	5	22	19.03	17.27	17.27
										VL	Busbaan (12)	1	7.5	17.23	15.47	15.47	22.11	5	17	25.47	5	20	17.23	15.47	15.47
										VL	Busbaan (12)	1	10.5	15.96	14.20	14.20	20.84	5	16	24.20	5	19	15.96	14.20	14.20
										RL	totaal (0)	1	1.5	47.31	41.05	39.53	48.03		48.03	49.53		49.53	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.14	41.91	40.36	48.86		48.86	50.36		50.36	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.24	42.00	40.46	48.96		48.96	50.46		50.46	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	48.55	42.30	40.77	49.27		49.27	50.77		50.77	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	58.53	55.36	50.99	59.81		60	60.99		61	58.53	55.36	50.99
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.88	55.68	51.21	60.09		60	61.21		61	58.88	55.68	51.21
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.36	57.34	53.20	61.83		62	63.20		63	60.36	57.34	53.20
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.33	57.26	53.09	61.76		62	63.09		63	60.33	57.26	53.09
										VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	55.65	52.96	49.63	57.74	2	56	59.63	2	58	55.65	52.96	49.63
										VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	55.52	52.85	49.52	57.62	2	56	59.52	2	58	55.52	52.85	49.52
										VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	57.91	55.35	51.95	60.05	2	58	61.95	2	60	57.91	55.35	51.95
										VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	57.47	54.89	51.52	59.61	2	58	61.52	2	60	57.47	54.89	51.52
										VL	N210 (2)	1	1.5	47.72	43.77	41.07	49.28	2	47	51.07	2	49	47.72	43.77	41.07
										VL	N210 (2)	1	4.5	49.32	45.41	42.64	50.87	2	49	52.64	2	51	49.32	45.41	42.64
										VL	N210 (2)	1	7.5	51.09	47.27	44.36	52.63	2	51	54.36	2	52	51.09	47.27	44.36
										VL	N210 (2)	1	10.5	52.44	48.73	45.63	53.96	2	52	55.63	2	54	52.44	48.73	45.63
										VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	54.25	50.64	42.95	54.15	5	49	54.25	5	49	54.25	50.64	42.95
										VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	54.93	51.31	43.62	54.82	5	50	54.93	5	50	54.93	51.31	43.62
										VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	55.04	51.42	43.73	54.93	5	50	55.04	5	50	55.04	51.42	43.73
										VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	55.07	51.45	43.76	54.96	5	50	55.07	5	50	55.07	51.45	43.76
										VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	34.56	30.88	22.79	34.33	5	29	34.56	5	30	34.56	30.88	22.79
										VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	35.31	31.65	23.57	35.09	5	30	35.31	5	30	35.31	31.65	23.57
										VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	35.64	31.98	23.92	35.42	5	30	35.64	5	31	35.64	31.98	23.92


(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
299	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	35.82	32.18	24.13	35.61	5	31	35.82	5	31	35.82	32.18	24.13
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	25.16	20.41	12.63	24.52	5	20	25.16	5	20	25.16	20.41	12.63
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	26.98	22.31	14.53	26.37	5	21	26.98	5	22	26.98	22.31	14.53
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	29.05	24.53	16.75	28.51	5	24	29.05	5	24	29.05	24.53	16.75
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	29.84	25.52	17.74	29.38	5	24	29.84	5	25	29.84	25.52	17.74
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	18.09	14.70	11.51	19.78	2	18	21.51	2	20	18.09	14.70	11.51
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	17.96	14.57	11.39	19.65	2	18	21.39	2	19	17.96	14.57	11.39
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	17.62	14.22	11.06	19.31	2	17	21.06	2	19	17.62	14.22	11.06
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	17.67	14.27	11.11	19.36	2	17	21.11	2	19	17.67	14.27	11.11
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	22.43	17.99	10.20	21.92	5	17	22.43	5	17	22.43	17.99	10.20
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	21.93	17.51	9.72	21.43	5	16	21.93	5	17	21.93	17.51	9.72
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	21.33	16.98	9.20	20.86	5	16	21.33	5	16	21.33	16.98	9.20
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	19.46	15.07	7.29	18.97	5	14	19.46	5	14	19.46	15.07	7.29
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	39.91	35.63	27.85	39.47	5	34	39.91	5	35	39.91	35.63	27.85
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	39.98	35.66	27.88	39.52	5	35	39.98	5	35	39.98	35.66	27.88
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	39.92	35.59	27.81	39.46	5	34	39.92	5	35	39.92	35.59	27.81
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	40.45	36.12	28.34	39.99	5	35	40.45	5	35	40.45	36.12	28.34
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	12.31	7.53	-.25	11.66	5	7	12.31	5	7	12.31	7.53	-.25
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	13.28	8.57	.79	12.66	5	8	13.28	5	8	13.28	8.57	.79
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	11.22	6.43	-1.35	10.56	5	6	11.22	5	6	11.22	6.43	-1.35
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	11.40	6.65	-1.13	10.76	5	6	11.40	5	6	11.40	6.65	-1.13
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	37.67	31.59	23.81	36.52	5	32	37.67	5	33	37.67	31.59	23.81
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	38.00	31.98	24.20	36.87	5	32	38.00	5	33	38.00	31.98	24.20
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	38.49	32.62	24.83	37.41	5	32	38.49	5	33	38.49	32.62	24.83
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	39.39	33.66	25.88	38.36	5	33	39.39	5	34	39.39	33.66	25.88
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	21.68	19.92	19.92	26.56	5	22	29.92	5	25	21.68	19.92	19.92
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	19.40	17.64	17.64	24.28	5	19	27.64	5	23	19.40	17.64	17.64
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	18.64	16.88	16.88	23.52	5	19	26.88	5	22	18.64	16.88	16.88
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	17.24	15.48	15.48	22.12	5	17	25.48	5	20	17.24	15.48	15.48
							RL	totaal (0)	1	1.5	40.03	33.70	32.25	40.74		40.74	42.25		42.25	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	40.97	34.67	33.19	41.69		41.69	43.19		43.19	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	38.93	32.66	31.15	39.65		39.65	41.15		41.15	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	39.50	33.21	31.72	40.22		40.22	41.72		41.72	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	59.32	55.98	50.78	60.15		60	60.78		61	59.32	55.98	50.78
							VL	totaal (0)	1	4.5	60.78	57.54	52.69	61.81		62	62.69		63	60.78	57.54	52.69
							VL	totaal (0)	1	7.5	62.42	59.38	55.04	63.79		64	65.04		65	62.42	59.38	55.04
							VL	totaal (0)	1	10.5	62.22	59.12	54.74	63.54		64	64.74		65	62.22	59.12	54.74
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	54.39	51.65	48.43	56.50	3	53	58.43	2	56	54.39	51.65	48.43
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	56.99	54.29	50.88	59.03	2	57	60.88	2	59	56.99	54.29	50.88
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	59.96	57.35	53.90	62.04	2	60	63.90	2	62	59.96	57.35	53.90
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	59.05	56.49	53.07	61.18	2	59	63.07	2	61	59.05	56.49	53.07
							VL	N210 (2)	1	1.5	46.97	43.03	40.29	48.52	2	47	50.29	2	48	46.97	43.03	40.29
							VL	N210 (2)	1	4.5	49.33	45.44	42.63	50.88	2	49	52.63	2	51	49.33	45.44	42.63
							VL	N210 (2)	1	7.5	51.14	47.31	44.40	52.68	2	51	54.40	2	52	51.14	47.31	44.40
							VL	N210 (2)	1	10.5	53.67	49.98	46.86	55.19	2	53	56.86	2	55	53.67	49.98	46.86
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.13	53.52	45.83	57.03	5	52	57.13	5	52	57.13	53.52	45.83
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	57.74	54.13	46.43	57.63	5	53	57.74	5	53	57.74	54.13	46.43
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	57.83	54.22	46.52	57.72	5	53	57.83	5	53	57.83	54.22	46.52
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	57.84	54.23	46.53	57.73	5	53	57.84	5	53	57.84	54.23	46.53
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	30.74	27.02	19.04	30.51	5	26	30.74	5	26	30.74	27.02	19.04
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	31.27	27.57	19.61	31.06	5	26	31.27	5	26	31.27	27.57	19.61
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	30.09	26.40	18.50	29.90	5	25	30.09	5	25	30.09	26.40	18.50

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
300	0.0	3.7		gevel																																
																					VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	30.40	26.73	18.88	30.23	5	25	30.40	5	25	30.40	26.73	18.88	
																					VL Nautastraa (5)	1	1.5	17.93	12.90	5.12	17.17	5	12	17.93	5	13	17.93	12.90	5.12	
																					VL Nautastraa (5)	1	4.5	18.97	14.08	6.30	18.27	5	13	18.97	5	14	18.97	14.08	6.30	
																					VL Nautastraa (5)	1	7.5	20.62	15.93	8.15	20.00	5	15	20.62	5	16	20.62	15.93	8.15	
																					VL Nautastraa (5)	1	10.5	22.53	18.16	10.38	22.05	5	17	22.53	5	18	22.53	18.16	10.38	
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	27.88	24.53	21.22	29.53	2	28	31.22	2	29	27.88	24.53	21.22	
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	28.15	24.80	21.51	29.81	2	28	31.51	2	30	28.15	24.80	21.51	
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	28.03	24.68	21.39	29.69	2	28	31.39	2	29	28.03	24.68	21.39	
																					VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	27.98	24.62	21.34	29.64	2	28	31.34	2	29	27.98	24.62	21.34	
																					VL Bahialaan (7)	1	1.5	29.89	25.80	18.01	29.54	5	25	29.89	5	25	29.89	25.80	18.01	
																					VL Bahialaan (7)	1	4.5	29.88	25.75	17.96	29.51	5	25	29.88	5	25	29.88	25.75	17.96	
																					VL Bahialaan (7)	1	7.5	29.97	25.84	18.05	29.60	5	25	29.97	5	25	29.97	25.84	18.05	
																					VL Bahialaan (7)	1	10.5	31.97	27.89	20.10	31.62	5	27	31.97	5	27	31.97	27.89	20.10	
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	32.98	28.52	20.74	32.46	5	27	32.98	5	28	32.98	28.52	20.74	
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	33.62	29.16	21.38	33.10	5	28	33.62	5	29	33.62	29.16	21.38	
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	30.27	25.76	17.98	29.73	5	25	30.27	5	25	30.27	25.76	17.98	
																					VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	31.69	27.30	19.52	31.20	5	26	31.69	5	27	31.69	27.30	19.52	
																					VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	19.62	14.60	6.82	18.87	5	14	19.62	5	15	19.62	14.60	6.82	
																					VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	20.11	15.10	7.32	19.36	5	14	20.11	5	15	20.11	15.10	7.32	
																					VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	18.80	13.81	6.03	18.06	5	13	18.80	5	14	18.80	13.81	6.03	
																					VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	18.13	13.19	5.41	17.41	5	12	18.13	5	13	18.13	13.19	5.41	
																					VL 30 km per uur wege	1	1.5	39.58	33.81	26.03	38.54	5	34	39.58	5	35	39.58	33.81	26.03	
																					VL 30 km per uur wege	1	4.5	40.40	34.64	26.86	39.36	5	34	40.40	5	35	40.40	34.64	26.86	
																					VL 30 km per uur wege	1	7.5	41.13	35.47	27.69	40.13	5	35	41.13	5	36	41.13	35.47	27.69	
																					VL 30 km per uur wege	1	10.5	41.87	36.27	28.49	40.89	5	36	41.87	5	37	41.87	36.27	28.49	
																					VL Busbaan (12)	1	1.5	26.54	24.78	24.78	31.42	5	26	34.78	5	30	26.54	24.78	24.78	
																					VL Busbaan (12)	1	4.5	26.65	24.89	24.89	31.53	5	27	34.89	5	30	26.65	24.89	24.89	
																					VL Busbaan (12)	1	7.5	26.81	25.05	25.05	31.69	5	27	35.05	5	30	26.81	25.05	25.05	
																					VL Busbaan (12)	1	10.5	27.84	26.08	26.08	32.72	5	28	36.08	5	31	27.84	26.08	26.08	
																					RL totaal (0)	1	1.5	39.08	32.75	31.30	39.79			39.79	41.30		41.30	--	--	--
																					RL totaal (0)	1	4.5	39.89	33.59	32.11	40.61			40.61	42.11		42.11	--	--	--
																					RL totaal (0)	1	7.5	38.91	32.68	31.13	39.63			39.63	41.13		41.13	--	--	--
																					RL totaal (0)	1	10.5	39.11	32.82	31.33	39.83			39.83	41.33		41.33	--	--	--
																					VL totaal (0)	1	1.5	59.29	55.95	50.71	60.11			60	60.71		61	59.29	55.95	50.71
																					VL totaal (0)	1	4.5	60.29	56.99	51.96	61.21			61	61.96		62	60.29	56.99	51.96
																					VL totaal (0)	1	7.5	62.26	59.23	54.88	63.63			64	64.88		65	62.26	59.23	54.88
																					VL totaal (0)	1	10.5	62.56	59.50	55.18	63.93			64	65.18		65	62.56	59.50	55.18
																					VL Rijkswegen (1)	1	1.5	54.18	51.50	48.27	56.33	3	53	58.27	2	56	54.18	51.50	48.27	
																					VL Rijkswegen (1)	1	4.5	55.54	52.90	49.62	57.69	2	56	59.62	2	58	55.54	52.90	49.62	
																					VL Rijkswegen (1)	1	7.5	59.60	57.05	53.64	61.74	2	60	63.64	2	62	59.60	57.05	53.64	
																					VL Rijkswegen (1)	1	10.5	59.61	57.06	53.62	61.74	2	60	63.62	2	62	59.61	57.06	53.62	
																					VL N210 (2)	1	1.5	46.94	43.01	40.27	48.50	2	46	50.27	2	48	46.94	43.01	40.27	
																					VL N210 (2)	1	4.5	49.62	45.73	42.92	51.17	2	49	52.92	2	51	49.62	45.73	42.92	
																					VL N210 (2)	1	7.5	51.49	47.65	44.77	53.03	2	51	54.77	2	53	51.49	47.65	44.77	
																					VL N210 (2)	1	10.5	54.03	50.33	47.21	55.55	3	53	57.21	2	55	54.03	50.33	47.21	
																					VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.18	53.58	45.89	57.08	5	52	57.18	5	52	57.18	53.58	45.89	
																					VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	57.80	54.19	46.50	57.70	5	53	57.80	5	53	57.80	54.19	46.50	
																					VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	57.87	54.26	46.56	57.76	5	53	57.87	5	53	57.87	54.26	46.56	
																					VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	57.90	54.29	46.59	57.79	5	53	57.90	5	53	57.90	54.29	46.59	
																					VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	30.06	26.32	18.35	29.83	5	25	30.06	5	25	30.06	26.32	18.35	
																					VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	30.16	26.43	18.48	29.94	5	25	30.16	5	25	30.16	26.43	18.48	
VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	29.66	25.94	18.02	29.45	5	24	29.66	5	25	29.66	25.94	18.02																						

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
301	0.0	3.7		gevel			VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.87	25.16	17.37	28.69	5	24	28.87	5	24	28.87	25.16	17.37
							VL	Nautastraa (5)	1	1.5	16.25	11.18	3.40	15.48	5	10	16.25	5	11	16.25	11.18	3.40
							VL	Nautastraa (5)	1	4.5	16.78	11.75	3.97	16.02	5	11	16.78	5	12	16.78	11.75	3.97
							VL	Nautastraa (5)	1	7.5	15.10	10.09	2.31	14.35	5	9	15.10	5	10	15.10	10.09	2.31
							VL	Nautastraa (5)	1	10.5	15.31	10.38	2.60	14.59	5	10	15.31	5	10	15.31	10.38	2.60
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	28.35	25.00	21.71	30.01	2	28	31.71	2	30	28.35	25.00	21.71
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	28.76	25.41	22.13	30.43	2	28	32.13	2	30	28.76	25.41	22.13
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	28.96	25.60	22.33	30.63	2	29	32.33	2	30	28.96	25.60	22.33
							VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	28.90	25.54	22.27	30.57	2	29	32.27	2	30	28.90	25.54	22.27
							VL	Bahialaan (7)	1	1.5	30.77	26.68	18.90	30.42	5	25	30.77	5	26	30.77	26.68	18.90
							VL	Bahialaan (7)	1	4.5	30.64	26.51	18.73	30.27	5	25	30.64	5	26	30.64	26.51	18.73
							VL	Bahialaan (7)	1	7.5	30.86	26.74	18.95	30.49	5	25	30.86	5	26	30.86	26.74	18.95
							VL	Bahialaan (7)	1	10.5	32.71	28.62	20.84	32.36	5	27	32.71	5	28	32.71	28.62	20.84
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	32.62	28.14	20.36	32.09	5	27	32.62	5	28	32.62	28.14	20.36
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	33.19	28.72	20.94	32.67	5	28	33.19	5	28	33.19	28.72	20.94
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	30.58	26.08	18.30	30.05	5	25	30.58	5	26	30.58	26.08	18.30
							VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	32.10	27.69	19.91	31.60	5	27	32.10	5	27	32.10	27.69	19.91
							VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	21.16	16.44	8.66	20.53	5	16	21.16	5	16	21.16	16.44	8.66
							VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	22.64	18.05	10.27	22.07	5	17	22.64	5	18	22.64	18.05	10.27
							VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	22.96	18.45	10.67	22.42	5	17	22.96	5	18	22.96	18.45	10.67
							VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	22.90	18.46	10.68	22.39	5	17	22.90	5	18	22.90	18.46	10.68
							VL	30 km per uur wege	1	1.5	39.61	33.87	26.09	38.58	5	34	39.61	5	35	39.61	33.87	26.09
							VL	30 km per uur wege	1	4.5	40.45	34.72	26.94	39.42	5	34	40.45	5	35	40.45	34.72	26.94
							VL	30 km per uur wege	1	7.5	41.03	35.38	27.60	40.03	5	35	41.03	5	36	41.03	35.38	27.60
							VL	30 km per uur wege	1	10.5	41.70	36.10	28.32	40.72	5	36	41.70	5	37	41.70	36.10	28.32
							VL	Busbaan (12)	1	1.5	27.52	25.76	25.76	32.40	5	27	35.76	5	31	27.52	25.76	25.76
							VL	Busbaan (12)	1	4.5	27.58	25.82	25.82	32.46	5	27	35.82	5	31	27.58	25.82	25.82
							VL	Busbaan (12)	1	7.5	28.02	26.26	26.26	32.90	5	28	36.26	5	31	28.02	26.26	26.26
							VL	Busbaan (12)	1	10.5	29.03	27.27	27.27	33.91	5	29	37.27	5	32	29.03	27.27	27.27
							RL	totaal (0)	1	1.5	37.79	31.48	30.01	38.51		38.51	40.01		40.01	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	4.5	37.85	31.55	30.07	38.57		38.57	40.07		40.07	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	7.5	37.61	31.34	29.83	38.33		38.33	39.83		39.83	--	--	--
							RL	totaal (0)	1	10.5	38.20	31.91	30.42	38.92		38.92	40.42		40.42	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	59.73	56.47	51.36	60.64		61	61.36		61	59.73	56.47	51.36
							VL	totaal (0)	1	4.5	60.63	57.40	52.45	61.62		62	62.45		62	60.63	57.40	52.45
							VL	totaal (0)	1	7.5	62.33	59.31	54.93	63.70		64	64.93		65	62.33	59.31	54.93
							VL	totaal (0)	1	10.5	62.69	59.67	55.35	64.08		64	65.35		65	62.69	59.67	55.35
							VL	Rijkswegen (1)	1	1.5	55.37	52.73	49.36	57.47	4	53	59.36	2	57	55.37	52.73	49.36
							VL	Rijkswegen (1)	1	4.5	56.53	53.91	50.52	58.63	2	57	60.52	2	59	56.53	53.91	50.52
							VL	Rijkswegen (1)	1	7.5	59.77	57.22	53.77	61.89	2	60	63.77	2	62	59.77	57.22	53.77
							VL	Rijkswegen (1)	1	10.5	60.05	57.50	54.02	62.16	2	60	64.02	2	62	60.05	57.50	54.02
							VL	N210 (2)	1	1.5	46.49	42.57	39.80	48.04	2	46	49.80	2	48	46.49	42.57	39.80
							VL	N210 (2)	1	4.5	48.79	44.91	42.08	50.33	2	48	52.08	2	50	48.79	44.91	42.08
							VL	N210 (2)	1	7.5	50.77	46.95	44.02	52.30	2	50	54.02	2	52	50.77	46.95	44.02
							VL	N210 (2)	1	10.5	53.09	49.39	46.28	54.61	2	53	56.28	2	54	53.09	49.39	46.28
							VL	Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.28	53.68	45.98	57.18	5	52	57.28	5	52	57.28	53.68	45.98
							VL	Fascinatio Boulevard	1	4.5	57.88	54.27	46.57	57.77	5	53	57.88	5	53	57.88	54.27	46.57
							VL	Fascinatio Boulevard	1	7.5	57.94	54.33	46.62	57.83	5	53	57.94	5	53	57.94	54.33	46.62
							VL	Fascinatio Boulevard	1	10.5	57.95	54.34	46.64	57.84	5	53	57.95	5	53	57.95	54.34	46.64
							VL	's-Gravenweg (4)	1	1.5	29.76	26.03	17.98	29.51	5	25	29.76	5	25	29.76	26.03	17.98
							VL	's-Gravenweg (4)	1	4.5	30.12	26.40	18.36	29.88	5	25	30.12	5	25	30.12	26.40	18.36
							VL	's-Gravenweg (4)	1	7.5	29.54	25.83	17.83	29.31	5	24	29.54	5	25	29.54	25.83	17.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
302	0.0	3.7	gevel			VL 's-Gravenweg (4)	1	10.5	29.83	26.15	18.19	29.63	5	25	29.83	5	25	29.83	26.15	18.19
				VL Nautastraa (5)	1	1.5	17.69	12.72	4.94	16.96	5	12	17.69	5	13	17.69	12.72	4.94		
				VL Nautastraa (5)	1	4.5	17.56	12.63	4.85	16.84	5	12	17.56	5	13	17.56	12.63	4.85		
				VL Nautastraa (5)	1	7.5	15.86	10.80	3.02	15.09	5	10	15.86	5	11	15.86	10.80	3.02		
				VL Nautastraa (5)	1	10.5	15.96	10.97	3.19	15.22	5	10	15.96	5	11	15.96	10.97	3.19		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	28.21	24.87	21.56	29.87	2	28	31.56	2	30	28.21	24.87	21.56		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	28.23	24.88	21.58	29.89	2	28	31.58	2	30	28.23	24.88	21.58		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	28.05	24.70	21.40	29.71	2	28	31.40	2	29	28.05	24.70	21.40		
				VL CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	27.91	24.56	21.27	29.57	2	28	31.27	2	29	27.91	24.56	21.27		
				VL Bahialaan (7)	1	1.5	31.53	27.44	19.66	31.18	5	26	31.53	5	27	31.53	27.44	19.66		
				VL Bahialaan (7)	1	4.5	31.30	27.18	19.39	30.93	5	26	31.30	5	26	31.30	27.18	19.39		
				VL Bahialaan (7)	1	7.5	31.65	27.53	19.74	31.28	5	26	31.65	5	27	31.65	27.53	19.74		
				VL Bahialaan (7)	1	10.5	32.90	28.80	21.01	32.54	5	28	32.90	5	28	32.90	28.80	21.01		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	1.5	30.89	26.34	18.56	30.33	5	25	30.89	5	26	30.89	26.34	18.56		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	4.5	30.94	26.38	18.60	30.38	5	25	30.94	5	26	30.94	26.38	18.60		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	7.5	30.43	25.93	18.15	29.90	5	25	30.43	5	25	30.43	25.93	18.15		
				VL Engelbrechtweg (8)	1	10.5	31.74	27.31	19.53	31.24	5	26	31.74	5	27	31.74	27.31	19.53		
				VL Kralingse Kerklaan	1	1.5	18.47	13.51	5.73	17.74	5	13	18.47	5	13	18.47	13.51	5.73		
				VL Kralingse Kerklaan	1	4.5	19.06	14.11	6.33	18.34	5	13	19.06	5	14	19.06	14.11	6.33		
				VL Kralingse Kerklaan	1	7.5	18.69	13.78	6.00	17.98	5	13	18.69	5	14	18.69	13.78	6.00		
				VL Kralingse Kerklaan	1	10.5	18.54	13.69	5.91	17.86	5	13	18.54	5	14	18.54	13.69	5.91		
				VL 30 km per uur wege	1	1.5	39.84	34.17	26.39	38.84	5	34	39.84	5	35	39.84	34.17	26.39		
				VL 30 km per uur wege	1	4.5	40.72	35.03	27.25	39.71	5	35	40.72	5	36	40.72	35.03	27.25		
				VL 30 km per uur wege	1	7.5	41.27	35.64	27.86	40.28	5	35	41.27	5	36	41.27	35.64	27.86		
				VL 30 km per uur wege	1	10.5	41.69	36.08	28.30	40.71	5	36	41.69	5	37	41.69	36.08	28.30		
				VL Busbaan (12)	1	1.5	28.56	26.80	26.80	33.44	5	28	36.80	5	32	28.56	26.80	26.80		
				VL Busbaan (12)	1	4.5	28.52	26.76	26.76	33.40	5	28	36.76	5	32	28.52	26.76	26.76		
				VL Busbaan (12)	1	7.5	28.90	27.14	27.14	33.78	5	29	37.14	5	32	28.90	27.14	27.14		
				VL Busbaan (12)	1	10.5	30.06	28.30	28.30	34.94	5	30	38.30	5	33	30.06	28.30	28.30		
				RL totaal (0)	1	1.5	38.00	31.71	30.22	38.72		38.72	40.22		40.22	--	--	--		
				RL totaal (0)	1	4.5	37.92	31.63	30.14	38.64		38.64	40.14		40.14	--	--	--		
				RL totaal (0)	1	7.5	38.31	32.03	30.53	39.03		39.03	40.53		40.53	--	--	--		
				RL totaal (0)	1	10.5	38.39	32.09	30.61	39.11		39.11	40.61		40.61	--	--	--		
				VL totaal (0)	1	1.5	59.40	56.08	50.67	60.16		60	60.67		61	59.40	56.08	50.67		
				VL totaal (0)	1	4.5	60.34	57.05	51.86	61.20		61	61.86		62	60.34	57.05	51.86		
				VL totaal (0)	1	7.5	62.35	59.34	54.92	63.70		64	64.92		65	62.35	59.34	54.92		
				VL totaal (0)	1	10.5	62.65	59.66	55.29	64.04		64	65.29		65	62.65	59.66	55.29		
				VL Rijkswegen (1)	1	1.5	54.08	51.44	48.14	56.22	3	53	58.14	2	56	54.08	51.44	48.14		
				VL Rijkswegen (1)	1	4.5	55.48	52.87	49.52	57.61	2	56	59.52	2	58	55.48	52.87	49.52		
				VL Rijkswegen (1)	1	7.5	59.75	57.23	53.76	61.88	2	60	63.76	2	62	59.75	57.23	53.76		
				VL Rijkswegen (1)	1	10.5	59.98	57.48	53.98	62.11	2	60	63.98	2	62	59.98	57.48	53.98		
				VL N210 (2)	1	1.5	45.84	41.91	39.16	47.39	2	45	49.16	2	47	45.84	41.91	39.16		
				VL N210 (2)	1	4.5	48.36	44.46	41.66	49.91	2	48	51.66	2	50	48.36	44.46	41.66		
				VL N210 (2)	1	7.5	50.27	46.41	43.55	51.81	2	50	53.55	2	52	50.27	46.41	43.55		
				VL N210 (2)	1	10.5	52.60	48.87	45.81	54.13	2	52	55.81	2	54	52.60	48.87	45.81		
				VL Fascinatio Boulevard	1	1.5	57.49	53.89	46.19	57.39	5	52	57.49	5	52	57.49	53.89	46.19		
				VL Fascinatio Boulevard	1	4.5	58.07	54.46	46.76	57.96	5	53	58.07	5	53	58.07	54.46	46.76		
				VL Fascinatio Boulevard	1	7.5	58.11	54.50	46.80	58.00	5	53	58.11	5	53	58.11	54.50	46.80		
				VL Fascinatio Boulevard	1	10.5	58.09	54.48	46.78	57.98	5	53	58.09	5	53	58.09	54.48	46.78		
				VL 's-Gravenweg (4)	1	1.5	29.27	25.54	17.53	29.03	5	24	29.27	5	24	29.27	25.54	17.53		
				VL 's-Gravenweg (4)	1	4.5	29.77	26.05	18.06	29.54	5	25	29.77	5	25	29.77	26.05	18.06		
				VL 's-Gravenweg (4)	1	7.5	28.99	25.26	17.31	28.77	5	24	28.99	5	24	28.99	25.26	17.31		

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
				VL	's-Gravenweg (4)	1	10.5	28.53	24.82	16.89	28.32	5	23	28.53	5	24	28.53	24.82	16.89		
				VL	Nautastraa (5)	1	1.5	17.03	12.05	4.27	16.29	5	11	17.03	5	12	17.03	12.05	4.27		
				VL	Nautastraa (5)	1	4.5	17.18	12.22	4.44	16.45	5	11	17.18	5	12	17.18	12.22	4.44		
				VL	Nautastraa (5)	1	7.5	15.77	10.73	2.95	15.01	5	10	15.77	5	11	15.77	10.73	2.95		
				VL	Nautastraa (5)	1	10.5	15.91	10.95	3.17	15.18	5	10	15.91	5	11	15.91	10.95	3.17		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	1.5	29.54	26.19	22.89	31.20	2	29	32.89	2	31	29.54	26.19	22.89		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	4.5	29.54	26.19	22.90	31.20	2	29	32.90	2	31	29.54	26.19	22.90		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	7.5	29.43	26.07	22.79	31.09	2	29	32.79	2	31	29.43	26.07	22.79		
				VL	CENTRUM 25 / Fys	1	10.5	29.79	26.43	23.15	31.45	2	29	33.15	2	31	29.79	26.43	23.15		
				VL	Bahialaan (7)	1	1.5	32.65	28.56	20.77	32.30	5	27	32.65	5	28	32.65	28.56	20.77		
				VL	Bahialaan (7)	1	4.5	32.36	28.25	20.46	32.00	5	27	32.36	5	27	32.36	28.25	20.46		
				VL	Bahialaan (7)	1	7.5	32.78	28.67	20.89	32.42	5	27	32.78	5	28	32.78	28.67	20.89		
				VL	Bahialaan (7)	1	10.5	33.68	29.58	21.80	33.32	5	28	33.68	5	29	33.68	29.58	21.80		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	1.5	30.37	25.81	18.03	29.81	5	25	30.37	5	25	30.37	25.81	18.03		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	4.5	30.35	25.75	17.97	29.77	5	25	30.35	5	25	30.35	25.75	17.97		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	7.5	29.60	25.01	17.23	29.03	5	24	29.60	5	25	29.60	25.01	17.23		
				VL	Engelbrechtweg (8)	1	10.5	31.11	26.67	18.89	30.60	5	26	31.11	5	26	31.11	26.67	18.89		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	1.5	17.50	12.49	4.71	16.75	5	12	17.50	5	13	17.50	12.49	4.71		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	4.5	18.12	13.13	5.35	17.38	5	12	18.12	5	13	18.12	13.13	5.35		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	7.5	16.67	11.73	3.95	15.95	5	11	16.67	5	12	16.67	11.73	3.95		
				VL	Kralingse Kerklaan	1	10.5	17.67	12.82	5.04	16.99	5	12	17.67	5	13	17.67	12.82	5.04		
				VL	30 km per uur wege	1	1.5	39.91	34.26	26.48	38.91	5	34	39.91	5	35	39.91	34.26	26.48		
				VL	30 km per uur wege	1	4.5	40.82	35.17	27.38	39.82	5	35	40.82	5	36	40.82	35.17	27.38		
				VL	30 km per uur wege	1	7.5	41.31	35.69	27.91	40.32	5	35	41.31	5	36	41.31	35.69	27.91		
				VL	30 km per uur wege	1	10.5	41.68	36.06	28.28	40.69	5	36	41.68	5	37	41.68	36.06	28.28		
				VL	Busbaan (12)	1	1.5	30.77	29.01	29.01	35.65	5	31	39.01	5	34	30.77	29.01	29.01		
				VL	Busbaan (12)	1	4.5	30.67	28.91	28.91	35.55	5	31	38.91	5	34	30.67	28.91	28.91		
				VL	Busbaan (12)	1	7.5	30.87	29.11	29.11	35.75	5	31	39.11	5	34	30.87	29.11	29.11		
				VL	Busbaan (12)	1	10.5	31.61	29.85	29.85	36.49	5	31	39.85	5	35	31.61	29.85	29.85		



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Rijksweg A16
 - Lden met aftrek

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder




objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- + hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Rijksweg A16
 - Lden met aftrek



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Fascinatio Boulevard
 - Lden met aftrek

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



objecten


- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Fascinatio Boulevard
 - Lden met aftrek

moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Metroverkeer
 - Lden met aftrek

moBius consult


project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software RL [Lden]
Fascinatio - Capelle ad IJssel_WH91.mdb

0

80 schaal: 1 : 800



moBius consult

project Nieuwbouw Fascinatio - Capelle ad IJssel
opdrachtgever Stichting Havensteder



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- baanvak
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- stomp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting gecum weg- en metro
 - Lden zonder aftrek



Bijlage

4 Tabellen met nadere uitwerking berekeningen

situatie
Kopgebouw

uitsnede
2022

				Metro	Rijksweg A16	Overige wegen	Gecum weg	Geluidluw?	Overschrijding	Aantal	Geluidreductie	Overschrijding
				incl aftrek	incl aftrek	incl aftrek	incl aftrek		t.o.v. geluidluw	woningen	buitenruimte	t.o.v. geluidluw
deel	wnp	verdieping	wnh	dB	dB	dB	dB				dB	t.p.v. buitenruimte
hoogbouw - buitengevels	1	bg	1,5	27,3	57,2	54,7	59,1	Nee	5,7	0	4	1,7
	1	1e	4,5	28,2	57,5	55,0	59,4	Nee	6,0	1	4	2,0
	1	2e	7,5	28,4	58,5	55,3	60,2	Nee	6,8	1	4	2,8
	1	3e	10,5	29,9	59,5	55,4	60,9	Nee	7,5	1	4	3,5
	1	4e	13,5	30,5	59,5	55,3	60,9	Nee	7,5	1	4	3,5
	1	5e	16,5	27,7	60,0	55,3	61,3	Nee	7,9	1	4	3,9
	1	6e	19,5	24,8	60,7	55,1	61,8	Nee	8,4	1	4	4,4
	1	7e	22,5	23,7	60,7	55,0	61,7	Nee	8,3	1	4	4,3
	1	8e	25,5	23,7	60,3	54,7	61,4	Nee	8,0	1	4	4,0
	1	9e	28,5	23,9	60,2	54,5	61,3	Nee	7,9	1	4	3,9
	2	bg	1,5	40,5	60,5	52,2	61,1	Nee	7,7	1	4	3,7
	2	1e	4,5	40,6	61,2	52,7	61,8	Nee	8,4	1	4	4,4
	2	2e	7,5	41,2	61,7	52,8	62,3	Nee	8,9	1	4	4,9
	2	3e	10,5	41,9	62,3	52,9	62,8	Nee	9,4	1	4	5,4
	2	4e	13,5	42,4	62,9	52,9	63,3	Nee	9,9	1	4	5,9
	2	5e	16,5	42,6	63,4	53,0	63,8	Nee	10,4	1	4	6,4
	2	6e	19,5	42,5	64,0	53,0	64,3	Nee	10,9	1	4	6,9
	2	7e	22,5	42,5	64,0	52,9	64,3	Nee	10,9	1	4	6,9
	2	8e	25,5	42,3	64,1	52,8	64,4	Nee	11,0	1	4	7,0
	2	9e	28,5	42,3	64,2	52,8	64,5	Nee	11,1	1	4	7,1
	3	bg	1,5	41,0	60,7	50,5	61,1	Nee	7,7	1	4	3,7
	3	1e	4,5	41,5	61,4	51,3	61,8	Nee	8,4	1	4	4,4
	3	2e	7,5	42,3	62,0	51,5	62,3	Nee	8,9	1	4	4,9
	3	3e	10,5	42,9	62,6	51,6	62,9	Nee	9,5	1	4	5,5
	3	4e	13,5	43,2	63,2	51,6	63,5	Nee	10,1	2	4	6,1
	3	5e	16,5	43,3	63,7	51,7	64,0	Nee	10,6	2	4	6,6
	3	6e	19,5	43,2	64,3	51,7	64,5	Nee	11,1	2	4	7,1
	3	7e	22,5	43,2	64,3	51,7	64,6	Nee	11,2	2	4	7,2
	3	8e	25,5	43,0	64,5	51,7	64,7	Nee	11,3	2	4	7,3
	3	9e	28,5	43,0	64,6	51,7	64,8	Nee	11,4	2	4	7,4
hoogbouw - kopgevel	4	bg	1,5	50,8	62,2	43,0	62,3	Nee	8,9	1		
	4	1e	4,5	51,8	62,6	43,3	62,7	Nee	9,3	1		
	4	2e	7,5	52,1	62,7	43,1	62,7	Nee	9,3	1		
	4	3e	10,5	52,1	62,7	43,1	62,8	Nee	9,4	1		
	4	4e	13,5	52,0	63,0	43,2	63,1	Nee	9,7			
	4	5e	16,5	51,9	63,4	43,3	63,4	Nee	10,0		nvt	nvt
	4	6e	19,5	51,9	63,7	43,4	63,7	Nee	10,3			
	4	7e	22,5	51,8	63,9	43,5	63,9	Nee	10,5			
	4	8e	25,5	51,7	64,2	43,6	64,2	Nee	10,8			
	4	9e	28,5	51,6	64,4	43,8	64,5	Nee	11,1			
	5	bg	1,5	38,5	47,0	36,7	47,4	Ja	-6,0			
	5	1e	4,5	39,4	45,3	37,3	45,9	Ja	-7,5			
	5	2e	7,5	39,6	45,4	38,3	46,2	Ja	-7,2			
	5	3e	10,5	39,7	47,9	41,5	48,8	Ja	-4,6			

niet
maatgevend

hoogbouw - binnengevels	5	4e	13,5	40,5	47,3	42,3	48,5	Ja	-4,9	niet maatgevend	nvt	nvt
	5	5e	16,5	43,4	45,2	44,4	47,8	Ja	-5,6			
	5	6e	19,5	48,7	43,0	45,3	47,3	Ja	-6,1			
	5	7e	22,5	49,2	43,1	44,8	47,1	Ja	-6,3			
	5	8e	25,5	49,4	43,8	44,9	47,4	Ja	-6,0			
	5	9e	28,5	49,5	45,8	45,2	48,5	Ja	-4,9			
	6	bg	1,5	34,4	49,3	36,1	49,5	Ja	-3,9			
	6	1e	4,5	35,4	49,6	36,5	49,8	Ja	-3,6			
	6	2e	7,5	36,4	50,0	37,2	50,2	Ja	-3,2			
	6	3e	10,5	37,1	50,4	39,6	50,7	Ja	-2,7			
	6	4e	13,5	38,3	51,0	41,1	51,4	Ja	-2,0			
	6	5e	16,5	41,3	51,1	43,2	51,7	Ja	-1,7			
	6	6e	19,5	47,1	51,0	44,2	51,8	Ja	-1,6			
	6	7e	22,5	50,3	50,6	44,3	51,5	Ja	-1,9			
	6	8e	25,5	50,7	50,5	44,5	51,4	Ja	-2,0			
	6	9e	28,5	50,7	51,2	44,9	52,1	Ja	-1,3			
	7	bg	1,5	29,8	44,1	33,0	44,4	Ja	-9,0			
	7	1e	4,5	30,6	43,9	33,3	44,2	Ja	-9,2			
	7	2e	7,5	31,9	44,0	34,0	44,4	Ja	-9,0			
	7	3e	10,5	33,9	45,3	35,3	45,7	Ja	-7,7			
	7	4e	13,5	36,4	48,9	37,6	49,2	Ja	-4,2			
	7	5e	16,5	40,3	52,6	39,8	52,8	Ja	-0,6			
	7	6e	19,5	46,1	53,1	42,0	53,4	Ja	0,0			
	7	7e	22,5	50,9	53,1	42,2	53,4	Ja	0,0			
studios - buitengevels	7	8e	25,5	51,8	53,3	42,3	53,6	Nee	0,2	1 woning	nvt	nvt
	7	9e	28,5	51,8	53,4	42,7	53,8	Nee	0,4	1 woning		
	8	1e	4,5	52,6	61,6	42,2	61,7	Nee	8,3	1		
	8	2e	7,5	52,8	61,5	42,1	61,6	Nee	8,2	1		
	8	3e	10,5	52,7	61,4	42,0	61,5	Nee	8,1	1		
	8	4e	13,5	52,6	61,8	42,3	61,9	Nee	8,5	1		
	9	1e	4,5	52,9	61,6	43,1	61,7	Nee	8,3	2		
	9	2e	7,5	53,0	61,3	43,0	61,4	Nee	8,0	2		
	9	3e	10,5	52,9	60,9	43,0	61,0	Nee	7,6	2		
	9	4e	13,5	52,8	61,1	43,3	61,2	Nee	7,8	2		
	10	1e	4,5	52,9	61,6	43,0	61,6	Nee	8,2	2		
	10	2e	7,5	52,9	61,3	42,9	61,4	Nee	8,0	2		
	10	3e	10,5	52,9	60,9	43,0	61,0	Nee	7,6	2		
	10	4e	13,5	52,8	61,0	42,9	61,1	Nee	7,7	2		
	11	1e	4,5	52,9	61,1	42,5	61,1	Nee	7,7	2		
	11	2e	7,5	53,0	60,7	42,2	60,7	Nee	7,3	2		
	11	3e	10,5	52,9	60,3	42,1	60,4	Nee	7,0	2		
	11	4e	13,5	52,8	60,4	42,3	60,4	Nee	7,0	2		
studios - kopgevel	12	1e	4,5	50,6	52,7	45,8	53,5	Nee	0,1	niet maatgevend	nvt	nvt
	12	2e	7,5	50,8	53,4	46,4	54,2	Nee	0,8			
	12	3e	10,5	50,7	53,1	47,8	54,2	Nee	0,8			
	12	4e	13,5	50,8	53,1	49,2	54,6	Nee	1,2			
	13	1e	4,5	41,2	47,5	41,9	48,6	Ja	-4,8	niet maatgevend	nvt	nvt
	13	2e	7,5	41,9	49,9	43,2	50,7	Ja	-2,7			
	13	3e	10,5	42,7	52,1	44,7	52,8	Ja	-0,6			
	13	4e	13,5	43,3	53,3	46,1	54,06	Nee	0,7			

studios - binnengevels	14	1e	4,5	38,6	46,5	39,1	47,2	Ja	-6,2	niet maatgevend			
	14	2e	7,5	39,3	47,3	40,3	48,1	Ja	-5,3				
	14	3e	10,5	40,1	50,0	43,5	50,9	Ja	-2,5				
	14	4e	13,5	41,0	51,8	45,2	52,7	Ja	-0,7				
	15	1e	4,5	37,3	46,7	38,2	47,2	Ja	-6,2				
	15	2e	7,5	38,0	47,8	39,2	48,3	Ja	-5,1				
	15	3e	10,5	38,8	50,2	41,6	50,7	Ja	-2,7				
	15	4e	13,5	39,6	51,3	43,1	51,9	Ja	-1,5				
	16	1e	4,5	36,8	45,8	38,1	46,4	Ja	-7,0				
	16	2e	7,5	37,5	46,3	39,1	47,1	Ja	-6,3				
	16	3e	10,5	38,0	48,6	41,5	49,4	Ja	-4,0				
	16	4e	13,5	38,6	48,9	42,8	49,9	Ja	-3,5				
	17	1e	4,5	35,9	43,1	31,1	43,4	Ja	-10,0				
	17	2e	7,5	36,8	42,9	31,3	43,1	Ja	-10,3				
	17	3e	10,5	37,2	42,7	31,8	43,0	Ja	-10,4				
	17	4e	13,5	37,5	42,7	32,7	43,1	Ja	-10,3				
laagbouw - buitengevels	18	bg	1,5	31,0	57,0	54,0	58,8	Nee	5,4	2	4	1,4	
	18	1e	4,5	31,4	57,2	54,5	59,0	Nee	5,6	2	4	1,6	
	18	2e	7,5	31,6	58,4	54,8	59,9	Nee	6,5	2	4	2,5	
	18	3e	10,5	33,3	59,3	55,0	60,7	Nee	7,3	2	4	3,3	
	18	4e	13,5	32,7	59,2	55,0	60,6	Nee	7,2	2	4	3,2	
	19	bg	1,5	32,0	56,0	53,5	57,9	Nee	4,5	2	4	0,5	
	19	1e	4,5	32,6	56,4	54,1	58,4	Nee	5,0	2	4	1,0	
	19	2e	7,5	33,4	57,9	54,4	59,5	Nee	6,1	2	4	2,1	
	19	3e	10,5	35,8	59,0	54,6	60,4	Nee	7,0	2	4	3,0	
	19	4e	13,5	35,6	58,2	54,6	59,8	Nee	6,4	2	4	2,4	
	20	bg	1,5	35,1	53,46	53,5	56,5	Nee	3,1	2	4	-0,9	
	20	1e	4,5	35,2	55,9	54,1	58,1	Nee	4,7	2	4	0,7	
	20	2e	7,5	35,7	57,7	54,3	59,4	Nee	6,0	2	4	2,0	
	20	3e	10,5	37,1	58,9	54,6	60,3	Nee	6,9	2	4	2,9	
	20	4e	13,5	32,1	57,6	54,6	59,3	Nee	5,9	2	4	1,9	
laagbouw - kopgevel	21	bg	1,5	47,3	53,4	50,0	55,0	Nee	1,6	kopgevels niet maatgevend			
	21	1e	4,5	47,9	53,2	50,6	55,1	Nee	1,7				
	21	2e	7,5	48,5	53,3	51,0	55,3	Nee	1,9				
	21	3e	10,5	48,8	57,1	51,7	58,2	Nee	4,8				
	21	4e	13,5	48,5	53,1	51,9	55,5	Nee	2,1				
	22	bg	1,5	47,8	56,1	48,6	56,8	Nee	3,4				
	22	1e	4,5	48,4	55,8	49,5	56,7	Nee	3,3				
	22	2e	7,5	49,0	56,9	49,8	57,6	Nee	4,2				
	22	3e	10,5	49,1	57,3	50,5	58,2	Nee	4,8				
	22	4e	13,5	48,9	52,9	51,2	55,2	Nee	1,8				
laagbouw - binnengevels	23	bg	1,5	44,3	52,5	40,2	52,8	Ja	-0,6	binnengevels niet maatgevend	nvt	nvt	
	23	1e	4,5	44,9	51,5	40,6	51,9	Ja	-1,5				
	23	2e	7,5	45,4	49,4	40,6	50,0	Ja	-3,4				
	23	3e	10,5	45,8	49,8	41,5	50,4	Ja	-3,0				
	23	4e	13,5	45,9	52,7	42,0	53,0	Ja	-0,4				
	24	bg	1,5	35,9	47,9	37,7	48,3	Ja	-5,1				
	24	1e	4,5	36,2	47,3	37,5	47,7	Ja	-5,7				
	24	2e	7,5	36,8	46,4	37,8	47,0	Ja	-6,4				
	24	3e	10,5	37,7	47,8	38,3	48,2	Ja	-5,2				

24	4e	13,5	39,1	51,7	39,6	52,0	Ja	-1,4
25	bg	1,5	33,6	44,0	34,4	44,5	Ja	-8,9
25	1e	4,5	34,3	44,0	34,7	44,5	Ja	-8,9
25	2e	7,5	35,4	44,6	35,1	45,0	Ja	-8,4
25	3e	10,5	36,7	46,1	36,3	46,6	Ja	-6,8
25	4e	13,5	38,1	50,4	38,2	50,6	Ja	-2,8

Rijksweg A16

SOM ALLE WONINGEN	
49	0
50	0
51	0
52	0
53	2
54	0
55	0
56	6
57	5
58	10
59	11
60	8
61	22
62	11
63	8
64	12
65	2
66	0
67	0
68	0
≤ 48	
97	

Aantal woningen	
Kopgebouw	97
L-gebouw west	32
L-gebouw oost	32
TOTAAL	161

Totaal aantal woningen kopgebouw: 97

situatie

uitsnede

L-gebouw

2022

				Metro	Rijksweg A16	Overige wegen	Gecum weg	Geluidluw?	Overschrijding	Aantal woningen	Spuibox
deel	wnp	verdieping	wnh	dB	incl aftrek	incl aftrek	incl aftrek		t.o.v. geluidluw		
noordgevels	277	bg	1,5	49,9	58,9	42,2	59,0	Nee	5,6	2	Spuibox bij hoekappartement. In noordgevel bij grote slaapkamer. Damping minimaal 6 dB.
	277	1e	4,5	50,7	58,5	41,8	58,6	Nee	5,2	2	
	277	2e	7,5	51,3	57,6	41,3	57,7	Nee	4,3	2	
	277	3e	10,5	51,5	57,0	41,3	57,1	Nee	3,7	0	
	278	bg	1,5	50,1	60,0	41,8	60,0	Nee	6,6	1	
	278	1e	4,5	50,8	59,8	41,6	59,9	Nee	6,5	2	
	278	2e	7,5	51,4	59,1	41,2	59,2	Nee	5,8	2	
	278	3e	10,5	51,6	57,9	41,1	58,0	Nee	4,6	2	
	279	bg	1,5	50,0	59,3	40,8	59,4	Nee	6,0	0	
	279	1e	4,5	50,8	59,3	40,4	59,3	Nee	5,9	3	
	279	2e	7,5	51,3	59,0	40,2	59,0	Nee	5,6	3	
	279	3e	10,5	51,6	58,6	40,4	58,6	Nee	5,2	3	
westgevels	280	bg	1,5	49,3	59,7	38,5	59,7	Nee	6,3	1	Spuibox bij hoekappartement. In westgevel bij grote slaapkamer. Damping minimaal 6 dB.
	280	1e	4,5	50,2	59,8	38,5	59,9	Nee	6,5	1	
	280	2e	7,5	50,7	59,7	38,8	59,7	Nee	6,3	1	
	280	3e	10,5	51,0	59,5	40,0	59,6	Nee	6,2	1	
kopgevel noord	281	bg	1,5	50,9	59,7	42,1	59,8	Nee	6,4		Spuibox bij hoekappartement. In westgevel bij grote slaapkamer. Damping minimaal 6 dB.
	281	1e	4,5	51,7	59,4	42,1	59,5	Nee	6,1		
	281	2e	7,5	52,1	58,7	41,8	58,8	Nee	5,4		
	281	3e	10,5	52,1	57,9	41,6	58,0	Nee	4,6		
oostgevels	282	bg	1,5	47,7	53,1	46,2	53,9	Nee	0,5		
	282	1e	4,5	48,7	53,4	47,5	54,4	Nee	1,0		
	282	2e	7,5	49,0	52,9	48,2	54,2	Nee	0,8		
	282	3e	10,5	49,1	56,7	49,4	57,5	Nee	4,1		
	283	bg	1,5	46,3	52,9	49,2	54,5	Nee	1,1	1	
	283	1e	4,5	47,2	53,2	50,2	54,9	Nee	1,5	1	
	283	2e	7,5	47,8	57,5	50,8	58,3	Nee	4,9	1	
	283	3e	10,5	48,1	58,4	51,6	59,2	Nee	5,8	1	
zuidgevels	284	bg	1,5	36,6	52,6	52,9	55,7	Nee	2,3		
	284	1e	4,5	37,0	52,8	53,6	56,2	Nee	2,8		
	284	2e	7,5	37,4	58,0	53,9	59,5	Nee	6,1		
	284	3e	10,5	38,7	58,5	54,4	59,9	Nee	6,5		
	285	bg	1,5	36,0	53,3	52,7	56,1	Nee	2,7		
	285	1e	4,5	36,5	52,5	53,5	56,0	Nee	2,6		
	285	2e	7,5	37,0	57,2	53,8	58,8	Nee	5,4		
	285	3e	10,5	38,0	58,5	54,1	59,8	Nee	6,4		
	286	bg	1,5	33,8	53,4	52,7	56,1	Nee	2,7		
	286	1e	4,5	34,5	53,4	53,4	56,4	Nee	3,0		
	286	2e	7,5	34,9	56,2	53,8	58,1	Nee	4,7		
	286	3e	10,5	36,0	57,8	54,1	59,3	Nee	5,9		
	287	bg	1,5	33,1	52,6	52,9	55,8	Nee	2,4		
	287	1e	4,5	33,6	52,6	53,6	56,1	Nee	2,7		
	287	2e	7,5	33,9	56,9	53,8	58,7	Nee	5,3		
	287	3e	10,5	34,8	58,3	54,3	59,8	Nee	6,4	2	

kopgevel west	288	bg	1,5	44,1	56,0	49,4	56,9	Nee	3,5
	288	1e	4,5	44,8	56,0	50,1	57,0	Nee	3,6
	288	2e	7,5	45,6	55,9	50,2	57,0	Nee	3,6
	288	3e	10,5	46,0	55,8	50,3	56,8	Nee	3,4
	289	bg	1,5	44,7	53,5	47,3	54,4	Nee	1,0
	289	1e	4,5	45,6	53,2	48,3	54,4	Nee	1,0
	289	2e	7,5	46,4	53,1	48,5	54,4	Nee	1,0
	289	3e	10,5	46,6	52,8	48,6	54,2	Nee	0,8

SOM: 32

Rijksweg A16	
HGW	SOM ALLE WONINGEN
49	0
50	0
51	0
52	0
53	2
54	0
55	0
56	0
57	0
58	10
59	13
60	7
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
≤ 48	
	32

situatie

uitsnede

L-gebouw

2022

				Metro	Rijksweg A16	Overige wegen	Gecum weg	Geluidluw?	Overschrijding	Aantal	Spuibox
deel	wnp	verdieping	wnh	dB	incl aftrek	incl aftrek	incl aftrek		t.o.v. geluidluw	woningen	
westgevels	290	bg	1,5	45,5	57,4	48,9	58,0	Nee	4,6	1	Spuibox toepassen bij een slaapkamer van elke woning. Demping minimaal 6 dB
	290	1e	4,5	46,3	57,5	49,6	58,1	Nee	4,7	1	
	290	2e	7,5	46,9	58,5	49,9	59,0	Nee	5,6	0	
	290	3e	10,5	47,2	59,5	50,5	60,0	Nee	6,6	0	
	291	bg	1,5	46,9	59,0	45,1	59,1	Nee	5,7	1	
	291	1e	4,5	47,8	59,1	46,5	59,3	Nee	5,9	1	
	291	2e	7,5	48,2	59,3	47,0	59,6	Nee	6,2	1	
	291	3e	10,5	48,2	58,6	47,9	58,9	Nee	5,5	1	
kopgevel noord	292	bg	1,5	51,0	59,4	41,9	59,5	Nee	6,1	0	
	292	1e	4,5	51,8	59,1	42,0	59,2	Nee	5,8		
	292	2e	7,5	52,1	58,4	41,7	58,5	Nee	5,1		
	292	3e	10,5	52,2	58,1	41,5	58,2	Nee	4,8		
oostgevels	293	bg	1,5	50,0	53,5	43,0	53,8	Nee	0,4		Slaapkamer en buitenruimte aan deze gevel realiseren
	293	1e	4,5	50,9	51,9	43,1	52,4	Ja	-1,0		
	293	2e	7,5	51,3	48,8	43,5	49,9	Ja	-3,5		
	293	3e	10,5	51,5	51,1	45,7	52,2	Ja	-1,2		
noordgevels	294	bg	1,5	50,3	58,4	42,3	58,5	Nee	5,1	0	Spuibox bij hoekappartement. In noordgevel bij grote slaapkamer. Demping minimaal 6 dB.
	294	1e	4,5	51,2	57,7	42,2	57,8	Nee	4,4	3	
	294	2e	7,5	51,6	56,9	41,7	57,0	Nee	3,6	0	
	294	3e	10,5	51,7	56,5	41,5	56,7	Nee	3,3	0	
	295	bg	1,5	50,4	58,7	42,2	58,8	Nee	5,4	1	
	295	1e	4,5	51,2	58,5	42,0	58,6	Nee	5,2	2	
	295	2e	7,5	51,6	57,5	41,6	57,6	Nee	4,2	0	
	295	3e	10,5	51,7	57,3	41,5	57,4	Nee	4,0	0	
	296	bg	1,5	50,4	58,9	42,6	59,0	Nee	5,6	2	
	296	1e	4,5	51,3	58,6	42,3	58,7	Nee	5,3	2	
	296	2e	7,5	51,7	57,9	41,8	58,0	Nee	4,6	0	
	296	3e	10,5	51,8	57,5	41,5	57,6	Nee	4,2	0	
kopgevel oost	297	bg	1,5	48,3	53,1	49,8	54,8	Nee	1,4		
	297	1e	4,5	49,2	55,8	50,9	57,0	Nee	3,6		
	297	2e	7,5	49,2	58,6	51,5	59,4	Nee	6,0		
	297	3e	10,5	49,5	57,9	52,4	58,9	Nee	5,5		
	298	bg	1,5	48,0	55,7	50,6	56,9	Nee	3,5		
	298	1e	4,5	48,9	55,6	51,5	57,0	Nee	3,6		
	298	2e	7,5	49,0	58,1	52,1	59,0	Nee	5,6		
	298	3e	10,5	49,3	57,6	52,7	58,8	Nee	5,4		
zuidgevels	299	bg	1,5	40,7	53,5	52,7	56,1	Nee	2,7	2	Spuibox bij de slaapkamers van de 2-kamer appartementen. Demping minimaal 8 dB - de reductie van de buitenruimten
	299	1e	4,5	41,7	57,0	53,6	58,6	Nee	5,2		
	299	2e	7,5	39,7	60,0	54,0	61,0	Nee	7,6		
	299	3e	10,5	40,2	59,2	54,8	60,5	Nee	7,1		
	300	bg	1,5	39,8	53,3	52,8	56,1	Nee	2,7	0	
	300	1e	4,5	40,6	55,7	53,7	57,8	Nee	4,4	0	
	300	2e	7,5	39,6	59,7	54,1	60,8	Nee	7,4	2	
	300	3e	10,5	39,8	59,7	54,9	61,0	Nee	7,6	2	


Zuidgevels	301	bg	1,5	38,5	53,5	52,8	56,2	Nee	2,8	0
	301	1e	4,5	38,6	56,6	53,6	58,4	Nee	5,0	0
	301	2e	7,5	38,3	59,9	54,0	60,9	Nee	7,5	3
	301	3e	10,5	38,9	60,2	54,6	61,2	Nee	7,8	3
	302	bg	1,5	38,7	53,2	52,9	56,1	Nee	2,7	0
	302	1e	4,5	38,6	55,6	53,7	57,8	Nee	4,4	0
	302	2e	7,5	39,0	59,9	54,1	60,9	Nee	7,5	1
	302	3e	10,5	39,1	60,1	54,6	61,2	Nee	7,8	1
SOM:										32

Rijksweg A16	
SOM ALLE	
HGW WONINGEN	
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	2
58	3
59	13
60	14
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
≤ 48	
32	




Bijlage

5 Tekeningen met geluidmaatregelen



Verdiepingen



Type woningen

MGW 3 slk	0
MGW 2 slk	69
MGW 1 slk	64
MGW studio	28
Totaal	161

Blok B1

MGW 2 slk	45
MGW 1 slk	24
MGW studio	28

Blok B2

MGW 2 slk	12
MGW 1 slk	20

Blok B3


MGW 2 slk	12
MGW 1 slk	20

Woningen totaal	161
------------------------	------------


parkeren blok 1	24
parkeren blok 2	70
parkeren blok 3	46
parkeren langs weg	36
Totaal	176




Principeplattegronden woningen



 **MGW 1 slaapkamer**



 **MGW 2 slaapkamers**



 **MGW studio**



Oppervlaktes woningen

	MGW 1 slaapkamer			MGW 2 slaapkamers			MGW studio			
B1	begane grond	type	aantal	GO (m2)	type	aantal	GO (m2)	type	aantal	GO (m2)
		hoekwoning	2	66,1	tussenwoning	6	74,5			
	1e verdieping	hoekwoning	2	66,1	liftwoning	1	79,3	tussenwoning	6	48,8
	2e verdieping	liftwoning	1	71,5	tussenwoning	6	74,5	hoekwoning	1	38,3
	3e verdieping	hoekwoning	2	66,1	liftwoning	1	79,3	tussenwoning	6	48,8
	4e verdieping	liftwoning	1	71,5	tussenwoning	6	74,5	hoekwoning	1	38,3
	5e verdieping	hoekwoning	2	66,1	liftwoning	1	79,3	tussenwoning	6	48,8
	6e verdieping	liftwoning	1	71,5	tussenwoning	6	74,5	hoekwoning	1	38,3
	7e verdieping	hoekwoning	1	66,1	liftwoning	1	79,3	tussenwoning	6	48,8
	8e verdieping	liftwoning	1	71,5	tussenwoning	1	79,3	hoekwoning	1	38,3
9e verdieping	hoekwoning	1	66,1	liftwoning	1	79,3	tussenwoning	6	48,8	
	liftwoning	1	71,5	liftwoning	1	79,3	hoekwoning	1	38,3	
			24			45			28	
B2	begane grond	type	aantal	GO (m2)	type	aantal	GO (m2)			
		tussenwoning	2	54,9	doorzonwoning	2	74,6			
	1e verdieping	tussenwoning	6	54,9	hoekwoning	1	65,7			
	2e verdieping	tussenwoning	6	54,9	doorzonwoning	2	74,6			
	3e verdieping	tussenwoning	6	54,9	hoekwoning	1	65,7			
				20			12			
B3	begane grond	type	aantal	GO (m2)	type	aantal	GO (m2)			
		tussenwoning	2	54,9	doorzonwoning	2	74,6			
	1e verdieping	tussenwoning	6	54,9	hoekwoning	1	65,7			
	2e verdieping	tussenwoning	6	54,9	doorzonwoning	2	74,6			
	3e verdieping	tussenwoning	6	54,9	hoekwoning	1	65,7			
				20			12			
TOTAAL			64	69			28			
PARKEERCATEGORIE										
< 50 m2		28 woningen								
50 - 80 m2		133 woningen								
80 - 100 m2		0 woningen								
> 100 m2		0 woningen								



Bijlage

6 Berekeningen geluidreductie buitenruimten

NPR 5272 uitgebreide methode

Project: Fascinatio
Woning: Alle buitenruimten
Weg: A16, metro en Fascinatio Boulevard

In te vullen parameters:	Opp.		Geluidisolatie:	
*oppervlak open:	3,90	m2	0	dB
*oppervlak dicht:	7,30	m2	29	dB
Absorberend materiaal 1				
*oppervlak (plafond):	7,50	m2		
*gemiddelde abs. waarde:	0,7	-		
Absorberend materiaal 2				
*oppervlak (wanden):	0	m2		
*gemiddelde abs waarde:	0,8	-		
Rbalkon:	4,6	dB	4,6	dB
S:	11,20	m2		
S0:	3,90	m2		
Abalkon:	5,25	m2		
10lg (S0+Abalk / S):	-0,9			

delta R: 4 dB

Figuur 4 - Afgesloten balkon

De verbetering door de balkonafdichting van de geluidisolatie van het afgeschermd gevelvlak - of de vermindering van de geluidbelasting van dat vlak - kan als volgt worden geschat:

$$\Delta R = R_{balkon} + 10 \lg \frac{S_0 + A_{balkon}}{S} \quad (12)$$

waarin:

A_{balkon} is de equivalente absorptieoppervlakte binnen het balkon, in m^2 ;

R_{balkon} is de geluidisolatie van de balkonafdichting, inclusief ventilatie-openingen, in dB;

S is de totale oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie, in m^2 ;

S_0 is de totale oppervlakte van de ventilatie-openingen in het balkonvlak, in m^2 .

Als de ventilatie-openingen in de balkonafdichting ongedempt zijn, zijn deze bepalend voor de geluidwering voor de balkonafdichting en reduceert vergelijking (12) tot:

$$\Delta R = 10 \lg \left(1 + \frac{A_{balkon}}{S_0} \right) \quad (13)$$

Dus zonder aanvullende absorptie in de balkonruimte zal er dan geen verbetering zijn ($\Delta R = 0$ dB)

