

**AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI**  
**RIDDER VAN CATSWEG 683**  
**GOUDA**

Auteur:	J. Langejans
Opdrachtgever	Dhr. Anjo Booda, Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V.
Status:	Definitief
Datum:	Mei 2020
Projectnummer	2019-035



*Dokter van Deenweg 13  
8025 BP Zwolle*

*Twentepoort Oost 16a  
7609 RG Almelo*


*T: 0546 - 45 44 66  
E: [info@bjz.nu](mailto:info@bjz.nu)  
I: [www.bjz.nu](http://www.bjz.nu)*

## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>HOOFDSTUK 2</b>	<b>WETTELIJK KADER .....</b>	<b>4</b>
2.1	ALGEMEEN .....	4
2.2	ZONE LANGS WEGEN .....	4
2.3	GRENSWAARDEN .....	4
2.4	BEREKENEN GELUIDSBELASTING .....	5
2.5	GEMEENTELIJK GELUIDSBELEID.....	5
<b>HOOFDSTUK 3</b>	<b>UITGANGSPUNTEN .....</b>	<b>7</b>
3.1	SITUATIE PROJECTGEBIED.....	7
3.2	VERKEERSGEGEVENS.....	7
<b>HOOFDSTUK 4</b>	<b>RESULTATEN .....</b>	<b>9</b>
4.1	BEREKENINGEN .....	9
4.2	GELUIDSBELASTING .....	9
4.3	HOGERE WAARDE .....	10
4.4	MAATREGELEN REDUCTIE GELUIDBELASTING .....	10
<b>HOOFDSTUK 5</b>	<b>CONCLUSIE.....</b>	<b>13</b>
<b>BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI .....</b>		<b>14</b>
BIJLAGE 1	ITEMEIGENSCHAPPEN.....	14
BIJLAGE 2	REKENMODEL.....	15
BIJLAGE 3	REKENRESULTATEN.....	16

## HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Vastbouw Vastgoedontwikkeling (hierna: initiatiefnemer) is voornemens om de locatie aan de Ridder van Catsweg 683 in Gouda te herontwikkelen ten behoeve van een drietal woontorens met in totaal 196 appartementen. De locatie is globaal gelegen tussen de Ridder van Catsweg, het Catsveld en de Haastenburg. In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Gouda (rode ster) en de directe omgeving (rode belijning) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: ArcGIS)

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, waardoor een bestemmingsplanherziening benodigd is.

In het kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van te realiseren woontorens te toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaai.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

## HOOFDSTUD 2 WETTELIJK KADER

### 2.1 Algemeen

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen.

### 2.2 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl)

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de  $L_{den}$ -waarde in dB bepaald. De  $L_{den}$ -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat er niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient er een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

### 2.3 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen als vervangende nieuwbouw die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

*'woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat'*

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde vaststellen. Voor een hogere grenswaarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor vervangende nieuwbouwwoningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven (artikel 83 Wgh).

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai
Stedelijk gebied	63 dB
Buitenstedelijk gebied	53 dB

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere grenswaarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde dient bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen aangetoond te worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

## 2.4 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting dient per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst te worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgv, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.

## 2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Gouda beschikt over eigen geluidsbeleid. Dit geluidsbeleid betreft het "Actieplan geluid 2018-2023" dat op 8 mei 2018 is vastgesteld. Het actieplan beschrijft welke maatregelen in Gouda getroffen worden om er voor te zorgen dat de leefomgevingskwaliteit wordt geborgd en de negatieve gezondheidseffecten door geluid in Gouda worden beperkt.

Naast het gemeentelijke geluidbeleid is ook de "Beleidsregel Hogere waarden, 2018 regio Midden-Holland" van belang. Deze beleidsregel beschrijft hoe de gemeente Gouda bij ruimtelijke ontwikkelingen geluidsoverlast van wegen, spoorwegen en bedrijven wil beheersen en voorkomen. Een ruimtelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld een nieuwbouwplan van woningen of een plan voor het aanleggen of wijzigen van een weg.

Kortweg komt het beleid hogere waarden er op neer dat indien er een nieuwe woning of ander geluidsgevoelig gebouw mogelijk wordt gemaakt met een geluidsbelasting op de gevel die 5 decibel of meer boven de voorkeursgrenswaarde (48 dB) uit de Wet geluidhinder ligt, deze woning of dit geluidsgevoelige gebouw dient te beschikken over een geluidsluwe gevel en een geluidsluwe buitenruimte. Het realiseren van een buitenruimte is vanuit dit beleid geen verplichting.

## HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

### 3.1 Situatie projectgebied

De voorgenomen ontwikkeling betreft de herontwikkeling van de locatie aan de Ridder van Catsweg 683 te Gouda ten behoeve van de realisatie van een drietal woontorens. Er worden 153 appartementen in het middensegment (koop en huur) en 43 sociale huurappartementen gerealiseerd. Kortom, het gaat om een totaal van 196 appartementen.

In afbeelding 3.1 is de gewenste situatie ter plaatse indicatief weergegeven. De bouwhoogtes betreffen circa 19 meter (westelijke toren), 34 meter (oostelijke toren) en 37 meter (noordelijke toren).



Afbeelding 3.1 Gewenste situatie (Bron: van Ommeren architecten)

In tabel 3 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.

Locatie projectgebied	Binnenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai	63 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting Blommensteinsingel	5 dB
Vermindering geluidsbelasting Burgemeester van Reenensingel	5 dB
Vermindering geluidsbelasting Catsveld	5 dB
Vermindering geluidsbelasting Groenhoven	5 dB
Vermindering geluidsbelasting Ridder van Catsweg	5 dB

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu)

### 3.2 Verkeersgegevens

De door de omgevingsdienst Midden-Holland aangeleverde weg- en verkeersgegevens vormen het uitgangspunt voor het berekenen van de geluidsbelasting. Het betreft een prognose voor het jaar 2030. Deze

gegevens zijn gebruikt ten behoeve van het berekenen van de geluidsbelasting en zijn terug te vinden in bijlage 1 bij deze rapportage.



## HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

### 4.1 Berekeningen

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de volgende zaken opgenomen:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte;
- zachte bodemgebieden;
- ongelijkwaardige kruising;
- rekenpunten vanaf 1,5, 4,5 of 7,5 meter, afhankelijk van de invulling van de begane grond en de eerste verdieping, trapsgewijs met stappen van 3 meter tot de maximale bouwlaag per woontoren. Deze rekenpunten zijn gelegd aan alle relevante zijden van de appartementen.

In bijlage 2 zijn uitsneden van het rekenmodel weergegeven.

### 4.2 Geluidsbelasting

Ter plaatse van de te realiseren woontorens bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, en mede de geluidsbelasting als gevolg van de Ridder van Catsweg per woontoren maximaal 61, 60 en 53 dB voor respectievelijk woontorens oost, noord en west. Hiermee wordt niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan. Er wordt wel aan de maximaal toegestane waarde van 63 dB voldaan. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai door de overige relevante wegen bedraagt maximaal 47 dB (Burgemeester van Reenensingel, woontoren oost), waarmee voor deze wegen in alle gevallen aan de voorkeurswaarde voldaan wordt. Een en ander is terug te vinden in de resultaat tabellen die zijn opgenomen in bijlage 3.

Ten aanzien van de leesbaarheid van deze bijlage wordt nog het volgende opgemerkt. Voor de omschrijving van de toetspunten is voor de woontorens uitgegaan van een vaste indeling conform onderstaande afbeelding.



Appartement 8	Appartement 1
Appartement 7	Appartement 2
Appartement 6	Appartement 3
Appartement 5	Appartement 4

Afbeelding 4.1 Indeling woontorens in relatie tot toetspunten (Bron: BJZ.nu)

De hoogte van de ingevoerde toetspunten staan op de wijze zoals weergegeven in de onderstaande tabel in relatie tot de bouwlaag per woontoren.

Bouwlaag	Rekenhoogte toetspunt in rekenmodel
Begane grond	1,5 meter
1 <sup>e</sup> verdieping	4,5 meter
2 <sup>e</sup> verdieping	7,5 meter
3 <sup>e</sup> verdieping	10,5 meter
4 <sup>e</sup> verdieping	13,5 meter
5 <sup>e</sup> verdieping	16,5 meter
6 <sup>e</sup> verdieping	19,5 meter
7 <sup>e</sup> verdieping	22,5 meter
8 <sup>e</sup> verdieping	25,5 meter
9 <sup>e</sup> verdieping	28,5 meter
10 <sup>e</sup> verdieping	31,5 meter
11 <sup>e</sup> verdieping	34,5 meter

Tabel 4.1 Rekenhoogte toetspunten in relatie tot verdieping woontoren

### 4.3 Hogere waarde

Een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaai is in voorliggend geval benodigd, aangezien er niet aan de voorkeurswaarde wordt voldaan voor de Ridder van Catsweg. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk als maatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en er een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden. Daarnaast dient aan de gestelde specifieke voorwaarden van het gemeentelijk geluidsbeleid voldaan te worden.

Bij het vaststellen van hogere waarden die meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde zijn (meer dan 53 dB voor wegverkeerslawaai), moet het gebouw op basis van het gemeentelijke hogere waarden beleid een geluidsluwe gevel hebben. Als een buitenruimte wordt gerealiseerd, dan moet in deze situatie de buitenruimte geluidsluw zijn.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren onderzocht.

### 4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen.

In deze rapportage is voor het bepalen van de doelmatigheid van maatregelen gebruik gemaakt van het Doelmatigheidscriterium zoals dit in opdracht van het IPO (Interprovinciaal Overleg) is opgesteld door dBvision. Voor werking van deze methode wordt verwezen naar de "Handleiding doelmatigheidscriterium voor geluidsmaatregelen langs provinciale wegen" d.d. 23 september 2011 ref. PRVO14-01-08ew van dBvision. Opgemerkt wordt dat de provincie Zuid-Holland het doelmatigheidscriterium van het IPO niet heeft

vastgesteld. Ondanks dit feit wordt het doelmatigheids criterium wel gezien als een objectieve methode om kostenafwegingen te maken.

#### 4.4.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het bouwplan waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Het huidige wegdek betreft DAB wegdek. Bij een snelheidsregime van 50 km/uur levert het vervangen van het huidige DAB wegdek door DDL-A of DDL-B wegdek een reductie van circa 2-2,5 dB op<sup>1</sup>. Hiermee wordt de voorkeurswaarde voor een aanzienlijk aantal appartementen nog steeds ruimschoots overschreden. Daarnaast brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich mee.

Het doelmatigheids criterium van IPO geeft aan dat binnen de provincie Zuid-Holland de minimum lengte waarover stil asfalt wordt aangelegd 1.500 meter bedraagt. Deze lengte is ingegeven vanuit onderhoud-technische overwegingen. De Ridder van Catsweg betreft (ter noorden van de Burgemeester van Reenensingel) een weg met een lengte van circa 1.000 meter. Hiermee is het aanleggen van stiller wegdek niet doelmatig. De wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de Ridder van Catsweg, omdat dit vanuit onderhoud-technisch oogpunt onwenselijk is. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus ook niet haalbaar.

#### 4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Om een lagere geluidsbelasting van 2 dB te realiseren moet de afstand tussen de gevel en de weg met 50% worden vergroot. Ter plaatse van het meest westelijk gelegen appartementencomplex, dat al dicht op de grens van het plangebied is geprojecteerd (enkele meters), wordt een hoogste geluidsbelasting van 54 dB gemeten. Het realiseren van de appartementencomplexen op locaties binnen het plangebied waarbij aan de voorkeurswaarde van 48 dB wordt voldaan is hiermee niet haalbaar aangezien er voor deze maatregel niet voldoende ruimte is op het perceel. Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Daarnaast zijn de hoger gelegen bouwlagen niet af te schermen en brengt het plaatsen van een geluidsscherm hoge kosten met zich mee.

#### 4.4.3 Gevelmaatregelen

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan dient het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd te worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van 66 dB (61 dB (hoogst berekende geluidsbelasting) + 5 dB (gehanteerde aftrek)) worden gerekend (wordt-case scenario). De vereiste geluidwering  $G_{A,K}$  bedraagt hoogstens  $66 - 33 = 33$  dB. Standaard dubbele HR<sup>++</sup> beglazing zorgt voor een geluidwering van circa 28 dB. Door meer isolerende beglazing kan in de zwaarst belastende gevels aan de vereiste geluidwering worden voldaan. Indien er voor een natuurlijke luchttoevoer via openingen in de geluidbelaste gevels gekozen wordt, zijn suskasten noodzakelijk. De meerkosten van suskasten in de voorgevel in plaats van standaard roosters bedragen circa €1000 (excl. Btw), ervan uitgaande dat er zoveel mogelijk via de geluidsluwe gevels wordt geventileerd.

---

<sup>1</sup> [https://www.infomil.nl/publish/pages/138239/factbookwegdekken\\_2018.pdf](https://www.infomil.nl/publish/pages/138239/factbookwegdekken_2018.pdf)

#### 4.4.4 Conclusie maatregelen

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een hogere waarde  $L_{DEN}$  van 61 dB worden aangevraagd met betrekking tot de Ridder van Catsweg.

In het kader van voorliggend project worden de volgende maatregelen genomen:

- Alle borstweringen worden identiek uitgevoerd met een hoogte van 1,2 meter. Deze zijn van vol glas;
- Onder alle balkons worden geluidsabsorberende plafonds toegepast;
- Er wordt geluidwerend glas toegepast;
- Er wordt gebruik gemaakt van verzwaarde kozijnen;
- Er wordt gebruik gemaakt van verzwaard uitgevoerde paneelconstructies.

Met het nemen van een combinatie van maatregelen kan er aan de maximale binnenwaarde van 33 dB worden voldaan.

Met betrekking tot het gemeentelijke geluid- en hogere waardenbeleid wordt opgemerkt dat in voorliggend geval mede vanwege de esthetische kwaliteit van de woontorens, met het nemen van de eerder genoemde maatregelen, maatwerk is geleverd.

## HOOFDSTUK 5      CONCLUSIE

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Ridder van Catsweg bedraagt ter plaatse van de te realiseren appartementencomplexen hoogstens 61 dB. Er is dan ook een hogere waarde benodigd. Met een combinatie van maatregelen kan een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd worden. Er is daarmee ter plaatse sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat betreft het aspect wegverkeerslawaai.

## BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

### Bijlage 1      Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Burg van R	Burg van Reenensingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Groenhoven	Groenhovenweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Ridder van	Ridder van Catsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Ridder van	Ridder van Catsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Ridder van	Ridder van Catsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Ridder van	Ridder van Catsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Ridder van	Ridder van Catsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Ridder van	Ridder van Catsweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Catsveld	Catsveld	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Catsveld	Catsveld	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Blommestei	Blommesteinsingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Blommestei	Blommesteinsingel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0





## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Burg van R	50	--	50	50	50	--	13613,00	6,45	3,65
Burg van R	50	--	50	50	50	--	13613,00	6,45	3,65
Burg van R	50	--	50	50	50	--	13613,00	6,45	3,65
Burg van R	50	--	50	50	50	--	12773,00	6,45	3,66
Burg van R	50	--	50	50	50	--	5652,00	6,45	3,66
Burg van R	50	--	50	50	50	--	5652,00	6,45	3,66
Burg van R	50	--	50	50	50	--	7121,00	6,45	3,66
Burg van R	50	--	50	50	50	--	7121,00	6,45	3,66
Burg van R	50	--	50	50	50	--	7121,00	6,45	3,66
Groenhoven	50	--	50	50	50	--	5637,00	6,45	3,65
Ridder van	50	--	50	50	50	--	11882,00	6,45	3,68
Ridder van	50	--	50	50	50	--	11067,00	6,45	3,67
Ridder van	50	--	50	50	50	--	11257,00	6,44	3,68
Ridder van	50	--	50	50	50	--	9492,00	6,45	3,66
Ridder van	50	--	50	50	50	--	9492,00	6,45	3,66
Ridder van	50	--	50	50	50	--	8023,00	6,46	3,62
Catsveld	30	--	30	30	30	--	138,00	6,99	2,66
Catsveld	30	--	30	30	30	--	138,00	6,99	2,66
Blommestei	30	--	30	30	30	--	2214,00	6,99	2,61
Blommestei	30	--	30	30	30	--	2214,00	6,99	2,61

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)
Burg van R	1,00	--	--	--	--	--	96,80	98,32	96,51	--	2,19	1,15
Burg van R	1,00	--	--	--	--	--	96,80	98,32	96,51	--	2,19	1,15
Burg van R	1,00	--	--	--	--	--	96,80	98,32	96,51	--	2,19	1,15
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,39	98,64	97,15	--	1,58	0,83
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,20	98,54	96,94	--	1,60	0,83
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,20	98,54	96,94	--	1,60	0,83
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,20	98,54	96,94	--	1,60	0,83
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,55	98,72	97,31	--	1,57	0,82
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,55	98,72	97,31	--	1,57	0,82
Burg van R	0,99	--	--	--	--	--	97,55	98,72	97,31	--	1,57	0,82
Groenhoven	0,99	--	--	--	--	--	97,04	98,45	96,76	--	2,01	1,05
Ridder van	0,99	--	--	--	--	--	98,76	99,35	98,64	--	0,78	0,40
Ridder van	0,99	--	--	--	--	--	98,12	99,02	97,94	--	1,38	0,72
Ridder van	0,99	--	--	--	--	--	98,88	99,42	98,78	--	0,65	0,34
Ridder van	0,99	--	--	--	--	--	97,64	98,77	97,42	--	1,78	0,93
Ridder van	0,99	--	--	--	--	--	97,64	98,77	97,42	--	1,78	0,93
Ridder van	0,99	--	--	--	--	--	97,64	98,77	97,42	--	1,78	0,93
Ridder van	1,00	--	--	--	--	--	94,76	97,23	94,28	--	4,64	2,46
Catsveld	0,71	--	--	--	--	--	87,30	85,27	85,39	--	11,87	13,78
Catsveld	0,71	--	--	--	--	--	87,30	85,27	85,39	--	11,87	13,78
Blommestei	0,70	--	--	--	--	--	97,23	96,73	96,76	--	2,66	3,15
Blommestei	0,70	--	--	--	--	--	97,23	96,73	96,76	--	2,66	3,15

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Burg van R	2,39	--	1,01	0,53	1,10	--	--	--	--	--	849,94	488,53
Burg van R	2,39	--	1,01	0,53	1,10	--	--	--	--	--	849,94	488,53
Burg van R	2,39	--	1,01	0,53	1,10	--	--	--	--	--	849,94	488,53
Burg van R	1,73	--	1,03	0,54	1,12	--	--	--	--	--	802,36	461,13
Burg van R	1,74	--	1,20	0,63	1,32	--	--	--	--	--	354,35	203,84
Burg van R	1,74	--	1,20	0,63	1,32	--	--	--	--	--	354,35	203,84
Burg van R	1,74	--	1,20	0,63	1,32	--	--	--	--	--	354,35	203,84
Burg van R	1,72	--	0,88	0,46	0,97	--	--	--	--	--	448,05	257,29
Burg van R	1,72	--	0,88	0,46	0,97	--	--	--	--	--	448,05	257,29
Burg van R	1,72	--	0,88	0,46	0,97	--	--	--	--	--	448,05	257,29
Groenhoven	2,20	--	0,95	0,50	1,04	--	--	--	--	--	352,82	202,56
Ridder van	0,85	--	0,47	0,24	0,51	--	--	--	--	--	756,89	434,42
Ridder van	1,51	--	0,50	0,26	0,55	--	--	--	--	--	700,40	402,18
Ridder van	0,71	--	0,47	0,24	0,51	--	--	--	--	--	716,83	411,85
Ridder van	1,94	--	0,58	0,30	0,64	--	--	--	--	--	597,79	343,13
Ridder van	1,94	--	0,58	0,30	0,64	--	--	--	--	--	597,79	343,13
Ridder van	5,07	--	0,60	0,32	0,65	--	--	--	--	--	491,13	282,39
Catsveld	13,66	--	0,82	0,95	0,95	--	--	--	--	--	8,42	3,13
Catsveld	13,66	--	0,82	0,95	0,95	--	--	--	--	--	8,42	3,13
Blommestei	3,12	--	0,11	0,13	0,12	--	--	--	--	--	150,47	55,90
Blommestei	3,12	--	0,11	0,13	0,12	--	--	--	--	--	150,47	55,90

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)
Burg van R	131,38	--	19,23	5,71	3,25	--	8,87	2,63	1,50	--
Burg van R	131,38	--	19,23	5,71	3,25	--	8,87	2,63	1,50	--
Burg van R	131,38	--	19,23	5,71	3,25	--	8,87	2,63	1,50	--
Burg van R	122,85	--	13,02	3,88	2,19	--	8,49	2,52	1,42	--
Burg van R	54,24	--	5,83	1,72	0,97	--	4,37	1,30	0,74	--
Burg van R	54,24	--	5,83	1,72	0,97	--	4,37	1,30	0,74	--
Burg van R	54,24	--	5,83	1,72	0,97	--	4,37	1,30	0,74	--
Burg van R	68,60	--	7,21	2,14	1,21	--	4,04	1,20	0,68	--
Burg van R	68,60	--	7,21	2,14	1,21	--	4,04	1,20	0,68	--
Burg van R	68,60	--	7,21	2,14	1,21	--	4,04	1,20	0,68	--
Groenhoven	54,00	--	7,31	2,16	1,23	--	3,45	1,03	0,58	--
Ridder van	116,03	--	5,98	1,75	1,00	--	3,60	1,05	0,60	--
Ridder van	107,31	--	9,85	2,92	1,65	--	3,57	1,06	0,60	--
Ridder van	110,08	--	4,71	1,41	0,79	--	3,41	0,99	0,57	--
Ridder van	91,55	--	10,90	3,23	1,82	--	3,55	1,04	0,60	--
Ridder van	91,55	--	10,90	3,23	1,82	--	3,55	1,04	0,60	--
Ridder van	75,64	--	24,05	7,14	4,07	--	3,11	0,93	0,52	--
Catsveld	0,84	--	1,15	0,51	0,13	--	0,08	0,03	0,01	--
Catsveld	0,84	--	1,15	0,51	0,13	--	0,08	0,03	0,01	--
Blommestei	15,00	--	4,12	1,82	0,48	--	0,17	0,08	0,02	--
Blommestei	15,00	--	4,12	1,82	0,48	--	0,17	0,08	0,02	--

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
Burg van R	83,85	90,82	96,98	102,90	109,40	105,94	99,17	89,23	80,79
Burg van R	83,85	90,82	96,98	102,90	109,40	105,94	99,17	89,23	80,79
Burg van R	83,85	90,82	96,98	102,90	109,40	105,94	99,17	89,23	80,79
Burg van R	83,42	90,28	96,27	102,55	109,10	105,62	98,84	88,77	80,43
Burg van R	79,98	86,85	92,89	99,10	105,59	102,11	95,33	85,32	76,95
Burg van R	79,98	86,85	92,89	99,10	105,59	102,11	95,33	85,32	76,95
Burg van R	80,79	87,65	93,58	99,93	106,54	103,06	96,27	86,15	77,84
Burg van R	80,79	87,65	93,58	99,93	106,54	103,06	96,27	86,15	77,84
Burg van R	80,79	87,65	93,58	99,93	106,54	103,06	96,27	86,15	77,84
Groenhoven	79,94	86,88	92,97	99,02	105,56	102,09	95,31	85,32	76,91
Ridder van	82,52	89,20	94,66	101,81	108,66	105,14	98,34	87,87	79,79
Ridder van	82,42	89,23	94,97	101,61	108,39	104,89	98,10	87,80	79,60
Ridder van	82,23	88,88	94,28	101,54	108,41	104,89	98,09	87,58	79,54
Ridder van	81,92	88,81	94,72	101,05	107,75	104,27	97,48	87,32	79,02
Ridder van	81,92	88,81	94,72	101,05	107,75	104,27	97,48	87,32	79,02
Ridder van	82,00	89,30	95,89	100,76	107,17	103,78	97,03	87,50	78,74
Catsveld	74,97	80,01	89,42	85,11	88,16	82,15	77,13	73,97	71,22
Catsveld	74,97	80,01	89,42	85,11	88,16	82,15	77,13	73,97	71,22
Blommestei	76,51	80,30	88,78	91,73	97,26	94,25	87,59	80,27	72,47
Blommestei	76,51	80,30	88,78	91,73	97,26	94,25	87,59	80,27	72,47

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
Burg van R	87,56	93,21	100,02	106,81	103,30	96,51	86,16	75,86	82,86
Burg van R	87,56	93,21	100,02	106,81	103,30	96,51	86,16	75,86	82,86
Burg van R	87,56	93,21	100,02	106,81	103,30	96,51	86,16	75,86	82,86
Burg van R	87,13	92,65	99,71	106,53	103,01	96,21	85,78	75,37	82,27
Burg van R	83,65	89,21	96,22	103,00	99,49	92,69	82,29	71,94	78,84
Burg van R	83,65	89,21	96,22	103,00	99,49	92,69	82,29	71,94	78,84
Burg van R	83,65	89,21	96,22	103,00	99,49	92,69	82,29	71,94	78,84
Burg van R	84,53	90,00	97,12	103,98	100,46	93,66	83,19	72,75	79,64
Burg van R	84,53	90,00	97,12	103,98	100,46	93,66	83,19	72,75	79,64
Burg van R	84,53	90,00	97,12	103,98	100,46	93,66	83,19	72,75	79,64
Groenhoven	83,65	89,25	96,16	102,97	99,46	92,66	82,28	71,91	78,88
Ridder van	86,37	91,49	99,17	106,17	102,63	95,82	85,15	74,43	81,12
Ridder van	86,25	91,57	98,92	105,87	102,34	95,54	84,97	74,35	81,19
Ridder van	86,10	91,18	98,93	105,93	102,39	95,58	84,89	74,15	80,81
Ridder van	85,72	91,17	98,30	105,21	101,69	94,89	84,39	73,87	80,79
Ridder van	85,72	91,17	98,30	105,21	101,69	94,89	84,39	73,87	80,79
Ridder van	85,74	91,79	97,78	104,51	101,05	94,26	84,18	74,03	81,38
Catsveld	76,33	85,84	81,16	84,14	78,23	73,23	70,34	65,46	70,56
Catsveld	76,33	85,84	81,16	84,14	78,23	73,23	70,34	65,46	70,56
Blommestei	76,34	85,09	87,53	93,03	90,07	83,42	76,42	66,73	70,60
Blommestei	76,34	85,09	87,53	93,03	90,07	83,42	76,42	66,73	70,60

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Burg van R	89,09	94,88	101,33	97,88	91,11	81,24	--	--
Burg van R	89,09	94,88	101,33	97,88	91,11	81,24	--	--
Burg van R	89,09	94,88	101,33	97,88	91,11	81,24	--	--
Burg van R	88,32	94,48	100,98	97,51	90,73	80,72	--	--
Burg van R	84,95	91,04	97,47	94,00	87,23	77,28	--	--
Burg van R	84,95	91,04	97,47	94,00	87,23	77,28	--	--
Burg van R	84,95	91,04	97,47	94,00	87,23	77,28	--	--
Burg van R	85,64	91,86	98,42	94,94	88,16	78,11	--	--
Burg van R	85,64	91,86	98,42	94,94	88,16	78,11	--	--
Burg van R	85,64	91,86	98,42	94,94	88,16	78,11	--	--
Groenhoven	85,04	90,95	97,44	93,98	87,21	77,28	--	--
Ridder van	86,64	93,70	100,53	97,02	90,22	79,78	--	--
Ridder van	86,99	93,52	100,26	96,77	89,98	79,74	--	--
Ridder van	86,26	93,44	100,29	96,77	89,97	79,49	--	--
Ridder van	86,77	92,97	99,63	96,15	89,37	79,26	--	--
Ridder van	86,77	92,97	99,63	96,15	89,37	79,26	--	--
Ridder van	88,04	92,74	99,09	95,72	88,97	79,54	--	--
Catsveld	80,07	75,41	78,39	72,48	67,48	64,58	--	--
Catsveld	80,07	75,41	78,39	72,48	67,48	64,58	--	--
Blommestei	79,33	81,81	87,31	84,35	77,69	70,67	--	--
Blommestei	79,33	81,81	87,31	84,35	77,69	70,67	--	--

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Burg van R	--	--	--	--	--	--
Groenhoven	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Ridder van	--	--	--	--	--	--
Catsveld	--	--	--	--	--	--
Catsveld	--	--	--	--	--	--
Blommestei	--	--	--	--	--	--
Blommestei	--	--	--	--	--	--



## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Toetspunt	Toren noord appartement 1 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 2 oostzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 8 noordzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 1 noordzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren west appartement 8 westzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 7 westzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 6 westzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 5 westzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 5 zuidzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren west appartement 4 zuidzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren west appartement 4 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren west appartement 3 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren west appartement 2 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren west appartement 1 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 1 noordzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 1 noordzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren noord appartement 1 oostzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren noord appartement 3 oostzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren noord appartement 2 oostzijde	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50
Toetspunt	Toren noord appartement 4 oostzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren noord appartement 3 oostzijde	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50
Toetspunt	Toren noord appartement 4 oostzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50
Toetspunt	Toren noord appartement 5 westzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren noord appartement 5 westzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50
Toetspunt	Toren noord appartement 4 zuidzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50
Toetspunt	Toren noord appartement 4 zuidzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren noord appartement 5 zuidzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren noord appartement 5 zuidzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	34,50
Toetspunt	Toren noord appartement 7 westzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 7 westzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren noord appartement 6 westzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 6 westzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren noord appartement 8 westzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 8 westzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren noord appartement 8 noordzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren noord appartement 8 noordzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren oost appartement 1 noorszijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren oost appartement 1 noorszijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren oost appartement 1 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren oost appartement 1 oostzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren oost appartement 2 oostzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren oost appartement 2 oostzijde	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50
Toetspunt	Toren oost appartement 3 oostzijde	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
Toetspunt	Toren oost appartement 3 oostzijde	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50
Toetspunt	Toren oost appartement 4 oostzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren oost appartement 4 oostzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren oost appartement 4 zuidzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren oost appartement 4 zuidzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren oost appartement 5 zuidzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren oost appartement 5 zuidzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	--
Toetspunt	Toren oost appartement 5 westzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren oost appartement 5 westzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	--
Toetspunt	Toren oost appartement 6 westzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren oost appartement 6 westzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	--
Toetspunt	Toren oost appartement 7 westzijde	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50
Toetspunt	Toren oost appartement 7 westzijde	0,00	Relatief	25,50	28,50	31,50	--
Toetspunt	Toren oost appartement 8 westzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren oost appartement 8 westzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50
Toetspunt	Toren oost appartement 8 noordzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50
Toetspunt	Toren oost appartement 8 noordzijde	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	16,50	--	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	16,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	34,50	--	Ja
Toetspunt	34,50	--	Ja
Toetspunt	13,50	16,50	Ja
Toetspunt	31,50	34,50	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	31,50	34,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	34,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	34,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	34,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	34,50	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	19,50	22,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja
Toetspunt	16,50	19,50	Ja
Toetspunt	--	--	Ja

---

Model: eerste model  
versie van Gebied - Gebied  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Toetspunt	Toren oost appartement 8 noordzijde	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50

---

Model: eerste model  
versie van Gebied - Gebied  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Toetspunt	16,50	19,50	Ja

---

Model: eerste model  
versie van Gebied - Gebied  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
Groen	Zachte bodem	1,00
Zachte	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Zacht	Zachte grond	1,00
Zacht	Zachte grond	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00
Groen	Zachte bodem	1,00

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id
Woning	Woonbestemming hoogbouw	20,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming hoogbouw	12,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	6,00	0,00	Relatief		
Maatschap	Maatschappelijke bestemming	3,50	0,00	Relatief		
Maatschap	Maatschappelijke bestemming	6,50	0,00	Relatief		
Maatschap	Maatschappelijke bestemming	4,00	0,00	Relatief		
Maatschap	Maatschappelijke bestemming	7,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	7,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	17,00	0,00	Relatief		
Centrum	Centrumbestemming	4,50	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	11,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming hoogbouw	18,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	12,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	12,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	12,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	9,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	9,00	0,00	Relatief		
Woning	Woonbestemming	9,00	0,00	Relatief		
Toren west	Appartementencomplex westzijde projectgebied	18,60	0,00	Relatief		
Toren noor	Appartementencomplex noordzijde projectgebied	36,60	0,00	Relatief		
Toren oost	Appartementencomplex oostzijde projectgebied	33,60	0,00	Relatief		

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

## Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: eerste model  
 versie van Gebied - Gebied  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Maatschap		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Maatschap		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Maatschap		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Centrum		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Woning		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Toren west		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Toren noor		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Toren oost		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

---

Model: eerste model  
versie van Gebied - Gebied  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Maatschap	0,80	0,80	0,80
Maatschap	0,80	0,80	0,80
Maatschap	0,80	0,80	0,80
Maatschap	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Centrum	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Woning	0,80	0,80	0,80
Toren west	0,80	0,80	0,80
Toren noor	0,80	0,80	0,80
Toren oost	0,80	0,80	0,80




---

Model: eerste model  
versie van Gebied - Gebied  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
Kruising	Kruising ongelijkwaardig 1e orde	2/3

**Bijlage 2      Rekenmodel**

Wegen ---  
 Toetspunten ▲  
 Bodemgebieden   
 Gebouwen   
 Kruisingen   
 Adrespunten ▲

  
 0 m  100 m  
 schaal = 1 : 3598



449200

108000

108400

Wegen  
Toetspunten  
Bodemgebieden  
Gebouwen  
Kruisingen  
Adrespunten

0 m 20 m  
schaal = 1 : 491



449320

449280

108120

108160

108200

**Bijlage 3**      **Rekenresultaten**

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	54,6	52,0	46,5	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	55,1	52,5	47,0	56,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	55,6	53,0	47,5	56,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	56,1	53,5	48,0	57,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	56,6	53,9	48,4	57,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	57,1	54,4	48,9	58,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	57,6	55,0	49,5	58,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	58,1	55,5	50,0	59,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	58,6	56,0	50,5	59,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	59,1	56,5	51,0	60,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	59,3	56,7	51,2	60,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	52,9	50,3	44,8	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	53,4	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	53,9	51,3	45,8	55,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	54,3	51,7	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	54,7	52,2	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	55,7	53,1	47,5	56,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	56,2	53,6	48,1	57,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	56,7	54,1	48,6	57,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	57,0	54,4	48,9	58,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	57,2	54,6	49,1	58,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	52,6	50,0	44,4	53,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	53,0	50,4	44,8	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	53,3	50,7	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	53,7	51,1	45,6	54,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	54,0	51,4	45,9	55,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	54,3	51,7	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	54,7	52,1	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	55,0	52,4	46,9	56,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	55,4	52,8	47,2	56,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	55,6	53,0	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	54,7	52,1	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	52,2	49,6	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	52,5	49,9	44,3	53,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	52,8	50,2	44,5	53,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	53,0	50,4	44,7	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	53,3	50,7	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	53,5	50,9	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	53,7	51,2	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	54,0	51,4	45,5	54,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	54,3	51,7	45,7	55,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	54,4	51,8	45,8	55,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	54,4	51,8	46,3	55,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	53,2	50,6	45,1	54,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	51,6	49,0	43,5	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	51,9	49,3	43,8	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	52,2	49,6	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	52,4	49,8	44,3	53,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	52,6	50,0	44,5	53,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	52,8	50,2	44,6	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	53,0	50,4	44,9	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	53,2	50,6	45,1	54,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	53,4	50,8	45,3	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	53,5	50,9	45,4	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	22,50	47,9	45,2	39,7	49,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	19,50	47,8	45,2	39,7	49,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	16,50	47,4	44,8	39,2	48,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	13,50	46,9	44,2	38,7	48,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	10,50	46,2	43,5	37,9	47,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	7,50	45,4	42,8	37,2	46,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	34,50	46,9	44,3	38,8	48,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	31,50	47,0	44,4	38,9	48,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	28,50	47,2	44,5	39,0	48,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	25,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	34,50	50,4	47,8	42,3	51,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	31,50	50,5	47,9	42,4	51,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	28,50	50,6	48,0	42,5	51,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	25,50	50,8	48,1	42,7	51,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	22,50	51,0	48,3	42,8	52,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	19,50	51,5	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	16,50	51,5	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	13,50	51,4	48,7	43,2	52,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	10,50	51,2	48,6	43,1	52,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	7,50	51,1	48,4	42,9	52,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	34,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	31,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	28,50	47,5	44,9	39,4	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	25,50	47,7	45,0	39,5	48,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	22,50	47,6	44,9	39,4	48,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	19,50	48,3	45,6	40,1	49,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	16,50	47,8	45,1	39,6	48,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	13,50	47,1	44,5	38,9	48,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	10,50	46,4	43,7	38,1	47,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	7,50	45,7	43,0	37,4	46,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	34,50	51,0	48,3	42,9	52,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	31,50	51,2	48,5	43,1	52,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	28,50	51,4	48,7	43,3	52,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	25,50	51,6	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	22,50	51,8	49,2	43,7	52,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	19,50	52,2	49,6	44,1	53,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	16,50	52,2	49,5	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	13,50	52,0	49,4	43,9	53,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	10,50	52,0	49,4	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	7,50	51,9	49,3	43,8	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	4,50	51,6	49,0	43,5	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	34,50	51,7	49,0	43,6	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	31,50	51,9	49,3	43,8	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	28,50	52,2	49,5	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	25,50	52,6	50,0	44,5	53,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	22,50	53,0	50,3	44,9	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	19,50	53,2	50,6	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	16,50	53,4	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	13,50	53,5	50,8	45,4	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	10,50	53,5	50,9	45,4	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	7,50	53,6	51,0	45,5	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	4,50	53,4	50,7	45,3	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	34,50	54,5	51,9	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	31,50	55,1	52,5	47,0	56,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	28,50	55,5	52,9	47,4	56,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	25,50	56,0	53,3	47,8	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	22,50	56,4	53,8	48,3	57,5		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	19,50	56,8	54,2	48,7	58,0		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	16,50	57,3	54,7	49,2	58,4		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	13,50	57,7	55,1	49,6	58,9		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	10,50	58,2	55,6	50,1	59,3		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	7,50	58,5	55,9	50,4	59,7		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	4,50	58,7	56,1	50,6	59,8		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108135,77	449337,26	34,50	52,0	49,4	43,9	53,2		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	31,50	52,4	49,8	44,3	53,6		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	28,50	52,9	50,2	44,8	54,0		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	25,50	53,2	50,6	45,1	54,4		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	22,50	53,6	50,9	45,4	54,7		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	19,50	53,9	51,3	45,8	55,1		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	16,50	54,2	51,6	46,1	55,3		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	13,50	54,4	51,8	46,3	55,6		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	10,50	54,7	52,1	46,6	55,9		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	7,50	54,9	52,3	46,8	56,0		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	4,50	54,9	52,3	46,8	56,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	31,50	53,4	50,8	45,3	54,6		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	28,50	53,9	51,3	45,7	55,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	25,50	54,3	51,8	46,2	55,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	22,50	54,9	52,3	46,7	56,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	19,50	55,4	52,8	47,3	56,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	16,50	55,9	53,3	47,8	57,1		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	13,50	56,4	53,9	48,3	57,6		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	10,50	57,2	54,6	49,1	58,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	7,50	57,8	55,2	49,6	58,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	4,50	58,3	55,7	50,2	59,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	31,50	54,6	52,0	46,4	55,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	28,50	55,0	52,4	46,9	56,2		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	25,50	55,5	53,0	47,4	56,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	22,50	56,1	53,5	47,9	57,2		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	19,50	56,8	54,2	48,6	57,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	16,50	57,3	54,7	49,2	58,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	13,50	57,9	55,3	49,7	59,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	10,50	58,6	56,1	50,5	59,8		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	7,50	59,3	56,7	51,2	60,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	4,50	59,6	57,1	51,5	60,8		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	31,50	54,4	51,8	46,2	55,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	28,50	54,8	52,2	46,6	55,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	25,50	55,2	52,6	47,1	56,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	22,50	55,7	53,1	47,5	56,8		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	19,50	56,3	53,7	48,1	57,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	16,50	56,8	54,2	48,6	57,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	13,50	57,2	54,6	49,1	58,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	10,50	57,7	55,1	49,6	58,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	7,50	58,1	55,5	50,0	59,3		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	4,50	58,4	55,8	50,2	59,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	1,50	58,0	55,4	49,8	59,1		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	31,50	54,4	51,8	46,2	55,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	28,50	54,8	52,2	46,6	55,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	25,50	55,2	52,6	47,0	56,3		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	22,50	55,6	53,0	47,4	56,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	19,50	56,2	53,6	48,0	57,3		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	16,50	56,6	54,0	48,5	57,8		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	13,50	57,0	54,4	48,8	58,1		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	10,50	57,4	54,9	49,3	58,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	7,50	57,7	55,1	49,6	58,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	4,50	57,9	55,3	49,7	59,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	1,50	57,3	54,8	49,2	58,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	31,50	54,5	51,8	46,3	55,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	28,50	54,8	52,2	46,7	56,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	25,50	55,2	52,6	47,0	56,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	22,50	55,6	53,0	47,4	56,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	19,50	56,1	53,5	47,9	57,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	16,50	56,5	53,9	48,4	57,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	13,50	56,9	54,3	48,8	58,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108191,10	449274,29	10,50	57,2	54,7	49,1	58,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	7,50	57,5	54,9	49,3	58,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	4,50	57,6	55,0	49,5	58,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	31,50	53,0	50,4	44,9	54,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	28,50	53,3	50,7	45,1	54,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	25,50	53,7	51,0	45,5	54,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	22,50	54,0	51,3	45,8	55,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	19,50	54,3	51,7	46,1	55,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	16,50	54,6	51,9	46,4	55,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	13,50	54,6	52,0	46,4	55,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	10,50	54,7	52,1	46,5	55,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	7,50	54,7	52,1	46,5	55,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	4,50	54,6	52,0	46,4	55,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	31,50	47,3	44,6	39,1	48,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	28,50	47,5	44,8	39,3	48,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	25,50	47,5	44,8	39,3	48,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	22,50	47,6	44,9	39,4	48,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	19,50	48,0	45,3	39,8	49,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	16,50	48,4	45,7	40,2	49,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	13,50	48,1	45,4	39,9	49,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	10,50	47,8	45,1	39,5	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	7,50	47,6	44,9	39,3	48,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	31,50	52,3	49,6	44,1	53,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	28,50	52,5	49,9	44,3	53,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	25,50	52,7	50,1	44,5	53,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	22,50	53,0	50,4	44,8	54,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	19,50	53,2	50,6	45,0	54,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	16,50	53,5	50,8	45,3	54,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	13,50	53,4	50,8	45,2	54,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	10,50	53,3	50,7	45,1	54,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	7,50	53,2	50,6	45,0	54,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	31,50	47,5	44,9	39,4	48,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	28,50	47,8	45,1	39,6	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	25,50	48,1	45,4	39,9	49,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	22,50	48,4	45,7	40,2	49,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	19,50	48,7	46,1	40,5	49,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	16,50	48,7	46,0	40,5	49,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	13,50	48,5	45,8	40,3	49,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	10,50	48,3	45,6	40,0	49,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	7,50	48,1	45,4	39,8	49,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	31,50	48,3	45,7	40,2	49,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	28,50	48,6	46,0	40,5	49,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	25,50	49,1	46,4	40,9	50,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	22,50	49,4	46,7	41,2	50,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	19,50	49,5	46,9	41,4	50,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	16,50	49,5	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	13,50	49,4	46,7	41,2	50,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	10,50	49,3	46,6	41,1	50,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	7,50	49,1	46,5	40,9	50,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	54,0	51,4	45,9	55,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	54,3	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	54,9	52,3	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	31,50	52,7	50,1	44,6	53,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	28,50	53,0	50,5	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	25,50	53,4	50,8	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	22,50	53,7	51,1	45,6	54,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	54,0	51,4	45,9	55,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	54,3	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	54,9	52,3	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	31,50	49,7	47,0	41,5	50,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	28,50	50,0	47,4	41,9	51,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	25,50	50,4	47,8	42,3	51,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	22,50	50,7	48,1	42,5	51,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	19,50	50,8	48,2	42,6	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	16,50	50,8	48,2	42,7	52,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	13,50	50,8	48,2	42,6	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	10,50	50,8	48,1	42,6	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	7,50	50,7	48,1	42,5	51,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	4,50	50,4	47,8	42,3	51,5
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	16,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	13,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	10,50	52,1	49,5	44,0	53,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	7,50	52,0	49,4	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	4,50	51,5	48,9	43,4	52,6
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	16,50	50,2	47,6	42,1	51,4
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	13,50	49,9	47,3	41,8	51,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	10,50	49,8	47,2	41,6	50,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	7,50	49,6	46,9	41,4	50,7
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	4,50	49,0	46,4	40,9	50,2
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	16,50	50,1	47,5	41,9	51,2
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	13,50	49,9	47,3	41,7	51,0
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	10,50	49,8	47,1	41,6	50,9
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	7,50	49,4	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	4,50	48,8	46,2	40,7	50,0
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	16,50	49,7	47,1	41,5	50,8
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	13,50	49,4	46,8	41,2	50,5
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	10,50	49,2	46,6	41,0	50,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	7,50	48,9	46,3	40,7	50,0
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	4,50	48,1	45,5	39,9	49,3
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	16,50	49,5	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	13,50	49,1	46,4	40,8	50,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	10,50	48,7	46,0	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	7,50	48,3	45,6	40,0	49,4
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	4,50	47,5	44,8	39,2	48,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	16,50	47,7	44,9	39,4	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	13,50	46,5	43,6	38,1	47,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	10,50	45,2	42,3	36,7	46,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	7,50	44,4	41,4	35,8	45,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	16,50	47,2	44,5	39,0	48,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	13,50	46,6	43,9	38,4	47,7		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	10,50	45,7	43,0	37,5	46,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	7,50	45,4	42,8	37,2	46,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	4,50	44,4	41,8	36,3	45,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	1,50	43,1	40,5	34,9	44,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	16,50	47,5	44,7	39,2	48,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	13,50	45,9	43,0	37,5	46,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	10,50	44,6	41,7	36,1	45,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	7,50	43,7	40,8	35,2	44,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	4,50	43,1	40,1	34,5	44,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	1,50	42,2	39,3	33,7	43,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	16,50	47,5	44,8	39,3	48,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	13,50	47,1	44,4	39,0	48,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	10,50	46,4	43,7	38,2	47,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	7,50	46,2	43,5	38,0	47,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	4,50	45,3	42,6	37,1	46,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	1,50	43,9	41,3	35,7	45,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	16,50	47,9	45,2	39,8	49,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	13,50	47,8	45,1	39,6	48,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	10,50	47,1	44,5	39,0	48,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	7,50	46,9	44,3	38,8	48,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	4,50	46,2	43,6	38,1	47,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	1,50	44,7	42,0	36,5	45,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	16,50	52,2	49,6	44,1	53,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	13,50	52,3	49,7	44,2	53,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	10,50	52,1	49,5	44,0	53,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	7,50	52,0	49,4	43,9	53,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	4,50	51,5	48,9	43,4	52,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	1,50	49,9	47,3	41,8	51,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	16,50	48,5	45,9	40,4	49,7		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	13,50	48,3	45,6	40,2	49,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	10,50	47,7	45,1	39,6	48,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	7,50	47,6	45,0	39,5	48,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	4,50	47,1	44,5	39,0	48,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	1,50	45,4	42,8	37,3	46,6		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	4,50	59,6	57,1	51,5	60,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	59,3	56,7	51,2	60,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	7,50	59,3	56,7	51,2	60,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	59,1	56,5	51,0	60,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	4,50	58,7	56,1	50,6	59,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	10,50	58,6	56,1	50,5	59,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	58,6	56,0	50,5	59,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	7,50	58,5	55,9	50,4	59,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	4,50	58,4	55,8	50,2	59,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	4,50	58,3	55,7	50,2	59,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	10,50	58,2	55,6	50,1	59,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	7,50	58,1	55,5	50,0	59,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	58,1	55,5	50,0	59,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	1,50	58,0	55,4	49,8	59,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	13,50	57,9	55,3	49,7	59,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	4,50	57,9	55,3	49,7	59,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	7,50	57,8	55,2	49,6	58,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	13,50	57,7	55,1	49,6	58,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	10,50	57,7	55,1	49,6	58,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	7,50	57,7	55,1	49,6	58,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	4,50	57,6	55,0	49,5	58,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	57,6	55,0	49,5	58,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	7,50	57,5	54,9	49,3	58,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	10,50	57,4	54,9	49,3	58,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	16,50	57,3	54,7	49,2	58,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	1,50	57,3	54,8	49,2	58,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	16,50	57,3	54,7	49,2	58,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	10,50	57,2	54,7	49,1	58,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	10,50	57,2	54,6	49,1	58,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	13,50	57,2	54,6	49,1	58,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	57,2	54,6	49,1	58,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	57,1	54,4	48,9	58,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	57,0	54,4	48,9	58,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	13,50	57,0	54,4	48,8	58,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	13,50	56,9	54,3	48,8	58,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	19,50	56,8	54,2	48,7	58,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	19,50	56,8	54,2	48,6	57,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	16,50	56,8	54,2	48,6	57,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	56,7	54,1	48,6	57,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	16,50	56,6	54,0	48,5	57,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	56,6	53,9	48,4	57,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	16,50	56,5	53,9	48,4	57,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	13,50	56,4	53,9	48,3	57,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	22,50	56,4	53,8	48,3	57,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	19,50	56,3	53,7	48,1	57,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	56,2	53,6	48,1	57,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	19,50	56,2	53,6	48,0	57,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	56,1	53,5	48,0	57,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	22,50	56,1	53,5	47,9	57,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	19,50	56,1	53,5	47,9	57,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	25,50	56,0	53,3	47,8	57,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	16,50	55,9	53,3	47,8	57,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	22,50	55,7	53,1	47,5	56,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	55,7	53,1	47,5	56,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	55,6	53,0	47,5	56,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	22,50	55,6	53,0	47,4	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	55,6	53,0	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	22,50	55,6	53,0	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	25,50	55,5	53,0	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	4,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	4,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	28,50	55,5	52,9	47,4	56,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	19,50	55,4	52,8	47,3	56,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	55,4	52,8	47,2	56,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	7,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	7,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	25,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	25,50	55,2	52,6	47,0	56,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	25,50	55,2	52,6	47,0	56,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	55,1	52,5	47,0	56,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	31,50	55,1	52,5	47,0	56,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	28,50	55,0	52,4	46,9	56,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	55,0	52,4	46,9	56,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	10,50	54,9	52,3	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	10,50	54,9	52,3	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	7,50	54,9	52,3	46,8	56,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	4,50	54,9	52,3	46,8	56,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	22,50	54,9	52,3	46,7	56,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	28,50	54,8	52,2	46,7	56,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	28,50	54,8	52,2	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	28,50	54,8	52,2	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	54,7	52,2	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	54,7	52,1	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	54,7	52,1	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	10,50	54,7	52,1	46,6	55,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	10,50	54,7	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	7,50	54,7	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	13,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	13,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	13,50	54,6	52,0	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	54,6	52,0	46,5	55,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	31,50	54,6	52,0	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	34,50	54,5	51,9	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	4,50	54,6	52,0	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	16,50	54,6	51,9	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	13,50	54,4	51,8	46,3	55,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	54,4	51,8	46,3	55,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	54,4	51,8	46,3	55,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	31,50	54,5	51,8	46,3	55,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	31,50	54,4	51,8	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	31,50	54,4	51,8	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	25,50	54,3	51,8	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	54,3	51,7	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	54,3	51,7	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	19,50	54,3	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	54,3	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	16,50	54,3	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	16,50	54,3	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	16,50	54,2	51,6	46,1	55,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	54,0	51,4	45,9	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	19,50	54,0	51,4	45,9	55,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	19,50	54,0	51,4	45,9	55,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	54,0	51,4	45,8	55,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	22,50	54,0	51,3	45,8	55,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	19,50	53,9	51,3	45,8	55,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	53,9	51,3	45,8	55,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	28,50	53,9	51,3	45,7	55,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	53,7	51,2	45,6	54,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	22,50	53,7	51,1	45,6	54,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	53,7	51,1	45,6	54,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	25,50	53,7	51,0	45,5	54,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	7,50	53,6	51,0	45,5	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	22,50	53,6	50,9	45,4	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	10,50	53,5	50,9	45,4	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	53,5	50,9	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	53,5	50,9	45,4	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	13,50	53,5	50,8	45,4	54,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	16,50	53,5	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	16,50	53,4	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	31,50	53,4	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	53,4	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	53,4	50,8	45,3	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	4,50	53,4	50,7	45,3	54,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	25,50	53,4	50,8	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	13,50	53,4	50,8	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	53,3	50,7	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	28,50	53,3	50,7	45,1	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	53,3	50,7	45,2	54,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	10,50	53,3	50,7	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	19,50	53,2	50,6	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	25,50	53,2	50,6	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	53,2	50,6	45,1	54,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	53,2	50,6	45,1	54,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	19,50	53,2	50,6	45,0	54,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	7,50	53,2	50,6	45,0	54,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	28,50	53,0	50,5	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	53,0	50,4	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	31,50	53,0	50,4	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	53,0	50,4	44,9	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	53,0	50,4	44,8	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	22,50	53,0	50,3	44,9	54,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	22,50	53,0	50,4	44,8	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	52,9	50,3	44,8	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	28,50	52,9	50,2	44,8	54,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	52,8	50,2	44,7	54,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	52,8	50,2	44,6	53,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 noordzijde	108178,03	449306,37	31,50	52,7	50,1	44,6	53,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	25,50	52,7	50,1	44,5	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	52,6	50,0	44,5	53,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	25,50	52,6	50,0	44,5	53,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	52,6	50,0	44,4	53,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	28,50	52,5	49,9	44,3	53,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	52,5	49,9	44,3	53,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	52,4	49,8	44,3	53,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	31,50	52,4	49,8	44,3	53,6
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	13,50	52,3	49,7	44,2	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	16,50	52,2	49,6	44,1	53,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	31,50	52,3	49,6	44,1	53,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	19,50	52,2	49,6	44,1	53,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	52,2	49,6	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	52,2	49,6	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	16,50	52,2	49,5	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	28,50	52,2	49,5	44,1	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1 noordzijde	108114,93	449307,08	16,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1 noordzijde	108114,93	449307,08	13,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	10,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1 noordzijde	108114,93	449307,08	10,50	52,1	49,5	44,0	53,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	13,50	52,0	49,4	43,9	53,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	34,50	52,0	49,4	43,9	53,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	10,50	52,0	49,4	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1 noordzijde	108114,93	449307,08	7,50	52,0	49,4	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	7,50	52,0	49,4	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	7,50	51,9	49,3	43,8	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	31,50	51,9	49,3	43,8	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	51,9	49,3	43,8	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	22,50	51,8	49,2	43,7	52,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 7 westzijde	108135,31	449329,17	34,50	51,7	49,0	43,6	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	4,50	51,6	49,0	43,5	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	51,6	49,0	43,5	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	25,50	51,6	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	16,50	51,5	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	19,50	51,5	48,9	43,4	52,6
Toetspunt_	Toren west appartement 1 noordzijde	108114,93	449307,08	4,50	51,5	48,9	43,4	52,6
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	4,50	51,5	48,9	43,4	52,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	28,50	51,4	48,7	43,3	52,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	13,50	51,4	48,7	43,2	52,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	10,50	51,2	48,6	43,1	52,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	31,50	51,2	48,5	43,1	52,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	7,50	51,1	48,4	42,9	52,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 6 westzijde	108134,76	449319,31	34,50	51,0	48,3	42,9	52,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	22,50	51,0	48,3	42,8	52,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	16,50	50,8	48,2	42,7	52,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	25,50	50,8	48,1	42,7	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	19,50	50,8	48,2	42,6	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	13,50	50,8	48,2	42,6	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	10,50	50,8	48,1	42,6	51,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	22,50	50,7	48,1	42,5	51,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	7,50	50,7	48,1	42,5	51,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	28,50	50,6	48,0	42,5	51,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	31,50	50,5	47,9	42,4	51,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 westzijde	108134,35	449312,03	34,50	50,4	47,8	42,3	51,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	25,50	50,4	47,8	42,3	51,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	4,50	50,4	47,8	42,3	51,5
Toetspunt_	Toren west appartement 1 oostzijde	108120,19	449304,20	16,50	50,2	47,6	42,1	51,4
Toetspunt_	Toren west appartement 2 oostzijde	108119,74	449298,51	16,50	50,1	47,5	41,9	51,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	28,50	50,0	47,4	41,9	51,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	1,50	49,9	47,3	41,8	51,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1 oostzijde	108120,19	449304,20	13,50	49,9	47,3	41,8	51,1
Toetspunt_	Toren west appartement 2 oostzijde	108119,74	449298,51	13,50	49,9	47,3	41,7	51,0
Toetspunt_	Toren west appartement 1 oostzijde	108120,19	449304,20	10,50	49,8	47,2	41,6	50,9
Toetspunt_	Toren west appartement 2 oostzijde	108119,74	449298,51	10,50	49,8	47,1	41,6	50,9
Toetspunt_	Toren west appartement 3 oostzijde	108119,17	449291,20	16,50	49,7	47,1	41,5	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 8 westzijde	108174,11	449303,23	31,50	49,7	47,0	41,5	50,8
Toetspunt_	Toren west appartement 1 oostzijde	108120,19	449304,20	7,50	49,6	46,9	41,4	50,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	19,50	49,5	46,9	41,4	50,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	16,50	49,5	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 4 oostzijde	108118,69	449285,14	16,50	49,5	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 2 oostzijde	108119,74	449298,51	7,50	49,4	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 3 oostzijde	108119,17	449291,20	13,50	49,4	46,8	41,2	50,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	13,50	49,4	46,7	41,2	50,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	22,50	49,4	46,7	41,2	50,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	10,50	49,3	46,6	41,1	50,4
Toetspunt_	Toren west appartement 3 oostzijde	108119,17	449291,20	10,50	49,2	46,6	41,0	50,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	7,50	49,1	46,5	40,9	50,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	25,50	49,1	46,4	40,9	50,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1 oostzijde	108120,19	449304,20	4,50	49,0	46,4	40,9	50,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4 oostzijde	108118,69	449285,14	13,50	49,1	46,4	40,8	50,2
Toetspunt_	Toren west appartement 3 oostzijde	108119,17	449291,20	7,50	48,9	46,3	40,7	50,0
Toetspunt_	Toren west appartement 2 oostzijde	108119,74	449298,51	4,50	48,8	46,2	40,7	50,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	19,50	48,7	46,1	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	16,50	48,7	46,0	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4 oostzijde	108118,69	449285,14	10,50	48,7	46,0	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	28,50	48,6	46,0	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	16,50	48,5	45,9	40,4	49,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	13,50	48,5	45,8	40,3	49,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	16,50	48,4	45,7	40,2	49,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	22,50	48,4	45,7	40,2	49,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	31,50	48,3	45,7	40,2	49,5
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	13,50	48,3	45,6	40,2	49,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,23	449308,87	19,50	48,3	45,6	40,1	49,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	10,50	48,3	45,6	40,0	49,4
Toetspunt_	Toren west appartement 4 oostzijde	108118,69	449285,14	7,50	48,3	45,6	40,0	49,4
Toetspunt_	Toren west appartement 3 oostzijde	108119,17	449291,20	4,50	48,1	45,5	39,9	49,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	13,50	48,1	45,4	39,9	49,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	25,50	48,1	45,4	39,9	49,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	7,50	48,1	45,4	39,8	49,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	19,50	48,0	45,3	39,8	49,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	22,50	47,9	45,2	39,7	49,0
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	16,50	47,9	45,2	39,8	49,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	19,50	47,8	45,2	39,7	49,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,23	449308,87	16,50	47,8	45,1	39,6	48,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	28,50	47,8	45,1	39,6	48,9
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	13,50	47,8	45,1	39,6	48,9
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	10,50	47,7	45,1	39,6	48,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	10,50	47,8	45,1	39,5	48,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,22	449308,87	25,50	47,7	45,0	39,5	48,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	7,50	47,6	45,0	39,5	48,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	16,50	47,7	44,9	39,4	48,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	22,50	47,6	44,9	39,4	48,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,23	449308,87	22,50	47,6	44,9	39,4	48,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	7,50	47,6	44,9	39,3	48,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,22	449308,87	28,50	47,5	44,9	39,4	48,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	31,50	47,5	44,9	39,4	48,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	25,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	16,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	25,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,22	449308,87	31,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,22	449308,87	34,50	47,5	44,8	39,3	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

## Bijlage 3 Rekenresultaten (hoogste belasting)

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 (hoofdgroep)  
 Groep:  
 Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	28,50	47,5	44,8	39,3	48,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	16,50	47,5	44,7	39,2	48,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4 oostzijde	108118,69	449285,14	4,50	47,5	44,8	39,2	48,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	16,50	47,4	44,8	39,2	48,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	31,50	47,3	44,6	39,1	48,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	28,50	47,2	44,5	39,0	48,3
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	16,50	47,2	44,5	39,0	48,3
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	4,50	47,1	44,5	39,0	48,3
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	13,50	47,1	44,4	39,0	48,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,23	449308,87	13,50	47,1	44,5	38,9	48,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	10,50	47,1	44,5	39,0	48,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	31,50	47,0	44,4	38,9	48,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	7,50	46,9	44,3	38,8	48,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	34,50	46,9	44,3	38,8	48,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	13,50	46,9	44,2	38,7	48,0
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	13,50	46,6	43,9	38,4	47,7
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	10,50	46,4	43,7	38,2	47,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,23	449308,87	10,50	46,4	43,7	38,1	47,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	13,50	46,5	43,6	38,1	47,5
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	4,50	46,2	43,6	38,1	47,4
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	7,50	46,2	43,5	38,0	47,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	10,50	46,2	43,5	37,9	47,2
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	13,50	45,9	43,0	37,5	46,9
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	10,50	45,7	43,0	37,5	46,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5 zuidzijde	108138,23	449308,87	7,50	45,7	43,0	37,4	46,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	1,50	45,4	42,8	37,3	46,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	7,50	45,4	42,8	37,2	46,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 zuidzijde	108151,81	449307,93	7,50	45,4	42,8	37,2	46,5
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	4,50	45,3	42,6	37,1	46,4
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	10,50	45,2	42,3	36,7	46,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	1,50	44,7	42,0	36,5	45,8
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	4,50	44,4	41,8	36,3	45,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	10,50	44,6	41,7	36,1	45,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	7,50	44,4	41,4	35,8	45,3
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	1,50	43,9	41,3	35,7	45,0
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	7,50	43,7	40,8	35,2	44,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	1,50	43,1	40,5	34,9	44,2
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	4,50	43,1	40,1	34,5	44,0
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	1,50	42,2	39,3	33,7	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ridder van Catsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	54,6	52,0	46,5	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	55,1	52,5	47,0	56,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	55,6	53,0	47,5	56,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	56,1	53,5	48,0	57,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	56,5	53,9	48,4	57,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	57,0	54,4	48,9	58,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	57,6	55,0	49,5	58,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	58,1	55,5	50,0	59,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	58,6	56,0	50,5	59,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	59,1	56,5	51,0	60,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	59,3	56,7	51,2	60,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	52,7	50,1	44,6	53,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	53,2	50,6	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	53,7	51,1	45,6	54,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	54,2	51,6	46,1	55,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	54,6	52,0	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	55,1	52,5	47,0	56,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	55,6	53,0	47,5	56,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	56,2	53,6	48,1	57,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	56,7	54,1	48,5	57,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	57,0	54,4	48,9	58,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	57,2	54,6	49,1	58,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	52,3	49,7	44,2	53,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	52,7	50,1	44,6	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	53,1	50,5	45,0	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	53,5	50,9	45,4	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	53,8	51,2	45,7	55,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	54,2	51,6	46,1	55,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	54,6	52,0	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	54,9	52,4	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	55,3	52,7	47,2	56,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	55,5	52,9	47,4	56,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	55,5	52,9	47,3	56,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	51,8	49,3	43,7	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	52,1	49,6	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	52,6	50,0	44,4	53,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	52,8	50,2	44,7	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	53,0	50,4	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	53,3	50,7	45,1	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	53,6	51,0	45,5	54,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	53,9	51,3	45,7	55,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	54,2	51,6	46,1	55,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	54,3	51,8	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	54,3	51,7	46,2	55,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	53,0	50,5	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	51,2	48,6	43,1	52,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	51,5	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	51,8	49,3	43,7	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	52,3	49,7	44,2	53,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	52,5	49,9	44,4	53,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	52,8	50,2	44,7	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	53,0	50,5	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	53,3	50,7	45,2	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	53,3	50,8	45,2	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ridder van Catsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	22,50	45,5	43,0	37,4	46,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	19,50	45,6	43,0	37,5	46,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	16,50	45,5	42,9	37,4	46,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	13,50	45,3	42,8	37,2	46,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	10,50	44,9	42,3	36,7	46,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	7,50	44,1	41,6	36,0	45,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	34,50	43,8	41,3	35,7	44,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	31,50	44,0	41,5	35,9	45,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	28,50	44,3	41,8	36,2	45,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	25,50	44,6	42,1	36,5	45,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	34,50	50,1	47,4	41,9	51,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	31,50	50,2	47,5	42,0	51,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	28,50	50,3	47,6	42,2	51,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	25,50	50,4	47,8	42,3	51,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	22,50	50,5	47,9	42,4	51,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	19,50	51,0	48,4	42,9	52,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	16,50	51,2	48,5	43,0	52,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	13,50	51,1	48,5	43,0	52,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	10,50	51,1	48,5	43,0	52,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	7,50	50,9	48,3	42,8	52,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	34,50	44,5	41,9	36,3	45,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	31,50	44,5	42,0	36,4	45,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	28,50	44,6	42,1	36,5	45,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	25,50	44,9	42,4	36,8	46,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	22,50	44,7	42,2	36,6	45,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	19,50	45,9	43,4	37,8	47,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	16,50	45,7	43,2	37,6	46,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	13,50	45,5	43,0	37,4	46,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	10,50	45,1	42,5	36,9	46,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	7,50	44,3	41,8	36,2	45,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	34,50	50,7	48,1	42,6	51,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	31,50	50,9	48,3	42,8	52,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	28,50	51,1	48,5	43,0	52,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	25,50	51,3	48,7	43,2	52,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	22,50	51,5	48,9	43,4	52,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	19,50	51,8	49,2	43,7	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	16,50	51,9	49,3	43,8	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	13,50	51,9	49,2	43,8	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	10,50	51,9	49,3	43,8	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	7,50	51,8	49,2	43,7	53,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	4,50	51,5	48,9	43,4	52,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	34,50	51,4	48,8	43,3	52,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	31,50	51,7	49,1	43,6	52,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	28,50	52,0	49,3	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	25,50	52,4	49,8	44,3	53,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	22,50	52,8	50,2	44,7	53,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	19,50	53,0	50,4	44,9	54,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	16,50	53,3	50,6	45,2	54,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	13,50	53,4	50,8	45,3	54,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	10,50	53,5	50,9	45,4	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	7,50	53,5	50,9	45,4	54,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	4,50	53,3	50,7	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	34,50	54,5	51,9	46,4	55,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	31,50	55,1	52,5	47,0	56,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	28,50	55,5	52,9	47,4	56,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	25,50	55,9	53,3	47,8	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ridder van Catsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	22,50	56,4	53,8	48,3	57,5		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	19,50	56,8	54,2	48,7	58,0		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	16,50	57,3	54,6	49,2	58,4		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	13,50	57,7	55,1	49,6	58,9		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	10,50	58,2	55,6	50,1	59,3		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	7,50	58,5	55,9	50,4	59,7		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108139,89	449339,66	4,50	58,7	56,1	50,6	59,8		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde	108135,77	449337,26	34,50	51,8	49,2	43,7	53,0		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	31,50	52,2	49,6	44,1	53,4		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	28,50	52,7	50,1	44,6	53,9		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	25,50	53,1	50,4	44,9	54,2		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	22,50	53,4	50,8	45,3	54,5		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	19,50	53,7	51,1	45,6	54,9		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	16,50	54,1	51,5	46,0	55,2		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	13,50	54,4	51,8	46,3	55,6		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	10,50	54,7	52,1	46,6	55,8		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	7,50	54,9	52,3	46,8	56,0		
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde	108135,77	449337,26	4,50	54,9	52,3	46,8	56,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	31,50	53,4	50,8	45,3	54,6		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	28,50	53,9	51,3	45,7	55,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	25,50	54,3	51,8	46,2	55,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	22,50	54,8	52,3	46,7	56,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	19,50	55,4	52,8	47,2	56,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	16,50	55,9	53,3	47,8	57,1		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	13,50	56,4	53,9	48,3	57,6		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	10,50	57,2	54,6	49,1	58,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	7,50	57,7	55,2	49,6	58,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde	108192,81	449305,39	4,50	58,3	55,7	50,2	59,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	31,50	54,2	51,6	46,1	55,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	28,50	54,7	52,1	46,6	55,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	25,50	55,2	52,7	47,1	56,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	22,50	55,8	53,2	47,7	57,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	19,50	56,6	54,0	48,4	57,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	16,50	57,2	54,6	49,0	58,3		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	13,50	57,7	55,2	49,6	58,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	10,50	58,5	56,0	50,4	59,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	7,50	59,2	56,6	51,1	60,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde	108196,28	449301,95	4,50	59,6	57,0	51,4	60,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	31,50	53,9	51,4	45,8	55,1		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	28,50	54,4	51,8	46,3	55,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	25,50	54,9	52,3	46,7	56,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	22,50	55,4	52,8	47,2	56,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	19,50	56,0	53,4	47,9	57,1		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	16,50	56,5	54,0	48,4	57,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	13,50	57,0	54,4	48,9	58,2		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	10,50	57,6	55,0	49,4	58,7		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	7,50	58,0	55,4	49,9	59,1		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	4,50	58,2	55,6	50,1	59,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde	108195,75	449293,82	1,50	57,8	55,3	49,7	59,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	31,50	53,9	51,3	45,8	55,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	28,50	54,3	51,8	46,2	55,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	25,50	54,8	52,2	46,6	55,9		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	22,50	55,2	52,7	47,1	56,4		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	19,50	55,9	53,3	47,7	57,0		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	16,50	56,4	53,8	48,2	57,5		
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	13,50	56,7	54,2	48,6	57,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ridder van Catsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	10,50	57,2	54,7	49,1	58,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	7,50	57,5	55,0	49,4	58,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	4,50	57,7	55,1	49,6	58,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	1,50	57,1	54,6	49,0	58,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	31,50	53,9	51,4	45,8	55,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	28,50	54,3	51,8	46,2	55,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	25,50	54,7	52,2	46,6	55,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	22,50	55,2	52,6	47,0	56,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	19,50	55,7	53,2	47,6	56,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	16,50	56,2	53,7	48,1	57,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	13,50	56,7	54,1	48,5	57,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	10,50	57,0	54,4	48,9	58,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	7,50	57,2	54,7	49,1	58,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	4,50	57,4	54,8	49,2	58,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	31,50	51,7	49,2	43,6	52,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	28,50	52,1	49,6	44,0	53,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	25,50	52,5	50,0	44,4	53,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	22,50	52,9	50,4	44,8	54,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	19,50	53,4	50,8	45,3	54,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	16,50	53,7	51,2	45,6	54,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	13,50	53,9	51,4	45,8	55,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	10,50	54,1	51,5	46,0	55,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	7,50	54,1	51,6	46,0	55,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	4,50	54,0	51,4	45,9	55,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	31,50	45,7	43,1	37,6	46,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	28,50	46,0	43,4	37,9	47,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	25,50	46,0	43,4	37,9	47,1			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	22,50	46,0	43,4	37,9	47,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	19,50	46,7	44,1	38,5	47,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	16,50	47,3	44,7	39,1	48,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	13,50	47,2	44,6	39,0	48,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	10,50	47,1	44,5	39,0	48,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	7,50	46,9	44,3	38,8	48,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	31,50	50,7	48,2	42,6	51,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	28,50	51,1	48,6	43,0	52,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	25,50	51,4	48,9	43,3	52,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	22,50	51,7	49,2	43,6	52,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	19,50	52,1	49,5	43,9	53,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	16,50	52,5	49,9	44,4	53,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	13,50	52,5	50,0	44,4	53,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	10,50	52,6	50,0	44,4	53,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	7,50	52,5	49,9	44,4	53,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	31,50	46,2	43,6	38,1	47,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	28,50	46,6	44,0	38,4	47,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	25,50	46,9	44,3	38,7	48,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	22,50	47,2	44,6	39,1	48,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	19,50	47,7	45,1	39,6	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	16,50	47,7	45,1	39,6	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	13,50	47,7	45,1	39,6	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	10,50	47,7	45,1	39,6	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	7,50	47,5	44,9	39,4	48,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	31,50	47,4	44,8	39,3	48,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	28,50	47,7	45,1	39,6	48,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	25,50	48,2	45,6	40,1	49,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	22,50	48,5	45,9	40,4	49,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	19,50	48,7	46,1	40,6	49,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ridder van Catsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	16,50	48,8	46,2	40,7	50,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	13,50	48,9	46,3	40,8	50,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	10,50	48,9	46,3	40,8	50,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	7,50	48,8	46,2	40,7	49,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	19,50	54,0	51,4	45,8	55,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	16,50	54,2	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	13,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	10,50	54,9	52,3	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	7,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	4,50	55,5	52,9	47,4	56,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	31,50	52,7	50,1	44,6	53,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	28,50	53,0	50,5	44,9	54,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	25,50	53,4	50,8	45,2	54,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	22,50	53,7	51,1	45,6	54,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	19,50	54,0	51,4	45,8	55,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	16,50	54,2	51,7	46,1	55,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	13,50	54,6	52,1	46,5	55,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	10,50	54,9	52,3	46,8	56,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	7,50	55,2	52,6	47,1	56,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde			108178,03	449306,37	4,50	55,5	52,9	47,4	56,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	31,50	49,0	46,4	40,9	50,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	28,50	49,4	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	25,50	49,8	47,2	41,7	51,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	22,50	50,1	47,5	42,0	51,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	19,50	50,3	47,7	42,1	51,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	16,50	50,4	47,8	42,3	51,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	13,50	50,5	47,9	42,3	51,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	10,50	50,5	47,9	42,4	51,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	7,50	50,5	47,9	42,4	51,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde			108174,11	449303,23	4,50	50,2	47,6	42,1	51,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde			108114,93	449307,08	16,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde			108114,93	449307,08	13,50	52,1	49,5	44,0	53,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde			108114,93	449307,08	10,50	52,1	49,5	44,0	53,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde			108114,93	449307,08	7,50	52,0	49,4	43,9	53,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde			108114,93	449307,08	4,50	51,5	48,9	43,4	52,6
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde			108120,19	449304,20	16,50	49,5	46,9	41,4	50,7
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde			108120,19	449304,20	13,50	49,5	46,9	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde			108120,19	449304,20	10,50	49,4	46,8	41,3	50,6
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde			108120,19	449304,20	7,50	49,2	46,6	41,1	50,4
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde			108120,19	449304,20	4,50	48,6	46,0	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde			108119,74	449298,51	16,50	49,2	46,7	41,1	50,4
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde			108119,74	449298,51	13,50	49,3	46,7	41,2	50,5
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde			108119,74	449298,51	10,50	49,3	46,7	41,2	50,4
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde			108119,74	449298,51	7,50	48,9	46,4	40,8	50,1
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde			108119,74	449298,51	4,50	48,3	45,7	40,1	49,4
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde			108119,17	449291,20	16,50	48,6	46,0	40,5	49,7
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde			108119,17	449291,20	13,50	48,6	46,0	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde			108119,17	449291,20	10,50	48,6	46,1	40,5	49,8
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde			108119,17	449291,20	7,50	48,4	45,8	40,2	49,5
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde			108119,17	449291,20	4,50	47,5	44,9	39,4	48,7
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde			108118,69	449285,14	16,50	48,1	45,5	40,0	49,3
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde			108118,69	449285,14	13,50	48,0	45,5	39,9	49,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde			108118,69	449285,14	10,50	48,0	45,5	39,9	49,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde			108118,69	449285,14	7,50	47,7	45,1	39,6	48,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde			108118,69	449285,14	4,50	46,8	44,2	38,7	47,9
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde			108112,21	449282,80	16,50	44,1	41,5	35,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Ridder van Catsweg  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	13,50	43,4	40,9	35,3	44,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	10,50	43,1	40,6	35,0	44,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	7,50	42,3	39,7	34,2	43,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	16,50	46,3	43,7	38,2	47,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	13,50	46,0	43,4	37,9	47,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	10,50	45,3	42,7	37,2	46,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	7,50	45,1	42,5	37,0	46,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	4,50	44,1	41,5	36,0	45,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	1,50	42,8	40,2	34,7	43,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	16,50	43,8	41,3	35,7	45,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	13,50	42,7	40,2	34,6	43,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	10,50	42,3	39,8	34,2	43,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	7,50	41,5	38,9	33,3	42,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	4,50	40,7	38,2	32,6	41,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	1,50	40,1	37,6	32,0	41,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	16,50	46,8	44,2	38,7	48,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	13,50	46,7	44,1	38,6	47,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	10,50	46,1	43,5	38,0	47,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	7,50	45,9	43,3	37,8	47,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	4,50	45,0	42,4	36,9	46,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	1,50	43,6	41,0	35,5	44,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	16,50	47,3	44,7	39,2	48,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	13,50	47,5	44,8	39,3	48,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	10,50	46,9	44,3	38,8	48,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	7,50	46,8	44,2	38,7	47,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	4,50	46,1	43,5	38,0	47,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	1,50	44,5	41,9	36,4	45,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	16,50	52,2	49,6	44,1	53,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	13,50	52,3	49,7	44,2	53,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	10,50	52,1	49,5	44,0	53,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	7,50	52,0	49,3	43,8	53,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	4,50	51,5	48,9	43,4	52,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	1,50	49,9	47,3	41,8	51,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	16,50	48,1	45,5	40,0	49,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	13,50	48,1	45,4	39,9	49,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	10,50	47,6	45,0	39,5	48,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	7,50	47,5	44,9	39,4	48,7		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	4,50	47,0	44,4	38,9	48,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	1,50	45,3	42,7	37,2	46,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Blommensteinsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	26,5	22,4	16,6	26,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	26,0	21,8	16,1	26,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	25,9	21,8	16,1	26,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	25,9	21,7	16,0	26,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	25,3	21,1	15,4	25,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	24,7	20,5	14,8	24,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	24,1	19,9	14,2	24,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	23,8	19,6	13,9	24,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	31,0	26,9	21,2	31,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	31,0	26,9	21,2	31,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	31,0	26,8	21,1	31,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	32,0	27,8	22,1	32,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	31,6	27,4	21,7	31,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	31,1	27,0	21,2	31,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	30,5	26,3	20,6	30,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	29,5	25,4	19,7	29,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	28,3	24,2	18,4	28,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	27,6	23,4	17,7	27,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	27,5	23,3	17,6	27,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	30,0	25,8	20,1	30,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	30,0	25,8	20,1	30,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	30,4	26,2	20,5	30,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	30,6	26,5	20,7	30,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	30,4	26,3	20,6	30,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	30,2	26,0	20,3	30,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	29,7	25,5	19,8	29,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	28,7	24,5	18,8	28,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	27,1	22,9	17,2	27,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	25,7	21,6	15,9	25,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	26,0	21,8	16,1	26,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	25,8	21,6	15,9	26,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	23,7	19,5	13,8	23,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	23,5	19,4	13,7	23,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	24,1	20,0	14,2	24,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	23,6	19,4	13,7	23,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	23,3	19,1	13,4	23,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	22,8	18,7	13,0	23,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	22,4	18,3	12,6	22,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	22,0	17,9	12,1	22,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	21,6	17,4	11,7	21,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	23,4	19,3	13,5	23,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	23,8	19,6	13,9	24,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	23,4	19,2	13,5	23,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	17,6	13,5	7,8	17,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	16,5	12,4	6,7	16,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	16,0	11,8	6,1	16,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	15,6	11,5	5,7	15,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	15,2	11,1	5,4	15,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	14,9	10,7	5,0	15,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	14,5	10,4	4,7	14,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	14,2	10,0	4,3	14,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	13,8	9,7	4,0	14,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	21,6	17,4	11,7	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Blommensteinsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	22,50	22,5	18,4	12,7	22,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	19,50	22,6	18,5	12,7	22,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	16,50	22,8	18,6	12,9	23,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	13,50	22,8	18,7	13,0	23,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	10,50	22,0	17,8	12,1	22,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	7,50	21,2	17,1	11,4	21,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	34,50	14,9	10,8	5,1	15,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	31,50	13,1	9,0	3,3	13,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	28,50	11,9	7,8	2,1	12,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	25,50	12,2	8,2	2,4	12,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	25,50	5,7	1,6	-4,1	5,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	22,50	5,3	1,2	-4,6	5,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	19,50	5,3	1,3	-4,5	5,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	16,50	4,3	0,3	-5,5	4,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	13,50	7,1	3,1	-2,7	7,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	10,50	6,4	2,3	-3,4	6,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	7,50	5,5	1,5	-4,3	5,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	34,50	13,4	9,4	3,6	13,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	31,50	12,0	8,0	2,2	12,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	28,50	11,1	7,0	1,3	11,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	25,50	11,9	7,8	2,0	12,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	22,50	12,8	8,7	3,0	13,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	19,50	13,1	9,0	3,3	13,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	16,50	12,5	8,4	2,6	12,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	13,50	13,7	9,6	3,9	13,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	10,50	12,5	8,4	2,7	12,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	7,50	11,6	7,5	1,8	11,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	25,50	5,6	1,5	-4,2	5,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	22,50	5,2	1,1	-4,6	5,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	19,50	6,4	2,3	-3,4	6,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	16,50	5,4	1,3	-4,4	5,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	13,50	6,1	2,0	-3,7	6,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	10,50	5,7	1,7	-4,1	6,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	7,50	5,2	1,1	-4,6	5,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	4,50	5,1	1,0	-4,7	5,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	25,50	4,7	0,7	-5,1	5,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	22,50	4,7	0,6	-5,1	4,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	19,50	6,3	2,2	-3,5	6,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	16,50	5,3	1,2	-4,5	5,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	13,50	5,4	1,3	-4,4	5,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	10,50	5,2	1,1	-4,6	5,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	7,50	4,8	0,7	-5,1	5,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	4,50	4,8	0,7	-5,1	5,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	25,50	26,2	22,0	16,3	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Blommensteinsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	22,50	25,0	20,8	15,1	25,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	19,50	24,3	20,2	14,5	24,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	16,50	23,9	19,8	14,1	24,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	13,50	23,3	19,1	13,4	23,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	10,50	22,5	18,4	12,7	22,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	7,50	21,9	17,8	12,0	22,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	4,50	21,4	17,2	11,5	21,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	25,50	1,3	-2,8	-8,5	1,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	22,50	2,5	-1,6	-7,3	2,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	19,50	3,8	-0,3	-6,0	4,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	16,50	2,9	-1,1	-6,9	3,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	13,50	3,5	-0,6	-6,3	3,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	10,50	4,2	0,1	-5,7	4,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	7,50	3,9	-0,2	-5,9	4,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	4,50	4,1	-0,1	-5,8	4,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	22,50	-14,4	-18,4	-24,2	-14,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	19,50	-15,3	-19,4	-25,1	-15,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	16,50	-16,0	-20,1	-25,8	-15,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	13,50	-10,4	-14,5	-20,2	-10,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	10,50	-10,3	-14,5	-20,2	-10,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	7,50	26,7	22,5	16,8	26,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	4,50	27,8	23,6	17,9	28,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	31,50	37,9	33,8	28,0	38,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	28,50	38,1	33,9	28,2	38,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	25,50	38,2	34,0	28,3	38,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	22,50	38,3	34,1	28,4	38,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	19,50	38,4	34,2	28,5	38,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	16,50	38,2	34,0	28,3	38,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	13,50	37,8	33,7	27,9	38,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	10,50	37,2	33,0	27,3	37,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	7,50	36,9	32,8	27,0	37,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	4,50	36,5	32,3	26,6	36,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	31,50	38,4	34,2	28,5	38,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	28,50	38,5	34,4	28,6	38,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	25,50	38,7	34,6	28,9	38,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	22,50	38,9	34,7	29,0	39,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	19,50	39,0	34,8	29,1	39,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	16,50	39,0	34,9	29,1	39,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	13,50	38,9	34,7	29,0	39,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	10,50	38,5	34,3	28,6	38,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	7,50	38,2	34,0	28,3	38,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	4,50	38,0	33,8	28,1	38,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	1,50	36,2	32,1	26,3	36,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	31,50	38,8	34,7	28,9	39,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	28,50	39,0	34,8	29,1	39,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	25,50	39,1	35,0	29,2	39,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	22,50	39,4	35,2	29,5	39,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	19,50	39,5	35,3	29,6	39,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	16,50	39,6	35,4	29,7	39,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	13,50	39,6	35,5	29,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Blommensteinsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	10,50	39,7	35,5	29,8	39,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	7,50	39,4	35,2	29,5	39,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	4,50	39,1	35,0	29,3	39,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	1,50	37,5	33,3	27,6	37,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	31,50	39,2	35,0	29,3	39,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	28,50	39,3	35,2	29,5	39,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	25,50	39,5	35,4	29,7	39,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	22,50	39,8	35,6	29,9	39,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	19,50	39,9	35,8	30,0	40,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	16,50	40,1	35,9	30,2	40,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	13,50	40,2	36,0	30,3	40,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	10,50	40,3	36,2	30,5	40,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	7,50	40,3	36,1	30,4	40,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	4,50	40,1	35,9	30,2	40,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	31,50	38,9	34,8	29,0	39,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	28,50	39,1	35,0	29,2	39,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	25,50	39,3	35,1	29,4	39,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	22,50	39,5	35,4	29,6	39,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	19,50	40,1	35,9	30,2	40,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	16,50	40,4	36,2	30,5	40,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	13,50	40,6	36,4	30,7	40,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	10,50	40,6	36,4	30,7	40,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	7,50	40,4	36,3	30,6	40,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	4,50	40,1	36,0	30,2	40,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	22,50	11,9	7,8	2,0	12,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	19,50	13,6	9,4	3,7	13,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	16,50	30,1	25,9	20,2	30,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	13,50	33,1	28,9	23,2	33,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	10,50	32,8	28,7	23,0	33,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	7,50	32,3	28,1	22,4	32,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	31,50	37,8	33,6	27,9	37,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	28,50	37,9	33,7	28,0	38,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	25,50	38,0	33,8	28,1	38,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	22,50	38,2	34,0	28,3	38,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	19,50	38,3	34,1	28,4	38,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	16,50	39,1	35,0	29,2	39,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	13,50	39,5	35,4	29,7	39,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	10,50	39,4	35,3	29,6	39,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	7,50	39,2	35,0	29,3	39,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	28,50	19,2	15,0	9,3	19,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	25,50	21,9	17,7	12,0	22,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	22,50	27,1	22,9	17,2	27,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	19,50	26,0	21,8	16,1	26,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	16,50	31,6	27,5	21,8	31,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	13,50	33,1	28,9	23,2	33,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	10,50	32,8	28,6	22,9	33,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	7,50	32,1	28,0	22,2	32,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	28,50	19,2	15,0	9,3	19,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	25,50	27,8	23,6	17,9	27,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	22,50	28,4	24,3	18,6	28,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	19,50	30,5	26,3	20,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Blommensteinsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	16,50	33,0	28,9	23,1	33,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	13,50	33,0	28,9	23,1	33,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	10,50	32,6	28,4	22,7	32,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	7,50	31,9	27,7	22,0	32,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	-15,6	-19,7	-25,5	-15,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	-16,1	-20,2	-26,0	-15,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	-10,5	-14,6	-20,3	-10,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	-10,3	-14,4	-20,2	-10,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	23,4	19,2	13,5	23,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	24,2	20,0	14,3	24,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	22,50	-14,9	-19,0	-24,7	-14,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	-15,6	-19,7	-25,5	-15,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	-16,1	-20,2	-26,0	-15,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	-10,5	-14,6	-20,3	-10,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	-10,3	-14,4	-20,2	-10,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	23,4	19,2	13,5	23,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	24,2	20,0	14,3	24,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	28,50	18,9	14,7	9,0	19,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	25,50	26,8	22,7	16,9	27,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	22,50	28,9	24,7	19,0	29,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	19,50	31,2	27,0	21,3	31,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	16,50	32,3	28,1	22,4	32,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	13,50	32,4	28,2	22,5	32,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	10,50	31,8	27,7	22,0	32,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	7,50	31,2	27,0	21,3	31,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	4,50	30,7	26,6	20,9	30,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	16,50	0,9	-3,2	-9,0	1,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	13,50	0,3	-3,9	-9,6	0,5
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	10,50	0,3	-3,8	-9,5	0,5
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	7,50	0,3	-3,8	-9,6	0,5
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	4,50	1,2	-2,9	-8,7	1,4
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	16,50	10,5	6,3	0,6	10,7
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	13,50	10,0	5,9	0,2	10,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	10,50	9,5	5,3	-0,4	9,7
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	7,50	8,8	4,7	-1,1	9,0
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	4,50	8,6	4,4	-1,3	8,8
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	16,50	26,9	22,7	17,0	27,1
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	13,50	26,9	22,8	17,0	27,1
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	10,50	26,9	22,7	17,0	27,1
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	7,50	26,0	21,8	16,1	26,2
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	4,50	25,1	20,9	15,2	25,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	16,50	30,1	25,9	20,2	30,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	13,50	30,1	26,0	20,2	30,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	10,50	29,9	25,8	20,0	30,1
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	7,50	29,1	25,0	19,2	29,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	4,50	28,2	24,1	18,4	28,4
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	16,50	32,6	28,5	22,8	32,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	13,50	32,5	28,3	22,6	32,6
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	10,50	32,2	28,0	22,3	32,4
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	7,50	31,4	27,2	21,5	31,6
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	4,50	30,7	26,6	20,9	30,9
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	16,50	33,3	29,1	23,4	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Blommensteinsingel  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	13,50	33,1	28,9	23,2	33,3
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	10,50	32,7	28,5	22,8	32,9
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	7,50	32,1	27,9	22,2	32,3
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	16,50	23,9	19,7	14,0	24,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	13,50	23,7	19,6	13,9	23,9
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	10,50	23,4	19,3	13,6	23,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	7,50	23,5	19,3	13,6	23,7
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	4,50	23,7	19,5	13,8	23,9
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	1,50	23,4	19,2	13,5	23,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	16,50	32,6	28,5	22,8	32,8
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	13,50	32,4	28,2	22,5	32,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	10,50	31,9	27,7	22,0	32,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	7,50	31,4	27,2	21,5	31,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	4,50	31,2	27,0	21,3	31,4
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	1,50	31,3	27,2	21,5	31,5
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	16,50	24,1	19,9	14,2	24,3
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	13,50	23,8	19,6	13,9	24,0
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	10,50	23,6	19,4	13,7	23,8
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	7,50	23,6	19,5	13,7	23,8
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	4,50	23,9	19,7	14,0	24,1
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	1,50	24,0	19,9	14,1	24,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	16,50	21,0	16,9	11,2	21,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	13,50	20,1	15,9	10,2	20,3
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	10,50	13,9	9,8	4,1	14,1
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	7,50	9,7	5,7	-0,1	10,0
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	4,50	8,2	4,1	-1,6	8,4
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	1,50	7,2	3,1	-2,6	7,4
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	16,50	18,9	14,7	9,0	19,0
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	13,50	18,4	14,3	8,5	18,6
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	10,50	18,0	13,8	8,1	18,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	7,50	17,5	13,4	7,6	17,7
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	4,50	18,0	13,9	8,1	18,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	1,50	18,5	14,3	8,6	18,7
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	16,50	10,3	6,2	0,4	10,5
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	13,50	9,7	5,6	-0,1	9,9
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	10,50	9,9	5,8	0,1	10,1
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	7,50	8,9	4,8	-1,0	9,1
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	4,50	8,1	4,1	-1,7	8,4
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	1,50	7,4	3,3	-2,5	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg van R  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	28,9	26,3	20,8	30,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	31,1	28,4	23,0	32,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	27,5	24,8	19,4	28,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	23,4	20,7	15,3	24,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	21,4	18,7	13,4	22,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	20,4	17,7	12,4	21,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	19,7	16,9	11,6	20,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	39,2	36,5	31,1	40,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	39,0	36,3	30,9	40,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	38,8	36,1	30,8	40,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	38,5	35,9	30,5	39,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	38,3	35,6	30,2	39,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	37,8	35,2	29,8	39,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	36,2	33,5	28,1	37,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	34,6	31,9	26,5	35,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	33,2	30,5	25,1	34,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	33,1	30,4	25,1	34,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	33,4	30,7	25,3	34,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	39,1	36,4	31,1	40,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	38,9	36,2	30,9	40,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	38,8	36,1	30,8	40,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	38,6	36,0	30,6	39,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	39,1	36,5	31,1	40,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	38,2	35,5	30,2	39,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	36,2	33,5	28,1	37,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	34,4	31,8	26,4	35,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	33,0	30,3	24,9	34,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	32,7	30,0	24,7	33,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	33,1	30,4	25,0	34,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	33,3	30,6	25,2	34,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	39,4	36,7	31,4	40,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	39,3	36,6	31,2	40,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	39,2	36,5	31,1	40,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	39,1	36,4	31,0	40,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	39,1	36,5	31,1	40,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	38,3	35,7	30,3	39,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	36,1	33,5	28,1	37,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	34,0	31,3	26,0	35,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	33,4	30,7	25,3	34,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	33,9	31,2	25,8	35,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	34,2	31,5	26,1	35,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	34,1	31,4	26,0	35,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	39,6	36,9	31,5	40,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	39,4	36,7	31,3	40,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	39,4	36,7	31,3	40,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	39,3	36,6	31,2	40,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	39,5	36,9	31,5	40,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	38,8	36,1	30,7	40,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	37,1	34,4	29,1	38,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	35,2	32,5	27,1	36,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	34,6	31,9	26,5	35,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	34,8	32,1	26,7	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg van R  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	22,50	42,8	40,1	34,8	44,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	19,50	42,6	39,9	34,5	43,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	16,50	41,4	38,7	33,3	42,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	13,50	39,9	37,2	31,8	41,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	10,50	37,7	35,0	29,6	38,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	7,50	36,6	33,9	28,5	37,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	34,50	42,9	40,2	34,8	44,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	31,50	42,8	40,1	34,7	44,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	28,50	42,9	40,2	34,8	44,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	25,50	43,0	40,3	35,0	44,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	34,50	38,7	36,0	30,6	39,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	31,50	38,6	35,9	30,5	39,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	28,50	38,4	35,7	30,4	39,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	25,50	38,9	36,2	30,8	40,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	22,50	39,6	36,9	31,5	40,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	19,50	40,3	37,6	32,2	41,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	16,50	39,4	36,8	31,4	40,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	13,50	36,7	34,0	28,6	37,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	10,50	32,9	30,2	24,8	34,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	7,50	31,1	28,4	23,0	32,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	34,50	43,4	40,7	35,3	44,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	31,50	43,4	40,7	35,3	44,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	28,50	43,3	40,7	35,3	44,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	25,50	43,4	40,7	35,3	44,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	22,50	43,3	40,6	35,2	44,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	19,50	43,4	40,7	35,3	44,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	16,50	42,3	39,6	34,2	43,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	13,50	40,4	37,7	32,3	41,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	10,50	38,4	35,7	30,3	39,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	7,50	37,5	34,8	29,5	38,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	34,50	38,4	35,7	30,4	39,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	31,50	38,3	35,6	30,3	39,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	28,50	38,2	35,5	30,2	39,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	25,50	38,6	35,9	30,6	39,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	22,50	39,3	36,6	31,2	40,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	19,50	40,2	37,5	32,1	41,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	16,50	38,5	35,8	30,5	39,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	13,50	35,1	32,4	27,0	36,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	10,50	31,6	28,8	23,5	32,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	7,50	30,5	27,7	22,4	31,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	4,50	30,4	27,7	22,4	31,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	34,50	38,1	35,4	30,1	39,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	31,50	38,0	35,3	29,9	39,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	28,50	38,1	35,4	30,1	39,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	25,50	38,5	35,8	30,4	39,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	22,50	38,4	35,7	30,4	39,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	19,50	39,2	36,6	31,2	40,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	16,50	37,7	35,0	29,6	38,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	13,50	33,2	30,5	25,2	34,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	10,50	30,0	27,2	21,9	31,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	7,50	28,2	25,5	20,2	29,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	4,50	27,7	24,9	19,6	28,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg van R  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	22,50	30,8	28,1	22,7	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	19,50	33,1	30,5	25,1	34,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	16,50	32,0	29,4	23,9	33,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	13,50	30,2	27,5	22,1	31,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	10,50	30,0	27,3	21,9	31,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	7,50	29,9	27,3	21,8	31,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	4,50	26,3	23,6	18,2	27,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	34,50	37,8	35,1	29,8	39,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	31,50	37,7	35,0	29,6	38,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	28,50	37,9	35,2	29,9	39,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	25,50	38,3	35,6	30,2	39,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	22,50	38,4	35,7	30,4	39,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	19,50	38,7	36,1	30,7	39,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	16,50	37,2	34,5	29,1	38,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	13,50	32,1	29,4	24,1	33,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	10,50	28,4	25,7	20,4	29,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	7,50	25,5	22,7	17,5	26,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	4,50	23,6	20,7	15,5	24,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	22,50	27,8	25,2	19,8	29,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	19,50	26,5	23,8	18,4	27,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	16,50	25,7	23,0	17,7	26,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	13,50	21,6	18,9	13,6	22,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	10,50	17,0	14,2	9,0	18,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	7,50	20,9	18,2	12,9	22,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	4,50	31,0	28,3	22,9	32,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	31,50	42,1	39,4	34,0	43,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	28,50	41,9	39,3	33,8	43,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	25,50	41,8	39,1	33,7	43,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	22,50	41,5	38,9	33,4	42,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	19,50	41,2	38,5	33,1	42,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	16,50	40,7	38,1	32,7	41,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	13,50	40,6	37,9	32,5	41,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	10,50	40,3	37,6	32,2	41,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	7,50	40,3	37,6	32,2	41,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	4,50	40,6	37,9	32,5	41,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	31,50	42,5	39,8	34,4	43,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	28,50	42,4	39,7	34,3	43,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	25,50	42,3	39,6	34,2	43,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	22,50	42,2	39,5	34,1	43,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	19,50	41,8	39,1	33,7	43,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	16,50	41,2	38,6	33,2	42,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	13,50	41,0	38,4	33,0	42,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	10,50	40,8	38,1	32,7	41,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	7,50	41,0	38,4	33,0	42,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	4,50	41,3	38,7	33,3	42,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	1,50	41,4	38,8	33,3	42,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	31,50	42,7	40,0	34,6	43,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	28,50	42,5	39,9	34,5	43,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	25,50	42,4	39,7	34,3	43,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	22,50	42,2	39,5	34,1	43,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	19,50	41,9	39,2	33,8	43,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	16,50	41,4	38,8	33,4	42,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	13,50	41,2	38,6	33,1	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg van R  
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde			108195,20	449285,17	10,50	41,1	38,4	33,0	42,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde			108195,20	449285,17	7,50	41,6	38,9	33,5	42,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde			108195,20	449285,17	4,50	41,6	39,0	33,6	42,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde			108195,20	449285,17	1,50	41,7	39,0	33,6	42,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	31,50	43,0	40,3	34,9	44,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	28,50	42,9	40,2	34,8	44,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	25,50	42,9	40,2	34,8	44,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	22,50	42,7	40,1	34,7	43,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	19,50	42,5	39,8	34,4	43,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	16,50	42,0	39,3	33,9	43,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	13,50	41,6	38,9	33,5	42,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	10,50	41,4	38,7	33,3	42,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	7,50	41,7	39,1	33,7	42,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde			108194,68	449277,04	4,50	42,2	39,6	34,2	43,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	31,50	45,5	42,8	37,4	46,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	28,50	45,4	42,8	37,4	46,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	25,50	45,4	42,7	37,4	46,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	22,50	45,3	42,6	37,2	46,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	19,50	44,9	42,3	36,9	46,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	16,50	44,5	41,8	36,4	45,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	13,50	43,2	40,5	35,1	44,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	10,50	42,2	39,5	34,1	43,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	7,50	41,6	38,9	33,5	42,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde			108191,10	449274,29	4,50	41,7	39,0	33,6	42,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	31,50	41,0	38,3	33,0	42,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	28,50	41,0	38,3	32,9	42,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	25,50	41,1	38,4	33,0	42,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	22,50	41,2	38,5	33,2	42,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	19,50	40,8	38,1	32,7	42,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	16,50	40,0	37,4	32,0	41,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	13,50	37,3	34,7	29,3	38,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	10,50	32,5	29,8	24,5	33,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde			108172,38	449278,17	7,50	31,6	28,8	23,5	32,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	31,50	45,4	42,8	37,4	46,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	28,50	45,4	42,7	37,3	46,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	25,50	45,4	42,7	37,3	46,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	22,50	45,3	42,6	37,2	46,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	19,50	44,9	42,3	36,9	46,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	16,50	44,3	41,6	36,2	45,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	13,50	42,7	40,0	34,6	43,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	10,50	41,2	38,5	33,1	42,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde			108175,62	449275,27	7,50	40,4	37,7	32,3	41,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	31,50	40,7	38,0	32,7	41,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	28,50	40,6	37,9	32,6	41,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	25,50	40,8	38,1	32,7	42,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	22,50	41,0	38,3	32,9	42,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	19,50	40,5	37,8	32,4	41,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	16,50	39,7	37,0	31,6	40,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	13,50	37,2	34,5	29,2	38,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	10,50	33,4	30,7	25,3	34,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde			108173,00	449286,25	7,50	32,9	30,2	24,8	34,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	31,50	40,4	37,7	32,3	41,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	28,50	40,4	37,7	32,4	41,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	25,50	40,6	37,9	32,5	41,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	22,50	40,7	38,0	32,7	41,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde			108173,58	449295,12	19,50	40,2	37,5	32,1	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg van R  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	16,50	39,2	36,5	31,1	40,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	13,50	36,8	34,1	28,7	37,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	10,50	33,2	30,5	25,2	34,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	7,50	32,9	30,2	24,8	34,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	30,6	28,0	22,6	31,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	28,0	25,3	19,9	29,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	21,5	18,8	13,5	22,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	19,5	16,7	11,5	20,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	28,8	26,1	20,7	29,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	31,3	28,6	23,2	32,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	22,50	31,1	28,5	23,1	32,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	30,6	28,0	22,6	31,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	28,0	25,3	19,9	29,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	21,5	18,8	13,5	22,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	19,5	16,7	11,5	20,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	28,8	26,1	20,7	29,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	31,3	28,6	23,2	32,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	31,50	40,1	37,4	32,1	41,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	28,50	40,2	37,5	32,2	41,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	25,50	40,3	37,6	32,3	41,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	22,50	40,4	37,7	32,3	41,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	19,50	40,0	37,3	32,0	41,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	16,50	38,9	36,2	30,8	40,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	13,50	36,7	34,0	28,7	37,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	10,50	34,0	31,3	26,0	35,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	7,50	33,3	30,6	25,2	34,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	4,50	33,4	30,7	25,4	34,6
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	16,50	21,7	18,9	13,7	22,8
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	13,50	21,3	18,5	13,3	22,5
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	10,50	19,8	17,0	11,8	21,0
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	7,50	18,7	15,9	10,7	19,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	4,50	18,1	15,3	10,1	19,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	16,50	41,0	38,3	32,9	42,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	13,50	38,2	35,5	30,2	39,4
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	10,50	36,8	34,1	28,7	37,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	7,50	36,0	33,3	27,9	37,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	4,50	36,1	33,4	28,0	37,3
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	16,50	41,2	38,5	33,1	42,3
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	13,50	38,9	36,2	30,8	40,0
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	10,50	37,7	35,0	29,6	38,9
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	7,50	37,0	34,2	28,9	38,1
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	4,50	37,1	34,4	29,0	38,2
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	16,50	41,7	39,1	33,7	42,9
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	13,50	39,3	36,6	31,2	40,4
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	10,50	36,9	34,2	28,8	38,0
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	7,50	35,6	32,9	27,5	36,7
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	4,50	35,5	32,8	27,5	36,7
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	16,50	42,1	39,4	34,0	43,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	13,50	39,6	36,9	31,5	40,7
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	10,50	35,7	33,0	27,6	36,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	7,50	33,4	30,7	25,3	34,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	4,50	33,0	30,3	24,9	34,1
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	16,50	43,4	40,7	35,3	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Burg van R  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	4	zuidzijde	108112,21	449282,80	13,50	40,5	37,8	32,5	41,7
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	4	zuidzijde	108112,21	449282,80	10,50	34,7	32,0	26,7	35,9
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	4	zuidzijde	108112,21	449282,80	7,50	30,3	27,5	22,2	31,4
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	5	westzijde	108097,66	449287,12	16,50	38,0	35,3	29,9	39,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	5	westzijde	108097,66	449287,12	13,50	34,5	31,8	26,4	35,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	5	westzijde	108097,66	449287,12	10,50	28,9	26,2	20,9	30,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	5	westzijde	108097,66	449287,12	7,50	27,1	24,4	19,1	28,3
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	5	westzijde	108097,66	449287,12	4,50	26,3	23,5	18,2	27,4
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	5	westzijde	108097,66	449287,12	1,50	25,3	22,6	17,3	26,5
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	5	zuidzijde	108101,92	449283,50	16,50	43,3	40,6	35,2	44,5
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	5	zuidzijde	108101,92	449283,50	13,50	40,0	37,4	32,0	41,2
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	5	zuidzijde	108101,92	449283,50	10,50	34,9	32,2	26,9	36,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	5	zuidzijde	108101,92	449283,50	7,50	31,6	28,9	23,6	32,8
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	5	zuidzijde	108101,92	449283,50	4,50	30,2	27,5	22,1	31,3
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	5	zuidzijde	108101,92	449283,50	1,50	29,2	26,5	21,1	30,3
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	6	westzijde	108098,09	449293,01	16,50	37,3	34,6	29,3	38,5
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	6	westzijde	108098,09	449293,01	13,50	33,4	30,7	25,3	34,6
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	6	westzijde	108098,09	449293,01	10,50	28,3	25,6	20,2	29,5
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	6	westzijde	108098,09	449293,01	7,50	26,9	24,2	18,8	28,1
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	6	westzijde	108098,09	449293,01	4,50	26,3	23,5	18,2	27,4
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	6	westzijde	108098,09	449293,01	1,50	25,5	22,8	17,4	26,6
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	7	westzijde	108098,62	449300,15	16,50	37,1	34,4	29,0	38,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	7	westzijde	108098,62	449300,15	13,50	33,1	30,4	25,0	34,3
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	7	westzijde	108098,62	449300,15	10,50	28,7	26,0	20,7	29,9
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	7	westzijde	108098,62	449300,15	7,50	27,2	24,4	19,1	28,3
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	7	westzijde	108098,62	449300,15	4,50	26,5	23,7	18,4	27,6
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	7	westzijde	108098,62	449300,15	1,50	25,8	23,0	17,7	26,9
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	8	noordzijde	108104,02	449307,73	16,50	26,5	23,8	18,4	27,6
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	8	noordzijde	108104,02	449307,73	13,50	25,1	22,4	17,1	26,3
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	8	noordzijde	108104,02	449307,73	10,50	24,2	21,5	16,2	25,4
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	8	noordzijde	108104,02	449307,73	7,50	24,1	21,4	16,1	25,3
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	8	noordzijde	108104,02	449307,73	4,50	24,4	21,7	16,4	25,6
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	8	noordzijde	108104,02	449307,73	1,50	24,4	21,7	16,3	25,5
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	8	westzijde	108099,01	449305,48	16,50	37,0	34,3	28,9	38,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	8	westzijde	108099,01	449305,48	13,50	32,8	30,1	24,7	34,0
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	8	westzijde	108099,01	449305,48	10,50	28,6	25,8	20,5	29,7
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	8	westzijde	108099,01	449305,48	7,50	26,8	24,1	18,8	28,0
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	8	westzijde	108099,01	449305,48	4,50	26,1	23,3	18,0	27,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	8	westzijde	108099,01	449305,48	1,50	25,4	22,7	17,3	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Catsveld  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	17,0	13,2	7,5	17,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	17,4	13,6	7,8	17,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	17,3	13,5	7,8	17,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	17,3	13,5	7,7	17,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	17,0	13,2	7,5	17,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	16,3	12,6	6,8	16,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	15,7	11,9	6,1	16,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	15,0	11,2	5,4	15,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	26,3	22,5	16,7	26,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	26,4	22,6	16,8	26,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	26,5	22,7	16,9	26,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	27,0	23,2	17,5	27,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	27,2	23,4	17,6	27,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	27,4	23,6	17,9	27,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	27,6	23,9	18,1	28,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	27,9	24,2	18,4	28,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	27,8	24,0	18,3	28,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	27,6	23,8	18,1	28,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	26,7	22,9	17,2	27,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	28,5	24,7	19,0	28,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	28,6	24,8	19,1	29,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	28,7	24,9	19,2	29,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	29,1	25,3	19,6	29,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	29,2	25,4	19,6	29,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	29,3	25,5	19,7	29,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	29,3	25,5	19,8	29,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	29,5	25,7	19,9	29,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	29,7	25,9	20,1	30,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	29,5	25,7	19,9	29,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	28,5	24,7	19,0	28,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	27,3	23,5	17,7	27,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	30,5	26,7	20,9	30,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	30,6	26,8	21,0	31,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	30,9	27,1	21,3	31,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	30,9	27,2	21,4	31,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	31,0	27,2	21,5	31,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	31,1	27,3	21,6	31,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	31,2	27,4	21,6	31,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	31,2	27,4	21,6	31,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	31,1	27,3	21,6	31,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	31,0	27,2	21,5	31,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	30,1	26,3	20,6	30,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	28,7	24,9	19,2	29,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	31,0	27,2	21,5	31,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	31,2	27,4	21,6	31,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	31,4	27,6	21,9	31,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	31,5	27,7	22,0	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	31,7	27,9	22,1	32,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	31,8	28,0	22,2	32,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	31,8	28,0	22,3	32,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	31,9	28,1	22,3	32,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	31,8	28,0	22,3	32,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	31,7	27,9	22,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Catsveld  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	22,50	36,1	32,3	26,6	36,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	19,50	36,2	32,4	26,6	36,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	16,50	36,3	32,5	26,7	36,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	13,50	36,3	32,5	26,8	36,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	10,50	36,3	32,5	26,7	36,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	7,50	36,1	32,3	26,6	36,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	34,50	35,4	31,6	25,8	35,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	31,50	35,7	31,9	26,1	36,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	28,50	35,8	32,0	26,3	36,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	25,50	36,0	32,2	26,5	36,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	34,50	32,7	28,9	23,1	33,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	31,50	32,8	29,0	23,2	33,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	28,50	32,9	29,1	23,4	33,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	25,50	33,0	29,2	23,4	33,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	22,50	33,0	29,3	23,5	33,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	19,50	33,3	29,5	23,8	33,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	16,50	33,3	29,5	23,8	33,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	13,50	33,4	29,6	23,8	33,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	10,50	33,4	29,6	23,8	33,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	7,50	33,2	29,4	23,7	33,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	34,50	35,3	31,5	25,7	35,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	31,50	35,6	31,8	26,0	35,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	28,50	35,8	32,0	26,2	36,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	25,50	35,9	32,1	26,4	36,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	22,50	36,1	32,3	26,6	36,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	19,50	36,2	32,4	26,7	36,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	16,50	36,3	32,5	26,7	36,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	13,50	36,3	32,5	26,8	36,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	10,50	36,3	32,5	26,8	36,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	7,50	36,2	32,4	26,6	36,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	34,50	31,9	28,1	22,3	32,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	31,50	32,0	28,2	22,4	32,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	28,50	31,9	28,1	22,3	32,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	25,50	31,9	28,1	22,3	32,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	22,50	31,7	27,9	22,2	32,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	19,50	31,6	27,8	22,0	32,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	16,50	31,6	27,8	22,0	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	13,50	31,5	27,7	22,0	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	10,50	31,5	27,7	21,9	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	7,50	31,3	27,5	21,8	31,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	4,50	30,4	26,6	20,8	30,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	34,50	31,0	27,2	21,5	31,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	31,50	30,9	27,1	21,3	31,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	28,50	30,7	26,9	21,2	31,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	25,50	30,3	26,5	20,7	30,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	22,50	30,1	26,3	20,6	30,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	19,50	30,0	26,2	20,5	30,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	16,50	29,9	26,1	20,4	30,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	13,50	29,8	26,0	20,3	30,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	10,50	29,7	25,9	20,2	30,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	7,50	29,4	25,6	19,9	29,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	4,50	28,4	24,6	18,8	28,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	25,50	11,2	7,4	1,6	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Catsveld  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	22,50	19,1	15,3	9,6	19,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	19,50	19,0	15,2	9,4	19,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	16,50	18,8	15,1	9,3	19,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	13,50	18,4	14,6	8,9	18,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	10,50	17,8	14,1	8,3	18,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	7,50	17,3	13,5	7,7	17,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	4,50	17,4	13,6	7,8	17,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	34,50	30,1	26,3	20,6	30,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	31,50	29,9	26,1	20,3	30,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	28,50	29,6	25,8	20,1	30,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	25,50	29,2	25,4	19,6	29,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	22,50	29,1	25,3	19,6	29,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	19,50	29,0	25,2	19,5	29,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	16,50	28,9	25,1	19,3	29,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	13,50	28,7	24,9	19,2	29,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	10,50	28,5	24,7	19,0	28,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	7,50	28,1	24,3	18,5	28,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	4,50	27,0	23,2	17,5	27,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	28,50	13,6	9,8	4,0	14,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	25,50	13,5	9,8	4,0	13,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	22,50	13,5	9,7	3,9	13,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	19,50	13,3	9,6	3,8	13,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	16,50	12,9	9,1	3,3	13,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	13,50	12,3	8,5	2,8	12,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	10,50	11,8	8,0	2,3	12,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	7,50	11,3	7,5	1,7	11,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	4,50	19,3	15,5	9,7	19,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	31,50	24,5	20,7	14,9	24,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	28,50	24,7	20,9	15,2	25,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	25,50	25,0	21,1	15,4	25,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	22,50	25,2	21,4	15,6	25,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	19,50	25,4	21,5	15,8	25,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	16,50	26,0	22,2	16,4	26,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	13,50	26,8	23,0	17,2	27,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	10,50	27,9	24,1	18,3	28,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	7,50	28,6	24,8	19,0	28,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	4,50	28,6	24,8	19,1	29,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	31,50	25,7	21,9	16,1	26,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	28,50	26,0	22,2	16,4	26,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	25,50	26,3	22,5	16,7	26,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	22,50	26,5	22,7	17,0	26,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	19,50	26,8	23,0	17,2	27,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	16,50	27,0	23,2	17,4	27,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	13,50	27,6	23,8	18,0	28,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	10,50	28,4	24,6	18,9	28,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	7,50	29,2	25,4	19,7	29,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	4,50	29,1	25,3	19,5	29,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	1,50	27,4	23,6	17,8	27,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	31,50	27,3	23,4	17,7	27,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	28,50	27,7	23,8	18,1	28,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	25,50	28,0	24,2	18,5	28,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	22,50	28,4	24,6	18,8	28,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	19,50	28,8	25,0	19,2	29,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	16,50	29,1	25,3	19,5	29,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	13,50	29,4	25,6	19,8	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Catsveld  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	10,50	30,2	26,4	20,6	30,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	7,50	30,5	26,7	20,9	30,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	4,50	30,4	26,6	20,8	30,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 3	oostzijde		108195,20	449285,17	1,50	28,9	25,1	19,3	29,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	31,50	29,0	25,2	19,4	29,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	28,50	29,5	25,7	19,9	29,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	25,50	30,0	26,2	20,4	30,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	22,50	30,5	26,7	21,0	30,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	19,50	31,0	27,2	21,5	31,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	16,50	31,5	27,7	21,9	31,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	13,50	32,0	28,2	22,4	32,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	10,50	32,4	28,6	22,8	32,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	7,50	32,7	28,9	23,1	33,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	oostzijde		108194,68	449277,04	4,50	32,8	29,0	23,3	33,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	31,50	36,8	33,0	27,3	37,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	28,50	37,3	33,5	27,7	37,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	25,50	37,8	34,0	28,2	38,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	22,50	38,3	34,5	28,7	38,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	19,50	38,7	34,9	29,1	39,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	16,50	39,0	35,2	29,5	39,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	13,50	39,4	35,6	29,9	39,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	10,50	39,8	36,0	30,2	40,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	7,50	40,0	36,2	30,5	40,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 4	zuidzijde		108191,10	449274,29	4,50	40,1	36,3	30,5	40,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	31,50	35,2	31,4	25,6	35,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	28,50	35,4	31,6	25,9	35,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	25,50	35,8	32,0	26,3	36,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	22,50	36,4	32,6	26,9	36,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	19,50	36,8	33,0	27,3	37,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	16,50	37,1	33,3	27,5	37,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	13,50	37,3	33,5	27,7	37,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	10,50	37,5	33,7	27,9	37,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	westzijde		108172,38	449278,17	7,50	37,6	33,8	28,0	37,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	31,50	36,9	33,1	27,4	37,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	28,50	37,4	33,6	27,9	37,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	25,50	37,9	34,2	28,4	38,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	22,50	38,5	34,7	28,9	38,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	19,50	39,0	35,2	29,5	39,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	16,50	39,4	35,6	29,9	39,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	13,50	39,8	36,0	30,2	40,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	10,50	40,1	36,3	30,5	40,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 5	zuidzijde		108175,62	449275,27	7,50	40,4	36,6	30,8	40,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	31,50	34,3	30,5	24,7	34,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	28,50	34,5	30,7	25,0	34,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	25,50	35,1	31,3	25,5	35,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	22,50	35,4	31,6	25,9	35,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	19,50	35,7	31,9	26,2	36,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	16,50	35,9	32,1	26,3	36,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	13,50	36,0	32,2	26,5	36,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	10,50	36,1	32,3	26,6	36,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 6	westzijde		108173,00	449286,25	7,50	36,1	32,3	26,6	36,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	31,50	33,7	29,9	24,2	34,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	28,50	34,2	30,4	24,7	34,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	25,50	34,4	30,6	24,8	34,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	22,50	34,7	30,9	25,1	35,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	19,50	34,8	31,0	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Catsveld  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	16,50	34,9	31,1	25,3	35,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	13,50	35,0	31,2	25,4	35,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	10,50	35,0	31,2	25,4	35,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	7,50	34,9	31,1	25,4	35,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	16,9	13,2	7,4	17,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	16,7	12,9	7,2	17,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	16,2	12,4	6,6	16,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	15,6	11,8	6,0	16,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	15,0	11,2	5,4	15,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	16,3	12,5	6,7	16,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	31,50	-12,0	-15,8	-21,6	-11,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	28,50	16,8	13,0	7,3	17,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	25,50	17,0	13,2	7,4	17,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	22,50	16,9	13,2	7,4	17,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	16,9	13,2	7,4	17,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	16,7	12,9	7,2	17,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	16,2	12,4	6,6	16,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	15,6	11,8	6,0	16,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	15,0	11,2	5,4	15,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	16,3	12,5	6,7	16,7
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	31,50	33,3	29,5	23,7	33,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	28,50	33,8	30,0	24,3	34,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	25,50	33,9	30,1	24,3	34,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	22,50	34,0	30,2	24,4	34,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	19,50	34,0	30,2	24,5	34,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	16,50	34,1	30,3	24,6	34,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	13,50	34,2	30,4	24,6	34,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	10,50	34,1	30,3	24,6	34,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	7,50	33,9	30,1	24,4	34,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	4,50	33,4	29,6	23,9	33,8
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	16,50	16,8	13,0	7,3	17,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	13,50	16,3	12,5	6,8	16,7
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	10,50	15,8	12,1	6,3	16,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	7,50	15,4	11,6	5,8	15,7
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	4,50	15,5	11,7	5,9	15,8
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	16,50	33,5	29,7	23,9	33,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	13,50	33,6	29,8	24,0	33,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	10,50	33,6	29,8	24,1	34,0
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	7,50	33,6	29,8	24,1	34,0
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	4,50	33,1	29,3	23,6	33,5
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	16,50	34,2	30,4	24,6	34,6
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	13,50	34,3	30,5	24,8	34,7
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	10,50	34,4	30,6	24,8	34,8
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	7,50	34,4	30,6	24,8	34,8
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	4,50	34,0	30,2	24,5	34,4
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	16,50	35,4	31,6	25,8	35,8
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	13,50	35,5	31,7	26,0	35,9
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	10,50	35,7	31,9	26,1	36,0
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	7,50	35,7	31,9	26,1	36,1
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	4,50	35,4	31,6	25,9	35,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	16,50	36,4	32,6	26,9	36,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	13,50	36,6	32,8	27,1	37,0
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	10,50	36,8	33,0	27,2	37,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	7,50	36,9	33,1	27,3	37,3
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	4,50	36,7	32,9	27,2	37,1
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	16,50	38,6	34,8	29,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Catsveld  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	13,50	38,8	35,0	29,2	39,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	10,50	38,9	35,1	29,3	39,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 4 zuidzijde	108112,21	449282,80	7,50	38,9	35,1	29,3	39,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	16,50	32,9	29,1	23,3	33,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	13,50	32,9	29,1	23,3	33,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	10,50	32,8	29,0	23,3	33,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	7,50	32,5	28,7	22,9	32,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	4,50	31,6	27,8	22,0	31,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 westzijde	108097,66	449287,12	1,50	30,2	26,4	20,6	30,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	16,50	38,0	34,2	28,4	38,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	13,50	38,1	34,3	28,6	38,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	10,50	38,2	34,4	28,7	38,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	7,50	38,2	34,4	28,6	38,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	4,50	37,9	34,1	28,3	38,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 5 zuidzijde	108101,92	449283,50	1,50	36,2	32,4	26,7	36,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	16,50	32,1	28,3	22,6	32,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	13,50	32,1	28,3	22,6	32,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	10,50	32,0	28,2	22,5	32,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	7,50	31,6	27,8	22,1	32,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	4,50	30,7	26,9	21,1	31,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 6 westzijde	108098,09	449293,01	1,50	29,3	25,5	19,8	29,7		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	16,50	31,6	27,8	22,1	32,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	13,50	31,7	27,9	22,2	32,1		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	10,50	31,4	27,6	21,9	31,8		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	7,50	30,9	27,1	21,4	31,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	4,50	29,9	26,1	20,3	30,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 7 westzijde	108098,62	449300,15	1,50	28,6	24,8	19,0	28,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	16,50	15,2	11,4	5,6	15,6		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	13,50	14,7	10,9	5,1	15,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	10,50	14,1	10,3	4,6	14,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	7,50	13,6	9,8	4,0	14,0		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	4,50	13,8	10,0	4,3	14,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 noordzijde	108104,02	449307,73	1,50	14,1	10,3	4,5	14,5		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	16,50	31,1	27,3	21,5	31,4		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	13,50	31,0	27,2	21,4	31,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	10,50	30,6	26,8	21,0	30,9		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	7,50	30,0	26,2	20,4	30,3		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	4,50	28,9	25,1	19,3	29,2		
Toetspunt_	Toren west appartement 8 westzijde	108099,01	449305,48	1,50	27,7	23,9	18,1	28,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Groenhoven  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	22,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	19,50	6,5	3,6	-1,6	7,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	16,50	5,4	2,6	-2,6	6,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	13,50	4,8	2,0	-3,3	5,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	10,50	4,6	1,8	-3,5	5,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	7,50	4,7	1,9	-3,4	5,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 noordzijde	1	noordzijde	108153,52	449338,83	4,50	4,8	2,0	-3,3	5,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	34,50	20,0	17,2	11,9	21,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	31,50	16,4	13,6	8,3	17,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	28,50	13,8	10,9	5,7	14,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	25,50	11,6	8,7	3,5	12,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	22,50	9,8	7,0	1,7	10,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	19,50	10,6	7,8	2,6	11,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	16,50	9,8	7,0	1,7	10,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	13,50	9,1	6,3	1,0	10,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	10,50	8,9	6,1	0,8	10,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	7,50	9,0	6,3	0,9	10,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 1 oostzijde	1	oostzijde	108157,67	449335,72	4,50	9,3	6,6	1,2	10,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	34,50	32,7	30,0	24,6	33,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	31,50	32,6	29,9	24,5	33,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	28,50	32,4	29,7	24,3	33,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	25,50	32,1	29,4	24,0	33,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	22,50	31,8	29,1	23,7	32,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	19,50	31,5	28,8	23,4	32,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	16,50	31,2	28,5	23,1	32,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	13,50	30,8	28,1	22,7	32,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	10,50	30,5	27,9	22,4	31,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	7,50	30,8	28,1	22,7	32,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	4,50	31,3	28,6	23,2	32,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 2 oostzijde	2	oostzijde	108157,19	449327,80	1,50	31,7	29,0	23,6	32,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	34,50	34,0	31,3	25,9	35,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	31,50	33,9	31,2	25,8	35,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	28,50	33,7	31,0	25,6	34,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	25,50	33,4	30,7	25,3	34,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	22,50	34,0	31,3	25,9	35,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	19,50	33,3	30,6	25,2	34,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	16,50	32,9	30,3	24,9	34,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	13,50	32,6	30,0	24,6	33,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	10,50	32,5	29,8	24,4	33,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	7,50	32,7	30,1	24,7	33,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	4,50	33,8	31,1	25,7	34,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 3 oostzijde	3	oostzijde	108156,60	449318,01	1,50	34,1	31,4	26,0	35,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	34,50	34,2	31,5	26,1	35,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	31,50	34,1	31,4	26,0	35,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	28,50	33,9	31,2	25,8	35,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	25,50	33,7	31,0	25,6	34,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	22,50	34,2	31,5	26,1	35,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	19,50	33,5	30,8	25,4	34,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	16,50	33,2	30,5	25,1	34,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	13,50	32,9	30,2	24,8	34,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	10,50	32,7	30,0	24,6	33,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4 oostzijde	4	oostzijde	108156,17	449310,84	7,50	32,9	30,2	24,8	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Groenhoven  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	22,50	34,2	31,5	26,1	35,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	19,50	33,4	30,8	25,3	34,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	16,50	32,2	29,5	24,1	33,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	13,50	28,7	26,0	20,6	29,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	10,50	25,5	22,7	17,4	26,6
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	7,50	25,1	22,4	17,0	26,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	34,50	34,2	31,5	26,1	35,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	31,50	34,1	31,4	26,0	35,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	28,50	34,0	31,3	25,9	35,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 4	zuidzijde		108151,81	449307,93	25,50	34,3	31,6	26,2	35,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	22,50	27,6	24,9	19,5	28,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	19,50	32,2	29,5	24,1	33,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	16,50	30,8	28,1	22,7	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	13,50	29,9	27,2	21,8	31,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	10,50	26,4	23,7	18,3	27,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	westzijde		108134,35	449312,03	7,50	26,0	23,3	17,9	27,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	34,50	34,0	31,3	25,9	35,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	31,50	33,9	31,2	25,8	35,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	28,50	33,8	31,1	25,7	34,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,22	449308,87	25,50	33,6	30,9	25,5	34,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	22,50	34,1	31,5	26,0	35,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	19,50	33,3	30,6	25,2	34,4
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	16,50	31,8	29,2	23,7	33,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	13,50	27,9	25,2	19,8	29,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	10,50	21,1	18,3	13,0	22,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 5	zuidzijde		108138,23	449308,87	7,50	17,9	15,1	9,9	19,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	22,50	27,6	24,9	19,5	28,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	19,50	32,0	29,3	23,9	33,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	16,50	30,5	27,8	22,4	31,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	13,50	29,3	26,6	21,2	30,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	10,50	29,2	26,5	21,1	30,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	7,50	29,5	26,8	21,4	30,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 6	westzijde		108134,76	449319,31	4,50	29,9	27,3	21,9	31,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	22,50	27,4	24,7	19,3	28,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	19,50	30,8	28,1	22,7	31,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	16,50	29,2	26,5	21,1	30,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	13,50	26,2	23,5	18,1	27,3
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	10,50	19,4	16,7	11,3	20,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	7,50	16,9	14,1	8,8	18,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 7	westzijde		108135,31	449329,17	4,50	15,1	12,3	7,0	16,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8	noordzijde		108139,89	449339,66	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Bijlage 3 Rekenresultaten

## Bijlage 3 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Groenhoven  
 Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	22,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	19,50	6,4	3,5	-1,7	7,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	16,50	5,3	2,5	-2,7	6,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	13,50	4,7	1,9	-3,3	5,9
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	10,50	4,6	1,8	-3,5	5,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	7,50	4,7	1,9	-3,4	5,8
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 noordzijde		108139,89	449339,66	4,50	4,9	2,1	-3,2	6,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	34,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	22,50	27,3	24,6	19,2	28,5
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	19,50	27,0	24,3	18,9	28,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	16,50	26,1	23,4	18,0	27,2
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	13,50	23,8	21,1	15,7	25,0
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	10,50	18,0	15,3	9,9	19,1
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	7,50	15,5	12,7	7,4	16,7
Toetspunt_	Toren noord appartement 8 westzijde		108135,77	449337,26	4,50	13,2	10,4	5,1	14,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	22,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	19,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	16,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	13,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	10,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	7,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 noorszijde		108192,81	449305,39	4,50	27,7	25,0	19,6	28,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	31,50	34,4	31,7	26,3	35,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	28,50	34,2	31,6	26,2	35,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	25,50	34,1	31,4	26,0	35,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	22,50	33,8	31,1	25,7	34,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	19,50	33,4	30,7	25,3	34,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	16,50	33,1	30,4	25,0	34,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	13,50	32,7	30,0	24,6	33,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	10,50	32,4	29,7	24,3	33,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	7,50	32,3	29,6	24,2	33,4
Toetspunt_	Toren oost appartement 1 oostzijde		108196,28	449301,95	4,50	32,5	29,8	24,4	33,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	31,50	34,7	32,1	26,6	35,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	28,50	34,6	32,0	26,5	35,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	25,50	34,5	31,8	26,4	35,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	22,50	34,2	31,5	26,1	35,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	19,50	33,8	31,1	25,7	35,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	16,50	33,5	30,8	25,4	34,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	13,50	33,1	30,4	25,0	34,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	10,50	32,8	30,1	24,7	33,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	7,50	32,6	30,0	24,6	33,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	4,50	32,9	30,2	24,8	34,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 2 oostzijde		108195,75	449293,82	1,50	34,3	31,7	26,2	35,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	31,50	35,2	32,5	27,1	36,3
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	28,50	35,1	32,4	27,0	36,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	25,50	34,9	32,3	26,9	36,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	22,50	34,7	32,0	26,6	35,9
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	19,50	34,3	31,7	26,2	35,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	16,50	34,0	31,3	25,9	35,1
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde		108195,20	449285,17	13,50	33,6	30,9	25,5	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Groenhoven  
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	10,50	33,2	30,6	25,1	34,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	7,50	33,1	30,4	25,0	34,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	4,50	33,4	30,7	25,3	34,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 3 oostzijde	108195,20	449285,17	1,50	34,8	32,1	26,7	35,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	31,50	35,6	32,9	27,5	36,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	28,50	35,5	32,8	27,4	36,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	25,50	35,4	32,7	27,3	36,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	22,50	35,2	32,5	27,1	36,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	19,50	34,8	32,1	26,7	36,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	16,50	34,4	31,8	26,3	35,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	13,50	34,1	31,4	26,0	35,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	10,50	33,7	31,0	25,6	34,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	7,50	33,6	30,9	25,5	34,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 oostzijde	108194,68	449277,04	4,50	34,1	31,4	26,0	35,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	31,50	35,8	33,1	27,7	37,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	28,50	35,7	33,1	27,6	36,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	25,50	35,6	32,9	27,5	36,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	22,50	35,4	32,7	27,3	36,5			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	19,50	35,1	32,4	27,0	36,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	16,50	34,7	32,0	26,6	35,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	13,50	34,3	31,6	26,2	35,4			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	10,50	33,9	31,2	25,8	35,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	7,50	33,7	31,1	25,7	34,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 4 zuidzijde	108191,10	449274,29	4,50	34,2	31,5	26,1	35,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	31,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	28,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	25,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	22,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	19,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	16,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	13,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	10,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 westzijde	108172,38	449278,17	7,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	31,50	35,6	33,0	27,5	36,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	28,50	35,6	32,9	27,5	36,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	25,50	35,4	32,7	27,3	36,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	22,50	35,2	32,5	27,1	36,3			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	19,50	34,8	32,2	26,7	36,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	16,50	34,5	31,8	26,4	35,6			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	13,50	34,1	31,4	26,0	35,2			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	10,50	33,7	31,0	25,6	34,9			
Toetspunt_	Toren oost appartement 5 zuidzijde	108175,62	449275,27	7,50	33,7	31,0	25,6	34,8			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	31,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	28,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	25,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	22,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	19,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	16,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	13,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	10,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 6 westzijde	108173,00	449286,25	7,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	31,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	28,50	--	--	--	--			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	25,50	21,9	19,2	13,8	23,0			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	22,50	21,6	18,9	13,5	22,7			
Toetspunt_	Toren oost appartement 7 westzijde	108173,58	449295,12	19,50	21,3	18,6	13,2	22,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Groenhoven  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	16,50	20,1	17,4	11,9	21,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	13,50	12,9	10,2	4,8	14,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	10,50	10,5	7,7	2,4	11,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 7	westzijde		108173,58	449295,12	7,50	8,9	6,1	0,8	10,0
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	25,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	22,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	19,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	16,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	13,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	10,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	7,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	noordzijde		108178,03	449306,37	4,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	31,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	28,50	--	--	--	--
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	25,50	22,6	19,9	14,5	23,8
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	22,50	22,3	19,7	14,2	23,5
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	19,50	22,0	19,4	13,9	23,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	16,50	20,4	17,8	12,3	21,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	13,50	13,4	10,7	5,4	14,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	10,50	11,1	8,3	3,0	12,2
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	7,50	9,4	6,7	1,4	10,6
Toetspunt_	Toren oost appartement 8	westzijde		108174,11	449303,23	4,50	8,1	5,3	0,0	9,2
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	16,50	4,2	1,4	-3,9	5,3
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	13,50	3,8	1,0	-4,3	4,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	10,50	3,7	0,9	-4,4	4,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	7,50	3,8	1,0	-4,3	4,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	noordzijde		108114,93	449307,08	4,50	4,0	1,2	-4,1	5,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	16,50	32,0	29,3	23,9	33,1
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	13,50	29,8	27,1	21,7	30,9
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	10,50	28,6	25,9	20,5	29,8
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	7,50	28,9	26,2	20,8	30,0
Toetspunt_	Toren west appartement 1	oostzijde		108120,19	449304,20	4,50	29,2	26,5	21,1	30,4
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	16,50	32,4	29,8	24,3	33,6
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	13,50	31,2	28,5	23,1	32,3
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	10,50	30,9	28,2	22,8	32,0
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	7,50	31,2	28,5	23,1	32,3
Toetspunt_	Toren west appartement 2	oostzijde		108119,74	449298,51	4,50	31,7	29,0	23,6	32,8
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	16,50	32,9	30,2	24,8	34,0
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	13,50	32,2	29,5	24,1	33,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	10,50	30,3	27,6	22,2	31,5
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	7,50	30,1	27,5	22,0	31,3
Toetspunt_	Toren west appartement 3	oostzijde		108119,17	449291,20	4,50	30,7	28,0	22,6	31,8
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	16,50	33,0	30,3	24,9	34,1
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	13,50	31,3	28,7	23,2	32,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	10,50	22,0	19,2	13,9	23,1
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	7,50	17,4	14,6	9,3	18,5
Toetspunt_	Toren west appartement 4	oostzijde		108118,69	449285,14	4,50	14,8	12,0	6,7	15,9
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	16,50	33,9	31,2	25,8	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: eerste model  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Groenhoven  
 Groepsreductie: Ja

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	13,50	32,0	29,3	23,9	33,1
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	10,50	24,0	21,3	15,9	25,2
Toetspunt_	Toren west appartement 4	zuidzijde		108112,21	449282,80	7,50	21,1	18,3	13,0	22,2
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	16,50	27,8	25,2	19,7	29,0
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	13,50	25,4	22,8	17,3	26,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	10,50	18,6	15,9	10,5	19,8
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	7,50	16,0	13,2	7,9	17,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	4,50	13,9	11,1	5,8	15,0
Toetspunt_	Toren west appartement 5	westzijde		108097,66	449287,12	1,50	11,9	9,1	3,9	13,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	16,50	33,7	31,1	25,6	34,9
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	13,50	31,9	29,2	23,8	33,1
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	10,50	24,2	21,5	16,2	25,4
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	7,50	21,6	18,9	13,5	22,8
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	4,50	20,5	17,7	12,4	21,6
Toetspunt_	Toren west appartement 5	zuidzijde		108101,92	449283,50	1,50	19,3	16,6	11,2	20,5
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	16,50	27,8	25,1	19,7	28,9
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	13,50	25,4	22,7	17,3	26,5
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	10,50	18,7	15,9	10,6	19,8
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	7,50	16,0	13,2	7,9	17,1
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	4,50	14,0	11,2	5,9	15,1
Toetspunt_	Toren west appartement 6	westzijde		108098,09	449293,01	1,50	12,1	9,3	4,0	13,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	16,50	27,7	25,0	19,6	28,8
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	13,50	25,3	22,6	17,2	26,4
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	10,50	18,7	15,9	10,6	19,8
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	7,50	16,0	13,3	8,0	17,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	4,50	14,1	11,3	6,0	15,2
Toetspunt_	Toren west appartement 7	westzijde		108098,62	449300,15	1,50	12,2	9,4	4,2	13,4
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	16,50	3,7	0,8	-4,4	4,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	13,50	3,4	0,6	-4,7	4,5
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	10,50	3,4	0,6	-4,7	4,5
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	7,50	3,5	0,8	-4,6	4,7
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	4,50	3,7	1,0	-4,4	4,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8	noordzijde		108104,02	449307,73	1,50	3,9	1,2	-4,2	5,1
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	16,50	27,6	25,0	19,5	28,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	13,50	25,0	22,4	16,9	26,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	10,50	18,6	15,9	10,5	19,8
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	7,50	16,0	13,3	8,0	17,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	4,50	14,1	11,3	6,0	15,2
Toetspunt_	Toren west appartement 8	westzijde		108099,01	449305,48	1,50	12,3	9,4	4,2	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen