



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Gemeente Den Haag / Ingenieursbureau Den Haag
Afdeling Milieu
T.a.v. mevrouw M. Fransen
Postbus 12651
2500 DP DEN HAAG

STADSBEHEER	
5 JAN 2016	
SB/2016.22	
77 mil	
Archiveren	NO 71116

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E info@odh.nl
www.odh.nl

Datum	Uw E-mail	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
04 JAN. 2016	9 december 2015	ODH-2015-00744865	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	A. Kroes
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	-	00440412	T&V Bodem, Grondwater & Ontgronding	06-50559945
Betreft				Email
Beoordeling grondverzet, locatie tramtracé Frankenslag tot A. van der Spuyweg				annet.kroes@odh.nl

Geachte mevrouw Fransen,

Op 9 december 2015 hebben wij uw melding grondverzet ontvangen. Bij uw melding is het rapport 'Historisch onderzoek Lijn 1 (Frankenslag tot A. van der Spuyweg) te Den Haag' (opgesteld door Ingenieursbureau Den Haag, met kenmerk lbDH 95019094-2015172 van 9 december 2015 bijgevoegd. Het grondverzet betreft herinrichting tramtracé tussen de Frankenslag en A. van der Spuyweg, inclusief de Eisenhouwerlaan, waarbij tot maximaal 1 m-maaiveld grondverzet plaatsvindt.

Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 en wordt als voldoende beoordeeld.

Uit het vooronderzoek blijkt dat de volgende voor de voorgenomen werkzaamheden verdachte deellocaties op en nabij de onderzoekslocatie te onderscheiden zijn:


- Railverbinding Congresgebouw/Churchillplein;
- Eisenhouwerlaan 130;
- The Hague World Forum e.o.

Geconcludeerd wordt dat:

Het vooronderzoek wordt als voldoende beoordeeld. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van verdachte locaties op en nabij het tracé. Het huidige onderzoek geeft onvoldoende inzicht in de bodemkwaliteit ter plaatse.

Met het voorgenomen grondverzet mag niet worden begonnen voordat bodemonderzoek uitsluitsel heeft gegeven over de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Een samenvatting van de toetsing van het bodemonderzoek is opgenomen als bijlage van deze brief.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij vragen u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Type : Toetsingsrapport
Zaaknummer : 00440412
Ons Kenmerk : ODH-2015-00745972
Datum : 17 december 2015

Beoordeling Vooronderzoek

Algemene gegevens onderzoekslocatie	
Adres of locatienaam	Frankenslag tot Ary van der Spuyweg (incl. de Eisenhowerlaan) te Den Haag
Locatienummer	AA051815930

Te toetsen documenten	
Opdrachtgever	Gemeente Den Haag
Opsteller	Ingenieursbureau Den Haag
Kenmerk rapport	IbDH 95019094-2015172
Datum rapport	9 december 2015
Aanleiding	Herinrichting van het tramtracé

Beoordeling bodemonderzoek		
Onderzoeksstrategie	Standaard	
Vooronderzoek	Wel conform NEN 5725	Wel voldoende
Vooronderzoek asbest	Niet van toepassing	-
Beschrijving resultaten	Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 4400 m². Op en nabij het tramtracé bevinden zich de volgende verdacht locaties: - Railverbinding Congresgebouw/Churchillplein. Uit het historisch onderzoek en de gegevens van de omgevingsdienst Haaglanden blijkt dat er verscheidende spots met waarden boven de interventiewaarde aanwezig zijn; - Eisenhowerlaan 130: geen gegevens van bekend, potentieel ernstig; - The Hague World Forum e.o. Uitsluitend historisch onderzoek verricht. Verkennend onderzoek conform NEN 5740 is noodzakelijk.	
Onderzoekshypothese	Verdacht; diffuus heterogeen (VED-HE)	



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Conclusie	
Conclusie toetsing	Het vooronderzoek wordt als voldoende beoordeeld.
Opmerkingen	-

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,

ing. L. Hoopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden