



Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Retouradres: Genemuidenstraat 208, 2545 NZ Den Haag

Uw brief van

Seva

Carelshavenstraat 7
2541 CN Den Haag

AFSCHRIFT

Ons kenmerk
200905477/31

Behandeld door

Doorkiesnummer

E-mail

Aantal bijlagen

Datum 28 OKT. 2010

Onderwerp

reguliere bouwvergunning Carelshavenstraat 5/7.

Geachte

Op 17 juni 2009 heeft u bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening, een aanvraag om reguliere bouwvergunning ingediend voor het vernieuwen van de kozijnen aan de voorgevel en het intern wijzigen van de bedrijfsruimte met kantoor Carelshavenstraat 5/7 naar de bestemming sociaal cultureel centrum met kinderopvang.

Uw aanvraag wordt geacht mede in te houden een verzoek om een projectbesluit, inhoudende dat ten behoeve van de verwezenlijking van het project, het vastgestelde bestemmingsplan buiten toepassing blijft, voor zover het project hiermee in strijd is.

De aanvraag betreft het perceel, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie AW, nr(s)00772.

Uw aanvraag is getoetst aan:

- het bouwbesluit;
- de bouwverordening;
- het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan Morgenstond", waarin, met betrekking tot uw aanvraag, de bestemming "bedrijven begane grond" is opgenomen.

Het plan is in strijd met genoemd bestemmingsplan voor wat betreft de bestemming.

Medewerking kan worden verleend aan het project indien wij toepassing geven aan het bepaalde in artikel 3.10 en 3.11 (projectbesluit) van de Wet ruimtelijke ordening en het vastgestelde bestemmingsplan buiten toepassing blijft, voor zover het project daarmee in strijd is.

De goede ruimtelijke onderbouwing, als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, stellen wij hierbij vast. De inhoud van de ruimtelijke onderbouwing dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. De ruimtelijke onderbouwing vindt u als bijlage bij dit besluit.

Verder is uw aanvraag getoetst aan:

- de Welstandsnota;

Voor een advies over de vraag of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet, hebben wij uw aanvraag om bouwvergunning aan de welstandscommissie voorgelegd.

Op 17 maart 2010 is uw aanvraag in voornoemde commissie aan de orde gesteld en positief beoordeeld. De motivering van de commissie luidt als volgt: "De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen 'Cluster 1 en de Algemene welstandscriteria' van de Welstandsnota. De commissie is van mening dat de voorgestelde puiwijzingen in de betreffende gevels in verschijningsvorm, materialisatie met houten kozijnen, detaillering en kleurstelling op goede wijze zijn gerelateerd aan de architectuur".

Met dit advies kunnen wij ons verenigen en met inachtneming van dat advies zijn wij van mening dat het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid onder a, van de Woningwet. Wij hebben hierbij acht geslagen op de voorgestelde massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling. Tevens hebben wij acht geslagen op de samenhang in het bouwwerk voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de samenstellende delen daarvan.

Het ontwerp van het te nemen besluit en de daarop betrekking hebbende stukken hebben, met ingang van 2 september 2010, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage gelegen, conform artikel 3.11, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening.

Gedurende de voormelde termijn zijn geen zienswijzen ingekomen.

De Dienst Stadsbeheer, Milieu, afdeling Beheer heeft op 8 juni 2007 aangegeven dat ter plaatse van het bouwplan geen sprake is van zodanig verontreinigde bodem, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening.

Bij eventueel grondverzet dient afhankelijk van de bestemming / toepassing van de grond rekening te worden gehouden met de Wet Milieubeheer (Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) en/of de Wet bodembescherming.

De gemeenteraad heeft bij besluit van 18 september 2008, nummer rv 152 de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit, overeenkomstig artikel 3.10, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening, aan ons gedelegeerd.

Met inachtneming van het voorstaande besluiten wij als volgt:

Op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening stellen wij hierbij vast dat ten behoeve van de verwezenlijking van bouwplan het voornoemde bestemmingsplan buiten toepassing blijft, voor zover het bouwplan in strijd is met dat bestemmingsplan.

Wij motiveren dit projectbesluit als volgt: Zie ruimtelijke onderbouwing

Ontheffing te verlenen van de regels van het bestemmingsplan.

Wij motiveren de ontheffing als volgt:

Aan u te verlenen de reguliere bouwvergunning op grond van artikel 40 Woningwet, overeenkomstig dit besluit en de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen, beschrijvingen en rapporten.

U erop te wijzen dat het bouwen overigens moet geschieden volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening en dat moet worden voldaan aan de hierna genoemde, op de gewaarmerkte tekening(en) en bijlagen aangegeven, nadere voorschriften en bepalingen.

De ontheffing krachtens artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (het projectbesluit) treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendgemaakt, tenzij gedurende de beroepstermijn, van 6 weken, met betrekking tot dit projectbesluit, bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt de werking van dit besluit en de bouwvergunning opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende voorwaarden en bepalingen krachtens het besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.

Artikel 4, juncto paragraaf 1.5.

Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden, dienen de nodige gegevens van de uitvoerende bouwondernemingen in verband met bouwregistratie te worden overgelegd.

Ventilatie

Voor wat betreft de ventilatie voor de verblijfsgebieden, de verblijfsruimte, de toiletruimte en de badruimte moet nog op tekening worden aangegeven waar de roosters in de gevel worden aangebracht en op wat voor hoogte te komen. Minimaal op 1,8 m is voor een tochtvrije ventilatie een goede hoogte. Ook aangeven hoe aanvoer is geregeld voor de toiletten, keken en de inpanidige doucheruimte.

Voor wat betreft de overige ruimtes zoals verkeersruimten, cv ruimte en meterkast moet nog op tekening worden aangegeven waar de afzuigpunten komen voor de mechanische ventilatie alsmede de aan en afvoer van de ventilatie.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende voorwaarden en bepalingen krachtens de Bouwverordening.

Artikel 4.5, eerste lid.

Uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen Toezicht en Dienstverlening schriftelijk in kennis te worden gesteld van:

- de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.

Noot: zie formulier "melding aanvang bouwwerkzaamheden".

Artikel 4.9.

Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden, indien gevaar of hinder te duchten is.

Artikel 4.11.

Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de navolgende fracties:

- gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stb 1993, 617), regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL: Stc 2001, 158) ;
- steenwol (indien volume > 1 m³);
- glaswol (indien volume > 1 m³);
- overig afval.

De hierboven genoemde fracties alsmede de eventuele andere fracties die op de bouwplaats worden gescheiden uit het bouwafval moeten, door erkende transporteurs, worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen, met dien verstande dat de fractie overig afval moet worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen.

Artikel 4.12, vierde lid.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking heeft, dient het einde van de werkzaamheden bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening, te worden gemeld.

Noot: zie formulier 'melding voltooiing bouwwerkzaamheden'.

Verder wijzen wij u op het volgende.

Met de hierna genoemde brandpreventieve voorzieningen dient rekening te worden gehouden op basis van het Bouwbesluit:

Afdeling 2.2. Sterkte bij brand:**Artikel 2.8 juncto 2.9 van het Bouwbesluit (hoofddraagconstructie)**

Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die zodanig is dat het bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar is voor instorting. De uiterste grenstoestand van de hoofddraagconstructie, mag gedurende 30 minuten niet overschreden worden bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingcombinaties die kunnen optreden bij brand.

Afdeling 2.11. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie:**Artikel 2.81 juncto 2.83 van het Bouwbesluit (schachten)**

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m² en grenzend aan meer dan een brandcompartiment, dient, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde te zijn. Dit geldt niet indien de schacht, de koker of het kanaal ligt in en uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten.

Artikel 2.81 juncto 2.84 van het Bouwbesluit (rookafvoer)

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Een voorziening voor de afvoer van rook dient, bepaald volgens NEN 6062, brandveilig te zijn. Materiaal waaruit een voorziening voor de afvoer van rook is samengesteld, dient, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar tenzij in dat materiaal geen temperatuur, bepaald volgens NEN 6062, kan optreden van meer dan 363 K.

Artikel 2.81 juncto 2.84 van het Bouwbesluit (rookafvoer)

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Een voorziening voor de afvoer van rook dient, bepaald volgens NEN 6062, brandveilig te zijn. De horizontale afstand tussen de uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak van een ander bouwwerk dient ten minste 15 m te bedragen.

Afdeling 2.12. Beperking van ontwikkeling van brand:**Artikel 2.91 juncto 2.92 van het Bouwbesluit (binnenoppervlak)**

Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel kan ontwikkelen.

Een constructie-onderdeel met uitzondering van de vloer e.d. heeft aan een zijde die niet grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse die voor die zijde is aangegeven in de volgende tabel:

- rookvrije vluchtroute klasse 4
- overig klasse 4

Artikel 2.91 juncto 2.93, lid 1 van het Bouwbesluit (buitenoppervlak)

Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel kan ontwikkelen.

Een constructie-onderdeel met uitzondering van de vloer e.d. en niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in de volgende tabel:

- rookvrije vluchtroute klasse 4
- overig klasse 4

Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet aan klasse 4.

Artikel 2.91 juncto 2.94, lid 2 van het Bouwbesluit (buitenoppervlak)

Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat brand zich niet snel kan ontwikkelen.

Een vloer, een hellingbaan of een trap heeft aan de bovenzijde een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die is aangegeven in de volgende tabel:

- rookvrije vluchtroute: klasse T3
- overig: klasse T3

Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand:

Artikel 2.125 en 2.126, lid 1 van het Bouwbesluit (standaard rookontwikkeling)

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het zich snel ontwikkelen van rook voldoende wordt beperkt.

Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de binnenlucht, een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m⁻¹.

Afdeling 2.18 en 2.19 Vluchtroutes en inrichting van rookvrije routes

Artikel 2.153 en 2.54, lid 1 van het Bouwbesluit (toegankelijkheid deuren)

Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.

Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.

De in rood met **-P-** op de gewaarmerkte tekening(en) aangegeven deuren dienen altijd, zonder gebruik te maken van een losse sleutel door een ieder op een eenvoudige manier in de vluchtrichting te openen zijn (bijvoorbeeld door middel van een knopcilinder, panieksluiting/-slot).

Opmerking:

In het kader van gebruik zal (het onderhoud van) de vluchtwegaanduiding conform bijlage 3 van de bouwverordening dienen te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 11 van het boek

“Brandbeveiligingsinstallaties” 1e druk, september 2002, van het NVBR.

Afdeling 2.21. Bestrijding van brand:

Artikel 2.190, 2.191, lid 1 en 2.193, lid 1 van het Bouwbesluit (droge blusleidingen)

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanig voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.

Aangezien een verblijfsgebied aanwezig is waarvan de vloer hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau, dient het gebouw te worden voorzien van droge blusleiding(en). Een droge blusleiding dient te voldoen aan NEN 1594.

Opmerking: In het kader van het gebruik zal (het onderhoud van) een droge blusleiding conform bijlage 3 van de bouwverordening dienen te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van het boek

“Brandbeveiligingsinstallaties” 1e druk, september 2002, van het NVBR.

Artikel 2.190, 2.191, 2.192 en 2.193 van het Bouwbesluit (brandslanghaspels)

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanig voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.

Op de op gewaarmerkte tekening(en) aangegeven plaatsen dient een brandslanghaspel te worden geplaatst, welke is aangesloten op een voorziening voor drinkwater. Een brandslanghaspel heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 meter en een statische druk van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/h, bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels aangesloten op dezelfde voorziening voor drinkwater.

Opmerking: In het kader van het gebruik zal (het onderhoud van) een brandblusinstallatie (brandslanghaspels) conform bijlage 3 van de bouwverordening dienen te voldoen aan gestelde in hoofdstuk 3 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties" 1e druk, september 2002, van het NVBR.

Installaties cq voorzieningen op basis van gelijkwaardige veiligheid

Elektrische installatie.

In praktisch alle gevallen zal een brandbeveiligingsinstallatie een relatie hebben met elektriciteit en dus van een elektrische voeding afhankelijk zijn. Met betrekking tot de installatie(s):

- Brandmeldinstallatie;
- Ontruimingsalarminstallatie;

dienen deze in het kader van brandveiligheid te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 12 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties" 1e druk, september 2002, van het NVBR;

Artikel 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 van de bouwverordening (brandmeldinstallatie).

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de ontdekking en melding van brand, dat een brand zo snel mogelijk kan worden ontdekt en gemeld.

Een gebruiksfunctie waarvan op grond van tabel 2.6.1. van bijlage 11 van deze verordening een voorziening wordt geëist is voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002 is uitgevoerd als: **gedeeltelijke bewaking**.

Een op grond van artikel 2.6.2, lid 1 a, b of c in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks door naar de alarmcentrale van de brandweer (RAC Hulpverleningsregio Haaglanden).

Een op grond van artikel 2.6.2 aanwezige brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in de NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002 en is ontworpen en aangelegd overeenkomstig een door of namens burgemeester en wethouders aanvaard programma van eisen als bedoeld in voornoemde norm.

Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie is voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) te Den Haag zijn voorzien, dan wel een certificaat waarvan een door burgemeester en wethouders erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoekinstelling in een schriftelijke verklaring heeft aangetoond dat dit certificaat ten minsten gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld in de voorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

Een brandmeldinstallatie dient tevens te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 1 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties" 1e druk, september 2002, van het NVBR. De uitvoering en plaats van het brandweerpaneel dient ter nadere goedkeuring te worden ingediend bij de Brandweer Den Haag, Postbus 52155, 2505 CD Den Haag.

Artikel 2.6.5, 2.6.6 en 2.6.7 (Ontruimingsalarminstallatie).

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor alarmering dat gebruikers bij brand binnen redelijke tijd uit het bouwwerk kunnen vluchten. Een gebruiksfunctie die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een brandmeldinstallatie en/of op grond van tabel 2.6.5. van bijlage 12 van deze verordening een voorziening wordt geëist is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2002. **Het gaat om een zogenaamde B installatie.**

Een op grond van artikel 2.6.6., in een bouwwerk aanwezige ontruimingsalarminstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2575, uitgave 2000 en is ontworpen en aangelegd overeenkomstig een door of namens burgemeester en wethouders aanvaard programma van eisen, als bedoeld in voornoemde norm.

Een gebruiksfunctie waarin de beide vluchtroutes vanaf de toegang van een verblijfsruimte gedeeltelijk samenvallen, is onverminderd het bepaalde in artikel 2.6.2, tweede lid, voor de verblijfsruimten die zijn aangewezen op de verkeersruimten waarin bedoelde vluchtroutes samenvallen, voorzien in een automatische ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2002.

Een ontruimingsalarminstallatie dient tevens te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 2 van het boek "Brandbeveiligingsinstallaties" 1e druk, september 2002, van het NVBR.

Artikel 2.6.8 (Vluchtrouteaanduiding).

Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de herkenning van vluchtroutes dat gebruikers op veilige wijze uit het bouwwerk kunnen vluchten. Een gebruiksfunctie waarvoor op grond van tabel 2.6.8 van bijlage 13 van deze verordening een voorziening wordt geëist is voorzien van vluchtwegaanduiding(en).

Een op grond van artikel 2.6.9 in een gebouw aanwezige vluchtrouteaanduiding voldoet aan het gestelde in NEN 6088, uitgave 1995, en NEN 6088/A1, uitgave 1997.

Een vluchtrouteaanduiding is goed zichtbaar en voldoende herkenbaar aangebracht. Indien een gebruiksfunctie op grond van enig wettelijk voorschrift een voorziening voor noodstroom heeft, is de in de op grond van artikel 2.6.9 geëiste vluchtwegaanduiding voorzien van verlichting en op de noodstroomvoorziening aangesloten, waarbij voor de zichtbaarheidsaspecten met betrekking tot die verlichting wordt voldaan het gestelde in de paragrafen 5.2 tot 5.6 van NEN 1838, uitgave 1999;

Gebruiksvergunning

Artikel 6.1.1, eerste lid.

Een gebruiksvergunning is vereist van burgemeester en wethouders voor het in gebruik nemen of in gebruik houden van een bouwwerk die wordt gebruikt voor één van de in dit artikel genoemde doeleinde; De gebruiksvergunning moet u aanvragen bij de Brandweer Den Haag, Postbus 52155, 2505 CD te Den Haag, telefoon 070 - 359 1591.

Indien reeds een gebruiksvergunning is verleend, dient in verband met wijzigingen van de bebouwing (waarvoor bouwvergunning is verleend), opnieuw een (gewijzigde) gebruiksvergunning te worden aangevraagd.

Artikel 6.2.1.

Het is verboden een bouwwerk te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals vermeld in bijlage 3,4 en/of 4, 5 en 6 van de Bouwverordening.

Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening,
Sector Stadsdelen,
Stadsdeelmanager, Stadsdeelkantoor Escamp

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht
Postbus 20 302
2500 EH DEN HAAG

In het beroepschrift moet het volgende staan:

- naam en adres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee of noem ook het kenmerk);
- de reden of argumenten waarom u beroep instelt.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag. Op www.denhaag.nl/beroep vindt u meer informatie.