

Bijlage 13b



Geachte [redacted]

Hartelijk bedankt voor uw antwoord.

4.1.2 Wij zullen een bodempotentiaalberekening (laten) uitvoeren en/of preventieve maatregelen treffen zodat dit niet hoeft.



4.2 Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende afstand gehouden wordt m.b.t. de buisleiding zoals beschreven in 3.4.

Deze opmerking kunnen we accepteren en meenemen in het ontwerp.

Als er nog meer “eventuele” opmerkingen komen moeten we die nader bestuderen.

Dit kunnen we naar de gemeente doorzetten om goedkeuring te vragen.

Met vriendelijke groet,



Geachte [redacted]

U zou bij de gemeente kunnen aangeven dat in afwachting van goedkeuring van Gasunie dat u al de eventuele opmerkingen van Gasunie zult accepteren en meenemen in het ontwerp.

Ik vermoed namelijk dat dit zal meevallen namelijk en in het rapport staat dat e.e.a. nog nader berekend en ontworpen dient te worden, dus u zult nooit een volledige goedkeuring krijgen.

Indien u verklaart dit te zullen accepteren, dan zullen wij bij de gemeente kunnen aangeven geen bezwaar te hebben daar u onze belangen onderkent en mitigerende maatregelen treft.

En hiermee bedoel ik onderstaande wat nog niet bekend is.

4.1.2 Weerstandsbeïnvloeding

Uit de uitgevoerde beschouwing is gebleken dat bij de plaatsing/aarding van het nieuwe inkoopstation rekening gehouden moet worden met weerstandsbeïnvloeding. Ook bij de aarding van het park moet hier rekening mee gehouden worden. Geadviseerd wordt hiervoor de daadwerkelijk te verwachten bodempotentialen te berekenen.



4.1.3 Inductieve beïnvloeding

Uit de beschouwing is gebleken dat er bij het ontwerp waarschijnlijk geen rekening gehouden hoeft te worden met inductieve beïnvloeding, mits de maximaal te verwachten kortsluitstroom in de nieuwe kabelverbindingen voldoende laag is.

4.2 Thermische beïnvloeding

Uit de beschouwing is gebleken dat ontoelaatbare thermische beïnvloeding eenvoudig voorkomen kan worden door een iets grotere afstand tot de bestaande buisleiding van Gasunie aan te houden. Mocht een kleinere afstand wel gewenst zijn dan dient door middel van een gedetailleerde berekening van de te verwachten opwarming van de bodem vastgesteld te worden of de thermische beïnvloeding toelaatbaar is.

Met vriendelijke groeten,



Beste heer [Redacted]

Hierbij het rapport van Petersburg voor AC beïnvloeding van de gasleiding nabij het te realiseren zonnepark Oudenhorn (Farm Frites).

We zullen de bevindingen van Petersburg meenemen in ons ontwerp en in het bestek voor de aanbesteding van het zonnepark.

Mochten er vragen zijn dan graag aan mijn collega [Redacted]

Met vriendelijke groeten,

