

DAGLICHT BEREKENING

Hoofdstraat 47-47A te Hillegom

Verblijfsruimte	Oppervlakte VR (m2)	Raam	Oppervlakte glas Ad (m2)	Ad minimaal 0,5 m2
-----------------	---------------------	------	--------------------------	--------------------

Woning 1

Woonkamer/keuken	31,3	Raam voorgevel & daklicht	7	Voldoet
Slaapkamer 1	9,5	Raam zijgevel	2,7	Voldoet
Slaapkamer 2	9,8	Raam zijgevel	1,6	Voldoet

Verblijfsgebied	Oppervlakte VG (m2)	Minimale daglichtoppervlakte	Oppervlakte glas Ad (m2)	Belemmeringsfactor Cb	Ae (Ad*Cb*Cu)	Ae>10%VG
-----------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	----------

VG1	50,6	5,06	11,3	0,83	9,379	185%
-----	------	------	------	------	-------	------

--	--	--	--	--	--	--

Verblijfsruimte	Oppervlakte VR (m2)	Raam	Oppervlakte glas Ad (m2)	Ad minimaal 0,5 m2
-----------------	---------------------	------	--------------------------	--------------------

Woning 2

Woonkamer/keuken	32,8	Raam voorgevel & daklicht	5,1	Voldoet
Slaapkamer 1	10,9	Raam zijgevel	1,6	Voldoet
Slaapkamer 2	10,9	Raam zijgevel	1,6	Voldoet

Verblijfsgebied	Oppervlakte VG (m2)	Minimale daglichtoppervlakte	Oppervlakte glas Ad (m2)	Belemmeringsfactor Cb	Ae (Ad*Cb*Cu)	Ae>10%VG
-----------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	----------

VG2	54,6	5,46	8,3	0,86	7,138	131%
-----	------	------	-----	------	-------	------

--	--	--	--	--	--	--

Verblijfsruimte	Oppervlakte VR (m2)	Raam	Oppervlakte glas Ad (m2)	Ad minimaal 0,5 m2
-----------------	---------------------	------	--------------------------	--------------------

Woning 3

Woonkamer/keuken	31,8	Raam voorgevel & daklicht	5,1	Voldoet
Slaapkamer 1	10,1	Raam zijgevel	1,6	Voldoet
Slaapkamer 2	9,9	Raam zijgevel	1,6	Voldoet

Verblijfsgebied	Oppervlakte VG (m2)	Minimale daglichtoppervlakte	Oppervlakte glas Ad (m2)	Belemmeringsfactor Cb	Ae (Ad*Cb*Cu)	Ae>10%VG
-----------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	----------

VG3	51,8	5,18	8,3	0,86	7,138	138%
-----	------	------	-----	------	-------	------

--	--	--	--	--	--	--

Verblijfsruimte	Oppervlakte VR (m2)	Raam	Oppervlakte glas Ad (m2)	Ad minimaal 0,5 m2
-----------------	---------------------	------	--------------------------	--------------------

Woning 4

Woonkamer/keuken	29,6	Raam voorgevel & daklicht	5,8	Voldoet
Slaapkamer 1	5,4	Raam zijgevel	0,6	Voldoet
Slaapkamer 2	11,5	Raam zijgevel	3,6	Voldoet

Verblijfsgebied	Oppervlakte VG (m2)	Minimale daglichtoppervlakte	Oppervlakte glas Ad (m2)	Belemmeringsfactor Cb	Ae (Ad*Cb*Cu)	Ae>10%VG
VG4	46,5	4,65	10	0,83	8,3	178%



Verblijfsruimte	Oppervlakte VR (m2)	Raam	Oppervlakte glas Ad (m2)	Ad minimaal 0,5 m2
-----------------	---------------------	------	--------------------------	--------------------

Woning 5

Woonkamer/keuken	35,4	Raam voorgevel & daklicht	5,7	Voldoet
Slaapkamer 1	9,8	Raam zijgevel	0,6	Voldoet
Slaapkamer 2	8,4	Raam zijgevel	1,3	Voldoet

Verblijfsgebied	Oppervlakte VG (m2)	Minimale daglichtoppervlakte	Oppervlakte glas Ad (m2)	Belemmeringsfactor Cb	Ae (Ad*Cb*Cu)	Ae>10%VG
VG5	53,6	5,36	7,6	0,83	6,308	118%



Verblijfsruimte	Oppervlakte VR (m2)	Raam	Oppervlakte glas Ad (m2)	Ad minimaal 0,5 m2
-----------------	---------------------	------	--------------------------	--------------------

Woning 6

Woonkamer/keuken	29,7	Raam voorgevel & daklicht	5,7	Voldoet
Slaapkamer 1	10,3	Raam zijgevel	0,6	Voldoet
Slaapkamer 2	7,1	Raam zijgevel	0,7	Voldoet

Verblijfsgebied	Oppervlakte VG (m2)	Minimale daglichtoppervlakte	Oppervlakte glas Ad (m2)	Belemmeringsfactor Cb	Ae (Ad*Cb*Cu)	Ae>10%VG
VG6	47,1	4,71	7	0,83	5,81	123%