



Landgoed van Looy te Hillegom

Onderzoek geluiduitstraling

Documentnummer: 6601.04

In opdracht van: buro SRO

29 juli 2022

moBius
consult

BOUWFYSICA – AKOESTIEK – BRANDVEILIGHEID – DUURZAAM BOUWEN – INSTALLATIETECHNIEK – ONDERZOEK

Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 51 28 86

Vestiging Delft
Mijnbouwstraat 110
2628 RX Delft
T 015 215 96 00

mail@moBiusconsult.nl · www.moBiusconsult.nl

moBius consult bv / KvK Utrecht 30109543



Lid
Koninklijke
NLingenieurs





Inhoud

1	Inleiding	3
2	Toetsingskader	3
2.1	Activiteitenbesluit	3
2.2	Verkeersaantrekkende werking	4
3	Bedrijfssituatie	5
3.1	Representatieve bedrijfssituatie	5
3.2	Incidentele bedrijfssituatie	9
4	Berekeningen	9
4.1	Methode	9
5	Resultaten van de berekeningen	10
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$	11
5.2	Maximale geluidsniveaus	12
5.3	Incidentele bedrijfssituaties	13
6	Conclusie	14

Bijlagen

Bijlage 1:	Situatietekening
Bijlage 2:	Resultaten geluidmetingen
Bijlage 3:	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 4:	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$
Bijlage 5:	Rekenresultaten L_{Amax}
Bijlage 6:	Invoer en rekenresultaten: Goede ruimtelijke ordening (spelende kinderen)



1 Inleiding

In opdracht van *Buro SRO* is door *moBius consult* een onderzoek uitgevoerd naar de geluid-uitstraling van de activiteiten en de geluidsbronnen op het Landgoed van Looy. Het landgoed is gelegen aan de Zandlaan 16 te Hillegom. In figuur 1 en in bijlage 1 is een tekening opgenomen van de situatie.


Op het landgoed zijn diverse gebouwen en voorzieningen gelegen:

- Pannenkoekenrestaurant met terras;
- Bed & Breakfast;
- Receptie (doet ook dienst als viswinkel);
- Woning;
- Visvijvers.

Het restaurant inclusief het terras zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Voorliggend onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke inpassing. Bij het opstellen van het rapport is er naar gestreefd dat het rapport ook bruikbaar is voor een toetsing aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.

Figuur 1: situatietekening



2 Toetsingskader

2.1 Activiteitenbesluit

Bij ruimtelijke planvorming wordt in de praktijk uitgegaan van milieuzonering op basis van de VNG-publicatie *Bedrijven en Milieuzonering* (VNG, editie 2009). Milieuzonering zorgt ervoor dat inrichtingen een passende locatie in de nabijheid van woningen krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden.

De VNG-publicatie maakt ten aanzien van het toetsingskader onderscheidt tussen een omgeving die omschreven kan worden als een rustige woonwijk of als een omgeving die omschreven kan worden als gemengd gebied. Met de omgevingsdienst is afgesteld dat in principe het toetsingskader van een rustig gebied van toepassing is.



In verband met de aanwezigheid van het tuincentrum kan in de dagperiode wel uitgegaan worden van de ruimere normen die gelden voor een gemengd gebied. Bij de beoordeling wordt daarom op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen uitgegaan van de volgende de gemiddelde geluidsniveaus

- 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 40 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 35 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

Voor de piekniveaus (L_{Amax}) wordt uitgegaan van de volgende grenswaarden:

- 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 60 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 55 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

In het Activiteitenbesluit zijn o.a. de volgende punten opgenomen:


- De piekgrenswaarden gelden niet voor laad- en losactiviteiten in de dagperiode.
- In het Activiteitenbesluit wordt stemgeluid vanwege onoverdekte buitenterreinen uitgesloten.

2.2 Verkeersaantrekkende werking

De invloed van het verkeer van en naar de inrichting is reeds onderzocht. De resultaten zijn opgenomen in het rapport *"Verkeerstoets Zandlaan 16-18 Hillegom"* Van Goudappel Coffeng met het kenmerk 006660.20200728.N1.03, d.d. 25 april 2021".

Uit deze rapportage volgt dat *"De toename van 403 motorvoertuigbewegingen op de Zandlaan resulteert niet in een problematische verkeersafwikkeling en verslechtering van de verkeersveiligheid."*

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet inzicht worden gegeven in de geluidbelasting ten gevolge van de indirecte geluidhinder, zoals indirecte geluidhinder als gevolg van wegverkeer. Uitgaande van 403 motorvoertuigbewegingen per etmaal, wat volgt uit de notitie van Goudappel (06660.20200728.N1.04, 30 december 2021), wordt niet verwacht dat de voorkeurswaarde van 50 dB(A) voor indirecte hinder wordt overschreden. Daarmee kan geconcludeerd worden dat indirecte hinder niet aan de orde is.





3 Bedrijfssituatie

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Voor het akoestische onderzoek wordt uitgegaan van de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie (RBS). De RBS is de bedrijfssituatie die de hoogste geluidsbelasting veroorzaakt en gedurende ten minste 12 dagen per jaar voorkomt. Hierbij hoeven de 12 dagen niet aaneengesloten te zijn. Situaties die minder dan 12 keer per jaar voorkomen en een hogere geluidsbelasting tot gevolg hebben dan de RBS, worden als incidentele bedrijfssituatie beschouwd. Ten behoeve van het onderzoek zijn door moBius consult de activiteiten en de geluidsbronnen geïnterviewd. Op basis van deze inventarisatie is de RBS bepaald.

Het gebruik van het landgoed is te onderscheiden in de volgende activiteiten/geluidbronnen:

- Installaties ten behoeve van het ventileren van de gebouw en het koelen van de koelcel voor de keuken.
- Het laden en lossen van goederen.
- Het parkeren en rijden van personenauto's.
- Stemgeluiden van pratende personen op het (verwarmde) terras
- Fonteinen in de visvijvers?

Ten behoeve van het onderzoek is er een bezoek gebracht aan het landgoed. Hierbij zijn conform de HMRI-1999 diverse geluidmetingen verricht om onder andere de bronvermogen-niveaus van de installaties en de fonteinen te bepalen. De resultaten van deze metingen zijn opgenomen in bijlage 2.

In het Activiteitenbesluit wordt stemgeluid vanwege onoverdekte buitenterreinen uitgesloten. In overleg met de omgevingsdienst is echter besloten dat, door de aanwezigheid van terras verwarmers, het stemgeluid van personen meegenomen moet worden bij de toetsing aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

Onderstaand is een overzicht gegeven van de maatgevende RBS. De visvijvers en de logies-functie leveren geen relevante bijdrage aan de geluidsuitstraling. Uitgezonderd de voertuigbewegingen en het parkeren zijn voor deze onderdelen daarom geen geluidbronnen gemodelleerd.



Installaties

Ten behoeve van de ventilatie van de serre is sprake van de volgende voorzieningen en/of installaties:

- Mechanische afvoerventilatie met dakventilator, type RA 450/4, in combinatie met een geluiddemper van leverancier ATC, type BTH-B (lengte 1000 mm). Met metingen is een bronvermogensniveau vastgesteld van 76 dB(A).
- Mechanische afzuiging van de keuken. Met metingen is een bronvermogensniveau vastgesteld van 85 dB(A).
- Buitendeel van de koeling voor de koelcel. Met metingen is een bronvermogensniveau vastgesteld van 75 dB(A).

Alle gebruikstijden van de installaties zijn weergegeven in tabel 1.

Fonteinen

Op het terrein bevinden zich drie fonteinen. Het water van de fonteinen valt in een bassin of op het water van de vijver. Dit vallend water veroorzaakt geluid. In de berekeningen is uitgegaan dat de fonteinen/vallend water alleen in de dagperiode in werking is.

- De fontein op het midden van het terras. Met metingen ter plaatse is een bronvermogensniveau vastgesteld van 79 dB(A).
- De fontein nabij de parkeervoorziening aan de voorzijde. Met metingen ter plaatse is een bronvermogensniveau vastgesteld van 82 dB(A).
- De fontein in de voorste vijver is niet in gebruik en is derhalve ook niet meegenomen in dit onderzoek.
-

Tabel 1: Samenvatting RBS installaties en fonteinen

INSTALLATIES		Bedrijfsduur			Bronvermogen in dB(A)
		Dag (7-19 uur)	Avond (19-23 uur)	Nacht (23-7 uur)	
Onderdeel	Omschrijving				
Afvoerventilator serre	Incl. geluiddemper	100 %	-	-	76
Afzuiging keuken	-	100 %	-	-	85
Buitendeel koelcel	-	100 %	100 %	100 %	75
Fonteinen					
Kleine fontein	Op terras	100 %	-	-	79
Fontein	Naast parkeerplaatsen	100 %	-	-	82

Personenauto's

Op het terrein is sprake van een diverse parkeervoorzieningen t.b.v. personeel en bezoekers. De parkeervoorzieningen aan de voorzijde worden gebruikt door het personeel en de bezoekers van het restaurant. De parkeervoorzieningen ter plaatse van vijver 2 worden gebruikt voor de bezoekers van de visvijver. De routes zijn aangegeven op de in bijlage 3 bijgevoegde tekening (route 1 en 2).



Bij de berekeningen van de personenauto's is uitgegaan van de volgende punten:

- In tabel 2 zijn het aantal auto's per periode weergegeven. Voor het aantal auto's is uitgegaan van het rapport "Verkeerstoets Zandlaan 16-18 Hillegom" Van Goudappel Coffeng met het kenmerk 006660.20200728.N1.03, d.d. 25 april 2021.
Opgemerkt dat in deze rapportage het aantal voertuigbewegingen zijn vermeld. Per bezoekende auto zijn er in totaal twee voertuigbewegingen, aankomst en vertrek. De rijroutes in onderliggend akoestisch onderzoek zijn gemodelleerd als één lus voor zowel aankomst als vertrek. Het aantal voertuigbewegingen zoals vermeld in de verkeerstoets zijn derhalve door twee gedeeld.
- De auto's zijn evenredig verdeeld over de parkeerplaatsen.
- De gemiddelde snelheid van de auto's op het terrein bedraagt 10 km/uur.
- Voor het manoeuvreren is per auto uitgegaan 10 seconden bij aankomst en 10 seconden bij vertrek.

Laden en lossen vrachtwagens

Ten behoeve van de bevoorrading en afvoer van goederen zullen laad- en los activiteiten plaatsvinden.

- Vier keer per week worden goederen geleverd eenmaal per week wordt het afval opgehaald met behulp van een vrachtwagen. Er is uitgegaan van het worst-case scenario dat al deze vrachtwagens op dezelfde dag komen. Voertuigen stoppen op de oprit naar de parkeerplaatsen om te laden en lossen, net naast de openbare weg. Er is daarom geen aparte rijroute gemodelleerd. Wel zijn er bronnen opgenomen voor het laden en lossen, en het manoeuvreren van de vrachtwagens.
- Maximaal één keer per week komt er een vrachtwagen voor het leveren van vissen voor in de vijvers. Deze vrachtwagen rijdt vanaf de oprit langs vijver 1 en zal de vissen op de hoek van deze vijver uitzetten. Deze rijroute is opgenomen als route 3.
- De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens op het terrein bedraagt vooruit 10 km/uur.
- Het laden of lossen zal maximaal een kwartier per vrachtwagen in beslag nemen.



Tabel 2: Samenvatting RBS mobiele bronnen

Onderdeel	Omschrijving	Aantallen			Bronvermogen $L_w / L_{w,max}$ in dB(A)	Uitgangspunten
		Dag (7-19 h)	Avond (19-23 h)	Nacht (23-7 h)		
Personen- auto's restaurant, receptie, B&B	Rijden (route 1)	98	-	-	90	Rijsnelheid 10 km/h
	Manoeuvreren				90 / 98	20 seconden per auto
Personen- auto's visvijver	Rijden (route 2)	99	-	-	90	Rijsnelheid 10 km/h
	Manoeuvreren				90 / 98	20 seconden per auto
Vracht- wagens restaurant	Laden en lossen	4	-	-	88 / 107	0,25 uur per vrachtwagen
	Manoeuvreren				102 / 107	30 sec. per vrachtwagen
Vracht- wagen visvijver	Rijden (route 3)	1	-	-	100	Rijsnelheid 10 km/h
	Laden en lossen				88 / 107	0,25 uur per vrachtwagen
	Manoeuvreren				102 / 107	30 sec. per vrachtwagen

Terras

Op het terrein is sprake van één terras. Dit terras is gelegen naast de serre en is voorzien van terras-heaters. Het terras biedt plaats aan maximaal 70 mensen. Het terras is geopend van 09:00 uur tot 19:00 uur (totaal 10 uur). Bij het modelleren is uitgegaan van een drukke dag, waarbij het terras gedurende de dagperiode gemiddeld voor 75% continu bezet is; dit komt overeen met een bedrijfstijd van 7,5 uur in de dagperiode.

Voor het bronvermogeniveau is uitgegaan van de akoestische gegevens uit het artikel 'Menselijk Stemgeluid' van M. Tennekes, zoals gepubliceerd in het Journaal Geluid, d.d. december 2009:

- Voor de pratende personen op het terras is t.a.v. het gemiddelde bronvermogeniveau per persoon uitgegaan van het gemiddelde bronvermogeniveau van een man en een vrouw 74 dB(A) (artikel respectievelijk: 70 en 76 dB(A)). Voor de verdeling van het bronvermogeniveau per octaafband is uitgegaan van de spectrale verdeling zoals vermeld in tabel 6 uit dit artikel.
- In het model zijn de personen ingevoerd als puntbronnen met vier personen per bron. Het genoemde bronvermogeniveau van is hierbij omgerend naar:
 - 2 personen ($74+3 = 77$ dB(A)).
 - 4 personen ($74+6 = 80$ dB(A)).



- Voor het maximale bronvermogeniveau (pieken) is uitgegaan van een 15 dB(A) hoger bronvermogeniveau ($74 + 15 = 89$ dB(A)) zoals vermeld in tabel 6 uit het artikel.
- Er is gerekend met het worst-case scenario waarbij 50% van de op het terras aanwezige personen gelijktijdig praten. De helft van de personen zal praten en de andere helft luisteren.

Het (pannenkoeken)restaurant zal ook veel worden bezocht door ouders met kinderen. Op basis van het bovengenoemde artikel ligt het bronvermogeniveau van spelende kinderen ca 4 dB(A) hoger dan van pratende volwassenen. Het piekgeluid ligt ca 13 dB(A) hoger. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en als worst-case scenario, is ook de geluidsuitstraling onderzocht wanneer, verspreid over het terras en het plein tussen het terras en de visvijvers, sprake is van 30 spelende kinderen.

In het model zijn de kinderen ingevoerd als puntbronnen met 5 personen per bron. Het genoemde bronvermogeniveau van is hierbij omgerend naar 5 personen ($74+7 = 81$ dB(A))

Muziekgeluid

Er is geen sprake van een muziekinstallatie op het terras. De muziekinstallatie in de serre zal enkel worden gebruikt als achtergrondgeluid en indien alle deuren en ramen gesloten zijn. Deze bronnen zijn daarom niet relevant voor het onderzoek.

3.2 Incidentele bedrijfssituatie

Op het Landgoed vinden naast de bovengenoemde activiteiten incidenteel (<12 keer per jaar) viswedstrijden plaats. De viswedstrijden leveren geen extra verkeersaan trekking op, ook is geen sprake van extra geluidsbronnen. De geluidsuitstraling van de viswedstrijden is daarom niet afzonderlijk onderzocht.

4 Berekeningen

4.1 Methode

Rekenmodel

De berekening van de geluidsniveaus bij de geluidsgevoelige bestemmingen is uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI 1999). Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, V2020.2.

Van de inrichting en de omgeving daarvan is een akoestisch rekenmodel opgezet, waarin alle akoestisch relevante objecten zijn opgenomen. In het computerprogramma zijn hiervoor items ingevoerd zoals gebouwen (afschermend en reflecterend), puntbronnen (installaties en transportmiddelen) en immissiepunten bij de omliggende woningen.


- De reflectie van de achterliggende gevel van de betreffende woning is niet meegenomen, zodat het invallende geluidsniveau is berekend.



- De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van de gevels van woningen. Er is uitgegaan van een beoordeling op 1,5 en 5,0 meter boven vloerniveau van de begane grond. Dit zijn respectievelijk de begane grond en de 1^e verdieping.
- Geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd als puntbronnen. Voor installatiegeluidsbronnen die een deel van een periode actief zijn en voor de mobiele bronnen, is een bedrijfsduurcorrectie toegepast. Een overzicht van de bedrijfsduurcorrecties is opgenomen in de bijlage met invoergegevens van het rekenmodel (bijlage 3).
- Rondom de projectlocatie staan enkele schermen/muren. De positie en hoogte van deze schermen is weergegeven in bijlage 3.
- De standaard bodem is ingevoerd als hard (0% absorptie).
- Voor de tuin rondom de woning aan de Zandlaan 14 is, buiten de reeds aanwezige verharding, uitgegaan van half-verhard (50% absorptie)
- De rekennauwkeurigheid van een dergelijk model valt conform de Handleiding binnen ± 2 dB.

Alle invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3. Hierin zijn tevens afbeeldingen opgenomen van het geluidmodel, met hierin de nummering van de waarneempunten. Een grafisch overzicht van het model (met geluidbronnen) is gegeven in figuur 2.

Figuur 2: 3D-visualisatie van het rekenmodel



5 Resultaten van de berekeningen

In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de berekeningen van de omschreven representatieve bedrijfssituatie (RBS).





5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$

Een overzicht van de maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de dagperiode is gegeven in tabel 3. De in tabel 3 weergegeven resultaten hebben betrekking op de RBS, inclusief stemgeluiden op het terras bij gebruik door volwassenen. Een overzicht van alle rekenresultaten is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,LT}$

Waar- neempunt	Omschrijving	Gevel	Hoogte	L _{A_r,LT} in dB(A) Dagperiode Eis: 50 dB(A)
1	Zandlaan 14	NW	1,5	43
			5	48*
2		ZW	1,5	45
			5	46
3		ZW	1,5	46
			5	47
4		NO	1,5	48
			5	49*
5	Zandlaan 20	NO	1,5	34
			5	36
6		ZW	1,5	35
			5	43
7		ZO	1,5	37
			5	46
8	Zandlaan 22A	NW	1,5	36
			5	45
9		ZW	1,5	40
			5	46
10		ZO	1,5	35
			5	36
11	Zandlaan 18	ZW	1,5	49
12		ZW	1,5	46
			5	49
13		ZO	5	49

*Op dit waarneempunt is sprake van een dove gevel zonder (te openen) ramen.

In de avond- en nachtperiode is enkel sprake van het geluid van de buitenunit voor de koelcel van het restaurant. Op het maatgevende waarneempunt bedraagt de geluidsbelasting in



zowel de avond- als in de nachtperiode 34 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normen.

Rekenresultaten kinderen op het terras

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook gekeken naar het worst-case scenario waarbij het terras en het plein tussen het terras en de visvijvers, wordt gebruikt door 30 gelijktijdig (spelende en pratende) kinderen. Het geluidniveau op het maatgevende waarneempunt, de zijgevel van de woningen aan de Zandlaan 18, bedraagt in deze situatie 50 dB(A). Dit geluidniveau heeft betrekking op de RBS, inclusief stemgeluiden van de spelende kinderen.

Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normen. De invoergegevens en de rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 6.

5.2 Maximale geluidsniveaus

Voor de toetsing aan de maximale piekniveaus zijn berekeningen uitgevoerd van de te verwachten piekniveaus ten gevolge van de voertuigbewegingen (bijv. laden en lossen en parkeren) en stemgeluiden op terras. De overige bronnen betreffen stationaire geluidsbronnen, deze bronnen zijn daarom niet relevant voor toetsing van de maximale geluidsniveaus. Per aspect zijn de piekniveaus getoetst. In bijlage 5 zijn de rekenresultaten t.a.v. de piekniveaus opgenomen.

Piekniveaus voertuigbewegingen

In tabel 4 is per omliggende woning het maatgevende piekniveau gegeven. De piekniveaus op alle andere waarneempunten zijn lager dan de aangegeven waarde.

Tabel 4: Maximale beoordelingsniveaus L_{Amax} t.g.v. voertuigbewegingen op de maatgevende waarneempunten

Waarneempunt	Omschrijving	Gevel	Hoogte	L_{Amax} in dB(A) Dagperiode Eis: 70 dB(A)
1	Zandlaan 14	NW	5,0	69*
7	Zandlaan 20	ZO	5,0	52
9	Zandlaan 22A	ZW	5,0	56
12	Zandlaan 18	ZW	5,0	55

*Op dit waarneempunt is sprake van een dove gevel zonder (te openen) ramen.

In de nachtperiode is geen sprake van voertuigbewegingen van bijvoorbeeld parkerende auto's en het laden en lossen van vrachtwagens.

Op basis van de bovengenoemde rekenresultaten wordt voldaan aan de gestelde normen.



Piekniveaus terras (stemgeluiden)

In onderstaande tabel is per omliggende woning het maatgevende piekniveau gegeven. De piekniveaus op alle andere waarneempunten zijn lager dan de aangegeven waarde. De rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 5.

Tabel 5: Maximale beoordelingsniveaus L_{Amax} t.g.v. stemgeluiden op het terras, op de maatgevende waarneempunten

Waarneempunt	Omschrijving	Gevel	Hoogte	L_{Amax} in dB(A) Dagperiode Eis: 70 dB(A)
1	Zandlaan 14	NW	5,0	42*
7	Zandlaan 20	ZO	5,0	48
8	Zandlaan 22A	NW	5,0	47
12	Zandlaan 18	ZW	5,0	51

*Op dit waarneempunt is sprake van een dove gevel zonder (te openen) ramen.

Piekniveaus kinderen (stemgeluiden)

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is tevens gekeken naar het worst-case scenario waarbij het terras wordt gebruikt door 30 spelende kinderen. Het maximale geluidniveau op het maatgevende waarneempunt 11, Zandlaan 18, bedraagt in deze situatie 69 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan de gestelde normen. De rekenresultaten van deze situatie is opgenomen in bijlage 6.

5.3 Incidentele bedrijfssituaties

Omdat er tijden incidentele bedrijfssituaties geen sprake is van extra geluidsbronnen of extra verkeersaantrekkende is deze derhalve niet afzonderlijk onderzocht.



6 Conclusie

Door moBius consult is de geluidsuitstraling van het landgoed van Looy naar de geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving onderzocht. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens stemgeluiden op het terras betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ae,LT}$) als het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), voldaan wordt aan de gestelde normen.

Delft, 29 juni 2022





Bijlage

1 Situatietekening





Bijlage

2 Resultaten geluidmetingen

Berekening bronsterkte L_{WR}




Project	Landgoed van Looy	Bijlage	1
Onderdeel	Meting 2 - dakventilator eetzaal	Datum	april 2017

Meetmethode	Methode II.2 - Geconcentreerde bronmethode		
Meetdatum	12-apr-17	Meetafstand, R	1,5
Bronuitstraling	Halve bol		

		octaafbandmiddenfrequentie [Hz]								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
<i>Meetgegevens:</i>										
1	Ontvangstniveau L_p	70,7	63,3	58,7	62,8	59,9	52,7	47,8	41,5	[dB]
2	Achtergrondniveau	55,5	52,2	47,9	44,4	44,3	42,4	41,6	38,6	[dB]
3	Gecorrigeerd ontvangstniveau	70,6	62,9	58,3	62,7	59,8	52,3	46,6	38,4	[dB]
<i>Berekening HMRI 1999:</i>										
4	$D_{geo} = 10 \log 4\pi R^2$	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	[dB]
5	D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	[dB]
6	$D_{lucht} = a_{lu} * R$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[dB]
7	$L_{WR} (3+4+5+6)$	83,1	75,5	70,8	75,3	72,3	64,8	59,1	50,9	[dB]
8	L_{WA}	56,9	59,4	62,2	72,1	72,3	66,0	60,1	49,8	[dB(A)]

Eengetalswaarde:

Bronvermogen	L_{WR}	84,8	dB
A-gewogen bronvermogen L_{WA}	L_{WA}	76,1	dB (A)



Berekening bronsterkte L_{WR}




Project	Landgoed van Looy	Bijlage	1
Onderdeel	Meting 25 afvoer afzuigkap keuken	Datum	april 2017

Meetmethode	Methode II.2 - Geconcentreerde bronmethode		
Meetdatum	12-apr-17	Meetafstand, R	2
Bronuitstraling	Halve bol		

		octaafbandmiddenfrequentie [Hz]								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Meetgegevens:										
1	Ontvangstniveau L_p	59,4	61,4	69,0	69,3	63,5	61,8	58,5	53,3	[dB]
2	Achtergrondniveau	56,2	52,8	48,1	45,4	45,2	42,9	42,0	39,1	[dB]
3	Gecorrigeerd ontvangstniveau	56,6	60,8	69,0	69,3	63,4	61,7	58,4	53,1	[dB]
Berekening HMRI 1999:										
4	$D_{geo} = 10 \log 4\pi R^2$	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	[dB]
5	D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	[dB]
6	$D_{lucht} = a_{lu} * R$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[dB]
7	$L_{WR} (3+4+5+6)$	71,6	75,8	84,0	84,3	78,4	76,8	73,4	68,1	[dB]
8	L_{WA}	45,4	59,7	75,4	81,1	78,4	78,0	74,4	67,0	[dB(A)]

Eengetalswaarde:

Bronvermogen	L_{WR}	88,6	dB
A-gewogen bronvermogen L_{WA}	L_{WA}	85,2	dB (A)



Berekening bronsterkte L_{WR}




Project	Landgoed van Looy	Bijlage	1
Onderdeel	Meting 27 buitendeel koelcel keuken - voorzijde	Datum	april 2017

Meetmethode	Methode II.2 - Geconcentreerde bronmethode		
Meetdatum	12-apr-17	Meetafstand, R	2
Bronuitstraling	Halve bol		

		octaafbandmiddenfrequentie [Hz]								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Meetgegevens:										
1	Ontvangstniveau L_p	63,6	61,2	58,5	59,6	54,2	50,1	45,7	39,5	[dB]
2	Achtergrondniveau	56,2	52,8	48,1	45,4	45,2	42,9	42,0	39,1	[dB]
3	Gecorrigeerd ontvangstniveau	62,7	60,5	58,1	59,4	53,6	49,2	43,3	28,9	[dB]
Berekening HMRI 1999:										
4	$D_{geo} = 10 \log 4\pi R^2$	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	[dB]
5	D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	[dB]
6	$D_{lucht} = a_{lu} * R$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[dB]
7	$L_{WR} (3+4+5+6)$	77,7	75,5	73,1	74,4	68,6	64,2	58,3	44,0	[dB]
8	L_{WA}	51,5	59,4	64,5	71,2	68,6	65,4	59,3	42,9	[dB(A)]

Eengetalswaarde:

Bronvermogen	L_{WR}	81,9	dB
A-gewogen bronvermogen L_{WA}	L_{WA}	74,6	dB (A)



Berekening bronsterkte L_{WR}




Project	Landgoed van Looy	Bijlage	1
Onderdeel	Meting 29 - Fontein terras	Datum	april 2017

Meetmethode	Methode II.2 - Geconcentreerde bronmethode		
Meetdatum	12-apr-17	Meetafstand, R	1
Bronuitstraling	Halve bol		

		octaafbandmiddenfrequentie [Hz]								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Meetgegevens:										
1	Ontvangstniveau L_p	54,4	54,1	62,3	58,6	62,9	64,4	63,4	61,5	[dB]
2	Achtergrondniveau	54,3	52,8	48,1	45,4	45,2	42,9	42,0	39,1	[dB]
3	Gecorrigeerd ontvangstniveau	38,0	48,2	62,1	58,4	62,8	64,4	63,4	61,5	[dB]
Berekening HMRI 1999:										
4	$D_{geo} = 10 \log 4\pi R^2$	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	[dB]
5	D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	[dB]
6	$D_{lucht} = a_{lu} \cdot R$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[dB]
7	$L_{WR} (3+4+5+6)$	47,0	57,2	71,1	67,4	71,8	73,4	72,4	70,5	[dB]
8	L_{WA}	20,8	41,1	62,5	64,2	71,8	74,6	73,4	69,4	[dB(A)]

Eengetalswaarde:

Bronvermogen	L_{WR}	79,3	dB
A-gewogen bronvermogen L_{WA}	L_{WA}	79,0	dB (A)



Berekening bronsterkte L_{WR}




Project	Landgoed van Looy	Bijlage	1
Onderdeel	Meting 30 - kleine fontein oprit	Datum	april 2017

Meetmethode	Methode II.2 - Geconcentreerde bronmethode		
Meetdatum	12-apr-17	Meetafstand, R	1
Bronuitstraling	Halve bol		

		octaafbandmiddenfrequentie [Hz]								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
<i>Meetgegevens:</i>										
1	Ontvangstniveau L_p	55,6	64,8	61,0	62,9	66,8	66,9	66,1	64,7	[dB]
2	Achtergrondniveau	54,3	52,8	48,1	45,4	45,2	42,9	42,0	39,1	[dB]
3	Gecorrigeerd ontvangstniveau	49,7	64,5	60,8	62,8	66,8	66,9	66,1	64,7	[dB]
<i>Berekening HMRI 1999:</i>										
4	$D_{geo} = 10 \log 4\pi R^2$	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	[dB]
5	D_{bodem}	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	[dB]
6	$D_{lucht} = a_{lu} * R$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[dB]
7	$L_{WR} (3+4+5+6)$	58,7	73,5	69,8	71,8	75,8	75,9	75,1	73,7	[dB]
8	L_{WA}	32,5	57,4	61,2	68,6	75,8	77,1	76,1	72,6	[dB(A)]

Eengetalswaarde:

Bronvermogen	L_{WR}	82,5	dB
A-gewogen bronvermogen L_{WA}	L_{WA}	81,9	dB (A)





Bijlage

3 Invoergegevens rekenmodel

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Min.lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	0,00	Relatief	205,55	1,95	98	--	--	20,97	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	0,00	Relatief	891,21	29,42	99	--	--	20,88	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	0,00	Relatief	887,23	27,94	1	--	--	40,81	--	--

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gem.snelheid	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Route 1	10	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
Route 2	10	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
Route 3	10	--	78,00	82,00	87,00	92,00	96,00	94,00	87,00	77,00	99,71

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	Relatief aan onderliggend item	3,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
002	Afzuiging keuken	0,50	Relatief aan onderliggend item	3,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	Relatief aan onderliggend item	3,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
004	Fontein terras	1,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	23,01	--	--	0,0600	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,40	--	--	0,0691	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	31,76	--	--	0,0080	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	16,81	--	--	0,2501	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	25,56	--	--	0,0334	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	10,79	--	--	1,0004	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
003	100,000	--	--	--	56,90	59,40	62,20	72,10	72,30	66,00	60,10	49,80	76,16
002	100,000	--	--	--	45,40	59,70	75,40	81,10	78,40	78,00	74,40	67,00	85,18
001	100,000	100,000	100,000	--	51,50	59,40	64,50	71,20	68,60	65,40	59,30	42,90	74,56
004	100,000	--	--	--	20,80	41,10	62,50	64,20	71,80	74,60	73,40	69,40	78,98
005	100,000	--	--	--	32,50	57,40	61,20	68,60	75,80	77,10	76,10	72,60	81,97
101 1/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
102 2/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
103 3/10	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
104 4/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
105 5/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
106 6/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
107 7/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
108 8/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
109 9/9	0,500	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
110 1/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
111 2/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
112 3/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
113 4/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
114 5/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
115 /6/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
116 7/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
117 8/8	0,575	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
118	0,067	--	--	--	81,00	85,00	90,00	95,00	99,00	97,00	90,00	80,00	102,71
119	2,084	--	--	--	60,00	72,30	75,10	76,90	80,80	82,60	82,00	77,40	87,89
120	0,278	--	--	--	81,00	85,00	90,00	95,00	99,00	97,00	90,00	80,00	102,71
121	8,337	--	--	--	60,00	72,30	75,10	76,90	80,80	82,60	82,00	77,40	87,89
P-101	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-102	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-103	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-104	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-105	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-106	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-107	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-108	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-109	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-110	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-111	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-112	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96

6601 - Landgoed van Looy
Invoergegevens

Model: Basismodel
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P-113	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-114	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-115	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-116	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-117	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-118	--	--	--	--	86,00	90,00	95,00	100,00	104,00	102,00	95,00	85,00	107,71
P-119	--	--	--	--	79,00	91,30	94,10	95,90	99,80	101,60	101,00	96,40	106,89
P-120	--	--	--	--	86,00	90,00	95,00	100,00	104,00	102,00	95,00	85,00	107,71
P-121	--	--	--	--	79,00	91,30	94,10	95,90	99,80	101,60	101,00	96,40	106,89
201	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
202	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
203	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
204	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
205	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
206	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
207	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
208	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 201	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 202	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 203	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 204	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 205	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 206	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 207	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
P - 208	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
209	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 209	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
210	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 210	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
211	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 211	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
212	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 212	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
213	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 213	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
214	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 214	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
215	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)
P - 215	PIEK - Stengeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
216	Stengeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 216	PIEK - Stengeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
217	Stengeluid terras - 4 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 217	PIEK - Stengeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
218	Stengeluid terras - 2 personen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 218	PIEK - Stengeluid terras	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P - 215	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
216	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 216	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
217	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 217	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90
218	62,517	--	--	--	53,20	56,20	65,70	73,00	72,20	68,10	60,80	56,80	76,90
P - 218	--	--	--	--	65,20	68,20	77,70	85,00	84,20	80,10	72,80	68,80	88,90

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Zandlaan 14 - voorgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Zandlaan 14 - achtergevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Zandlaan 14 - achtergevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Zandlaan 14 - Zijgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Zandlaan 20 - voorgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
06	Zandlaan 20 - Zijgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Zandlaan 20 - Achtergevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Zandlaan 22A - Zijgevel west	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
09	Zandlaan 22A - Achtergevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Zandlaan 22A - zijgevel oost	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
11	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
13	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	0,00	Relatief	--	5,00	--	--	--	--	Ja

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		0,50

6601 - Landgoed van Looy

Invoergegevens

Model: Basismodel
 Mei 2021 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
Scher 7	Entree parkeerplaats	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scher 6	Entree parkeerplaats	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scher 4		1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scher 3		1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scher 1	nabij Zandlaan 20A	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scher 2	Naar Zandlaan 20	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scher 5		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

6601 - Landgoed van Looy


Invoergegevens


Model: Basismodel
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Scherf 7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scherf 6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scherf 4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scherf 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scherf 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scherf 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Scherf 5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80









Bron afbeelding: <http://www.bing.com/maps/>


Renvooi


- — -kadastrale grens
- —> parkeerroute
- - - - alternatieve parkeerroute
- / / / bebouwing
- / / / te legaliseren bebouwing/bestemmingswijziging bebouwing
- I kavel I = visvijvers
- II kavel II = visvijver + horeca
- III kavel III = wonen
- A Horeca (pannenkoekenhuis), receptie visvijvers, berging t.b.v. onderhoud park.
- B Bestaande bed & breakfast.
- C Nieuwe bed & breakfast.
- D Bijbehorend bouwwerk t.b.v. woning.
- E (Bedrijfs)woning.


Kavel I	Kavel II	Kavel III
Adres: Oosteinderlaan Hillegom	Adres: Zandlaan 16 2181 HS Hillegom	Adres: Zandlaan 18 2181 HS Hillegom
Kadastrale gegevens: Gemeente Hillegom Sectie B, nr. 2535	Kadastrale gegevens: Gemeente Hillegom Sectie B, nr. 5211	Kadastrale gegevens: Gemeente Hillegom Sectie B, nr. 3567


TPS b.v.

Satellietbaan 15A	2181MG Hillegom	telefoon 0252 - 531654	e-mail info@tpsbv.com
werk	Omgevingsvergunning Forelvisvijver "De Zuilen"		
in opdracht van	Dhr. R. van Looy		
onderdeel	Situatietekening bestaande situatie (inclusief terras)		
datum	17-09-'18	schaal	1:1000
gew.	03-08-'20	get.	-
		fm.	A2
		werknr.	blad
			S.01 b











Bijlage

4 Rekenresultaten $L_{Ar,Lt}$

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Zandlaan 14 - voorgevel	1,50	43	26	26
01_B	Zandlaan 14 - voorgevel	5,00	48	34	34
02_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	45	13	13
02_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	46	12	12
03_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	46	16	16
03_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	47	18	18
04_A	Zandlaan 14 - Zijgevel	1,50	48	25	25
04_B	Zandlaan 14 - Zijgevel	5,00	49	34	34
05_A	Zandlaan 20 - voorgevel	1,50	34	16	16
05_B	Zandlaan 20 - voorgevel	5,00	36	19	19
06_A	Zandlaan 20 - Zijgevel	1,50	35	18	18
06_B	Zandlaan 20 - Zijgevel	5,00	43	19	19
07_A	Zandlaan 20 - Achtergevel	1,50	37	19	19
07_B	Zandlaan 20 - Achtergevel	5,00	46	23	23
08_A	Zandlaan 22A - Zijgevel west	1,50	36	14	14
08_B	Zandlaan 22A - Zijgevel west	5,00	45	25	25
09_A	Zandlaan 22A - Achtergevel	1,50	40	22	22
09_B	Zandlaan 22A - Achtergevel	5,00	46	26	26
10_A	Zandlaan 22A - zijgevel oost	1,50	35	9	9
10_B	Zandlaan 22A - zijgevel oost	5,00	36	12	12
11_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	49	26	26
12_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	46	19	19
12_B	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	5,00	49	30	30
13_B	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	5,00	49	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Zandlaan 14 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Zandlaan 14 - voorgevel	1,50	43	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	35	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	23	--	--
004	Fontein terras	1,00	12	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	16	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-10	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-10	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-11	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-12	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	33	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	38	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	14	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 A - Zandlaan 14 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-156	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-133	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-179	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-179	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-173	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-175	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-137	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-140	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	36	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	33	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Zandlaan 14 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Zandlaan 14 - voorgevel	5,00	48	34	34
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	34	34	34
002	Afzuiging keuken	0,50	44	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	33	--	--
004	Fontein terras	1,00	15	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	19	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-10	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-10	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-11	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-12	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	40	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	40	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	17	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Zandlaan 14 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-133	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-179	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-179	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-173	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-175	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-130	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-133	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	38	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	37	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	45	13	13
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	13	13	13
002	Afzuiging keuken	0,50	23	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	13	--	--
004	Fontein terras	1,00	17	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	37	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	8	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	18	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	17	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	3	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	6	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	6	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	5	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-184	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-179	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-177	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-179	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-178	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-177	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-180	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-144	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-137	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-139	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-141	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-144	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-141	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-139	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-152	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-153	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	40	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	40	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	46	12	12
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	12	12	12
002	Afzuiging keuken	0,50	22	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	12	--	--
004	Fontein terras	1,00	20	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	39	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	7	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	19	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	18	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	6	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	8	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-181	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-177	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-179	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-177	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-142	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-139	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-142	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-156	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-150	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-151	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	41	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	41	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	46	16	16
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	16	16	16
002	Afzuiging keuken	0,50	22	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	12	--	--
004	Fontein terras	1,00	18	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	38	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	7	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	18	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	18	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	9	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-180	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-178	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-144	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-142	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-139	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-141	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-135	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-151	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-152	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	41	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	41	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	47	18	18
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	18	18	18
002	Afzuiging keuken	0,50	23	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	13	--	--
004	Fontein terras	1,00	21	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	40	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	7	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	22	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	21	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	11	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-177	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Zandlaan 14 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-142	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-141	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-139	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-138	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-135	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-150	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-151	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	42	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	42	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Zandlaan 14 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Zandlaan 14 - Zijgevel	1,50	48	25	25
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	25	25	25
002	Afzuiging keuken	0,50	33	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	22	--	--
004	Fontein terras	1,00	16	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	37	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	7	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	29	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	28	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	13	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Zandlaan 14 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-141	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-141	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-137	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-134	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-134	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-141	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-143	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	43	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	43	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Zandlaan 14 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Zandlaan 14 - Zijgevel	5,00	49	34	34
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	34	34	34
002	Afzuiging keuken	0,50	36	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	27	--	--
004	Fontein terras	1,00	20	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	39	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	7	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	38	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	39	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	16	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Zandlaan 14 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-156	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-139	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-140	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-137	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-134	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-134	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-135	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-138	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	44	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	43	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Zandlaan 20 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Zandlaan 20 - voorgevel	1,50	34	16	16
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	16	16	16
002	Afzuiging keuken	0,50	26	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	22	--	--
004	Fontein terras	1,00	14	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	11	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-6	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-5	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-4	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-10	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-11	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-12	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	9	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	8	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	13	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Zandlaan 20 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-175	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-172	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-172	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-178	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-173	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-175	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-161	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-163	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	17	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	20	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Zandlaan 20 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Zandlaan 20 - voorgevel	5,00	36	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	28	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	24	--	--
004	Fontein terras	1,00	15	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	12	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-4	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-3	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-13	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-12	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-10	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-10	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-12	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	9	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	8	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	15	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten per bron

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Basismodel
LAgg bij Bron/Groep voor toetspunt:	05_B - Zandlaan 20 - voorgevel
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-171	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-172	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-182	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-181	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-180	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-178	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-173	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-175	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-159	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-161	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	17	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	18	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Zandlaan 20 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Zandlaan 20 - Zijgevel	1,50	35	18	18
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	18	18	18
002	Afzuiging keuken	0,50	29	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	21	--	--
004	Fontein terras	1,00	22	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	19	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-9	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-3	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-5	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-3	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-4	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	3	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	0	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	21	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Zandlaan 20 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-171	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-172	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-173	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-165	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-167	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-164	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-166	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	17	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	23	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Zandlaan 20 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Zandlaan 20 - Zijgevel	5,00	43	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	31	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	20	--	--
004	Fontein terras	1,00	37	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	31	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	1	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	0	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	10	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	9	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	28	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Zandlaan 20 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-161	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-163	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-157	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	30	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	32	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Zandlaan 20 - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Zandlaan 20 - Achtergevel	1,50	37	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	30	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	24	--	--
004	Fontein terras	1,00	23	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	26	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-4	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-5	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-3	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-4	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	8	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	7	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	22	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Zandlaan 20 - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-173	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-174	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-165	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-167	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-158	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-159	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	24	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	27	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Zandlaan 20 - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Zandlaan 20 - Achtergevel	5,00	46	23	23
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	23	23	23
002	Afzuiging keuken	0,50	38	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	22	--	--
004	Fontein terras	1,00	37	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	31	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	1	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	0	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	16	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	16	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	33	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Zandlaan 20 - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-171	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-161	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-164	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-149	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-149	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	30	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	33	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_A - Zandlaan 22A - Zijgevel west
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Zandlaan 22A - Zijgevel west	1,50	36	14	14
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	14	14	14
002	Afzuiging keuken	0,50	26	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	18	--	--
004	Fontein terras	1,00	18	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	28	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	1	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	0	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	8	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	3	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	5	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	18	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-179	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_A - Zandlaan 22A - Zijgevel west
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-161	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-163	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-166	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-168	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	28	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	31	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B - Zandlaan 22A - Zijgevel west
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Zandlaan 22A - Zijgevel west	5,00	45	25	25
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	25	25	25
002	Afzuiging keuken	0,50	37	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	29	--	--
004	Fontein terras	1,00	35	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	30	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-9	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	5	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	4	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	14	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	12	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	31	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B - Zandlaan 22A - Zijgevel west
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-147	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-177	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-178	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-157	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-159	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-158	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	33	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	33	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Zandlaan 22A - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Zandlaan 22A - Achtergevel	1,50	40	22	22
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	22	22	22
002	Afzuiging keuken	0,50	32	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	20	--	--
004	Fontein terras	1,00	30	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	28	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	11	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	10	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	9	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	6	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	27	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-166	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-165	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-164	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-163	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-167	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Zandlaan 22A - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-156	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-156	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-156	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-151	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-153	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-161	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-164	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	27	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	33	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B - Zandlaan 22A - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Zandlaan 22A - Achtergevel	5,00	46	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	37	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	29	--	--
004	Fontein terras	1,00	35	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	36	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	8	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	7	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	13	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	12	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	34	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-161	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Basismodel
LAg bij Bron/Groep voor toetspunt:	09_B - Zandlaan 22A - Achtergevel
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-149	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-146	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-149	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-154	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-159	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	34	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	36	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A - Zandlaan 22A - zijgevel oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Zandlaan 22A - zijgevel oost	1,50	35	9	9
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	9	9	9
002	Afzuiging keuken	0,50	18	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	10	--	--
004	Fontein terras	1,00	12	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	28	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	3	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	9	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	8	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	-2	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	-4	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	9	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	2	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	0	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	4	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	14	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-173	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-182	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-183	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-176	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-175	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-174	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A - Zandlaan 22A - zijgevel oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-155	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-153	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-171	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-174	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	23	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	33	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B - Zandlaan 22A - zijgevel oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Zandlaan 22A - zijgevel oost	5,00	36	12	12
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	12	12	12
002	Afzuiging keuken	0,50	20	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	12	--	--
004	Fontein terras	1,00	16	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	30	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	8	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	7	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	1	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	-1	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	6	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	4	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	17	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-170	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-178	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-179	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-172	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-169	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-171	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B - Zandlaan 22A - zijgevel oost
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-168	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-157	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-154	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-169	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-172	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	25	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	33	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	49	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	37	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	25	--	--
004	Fontein terras	1,00	42	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	32	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-1	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	4	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	2	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	15	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	15	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	35	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-150	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-146	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-147	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-147	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-145	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-149	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-149	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-150	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-150	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-149	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-158	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-168	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-166	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-160	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-161	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-147	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-145	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	33	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	34	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	46	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	30	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	24	--	--
004	Fontein terras	1,00	38	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	31	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	2	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-3	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-4	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-8	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-8	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-5	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-2	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-4	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	11	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	11	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	29	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-150	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-157	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-171	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-173	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-177	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-176	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-175	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-173	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-165	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-168	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-156	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-158	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	30	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	32	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	23	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	5,00	49	30	30
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	30	30	30
002	Afzuiging keuken	0,50	41	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	34	--	--
004	Fontein terras	1,00	39	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	33	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	8	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	1	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	0	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-5	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-5	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-3	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	-2	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	0	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	-2	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	19	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	18	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	33	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-149	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-156	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-151	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-149	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-160	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-167	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-169	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-171	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-174	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-173	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-172	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-170	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-162	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-165	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-148	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-149	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	32	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	34	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B - Woning Zandlaan 18 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	5,00	49	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	41	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	28	--	--
004	Fontein terras	1,00	39	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	33	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	5	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	4	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	6	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	7	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	7	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	6	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	19	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	19	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	36	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-162	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-160	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-153	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-147	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-159	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-158	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-155	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-154	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-152	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-149	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-148	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B - Woning Zandlaan 18 - achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-149	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	-149	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-154	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-153	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-152	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-151	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-150	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-149	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-148	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-159	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-161	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-165	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-164	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-163	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	-162	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-155	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	-158	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	-146	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	-147	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	32	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	34	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage

5 Rekenresultaten $L_{A,max}$

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten LAmox

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Zandlaan 14 - voorgevel	1,50	66	26	26
01_B	Zandlaan 14 - voorgevel	5,00	69	34	34
02_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	62	13	13
02_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	61	12	12
03_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	64	16	16
03_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	64	18	18
04_A	Zandlaan 14 - Zijgevel	1,50	67	25	25
04_B	Zandlaan 14 - Zijgevel	5,00	67	34	34
05_A	Zandlaan 20 - voorgevel	1,50	38	16	16
05_B	Zandlaan 20 - voorgevel	5,00	40	19	19
06_A	Zandlaan 20 - Zijgevel	1,50	39	18	18
06_B	Zandlaan 20 - Zijgevel	5,00	52	19	19
07_A	Zandlaan 20 - Achtergevel	1,50	45	19	19
07_B	Zandlaan 20 - Achtergevel	5,00	52	23	23
08_A	Zandlaan 22A - Zijgevel west	1,50	50	14	14
08_B	Zandlaan 22A - Zijgevel west	5,00	55	25	25
09_A	Zandlaan 22A - Achtergevel	1,50	50	22	22
09_B	Zandlaan 22A - Achtergevel	5,00	56	26	26
10_A	Zandlaan 22A - zijgevel oost	1,50	49	9	9
10_B	Zandlaan 22A - zijgevel oost	5,00	50	12	12
11_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	55	26	26
12_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	52	19	19
12_B	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	5,00	55	30	30
13_B	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	5,00	55	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 A - Zandlaan 14 - voorgevel
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	Zandlaan 14 - voorgevel	1,50	66	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	35	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	23	--	--
004	Fontein terras	1,00	12	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	16	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	21	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	5	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	59	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	49	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	16	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 A - Zandlaan 14 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	66	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	26	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	24	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	62	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	59	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	52	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	49	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	58	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	66	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Zandlaan 14 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Zandlaan 14 - voorgevel	5,00	69	34	34
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	34	34	34
002	Afzuiging keuken	0,50	44	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	33	--	--
004	Fontein terras	1,00	15	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	19	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	12	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	21	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	5	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	65	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	51	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	19	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Zandlaan 14 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	66	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	26	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	24	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	69	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	66	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	53	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	51	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	62	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	69	34	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmx per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 A - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	62	13	13
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	13	13	13
002	Afzuiging keuken	0,50	23	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	13	--	--
004	Fontein terras	1,00	17	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	37	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	52	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	23	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	43	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	28	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	5	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	8	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	15	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	20	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	22	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	20	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmix per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 A - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	22	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	19	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	55	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	62	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	60	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	58	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	55	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	58	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	60	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	47	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	46	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	52	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	50	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	60	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	62	13	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmx per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	61	12	12
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	12	12	12
002	Afzuiging keuken	0,50	22	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	12	--	--
004	Fontein terras	1,00	20	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	39	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	52	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	23	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	45	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	29	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	10	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	18	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	22	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	20	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	22	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	57	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	60	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	57	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	49	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	48	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	52	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	51	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	60	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	61	12	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 03 A - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03 A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	64	16	16
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	16	16	16
002	Afzuiging keuken	0,50	22	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	12	--	--
004	Fontein terras	1,00	18	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	38	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	52	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	55	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	23	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	44	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	29	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	11	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	19	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 03 A - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	21	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	55	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	57	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	60	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	58	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	64	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	48	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	47	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	53	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	52	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	62	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64	16	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	64	18	18
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	18	18	18
002	Afzuiging keuken	0,50	23	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	13	--	--
004	Fontein terras	1,00	21	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	40	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	52	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	55	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	23	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	48	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	32	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	13	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	22	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Zandlaan 14 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	57	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	58	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	60	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	61	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	64	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	49	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	48	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	53	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	53	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	62	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	64	18	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 A - Zandlaan 14 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Zandlaan 14 - Zijgevel	1,50	67	25	25
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	25	25	25
002	Afzuiging keuken	0,50	33	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	22	--	--
004	Fontein terras	1,00	16	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	37	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	54	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	57	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	56	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	23	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	55	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	39	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	15	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 A - Zandlaan 14 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	58	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	58	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	62	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	65	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	65	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	58	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	56	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	58	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	57	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	67	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	67	25	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmx per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Zandlaan 14 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Zandlaan 14 - Zijgevel	5,00	67	34	34
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	34	34	34
002	Afzuiging keuken	0,50	36	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	27	--	--
004	Fontein terras	1,00	20	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	39	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	54	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	57	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	56	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	23	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	64	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	49	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	18	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 B - Zandlaan 14 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	60	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	59	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	62	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	65	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	65	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	64	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	61	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	58	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	57	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	67	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	67	34	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 05 A - Zandlaan 20 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Zandlaan 20 - voorgevel	1,50	38	16	16
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	16	16	16
002	Afzuiging keuken	0,50	26	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	22	--	--
004	Fontein terras	1,00	14	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	11	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	9	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	21	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	5	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	34	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	19	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	15	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 05 A - Zandlaan 20 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	26	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	24	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	38	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	36	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	27	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	27	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	38	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	38	16	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Zandlaan 20 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Zandlaan 20 - voorgevel	5,00	40	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	28	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	24	--	--
004	Fontein terras	1,00	15	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	12	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	10	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	11	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	21	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	5	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	35	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	18	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	17	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	39	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	39	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Zandlaan 20 - voorgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	26	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	24	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	40	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	38	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	28	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	27	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	37	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	40	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy

Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 06 A - Zandlaan 20 - Zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06 A	Zandlaan 20 - Zijgevel	1,50	39	18	18
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	18	18	18
002	Afzuiging keuken	0,50	29	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	21	--	--
004	Fontein terras	1,00	22	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	19	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	29	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	13	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	28	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	11	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	23	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	39	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 06 A - Zandlaan 20 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	34	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	32	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	35	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	33	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	28	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	29	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	39	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	39	18	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Zandlaan 20 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Zandlaan 20 - Zijgevel	5,00	52	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	31	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	20	--	--
004	Fontein terras	1,00	37	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	31	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	33	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	17	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	35	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	19	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	30	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Zandlaan 20 - Zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	38	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	36	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	42	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	41	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	41	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	52	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	52	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 07 A - Zandlaan 20 - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07 A	Zandlaan 20 - Achtergevel	1,50	45	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	30	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	24	--	--
004	Fontein terras	1,00	23	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	26	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	29	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	13	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	34	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	17	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	24	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	39	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmix per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 07 A - Zandlaan 20 - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	34	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	32	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	40	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	35	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	35	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	45	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	45	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Zandlaan 20 - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Zandlaan 20 - Achtergevel	5,00	52	23	23
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	23	23	23
002	Afzuiging keuken	0,50	38	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	22	--	--
004	Fontein terras	1,00	37	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	31	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	33	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	16	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	42	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	26	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	35	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmix per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Zandlaan 20 - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	38	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	35	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	50	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	50	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	41	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	41	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	52	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	52	23	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 08 A - Zandlaan 22A - Zijgevel west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Zandlaan 22A - Zijgevel west	1,50	50	14	14
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	14	14	14
002	Afzuiging keuken	0,50	26	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	18	--	--
004	Fontein terras	1,00	18	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	28	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	33	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	17	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	33	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	13	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	7	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	20	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	20	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 08 A - Zandlaan 22A - Zijgevel west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	38	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	36	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	34	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	31	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	38	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	38	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	50	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50	14	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmx per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B - Zandlaan 22A - Zijgevel west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Zandlaan 22A - Zijgevel west	5,00	55	25	25
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	25	25	25
002	Afzuiging keuken	0,50	37	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	29	--	--
004	Fontein terras	1,00	35	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	30	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	13	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	37	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	21	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	40	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	23	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	26	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	33	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B - Zandlaan 22A - Zijgevel west
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	52	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	42	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	40	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	41	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	45	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	45	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	55	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	55	25	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 09 A - Zandlaan 22A - Achtergevel
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09 A	Zandlaan 22A - Achtergevel	1,50	50	22	22
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	22	22	22
002	Afzuiging keuken	0,50	32	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	20	--	--
004	Fontein terras	1,00	30	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	28	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	43	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	27	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	34	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	17	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	21	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	22	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	20	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	27	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	29	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	33	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	34	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	35	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	36	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	32	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	39	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 09 A - Zandlaan 22A - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	48	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	46	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	38	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	35	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	39	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	39	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	50	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50	22	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B - Zandlaan 22A - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Zandlaan 22A - Achtergevel	5,00	56	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	37	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	29	--	--
004	Fontein terras	1,00	35	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	36	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	40	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	24	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	39	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	22	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	24	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	23	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	36	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	38	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B - Zandlaan 22A - Achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	53	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	45	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	40	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	46	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	46	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	56	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	56	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 10 A - Zandlaan 22A - zijgevel oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10 A	Zandlaan 22A - zijgevel oost	1,50	49	9	9
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	9	9	9
002	Afzuiging keuken	0,50	18	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	10	--	--
004	Fontein terras	1,00	12	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	28	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	41	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	25	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	24	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	7	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	14	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	11	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	13	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	4	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	2	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	6	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	12	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	16	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	26	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	17	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	16	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	23	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	24	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 10 A - Zandlaan 22A - zijgevel oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	44	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	46	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	28	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	25	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	36	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	39	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	49	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	49	9	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B - Zandlaan 22A - zijgevel oost
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Zandlaan 22A - zijgevel oost	5,00	50	12	12
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	12	12	12
002	Afzuiging keuken	0,50	20	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	12	--	--
004	Fontein terras	1,00	16	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	30	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	40	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	24	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	26	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	9	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	17	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	8	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	6	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	10	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	16	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	18	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	15	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	19	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	19	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	29	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	21	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	20	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	27	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	30	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B - Zandlaan 22A - zijgevel oost
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	31	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	45	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	30	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	27	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	39	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	39	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	50	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	50	12	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 11 A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11 A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	55	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	37	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	25	--	--
004	Fontein terras	1,00	42	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	32	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	42	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	21	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	36	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	19	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	41	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	25	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	41	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	40	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	40	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	38	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	49	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	53	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	52	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	52	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	54	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	50	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 11 A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	49	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	49	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	33	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	38	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	52	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	54	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	44	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	44	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	55	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	55	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel
 LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 12 A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12 A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	52	19	19
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	19	19	19
002	Afzuiging keuken	0,50	30	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	24	--	--
004	Fontein terras	1,00	38	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	31	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	14	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	15	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	16	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	29	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	12	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	37	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	22	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	40	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	30	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	31	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	49	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	42	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 12 A - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	23	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	34	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	31	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	43	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	41	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	41	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	41	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	52	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	52	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmx per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	5,00	55	30	30
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	30	30	30
002	Afzuiging keuken	0,50	41	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	34	--	--
004	Fontein terras	1,00	39	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	33	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	31	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	24	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	22	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	17	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	18	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	19	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	20	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	32	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	15	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	45	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	29	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	41	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	35	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	35	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	50	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	47	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	43	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B - Woning Zandlaan 18 - zijgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	25	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	37	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	34	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	51	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	50	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	43	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	44	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	55	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	55	30	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmx per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B - Woning Zandlaan 18 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	5,00	55	26	26
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	26	26	26
002	Afzuiging keuken	0,50	41	--	--
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	28	--	--
004	Fontein terras	1,00	39	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	33	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	39	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	41	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	43	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	32	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	30	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	26	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	27	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	28	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	29	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	39	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	22	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	45	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	29	--	--
201	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	25	--	--
202	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
203	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
204	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	33	--	--
205	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	36	--	--
206	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
207	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
208	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
209	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	28	--	--
210	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
211	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	29	--	--
212	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	31	--	--
213	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	32	--	--
214	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	34	--	--
215	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	37	--	--
216	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	39	--	--
217	Stemgeluid terras - 4 personen	1,25	38	--	--
218	Stemgeluid terras - 2 personen	1,25	38	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	37	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	39	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	46	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	52	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 207	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 208	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--
P - 209	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	40	--	--
P - 210	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 211	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	41	--	--
P - 212	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	44	--	--
P - 213	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	45	--	--
P - 214	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	48	--	--
P - 215	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	50	--	--
P - 216	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	51	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAmox per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel
LAmox bij Bron/Groep voor toetspunt: 13 B - Woning Zandlaan 18 - achtergevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
P - 217	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	50	--	--
P - 218	PIEK - Stemgeluid terras	1,25	50	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	45	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	46	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	47	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	48	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	49	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	50	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	51	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	40	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	38	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	34	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	35	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	36	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	37	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	44	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	41	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	53	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	52	--	--
Route 1	Parkeren bezoekers restaurant/B&B receptie	0,75	44	--	--
Route 2	Parkeren bezoekers visvijver	0,75	44	--	--
Route 3	Parkeren leverancier visvijver	1,25	55	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	55	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage

6 Invoer en rekenresultaten: Goede ruimtelijke ordening (Spelende kinderen)

6601 - Landgoed van Looy
Invoergegevens - spelende kinderen

Model: Basismodel met kinderen
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)
003	Afzuiging ventilatie serre	0,50	Relatief aan onderliggend item	3,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
002	Afzuiging keuken	0,50	Relatief aan onderliggend item	3,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
001	Buitendeel koelcel keuken	0,50	Relatief aan onderliggend item	3,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000
004	Fontein terras	1,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
005	Fontein parkeerplaats	1,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	--	--	12,0000	--	--
101 1/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
102 2/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
103 3/10	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
104 4/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
105 5/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
106 6/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
107 7/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
108 8/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
109 9/9	Route 1 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,98	--	--	0,0604	--	--
110 1/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
111 2/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
112 3/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
113 4/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
114 5/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
115 /6/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
116 7/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
117 8/8	Route 2 - Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	22,42	--	--	0,0687	--	--
118	Route 3 - Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	31,76	--	--	0,0080	--	--
119	Route 3 - Lossen vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	16,81	--	--	0,2501	--	--
120	Manoeuvreren vrachtwagens leveranciers	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	25,56	--	--	0,0334	--	--
121	Lossen vrachtwagens leveranciers	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	10,79	--	--	1,0004	--	--
P-101	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-102	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-103	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-104	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-105	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-106	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-107	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-108	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-109	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-110	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-111	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-112	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--

6601 - Landgoed van Looy
Invoergegevens - spelende kinderen

Model: Basismodel met kinderen
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
003	100,000	--	--	--	56,90	59,40	62,20	72,10	72,30	66,00	60,10	49,80	76,16
002	100,000	--	--	--	45,40	59,70	75,40	81,10	78,40	78,00	74,40	67,00	85,18
001	100,000	100,000	100,000	--	51,50	59,40	64,50	71,20	68,60	65,40	59,30	42,90	74,56
004	100,000	--	--	--	20,80	41,10	62,50	64,20	71,80	74,60	73,40	69,40	78,98
005	100,000	--	--	--	32,50	57,40	61,20	68,60	75,80	77,10	76,10	72,60	81,97
101 1/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
102 2/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
103 3/10	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
104 4/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
105 5/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
106 6/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
107 7/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
108 8/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
109 9/9	0,504	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
110 1/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
111 2/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
112 3/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
113 4/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
114 5/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
115 /6/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
116 7/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
117 8/8	0,573	--	--	--	67,60	75,80	78,90	82,50	84,70	84,00	80,20	76,10	89,96
118	0,067	--	--	--	81,00	85,00	90,00	95,00	99,00	97,00	90,00	80,00	102,71
119	2,084	--	--	--	60,00	72,30	75,10	76,90	80,80	82,60	82,00	77,40	87,89
120	0,278	--	--	--	81,00	85,00	90,00	95,00	99,00	97,00	90,00	80,00	102,71
121	8,337	--	--	--	60,00	72,30	75,10	76,90	80,80	82,60	82,00	77,40	87,89
P-101	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-102	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-103	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-104	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-105	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-106	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-107	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-108	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-109	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-110	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-111	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-112	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96

6601 - Landgoed van Looy
Invoergegevens - spelende kinderen


Model: Basismodel met kinderen
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)
P-113	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-114	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-115	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-116	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-117	PIEK - route 1: Manoeuvreren auto's	0,75	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-118	PIEK - route 3: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-119	PIEK - route 3: Lossen vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-120	PIEK - Leveranciers: Manoeuvreren vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P-121	PIEK - Leveranciers: Lossen vrachtwagen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
201	Stemgeluid terras - 5 kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
202	Stemgeluid terras - 5 kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
203	Stemgeluid terras - 5 kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
204	Stemgeluid terras - 5 kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
205	Stemgeluid terras - 5 kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
206	Stemgeluid terras - 5 kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	2,04	--	--	7,5021	--	--
P - 201	PIEK - Stemgeluid terras - kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 202	PIEK - Stemgeluid terras - kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 203	PIEK - Stemgeluid terras - kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 204	PIEK - Stemgeluid terras - kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 205	PIEK - Stemgeluid terras - kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--
P - 206	PIEK - Stemgeluid terras - kinderen	1,25	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	--	--	--	--	--

6601 - Landgoed van Looy
Invoergegevens - spelende kinderen

Model: Basismodel met kinderen
Mei 2021 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
P-113	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-114	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-115	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-116	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-117	--	--	--	--	75,60	83,80	86,90	90,50	92,70	92,00	88,20	84,10	97,96
P-118	--	--	--	--	86,00	90,00	95,00	100,00	104,00	102,00	95,00	85,00	107,71
P-119	--	--	--	--	79,00	91,30	94,10	95,90	99,80	101,60	101,00	96,40	106,89
P-120	--	--	--	--	86,00	90,00	95,00	100,00	104,00	102,00	95,00	85,00	107,71
P-121	--	--	--	--	79,00	91,30	94,10	95,90	99,80	101,60	101,00	96,40	106,89
201	62,517	--	--	--	60,50	63,00	70,00	76,00	81,00	79,00	74,00	67,00	84,60
202	62,517	--	--	--	60,50	63,00	70,00	76,00	81,00	79,00	74,00	67,00	84,60
203	62,517	--	--	--	60,50	63,00	70,00	76,00	81,00	79,00	74,00	67,00	84,60
204	62,517	--	--	--	60,50	63,00	70,00	76,00	81,00	79,00	74,00	67,00	84,60
205	62,517	--	--	--	60,50	63,00	70,00	76,00	81,00	79,00	74,00	67,00	84,60
206	62,517	--	--	--	60,50	63,00	70,00	76,00	81,00	79,00	74,00	67,00	84,60
P - 201	--	--	--	--	77,00	79,50	86,50	92,50	97,50	95,50	90,50	75,00	101,03
P - 202	--	--	--	--	77,00	79,50	86,50	92,50	97,50	95,50	90,50	75,00	101,03
P - 203	--	--	--	--	77,00	79,50	86,50	92,50	97,50	95,50	90,50	75,00	101,03
P - 204	--	--	--	--	77,00	79,50	86,50	92,50	97,50	95,50	90,50	75,00	101,03
P - 205	--	--	--	--	77,00	79,50	86,50	92,50	97,50	95,50	90,50	75,00	101,03
P - 206	--	--	--	--	77,00	79,50	86,50	92,50	97,50	95,50	90,50	75,00	101,03



6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LAeq - spelende kinderen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel met kinderen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Zandlaan 14 - voorgevel	1,50	43	26	26
01_B	Zandlaan 14 - voorgevel	5,00	48	34	34
02_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	46	13	13
02_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	48	12	12
03_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	48	16	16
03_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	49	18	18
04_A	Zandlaan 14 - Zijgevel	1,50	49	25	25
04_B	Zandlaan 14 - Zijgevel	5,00	50	34	34
05_A	Zandlaan 20 - voorgevel	1,50	33	16	16
05_B	Zandlaan 20 - voorgevel	5,00	35	19	19
06_A	Zandlaan 20 - Zijgevel	1,50	35	18	18
06_B	Zandlaan 20 - Zijgevel	5,00	45	19	19
07_A	Zandlaan 20 - Achtergevel	1,50	38	19	19
07_B	Zandlaan 20 - Achtergevel	5,00	46	23	23
08_A	Zandlaan 22A - Zijgevel west	1,50	39	14	14
08_B	Zandlaan 22A - Zijgevel west	5,00	48	25	25
09_A	Zandlaan 22A - Achtergevel	1,50	42	22	22
09_B	Zandlaan 22A - Achtergevel	5,00	49	26	26
10_A	Zandlaan 22A - zijgevel oost	1,50	36	9	9
10_B	Zandlaan 22A - zijgevel oost	5,00	37	12	12
11_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	50	26	26
12_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	46	19	19
12_B	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	5,00	49	30	30
13_B	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	5,00	49	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6601 - Landgoed van Looy
Rekenresultaten LMax - spelende kinderen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel met kinderen
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Zandlaan 14 - voorgevel	1,50	66	26	26
01_B	Zandlaan 14 - voorgevel	5,00	69	34	34
02_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	62	13	13
02_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	61	12	12
03_A	Zandlaan 14 - achtergevel	1,50	64	16	16
03_B	Zandlaan 14 - achtergevel	5,00	64	18	18
04_A	Zandlaan 14 - Zijgevel	1,50	67	25	25
04_B	Zandlaan 14 - Zijgevel	5,00	67	34	34
05_A	Zandlaan 20 - voorgevel	1,50	45	16	16
05_B	Zandlaan 20 - voorgevel	5,00	47	19	19
06_A	Zandlaan 20 - Zijgevel	1,50	48	18	18
06_B	Zandlaan 20 - Zijgevel	5,00	57	19	19
07_A	Zandlaan 20 - Achtergevel	1,50	50	19	19
07_B	Zandlaan 20 - Achtergevel	5,00	57	23	23
08_A	Zandlaan 22A - Zijgevel west	1,50	56	14	14
08_B	Zandlaan 22A - Zijgevel west	5,00	61	25	25
09_A	Zandlaan 22A - Achtergevel	1,50	54	22	22
09_B	Zandlaan 22A - Achtergevel	5,00	61	26	26
10_A	Zandlaan 22A - zijgevel oost	1,50	49	9	9
10_B	Zandlaan 22A - zijgevel oost	5,00	50	12	12
11_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	63	26	26
12_A	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	1,50	59	19	19
12_B	Woning Zandlaan 18 - zijgevel	5,00	61	30	30
13_B	Woning Zandlaan 18 - achtergevel	5,00	59	26	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen