

Nota zienswijzen Ontwerputwerkingsplan 'Rijnsburgerweg naast 77'

23 maart 2023

Gemeente Katwijk

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Beantwoording zienswijzen	4
3. Conclusie	7

1. Inleiding

Het ontwerpuitwerkingsplan 'Rijnsburgerweg naast 77' heeft met ingang van vrijdag 13 januari 2023 tot en met donderdag 23 februari 2023 voor een ieder ter inzage gelegen. Zowel in het gemeentehuis, als via www.ruimtelijkeplannen.nl bestond de mogelijkheid om het plan te raadplegen. Binnen deze termijn van zes weken kon een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Het ontwerpuitwerkingsplan 'Rijnsburgerweg naast 77' is toegezonden aan de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Liander, Dunea, Gasunie en de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Er zijn 3 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

In hoofdstuk 2 zijn de binnengekomen zienswijzen samengevat en beantwoord met daarbij de eventuele gevolgen voor het bestemmingsplan.

2. Beantwoording zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn per indiener samengevat en voorzien van een beantwoording door de gemeente. In de beantwoording is inzichtelijk gemaakt in hoeverre hetgeen in de zienswijze naar voren is gebracht aanleiding heeft gegeven tot aanpassing van het ontwerpuitwerkingsplan 'Rijnsburgerweg naast 77'.

Indiener 1: Provincie Zuid-Holland

1	Op basis van het ingevulde E-formulier hoeft het ontwerp uitwerkingsplan niet te worden toegezonden.	Hiervan is kennis genomen.
2	Gevolgen voor uitwerkingsplan Geen.	

Indiener 2: Hoogheemraadschap van Rijnland

Nr.	Samenvatting zienswijze	Beantwoording gemeente
1	Indiener heeft geactualiseerde beleidstekst ingediend ter vervanging van de tekst in paragraaf 5.3 van de toelichting. Het betreft achtereenvolgens nieuwe tekst tenaanzien van Waterbeheerprogramma 6 (WBP6) voor 2022-2028, Blauwe lens (klimaatverandering), Keur van Rijnland 2020 en disclaimer nieuw beleid. Het uitwerkingsplan behoeft geen aanpassing naar aanleiding van deze teksten.	Dankt indiener voor de geactualiseerde tekst en stemt hiermee in.
2	Indiener meldt dat de rest van het plan er goed uitziet! Er is inderdaad geen vergunning vanuit Rijnland nodig, omdat er minder dan 500 m2 toename verharding wordt gerealiseerd. Tevens vinden de werkzaamheden niet plaats in de waterkering of in kwetsbaar kwelgebied en wordt er geen water gedempt of gegraven.	Dankt indiener voor de reactie en stemt hiermee in.
3	Gevolgen voor uitwerkingsplan	

	N.a.v. punt 1 en 2 is de bestaande tekst in paragraaf 5.3 van de toelichting onder het kopje Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland vervangen door de geactualiseerde tekst van Rijnland.
--	--

Indiener 3: Veiligheidsregio Hollands Midden

Nr.	Samenvatting zienswijze	Beantwoording gemeente
1	Indiener constateert dat er voor het plan geen bijzonderheden ten aanzien van de bereikbaarheid voor hulpdiensten en ook geen bijzonderheden ten aanzien van de bluswaterwinning (brandkraan en open water zijn aanwezig).	Hiervan is kennis genomen. Dit is toegevoegd aan paragraaf 5.2.5 Externe veiligheid van de toelichting.
2	Voor een reguliere woonfunctie geldt een zorgnormtijd van acht minuten. De daadwerkelijke tijd bedraagt net geen negen minuten, geadviseerd wordt deze geringe overschrijding te accepteren.	Hiervan is kennis genomen. Dit is toegevoegd aan paragraaf 5.2.5 Externe veiligheid van de toelichting.
3	Naast het scenario 'Gebouwbrand' is ook het scenario 'Fakkelbrand' relevant. De hogedruk aardgasleiding A-560 ligt op circa 380 meter ten zuiden van het plangebied. Daarmee ligt het plangebied nog net binnen de 1% lethaalcontour. Gezien de beperkte omvang zal de ontwikkeling geen significante toename in het groepsrisico hebben. Aanvullende maatregelen worden niet nodig geacht.	Hiervan is kennis genomen. Dit is toegevoegd aan paragraaf 5.2.5 Externe veiligheid van de toelichting.
4	Voor het (meer algemene scenario) scenario toxische wolk / brand in de omgeving zijn geen maatregelen in het plan opgenomen voor het beperken van de effecten. Geadviseerd wordt daarom om de bouwwerken te voorzien van de mogelijkheid om de ventilatie eenvoudig af te kunnen schakelen zodat aanwezigen tijdelijk in het bouwwerk kunnen schuilen. In het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) is geregeld dat de mechanische ventilatievoorziening bij een externe calamiteit handmatig moet kunnen worden uitgeschakeld.	Ingestemd wordt met het advies om de bouwwerken te voorzien van de mogelijkheid om de ventilatie eenvoudig af te kunnen schakelen bij calamiteiten. Dit komt aan de orde bij de realisatie van het bouwplan. Dit is toegevoegd aan paragraaf 5.2.5 Externe veiligheid van de toelichting.

5	Voor het uitwerkingsplan is in het kader van de fysieke veiligheid geen verdere advisering benodigd.	Hiervan is kennis genomen.
6	Gevolgen voor uitwerkingsplan N.a.v. punt 1 tot en met 4 is paragraaf 5.2.5 van de toelichting aangevuld	

3. Conclusie

Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het plan, er zijn ook geen ambtshalve wijzigingen.