

Bijlage VI Advies waterschap

Advies Wijzigingsplan Tiendweg 7b te Kedichem

- Toename verharding < 1.500 m², geen compensatie noodzakelijk voor WSRL. Wel voor de gemeente (compensatieopgave 300 m²). Blijkbaar heeft de gemeente een strikter beleid en geldt er volgens gemeentelijk beleid geen vrijstelling van de eerste 1500 m². Dit verbaasd mij, heb er ook niet eerder van gehoord. Nadere toelichting vanuit de gemeente aan het waterschap is gewenst.
- Lozing op gemeentelijk riool voor huishoudelijk afvalwater. Bedrijfsafvalwater via eventueel voorziening op mestkelder. Schone oppervlakken lozen direct op oppervlaktewater;
- Geen ingrepen in beschermingszones langs watergangen en keringen;
- Rioolpersleiding blijven ongemoeid;
- Geen effect op wegen.

Conclusie: geen belang voor Waterschap Rivierenland, akkoord. Wel graag een nadere toelichting van de gemeente aan Waterschap Rivierenland op haar compensatiebeleid.

Pieter Sollie
11-07-2012