
Van: Vink, Geanne <Geanne.Vink@vr-rr.nl>

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 11:13

Aan: Poot, M.J. <m.j.poot@maassluis.nl>

Onderwerp: RE: Vraag invloed bestaande hogedruk gasleiding Gasunie Maassluis vs Bestemmingsplan 1e concept Sportzaal Sportlaan

Beste Michael,

Via René kwam deze vraag ook bij mij terecht, gezien wij vanuit de VRR ook adviseren op (de risico's van) hogedruk aardgastransportleidingen. Inmiddels stuurde René ook een mailtje vanuit de Gasunie door waarin zij aangeven dat er tijdens de werkzaamheden geen rekening hoeft worden gehouden met de leiding. Vanuit de VRR heb ik ook even gekeken naar de effectafstanden van de leiding en of hier vanuit ons nog adviespunten uit voortkomen (niet alleen tijdens de werkzaamheden, maar meer ook nog wanneer de sporthal in gebruik wordt genomen). En ook daarvoor geldt dat de leiding op een dusdanige afstand ligt dat we hem voor deze functie (een sporthal) niet relevant achten. Dus wat dat betreft zijn er vanuit externe veiligheid geen specifieke aandachtspunten - dat staat dus los van de brandveiligheid, wat in een later stadium beoordeeld zal worden. Kunnen jullie die meteen ook aftikken. ☺

Succes en mocht je, nu of in de toekomst, nog andere vragen hebben hoor ik het wel!

Met vriendelijke groet,

Geanne Vink

Beleidsmedewerker | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Directie Risico- & Crisisbeheersing | Afdeling Risicobeheersing | Team Ruimtelijke Veiligheid | +31 6 4060 2471 | geanne.vink@vr-rr.nl | www.veiligheidsregio-rr.nl | Postadres: Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam | Bezoekadres: Wilhelminakade 947, Rotterdam. Bij bezoek aan het WPC bent u verplicht zich te legitimeren. U kunt (betaald) parkeren in [Q-park De Rotterdam](#). Parkeren in het WPC is helaas **niet** mogelijk.