

Tom Vianen

Van: Hompe, Michael <[REDACTED]>
Verzonden: vrijdag 9 april 2021 14:59
Aan: Gemeente Nieuwkoop
CC: Tom Vianen
Onderwerp: FW: Betreft: Restaurant met bedrijfswoning Noordse Dorpsweg 2 (2e aanvraag), kenmerk: 2021-003106
Bijlagen: Adviesrapport WORD.pdf

Geachte heer Vianen,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmorgen nog even de aanvulling op het adviesrapport betreffende Restaurant met bedrijfswoning Noordse Dorpsweg 2 (2e aanvraag).

Hierin ben ik één punt vergeten op te nemen. Hiervoor mijn excuses.

Het gaat om het volgende:

Sterkte bij brand: Artikel 2.10. Tijdsduur bezwijken. In het brandbeveiligingsrapport van 27 januari 2021 wordt daar het volgende over gesteld:

In het gebouw is geen vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5 meter boven het meetniveau aanwezig. Er geldt **geen** eis aan de brandwerendheid tegen bezwijken van een draagconstructie. **Dit is niet correct.**

In het brandbeveiligingsrapport van 28 oktober 2020 wordt daar het volgende over gesteld:

In het gebouw is geen vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5 meter boven het meetniveau aanwezig. Voor de bouwconstructie van de kelder en de 1e verdieping geldt een sterkte bij brand van 30 minuten. **De betonnen draagconstructie (zie tabel 2) heeft een brandwerendheid tegen bezwijken van ten minste 30 minuten. Dit is correct.**

Wij adviseren u dit als aanvulling mee te nemen indien u besluit de vergunning te verlenen.

Nogmaals excuses voor deze onvolkomenheid.

Met vriendelijke groet,

Michael Hompe | Medewerker Planbeoordeling / Brandpreventie
Risico en Crisisbeheersing
Afdeling Brandveiligheid
T 088 246 5452 | M [REDACTED] | E [REDACTED]
Afwezig op vrijdag

Veiligheidsregio Hollands Midden / Brandweer Hollands Midden

Bezoekadres:

Havenstraat 5 | 2405 BV | Alphen aan den Rijn

Postbus 1123 | 2302 BC | Leiden

T 088 246 5000 | F 088 246 5001 | E info@vrhm.nl

www.brandweer.nl/hollandsmidden

Van: [REDACTED] >

Verzonden: donderdag 8 april 2021 08:58

Aan: info@nieuwkoop.nl

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Betreft: Restaurant met bedrijfswoning Noordse Dorpsweg 2 (2e aanvraag), kenmerk: 2021-003106

Geachte heer Vianen,

Hierbij ontvangt u ons rapport betreffende Restaurant met bedrijfswoning Noordse Dorpsweg 2 (2e aanvraag) op de locatie Noordse Dorpsweg 2 2431AT Noorden.

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@vrhm.nl. Vermeld hierbij ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

Michael Hompe
Medewerker Planbeoordeling/brandpreventie
[REDACTED]



Veiligheidsregio Hollands Midden | Rooseveltstraat 4A, 2321 BM Leiden | Postbus 1123, 2302 BC Leiden.

T | M [REDACTED] | E [REDACTED]

De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u per kerende mail contact op te nemen met de afzender. Verder verzoeken wij u het e-mailbericht te verwijderen en de inhoud ervan met niemand te delen.