

Gemeente Noordwijk
Mevrouw A. van der Heijden
Postbus 298
2200 AG NOORDWIJK

Datum: 4 april 2013

Onderwerp: Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin

Geachte mevrouw van der Heijden,

GEMEENTE NOORDWIJK		
Zaaknr.	ZTC 4001	
Doc. nr.	3396	
Datum	- 9 APR. 2013	
afg.	BVO/J/N	B/N

Contactpersoon
Jaap Meijer
088-2465623
Jaap.meijer@brandweer.vrh.nl
Postbus 1123,
2302 BC Leiden

Kenmerk
Z-2013-14901
Uit-2013-028122

Bijlagen
- Uw kenmerk

- 8 APR. 2013

In uw Brief van 13 juli 2012 heeft u de Veiligheidsregio Hollands Midden verzocht om in het kader van Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) advies uit te brengen in het kader van vooroverleg over het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en beleid met betrekking tot rampenbestrijding. Het advies van de veiligheidsregio kan het bevoegd gezag ondersteunen bij de verantwoording van het groepsrisico. Het advies geeft inzicht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en rampen, alsmede de beperking van het ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse belangen maakt het gemeentebestuur uiteindelijk een eigen afweging omtrent het groepsrisico.

Het betreft hier een bestemmingsplan dat binnen het invloedsgebied van een hoge druk aardgasleiding ligt. Het bestemmingsplan maakt de bouw van nieuwe objecten in het invloedsgebied van de gasleiding mogelijk. Het gaat hier om de uitbreiding van de het recreatiecentrum Langevelderslag en de uitbreiding van een golfbaan.

Op verzoek van de gemeente Noordwijk heeft de Omgevingsdienst West-Holland een risicoanalyse opgesteld (d.d. 24 december 2012) voor de hoge druk aardgasleiding A560 in het duingebied ten behoeve van het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin.

Plaatsgebonden risico

Uit deze risicoanalyse bleek dat binnen de 10^{-6} contour voor het plaatsgebonden risico twee locaties niet voldoen aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico:

- Langevelderslag
- Golfbaan aan de Duindamseweg

Door de Gasunie zijn een aantal risicoreducerende bronmaatregelen genomen. Door het nemen van deze maatregelen is er geen sprake meer van een knelpunt van de 10^{-6} contour voor het plaatsgebonden risico.

Groepsrisico

Uit bovengenoemde risicoanalyse bleek dat met de uitbreiding van het recreatiecentrum Langevelderslag en de uitbreiding van de golfbaan de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico werd overschreden. Door risicoreducerende bronmaatregelen van de Gasunie bedraagt het groepsrisico $0,379 \times$ de oriëntatiewaarde. Het maximaal berekende aantal dodelijke slachtoffers bedraagt 171.

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Bij de ontwikkeling van het plangebied moet voor een adequate hulpverlening rekening worden gehouden met bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Het plangebied moet bereikbaar zijn via minstens twee, bij voorkeur drie toegangswegen. De wegen binnen het plangebied moeten minimaal 3,5 meter breed zijn met een vrije hoogte van 4,2 meter. De maximale afstand tussen de inzetlocatie en de dichtstbijzijnde secundaire bluswatervoorziening mag maximaal 160 meter zijn. Voor de gebouwen geldt dat primaire bluswatervoorziening binnen 40 meter vanaf de voordeur aanwezig dient te zijn. In de praktijkrichtlijn bluswatervoorziening en de praktijkrichtlijn bereikbaarheid, zoals



VEILIGHEIDSRGIO HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

vastgesteld door de Regionale Brandweer Hollands Midden, staan deze en andere punten uitgebreid omschreven.

Specifiek voor dit plangebied betekent dit:

Op de recreatiegelegenheid Langevelderslag kunnen er bij evenementen meer dan 1000 personen aanwezig zijn. Op zomerse dagen is de strandopgang zodanig vol dat zich verkeersopstoppen en parkeerproblemen voordoen. De locatie is voor de hulpverlening maar van één zijde bereikbaar. Als primaire bluswatervoorziening zijn er ondergrondse brandkranen aanwezig. Onduidelijk is of deze voldoen qua afstand en hoeveelheid. Er is geen secundaire bluswatervoorziening aanwezig.

De locatie van de Golfclub aan de Duindamseweg is voor de hulpverlening maar van één zijde bereikbaar. Als primaire bluswatervoorziening zijn er ondergrondse brandkranen aanwezig. Het is echter onduidelijk of deze qua afstand en bereikbaarheid voldoen. Er is geen secundaire bluswatervoorziening aanwezig.

Restrisico

Hoewel de kans op een zwaar ongeval of ramp met gevaarlijke stoffen in het algemeen klein is, blijft een restrisico aanwezig. Het restrisico geeft aan hoeveel slachtoffers en materiële schade er overblijven na het toepassen van risicoreducerende maatregelen zoals alarmering, verbeteren bereikbaarheid en bluswatervoorziening en verhogen zelfredzaamheid. Het aantal gewonden zal een veelvoud zijn van het aantal berekende dodelijke slachtoffers. Ondanks alle voorgestelde maatregelen is er een kans dat er een calamiteit ontstaat waarvoor in de eerste uren de inzet van de hulpverleningsdiensten niet toereikend is, met name omdat tegelijk getracht wordt de bron te bestrijden en de omgeving te ontruimen.

Ik adviseer u:

- Knelpunten voor bereikbaarheid te onderzoeken en deze knelpunten op te lossen
- Onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten ten aanzien van primaire en secundaire bluswatervoorziening en deze knelpunten op te lossen.

Ik verzoek u mij te informeren over de besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin.

Ik ga er vanuit dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

H.E.N.A. Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden