

BRANDWEER



Gemeente Noordwijkerhout
Mevrouw J. Jansen
Postbus 13
2210 AA NOORDWIJKERHOUT

Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon (088) 246 5000
Fax (088) 246 5001
info@brandweer.vrhm.nl
www.brandweer.nl/hollandsmidden

Verzenddatum	12 augustus 2014	Contactpersoon	Edwin Bos	Bijlage(n)	1
Zaak kenmerk	Z-2014-039390	Telefoon	0882466228		
Ons kenmerk	UIT-2014-042616	E-mail	info@brandweer.vrhm.nl		
Uw kenmerk	130585	Onderwerp	Adviesverzoek wijzigingsplan Viaductweg 6 t/m 14 (binnen		
Uw brief van	23 juli 2014	Locatie	Viaductweg 6-14 Noordwijkerhout		

Graag bij correspondentie zaak kenmerk, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte mevrouw Jansen,

Op 23 juli 2014 hebt u een brandveiligheidsadvies bestemmingsplan gevraagd voor Woonfunctie, Viaductweg 6-14 in Noordwijkerhout. In deze brief leest u ons brandveiligheidsadvies.

Het bestemmingsplan is getoetst aan de externe veiligheidsaspecten en de nu geldende "Praktijkrichtlijn Bereikbaarheid" en "Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening" van de Regionale Brandweer Hollands-Midden. Het voorgelegde bestemmingsplan geeft de Veiligheidsregio Hollands Midden geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in het kader van het aspect externe veiligheid. De Brandweer Hollands Midden is van mening dat de adequate hulpverlening, het bluswater en bereikbaarheid in de adviesaanvraag voldoet aan de praktijkrichtlijnen.

Afwijken van dit advies?

Kunt u het aan ons doorgeven als u besluit af te wijken van dit advies? Verder verzoek ik u mij te informeren over de verdere besluitvorming over dit bestemmingsplan. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Wilt u reageren?

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de in de aanhef genoemde contactpersoon. Wilt u inhoudelijk reageren? Stuur dan uw reactie naar info@brandweer.vrhm.nl. Vermeld hierbij ons kenmerk.

Met vriendelijke groet,

Namens H.E.N.A. Meijer, regionaal commandant Brandweer Hollands Midden,

H.W. Willemsen
Teamleider advisering, Risicobeheersing, district Duin- en Bollenstreek

Bijlagen:
- Adviesrapport

Bijlage 1: Adviesrapport

Betreft advies behorende bij brief met kenmerk UIT-2014-042616

Opmerkingen en toelichting op het advies:

Bluswater en bereikbaarheid:

1. Voor een adequate hulpverlening bij een incident is het van belang dat de bereikbaarheid en bluswatervoorziening op orde is. Houd daarom rekening met het volgende.
 - a. Het plangebied moet via minstens twee, bij voorkeur drie toegangswegen bereikbaar zijn.
 - b. De wegen binnen het plangebied moeten minimaal 4,5 meter breed zijn (minimale verharding breed 3,25 meter) met een vrije hoogte van 4,2 meter.
 - c. Voor de gebouwen geldt dat primaire bluswatervoorziening binnen 40 meter vanaf de brandweeringang aanwezig moet zijn.
 - d. De maximale afstand tussen de inzetlocatie en de dichtstbijzijnde secundaire bluswatervoorziening mag maximaal 160 meter zijn.

Specifiek voor dit plangebied betekent dit: dat aan alle boven staande punten wordt voldaan, daar het hier alleen gaat om het wijzigen van een winkelfunctie naar een woonfunctie.

Beoordeelde documenten:

Omschrijving:	Kenmerk:	Datum:
Wijzigingplan toelichting viaductweg 6 t/m 14	130585	17-7-2014
Wijzigingplan regels viaductweg 6 t/m 14	130585	17-07-2014

Toetsingsomvang:

Op de navolgende onderdelen is het bouwplan getoetst:

1. Besluit veiligheidsregio's artikel 3.2.1
2. Bouwbesluit Artikel 6.30, 6.35, 6.37 en 6.38
3. "Praktijkrichtlijn Bereikbaarheid"
4. "Praktijkrichtlijn Bluswatervoorziening"
5. Brandweeradvies Externe veiligheid