

Nr. 56 MEI 2011

Routing

S

B

h16

Contactpersoon

Paraaf

I. Gobssens

Streefdatum

t 088-2465232

b.b. verzend

f 088-2465001

b.b. afgeleverd

ilse.gobssens@brandweer.vrhm.nl

Postbus 1123,

2302 BC Leiden

Kenmerk

UIT-2011-2336

Bijlagen

Uw kenmerk

Aan het College van burgemeester en wethouders

Gemeente Oegstgeest

T.a.v. de heer R. Kersten

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

03 MEI 2011

Datum: 22 april 2011

Onderwerp: Tweede partiële herziening Rijnfront

Geacht college,

Het gemeentebestuur is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en beleid met betrekking tot rampenbestrijding. Het advies van de Veiligheidsregio Hollands Midden kan het bevoegd gezag ondersteunen bij de verantwoording van het groepsrisico. Het advies geeft inzicht in de voorbereiding op en de bestrijding van zware ongevallen en rampen, alsmede de beperking van het ontstaan en de effecten daarvan. Vanuit de diverse belangen maakt het gemeentebestuur uiteindelijk een eigen afweging omtrent het groepsrisico.

Het aspect externe veiligheid geeft mij geen aanleiding een reactie te geven.

Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening heb ik de volgende reactie.

Bereikbaarheid:

Ontsluiting van het plangebied en de voorgestelde verkeersstroming vindt plaats door eenrichtingsverkeer. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende criteria:

- Inrichting van de openbare weg dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de rijbaan te allen tijde vrij kan blijven voor hulpdiensten.
- In verband met calamiteiten dient er rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat hulpdiensten het plan tegen de rijrichting in tot bij een calamiteit kunnen komen.
- Het plan moet daarom zodanig worden ingericht dat er voldoende manoeuvreerruimte is om ongehinderd tegen de richting van het verkeer in te kunnen rijden met hulpdienstvoertuigen.
 - Een vrije rijbaan breedte van 5,5 meter;
 - Buitenbochtstraal van 10 meter;
 - Binnenbochtstraal van minimaal 5,5 meter of,
 - Binnenbochtstraal van >5,5 meter waarbij de buitenbochtstraal de som is van binnenbochtstraal + 4,5 meter.
- De ontsluiting van het plan aan de Rijnsburgerwegzijde en aan zijde van het Valkenburgerveerpad dienen onafhankelijk van elkaar te leiden naar gebiedsontsluitingsweg.
- Bruggen en wegen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat deze:
 - Een totale massa van 25 ton (250.000 Newton) kunnen dragen;
 - Een asdruk van 10 ton (100.000 Newton) kunnen dragen;
 - Obstakel vrij zijn boven de weg. Hier geldt een vrije doorrijhoogte van minimaal 4,2 meter.

Bluswatervoorziening:

In het bestemmingsplan is veel aandacht voor open water. Daarmee wordt voldoende voorzien in secundaire bluswatervoorziening mits dit op strategische plaatsen voor de brandweer bereikbaar is. Deze voorzieningen dienen zodanig gepositioneerd te worden dat uiteindelijk alle bouwwerken binnen een afstand van 160 meter van een van de secundaire bluswater voorzieningen ligt. Het debiet van deze voorziening dient minimaal 60m³ gedurende 4,5 uur te bedragen.

De primaire bluswatervoorziening dient een aansluiting te hebben op een waterleidingnet. Deze dient een debiet van 60m³ per uur leveren en moet direct leverbaar zijn. Een primaire bluswatervoorziening ligt ten hoogste 40 meter van een (hoofd)ingang van een bouwwerk. Twee brandkranen kunnen ten opzichte van elkaar maximaal 80 meter uit elkaar liggen.

Bij de inrichting van de openbare weg mogen bluswatervoorzieningen niet in parkeervakken geprojecteerd worden. Rondom een brandkraan dient een straal van 1,5 meter vrij te blijven van obstakels. De brandkraan dient tot op 5 meter met een brandweervoertuig benaderd te kunnen worden.

Waarschuwings- en alarmeringssignaal.

Het is niet inzichtelijk of het WAS het gehele plangebied dek. Ik adviseer u dit nader te onderzoeken en eventueel maatregelen te treffen zodat het gehele plangebied kan worden gealarmeerd.

Ik verzoek u ten aanzien van het bovengenoemd een inrichtingsplan te concipiëren en aan de Brandweer Hollands Midden te zenden.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de mevrouw I. Goossens van de Brandweer Hollands Midden telefoon 088-2465232.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

H.E.N.A. Meijer
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden