



Nota zienswijzen

**Bestemmingsplannen 150kV-ondergronds
kabeltracé Dordrecht Merwedehaven -
Alblasserdam**

Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht

projectnummer 411943
definitief revisie 01
28 mei 2019

Nota zienswijzen

Bestemmingsplannen 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht

projectnummer 411943

definitief revisie 01
28 mei 2019

Opdrachtgever

TenneT TSO B.V.
Postbus 718
6800 AS Arnhem

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	goedkeuring	vrijgave
10-07-2019	definitief	ing. R.H. van Trigt	ing. R.S. Raap

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding voor deze nota	1
1.2	Doel gezamenlijke nota	1
1.3	Leeswijzer	2
1.4	Vervolgprocedure	2
2	Zienswijzen	3
2.1	Reclamant 1	3
2.1.1	Verbeelding	3
2.1.2	Planregels	3
2.1.3	NEN3654 en Velin voorwaarden (uitvoering)	4
2.2	Reclamant 2	5
2.2.1	(Her)inrichtingsplan	5
3	Ambtshalve wijzigingen	6

1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor deze nota

TenneT TSO B.V. is de netbeheerder voor het Nederlandse hoogspanningsnet voor elektriciteit (110kV en hoger). Het bedrijf heeft kortgezegd drie taken:

1. Het verzorgen van transportdiensten door het aanleggen en onderhouden van een robuust hoogspanningsnet;
2. Het verzorgen van systeemdiensten door het evenwicht tussen vraag naar en aanbod van elektriciteit 24 uur per dag en 7 dagen per week te handhaven;
3. Het faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele elektriciteitsmarkt.

De hoogspanningsstations Alblasserdam (AB) en Arkel worden beiden gevoed vanuit het hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven (DDM). De totale belasting van beide stations bedraagt circa 260 MW. Doordat de belasting van beide stations meer dan 100 MW bedraagt, is het niet mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan de 150kV-verbinding Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam uit te voeren, waarbij enkelvoudige storingsreserve is gegarandeerd. Dit is vanuit de netcode wel een vereiste. Om enkelvoudige storingsreserve in de toekomst te garanderen, zal een derde circuit naar Alblasserdam dienen te worden gerealiseerd vanaf station DDM. Daarmee wordt voldaan aan de netcode.

Voor de realisatie van een enkel circuit kabeltracé voor een ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding (bestaande uit 1 circuit) tussen de 150kVstations Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het grondgebied (van noord naar zuid) van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht.

Omdat de realisatie van het 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam als één project wordt uitgevoerd op grondgebied van de drie gemeenten is besloten om één Nota zienswijzen op te stellen waarin de ontvangen zienswijzen worden beantwoord. Bij de samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen is wel gekeken naar welk bestemmingsplan (dus van welke gemeente) de zienswijze zich richt zodat duidelijk is tegen welk bestemmingsplannen welke zienswijzen is gericht.

1.2 Doel gezamenlijke nota

Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid, zijn de vooroverlegpartners als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, in de gelegenheid gesteld om zijn of haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Deze reacties zijn beantwoording in de Nota vooroverlegreacties die als bijlage 10 onderdeel uitmaakt van het Ontwerp bestemmingsplan van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht.

De drie gemeenten hebben het Ontwerp bestemmingsplan 150kV-Ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam gepubliceerd op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf maandag 14 januari 2019 tot maandag 25 februari 2019 voor een ieder ter inzage gelegen.

In deze nota worden de ontvangen zienswijzen samengevat en voorzien van een reactie.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de zienswijzen behandeld die op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn ontvangen. In hoofdstuk 3 zijn de ambtshalve zienswijzen voor het bestemmingsplan op een rij gezet.

1.4 Vervolgprocedure

De Nota zienswijzen wordt samen met de ontvangen zienswijzen en het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht. De indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de mogelijkheid om, op basis van de beantwoording van de zienswijzen, van hun spreekrecht gebruik te maken in de commissievergadering voorafgaand aan de raadsbehandeling van het bestemmingsplan.

Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een ieder kan ook ten aanzien van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan beroep instellen.

2 Zienswijzen

2.1 Reclamant 1

Reclamant dient naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente Papendrecht een zienswijze in. Reclamant is belanghebbende omdat er twee gastransportleidingen van reclamant in het plangebied liggen.

2.1.1 Verbeelding

1. Reclamant merkt op dat de ligging van de in het plangebied aanwezige gastransportleiding A-555 niet correct is weergegeven. In een afbeelding in de zienswijze is het hart van de gasleiding ingetekend en deze wijkt af van de hartlijn van de leiding zoals opgenomen in de verbeelding.

Reactie

Reclamant geeft in de zienswijze de contactgegevens weer voor het opvragen van de digitale informatie van de gasleiding A-555 die kan worden verwerkt in de verbeelding van het bestemmingsplan.

Aanpassing van het bestemmingsplan

In de verbeelding van het vast te stellen bestemmingsplan wordt de hartlijn van de gasleiding A-555 overeenkomstig de digitale informatie van reclamant verwerkt.

2.1.2 Planregels

1. Reclamant verzoekt om de druk en diameter van de leiding (artikel 12.1.1 in de regels) niet op te nemen. Door het niet opnemen van de druk en/of diameter hoeft er bij een eventuele wijziging (vergroten diameter of wijzigen druk) geen nieuwe bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden. Daarnaast is de kans op fouten in de bestemmingsomschrijving kleiner. Reclamant geeft aan dat er 2 gastransportleidingen in het plangebied liggen waarvan de grootste leiding een diameter heeft van 42 inch en een druk van 67 bar. Reclamant is zich ervan bewust dat voorafgaand aan een eventuele wijziging een groepsrisicoberekening gemaakt moet worden.

Reactie

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan voor het 150kV-ondergronds kabeltracé in de gemeente Papendrecht is het uitgangspunt om de dubbelbestemming voor 'Leiding - Hoogspanning' vast te leggen.

Het laten vervallen van diameter en druk van de gasleidingen van reclamant past binnen de plansystematiek van de Beheersverordening Papendrecht vastgesteld op 8 maart 2018. Deze beheersverordening was voorheen vigerend voor het plangebied.

Aanpassing van het bestemmingsplan

De zienswijze geeft aanleiding om artikel 12.1.1 aan te passen en tekst na "aardgastransportleiding" te laten vervallen.

2. Reclamant geeft aan dat de opgenomen werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden onvoldoende zijn om een veilig en bedrijfszeker gastransport te waarborgen en gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding(en) te beperken. Reclamant verzoekt om:
 - o Artikel 12.4.1 aan te vullen met de werkzaamheden: ‘het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen’;
 - o Artikel 12.4.2 aan te vullen met de volgende uitzondering: ‘zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken’.

Reactie

De opmerkingen van reclamant zijn een toevoeging aan de opgenomen voorwaarden in artikel 12. De tekstvoorstellen zijn gelet op de bescherming van de gasleidingen van reclamant logisch en worden verwerkt in de regels van het bestemmingsplan.

Aanpassing van het bestemmingsplan

De zienswijze geeft aanleiding om de aanvullingen te verwerken in artikel 12.4.1 respectievelijk 12.4.2.

2.1.3 NEN3654 en Velin voorwaarden (uitvoering)

1. Reclamant geeft aan dat het 150kV-tracé 2 gastransportleidingen van reclamant kruist. Deze 150kV kabel kan de aardgastransportleidingen beïnvloeden. Er zal conform de NEN3654 vooraf moeten worden aangetoond dat er geen ontoelaatbare beïnvloeding op de leidingdelen van reclamant ontstaat. Daarnaast zijn de Velin voorwaarden van toepassing. Reclamant verzoekt om over de mogelijke consequenties in overleg te gaan met de tracébeheerder. Tot uit dit overleg het tegendeel blijkt kan reclamant niet instemmen met de voorgenomen ontwikkeling binnen de belemmeringenstrook.

Reactie

De zienswijze van reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. In het bestemmingsplan wordt de ruimtelijke reservering vastgelegd. Zoals gebruikelijk zal tussen de verschillende leidingbeheerders overleg plaatsvinden voordat de fysieke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit overleg zal door TenneT worden georganiseerd.

Aanpassing van het bestemmingsplan

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

2.2 Reclamant 2

Reclamant is een grote vereniging met het doel het in kaart brengen, beschermen en het geven van educatie over de natuur in de Alblasserwaard. Ten aanzien van het bestemmingsplan van de gemeente Papendrecht dient reclamant een zienswijze in.

2.2.1 (Her)inrichtingsplan

Reclamant geeft aan dat er geen plan is hoe het terrein wordt achtergelaten na het inbrengen van de bekabeling. Er staat volgens reclamant dat “ecologische begeleiding hierbij belangrijk kan zijn” en “het karakter niet veranderd zal worden”. Reclamant stelt dat de gemeente Papendrecht zich overlevert aan de uitvoerder van het project.

Het traject in Papendrecht is praktisch het belangrijkste binnen de gemeente. Het is de verbindingsweg van Papendrecht tussen het Noord hoekse wiel en de Matena. Reclamant stelt dat er een goed plan moet komen om het gebied in stand te houden en te verbeteren en doet aanbevelingen in de bijlage van de zienswijze.

Reactie

Ter beantwoording op de zienswijze wordt verwezen naar een eerder overleg met reclamant (in de voorgaande procedure) op 27 maart 2018. In dit overleg is aangegeven dat het doel is om bij het uitvoeren van de werkzaamheden en het ingraven van de 150kV-kabels de mogelijkheden aan te grijpen om de natuur te verbeteren.

Aan de hand van de beschikbare grond die in het gebied ligt of worden ontsloten zal worden bekeken op welke wijze we er bloemrijke bermen kunnen aanleggen ter versterking van de flora en fauna. Dit wordt in het project afgestemd tussen TenneT en de Gemeente Papendrecht.

Ten aanzien van de realisatie is de ligging van het kabeltracé het uitgangspunt. Deze zal ongestoord (geen diepgaande of diepwortelende beplanting op het kabelbed) moeten plaatsvinden. Het tracé zal in Papendrecht grotendeels met gestuurde boringen worden gerealiseerd waarbij de ingrepen op maaiveld niet aanwezig zijn en alleen bij het in- en uittredepunt van de boring werkzaamheden worden uitgevoerd op maaiveld.

Aanpassing van het bestemmingsplan

De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

3 Ambtshalve wijzigingen

Zakelijk recht (paragraaf 6.3 toelichting)

1. Tussen TenneT en de betrokken gemeenten worden privaatrechtelijke afspraken gemaakt voor realisatie van het 150kV-ondergronds kabeltracé. Ambtshalve is door de gemeenten aangegeven dat de tekst in paragraaf 6.3 van het ontwerpbestemmingsplan niet overeen komt met de gemaakte afspraken. De tekst is naar aanleiding van onderlinge afstemming over de realisatie aangepast.

Natuurtoets (bijlage 4)

2. Gelet op de gewijzigde wet- en regelgeving in de Wet natuurbescherming (Wnb) en de voortgang van het project is de bestaande uitgevoerde natuurtoets aangevuld met de meest recente bevindingen in het plangebied.

De aangevulde natuurtoets wordt als bijlage 4 toegevoegd aan de vast te stellen bestemmingsplannen en vervangt daarbij de oude bijlage 4. De conclusies van het natuur onderzoek wijzigen, als gevolg van de uitgevoerde update, niet.

Regels

3. In artikel 5 (bestemmingsplan gemeente Alblasserdam) wordt artikel 5.2 toegevoegd:

5.2 Verhouding tot bestemmingsplan 'Herstelplan Alblasserdam'

Bij de uitvoering van dit bestemmingsplan door de aanleg van een 150kV ondergronds kabeltracé conform Artikel 3 van de regels, blijven de artikelen 31.5.1, 41.4.1, 42.4.1, 44.4.1, 47.4.1 en 50.4.1 uit het andere daar geldende bestemmingsplan 'Herstelplan Alblasserdam' buiten toepassing.

4. In artikel 5 (bestemmingsplan gemeente Dordrecht) wordt artikel 5.2 toegevoegd:

5.2 Verhouding tot bestemmingsplan 'De Staart'

Bij de uitvoering van dit bestemmingsplan door de aanleg van een 150kV ondergronds kabeltracé conform Artikel 3 van de regels, blijven de artikelen 21.4.1, 23.4.1, 24.4.1 en 25.4.1 uit het andere daar geldende bestemmingsplan 'De Staart' buiten toepassing.

Verbeelding

5. Aan de hand van de laatste tracéontwerpen van het 150kV ondergronds kabeltracé is de verbeelding aangepast. De hartlijn van de leiding is gebruikt om de dubbelbestemming 'Leiding – Hoogspanning' in de bestemmingsplannen op te nemen.

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Rivium Westlaan 72
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
T. 06 20 41 73 25
E. reinier.vantrigt@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.