

NRB-toets Bodemrisicoanalyse		
Project	M20190445 Reijm Nieuwerkerk Transport B.V.	dd. 22-07-2020

Omschrijving activiteit	Locatie op terrein	BRCL-categorie	CVM nummer	Voorzieningen	Maatregelen	Benodigde/aanwezige aanvullende maatregelen en voorzieningen
(Tijdelijke) opslag afval stoffen divers	In de loods en meerdere locaties op het buitenterrein	3.1.1 Opslag droog stortgoed	I	- Kerende voorzieningen en; - aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	- visueel toezicht en; - algemene zorg.	Bestaande situatie. Wijzigt niet. Een deel van de opslag vindt plaats in de loods, een deel op het buitenterrein. Afval gereed voor transport zit in 40 voets-containers. Afhankelijk van het type afval is dit afgedekt.
(Tijdelijke) overslag afval stoffen divers	In de loods en meerdere locaties op het buitenterrein	3.1.2 Overslag droog stortgoed	I	- kerende voorziening.	- Visueel toezicht en; - faciliteiten en personeel.	Bestaande situatie. Wijzigt niet. nvt
Dieseltank (10 m3) voor aftanken eigen materieel	In de loods, noordoosthoek.	1.3 Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	II	- enkelwandige tank en; - lekbak.	- controle op vol raken lekbak en; - visuele controle uitwendig op lekkage en; - faciliteiten en personeel	Bestaande situatie. Wijzigt niet. nvt
Aftanken dieseltank	In de loods, noordoosthoek.	2.1 Los- en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk.	I	- kerende voorziening en lekbak onder het rustpunt van de vulleiding en; - overvulbeveiliging en; -aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	controle op vol raken lekbak en; - visueel toezicht en; - laadinstructie en; - faciliteiten en personeel	Bestaande situatie. Wijzigt niet. nvt
Wasplaats eigen materieel	Direct ten noordoosten bestaande loods	4.3.1 Open proces of bewerking met vloeistoffen	I	- vloeistofdichte voorziening en; - aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; - aandacht voor op van van vrijkomende stoffen.	- periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorzieningen en; - visueel toezicht en; - algemene zorg.	Nieuw De wasplaats krijgt een vloeistofdichte vloer met afwatering naar een nieuwe olieafscheider. Deze wordt geregeld gereinigd. Het resterende afvalwater wordt aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel.